

Nota van beantwoording overlegreacties aanvraag omgevingsvergunning voor Zonnepark de Eendracht

Inleiding

Het plan voor Zonnepark de Eendracht te Nieuw-Vossemeer is voor het overleg ingevolge artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening juncto artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht aangeboden aan de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio en Enexis.

Het vooroverleg is opgestart op 6 augustus 2020. Er is verzocht om schriftelijke vooroverlegreacties uit te brengen voor 4 september 2020. Binnen deze termijn zijn er reacties binnengekomen van het waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat Zee en Delta. Op 10 september 2020 is een reactie binnengekomen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Overlegreactie Waterschap Brabantse Delta (26 augustus 2020)

Samenvatting:

1. Er wordt aangegeven dat het plangebied buitendijks is gelegen, wat betekent dat het bij hoog water niet beschermd is tegen overstromingen. Dit is het risico voor de ontwikkelaar.
2. Het plangebied grenst (aan de oostkant) gedeeltelijk tegen een primaire waterkering. Hierover is overleg met de ontwikkelaar.
3. Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing wordt er een positief wateradvies afgegeven.

Reactie:

1. Dit onderdeel van de overlegreactie wordt onderschreven;
2. Dit onderdeel van de overlegreactie wordt voor kennisgeving aangenomen;
3. Het waterschap wordt bedankt voor het afgeven van een positief wateradvies.

Overlegreactie Rijkswaterstaat Zee en Delta (3 september 2020)

Samenvatting:

1. Rijkswaterstaat heeft geen bezwaar tegen het initiatief van Pure Energie.
2. De aanleg van een zonnepark te Nieuw-Vossemeer ligt binnen het waterstaatkundig beheergebied van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Conform de waterwet dient Pure Energie een watervergunning aan te vragen bij Rijkswaterstaat Zee en Delta.
3. Pure Energie dient het initiatief af te stemmen met de pachter op het naastgelegen perceel in eigendom bij de Staat/Rijkswaterstaat.
4. In het kader van het scheepvaartverkeer op het Schelde-Rijnkanaal dient rekening te worden gehouden met het volgende:
 - aangaande reflectie en hinderlijke verlichting moet vooral worden gedacht aan hinder voor vooral de hoge vaart met hefbare stuurhuizen die aanzienlijk boven de omliggende oevers uitkomen;
 - aangaande de zichtlijnen moet worden gedacht vanuit de vaarweggebruiker die de Slaakbrug nadert bij een bochtig stuk.

Reactie:

1. Rijkswaterstaat wordt bedankt voor het afgeven van een positief advies.
2. Dit onderdeel van de overlegreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. De initiatiefnemer dient de vereiste vergunning aan te vragen bij Rijkswaterstaat;
3. Dit gaat over gronden gelegen buiten het plangebied. De initiatiefnemer wordt geadviseerd om in overleg te treden met de genoemde pachter.
4. In de ruimtelijke onderbouwing is ingegaan reeds ingegaan op het eerste punt. Pure Energie geeft aan gebruik te gaan maken van zonnepanelen waarbij er geen weerkaatsing is van het zonlicht. Ook worden speciale coatings toegepast om schittering tegen te gaan.
Met het tweede punt wordt ook rekening gehouden middels de landschappelijke inpassing. Aan de noordzijde van het zonnepark wordt struweel gepland en een keverbank ingericht. Deze onderbreekt het zicht vanaf de noordzijde op de achterkanten van de panelenvelden en heeft een belangrijke ecologische betekenis voor de fauna.

Overlegreactie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (10 september 2020)

Samenvatting:

Er wordt verzocht om een toereikende bluswatervoorziening voor het initiatief te realiseren en dit mee te nemen in de nadere uitwerking van het plan.

Reactie:

Hiervoor is een voorwaarde opgenomen in de ontwerp vergunning.