

Lp57

Waterschap
De Dommel

Gemeente Tilburg
Dhr. J. Janssen
Postbus 90157
5000 LL TILBURG

GEMEENTE TILBURG	
Dossier	57512
Datum	18 DEC. 2008
Postbak	901B u
Document	264954

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	: 15 december 2008	behandeld door	: Nanette van der Ven
ons kenmerk	: U-08-11454	doorkiesnummer:	040 2558287
uw kenmerk	: -	e-mail adres	: nvdven@dommel.nl
onderwerp	: wateradvies	bijlagen	: -
	Udenhoutseweg 8	verzonden	: 16 DEC. 2008
	Udenhout		

Geachte heer Janssen,

Op 24 november jl. hebben wij ten aanzien van de locatie Udenhoutseweg 8 te Udenhout per email contact gehad over de aan- of afwezigheid van een watergang ter plaatse.

Inmiddels is vast komen te staan dat deze watergang aan de wegzijde in het verleden gedempt is. Het hemelwater afkomstig van de nieuwe verharding kan derhalve niet naar aangrenzend oppervlaktewater worden afgevoerd. Omdat ook de toename van het verhard oppervlak relatief gering is (350 m²), kan ik instemmen met de aansluiting van de hemelwaterafvoer op het bestaande rioolstelsel.

Wel verzoek ik u om te overwegen om de hemelwaterafvoer als infiltratie- en transportriool uit te voeren. Op deze wijze kan een deel van het hemelwater ter plaatse nog infiltreren.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met Nanette van der Ven. Zij is bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Edwin van der Schoot
procenmanager Ontwikkelen externe plannen a.i.

Stroomgebied Beneden Dommel en Zandleij
Mijlstraat 39b
5281 LJ Boxtel
Telefoon (0411) 661 060
Fax (0411) 661 061