

Opslaan bij DIV
05/5/9

gdb -17950
Waterschap
De Dommel

Gemeente Tilburg
Dhr. A. Gil Cantabrana
Postbus 90157
5000 LL TILBURG

GEMEENTE TILBURG	
Dossier	76598
Datum	07 MEI 2009
Postbak	goibu
Document	10291879
Tel.	
Fax	

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
(0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	: 4 mei 2009	behandeld door	: Nanette van der Ven
ons kenmerk	: U-09-03566	doorkiesnummer	: 040 2558287
uw kenmerk	: e-mail 22 april 2009	e-mail adres	: nvdven@dommel.nl
onderwerp	: wateradvies	bijlagen	: -
	Eilenbergstraat t.h.v.	verzonden	:
	229 te Tilburg		

06 MEI 2009

Geachte heer Gil Cantabrana,

Op 22 april jl. ontvingen wij van u een e-mail met als bijlage de waterparagraaf voor een bebouwd perceel gelegen ter hoogte van de Eilenbergstraat 229 te Tilburg. Hierbij ontvangt u mijn reactie.

Na sloop van de bestaande bebouwing op bovengenoemde locatie worden 13 appartementen gerealiseerd (gestapelde bouw). In de toekomstige situatie bedraagt het totaal aan verhard oppervlak, net als in de huidige situatie, circa 500 m². Het hemelwater afkomstig van dit verhard oppervlak wordt tot aan de perceelsgrens gescheiden van het vuilwater afgevoerd en vervolgens aangesloten op het bestaande gemengde rioolstelsel onder de Benatzkystraat.

De omvang van de nieuwbouw is beperkt en leidt niet tot een toename van het verhard oppervlak. Om die reden kan ik instemmen met de waterparagraaf voor deze locatie. Wanneer de planvorming nog wijzigingen ondergaat die gevolgen heeft voor de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse, dan verneem ik die graag tijdig van u.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met Nanette van der Ven. Zij is bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel



Edwin van der Schoot
procesmanager Ontwikkelen externe plannen

Stroomgebied Beneden Dommel en Zandleij
Mijlstraat 39b
5281 LJ Boxtel
Telefoon (0411) 661 060
Fax (0411) 661 061