



2P57 JV

Waterschap
De Dommel



werknr. codenr. paraaf datum

181,	Desiree		
2011	Rijnders		

Gemeente Tilburg
T.a.v. D. Rijnders
Postbus 90157
5000 LL TILBURG

GEMEENTE TILBURG	
Dossier	148622
Datum	14 JAN. 2011
Postbak	Bo Rec
Document	10485563

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel : 13 januari 2011
ons kenmerk : Z4667 / U2743
uw kenmerk : e-mail 15-12-2010
onderwerp : Waterparagraaf
Bosscheweg 160-162
te Tilburg

behandeld door : Nanette van der Ven
doorkiesnummer : (040) 255 82 87
e-mail adres : nvdven@dommel.nl
bijlagen :
verzonden :

13 JAN 2011

Geachte mevrouw Rijnders,

Op 15 december 2010 ontving ik van u per e-mail de waterparagraaf voor het bestemmingsplan Bosscheweg 160-162 te Tilburg. Hierbij geef ik u mijn reactie op de waterparagraaf.

Ik stem voorlopig in met de waterparagraaf.

Het aanpassen van de bestemmingsregels en de herontwikkeling van de bedrijfswoning leidt tot een toename van het verharde oppervlak van maximaal 65 m². Het hemelwater en afvalwater zal gescheiden worden ingezameld, zodat enkel het afvalwater in de drukriolering terecht komt. Het overtollige hemelwater wordt op eigen terrein vastgehouden en bij een extreme neerslagsituatie kan het hemelwater naar een nabijgelegen greppel stromen. Verder wordt bij deze ontwikkeling geen gebruik gemaakt van uitlopende bouwmaterialen, zoals koper, zink en lood. Hierdoor voldoet het plan aan onze beleidsuitgangspunten.

Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met Nanette van der Ven via bovenstaand doorkiesnummer.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Edwin van der Schoot
procesmanager Externe planvorming