



Gemeente Tilburg
Afdeling Ruimte
Mevrouw E.M.A. van Sprang-Helmig
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

DT	Advies
WP	Lp361
03 MEI 2013	
PB	Rui
DOC	

Uw brief van : 18 maart 2013
Uw kenmerk : 20130318 RvG 11261108
Ons kenmerk : *13UT005906*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw E. van Aart
Doorkiesnummer : 076 564 15 46
Datum : 1 mei 2013
Verzenddatum :

01 MEI 2013

Onderwerp: wateradvies ontwerp bestemmingsplan Vossenbergh Midden te Tilburg

Geachte mevrouw Van Sprang,

Op 18 maart 2013 heeft u ontwerp bestemmingsplan Vossenbergh Midden te Tilburg toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan hebben wij de volgende op- en aanmerkingen.

De plaatsing van de windturbine leidt niet tot extra maatregelen voor het watersysteem, indien de windturbine minimaal een halve meter uit de insteek van de waterloop langs de Schepersdijk gelegen is. Zoals is aangegeven in paragraaf 6.3.1 dient bij de realisering van de parkeerplaats en een loods contact opgenomen te worden met het waterschap.


Wij verzoeken u in de waterparagraaf aandacht te schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en het achterwege laten van uitlopende bouwmaterialen, zoals lood, koper, zink en zacht PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie.

Wij wijzen u erop dat voor werkzaamheden op en of in de nabijheid van oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen en voor het onttrekken en of retourneren van grondwater op basis van de Keur een melding of vergunning benodigd kan zijn. Hierover kunt u contact op nemen met onze afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45.

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de mevrouw E. van Aart van het waterschap op telefoonnummer 076 564 15 46.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen


ir. A.H.J. Bouter