



Gemeente Tilburg
De heer A. Gil Cantabrana
Postbus 717
5000 AS TILBURG

GEMEENTE TILBURG	
Dossier	
Datum	15 MAART 2012
Postbak	RUI
Document	

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel : 12 maart 2012
ons kenmerk : Z13626/U12174
uw kenmerk : e-mail 17 februari 2012
onderwerp : Reactie waterparagraaf
Piushaven - Lourdesplein te Tilburg

behandeld door : Nanette van der Ven
doorkiesnummer : (040) 255 82 87
e-mailadres : nvdven@dommel.nl
bijlagen : -
verzonden :

14 MAART 2012

Geachte heer Gil Cantabrana,

Op 17 februari 2012 ontving ik van u per e-mail de concept waterparagraaf voor de planontwikkeling Lourdesplein te Tilburg. Hierbij geef ik u mijn reactie op de waterparagraaf.

Ik stem in met de waterparagraaf.

Het plan voorziet in het slopen van bestaande bedrijfshallen en andere gebouwen. Daarvoor in plaats worden nieuwe woningen gerealiseerd. Voor het planinitiatief is een bergingsopgave bepaald van circa 150 m³ hemelwater. Het overvloedige hemelwater van het verharde oppervlak zal worden aangesloten op een blauwe ader. In een extreme neerslagreeks, wanneer de afvoer van de blauwe aders niet meer beschikbaar is, kan het hemelwater worden geborgen in de lager gelegen openbare ruimte. Hierdoor zal geen waterschade ontstaan in het plangebied en in de directe omgeving. Verder zal bij deze ontwikkeling geen gebruik worden gemaakt van uitlogende bouwmaterialen, zoals, lood, zink en koper. Om deze redenen kan ik instemmen met de waterparagraaf.

Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met Nanette van der Ven via bovenstaand doorkiesnummer.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Edwin van der Schoot
procesmanager Externe planvorming

