

Van: Llop, José [jllop@dommel.nl]

Verzonden: maandag 10 juni 2013 12:48

Aan: Mackowiak, Petra

Onderwerp: RE: waterparagraaf bestemmingsplan Spoorzone 3de herziening (busstation)

Goedemiddag Petra,

Op 4 juni 2013 stuurde je mij de concept-waterparagraaf voor de herontwikkeling van het busstation in de Spoorzone in Tilburg (versie 20130604).

Hierna geef ik een reactie.

Ik stem in met de waterparagraaf.

Het plan betreft een vernieuwing van het busstation. In de bestaande situatie is het terrein vrijwel geheel verhard.

Het afval- en regenwater worden in pandig gescheiden verzameld waarbij het afvalwater wordt afgevoerd via de bestaande vuilwaterriolering in de Spoorlaan en het regenwater via de Blauwe Aders. De bergingsopgave voor de af te koppelen oppervlakte bedraagt 10 mm. Voor eventuele nieuwe bebouwing geldt een bergingsopgave van 40 mm.

Doordat de blauwe aders nog niet kunnen lozen, worden nooduitlaten op de bestaande riolering gemaakt. Na voltooiing van de Blauwe Ader, worden alle overstorten op de riolering afgesloten.

Tot zover mijn reactie.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

José Llop
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
+31411618693
www.dommel.nl



Van: Mackowiak, Petra [mailto:petra.mackowiak@tilburg.nl]

Verzonden: dinsdag 4 juni 2013 11:13

Aan: Watertoets

Onderwerp: waterparagraaf bestemmingsplan Spoorzone 3de herziening (busstation)

L.S.

hierbij de concept-waterparagraaf voor de herontwikkeling van het busstation in de Spoorzone in Tilburg. Graag jullie voorlopig wateradvies.

Met vriendelijke groet,
Petra Mackowiak

gemeente Tilburg
beleidsmedewerker water en riolering
013 542 8713

Disclaimer:

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden. Aangezien het technisch nog niet gegarandeerd kan worden dat dit bericht niet is veranderd door derden kan de afzender niet aansprakelijk zijn in geval van onjuiste overbrenging van het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan.

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

www.dommel.nl
