

Geachte heer Van Grinsven,

Beginnend met mijn excuses voor de late reactie op het concept-ontwerpplan Gilzerbaan ruimte voor ruimte kavel.

Ik heb het plan bekeken en beoordeeld op de waterhuishoudkundige aspecten.

De maximale toename verhard oppervlak is <2000 m2 en daarmee stellen wij als waterschap geen verplichtende eisen aan het ontwerp.

Als blijkt bij de verdere uitwerking dat de noodverlaat van het retentiesysteem direct aangesloten wordt op een oppervlaktewaterlichaam dient er contact opgenomen te worden met het waterschap.

Verder zijn wij als waterbeheerder verheugd dat er ingezet wordt op een waterneutraal ontwerp, waarbij er geen extra verdroging ontstaat.

Zeker gezien de ligging van het ontwerp naast kwetsbaar, beschermd gebied.

Het waterschap geeft dan ook een positief wateradvies.

Indien er nog vragen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Ellen van Aart
Senior Plantoetser/Vergunningverlener
Plantoetsing en Vergunningen

T +31 76 564 15 46

E e.van.aart@brabantsedelta.nl

Waterschap Brabantse Delta

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda | Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Kijk ook eens op www.brabantsedelta.nl of volg ons op [Twitter](#).