

BRANDWEER



DT	Advies
WP	LP 361
	- 1 MEI 2015
PB	RUI
DOC	

Gemeente Tilburg
t.a.v.: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 90118
5000 LA Tilburg

Tramsingel 71, Breda
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (088) 2250200
www.brandweermwb.nl

Datum 30 april 2015
Onze referentie U.001419
Uw referentie
Uw brief van

Behandeld door Metha de Heer
Doorkiesnummer 06 53618824
E-mail metha.de.heer@brandweermwb.nl
Onderwerp Advies externe veiligheid bestemmingplan
actualisatie Reeshof

Geacht college,

Naar aanleiding van uw verzoek, treft u hierbij het advies van brandweer Midden- en West-Brabant t.b.v. het bestemmingsplan Reeshof, inzake het Bevi en het Bevt. Het advies is gebaseerd op de concept verantwoording, de verbeelding en de milieuparagraaf uit de toelichting.

Inleiding

Het betreft een actualisatie van het bestemmingplan, waarin geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Op de bestemmingsplannen Reeshof.

Risicoschets

In de verantwoording van het groepsrisico zijn de juiste scenario's beschreven.

Zelfredzaamheid

De hoofdfunctie in de Reeshof is Wonen. Daarnaast zijn er enkele maatschappelijke functies, horeca en bedrijfsfuncties aanwezig. De zelfredzaamheid van de bewoners en gebruikers van horeca en bedrijven is redelijk tot goed te noemen. Voor de maatschappelijke functies kan de zelfredzaamheid slechter zijn. Zeker bij de scenario's waarbij vluchten het handelingsperspectief is.


Hulpverlening

opkomsttijden

In de Reeshof wordt niet voldaan aan de opkomsttijden. Wij adviseren u maatregelen uit de Toolbox te treffen.



BRANDWEER



Bluswatervoorziening

Ten aanzien van de bluswatervoorziening in het plangebied. In het plangebied is een optimale spreiding van bluswatervoorziening. Aanvullende maatregelen zijn dan ook niet nodig.

Alarmering

Het plangebied ligt binnen het dekkinggebied van een waarschuwing- en alarmeringsinstallatie. Dit kan gebruikt worden om de bevolking te waarschuwen.

Maatregelen

Het betreft een actualisatie waarin geen nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt. Er zijn dan ook geen vergaande maatregelen mogelijk ter verbetering van de veiligheid. Ter verbetering van de zelfredzaamheid adviseren wij u actief te communiceren over de risico's in (de nabijheid) van het plangebied en de aanwezigen te voorzien van een handelingsperspectief.

Hulpverleningscapaciteit

Indien zich een scenario voordoet, zoals beschreven; is de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voldoende ingericht om binnen het eerste uur materieel te kunnen leveren en de ramp te bestrijden. De medische hulpverleningscapaciteit is onvoldoende. Interregionale bijstand zal noodzakelijk zijn.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met << invullen eigen naam >>.

Conform artikel 3.43 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen wij graag van uw zijde een afschrift van het genomen besluit.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
Sectormanager Risicobeheersing

A.F.J.J. Bruininx

i.a.a.
clustercdt Oost