

Beschikking

Burgemeester en wethouders van Tilburg stellen een hogere waarde vast op grond van art. 110 a Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een woning naast de Bosscheweg 183 te Tilburg.

Toelichting.

Het college stelt vast dat er sprake is van een situatie als bedoeld in art. 110a van de Wet geluidhinder.

Het betreft de bouw van een grondgebonden woning.

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd door de afdeling Milieu van de gemeente Tilburg. Uit dit onderzoek blijkt dat bij de woning de voorkeurswaarde als gevolg van wegverkeerslawaaï ingevolge de Wet geluidhinder wordt overschreden. Om het bouwplan te realiseren is het noodzakelijk een hogere grenswaarde vast te stellen

Wegverkeerslawaaï

De woning is gelegen binnen de zone van de Bosscheweg. Voor nieuwe woningen geldt ingevolge artikel 82 Wet geluidhinder een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Artikel 110a van de Wet geluidhinder biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid om een hogere waarde vast te stellen tot een waarde van maximaal 63 dB.

Uit het akoestisch onderzoek uitgevoerd door de afdeling Milieu van de gemeente Tilburg blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De geluidbelasting vanwege de genoemde weg bedraagt ten hoogste 52 dB. De maximaal toelaatbare hogere grenswaarde wordt derhalve niet overschreden.

Het aanbrengen van stil asfalt is voor een enkel bouwplan financieel niet haalbaar. Maatregelen in de overdracht zijn om stedenbouwkundige redenen langs binnenstedelijke wegen niet wenselijk.

Derhalve ontmoeten doeltreffende maatregelen gericht op het verminderen van het wegverkeerslawaaï op de gevel van de betrokken woning, overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard.

Er is geen sprake van cumulatie.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TILBURG:

Gelet op de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder,

Stellen als hogere grenswaarde voor woningbouw naast de Bosscheweg 183 vast:

- Maximaal 52 dB ten gevolge van het wegverkeer op de Bosscheweg.

Voorwaarden die daarbij worden gesteld zijn:

- Bij de aanvraag van de bouwvergunning moet aangetoond worden dat het binnenniveau bij genoemde gevelbelasting niet meer dan 33 dB zal bedragen.

Voor het akoestisch onderzoek wordt verwezen naar het Bestemmingplan, dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Tilburg, 2010
Burgemeester en wethouders van Tilburg,

Beschikking

Burgemeester en wethouders van Tilburg stellen een hogere waarde vast op grond van art. 110 a Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een woning naast de Bosscheweg 183 te Tilburg.

Toelichting.

Het college stelt vast dat er sprake is van een situatie als bedoeld in art. 110a van de Wet geluidhinder.

Het betreft de bouw van een grondgebonden woning.

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd door de afdeling Milieu van de gemeente Tilburg. Uit dit onderzoek blijkt dat bij de woning de voorkeurswaarde als gevolg van wegverkeerslawaaï ingevolge de Wet geluidhinder wordt overschreden. Om het bouwplan te realiseren is het noodzakelijk een hogere grenswaarde vast te stellen

Wegverkeerslawaaï

De woning is gelegen binnen de zone van de Bosscheweg. Voor nieuwe woningen geldt ingevolge artikel 82 Wet geluidhinder een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Artikel 110a van de Wet geluidhinder biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid om een hogere waarde vast te stellen tot een waarde van maximaal 63 dB.

Uit het akoestisch onderzoek uitgevoerd door de afdeling Milieu van de gemeente Tilburg blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De geluidbelasting vanwege de genoemde weg bedraagt ten hoogste 52 dB. De maximaal toelaatbare hogere grenswaarde wordt derhalve niet overschreden.

Het aanbrengen van stil asfalt is voor een enkel bouwplan financieel niet haalbaar. Maatregelen in de overdracht zijn om stedenbouwkundige redenen langs binnenstedelijke wegen niet wenselijk.

Derhalve ontmoeten doeltreffende maatregelen gericht op het verminderen van het wegverkeerslawaaï op de gevel van de betrokken woning, overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard.

Er is geen sprake van cumulatie.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TILBURG:

Gelet op de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder,

Stellen als hogere grenswaarde voor woningbouw naast de Bosscheweg 183 vast:

- Maximaal 52 dB ten gevolge van het wegverkeer op de Bosscheweg.

Voorwaarden die daarbij worden gesteld zijn:

- Bij de aanvraag van de bouwvergunning moet aangetoond worden dat het binnenniveau bij genoemde gevelbelasting niet meer dan 33 dB zal bedragen.

Voor het akoestisch onderzoek wordt verwezen naar het Bestemmingplan, dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Tilburg, 2010
Burgemeester en wethouders van Tilburg,