

KOPIE AAN Gemeente Tilburg
DOOR TenneT

DATUM 1 maart 2016
DATUM BESPREKING 25 januari 2016
TIJD BIJeenkomst 19.00-21.00 uur
REFERENTIE 002.033.23
PAGINA 1 van 3

Participatieverslag kabelverbinding 150 kV Tilburg

TenneT is voornemens een nieuwe ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Tilburg Zuid en Tilburg West te realiseren. Aanleiding daarvoor is dat het hoogspanningsstation in Tilburg Zuid momenteel op een uitloper ligt, wat betekent dat het hoogspanningsstation alleen gevoed kan worden door de verbinding die naar Tilburg Noord loopt. Daardoor is er op dit moment geen back up beschikbaar wanneer er onverhoopt een storing optreedt. Na realisatie van de nieuwe verbinding ontstaat er een ringstructuur waardoor het hoogspanningsstation in Tilburg Zuid door zowel de verbinding vanuit Tilburg West, als door de verbinding vanuit Tilburg Noord gevoed kan worden en er dus ten alle tijden een back up beschikbaar is. Realisatie van de netuitbreiding waarborgt de leveringszekerheid waardoor de kans op stroomuitval wordt verkleind.

TenneT streeft naar het behoud en versterken van haar reputatie door een goede relatie op te bouwen met stakeholders en omgeving. Consistent, eenduidig en herkenbaar opereren en non-discriminator handelen- en communiceren- is daarbij een vereiste. Niet het hoe en wat, maar ook het waarom en de beleving staan centraal. Met projectcommunicatie werkt TenneT publiekgericht. Uiteindelijk gaat het om het creëren van wederzijds begrip en het minimaliseren van overlast.

De communicatiewaarden die TenneT hanteert zijn open, dialoog, actief, gefaseerd en duidelijk.

Vooraf informeren en uitnodigen

De Gemeente Tilburg heeft in samenspraak met TenneT ongeveer 700 belanghebbenden en omwonenden geïnformeerd over het project en uitgenodigd voor een informatiemarkt. Daarnaast zijn er publicaties in de lokale media geweest om te attenderen op de informatieavond.

Bezoekers konden van 19.00 tot 21.00 vrij inlopen en bij verschillende stands hun informatie inwinnen en met het oog op burgerparticipatie hun gedachten delen.

Het doel was om betrokkenen tijdig en duidelijk te informeren over de voorgenomen netuitbreiding en de daarbij horende planologische procedure met inspraakmogelijkheden. Daarnaast is er ook alvast een inkijkje gegeven in de werkzaamheden die plaats gaan vinden in de omgeving en welke afspraken TenneT voornemens is te maken.

Informatieavond en reacties ophalen

Op de informatie/inspraakavond, maandag 25 januari 2016, konden bezoekers door middel van gesprekken en het invullen van een reactieformulier hun reactie geven op de plannen.

De avond is bezocht door ongeveer 15 mensen, waarvan 7 mensen een reactieformulier hebben ingevuld. Enerzijds met een reactie anderzijds om zich aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. Op de avond zelf konden mensen een factsheet meenemen met beknopte informatie over het project en de contactgegevens, zoals de project website: www.tennet.eu/tilburg.

De website is ook gecommuniceerd in de brief.

Vragen op de informatieavond gingen over nut en noodzaak van het project, specifiek over eigen leefomgeving in relatie tot het voorgenomen tracé, techniek en magneetvelden.

In reactie op de gestelde vragen die niet direct op 25 januari jongstleden beantwoord konden worden of die per mail voor 31 januari 2016 gesteld zijn:

1. De Stichting Stadsbomen Tilburg (vertegenwoordigd door de heer Smits) heeft TenneT verzocht zo min mogelijk bomen te kappen en daar waar nodig boombescherming toe te passen. TenneT heeft het voornemen daar waar mogelijk het kappen van bomen te beperken, maar kan kap niet uitsluiten. Daar waar kap nodig is zal afstemming gezocht worden met de Stichting en in overleg met de gemeente Tilburg zal passend toezicht / een bomenwacht worden aangesteld.
2. Wijkraad de Blaak (vertegenwoordigd door de heren Rombouts en Postma) heeft gevraagd om aan te geven waarom gekozen om het Bels Lijntje in zuidelijke richting te volgen en niet de route Pompstationweg / Oude Rielsebaan. Bij het traceren van een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding worden een aantal uitgangspunten gehanteerd wat geresulteerd heeft in het volgen van het Bels Lijntje:
 - kortste afstand aanhouden
 - boringen zoveel mogelijk vermijden
 - spoor en andere infra die van invloed kan zijn, zoveel mogelijk ontwijken, zo haaks mogelijk kruisen en parallelloop vermijden
 - breedte tracé is inclusief veiligheidsstrook ongeveer 11 meter. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een werkstrook.

De route Pompstationweg / Oude Rielsebaan biedt minder ruimte dan het Bels Lijntje en is daarnaast minder goed bereikbaar voor werkverkeer, waardoor veel meer bomen gekapt zouden moeten worden. Wat betreft EM-velden worden er door het volgen van het Bels Lijntje geen gevoelige bestemmingen geraakt, hetgeen wel zou gebeuren op de kruising Pompstationweg / Gilzerbaan. Wanneer het tracé de voorgestelde route zou volgen en bij de Oude Rielsebaan ter hoogte van Rijksweg A58 naar het oosten moet afbuigen om bij het hoogspanningsstation Tilburg

Zuid uit te komen zou de verbinding voor bijna 400 meter parallel komen te liggen aan een Gasunieleiding binnen een afstand van ongeveer 15 meter wat voor een niet acceptabele situatie zorgt in verband met beïnvloeding.

Vragen die bij het TenneT service center binnen zijn gekomen na 31 januari 2016 worden afzonderlijk beantwoord.

Net voor de start van de werkzaamheden zal TenneT weer een informatieavond organiseren om meer informatie te verstrekken over planning van de werkzaamheden en de maatregelen die worden getroffen om minimale overlast te creëren voor de omgeving.