

Notitie behandeling zienswijzen bestemmingsplan "Tilburg, Snelfietsroute Tilburg-Waalwijk"

Het ontwerpbestemmingsplan 'Tilburg, Snelfietsroute Tilburg-Waalwijk' heeft ter inzage gelegen van maandag 17 juni 2019 tot en met maandag 29 juli 2019. Zienswijzen konden worden ingediend door een ieder. Tijdens deze periode is één schriftelijke zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ingekomen en zodoende ontvankelijk.

Hierna volgt een puntsgewijze samenvatting van de zienswijzen, het standpunt van het gemeentebestuur en de conclusie aangaande de beoordeling. Het standpunt is gebaseerd op de volledige tekst van de zienswijze; er heeft een integrale beoordeling plaatsgevonden.

Zienswijze 1: TenneT TSO B.V.

- 1.1 In het ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met de aanwezigheid van een 150 kV hoogspanningsverbinding. Reclamant vraagt de medewerking om in artikel 5.1 de 380 kV hoogspanningsverbinding én het genoemde in artikel 5.1 onder a te verwijderen. Daarnaast wordt gevraagd het genoemde in artikel 5.1 onder b te wijzigen in 20 m¹ aan weerszijden;
- 1.2 Volgens reclamant wordt in artikel 5.2 onder a bedoeld, dat alleen ten behoeve van de dubbelbestemming mag worden gebouwd. Gelet hierop vraagt reclamant de redactie van het lid aan te passen en komt met een voorstel;
- 1.3 Reclamant vraagt in artikel 5.3.2 onder a en artikel 5.4.3 het woord 'schriftelijk' toe te voegen omdat reclamant alleen schriftelijk advies verstrekt en niet mondeling;
- 1.4 Reclamant vraagt in artikel 5.4.1 onder a een toevoeging van 'en/of rooien' omdat tijdens het rooien van bomen of beplanting zeer gevaarlijke situaties (overslag) kunnen ontstaan. Nu er geen ondergrondse leidingen zijn, kan volgens reclamant 'diepwortelende en/of' worden verwijderd;
- 1.5 Tenslotte vraagt reclamant opgenomen te worden in de procedure van vooroverleg ex artikel 3.1.1. lid 1 Bro.

Standpunt gemeente:

- 1.1 Nu blijkt dat binnen het plangebied alleen een 150 kV hoogspanningsleiding aanwezig is, zal in artikel 5.1 de 380 kV hoogspanningsleiding worden verwijderd en zal een belemmeringenstrook van 20 m¹ aan weerszijden van de as worden opgenomen ten behoeve van de 150 kV hoogspanningsleiding;
- 1.2 Naar mening van de gemeente volgt het bouwen ten behoeve van de dubbelbestemming voldoende uit de plansystematiek;
- 1.3 Het bestemmingsplan heeft een algemeen karakter. Om te voorkomen dat de wijze van adviseren door de leidingbeheerder in de toekomst wijzigt, kiest de gemeente ervoor om deze wijze niet vast te leggen;
- 1.4 De gemeente kan zich vinden in het voorstel ;
- 1.5 De gemeente neemt deze zienswijze voor kennisgeving aan en zal in voorkomende gevallen de leidingbeheerder betrekken.

Conclusie: De ingediende zienswijzen zijn deels gegrond en deels ongegrond. De zienswijzen geven aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.