

Bijlage: Maatregelen externe veiligheid

In het plan te borgen maatregelen ter verantwoording van het groepsrisico:

- Handmatig af te schakelen mechanische ventilatie.
- Instructie over de wijze van het afschakelen van de mechanische ventilatie (zie figuur 1)
- De vrije toegankelijkheid en het permanent in stand blijven van de calamiteitenroute (zie figuur 2)

Figuur 1: instructies


De instructie omtrent het afschakelen van de mechanische ventilatie:

Afschakelen mechanische ventilatie bij een incident op het spoor:

Bij een incident met gevaarlijke stoffen kan de veiligheidsregio (brandweer) verzoeken om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie af te sluiten.

- Sluit de mechanische ventilatie af door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Schakel de ventilatie weer in wanneer de veiligheidsregio hiervoor het teken geeft.

De mechanische ventilatie moet standaard ingeschakeld staan voor een goede ventilatie en een gezond binnenklimaat in het appartement.



Figuur 2: oranje omlijnt de calamiteitenroute, rood omkaderd de planlocatie (TTS 2). Kaart: Street Smart©