



 entree terrein personen- en/of vrachtovervoer

 entree gebouw

 uitgang vluchtrappehuizen

 SB sleutelbuis brandweer

 DB aansluitpunt droge blusleiding

 brandpunt 90m/3/10, dienen binnen een straal van 40m 40 v. toegangsdeur te plaatsen, Brandpunt uitgevoerd als primaire bluswatervoorziening

 opstelpaats brandweerwagens, afgm. 10 x 4 m

RIOOL- en HEMELWATERAFVOEREN:
gemeente infrastructuur (Kempenbaan-West) volgens tekeningen Grasveld Civiele techniek
projectnr.: G0101-008, tek.nr. 01K en 04G, d.d. 12-08-2014 en 16-04-2014

De dakvlakken en het afwatersingsysteem dient zodanig op elkaar te zijn afgestemd dat het niet nodig is de dakvlakken op de riolering aan te sluiten. Om overstroming te voorkomen kan de infiltratievoorziening door middel van een overloop aangesloten worden op een gescheiden gemeente rioolaansluiting die alleen bij hevige of langdurige regenval wordt gebruikt. Hemelwaterriool gemeente loopt op oppervlakte water.

- Vuilwater keuken via vetvangput naar gemeenterool.
- Overig water naar gemeenterool.
- Dimensionering leidingen en aansluitingen vlg. NEN3215, uitgave 2011.
- Overige voorzieningen zoals onstopspingsputten, ontluftingsleidingen enz.vlgs. NEN 3215, uitgave 2011.

ONDERWERP
aanvraag omgevingsvergunning

SCHAAL 1:500 GEWIJZIGD 20-01-2015

GET.	ER	30-01-2015(B)	WERKNR.	27-514
------	----	---------------	---------	--------

_____ DATUM 24-12-2014 _____ BA 800

IR. P.A.M. TEUNISSEN
VEURSEWEG 143
2251 AB VOORSCHOTEN
TEL. 071-5623388
FAX 071-5611654
EMAIL: info@teunissen.eu