



AKOESTISCH ONDERZOEK WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAI

LOUIS BOUWMEESTERPLEIN, TILBURG

Opdrachtgever:	BPD
Projectnr:	BPD032
Datum:	18 april 2025

AKOESTISCH ONDERZOEK WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAI

LOUIS BOUWMEESTERPLEIN, TILBURG

Opdrachtgever:	BPD
Projectnr:	BPD032
Rapportnr:	20250418-BPD032-RAP-AKO-VL 1.0
Status:	Concept
Datum:	18 april 2025

Opsteller:
RVH

Verificatie:
LSME

Validatie:
LSME

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl

© 2025 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Situering	5
2.2	Omschrijving	5
2.3	Wegen en verkeersgegevens.....	7
2.3.1	Aandachtsgebieden.....	7
2.3.2	Verkeersgegevens	7
2.3.3	Railverkeersgegevens.....	7
2.4	Rekenmethode en modellering.....	7
3	TOETSINGSKADER.....	9
3.1	Omgevingswet	9
3.1.1	Algemeen	9
3.1.2	Weg- en railverkeerslawaaï	9
3.1.3	Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer	10
3.1.4	Cumulatie.....	10
3.2	Besluit bouwwerken leefomgeving.....	11
4	REKENRESULTATEN	12
4.1	Omgevingswet	12
4.1.1	Wegverkeer	12
4.1.2	Railverkeer	13
4.2	Beschouwing mogelijke maatregelen.....	13
4.2.1	Gecumuleerd en gezamenlijk geluid	14
5	CONCLUSIE.....	15

BIJLAGEN

B1	FIGUREN
B2	TEKENINGEN
B3	INVOERGEGEVENS REKENMODEL
B4	REKENRESULTATEN – WEGVERKEER
B5	REKENRESULTATEN – RAILVERKEER
B6	BEREKENING GECUMULEERD EN GEZAMENLIJK GELUID

1 INLEIDING

In opdracht van BPD is door Kragten een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd voor de realisatie van een appartementencomplex aan het Louis Bouwmeesterplein te Tilburg.

In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Omgevingswet een onderzoek uitgevoerd naar het geluid door wegen en spoorwegen waarvan het geluidaandachtsgebied het plangebied overlapt. Het geluid is getoetst aan het stelsel van standaardwaarden en grenswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).


Het onderzoek is uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode zoals omschreven in de meet- en rekenmethode geluid (spoor)wegen uit bijlagen IVe en IVf van de Omgevingsregeling.

In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, het toetsingskader, de rekenresultaten en de conclusies beschreven.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering


Het plangebied is gelegen in het centrumgebied van Tilburg. In afbeelding 1 is de ligging van het plangebied en de omliggende wegen weergegeven.



Afbeelding 1 Ligging plangebied


2.2 Omschrijving

Het plan betreft de realisatie van een appartementengebouw met circa 480 woningen, diverse voorzieningen en een nieuwe openbare parkeergarage met ongeveer 700 parkeerplaatsen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan groen, met nieuwe openbare ruimtes rondom de nieuwbouw, een groen verhoogd binnenhof en een opwaardering van het Zomerpark. Navolgende afbeelding geeft de globale planopzet. In bijlage 2 zijn de beschikbaar gestelde tekeningen opgenomen.



Afbeelding 2 Planopzet

In afbeelding 3 is een 3D-impressie van het bouwplan gegeven.



Afbeelding 3 3D-impressie bouwplan

2.3 Wegen en verkeersgegevens

2.3.1 Aandachtsgebieden

Een geluidaanachtsgebied is een locatie langs een weg of spoorweg of rond een industrieterrein waarbinnen het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde, in L_{den} (artikel 3.20 Besluit kwaliteit leefomgeving). Voor het bepalen van de omvang van het geluidaanachtsgebied gelden de regels uit bijlage IVc van de Omgevingsregeling.

Wegen

Als van wegen nog geen geluidaanachtsgebied is vastgesteld, worden conform artikel 17.5. (overgangsrecht geluidaanachtsgebied voor gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen) van de Omgevingsregeling standaard afstanden aangehouden (zie paragraaf 3.1.2 van deze rapportage).

Gemeente Tilburg heeft nog geen geluidaanachtsgebieden voor haar gemeentewegen vastgesteld. Zodoende gelden de vaste afstanden op basis van het voornoemde overgangsrecht (artikel 17.5 Omgevingsregeling). Voor de relevante wegen in de nabije omgeving zijn aandachtsgebieden van 100 meter van toepassing.

Spoor

De geluidaanachtsgebieden zijn vastgelegd in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)¹. Hieruit blijkt dat het plangebied net/slechts gedeeltelijk is gelegen binnen het aandachtsgebied van de spoorlijn Eindhoven-Tilburg-Breda.

2.3.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de relevante omliggende wegen zijn – in shapeformaat – beschikbaar gesteld door de gemeente Tilburg. Uitgegaan is van de bestanden “plansituatie”, waarbij het te verwachten planverkeer in de verkeersintensiteiten is opgenomen.

2.3.3 Railverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de spoorlijn zijn afkomstig uit het CVGG. De gegevens zijn te raadplegen en te downloaden via internet².

2.4 Rekenmethode en modellering

Het te verwachten geluid vanwege het (spoor)wegverkeer is bepaald conform de standaard rekenmethode zoals beschreven in de meet- en rekenmethode geluid wegen en spoorwegen uit bijlage IVe en IVf van de Omgevingsregeling. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2024.2, modules Wegverkeerslawai en Railverkeerslawai Omgevingswet.

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen, de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt standaard gerekend met een akoestisch reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

Het geluid is invallend bepaald op een rekenhoogte van 2/3 van de hoogte boven iedere relevante verdiepingvloer³.

In de volgende afbeelding is de ligging van de rekenpunten weergegeven.

¹ <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>

² download 3 april 2025

³ conform artikel 3.2 Omgevingsregeling



Afbeelding 4 Ligging toetspunten

Voor een volledig overzicht van de invoergegevens wordt verwezen naar bijlage 3.

3 TOETSINGSKADER

3.1 Omgevingswet

3.1.1 Algemeen

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Conform het gestelde in de Omgevingswet wordt het geluid door wegen op een geluidgevoelig gebouw berekend in de Europese dosismaat L day-evening-night (Lden).

Geluidgevoelige gebouwen

Een geluidgevoelig gebouw is een:

- Gebouw met een woonfunctie (woningen, verzorgingshuizen, woonwagens en woonschepen)
- Gebouw met een onderwijsfunctie
- Gebouw voor kinderopvang met bedden (buitenschoolse opvang, dagopvang)
- Gebouw voor gezondheidszorg met bedden (ziekenhuis, verpleeghuis, psychiatrische inrichting)

3.1.2 Weg- en railverkeerslawaaï

Geluidaandachtsgebieden

Een geluidaandachtsgebied is een locatie langs een weg waarbinnen het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde. Er zijn ten tijde van het onderzoek nog geen voor het plangebied relevante geluidaandachtsgebieden (gemeentewegen) opgenomen in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG).

Als van wegen nog geen geluidaandachtsgebied is vastgesteld, worden conform artikel 17.5. (overgangsrecht geluidaandachtsgebied voor gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen) van de Omgevingsregeling standaard afstanden aangehouden:

Lid. 1 Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarop de gegevens voor de basisgeluidemissie uiterlijk worden verzameld, bestaat het geluidaandachtsgebied uit het gebied dat zich aan weerszijden van de as van de weg uitstrekt tot de volgende afstand, gemeten vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf van de spoorweg:

- a. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m
- b. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid of een maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m en
- c. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m.

Standaardwaarden en grenswaarden

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat standaardwaarden (artikel 5.78t) en grenswaarden (artikel 5.78u) voor geluid door wegen als instructieregels. Deze waarden zijn van toepassing op het geluid van een geluidbronsoort. In onderstaande tabel zijn de waarden voor wegen opgenomen.

Tabel 1 Standaardwaarden en grenswaarden wegen

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Provinciale wegen Rijkswegen	50 L _{den}	60 L _{den}
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 L _{den}	70 L _{den}
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	55 L _{den}	65 L _{den}

De gemeente kan in haar omgevingsplan afwijken van de standaardwaarden, zowel naar boven als naar beneden. Ten tijde van het onderzoek is het omgevingsplan gemeente Tilburg van rechtswege vastgesteld. Hieruit volgen geen (afwijkende) waarden.

3.1.3 Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer

In paragraaf 5.1.4.2a.5 (artikel 5.78af) van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn regels opgenomen ten aanzien van de indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer vanwege de wijziging van een omgevingsplan (bijvoorbeeld het toelaten van een geluidgevoelig gebouw).

Een omgevingsplan dat een toename van de verkeersintensiteit veroorzaakt op een weg of spoorweg voorziet erin dat het geluid door die weg of spoorweg op geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 1,5 dB toeneemt als gevolg van de toename van de verkeersintensiteit (art. 5.78af Bkl).

In onderhavige situatie is in de door de gemeente aangeleverde bestanden reeds rekening gehouden met de te verwachten verkeersgeneratie van het plan.

3.1.4 Cumulatie

Gecumuleerd geluid

Als het geluid van een geluidbronsoort hoger is dan de standaardwaarde wordt het gecumuleerd geluid beoordeeld (artikel 5.78ac Bkl). Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid (artikel 3.25 Omgevingsregeling). Het gecumuleerd geluid wordt niet getoetst aan het normenkader, maar mede aan de hand van het gecumuleerd geluid beoordeelt het bevoegd gezag of en in welke mate het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten.

Gezamenlijk geluid

Bij overschrijding van de standaardwaarde dient tevens het gezamenlijk geluid bepaald te worden (artikel 5.78ad Bkl). Het gezamenlijk geluid op de gevel is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Het gezamenlijk geluid op de gevel is nodig om de benodigde geluidwering te bepalen om de binnenwaarde van het geluidgevoelig gebouw te borgen.

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Gemeente Tilburg heeft in 2015 een Hogere waarde beleid opgesteld. Ondanks dat dit is opgestelde onder de oude wetgeving (Wet geluidhinder) kan dit beleid nog worden gehanteerd bij de beschouwing van de gecumuleerde geluidbelasting en geluidluwe gevels.

Gemeente stelt in haar beleid dat een gevel als geluidluw wordt aangemerkt, indien de geluidbelasting ten hoogste 55 dB bedraagt.

3.3 Besluit bouwwerken leefomgeving

Overeenkomstig artikel 4.102 van het Besluit bouwwerken leefomgeving heeft een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van ten minste 20 dB. Conform artikel 4.103, eerste lid is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied:


- a. niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid, bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 33 dB; en
- b. niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit toegestane geluid door activiteiten, bedoeld in paragraaf 5.1.4.2.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 35 dB(A), tenzij dit geluid is betrokken bij het bepalen van het gezamenlijke geluid, bedoeld onder a.

4 REKENRESULTATEN


4.1 Omgevingswet

4.1.1 Wegverkeer

Navolgende afbeelding geeft een grafisch overzicht van het geluid vanwege verkeer op de gemeentewegen. Weergegeven zijn de immissiepunten met een geluidbelasting van meer dan de standaardwaarde. Bijlage 4 geeft de volledige resultaten.




Afbeelding 5 Berekend geluid wegverkeer – noordelijk plandeel



Afbeelding 6 Berekend geluid wegverkeer – noordelijk plandeel (detail)

Het geluid vanwege gemeentewegen bedraagt maximaal 58 dB. Dit voldoet aan ruimschoots aan de grenswaarde van 70 dB voor gemeentewegen, maar bedraagt meer dan de standaardwaarde van 53 dB. In § 4.2 wordt dit geluid nader beschouwd en wordt eveneens gekeken naar mogelijke geluidreducerende maatregelen.

In de navolgende afbeelding zijn de berekende geluidbelastingen vanwege wegverkeer middels verticale geluidcontouren weergegeven.



Afbeelding 7 Grafische weergave gevelgeluidbelasting wegverkeer

Uit bovenstaande afbeelding alsmede de afbeeldingen 5 en 6 volgt dat de noordelijk gelegen gevels van het plan een geluidbelasting van meer dan 53 dB ontvangen. De overige gevels, inclusief de naar de binnenzijde van het plan gerichte gevels, hebben een geluidbelasting van minder dan 53 dB.

4.1.2 Railverkeer

De geluidbelasting vanwege de spoorweg bedraagt ten hoogste 52 dB. De standaardwaarde wordt hiermee gerespecteerd. Verdere beschouwing van deze geluidbelastingen is niet aan de orde.

4.2 Beschouwing mogelijke maatregelen

In verband met de overschrijding van de standaardwaarde van L_{den} 53 dB voor het wegverkeer zijn mogelijke maatregelen waarmee het geluid verlaagd kan worden beschouwd.

Maatregelen kunnen bestaan uit:

- bronmaatregelen
- overdrachtsmaatregelen
- maatregelen bij de ontvanger

Het terugdringen van de verkeersintensiteit en/of het verlagen van de maximum snelheid op gemeentelijke wegen stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Bovendien is hiervoor de medewerking van gemeente en wegbeheerder benodigd. Het verlagen van de snelheid op de meest relevante wegen is onrealistisch aangezien de maximum toegestane snelheid reeds 30 km/uur bedraagt.

Het vervangen van het wegdek door een geluidreducerend wegdek is niet wenselijk of doelmatig. Het toepassen van een geluidreducerend wegdek zoals dunne deklaag type B of SMA NL 11B kan het geluid met maximaal 4 dB worden verlaagd. Indien een dergelijk geluidreducerend wegdek wordt aangebracht, wordt de standaardwaarde alsnog overschreden. Het vervangen van het huidige wegdek door een stiller wegdek is derhalve niet doelmatig.

Om het geluid te reduceren tot de standaardwaarde kan afscherming worden gerealiseerd tussen het appartementengebouw en de weg. Normale toegang tot het appartementengebouw wordt hierdoor verhinderd. Daarnaast wordt het zicht vanuit de woningen ontnomen. Bovendien betreft het in deze specifieke situatie hoogbouw, waardoor een zeer hoog scherm nodig is om voor de bovenste bouwlagen voldoende geluidreductie te realiseren. Het plaatsen van geluidschermen in stedelijke situaties is meestal ongewenst en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Uit het bovenstaande volgt dat maatregelen om het geluid vanwege wegverkeerslawaai te reduceren redelijkerwijs niet kunnen worden toegepast. Teneinde een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen zal een onderzoek gevelgeluidwering moeten worden uitgevoerd.

4.3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Het gecumuleerde geluid, berekend volgens artikel 3.25 Omgevingsregeling bedraagt ten hoogste 58 dB (zie bijlage 6). In § 4.1.1 is reeds vermeld dat het merendeel van de beschouwde gevels een geluidbelasting van minder dan de standaardwaarde van 53 dB hebben. Deze gevels kunnen daarmee als geluidluw worden aangemerkt, waardoor, conform artikel 5.78ab Bkl, het belang van de gezondheid wordt betrokken.

Het gezamenlijk geluid bedraagt eveneens ten hoogste 58 dB. Middels een onderzoek naar de gevelgeluidwering zal een binnenniveau van ten hoogste 33 dB (conform het Besluit bouwwerken leefomgeving) geborgd moeten worden. Dit geluidniveau garandeert een aanvaardbaar en gezond akoestisch binnenklimaat.

5 CONCLUSIE

In opdracht van BPD is door Kragten een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd voor de realisatie van een appartementencomplex aan het Louis Bouwmeesterplein te Tilburg.

In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Omgevingswet een onderzoek uitgevoerd naar het geluid door wegen en spoorwegen waarvan het geluidaandachtsgebied het plangebied overlapt. Het geluid is getoetst aan het stelsel van standaardwaarden en grenswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving.


Uit de rekenresultaten volgt dat het geluid L_{den} vanwege gemeentewegen ten hoogste 58 dB bedraagt. Deze waarde overschrijdt de standaardwaarden voor wegverkeer, maar de grenswaarden worden gerespecteerd. Maatregelen teneinde het geluid te reduceren zijn niet uitvoerbaar of stuiten op bezwaren van verkeerskundige of stedenbouwkundige aard.

Het geluid vanwege railverkeer voldoet aan de standaardwaarde.

Het gecumuleerd geluid bedraagt ten hoogste 58 dB. Middels een onderzoek naar de gevelgeluidwering, op basis van het bepaalde gezamenlijke geluid (ten hoogste 58 dB), zal bovendien een binnenniveau van ten hoogste 33 dB geborgd moeten worden. Op die wijze zal sprake zijn van een regulier en akoestisch gezond binnenklimaat.

BIJLAGEN


B1 FIGUREN




Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel: immissiepunten



Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel: gebouwhoogtes




Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel: bronnen wegverkeer



Omgevingswet, railverkeer, [versie 1.0 - railverkeer], Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 4: Grafische weergave rekenmodel: bronnen railverkeer

B2 TEKENINGEN



Legenda

19504 m2

Plangebied

9084 m2

Footprint plint en parkeerlaag - laag begane grond (parkeerlaag -1 en -2 binnen dezelfde grens)

5506 m2

Footprint bouwvolumes - vanaf laag 1 (exclusief overstek accent zijde Zomerstraat)

2813 m2

Dek semi - openbaar gebied - laag 1 - binnenzijde blok

766 m2

Private zone - buitenruimte woningen - laag 1 - binnenzijde blok

217 m2

Private zone - buitenruimte woningen - zijde Zomerpark - Kloosterstraat

1682 m2

Verharding - rijbaan (exclusief ondergrondse entree parkeergarage)

362 m2

Verharding - fietspad / strook

2184 m2

Verharding - trottoir

975 m2

Verharding - Zomerpark

3959 m2

Groene inrichting - Zomerpark

871 m2

Groene inrichting - overig

168 m2

Water

Positie bestaande bomen Zomerpark

Inmeting boomkronen bestaande bomen Zomerpark (BEA 13-04-2023)

Bronvermelding			
digitaal bestand:	bron:	datum:	versie:
BGT ondergrond	PDOK	4-8-2022	1
Stedenbouwkundig plan	Wissing	24-02-2025	
OR op basis voorstel MTD	MTD	05-03-2024	

project

naamLouis Bouwmeesterplein, Tilburg

opdrachtgeverBPD

tekening

titelRuimtegebruik

nummer080821-R001-00

blad01

statusConcept

schaal en formaat1 : 500 A1

datum24-02-2025

getekend doorJoost Konings

revisie

revisienummer3

revisiedatum24-02-2025

gewijzigd doorJK

omschrijvingactualisatie op plan

aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, kadastrale grenzen zijn indicatief

ruimtelijke denkers

wissing

www.wissing.nl


Hoogte

Het totale bouwvolume is circa 74.222m² BVO. Dit volume is als volgt opgebouwd:

- Een parkeergarage met 3 parkeerlagen waarvan 2 ondergronds zijn gelegen.
- De laag op maaiveld is 'ingepakt' met levendige functies. Een aantrekkelijke actieve plintlaag
- Een groen woondek op ca 4 meter hoogte dat wordt omsloten door een stadse woonplint van max 16 a 19 meter hoog inclusief setback.
- De vier hoogte accenten hebben de volgende bouwhoogtes
 - Kloosterstraat: ca.28 m.
 - Schouwburging: ca.31 m.
 - Zomerstaat: ca.49 m.
 - Zomerpark: ca.70 m.
- Accenten worden met een 2- laagse setback 'gekroond'.
- De basislaag krijgt maximaal 1 laag met setback.

De accenten dienen extra aandacht te krijgen in de verdere uitwerking om te voorkomen dat de Schouwburg zich 'versmelt' met het blok. Ook dient er nadere aandacht te zijn voor richting en rankheid van de accenten

Voor het hoogteaccent van 70m is bij de uitwerking een nadere onderbouwing i.r.t. het hoogbouwbeleid vereist.



massavolume model (maatvoeringen kunnen in de uitwerking nog iets afwijken)

B3 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: wegverkeer

 Model eigenschap

Omschrijving	wegverkeer
Verantwoordelijke	rvh
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	rvh op 3-4-2025
Laatst ingezien door	rvh op 18-4-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Model: wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	Hbron	Lengte	Wegdek	V (LV(D))	V (MV(D))	V (ZV(D))	Totaal aantal	LV(D)
14373	Schouwburgring	133601,99	396293,96	0,00	0,75	26,90	W1	30	30	30	12499,42	777,70
14474	Schouwburgring	133628,64	396293,35	0,00	0,75	110,90	W1	30	30	30	12499,42	777,70
15074	Lieve-Vrouweplein	133649,17	396147,56	0,00	0,75	36,25	W1	30	30	30	7275,00	466,77
16355	Zomerstraat	133737,58	396272,59	0,00	0,75	35,42	W1	30	30	30	3835,66	244,56
17133	Schoolstraat	133705,41	396393,91	0,00	0,75	98,24	W1	30	30	30	0,00	--
18490	Lange Schijfstraat	133637,64	396181,75	0,00	0,75	60,91	W1	30	30	30	7706,50	493,89
22361	Louis Bouwmeesterplein	133851,38	396198,00	0,00	0,75	34,79	W1	30	30	30	2630,37	171,47
23212	Schouwburgring	133737,58	396272,59	0,00	0,75	134,87	W1	30	30	30	8651,31	530,26
28980	Sint Annaplein	133630,24	396057,94	0,00	0,75	55,41	W1	30	30	30	7106,67	459,30
29146	Vincentiusstraat	133705,41	396393,91	0,00	0,75	141,58	W1	30	30	30	0,00	--
29503	Sint Annaplein	133649,17	396147,56	0,00	0,75	42,61	W1	30	30	30	10882,37	695,54
34916	Trouwlaan	133630,24	396057,94	0,00	0,75	88,04	W1	30	30	30	5469,83	353,15
37686	Bredaseweg	133499,58	396301,18	0,00	0,75	74,43	W1	30	30	30	9357,98	589,05
54051	Schoolstraat	133705,41	396393,91	0,00	0,75	52,05	W1	30	30	30	0,00	--
60580	Nazarethstraat	133695,23	395897,52	0,00	0,75	129,22	W1	30	30	30	1543,18	98,36
60581	Nazarethstraat	133630,24	396057,94	0,00	0,75	61,95	W1	30	30	30	1834,70	115,94
60616	Schouwburgring	134065,39	396186,01	0,00	0,75	47,66	W1	30	30	30	5986,27	358,79
60806	Zomerstraat	133649,17	396147,56	0,00	0,75	123,55	W1	30	30	30	6313,92	405,66
61194	Schoolstraat	133737,58	396272,59	0,00	0,75	46,39	W1	30	30	30	12,45	--
61313	Capucijnenstraat	133637,64	396181,75	0,00	0,75	123,10	W1	30	30	30	431,50	27,40
61314	Capucijnenstraat	133518,24	396153,40	0,00	0,75	43,59	W1	30	30	30	490,98	31,49
61702	Heuvelstraat	133745,83	396318,09	0,00	0,75	80,77	W1	30	30	30	12,45	--
61703	Heuvelstraat	133823,50	396295,94	0,00	0,75	97,30	W1	30	30	30	12,45	--
61704	Nieuwlandstraat	133908,97	396313,98	0,00	0,75	39,85	W1	30	30	30	12,45	--
61705	Nieuwlandstraat	133887,12	396346,81	0,00	0,75	112,44	W1	30	30	30	12,45	--
61706	Nieuwlandstraat	133821,97	396452,77	0,00	0,75	12,45	W1	30	30	30	12,45	--
62192	Korvelseweg	133566,01	396024,60	0,00	0,75	25,16	W1	30	30	30	4386,22	277,94
62193	Korvelseweg	133628,74	396110,17	0,00	0,75	81,27	W1	30	30	30	4386,22	277,94
81025	Schouwburgring	133573,30	396304,81	0,00	0,75	13,75	W1	30	30	30	9357,98	589,05
81026	Schouwburgring	133601,99	396293,96	0,00	0,75	17,83	W1	30	30	30	12499,42	777,70
81028	Noordhoekring	133565,33	396350,40	0,00	0,75	41,12	W1	30	30	30	4730,50	286,53
81030	Lange Schijfstraat	133616,20	396238,76	0,00	0,75	53,71	W1	30	30	30	7706,50	493,89
81031	Schouwburgring	133586,59	396301,31	0,00	0,75	18,71	W1	30	30	30	7706,50	493,89
81032	Schouwburgring	133586,59	396301,31	0,00	0,75	16,04	W1	30	30	30	4730,50	286,53
675417	Schouwburgring	133865,40	396229,72	0,00	0,75	100,45	W1	30	30	30	6020,94	359,15
675418	Schouwburgring	134018,00	396191,00	0,00	0,75	57,57	W1	30	30	30	6020,94	359,15
687760	Korte Tuinstraat	133887,12	396346,81	0,00	0,75	29,86	W1	--	--	--	0,00	--

Model:	wegverkeer							
Groep:	(hoofdgroep)							
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer							
Naam	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
14373	401,73	78,92	43,68	13,06	4,74	23,57	6,44	1,33
14474	401,73	78,92	43,68	13,06	4,74	23,57	6,44	1,33
15074	241,44	54,69	13,22	3,63	1,46	5,93	1,55	0,60
16355	126,87	28,66	8,05	2,21	0,89	3,61	0,95	0,36
17133	--	--	--	--	--	--	--	--
18490	255,61	57,86	14,41	3,94	1,59	6,49	1,70	0,65
22361	88,61	17,38	3,61	1,08	0,39	1,95	0,53	0,11
23212	273,99	53,89	35,44	10,61	3,85	19,12	5,22	1,09
28980	237,34	46,55	12,79	3,84	1,39	6,90	1,90	0,39
29146	--	--	--	--	--	--	--	--
29503	360,39	81,50	21,66	5,94	2,39	9,74	2,55	0,98
34916	182,56	35,79	10,10	3,01	1,09	5,42	1,50	0,31
37686	305,34	69,02	25,54	7,00	2,82	11,46	3,00	1,15
54051	--	--	--	--	--	--	--	--
60580	50,78	9,97	3,77	1,13	0,41	2,03	0,56	0,12
60581	59,91	11,76	5,14	1,54	0,56	2,76	0,76	0,16
60616	185,27	36,49	30,23	9,02	3,29	16,29	4,45	0,93
60806	210,32	47,52	11,13	3,05	1,23	5,02	1,31	0,50
61194	--	--	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02
61313	14,13	2,78	1,12	0,33	0,12	0,61	0,17	0,03
61314	16,28	3,19	1,04	0,31	0,11	0,56	0,15	0,03
61702	--	--	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02
61703	--	--	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02
61704	--	--	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02
61705	--	--	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02
61706	--	--	0,58	0,17	0,06	0,31	0,09	0,02
62192	144,18	32,59	10,40	2,86	1,15	4,66	1,23	0,47
62193	144,18	32,59	10,40	2,86	1,15	4,66	1,23	0,47
81025	305,34	69,02	25,54	7,00	2,82	11,46	3,00	1,15
81026	401,73	78,92	43,68	13,06	4,74	23,57	6,44	1,33
81028	147,76	29,11	21,91	6,54	2,38	11,82	3,23	0,67
81030	255,61	57,86	14,41	3,94	1,59	6,49	1,70	0,65
81031	255,61	57,86	14,41	3,94	1,59	6,49	1,70	0,65
81032	147,76	29,11	21,91	6,54	2,38	11,82	3,23	0,67
675417	185,10	36,50	31,88	9,51	3,46	17,19	4,68	0,98
675418	185,10	36,50	31,88	9,51	3,46	17,19	4,68	0,98
687760	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslaaui - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	plint noord	133733,82	396218,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
02	plint noord	133742,69	396223,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
03	plint noord	133750,64	396228,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
04	plint noord	133754,03	396236,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
05	plint noord	133761,05	396240,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
06	plint noord	133769,67	396246,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
07	plint noord	133782,29	396246,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
08	plint noord	133793,73	396242,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
09	plint noord	133804,56	396238,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
10	plint noord	133815,16	396235,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
11	plint noord	133818,29	396229,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
12	plint noord	133816,01	396222,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
13	plint noord	133814,42	396217,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
14	plint noord	133808,85	396215,82	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
15	plint noord	133802,40	396217,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
16	plint noord	133795,48	396220,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
17	plint noord	133789,03	396222,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
18	plint noord	133781,78	396218,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
19	plint noord	133774,29	396213,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
20	plint noord	133769,35	396210,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
21	plint noord	133765,46	396213,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
22	plint noord	133761,81	396218,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
23	plint noord	133753,06	396218,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
24	plint noord	133747,95	396215,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
25	plint noord	133749,30	396208,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
26	plint noord	133754,28	396200,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
27	plint noord	133758,83	396192,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
28	plint noord	133762,91	396186,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
29	plint noord	133759,83	396182,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
30	plint noord	133753,11	396183,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
31	plint noord	133749,34	396188,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
32	plint noord	133745,56	396194,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
33	plint noord	133741,52	396201,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
34	plint noord	133737,91	396207,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
35	plint noord	133733,18	396214,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
36A	accent noord	133755,70	396236,54	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	--	--	Ja
37	accent noord	133761,30	396240,07	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja

Model: wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
38	accent noord	133770,00	396245,58	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
39	accent noord	133775,05	396243,07	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
40	accent noord	133778,45	396237,70	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
41	accent noord	133781,29	396233,22	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
42	accent noord	133784,58	396228,03	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
43	accent noord	133782,32	396219,16	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
44A	accent noord	133775,43	396214,80	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	32,00	35,00	Ja
45A	accent noord	133766,24	396212,31	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	32,00	35,00	Ja
46A	accent noord	133762,54	396218,14	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	32,00	35,00	Ja
47	accent noord	133758,89	396223,84	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
48A	accent noord	133755,84	396228,67	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	32,00	35,00	Ja
49	plint oost	133830,30	396227,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
50	plint oost	133843,17	396223,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
51	plint oost	133846,22	396217,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
52	plint oost	133846,93	396206,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
53	plint oost	133842,54	396191,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
54	plint oost	133836,30	396171,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
55	plint oost	133840,39	396159,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
56	plint oost	133843,74	396146,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
57	plint oost	133833,95	396139,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
58	plint oost	133826,37	396135,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
59	plint oost	133817,43	396144,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
60	plint oost	133815,29	396162,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
61	plint oost	133814,61	396171,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
62	plint oost	133817,47	396180,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
63	plint oost	133821,87	396194,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
64	plint oost	133818,92	396205,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
65	plint oost	133822,22	396215,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
66	plint oost	133824,62	396223,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
67	accent oost	133828,55	396224,85	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
68	accent oost	133840,10	396220,98	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
69	accent oost	133842,96	396216,32	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
70	accent oost	133840,33	396208,46	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
71	accent oost	133838,33	396202,50	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
72	accent oost	133837,03	396198,60	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
73	accent oost	133833,34	396195,99	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
74	accent oost	133825,63	396198,57	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja

Model: wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
75	accent zuid	133821,30	396160,34	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
76	accent zuid	133827,82	396164,53	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
77	accent zuid	133833,52	396164,27	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
78	accent zuid	133837,50	396158,08	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
79	accent zuid	133841,26	396152,23	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
80	accent zuid	133839,96	396147,33	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
81	accent zuid	133833,30	396143,05	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
82	accent zuid	133826,43	396138,64	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
83	accent zuid	133821,99	396138,30	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
84	accent zuid	133817,94	396144,60	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
85	accent zuid	133813,24	396151,92	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
86	plint west	133811,20	396144,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
87	plint west	133816,17	396136,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
88	plint west	133813,36	396129,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
89	plint west	133805,85	396124,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
90	plint west	133796,69	396118,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
91	plint west	133789,44	396122,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
92	plint west	133782,62	396133,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
93	plint west	133775,13	396144,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
94	plint west	133770,97	396159,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
95	plint west	133764,85	396169,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
96	plint west	133765,47	396176,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
97	plint west	133774,21	396182,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
98	plint west	133782,88	396187,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
99	plint west	133789,72	396186,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
100	plint west	133796,69	396175,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
101	plint west	133794,68	396168,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
102	plint west	133786,27	396163,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
103	plint west	133783,77	396157,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
104	plint west	133788,40	396150,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
105	plint west	133793,03	396143,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
106	plint west	133799,99	396140,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
107	plint west	133806,08	396143,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
108A	accent west	133797,36	396170,72	0,00	Relatief	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Ja
109A	accent west	133788,99	396165,40	0,00	Relatief	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Ja
110	accent west	133780,03	396159,75	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
111	accent west	133775,08	396156,60	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja

Model: wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
112A	accent west	133771,80	396158,63	0,00	Relatief	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Ja
113A	accent west	133765,59	396168,41	0,00	Relatief	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Ja
114A	accent west	133766,07	396176,39	0,00	Relatief	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Ja
115A	accent west	133775,17	396182,17	0,00	Relatief	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Ja
116A	accent west	133783,72	396187,67	0,00	Relatief	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Ja
117A	accent west	133789,55	396185,41	0,00	Relatief	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Ja
118A	accent west	133796,59	396174,23	0,00	Relatief	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Ja
36	accent noord	133754,25	396235,61	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
37A	accent noord	133762,17	396240,64	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	--	--	Ja
38A	accent noord	133770,81	396246,11	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	--	--	Ja
39A	accent noord	133775,45	396242,35	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	32,00	35,00	Ja
40A	accent noord	133778,85	396236,97	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	32,00	35,00	Ja
41A	accent noord	133781,69	396232,50	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	32,00	35,00	Ja
42A	accent noord	133784,98	396227,30	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	32,00	35,00	Ja
43A	accent noord	133783,27	396219,74	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	32,00	35,00	Ja
44	accent noord	133774,49	396214,20	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
45	accent noord	133765,71	396213,15	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
46	accent noord	133762,04	396218,95	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
47	accent noord	133758,57	396224,43	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
48	accent noord	133755,43	396229,39	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
114	accent west	133765,13	396175,76	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
115	accent west	133774,46	396181,69	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
116	accent west	133783,10	396187,19	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
117	accent west	133789,10	396186,08	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
118	accent west	133796,32	396174,66	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
112	accent west	133771,34	396159,34	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
113	accent west	133765,14	396169,09	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
108	accent west	133796,64	396170,31	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
109	accent west	133787,99	396164,81	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
110A	accent west	133781,01	396160,36	0,00	Relatief	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Ja
111A	accent west	133776,08	396157,18	0,00	Relatief	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	Ja
108B	accent west	133797,93	396171,13	0,00	Relatief	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	Ja
109B	accent west	133789,96	396165,86	0,00	Relatief	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	Ja
112B	accent west	133772,21	396158,05	0,00	Relatief	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	Ja
113B	accent west	133766,03	396167,76	0,00	Relatief	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	Ja
114B	accent west	133767,01	396176,88	0,00	Relatief	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	Ja
115B	accent west	133776,11	396182,66	0,00	Relatief	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	Ja

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
116B	accent west	133784,70	396188,13	0,00	Relatief	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	Ja
117B	accent west	133789,82	396184,96	0,00	Relatief	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	Ja
118B	accent west	133796,85	396173,81	0,00	Relatief	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	Ja
110B	accent west	133781,98	396160,82	0,00	Relatief	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	Ja
111B	accent west	133777,06	396157,64	0,00	Relatief	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	Ja
65A	accent oost	133822,84	396216,68	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
66A	accent oost	133825,23	396223,74	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
64A	accent oost	133819,54	396207,02	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja

B4 REKENRESULTATEN – WEGVERKEER

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	plint noord		133733,82	396218,13	2,00	54,9	51,7	45,4	55,4
01_B	plint noord		133733,82	396218,13	5,00	55,3	52,0	45,8	55,8
01_C	plint noord		133733,82	396218,13	8,00	55,1	51,8	45,5	55,5
01_D	plint noord		133733,82	396218,13	11,00	54,7	51,4	45,1	55,2
01_E	plint noord		133733,82	396218,13	14,00	54,3	51,0	44,7	54,8
01_F	plint noord		133733,82	396218,13	17,00	53,9	50,6	44,3	54,4
02_A	plint noord		133742,69	396223,84	2,00	53,4	50,2	43,9	53,9
02_B	plint noord		133742,69	396223,84	5,00	54,1	50,8	44,5	54,6
02_C	plint noord		133742,69	396223,84	8,00	54,1	50,8	44,5	54,5
02_D	plint noord		133742,69	396223,84	11,00	53,9	50,6	44,3	54,3
02_E	plint noord		133742,69	396223,84	14,00	53,6	50,3	44,0	54,1
02_F	plint noord		133742,69	396223,84	17,00	53,3	50,0	43,6	53,8
03_A	plint noord		133750,64	396228,97	2,00	52,1	48,9	42,6	52,6
03_B	plint noord		133750,64	396228,97	5,00	53,0	49,7	43,4	53,5
03_C	plint noord		133750,64	396228,97	8,00	53,1	49,8	43,4	53,5
03_D	plint noord		133750,64	396228,97	11,00	53,0	49,7	43,3	53,5
03_E	plint noord		133750,64	396228,97	14,00	52,8	49,5	43,1	53,3
03_F	plint noord		133750,64	396228,97	17,00	52,6	49,3	42,9	53,0
04_A	plint noord		133754,03	396236,04	2,00	52,8	49,5	43,1	53,2
04_B	plint noord		133754,03	396236,04	5,00	53,7	50,3	43,8	54,1
04_C	plint noord		133754,03	396236,04	8,00	53,8	50,4	43,9	54,2
04_D	plint noord		133754,03	396236,04	11,00	53,7	50,3	43,8	54,0
04_E	plint noord		133754,03	396236,04	14,00	53,5	50,0	43,6	53,8
04_F	plint noord		133754,03	396236,04	17,00	53,2	49,8	43,3	53,5
05_A	plint noord		133761,05	396240,58	2,00	53,0	49,6	43,0	53,3
05_B	plint noord		133761,05	396240,58	5,00	53,7	50,3	43,7	54,0
05_C	plint noord		133761,05	396240,58	8,00	53,8	50,4	43,8	54,1
05_D	plint noord		133761,05	396240,58	11,00	53,7	50,2	43,6	54,0
05_E	plint noord		133761,05	396240,58	14,00	53,5	50,0	43,4	53,7
05_F	plint noord		133761,05	396240,58	17,00	53,2	49,8	43,2	53,5
06_A	plint noord		133769,67	396246,17	2,00	55,0	51,5	44,9	55,3
06_B	plint noord		133769,67	396246,17	5,00	55,4	51,9	45,2	55,6
06_C	plint noord		133769,67	396246,17	8,00	55,3	51,7	45,1	55,5
06_D	plint noord		133769,67	396246,17	11,00	54,9	51,4	44,8	55,2
06_E	plint noord		133769,67	396246,17	14,00	54,6	51,1	44,4	54,8
06_F	plint noord		133769,67	396246,17	17,00	54,2	50,7	44,1	54,5
07_A	plint noord		133782,29	396246,07	2,00	57,6	54,1	47,4	57,8
07_B	plint noord		133782,29	396246,07	5,00	57,8	54,2	47,5	58,0
07_C	plint noord		133782,29	396246,07	8,00	57,3	53,7	47,0	57,5
07_D	plint noord		133782,29	396246,07	11,00	56,8	53,2	46,5	57,0
07_E	plint noord		133782,29	396246,07	14,00	56,4	52,8	46,1	56,6
07_F	plint noord		133782,29	396246,07	17,00	55,9	52,4	45,6	56,1
08_A	plint noord		133793,73	396242,40	2,00	57,8	54,2	47,5	58,0
08_B	plint noord		133793,73	396242,40	5,00	57,8	54,3	47,5	58,0
08_C	plint noord		133793,73	396242,40	8,00	57,3	53,7	47,0	57,5
08_D	plint noord		133793,73	396242,40	11,00	56,8	53,2	46,5	57,0
08_E	plint noord		133793,73	396242,40	14,00	56,3	52,8	46,0	56,5
08_F	plint noord		133793,73	396242,40	17,00	55,9	52,3	45,6	56,1
09_A	plint noord		133804,56	396238,93	2,00	57,7	54,2	47,5	57,9
09_B	plint noord		133804,56	396238,93	5,00	57,8	54,2	47,5	58,0
09_C	plint noord		133804,56	396238,93	8,00	57,2	53,7	46,9	57,4
09_D	plint noord		133804,56	396238,93	11,00	56,7	53,1	46,4	56,9
09_E	plint noord		133804,56	396238,93	14,00	56,2	52,7	45,9	56,4
09_F	plint noord		133804,56	396238,93	17,00	55,8	52,2	45,5	56,0
100_A	plint west		133796,69	396175,06	2,00	33,9	30,7	24,0	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_B	plint west		133796,69	396175,06	5,00	35,8	32,4	25,7	36,0
100_C	plint west		133796,69	396175,06	8,00	37,0	33,4	26,7	37,1
100_D	plint west		133796,69	396175,06	11,00	37,1	33,5	26,8	37,3
100_E	plint west		133796,69	396175,06	14,00	37,2	33,6	26,8	37,3
101_A	plint west		133794,68	396168,47	2,00	22,3	19,2	12,6	22,8
101_B	plint west		133794,68	396168,47	5,00	23,0	19,8	13,2	23,4
101_C	plint west		133794,68	396168,47	8,00	24,1	20,7	14,1	24,4
101_D	plint west		133794,68	396168,47	11,00	25,5	22,1	15,5	25,8
101_E	plint west		133794,68	396168,47	14,00	27,1	23,6	17,1	27,4
102_A	plint west		133786,27	396163,05	2,00	21,8	18,7	12,1	22,3
102_B	plint west		133786,27	396163,05	5,00	22,2	19,0	12,4	22,6
102_C	plint west		133786,27	396163,05	8,00	23,1	19,8	13,1	23,4
102_D	plint west		133786,27	396163,05	11,00	24,4	20,9	14,3	24,6
102_E	plint west		133786,27	396163,05	14,00	26,4	22,9	16,3	26,6
103_A	plint west		133783,77	396157,78	2,00	23,2	20,1	13,4	23,7
103_B	plint west		133783,77	396157,78	5,00	24,0	20,7	14,1	24,4
103_C	plint west		133783,77	396157,78	8,00	25,0	21,6	15,0	25,3
103_D	plint west		133783,77	396157,78	11,00	26,1	22,6	15,9	26,3
103_E	plint west		133783,77	396157,78	14,00	27,0	23,5	16,8	27,2
104_A	plint west		133788,40	396150,54	2,00	27,1	24,0	17,3	27,6
104_B	plint west		133788,40	396150,54	5,00	28,3	25,1	18,4	28,7
104_C	plint west		133788,40	396150,54	8,00	29,5	26,1	19,4	29,8
104_D	plint west		133788,40	396150,54	11,00	30,4	26,9	20,2	30,6
104_E	plint west		133788,40	396150,54	14,00	30,6	27,1	20,3	30,8
105_A	plint west		133793,03	396143,29	2,00	31,9	28,8	22,1	32,3
105_B	plint west		133793,03	396143,29	5,00	33,1	29,9	23,1	33,5
105_C	plint west		133793,03	396143,29	8,00	34,3	30,9	24,2	34,6
105_D	plint west		133793,03	396143,29	11,00	35,3	31,7	25,0	35,5
105_E	plint west		133793,03	396143,29	14,00	35,4	31,9	25,1	35,6
106_A	plint west		133799,99	396140,18	2,00	32,3	29,2	22,5	32,8
106_B	plint west		133799,99	396140,18	5,00	33,4	30,2	23,5	33,8
106_C	plint west		133799,99	396140,18	8,00	34,6	31,2	24,4	34,8
106_D	plint west		133799,99	396140,18	11,00	35,5	32,0	25,3	35,8
106_E	plint west		133799,99	396140,18	14,00	36,1	32,6	25,9	36,3
107_A	plint west		133806,08	396143,97	2,00	31,4	28,3	21,6	31,8
107_B	plint west		133806,08	396143,97	5,00	32,6	29,3	22,6	32,9
107_C	plint west		133806,08	396143,97	8,00	33,7	30,3	23,6	34,0
107_D	plint west		133806,08	396143,97	11,00	34,7	31,2	24,5	34,9
107_E	plint west		133806,08	396143,97	14,00	35,1	31,6	25,0	35,4
108A_A	accent west		133797,36	396170,72	35,00	36,0	32,3	25,7	36,2
108A_B	accent west		133797,36	396170,72	38,00	36,4	32,7	26,1	36,6
108A_C	accent west		133797,36	396170,72	41,00	36,5	32,9	26,2	36,7
108A_D	accent west		133797,36	396170,72	44,00	37,0	33,3	26,6	37,1
108A_E	accent west		133797,36	396170,72	47,00	37,3	33,7	27,0	37,5
108A_F	accent west		133797,36	396170,72	50,00	37,5	33,9	27,2	37,7
108B_A	accent west		133797,93	396171,13	53,00	37,6	34,0	27,2	37,7
108B_B	accent west		133797,93	396171,13	56,00	37,7	34,1	27,4	37,9
108B_C	accent west		133797,93	396171,13	59,00	37,8	34,2	27,5	38,0
108B_D	accent west		133797,93	396171,13	62,00	37,8	34,2	27,5	38,0
108B_E	accent west		133797,93	396171,13	65,00	37,9	34,3	27,6	38,1
108B_F	accent west		133797,93	396171,13	68,00	38,0	34,4	27,7	38,1
108_A	accent west		133796,64	396170,31	17,00	28,2	24,7	18,1	28,4
108_B	accent west		133796,64	396170,31	20,00	30,2	26,7	20,0	30,4
108_C	accent west		133796,64	396170,31	23,00	32,3	28,6	22,0	32,4
108_D	accent west		133796,64	396170,31	26,00	33,5	29,8	23,1	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
108_E	accent west	133796,64	396170,31	29,00	34,4	30,7	24,0	34,5	
108_F	accent west	133796,64	396170,31	32,00	35,4	31,7	25,0	35,5	
109A_A	accent west	133788,99	396165,40	35,00	35,5	31,8	25,1	35,6	
109A_B	accent west	133788,99	396165,40	38,00	35,9	32,3	25,6	36,1	
109A_C	accent west	133788,99	396165,40	41,00	36,1	32,5	25,8	36,3	
109A_D	accent west	133788,99	396165,40	44,00	36,0	32,4	25,7	36,2	
109A_E	accent west	133788,99	396165,40	47,00	36,3	32,7	26,0	36,5	
109A_F	accent west	133788,99	396165,40	50,00	36,6	33,0	26,3	36,8	
109B_A	accent west	133789,96	396165,86	53,00	36,8	33,2	26,5	36,9	
109B_B	accent west	133789,96	396165,86	56,00	36,9	33,3	26,6	37,1	
109B_C	accent west	133789,96	396165,86	59,00	37,0	33,4	26,7	37,2	
109B_D	accent west	133789,96	396165,86	62,00	37,1	33,5	26,8	37,3	
109B_E	accent west	133789,96	396165,86	65,00	37,2	33,6	26,9	37,4	
109B_F	accent west	133789,96	396165,86	68,00	37,3	33,7	26,9	37,4	
109_A	accent west	133787,99	396164,81	17,00	27,5	24,0	17,4	27,7	
109_B	accent west	133787,99	396164,81	20,00	29,0	25,5	18,9	29,3	
109_C	accent west	133787,99	396164,81	23,00	31,0	27,4	20,8	31,2	
109_D	accent west	133787,99	396164,81	26,00	33,0	29,4	22,7	33,2	
109_E	accent west	133787,99	396164,81	29,00	34,1	30,4	23,8	34,3	
109_F	accent west	133787,99	396164,81	32,00	34,8	31,1	24,5	34,9	
10_A	plint noord	133815,16	396235,54	2,00	57,7	54,2	47,5	57,9	
10_B	plint noord	133815,16	396235,54	5,00	57,8	54,2	47,5	58,0	
10_C	plint noord	133815,16	396235,54	8,00	57,2	53,6	46,9	57,4	
10_D	plint noord	133815,16	396235,54	11,00	56,7	53,1	46,3	56,8	
10_E	plint noord	133815,16	396235,54	14,00	56,2	52,6	45,9	56,4	
10_F	plint noord	133815,16	396235,54	17,00	55,8	52,2	45,5	56,0	
110A_A	accent west	133781,01	396160,36	35,00	34,3	30,7	24,0	34,5	
110A_B	accent west	133781,01	396160,36	38,00	35,1	31,4	24,8	35,2	
110A_C	accent west	133781,01	396160,36	41,00	35,7	32,1	25,4	35,9	
110A_D	accent west	133781,01	396160,36	44,00	36,1	32,5	25,8	36,3	
110A_E	accent west	133781,01	396160,36	47,00	36,0	32,4	25,7	36,2	
110A_F	accent west	133781,01	396160,36	50,00	36,1	32,5	25,8	36,3	
110B_A	accent west	133781,98	396160,82	53,00	36,4	32,8	26,1	36,6	
110B_B	accent west	133781,98	396160,82	56,00	36,5	32,9	26,2	36,7	
110B_C	accent west	133781,98	396160,82	59,00	36,6	33,0	26,3	36,8	
110B_D	accent west	133781,98	396160,82	62,00	36,7	33,1	26,4	36,9	
110B_E	accent west	133781,98	396160,82	65,00	36,8	33,2	26,4	36,9	
110B_F	accent west	133781,98	396160,82	68,00	36,8	33,2	26,5	37,0	
110_A	accent west	133780,03	396159,75	17,00	26,8	23,4	16,8	27,1	
110_B	accent west	133780,03	396159,75	20,00	27,8	24,3	17,7	28,1	
110_C	accent west	133780,03	396159,75	23,00	28,8	25,2	18,6	29,0	
110_D	accent west	133780,03	396159,75	26,00	30,9	27,3	20,7	31,1	
110_E	accent west	133780,03	396159,75	29,00	31,7	28,1	21,5	31,9	
110_F	accent west	133780,03	396159,75	32,00	32,8	29,2	22,5	33,0	
111A_A	accent west	133776,08	396157,18	35,00	33,6	30,0	23,4	33,8	
111A_B	accent west	133776,08	396157,18	38,00	34,8	31,2	24,5	35,0	
111A_C	accent west	133776,08	396157,18	41,00	35,4	31,8	25,1	35,6	
111A_D	accent west	133776,08	396157,18	44,00	35,4	31,8	25,1	35,6	
111A_E	accent west	133776,08	396157,18	47,00	35,7	32,1	25,4	35,9	
111A_F	accent west	133776,08	396157,18	50,00	35,9	32,3	25,6	36,1	
111B_A	accent west	133777,06	396157,64	53,00	36,1	32,5	25,8	36,3	
111B_B	accent west	133777,06	396157,64	56,00	36,4	32,8	26,1	36,5	
111B_C	accent west	133777,06	396157,64	59,00	36,4	32,8	26,1	36,6	
111B_D	accent west	133777,06	396157,64	62,00	36,5	32,9	26,2	36,7	
111B_E	accent west	133777,06	396157,64	65,00	36,6	33,0	26,3	36,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
111B_F	accent	west	133777,06	396157,64	68,00	36,6	33,0	26,3	36,8	
111_A	accent	west	133775,08	396156,60	17,00	27,0	23,5	16,9	27,3	
111_B	accent	west	133775,08	396156,60	20,00	27,9	24,4	17,8	28,2	
111_C	accent	west	133775,08	396156,60	23,00	28,2	24,7	18,1	28,4	
111_D	accent	west	133775,08	396156,60	26,00	28,9	25,4	18,8	29,2	
111_E	accent	west	133775,08	396156,60	29,00	29,7	26,1	19,6	29,9	
111_F	accent	west	133775,08	396156,60	32,00	31,0	27,4	20,8	31,2	
112A_A	accent	west	133771,80	396158,63	35,00	42,5	39,2	32,9	42,9	
112A_B	accent	west	133771,80	396158,63	38,00	42,5	39,3	33,0	43,0	
112A_C	accent	west	133771,80	396158,63	41,00	42,5	39,3	33,0	43,0	
112A_D	accent	west	133771,80	396158,63	44,00	42,6	39,3	33,0	43,1	
112A_E	accent	west	133771,80	396158,63	47,00	42,6	39,3	33,0	43,1	
112A_F	accent	west	133771,80	396158,63	50,00	42,7	39,4	33,1	43,2	
112B_A	accent	west	133772,21	396158,05	53,00	42,8	39,6	33,3	43,3	
112B_B	accent	west	133772,21	396158,05	56,00	42,9	39,6	33,3	43,4	
112B_C	accent	west	133772,21	396158,05	59,00	42,9	39,6	33,3	43,4	
112B_D	accent	west	133772,21	396158,05	62,00	42,9	39,7	33,3	43,4	
112B_E	accent	west	133772,21	396158,05	65,00	42,9	39,7	33,3	43,4	
112B_F	accent	west	133772,21	396158,05	68,00	42,9	39,6	33,3	43,4	
112_A	accent	west	133771,34	396159,34	17,00	41,7	38,5	32,3	42,2	
112_B	accent	west	133771,34	396159,34	20,00	41,8	38,6	32,3	42,3	
112_C	accent	west	133771,34	396159,34	23,00	41,8	38,6	32,4	42,4	
112_D	accent	west	133771,34	396159,34	26,00	42,0	38,7	32,5	42,5	
112_E	accent	west	133771,34	396159,34	29,00	42,2	39,0	32,7	42,7	
112_F	accent	west	133771,34	396159,34	32,00	42,4	39,2	32,9	42,9	
113A_A	accent	west	133765,59	396168,41	35,00	43,5	40,2	33,9	44,0	
113A_B	accent	west	133765,59	396168,41	38,00	43,5	40,2	34,0	44,0	
113A_C	accent	west	133765,59	396168,41	41,00	43,5	40,3	34,0	44,0	
113A_D	accent	west	133765,59	396168,41	44,00	43,7	40,4	34,1	44,1	
113A_E	accent	west	133765,59	396168,41	47,00	43,7	40,4	34,2	44,2	
113A_F	accent	west	133765,59	396168,41	50,00	43,8	40,5	34,3	44,3	
113B_A	accent	west	133766,03	396167,76	53,00	43,7	40,5	34,2	44,2	
113B_B	accent	west	133766,03	396167,76	56,00	43,8	40,5	34,2	44,2	
113B_C	accent	west	133766,03	396167,76	59,00	43,8	40,5	34,2	44,3	
113B_D	accent	west	133766,03	396167,76	62,00	43,8	40,5	34,2	44,3	
113B_E	accent	west	133766,03	396167,76	65,00	43,8	40,5	34,2	44,2	
113B_F	accent	west	133766,03	396167,76	68,00	43,7	40,4	34,1	44,2	
113_A	accent	west	133765,14	396169,09	17,00	42,9	39,6	33,4	43,4	
113_B	accent	west	133765,14	396169,09	20,00	42,7	39,4	33,2	43,2	
113_C	accent	west	133765,14	396169,09	23,00	42,8	39,6	33,3	43,3	
113_D	accent	west	133765,14	396169,09	26,00	43,1	39,9	33,6	43,6	
113_E	accent	west	133765,14	396169,09	29,00	43,4	40,1	33,9	43,9	
113_F	accent	west	133765,14	396169,09	32,00	43,5	40,2	33,9	44,0	
114A_A	accent	west	133766,07	396176,39	35,00	44,8	41,5	35,1	45,2	
114A_B	accent	west	133766,07	396176,39	38,00	45,3	41,9	35,5	45,7	
114A_C	accent	west	133766,07	396176,39	41,00	45,6	42,3	35,8	46,0	
114A_D	accent	west	133766,07	396176,39	44,00	45,8	42,5	36,1	46,2	
114A_E	accent	west	133766,07	396176,39	47,00	46,0	42,6	36,2	46,4	
114A_F	accent	west	133766,07	396176,39	50,00	46,2	42,8	36,4	46,5	
114B_A	accent	west	133767,01	396176,88	53,00	46,0	42,6	36,2	46,4	
114B_B	accent	west	133767,01	396176,88	56,00	45,9	42,5	36,1	46,3	
114B_C	accent	west	133767,01	396176,88	59,00	45,8	42,4	36,0	46,2	
114B_D	accent	west	133767,01	396176,88	62,00	45,8	42,4	36,0	46,2	
114B_E	accent	west	133767,01	396176,88	65,00	45,8	42,4	36,0	46,2	
114B_F	accent	west	133767,01	396176,88	68,00	45,7	42,4	36,0	46,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
114_A	accent	west	133765,13	396175,76	17,00	40,6	37,4	31,1	41,1	
114_B	accent	west	133765,13	396175,76	20,00	40,6	37,3	31,0	41,1	
114_C	accent	west	133765,13	396175,76	23,00	41,7	38,4	32,2	42,2	
114_D	accent	west	133765,13	396175,76	26,00	42,9	39,6	33,3	43,4	
114_E	accent	west	133765,13	396175,76	29,00	43,8	40,5	34,1	44,2	
114_F	accent	west	133765,13	396175,76	32,00	44,4	41,1	34,8	44,9	
115A_A	accent	west	133775,17	396182,17	35,00	44,0	40,7	34,2	44,4	
115A_B	accent	west	133775,17	396182,17	38,00	44,7	41,3	34,9	45,0	
115A_C	accent	west	133775,17	396182,17	41,00	45,0	41,6	35,2	45,4	
115A_D	accent	west	133775,17	396182,17	44,00	45,3	41,9	35,4	45,6	
115A_E	accent	west	133775,17	396182,17	47,00	45,4	42,0	35,6	45,7	
115A_F	accent	west	133775,17	396182,17	50,00	45,5	42,1	35,7	45,9	
115B_A	accent	west	133776,11	396182,66	53,00	45,5	42,1	35,7	45,9	
115B_B	accent	west	133776,11	396182,66	56,00	45,6	42,2	35,8	46,0	
115B_C	accent	west	133776,11	396182,66	59,00	45,6	42,2	35,8	46,0	
115B_D	accent	west	133776,11	396182,66	62,00	45,6	42,3	35,8	46,0	
115B_E	accent	west	133776,11	396182,66	65,00	45,6	42,2	35,8	46,0	
115B_F	accent	west	133776,11	396182,66	68,00	45,6	42,2	35,8	46,0	
115_A	accent	west	133774,46	396181,69	17,00	34,7	31,3	24,8	35,1	
115_B	accent	west	133774,46	396181,69	20,00	36,2	32,8	26,3	36,5	
115_C	accent	west	133774,46	396181,69	23,00	38,4	35,1	28,7	38,8	
115_D	accent	west	133774,46	396181,69	26,00	40,8	37,5	31,1	41,3	
115_E	accent	west	133774,46	396181,69	29,00	42,5	39,1	32,7	42,9	
115_F	accent	west	133774,46	396181,69	32,00	43,4	40,1	33,7	43,8	
116A_A	accent	west	133783,72	396187,67	35,00	43,4	40,0	33,5	43,8	
116A_B	accent	west	133783,72	396187,67	38,00	43,9	40,5	34,0	44,3	
116A_C	accent	west	133783,72	396187,67	41,00	44,3	40,9	34,4	44,6	
116A_D	accent	west	133783,72	396187,67	44,00	44,5	41,1	34,6	44,8	
116A_E	accent	west	133783,72	396187,67	47,00	44,6	41,2	34,8	45,0	
116A_F	accent	west	133783,72	396187,67	50,00	44,7	41,3	34,9	45,1	
116B_A	accent	west	133784,70	396188,13	53,00	44,8	41,4	35,0	45,2	
116B_B	accent	west	133784,70	396188,13	56,00	44,9	41,5	35,1	45,3	
116B_C	accent	west	133784,70	396188,13	59,00	45,0	41,6	35,1	45,3	
116B_D	accent	west	133784,70	396188,13	62,00	45,0	41,6	35,2	45,4	
116B_E	accent	west	133784,70	396188,13	65,00	45,1	41,7	35,2	45,4	
116B_F	accent	west	133784,70	396188,13	68,00	45,0	41,6	35,2	45,4	
116_A	accent	west	133783,10	396187,19	17,00	33,7	30,3	23,8	34,0	
116_B	accent	west	133783,10	396187,19	20,00	35,3	31,8	25,3	35,6	
116_C	accent	west	133783,10	396187,19	23,00	37,5	34,1	27,6	37,9	
116_D	accent	west	133783,10	396187,19	26,00	39,7	36,4	29,9	40,1	
116_E	accent	west	133783,10	396187,19	29,00	41,4	38,0	31,6	41,8	
116_F	accent	west	133783,10	396187,19	32,00	42,4	39,1	32,6	42,8	
117A_A	accent	west	133789,55	396185,41	35,00	39,8	36,2	29,5	39,9	
117A_B	accent	west	133789,55	396185,41	38,00	40,2	36,6	29,9	40,4	
117A_C	accent	west	133789,55	396185,41	41,00	40,7	37,1	30,4	40,9	
117A_D	accent	west	133789,55	396185,41	44,00	41,0	37,4	30,7	41,2	
117A_E	accent	west	133789,55	396185,41	47,00	41,3	37,7	31,0	41,5	
117A_F	accent	west	133789,55	396185,41	50,00	41,5	37,9	31,2	41,7	
117B_A	accent	west	133789,82	396184,96	53,00	41,7	38,0	31,3	41,8	
117B_B	accent	west	133789,82	396184,96	56,00	41,9	38,2	31,5	42,0	
117B_C	accent	west	133789,82	396184,96	59,00	42,0	38,4	31,7	42,2	
117B_D	accent	west	133789,82	396184,96	62,00	42,0	38,4	31,7	42,2	
117B_E	accent	west	133789,82	396184,96	65,00	42,1	38,4	31,7	42,2	
117B_F	accent	west	133789,82	396184,96	68,00	42,1	38,4	31,7	42,2	
117_A	accent	west	133789,10	396186,08	17,00	33,6	30,0	23,3	33,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
117_B	accent west	133789,10	396186,08	20,00	34,3	30,7	24,0	34,4	
117_C	accent west	133789,10	396186,08	23,00	34,9	31,3	24,6	35,1	
117_D	accent west	133789,10	396186,08	26,00	35,9	32,2	25,5	36,0	
117_E	accent west	133789,10	396186,08	29,00	36,8	33,2	26,4	36,9	
117_F	accent west	133789,10	396186,08	32,00	37,5	33,9	27,1	37,6	
118A_A	accent west	133796,59	396174,23	35,00	39,2	35,6	28,9	39,4	
118A_B	accent west	133796,59	396174,23	38,00	40,2	36,6	29,9	40,4	
118A_C	accent west	133796,59	396174,23	41,00	40,6	36,9	30,2	40,7	
118A_D	accent west	133796,59	396174,23	44,00	41,0	37,4	30,7	41,1	
118A_E	accent west	133796,59	396174,23	47,00	41,3	37,7	31,0	41,5	
118A_F	accent west	133796,59	396174,23	50,00	41,5	37,9	31,2	41,7	
118B_A	accent west	133796,85	396173,81	53,00	41,7	38,1	31,4	41,9	
118B_B	accent west	133796,85	396173,81	56,00	42,0	38,4	31,7	42,2	
118B_C	accent west	133796,85	396173,81	59,00	42,2	38,5	31,8	42,3	
118B_D	accent west	133796,85	396173,81	62,00	42,3	38,6	31,9	42,4	
118B_E	accent west	133796,85	396173,81	65,00	42,3	38,6	31,9	42,4	
118B_F	accent west	133796,85	396173,81	68,00	42,2	38,6	31,9	42,4	
118_A	accent west	133796,32	396174,66	17,00	37,1	33,5	26,8	37,2	
118_B	accent west	133796,32	396174,66	20,00	37,2	33,6	26,9	37,4	
118_C	accent west	133796,32	396174,66	23,00	37,5	33,9	27,2	37,7	
118_D	accent west	133796,32	396174,66	26,00	37,9	34,2	27,5	38,0	
118_E	accent west	133796,32	396174,66	29,00	38,4	34,7	28,0	38,5	
118_F	accent west	133796,32	396174,66	32,00	38,9	35,3	28,6	39,0	
11_A	plint noord	133818,29	396229,23	2,00	51,8	48,3	41,6	52,0	
11_B	plint noord	133818,29	396229,23	5,00	52,2	48,6	41,9	52,4	
11_C	plint noord	133818,29	396229,23	8,00	51,6	48,0	41,3	51,8	
11_D	plint noord	133818,29	396229,23	11,00	51,0	47,4	40,7	51,2	
11_E	plint noord	133818,29	396229,23	14,00	50,6	47,0	40,3	50,8	
11_F	plint noord	133818,29	396229,23	17,00	50,4	46,8	40,1	50,6	
12_A	plint noord	133816,01	396222,45	2,00	47,9	44,4	37,7	48,1	
12_B	plint noord	133816,01	396222,45	5,00	48,5	44,9	38,2	48,7	
12_C	plint noord	133816,01	396222,45	8,00	48,2	44,6	37,9	48,4	
12_D	plint noord	133816,01	396222,45	11,00	47,6	44,0	37,3	47,8	
12_E	plint noord	133816,01	396222,45	14,00	47,3	43,7	36,9	47,4	
12_F	plint noord	133816,01	396222,45	17,00	47,0	43,4	36,7	47,2	
13_A	plint noord	133814,42	396217,72	2,00	45,4	42,0	35,2	45,7	
13_B	plint noord	133814,42	396217,72	5,00	46,4	42,9	36,1	46,6	
13_C	plint noord	133814,42	396217,72	8,00	46,3	42,8	36,0	46,5	
13_D	plint noord	133814,42	396217,72	11,00	45,8	42,2	35,5	46,0	
13_E	plint noord	133814,42	396217,72	14,00	45,4	41,9	35,1	45,6	
13_F	plint noord	133814,42	396217,72	17,00	45,2	41,6	34,9	45,4	
14_A	plint noord	133808,85	396215,82	2,00	25,9	22,8	16,4	26,5	
14_B	plint noord	133808,85	396215,82	5,00	26,3	23,1	16,7	26,8	
14_C	plint noord	133808,85	396215,82	8,00	26,7	23,5	17,1	27,2	
14_D	plint noord	133808,85	396215,82	11,00	27,2	24,0	17,6	27,7	
14_E	plint noord	133808,85	396215,82	14,00	27,8	24,5	18,2	28,3	
14_F	plint noord	133808,85	396215,82	17,00	28,1	24,8	18,5	28,5	
15_A	plint noord	133802,40	396217,87	2,00	26,0	22,9	16,5	26,5	
15_B	plint noord	133802,40	396217,87	5,00	26,2	23,0	16,6	26,7	
15_C	plint noord	133802,40	396217,87	8,00	26,6	23,4	17,0	27,1	
15_D	plint noord	133802,40	396217,87	11,00	27,2	24,0	17,6	27,7	
15_E	plint noord	133802,40	396217,87	14,00	28,0	24,7	18,4	28,4	
15_F	plint noord	133802,40	396217,87	17,00	28,6	25,3	19,0	29,0	
16_A	plint noord	133795,48	396220,06	2,00	25,7	22,6	16,2	26,2	
16_B	plint noord	133795,48	396220,06	5,00	25,9	22,8	16,4	26,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	plint noord		133795,48	396220,06	8,00	26,4	23,2	16,8	26,9
16_D	plint noord		133795,48	396220,06	11,00	27,0	23,7	17,4	27,4
16_E	plint noord		133795,48	396220,06	14,00	27,7	24,4	18,1	28,2
16_F	plint noord		133795,48	396220,06	17,00	28,4	25,1	18,8	28,9
17_A	plint noord		133789,03	396222,83	2,00	25,9	22,8	16,2	26,4
17_B	plint noord		133789,03	396222,83	5,00	26,6	23,4	16,9	27,0
17_C	plint noord		133789,03	396222,83	8,00	27,2	23,9	17,4	27,6
17_D	plint noord		133789,03	396222,83	11,00	27,8	24,4	17,9	28,1
17_E	plint noord		133789,03	396222,83	14,00	28,7	25,3	18,8	29,1
17_F	plint noord		133789,03	396222,83	17,00	29,6	26,2	19,7	29,9
18_A	plint noord		133781,78	396218,24	2,00	25,7	22,6	16,1	26,2
18_B	plint noord		133781,78	396218,24	5,00	26,6	23,3	16,8	27,0
18_C	plint noord		133781,78	396218,24	8,00	27,4	24,1	17,6	27,8
18_D	plint noord		133781,78	396218,24	11,00	28,3	24,9	18,4	28,7
18_E	plint noord		133781,78	396218,24	14,00	29,7	26,3	19,9	30,1
18_F	plint noord		133781,78	396218,24	17,00	30,7	27,3	20,9	31,1
19_A	plint noord		133774,29	396213,48	2,00	27,6	24,5	18,1	28,1
19_B	plint noord		133774,29	396213,48	5,00	28,4	25,2	18,8	28,9
19_C	plint noord		133774,29	396213,48	8,00	29,1	25,9	19,5	29,6
19_D	plint noord		133774,29	396213,48	11,00	29,9	26,6	20,2	30,3
19_E	plint noord		133774,29	396213,48	14,00	30,5	27,2	20,8	30,9
19_F	plint noord		133774,29	396213,48	17,00	31,0	27,7	21,3	31,4
20_A	plint noord		133769,35	396210,34	2,00	27,7	24,6	18,2	28,2
20_B	plint noord		133769,35	396210,34	5,00	28,4	25,3	18,9	28,9
20_C	plint noord		133769,35	396210,34	8,00	29,2	26,0	19,6	29,7
20_D	plint noord		133769,35	396210,34	11,00	30,0	26,7	20,3	30,4
20_E	plint noord		133769,35	396210,34	14,00	30,6	27,3	20,9	31,0
20_F	plint noord		133769,35	396210,34	17,00	31,2	27,8	21,5	31,6
21_A	plint noord		133765,46	396213,03	2,00	28,8	25,6	19,2	29,3
21_B	plint noord		133765,46	396213,03	5,00	29,4	26,2	19,8	29,9
21_C	plint noord		133765,46	396213,03	8,00	30,1	26,8	20,4	30,5
21_D	plint noord		133765,46	396213,03	11,00	30,9	27,6	21,3	31,4
21_E	plint noord		133765,46	396213,03	14,00	32,2	28,8	22,5	32,6
21_F	plint noord		133765,46	396213,03	17,00	34,2	30,8	24,4	34,5
22_A	plint noord		133761,81	396218,83	2,00	28,0	24,8	18,4	28,5
22_B	plint noord		133761,81	396218,83	5,00	28,4	25,2	18,8	28,9
22_C	plint noord		133761,81	396218,83	8,00	28,9	25,6	19,2	29,4
22_D	plint noord		133761,81	396218,83	11,00	29,7	26,3	19,9	30,1
22_E	plint noord		133761,81	396218,83	14,00	31,1	27,7	21,3	31,5
22_F	plint noord		133761,81	396218,83	17,00	33,7	30,3	23,9	34,0
23_A	plint noord		133753,06	396218,63	2,00	25,1	22,1	15,5	25,7
23_B	plint noord		133753,06	396218,63	5,00	25,4	22,3	15,7	25,9
23_C	plint noord		133753,06	396218,63	8,00	25,9	22,7	16,1	26,3
23_D	plint noord		133753,06	396218,63	11,00	26,7	23,3	16,8	27,0
23_E	plint noord		133753,06	396218,63	14,00	27,9	24,5	18,0	28,2
23_F	plint noord		133753,06	396218,63	17,00	29,8	26,4	20,0	30,2
24_A	plint noord		133747,95	396215,29	2,00	24,9	22,0	15,4	25,5
24_B	plint noord		133747,95	396215,29	5,00	25,2	22,1	15,5	25,7
24_C	plint noord		133747,95	396215,29	8,00	25,6	22,4	15,9	26,1
24_D	plint noord		133747,95	396215,29	11,00	26,2	22,9	16,4	26,6
24_E	plint noord		133747,95	396215,29	14,00	27,0	23,6	17,1	27,4
24_F	plint noord		133747,95	396215,29	17,00	28,8	25,5	19,0	29,2
25_A	plint noord		133749,30	396208,08	2,00	26,1	23,0	16,5	26,6
25_B	plint noord		133749,30	396208,08	5,00	27,3	24,0	17,5	27,7
25_C	plint noord		133749,30	396208,08	8,00	28,1	24,7	18,2	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_D	plint noord		133749,30	396208,08	11,00	28,7	25,3	18,8	29,1
25_E	plint noord		133749,30	396208,08	14,00	29,6	26,2	19,7	29,9
25_F	plint noord		133749,30	396208,08	17,00	31,1	27,6	21,2	31,4
26_A	plint noord		133754,28	396200,14	2,00	26,0	22,9	16,3	26,5
26_B	plint noord		133754,28	396200,14	5,00	27,2	24,0	17,4	27,6
26_C	plint noord		133754,28	396200,14	8,00	28,2	24,8	18,3	28,5
26_D	plint noord		133754,28	396200,14	11,00	28,9	25,5	18,9	29,2
26_E	plint noord		133754,28	396200,14	14,00	29,7	26,2	19,7	30,0
26_F	plint noord		133754,28	396200,14	17,00	30,9	27,4	20,9	31,2
27_A	plint noord		133758,83	396192,91	2,00	25,8	22,7	16,1	26,3
27_B	plint noord		133758,83	396192,91	5,00	27,1	23,8	17,2	27,5
27_C	plint noord		133758,83	396192,91	8,00	28,2	24,8	18,2	28,5
27_D	plint noord		133758,83	396192,91	11,00	28,9	25,5	18,9	29,2
27_E	plint noord		133758,83	396192,91	14,00	29,7	26,2	19,6	29,9
27_F	plint noord		133758,83	396192,91	17,00	30,6	27,1	20,5	30,9
28_A	plint noord		133762,91	396186,41	2,00	25,7	22,6	16,0	26,2
28_B	plint noord		133762,91	396186,41	5,00	26,9	23,6	17,0	27,3
28_C	plint noord		133762,91	396186,41	8,00	28,1	24,6	18,0	28,3
28_D	plint noord		133762,91	396186,41	11,00	28,8	25,3	18,7	29,0
28_E	plint noord		133762,91	396186,41	14,00	29,5	25,9	19,3	29,7
28_F	plint noord		133762,91	396186,41	17,00	30,2	26,6	20,0	30,4
29_A	plint noord		133759,83	396182,11	2,00	26,5	23,4	16,9	27,0
29_B	plint noord		133759,83	396182,11	5,00	27,4	24,2	17,7	27,8
29_C	plint noord		133759,83	396182,11	8,00	28,0	24,7	18,2	28,4
29_D	plint noord		133759,83	396182,11	11,00	28,4	25,1	18,6	28,8
29_E	plint noord		133759,83	396182,11	14,00	28,8	25,4	18,9	29,1
29_F	plint noord		133759,83	396182,11	17,00	28,6	25,2	18,7	28,9
30_A	plint noord		133753,11	396183,03	2,00	43,8	40,7	34,5	44,4
30_B	plint noord		133753,11	396183,03	5,00	45,3	42,1	35,9	45,8
30_C	plint noord		133753,11	396183,03	8,00	45,6	42,4	36,2	46,1
30_D	plint noord		133753,11	396183,03	11,00	45,6	42,3	36,2	46,1
30_E	plint noord		133753,11	396183,03	14,00	45,4	42,2	36,0	46,0
30_F	plint noord		133753,11	396183,03	17,00	45,3	42,1	35,9	45,8
31_A	plint noord		133749,34	396188,98	2,00	45,1	42,0	35,8	45,7
31_B	plint noord		133749,34	396188,98	5,00	46,5	43,3	37,1	47,0
31_C	plint noord		133749,34	396188,98	8,00	46,7	43,5	37,3	47,2
31_D	plint noord		133749,34	396188,98	11,00	46,5	43,3	37,1	47,1
31_E	plint noord		133749,34	396188,98	14,00	46,3	43,1	36,9	46,9
31_F	plint noord		133749,34	396188,98	17,00	46,1	42,9	36,7	46,7
32_A	plint noord		133745,56	396194,96	2,00	46,6	43,5	37,3	47,2
32_B	plint noord		133745,56	396194,96	5,00	47,7	44,5	38,3	48,2
32_C	plint noord		133745,56	396194,96	8,00	47,6	44,4	38,2	48,2
32_D	plint noord		133745,56	396194,96	11,00	47,5	44,3	38,1	48,1
32_E	plint noord		133745,56	396194,96	14,00	47,5	44,3	38,1	48,0
32_F	plint noord		133745,56	396194,96	17,00	47,4	44,2	38,0	47,9
33_A	plint noord		133741,52	396201,34	2,00	48,5	45,3	39,1	49,1
33_B	plint noord		133741,52	396201,34	5,00	49,3	46,1	39,9	49,8
33_C	plint noord		133741,52	396201,34	8,00	49,2	46,0	39,8	49,8
33_D	plint noord		133741,52	396201,34	11,00	49,1	45,9	39,7	49,6
33_E	plint noord		133741,52	396201,34	14,00	48,9	45,7	39,5	49,5
33_F	plint noord		133741,52	396201,34	17,00	48,8	45,6	39,4	49,3
34_A	plint noord		133737,91	396207,05	2,00	50,2	47,0	40,8	50,7
34_B	plint noord		133737,91	396207,05	5,00	50,7	47,5	41,3	51,2
34_C	plint noord		133737,91	396207,05	8,00	50,5	47,3	41,2	51,1
34_D	plint noord		133737,91	396207,05	11,00	50,3	47,1	40,9	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
34_E	plint	noord	133737,91	396207,05	14,00	50,0	46,8	40,6	50,5	
34_F	plint	noord	133737,91	396207,05	17,00	49,7	46,5	40,3	50,3	
35_A	plint	noord	133733,18	396214,53	2,00	51,9	48,8	42,6	52,5	
35_B	plint	noord	133733,18	396214,53	5,00	52,2	49,0	42,8	52,8	
35_C	plint	noord	133733,18	396214,53	8,00	52,0	48,8	42,6	52,5	
35_D	plint	noord	133733,18	396214,53	11,00	51,6	48,4	42,2	52,2	
35_E	plint	noord	133733,18	396214,53	14,00	51,2	48,0	41,8	51,8	
35_F	plint	noord	133733,18	396214,53	17,00	50,9	47,7	41,5	51,4	
36A_A	accent	noord	133755,70	396236,54	38,00	51,5	48,0	41,5	51,8	
36A_B	accent	noord	133755,70	396236,54	41,00	51,2	47,8	41,2	51,5	
36A_C	accent	noord	133755,70	396236,54	44,00	51,0	47,5	41,0	51,3	
36A_D	accent	noord	133755,70	396236,54	47,00	50,7	47,2	40,7	51,0	
36_A	accent	noord	133754,25	396235,61	20,00	52,4	49,0	42,5	52,7	
36_B	accent	noord	133754,25	396235,61	23,00	52,7	49,2	42,8	53,0	
36_C	accent	noord	133754,25	396235,61	26,00	52,4	49,0	42,5	52,8	
36_D	accent	noord	133754,25	396235,61	29,00	52,2	48,8	42,3	52,5	
36_E	accent	noord	133754,25	396235,61	32,00	51,9	48,5	42,0	52,3	
36_F	accent	noord	133754,25	396235,61	35,00	51,8	48,4	41,9	52,1	
37A_A	accent	noord	133762,17	396240,64	38,00	51,5	48,0	41,4	51,8	
37A_B	accent	noord	133762,17	396240,64	41,00	51,1	47,7	41,1	51,4	
37A_C	accent	noord	133762,17	396240,64	44,00	50,8	47,3	40,7	51,1	
37A_D	accent	noord	133762,17	396240,64	47,00	50,3	46,8	40,2	50,6	
37_A	accent	noord	133761,30	396240,07	20,00	51,9	48,5	41,9	52,2	
37_B	accent	noord	133761,30	396240,07	23,00	52,6	49,1	42,5	52,8	
37_C	accent	noord	133761,30	396240,07	26,00	52,3	48,9	42,3	52,6	
37_D	accent	noord	133761,30	396240,07	29,00	52,2	48,7	42,2	52,5	
37_E	accent	noord	133761,30	396240,07	32,00	51,9	48,5	41,9	52,2	
37_F	accent	noord	133761,30	396240,07	35,00	51,7	48,2	41,7	52,0	
38A_A	accent	noord	133770,81	396246,11	38,00	51,8	48,3	41,7	52,0	
38A_B	accent	noord	133770,81	396246,11	41,00	51,3	47,8	41,2	51,6	
38A_C	accent	noord	133770,81	396246,11	44,00	50,5	47,1	40,4	50,8	
38A_D	accent	noord	133770,81	396246,11	47,00	49,9	46,4	39,8	50,2	
38_A	accent	noord	133770,00	396245,58	20,00	52,3	48,8	42,2	52,6	
38_B	accent	noord	133770,00	396245,58	23,00	53,3	49,8	43,2	53,6	
38_C	accent	noord	133770,00	396245,58	26,00	53,1	49,6	43,0	53,3	
38_D	accent	noord	133770,00	396245,58	29,00	52,7	49,2	42,6	53,0	
38_E	accent	noord	133770,00	396245,58	32,00	52,4	48,9	42,3	52,6	
38_F	accent	noord	133770,00	396245,58	35,00	52,1	48,6	41,9	52,3	
39A_A	accent	noord	133775,45	396242,35	38,00	50,5	46,9	40,2	50,7	
39A_B	accent	noord	133775,45	396242,35	41,00	50,0	46,4	39,7	50,2	
39A_C	accent	noord	133775,45	396242,35	44,00	49,0	45,4	38,7	49,2	
39A_D	accent	noord	133775,45	396242,35	47,00	48,1	44,4	37,7	48,2	
39A_E	accent	noord	133775,45	396242,35	32,00	51,2	47,6	40,8	51,3	
39A_F	accent	noord	133775,45	396242,35	35,00	50,8	47,2	40,5	51,0	
39_A	accent	noord	133775,05	396243,07	20,00	45,7	42,2	35,5	45,9	
39_B	accent	noord	133775,05	396243,07	23,00	49,7	46,1	39,5	49,9	
39_C	accent	noord	133775,05	396243,07	26,00	50,4	46,8	40,1	50,6	
39_D	accent	noord	133775,05	396243,07	29,00	51,5	47,9	41,2	51,7	
39_E	accent	noord	133775,05	396243,07	32,00	51,3	47,7	41,0	51,5	
39_F	accent	noord	133775,05	396243,07	35,00	51,0	47,3	40,6	51,1	
40A_A	accent	noord	133778,85	396236,97	38,00	49,9	46,3	39,6	50,1	
40A_B	accent	noord	133778,85	396236,97	41,00	49,7	46,1	39,4	49,9	
40A_C	accent	noord	133778,85	396236,97	44,00	49,3	45,7	38,9	49,4	
40A_D	accent	noord	133778,85	396236,97	47,00	48,3	44,6	37,9	48,4	
40A_E	accent	noord	133778,85	396236,97	32,00	48,2	44,6	37,9	48,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
40A_F	accent	noord	133778,85	396236,97	35,00	49,2	45,6	38,9	49,4	
40_A	accent	noord	133778,45	396237,70	20,00	37,5	34,0	27,4	37,8	
40_B	accent	noord	133778,45	396237,70	23,00	45,8	42,3	35,6	46,0	
40_C	accent	noord	133778,45	396237,70	26,00	46,8	43,2	36,5	47,0	
40_D	accent	noord	133778,45	396237,70	29,00	47,7	44,1	37,4	47,9	
40_E	accent	noord	133778,45	396237,70	32,00	48,5	44,9	38,2	48,7	
40_F	accent	noord	133778,45	396237,70	35,00	49,7	46,1	39,4	49,9	
41A_A	accent	noord	133781,69	396232,50	38,00	47,4	43,8	37,1	47,6	
41A_B	accent	noord	133781,69	396232,50	41,00	48,4	44,8	38,1	48,6	
41A_C	accent	noord	133781,69	396232,50	44,00	49,0	45,4	38,6	49,1	
41A_D	accent	noord	133781,69	396232,50	47,00	48,5	44,9	38,2	48,6	
41A_E	accent	noord	133781,69	396232,50	32,00	46,3	42,7	36,0	46,5	
41A_F	accent	noord	133781,69	396232,50	35,00	46,8	43,2	36,5	47,0	
41_A	accent	noord	133781,29	396233,22	20,00	35,5	32,0	25,4	35,8	
41_B	accent	noord	133781,29	396233,22	23,00	43,6	40,1	33,4	43,8	
41_C	accent	noord	133781,29	396233,22	26,00	45,5	41,9	35,3	45,7	
41_D	accent	noord	133781,29	396233,22	29,00	46,0	42,4	35,7	46,1	
41_E	accent	noord	133781,29	396233,22	32,00	46,5	42,9	36,2	46,7	
41_F	accent	noord	133781,29	396233,22	35,00	47,1	43,5	36,8	47,3	
42A_A	accent	noord	133784,98	396227,30	38,00	45,9	42,3	35,6	46,0	
42A_B	accent	noord	133784,98	396227,30	41,00	46,3	42,7	36,0	46,5	
42A_C	accent	noord	133784,98	396227,30	44,00	46,8	43,2	36,5	47,0	
42A_D	accent	noord	133784,98	396227,30	47,00	47,3	43,7	37,0	47,5	
42A_E	accent	noord	133784,98	396227,30	32,00	45,2	41,6	34,9	45,4	
42A_F	accent	noord	133784,98	396227,30	35,00	45,5	41,9	35,2	45,7	
42_A	accent	noord	133784,58	396228,03	20,00	34,0	30,5	23,9	34,3	
42_B	accent	noord	133784,58	396228,03	23,00	40,0	36,5	29,9	40,3	
42_C	accent	noord	133784,58	396228,03	26,00	44,7	41,1	34,4	44,9	
42_D	accent	noord	133784,58	396228,03	29,00	45,1	41,5	34,8	45,3	
42_E	accent	noord	133784,58	396228,03	32,00	45,3	41,7	35,0	45,5	
42_F	accent	noord	133784,58	396228,03	35,00	45,6	42,0	35,3	45,8	
43A_A	accent	noord	133783,27	396219,74	38,00	39,2	35,7	29,1	39,5	
43A_B	accent	noord	133783,27	396219,74	41,00	40,6	37,1	30,5	40,9	
43A_C	accent	noord	133783,27	396219,74	44,00	41,5	37,9	31,3	41,7	
43A_D	accent	noord	133783,27	396219,74	47,00	42,0	38,4	31,8	42,2	
43A_E	accent	noord	133783,27	396219,74	32,00	37,6	34,0	27,4	37,8	
43A_F	accent	noord	133783,27	396219,74	35,00	38,2	34,7	28,1	38,5	
43_A	accent	noord	133782,32	396219,16	20,00	30,5	27,1	20,6	30,8	
43_B	accent	noord	133782,32	396219,16	23,00	31,6	28,2	21,7	31,9	
43_C	accent	noord	133782,32	396219,16	26,00	35,3	31,7	25,1	35,5	
43_D	accent	noord	133782,32	396219,16	29,00	36,6	33,0	26,4	36,8	
43_E	accent	noord	133782,32	396219,16	32,00	37,4	33,8	27,2	37,6	
43_F	accent	noord	133782,32	396219,16	35,00	38,0	34,5	27,9	38,3	
44A_A	accent	noord	133775,43	396214,80	38,00	38,3	34,8	28,3	38,6	
44A_B	accent	noord	133775,43	396214,80	41,00	39,1	35,6	29,1	39,4	
44A_C	accent	noord	133775,43	396214,80	44,00	39,9	36,4	29,9	40,2	
44A_D	accent	noord	133775,43	396214,80	47,00	40,8	37,2	30,7	41,0	
44A_E	accent	noord	133775,43	396214,80	32,00	36,6	33,1	26,6	36,9	
44A_F	accent	noord	133775,43	396214,80	35,00	37,4	33,9	27,4	37,7	
44_A	accent	noord	133774,49	396214,20	20,00	30,9	27,5	21,1	31,2	
44_B	accent	noord	133774,49	396214,20	23,00	31,3	27,9	21,5	31,6	
44_C	accent	noord	133774,49	396214,20	26,00	33,1	29,6	23,2	33,4	
44_D	accent	noord	133774,49	396214,20	29,00	35,3	31,8	25,3	35,6	
44_E	accent	noord	133774,49	396214,20	32,00	36,4	32,9	26,4	36,7	
44_F	accent	noord	133774,49	396214,20	35,00	37,3	33,8	27,3	37,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
45A_A	accent noord	133766,24	396212,31	38,00	46,3	43,0	36,6	46,8		
45A_B	accent noord	133766,24	396212,31	41,00	46,5	43,2	36,8	46,9		
45A_C	accent noord	133766,24	396212,31	44,00	46,7	43,4	37,0	47,1		
45A_D	accent noord	133766,24	396212,31	47,00	46,8	43,5	37,2	47,3		
45A_E	accent noord	133766,24	396212,31	32,00	45,2	41,9	35,5	45,6		
45A_F	accent noord	133766,24	396212,31	35,00	45,9	42,6	36,2	46,4		
45_A	accent noord	133765,71	396213,15	20,00	36,6	33,2	26,7	36,9		
45_B	accent noord	133765,71	396213,15	23,00	40,8	37,4	30,9	41,2		
45_C	accent noord	133765,71	396213,15	26,00	43,3	39,9	33,4	43,7		
45_D	accent noord	133765,71	396213,15	29,00	44,7	41,3	34,9	45,1		
45_E	accent noord	133765,71	396213,15	32,00	45,5	42,1	35,7	45,9		
45_F	accent noord	133765,71	396213,15	35,00	46,1	42,8	36,4	46,5		
46A_A	accent noord	133762,54	396218,14	38,00	47,3	43,9	37,6	47,7		
46A_B	accent noord	133762,54	396218,14	41,00	47,4	44,1	37,8	47,9		
46A_C	accent noord	133762,54	396218,14	44,00	47,6	44,3	38,0	48,1		
46A_D	accent noord	133762,54	396218,14	47,00	47,7	44,4	38,1	48,2		
46A_E	accent noord	133762,54	396218,14	32,00	46,7	43,4	37,0	47,2		
46A_F	accent noord	133762,54	396218,14	35,00	47,0	43,7	37,4	47,5		
46_A	accent noord	133762,04	396218,95	20,00	37,7	34,3	27,8	38,0		
46_B	accent noord	133762,04	396218,95	23,00	42,6	39,2	32,7	43,0		
46_C	accent noord	133762,04	396218,95	26,00	45,0	41,6	35,1	45,3		
46_D	accent noord	133762,04	396218,95	29,00	46,2	42,8	36,4	46,6		
46_E	accent noord	133762,04	396218,95	32,00	46,9	43,6	37,2	47,4		
46_F	accent noord	133762,04	396218,95	35,00	47,2	43,9	37,5	47,6		
47_A	accent noord	133758,57	396224,43	20,00	39,3	35,8	29,3	39,6		
47_A	accent noord	133758,89	396223,84	20,00	39,1	35,7	29,2	39,4		
47_B	accent noord	133758,57	396224,43	23,00	45,0	41,6	35,0	45,3		
47_B	accent noord	133758,89	396223,84	23,00	44,9	41,5	34,9	45,2		
47_C	accent noord	133758,57	396224,43	26,00	47,0	43,7	37,3	47,4		
47_C	accent noord	133758,89	396223,84	26,00	46,9	43,6	37,2	47,3		
47_D	accent noord	133758,57	396224,43	29,00	47,7	44,4	38,0	48,2		
47_D	accent noord	133758,89	396223,84	29,00	47,7	44,4	38,0	48,1		
47_E	accent noord	133758,57	396224,43	32,00	48,3	45,0	38,7	48,8		
47_E	accent noord	133758,89	396223,84	32,00	48,2	44,9	38,6	48,7		
47_F	accent noord	133758,57	396224,43	35,00	48,6	45,3	39,0	49,1		
47_F	accent noord	133758,89	396223,84	35,00	48,6	45,3	39,0	49,1		
48A_A	accent noord	133755,84	396228,67	38,00	49,0	45,6	39,3	49,4		
48A_B	accent noord	133755,84	396228,67	41,00	48,9	45,5	39,2	49,3		
48A_C	accent noord	133755,84	396228,67	44,00	48,8	45,4	39,1	49,2		
48A_D	accent noord	133755,84	396228,67	47,00	48,7	45,4	39,0	49,1		
48A_E	accent noord	133755,84	396228,67	32,00	49,2	45,9	39,6	49,7		
48A_F	accent noord	133755,84	396228,67	35,00	49,1	45,8	39,4	49,5		
48_A	accent noord	133755,43	396229,39	20,00	44,5	41,1	34,6	44,9		
48_B	accent noord	133755,43	396229,39	23,00	49,0	45,7	39,4	49,5		
48_C	accent noord	133755,43	396229,39	26,00	49,5	46,2	39,8	49,9		
48_D	accent noord	133755,43	396229,39	29,00	49,3	46,0	39,7	49,8		
48_E	accent noord	133755,43	396229,39	32,00	49,2	45,9	39,5	49,6		
48_F	accent noord	133755,43	396229,39	35,00	49,0	45,7	39,4	49,5		
49_A	plint oost	133830,30	396227,34	2,00	56,0	52,5	45,7	56,2		
49_B	plint oost	133830,30	396227,34	5,00	56,4	52,8	46,1	56,5		
49_C	plint oost	133830,30	396227,34	8,00	55,9	52,3	45,6	56,0		
49_D	plint oost	133830,30	396227,34	11,00	55,3	51,8	45,0	55,5		
49_E	plint oost	133830,30	396227,34	14,00	55,0	51,4	44,6	55,1		
50_A	plint oost	133843,17	396223,44	2,00	56,3	52,8	46,0	56,5		
50_B	plint oost	133843,17	396223,44	5,00	56,6	53,0	46,2	56,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_C	plint oost		133843,17	396223,44	8,00	56,0	52,4	45,7	56,2
50_D	plint oost		133843,17	396223,44	11,00	55,5	51,9	45,2	55,7
50_E	plint oost		133843,17	396223,44	14,00	55,1	51,5	44,8	55,3
51_A	plint oost		133846,22	396217,34	2,00	53,6	50,2	43,4	53,8
51_B	plint oost		133846,22	396217,34	5,00	53,9	50,4	43,6	54,1
51_C	plint oost		133846,22	396217,34	8,00	53,5	50,0	43,2	53,7
51_D	plint oost		133846,22	396217,34	11,00	52,9	49,4	42,7	53,2
51_E	plint oost		133846,22	396217,34	14,00	52,5	49,0	42,2	52,7
52_A	plint oost		133846,93	396206,06	2,00	54,1	50,9	44,0	54,4
52_B	plint oost		133846,93	396206,06	5,00	53,9	50,6	43,7	54,2
52_C	plint oost		133846,93	396206,06	8,00	53,1	49,7	42,9	53,3
52_D	plint oost		133846,93	396206,06	11,00	52,2	48,8	42,0	52,4
52_E	plint oost		133846,93	396206,06	14,00	51,4	48,1	41,2	51,7
53_A	plint oost		133842,54	396191,96	2,00	48,0	44,8	38,0	48,4
53_B	plint oost		133842,54	396191,96	5,00	48,7	45,4	38,5	49,0
53_C	plint oost		133842,54	396191,96	8,00	48,5	45,1	38,3	48,7
53_D	plint oost		133842,54	396191,96	11,00	48,0	44,7	37,8	48,3
53_E	plint oost		133842,54	396191,96	14,00	47,6	44,2	37,4	47,8
54_A	plint oost		133836,30	396171,88	2,00	41,6	38,6	31,8	42,1
54_B	plint oost		133836,30	396171,88	5,00	43,6	40,3	33,5	43,9
54_C	plint oost		133836,30	396171,88	8,00	43,9	40,6	33,7	44,2
54_D	plint oost		133836,30	396171,88	11,00	43,9	40,5	33,7	44,1
54_E	plint oost		133836,30	396171,88	14,00	43,7	40,3	33,5	44,0
55_A	plint oost		133840,39	396159,63	2,00	41,2	38,3	31,4	41,7
55_B	plint oost		133840,39	396159,63	5,00	43,4	40,1	33,3	43,7
55_C	plint oost		133840,39	396159,63	8,00	43,9	40,6	33,7	44,2
55_D	plint oost		133840,39	396159,63	11,00	43,9	40,6	33,7	44,2
55_E	plint oost		133840,39	396159,63	14,00	43,9	40,5	33,7	44,1
56_A	plint oost		133843,74	396146,19	2,00	26,6	23,6	16,8	27,1
56_B	plint oost		133843,74	396146,19	5,00	27,9	24,8	18,0	28,3
56_C	plint oost		133843,74	396146,19	8,00	29,1	25,9	19,1	29,4
56_D	plint oost		133843,74	396146,19	11,00	30,0	26,6	19,8	30,2
56_E	plint oost		133843,74	396146,19	14,00	26,1	22,6	15,9	26,3
57_A	plint oost		133833,95	396139,93	2,00	27,4	24,5	17,7	27,9
57_B	plint oost		133833,95	396139,93	5,00	28,5	25,5	18,7	28,9
57_C	plint oost		133833,95	396139,93	8,00	29,6	26,4	19,6	29,9
57_D	plint oost		133833,95	396139,93	11,00	30,4	27,1	20,3	30,7
57_E	plint oost		133833,95	396139,93	14,00	25,1	21,7	14,9	25,3
58_A	plint oost		133826,37	396135,08	2,00	21,2	18,1	11,4	21,7
58_B	plint oost		133826,37	396135,08	5,00	21,8	18,6	11,9	22,2
58_C	plint oost		133826,37	396135,08	8,00	22,4	19,1	12,4	22,7
58_D	plint oost		133826,37	396135,08	11,00	23,1	19,7	13,0	23,4
58_E	plint oost		133826,37	396135,08	14,00	23,2	19,8	13,1	23,5
59_A	plint oost		133817,43	396144,85	2,00	23,9	20,7	14,2	24,4
59_B	plint oost		133817,43	396144,85	5,00	23,9	20,7	14,2	24,4
59_C	plint oost		133817,43	396144,85	8,00	24,4	21,1	14,6	24,8
59_D	plint oost		133817,43	396144,85	11,00	25,5	22,2	15,8	25,9
59_E	plint oost		133817,43	396144,85	14,00	27,8	24,5	18,1	28,3
60_A	plint oost		133815,29	396162,01	2,00	25,4	22,2	15,7	25,9
60_B	plint oost		133815,29	396162,01	5,00	25,7	22,5	16,0	26,2
60_C	plint oost		133815,29	396162,01	8,00	26,4	23,1	16,7	26,8
60_D	plint oost		133815,29	396162,01	11,00	27,4	24,1	17,6	27,8
60_E	plint oost		133815,29	396162,01	14,00	28,2	24,8	18,4	28,6
61_A	plint oost		133814,61	396171,89	2,00	32,2	29,1	22,4	32,6
61_B	plint oost		133814,61	396171,89	5,00	33,9	30,5	23,8	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
61_C	plint oost		133814,61	396171,89	8,00	35,0	31,5	24,8	35,3	
61_D	plint oost		133814,61	396171,89	11,00	35,3	31,7	25,0	35,5	
61_E	plint oost		133814,61	396171,89	14,00	35,4	31,8	25,2	35,6	
62_A	plint oost		133817,47	396180,71	2,00	32,3	29,1	22,4	32,7	
62_B	plint oost		133817,47	396180,71	5,00	34,1	30,7	24,0	34,4	
62_C	plint oost		133817,47	396180,71	8,00	34,9	31,4	24,7	35,2	
62_D	plint oost		133817,47	396180,71	11,00	35,1	31,6	24,9	35,4	
62_E	plint oost		133817,47	396180,71	14,00	35,3	31,7	25,1	35,5	
63_A	plint oost		133821,87	396194,26	2,00	28,2	25,0	18,5	28,7	
63_B	plint oost		133821,87	396194,26	5,00	29,1	25,8	19,2	29,4	
63_C	plint oost		133821,87	396194,26	8,00	29,8	26,4	19,8	30,1	
63_D	plint oost		133821,87	396194,26	11,00	30,3	26,8	20,2	30,6	
63_E	plint oost		133821,87	396194,26	14,00	30,5	27,0	20,4	30,8	
64A_A	accent oost		133819,54	396207,02	20,00	43,0	39,4	32,7	43,2	
64A_B	accent oost		133819,54	396207,02	23,00	43,3	39,7	33,0	43,5	
64A_C	accent oost		133819,54	396207,02	26,00	43,9	40,3	33,7	44,1	
64A_D	accent oost		133819,54	396207,02	29,00	44,3	40,8	34,1	44,5	
64_A	plint oost		133818,92	396205,76	2,00	42,0	38,6	31,9	42,3	
64_B	plint oost		133818,92	396205,76	5,00	43,7	40,2	33,5	43,9	
64_C	plint oost		133818,92	396205,76	8,00	43,9	40,3	33,5	44,0	
64_D	plint oost		133818,92	396205,76	11,00	43,6	40,0	33,3	43,7	
64_E	plint oost		133818,92	396205,76	14,00	43,2	39,6	32,9	43,4	
65A_A	accent oost		133822,84	396216,68	20,00	45,9	42,3	35,6	46,1	
65A_B	accent oost		133822,84	396216,68	23,00	46,2	42,6	35,9	46,4	
65A_C	accent oost		133822,84	396216,68	26,00	46,5	42,9	36,2	46,7	
65A_D	accent oost		133822,84	396216,68	29,00	46,3	42,7	36,0	46,5	
65_A	plint oost		133822,22	396215,81	2,00	46,1	42,6	35,9	46,3	
65_B	plint oost		133822,22	396215,81	5,00	47,1	43,5	36,8	47,2	
65_C	plint oost		133822,22	396215,81	8,00	46,9	43,4	36,6	47,1	
65_D	plint oost		133822,22	396215,81	11,00	46,4	42,8	36,1	46,6	
65_E	plint oost		133822,22	396215,81	14,00	46,0	42,4	35,7	46,2	
66A_A	accent oost		133825,23	396223,74	20,00	48,9	45,3	38,6	49,1	
66A_B	accent oost		133825,23	396223,74	23,00	48,9	45,3	38,6	49,1	
66A_C	accent oost		133825,23	396223,74	26,00	48,4	44,8	38,1	48,6	
66A_D	accent oost		133825,23	396223,74	29,00	48,0	44,4	37,7	48,2	
66_A	plint oost		133824,62	396223,10	2,00	49,8	46,2	39,5	50,0	
66_B	plint oost		133824,62	396223,10	5,00	50,4	46,8	40,1	50,6	
66_C	plint oost		133824,62	396223,10	8,00	50,0	46,5	39,8	50,2	
66_D	plint oost		133824,62	396223,10	11,00	49,5	45,9	39,2	49,7	
66_E	plint oost		133824,62	396223,10	14,00	49,2	45,6	38,9	49,4	
67_A	accent oost		133828,55	396224,85	20,00	52,5	48,9	42,2	52,6	
67_B	accent oost		133828,55	396224,85	23,00	52,8	49,2	42,5	53,0	
67_C	accent oost		133828,55	396224,85	26,00	52,5	48,8	42,1	52,6	
67_D	accent oost		133828,55	396224,85	29,00	52,4	48,8	42,1	52,6	
68_A	accent oost		133840,10	396220,98	20,00	51,8	48,2	41,5	52,0	
68_B	accent oost		133840,10	396220,98	23,00	53,1	49,5	42,7	53,2	
68_C	accent oost		133840,10	396220,98	26,00	52,8	49,2	42,5	53,0	
68_D	accent oost		133840,10	396220,98	29,00	52,6	49,0	42,2	52,7	
69_A	accent oost		133842,96	396216,32	20,00	48,4	44,9	38,1	48,6	
69_B	accent oost		133842,96	396216,32	23,00	49,3	45,7	39,0	49,5	
69_C	accent oost		133842,96	396216,32	26,00	49,6	46,1	39,3	49,8	
69_D	accent oost		133842,96	396216,32	29,00	49,4	45,8	39,1	49,5	
70_A	accent oost		133840,33	396208,46	20,00	43,7	40,1	33,4	43,9	
70_B	accent oost		133840,33	396208,46	23,00	46,8	43,3	36,5	47,0	
70_C	accent oost		133840,33	396208,46	26,00	47,2	43,7	36,9	47,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
70_D	accent oost		133840,33	396208,46	29,00	47,4	43,8	37,1	47,6	
71_A	accent oost		133838,33	396202,50	20,00	41,3	37,7	31,0	41,4	
71_B	accent oost		133838,33	396202,50	23,00	44,4	40,9	34,1	44,6	
71_C	accent oost		133838,33	396202,50	26,00	45,6	42,0	35,3	45,8	
71_D	accent oost		133838,33	396202,50	29,00	46,1	42,6	35,8	46,3	
72_A	accent oost		133837,03	396198,60	20,00	39,9	36,3	29,6	40,1	
72_B	accent oost		133837,03	396198,60	23,00	43,3	39,7	33,0	43,5	
72_C	accent oost		133837,03	396198,60	26,00	44,2	40,7	33,9	44,4	
72_D	accent oost		133837,03	396198,60	29,00	45,1	41,6	34,8	45,3	
73_A	accent oost		133833,34	396195,99	20,00	25,8	22,4	16,0	26,2	
73_B	accent oost		133833,34	396195,99	23,00	26,2	22,9	16,4	26,6	
73_C	accent oost		133833,34	396195,99	26,00	28,3	24,9	18,4	28,6	
73_D	accent oost		133833,34	396195,99	29,00	29,8	26,4	19,9	30,1	
74_A	accent oost		133825,63	396198,57	20,00	26,5	23,2	16,8	26,9	
74_B	accent oost		133825,63	396198,57	23,00	27,3	23,9	17,6	27,7	
74_C	accent oost		133825,63	396198,57	26,00	29,5	26,3	20,0	30,0	
74_D	accent oost		133825,63	396198,57	29,00	31,7	28,4	22,2	32,2	
75_A	accent zuid		133821,30	396160,34	20,00	32,9	29,5	22,9	33,2	
75_B	accent zuid		133821,30	396160,34	23,00	35,7	32,2	25,6	35,9	
75_C	accent zuid		133821,30	396160,34	26,00	37,6	34,1	27,4	37,8	
76_A	accent zuid		133827,82	396164,53	20,00	34,9	31,4	24,8	35,2	
76_B	accent zuid		133827,82	396164,53	23,00	38,0	34,5	27,8	38,2	
76_C	accent zuid		133827,82	396164,53	26,00	40,0	36,6	29,9	40,3	
77_A	accent zuid		133833,52	396164,27	20,00	42,3	38,9	32,1	42,5	
77_B	accent zuid		133833,52	396164,27	23,00	42,4	39,0	32,2	42,6	
77_C	accent zuid		133833,52	396164,27	26,00	42,7	39,2	32,4	42,9	
78_A	accent zuid		133837,50	396158,08	20,00	43,4	40,1	33,2	43,7	
78_B	accent zuid		133837,50	396158,08	23,00	42,9	39,6	32,7	43,2	
78_C	accent zuid		133837,50	396158,08	26,00	42,6	39,2	32,3	42,8	
79_A	accent zuid		133841,26	396152,23	20,00	42,2	38,8	32,0	42,4	
79_B	accent zuid		133841,26	396152,23	23,00	42,2	38,8	32,0	42,5	
79_C	accent zuid		133841,26	396152,23	26,00	42,2	38,8	31,9	42,4	
80_A	accent zuid		133839,96	396147,33	20,00	26,9	23,2	16,5	27,0	
80_B	accent zuid		133839,96	396147,33	23,00	29,1	25,4	18,7	29,2	
80_C	accent zuid		133839,96	396147,33	26,00	32,9	29,1	22,5	33,0	
81_A	accent zuid		133833,30	396143,05	20,00	28,7	25,1	18,4	28,9	
81_B	accent zuid		133833,30	396143,05	23,00	29,4	25,7	19,0	29,5	
81_C	accent zuid		133833,30	396143,05	26,00	31,7	28,0	21,3	31,8	
82_A	accent zuid		133826,43	396138,64	20,00	26,7	23,1	16,4	26,8	
82_B	accent zuid		133826,43	396138,64	23,00	28,0	24,3	17,6	28,1	
82_C	accent zuid		133826,43	396138,64	26,00	29,3	25,6	18,9	29,4	
83_A	accent zuid		133821,99	396138,30	20,00	32,1	28,9	22,6	32,6	
83_B	accent zuid		133821,99	396138,30	23,00	32,8	29,6	23,3	33,3	
83_C	accent zuid		133821,99	396138,30	26,00	33,0	29,8	23,4	33,5	
84_A	accent zuid		133817,94	396144,60	20,00	32,8	29,5	23,3	33,3	
84_B	accent zuid		133817,94	396144,60	23,00	33,3	30,1	23,8	33,8	
84_C	accent zuid		133817,94	396144,60	26,00	33,4	30,2	23,9	33,9	
85_A	accent zuid		133813,24	396151,92	20,00	31,3	28,1	21,8	31,8	
85_B	accent zuid		133813,24	396151,92	23,00	31,7	28,5	22,1	32,2	
85_C	accent zuid		133813,24	396151,92	26,00	32,0	28,8	22,4	32,5	
86_A	plint west		133811,20	396144,03	2,00	22,8	19,6	13,1	23,2	
86_B	plint west		133811,20	396144,03	5,00	23,4	20,2	13,6	23,8	
86_C	plint west		133811,20	396144,03	8,00	24,3	21,0	14,4	24,7	
86_D	plint west		133811,20	396144,03	11,00	25,2	21,8	15,2	25,5	
86_E	plint west		133811,20	396144,03	14,00	25,9	22,4	15,9	26,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
87_A	plint west		133816,17	396136,32	2,00	22,8	19,7	13,1	23,3
87_B	plint west		133816,17	396136,32	5,00	23,4	20,2	13,6	23,8
87_C	plint west		133816,17	396136,32	8,00	24,2	20,9	14,3	24,6
87_D	plint west		133816,17	396136,32	11,00	25,2	21,8	15,2	25,5
87_E	plint west		133816,17	396136,32	14,00	25,9	22,5	16,0	26,3
88_A	plint west		133813,36	396129,09	2,00	21,1	18,0	11,4	21,6
88_B	plint west		133813,36	396129,09	5,00	21,6	18,4	11,8	22,0
88_C	plint west		133813,36	396129,09	8,00	22,4	19,2	12,5	22,8
88_D	plint west		133813,36	396129,09	11,00	23,0	19,7	13,0	23,4
88_E	plint west		133813,36	396129,09	14,00	23,5	20,1	13,3	23,7
89_A	plint west		133805,85	396124,30	2,00	20,7	17,5	10,9	21,1
89_B	plint west		133805,85	396124,30	5,00	21,3	18,1	11,5	21,7
89_C	plint west		133805,85	396124,30	8,00	22,3	19,0	12,4	22,7
89_D	plint west		133805,85	396124,30	11,00	22,8	19,5	12,8	23,2
89_E	plint west		133805,85	396124,30	14,00	22,9	19,5	12,8	23,2
90_A	plint west		133796,69	396118,46	2,00	20,8	17,7	11,1	21,3
90_B	plint west		133796,69	396118,46	5,00	21,5	18,3	11,7	22,0
90_C	plint west		133796,69	396118,46	8,00	22,8	19,6	12,9	23,2
90_D	plint west		133796,69	396118,46	11,00	23,6	20,4	13,6	24,0
90_E	plint west		133796,69	396118,46	14,00	24,3	21,0	14,2	24,6
91_A	plint west		133789,44	396122,55	2,00	35,2	32,1	25,9	35,8
91_B	plint west		133789,44	396122,55	5,00	35,9	32,8	26,6	36,5
91_C	plint west		133789,44	396122,55	8,00	36,4	33,2	27,0	36,9
91_D	plint west		133789,44	396122,55	11,00	37,1	33,9	27,6	37,6
91_E	plint west		133789,44	396122,55	14,00	37,5	34,3	28,1	38,1
92_A	plint west		133782,62	396133,21	2,00	36,0	33,0	26,8	36,7
92_B	plint west		133782,62	396133,21	5,00	36,9	33,8	27,6	37,5
92_C	plint west		133782,62	396133,21	8,00	37,5	34,3	28,1	38,0
92_D	plint west		133782,62	396133,21	11,00	38,3	35,1	28,9	38,8
92_E	plint west		133782,62	396133,21	14,00	38,7	35,5	29,3	39,2
93_A	plint west		133775,13	396144,92	2,00	37,7	34,6	28,4	38,3
93_B	plint west		133775,13	396144,92	5,00	38,6	35,5	29,3	39,2
93_C	plint west		133775,13	396144,92	8,00	39,3	36,1	29,9	39,8
93_D	plint west		133775,13	396144,92	11,00	39,8	36,6	30,4	40,4
93_E	plint west		133775,13	396144,92	14,00	40,3	37,1	30,9	40,8
94_A	plint west		133770,97	396159,27	2,00	40,3	37,2	30,9	40,9
94_B	plint west		133770,97	396159,27	5,00	41,3	38,2	32,0	41,9
94_C	plint west		133770,97	396159,27	8,00	42,2	39,0	32,8	42,8
94_D	plint west		133770,97	396159,27	11,00	42,7	39,5	33,3	43,2
94_E	plint west		133770,97	396159,27	14,00	42,8	39,6	33,4	43,4
95_A	plint west		133764,85	396169,01	2,00	40,9	37,8	31,5	41,5
95_B	plint west		133764,85	396169,01	5,00	41,9	38,7	32,5	42,5
95_C	plint west		133764,85	396169,01	8,00	42,6	39,4	33,2	43,1
95_D	plint west		133764,85	396169,01	11,00	42,8	39,6	33,4	43,3
95_E	plint west		133764,85	396169,01	14,00	42,9	39,7	33,5	43,5
96_A	plint west		133765,47	396176,33	2,00	38,6	35,5	29,2	39,2
96_B	plint west		133765,47	396176,33	5,00	38,8	35,7	29,4	39,4
96_C	plint west		133765,47	396176,33	8,00	39,3	36,1	29,9	39,8
96_D	plint west		133765,47	396176,33	11,00	39,6	36,4	30,2	40,2
96_E	plint west		133765,47	396176,33	14,00	39,9	36,7	30,4	40,4
97_A	plint west		133774,21	396182,03	2,00	32,1	29,0	22,5	32,6
97_B	plint west		133774,21	396182,03	5,00	31,5	28,3	21,8	32,0
97_C	plint west		133774,21	396182,03	8,00	31,4	28,0	21,4	31,7
97_D	plint west		133774,21	396182,03	11,00	31,8	28,3	21,8	32,1
97_E	plint west		133774,21	396182,03	14,00	32,5	29,1	22,6	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
98_A	plint west	133782,88	396187,68	2,00	28,9	25,7	19,2	29,3	
98_B	plint west	133782,88	396187,68	5,00	30,2	26,9	20,3	30,5	
98_C	plint west	133782,88	396187,68	8,00	31,2	27,8	21,2	31,5	
98_D	plint west	133782,88	396187,68	11,00	31,7	28,3	21,7	32,0	
98_E	plint west	133782,88	396187,68	14,00	32,4	29,0	22,4	32,7	
99_A	plint west	133789,72	396186,37	2,00	32,1	29,0	22,3	32,5	
99_B	plint west	133789,72	396186,37	5,00	34,1	30,7	24,0	34,4	
99_C	plint west	133789,72	396186,37	8,00	35,2	31,7	24,9	35,4	
99_D	plint west	133789,72	396186,37	11,00	35,3	31,8	25,1	35,5	
99_E	plint west	133789,72	396186,37	14,00	35,2	31,7	24,9	35,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

B5 REKENRESULTATEN – RAILVERKEER

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	plint noord		133733,82	396218,13	2,00	34,7	35,4	33,8	40,5
01_B	plint noord		133733,82	396218,13	5,00	35,5	36,2	34,6	41,4
01_C	plint noord		133733,82	396218,13	8,00	36,3	37,0	35,4	42,1
01_D	plint noord		133733,82	396218,13	11,00	37,6	38,2	36,6	43,4
01_E	plint noord		133733,82	396218,13	14,00	38,6	39,2	37,7	44,4
01_F	plint noord		133733,82	396218,13	17,00	39,5	40,1	38,6	45,3
02_A	plint noord		133742,69	396223,84	2,00	33,8	34,5	33,0	39,7
02_B	plint noord		133742,69	396223,84	5,00	34,7	35,3	33,7	40,5
02_C	plint noord		133742,69	396223,84	8,00	35,4	36,0	34,5	41,2
02_D	plint noord		133742,69	396223,84	11,00	36,4	37,0	35,4	42,1
02_E	plint noord		133742,69	396223,84	14,00	36,9	37,4	35,8	42,6
02_F	plint noord		133742,69	396223,84	17,00	38,0	38,6	37,1	43,8
03_A	plint noord		133750,64	396228,97	2,00	32,8	33,5	32,0	38,7
03_B	plint noord		133750,64	396228,97	5,00	33,4	34,0	32,5	39,2
03_C	plint noord		133750,64	396228,97	8,00	34,0	34,5	33,0	39,7
03_D	plint noord		133750,64	396228,97	11,00	34,4	34,9	33,3	40,1
03_E	plint noord		133750,64	396228,97	14,00	34,9	35,4	33,8	40,6
03_F	plint noord		133750,64	396228,97	17,00	36,3	36,7	35,2	41,9
04_A	plint noord		133754,03	396236,04	2,00	33,6	34,3	32,8	39,5
04_B	plint noord		133754,03	396236,04	5,00	34,7	35,4	33,8	40,5
04_C	plint noord		133754,03	396236,04	8,00	35,8	36,4	34,8	41,6
04_D	plint noord		133754,03	396236,04	11,00	37,2	37,8	36,2	42,9
04_E	plint noord		133754,03	396236,04	14,00	38,3	38,9	37,3	44,0
04_F	plint noord		133754,03	396236,04	17,00	39,7	40,3	38,8	45,5
05_A	plint noord		133761,05	396240,58	2,00	33,4	34,1	32,6	39,3
05_B	plint noord		133761,05	396240,58	5,00	34,5	35,2	33,6	40,3
05_C	plint noord		133761,05	396240,58	8,00	35,7	36,3	34,7	41,5
05_D	plint noord		133761,05	396240,58	11,00	37,3	37,9	36,3	43,0
05_E	plint noord		133761,05	396240,58	14,00	38,7	39,3	37,6	44,4
05_F	plint noord		133761,05	396240,58	17,00	40,0	40,6	39,1	45,8
06_A	plint noord		133769,67	396246,17	2,00	33,1	33,8	32,3	39,0
06_B	plint noord		133769,67	396246,17	5,00	34,1	34,7	33,1	39,9
06_C	plint noord		133769,67	396246,17	8,00	35,2	35,9	34,3	41,0
06_D	plint noord		133769,67	396246,17	11,00	36,8	37,4	35,8	42,5
06_E	plint noord		133769,67	396246,17	14,00	38,4	38,9	37,3	44,1
06_F	plint noord		133769,67	396246,17	17,00	39,5	40,1	38,5	45,2
07_A	plint noord		133782,29	396246,07	2,00	32,8	33,4	31,9	38,6
07_B	plint noord		133782,29	396246,07	5,00	33,8	34,4	32,9	39,6
07_C	plint noord		133782,29	396246,07	8,00	35,1	35,7	34,1	40,9
07_D	plint noord		133782,29	396246,07	11,00	36,8	37,4	35,7	42,5
07_E	plint noord		133782,29	396246,07	14,00	38,6	39,1	37,5	44,3
07_F	plint noord		133782,29	396246,07	17,00	40,4	40,9	39,4	46,1
08_A	plint noord		133793,73	396242,40	2,00	32,8	33,5	31,9	38,7
08_B	plint noord		133793,73	396242,40	5,00	33,9	34,5	33,0	39,7
08_C	plint noord		133793,73	396242,40	8,00	35,2	35,9	34,3	41,0
08_D	plint noord		133793,73	396242,40	11,00	37,1	37,7	36,0	42,8
08_E	plint noord		133793,73	396242,40	14,00	38,8	39,4	37,8	44,5
08_F	plint noord		133793,73	396242,40	17,00	40,2	40,8	39,2	45,9
09_A	plint noord		133804,56	396238,93	2,00	32,5	33,2	31,6	38,4
09_B	plint noord		133804,56	396238,93	5,00	33,6	34,2	32,6	39,4
09_C	plint noord		133804,56	396238,93	8,00	34,9	35,5	33,9	40,7
09_D	plint noord		133804,56	396238,93	11,00	36,7	37,3	35,7	42,4
09_E	plint noord		133804,56	396238,93	14,00	38,4	38,9	37,3	44,1
09_F	plint noord		133804,56	396238,93	17,00	39,8	40,4	38,8	45,5
100_A	plint west		133796,69	396175,06	2,00	31,9	32,6	31,2	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
100_B	plint west	133796,69	396175,06	5,00	32,7	33,4	31,9	38,6	
100_C	plint west	133796,69	396175,06	8,00	33,4	34,0	32,5	39,2	
100_D	plint west	133796,69	396175,06	11,00	34,4	35,0	33,5	40,2	
100_E	plint west	133796,69	396175,06	14,00	35,5	36,1	34,6	41,3	
101_A	plint west	133794,68	396168,47	2,00	27,8	28,5	27,0	33,7	
101_B	plint west	133794,68	396168,47	5,00	28,3	28,9	27,4	34,1	
101_C	plint west	133794,68	396168,47	8,00	28,5	29,1	27,6	34,3	
101_D	plint west	133794,68	396168,47	11,00	30,0	30,5	28,9	35,7	
101_E	plint west	133794,68	396168,47	14,00	30,5	31,1	29,5	36,2	
102_A	plint west	133786,27	396163,05	2,00	26,7	27,4	25,9	32,6	
102_B	plint west	133786,27	396163,05	5,00	27,2	27,9	26,3	33,0	
102_C	plint west	133786,27	396163,05	8,00	27,3	28,0	26,4	33,1	
102_D	plint west	133786,27	396163,05	11,00	28,0	28,6	27,0	33,8	
102_E	plint west	133786,27	396163,05	14,00	28,4	29,0	27,4	34,1	
103_A	plint west	133783,77	396157,78	2,00	30,6	31,3	29,9	36,6	
103_B	plint west	133783,77	396157,78	5,00	30,9	31,6	30,2	36,8	
103_C	plint west	133783,77	396157,78	8,00	31,2	31,9	30,5	37,2	
103_D	plint west	133783,77	396157,78	11,00	31,9	32,6	31,0	37,8	
103_E	plint west	133783,77	396157,78	14,00	31,9	32,5	31,0	37,7	
104_A	plint west	133788,40	396150,54	2,00	31,1	31,8	30,4	37,0	
104_B	plint west	133788,40	396150,54	5,00	31,4	32,1	30,7	37,4	
104_C	plint west	133788,40	396150,54	8,00	31,9	32,6	31,1	37,8	
104_D	plint west	133788,40	396150,54	11,00	33,2	33,8	32,2	39,0	
104_E	plint west	133788,40	396150,54	14,00	34,0	34,7	33,0	39,8	
105_A	plint west	133793,03	396143,29	2,00	31,5	32,2	30,7	37,4	
105_B	plint west	133793,03	396143,29	5,00	32,0	32,7	31,2	37,9	
105_C	plint west	133793,03	396143,29	8,00	32,7	33,4	31,9	38,6	
105_D	plint west	133793,03	396143,29	11,00	33,8	34,5	32,9	39,6	
105_E	plint west	133793,03	396143,29	14,00	35,0	35,7	34,0	40,8	
106_A	plint west	133799,99	396140,18	2,00	31,3	32,0	30,6	37,3	
106_B	plint west	133799,99	396140,18	5,00	31,4	32,1	30,6	37,3	
106_C	plint west	133799,99	396140,18	8,00	31,9	32,6	31,1	37,8	
106_D	plint west	133799,99	396140,18	11,00	33,0	33,7	32,2	38,9	
106_E	plint west	133799,99	396140,18	14,00	34,0	34,7	33,1	39,8	
107_A	plint west	133806,08	396143,97	2,00	31,2	31,9	30,5	37,2	
107_B	plint west	133806,08	396143,97	5,00	31,3	32,0	30,5	37,2	
107_C	plint west	133806,08	396143,97	8,00	31,7	32,4	30,9	37,6	
107_D	plint west	133806,08	396143,97	11,00	32,9	33,5	32,0	38,7	
107_E	plint west	133806,08	396143,97	14,00	34,1	34,7	33,2	39,9	
108A_A	accent west	133797,36	396170,72	35,00	21,2	21,7	19,5	26,5	
108A_B	accent west	133797,36	396170,72	38,00	21,3	21,7	19,6	26,5	
108A_C	accent west	133797,36	396170,72	41,00	21,4	21,8	19,6	26,6	
108A_D	accent west	133797,36	396170,72	44,00	21,5	21,9	19,7	26,7	
108A_E	accent west	133797,36	396170,72	47,00	21,6	22,0	19,8	26,8	
108A_F	accent west	133797,36	396170,72	50,00	21,8	22,1	20,0	26,9	
108B_A	accent west	133797,93	396171,13	53,00	22,1	22,4	20,3	27,2	
108B_B	accent west	133797,93	396171,13	56,00	22,3	22,6	20,4	27,4	
108B_C	accent west	133797,93	396171,13	59,00	22,5	22,8	20,6	27,6	
108B_D	accent west	133797,93	396171,13	62,00	22,7	23,0	20,8	27,8	
108B_E	accent west	133797,93	396171,13	65,00	22,9	23,2	21,0	28,0	
108B_F	accent west	133797,93	396171,13	68,00	23,1	23,4	21,2	28,2	
108_A	accent west	133796,64	396170,31	17,00	28,3	28,8	27,2	34,0	
108_B	accent west	133796,64	396170,31	20,00	28,7	29,3	27,6	34,4	
108_C	accent west	133796,64	396170,31	23,00	29,2	29,7	28,1	34,8	
108_D	accent west	133796,64	396170,31	26,00	29,3	29,8	28,2	35,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
108_E	accent west	133796,64	396170,31	29,00	23,1	23,6	21,6	28,5	
108_F	accent west	133796,64	396170,31	32,00	21,2	21,6	19,5	26,4	
109A_A	accent west	133788,99	396165,40	35,00	21,2	21,6	19,4	26,4	
109A_B	accent west	133788,99	396165,40	38,00	21,3	21,7	19,5	26,5	
109A_C	accent west	133788,99	396165,40	41,00	21,4	21,8	19,6	26,6	
109A_D	accent west	133788,99	396165,40	44,00	21,6	21,9	19,8	26,7	
109A_E	accent west	133788,99	396165,40	47,00	21,7	22,1	19,9	26,8	
109A_F	accent west	133788,99	396165,40	50,00	21,8	22,2	20,0	27,0	
109B_A	accent west	133789,96	396165,86	53,00	22,0	22,4	20,2	27,2	
109B_B	accent west	133789,96	396165,86	56,00	22,2	22,5	20,4	27,3	
109B_C	accent west	133789,96	396165,86	59,00	22,4	22,7	20,6	27,5	
109B_D	accent west	133789,96	396165,86	62,00	22,6	22,9	20,8	27,7	
109B_E	accent west	133789,96	396165,86	65,00	22,9	23,1	21,0	27,9	
109B_F	accent west	133789,96	396165,86	68,00	23,1	23,3	21,2	28,1	
109_A	accent west	133787,99	396164,81	17,00	27,4	28,0	26,4	33,1	
109_B	accent west	133787,99	396164,81	20,00	27,8	28,4	26,7	33,5	
109_C	accent west	133787,99	396164,81	23,00	28,1	28,6	26,9	33,7	
109_D	accent west	133787,99	396164,81	26,00	27,4	28,0	26,3	33,1	
109_E	accent west	133787,99	396164,81	29,00	22,4	22,9	20,9	27,8	
109_F	accent west	133787,99	396164,81	32,00	21,2	21,6	19,5	26,4	
10_A	plint noord	133815,16	396235,54	2,00	32,9	33,6	32,1	38,8	
10_B	plint noord	133815,16	396235,54	5,00	33,9	34,6	33,0	39,8	
10_C	plint noord	133815,16	396235,54	8,00	35,2	35,8	34,3	41,0	
10_D	plint noord	133815,16	396235,54	11,00	37,0	37,6	36,0	42,7	
10_E	plint noord	133815,16	396235,54	14,00	38,7	39,3	37,7	44,4	
10_F	plint noord	133815,16	396235,54	17,00	40,5	41,1	39,6	46,3	
110A_A	accent west	133781,01	396160,36	35,00	21,2	21,6	19,5	26,4	
110A_B	accent west	133781,01	396160,36	38,00	21,3	21,7	19,6	26,5	
110A_C	accent west	133781,01	396160,36	41,00	21,4	21,8	19,6	26,6	
110A_D	accent west	133781,01	396160,36	44,00	21,5	21,9	19,8	26,7	
110A_E	accent west	133781,01	396160,36	47,00	21,7	22,0	19,9	26,8	
110A_F	accent west	133781,01	396160,36	50,00	21,8	22,2	20,0	27,0	
110B_A	accent west	133781,98	396160,82	53,00	22,0	22,4	20,2	27,2	
110B_B	accent west	133781,98	396160,82	56,00	22,2	22,5	20,4	27,3	
110B_C	accent west	133781,98	396160,82	59,00	22,4	22,7	20,6	27,5	
110B_D	accent west	133781,98	396160,82	62,00	22,6	22,9	20,7	27,7	
110B_E	accent west	133781,98	396160,82	65,00	22,8	23,1	20,9	27,9	
110B_F	accent west	133781,98	396160,82	68,00	23,1	23,3	21,2	28,1	
110_A	accent west	133780,03	396159,75	17,00	27,5	28,1	26,5	33,2	
110_B	accent west	133780,03	396159,75	20,00	27,7	28,3	26,7	33,4	
110_C	accent west	133780,03	396159,75	23,00	28,2	28,9	27,3	34,0	
110_D	accent west	133780,03	396159,75	26,00	27,7	28,3	26,8	33,5	
110_E	accent west	133780,03	396159,75	29,00	22,5	23,0	21,0	27,9	
110_F	accent west	133780,03	396159,75	32,00	21,0	21,4	19,3	26,2	
111A_A	accent west	133776,08	396157,18	35,00	21,0	21,4	19,3	26,2	
111A_B	accent west	133776,08	396157,18	38,00	21,1	21,5	19,4	26,3	
111A_C	accent west	133776,08	396157,18	41,00	21,2	21,6	19,5	26,4	
111A_D	accent west	133776,08	396157,18	44,00	21,4	21,8	19,6	26,5	
111A_E	accent west	133776,08	396157,18	47,00	21,5	21,9	19,7	26,7	
111A_F	accent west	133776,08	396157,18	50,00	21,7	22,0	19,8	26,8	
111B_A	accent west	133777,06	396157,64	53,00	21,9	22,2	20,0	27,0	
111B_B	accent west	133777,06	396157,64	56,00	22,1	22,4	20,2	27,2	
111B_C	accent west	133777,06	396157,64	59,00	22,3	22,6	20,4	27,4	
111B_D	accent west	133777,06	396157,64	62,00	22,5	22,8	20,6	27,6	
111B_E	accent west	133777,06	396157,64	65,00	22,7	23,0	20,8	27,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111B_F	accent	west	133777,06	396157,64	68,00	22,9	23,2	21,0	28,0
111_A	accent	west	133775,08	396156,60	17,00	27,1	27,8	26,1	32,9
111_B	accent	west	133775,08	396156,60	20,00	27,2	27,8	26,1	32,9
111_C	accent	west	133775,08	396156,60	23,00	27,8	28,4	26,8	33,6
111_D	accent	west	133775,08	396156,60	26,00	27,3	27,9	26,4	33,1
111_E	accent	west	133775,08	396156,60	29,00	22,5	23,0	21,0	27,9
111_F	accent	west	133775,08	396156,60	32,00	21,0	21,5	19,3	26,3
112A_A	accent	west	133771,80	396158,63	35,00	31,6	31,8	30,0	36,9
112A_B	accent	west	133771,80	396158,63	38,00	32,0	32,1	30,4	37,2
112A_C	accent	west	133771,80	396158,63	41,00	32,2	32,4	30,7	37,5
112A_D	accent	west	133771,80	396158,63	44,00	32,5	32,6	30,9	37,7
112A_E	accent	west	133771,80	396158,63	47,00	32,8	33,0	31,2	38,1
112A_F	accent	west	133771,80	396158,63	50,00	33,2	33,4	31,6	38,5
112B_A	accent	west	133772,21	396158,05	53,00	33,6	33,7	32,0	38,8
112B_B	accent	west	133772,21	396158,05	56,00	33,8	33,9	32,2	39,0
112B_C	accent	west	133772,21	396158,05	59,00	34,0	34,1	32,3	39,2
112B_D	accent	west	133772,21	396158,05	62,00	34,2	34,3	32,5	39,4
112B_E	accent	west	133772,21	396158,05	65,00	34,3	34,4	32,7	39,5
112B_F	accent	west	133772,21	396158,05	68,00	34,5	34,5	32,8	39,7
112_A	accent	west	133771,34	396159,34	17,00	29,2	29,4	27,5	34,4
112_B	accent	west	133771,34	396159,34	20,00	30,5	30,7	28,9	35,8
112_C	accent	west	133771,34	396159,34	23,00	30,8	31,0	29,2	36,1
112_D	accent	west	133771,34	396159,34	26,00	30,9	31,1	29,3	36,2
112_E	accent	west	133771,34	396159,34	29,00	31,1	31,2	29,4	36,3
112_F	accent	west	133771,34	396159,34	32,00	31,4	31,5	29,8	36,6
113A_A	accent	west	133765,59	396168,41	35,00	31,8	31,9	30,2	37,0
113A_B	accent	west	133765,59	396168,41	38,00	32,1	32,3	30,5	37,4
113A_C	accent	west	133765,59	396168,41	41,00	32,4	32,5	30,8	37,7
113A_D	accent	west	133765,59	396168,41	44,00	32,6	32,8	31,1	37,9
113A_E	accent	west	133765,59	396168,41	47,00	33,0	33,1	31,4	38,3
113A_F	accent	west	133765,59	396168,41	50,00	33,4	33,6	31,8	38,7
113B_A	accent	west	133766,03	396167,76	53,00	33,7	33,9	32,1	39,0
113B_B	accent	west	133766,03	396167,76	56,00	34,0	34,1	32,3	39,2
113B_C	accent	west	133766,03	396167,76	59,00	34,1	34,2	32,5	39,4
113B_D	accent	west	133766,03	396167,76	62,00	34,3	34,4	32,7	39,5
113B_E	accent	west	133766,03	396167,76	65,00	34,5	34,6	32,8	39,7
113B_F	accent	west	133766,03	396167,76	68,00	34,6	34,7	32,9	39,8
113_A	accent	west	133765,14	396169,09	17,00	27,9	28,1	26,1	33,0
113_B	accent	west	133765,14	396169,09	20,00	30,3	30,5	28,7	35,5
113_C	accent	west	133765,14	396169,09	23,00	30,8	30,9	29,2	36,0
113_D	accent	west	133765,14	396169,09	26,00	30,9	31,0	29,3	36,1
113_E	accent	west	133765,14	396169,09	29,00	31,1	31,2	29,5	36,3
113_F	accent	west	133765,14	396169,09	32,00	31,5	31,6	29,9	36,7
114A_A	accent	west	133766,07	396176,39	35,00	40,4	40,9	39,4	46,1
114A_B	accent	west	133766,07	396176,39	38,00	41,0	41,5	40,0	46,7
114A_C	accent	west	133766,07	396176,39	41,00	41,5	42,0	40,5	47,2
114A_D	accent	west	133766,07	396176,39	44,00	42,0	42,4	41,0	47,7
114A_E	accent	west	133766,07	396176,39	47,00	42,5	43,0	41,5	48,2
114A_F	accent	west	133766,07	396176,39	50,00	43,2	43,6	42,2	48,9
114B_A	accent	west	133767,01	396176,88	53,00	44,2	44,6	43,2	49,9
114B_B	accent	west	133767,01	396176,88	56,00	44,6	44,9	43,5	50,2
114B_C	accent	west	133767,01	396176,88	59,00	44,9	45,2	43,8	50,5
114B_D	accent	west	133767,01	396176,88	62,00	45,2	45,5	44,1	50,8
114B_E	accent	west	133767,01	396176,88	65,00	45,6	45,9	44,5	51,2
114B_F	accent	west	133767,01	396176,88	68,00	46,0	46,3	44,9	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	accent	west	133765,13	396175,76	17,00	35,9	36,5	34,9	41,6
114_B	accent	west	133765,13	396175,76	20,00	37,6	38,2	36,6	43,3
114_C	accent	west	133765,13	396175,76	23,00	38,0	38,6	37,0	43,7
114_D	accent	west	133765,13	396175,76	26,00	38,4	39,0	37,4	44,1
114_E	accent	west	133765,13	396175,76	29,00	39,1	39,6	38,1	44,8
114_F	accent	west	133765,13	396175,76	32,00	39,7	40,3	38,7	45,5
115A_A	accent	west	133775,17	396182,17	35,00	41,5	42,0	40,6	47,3
115A_B	accent	west	133775,17	396182,17	38,00	42,0	42,6	41,1	47,8
115A_C	accent	west	133775,17	396182,17	41,00	42,5	43,0	41,5	48,2
115A_D	accent	west	133775,17	396182,17	44,00	42,9	43,4	41,9	48,6
115A_E	accent	west	133775,17	396182,17	47,00	43,4	43,8	42,4	49,1
115A_F	accent	west	133775,17	396182,17	50,00	44,0	44,4	42,9	49,7
115B_A	accent	west	133776,11	396182,66	53,00	45,0	45,4	44,0	50,7
115B_B	accent	west	133776,11	396182,66	56,00	45,3	45,7	44,3	51,0
115B_C	accent	west	133776,11	396182,66	59,00	45,7	46,0	44,6	51,4
115B_D	accent	west	133776,11	396182,66	62,00	46,0	46,3	45,0	51,7
115B_E	accent	west	133776,11	396182,66	65,00	46,4	46,7	45,3	52,0
115B_F	accent	west	133776,11	396182,66	68,00	46,8	47,0	45,7	52,4
115_A	accent	west	133774,46	396181,69	17,00	36,8	37,3	35,7	42,5
115_B	accent	west	133774,46	396181,69	20,00	38,3	38,9	37,3	44,1
115_C	accent	west	133774,46	396181,69	23,00	38,9	39,5	38,0	44,7
115_D	accent	west	133774,46	396181,69	26,00	39,5	40,1	38,6	45,3
115_E	accent	west	133774,46	396181,69	29,00	40,2	40,8	39,3	46,0
115_F	accent	west	133774,46	396181,69	32,00	40,9	41,4	40,0	46,7
116A_A	accent	west	133783,72	396187,67	35,00	41,1	41,6	40,2	46,9
116A_B	accent	west	133783,72	396187,67	38,00	41,7	42,2	40,8	47,5
116A_C	accent	west	133783,72	396187,67	41,00	42,1	42,7	41,3	48,0
116A_D	accent	west	133783,72	396187,67	44,00	42,6	43,1	41,6	48,3
116A_E	accent	west	133783,72	396187,67	47,00	43,1	43,6	42,1	48,9
116A_F	accent	west	133783,72	396187,67	50,00	44,1	44,5	43,1	49,8
116B_A	accent	west	133784,70	396188,13	53,00	44,7	45,1	43,7	50,4
116B_B	accent	west	133784,70	396188,13	56,00	45,2	45,5	44,2	50,9
116B_C	accent	west	133784,70	396188,13	59,00	45,6	46,0	44,6	51,3
116B_D	accent	west	133784,70	396188,13	62,00	46,1	46,4	45,0	51,7
116B_E	accent	west	133784,70	396188,13	65,00	46,5	46,8	45,4	52,1
116B_F	accent	west	133784,70	396188,13	68,00	46,9	47,2	45,8	52,5
116_A	accent	west	133783,10	396187,19	17,00	36,4	37,0	35,4	42,2
116_B	accent	west	133783,10	396187,19	20,00	37,9	38,5	37,0	43,7
116_C	accent	west	133783,10	396187,19	23,00	38,6	39,2	37,7	44,4
116_D	accent	west	133783,10	396187,19	26,00	39,0	39,6	38,1	44,8
116_E	accent	west	133783,10	396187,19	29,00	39,6	40,2	38,7	45,4
116_F	accent	west	133783,10	396187,19	32,00	40,4	41,0	39,5	46,2
117A_A	accent	west	133789,55	396185,41	35,00	41,7	42,3	40,9	47,6
117A_B	accent	west	133789,55	396185,41	38,00	42,3	42,9	41,5	48,2
117A_C	accent	west	133789,55	396185,41	41,00	42,8	43,3	41,9	48,6
117A_D	accent	west	133789,55	396185,41	44,00	43,2	43,7	42,3	49,0
117A_E	accent	west	133789,55	396185,41	47,00	43,6	44,1	42,7	49,4
117A_F	accent	west	133789,55	396185,41	50,00	44,1	44,5	43,1	49,8
117B_A	accent	west	133789,82	396184,96	53,00	44,5	44,9	43,6	50,3
117B_B	accent	west	133789,82	396184,96	56,00	44,9	45,3	43,9	50,6
117B_C	accent	west	133789,82	396184,96	59,00	45,3	45,6	44,3	51,0
117B_D	accent	west	133789,82	396184,96	62,00	45,7	46,0	44,7	51,4
117B_E	accent	west	133789,82	396184,96	65,00	46,1	46,4	45,1	51,8
117B_F	accent	west	133789,82	396184,96	68,00	46,5	46,8	45,5	52,2
117_A	accent	west	133789,10	396186,08	17,00	35,9	36,6	35,0	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
117_B	accent west	133789,10	396186,08	20,00	37,9	38,6	37,2	43,8	
117_C	accent west	133789,10	396186,08	23,00	38,7	39,4	38,0	44,6	
117_D	accent west	133789,10	396186,08	26,00	39,5	40,1	38,7	45,4	
117_E	accent west	133789,10	396186,08	29,00	40,1	40,7	39,3	46,0	
117_F	accent west	133789,10	396186,08	32,00	40,9	41,5	40,1	46,8	
118A_A	accent west	133796,59	396174,23	35,00	40,7	41,3	39,9	46,6	
118A_B	accent west	133796,59	396174,23	38,00	41,3	41,8	40,4	47,1	
118A_C	accent west	133796,59	396174,23	41,00	41,8	42,3	40,9	47,6	
118A_D	accent west	133796,59	396174,23	44,00	42,3	42,8	41,4	48,1	
118A_E	accent west	133796,59	396174,23	47,00	42,9	43,3	41,9	48,6	
118A_F	accent west	133796,59	396174,23	50,00	43,3	43,7	42,4	49,1	
118B_A	accent west	133796,85	396173,81	53,00	43,8	44,2	42,8	49,5	
118B_B	accent west	133796,85	396173,81	56,00	44,2	44,6	43,2	49,9	
118B_C	accent west	133796,85	396173,81	59,00	44,6	45,0	43,6	50,3	
118B_D	accent west	133796,85	396173,81	62,00	45,1	45,4	44,1	50,8	
118B_E	accent west	133796,85	396173,81	65,00	45,6	45,9	44,5	51,2	
118B_F	accent west	133796,85	396173,81	68,00	46,0	46,3	45,0	51,7	
118_A	accent west	133796,32	396174,66	17,00	36,1	36,7	35,1	41,9	
118_B	accent west	133796,32	396174,66	20,00	38,3	38,9	37,5	44,2	
118_C	accent west	133796,32	396174,66	23,00	38,8	39,4	37,9	44,6	
118_D	accent west	133796,32	396174,66	26,00	39,4	40,0	38,5	45,2	
118_E	accent west	133796,32	396174,66	29,00	40,1	40,6	39,1	45,8	
118_F	accent west	133796,32	396174,66	32,00	40,5	41,1	39,6	46,3	
11_A	plint noord	133818,29	396229,23	2,00	29,1	29,9	28,4	35,1	
11_B	plint noord	133818,29	396229,23	5,00	30,0	30,8	29,2	35,9	
11_C	plint noord	133818,29	396229,23	8,00	31,3	32,0	30,5	37,2	
11_D	plint noord	133818,29	396229,23	11,00	33,5	34,2	32,6	39,4	
11_E	plint noord	133818,29	396229,23	14,00	35,6	36,3	34,7	41,4	
11_F	plint noord	133818,29	396229,23	17,00	37,4	38,1	36,5	43,2	
12_A	plint noord	133816,01	396222,45	2,00	29,7	30,5	29,0	35,7	
12_B	plint noord	133816,01	396222,45	5,00	30,7	31,4	29,9	36,6	
12_C	plint noord	133816,01	396222,45	8,00	32,0	32,7	31,1	37,8	
12_D	plint noord	133816,01	396222,45	11,00	33,9	34,6	33,0	39,7	
12_E	plint noord	133816,01	396222,45	14,00	35,9	36,6	35,0	41,7	
12_F	plint noord	133816,01	396222,45	17,00	37,3	38,0	36,5	43,2	
13_A	plint noord	133814,42	396217,72	2,00	29,7	30,4	29,0	35,7	
13_B	plint noord	133814,42	396217,72	5,00	30,6	31,3	29,8	36,5	
13_C	plint noord	133814,42	396217,72	8,00	31,7	32,4	30,9	37,6	
13_D	plint noord	133814,42	396217,72	11,00	33,5	34,2	32,6	39,3	
13_E	plint noord	133814,42	396217,72	14,00	35,8	36,4	34,8	41,6	
13_F	plint noord	133814,42	396217,72	17,00	37,5	38,1	36,6	43,3	
14_A	plint noord	133808,85	396215,82	2,00	26,8	27,5	26,1	32,7	
14_B	plint noord	133808,85	396215,82	5,00	25,7	26,4	24,9	31,6	
14_C	plint noord	133808,85	396215,82	8,00	24,1	24,9	23,3	30,0	
14_D	plint noord	133808,85	396215,82	11,00	24,0	24,7	23,0	29,8	
14_E	plint noord	133808,85	396215,82	14,00	24,1	24,8	23,0	29,8	
14_F	plint noord	133808,85	396215,82	17,00	21,1	21,7	20,0	26,8	
15_A	plint noord	133802,40	396217,87	2,00	26,8	27,6	26,1	32,8	
15_B	plint noord	133802,40	396217,87	5,00	25,6	26,3	24,8	31,5	
15_C	plint noord	133802,40	396217,87	8,00	23,8	24,5	22,9	29,6	
15_D	plint noord	133802,40	396217,87	11,00	22,7	23,4	21,7	28,5	
15_E	plint noord	133802,40	396217,87	14,00	22,7	23,4	21,6	28,4	
15_F	plint noord	133802,40	396217,87	17,00	20,1	20,7	18,9	25,7	
16_A	plint noord	133795,48	396220,06	2,00	26,7	27,5	26,0	32,7	
16_B	plint noord	133795,48	396220,06	5,00	26,0	26,7	25,1	31,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	plint noord		133795,48	396220,06	8,00	24,3	25,0	23,4	30,1
16_D	plint noord		133795,48	396220,06	11,00	22,9	23,5	21,8	28,6
16_E	plint noord		133795,48	396220,06	14,00	22,5	23,0	21,3	28,1
16_F	plint noord		133795,48	396220,06	17,00	20,7	21,2	19,5	26,3
17_A	plint noord		133789,03	396222,83	2,00	25,6	26,4	24,8	31,5
17_B	plint noord		133789,03	396222,83	5,00	25,0	25,7	24,2	30,9
17_C	plint noord		133789,03	396222,83	8,00	23,5	24,2	22,5	29,3
17_D	plint noord		133789,03	396222,83	11,00	21,7	22,3	20,5	27,3
17_E	plint noord		133789,03	396222,83	14,00	20,5	21,0	19,2	26,0
17_F	plint noord		133789,03	396222,83	17,00	21,4	21,8	19,9	26,8
18_A	plint noord		133781,78	396218,24	2,00	26,5	27,2	25,6	32,3
18_B	plint noord		133781,78	396218,24	5,00	26,2	26,9	25,3	32,0
18_C	plint noord		133781,78	396218,24	8,00	25,7	26,3	24,6	31,4
18_D	plint noord		133781,78	396218,24	11,00	24,7	25,3	23,4	30,3
18_E	plint noord		133781,78	396218,24	14,00	23,7	24,2	22,4	29,2
18_F	plint noord		133781,78	396218,24	17,00	25,5	25,9	23,9	30,8
19_A	plint noord		133774,29	396213,48	2,00	26,1	26,8	25,2	31,9
19_B	plint noord		133774,29	396213,48	5,00	25,8	26,4	24,8	31,6
19_C	plint noord		133774,29	396213,48	8,00	25,3	25,9	24,2	30,9
19_D	plint noord		133774,29	396213,48	11,00	25,3	25,7	23,9	30,7
19_E	plint noord		133774,29	396213,48	14,00	26,0	26,3	24,4	31,3
19_F	plint noord		133774,29	396213,48	17,00	27,5	27,8	25,9	32,8
20_A	plint noord		133769,35	396210,34	2,00	26,3	27,0	25,4	32,1
20_B	plint noord		133769,35	396210,34	5,00	26,3	26,9	25,3	32,1
20_C	plint noord		133769,35	396210,34	8,00	26,1	26,6	24,9	31,7
20_D	plint noord		133769,35	396210,34	11,00	26,3	26,8	25,0	31,8
20_E	plint noord		133769,35	396210,34	14,00	27,4	27,8	26,0	32,8
20_F	plint noord		133769,35	396210,34	17,00	28,4	28,7	26,9	33,7
21_A	plint noord		133765,46	396213,03	2,00	26,4	27,1	25,7	32,4
21_B	plint noord		133765,46	396213,03	5,00	25,0	25,7	24,2	30,9
21_C	plint noord		133765,46	396213,03	8,00	24,1	24,7	23,1	29,9
21_D	plint noord		133765,46	396213,03	11,00	24,9	25,3	23,7	30,4
21_E	plint noord		133765,46	396213,03	14,00	26,7	27,0	25,3	32,1
21_F	plint noord		133765,46	396213,03	17,00	29,0	29,3	27,5	34,4
22_A	plint noord		133761,81	396218,83	2,00	25,8	26,6	25,1	31,8
22_B	plint noord		133761,81	396218,83	5,00	24,2	24,8	23,3	30,0
22_C	plint noord		133761,81	396218,83	8,00	22,9	23,4	21,8	28,5
22_D	plint noord		133761,81	396218,83	11,00	24,0	24,3	22,6	29,4
22_E	plint noord		133761,81	396218,83	14,00	25,6	25,8	24,1	30,9
22_F	plint noord		133761,81	396218,83	17,00	27,6	27,9	26,1	33,0
23_A	plint noord		133753,06	396218,63	2,00	26,1	26,8	25,3	32,0
23_B	plint noord		133753,06	396218,63	5,00	25,2	25,8	24,3	31,0
23_C	plint noord		133753,06	396218,63	8,00	24,3	24,8	23,2	30,0
23_D	plint noord		133753,06	396218,63	11,00	25,4	25,8	24,0	30,8
23_E	plint noord		133753,06	396218,63	14,00	25,5	25,8	24,1	30,9
23_F	plint noord		133753,06	396218,63	17,00	25,5	25,8	24,0	30,9
24_A	plint noord		133747,95	396215,29	2,00	26,8	27,5	26,0	32,7
24_B	plint noord		133747,95	396215,29	5,00	26,2	26,9	25,3	32,0
24_C	plint noord		133747,95	396215,29	8,00	25,4	26,0	24,4	31,1
24_D	plint noord		133747,95	396215,29	11,00	25,7	26,1	24,4	31,2
24_E	plint noord		133747,95	396215,29	14,00	25,0	25,4	23,7	30,5
24_F	plint noord		133747,95	396215,29	17,00	24,9	25,2	23,5	30,3
25_A	plint noord		133749,30	396208,08	2,00	30,2	30,9	29,5	36,2
25_B	plint noord		133749,30	396208,08	5,00	30,2	30,9	29,4	36,1
25_C	plint noord		133749,30	396208,08	8,00	30,2	30,8	29,4	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_D	plint noord		133749,30	396208,08	11,00	30,7	31,2	29,8	36,5
25_E	plint noord		133749,30	396208,08	14,00	31,0	31,6	30,1	36,8
25_F	plint noord		133749,30	396208,08	17,00	33,0	33,5	31,9	38,6
26_A	plint noord		133754,28	396200,14	2,00	30,6	31,3	29,9	36,6
26_B	plint noord		133754,28	396200,14	5,00	30,8	31,5	30,1	36,7
26_C	plint noord		133754,28	396200,14	8,00	31,1	31,7	30,2	36,9
26_D	plint noord		133754,28	396200,14	11,00	31,6	32,2	30,6	37,4
26_E	plint noord		133754,28	396200,14	14,00	32,1	32,7	31,1	37,8
26_F	plint noord		133754,28	396200,14	17,00	32,7	33,1	31,5	38,3
27_A	plint noord		133758,83	396192,91	2,00	31,2	31,9	30,5	37,1
27_B	plint noord		133758,83	396192,91	5,00	31,7	32,4	30,9	37,6
27_C	plint noord		133758,83	396192,91	8,00	32,1	32,8	31,2	38,0
27_D	plint noord		133758,83	396192,91	11,00	33,0	33,6	32,0	38,8
27_E	plint noord		133758,83	396192,91	14,00	34,0	34,6	33,0	39,7
27_F	plint noord		133758,83	396192,91	17,00	34,4	35,0	33,3	40,1
28_A	plint noord		133762,91	396186,41	2,00	31,8	32,5	31,0	37,7
28_B	plint noord		133762,91	396186,41	5,00	32,4	33,0	31,6	38,3
28_C	plint noord		133762,91	396186,41	8,00	33,1	33,7	32,2	38,9
28_D	plint noord		133762,91	396186,41	11,00	34,3	34,9	33,4	40,1
28_E	plint noord		133762,91	396186,41	14,00	35,9	36,5	34,8	41,6
28_F	plint noord		133762,91	396186,41	17,00	36,1	36,6	35,0	41,8
29_A	plint noord		133759,83	396182,11	2,00	29,8	30,4	28,9	35,6
29_B	plint noord		133759,83	396182,11	5,00	29,7	30,3	28,8	35,5
29_C	plint noord		133759,83	396182,11	8,00	29,9	30,6	29,0	35,8
29_D	plint noord		133759,83	396182,11	11,00	30,9	31,5	30,0	36,7
29_E	plint noord		133759,83	396182,11	14,00	32,1	32,7	31,1	37,9
29_F	plint noord		133759,83	396182,11	17,00	31,0	31,6	30,0	36,7
30_A	plint noord		133753,11	396183,03	2,00	31,9	32,6	31,0	37,7
30_B	plint noord		133753,11	396183,03	5,00	30,1	30,6	28,9	35,7
30_C	plint noord		133753,11	396183,03	8,00	28,3	28,6	26,8	33,7
30_D	plint noord		133753,11	396183,03	11,00	28,6	28,9	27,0	33,9
30_E	plint noord		133753,11	396183,03	14,00	29,9	30,1	28,2	35,1
30_F	plint noord		133753,11	396183,03	17,00	31,2	31,4	29,6	36,4
31_A	plint noord		133749,34	396188,98	2,00	31,6	32,3	30,7	37,5
31_B	plint noord		133749,34	396188,98	5,00	29,7	30,3	28,6	35,4
31_C	plint noord		133749,34	396188,98	8,00	27,9	28,3	26,5	33,3
31_D	plint noord		133749,34	396188,98	11,00	28,4	28,7	26,8	33,7
31_E	plint noord		133749,34	396188,98	14,00	29,7	29,9	28,1	35,0
31_F	plint noord		133749,34	396188,98	17,00	30,8	31,0	29,2	36,1
32_A	plint noord		133745,56	396194,96	2,00	32,1	32,8	31,2	37,9
32_B	plint noord		133745,56	396194,96	5,00	30,5	31,1	29,4	36,2
32_C	plint noord		133745,56	396194,96	8,00	28,5	28,9	27,1	33,9
32_D	plint noord		133745,56	396194,96	11,00	28,7	28,9	27,0	33,9
32_E	plint noord		133745,56	396194,96	14,00	30,4	30,7	28,8	35,7
32_F	plint noord		133745,56	396194,96	17,00	31,4	31,6	29,8	36,6
33_A	plint noord		133741,52	396201,34	2,00	32,6	33,3	31,7	38,4
33_B	plint noord		133741,52	396201,34	5,00	30,9	31,5	29,9	36,7
33_C	plint noord		133741,52	396201,34	8,00	28,8	29,3	27,5	34,3
33_D	plint noord		133741,52	396201,34	11,00	28,4	28,6	26,8	33,7
33_E	plint noord		133741,52	396201,34	14,00	28,8	29,1	27,2	34,1
33_F	plint noord		133741,52	396201,34	17,00	30,0	30,2	28,4	35,2
34_A	plint noord		133737,91	396207,05	2,00	32,9	33,6	32,0	38,8
34_B	plint noord		133737,91	396207,05	5,00	31,4	32,0	30,4	37,1
34_C	plint noord		133737,91	396207,05	8,00	28,7	29,2	27,5	34,3
34_D	plint noord		133737,91	396207,05	11,00	27,6	27,9	26,1	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_E	plint	noord	133737,91	396207,05	14,00	28,0	28,3	26,4	33,3
34_F	plint	noord	133737,91	396207,05	17,00	29,2	29,3	27,5	34,4
35_A	plint	noord	133733,18	396214,53	2,00	32,6	33,3	31,7	38,5
35_B	plint	noord	133733,18	396214,53	5,00	31,3	32,0	30,4	37,1
35_C	plint	noord	133733,18	396214,53	8,00	28,6	29,2	27,5	34,3
35_D	plint	noord	133733,18	396214,53	11,00	28,2	28,6	26,8	33,6
35_E	plint	noord	133733,18	396214,53	14,00	29,1	29,4	27,7	34,5
35_F	plint	noord	133733,18	396214,53	17,00	30,0	30,2	28,5	35,3
36A_A	accent	noord	133755,70	396236,54	38,00	44,0	44,5	43,1	49,8
36A_B	accent	noord	133755,70	396236,54	41,00	44,4	44,9	43,5	50,2
36A_C	accent	noord	133755,70	396236,54	44,00	44,8	45,2	43,8	50,5
36A_D	accent	noord	133755,70	396236,54	47,00	45,1	45,5	44,1	50,8
36_A	accent	noord	133754,25	396235,61	20,00	40,6	41,2	39,7	46,4
36_B	accent	noord	133754,25	396235,61	23,00	41,0	41,6	40,1	46,8
36_C	accent	noord	133754,25	396235,61	26,00	41,6	42,1	40,7	47,4
36_D	accent	noord	133754,25	396235,61	29,00	42,2	42,7	41,3	48,0
36_E	accent	noord	133754,25	396235,61	32,00	42,8	43,3	41,9	48,6
36_F	accent	noord	133754,25	396235,61	35,00	43,3	43,8	42,4	49,1
37A_A	accent	noord	133762,17	396240,64	38,00	43,9	44,4	42,9	49,7
37A_B	accent	noord	133762,17	396240,64	41,00	44,4	44,8	43,4	50,1
37A_C	accent	noord	133762,17	396240,64	44,00	44,9	45,3	43,9	50,6
37A_D	accent	noord	133762,17	396240,64	47,00	45,3	45,7	44,3	51,0
37_A	accent	noord	133761,30	396240,07	20,00	40,7	41,2	39,7	46,5
37_B	accent	noord	133761,30	396240,07	23,00	41,2	41,7	40,2	46,9
37_C	accent	noord	133761,30	396240,07	26,00	41,7	42,2	40,7	47,5
37_D	accent	noord	133761,30	396240,07	29,00	42,3	42,8	41,3	48,0
37_E	accent	noord	133761,30	396240,07	32,00	42,9	43,3	41,9	48,6
37_F	accent	noord	133761,30	396240,07	35,00	43,4	43,9	42,5	49,2
38A_A	accent	noord	133770,81	396246,11	38,00	43,0	43,5	42,1	48,8
38A_B	accent	noord	133770,81	396246,11	41,00	43,5	43,9	42,5	49,2
38A_C	accent	noord	133770,81	396246,11	44,00	43,9	44,3	42,9	49,6
38A_D	accent	noord	133770,81	396246,11	47,00	44,3	44,7	43,3	50,0
38_A	accent	noord	133770,00	396245,58	20,00	40,2	40,7	39,2	46,0
38_B	accent	noord	133770,00	396245,58	23,00	40,6	41,2	39,7	46,4
38_C	accent	noord	133770,00	396245,58	26,00	41,1	41,6	40,1	46,9
38_D	accent	noord	133770,00	396245,58	29,00	41,6	42,1	40,6	47,3
38_E	accent	noord	133770,00	396245,58	32,00	42,1	42,7	41,2	47,9
38_F	accent	noord	133770,00	396245,58	35,00	42,7	43,2	41,8	48,5
39A_A	accent	noord	133775,45	396242,35	38,00	43,4	43,9	42,5	49,2
39A_B	accent	noord	133775,45	396242,35	41,00	43,8	44,3	42,9	49,6
39A_C	accent	noord	133775,45	396242,35	44,00	44,2	44,7	43,3	50,0
39A_D	accent	noord	133775,45	396242,35	47,00	44,6	45,0	43,7	50,4
39A_E	accent	noord	133775,45	396242,35	32,00	42,5	43,1	41,7	48,4
39A_F	accent	noord	133775,45	396242,35	35,00	43,0	43,5	42,1	48,8
39_A	accent	noord	133775,05	396243,07	20,00	40,8	41,4	40,0	46,6
39_B	accent	noord	133775,05	396243,07	23,00	41,4	42,0	40,6	47,3
39_C	accent	noord	133775,05	396243,07	26,00	41,9	42,5	41,1	47,7
39_D	accent	noord	133775,05	396243,07	29,00	42,3	42,8	41,4	48,1
39_E	accent	noord	133775,05	396243,07	32,00	42,7	43,2	41,8	48,5
39_F	accent	noord	133775,05	396243,07	35,00	43,1	43,6	42,2	48,9
40A_A	accent	noord	133778,85	396236,97	38,00	43,7	44,2	42,8	49,5
40A_B	accent	noord	133778,85	396236,97	41,00	44,1	44,6	43,2	49,9
40A_C	accent	noord	133778,85	396236,97	44,00	44,6	45,0	43,7	50,4
40A_D	accent	noord	133778,85	396236,97	47,00	45,0	45,4	44,0	50,7
40A_E	accent	noord	133778,85	396236,97	32,00	42,7	43,3	41,8	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40A_F	accent noord	133778,85	396236,97	35,00	43,2	43,7	42,3	49,0	
40_A	accent noord	133778,45	396237,70	20,00	40,5	41,1	39,7	46,4	
40_B	accent noord	133778,45	396237,70	23,00	41,3	42,0	40,5	47,2	
40_C	accent noord	133778,45	396237,70	26,00	42,0	42,6	41,1	47,8	
40_D	accent noord	133778,45	396237,70	29,00	42,5	43,1	41,7	48,4	
40_E	accent noord	133778,45	396237,70	32,00	43,0	43,5	42,1	48,8	
40_F	accent noord	133778,45	396237,70	35,00	43,4	44,0	42,6	49,3	
41A_A	accent noord	133781,69	396232,50	38,00	43,7	44,2	42,9	49,6	
41A_B	accent noord	133781,69	396232,50	41,00	44,3	44,8	43,5	50,2	
41A_C	accent noord	133781,69	396232,50	44,00	44,9	45,4	44,0	50,7	
41A_D	accent noord	133781,69	396232,50	47,00	45,4	45,8	44,5	51,2	
41A_E	accent noord	133781,69	396232,50	32,00	42,6	43,1	41,7	48,4	
41A_F	accent noord	133781,69	396232,50	35,00	43,1	43,6	42,2	48,9	
41_A	accent noord	133781,29	396233,22	20,00	40,3	40,9	39,4	46,1	
41_B	accent noord	133781,29	396233,22	23,00	40,9	41,5	40,1	46,8	
41_C	accent noord	133781,29	396233,22	26,00	41,5	42,1	40,6	47,3	
41_D	accent noord	133781,29	396233,22	29,00	42,1	42,6	41,2	47,9	
41_E	accent noord	133781,29	396233,22	32,00	42,6	43,1	41,7	48,4	
41_F	accent noord	133781,29	396233,22	35,00	43,1	43,6	42,2	48,9	
42A_A	accent noord	133784,98	396227,30	38,00	43,2	43,8	42,4	49,1	
42A_B	accent noord	133784,98	396227,30	41,00	43,9	44,3	43,0	49,7	
42A_C	accent noord	133784,98	396227,30	44,00	44,4	44,9	43,5	50,2	
42A_D	accent noord	133784,98	396227,30	47,00	44,9	45,3	43,9	50,6	
42A_E	accent noord	133784,98	396227,30	32,00	41,9	42,4	41,0	47,7	
42A_F	accent noord	133784,98	396227,30	35,00	42,6	43,1	41,7	48,4	
42_A	accent noord	133784,58	396228,03	20,00	39,4	40,1	38,5	45,3	
42_B	accent noord	133784,58	396228,03	23,00	40,3	40,9	39,4	46,1	
42_C	accent noord	133784,58	396228,03	26,00	40,9	41,5	40,0	46,7	
42_D	accent noord	133784,58	396228,03	29,00	41,5	42,1	40,6	47,3	
42_E	accent noord	133784,58	396228,03	32,00	42,1	42,7	41,2	47,9	
42_F	accent noord	133784,58	396228,03	35,00	42,7	43,3	41,9	48,6	
43A_A	accent noord	133783,27	396219,74	38,00	25,7	26,0	23,9	30,9	
43A_B	accent noord	133783,27	396219,74	41,00	25,8	26,1	24,0	30,9	
43A_C	accent noord	133783,27	396219,74	44,00	25,9	26,2	24,1	31,0	
43A_D	accent noord	133783,27	396219,74	47,00	26,0	26,3	24,1	31,1	
43A_E	accent noord	133783,27	396219,74	32,00	25,6	26,0	23,9	30,8	
43A_F	accent noord	133783,27	396219,74	35,00	25,6	26,0	23,9	30,8	
43_A	accent noord	133782,32	396219,16	20,00	27,7	28,1	26,1	33,0	
43_B	accent noord	133782,32	396219,16	23,00	28,2	28,6	26,6	33,5	
43_C	accent noord	133782,32	396219,16	26,00	28,4	28,7	26,7	33,6	
43_D	accent noord	133782,32	396219,16	29,00	27,7	28,0	26,0	32,9	
43_E	accent noord	133782,32	396219,16	32,00	26,0	26,4	24,3	31,2	
43_F	accent noord	133782,32	396219,16	35,00	26,0	26,3	24,2	31,1	
44A_A	accent noord	133775,43	396214,80	38,00	28,5	28,7	26,7	33,7	
44A_B	accent noord	133775,43	396214,80	41,00	28,7	28,9	26,9	33,8	
44A_C	accent noord	133775,43	396214,80	44,00	28,8	29,0	27,0	33,9	
44A_D	accent noord	133775,43	396214,80	47,00	29,0	29,2	27,2	34,1	
44A_E	accent noord	133775,43	396214,80	32,00	28,1	28,4	26,3	33,3	
44A_F	accent noord	133775,43	396214,80	35,00	28,3	28,6	26,6	33,5	
44_A	accent noord	133774,49	396214,20	20,00	29,4	29,7	27,8	34,7	
44_B	accent noord	133774,49	396214,20	23,00	30,0	30,3	28,4	35,3	
44_C	accent noord	133774,49	396214,20	26,00	30,3	30,5	28,7	35,6	
44_D	accent noord	133774,49	396214,20	29,00	29,8	30,1	28,2	35,1	
44_E	accent noord	133774,49	396214,20	32,00	28,8	29,1	27,1	34,0	
44_F	accent noord	133774,49	396214,20	35,00	29,0	29,2	27,3	34,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45A_A	accent noord	133766,24	396212,31	38,00	34,3	34,4	32,7	39,5	
45A_B	accent noord	133766,24	396212,31	41,00	34,6	34,8	33,0	39,9	
45A_C	accent noord	133766,24	396212,31	44,00	35,0	35,2	33,4	40,3	
45A_D	accent noord	133766,24	396212,31	47,00	35,5	35,6	33,9	40,7	
45A_E	accent noord	133766,24	396212,31	32,00	33,6	33,7	32,0	38,8	
45A_F	accent noord	133766,24	396212,31	35,00	33,9	34,1	32,3	39,2	
45_A	accent noord	133765,71	396213,15	20,00	32,1	32,2	30,5	37,3	
45_B	accent noord	133765,71	396213,15	23,00	32,6	32,8	31,0	37,8	
45_C	accent noord	133765,71	396213,15	26,00	32,8	33,0	31,2	38,0	
45_D	accent noord	133765,71	396213,15	29,00	33,2	33,3	31,5	38,4	
45_E	accent noord	133765,71	396213,15	32,00	33,6	33,7	32,0	38,8	
45_F	accent noord	133765,71	396213,15	35,00	33,9	34,1	32,3	39,2	
46A_A	accent noord	133762,54	396218,14	38,00	34,5	34,6	32,9	39,7	
46A_B	accent noord	133762,54	396218,14	41,00	34,8	34,9	33,2	40,1	
46A_C	accent noord	133762,54	396218,14	44,00	35,2	35,3	33,6	40,4	
46A_D	accent noord	133762,54	396218,14	47,00	35,6	35,7	34,0	40,9	
46A_E	accent noord	133762,54	396218,14	32,00	33,9	34,1	32,3	39,2	
46A_F	accent noord	133762,54	396218,14	35,00	34,2	34,3	32,6	39,4	
46_A	accent noord	133762,04	396218,95	20,00	32,8	33,0	31,2	38,0	
46_B	accent noord	133762,04	396218,95	23,00	33,2	33,3	31,5	38,4	
46_C	accent noord	133762,04	396218,95	26,00	33,3	33,5	31,7	38,5	
46_D	accent noord	133762,04	396218,95	29,00	33,6	33,8	32,0	38,8	
46_E	accent noord	133762,04	396218,95	32,00	33,9	34,1	32,3	39,2	
46_F	accent noord	133762,04	396218,95	35,00	34,2	34,4	32,6	39,5	
47_A	accent noord	133758,57	396224,43	20,00	33,0	33,2	31,4	38,2	
47_A	accent noord	133758,89	396223,84	20,00	32,9	33,1	31,3	38,2	
47_B	accent noord	133758,57	396224,43	23,00	33,0	33,2	31,4	38,3	
47_B	accent noord	133758,89	396223,84	23,00	33,0	33,2	31,4	38,3	
47_C	accent noord	133758,57	396224,43	26,00	33,1	33,3	31,5	38,4	
47_C	accent noord	133758,89	396223,84	26,00	33,2	33,3	31,5	38,4	
47_D	accent noord	133758,57	396224,43	29,00	33,5	33,6	31,9	38,7	
47_D	accent noord	133758,89	396223,84	29,00	33,5	33,7	31,9	38,7	
47_E	accent noord	133758,57	396224,43	32,00	33,8	34,0	32,2	39,1	
47_E	accent noord	133758,89	396223,84	32,00	33,9	34,0	32,3	39,1	
47_F	accent noord	133758,57	396224,43	35,00	34,2	34,3	32,6	39,4	
47_F	accent noord	133758,89	396223,84	35,00	34,2	34,3	32,6	39,4	
48A_A	accent noord	133755,84	396228,67	38,00	34,5	34,6	32,9	39,7	
48A_B	accent noord	133755,84	396228,67	41,00	34,8	34,9	33,2	40,1	
48A_C	accent noord	133755,84	396228,67	44,00	35,2	35,3	33,6	40,5	
48A_D	accent noord	133755,84	396228,67	47,00	35,6	35,8	34,1	40,9	
48A_E	accent noord	133755,84	396228,67	32,00	33,9	34,1	32,3	39,2	
48A_F	accent noord	133755,84	396228,67	35,00	34,2	34,3	32,6	39,4	
48_A	accent noord	133755,43	396229,39	20,00	33,1	33,3	31,5	38,4	
48_B	accent noord	133755,43	396229,39	23,00	33,1	33,3	31,5	38,4	
48_C	accent noord	133755,43	396229,39	26,00	33,3	33,4	31,7	38,5	
48_D	accent noord	133755,43	396229,39	29,00	33,6	33,7	32,0	38,8	
48_E	accent noord	133755,43	396229,39	32,00	33,9	34,1	32,3	39,2	
48_F	accent noord	133755,43	396229,39	35,00	34,2	34,3	32,6	39,4	
49_A	plint oost	133830,30	396227,34	2,00	32,9	33,5	32,0	38,7	
49_B	plint oost	133830,30	396227,34	5,00	34,0	34,6	33,1	39,8	
49_C	plint oost	133830,30	396227,34	8,00	35,4	36,0	34,4	41,1	
49_D	plint oost	133830,30	396227,34	11,00	37,0	37,6	36,0	42,8	
49_E	plint oost	133830,30	396227,34	14,00	38,7	39,3	37,6	44,4	
50_A	plint oost	133843,17	396223,44	2,00	32,6	33,3	31,8	38,5	
50_B	plint oost	133843,17	396223,44	5,00	33,8	34,4	32,8	39,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
50_C	plint oost	133843,17	396223,44	8,00	35,1	35,7	34,1	40,8	
50_D	plint oost	133843,17	396223,44	11,00	36,7	37,3	35,7	42,5	
50_E	plint oost	133843,17	396223,44	14,00	38,3	38,9	37,2	44,0	
51_A	plint oost	133846,22	396217,34	2,00	30,5	31,3	29,7	36,4	
51_B	plint oost	133846,22	396217,34	5,00	32,0	32,7	31,1	37,8	
51_C	plint oost	133846,22	396217,34	8,00	33,6	34,3	32,7	39,5	
51_D	plint oost	133846,22	396217,34	11,00	35,3	36,0	34,4	41,1	
51_E	plint oost	133846,22	396217,34	14,00	36,9	37,6	36,0	42,7	
52_A	plint oost	133846,93	396206,06	2,00	30,6	31,3	29,7	36,5	
52_B	plint oost	133846,93	396206,06	5,00	32,1	32,8	31,3	38,0	
52_C	plint oost	133846,93	396206,06	8,00	33,7	34,4	32,8	39,5	
52_D	plint oost	133846,93	396206,06	11,00	34,9	35,6	33,9	40,7	
52_E	plint oost	133846,93	396206,06	14,00	35,9	36,6	34,9	41,7	
53_A	plint oost	133842,54	396191,96	2,00	31,4	32,1	30,6	37,3	
53_B	plint oost	133842,54	396191,96	5,00	33,2	33,9	32,3	39,1	
53_C	plint oost	133842,54	396191,96	8,00	34,7	35,4	33,8	40,5	
53_D	plint oost	133842,54	396191,96	11,00	35,1	35,8	34,2	40,9	
53_E	plint oost	133842,54	396191,96	14,00	35,8	36,5	34,8	41,6	
54_A	plint oost	133836,30	396171,88	2,00	31,3	32,1	30,6	37,3	
54_B	plint oost	133836,30	396171,88	5,00	33,1	33,9	32,3	39,0	
54_C	plint oost	133836,30	396171,88	8,00	34,5	35,2	33,6	40,3	
54_D	plint oost	133836,30	396171,88	11,00	34,9	35,6	34,0	40,7	
54_E	plint oost	133836,30	396171,88	14,00	35,4	36,1	34,5	41,2	
55_A	plint oost	133840,39	396159,63	2,00	32,9	33,7	32,2	38,9	
55_B	plint oost	133840,39	396159,63	5,00	34,7	35,4	33,8	40,5	
55_C	plint oost	133840,39	396159,63	8,00	36,0	36,7	35,1	41,8	
55_D	plint oost	133840,39	396159,63	11,00	36,7	37,4	35,7	42,5	
55_E	plint oost	133840,39	396159,63	14,00	37,3	38,0	36,4	43,1	
56_A	plint oost	133843,74	396146,19	2,00	29,5	30,2	28,6	35,3	
56_B	plint oost	133843,74	396146,19	5,00	30,9	31,6	29,9	36,7	
56_C	plint oost	133843,74	396146,19	8,00	30,9	31,6	29,9	36,7	
56_D	plint oost	133843,74	396146,19	11,00	26,7	27,3	25,6	32,4	
56_E	plint oost	133843,74	396146,19	14,00	22,5	23,1	21,1	27,9	
57_A	plint oost	133833,95	396139,93	2,00	29,3	30,0	28,4	35,1	
57_B	plint oost	133833,95	396139,93	5,00	31,0	31,7	30,0	36,8	
57_C	plint oost	133833,95	396139,93	8,00	31,2	31,9	30,2	37,0	
57_D	plint oost	133833,95	396139,93	11,00	26,5	27,2	25,4	32,2	
57_E	plint oost	133833,95	396139,93	14,00	21,7	22,2	20,3	27,1	
58_A	plint oost	133826,37	396135,08	2,00	29,2	29,9	28,2	35,0	
58_B	plint oost	133826,37	396135,08	5,00	30,6	31,3	29,7	36,4	
58_C	plint oost	133826,37	396135,08	8,00	31,1	31,8	30,1	36,9	
58_D	plint oost	133826,37	396135,08	11,00	26,2	26,8	25,0	31,8	
58_E	plint oost	133826,37	396135,08	14,00	20,7	21,3	19,3	26,2	
59_A	plint oost	133817,43	396144,85	2,00	27,3	28,1	26,7	33,3	
59_B	plint oost	133817,43	396144,85	5,00	26,7	27,4	25,9	32,6	
59_C	plint oost	133817,43	396144,85	8,00	26,3	27,0	25,6	32,3	
59_D	plint oost	133817,43	396144,85	11,00	25,5	26,2	24,7	31,4	
59_E	plint oost	133817,43	396144,85	14,00	26,0	26,7	25,2	31,9	
60_A	plint oost	133815,29	396162,01	2,00	27,3	28,0	26,5	33,2	
60_B	plint oost	133815,29	396162,01	5,00	26,6	27,3	25,8	32,5	
60_C	plint oost	133815,29	396162,01	8,00	26,6	27,2	25,7	32,4	
60_D	plint oost	133815,29	396162,01	11,00	27,6	28,2	26,6	33,3	
60_E	plint oost	133815,29	396162,01	14,00	27,6	28,2	26,6	33,4	
61_A	plint oost	133814,61	396171,89	2,00	31,2	31,9	30,5	37,2	
61_B	plint oost	133814,61	396171,89	5,00	31,8	32,4	30,9	37,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_C	plint oost	133814,61	396171,89	8,00	32,6	33,2	31,7	38,4
61_D	plint oost	133814,61	396171,89	11,00	33,9	34,5	32,9	39,6
61_E	plint oost	133814,61	396171,89	14,00	35,2	35,8	34,2	41,0
62_A	plint oost	133817,47	396180,71	2,00	31,2	31,9	30,4	37,1
62_B	plint oost	133817,47	396180,71	5,00	31,7	32,4	30,8	37,6
62_C	plint oost	133817,47	396180,71	8,00	32,5	33,1	31,6	38,3
62_D	plint oost	133817,47	396180,71	11,00	33,6	34,3	32,7	39,4
62_E	plint oost	133817,47	396180,71	14,00	34,9	35,5	33,9	40,6
63_A	plint oost	133821,87	396194,26	2,00	29,4	30,1	28,7	35,4
63_B	plint oost	133821,87	396194,26	5,00	29,1	29,8	28,4	35,1
63_C	plint oost	133821,87	396194,26	8,00	29,2	29,8	28,3	35,0
63_D	plint oost	133821,87	396194,26	11,00	29,6	30,2	28,7	35,4
63_E	plint oost	133821,87	396194,26	14,00	30,3	30,9	29,4	36,1
64A_A	accent oost	133819,54	396207,02	20,00	38,1	38,6	37,2	43,9
64A_B	accent oost	133819,54	396207,02	23,00	38,8	39,3	37,8	44,6
64A_C	accent oost	133819,54	396207,02	26,00	39,2	39,7	38,3	45,0
64A_D	accent oost	133819,54	396207,02	29,00	39,6	40,0	38,6	45,3
64_A	plint oost	133818,92	396205,76	2,00	30,5	31,2	29,7	36,4
64_B	plint oost	133818,92	396205,76	5,00	30,9	31,6	30,1	36,8
64_C	plint oost	133818,92	396205,76	8,00	31,5	32,1	30,6	37,3
64_D	plint oost	133818,92	396205,76	11,00	32,8	33,4	31,9	38,6
64_E	plint oost	133818,92	396205,76	14,00	34,3	34,9	33,3	40,0
65A_A	accent oost	133822,84	396216,68	20,00	37,4	37,9	36,4	43,1
65A_B	accent oost	133822,84	396216,68	23,00	37,7	38,1	36,6	43,4
65A_C	accent oost	133822,84	396216,68	26,00	38,0	38,5	36,9	43,7
65A_D	accent oost	133822,84	396216,68	29,00	38,4	38,8	37,3	44,0
65_A	plint oost	133822,22	396215,81	2,00	30,5	31,1	29,7	36,4
65_B	plint oost	133822,22	396215,81	5,00	31,0	31,7	30,2	36,9
65_C	plint oost	133822,22	396215,81	8,00	31,8	32,5	30,9	37,6
65_D	plint oost	133822,22	396215,81	11,00	33,3	33,9	32,3	39,1
65_E	plint oost	133822,22	396215,81	14,00	34,6	35,1	33,5	40,3
66A_A	accent oost	133825,23	396223,74	20,00	38,4	38,9	37,5	44,2
66A_B	accent oost	133825,23	396223,74	23,00	38,8	39,2	37,8	44,5
66A_C	accent oost	133825,23	396223,74	26,00	39,1	39,6	38,1	44,8
66A_D	accent oost	133825,23	396223,74	29,00	39,5	39,9	38,4	45,2
66_A	plint oost	133824,62	396223,10	2,00	30,5	31,2	29,7	36,4
66_B	plint oost	133824,62	396223,10	5,00	31,1	31,7	30,3	37,0
66_C	plint oost	133824,62	396223,10	8,00	31,8	32,4	30,9	37,6
66_D	plint oost	133824,62	396223,10	11,00	33,1	33,7	32,2	38,9
66_E	plint oost	133824,62	396223,10	14,00	34,4	35,0	33,4	40,2
67_A	accent oost	133828,55	396224,85	20,00	41,3	41,9	40,4	47,1
67_B	accent oost	133828,55	396224,85	23,00	41,7	42,2	40,8	47,5
67_C	accent oost	133828,55	396224,85	26,00	42,0	42,6	41,1	47,9
67_D	accent oost	133828,55	396224,85	29,00	42,4	43,0	41,5	48,2
68_A	accent oost	133840,10	396220,98	20,00	40,7	41,3	39,8	46,5
68_B	accent oost	133840,10	396220,98	23,00	41,2	41,8	40,4	47,1
68_C	accent oost	133840,10	396220,98	26,00	41,7	42,3	40,8	47,5
68_D	accent oost	133840,10	396220,98	29,00	42,2	42,7	41,3	48,0
69_A	accent oost	133842,96	396216,32	20,00	38,1	38,8	37,4	44,1
69_B	accent oost	133842,96	396216,32	23,00	38,7	39,4	37,9	44,6
69_C	accent oost	133842,96	396216,32	26,00	39,2	39,9	38,4	45,1
69_D	accent oost	133842,96	396216,32	29,00	39,7	40,4	38,9	45,6
70_A	accent oost	133840,33	396208,46	20,00	38,2	38,9	37,4	44,1
70_B	accent oost	133840,33	396208,46	23,00	38,8	39,4	38,0	44,7
70_C	accent oost	133840,33	396208,46	26,00	39,2	39,9	38,4	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
70_D	accent oost		133840,33	396208,46	29,00	39,8	40,4	38,9	45,6	
71_A	accent oost		133838,33	396202,50	20,00	38,2	38,9	37,4	44,1	
71_B	accent oost		133838,33	396202,50	23,00	38,8	39,4	38,0	44,7	
71_C	accent oost		133838,33	396202,50	26,00	39,1	39,8	38,3	45,0	
71_D	accent oost		133838,33	396202,50	29,00	39,5	40,2	38,7	45,4	
72_A	accent oost		133837,03	396198,60	20,00	37,8	38,5	37,0	43,7	
72_B	accent oost		133837,03	396198,60	23,00	38,3	39,0	37,5	44,2	
72_C	accent oost		133837,03	396198,60	26,00	38,7	39,4	37,9	44,6	
72_D	accent oost		133837,03	396198,60	29,00	39,2	39,8	38,3	45,0	
73_A	accent oost		133833,34	396195,99	20,00	24,4	25,1	23,4	30,2	
73_B	accent oost		133833,34	396195,99	23,00	25,4	26,0	24,3	31,1	
73_C	accent oost		133833,34	396195,99	26,00	27,2	27,9	26,1	32,9	
73_D	accent oost		133833,34	396195,99	29,00	28,7	29,3	27,5	34,3	
74_A	accent oost		133825,63	396198,57	20,00	24,5	25,0	23,1	30,0	
74_B	accent oost		133825,63	396198,57	23,00	25,4	25,9	24,1	30,9	
74_C	accent oost		133825,63	396198,57	26,00	27,0	27,6	25,8	32,6	
74_D	accent oost		133825,63	396198,57	29,00	28,1	28,6	26,8	33,6	
75_A	accent zuid		133821,30	396160,34	20,00	38,2	38,8	37,3	44,0	
75_B	accent zuid		133821,30	396160,34	23,00	38,7	39,3	37,8	44,5	
75_C	accent zuid		133821,30	396160,34	26,00	39,4	40,0	38,5	45,2	
76_A	accent zuid		133827,82	396164,53	20,00	38,8	39,5	38,0	44,7	
76_B	accent zuid		133827,82	396164,53	23,00	39,3	39,9	38,4	45,1	
76_C	accent zuid		133827,82	396164,53	26,00	39,7	40,3	38,8	45,6	
77_A	accent zuid		133833,52	396164,27	20,00	38,0	38,6	37,1	43,8	
77_B	accent zuid		133833,52	396164,27	23,00	38,5	39,1	37,6	44,3	
77_C	accent zuid		133833,52	396164,27	26,00	39,1	39,7	38,3	45,0	
78_A	accent zuid		133837,50	396158,08	20,00	38,9	39,6	38,1	44,8	
78_B	accent zuid		133837,50	396158,08	23,00	39,4	40,1	38,6	45,3	
78_C	accent zuid		133837,50	396158,08	26,00	39,9	40,6	39,1	45,8	
79_A	accent zuid		133841,26	396152,23	20,00	38,6	39,3	37,8	44,5	
79_B	accent zuid		133841,26	396152,23	23,00	39,3	40,0	38,5	45,2	
79_C	accent zuid		133841,26	396152,23	26,00	39,9	40,6	39,1	45,8	
80_A	accent zuid		133839,96	396147,33	20,00	20,6	21,1	18,9	25,9	
80_B	accent zuid		133839,96	396147,33	23,00	20,3	20,8	18,6	25,5	
80_C	accent zuid		133839,96	396147,33	26,00	20,1	20,6	18,4	25,3	
81_A	accent zuid		133833,30	396143,05	20,00	20,6	21,1	18,9	25,9	
81_B	accent zuid		133833,30	396143,05	23,00	20,6	21,0	18,9	25,8	
81_C	accent zuid		133833,30	396143,05	26,00	20,5	21,0	18,8	25,7	
82_A	accent zuid		133826,43	396138,64	20,00	20,9	21,4	19,3	26,2	
82_B	accent zuid		133826,43	396138,64	23,00	20,8	21,3	19,2	26,1	
82_C	accent zuid		133826,43	396138,64	26,00	20,7	21,1	19,0	25,9	
83_A	accent zuid		133821,99	396138,30	20,00	13,5	13,8	12,2	19,0	
83_B	accent zuid		133821,99	396138,30	23,00	13,4	13,7	12,0	18,8	
83_C	accent zuid		133821,99	396138,30	26,00	13,6	13,9	12,2	19,0	
84_A	accent zuid		133817,94	396144,60	20,00	14,2	14,5	12,9	19,7	
84_B	accent zuid		133817,94	396144,60	23,00	14,0	14,3	12,6	19,4	
84_C	accent zuid		133817,94	396144,60	26,00	14,4	14,7	13,0	19,8	
85_A	accent zuid		133813,24	396151,92	20,00	14,1	14,4	12,8	19,6	
85_B	accent zuid		133813,24	396151,92	23,00	13,8	14,1	12,4	19,2	
85_C	accent zuid		133813,24	396151,92	26,00	14,1	14,4	12,7	19,5	
86_A	plint west		133811,20	396144,03	2,00	30,3	31,0	29,6	36,2	
86_B	plint west		133811,20	396144,03	5,00	30,6	31,3	29,9	36,6	
86_C	plint west		133811,20	396144,03	8,00	30,8	31,5	30,1	36,7	
86_D	plint west		133811,20	396144,03	11,00	30,6	31,2	29,8	36,5	
86_E	plint west		133811,20	396144,03	14,00	31,2	31,8	30,3	37,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: railverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
87_A	plint west	133816,17	396136,32	2,00	30,7	31,5	30,0	36,7
87_B	plint west	133816,17	396136,32	5,00	31,6	32,4	30,8	37,5
87_C	plint west	133816,17	396136,32	8,00	31,6	32,3	30,8	37,5
87_D	plint west	133816,17	396136,32	11,00	29,4	30,0	28,5	35,2
87_E	plint west	133816,17	396136,32	14,00	28,5	29,1	27,7	34,4
88_A	plint west	133813,36	396129,09	2,00	27,7	28,4	26,8	33,5
88_B	plint west	133813,36	396129,09	5,00	28,9	29,6	27,9	34,6
88_C	plint west	133813,36	396129,09	8,00	29,6	30,3	28,6	35,3
88_D	plint west	133813,36	396129,09	11,00	24,6	25,2	23,5	30,2
88_E	plint west	133813,36	396129,09	14,00	20,6	21,2	19,2	26,0
89_A	plint west	133805,85	396124,30	2,00	27,2	28,0	26,3	33,0
89_B	plint west	133805,85	396124,30	5,00	28,2	28,9	27,2	33,9
89_C	plint west	133805,85	396124,30	8,00	28,4	29,1	27,4	34,2
89_D	plint west	133805,85	396124,30	11,00	24,0	24,7	22,9	29,7
89_E	plint west	133805,85	396124,30	14,00	20,5	21,1	19,1	25,9
90_A	plint west	133796,69	396118,46	2,00	25,9	26,6	24,8	31,6
90_B	plint west	133796,69	396118,46	5,00	26,3	27,0	25,2	31,9
90_C	plint west	133796,69	396118,46	8,00	26,2	26,9	25,1	31,9
90_D	plint west	133796,69	396118,46	11,00	22,4	23,1	21,2	28,0
90_E	plint west	133796,69	396118,46	14,00	19,9	20,5	18,5	25,3
91_A	plint west	133789,44	396122,55	2,00	31,1	31,8	30,1	36,9
91_B	plint west	133789,44	396122,55	5,00	30,7	31,2	29,5	36,3
91_C	plint west	133789,44	396122,55	8,00	29,6	30,0	28,2	35,0
91_D	plint west	133789,44	396122,55	11,00	28,8	29,1	27,3	34,1
91_E	plint west	133789,44	396122,55	14,00	28,9	29,2	27,3	34,2
92_A	plint west	133782,62	396133,21	2,00	31,0	31,6	30,0	36,7
92_B	plint west	133782,62	396133,21	5,00	30,3	30,8	29,1	35,9
92_C	plint west	133782,62	396133,21	8,00	29,0	29,4	27,6	34,4
92_D	plint west	133782,62	396133,21	11,00	28,0	28,3	26,4	33,3
92_E	plint west	133782,62	396133,21	14,00	28,2	28,4	26,5	33,4
93_A	plint west	133775,13	396144,92	2,00	31,2	31,8	30,2	37,0
93_B	plint west	133775,13	396144,92	5,00	30,3	30,8	29,1	35,9
93_C	plint west	133775,13	396144,92	8,00	28,9	29,3	27,4	34,3
93_D	plint west	133775,13	396144,92	11,00	27,9	28,2	26,3	33,2
93_E	plint west	133775,13	396144,92	14,00	28,1	28,3	26,4	33,3
94_A	plint west	133770,97	396159,27	2,00	31,8	32,4	30,8	37,5
94_B	plint west	133770,97	396159,27	5,00	30,9	31,4	29,6	36,4
94_C	plint west	133770,97	396159,27	8,00	29,6	29,9	28,0	34,9
94_D	plint west	133770,97	396159,27	11,00	29,2	29,4	27,5	34,4
94_E	plint west	133770,97	396159,27	14,00	29,8	30,0	28,1	35,0
95_A	plint west	133764,85	396169,01	2,00	31,5	32,2	30,6	37,3
95_B	plint west	133764,85	396169,01	5,00	30,0	30,6	28,8	35,6
95_C	plint west	133764,85	396169,01	8,00	27,8	28,1	26,3	33,1
95_D	plint west	133764,85	396169,01	11,00	27,1	27,3	25,4	32,3
95_E	plint west	133764,85	396169,01	14,00	27,4	27,6	25,7	32,6
96_A	plint west	133765,47	396176,33	2,00	31,9	32,6	31,2	37,9
96_B	plint west	133765,47	396176,33	5,00	31,2	31,9	30,3	37,0
96_C	plint west	133765,47	396176,33	8,00	31,2	31,8	30,3	37,0
96_D	plint west	133765,47	396176,33	11,00	32,4	33,1	31,6	38,3
96_E	plint west	133765,47	396176,33	14,00	34,1	34,7	33,1	39,9
97_A	plint west	133774,21	396182,03	2,00	31,7	32,4	30,9	37,6
97_B	plint west	133774,21	396182,03	5,00	31,7	32,4	30,9	37,6
97_C	plint west	133774,21	396182,03	8,00	32,1	32,8	31,3	38,0
97_D	plint west	133774,21	396182,03	11,00	33,2	33,9	32,3	39,0
97_E	plint west	133774,21	396182,03	14,00	35,2	35,8	34,2	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: railverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
98_A	plint west	133782,88	396187,68	2,00	31,4	32,2	30,7	37,4	
98_B	plint west	133782,88	396187,68	5,00	31,5	32,2	30,7	37,4	
98_C	plint west	133782,88	396187,68	8,00	31,9	32,5	31,0	37,7	
98_D	plint west	133782,88	396187,68	11,00	33,1	33,7	32,2	38,9	
98_E	plint west	133782,88	396187,68	14,00	34,9	35,6	34,0	40,7	
99_A	plint west	133789,72	396186,37	2,00	30,8	31,6	30,1	36,8	
99_B	plint west	133789,72	396186,37	5,00	31,5	32,2	30,7	37,4	
99_C	plint west	133789,72	396186,37	8,00	32,3	33,0	31,5	38,2	
99_D	plint west	133789,72	396186,37	11,00	33,3	34,0	32,4	39,2	
99_E	plint west	133789,72	396186,37	14,00	34,7	35,3	33,7	40,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

B6 BEREKENING GECUMULEERD EN GEZAMENLIJK GELUID

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
01_A	plint noord	2	55,4	40,5	55,4	41,0	55,6	55,5
01_B	plint noord	5	55,8	41,4	55,8	41,2	55,9	56,0
01_C	plint noord	8	55,5	42,1	55,5	41,3	55,7	55,7
01_D	plint noord	11	55,2	43,4	55,2	41,7	55,4	55,5
01_E	plint noord	14	54,8	44,4	54,8	42,0	55,0	55,2
01_F	plint noord	17	54,4	45,3	54,4	42,3	54,7	54,9
02_A	plint noord	2	53,9	39,7	53,9	40,9	54,1	54,1
02_B	plint noord	5	54,6	40,5	54,6	41,0	54,8	54,8
02_C	plint noord	8	54,5	41,2	54,5	41,1	54,7	54,7
02_D	plint noord	11	54,3	42,1	54,3	41,3	54,5	54,6
02_E	plint noord	14	54,1	42,6	54,1	41,5	54,3	54,4
02_F	plint noord	17	53,8	43,8	53,8	41,8	54,1	54,2
03_A	plint noord	2	52,6	38,7	52,6	40,7	52,9	52,8
03_B	plint noord	5	53,5	39,2	53,5	40,8	53,7	53,7
03_C	plint noord	8	53,5	39,7	53,5	40,9	53,7	53,7
03_D	plint noord	11	53,5	40,1	53,5	40,9	53,7	53,7
03_E	plint noord	14	53,3	40,6	53,3	41,0	53,5	53,5
03_F	plint noord	17	53	41,9	53,0	41,3	53,3	53,3
04_A	plint noord	2	53,2	39,5	53,2	40,8	53,4	53,4
04_B	plint noord	5	54,1	40,5	54,1	41,0	54,3	54,3
04_C	plint noord	8	54,2	41,6	54,2	41,2	54,4	54,4
04_D	plint noord	11	54	42,9	54,0	41,5	54,2	54,3
04_E	plint noord	14	53,8	44	53,8	41,9	54,1	54,2
04_F	plint noord	17	53,5	45,5	53,5	42,4	53,8	54,1
05_A	plint noord	2	53,3	39,3	53,3	40,8	53,5	53,5
05_B	plint noord	5	54	40,3	54,0	41,0	54,2	54,2
05_C	plint noord	8	54,1	41,5	54,1	41,2	54,3	54,3
05_D	plint noord	11	54	43	54,0	41,6	54,2	54,3
05_E	plint noord	14	53,7	44,4	53,7	42,0	54,0	54,2
05_F	plint noord	17	53,5	45,8	53,5	42,5	53,8	54,2
06_A	plint noord	2	55,3	39	55,3	40,8	55,5	55,4
06_B	plint noord	5	55,6	39,9	55,6	40,9	55,7	55,7
06_C	plint noord	8	55,5	41	55,5	41,1	55,7	55,7
06_D	plint noord	11	55,2	42,5	55,2	41,4	55,4	55,4
06_E	plint noord	14	54,8	44,1	54,8	41,9	55,0	55,2
06_F	plint noord	17	54,5	45,2	54,5	42,3	54,8	55,0
07_A	plint noord	2	57,8	38,6	57,8	40,7	57,9	57,9
07_B	plint noord	5	58	39,6	58,0	40,8	58,1	58,1
07_C	plint noord	8	57,5	40,9	57,5	41,1	57,6	57,6
07_D	plint noord	11	57,0	42,5	57,0	41,4	57,1	57,2
07_E	plint noord	14	56,6	44,3	56,6	42,0	56,7	56,8
07_F	plint noord	17	56,1	46,1	56,1	42,6	56,3	56,5
08_A	plint noord	2	58,0	38,7	58,0	40,7	58,1	58,1
08_B	plint noord	5	58,0	39,7	58,0	40,9	58,1	58,1
08_C	plint noord	8	57,5	41,0	57,5	41,1	57,6	57,6
08_D	plint noord	11	57,0	42,8	57,0	41,5	57,1	57,2
08_E	plint noord	14	56,5	44,5	56,5	42,0	56,7	56,8

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
08_F	plint noord	17	56,1	45,9	56,1	42,5	56,3	56,5
09_A	plint noord	2	57,9	38,4	57,9	40,7	58,0	57,9
09_B	plint noord	5	58,0	39,4	58,0	40,8	58,1	58,1
09_C	plint noord	8	57,4	40,7	57,4	41,0	57,5	57,5
09_D	plint noord	11	56,9	42,4	56,9	41,4	57,0	57,1
09_E	plint noord	14	56,4	44,1	56,4	41,9	56,6	56,6
09_F	plint noord	17	56,0	45,5	56,0	42,4	56,2	56,4
100_A	plint west	2	34,3	37,9	34,3	40,6	41,6	39,5
100_B	plint west	5	36,0	38,6	36,0	40,7	42,0	40,5
100_C	plint west	8	37,1	39,2	37,1	40,8	42,3	41,3
100_D	plint west	11	37,3	40,2	37,3	40,9	42,5	42,0
100_E	plint west	14	37,3	41,3	37,3	41,2	42,7	42,8
101_A	plint west	2	22,8	33,7	22,8	40,6	40,7	34,0
101_B	plint west	5	23,4	34,1	23,4	40,6	40,7	34,5
101_C	plint west	8	24,4	34,3	24,4	40,6	40,7	34,7
101_D	plint west	11	25,8	35,7	25,8	40,6	40,7	36,1
101_E	plint west	14	27,4	36,2	27,4	40,6	40,8	36,7
102_A	plint west	2	22,3	32,6	22,3	40,7	40,8	33,0
102_B	plint west	5	22,6	33,0	22,6	40,7	40,8	33,4
102_C	plint west	8	23,4	33,1	23,4	40,7	40,8	33,5
102_D	plint west	11	24,6	33,8	24,6	40,6	40,7	34,3
102_E	plint west	14	26,6	34,1	26,6	40,6	40,8	34,8
103_A	plint west	2	23,7	36,6	23,7	40,6	40,7	36,8
103_B	plint west	5	24,4	36,8	24,4	40,6	40,7	37,0
103_C	plint west	8	25,3	37,2	25,3	40,6	40,7	37,5
103_D	plint west	11	26,3	37,8	26,3	40,6	40,8	38,1
103_E	plint west	14	27,2	37,7	27,2	40,6	40,8	38,1
104_A	plint west	2	27,6	37,0	27,6	40,6	40,8	37,5
104_B	plint west	5	28,7	37,4	28,7	40,6	40,9	37,9
104_C	plint west	8	29,8	37,8	29,8	40,6	41,0	38,4
104_D	plint west	11	30,6	39,0	30,6	40,8	41,2	39,6
104_E	plint west	14	30,8	39,8	30,8	40,9	41,3	40,3
105_A	plint west	2	32,3	37,4	32,3	40,6	41,2	38,6
105_B	plint west	5	33,5	37,9	33,5	40,6	41,4	39,2
105_C	plint west	8	34,6	38,6	34,6	40,7	41,7	40,1
105_D	plint west	11	35,5	39,6	35,5	40,8	42,0	41,0
105_E	plint west	14	35,6	40,8	35,6	41,1	42,1	41,9
106_A	plint west	2	32,8	37,3	32,8	40,6	41,3	38,6
106_B	plint west	5	33,8	37,3	33,8	40,6	41,4	38,9
106_C	plint west	8	34,8	37,8	34,8	40,6	41,6	39,6
106_D	plint west	11	35,8	38,9	35,8	40,8	42,0	40,6
106_E	plint west	14	36,3	39,8	36,3	40,9	42,2	41,4
107_A	plint west	2	31,8	37,2	31,8	40,6	41,1	38,3
107_B	plint west	5	32,9	37,2	32,9	40,6	41,3	38,6
107_C	plint west	8	34,0	37,6	34,0	40,6	41,5	39,2
107_D	plint west	11	34,9	38,7	34,9	40,7	41,7	40,2
107_E	plint west	14	35,4	39,9	35,4	40,9	42,0	41,2

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
108A_A	accent west	35	36,2	26,5	36,2	42,2	43,2	36,6
108A_B	accent west	38	36,6	26,5	36,6	42,2	43,2	37,0
108A_C	accent west	41	36,7	26,6	36,7	42,2	43,2	37,1
108A_D	accent west	44	37,1	26,7	37,1	42,1	43,3	37,5
108A_E	accent west	47	37,5	26,8	37,5	42,1	43,4	37,9
108A_F	accent west	50	37,7	26,9	37,7	42,0	43,4	38,0
108B_A	accent west	53	37,7	27,2	37,7	42,0	43,3	38,1
108B_B	accent west	56	37,9	27,4	37,9	41,9	43,3	38,3
108B_C	accent west	59	38,0	27,6	38,0	41,8	43,3	38,4
108B_D	accent west	62	38,0	27,8	38,0	41,8	43,3	38,4
108B_E	accent west	65	38,1	28,0	38,1	41,7	43,3	38,5
108B_F	accent west	68	38,1	28,2	38,1	41,6	43,2	38,5
108_A	accent west	17	28,4	34,0	28,4	40,6	40,9	35,1
108_B	accent west	20	30,4	34,4	30,4	40,6	41,0	35,9
108_C	accent west	23	32,4	34,8	32,4	40,6	41,2	36,8
108_D	accent west	26	33,6	35,0	33,6	40,6	41,4	37,4
108_E	accent west	29	34,5	28,5	34,5	41,6	42,3	35,5
108_F	accent west	32	35,5	26,4	35,5	42,2	43,1	36,0
109A_A	accent west	35	35,6	26,4	35,6	42,2	43,1	36,1
109A_B	accent west	38	36,1	26,5	36,1	42,2	43,1	36,6
109A_C	accent west	41	36,3	26,6	36,3	42,2	43,2	36,7
109A_D	accent west	44	36,2	26,7	36,2	42,1	43,1	36,7
109A_E	accent west	47	36,5	26,8	36,5	42,1	43,1	36,9
109A_F	accent west	50	36,8	27,0	36,8	42,0	43,2	37,2
109B_A	accent west	53	36,9	27,2	36,9	42,0	43,1	37,3
109B_B	accent west	56	37,1	27,3	37,1	41,9	43,2	37,5
109B_C	accent west	59	37,2	27,5	37,2	41,9	43,1	37,6
109B_D	accent west	62	37,3	27,7	37,3	41,8	43,1	37,8
109B_E	accent west	65	37,4	27,9	37,4	41,7	43,1	37,9
109B_F	accent west	68	37,4	28,1	37,4	41,7	43,1	37,9
109_A	accent west	17	27,7	33,1	27,7	40,7	40,9	34,2
109_B	accent west	20	29,3	33,5	29,3	40,7	41,0	34,9
109_C	accent west	23	31,2	33,7	31,2	40,6	41,1	35,6
109_D	accent west	26	33,2	33,1	33,2	40,7	41,4	36,2
109_E	accent west	29	34,3	27,8	34,3	41,8	42,5	35,2
109_F	accent west	32	34,9	26,4	34,9	42,2	43,0	35,5
10_A	plint noord	2	57,9	38,8	57,9	40,7	58,0	58,0
10_B	plint noord	5	58,0	39,8	58,0	40,9	58,1	58,1
10_C	plint noord	8	57,4	41,0	57,4	41,1	57,5	57,5
10_D	plint noord	11	56,8	42,7	56,8	41,5	56,9	57,0
10_E	plint noord	14	56,4	44,4	56,4	42,0	56,6	56,7
10_F	plint noord	17	56,0	46,3	56,0	42,7	56,2	56,4
110A_A	accent west	35	34,5	26,4	34,5	42,2	42,9	35,1
110A_B	accent west	38	35,2	26,5	35,2	42,2	43,0	35,7
110A_C	accent west	41	35,9	26,6	35,9	42,2	43,1	36,4
110A_D	accent west	44	36,3	26,7	36,3	42,1	43,1	36,8
110A_E	accent west	47	36,2	26,8	36,2	42,1	43,1	36,7

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L_{VL}	L_{RL}	L^*_{VL}	L^*_{RL}	L_{cum}	L_g
110A_F	accent west	50	36,3	27,0	36,3	42,0	43,0	36,8
110B_A	accent west	53	36,6	27,2	36,6	42,0	43,1	37,1
110B_B	accent west	56	36,7	27,3	36,7	41,9	43,1	37,2
110B_C	accent west	59	36,8	27,5	36,8	41,9	43,0	37,3
110B_D	accent west	62	36,9	27,7	36,9	41,8	43,0	37,4
110B_E	accent west	65	36,9	27,9	36,9	41,7	43,0	37,4
110B_F	accent west	68	37,0	28,1	37,0	41,7	42,9	37,5
110_A	accent west	17	27,1	33,2	27,1	40,7	40,9	34,2
110_B	accent west	20	28,1	33,4	28,1	40,7	40,9	34,5
110_C	accent west	23	29,0	34,0	29,0	40,6	40,9	35,2
110_D	accent west	26	31,1	33,5	31,1	40,7	41,1	35,5
110_E	accent west	29	31,9	27,9	31,9	41,7	42,2	33,4
110_F	accent west	32	33,0	26,2	33,0	42,3	42,8	33,8
111A_A	accent west	35	33,8	26,2	33,8	42,3	42,9	34,5
111A_B	accent west	38	35,0	26,3	35,0	42,3	43,0	35,5
111A_C	accent west	41	35,6	26,4	35,6	42,2	43,1	36,1
111A_D	accent west	44	35,6	26,5	35,6	42,2	43,0	36,1
111A_E	accent west	47	35,9	26,7	35,9	42,1	43,0	36,4
111A_F	accent west	50	36,1	26,8	36,1	42,1	43,1	36,6
111B_A	accent west	53	36,3	27,0	36,3	42,0	43,0	36,8
111B_B	accent west	56	36,5	27,2	36,5	42,0	43,0	37,0
111B_C	accent west	59	36,6	27,4	36,6	41,9	43,0	37,1
111B_D	accent west	62	36,7	27,6	36,7	41,8	43,0	37,2
111B_E	accent west	65	36,7	27,8	36,7	41,8	42,9	37,2
111B_F	accent west	68	36,8	28,0	36,8	41,7	42,9	37,3
111_A	accent west	17	27,3	32,9	27,3	40,7	40,9	34,0
111_B	accent west	20	28,2	32,9	28,2	40,7	40,9	34,2
111_C	accent west	23	28,4	33,6	28,4	40,6	40,9	34,7
111_D	accent west	26	29,2	33,1	29,2	40,7	41,0	34,6
111_E	accent west	29	29,9	27,9	29,9	41,7	42,0	32,0
111_F	accent west	32	31,2	26,3	31,2	42,3	42,6	32,4
112A_A	accent west	35	42,9	36,9	42,9	40,6	44,9	43,9
112A_B	accent west	38	43,0	37,2	43,0	40,6	45,0	44,0
112A_C	accent west	41	43,0	37,5	43,0	40,6	45,0	44,1
112A_D	accent west	44	43,1	37,7	43,1	40,6	45,0	44,2
112A_E	accent west	47	43,1	38,1	43,1	40,7	45,1	44,3
112A_F	accent west	50	43,2	38,5	43,2	40,7	45,1	44,5
112B_A	accent west	53	43,3	38,8	43,3	40,7	45,2	44,6
112B_B	accent west	56	43,4	39,0	43,4	40,8	45,3	44,7
112B_C	accent west	59	43,4	39,2	43,4	40,8	45,3	44,8
112B_D	accent west	62	43,4	39,4	43,4	40,8	45,3	44,9
112B_E	accent west	65	43,4	39,5	43,4	40,8	45,3	44,9
112B_F	accent west	68	43,4	39,7	43,4	40,9	45,3	44,9
112_A	accent west	17	42,2	34,4	42,2	40,6	44,5	42,9
112_B	accent west	20	42,3	35,8	42,3	40,6	44,5	43,2
112_C	accent west	23	42,4	36,1	42,4	40,6	44,6	43,3
112_D	accent west	26	42,5	36,2	42,5	40,6	44,6	43,4

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
112_E	accent west	29	42,7	36,3	42,7	40,6	44,8	43,6
112_F	accent west	32	42,9	36,6	42,9	40,6	44,9	43,8
113A_A	accent west	35	44,0	37,0	44,0	40,6	45,6	44,8
113A_B	accent west	38	44,0	37,4	44,0	40,6	45,6	44,9
113A_C	accent west	41	44,0	37,7	44,0	40,6	45,6	44,9
113A_D	accent west	44	44,1	37,9	44,1	40,6	45,7	45,0
113A_E	accent west	47	44,2	38,3	44,2	40,7	45,8	45,2
113A_F	accent west	50	44,3	38,7	44,3	40,7	45,9	45,4
113B_A	accent west	53	44,2	39,0	44,2	40,8	45,8	45,3
113B_B	accent west	56	44,2	39,2	44,2	40,8	45,8	45,4
113B_C	accent west	59	44,3	39,4	44,3	40,8	45,9	45,5
113B_D	accent west	62	44,3	39,5	44,3	40,8	45,9	45,5
113B_E	accent west	65	44,2	39,7	44,2	40,9	45,9	45,5
113B_F	accent west	68	44,2	39,8	44,2	40,9	45,9	45,5
113_A	accent west	17	43,4	33,0	43,4	40,7	45,3	43,8
113_B	accent west	20	43,2	35,5	43,2	40,6	45,1	43,9
113_C	accent west	23	43,3	36,0	43,3	40,6	45,2	44,0
113_D	accent west	26	43,6	36,1	43,6	40,6	45,4	44,3
113_E	accent west	29	43,9	36,3	43,9	40,6	45,6	44,6
113_F	accent west	32	44,0	36,7	44,0	40,6	45,6	44,7
114A_A	accent west	35	45,2	46,1	45,2	42,6	47,1	48,7
114A_B	accent west	38	45,7	46,7	45,7	42,9	47,5	49,2
114A_C	accent west	41	46,0	47,2	46,0	43,1	47,8	49,7
114A_D	accent west	44	46,2	47,7	46,2	43,3	48,0	50,0
114A_E	accent west	47	46,4	48,2	46,4	43,5	48,2	50,4
114A_F	accent west	50	46,5	48,9	46,5	43,9	48,4	50,9
114B_A	accent west	53	46,4	49,9	46,4	44,4	48,5	51,5
114B_B	accent west	56	46,3	50,2	46,3	44,6	48,5	51,7
114B_C	accent west	59	46,2	50,5	46,2	44,8	48,5	51,9
114B_D	accent west	62	46,2	50,8	46,2	44,9	48,6	52,1
114B_E	accent west	65	46,2	51,2	46,2	45,2	48,7	52,4
114B_F	accent west	68	46,1	51,6	46,1	45,4	48,8	52,7
114_A	accent west	17	41,1	41,6	41,1	41,2	44,2	44,4
114_B	accent west	20	41,1	43,3	41,1	41,7	44,4	45,3
114_C	accent west	23	42,2	43,7	42,2	41,8	45,0	46,0
114_D	accent west	26	43,4	44,1	43,4	41,9	45,7	46,8
114_E	accent west	29	44,2	44,8	44,2	42,1	46,3	47,5
114_F	accent west	32	44,9	45,5	44,9	42,4	46,8	48,2
115A_A	accent west	35	44,4	47,3	44,4	43,1	46,8	49,1
115A_B	accent west	38	45,0	47,8	45,0	43,4	47,3	49,6
115A_C	accent west	41	45,4	48,2	45,4	43,5	47,6	50,0
115A_D	accent west	44	45,6	48,6	45,6	43,7	47,8	50,4
115A_E	accent west	47	45,7	49,1	45,7	44,0	47,9	50,7
115A_F	accent west	50	45,9	49,7	45,9	44,3	48,2	51,2
115B_A	accent west	53	45,9	50,7	45,9	44,9	48,4	51,9
115B_B	accent west	56	46,0	51,0	46,0	45,0	48,6	52,2
115B_C	accent west	59	46,0	51,4	46,0	45,3	48,7	52,5

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
115B_D	accent west	62	46,0	51,7	46,0	45,5	48,8	52,7
115B_E	accent west	65	46,0	52,0	46,0	45,6	48,8	53,0
115B_F	accent west	68	46,0	52,4	46,0	45,9	49,0	53,3
115_A	accent west	17	35,1	42,5	35,1	41,4	42,3	43,2
115_B	accent west	20	36,5	44,1	36,5	41,9	43,0	44,8
115_C	accent west	23	38,8	44,7	38,8	42,1	43,8	45,7
115_D	accent west	26	41,3	45,3	41,3	42,3	44,9	46,8
115_E	accent west	29	42,9	46,0	42,9	42,6	45,8	47,7
115_F	accent west	32	43,8	46,7	43,8	42,9	46,4	48,5
116A_A	accent west	35	43,8	46,9	43,8	43,0	46,4	48,6
116A_B	accent west	38	44,3	47,5	44,3	43,2	46,8	49,2
116A_C	accent west	41	44,6	48,0	44,6	43,5	47,1	49,6
116A_D	accent west	44	44,8	48,3	44,8	43,6	47,3	49,9
116A_E	accent west	47	45,0	48,9	45,0	43,9	47,5	50,4
116A_F	accent west	50	45,1	49,8	45,1	44,4	47,8	51,1
116B_A	accent west	53	45,2	50,4	45,2	44,7	48,0	51,5
116B_B	accent west	56	45,3	50,9	45,3	45,0	48,2	52,0
116B_C	accent west	59	45,3	51,3	45,3	45,2	48,3	52,3
116B_D	accent west	62	45,4	51,7	45,4	45,5	48,4	52,6
116B_E	accent west	65	45,4	52,1	45,4	45,7	48,6	52,9
116B_F	accent west	68	45,4	52,5	45,4	46,0	48,7	53,3
116_A	accent west	17	34,0	42,2	34,0	41,4	42,1	42,8
116_B	accent west	20	35,6	43,7	35,6	41,8	42,7	44,3
116_C	accent west	23	37,9	44,4	37,9	42,0	43,4	45,3
116_D	accent west	26	40,1	44,8	40,1	42,1	44,3	46,1
116_E	accent west	29	41,8	45,4	41,8	42,4	45,1	47,0
116_F	accent west	32	42,8	46,2	42,8	42,7	45,7	47,8
117A_A	accent west	35	39,9	47,6	39,9	43,3	44,9	48,3
117A_B	accent west	38	40,4	48,2	40,4	43,5	45,3	48,9
117A_C	accent west	41	40,9	48,6	40,9	43,7	45,6	49,3
117A_D	accent west	44	41,2	49,0	41,2	43,9	45,8	49,7
117A_E	accent west	47	41,5	49,4	41,5	44,2	46,0	50,1
117A_F	accent west	50	41,7	49,8	41,7	44,4	46,2	50,4
117B_A	accent west	53	41,8	50,3	41,8	44,6	46,5	50,9
117B_B	accent west	56	42,0	50,6	42,0	44,8	46,6	51,2
117B_C	accent west	59	42,2	51,0	42,2	45,0	46,9	51,5
117B_D	accent west	62	42,2	51,4	42,2	45,3	47,0	51,9
117B_E	accent west	65	42,2	51,8	42,2	45,5	47,2	52,3
117B_F	accent west	68	42,2	52,2	42,2	45,8	47,4	52,6
117_A	accent west	17	33,8	41,8	33,8	41,3	42,0	42,4
117_B	accent west	20	34,4	43,8	34,4	41,8	42,5	44,3
117_C	accent west	23	35,1	44,6	35,1	42,1	42,9	45,1
117_D	accent west	26	36,0	45,4	36,0	42,4	43,3	45,9
117_E	accent west	29	36,9	46,0	36,9	42,6	43,6	46,5
117_F	accent west	32	37,6	46,8	37,6	42,9	44,0	47,3
118A_A	accent west	35	39,4	46,6	39,4	42,8	44,5	47,4
118A_B	accent west	38	40,4	47,1	40,4	43,0	44,9	47,9

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
118A_C	accent west	41	40,7	47,6	40,7	43,3	45,2	48,4
118A_D	accent west	44	41,1	48,1	41,1	43,5	45,5	48,9
118A_E	accent west	47	41,5	48,6	41,5	43,7	45,8	49,4
118A_F	accent west	50	41,7	49,1	41,7	44,0	46,0	49,8
118B_A	accent west	53	41,9	49,5	41,9	44,2	46,2	50,2
118B_B	accent west	56	42,2	49,9	42,2	44,4	46,5	50,6
118B_C	accent west	59	42,3	50,3	42,3	44,6	46,6	50,9
118B_D	accent west	62	42,4	50,8	42,4	44,9	46,9	51,4
118B_E	accent west	65	42,4	51,2	42,4	45,2	47,0	51,7
118B_F	accent west	68	42,4	51,7	42,4	45,5	47,2	52,2
118_A	accent west	17	37,2	41,9	37,2	41,3	42,7	43,2
118_B	accent west	20	37,4	44,2	37,4	41,9	43,2	45,0
118_C	accent west	23	37,7	44,6	37,7	42,1	43,4	45,4
118_D	accent west	26	38,0	45,2	38,0	42,3	43,7	46,0
118_E	accent west	29	38,5	45,8	38,5	42,5	44,0	46,5
118_F	accent west	32	39,0	46,3	39,0	42,7	44,2	47,0
11_A	plint noord	2	52,0	35,1	52,0	40,6	52,3	52,1
11_B	plint noord	5	52,4	35,9	52,4	40,6	52,7	52,5
11_C	plint noord	8	51,8	37,2	51,8	40,6	52,1	51,9
11_D	plint noord	11	51,2	39,4	51,2	40,8	51,6	51,5
11_E	plint noord	14	50,8	41,4	50,8	41,2	51,2	51,3
11_F	plint noord	17	50,6	43,2	50,6	41,6	51,1	51,3
12_A	plint noord	2	48,1	35,7	48,1	40,6	48,8	48,3
12_B	plint noord	5	48,7	36,6	48,7	40,6	49,3	49,0
12_C	plint noord	8	48,4	37,8	48,4	40,6	49,1	48,8
12_D	plint noord	11	47,8	39,7	47,8	40,9	48,6	48,4
12_E	plint noord	14	47,4	41,7	47,4	41,2	48,3	48,4
12_F	plint noord	17	47,2	43,2	47,2	41,6	48,3	48,7
13_A	plint noord	2	45,7	35,7	45,7	40,6	46,9	46,1
13_B	plint noord	5	46,6	36,5	46,6	40,6	47,6	47,0
13_C	plint noord	8	46,5	37,6	46,5	40,6	47,5	47,0
13_D	plint noord	11	46,0	39,3	46,0	40,8	47,1	46,8
13_E	plint noord	14	45,6	41,6	45,6	41,2	47,0	47,1
13_F	plint noord	17	45,4	43,3	45,4	41,7	46,9	47,5
14_A	plint noord	2	26,5	32,7	26,5	40,7	40,9	33,6
14_B	plint noord	5	26,8	31,6	26,8	40,9	41,0	32,8
14_C	plint noord	8	27,2	30,0	27,2	41,2	41,4	31,8
14_D	plint noord	11	27,7	29,8	27,7	41,2	41,4	31,9
14_E	plint noord	14	28,3	29,8	28,3	41,2	41,4	32,1
14_F	plint noord	17	28,5	26,8	28,5	42,1	42,3	30,7
15_A	plint noord	2	26,5	32,8	26,5	40,7	40,9	33,7
15_B	plint noord	5	26,7	31,5	26,7	40,9	41,1	32,7
15_C	plint noord	8	27,1	29,6	27,1	41,3	41,4	31,5
15_D	plint noord	11	27,7	28,5	27,7	41,6	41,7	31,1
15_E	plint noord	14	28,4	28,4	28,4	41,6	41,8	31,4
15_F	plint noord	17	29,0	25,7	29,0	42,5	42,7	30,7
16_A	plint noord	2	26,2	32,7	26,2	40,7	40,9	33,6

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
16_B	plint noord	5	26,4	31,9	26,4	40,8	41,0	33,0
16_C	plint noord	8	26,9	30,1	26,9	41,2	41,3	31,8
16_D	plint noord	11	27,4	28,6	27,4	41,5	41,7	31,1
16_E	plint noord	14	28,2	28,1	28,2	41,7	41,9	31,2
16_F	plint noord	17	28,9	26,3	28,9	42,3	42,5	30,8
17_A	plint noord	2	26,4	31,5	26,4	40,9	41,1	32,7
17_B	plint noord	5	27,0	30,9	27,0	41,0	41,2	32,4
17_C	plint noord	8	27,6	29,3	27,6	41,3	41,5	31,5
17_D	plint noord	11	28,1	27,3	28,1	41,9	42,1	30,7
17_E	plint noord	14	29,1	26,0	29,1	42,4	42,6	30,8
17_F	plint noord	17	29,9	26,8	29,9	42,1	42,3	31,6
18_A	plint noord	2	26,2	32,3	26,2	40,8	40,9	33,3
18_B	plint noord	5	27,0	32,0	27,0	40,8	41,0	33,2
18_C	plint noord	8	27,8	31,4	27,8	40,9	41,1	33,0
18_D	plint noord	11	28,7	30,3	28,7	41,1	41,4	32,6
18_E	plint noord	14	30,1	29,2	30,1	41,4	41,7	32,7
18_F	plint noord	17	31,1	30,8	31,1	41,0	41,4	34,0
19_A	plint noord	2	28,1	31,9	28,1	40,8	41,1	33,4
19_B	plint noord	5	28,9	31,6	28,9	40,9	41,1	33,5
19_C	plint noord	8	29,6	30,9	29,6	41,0	41,3	33,3
19_D	plint noord	11	30,3	30,7	30,3	41,0	41,4	33,5
19_E	plint noord	14	30,9	31,3	30,9	40,9	41,3	34,1
19_F	plint noord	17	31,4	32,8	31,4	40,7	41,2	35,2
20_A	plint noord	2	28,2	32,1	28,2	40,8	41,0	33,6
20_B	plint noord	5	28,9	32,1	28,9	40,8	41,1	33,8
20_C	plint noord	8	29,7	31,7	29,7	40,9	41,2	33,8
20_D	plint noord	11	30,4	31,8	30,4	40,9	41,2	34,2
20_E	plint noord	14	31,0	32,8	31,0	40,7	41,2	35,0
20_F	plint noord	17	31,6	33,7	31,6	40,6	41,1	35,8
21_A	plint noord	2	29,3	32,4	29,3	40,8	41,1	34,1
21_B	plint noord	5	29,9	30,9	29,9	41,0	41,3	33,4
21_C	plint noord	8	30,5	29,9	30,5	41,2	41,6	33,2
21_D	plint noord	11	31,4	30,4	31,4	41,1	41,5	33,9
21_E	plint noord	14	32,6	32,1	32,6	40,8	41,4	35,4
21_F	plint noord	17	34,5	34,4	34,5	40,6	41,5	37,5
22_A	plint noord	2	28,5	31,8	28,5	40,9	41,1	33,5
22_B	plint noord	5	28,9	30,0	28,9	41,2	41,4	32,5
22_C	plint noord	8	29,4	28,5	29,4	41,6	41,8	32,0
22_D	plint noord	11	30,1	29,4	30,1	41,3	41,6	32,8
22_E	plint noord	14	31,5	30,9	31,5	41,0	41,5	34,2
22_F	plint noord	17	34,0	33,0	34,0	40,7	41,5	36,5
23_A	plint noord	2	25,7	32,0	25,7	40,8	41,0	32,9
23_B	plint noord	5	25,9	31,0	25,9	41,0	41,1	32,2
23_C	plint noord	8	26,3	30,0	26,3	41,2	41,3	31,5
23_D	plint noord	11	27,0	30,8	27,0	41,0	41,2	32,3
23_E	plint noord	14	28,2	30,9	28,2	41,0	41,2	32,8
23_F	plint noord	17	30,2	30,9	30,2	41,0	41,3	33,6

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
24_A	plint noord	2	25,5	32,7	25,5	40,7	40,9	33,5
24_B	plint noord	5	25,7	32,0	25,7	40,8	41,0	32,9
24_C	plint noord	8	26,1	31,1	26,1	41,0	41,1	32,3
24_D	plint noord	11	26,6	31,2	26,6	40,9	41,1	32,5
24_E	plint noord	14	27,4	30,5	27,4	41,1	41,3	32,2
24_F	plint noord	17	29,2	30,3	29,2	41,1	41,4	32,8
25_A	plint noord	2	26,6	36,2	26,6	40,6	40,7	36,7
25_B	plint noord	5	27,7	36,1	27,7	40,6	40,8	36,7
25_C	plint noord	8	28,4	36,1	28,4	40,6	40,8	36,8
25_D	plint noord	11	29,1	36,5	29,1	40,6	40,9	37,2
25_E	plint noord	14	29,9	36,8	29,9	40,6	40,9	37,6
25_F	plint noord	17	31,4	38,6	31,4	40,7	41,2	39,4
26_A	plint noord	2	26,5	36,6	26,5	40,6	40,7	37,0
26_B	plint noord	5	27,6	36,7	27,6	40,6	40,8	37,2
26_C	plint noord	8	28,5	36,9	28,5	40,6	40,8	37,5
26_D	plint noord	11	29,2	37,4	29,2	40,6	40,9	38,0
26_E	plint noord	14	30,0	37,8	30,0	40,6	41,0	38,5
26_F	plint noord	17	31,2	38,3	31,2	40,7	41,1	39,1
27_A	plint noord	2	26,3	37,1	26,3	40,6	40,8	37,4
27_B	plint noord	5	27,5	37,6	27,5	40,6	40,8	38,0
27_C	plint noord	8	28,5	38,0	28,5	40,7	40,9	38,5
27_D	plint noord	11	29,2	38,8	29,2	40,7	41,0	39,3
27_E	plint noord	14	29,9	39,7	29,9	40,9	41,2	40,1
27_F	plint noord	17	30,9	40,1	30,9	40,9	41,3	40,6
28_A	plint noord	2	26,2	37,7	26,2	40,6	40,8	38,0
28_B	plint noord	5	27,3	38,3	27,3	40,7	40,9	38,6
28_C	plint noord	8	28,3	38,9	28,3	40,8	41,0	39,3
28_D	plint noord	11	29,0	40,1	29,0	40,9	41,2	40,4
28_E	plint noord	14	29,7	41,6	29,7	41,2	41,5	41,9
28_F	plint noord	17	30,4	41,8	30,4	41,3	41,6	42,1
29_A	plint noord	2	27,0	35,6	27,0	40,6	40,7	36,2
29_B	plint noord	5	27,8	35,5	27,8	40,6	40,8	36,2
29_C	plint noord	8	28,4	35,8	28,4	40,6	40,8	36,5
29_D	plint noord	11	28,8	36,7	28,8	40,6	40,9	37,4
29_E	plint noord	14	29,1	37,9	29,1	40,6	40,9	38,4
29_F	plint noord	17	28,9	36,7	28,9	40,6	40,9	37,4
30_A	plint noord	2	44,4	37,7	44,4	40,6	45,9	45,2
30_B	plint noord	5	45,8	35,7	45,8	40,6	46,9	46,2
30_C	plint noord	8	46,1	33,7	46,1	40,6	47,2	46,3
30_D	plint noord	11	46,1	33,9	46,1	40,6	47,2	46,4
30_E	plint noord	14	46,0	35,1	46,0	40,6	47,1	46,3
30_F	plint noord	17	45,8	36,4	45,8	40,6	46,9	46,3
31_A	plint noord	2	45,7	37,5	45,7	40,6	46,9	46,3
31_B	plint noord	5	47,0	35,4	47,0	40,6	47,9	47,3
31_C	plint noord	8	47,2	33,3	47,2	40,7	48,1	47,4
31_D	plint noord	11	47,1	33,7	47,1	40,6	48,0	47,3
31_E	plint noord	14	46,9	35,0	46,9	40,6	47,8	47,2

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
31_F	plint noord	17	46,7	36,1	46,7	40,6	47,6	47,1
32_A	plint noord	2	47,2	37,9	47,2	40,6	48,1	47,7
32_B	plint noord	5	48,2	36,2	48,2	40,6	48,9	48,5
32_C	plint noord	8	48,2	33,9	48,2	40,6	48,9	48,4
32_D	plint noord	11	48,1	33,9	48,1	40,6	48,8	48,3
32_E	plint noord	14	48,0	35,7	48,0	40,6	48,7	48,2
32_F	plint noord	17	47,9	36,6	47,9	40,6	48,6	48,2
33_A	plint noord	2	49,1	38,4	49,1	40,7	49,7	49,5
33_B	plint noord	5	49,8	36,7	49,8	40,6	50,3	50,0
33_C	plint noord	8	49,8	34,3	49,8	40,6	50,3	49,9
33_D	plint noord	11	49,6	33,7	49,6	40,6	50,1	49,7
33_E	plint noord	14	49,5	34,1	49,5	40,6	50,0	49,6
33_F	plint noord	17	49,3	35,2	49,3	40,6	49,8	49,5
34_A	plint noord	2	50,7	38,8	50,7	40,7	51,1	51,0
34_B	plint noord	5	51,2	37,1	51,2	40,6	51,6	51,4
34_C	plint noord	8	51,1	34,3	51,1	40,6	51,5	51,2
34_D	plint noord	11	50,8	32,9	50,8	40,7	51,2	50,9
34_E	plint noord	14	50,5	33,3	50,5	40,7	50,9	50,6
34_F	plint noord	17	50,3	34,4	50,3	40,6	50,7	50,4
35_A	plint noord	2	52,5	38,5	52,5	40,7	52,8	52,7
35_B	plint noord	5	52,8	37,1	52,8	40,6	53,1	52,9
35_C	plint noord	8	52,5	34,3	52,5	40,6	52,8	52,6
35_D	plint noord	11	52,2	33,6	52,2	40,6	52,5	52,3
35_E	plint noord	14	51,8	34,5	51,8	40,6	52,1	51,9
35_F	plint noord	17	51,4	35,3	51,4	40,6	51,7	51,5
36A_A	accent noord	38	51,8	49,8	51,8	44,4	52,5	53,9
36A_B	accent noord	41	51,5	50,2	51,5	44,6	52,3	53,9
36A_C	accent noord	44	51,3	50,5	51,3	44,8	52,2	53,9
36A_D	accent noord	47	51,0	50,8	51,0	44,9	52,0	53,9
36_A	accent noord	20	52,7	46,4	52,7	42,7	53,1	53,6
36_B	accent noord	23	53,0	46,8	53,0	42,9	53,4	53,9
36_C	accent noord	26	52,8	47,4	52,8	43,2	53,2	53,9
36_D	accent noord	29	52,5	48,0	52,5	43,5	53,0	53,8
36_E	accent noord	32	52,3	48,6	52,3	43,7	52,9	53,8
36_F	accent noord	35	52,1	49,1	52,1	44,0	52,7	53,9
37A_A	accent noord	38	51,8	49,7	51,8	44,3	52,5	53,9
37A_B	accent noord	41	51,4	50,1	51,4	44,5	52,2	53,8
37A_C	accent noord	44	51,1	50,6	51,1	44,8	52,0	53,9
37A_D	accent noord	47	50,6	51,0	50,6	45,0	51,7	53,8
37_A	accent noord	20	52,2	46,5	52,2	42,8	52,7	53,2
37_B	accent noord	23	52,8	46,9	52,8	43,0	53,2	53,8
37_C	accent noord	26	52,6	47,5	52,6	43,2	53,1	53,8
37_D	accent noord	29	52,5	48,0	52,5	43,5	53,0	53,8
37_E	accent noord	32	52,2	48,6	52,2	43,7	52,8	53,8
37_F	accent noord	35	52,0	49,2	52,0	44,0	52,6	53,8
38A_A	accent noord	38	52,0	48,8	52,0	43,8	52,6	53,7
38A_B	accent noord	41	51,6	49,2	51,6	44,0	52,3	53,6

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
38A_C	accent noord	44	50,8	49,6	50,8	44,3	51,7	53,3
38A_D	accent noord	47	50,2	50,0	50,2	44,5	51,2	53,1
38_A	accent noord	20	52,6	46,0	52,6	42,6	53,0	53,5
38_B	accent noord	23	53,6	46,4	53,6	42,7	53,9	54,4
38_C	accent noord	26	53,3	46,9	53,3	43,0	53,7	54,2
38_D	accent noord	29	53,0	47,3	53,0	43,1	53,4	54,0
38_E	accent noord	32	52,6	47,9	52,6	43,4	53,1	53,9
38_F	accent noord	35	52,3	48,5	52,3	43,7	52,9	53,8
39A_A	accent noord	38	50,7	49,2	50,7	44,0	51,6	53,0
39A_B	accent noord	41	50,2	49,6	50,2	44,3	51,2	52,9
39A_C	accent noord	44	49,2	50,0	49,2	44,5	50,5	52,6
39A_D	accent noord	47	48,2	50,4	48,2	44,7	49,8	52,4
39A_E	accent noord	32	51,3	48,4	51,3	43,6	52,0	53,1
39A_F	accent noord	35	51,0	48,8	51,0	43,8	51,8	53,0
39_A	accent noord	20	45,9	46,6	45,9	42,8	47,6	49,3
39_B	accent noord	23	49,9	47,3	49,9	43,1	50,7	51,8
39_C	accent noord	26	50,6	47,7	50,6	43,3	51,3	52,4
39_D	accent noord	29	51,7	48,1	51,7	43,5	52,3	53,3
39_E	accent noord	32	51,5	48,5	51,5	43,7	52,2	53,3
39_F	accent noord	35	51,1	48,9	51,1	43,9	51,9	53,1
40A_A	accent noord	38	50,1	49,5	50,1	44,2	51,1	52,8
40A_B	accent noord	41	49,9	49,9	49,9	44,4	51,0	52,9
40A_C	accent noord	44	49,4	50,4	49,4	44,7	50,7	52,9
40A_D	accent noord	47	48,4	50,7	48,4	44,9	50,0	52,7
40A_E	accent noord	32	48,3	48,5	48,3	43,7	49,6	51,4
40A_F	accent noord	35	49,4	49,0	49,4	43,9	50,5	52,2
40_A	accent noord	20	37,8	46,4	37,8	42,7	44,0	47,0
40_B	accent noord	23	46,0	47,2	46,0	43,1	47,8	49,7
40_C	accent noord	26	47,0	47,8	47,0	43,4	48,6	50,4
40_D	accent noord	29	47,9	48,4	47,9	43,6	49,3	51,2
40_E	accent noord	32	48,7	48,8	48,7	43,8	49,9	51,8
40_F	accent noord	35	49,9	49,3	49,9	44,1	50,9	52,6
41A_A	accent noord	38	47,6	49,6	47,6	44,3	49,3	51,7
41A_B	accent noord	41	48,6	50,2	48,6	44,6	50,1	52,5
41A_C	accent noord	44	49,1	50,7	49,1	44,9	50,5	53,0
41A_D	accent noord	47	48,6	51,2	48,6	45,2	50,2	53,1
41A_E	accent noord	32	46,5	48,4	46,5	43,6	48,3	50,6
41A_F	accent noord	35	47,0	48,9	47,0	43,9	48,7	51,1
41_A	accent noord	20	35,8	46,1	35,8	42,6	43,4	46,5
41_B	accent noord	23	43,8	46,8	43,8	42,9	46,4	48,6
41_C	accent noord	26	45,7	47,3	45,7	43,1	47,6	49,6
41_D	accent noord	29	46,1	47,9	46,1	43,4	48,0	50,1
41_E	accent noord	32	46,7	48,4	46,7	43,6	48,4	50,6
41_F	accent noord	35	47,3	48,9	47,3	43,9	48,9	51,2
42A_A	accent noord	38	46,0	49,1	46,0	44,0	48,1	50,8
42A_B	accent noord	41	46,5	49,7	46,5	44,3	48,6	51,4
42A_C	accent noord	44	47,0	50,2	47,0	44,6	49,0	51,9

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
42A_D	accent noord	47	47,5	50,6	47,5	44,8	49,4	52,3
42A_E	accent noord	32	45,4	47,7	45,4	43,3	47,5	49,7
42A_F	accent noord	35	45,7	48,4	45,7	43,6	47,8	50,3
42_A	accent noord	20	34,3	45,3	34,3	42,3	43,0	45,6
42_B	accent noord	23	40,3	46,1	40,3	42,6	44,6	47,1
42_C	accent noord	26	44,9	46,7	44,9	42,9	47,0	48,9
42_D	accent noord	29	45,3	47,3	45,3	43,1	47,4	49,4
42_E	accent noord	32	45,5	47,9	45,5	43,4	47,6	49,9
42_F	accent noord	35	45,8	48,6	45,8	43,7	47,9	50,4
43A_A	accent noord	38	39,5	30,9	39,5	41,0	43,3	40,1
43A_B	accent noord	41	40,9	30,9	40,9	41,0	44,0	41,3
43A_C	accent noord	44	41,7	31,0	41,7	41,0	44,4	42,1
43A_D	accent noord	47	42,2	31,1	42,2	41,0	44,6	42,5
43A_E	accent noord	32	37,8	30,8	37,8	41,0	42,7	38,6
43A_F	accent noord	35	38,5	30,8	38,5	41,0	43,0	39,2
43_A	accent noord	20	30,8	33,0	30,8	40,7	41,1	35,0
43_B	accent noord	23	31,9	33,5	31,9	40,7	41,2	35,8
43_C	accent noord	26	35,5	33,6	35,5	40,6	41,8	37,7
43_D	accent noord	29	36,8	32,9	36,8	40,7	42,2	38,3
43_E	accent noord	32	37,6	31,2	37,6	40,9	42,6	38,5
43_F	accent noord	35	38,3	31,1	38,3	41,0	42,8	39,1
44A_A	accent noord	38	38,6	33,7	38,6	40,6	42,7	39,8
44A_B	accent noord	41	39,4	33,8	39,4	40,6	43,1	40,5
44A_C	accent noord	44	40,2	33,9	40,2	40,6	43,4	41,1
44A_D	accent noord	47	41,0	34,1	41,0	40,6	43,8	41,8
44A_E	accent noord	32	36,9	33,3	36,9	40,7	42,2	38,5
44A_F	accent noord	35	37,7	33,5	37,7	40,7	42,4	39,1
44_A	accent noord	20	31,2	34,7	31,2	40,6	41,1	36,3
44_B	accent noord	23	31,6	35,3	31,6	40,6	41,1	36,8
44_C	accent noord	26	33,4	35,6	33,4	40,6	41,3	37,6
44_D	accent noord	29	35,6	35,1	35,6	40,6	41,8	38,4
44_E	accent noord	32	36,7	34,0	36,7	40,6	42,1	38,6
44_F	accent noord	35	37,6	34,2	37,6	40,6	42,4	39,2
45A_A	accent noord	38	46,8	39,5	46,8	40,8	47,8	47,5
45A_B	accent noord	41	46,9	39,9	46,9	40,9	47,9	47,7
45A_C	accent noord	44	47,1	40,3	47,1	41,0	48,0	47,9
45A_D	accent noord	47	47,3	40,7	47,3	41,0	48,2	48,2
45A_E	accent noord	32	45,6	38,8	45,6	40,7	46,8	46,4
45A_F	accent noord	35	46,4	39,2	46,4	40,8	47,5	47,2
45_A	accent noord	20	36,9	37,3	36,9	40,6	42,1	40,1
45_B	accent noord	23	41,2	37,8	41,2	40,6	43,9	42,8
45_C	accent noord	26	43,7	38,0	43,7	40,7	45,5	44,7
45_D	accent noord	29	45,1	38,4	45,1	40,7	46,4	45,9
45_E	accent noord	32	45,9	38,8	45,9	40,7	47,1	46,7
45_F	accent noord	35	46,5	39,2	46,5	40,8	47,5	47,2
46A_A	accent noord	38	47,7	39,7	47,7	40,9	48,5	48,3
46A_B	accent noord	41	47,9	40,1	47,9	40,9	48,7	48,6

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
46A_C	accent noord	44	48,1	40,4	48,1	41,0	48,9	48,8
46A_D	accent noord	47	48,2	40,9	48,2	41,1	49,0	48,9
46A_E	accent noord	32	47,2	39,2	47,2	40,8	48,1	47,8
46A_F	accent noord	35	47,5	39,4	47,5	40,8	48,3	48,1
46_A	accent noord	20	38,0	38,0	38,0	40,7	42,5	41,0
46_B	accent noord	23	43,0	38,4	43,0	40,7	45,0	44,3
46_C	accent noord	26	45,3	38,5	45,3	40,7	46,6	46,1
46_D	accent noord	29	46,6	38,8	46,6	40,7	47,6	47,3
46_E	accent noord	32	47,4	39,2	47,4	40,8	48,3	48,0
46_F	accent noord	35	47,6	39,5	47,6	40,8	48,4	48,2
47_A	accent noord	20	39,6	38,2	39,6	40,7	43,2	42,0
47_A	accent noord	20	39,4	38,2	39,4	40,7	43,1	41,9
47_B	accent noord	23	45,3	38,3	45,3	40,7	46,6	46,1
47_B	accent noord	23	45,2	38,3	45,2	40,7	46,5	46,0
47_C	accent noord	26	47,4	38,4	47,4	40,7	48,2	47,9
47_C	accent noord	26	47,3	38,4	47,3	40,7	48,2	47,8
47_D	accent noord	29	48,2	38,7	48,2	40,7	48,9	48,7
47_D	accent noord	29	48,1	38,7	48,1	40,7	48,8	48,6
47_E	accent noord	32	48,8	39,1	48,8	40,8	49,4	49,2
47_E	accent noord	32	48,7	39,1	48,7	40,8	49,3	49,2
47_F	accent noord	35	49,1	39,4	49,1	40,8	49,7	49,5
47_F	accent noord	35	49,1	39,4	49,1	40,8	49,7	49,5
48A_A	accent noord	38	49,4	39,7	49,4	40,9	50,0	49,8
48A_B	accent noord	41	49,3	40,1	49,3	40,9	49,9	49,8
48A_C	accent noord	44	49,2	40,5	49,2	41,0	49,8	49,7
48A_D	accent noord	47	49,1	40,9	49,1	41,1	49,7	49,7
48A_E	accent noord	32	49,7	39,2	49,7	40,8	50,2	50,1
48A_F	accent noord	35	49,5	39,4	49,5	40,8	50,1	49,9
48_A	accent noord	20	44,9	38,4	44,9	40,7	46,3	45,8
48_B	accent noord	23	49,5	38,4	49,5	40,7	50,0	49,8
48_C	accent noord	26	49,9	38,5	49,9	40,7	50,4	50,2
48_D	accent noord	29	49,8	38,8	49,8	40,7	50,3	50,1
48_E	accent noord	32	49,6	39,2	49,6	40,8	50,1	50,0
48_F	accent noord	35	49,5	39,4	49,5	40,8	50,1	49,9
49_A	plint oost	2	56,2	38,7	56,2	40,7	56,3	56,3
49_B	plint oost	5	56,5	39,8	56,5	40,9	56,6	56,6
49_C	plint oost	8	56,0	41,1	56,0	41,1	56,1	56,1
49_D	plint oost	11	55,5	42,8	55,5	41,5	55,7	55,7
49_E	plint oost	14	55,1	44,4	55,1	42,0	55,3	55,5
50_A	plint oost	2	56,5	38,5	56,5	40,7	56,6	56,6
50_B	plint oost	5	56,7	39,6	56,7	40,8	56,8	56,8
50_C	plint oost	8	56,2	40,8	56,2	41,1	56,3	56,3
50_D	plint oost	11	55,7	42,5	55,7	41,4	55,9	55,9
50_E	plint oost	14	55,3	44,0	55,3	41,9	55,5	55,6
51_A	plint oost	2	53,8	36,4	53,8	40,6	54,0	53,9
51_B	plint oost	5	54,1	37,8	54,1	40,6	54,3	54,2
51_C	plint oost	8	53,7	39,5	53,7	40,8	53,9	53,9

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
51_D	plint oost	11	53,2	41,1	53,2	41,1	53,5	53,5
51_E	plint oost	14	52,7	42,7	52,7	41,5	53,0	53,1
52_A	plint oost	2	54,4	36,5	54,4	40,6	54,6	54,5
52_B	plint oost	5	54,2	38,0	54,2	40,7	54,4	54,3
52_C	plint oost	8	53,3	39,5	53,3	40,8	53,5	53,5
52_D	plint oost	11	52,4	40,7	52,4	41,0	52,7	52,7
52_E	plint oost	14	51,7	41,7	51,7	41,2	52,1	52,1
53_A	plint oost	2	48,4	37,3	48,4	40,6	49,1	48,7
53_B	plint oost	5	49,0	39,1	49,0	40,8	49,6	49,4
53_C	plint oost	8	48,7	40,5	48,7	41,0	49,4	49,3
53_D	plint oost	11	48,3	40,9	48,3	41,1	49,1	49,0
53_E	plint oost	14	47,8	41,6	47,8	41,2	48,7	48,7
54_A	plint oost	2	42,1	37,3	42,1	40,6	44,4	43,3
54_B	plint oost	5	43,9	39,0	43,9	40,8	45,6	45,1
54_C	plint oost	8	44,2	40,3	44,2	41,0	45,9	45,7
54_D	plint oost	11	44,1	40,7	44,1	41,0	45,8	45,7
54_E	plint oost	14	44,0	41,2	44,0	41,1	45,8	45,8
55_A	plint oost	2	41,7	38,9	41,7	40,8	44,3	43,5
55_B	plint oost	5	43,7	40,5	43,7	41,0	45,6	45,4
55_C	plint oost	8	44,2	41,8	44,2	41,3	46,0	46,2
55_D	plint oost	11	44,2	42,5	44,2	41,4	46,0	46,4
55_E	plint oost	14	44,1	43,1	44,1	41,6	46,0	46,6
56_A	plint oost	2	27,1	35,3	27,1	40,6	40,8	35,9
56_B	plint oost	5	28,3	36,7	28,3	40,6	40,8	37,3
56_C	plint oost	8	29,4	36,7	29,4	40,6	40,9	37,4
56_D	plint oost	11	30,2	32,4	30,2	40,8	41,1	34,4
56_E	plint oost	14	26,3	27,9	26,3	41,7	41,9	30,2
57_A	plint oost	2	27,9	35,1	27,9	40,6	40,8	35,9
57_B	plint oost	5	28,9	36,8	28,9	40,6	40,9	37,5
57_C	plint oost	8	29,9	37,0	29,9	40,6	40,9	37,8
57_D	plint oost	11	30,7	32,2	30,7	40,8	41,2	34,5
57_E	plint oost	14	25,3	27,1	25,3	42,0	42,1	29,3
58_A	plint oost	2	21,7	35,0	21,7	40,6	40,6	35,2
58_B	plint oost	5	22,2	36,4	22,2	40,6	40,6	36,6
58_C	plint oost	8	22,7	36,9	22,7	40,6	40,7	37,1
58_D	plint oost	11	23,4	31,8	23,4	40,9	40,9	32,4
58_E	plint oost	14	23,5	26,2	23,5	42,3	42,4	28,1
59_A	plint oost	2	24,4	33,3	24,4	40,7	40,8	33,8
59_B	plint oost	5	24,4	32,6	24,4	40,7	40,8	33,2
59_C	plint oost	8	24,8	32,3	24,8	40,8	40,9	33,0
59_D	plint oost	11	25,9	31,4	25,9	40,9	41,1	32,5
59_E	plint oost	14	28,3	31,9	28,3	40,8	41,1	33,5
60_A	plint oost	2	25,9	33,2	25,9	40,7	40,8	33,9
60_B	plint oost	5	26,2	32,5	26,2	40,8	40,9	33,4
60_C	plint oost	8	26,8	32,4	26,8	40,8	40,9	33,5
60_D	plint oost	11	27,8	33,3	27,8	40,7	40,9	34,4
60_E	plint oost	14	28,6	33,4	28,6	40,7	40,9	34,6

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
61_A	plint oost	2	32,6	37,2	32,6	40,6	41,2	38,5
61_B	plint oost	5	34,2	37,6	34,2	40,6	41,5	39,2
61_C	plint oost	8	35,3	38,4	35,3	40,7	41,8	40,1
61_D	plint oost	11	35,5	39,6	35,5	40,8	42,0	41,0
61_E	plint oost	14	35,6	41,0	35,6	41,1	42,2	42,1
62_A	plint oost	2	32,7	37,1	32,7	40,6	41,2	38,4
62_B	plint oost	5	34,4	37,6	34,4	40,6	41,6	39,3
62_C	plint oost	8	35,2	38,3	35,2	40,7	41,8	40,0
62_D	plint oost	11	35,4	39,4	35,4	40,8	41,9	40,9
62_E	plint oost	14	35,5	40,6	35,5	41,0	42,1	41,8
63_A	plint oost	2	28,7	35,4	28,7	40,6	40,8	36,2
63_B	plint oost	5	29,4	35,1	29,4	40,6	40,9	36,1
63_C	plint oost	8	30,1	35,0	30,1	40,6	40,9	36,2
63_D	plint oost	11	30,6	35,4	30,6	40,6	41,0	36,6
63_E	plint oost	14	30,8	36,1	30,8	40,6	41,0	37,2
64A_A	accent oost	20	43,2	43,9	43,2	41,8	45,6	46,6
64A_B	accent oost	23	43,5	44,6	43,5	42,1	45,9	47,1
64A_C	accent oost	26	44,1	45,0	44,1	42,2	46,3	47,6
64A_D	accent oost	29	44,5	45,3	44,5	42,3	46,6	47,9
64_A	plint oost	2	42,3	36,4	42,3	40,6	44,5	43,3
64_B	plint oost	5	43,9	36,8	43,9	40,6	45,6	44,7
64_C	plint oost	8	44,0	37,3	44,0	40,6	45,6	44,8
64_D	plint oost	11	43,7	38,6	43,7	40,7	45,5	44,9
64_E	plint oost	14	43,4	40,0	43,4	40,9	45,3	45,0
65A_A	accent oost	20	46,1	43,1	46,1	41,6	47,4	47,9
65A_B	accent oost	23	46,4	43,4	46,4	41,7	47,7	48,2
65A_C	accent oost	26	46,7	43,7	46,7	41,8	47,9	48,5
65A_D	accent oost	29	46,5	44,0	46,5	41,9	47,8	48,4
65_A	plint oost	2	46,3	36,4	46,3	40,6	47,3	46,7
65_B	plint oost	5	47,2	36,9	47,2	40,6	48,1	47,6
65_C	plint oost	8	47,1	37,6	47,1	40,6	48,0	47,6
65_D	plint oost	11	46,6	39,1	46,6	40,8	47,6	47,3
65_E	plint oost	14	46,2	40,3	46,2	41,0	47,3	47,2
66A_A	accent oost	20	49,1	44,2	49,1	41,9	49,9	50,3
66A_B	accent oost	23	49,1	44,5	49,1	42,0	49,9	50,4
66A_C	accent oost	26	48,6	44,8	48,6	42,1	49,5	50,1
66A_D	accent oost	29	48,2	45,2	48,2	42,3	49,2	50,0
66_A	plint oost	2	50,0	36,4	50,0	40,6	50,5	50,2
66_B	plint oost	5	50,6	37,0	50,6	40,6	51,0	50,8
66_C	plint oost	8	50,2	37,6	50,2	40,6	50,7	50,4
66_D	plint oost	11	49,7	38,9	49,7	40,8	50,2	50,0
66_E	plint oost	14	49,4	40,2	49,4	40,9	50,0	49,9
67_A	accent oost	20	52,6	47,1	52,6	43,0	53,1	53,7
67_B	accent oost	23	53,0	47,5	53,0	43,2	53,4	54,1
67_C	accent oost	26	52,6	47,9	52,6	43,4	53,1	53,9
67_D	accent oost	29	52,6	48,2	52,6	43,5	53,1	53,9
68_A	accent oost	20	52,0	46,5	52,0	42,8	52,5	53,1

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
68_B	accent oost	23	53,2	47,1	53,2	43,0	53,6	54,2
68_C	accent oost	26	53,0	47,5	53,0	43,2	53,4	54,1
68_D	accent oost	29	52,7	48,0	52,7	43,5	53,2	54,0
69_A	accent oost	20	48,6	44,1	48,6	41,9	49,4	49,9
69_B	accent oost	23	49,5	44,6	49,5	42,1	50,2	50,7
69_C	accent oost	26	49,8	45,1	49,8	42,2	50,5	51,1
69_D	accent oost	29	49,5	45,6	49,5	42,4	50,3	51,0
70_A	accent oost	20	43,9	44,1	43,9	41,9	46,0	47,0
70_B	accent oost	23	47,0	44,7	47,0	42,1	48,2	49,0
70_C	accent oost	26	47,4	45,1	47,4	42,2	48,6	49,4
70_D	accent oost	29	47,6	45,6	47,6	42,4	48,8	49,7
71_A	accent oost	20	41,4	44,1	41,4	41,9	44,7	46,0
71_B	accent oost	23	44,6	44,7	44,6	42,1	46,5	47,7
71_C	accent oost	26	45,8	45,0	45,8	42,2	47,4	48,4
71_D	accent oost	29	46,3	45,4	46,3	42,4	47,8	48,9
72_A	accent oost	20	40,1	43,7	40,1	41,8	44,0	45,3
72_B	accent oost	23	43,5	44,2	43,5	41,9	45,8	46,9
72_C	accent oost	26	44,4	44,6	44,4	42,1	46,4	47,5
72_D	accent oost	29	45,3	45,0	45,3	42,2	47,0	48,2
73_A	accent oost	20	26,2	30,2	26,2	41,1	41,3	31,7
73_B	accent oost	23	26,6	31,1	26,6	41,0	41,1	32,4
73_C	accent oost	26	28,6	32,9	28,6	40,7	41,0	34,3
73_D	accent oost	29	30,1	34,3	30,1	40,6	41,0	35,7
74_A	accent oost	20	26,9	30,0	26,9	41,2	41,3	31,7
74_B	accent oost	23	27,7	30,9	27,7	41,0	41,2	32,6
74_C	accent oost	26	30,0	32,6	30,0	40,7	41,1	34,5
74_D	accent oost	29	32,2	33,6	32,2	40,6	41,2	36,0
75_A	accent zuid	20	33,2	44,0	33,2	41,9	42,4	44,3
75_B	accent zuid	23	35,9	44,5	35,9	42,0	43,0	45,1
75_C	accent zuid	26	37,8	45,2	37,8	42,3	43,6	45,9
76_A	accent zuid	20	35,2	44,7	35,2	42,1	42,9	45,2
76_B	accent zuid	23	38,2	45,1	38,2	42,2	43,7	45,9
76_C	accent zuid	26	40,3	45,6	40,3	42,4	44,5	46,7
77_A	accent zuid	20	42,5	43,8	42,5	41,8	45,2	46,2
77_B	accent zuid	23	42,6	44,3	42,6	42,0	45,3	46,5
77_C	accent zuid	26	42,9	45,0	42,9	42,2	45,6	47,1
78_A	accent zuid	20	43,7	44,8	43,7	42,1	46,0	47,3
78_B	accent zuid	23	43,2	45,3	43,2	42,3	45,8	47,4
78_C	accent zuid	26	42,8	45,8	42,8	42,5	45,7	47,6
79_A	accent zuid	20	42,4	44,5	42,4	42,0	45,2	46,6
79_B	accent zuid	23	42,5	45,2	42,5	42,3	45,4	47,1
79_C	accent zuid	26	42,4	45,8	42,4	42,5	45,5	47,4
80_A	accent zuid	20	27,0	25,9	27,0	42,4	42,5	29,5
80_B	accent zuid	23	29,2	25,5	29,2	42,6	42,8	30,7
80_C	accent zuid	26	33,0	25,3	33,0	42,6	43,1	33,7
81_A	accent zuid	20	28,9	25,9	28,9	42,4	42,6	30,7
81_B	accent zuid	23	29,5	25,8	29,5	42,4	42,7	31,0

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
81_C	accent zuid	26	31,8	25,7	31,8	42,5	42,8	32,8
82_A	accent zuid	20	26,8	26,2	26,8	42,3	42,4	29,5
82_B	accent zuid	23	28,1	26,1	28,1	42,3	42,5	30,2
82_C	accent zuid	26	29,4	25,9	29,4	42,4	42,6	31,0
83_A	accent zuid	20	32,6	19,0	32,6	45,9	46,1	32,8
83_B	accent zuid	23	33,3	18,8	33,3	46,1	46,3	33,5
83_C	accent zuid	26	33,5	19,0	33,5	45,9	46,2	33,7
84_A	accent zuid	20	33,3	19,7	33,3	45,5	45,7	33,5
84_B	accent zuid	23	33,8	19,4	33,8	45,7	45,9	34,0
84_C	accent zuid	26	33,9	19,8	33,9	45,4	45,7	34,1
85_A	accent zuid	20	31,8	19,6	31,8	45,5	45,7	32,1
85_B	accent zuid	23	32,2	19,2	32,2	45,8	46,0	32,4
85_C	accent zuid	26	32,5	19,5	32,5	45,6	45,8	32,7
86_A	plint west	2	23,2	36,2	23,2	40,6	40,6	36,4
86_B	plint west	5	23,8	36,6	23,8	40,6	40,7	36,8
86_C	plint west	8	24,7	36,7	24,7	40,6	40,7	37,0
86_D	plint west	11	25,5	36,5	25,5	40,6	40,7	36,8
86_E	plint west	14	26,2	37,0	26,2	40,6	40,7	37,3
87_A	plint west	2	23,3	36,7	23,3	40,6	40,7	36,9
87_B	plint west	5	23,8	37,5	23,8	40,6	40,7	37,7
87_C	plint west	8	24,6	37,5	24,6	40,6	40,7	37,7
87_D	plint west	11	25,5	35,2	25,5	40,6	40,7	35,6
87_E	plint west	14	26,3	34,4	26,3	40,6	40,7	35,0
88_A	plint west	2	21,6	33,5	21,6	40,7	40,7	33,8
88_B	plint west	5	22,0	34,6	22,0	40,6	40,6	34,8
88_C	plint west	8	22,8	35,3	22,8	40,6	40,6	35,5
88_D	plint west	11	23,4	30,2	23,4	41,1	41,2	31,0
88_E	plint west	14	23,7	26,0	23,7	42,4	42,4	28,0
89_A	plint west	2	21,1	33,0	21,1	40,7	40,7	33,3
89_B	plint west	5	21,7	33,9	21,7	40,6	40,7	34,2
89_C	plint west	8	22,7	34,2	22,7	40,6	40,7	34,5
89_D	plint west	11	23,2	29,7	23,2	41,3	41,3	30,6
89_E	plint west	14	23,2	25,9	23,2	42,4	42,5	27,8
90_A	plint west	2	21,3	31,6	21,3	40,9	40,9	32,0
90_B	plint west	5	22,0	31,9	22,0	40,8	40,9	32,3
90_C	plint west	8	23,2	31,9	23,2	40,8	40,9	32,4
90_D	plint west	11	24,0	28,0	24,0	41,7	41,8	29,5
90_E	plint west	14	24,6	25,3	24,6	42,6	42,7	28,0
91_A	plint west	2	35,8	36,9	35,8	40,6	41,8	39,4
91_B	plint west	5	36,5	36,3	36,5	40,6	42,0	39,4
91_C	plint west	8	36,9	35,0	36,9	40,6	42,1	39,1
91_D	plint west	11	37,6	34,1	37,6	40,6	42,4	39,2
91_E	plint west	14	38,1	34,2	38,1	40,6	42,5	39,6
92_A	plint west	2	36,7	36,7	36,7	40,6	42,1	39,7
92_B	plint west	5	37,5	35,9	37,5	40,6	42,3	39,8
92_C	plint west	8	38,0	34,4	38,0	40,6	42,5	39,6
92_D	plint west	11	38,8	33,3	38,8	40,7	42,8	39,9

Berekening gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	L _{VL}	L _{RL}	L* _{VL}	L* _{RL}	L _{cum}	L _g
92_E	plint west	14	39,2	33,4	39,2	40,7	43,0	40,2
93_A	plint west	2	38,3	37,0	38,3	40,6	42,6	40,7
93_B	plint west	5	39,2	35,9	39,2	40,6	42,9	40,9
93_C	plint west	8	39,8	34,3	39,8	40,6	43,2	40,9
93_D	plint west	11	40,4	33,2	40,4	40,7	43,6	41,2
93_E	plint west	14	40,8	33,3	40,8	40,7	43,7	41,5
94_A	plint west	2	40,9	37,5	40,9	40,6	43,8	42,5
94_B	plint west	5	41,9	36,4	41,9	40,6	44,3	43,0
94_C	plint west	8	42,8	34,9	42,8	40,6	44,8	43,5
94_D	plint west	11	43,2	34,4	43,2	40,6	45,1	43,7
94_E	plint west	14	43,4	35,0	43,4	40,6	45,2	44,0
95_A	plint west	2	41,5	37,3	41,5	40,6	44,1	42,9
95_B	plint west	5	42,5	35,6	42,5	40,6	44,6	43,3
95_C	plint west	8	43,1	33,1	43,1	40,7	45,1	43,5
95_D	plint west	11	43,3	32,3	43,3	40,8	45,2	43,6
95_E	plint west	14	43,5	32,6	43,5	40,7	45,3	43,8
96_A	plint west	2	39,2	37,9	39,2	40,6	43,0	41,6
96_B	plint west	5	39,4	37,0	39,4	40,6	43,0	41,4
96_C	plint west	8	39,8	37,0	39,8	40,6	43,2	41,6
96_D	plint west	11	40,2	38,3	40,2	40,7	43,5	42,4
96_E	plint west	14	40,4	39,9	40,4	40,9	43,7	43,2
97_A	plint west	2	32,6	37,6	32,6	40,6	41,3	38,8
97_B	plint west	5	32,0	37,6	32,0	40,6	41,2	38,7
97_C	plint west	8	31,7	38,0	31,7	40,7	41,2	38,9
97_D	plint west	11	32,1	39,0	32,1	40,8	41,3	39,8
97_E	plint west	14	32,9	40,9	32,9	41,1	41,7	41,5
98_A	plint west	2	29,3	37,4	29,3	40,6	40,9	38,0
98_B	plint west	5	30,5	37,4	30,5	40,6	41,0	38,2
98_C	plint west	8	31,5	37,7	31,5	40,6	41,1	38,6
98_D	plint west	11	32,0	38,9	32,0	40,8	41,3	39,7
98_E	plint west	14	32,7	40,7	32,7	41,0	41,6	41,3
99_A	plint west	2	32,5	36,8	32,5	40,6	41,2	38,2
99_B	plint west	5	34,4	37,4	34,4	40,6	41,5	39,2
99_C	plint west	8	35,4	38,2	35,4	40,7	41,8	40,0
99_D	plint west	11	35,5	39,2	35,5	40,8	41,9	40,7
99_E	plint west	14	35,4	40,5	35,4	41,0	42,1	41,7
		maximaal	58,0	52,5	58,0	46,1	58,1	58,1