

Van: Kerkhof, Erwin [<mailto:ekerkhof@aaenmaas.nl>]

Verzonden: vrijdag 2 augustus 2013 16:12

Aan: Schalken, Gineke

Onderwerp: Advies op Jekschotsestraat 23 Veghel

Hallo Gineke,

Ik heb het plan Jekschotsestraat 23 bekeken en heb geen verdere opmerkingen over dit plan. Er spelen geen directe belangen van het waterschap en in de toekomstige situatie is er minder verharding dan in de huidige situatie. Dit maakt het plan hydrologisch neutraal. Daarnaast wordt regenwater wat valt op de nieuwe verharding ter plaatse geïnfiltreerd en niet afgewenteld op het riool.

Deze e-mail mag je beschouwen als mijn positieve advies op het plan, ik stuur niet nog een brief. Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Erwin Kerkhof
Beleidsmedewerker Watertoets
Waterschap Aa en Maas



Pettelaarpark 70



Postbus 5049

5201 GA 's-Hertogenbosch



E. ekerkhof@aaenmaas.nl



073-615 68 96 / 06-22972811

www.aaenmaas.nl/waterkansenkaart

www.dewatertoets.nl

<http://hnotool.aaenmaas.nl>