

Gemeente Vught
Mevrouw A.J.M. van den Wildenberg
Postbus 10100
5260 GA VUGHT

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	: 6 maart 2013	behandeld door	: Ilja Frenken
ons kenmerk	: Z18806/U19681	doorkiesnummer	: (0411) 618 376
uw kenmerk	: e-mail 4 maart 2013	e-mailadres	: IFrenken@dommel.nl
onderwerp	: Inatemming ruimtelijke onderbouwning Deutersestraat ongenummerd te Cromvoirt	bijlagen	: -
		verzonden	:

Geachte mevrouw van den Wildenberg,

Op 4 maart 2013 ontvingen wij van u de aangepaste ruimtelijke onderbouwning ten behoeve van een omgevingsvergunning aan de Deutersestraat ongenummerd te Cromvoirt. Op verzoek van Marion Rensink geef ik u hierbij mijn reactie op het plan.

Ik stem in met het plan in het kader van het watertoetsproces.
Onze reactie in het voortraject is naar tevredenheid in de nu voorliggende ruimtelijke onderbouwning verwerkt. Het plan voorziet in een toename van 250m².
Hemelwater wordt in een T=10 situatie via een infiltratieriool en infiltratieveld op eigen perceel verwerkt. Deze voorzieningen kunnen minimaal 12m³ bergen.

Ik ga ervan uit u hiermee te hebben voorzien van een helder advies.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Marion Rensink, via doorkiesnummer (0411) 661 078

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel



Ilja Frenken
planadviseur

