

Van: Otterdijk, Paul v. [<mailto:PvOtterdijk@dommel.nl>]
Verzonden: woensdag 8 mei 2013 11:37
Aan: Mark Verberk
Onderwerp: RE: taalstraat 78-82 vught

Beste heer Verberk,

Voor het meegestuurde plan is geen vergunning nodig van het waterschap. Omdat de verharding minder dan 2000 m² toeneemt en de lozing plaatsvindt op een sloot die buiten beschermd gebied ligt, zijn de activiteiten geheel vergunning en melding vrij.

Ik ga er vanuit dat u hiermee voldoende informatie hebt. Mocht u nog meer willen weten dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Paul van Otterdijk
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
+31411618264
www.dommel.nl



Van: Mark Verberk [<mailto:m.verberk@novaform.nl>]
Verzonden: woensdag 8 mei 2013 11:31
Aan: Otterdijk, Paul v.
Onderwerp: FW: taalstraat 78-82 vught

Van: Mark Verberk
Verzonden: vrijdag 3 mei 2013 15:40
Aan: 'hvugts@dommel.nl'
CC: 'info@dommel.nl'
Onderwerp: taalstraat 78-82 vught

Geachte heer Vugts,

Ten behoeve van het uitwerkingsplan van de gemeente Vught ontvang ik graag per e-mail uw oordeel over bijgaand plan betreffende 12 woningen (10 patiobungalows en 2 vrijstaande woningen). N.a.v. het gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen u en de heer Paul van Eck van Accent adviseurs kan er worden geconcludeerd dat een watervergunning niet noodzakelijk gezien de perceelverharding onder 2.000 m² blijft.

Graag ontvang ik maandag 6 april u reactie aangezien de termijnen van de gemeente te ver uitlopen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

Mark Verberk
Projectontwikkelaar



Novaform Vastgoedontwikkelaars BV
Postbus 1080
5602 BB Eindhoven

Tel +31 (0)40 - 248 29 29
Fax +31 (0)40 - 248 28 10

E-mail m.verberk@novaform.nl
Internet www.novaform.nl

een KlokGroep onderneming

Disclaimer: zie www.novaform.nl/algemeen/disclaimer

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.

Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

www.dommel.nl