

Advies: Taalstraat 17A, Vught

> Gegevens risicobeheersing

Behandeld door:	Peter Vernooij
Telefoon:	06-21154752
E-mail:	p.vernooi@brwbn.nl
Datum brief:	10 januari 2022

> Gegevens aanvrager

Aanvrager	Gemeente Vught
Contactpersoon:	Ton van Son
Telefoon en e-mail:	073 658 0680 / gemeente@vught.nl

> Gegevens aanvraag

Locatie	Taalstraat 17-17A, 5261BA Vught
Zaaknummer aanvrager:	
Zaaknummer brandweer:	2022-000025

> Adviesgrondslag

U hebt de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te reageren op het wijzigingsplan 'Taalstraat 17A, Vught'. In paragraaf 5.4 wordt ingegaan op het aspect externe veiligheid. De veiligheidsregio onderschrijft de conclusies van de paragraaf maar wil wel 2 aanvullende adviezen geven. Geadviseerd wordt om de volgende maatregelen te treffen:

- Naast het kunnen sluiten van ramen, deuren en ventilatie adviseert de veiligheidsregio extra aandacht te besteden aan de afdichting van het gebouw.
- Informeer de initiatiefnemers c.q. de toekomstige bewoners actief over het aanwezige risico en handelingsperspectief. Deze informatie kan worden meegenomen in het besluit om zich op deze locatie te vestigen. Hiermee wordt in optimale vorm invulling gegeven aan het risicobewustzijn van- en het nemen van een eigen verantwoordelijkheid door de burger. Deze informatie zorgt er ook voor dat de bewoners op het moment dat een incident plaats vindt direct weten hoe te handelen, dit heeft een positieve invloed op de mate van zelfredzaamheid.