

Nota beantwoording zienswijzen

Omgevingsvergunning 'Zonnepark Kabeljauwbeek
te Ossendrecht'

datum: 29-10-2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding pag.	3
2. Lijst van ingekomen reacties pag.	4
3. Beantwoording reacties	5

1. Inleiding

Van 13 augustus 2020 tot en met 24 september 2020 heeft de ontwerp-beschikking van de omgevingsvergunning van het plan 'Zonnepark Kabeljauwbeek te Ossendrecht' ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode is door 4 personen een zienswijze ingediend. Een overzicht van de ingediende zienswijze vindt u in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk 3 en verder wordt verslag gedaan van de beantwoording van de zienswijze.

2. Lijst van ingekomen reacties

De volgende personen hebben een inspraakreactie ingediend tegen de omgevingsvergunning 'Zonnepark Kabeljauwbeek te Ossendrecht':

Nr.	Indiener	Datum
1	Rijkswaterstaat Zuid-Nederland	3 september 2020
2	Gasunie Transport Services B.V.	9 september 2020
3	Milieuvereniging Benegora en natuurvereniging Namira	16 september 2020
4	Kaan Consultancy	21 september 2020

3. Beantwoording reacties

In dit hoofdstuk is een beantwoording van de zienswijzen opgenomen. De beantwoording vindt plaats op chronologische volgorde op basis van de dagtekening van de zienswijze. Per zienswijze wordt een korte samenvatting gegeven, waarna wordt overgegaan op de beantwoording van elke reactie.

3.1 Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125, Maastricht

De zienswijze luidt kort samengevat als volgt:

1. Uit de stukken die behoren bij de omgevingsvergunning is het mij niet duidelijk op welke afstand van de Rijksweg A4 de zonnepanelen gesitueerd zijn. Vanuit een goede ruimtelijke ordening dient rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de rijksweg. In het hier onderliggende bestemmingsplan 'Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied' is zowel de vrijwaringszone weg-1 (bouwverbod binnen 50 m van de rand van de meest nabij gelegen rijbaan) en de vrijwaringszone weg-2 (bouwverbod binnen 75 m van de rand van de meest nabijgelegen rijbaan) opgenomen. Rijkswaterstaat hanteert deze vrijwaringszones langs haar wegen zodat er ruimte is voor toekomstige uitbreidingen. Er zijn momenteel geen plannen de Rijksweg A4 ter plekke te verbreden. Afhankelijk van het initiatief is een beperkte inbreuk mogelijk. Rijkswaterstaat staat hier een beperkte inbreuk toe voor de realisatie van de zonnepanelen. Ik verzoek de initiatiefnemer in ieder geval 34 meter vanaf de buitenste kantstreep bebouwingsvrij te houden. Dit naar analogie van het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening). Facilitaire gebouwen, zoals transformatoren, blusvoorzieningen en omvormers dienen dus buiten deze zone te worden gerealiseerd.

2. De panelen worden oost-west georiënteerd. Het veld ligt wat dieper dan de omliggende wegen. Het zonnepark wordt grotendeels uit het zicht ontnomen door de aanleg van groene hagen. Tevens wordt een anti-reflecterende coating op de panelen aangebracht.

Gezien het bovenstaande is er geen hinderlijke zonlichtreflectie te verwachten voor de gebruikers van de Rijksweg A4. Indien blijkt dat onder bepaalde omstandigheden de gebruikers van de Rijksweg A4 toch hinder ondervinden, dient de initiatiefnemer maatregelen te treffen.

Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:

1. Op basis van de ingekomen zienswijze is de situatietekening aangepast zodat er geen zonnepanelen en facilitaire gebouwen zich bevinden binnen 34 meter vanaf de buitenste kantstreep

2. De gemeente neemt akte van het feit dat wanneer er toch hinderlijke zonreflectie voor de gebruikers van de Rijksweg A4 plaatsvindt er aanvullende maatregelen dienen te worden getroffen en zal in dat geval in overleg treden met initiatiefnemer.

3.2 Gasunie Transport Services B.V. Concourslaan 17, Groningen

De zienswijze luidt kort samengevat als volgt:

1. Binnen het plangebied ligt een hogedruk aardgastransportleiding (hierna leiding) die bij ons bedrijf in beheer is. In het ontwerp is aandacht besteed aan de aanwezigheid van onze leiding. Afgaande van de landschappelijke inpassing komen er geen zonnepanelen boven onze leiding. De leiding ligt buiten het hekwerk van het zonnepark en is zodoende nog bereikbaar. Het te realiseren hekwerk zal wel dichtbij onze belemmeringsstrook worden opgericht, het verzoek is dan ook om bij de aanleg hiervan hiermee rekening te houden en te zorgen dat deze buiten de 5 meter zone blijft.

2. Het zonnepark kan de kathodische bescherming (KB) van de aardgastransportleiding beïnvloeden. Er dient aangetoond te worden dat het zonnepark geen externe beïnvloeding heeft op de KB van ons leidingsysteem. Uit een nog aan te leveren berekening moet blijken dat voor wisselstroom beïnvloeding wordt voldaan aan de NEN 3654 en dat er geen ontoelaatbare externe beïnvloeding op het Kathodische Beschermingssysteem wordt veroorzaakt. Deze berekeningen dienen voor start van de aanleg ter beoordeling te worden toegezonden aan onze tracébeheerder voor dit gebied.

Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:

1. Bij het ontwerpen van het zonnepark is al rekening gehouden met de buisleiding van Gasunie. In de vergunningaanvraag is aangegeven dat het project buiten deze 5 meter zone blijft. Nu de ingediende stukken onderdeel zijn van de verleende vergunning biedt, de vergunning geen ruimte om het hek op minder dan 5 meter van de leiding te plaatsen en is dit geborgd.

2. Momenteel is de definitieve lay-out van het zonnepark en het definitieve type zonnepaneel en onderconstructie nog niet bekend. Wanneer deze bekend zijn, wordt de gevraagde berekening uitgevoerd en toegestuurd. In de vergunning wordt opgenomen dat het park pas gebouwd mag worden als aangetoond is dat geen ontoelaatbare externe beïnvloeding op het Kathodische Beschermingssysteem wordt veroorzaakt.

3.3 Natuurvereniging Benegora, Nederheide 2, Woensdrecht**De zienswijze luidt kort samengevat als volgt:****Algemeen**

1. Indieners willen initiatiefnemers complimenteren met betrekking tot de communicatie, openheid en bereidheid de landschappelijke inpassing aan de lokale omstandigheden en wensen aan te passen.

2. Indieners vragen zich af waarom een digitale inloopavond niet tot de mogelijkheden behoorden, nu de fysieke inloopavond door Corona niet door kon gaan.

3. Wij verzoeken u in de beheerplannen op te nemen dat onze verenigingen en de Vogelgroep Bergen op Zoom bij de evaluatie van de plannen betrokken worden. Wij stellen een eerste evaluatie voor 2 jaar na realisering, een tweede na 4 jaar en daarna, als de ontwikkeling volgens alle partijen goed is, met een interval van 5 jaar.

4. Ontwikkelaars moeten conform het Uitnodigingskader zonne-energie, boven op de landschappelijke inpassing een meerwaarde creëren ter waarde van het equivalent van €1000 per MW/per jaar. Ontwikkelaars zijn vrij in het bepalen van de maatschappelijke meerwaarde. Een mogelijkheid die in het uitnodigingskader genoemd wordt luidt: 'Aanvullende inrichtingselementen boven op de landschappelijke inpassing: extra landschap/ natuur, recreatie/ informatieverstrekking, waterberging'. Wij willen u attenderen op een rapport dat al vanaf januari 2009 op de plank ligt, te weten: Inrichtingsvisie EVZ Woensdrecht'. Daarin wordt onder andere de EVZ Agger beschreven. Het belang van deze EVZ wordt in de visie als volgt verwoord: 'De EVZ verbindt de (toekomstige) natuurgebieden Stoppelberg/Wildernissen (Natura 2000), de schor van Ossendrecht (provincie Zeeland) en de Agger'. Door geldgebrek is deze EVZ (nog altijd niet) gerealiseerd. De Doelstelling van de provincie Noord Brabant is nog steeds dat alle EVZ's voor 2027 gerealiseerd moeten zijn. Let wel: verworven en ingericht. De te creëren meerwaarde is ons inziens een unieke gelegenheid de EVZ Agger te laten uitvoeren. Door de verplichting van de ontwikkelaars te combineren en provinciale subsidies te benutten, zijn voldoende middelen te verkrijgen voor realisatie. De ontwikkelaars zijn daartoe bereid en gezien de deplorabele toestand van de biodiversiteit in Nederland zijn wij van mening dat de P van Planet wel eens een keer wat extra aandacht verdient. Wij verzoeken u daarom een substantieel deel van de maatschappelijke meerwaarde te realiseren voor de EVZ Agger, zodat, samen met de door de provincie beschikbaar gestelde subsidie, de doelstelling van de provincie (realisatie uiterlijk 2027), kan worden behaald.

Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:

1. Met dank voor de positieve reactie van indieners.

2. De gemeente acht digitale inloopavonden wel degelijk opportuun. Vanuit de zonneparken is echter gekozen voor een groter bereik op meerdere publicatiekanalen (gemeentelijk digitaal en bode schriftelijk). Individuele initiatieven stond het vrij om daarnaast voor hun eigen initiatief een digitale avond te organiseren.

3. Dit zal worden opgenomen in het beheerplan.

4. De gemeente erkent het belang van biodiversiteit en natuurverbetering, en ondersteunt de doelstellingen van de provincie in het verwerven en inrichten van de EVZ Agger. Het uitnodigingskader zonne-energie geeft verschillende aanbevelingen en voorbeelden van maatschappelijke meerwaarde.

3.4 Kaan Consultancy, De Stelle 30, Goes

De zienswijze luidt kort samengevat als volgt:

1. Gelet op het belang van de ongestoorde ligging en veilige bedrijfsvoering van deze buisleiding is het volgende noodzakelijk: er dient een strook grond vrij te blijven voor het beheer en onderhoud van de buisleiding van minimaal 3 meter ter weerszijde van de hartlijn van de buisleiding.

2. Het Zonnepark zal aangesloten moeten worden op het elektriciteitsnetwerk waarbij het volgende van belang is: Hoogspanningsverbindingen kunnen een effect hebben op de integriteit van de buisleiding. In de NEN-3654 is een norm gesteld ten aanzien van het toelaatbare effect van een hoogspanningsverbinding op de buisleiding. Graag ziet Dow aangetoond dat de hierboven genoemde norm niet overschreden wordt en de buisleiding ongestoord kan blijven functioneren.

3. Graafwerkzaamheden, voorwerpen de grond indrijven, zwaar transport en dergelijke in de nabijheid van de leiding zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Dow met inachtneming van de VELIN-voorwaarden en de gangbare KLICprocedure.

Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:

1. Bij het ontwerpen van het zonnepark is al rekening gehouden met de buisleiding. In de vergunningaanvraag is aangegeven dat het project rekening houdt met een vrije zone van 5 meter vanaf de hartlijn. Nu de ingediende stukken onderdeel zijn van de verleende vergunning biedt, de vergunning geen ruimte om het hek op minder dan 5 meter van de leiding te plaatsen en is dit geborgd.

2. Momenteel is de definitieve lay-out van het zonnepark en het definitieve type zonnepaneel en onderconstructie nog niet bekend. Wanneer deze bekend zijn, wordt de gevraagde berekening uitgevoerd en toegestuurd. In de vergunning wordt opgenomen dat het park pas gebouwd mag worden als aangetoond is dat geen ontoelaatbare externe beïnvloeding op het Kathodische Beschermingssysteem wordt veroorzaakt.

3. Binnen 3 meter van de leiding zullen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden, voorwerpen de grond in gedreven worden of zwaar transport plaatsvinden. Buiten deze zone vinden deze werkzaamheden wel plaats. Initiatiefnemers zullen de VELIN-voorwaarden en de gangbare KLIC-procedure in acht nemen.