

Nota beantwoording zienswijzen en staat van wijzigingen
Bestemmingsplan 'Afvalwaterpersleiding AWP 2.0, Grindweg, Woensdrecht'

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019. Er zijn in totaal 2 reacties ingekomen. Deze zienswijzen worden in onderstaande tabel samengevat en beantwoord.

	Opmerkingen	Reactie op opmerking	Actie n.a.v.
1.1	Indiener geeft aan dat de aan te leggen leiding parallel komt liggen naast een waterleiding van 600 mm uit het jaar 1989, waarbij de werkzaamheden op een afstand van 6 meter zijn beoogd. Tevens kruist de aan te leggen leiding een waterleiding uit 1989, waarbij werkzaamheden in de buurt van afsluiters plaatsvinden. Ook kruist de nieuwe buisleiding een datakabel. Indiener vindt het vreemd dat er in de toelichting geen aandacht voor deze leidingen is. Indiener heeft op kaartmateriaal aangegeven waar de knelpunten liggen.	Van deze reactie wordt kennis genomen. Voor de volledigheid zal de plantoelichting op dit aspect aangevuld worden.	De plantoelichting wordt hierop aangevuld.
1.2	Indiener geeft verder aan dat de betreffende transportwaterleidingen essentiële schakels zijn voor de drinkwaterleveringszekerheid. Bovendien bestaan die leidingen uit kwetsbaar materiaal dat zorgvuldig beschermd moet worden.	Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de bestaande leidingen in het werkgebied en direct omgeving.	Het plan behoeft hierop geen aanpassing.
1.3	In het vigerende bestemmingsplan is voor de waterleiding een zakelijk recht gevestigd met een belemmerde strook van 4 meter aan weerszijden van de hartlijn van de waterleiding, waarbij ook de leidingen planologisch zijn bestemd. Het bevreemd indiener dat er in de planregels geen advies wordt ingewonnen bij de leidingeigenaar dan wel exploitant, zoals bij de overige bestemde buisleidingen. Indiener verzoekt dat alsnog op te nemen in de regels van het geldende bestemmingsplan en doet hierbij een tekstvoorstel.	De verplichting tot toestemming van de eigenaar is bij diverse leidingen in het vigerende plan terecht gekomen op basis van specifieke zienswijzen op dat plan. Voor de waterleiding zijn dergelijke reacties niet ontvangen destijds en dus geen specifieke regeling opgenomen. Het ligt niet in de lijn van voorliggend bestemmingsplan aanpassingen te doen in het onherroepelijk geldende vigerende bestemmingsplan ter plaatse. Het is alleen mogelijk planregels aan te passen voor voorliggend bestemmingsplan. Een bepaling als aangevraagd zal aangepast worden in de planregels voor het plangebied. Voor een aanpassing in het vigerende plan voor het gehele buitengebied wordt geadviseerd te zijner tijd op dat plan te reageren.	De planregels worden hierop aangevuld.
1.4	Indiener geeft verder enkele regels waarmee rekening gehouden moet worden bij (de voorbereiding van) werkzaamheden nabij de leidingen.	Deze regels zullen nageleefd worden bij de verdere voorbereiding en uitvoering van voorliggend plan.	Het plan behoeft hierop geen aanpassing.
2.1	Indiener geeft aan dat het plangebied van voorliggende ontwikkeling deels gelegen is een gebied waarover het ministerie van EZK een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld ten behoeve van een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding. Indiener is momenteel bezig met uitwerking van een nieuwe tracé van de nieuwe Zuid-West 380kV Oost verbinding. Op dit moment is er geen directe aanleiding om aan te nemen dat voorliggende ontwikkeling en de nieuwe 380kV elkaar in de weg zitten. Desondanks wenst indiener nadere afstemming vooraf. Hierbij heeft indiener tevens het verzoek rekening te houden met wederzijdse beïnvloeding volgens NEN 3654 inclusief eventuele maatregelen ter voorkoming van onderspoeling van hun fundamenteen.	Het geldende voorbereidingsbesluit is bekend. Zoals indiener al inschat wordt geen aanleiding gezien tot conflicten tussen voorliggend plan en de ontwikkeling waarvoor het voorbereidingsbesluit uitgebracht is. Voor de verdere planuitwerking wordt verdere afstemming met indiener gedaan over de eventuele samenloop van de plannen. Ook wordt rekening gehouden met de (toekomstige) 380kV-kabel en bijbehorende infrastructuur.	Het plan behoeft hierop geen aanpassing.