



2015.04535 28/01/2015



Gemeente Woensdrecht
Mevrouw Brooijmans
Postbus 24
4630 AA HOOGERHEIDE

Uw e-mail van : 18 december 2014

Uw kenmerk :

Zaaknummer :

Ons kenmerk : *15UT000935*

Barcode :

Behandeld door : mevrouw J. Nooren

Doorkiesnummer : 076 564 1083

Datum : 26 januari 2015

Verzenddatum : 27 JAN. 2015



Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan ontsluitingsweg Putte

Geachte mevrouw Brooijmans,

Op 18 december 2014 heeft u voorontwerp bestemmingsplan ontsluitingsweg Putte toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan hebben wij de volgende op- en aanmerkingen.

Toelichting

In paragraaf 4.3 Watertoets wordt aangegeven dat het plangebied niet binnen beschermd gebied conform de Keur ligt, dit is echter onjuist, het plangebied ligt deels in volledige beschermd gebied. Wij verzoeken om dit aan te passen in de tekst en om een kaart met het beschermd op te nemen in de toelichting.

In beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming nagestreefd wat er op neer komt dat de gebieden beschermd moeten worden tegen verdroging. Het graven van oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden moet daarbij bij voorkeur worden beperkt.

Het is positief dat al het hemelwater afkomstig van de weg afgevoerd zal worden naar infiltratiesloten, zodat het ter plaatse kan infiltreren. Hiermee wordt geen water uit het gebied afgevoerd.

Aandachtspunt voor de uitvoering van de infiltratiesloten is dat ze bij voorkeur niet te groot gedimensioneerd worden om te voorkomen dat door verdamping van grondwater verdroging van het beschermd gebied kan plaatsvinden.

Net buiten het plangebied, ter plaatse van de noordelijke aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg ligt een afvalwaterpersleiding van het waterschap parallel in de Putseweg/Antwerpsestraat. Het is van belang dat bij het maken van de aansluiting van de nieuwe weg op de bestaande weg rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van deze persleiding.

./ Als bijlage bij deze brief is een kaart toegevoegd met daarop onder andere de volledig beschermde gebieden en de persleiding.

Planregels en verbeelding

Geen opmerkingen op de planregels en de verbeelding.


Wateradvies

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur
Hoofd afdeling vergunningen

ba.
ir. A.H.J. Bouten


F. Pulks
afdel. hoofd O&R

Bijlage: - Kaart met volledig beschermde gebieden en persleiding

Bijlage: Kaart met volledig beschermd gebieden en persleiding



Legenda:

-  Volledig beschermd gebied
-  Categorie A waterloop
-  Leidingsegment (Persleiding)
-  Duiker
-  Topo