

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93NWAB0636757269
BIC NWABNL2G



**Waterschap
Rivierenland**

Gemeente Woudrichem
T.a.v. de heer W. Porton
Postbus 6
4285 ZG WOUDRICHEM

VERZONDEN - 9 APR. 2014

10/04/2014



14.0004811

Datum:
8 april 2014

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
201405133/270843

Behandeld door:
Pieter Bode

Onderwerp:
Aanpassen waterparagraaf brede school Giessen-Rijswijk

Doorkiesnummer / e-mail:
(0344) 64 91 99
p.bode@wsrl.nl

Geachte heer Porton,

Uw toegezonden waterhuishoudkundig plan waterparagraaf brede school Giessen-Rijswijk geeft aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Kwel

In de waterparagraaf ontbreekt een onderzoek naar de toename van de kwel.

- Wij adviseren u middels een Mazure berekening aan te geven hoeveel de kwel zal toenemen en op welke wijze u deze denkt te compenseren.
- Wij adviseren u in overweging te nemen of u in plaats van een vijver niet beter een wadi kunt aanleggen. De kweltoename door de aanleg van een wadi is kleiner dan bij een vijver.

Persleiding

Tussen de Almweg en de nieuwe vijver ligt een persleiding van het waterschap. Er geldt een beschermingszone van 2 m uit het hart van de leiding (4 m totaal). Binnen deze beschermingszone mag er niet gegraven worden. De nieuwe vijverpartij ligt echter binnen deze beschermingszone.

- Wij adviseren u tussen de persleiding en de boveninsteek van de nieuwe vijver een minimale afstand van 2 m aan te houden.
- Wij adviseren u op de verbeelding van het bestemmingsplan een beschermingszone van 4 m breed op te nemen (2 m x 2 m uit het hart van de leiding).


Nieuwe vijver

In het plan is een nieuwe vijver langs de Almweg opgenomen met een talud van 2:3. De nieuwe vijver langs de Almweg zal echter een B-status krijgen. Dit betekent dat er een minimaal talud van 1:2 gerealiseerd moet worden.

- Wij adviseren u voor de vijver langs de Almweg een minimaal talud van 1:2 te hanteren.

Wij nemen aan u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer P. Bode, telefoon (0344) 64 91 99 of via e-mail: p.bode@wsrl.nl.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
de teamleider Plannen West,



H.A.J. Smeets

P.S. Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen beantwoorden.

Bijlage(n): Geen

Afschrift: Archief;

Gemeente Woudrichem, T.a.v. mevrouw M. Tilborg-Damen, Postbus 6, 4285 ZG Woudrichem