

Rapport plantoetsing brandveiligheidKenmerk: 2013174
Datum: 29-10-2013**Gegevens afdeling Risicobeheersing**Behandeld door:
Telefoon:
E-mailA.M. Bouman
0183-308257
anton.bouman@brandweermwb.nl

Paraaf behandelaar:


BRANDWEER
Land van Heusden en Altena**Gegevens gemeente**Contactpersoon:
Gemeente:
Telefoon:M. Poppen
Woudrichem
0183 308100**Gegevens bestemmingsplan**

Naam : Wijzigingsplan Burgstraat 45 / Heuvelkamp ong. te Giessen.

Plaats: **Giessen**

Aanvrager: Gemeente Woudrichem

Adres: Woudrichem

Plaats: Woudrichem

Adviseur: Ir Frank Ruiter architect BNA

Projectnummer: 12.117

Rapportnummer(s) / Datum: Verbeelding concept, 19 juli 2013
Bijlage 2 bebouwingsstudie, 16 oktober 2013
"Giessen-Rijswijk - Burgstraat 54 / Heuvelkamp ong. 2013" (concept)

Toetsingskader

Het bestemmingsplan is getoetst aan de hand van het Bouwbesluit 2012, de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid (NVBR) en de Wet op de Veiligheidsregio's. Naar aanleiding van deze toetsing zijn er de volgende opmerkingen:

Bereikbaarheid gebouwen**Bouwbesluit 2012 en Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid**

Een door de brandweer te gebruiken toegang van een gebouw moet tot op een afstand van maximaal 40 meter te benaderen zijn met brandweervoertuigen. Een opstelplaats voor een blusvoertuig moet een minimale breedte hebben van 4 meter en een minimale lengte van 10 meter.

De rijloper naar een opstelplaats of een bluswatervoorziening moet:

Rapport plantoetsing brandveiligheidKenmerk: 2013174
Datum: 29-10-2013

- a. een vrije breedte hebben van ten minste 4,5 meter en over een breedte van ten minste 3,25 meter zijn verhard, en over een breedte van ten minste 4,5 meter een vrije hoogte hebben van ten minste 4,2 meter;
- b. zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kg en een asbelasting van ten minste 100 kN; en
- c. op doeltreffende wijze kunnen afwateren.
- d. alleen bochten hebben met een straal c.q. een draaicirkel of rijcurve die afgestemd is op vrachtauto's;

Kavels / woningen zijn tot op een afstand van 40 meter te benaderen, er behoeven geen nadere voorwaarden te worden gesteld.

Bluswatervoorziening**Bouwbesluit 2012 en Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid**Primaire bluswatervoorziening

Op een afstand van maximaal 40 meter van een door de brandweer te gebruiken toegang van een gebouw moet een ondergrondse brandkraan aanwezig zijn. De capaciteit van de brandkraan dient minimaal 60m³ per uur te bedragen bij gelijktijdig gebruik van twee brandkranen.

Met name voor het kavel aan de Heuvelkamp aandacht gevraagd voor de bluswatervoorziening. Bluswatervoorziening voor het kavel aan de Burgstraat is in voldoende mate aanwezig.

Brandweezorgnorm**Wet op de Veiligheidsregio's**

Conform het Dekkingsplan en Specialismepreidingsplan, juli 2011, Brandweer Midden- en West Brabant, bedraagt de maximale opkomsttijd voor een woonfunctie na 2003 conform onderstaande tabel 12 minuten. Dit betreft de opkomsttijd voor de eerste basisbrandweereenheid (tankautospuits).

Acht minuten	Twaalf minuten
woonfunctie voor 2003	woonfunctie na 2003
celfunctie	kantoorfunctie
gezondheidszorgfunctie	winkelfunctie
logiesfunctie	onderwijsfunctie overige
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar	industriefunctie
bijeenkomstfunctie bestemd voor kinderdagopvang	sportfunctie
	bijeenkomstfunctie overige
	overige gebruiksfunctie

Toelichting: opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd meldkamer (standaard 1 minuut), uitruktijd van het betreffende korps en de rijtijd van de kazerne naar de locatie. Genoemde tijden zijn een theoretische benadering en kunnen afhankelijk van de situatie in positieve of negatieve zin afwijken.

De opkomsttijd voor het gebied bedraagt circa 10 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de opkomsttijd van 12 minuten. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

**Rapport plantoetsing brandveiligheid**

Kenmerk:

2013174

Datum:

29-10-2013

Externe veiligheid

Het plangebied is niet gelegen in het invloedsgebied van enige risicobron. Ten aanzien van het aspect externe veiligheid zal dan ook geen nader advies worden gegeven.

