

Teun Jansen

Van: Killaars, Harry <harry.killaars@brandweermwb.nl>
Verzonden: woensdag 17 april 2019 14:23
Aan: Saskia Cahuzak
Onderwerp: RE: Noordhoeksestraat 5
Bijlagen: Knipsel.PNG

Beste Saskia,

Qua Externe veiligheid voldoet de toelichting ook is op een goede wijze de verantwoording verwoord.

De toetsing aan het Beleid bereikbaarheid en bluswater:

Op basis van het beleid is de navolgende capaciteit van bluswater noodzakelijk:

A water 60 m³/h brandkranen binnen 3 minuten is niet aanwezig. Immers de brandkranen liggen op meer dan 250 m.

B water 90 m³/h beschikbaar binnen 15 minuten niet aanwezig

C water openwater is beschikbaar op 1200 meter AA of Weerijs.

Geadviseerd wordt contact met Brabant Water op te nemen met het verzoek een extra brandkraan aan te leggen van 60 m³/h en in overleg met de initiatiefnemer een geboorde put van ca. 90 m³/h aan te laten leggen.

Met vriendelijke groeten

Harry

Ing. H (Harry) Killaars | Adviseur Risicobeheersing | Adviseur Gevaarlijke Stoffen | Brandweer Midden- en West-Brabant | Afdeling Risicobeheersing | Tramsingel 71 (kamer 2.25) Breda | Postbus 3208 5003 DE Tilburg
| +31653625089 | harry.killaars@brandweermwb.nl

Brandweer Midden- en West-Brabant maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: s.cahuzak@zundert.nl [mailto:s.cahuzak@zundert.nl]

Verzonden: dinsdag 16 april 2019 13:43

Aan: Killaars, Harry <harry.killaars@brandweermwb.nl>

Onderwerp: Noordhoeksestraat 5

Dag Harry,

ik ben de opvolger van LilianVerlaak.

Ik stuur je bij deze de toelichting van het plan toe. De bedoeling is dat er een grotere loods gebouwd gaat worden en daarvoor is vormverandering van de bouwkegel nodig. Zie afbeelding 1 en 2.

Het besluit is nu de vormverandering van de bouwkegel, want we hebben nog geen aanvraag voor de bouw van de nieuwe hal ontvangen.

Ik hoor graag,

Met vriendelijke groet,

Ir. Saskia Duives-Cahuzak

Beleidsmedewerker RO
Project Service

076-5995535/06-28746174
s.cahuzak@zundert.nl
werkzaam op di, wo, do