

200M

BLUSWATERVOORZIENING GEKOPPELD
MET BESTAANDE SILO, GEZAMELIJK
FUNGHEREN ZE VOOR minimaal 60 à 90
m³/h

Nieuw
watersilo
1.000 m³

6 stuks
foliekassen

Vervangen /
uitbreiding loods

~~Nieuwe foliekassen~~

Bedrijfsloods

Bedrijfswoning

22c

Grote Heistraat

AAN TE LEGGEN LEIDING NAAR
BRANDWEERAANSLUITING

**OPSTELPLAATS
BRANDWEERVOERTUIG**

22a/BEDR

22a

22

SILLO'S ZIJN GEKOPPELD MET LEIDING 160 MM EN HEBBEN DERHALVE EEN GEZAMELIJKE INHOUD VAN 1.600 m³

Nieuw bouwvlak
'Agrarisch - Agrarisch bedrijf'
Ca. 26.067 m²

~~Watersilo~~
bestand 600 m³

TE REALISEREN STORZKOPPELING NOK 81-MML INCL.
STROOMVOORZIENING MET WERKSCHAKELAAR
BLUSWATERVOORZIENING MINIMAAL 60 m³/h

TER HOOGTE VAN GROTE HEISTRAAT 28A
IS OPEN WATER AANWEZIG IN DE VORM
VAN EEN OPEN WATERPARTIJ

VOORBEELD STORKOPPELING NOK 81 MM MET STROOMVOORZIENING



Uitvoering in overeenstemming met Advisering technische uitvoering gebouwd, d.d. mei 2021 en Beleidsregels Bereikbaarheid en Buswatervoorziening van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant.

Voorziening dient minimaal 1,5 tot maximaal 4 bar te kunnen leveren ter plaatse van de brandweelaansluiting

De primaire energie moet worden geleverd middels opneembare elektriciteit. Indien de aansluiting specifiek op eigen terrein voor een bouwwerk bedoeld is, dient deze aangesloten te worden op een stroomaansluiting welke afzonderlijk van het bouwwerk kan blijven functioneren. Eventuele schakelaars waarmee de primaire energie kan worden onderbroken, moeten zijn voorzien van de tekst "NIET UITSCHAKELEN BRANDPOMPE". De bedieningskast dient zich direct naast de locatie van de gelboorde put te bevinden. De bedieningskast moet voorzien zijn van een standaardslot welke te openen is met een driehoekscleutel.