

Reg nr:

Behandelaar:

2013/15758
Projecten

Ingekomen: - 4 OKT. 2013

Class code: - 1731.21
CC :

Aantekening:

Gemeente Zundert
Afdeling Strategie & Programmering
De heer T. van Oosterhout
Postbus10001
4880 GA ZUNDERT

Uw brief van : 18 september 2013

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : *13UT012276*

Barcode :

Behandeld door : de heer G. Hendrickx

Doorkiesnummer : 076 564 15 42

Datum : 3 oktober 2013

Verzenddatum :

03 OKT 2013



Onderwerp: wateradvies ontwerpwijzigingsplan Kennedyplein 3 te Rijsbergen

Geachte heer Van Oosterhout,

Op 18 september 2013 heeft u ontwerpwijzigingsplan Kennedyplein 3 te Rijsbergen toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het concept voorontwerp bestemmingsplan hebben wij geen op- of aanmerkingen.

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het ontwerpwijzigingsplan Kennedyplein 3 te Rijsbergen geven wij een positief wateradvies.

Wel willen wij u verzoeken in de waterparagraaf aandacht te schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en het achterwege laten van uitlogende bouwmaterialen, zoals lood, koper, zink en zacht PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Hendrickx van het waterschap, bereikbaar op telefoonnummer 076 564 15 42.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen


ir. A.H.J. Bouten