

Gemeente Onderbanken
T.a.v.dhr. Hendrixx
Postbus 1090
6450 CB Schinveld

Brandweer Zuid-Limburg
Postbus 35
6269 ZG Margraten

Tel: (088) 4507205
Fax: (088) 4507202

Datum	22 september 2017	Behandeld door	Mara van den Nieuwenhuizen
Kenmerk	2017.1081.0025	Doorkiesnummer	06 38150080
Bijlagen	Geen	Collegiaal getoetst door	M. Ponjé
Onderwerp	Advies omgevingsvergunning Auw Sjoel Schinveld		

Geachte heer Hendrixx,

Onlangs heeft u de brandweer Zuid-Limburg om advies gevraagd met betrekking tot de omgevingsvergunning Auw Sjoel aan de Jabeekerstraat 12 in Schinveld. Onderstaand treft u het advies aan van de brandweer in het kader van externe veiligheid.

De brandweer wenst u er voorafgaand op te wijzen dat uit de geleverde documentatie en e-mailverkeer onduidelijkheid bestaat over de precieze afstand van het plangebied tot de risicobron. In de externe veiligheidsparagraaf van de ruimtelijke onderbouwing staat eerst vermeld dat de N274 op ruim 240 meter van het plangebied ligt. Enkele zinnen verderop wordt echter gesproken over 355 meter. In de e-mail die u heeft geadresseerd aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (d.d. 14 augustus 2017) spreekt u over minder dan 200 meter. De afstand tot de risicobron bepaalt in hoeverre de effecten van een mogelijk incident gevolgen hebben voor het plangebied. Het is daarom essentieel om hier de juiste afstand te hanteren.

De brandweer is uitgegaan van een afstand van 240 meter, deze is gestaafd op de gemeten afstand op de professionele risicokaart.

Situatie

De omgevingsvergunning beoogt de realisatie van een horecagelegenheid met bedrijfswoning en parkeerplaats aan de Jabeekerstraat 12 te Schinveld, waar voormalig een basisschool heeft gelegen.

Risicobronnen en scenario's

In de directe omgeving van het plangebied ligt de volgende risicobron:

- **Transportroute N274**
Vervoer van stofcategorieën LF1 (diesel) en GF3 (brandbaar gas).

Het enige scenario waarvan de effecten reiken tot het plangebied is een koude BLEVE bij het vervoer van GF3 stoffen. Dit resulteert in een drukgolf en een vuurbal.

De 1%-letaliteitsafstand ligt op 200 meter. Het plangebied ligt buiten deze afstand.

Advies

Op basis van bovenstaande gegevens is er vanuit de brandweer geen aanleiding om aanvullend advies te geven. Bij een BLEVE zullen in de omgeving secundaire branden ontstaan, echter is het plangebied voor de brandweer vanuit twee zijden bereikbaar en de primaire bluswatervoorziening is voldoende.

Indien de afstand waarvan is uitgegaan niet correct is en het plangebied binnen 200 meter van de risicobron

valt, wenst de brandweer hier alsnog op te kunnen adviseren. Wij vragen u dan ook de gegevens te controleren en indien nodig te herzien.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Mara van den Nieuwenhuizen van de Brandweer Zuid-Limburg via telefoonnummer 06 – 38 15 00 80 of per e-mail m.van.den.nieuwenhuizen@brwzl.nl.

Hoogachtend,

Commandant Brandweer Zuid-Limburg
Namens deze:

Joost Botterweg
Sectorhoofd Ontwikkeling & Expertise