



Corsa: 23.032190



**Veiligheidsregio
Zuid-Limburg**

T 088-16 88 940
info@vrzl.nl
www.vrzl.nl

Gemeente Landgraaf
[Redacted]
Postbus 31000
6370 AA Landgraaf

GEMEENTE LANDGRAAF	
Ontvangen op	
20 JULI 2023	
Afdeling	ROG
Kopie voor	

Postbus 35
6269 ZG Margraten

Datum 19-07-2023
Uw kenmerk NL.IMRO.0882.BPHEERLENSEWEGNHG-VG01
Ons kenmerk 2023.07.19.RO
Behandeld door [Redacted]
Telefoon [Redacted]
Onderwerp EV-advies appartementen Heerlensweg 22-22A Landgraaf

VERZONDEN 19 JUL 2023

Geachte [Redacted],

Op 11 juli 2023 is Veiligheidsregio Zuid-Limburg om advies gevraagd over het realiseren van een twaalfstal appartementen, gelegen aan de Heerlensweg 22-22A in Landgraaf. U leest het advies in deze brief. De grondslag voor onze advisering komt voort uit artikel 9 van het Besluit externe veiligheid transportroutes en artikel 10 en 25 van de Wet veiligheidsregio's.

De rol van de brandweer binnen deze wetgeving houdt in dat wij het bevoegd gezag adviseren omtrent de bestrijdbaarheid van incidenten die invloed hebben op het plangebied. Daarnaast adviseren wij maatregelen om de zelfredzaamheid van de in het plangebied aanwezige personen te verhogen. Deze adviesbrief geeft invulling daaraan.

Het plangebied bevindt zich in het invloedsgebied van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor. Het spoortraject brengt hittestralingsscenario's met zich mee. Wij adviseren u om rekening te houden met onderstaande maatregelen ter verbetering van de beheersbaarheid, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid:

Adviezen

Hittestralingsscenario's

- Ervoor zorgdragen dat personen in pandig kunnen vluchten van de risicobronnen af. Bij calamiteiten op het spoor dient men het pand via de achterzijde (noordzijde) te ontvluchten;
- Intern ontruimingsplan inrichten en oefenen met de betreffende scenario's;
- Verzamelplaats kiezen en inrichten op een (dreigende) BLEVE;
- Risicocommunicatie om risicobewustzijn te vergroten;

Bestrijdbaarheid

Aan de randvoorwaarden voor bestrijdbaarheid (qua bereikbaarheid) wordt voldaan. Voor bluswater geldt:

- Neem bij de verdere uitwerking van het plan contact op met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in verband met de locatie van de openbare bluswatervoorzieningen in relatie tot de brandweeringangen.

Samen veilig.

Restrisico

De genoemde maatregelen kunnen de effecten van ongevallen sterk reduceren tot een omvang die beter beheersbaar wordt geacht door de hulpverleningsdiensten. Hoewel het uitvoeren van maatregelen een positief effect zal hebben op de veiligheid, valt daarmee niet uit te sluiten dat zich een incident voor zal doen met slachtoffers op de planlocatie en de omgeving. Het is aan het bevoegd gezag dit 'restrisico' expliciet te accepteren en in het besluit te verantwoorden binnen de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico.

Meer informatie

In de bijlage vindt u ons adviesrapport, waarin de adviezen nader uitgewerkt worden.

Uw besluit

Wilt u ons op de hoogte brengen van de besluitvorming? Graag ontvangen wij van u de verantwoordingsparagraaf en het vastgestelde besluit. Hiermee kunnen wij ons goed voorbereiden op incidenten. Alvast bedankt!

Vragen

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen [redacted] van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg via telefoonnummer [redacted] of per e-mail via [redacted]

Met vriendelijke groet,

Namens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg,

[redacted]