

De gemeenteraad van Landgraaf
Postbus 31000
6370 AA LANDGRAAF

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
E ro_oost@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunie transportservices.com

Datum
9 februari 2016

Doorkiesnummer
06 - 2484 9196

Ons kenmerk
OPO 16.682

Uw kenmerk

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Herstructurering
Abdissenbosch fase 1

GEMEENTE LANDGRAAF	
Ontv.	11 FEB. 2016
Documentnr.	16.03081
Afdeling	ROG
Kopie voor	GriPRe, MDI
Beh. Medew.	
Gezien Secr.	Gezien Burg.

Geachte leden van de Raad,

Uit een publicatie op de site 'ruimtelijkeplannen.nl' blijkt dat het bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.

Met ingang van 1 januari 2016 zijn delen van de eigendommen van Gasunie Transport Services B.V. onder algemene titel overgegaan naar Gasunie Grid Services B.V. Deze zienswijze wordt namens beiden (verder: Gasunie) ingediend, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft. Alle correspondentie kan plaatsvinden via het postadres van Gasunie Transport Services B.V.

Belang

Buiten het plangebied is een gastransportleiding van ons bedrijf aanwezig, waarvan de invloedssfeer tot binnen dit plangebied reikt.

Toelichting

In 'Externe Veiligheid' wordt geconcludeerd dat het plangebied niet is gelegen binnen het invloedsgebied van een aardgasleiding met een externe veiligheidsrisico. Dit is niet juist.

In de toelichting (hoofdstuk 4.1.4) is onvoldoende aandacht besteed aan de externe veiligheidsaspecten van de aardgastransportleidingen. Op grond van de artikelen 11 en 12 Bevb bent u hiertoe wettelijk verplicht. Wij adviseren u om hier aandacht aan te besteden.

Op 5 meter afstand van het plangebied is onze leiding Z-503-18 gelegen. Deze leiding heeft een diameter van 6 inch en een ontwerpdruk van 40 bar. De 100% letaliteitgrens van de leiding ligt op 40 meter uit de hartlijn van de leiding en de 1% op 70 meter. De invloed reikt dus wel degelijk tot in het plangebied.

Met behulp van het rekenpakket 'CAROLA' kunt u zelf de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse (hoge druk) aardgastransportleidingen berekenen. U dient de voor CAROLA benodigde leidingdata aan te vragen bij carola@gasunie.nl. Voor vragen omtrent CAROLA kunt u terecht bij de CAROLA-helpdesk van het RIVM¹.

¹ <http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/CAROLA>site → <http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/CAROLA>

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 9 februari 2016

Ons kenmerk: OPO 16.682

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Herstructurering Abdissenbosch fase 1

Tot slot

Voordat wordt overgegaan tot vaststelling van het onderhavige plan, verzoeken wij u ons de beoogde wijziging voor te leggen. Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met Geke Nikkels, e-mail: g.nikkels.wevers@gasunie.nl.

Met vriendelijke groet,



Gerben Janssen

Adviseur Omgevingsmanagement Juridische Zaken