

Externe veiligheid buisleidingen

Heggerweg 5 te Spaubeek



Rapportnummer: AEL004-0001-CAR-v1

Opdrachtgever: Aelmans Ruimte, Omgeving en Milieu BV
Contactpersoon: De heer P. Soogele

Onderzoek: Externe veiligheid buisleidingen
Heggerweg 5 te Spaubeek
Rapportnummer: AEL004-0001-CAR-v1
Datum: 31 januari 2019

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu | Management | Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer

Contactpersoon: ing. B.H.P. Deckers-Simon

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Buisleidingen.....	5
2.1	Inleiding	5
2.2	Wettelijk kader.....	5
2.3	Inventarisatie lokale buisleidingen	5
2.4	Plaatsgebonden risico	6
2.5	Berekening hoogte groepsrisico.....	7
3	Samenvatting en conclusie	9

Bijlagen

- I Rapportage CAROLA, huidige situatie
- II Rapportage CAROLA, toekomstige situatie

1 Inleiding

In opdracht van Aelmans Ruimte, Omgeving en Milieu is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico's van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen ten behoeve van een plan aan de Heggerweg 5 te Spaubeek in de gemeente Beek.

Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van diverse hogedruk aardgasleidingen. Onderzocht is of de buisleidingen een belemmering vormen voor het plangebied. Tevens is bepaald welke effecten het plan heeft op de hoogte van het groepsrisico van de betreffende buisleidingen. De berekeningen hebben overeenkomstig de voorschriften plaatsgevonden met het rekenprogramma CAROLA. In figuur 1.1 is de globale ligging van het plangebied en de buisleiding weergegeven.



Figuur 1.1: Globale ligging van het plangebied t.o.v. de buisleidingen

2 Buisleidingen

2.1 Inleiding

Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient rekening te worden gehouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor bepaalde aan te houden risicoafstanden gelden. Deze afstanden zijn onder andere afhankelijk van de aard van de stof, de druk waaronder deze wordt getransporteerd en de diepteligging, de diameter en wanddikte van de buisleiding. Ten aanzien van de externe veiligheid gaat het met name om de risico's in het geval er iets fout gaat met een hogedruk aardgastransportleiding.

2.2 Wettelijk kader

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).


Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een buisleiding verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het transport van gevaarlijke stoffen door die buisleiding. De hoogte van het GR representeert de kans per jaar per kilometer buisleiding dat een groep van 10 of meer personen in de omgeving van de buisleiding in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval met die buisleiding.

Voor hogedruk aardgasleidingen is sinds 1 mei 2010 het rekenpakket CAROLA beschikbaar voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. CAROLA staat voor: Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas. Het rekenpakket is gebaseerd op een rekenmethodiek die is ontwikkeld door Gasunie en het RIVM.

2.3 Inventarisatie lokale buisleidingen

Door de gemeente Beek zijn de leidingdata binnen het inventarisatiegebied rondom het plan opgevraagd bij de leidingbeheerder Gasunie. De beschikbaar gestelde leidinggegevens kunnen in het rekenprogramma CAROLA worden ingelezen om invloedsgebieden inzichtelijk te maken waarbinnen de hoogte van het groepsrisico bepaald dient te worden.

In figuur 2.1 zijn de daadwerkelijke invloedsgebieden, zoals bepaald met het programma CAROLA, weergegeven.




Figuur 2.1: Uitsnede CAROLA invloedsgebied buisleidingen

Het plangebied is gelegen binnen de 1% letaliteitsafstand van een groot aantal hogedruk aardgasleidingen en de 100% letaliteitsafstand van enkele van deze buisleidingen.

Op grond van de ligging van het plan ten opzichte van deze de buisleidingen is de invloed van het plan op de hoogte van het groepsrisico voor deze buisleidingen bepaald.

2.4 Plaatsgebonden risico

Uit de berekening met behulp van het programma CAROLA blijkt dat voor de buisleiding A-520-deel-1 een plaatsgebonden 10^{-6} -risicocontour in de nabijheid van het plangebied wordt berekend. Uit figuur 2.2 blijkt dat de plaatsgebonden 10^{-6} -risicocontour niet reikt tot aan het plangebied.



Figuur 2.2: Uitsnede CAROLA plaatsgebonden risico voor leiding A-520-deel-1

2.5 Berekening hoogte groepsrisico

Omdat het plangebied is gelegen binnen de 1% letaliteitsafstand van diverse buisleidingen, is met behulp van het programma CAROLA de hoogte van het groepsrisico inzichtelijk gemaakt. De berekeningen zijn voor zowel de huidige situatie gemaakt als voor de toekomstige situatie.

Voor de bevolkingsinventarisatie is gebruik gemaakt van de populatieservice. De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met o.a. CAROLA. Het doel van de populatieservice is het beschikbaar stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het groepsrisico van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder Bevi, Bevt of Bevb. De populatieservice is gebaseerd op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat alle benodigde gegevens ten aanzien van gebouwgebonden activiteiten.

In de huidige situatie liggen binnen de planlocatie twee woningen. Hiervoor zijn de kentallen voor wonen gehanteerd (2,4 pers./woning), waarbij uitgegaan wordt van een aanwezigheid van 50% gedurende dagperiode en 100% gedurende de nachtperiode. Voor de voorliggende situatie betekent dit een aanwezigheid van 2,4 personen in de dagperiode en 4,8 personen in de nachtperiode.

Het plan omvat een bestemmingsplanwijziging waarbij twee extra woningen worden toegevoegd. Verder worden nieuwe functies toegevoegd als recreatief (nacht)verblijf, stille dienstverlening (kleinschalig kantoor/atelierruimte), biologische akkerbouw en kleinschalige horeca.

Voor de woningen zijn wederom de kentallen gehanteerd (zie paragraaf 3.3.3). in overleg met de opdrachtgever wordt voor de overige functies uitgegaan van 15 personen in zowel de dag- als de nachtperiode.

Als gevolg van de planvorming neemt de populatie binnen het plangebied toe met 17,4 personen in de dagperiode en 19,8 personen in de nachtperiode.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen opgenomen. De volledige CAROLA rapportages zijn opgenomen in de bijlagen I en II.

Tabel 2.1 Maximale overschrijdingsfactor per buisleiding huidig en toekomstig

Buisleiding	Maximale overschrijdingsfactor	
	huidig	toekomstig
A-520-deel-1	$4,138 \times 10^{-3}$	$4,138 \times 10^{-3}$
A-521-09-deel-1	0	0
A-521-deel-1	0	0
A-534-02-deel 1	0	0
A-534-deel-1	$3,71 \times 10^{-4}$	$3,852 \times 10^{-4}$
A-578-deel-1	$1,130 \times 10^{-3}$	$1,153 \times 10^{-3}$
A-630-deel-1	$1,713 \times 10^{-5}$	$1,713 \times 10^{-5}$
A-645-deel-1	$2,864 \times 10^{-3}$	$3,028 \times 10^{-3}$
A665-deel-1	$9,903 \times 10^{-5}$	$9,913 \times 10^{-5}$
Z-503-01-deel -1	$5,372 \times 10^{-3}$	$5,372 \times 10^{-3}$

Uit bovenstaande tabel en de rapportages in de bijlagen I en II blijkt dat voor alle buisleidingen zowel in de huidige als in de toekomstige situatie geldt dat de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. Ook de 0,1 x de oriëntatiewaarde wordt niet overschreden.

Als gevolg van de planontwikkeling neemt de hoogte van het groepsrisico bij enkele buisleidingen licht toe.

3 Samenvatting en conclusie

In opdracht van Aelmans Ruimte, Omgeving en Milieu is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico's van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen ten behoeve van een plan aan de Heggerweg 5 te Spaubeek in de gemeente Beek.

Onderzocht is of de buisleidingen een belemmering vormen voor de planontwikkeling. Tevens is bepaald welke effecten de plannen hebben op de hoogte van het groepsrisico van de betreffende buisleidingen. De berekening heeft overeenkomstig de voorschriften plaatsgevonden met het rekenprogramma CAROLA.

Zowel de huidige als de toekomstige situatie is berekend. Uit de berekening volgt dat ter hoogte van het plangebied geen plaatsgebonden 10^{-6} -risicocontour van de buisleidingen wordt berekend dat reikt tot over het plangebied. Het plangebied ligt wel binnen zowel de 100% letaliteitsafstand als de 1% letaliteitsafstand voor externe veiligheid van diverse buisleidingen, zodat de invloed van het plan op de hoogte van het groepsrisico voor deze buisleiding is bepaald.

Voor alle buisleidingen in de omgeving van het plangebied geldt dat de oriëntatiewaarde van de hoogte van het groepsrisico zowel vóór als ná planrealisatie niet wordt overschreden. Uit de berekening van de hoogte van het groepsrisico zowel vóór als ná planrealisatie blijkt dat de planrealisatie bij enkele buisleidingen leidt tot een lichte rekenkundige toename van de hoogte van het groepsrisico.

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen vormt derhalve geen belemmering voor de planrealisatie.

In artikel 12 lid 3 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen juncto artikel 8 van de Regeling externe veiligheid buisleidingen is opgenomen wanneer sprake is van het verantwoorden van het groepsrisico. In onderhavige situatie is sprake van een beperkte verantwoordingsplicht. Voor een verantwoording van het groepsrisico moet door het bevoegd gezag advies worden gevraagd bij de regionale brandweer/Veiligheidsregio.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. B.H.P. Deckers-Simon

I. BIJLAGE

Rapportage CAROLA, huidige situatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Heggerweg 5 Spaubeek

Door:
Bianca Deckers

Samenvatting

Huidige situatie

Inhoud

Samenvatting	2
1 Inleiding	5
2 Invoergegevens	7
2.1 Interessegebied	7
2.2 Relevante leidingen.....	7
2.3 Populatie.....	10
3 Plaatsgebonden risico.....	12
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	12
3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	13
3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	13
3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	14
3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	14
3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	15
3.7 Figuur 3.7 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	15
3.8 Figuur 3.8 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	16
3.9 Figuur 3.9 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	16
3.10 Figuur 3.10 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	17
3.11 Figuur 3.11 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	17
3.12 Figuur 3.12 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	18
3.13 Figuur 3.13 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	18
4 Groepsrisico screening	20
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	20
4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	21
4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	22
4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	23
4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	24

4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	25
4.7 Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	26
4.8 Figuur 4.8 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	27
4.9 Figuur 4.9 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	28
4.10 Figuur 4.10 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	29
4.11 Figuur 4.11 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	30
4.12 Figuur 4.12 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	31
4.13 Figuur 4.13 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	32
5 FN curves.....	33
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1720.00 en stationing 2720.00.....	33
5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 260.00.....	33
5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 710.00 en stationing 1710.00	34
5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 110.00.....	34
5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00.....	34
5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1760.00 en stationing 2760.00.....	35
5.7 Figuur 5.7 FN curve voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1300.00 en stationing 2300.00.....	35
5.8 Figuur 5.8 FN curve voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00.....	35
5.9 Figuur 5.9 FN curve voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1250.00 en stationing 2250.00.....	36
5.10 Figuur 5.10 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3570.00 en stationing 4570.00	36
5.11 Figuur 5.11 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 130.00.....	36
5.12 Figuur 5.12 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00	37
5.13 Figuur 5.13 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 120.00.....	37
6 Referenties.....	38

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens		
Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb)		
• naam en adres van de opsteller van de QRA		Nee
Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
Gevolgde methodiek	Openbaar	Ja
• rekenpakket met versienummer		
• parameterbestand met versienummer		
Peildatum QRA	Openbaar	
• datum van de berekening		Ja
• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens		Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)		
Gegevens buisleiding	Openbaar	
• naam buisleiding		Ja
• diameter		Ja
• druk		Ja
• eventuele mitigerende maatregelen		Ja
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
• leiding		Ja
• noordpijl en schaalindicatie		Ja
3 Beschrijving omgeving		
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10 ⁻⁶ -contour en het invloedsgebied		Ja indien ingevoerd
Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurtbedrijven/ activiteiten, vliegroutes, windturbines)	Openbaar	
Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving		
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10 ⁻⁴ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁷ en 10 ⁻⁸ (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10 ⁻⁹ per jaar	Openbaar	Ja

FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10^{-6} per jaar zijn	Openbaar	Nee
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja

2 Invoergegevens

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 29-01-2019.

Dit project is opgeslagen onder de naam P:\prj100\AEL\004\UitwOpdr\1_Werk\Diverse onderzoeken\1_Carola\Carola Heggerweg 5 Spaubeek.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 15-01-2019.


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Beek. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen



2.2 Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen.


Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse	5660_leiding-A-520-deel-1	610.00	66.20	29-01-2019

Gasunie				
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-521-09- deel-1	323.90	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-521-deel-1	610.00	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-534-02- deel-1	762.00	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-534-deel-1	914.00	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-578-deel-1	1066.80	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-630-deel-1	1219.00	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-645-deel-1	914.00	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-665-deel-1	1219.00	79.90	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- Z-503-01- deel-1	368.00	40.00	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- Z-503-02- deel-1	168.30	40.00	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- Z-503-13- deel-1	114.30	40.00	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- Z-503-23- deel-1	406.40	40.00	29-01-2019

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied



Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen	
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is	

De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie:

Leidingnaam	Mitigerende maatregel	Begin stationing	Eind stationing
5660_leiding-A-520-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2624.600	2941.750


Een deel van onderstaande leiding loopt bovengronds waardoor CAROLA voor dat leidingdeel geen correcte waarden geeft voor PR en GR. Neemt u contact op met de leidingexploitant voor het bepalen van de risico's van deze leiding

Leidingnaam	Begin stationing	Eind stationing
5660_leiding-Z-503-01-deel-1	3167.500	3168.720

2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen



Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		
Evenement		

Populatiepolygonen

Label	Type	Aantal	Dichtheid	Vervangmodus	Percentage Personen
Plangebied huidig (2 woningen)	Wonen	4.8		Vervangen Bestaande Populatie	

Populatiebestanden


Pad	Type	Aantal	Percentage Personen
populatieservice\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt	Werken	1698	100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 100
populatieservice\hotel-dag0-nacht100.txt	Wonen	250	10/ 100/ 7/ 1/

			100/ 100
populatieservice\industrie-dag100-nacht30.txt	Werken	894	100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100
populatieservice\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel- dag100-nacht0.txt	Werken	1680	
populatieservice\wonend_vakantiehuis-dag50- nacht100.txt	Wonen	7654	


3 Plaatsgebonden risico

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.


3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.7 Figuur 3.7 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.8 Figuur 3.8 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.9 Figuur 3.9 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.10 Figuur 3.10 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.11 Figuur 3.11 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



3.12 Figuur 3.12 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



3.13 Figuur 3.13 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




1E-4	
1E-5	
1E-6	
1E-7	
1E-8	

4 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.


4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 12 slachtoffers en een frequentie van $2.87E-007$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $4.138E-003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1720.00 en stationing 2720.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 260.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2

A

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 710.00 en stationing 1710.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3

Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 110.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 11 slachtoffers en een frequentie van $3.07E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $3.710E-004$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5

Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 15 slachtoffers en een frequentie van $5.02E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $1.130E-003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1760.00 en stationing 2760.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6

Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.7 Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 slachtoffers en een frequentie van $1.71\text{E-}009$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $1.713\text{E-}005$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1300.00 en stationing 2300.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.7

Figuur 4.7 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.8 Figuur 4.8 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 slachtoffers en een frequentie van $2.86E-007$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $2.864E-003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.8

Figuur 4.8 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.9 Figuur 4.9 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 slachtoffers en een frequentie van $9.90\text{E-}009$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $9.903\text{E-}005$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1250.00 en stationing 2250.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.9

Figuur 4.9 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.10 Figuur 4.10 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 27 slachtoffers en een frequentie van $7.37E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $5.372E-003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 3570.00 en stationing 4570.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.10

Figuur 4.10 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.11 Figuur 4.11 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 130.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.11

Figuur 4.11 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.12 Figuur 4.12 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.12

Figuur 4.12 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.13 Figuur 4.13 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 120.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.13

Figuur 4.13 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



5 FN curves

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1720.00 en stationing 2720.00



5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 260.00



5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 710.00 en stationing 1710.00



5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 110.00



5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00



5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1760.00 en stationing 2760.00




5.7 Figuur 5.7 FN curve voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1300.00 en stationing 2300.00



5.8 Figuur 5.8 FN curve voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00



5.9 Figuur 5.9 FN curve voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1250.00 en stationing 2250.00




5.10 Figuur 5.10 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3570.00 en stationing 4570.00



5.11 Figuur 5.11 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 130.00



5.12 Figuur 5.12 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00



5.13 Figuur 5.13 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 120.00



6 Referenties

- [1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
- [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
- [3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 2006.
- [4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.
- [5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.

II. BIJLAGE

Rapportage CAROLA, toekomstige situatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Heggerweg 5 Spaubeek

Door:
Bianca Deckers

Samenvatting

Toekomstige situatie

Inhoud

Samenvatting	2
1 Inleiding	5
2 Invoergegevens	7
2.1 Interessegebied	7
2.2 Relevante leidingen.....	7
2.3 Populatie.....	10
3 Plaatsgebonden risico.....	12
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	12
3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	13
3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	13
3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	14
3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	14
3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	15
3.7 Figuur 3.7 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	15
3.8 Figuur 3.8 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	16
3.9 Figuur 3.9 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	16
3.10 Figuur 3.10 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	17
3.11 Figuur 3.11 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	17
3.12 Figuur 3.12 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	18
3.13 Figuur 3.13 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	18
4 Groepsrisico screening	20
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	20
4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	21
4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	22
4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	23
4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	24

4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	25
4.7 Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	26
4.8 Figuur 4.8 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	27
4.9 Figuur 4.9 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	28
4.10 Figuur 4.10 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	29
4.11 Figuur 4.11 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	30
4.12 Figuur 4.12 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	31
4.13 Figuur 4.13 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	32
5 FN curves.....	33
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1720.00 en stationing 2720.00.....	33
5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 260.00.....	33
5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 710.00 en stationing 1710.00	34
5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 110.00.....	34
5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00.....	34
5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1760.00 en stationing 2760.00.....	35
5.7 Figuur 5.7 FN curve voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1300.00 en stationing 2300.00.....	35
5.8 Figuur 5.8 FN curve voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00.....	35
5.9 Figuur 5.9 FN curve voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1250.00 en stationing 2250.00.....	36
5.10 Figuur 5.10 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3570.00 en stationing 4570.00	36
5.11 Figuur 5.11 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 130.00.....	36
5.12 Figuur 5.12 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00	37
5.13 Figuur 5.13 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 120.00.....	37
6 Referenties.....	38

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens		
Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb)		
• naam en adres van de opsteller van de QRA		Nee
Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
Gevolgde methodiek	Openbaar	Ja
• rekenpakket met versienummer		
• parameterbestand met versienummer		
Peildatum QRA	Openbaar	
• datum van de berekening		Ja
• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens		Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)		
Gegevens buisleiding	Openbaar	
• naam buisleiding		Ja
• diameter		Ja
• druk		Ja
• eventuele mitigerende maatregelen		Ja
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
• leiding		Ja
• noordpijl en schaalindicatie		Ja
3 Beschrijving omgeving		
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10 ⁻⁶ -contour en het invloedsgebied		Ja indien ingevoerd
Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurtbedrijven/ activiteiten, vliegroutes, windturbines)	Openbaar	
Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving		
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10 ⁻⁴ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁷ en 10 ⁻⁸ (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10 ⁻⁹ per jaar	Openbaar	Ja

FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10^{-6} per jaar zijn	Openbaar	Nee
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja

2 Invoergegevens

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 29-01-2019.

Dit project is opgeslagen onder de naam P:\prj100\AEL\004\UitwOpdr\1_Werk\Diverse onderzoeken\1_Carola\Carola Heggerweg 5 Spaubeek.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 15-01-2019.


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Beek. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen



2.2 Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen.


Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse	5660_leiding-A-520-deel-1	610.00	66.20	29-01-2019

Gasunie				
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-521-09- deel-1	323.90	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-521-deel-1	610.00	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-534-02- deel-1	762.00	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-534-deel-1	914.00	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-578-deel-1	1066.80	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-630-deel-1	1219.00	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-645-deel-1	914.00	66.20	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- A-665-deel-1	1219.00	79.90	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- Z-503-01- deel-1	368.00	40.00	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- Z-503-02- deel-1	168.30	40.00	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- Z-503-13- deel-1	114.30	40.00	29-01-2019
N.V. Nederlandse Gasunie	5660_leiding- Z-503-23- deel-1	406.40	40.00	29-01-2019

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied



Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen	
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is	

De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie:

Leidingnaam	Mitigerende maatregel	Begin stationing	Eind stationing
5660_leiding-A-520-deel-1	strikttere begeleiding van werkzaamheden	2624.600	2941.750


Een deel van onderstaande leiding loopt bovengronds waardoor CAROLA voor dat leidingdeel geen correcte waarden geeft voor PR en GR. Neemt u contact op met de leidingexploitant voor het bepalen van de risico's van deze leiding

Leidingnaam	Begin stationing	Eind stationing
5660_leiding-Z-503-01-deel-1	3167.500	3168.720

2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen



Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		
Evenement		

Populatiepolygonen

Label	Type	Aantal	Dichtheid	Vervangmodus	Percentage Personen
Plangebied huidig (2 woningen)	Wonen	4.8		Vervangen Bestaande Populatie	
Plangebied toekomstig wonen	Wonen	4.8		Toevoegen Nieuwe Populatie	
Plangebied toekomstig overige functies	Werken	15.0		Toevoegen Nieuwe Populatie	100/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100


Populatiebestanden

Pad	Type	Aantal	Percentage Personen
populatieservice\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt	Werken	1698	100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 100
populatieservice\hotel-dag0-nacht100.txt	Wonen	250	10/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
populatieservice\industrie-dag100-nacht30.txt	Werken	894	100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100
populatieservice\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0.txt	Werken	1680	
populatieservice\wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt	Wonen	7654	


3 Plaatsgebonden risico

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.


3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.7 Figuur 3.7 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.8 Figuur 3.8 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.9 Figuur 3.9 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.10 Figuur 3.10 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.11 Figuur 3.11 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



3.12 Figuur 3.12 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



3.13 Figuur 3.13 Plaatsgebonden risico voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




1E-4	
1E-5	
1E-6	
1E-7	
1E-8	

4 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.


4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 12 slachtoffers en een frequentie van $2.87E-007$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $4.138E-003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1720.00 en stationing 2720.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 260.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 710.00 en stationing 1710.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3

Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 110.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 11 slachtoffers en een frequentie van $3.18E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $3.852E-004$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5

Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 15 slachtoffers en een frequentie van $5.12E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $1.153E-003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1760.00 en stationing 2760.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6

Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.7 Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 slachtoffers en een frequentie van $1.71\text{E-}009$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $1.713\text{E-}005$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1300.00 en stationing 2300.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.7

Figuur 4.7 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.8 Figuur 4.8 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 slachtoffers en een frequentie van $3.03\text{E-}007$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $3.028\text{E-}003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.8

Figuur 4.8 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.9 Figuur 4.9 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 slachtoffers en een frequentie van $9.91E-009$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $9.913E-005$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1250.00 en stationing 2250.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.9

Figuur 4.9 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.10 Figuur 4.10 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 27 slachtoffers en een frequentie van $7.37E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $5.372E-003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 3570.00 en stationing 4570.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.10

Figuur 4.10 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.11 Figuur 4.11 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 130.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.11

Figuur 4.11 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.12 Figuur 4.12 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.12

Figuur 4.12 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.13 Figuur 4.13 Groepsrisico screening voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 120.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.13

Figuur 4.13 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



5 FN curves

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 5660_leiding-A-520-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1720.00 en stationing 2720.00



5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 5660_leiding-A-521-09-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 260.00



5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 5660_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 710.00 en stationing 1710.00



5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 5660_leiding-A-534-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 110.00



5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 5660_leiding-A-534-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00



5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 5660_leiding-A-578-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1760.00 en stationing 2760.00




5.7 Figuur 5.7 FN curve voor 5660_leiding-A-630-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1300.00 en stationing 2300.00



5.8 Figuur 5.8 FN curve voor 5660_leiding-A-645-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00



5.9 Figuur 5.9 FN curve voor 5660_leiding-A-665-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1250.00 en stationing 2250.00




5.10 Figuur 5.10 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3570.00 en stationing 4570.00



5.11 Figuur 5.11 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 130.00



5.12 Figuur 5.12 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-13-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00



5.13 Figuur 5.13 FN curve voor 5660_leiding-Z-503-23-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 120.00



6 Referenties

- [1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
- [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
- [3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 2006.
- [4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.
- [5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.