

adviesformulier / controle constructies

Projectomschrijving	(opdrachtgever)	Gemeente Venlo	controle
omschrijving nieuwbouw woning	zaaknummer 2022-003000	zaaknummer	nummer advies / controle 01
plaats Broeklaan 94 Reuver	behandelaar R. Braun	constructeur E. Philipsen	advies datum 16-3-2022

Ingekomen

nr.	Voorgelegde stukken	naam / type	auteur	datum	status
1	Statische berekening	Statische berekening, opdrachtnummer 21.110	HK Statica, bouwconstructies Beegden	20-12-2021	gezien
2	Rapport resultaten geotechnisch onderzoek fundering	Ontwerpadvis fundering, 02P01781-adv-01 versie 1.0	Inpijn Blokpoel ingenieurs	11-11-2021	gezien
3	Constructietekeningen -ontwerp (niet voor uitvoering)	Constructieve tekening, BCR,021-7010, blad C01	BCR Bouwconsultancy Roermond	9-1-2022	documentatie
4	Tekening gevels, plattegronden en doorsneden	Bouwkundige tekening, BCR.021-7010, blad B01	BCR Bouwconsultancy Roermond	9-1-2022	documentatie
5					
6					
7					
8					
9					
10					

(datum)

(datum)

Opmerkingen op stukken / vragen			niet akkoord	akkoord
2.1	De constructieve tekeningen van BCR Bouwconsultancy zijn onvolledig en op plekke onjuist. Een aantal aangegeven elementen wijken af van de door HK Statica berekende constructie. Deze tekeningen mogen niet worden gebruikt voor de uitvoering.		16-3-2022	
2.2				
2.3				
2.4				
2.5				

(x)

(datum)

Advies / aandachtspunt			actie	akkoord
3.1	Geadviseerd wordt de later in te dienen stukken vooraf te laten voorzien van goedkeuring door de hoofdconstructeur HK Statica.		X	
3.2	Metselwerk boven grote muuropeningen (buiten + binnen) deugdelijk koppelen (spouwankers).		X	
3.3	Aandacht voor oplegging van de verdiepingsvloer in de stalen ligger UNP 220 ter plekke van hoekraam voorgevel met linkerzijgevel (haarspelden / verankeringen /etc.)		X	
3.4				
3.5				

(x)

(datum)

Indienen tenminste 3 weken voor fabricage / start v.d. werkzaamheden			indienen	ingediend
4.1	Gedetailleerde tekeningen en berekeningen van de staalconstructie inclusief verbindingen		X	
4.2	Gedetailleerde tekeningen en berekeningen van de verbindingen van de staalconstructie op de fundering en		X	
4.3	Tekeningen en berekeningen van de verdiepingsvloer en platdakvloer (breedplaat)		X	
4.4				
4.5				

Resultaat	Niet akkoord (datum)	Akkoord (datum)
Op basis van een representatieve toets zijn wij van mening dat bovenstaande gegevens en bescheiden aannemelijk maken dat wordt voldaan aan de bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit; Aanvullende gegevens genoemd onder 4.1 t/m 4.3 moeten tijdig worden ingediend voor een inhoudelijke toets. (Geadviseerd wordt deze stukken voor indiening te laten voorzien van goedkeuring door de hoofdconstructeur HK Statica).		16-3-2022