

	baksteen
	kalxzandsteen
	lichte scheidingswand
	cementdekvloer
	isolatie
	beton, in het werk gestort
	beton, in het werk gestort, gewapend beton, pefab
	afvoerpunt riolering
	Leidingdiameter volgens installateur
	Leidingdiameters niet door versterktestroken
	vuilwaterriool
	schoonwaterriool
	voorstel mech. ventilatie
	rookmelder (volgens geldende NEN)

De baksteen-dilataties uitvoeren volgens advies leverancier gevelsteen en constructeur. De spouwankers uitvoeren in RVS. De spouwmuren onder en boven ventileren d.m.v. open stootvoegen breed 10 mm en h.o.h. 1200mm.

De isolatie in de spouw aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Van alle gebruikte materialen en onderdelen de geldende kwaliteitsverklaringen aanleveren.

Peil t.o.v. NAP vastleggen i.o.m. de gemeente (Peil is bovenzijde afgewerkte begane grondvloer).

ALLE MATEN METEN IN HET WERK!

ALLE CONSTRUCTIES VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR.

Vloeren: Begane grond 1e Verdieping	betonvloer op isolatie / cementdekvloer met vloerverwarming. breedplaatvloer
Spouwmuuren: Buitenmuuren	metse/werk van de sanden, Brabant: handvorm, waalformaat, genuanceerd rood, voegwerk donkergrijs
Buitenmuuren accenten en plint Binnenmuuren	metse/werk: handvorm, zwart kalkzandsteen
Kozijnen: Hout	wit, RAL 9010
Deuren	licht grijs, RAL 7035
Isolatiewaarde	U waarde kozijnen 1,8 W/m2K, beglazing HR++ Ugl 1,1 W/m2K
Waterslagen	beton
Buitendeurdpel Binnendeuren	hardsteen 930 x 2315 mm
Daken: Dakpannen Zonnepanelen	vlakke muldenpan, donkergrijs n.t.b.
Goten	zinken goot
Hemelwaterafvoer	zinken twa
Plat dak	EPDM / bitumen
Dakrand plat dak	aluminium daktrim
Installatie Ventilatie Verwarming Warm tapwater	balansventilatie met WTW warmtepomp lucht-water met laag temperatuur afgiftesysteem warmtepomp

+31(0)6 11 75 53 10, info@timsteeghs.nl, www.timsteeghs.nl			
OMSCHRIJVING: NIEUWE TOESTAND			
Principe details / Doorsnede B-B / deel 2/2			
PROJECT: Nieuwbouw Reuver			
OPDRACHTGEVER: ReVeJa B.V.			
D'ohenvweg 31 5926 PD Hout-Blerick			
LOCATIE: Rijksweg 85 5953AC Reuver			
WERKNR: 2021_088		FORMAAT: A1	
DATUM: 05-04-2022		SCHAAL: 1:10	
GEWIJZIGD			

CODE:	2021_088 2022020217.pln	BLADNR:	D8
OPMERKING			
2021_088 20220405			

D8