

BRANDWEER



Gemeente Heerl
t.a.v. B. Cremers
Postbus 1
6400 AA Heerler

Gemeente Heerlen - Höfelmann, George
IN-16004847-12 5 december 2016
Z-16133564

Postbus 35
6269 ZG Margraten
Tel: (088) 4507205
Fax: (088) 4507202



Datum 24 november 2016
Ons kenmerk 2016.1082.0043
Bijlagen Geen
Onderwerp Notitie externe veiligheid Maankwartier

Behandeld door M. van den Nieuwenhuizen
Doorkiesnummer 06-38150080

Geachte heer Cremers,

Op 9 november 2016 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de brandweer Zuid-Limburg en de gemeente Heerlen omtrent de Notitie externe veiligheid Maankwartier Heerlen (d.d. 2 januari 2012). In dit overleg is de inhoud van deze notitie besproken, zijnde de veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de mogelijkheden tot voorbereiding en bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of ongeval, die de gemeente in acht houdt bij de realisering van het project Maankwartier. De brandweer Zuid-Limburg wil met deze brief bevestigen dat zij op de hoogte is van de inhoud van de notitie en zich hierin kan vinden.

Conform afspraak wordt er nader ingegaan op twee specifieke punten:

- **Veilige vluchtwegen**
De brandweer Zuid-Limburg heeft in het verleden geadviseerd om bij de bouw rekening te houden met het creëren van veilige vluchtwegen. Dit houdt in dat aanwezigen die in staat zijn om te vluchten, binnen de bebouwing in het geval van een ramp of ongeval op het spoor gebruik moeten kunnen maken van vluchtwegen die begaanbaar zijn en blijven. Deze geadviseerde maatregel geldt tevens bij de uitbreiding van het hotel. Hier is bij het ontwerp reeds rekening mee gehouden doordat vluchtwegen zich volledig achter dichte wanden bevinden.
- **Bluswatervoorzieningen Palemigerboord/Kasteellaan**
Het doel van de bluswatervoorziening is het inzetten bij secundaire branden die ontstaan wanneer een scenario op het spoor zich voltrekt. Ontsluiting bevindt zich aan de noordkant van de vijver, ter hoogte van de parkeerplaats van Sporting Heerlen. Uit huidige inzicht blijkt dat ontsluiting aan de zuidzijde niet gerealiseerd hoeft te worden. De bluswatervoorziening 21 Palemigerboord/Kasteellaan is voldoende toegankelijk voor de brandweer, waarmee dus wordt voldaan aan de in de notitie opgevoerde maatregel.
- **Secundaire bluswatervoorziening in de noordzijde van het Maankwartier**
Er is tijdens de bouw van de noordzijde van het Maankwartier een bluswaterbassin gerealiseerd in gebouw G-H. De distributie middels droge blusleidingen is op een dusdanige wijze uitgevoerd dat er voor incidenten die zich onder de plaat kunnen afspelen voldoende water voor de bestrijding beschikbaar is. Uiteraard wordt ten tijde van een daadwerkelijke incidentbestrijding de inzet van het bluswater afgestemd op de operationele prioriteiten. De secundaire bluswatervoorziening kan daarnaast ook worden gebruikt als aanvulling op de primaire bluswatervoorzieningen die nu reeds voorhanden zijn voor het gehele Maankwartier. Daarmee is voldoende water voorhanden om de slagkracht van de eerste twee tankautosputten voldoende te benutten. Bij een verdere repressieve opschaling wordt er gebruik gemaakt van grootwatertransport.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Mara van den Nieuwenhuizen van de Brandweer Zuid-Limburg op telefoonnummer 06 – 38 15 00 80 of per e-mail m.van.den.nieuwenhuizen@brwzl.nl.

Hoogachtend,

Commandant Brandweer Zuid-Limburg
Namens deze:



R.J.G. van den Bergh Mba
Teamleider Risicobeheersing




Zuid-Limburg

BRANDWEER Bezoek ook
onze website:

www.brandweer.nl/zuid-limburg

Postbus 35
6269 ZG Margraten


MARGRATEN  post

02.12.16

€ 00065 ct

Postbus 35
6269 ZG

FR 816680
Nederland



H05CC 6400AA 1