

Bijlage 2. Voorwaarden secundaire bluswatervoorzieningen

Capaciteit	Minimaal 90 m ³ voor max. 4 uur (=360 m ³)
Opbouwtijd	30 minuten
Materiaalgebruik	Aanzuigslang (max. 10 m)
Opstelplaats	Breedte: 4 m Lengte: 10 m Asbelasting: 10 ton Totaal gewicht: 15 ton
Afstand opstelplaats tot waterwinplaats	Max. 5 m
Hoogteverschil waterspiegel/bovenzijde verharding	Max. 2 m
Diepte water	Min. 0,5 m
Onderhoud:	- Bereikbaar - Bruikbaar (slibvrij) - Capaciteit