

- Belastingen en uitgangspunten volgens:
 - UPD/hoofdberekening van Palte
 - NEN-EN1990+A1+A1/C2:2011+NB:2011
 - NEN-EN1991-1-1+C1:2011+NB:2011
 - NEN-EN1991-1-2+C1:2011+C3:2013+NB:2011
 - NEN-EN1991-1-3+C1:2011+A1:2015+NB:2011
 - NEN-EN1991-1-4+A1+C2:2011+NB:2011
 - NEN-EN1991-1-5+C1:2011+NB:2011
 - NEN-EN1991-1-7+C1+A1:2015+NB:2011

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN DERDEN

- Tekeningen en berekeningen van derden worden 1x globaal en aselekt gecontroleerd. Daarna wordt nog 1x gecontroleerd of opmerkingen juist zijn verwerkt.
- Uitgangspunt is dat de volledige verantwoordelijkheid voor de tekeningen en berekeningen van derden bij deze derden berust.
- Elementen van vooraf vervaardigd constructief beton dienen te worden uitgewerkt volgens categorie 4 van de Criteria 73/06 uitgegeven door Kiwa.

- Staalconstructie conform:
 - NEN-EN1993-1-1+C2+A1:2016+NB:2016
 - NEN-EN1993-1-2+C2:2011+NB:2015
 - NEN-EN1993-1-8+C2:2011+C11:2016+NB:2011
 - NEN-EN1993-1-10+C2:2011+C11:2015+NB:2007
 - NEN-EN1090-1:2009+A1:2011
 - NEN-EN1090-2:2018
 - NEN-EN1090-3:2019
 - NEN-EN1090-4:2018
 - NEN-EN1090-5:2017

- Staalkwaliteit min. S235, voor kokers/buizen min. S275 tenzij anders vermeld.
- Persprofielen gewaardeerd af warmtebehandeld, tenzij anders vermeld.
- Sluiteringsklasse staal: EXG1 tenzij anders vermeld.
- Latten min. a=4mm, $\Delta z \geq 1,0$, $\Delta z \geq 0,6$, tenzij anders vermeld.
- Bouten min. M16, tenzij anders vermeld.
- Boutkwaliteit min. 8.8 geroerd, tenzij anders vermeld.
- Kwaliteit ankers min. 4.6 geroerd, tenzij anders vermeld.
- Kolommen ondergieten met krimpare mortel, kwaliteit min. K70.
- Alle verholen staal onderdelen thermisch verzinken volgens NEN-EN 845. (laatste druk).
- Werkplaattekeningen, aanpak en detailberekeningen, expliciet verbindingsen en details van de constructie, te gebruiken als mededelingen, volgens de gebruikelijke leverancier. Tekeningen en berekeningen ter controle overleggen aan hoofdcontractor.
- Aanbouwen voor montage innemen.

- Steenconstructies conform:
 - NEN-EN1996-1-1+A1:2013+NB:2018
 - NEN-EN1996-1-2+C1:2011+NB:2011
- Kwaliteit CS12, tenzij anders vermeld.
- Bij toepassing van spouwankers: spouwankers uit te voeren in RVS.
- Alle hoeken van (dragende) stabiliteitswanden vertand verlijmen / metselen.
- Dilatatie-advies volgens uitwerking leverancier. Ter controle overleggen aan hoofdconstructie

— . vs. — . — versterkte strook

— . ll. — . — lijnlast

BWS. borstweringsteun volgens opgave leverancier
GVD. geveldrager volgens opgave leverancier
BP. breedplaatvloer
KPV. kanaalplaatvloer
OP. opvangprofiel volgens opgave leverancier

 V. kalkzandsteenwanden vertanden

[illegible]

LET OP:
Lijnlasten op vloer uit niet dragende
wanden zie tekening architect

1 : 50