

Checklist Zorginstellingen



Algemene gegevens	
Bedrijfsnaam:	Nieuwbouw Campagne
Adres:	
Contactpersoon:	
Telefoonnummer:	

Jaarlijks energiegebruik	
Elektriciteit:	
Aardgas(-equivalenten):	
Datum gegevens:	

Met behulp van deze checklist worden de relevante energiebesparende maatregelen geïnventariseerd die binnen uw Inrichting toepasbaar zijn. Op basis van deze inventarisatie wordt in overleg met u een traject uitgezet waarbinnen de relevante energiebesparende maatregelen worden getroffen (die rendabel zijn en binnen vijf jaar zijn terugverdiend).

aanwezig
ontbreekt
n.v.t.

b = bouwkundig

Isolatie		
☒ ☐ ☐	Zijn de cv-leidingen in onverwarmde ruimtes geïsoleerd?	
☒ ☐ ☐	Is het platte dak geïsoleerd? b	RC = 6.0
☒ ☐ ☐	Is de spouwmuur geïsoleerd? b	RC = 5.0
☐ ☒ ☐	Zijn de appendages in onverwarmde ruimtes geïsoleerd?	
Koelen		
☒ ☐ ☐	Is buitenzonwering bij gekoelde ruimten toegepast? b	
☒ ☐ ☐	Is de luchtstroming langs condensor optimaal?	
☒ ☐ ☐	Wordt koude buitenlucht gebruikt als (vrije) koeling?	



Gemeente Maastricht
Veiligheid en Leefbaarheid

Ontvangen op : 22-02-2016


Zaaknummer : 15-3232WB

Behoort bij besluit van B&W
d.d. 28-09-2016

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W
d.d. 13-05-2016

☐ ☐ ☒	Kan de koelmachine door warmte- en/of koudeopslag in de bodem worden vervangen?	
Monitoren		
☐ ☒ ☐	Wordt het energiegebruik gemonitord?	
Pompen		
☒ ☐ ☐	Zijn de c.v.-pompen frequentie geregeld?	
Ventileren		
☒ ☐ ☐	Wordt de warmte uit de ventilatielucht teruggewonnen?	
☒ ☐ ☐	Worden de automatische schuifdeuren tijdens een koudere periode juist gebruikt?	b
☒ ☐ ☐	Is de klerdichting in goede staat?	b
Verlichting		
☒ ☐ ☐	Wordt verlichting in incidenteel gebruikte ruimten met behulp van een bewegingsensor geschakeld?	
☐ ☐ ☒	Worden ruimten met behulp van hoogfrequente verlichting verlicht?	
☒ ☐ ☐	Wordt de verlichting (automatisch) gedimd?	
☐ ☒ ☐	Heeft de buitenverlichting een schemerschakelaar met bewegingsensor?	
☐ ☐ ☒	Zijn de gloeilampen door spaarlampen vervangen?	LED
Verwarmen		

Nieuwe kozijnen.

☒ ☐ ☐	Is de ketelwatertemperatuur weersafhankelijk geregeld?	
☐ ☐ ☒	Is de stookgrens juist ingesteld?	
☒ ☐ ☐	Is de cv-ketel een HR-ketel?	
☒ ☐ ☐	Zijn de cv-groepen weersafhankelijk geregeld?	
☒ ☐ ☐	Is sprake van verlaging van de gewenste binnentemperatuur in de nacht?	
☐ ☐ ☒	Hebben afwijkende ruimtes een aparte cv-ketel?	
☒ ☐ ☐	Wordt warmte voor het tapwater door een aparte ketel geleverd?	
☒ ☐ ☐	Worden waterbesparende douchekoppen of doorstroombegrenzers toegepast?	
☒ ☐ ☐	Wordt van gasgestookte apparatuur gebruik gemaakt?	cv-ketels
☐ ☐ ☒	Wordt het oefenbad buiten gebruikstijden afgedekt?	
☐ ☐ ☒	Wordt de lucht van het (oefen-)bad met behulp van een warmtepomp gedroogd?	
☒ ☐ ☐	Wordt op een (zeer) lage temperatuur verwarmd?	40-30°C



Altijd toepasbaar



Natuurlijk vervangingsmoment (renovatie / vernieuwing / verbouw)