

de Houtappels

Van: Söntjens,
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 09:49
Aan: de Houtappels
Onderwerp: FW: Ontwerp bestemmingsplan 'Randweg Zuid ong. (Mertens)' ter inzage

Beste mevrouw Houtappels,

Ik heb de aanvraag bekeken i.c.m. je vraag om nogmaals te kijken naar de noodzaak voor de bluswatervoorzieningen die in ons advies in het verleden waren gesteld.

De voorzieningen die nu ten laste van de ontwikkeling worden neergelegd zijn anders op te lossen door gebruik te maken van de aanwezige voorzieningen in de omgeving.

Indien een bluswatervoorziening die minimaal 1x 90 m3 per uur levert goed wordt gepositioneerd op het perceel dan kunnen we met deze voorziening gebruiken voor het bestrijden van zowel incidenten op het nieuwe perceel als in de omgeving. Waarschijnlijk is hier gezien de huidige situatie een geboorde put met opwell pomp voor nodig (uit het beleid bluswater en bereikbaarheid) doordat het leidingstelsel van WML dit waarschijnlijk niet kan leveren (maar dit kan worden afgestemd met WML). Indien een ondergrondse brandkraan mogelijk is die dit wel levert dan heeft deze de voorkeur.

Hierdoor kunnen naast branden op eigen perceel tevens incidenten in de omgeving worden bestreden met gevaarlijke stoffen op de N275 en wordt tevens voldaan aan secundair bluswater. Een bestaande brandkraan t.h.v. kruispunt Hulsen met de Randweg levert 75 m3/uur (welliswaar geen 90 m3/uur) maar kan worden ingezet aanvullend op de nieuwe voorziening die wordt aangelegd op eigen perceel voor het bestrijden van incidenten op de N275. Waardoor we de risico's voor deze situatie in voldoende mate kunnen afdekken.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit advies dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

J. Söntjens

Adviseur + werkverdelers Risicobeheersing
Bevelvoerder brandweer



Bezoekadres Nijmeegseweg 42
5916 PT Venlo
Postadres Postbus 11
5900 AA Venlo
Werkdagen

M
T
E
W www.vrln.nl

Van: de Houtappels
Verzonden: maandag 2 november 2020 15:40
Aan: Söntjens, J.
CC: Risicobeheersing <Risicobeheersing@vrln.nl>
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan 'Randweg Zuid ong. (Mertens)' ter inzage

Geachte heer Söntjens,

Graag wil ik je er van op de hoogte brengen dat het college van burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag besloten heeft de bestemmingsplanprocedure te starten om de verplaatsing van metaalbewerkingsbedrijf Mertens, van de Baldessenweg in Nederweert-Eind naar de Randweg Zuid, planologisch mogelijk te maken. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 6 november tot en met 17 december 2020 ter inzage. Je het plan inzien via de volgende link: <https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planid=NL.IMRO.0946.BPRandwZuidong2017-ON02>

Graag wil ik je vragen of je tijdens de periode van inzage kunt kijken of een aangepast advies mogelijk is.

Mocht je eventueel vragen hebben dan hoor ik ze graag.

Met vriendelijke groet,

Houtappels

Vakspecialist Ruimte
Gemeente Nederweert

T: 0495-6771111 of 14 0495

E: info@nederweert.nl

I: www.nederweert.nl

A: postbus 2728, 6030 AA Nederweert



Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als dit bericht niet voor u bestemd is, verzoekt gemeente Nederweert u vriendelijk de e-mail te verwijderen en contact met ons op te nemen.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print