

Vooroverlegreactie Waterschap

Van: Jan Tielen [mailto:Jan.Tielen@wpm.nl]

Verzonden: donderdag 27 januari 2011 17:04

Aan: W Bijlmakers (RO)

Onderwerp: RE: vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro inzake nieuw centrumplan Nederweert

Hallo Winand,

Excuses voor deze late reactie.

Hierbij de “ruwe” tekst om in het BP te voegen:

Hierbij de tekst m.b.t de rioolwatertransportleiding Budschop – Nederweert als aanvulling bij paragraaf 4.7.9.

Aan de zuidoost zijde van het plangebied, nabij de brug St. Rochusstraat over de Zuid Willemsvaart, ligt aan de oostzijde van de Rijksweg Zuid de rioolwatertransportleiding Budschop – Nederweert (47.59). Het betreft een PVC/HPE Ø 355 mm persleiding. De leiding ligt aan de rand van het bestemmingsplan. (Om de juiste ligging van de persleiding te kunnen vaststellen en/of weer te geven zullen de digitale situatiegegevens van deze leiding ter beschikking worden gesteld. Graag een e-mailbericht sturen naar j.bakker@wbl.nl.)

Ad regels

De regels van deze leiding zijn opgenomen in artikel 8 van de regels van het bestemmingsplan. Met uitzondering van de leden b en d van artikel 8.4.1. zijn de regels van het bestemmingsplan akkoord. Lid b, het aanbrengen, vellen en/of rooien van beplantingen en/of bomen te wijzigen in het aanbrengen van diepwortelende, vellen etc. Lid d, het ophogen van gronden wijzigen in “het bodemniveau te wijzigingen”. Verder verzoeken wij u het artikel 8.4.1 aan te vullen met lid e “te heien of anderszins voorwerpen in de grond te drijven”.

Verder geen opmerkingen. Bovenstaande zal ik in een brief naar jullie toe sturen.

Met vriendelijke groet

Jan Tielen

Waterschap Peel en Maasvallei

Telefoon: 077-3891130

Mobiel: 06-52041130