



AKOESTISCH ONDERZOEK

BEKERBAAN

TE SCHIMMERT



Geluid



akoestisch onderzoek

Bekerbaan te Schimmert

Opdrachtgever	Adviesbureau Brouwers Minderbroederssingel 15d 6041 KG Roermond
Rapportnummer	4190.004
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	31 mei 2017
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475-504961 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	ing. M. de Loos
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	C.F.H. Rodoe
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Bouwbesluit 2012	3
2.3 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegevens	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6
5 MAATREGELENAFWEGING	7
5.1 Doelmatigheidsafweging	7
5.2 Aanvraag hogere waarden	8

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Afweging doelmatigheid

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van 26 nieuwe woningen aan de Bekerbaan te Schimmert. Het betreft een actualisatie van het onderzoek uit 2007. Voor de realisatie van het plan is een bestemmingswijziging noodzakelijk, omdat het actuele plan licht afwijkt van het vigerend bestemmingsplan. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De woningen zijn gelegen in de geluidszone van de Bekerbaan. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing wordt tevens de weg in het plan zelf in het onderzoek betrokken. De nabijgelegen wegen Kruisstraat en Rooseveltstraat zijn niet gezoneerd, maar zullen indicatief worden getoetst. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de woningen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting op de toekomstige geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en getoetst. Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen opgesteld. Voor elke woning zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.21.

Alleen als gevolg van de Bekerbaan treedt overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt met maximaal 6 dB overschreden op de kavels 1 tot en met 5, gelegen langs de Bekerbaan. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Bekerbaan is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. De geluidbelasting als gevolg van de weg binnen het plangebied is lager dan 48 dB. Ook de geluidbelasting als gevolg van de Rooseveltstraat en Kruisstraat is (ruim) lager dan 48 dB.

Voor de afweging van maatregelen wordt gebruik gemaakt van de Rekentool behorend bij het beleid van de Provincie Limburg voor het vaststellen en wijzigen van hogere waarden. Met deze tool wordt de financiële doelmatigheid van maatregelen bepaald. Het toepassen van een alternatief wegdek in de vorm van een dunne deklaag type B over een lengte van 100 meter is volgens de Beleidsregels doelmatig te noemen. De kosten van de maatregelen inclusief kosten voor het toepassen van aanvullende gevelisolatie zijn lager dan het beschikbaar budget. Bovendien zijn de kosten voor gevelisolatie zonder het toepassen van het alternatief wegdek hoger dan het beschikbaar budget.

Het plaatsen van afschermende maatregelen stuit op stedenbouwkundige bezwaren, omdat daarmee de ontsluiting van de betreffende woningen op de Bekerbaan wordt doorkruist.

Voor vier woningen wordt ook na het treffen van maatregelen de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting overschreden en moet een hogere waarde bij het college van B&W worden aangevraagd.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor verkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen. De Beker is ter hoogte van het plan deels in stedelijk gebied, deels buitenstedelijk gelegen. Het gehele plan is binnenstedelijk en valt binnen de zone van de weg.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Ook de nieuw aan te leggen weg binnen het plan zal een snelheidsregime van 30 km/uur krijgen. Dergelijke wegen zijn niet gezoneerd volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In dit plan is geen sprake van samenloop en is cumulatie daarom niet aan de orde.

2.2 Bouwbesluit 2012

Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare waarde kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning. De karakteristieke geluidwering van de gevel dient voor nieuwbouw zodanig te zijn dat wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit, zijnde het verschil tussen de geluidsbelasting op de gevel en het gewenste binnenniveau met een minimum van 20 dB.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zone-breedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]	maximaal binnenniveau [dB]
Bekerbaan	200 / 250	48	63	33
Rooseveltstraat	-	48	-	33
Kruisstraat	-	48	-	33
nieuwe weg	-	48	-	33

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke brongegevens van de Bekerbaan zijn aangeleverd door de gemeente Nuth en zijn opgenomen in bijlage 1. De verkeerstellingen zijn in 2016 verricht, voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2027 is op aangeven van de gemeente een jaarlijks groeipercentage van 2% gehanteerd. Ter hoogte van de komgrens is een snelheidsremmen-de constructie aangebracht. Omdat de gemiddelde snelheid hierdoor niet wordt gehalveerd, wordt geen obstakelcorrectie toegepast.

Van de overige wegen zijn geen intensiteiten aangeleverd. Ten opzichte van het voorgaand onderzoek uit 2007 is voor zowel de Rooseveltstraat als de Kruisstraat de maximumsnelheid teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur. Uit dat onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen ten hoogste circa 40 dB bedraagt. Aangezien de woningen binnen het plan niet significant dichterbij de wegen komen te liggen en de weg als gevolg van de snelheidsverlaging minder geluid emitteert, wordt geconcludeerd dat ook in 2027 de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen niet hoger dan 48 dB zal bedragen. Op verzoek van de RUD Zuid-Limburg is de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen toch inzichtelijk gemaakt, uitgaande van de etmaalintensiteiten uit het onderzoek uit 2007. Voor de Rooseveltstraat is daarbij de jaarlijkse groeifactor van 2 % toegepast. In 2007 is voor de Kruisstraat echter al uitgegaan van een zeer hoge etmaalintensiteit vanwege ontbrekende gegevens. Daarom wordt voor deze weg geen groeipercentage toegepast.

De weg ten behoeve van de ontsluiting van het plan zal tevens een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur krijgen. Uitgaande van een verkeersgeneratie van 8 voertuigen per woning bedraagt de etmaalintensiteit 200 voertuigen, waarbij de standaardverdeling voor een buurtverzamelweg wordt gehanteerd. Als worstcase scenario wordt daarnaast uitgegaan van klinkerverharding, niet in keperverband. De 200 extra voertuigen zijn bovendien toegevoegd aan de etmaalintensiteit van de Bekerweg.

In tabel 3.1 is de belangrijkste informatie van de Bekerbaan en ontsluitingsweg opgenomen, de volledige gegevens van alle wegen zijn vanwege hun omvang aan informatie in bijlage 2 opgenomen.

Tabel 3.1 Brongegevens relevante bronnen

weggegevens	Bekerbaan			nieuwe weg		
snelheid [km/uur]	50 / 80			30		
wegdek	dab			elementen, niet in keperverband		
intensiteit 2027 [mvt/etmaal]	2908 + 200			200		
uurintensiteit [%] (dag / avond / nacht)	6,35	4,35	0,8	7,0	2,6	0,7
verdeling lv [%] (dag / avond / nacht)	96,77	96,80	98,66	94,0	98,0	96,0
verdeling mv [%] (dag / avond / nacht)	3,09	2,06	0,53	5,7	1,9	3,8
verdeling zv [%] (dag / avond / nacht)	0,15	1,13	0,80	0,3	0,1	0,2

3.2 Plangegevens

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidsbelasting op de toekomstige geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en getoetst. Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen opgesteld. Voor elke woning zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de planindeling en de verkaveling weergegeven.



Figuur 3.1 Planindeling van de woningen aan de Bekerbaan

In figuur 3.1 is tevens de grens van de bebouwde kom weergegeven als blauwe lijn loodrecht op de Bekerbaan. De blauwe lijn parallel aan de Bekerbaan geeft de zonegrens weer, die ter plaatse van de komgrens verspringt van 200 meter naar 250 meter met inachtneming van artikel 75 Wet geluidhinder betreffende wegdelen met verschillende zonebreedte. Uit de figuur blijkt dat alle woningen binnen de zone zijn gelegen.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.21. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De maatgevende geluidsbelastingen zijn per kavel beknopt in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer (L_{DEN} [dB])

kavel	Bekerbaan	nieuwe weg	Rooseveltstraat	Kruisstraat
kavel 01	54	17	29	7
kavel 02	54	19	28	11
kavel 03	54	23	26	5
kavel 04	54	35	21	2
kavel 05	49	33	-7	18
kavel 06	47	23	-	20
kavel 07	46	16	-	19
kavel 08	44	29	19	14
kavel 09	39	38	8	16
kavel 10	38	37	20	11
kavel 11	37	18	19	19
kavel 12	36	34	15	10
kavel 13	34	19	25	20
kavel 14	33	37	22	15
kavel 15	31	19	27	22
kavel 16	32	38	25	17
kavel 17	30	46	11	14
kavel 18	33	46	15	16
kavel 19	34	45	9	21
kavel 20	33	39	10	17
kavel 21	32	41	8	21
kavel 22	35	43	12	22
kavel 23	36	44	18	21
kavel 24	38	43	6	20
kavel 25	39	42	16	19
kavel 26	41	45	6	10

Alleen als gevolg van de Bekerbaan treedt overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met maximaal 6 dB overschreden op de kavels 1 tot en met 5, gelegen langs de Bekerbaan. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Bekerbaan is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. De geluidsbelasting als gevolg van de weg binnen het plangebied is lager dan 48 dB. Ook de geluidsbelasting als gevolg van de Rooseveltstraat en Kruisstraat is (ruim) lager dan 48 dB.

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Bekerbaan wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Bekerbaan zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Verder is een verplaatsing van de woning gezien de beperkte ruimte op de kavels niet efficiënt voor twee van de vijf woningen met een overschrijding. Hoewel voor elke woning wordt uitgegaan van drie bouwlagen, treedt de hoogste geluidsbelasting op de tweede bouwlaag op. Het beperken van de hoogte van de gebouwen heeft daarom geen positief effect op de hoogst berekende geluidsbelasting.

5.1 Doelmatigheidsafweging

Voor de afweging van maatregelen wordt gebruik gemaakt van de Rekentool behorend bij het beleid van de Provincie Limburg¹ voor het vaststellen en wijzigen van hogere waarden. Met deze tool wordt de financiële doelmatigheid van maatregelen bepaald. Elke woning met een overschrijding van de grenswaarde genereert een budget voor het afwegen van maatregelen. De woningen in het plangebied met een overschrijding genereren een totaalbudget van € 62.277,60. De kosten voor het uitvoeren van gevelisolatie ter garantie van het binnenniveau bedragen € 50.920,-.

De Bekerbaan beschikt over een standaard asfaltverharding (dicht asfaltbeton, DAB). Met een stiller wegdektype (zoals een dunne deklaag type B) kan een reductie van 1 tot 3 dB behaald worden. Omdat ter hoogte van kruisingsvlakken bij voorkeur geen dunne deklaag wordt aangebracht, blijft de lengte van de dunne deklaag beperkt tot circa 100 meter tussen de Rooseveltlaan en de nieuwe ontsluitingsweg. Ter hoogte van kavel 5 wordt gelet op de geringe overschrijding en de aanwezigheid van de kruising geen alternatief wegdek voorzien. Uitgaande van een wegbreedte van 7,5 meter en een kostenpost van € 20 per m² kost deze maatregel € 14.992,50. De aanvullende kosten voor het toepassen van gevelisolatie worden geraamd op € 29.574,-. De kosten na maatregelen komen hiermee op een bedrag van € 44.566,50. NB de bedragen uit de doelmatigheidsafweging zijn onderbouwde standaardprijzen ten behoeve van een uniforme afweging. De werkelijke kosten van maatregelen kunnen hiervan afwijken.

Het plaatsen van afschermdende maatregelen stuit op stedenbouwkundige bezwaren, omdat daarmee de ontsluiting van de betreffende woningen op de Bekerbaan wordt doorkruist. Daarom zijn geen schermen in de doelmatigheidsafweging betrokken. Ten behoeve van de procedure voor het verlenen van een hogere waarde is echter een inschatting van de kosten noodzakelijk. Uitgaande van een 2 meter hoog scherm over een lengte van 115 meter en gebruik makend van de richtprijzen uit de Rekentool bedragen de kosten € 115.000,-. De kosten zijn daarmee hoger dan het beschikbaar budget. Bovendien zal een hoogte van 2 meter naar verwachting niet voldoende zijn om de overschrijding voldoende weg te nemen.

Het toepassen van een alternatief wegdek in de vorm van een dunne deklaag type B over een lengte van 100 meter is volgens de Beleidsregels doelmatig te noemen. De kosten van de maatregelen inclusief kosten voor het toepassen van aanvullende gevelisolatie zijn lager dan het beschikbaar budget. Bovendien zijn de kosten voor gevelisolatie zonder het toepassen van het alternatief wegdek hoger dan het beschikbaar budget.

¹ Provinciaal Blad jaargang 2013, nr 109: Bekendmaking beleidsregels vaststellen en wijzigen hogere waarden Wet geluidhinder.

5.2 Aanvraag hogere waarden

Voor vier woningen wordt ook na het treffen van maatregelen de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting overschreden en moet een hogere waarde bij het college van B&W worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- de geluidsbelasting na maatregelen bedraagt ten hoogste 53 dB;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB;
- op de achtergevels van de woningen is sprake van een geluidluwe gevel;
- ter plaatse van de overige 22 woningen in het plan kan (na het treffen van de maatregel) worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Indien geen alternatief wegdek wordt aangebracht, moet voor 5 woningen een hogere waarde worden verleend. In onderstaande tabel is samengevat welke hogere waarde moet worden aangevraagd in elk van de gevallen.

Tabel 5.1 Vast te stellen hogere waarde (L_{DEN} [dB])

kavel	zonder maatregelen	bij toepassing dunne deklaag
kavel 01	54	51
kavel 02	54	51
kavel 03	54	51
kavel 04	54	53
kavel 05	49	-

Voor de woningen met een hogere waarde dient het akoestisch klimaat in de woning (het binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Op basis van de te realiseren binnenniveaus en de geluidsbelasting van 58 dB (exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder, na maatregelen) ten gevolge van de Bekerbaan dient een karakteristieke geluidwering van de gevel gerealiseerd te worden van minimaal $58 - 33 = 25$ dB. Gezien de standaard karakteristieke geluidwering van minimaal 20 dB uit het Bouwbesluit voor nieuwbouw is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.



Locatie naam : Beekerbaan
Locatie plaats : Nuth
Periode : 2016-07-03 00:00 - 2016-07-09 23:59 (5 van 5 dagen)
Rijstrook : Waterkuilsweg - Kleinhaasdalen
Kleinhaasdalen - Waterkuilsweg

Aantallen naar lengte- en snelheids-categoriën (werkweek)

Opmerking :
29-07-2016 12:21

Lengte in meter	02,00 tot 05,50 m						05,50 tot 07,00 m						07,00 tot 13,31 m						>= 13,31 m									
Snelheid in km/uur	< 20	tot 25	tot 30	tot 40	tot 65	>= 65	< 20	tot 25	tot 30	tot 40	tot 65	>= 65	< 20	tot 25	tot 30	tot 40	tot 65	>= 65	< 20	tot 25	tot 30	tot 40	tot 65	>= 65	Tot.	Gem. per dag	Perc.	V85
00:00-00:59	0	0	0	10	45	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	11,40	00,5%	54,0
01:00-01:59	1	0	0	4	13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	04,00	00,2%	53,2
02:00-02:59	0	0	0	2	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	02,40	00,1%	65,2
03:00-03:59	0	0	0	3	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	04,60	00,2%	56,0
04:00-04:59	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	17	03,40	00,1%	51,6
05:00-05:59	0	1	0	5	40	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	55	11,00	00,5%	56,0
06:00-06:59	0	4	3	31	301	5	0	0	0	3	7	0	0	1	0	6	8	0	0	0	1	2	0	0	372	74,40	03,2%	54,0
07:00-07:59	7	11	6	72	488	8	0	0	1	3	21	0	0	1	6	12	10	0	0	0	0	0	1	0	647	129,40	05,5%	53,0
08:00-08:59	7	17	22	154	508	3	0	0	3	11	22	0	0	0	2	9	7	0	0	0	0	0	0	0	765	153,00	06,5%	50,0
09:00-09:59	5	10	22	142	306	2	0	0	1	13	18	0	0	2	5	8	10	0	0	0	0	0	0	0	544	108,80	04,7%	49,5
10:00-10:59	11	5	21	169	285	1	0	0	4	9	17	0	0	0	2	15	10	0	0	0	0	0	0	0	549	109,80	04,7%	48,0
11:00-11:59	19	14	7	134	299	2	0	1	3	4	10	0	0	0	2	12	7	0	0	0	0	1	1	0	516	103,20	04,4%	49,0
12:00-12:59	23	14	11	163	338	2	1	1	2	8	15	0	0	0	6	13	6	0	0	0	0	1	0	0	604	120,80	05,2%	49,0
13:00-13:59	19	13	30	139	342	7	0	1	2	10	16	0	1	0	0	14	14	0	0	0	0	2	1	0	611	122,20	05,2%	50,0
14:00-14:59	24	13	16	176	388	4	0	1	3	8	14	0	0	2	1	12	8	0	0	0	0	0	0	0	670	134,00	05,7%	49,0
15:00-15:59	19	21	22	170	453	3	0	0	3	10	20	0	0	0	1	11	7	0	0	0	0	1	0	0	741	148,20	06,3%	50,0
16:00-16:59	21	6	9	212	720	7	0	2	3	13	42	0	0	1	0	7	10	0	0	0	0	2	1	0	1056	211,20	09,0%	50,0
17:00-17:59	18	9	16	273	935	11	0	0	0	7	26	0	0	3	1	11	10	1	0	0	0	2	0	0	1323	264,60	11,3%	51,0
18:00-18:59	10	10	7	167	641	11	0	0	3	5	17	0	0	0	1	3	11	0	0	0	0	0	0	0	886	177,20	07,6%	52,0
19:00-19:59	15	12	20	138	500	10	0	1	2	1	8	1	0	1	1	1	6	0	0	0	0	0	1	0	718	143,60	06,1%	52,0
20:00-20:59	14	10	17	106	383	8	0	0	0	2	14	0	0	0	1	4	8	0	0	0	0	2	0	0	569	113,80	04,9%	51,0
21:00-21:59	6	9	14	77	259	8	0	0	0	8	9	0	0	0	1	9	3	0	0	0	0	0	0	0	403	80,60	03,4%	52,0
22:00-22:59	2	2	5	48	243	7	0	0	0	3	7	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	325	65,00	02,8%	52,0
23:00-23:59	2	2	1	35	161	2	0	1	0	1	3	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	212	42,40	01,8%	53,0
00:00-23:59 Index	223	183	249	2430	7688	109	1	8	30	119	290	2	1	11	31	154	142	1	0	0	1	14	8	0	11695	2339,00		
	01,9%	01,6%	02,1%	20,8%	65,7%	00,9%	00,0%	00,1%	00,3%	01,0%	02,5%	00,0%	00,0%	00,1%	00,3%	01,3%	01,2%	00,0%	00,0%	00,0%	00,0%	00,1%	00,1%	00,0%				
00:00-06:59 Index	1	5	3	55	439	13	0	0	0	3	11	0	0	1	0	8	11	0	0	0	1	3	2	0	556	111,20	04,8%	
	00,2%	00,9%	00,5%	09,9%	79,0%	02,3%	00,0%	00,0%	00,0%	00,5%	02,0%	00,0%	00,0%	00,2%	00,0%	01,4%	02,0%	00,0%	00,0%	00,0%	00,2%	00,5%	00,4%	00,0%				
07:00-18:59 Index	183	143	189	1971	5703	61	1	6	28	101	238	0	1	9	27	127	110	1	0	0	0	9	4	0	8912	1782,40	76,2%	
	02,1%	01,6%	02,1%	22,1%	64,0%	00,7%	00,0%	00,1%	00,3%	01,1%	02,7%	00,0%	00,0%	00,1%	00,3%	01,4%	01,2%	00,0%	00,0%	00,0%	00,0%	00,1%	00,0%	00,0%				
19:00-22:59 Index	37	33	56	369	1385	33	0	1	2	14	38	1	0	1	3	18	20	0	0	0	0	2	2	0	2015	403,00	17,2%	
	01,8%	01,6%	02,8%	18,3%	68,7%	01,6%	00,0%	00,0%	00,1%	00,7%	01,9%	00,0%	00,0%	00,0%	00,1%	00,9%	01,0%	00,0%	00,0%	00,0%	00,0%	00,1%	00,1%	00,0%				
23:00-06:59 Index	3	7	4	90	600	15	0	1	0	4	14	1	0	1	1	9	12	0	0	0	1	3	2	0	768	153,60	06,6%	
	00,4%	00,9%	00,5%	11,7%	78,1%	02,0%	00,0%	00,1%	00,0%	00,5%	01,8%	00,1%	00,0%	00,1%	00,1%	01,2%	01,6%	00,0%	00,0%	00,0%	00,1%	00,4%	00,3%	00,0%				
07:00-08:59 Index	14	28	28	226	996	11	0	0	4	14	43	0	0	1	8	21	17	0	0	0	0	0	1	0	1412	282,40	12,1%	
	01,0%	02,0%	02,0%	16,0%	70,5%	00,8%	00,0%	00,0%	00,3%	01,0%	03,0%	00,0%	00,0%	00,1%	00,6%	01,5%	01,2%	00,0%	00,0%	00,0%	00,0%	00,0%	00,1%	00,0%				
16:00-18:59 Index	49	25	32	652	2296	29	0	2	6	25	85	0	0	4	2	21	31	1	0	0	0	4	1	0	3265	653,00	27,9%	
	01,5%	00,8%	01,0%	20,0%	70,3%	00,9%	00,0%	00,1%	00,2%	00,8%	02,6%	00,0%	00,0%	00,1%	00,1%	00,6%	00,9%	00,0%	00,0%	00,0%	00,0%	00,1%	00,0%	00,0%				

Totaal 02,00 - 05,50 m : 10882

Totaal 05,50 - 07,00 m : 450

Totaal 07,00 - 13,31 m : 340

Totaal >= 13,31 m : 23

Totaal aantal: 11695

Gem. werkdag: 2339,00

Gemiddelde per uur: 97,46

Tellingen 2016 (5 dagen)

11695	dag	avond	nacht
tot	8912	2034	749
lmv	8624	1969	739
mzv	275	42	4
zv	13	23	6

Voertuigverdeling cf Reken- en meetvoorschrift geluid (2012)

%	dag	avond	nacht
uur	6,35	4,35	0,80
lmv	96,77	96,80	98,66
mzv	3,09	2,06	0,53
zv	0,15	1,13	0,80

2% groei per jaar


Bekerbn Roosevelt


2016 2339 2478


2027 2908,25 3081,08

BIJLAGE 2. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL









Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: definitief 2

Model eigenschap

Omschrijving	definitief 2
Verantwoordelijke	Marc de Loos
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	Marc de Loos op 5-5-2017
Laatst ingezien door	Marc de Loos op 31-5-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.21
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
<70	4600	2	10:19, 31 mei 2017	-1	2	1	Bekerbaan bibeko	Polylijn	185559,35	323515,80	185119,42
>=70	4627	3	10:19, 31 mei 2017	-159	2	2	Bekerbaan bubeko	Polylijn	185119,42	323954,07	184894,60
eigen weg	4628	4	10:19, 31 mei 2017	-161	2	3	nieuwe weg	Polylijn	185187,04	323912,89	185224,77
eigen weg	4629	4	10:19, 31 mei 2017	-163	2	4	nieuwe weg	Polylijn	185225,28	323945,71	185224,99
eigen weg	4630	4	10:19, 31 mei 2017	-165	2	5	nieuwe weg	Polylijn	185313,03	323973,59	185303,51
eigen weg	4631	4	10:19, 31 mei 2017	-167	2	6	nieuwe weg	Polylijn	185223,52	323964,07	185187,48
Rooseveltstraat (30)	4661	5	12:48, 31 mei 2017	-271	2	7	Rooseveltstraat	Polylijn	185313,82	323829,73	185489,72
Kruisstraat (30)	4662	6	12:48, 31 mei 2017	-273	2	8	Kruisstraat	Polylijn	184986,88	324115,65	185392,14

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten
<70	323954,07	0,00	0,00	132,22	133,16	0,00	0,00	0,00	131,48	133,41	--	Relatief	15
>=70	324336,88	0,00	0,00	133,16	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94	134,47	--	Relatief	12
eigen weg	323945,71	0,00	0,00	132,65	131,98	0,00	0,00	0,00	131,98	132,63	--	Relatief	5
eigen weg	323946,00	0,00	0,00	131,98	131,98	0,00	0,00	0,00	131,78	132,24	--	Relatief	15
eigen weg	324052,90	0,00	0,00	131,78	131,97	0,00	0,00	0,00	130,82	131,97	--	Relatief	7
eigen weg	324013,47	0,00	0,00	132,03	133,33	0,00	0,00	0,00	132,31	133,33	--	Relatief	6
Rooseveltstraat (30)	324243,07	0,00	0,00	133,31	127,82	0,00	0,00	0,00	126,95	133,37	--	Relatief	10
Kruisstraat (30)	324296,53	0,00	0,00	132,26	130,27	0,00	0,00	0,00	130,27	134,00	--	Relatief	10

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
<70	629,67	629,68	7,77	129,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
>=70	456,47	456,61	9,85	247,78	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
eigen weg	51,19	51,19	4,98	26,73	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
eigen weg	208,04	208,05	9,26	21,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
eigen weg	101,78	101,81	6,63	32,06	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
eigen weg	63,36	63,38	9,38	16,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
Rooseveltstraat (30)	464,48	464,55	10,19	82,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Kruisstraat (30)	450,55	450,67	14,83	118,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
<70	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
>=70	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
eigen weg	Elementenverharding, niet in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
eigen weg	Elementenverharding, niet in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
eigen weg	Elementenverharding, niet in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
eigen weg	Elementenverharding, niet in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
eigen weg	Elementenverharding, niet in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Rooseveltstraat (30)	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Kruisstraat (30)	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)
<70	--	50	50	50	--	False	3108,25	6,35	4,35	0,80	--	--	--	--	--	96,77
>=70	--	80	80	80	--	False	3108,25	6,35	4,35	0,80	--	--	--	--	--	96,77
eigen weg	--	30	30	30	--	True	200,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00
eigen weg	--	30	30	30	--	True	200,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00
eigen weg	--	30	30	30	--	True	200,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00
eigen weg	--	30	30	30	--	True	200,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	94,00
Rooseveltstraat (30)	--	30	30	30	--	True	3081,08	6,71	3,68	0,60	--	--	--	--	--	98,30
Kruisstraat (30)	--	30	30	30	--	True	10000,00	6,71	3,68	0,60	--	--	--	--	--	98,30

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
<70	96,80	98,66	--	3,09	2,06	0,53	--	0,15	1,13	0,80	--	--	--	--	--	191,00	130,88	24,53
>=70	96,80	98,66	--	3,09	2,06	0,53	--	0,15	1,13	0,80	--	--	--	--	--	191,00	130,88	24,53
eigen weg	98,00	96,00	--	5,70	1,90	3,80	--	0,30	0,10	0,20	--	--	--	--	--	13,16	5,10	1,34
eigen weg	98,00	96,00	--	5,70	1,90	3,80	--	0,30	0,10	0,20	--	--	--	--	--	13,16	5,10	1,34
eigen weg	98,00	96,00	--	5,70	1,90	3,80	--	0,30	0,10	0,20	--	--	--	--	--	13,16	5,10	1,34
eigen weg	98,00	96,00	--	5,70	1,90	3,80	--	0,30	0,10	0,20	--	--	--	--	--	13,16	5,10	1,34
Rooseveltstraat (30)	99,20	98,10	--	1,40	0,70	1,30	--	0,20	0,10	0,50	--	--	--	--	--	203,23	112,48	18,14
Kruisstraat (30)	99,20	98,10	--	1,40	0,70	1,30	--	0,20	0,10	0,50	--	--	--	--	--	659,59	365,06	58,86

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
<70	--	6,10	2,79	0,13	--	0,30	1,53	0,20	--	77,14	84,25	90,43	96,10	102,83
>=70	--	6,10	2,79	0,13	--	0,30	1,53	0,20	--	74,74	84,83	89,96	97,09	104,99
eigen weg	--	0,80	0,10	0,05	--	0,04	0,01	--	--	78,53	82,37	89,78	87,70	93,05
eigen weg	--	0,80	0,10	0,05	--	0,04	0,01	--	--	78,53	82,37	89,78	87,70	93,05
eigen weg	--	0,80	0,10	0,05	--	0,04	0,01	--	--	78,53	82,37	89,78	87,70	93,05
eigen weg	--	0,80	0,10	0,05	--	0,04	0,01	--	--	78,53	82,37	89,78	87,70	93,05
Rooseveltstraat (30)	--	2,89	0,79	0,24	--	0,41	0,11	0,09	--	77,19	80,79	88,32	92,86	98,42
Kruisstraat (30)	--	9,39	2,58	0,78	--	1,34	0,37	0,30	--	82,30	85,90	93,44	97,98	103,53

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal
<70	99,39	92,61	82,63	105,49	75,76	82,71	88,86	94,82	101,29	97,83	91,05	81,12	103,97
>=70	101,22	94,34	83,09	107,34	73,50	83,17	88,35	95,75	103,41	99,61	92,72	81,48	105,77
eigen weg	86,03	81,33	75,47	96,41	72,51	75,76	81,57	82,76	88,32	80,95	76,17	68,14	90,93
eigen weg	86,03	81,33	75,47	96,41	72,51	75,76	81,57	82,76	88,32	80,95	76,17	68,14	90,93
eigen weg	86,03	81,33	75,47	96,41	72,51	75,76	81,57	82,76	88,32	80,95	76,17	68,14	90,93
eigen weg	86,03	81,33	75,47	96,41	72,51	75,76	81,57	82,76	88,32	80,95	76,17	68,14	90,93
Rooseveltstraat (30)	95,30	88,62	80,40	101,45	74,13	77,47	83,91	90,09	95,71	92,51	85,81	76,69	98,62
Kruisstraat (30)	100,41	93,73	85,51	106,56	79,24	82,58	89,03	95,21	100,83	97,62	90,92	81,81	103,74

Kern Schimmert

Econsultancy
4190.004

Model: definitief 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
<70	67,76	74,41	79,90	87,06	93,81	90,29	83,49	73,07	96,39	--	--	--	--
>=70	65,68	75,16	80,32	87,97	96,00	92,19	85,30	73,97	98,31	--	--	--	--
eigen weg	67,75	71,37	78,25	77,40	82,84	75,66	70,92	64,21	85,86	--	--	--	--
eigen weg	67,75	71,37	78,25	77,40	82,84	75,66	70,92	64,21	85,86	--	--	--	--
eigen weg	67,75	71,37	78,25	77,40	82,84	75,66	70,92	64,21	85,86	--	--	--	--
eigen weg	67,75	71,37	78,25	77,40	82,84	75,66	70,92	64,21	85,86	--	--	--	--
Rooseveltstraat (30)	66,83	70,60	78,26	82,54	88,01	84,91	78,25	70,31	91,08	--	--	--	--
Kruisstraat (30)	71,94	75,71	83,37	87,66	93,12	90,02	83,37	75,42	96,19	--	--	--	--

Model: definitief 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
<70	--	--	--	--	--
>=70	--	--	--	--	--
eigen weg	--	--	--	--	--
eigen weg	--	--	--	--	--
eigen weg	--	--	--	--	--
eigen weg	--	--	--	--	--
Rooseveltstraat (30)	--	--	--	--	--
Kruisstraat (30)	--	--	--	--	--

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	4601	0	10:25, 8 mei 2017	-3	3	1	kavel 01	Punt	185280,97	323873,75	133,30	Relatief	1,50	4,50
	4602	0	10:25, 8 mei 2017	-9	3	2	kavel 02	Punt	185265,12	323883,73	133,11	Relatief	1,50	4,50
	4603	0	10:25, 8 mei 2017	-15	3	3	kavel 03	Punt	185242,02	323897,55	132,97	Relatief	1,50	4,50
	4604	0	10:25, 8 mei 2017	-21	3	4	kavel 04	Punt	185210,33	323916,13	132,61	Relatief	1,50	4,50
	4605	0	10:25, 8 mei 2017	-27	3	5	kavel 05	Punt	185192,95	323954,80	132,25	Relatief	1,50	4,50
	4606	0	10:25, 8 mei 2017	-33	3	6	kavel 06	Punt	185176,20	323981,07	132,91	Relatief	1,50	4,50
	4607	0	10:25, 8 mei 2017	-39	3	7	kavel 07	Punt	185170,97	323998,74	133,26	Relatief	1,50	4,50
	4608	0	10:25, 8 mei 2017	-45	3	8	kavel 08	Punt	185240,60	323927,63	132,35	Relatief	1,50	4,50
	4609	0	10:26, 8 mei 2017	-51	3	9	kavel 09	Punt	185277,95	323926,56	132,43	Relatief	1,50	4,50
	4610	0	14:32, 5 mei 2017	-57	3	10	kavel 10	Punt	185298,97	323934,83	132,38	Relatief	1,50	4,50
	4611	0	14:32, 5 mei 2017	-63	3	11	kavel 11	Punt	185309,37	323936,99	132,48	Relatief	1,50	4,50
	4612	0	14:32, 5 mei 2017	-69	3	12	kavel 12	Punt	185320,79	323944,86	132,33	Relatief	1,50	4,50
	4613	0	14:32, 5 mei 2017	-75	3	13	kavel 13	Punt	185329,01	323950,60	132,14	Relatief	1,50	4,50
	4614	0	14:33, 5 mei 2017	-81	3	14	kavel 14	Punt	185335,84	323962,92	131,80	Relatief	1,50	4,50
	4615	0	14:33, 5 mei 2017	-87	3	15	kavel 15	Punt	185344,44	323968,45	131,58	Relatief	1,50	4,50
	4616	0	14:33, 5 mei 2017	-93	3	16	kavel 16	Punt	185348,07	323979,79	131,08	Relatief	1,50	4,50
	4617	0	14:33, 5 mei 2017	-99	3	17	kavel 17	Punt	185342,42	324011,77	130,71	Relatief	1,50	4,50
	4618	0	14:33, 5 mei 2017	-105	3	18	kavel 18	Punt	185332,07	324027,24	131,05	Relatief	1,50	4,50
	4619	0	14:33, 5 mei 2017	-111	3	19	kavel 19	Punt	185319,79	324045,77	131,44	Relatief	1,50	4,50
	4620	0	14:33, 5 mei 2017	-117	3	20	kavel 20	Punt	185323,57	324001,99	131,28	Relatief	1,50	4,50
	4621	0	14:33, 5 mei 2017	-123	3	21	kavel 21	Punt	185309,76	323993,67	131,70	Relatief	1,50	4,50
	4622	0	14:34, 5 mei 2017	-129	3	22	kavel 22	Punt	185292,64	323989,87	132,20	Relatief	1,50	4,50
	4623	0	14:34, 5 mei 2017	-135	3	23	kavel 23	Punt	185274,63	323987,75	132,41	Relatief	1,50	4,50
	4624	0	14:34, 5 mei 2017	-141	3	24	kavel 24	Punt	185256,58	323985,59	132,31	Relatief	1,50	4,50
	4625	0	14:34, 5 mei 2017	-147	3	25	kavel 25	Punt	185239,33	323982,22	132,26	Relatief	1,50	4,50
	4626	0	14:34, 5 mei 2017	-153	3	26	kavel 26	Punt	185223,23	323977,33	132,27	Relatief	1,50	4,50
	4632	0	10:26, 8 mei 2017	-169	3	7a	kavel 07	Punt	185180,67	324002,99	133,23	Relatief	1,50	4,50
	4633	0	10:26, 8 mei 2017	-175	3	6a	kavel 06	Punt	185190,36	323982,55	132,76	Relatief	1,50	4,50
	4634	0	09:04, 8 mei 2017	-181	3	26a	kavel 26	Punt	185226,62	323977,07	132,22	Relatief	1,50	4,50
	4635	0	09:04, 8 mei 2017	-187	3	25a	kavel 25	Punt	185241,96	323982,27	132,25	Relatief	1,50	4,50
	4636	0	09:04, 8 mei 2017	-193	3	24a	kavel 24	Punt	185259,89	323984,88	132,32	Relatief	1,50	4,50
	4637	0	09:05, 8 mei 2017	-199	3	23a	kavel 23	Punt	185278,07	323987,37	132,37	Relatief	1,50	4,50
	4638	0	09:05, 8 mei 2017	-205	3	22a	kavel 22	Punt	185296,20	323989,68	132,10	Relatief	1,50	4,50
	4639	0	09:05, 8 mei 2017	-211	3	21a	kavel 21	Punt	185313,25	323993,07	131,59	Relatief	1,50	4,50
	4640	0	09:05, 8 mei 2017	-217	3	20a	kavel 20	Punt	185327,30	324000,86	131,16	Relatief	1,50	4,50
	4641	0	09:05, 8 mei 2017	-223	3	16a	kavel 16	Punt	185343,44	323986,12	130,85	Relatief	1,50	4,50
	4642	0	09:06, 8 mei 2017	-229	3	14a	kavel 14	Punt	185334,42	323970,95	131,63	Relatief	1,50	4,50
	4643	0	09:06, 8 mei 2017	-235	3	12a	kavel 12	Punt	185320,18	323955,81	132,12	Relatief	1,50	4,50

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja

Model: definitief 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	4644	0	09:06, 8 mei 2017	-241	3	10a	kavel 10	Punt	185301,00	323943,70	132,35	Relatief	1,50	4,50
	4645	0	10:26, 8 mei 2017	-247	3	9a	kavel 09	Punt	185279,04	323937,02	132,26	Relatief	1,50	4,50
	4646	0	10:26, 8 mei 2017	-253	3	8a	kavel 08	Punt	185242,02	323936,80	132,15	Relatief	1,50	4,50
	4647	0	10:26, 8 mei 2017	-259	3	4a	kavel 04	Punt	185211,95	323924,76	132,42	Relatief	1,50	4,50
	4648	0	10:26, 8 mei 2017	-265	3	5a	kavel 05	Punt	185206,25	323947,69	132,06	Relatief	1,50	4,50

Model: definitief 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja
	7,50	--	--	--	Ja

Model: definitief 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100420013	Nuth	1,90	134,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100420035	Nuth	7,70	131,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100417707	Nuth	5,20	132,24	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428413	Nuth	8,60	126,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100421199	Nuth	10,90	125,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078851	Nuth	3,20	129,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127079086	Nuth	5,30	131,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100424458	Nuth	7,20	128,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428683	Nuth	9,10	128,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100420279	Nuth	8,80	130,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100423981	Nuth	6,90	130,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100420335	Nuth	6,70	134,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100418455	Nuth	10,00	126,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100419746	Nuth	4,20	134,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100424585	Nuth	8,70	129,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100425686	Nuth	6,70	130,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100424006	Nuth	9,90	126,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100421974	Nuth	9,20	129,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100417272	Nuth	6,10	131,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100422011	Nuth	7,00	130,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100427406	Nuth	5,50	127,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100419155	Nuth	8,40	128,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100423561	Nuth	6,90	127,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100422531	Nuth	6,80	128,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100422538	Nuth	9,50	128,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100425224	Nuth	7,10	129,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100418595	Nuth	15,70	130,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100419872	Nuth	8,70	131,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428083	Nuth	6,10	128,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428141	Nuth	2,80	130,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100422600	Nuth	12,00	84,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100426906	Nuth	9,50	132,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100427468	Nuth	6,70	128,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100419958	Nuth	9,00	127,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100424744	Nuth	3,10	126,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100419988	Nuth	8,90	130,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100420578	Nuth	7,00	132,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100417451	Nuth	3,20	131,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100425350	Nuth	8,20	128,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100419346	Nuth	9,50	130,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428531	Nuth	8,00	130,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428490	Nuth	10,00	129,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100420044	Nuth	6,50	129,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100424247	Nuth	11,10	128,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428609	Nuth	5,00	132,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428617	Nuth	2,90	131,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428654	Nuth	8,50	128,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100417551	Nuth	10,10	134,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100423252	Nuth	6,70	130,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428910	Nuth	8,90	130,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100426047	Nuth	9,40	127,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428954	Nuth	13,30	125,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100418889	Nuth	9,00	125,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100422820	Nuth	9,40	132,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100421314	Nuth	9,20	127,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100420150	Nuth	9,20	131,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100423838	Nuth	8,80	133,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100429093	Nuth	8,50	132,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100427705	Nuth	8,80	131,18	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100418304	Nuth	7,50	132,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100418923	Nuth	9,30	132,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100429357	Nuth	7,00	130,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100432627	Nuth	8,90	130,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100436179	Nuth	7,00	132,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100442265	Nuth	9,20	132,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100440661	Nuth	3,50	130,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100440676	Nuth	8,70	132,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100442811	Nuth	2,60	132,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448932	Nuth	10,00	130,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100447548	Nuth	15,00	127,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100449426	Nuth	7,60	130,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100452232	Nuth	9,20	133,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100453644	Nuth	6,20	130,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100433253	Nuth	6,90	127,37	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100450579	Nuth	7,10	131,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100435746	Nuth	8,50	126,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100448523	Nuth	6,10	126,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100446059	Nuth	7,20	131,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100454052	Nuth	9,30	131,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100452285	Nuth	10,10	129,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100434804	Nuth	7,00	129,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100442915	Nuth	9,70	130,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100442927	Nuth	9,20	131,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100439768	Nuth	7,80	133,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448065	Nuth	6,60	130,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100444447	Nuth	2,60	126,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100449522	Nuth	5,50	131,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100450636	Nuth	7,70	133,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448556	Nuth	9,30	130,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100434818	Nuth	9,60	126,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100432841	Nuth	7,70	131,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100436360	Nuth	7,70	130,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100439792	Nuth	9,10	128,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100451080	Nuth	12,10	125,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100432861	Nuth	5,20	129,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100431191	Nuth	7,10	132,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100437885	Nuth	6,40	128,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100443484	Nuth	10,10	128,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100443492	Nuth	8,90	130,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100443994	Nuth	8,60	126,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100445564	Nuth	9,80	128,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448124	Nuth	6,50	125,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100454137	Nuth	8,90	133,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100431257	Nuth	6,90	129,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100432301	Nuth	8,40	129,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100437444	Nuth	9,10	130,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100444526	Nuth	8,60	126,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100450144	Nuth	10,70	134,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100430117	Nuth	8,30	132,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100436969	Nuth	6,70	130,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100435924	Nuth	7,10	129,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100439361	Nuth	6,80	133,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100439881	Nuth	13,40	131,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100444046	Nuth	8,90	133,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100430709	Nuth	9,00	131,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100438890	Nuth	8,40	130,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100443068	Nuth	7,00	130,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448216	Nuth	8,70	127,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448708	Nuth	5,70	129,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448709	Nuth	5,40	129,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100453433	Nuth	7,00	131,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100452953	Nuth	5,40	131,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100431361	Nuth	9,70	130,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100439447	Nuth	8,40	128,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100437010	Nuth	9,20	133,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100446805	Nuth	6,20	131,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100430783	Nuth	4,60	129,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100433549	Nuth	8,00	130,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100436028	Nuth	9,40	125,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100442105	Nuth	5,00	129,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100440999	Nuth	9,00	125,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100441000	Nuth	7,00	127,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100444128	Nuth	8,90	130,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100444142	Nuth	7,10	133,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448273	Nuth	9,20	125,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448274	Nuth	6,90	128,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100437093	Nuth	3,70	63,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100452539	Nuth	5,10	134,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100430301	Nuth	7,60	131,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100433096	Nuth	10,00	126,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100436626	Nuth	6,70	129,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100440562	Nuth	2,40	129,96	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100442183	Nuth	8,40	132,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100449278	Nuth	10,40	131,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100453080	Nuth	7,00	133,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100434590	Nuth	7,00	126,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100434600	Nuth	9,50	126,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100436124	Nuth	9,90	133,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100443242	Nuth	8,80	128,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100441636	Nuth	8,00	130,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100441661	Nuth	8,60	129,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448361	Nuth	9,30	134,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100447422	Nuth	7,80	129,02	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100449841	Nuth	4,90	130,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100439081	Nuth	8,60	131,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100446952	Nuth	5,90	129,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100445362	Nuth	9,20	128,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448898	Nuth	6,50	125,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697380	Nuth	9,30	131,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697381	Nuth	9,40	131,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697418	Nuth	4,30	134,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704679	Nuth	9,50	133,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704666	Nuth	9,40	128,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704667	Nuth	9,10	129,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704668	Nuth	6,80	130,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704670	Nuth	7,70	131,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697419	Nuth	8,10	133,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697422	Nuth	8,70	132,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697423	Nuth	8,90	132,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697424	Nuth	8,10	131,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697425	Nuth	9,10	132,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697427	Nuth	8,50	131,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697428	Nuth	3,20	131,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697429	Nuth	8,70	131,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697430	Nuth	8,90	130,89	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697431	Nuth	7,30	133,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697432	Nuth	4,20	133,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703208	Nuth	5,80	130,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703210	Nuth	9,80	129,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703211	Nuth	10,30	129,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703212	Nuth	4,50	129,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703213	Nuth	8,00	129,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703216	Nuth	8,80	126,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703223	Nuth	12,40	87,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703203	Nuth	7,00	130,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703204	Nuth	7,10	130,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703225	Nuth	9,70	130,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703226	Nuth	8,90	76,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117702501	Nuth	9,40	130,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117702502	Nuth	2,80	129,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
117698147	Nuth	10,10	131,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117698148	Nuth	7,40	130,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117698149	Nuth	6,40	132,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117698150	Nuth	6,60	132,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704654	Nuth	4,50	134,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704655	Nuth	8,80	131,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704656	Nuth	10,90	134,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117707534	Nuth	9,80	125,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117707535	Nuth	8,00	128,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117705347	Nuth	9,40	134,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117705349	Nuth	11,30	134,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117705350	Nuth	3,20	132,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117705351	Nuth	6,10	132,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117705352	Nuth	10,10	131,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117705353	Nuth	9,10	127,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117705356	Nuth	1,40	134,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117705358	Nuth	10,40	133,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117724509	Nuth	3,80	130,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708216	Nuth	4,00	128,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708217	Nuth	8,70	126,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708218	Nuth	5,90	125,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708219	Nuth	3,90	125,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708221	Nuth	8,70	125,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708223	Nuth	9,20	129,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708224	Nuth	8,50	130,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708227	Nuth	1,00	131,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708228	Nuth	9,30	132,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708229	Nuth	8,10	133,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708230	Nuth	5,30	132,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708231	Nuth	8,30	131,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100420194	Nuth	8,70	129,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100417922	Nuth	7,30	126,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100418027	Nuth	7,40	129,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100418165	Nuth	5,50	129,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100421147	Nuth	9,50	127,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100421231	Nuth	9,80	131,41	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100417177	Nuth	6,90	127,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100419731	Nuth	9,70	125,48	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100425469	Nuth	6,50	126,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100422651	Nuth	9,80	126,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100422710	Nuth	8,60	133,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100423124	Nuth	8,40	134,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100423175	Nuth	2,60	126,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100425876	Nuth	10,80	129,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100426155	Nuth	9,60	131,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100419192	Nuth	9,70	127,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100424901	Nuth	11,20	127,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428292	Nuth	8,90	130,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100423665	Nuth	15,40	130,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100424056	Nuth	9,80	132,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100424520	Nuth	8,70	133,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100431827	Nuth	8,30	130,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100432608	Nuth	6,80	128,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100429424	Nuth	9,70	129,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100434045	Nuth	8,60	131,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100434958	Nuth	9,10	127,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100435664	Nuth	9,10	131,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100438647	Nuth	14,50	131,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100439545	Nuth	10,60	132,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100439552	Nuth	8,30	125,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100443481	Nuth	8,60	127,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100443616	Nuth	8,20	123,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100437201	Nuth	12,50	128,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100443390	Nuth	9,60	130,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100445504	Nuth	12,80	129,04	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100445774	Nuth	9,00	134,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100445837	Nuth	9,10	130,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448595	Nuth	8,70	128,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448596	Nuth	10,80	130,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100449074	Nuth	9,60	130,73	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100449520	Nuth	8,90	126,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100441901	Nuth	9,50	128,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100442152	Nuth	10,70	130,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100449952	Nuth	9,80	127,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100453178	Nuth	7,70	126,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100446630	Nuth	4,80	135,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
117705354	Nuth	12,00	129,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117705355	Nuth	12,30	129,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697426	Nuth	9,20	132,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697449	Nuth	9,90	133,08	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117698152	Nuth	10,30	130,45	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708220	Nuth	8,40	118,65	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708222	Nuth	8,60	125,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708225	Nuth	9,20	131,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704678	Nuth	10,00	133,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117705348	Nuth	9,40	134,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703205	Nuth	7,20	130,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703206	Nuth	8,00	128,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703207	Nuth	7,20	129,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703209	Nuth	6,50	128,86	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703214	Nuth	8,20	127,51	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703215	Nuth	10,60	127,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117703224	Nuth	7,40	129,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147302	Nuth	8,40	131,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147473	Nuth	2,60	134,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147475	Nuth	8,80	126,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147476	Nuth	8,40	128,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147659	Nuth	8,90	126,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147660	Nuth	8,90	127,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147544	Nuth	6,90	133,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147545	Nuth	9,70	125,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147546	Nuth	5,00	132,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147547	Nuth	9,20	132,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147548	Nuth	10,60	134,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147550	Nuth	6,70	130,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147661	Nuth	6,50	133,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147662	Nuth	8,40	132,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147760	Nuth	8,70	126,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147609	Nuth	9,40	126,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147611	Nuth	3,90	128,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147612	Nuth	6,40	129,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100419883	Nuth	8,50	127,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100420521	Nuth	7,90	127,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100421188	Nuth	8,90	129,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100434929	Nuth	6,70	125,78	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100435496	Nuth	10,20	126,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100437271	Nuth	6,60	125,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100423189	Nuth	8,70	128,69	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100424375	Nuth	7,00	131,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100426371	Nuth	6,50	125,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100428812	Nuth	4,60	129,34	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100440454	Nuth	8,10	132,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100443023	Nuth	9,20	132,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100445996	Nuth	8,90	133,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100447336	Nuth	6,00	131,83	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100421807	Nuth	9,30	128,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100422214	Nuth	14,30	128,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100422872	Nuth	8,50	127,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100431950	Nuth	4,20	133,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123879521	Nuth	7,30	131,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123879533	Nuth	9,20	128,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123879543	Nuth	7,70	126,98	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100454347	Nuth	16,10	128,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704669	Nuth	9,10	130,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123879553	Nuth	8,70	128,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123879599	Nuth	6,70	130,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147761	Nuth	6,20	130,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100440722	Nuth	11,90	129,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100443123	Nuth	5,00	133,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100444866	Nuth	15,80	127,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100444954	Nuth	11,50	68,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100424669	Nuth	9,30	127,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100425238	Nuth	10,50	130,03	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100426697	Nuth	5,40	126,95	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100427579	Nuth	3,10	125,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100452808	Nuth	9,20	129,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100450055	Nuth	8,80	127,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100451596	Nuth	16,90	129,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704671	Nuth	11,60	131,06	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100447014	Nuth	8,10	126,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100447325	Nuth	7,40	128,90	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078943	Nuth	12,00	127,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
127078948	Nuth	1,30	133,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448976	Nuth	11,50	129,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078916	Nuth	5,50	130,91	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100454279	Nuth	13,70	135,43	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127079052	Nuth	2,60	132,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078843	Nuth	13,30	116,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078846	Nuth	8,60	131,11	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078850	Nuth	6,10	129,60	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078887	Nuth	2,20	131,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078983	Nuth	9,50	129,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078984	Nuth	9,70	127,97	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127079017	Nuth	12,40	126,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127079021	Nuth	5,10	127,74	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127079080	Nuth	5,50	131,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127079081	Nuth	9,90	130,87	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127079085	Nuth	1,90	130,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117698151	Nuth	9,80	132,66	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117708226	Nuth	9,40	131,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100420237	Nuth	8,20	132,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100418398	Nuth	6,20	131,21	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100419166	Nuth	8,40	131,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100421155	Nuth	3,50	133,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100422262	Nuth	6,80	131,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100442794	Nuth	3,10	133,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100441738	Nuth	6,30	131,49	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100445939	Nuth	6,20	132,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100438197	Nuth	12,20	133,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100451775	Nuth	7,70	131,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100429925	Nuth	6,00	132,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100453669	Nuth	9,00	122,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100431698	Nuth	14,50	133,23	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100439249	Nuth	11,00	131,33	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100430010	Nuth	6,00	132,54	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100435862	Nuth	5,70	132,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100442461	Nuth	8,60	131,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448117	Nuth	6,40	132,70	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100433430	Nuth	9,60	131,85	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100449108	Nuth	7,20	131,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100443636	Nuth	7,40	133,52	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100440463	Nuth	10,10	133,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100442626	Nuth	15,10	133,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100445222	Nuth	8,40	131,76	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100443141	Nuth	10,40	127,28	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100442656	Nuth	16,10	132,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100446401	Nuth	9,20	133,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100444815	Nuth	15,40	132,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117700454	Nuth	12,20	131,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704675	Nuth	8,20	132,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704676	Nuth	4,90	124,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704672	Nuth	10,00	126,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704673	Nuth	4,10	132,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704674	Nuth	8,90	131,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697420	Nuth	9,70	133,05	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117697421	Nuth	9,10	132,31	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117698947	Nuth	6,40	122,17	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100425252	Nuth	9,30	131,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100418869	Nuth	8,50	131,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100424726	Nuth	8,50	131,84	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100432293	Nuth	6,50	133,10	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100439259	Nuth	10,70	126,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100433119	Nuth	4,70	132,92	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100448856	Nuth	11,30	132,71	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117704677	Nuth	10,00	132,19	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117700455	Nuth	9,90	131,61	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147377	Nuth	9,60	131,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120147477	Nuth	10,90	131,22	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100441713	Nuth	8,60	132,39	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100427784	Nuth	8,50	131,27	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100452717	Nuth	9,60	132,68	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100431381	Nuth	11,40	135,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078944	Nuth	4,20	132,01	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078812	Nuth	9,50	133,79	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078819	Nuth	7,20	133,72	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127079020	Nuth	10,70	130,46	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127079022	Nuth	3,90	131,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127078843	Nuth	13,30	116,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
127078843	Nuth	13,30	114,81	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	133,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,99	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,47	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	133,09	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	133,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,12	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,26	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,25	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	131,32	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	130,58	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	130,57	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	130,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	131,40	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	131,38	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	131,80	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,29	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,56	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,53	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nw		8,00	132,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Kern Schimmert

Econsultancy
4190.004

Model: definitief 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
	1	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185077,75	323464,15	185034,33	323423,82	135,33
	2	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185004,59	324132,65	185027,61	324144,62	131,54
	3	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185004,59	324132,65	185027,61	324144,62	131,54
	4	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185027,61	324144,62	185041,83	324149,99	132,92
	5	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185033,13	324411,14	185132,65	324368,63	127,45
	6	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185033,74	324024,23	185104,41	324074,37	134,26
	7	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185085,43	323982,78	185033,74	324024,23	133,87
	8	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185041,83	324149,99	185279,88	323864,35	133,43
	9	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185041,83	324149,99	185104,41	324074,37	133,43
	10	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185042,53	323946,78	185075,45	323978,10	132,55
	11	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185042,53	323946,78	185075,45	323978,10	132,55
	12	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185075,45	323978,10	185042,53	323946,78	133,94
	13	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185050,87	324236,62	185082,20	324239,29	134,60
	14	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185050,87	324236,62	185082,20	324239,29	134,60
	15	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185055,24	323747,56	185077,75	323464,15	131,75
	16	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185199,01	323807,76	185061,91	323738,04	133,30
	17	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185061,91	323738,04	185262,66	323860,98	131,87
	18	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185082,91	323604,33	185061,91	323738,04	134,16
	19	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185065,68	324538,81	185066,45	324523,35	125,87
	20	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185121,93	324571,03	185186,58	324503,34	125,57
	21	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185175,19	324447,70	185066,45	324523,35	130,83
	22	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185066,45	324523,35	185186,58	324503,34	126,47
	23	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185082,20	324239,29	185191,32	324252,84	134,48
	24	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185142,75	323643,55	185082,91	323604,33	135,71
	25	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185208,72	323561,92	185082,91	323604,33	134,33
	26	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185293,67	324173,25	185085,43	323982,78	131,26
	27	0	12:25, 5 mei 2017			Polylijn	185279,88	323864,35	185193,34	323915,46	133,44
	28	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185098,63	323431,94	185170,46	323528,63	135,62
	29	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185099,51	323384,04	185098,63	323431,94	136,85
	30	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185098,63	323431,94	185349,45	323451,42	135,62
	31	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185104,41	324074,37	185293,67	324173,25	135,44
	32	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185172,30	324299,96	185132,65	324368,63	133,78
	33	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185132,65	324368,63	185247,84	324213,52	131,31
	34	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185142,75	323643,55	185217,74	323756,95	135,71
	35	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185166,54	323613,94	185142,75	323643,55	136,00
	36	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185180,58	323625,30	185166,54	323613,94	135,77
	37	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185166,54	323613,94	185208,72	323561,92	136,00
	38	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185170,46	323528,63	185175,65	323532,78	134,83

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	138,01	--	136,26	138,01	3	59,26	59,32	20,92	38,34
	132,92	--	131,61	132,92	5	26,04	26,08	2,18	10,38
	132,92	--	132,92	135,65	12	161,06	161,34	2,00	67,14
	133,43	--	133,29	133,43	3	15,21	15,22	5,78	9,43
	131,31	--	127,91	131,31	5	108,26	108,33	9,46	43,51
	135,44	--	134,83	135,44	6	98,26	98,33	2,62	63,83
	134,26	--	134,05	134,38	5	66,36	66,36	12,20	23,54
	133,44	--	127,06	134,18	40	947,72	947,88	3,64	91,24
	135,44	--	134,27	135,44	8	121,35	121,41	3,39	40,99
	133,94	--	133,83	133,94	3	45,72	45,75	13,80	31,93
	133,94	--	132,93	134,45	7	145,52	145,55	8,40	34,88
	132,55	--	131,52	133,88	18	336,88	336,90	1,24	75,40
	134,48	--	134,48	134,48	2	31,44	31,44	31,44	31,44
	134,48	--	133,67	134,48	6	124,80	124,81	10,27	48,76
	135,33	--	132,02	135,33	15	293,86	293,89	2,56	46,90
	131,87	--	131,87	133,30	4	161,70	161,71	8,36	96,85
	133,11	--	131,34	133,11	19	345,87	345,89	1,54	66,18
	131,87	--	131,87	134,07	7	135,47	135,49	9,03	33,70
	126,47	--	126,47	126,47	2	15,48	15,50	15,48	15,48
	129,02	--	125,72	129,02	7	95,43	95,49	4,93	30,77
	126,47	--	126,47	130,29	12	225,30	225,39	2,05	38,90
	129,02	--	126,92	129,02	4	121,80	121,83	33,63	48,72
	134,87	--	133,40	135,27	17	329,06	329,10	2,39	66,62
	134,16	--	134,16	134,16	2	71,55	71,57	71,55	71,55
	134,16	--	134,12	134,99	11	255,83	255,84	1,04	55,58
	133,87	--	130,58	133,96	7	464,02	464,06	17,20	166,26
	132,66	--	132,66	133,33	4	100,55	100,55	11,85	45,56
	134,83	--	134,83	135,29	8	132,34	132,35	1,74	60,81
	135,62	--	135,62	136,73	5	47,93	47,95	10,49	12,66
	135,91	--	134,64	138,71	12	348,04	348,50	4,63	118,30
	131,26	--	131,26	135,72	8	287,88	287,95	13,74	85,41
	131,31	--	131,31	133,72	12	136,03	136,19	2,92	53,87
	132,57	--	130,97	132,61	16	309,73	309,78	4,26	93,56
	134,65	--	134,65	135,69	8	186,70	186,70	2,92	107,85
	135,71	--	135,71	135,71	2	37,98	37,98	37,98	37,98
	136,00	--	136,00	136,00	2	18,06	18,06	18,06	18,06
	134,33	--	134,33	134,37	3	66,99	67,01	3,08	63,90
	134,66	--	134,66	134,66	2	6,64	6,65	6,64	6,64

Kern Schimmert

Econsultancy
4190.004

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
	39	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185217,98	323483,47	185170,46	323528,63	135,52
	40	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185178,20	324300,02	185172,30	324299,96	133,94
	41	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185172,30	324299,96	185178,20	324300,02	133,78
	42	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185175,19	324447,70	185186,58	324503,34	130,83
	43	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185230,27	324418,31	185175,19	324447,70	131,08
	44	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185175,65	323532,78	185186,74	323540,86	134,66
	45	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185175,65	323532,78	185213,31	323489,65	134,66
	46	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185214,87	324306,54	185178,20	324300,02	134,33
	47	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185178,20	324300,02	185214,87	324306,54	133,94
	48	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185191,32	324252,84	185178,20	324300,02	134,87
	49	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185204,59	323641,40	185180,58	323625,30	135,70
	50	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185212,57	323564,55	185180,58	323625,30	134,31
	51	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185186,58	324503,34	185238,69	324450,52	129,02
	52	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185186,74	323540,86	185582,13	323455,09	134,46
	53	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185213,31	323489,65	185186,74	323540,86	135,54
	54	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185234,62	324208,95	185191,32	324252,84	132,66
	55	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185262,66	323860,98	185199,01	323807,76	133,11
	56	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185199,01	323807,76	185217,74	323756,95	133,30
	57	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185294,01	323623,84	185204,59	323641,40	132,76
	58	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185268,11	323602,71	185204,59	323641,40	133,42
	59	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185212,57	323564,55	185208,72	323561,92	134,31
	60	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185268,11	323602,71	185212,57	323564,55	133,42
	61	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185213,31	323489,65	185217,98	323483,47	135,54
	62	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185214,87	324306,54	185238,21	324240,70	134,33
	63	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185238,21	324240,70	185214,87	324306,54	134,47
	64	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185217,74	323756,95	185283,06	323728,22	134,65
	65	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185217,98	323483,47	185228,43	323492,01	135,52
	66	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185228,43	323492,01	185249,97	323555,20	133,47
	67	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185249,97	323555,20	185228,43	323492,01	133,15
	68	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185230,27	324418,31	185238,69	324450,52	131,08
	69	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185291,04	324394,89	185230,27	324418,31	130,69
	70	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185247,84	324213,52	185234,62	324208,95	132,57
	71	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185247,59	324214,21	185238,21	324240,70	133,09
	72	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185238,21	324240,70	185247,59	324214,21	134,47
	73	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185238,69	324450,52	185291,04	324394,89	131,46
	74	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185247,59	324214,21	185247,84	324213,52	133,09
	75	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185249,97	323555,20	185362,74	323650,57	133,15
	76	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185262,66	323860,98	185329,00	323657,87	133,11

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	134,83	--	134,83	136,46	11	321,03	321,05	2,81	64,70
	133,78	--	133,78	133,80	3	5,89	5,90	0,91	4,99
	133,94	--	133,94	133,94	2	5,89	5,90	5,89	5,89
	129,02	--	129,02	129,02	2	56,79	56,82	56,79	56,79
	130,83	--	130,83	132,15	5	76,05	76,09	4,57	34,68
	134,46	--	134,46	134,46	2	13,73	13,73	13,73	13,73
	135,54	--	135,54	135,54	2	57,25	57,26	57,25	57,25
	133,94	--	133,94	134,23	3	37,25	37,26	16,68	20,57
	134,33	--	134,33	134,33	2	37,25	37,26	37,25	37,25
	133,94	--	133,94	133,94	2	48,98	48,99	48,98	48,98
	135,77	--	135,72	135,79	7	29,92	29,92	1,66	10,25
	135,77	--	134,54	135,77	6	80,54	80,56	1,68	53,97
	131,46	--	130,58	131,46	3	74,20	74,24	34,40	39,80
	132,53	--	131,42	134,21	21	603,43	603,45	0,47	123,09
	134,46	--	133,27	134,46	4	68,80	69,07	8,26	48,41
	134,87	--	134,47	134,87	5	83,79	83,83	13,45	38,60
	133,30	--	133,30	133,84	5	94,34	94,35	11,18	31,37
	134,65	--	134,07	134,65	6	66,86	66,88	4,56	32,73
	135,70	--	132,90	135,70	7	196,32	196,35	3,02	58,66
	135,70	--	133,62	135,70	20	297,42	297,45	2,25	33,47
	134,33	--	134,33	134,33	2	4,67	4,67	4,67	4,67
	134,31	--	134,03	134,35	6	67,38	67,39	1,69	24,54
	135,52	--	135,52	135,52	2	7,75	7,75	7,75	7,75
	134,47	--	134,47	134,47	2	69,85	69,85	69,85	69,85
	134,33	--	134,33	134,44	3	69,85	69,85	6,84	63,01
	134,72	--	134,62	134,91	7	98,29	98,29	5,52	27,22
	133,47	--	133,47	133,47	2	13,49	13,65	13,49	13,49
	133,15	--	133,11	133,18	6	91,96	91,97	7,03	39,52
	133,47	--	132,88	133,47	11	376,98	376,98	1,15	63,13
	131,46	--	131,46	131,46	2	33,29	33,30	33,29	33,29
	131,08	--	130,78	131,08	5	75,38	75,38	4,05	49,19
	132,66	--	132,59	132,66	3	13,98	13,98	5,99	8,00
	134,47	--	134,47	134,50	3	28,11	28,15	3,34	24,77
	133,09	--	133,09	133,09	2	28,11	28,14	28,11	28,11
	130,69	--	130,69	131,10	3	76,38	76,39	24,63	51,75
	132,57	--	132,57	132,57	2	0,73	0,90	0,73	0,73
	131,53	--	131,53	133,58	8	169,75	169,77	6,24	57,00
	132,25	--	131,73	133,47	12	281,93	281,95	2,75	68,41

Kern Schimmert

Econsultancy
4190.004

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
	77	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185294,01	323623,84	185268,11	323602,71	132,76
	78	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185279,88	323864,35	185399,76	324025,37	133,44
	79	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185294,37	323698,20	185283,06	323728,22	134,24
	80	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185283,06	323728,22	185294,37	323698,20	134,72
	81	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185384,76	324085,25	185293,67	324173,25	130,16
	82	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185329,00	323657,87	185294,01	323623,84	132,25
	83	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185294,37	323698,20	185329,00	323657,87	134,24
	84	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185349,45	323451,42	185393,93	323500,34	135,91
	85	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185411,54	323369,99	185349,45	323451,42	137,79
	86	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185362,74	323650,57	185407,12	323533,00	131,53
	87	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185407,12	323533,00	185362,74	323650,57	131,64
	88	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185377,52	324427,07	185405,43	324452,44	127,49
	89	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185656,28	324421,95	185377,52	324427,07	127,70
	90	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185405,43	324452,44	185377,52	324427,07	126,92
	91	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185399,76	324025,37	185384,76	324085,25	128,87
	92	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185399,76	324025,37	185384,76	324085,25	128,87
	93	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185389,18	324291,79	185410,49	324243,95	130,35
	94	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185410,49	324243,95	185389,18	324291,79	129,19
	95	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185410,49	324243,95	185389,18	324291,79	129,19
	96	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185455,98	324506,59	185390,82	324452,48	125,55
	97	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185427,16	324519,90	185390,82	324452,48	126,11
	98	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185407,12	323533,00	185393,93	323500,34	131,64
	99	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185393,93	323500,34	185511,24	323411,26	133,33
	100	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185405,43	324452,44	185423,02	324454,14	126,92
	101	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185423,02	324454,14	185433,25	324456,25	126,51
	102	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185449,83	324456,64	185423,02	324454,14	126,84
	103	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185427,16	324519,90	185468,24	324530,04	126,11
	104	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185455,98	324506,59	185427,16	324519,90	125,55
	105	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185433,25	324456,25	185449,83	324456,64	126,26
	106	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185433,25	324456,25	185456,28	324493,76	126,26
	107	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185449,83	324456,64	185656,28	324421,95	126,84
	108	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185468,24	324530,04	185455,98	324506,59	125,19
	109	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185456,28	324493,76	185614,66	324522,96	125,67
	110	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185456,28	324493,76	185469,79	324519,46	125,67
	111	0	12:28, 5 mei 2017			Polylijn	185519,44	323402,68	185519,81	323402,29	134,76
	112	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185488,35	324565,82	185468,24	324530,04	125,00
	113	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185469,79	324519,46	185495,04	324565,09	125,33
	114	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185476,96	323778,06	185499,10	323797,69	130,59

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	133,42	--	132,88	133,42	4	33,45	33,46	7,02	18,04
	128,87	--	128,87	132,86	13	262,18	262,26	2,94	70,78
	134,72	--	134,22	134,72	14	91,92	91,92	1,50	26,62
	134,24	--	134,24	134,71	3	40,77	40,78	10,75	30,02
	131,26	--	130,37	131,26	5	155,12	155,13	2,51	117,47
	132,76	--	132,72	132,76	3	48,81	48,81	2,28	46,53
	132,25	--	132,19	132,25	4	53,22	53,26	0,88	50,98
	133,33	--	133,33	134,83	4	66,11	66,17	5,21	38,17
	135,91	--	135,91	138,38	9	124,01	124,08	1,65	43,02
	131,64	--	131,07	131,64	6	169,19	169,20	7,15	70,90
	131,53	--	131,40	131,93	15	223,77	223,79	0,57	56,37
	126,92	--	126,92	127,27	8	39,98	39,98	1,30	17,89
	127,49	--	127,49	130,71	24	414,76	414,84	1,33	72,49
	127,49	--	127,49	130,29	6	137,87	138,05	12,76	68,26
	130,16	--	128,27	130,16	10	225,52	225,56	3,72	67,44
	130,16	--	130,16	130,16	2	61,73	61,74	61,73	61,73
	129,19	--	127,91	130,32	17	222,83	222,87	0,48	65,06
	130,35	--	129,41	130,92	12	161,94	161,96	0,66	68,02
	130,35	--	130,35	130,35	2	52,37	52,39	52,37	52,37
	127,15	--	125,49	127,15	15	95,70	95,72	1,45	25,01
	127,15	--	127,15	127,15	2	76,60	76,60	76,60	76,60
	133,33	--	132,91	133,33	3	46,70	46,74	13,20	33,50
	135,31	--	132,93	135,56	14	295,91	295,95	5,06	74,13
	126,51	--	126,51	126,84	4	17,68	17,68	3,64	8,78
	126,26	--	126,26	126,49	5	10,52	10,53	0,80	4,75
	126,51	--	126,51	129,32	6	117,91	118,04	5,65	43,14
	125,19	--	125,19	125,84	3	58,79	58,80	27,43	31,36
	126,11	--	126,11	126,11	2	31,74	31,75	31,74	31,74
	126,84	--	126,84	126,84	2	16,59	16,60	16,59	16,59
	125,67	--	125,67	126,24	6	45,42	45,43	3,51	27,04
	127,70	--	127,70	130,78	18	403,63	403,85	1,78	71,93
	125,55	--	125,55	125,55	2	26,46	26,46	26,46	26,46
	129,22	--	126,48	129,29	4	163,62	163,68	2,41	89,78
	125,33	--	125,33	125,61	3	29,03	29,03	6,31	22,72
	134,74	--	134,74	134,74	2	0,54	0,54	0,54	0,54
	125,19	--	125,19	125,20	3	41,06	41,07	19,47	21,59
	124,78	--	124,78	125,27	5	52,16	52,16	2,83	27,01
	130,84	--	130,84	130,93	3	34,67	34,67	6,30	28,36

Kern Schimmert

Econsultancy
4190.004

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
	115	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185559,85	323524,10	185476,96	323778,06	132,22
	116	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185476,96	323778,06	185633,10	323687,26	130,59
	117	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185539,82	323842,87	185499,10	323797,69	132,57
	118	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185499,10	323797,69	185539,82	323842,87	130,84
	119	0	12:28, 5 mei 2017			Polylijn	185519,44	323402,68	185515,77	323398,91	134,76
	120	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185511,24	323411,26	185519,44	323402,68	135,31
	121	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185539,82	323842,87	185595,17	323876,00	132,57
	122	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185590,06	323545,53	185559,85	323524,10	133,14
	123	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185590,06	323545,53	185559,85	323524,10	133,14
	124	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185725,49	323659,07	185667,80	323536,60	132,32
	125	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185629,22	323917,89	185595,17	323876,00	133,38
	126	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185595,17	323876,00	185629,22	323917,89	133,74
	127	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185600,73	323947,76	185680,56	323966,68	133,44
	128	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185600,73	323947,76	185867,98	324130,08	133,44
	129	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185660,16	323909,80	185600,73	323947,76	132,93
	130	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185609,81	323875,90	185662,09	323881,35	133,38
	131	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185633,10	323687,26	185609,81	323875,90	132,79
	132	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185643,65	323858,29	185609,81	323875,90	131,81
	133	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185629,22	323917,89	185703,00	323879,38	133,38
	134	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185633,10	323687,26	185662,35	323697,84	132,79
	135	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185662,09	323881,35	185643,65	323858,29	132,45
	136	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185691,35	323742,80	185643,65	323858,29	132,41
	137	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185675,60	324432,50	185656,28	324421,95	127,44
	138	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185672,31	323918,91	185660,16	323909,80	132,71
	139	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185662,09	323881,35	185703,00	323879,38	132,45
	140	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185691,35	323742,80	185662,35	323697,84	132,41
	141	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185662,35	323697,84	185725,49	323659,07	132,64
	142	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185702,24	323980,47	185672,31	323918,91	132,51
	143	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185672,31	323918,91	185680,56	323966,68	132,71
	144	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185683,63	324436,88	185675,60	324432,50	127,35
	145	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185675,60	324432,50	185667,62	324456,87	127,44
	146	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185680,56	323966,68	185694,21	323985,07	133,09
	147	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185732,13	323681,30	185691,35	323742,80	131,91
	148	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185694,21	323985,07	185702,24	323980,47	132,79
	149	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185694,21	323985,07	185702,24	323980,47	132,79
	150	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185703,00	323879,38	185732,13	323681,30	131,44
	151	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185732,13	323681,30	185725,49	323659,07	131,91
	152	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185798,97	323915,54	185873,98	324109,07	129,37

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	130,59	--	129,89	133,40	45	795,99	796,08	0,46	91,58
	132,79	--	129,89	132,80	22	461,68	461,74	3,45	85,15
	130,84	--	130,84	132,41	5	69,06	69,09	5,71	30,03
	132,57	--	130,87	132,57	13	128,55	128,57	0,75	48,53
	134,82	--	134,82	134,82	2	5,26	5,26	5,26	5,26
	134,76	--	134,76	134,76	2	11,87	11,88	11,87	11,87
	133,74	--	133,37	133,74	7	85,43	85,46	3,28	38,02
	132,22	--	132,22	132,22	2	37,04	37,05	37,04	37,04
	132,22	--	132,22	133,33	7	81,09	81,11	3,29	26,02
	133,82	--	132,32	133,90	10	137,52	137,53	3,17	43,22
	133,74	--	133,74	133,74	2	53,98	53,98	53,98	53,98
	133,38	--	133,19	133,72	10	189,89	189,89	5,93	46,33
	133,09	--	133,09	133,73	3	104,77	104,77	39,96	64,81
	128,74	--	125,49	133,25	39	705,84	706,07	1,55	66,39
	133,44	--	132,99	133,51	6	71,15	71,16	3,84	25,43
	132,45	--	132,45	133,30	3	69,15	69,16	32,79	36,36
	133,38	--	131,40	133,38	4	261,80	261,84	25,88	130,59
	133,38	--	133,38	133,38	2	38,16	38,19	38,16	38,16
	131,44	--	131,44	133,25	7	83,28	83,31	1,24	32,91
	132,64	--	132,37	132,64	4	41,68	41,68	8,44	16,72
	131,81	--	131,81	131,81	2	29,52	29,53	29,52	29,52
	131,81	--	131,81	132,87	6	168,85	168,86	22,61	52,29
	127,70	--	127,70	127,70	2	22,01	22,01	22,01	22,01
	132,93	--	132,93	132,93	2	15,19	15,19	15,19	15,19
	131,44	--	131,44	132,05	3	54,65	54,67	20,11	34,54
	132,64	--	132,64	132,64	2	53,50	53,50	53,50	53,50
	132,32	--	132,32	132,74	3	74,42	74,42	12,11	62,31
	132,71	--	132,71	132,97	6	76,78	76,78	2,92	30,88
	133,09	--	133,09	133,27	5	65,03	65,03	6,24	27,47
	127,44	--	127,44	127,44	2	9,14	9,15	9,14	9,14
	129,00	--	128,19	129,00	3	25,64	25,74	3,26	22,38
	132,79	--	132,79	132,79	2	22,90	22,91	22,90	22,90
	132,41	--	132,30	132,50	5	96,31	96,31	18,41	34,34
	132,51	--	129,69	133,18	18	420,06	420,15	1,95	58,18
	132,51	--	132,51	132,51	2	9,26	9,26	9,26	9,26
	131,91	--	130,32	131,91	20	241,56	241,58	0,87	61,79
	132,32	--	132,32	132,32	2	23,20	23,21	23,20	23,20
	128,69	--	128,62	129,12	9	207,85	207,86	5,66	43,93

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
	153	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185707,67	323574,53	185798,97	323915,54	133,51
	154	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185798,97	323915,54	185852,45	323891,02	129,37
	155	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185852,45	323891,02	185864,46	323910,05	131,12
	156	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185870,47	323852,08	185852,45	323891,02	132,23
	157	0	12:28, 5 mei 2017			Polylijn	185852,45	323891,02	185880,06	323878,36	131,12
	158	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185834,91	323766,93	185846,47	323794,62	132,58
	159	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185864,46	323910,05	185885,05	323940,06	130,79
	160	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185882,73	323900,59	185864,46	323910,05	131,52
	163	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185338,73	324336,47	185338,73	324336,47	130,86
	164	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185387,11	324174,80	185387,11	324174,80	128,59
	165	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185431,35	323810,59	185431,35	323810,59	130,12
	166	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185459,11	323773,46	185459,11	323773,46	130,26
	167	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185539,34	324016,08	185539,34	324016,08	131,22
	168	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185554,59	323841,52	185554,59	323841,52	133,36
	169	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185627,98	324152,01	185627,98	324152,01	127,38
	170	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185633,18	324227,39	185633,18	324227,39	125,81
	171	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185600,95	323473,00	185650,99	323520,61	132,61
	172	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185663,20	324088,14	185663,20	324088,14	131,17
	173	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185697,38	324322,16	185697,38	324322,16	126,10
	174	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185702,37	324305,85	185702,37	324305,85	125,83
	175	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185854,72	324176,49	185756,63	324345,77	127,85
	176	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185039,06	323420,94	185093,85	323463,36	137,90
	177	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185093,85	323463,36	185094,07	323387,36	135,01
	178	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185000,10	324424,25	185001,38	324423,42	126,37
	179	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185001,38	324423,42	185000,10	324419,07	126,51
	180	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185000,10	324129,77	185004,59	324132,65	131,35
	181	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185033,74	324024,23	185000,10	324089,63	134,26
	182	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185234,62	324208,95	185000,10	324156,37	132,66
	183	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185000,10	324211,59	185050,87	324236,62	133,36
	184	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185000,10	324405,86	185033,13	324411,14	127,39
	185	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185033,13	324411,14	185000,10	324327,47	127,45
	186	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185066,45	324523,35	185043,56	324526,14	126,47
	187	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185291,04	324394,89	185000,75	324501,63	130,69
	188	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185000,10	323463,77	185077,75	323464,15	137,24
	189	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185000,10	324476,56	185002,98	324477,07	126,52
	190	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185002,98	324477,07	185000,10	324433,69	126,41
	191	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185000,10	324489,87	185002,98	324477,07	126,26
	192	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185000,10	323811,64	185055,24	323747,56	130,91

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	129,37	--	129,37	133,48	20	354,00	354,02	1,28	43,42
	131,12	--	131,12	131,12	2	58,83	58,85	58,83	58,83
	130,79	--	130,79	130,79	2	22,50	22,51	22,50	22,50
	131,12	--	131,12	131,38	8	82,03	82,05	4,09	46,77
	132,02	--	132,02	132,02	2	30,38	30,39	30,38	30,38
	132,42	--	131,51	132,42	4	98,59	98,61	30,71	35,46
	130,72	--	130,06	130,72	5	64,31	64,33	11,25	18,55
	130,79	--	130,79	130,79	2	20,57	20,59	20,57	20,57
	130,86	--	129,88	131,76	29	432,14	432,16	0,50	86,93
	128,59	--	128,13	128,60	5	127,85	127,86	28,69	35,41
	130,12	--	130,10	130,14	10	22,01	22,01	0,70	6,45
	130,26	--	130,15	130,90	17	158,90	158,92	0,62	42,50
	131,22	--	127,93	133,19	39	737,60	737,79	1,97	62,29
	133,36	--	131,84	133,75	15	235,18	235,23	3,68	46,26
	127,38	--	127,38	131,09	21	401,29	401,44	1,50	64,91
	125,81	--	125,81	131,08	36	722,98	723,14	1,12	60,51
	133,76	--	132,41	134,09	14	128,06	128,10	0,18	25,68
	131,17	--	128,64	133,31	26	410,46	410,62	0,55	56,96
	126,10	--	125,72	129,99	37	673,66	673,77	0,75	85,75
	125,83	--	125,58	125,87	23	260,82	260,83	2,78	68,09
	125,38	--	124,99	127,17	16	310,43	310,48	2,03	53,34
	135,01	--	135,01	135,77	6	72,94	73,00	1,75	52,21
	136,93	--	135,49	136,93	4	76,02	76,04	15,17	40,16
	126,51	--	126,51	126,51	2	1,52	1,53	1,52	1,52
	127,05	--	127,05	127,05	2	4,53	4,56	4,53	4,53
	131,54	--	131,45	131,54	3	5,33	5,34	2,38	2,95
	134,16	--	133,21	134,62	10	74,70	74,81	1,73	16,41
	133,29	--	131,76	133,62	9	258,66	258,77	0,92	167,64
	134,60	--	133,88	134,79	9	129,92	129,95	2,58	28,37
	127,45	--	126,53	127,45	5	47,08	47,12	2,37	17,16
	131,56	--	130,52	131,91	9	120,71	120,87	0,51	34,87
	126,04	--	126,04	126,04	2	23,06	23,06	23,06	23,06
	126,03	--	126,03	132,61	28	501,53	501,74	0,54	73,40
	135,33	--	134,06	135,33	4	112,03	112,13	21,51	51,41
	126,41	--	126,41	126,41	2	2,92	2,92	2,92	2,92
	126,31	--	126,31	126,90	6	49,02	49,03	3,89	16,70
	126,41	--	126,41	126,41	2	13,12	13,12	13,12	13,12
	131,75	--	130,97	131,81	13	153,33	153,34	1,45	30,44

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
	193	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185055,24	323747,56	185000,10	323712,87	131,75
	194	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185390,82	324452,48	185127,25	324574,07	127,15
	195	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185031,32	323972,02	185000,10	323956,25	133,36
	196	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185000,10	324060,23	185031,32	323972,02	134,99
	197	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185031,32	323972,02	185000,10	323816,67	133,36
	198	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184632,47	323878,13	184811,05	323947,80	132,84
	199	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184696,76	323901,69	184629,60	323882,52	132,82
	200	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184854,34	324417,78	184854,69	324416,14	124,67
	201	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184704,36	323689,69	184846,38	323741,59	130,21
	202	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184760,91	323921,35	184696,76	323901,69	132,16
	203	0	12:28, 5 mei 2017			Polylijn	184760,91	323921,35	184684,30	324179,77	132,16
	204	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184792,82	324382,55	184810,84	324384,89	125,74
	205	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184871,66	324019,37	184760,91	323921,35	132,73
	206	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184810,84	324384,89	184811,75	324393,39	125,92
	207	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184810,84	324384,89	184816,94	324361,32	125,92
	208	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184811,05	323947,80	184826,57	323961,68	131,90
	209	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184842,75	324411,14	184854,69	324416,14	125,74
	210	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184824,01	324400,41	184853,20	324403,28	125,94
	211	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184816,94	324361,32	184864,00	324379,08	126,54
	212	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184816,94	324361,32	184921,51	324247,35	126,54
	213	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184878,84	324019,95	184826,57	323961,68	132,75
	214	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184826,57	323961,68	184878,84	324019,95	132,02
	215	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184945,15	324188,94	184845,37	324105,21	132,31
	216	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184845,37	324105,21	184871,66	324019,37	132,95
	217	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184845,37	324105,21	184877,76	324026,22	132,95
	218	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184846,38	323741,59	184863,48	323747,34	130,43
	219	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184938,72	323674,26	184846,38	323741,59	129,76
	220	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184858,85	324406,13	184853,20	324403,28	125,79
	221	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184853,20	324403,28	184864,00	324379,08	126,22
	222	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184938,88	324242,91	184862,51	324422,46	128,19
	223	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184866,83	324424,93	184901,42	324345,65	125,70
	224	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184854,69	324416,14	184858,85	324406,13	124,73
	225	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184858,85	324406,13	184881,81	324030,59	125,79
	226	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184938,72	323674,26	184863,48	323747,34	129,76
	227	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184864,00	324379,08	184921,51	324247,35	126,84
	228	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184909,53	324392,50	184875,23	324429,74	127,76
	229	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184911,68	324450,62	184919,89	324449,15	124,22
	230	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184877,76	324026,22	184871,66	324019,37	132,91

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	130,23	--	130,23	130,23	2	65,14	65,16	65,14	65,14
	125,71	--	125,71	131,42	28	379,41	379,58	0,70	76,94
	134,50	--	134,50	134,50	2	34,98	35,00	34,98	34,98
	133,36	--	133,36	135,18	6	94,23	94,26	5,62	26,87
	131,01	--	131,01	132,85	13	186,50	186,52	1,01	35,02
	131,90	--	131,90	132,91	12	193,67	193,67	2,36	69,39
	132,71	--	132,71	132,84	3	69,84	69,84	29,14	40,70
	124,73	--	124,73	124,73	2	1,68	1,68	1,68	1,68
	130,43	--	130,16	130,43	5	151,21	151,21	8,87	74,83
	132,82	--	132,26	132,82	5	67,13	67,14	5,73	28,76
	124,49	--	124,49	131,86	5	272,84	272,97	3,66	146,12
	125,92	--	125,92	125,92	2	18,18	18,18	18,18	18,18
	132,16	--	131,62	132,20	9	149,32	149,33	1,85	43,84
	125,80	--	125,80	125,80	2	8,55	8,55	8,55	8,55
	126,54	--	126,04	126,54	3	25,01	25,02	7,45	17,56
	132,02	--	131,90	132,02	3	20,83	20,83	3,69	17,14
	124,73	--	124,73	125,77	4	13,04	13,13	1,67	5,93
	126,22	--	126,00	126,22	5	29,93	29,94	4,67	8,83
	126,84	--	126,84	126,84	2	50,30	50,30	50,30	50,30
	131,00	--	128,27	132,52	4	217,10	217,23	50,50	111,90
	132,02	--	132,02	134,10	5	82,51	82,69	6,72	59,46
	132,75	--	132,17	132,75	3	78,28	78,29	20,88	57,40
	132,95	--	132,95	132,95	2	130,25	130,25	130,25	130,25
	132,73	--	131,45	133,15	6	92,98	93,16	3,32	42,48
	132,91	--	132,91	134,13	5	85,41	85,47	5,12	37,19
	130,40	--	130,40	130,40	2	18,04	18,04	18,04	18,04
	130,43	--	129,91	130,43	3	129,15	129,15	21,43	107,71
	126,22	--	126,22	126,22	2	6,33	6,34	6,33	6,33
	126,84	--	126,84	126,84	2	26,50	26,50	26,50	26,50
	124,52	--	124,52	128,28	6	195,12	195,23	23,25	64,02
	128,12	--	125,82	128,12	3	86,50	86,54	2,53	83,97
	125,79	--	125,79	125,79	2	10,84	10,89	10,84	10,84
	133,07	--	126,12	134,52	17	444,11	444,51	1,39	63,06
	130,40	--	130,40	130,40	2	104,89	104,89	104,89	104,89
	131,00	--	127,43	131,00	5	143,75	143,81	21,48	50,64
	125,70	--	125,70	127,48	8	67,25	67,28	3,20	14,34
	124,41	--	124,26	124,41	3	8,35	8,35	1,78	6,57
	132,73	--	132,73	132,83	3	9,17	9,18	3,96	5,21

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
	231	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184881,81	324030,59	184877,76	324026,22	133,07
	232	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184878,84	324019,95	184891,56	324033,70	132,75
	233	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184881,81	324030,59	184945,15	324188,94	133,07
	234	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184981,10	324109,08	184891,56	324033,70	131,41
	235	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184891,56	324033,70	184981,10	324109,08	133,14
	236	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184901,42	324345,65	184909,53	324392,50	128,12
	237	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184936,91	324261,36	184901,42	324345,65	130,51
	238	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184938,66	324452,33	184921,10	324456,01	125,02
	239	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184967,44	323464,66	184981,38	323456,15	138,06
	240	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184909,53	324392,50	184919,89	324449,15	127,76
	241	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184919,89	324449,15	184925,41	324447,32	124,41
	242	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184921,51	324247,35	184945,15	324188,94	131,00
	243	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184966,52	324428,98	184925,41	324447,32	126,71
	244	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184966,52	324428,98	184936,91	324261,36	126,71
	245	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184936,91	324261,36	184943,22	324245,86	130,51
	246	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184938,66	324452,33	184941,78	324463,87	125,02
	247	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184943,22	324245,86	184938,88	324242,91	130,98
	248	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184974,22	324154,91	184938,88	324242,91	131,55
	249	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184941,78	324463,87	184942,89	324468,49	125,86
	250	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184943,22	324245,86	184948,82	324232,09	130,98
	251	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184993,68	324250,06	184948,82	324232,09	132,41
	252	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184948,82	324232,09	184960,39	324203,67	131,59
	253	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184994,61	324211,98	184960,39	324203,67	133,48
	254	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184960,39	324203,67	184979,30	324156,79	132,28
	255	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184991,93	324279,51	184966,52	324428,98	132,17
	256	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184979,30	324156,79	184974,22	324154,91	133,04
	257	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184979,30	324156,79	184996,79	324161,63	133,04
	258	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184991,93	324279,51	184993,68	324250,06	132,17
	259	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184993,68	324250,06	184994,61	324211,98	132,41
	260	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184994,61	324211,98	184996,79	324161,63	133,48
	261	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184998,55	324211,44	184996,37	324284,59	133,76
	262	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184893,66	324418,67	184893,66	324418,67	126,54
	263	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184999,90	324090,25	184999,90	324129,63	134,04
	264	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184999,90	324191,90	184998,55	324211,44	132,72
	265	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184999,90	324157,63	184999,90	324190,39	132,01
	266	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184998,55	324211,44	184999,90	324211,57	133,76
	267	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184996,37	324284,59	184999,90	324405,24	132,69
	268	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184999,90	324327,47	184996,37	324284,59	131,61

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	132,91	--	132,91	132,95	3	5,96	5,97	1,31	4,65
	133,14	--	132,80	133,14	3	18,73	18,73	5,20	13,53
	132,31	--	132,31	134,80	10	205,75	206,01	3,14	116,30
	133,14	--	132,96	133,97	6	119,35	119,49	6,24	43,36
	131,41	--	131,41	133,67	4	117,06	117,10	26,02	50,11
	127,76	--	127,76	128,42	3	47,55	47,56	22,15	25,40
	128,12	--	128,12	130,49	3	91,46	91,50	11,76	79,70
	124,42	--	124,42	124,42	2	17,94	17,95	17,94	17,94
	138,35	--	137,93	138,35	3	20,72	20,73	5,47	15,25
	124,41	--	124,41	124,41	2	57,59	57,68	57,59	57,59
	124,55	--	124,55	124,55	2	5,81	5,81	5,81	5,81
	132,31	--	130,99	132,31	3	63,02	63,03	7,34	55,68
	124,55	--	124,55	126,10	4	45,30	45,35	14,36	15,60
	130,51	--	130,24	131,66	5	185,58	185,69	16,41	120,57
	130,98	--	130,98	130,98	2	16,72	16,73	16,72	16,72
	125,86	--	125,86	125,86	2	11,96	11,99	11,96	11,96
	128,19	--	128,19	128,19	2	5,25	5,94	5,25	5,25
	128,19	--	128,19	129,99	4	94,83	95,49	1,60	52,00
	125,76	--	125,76	125,76	2	4,75	4,75	4,75	4,75
	131,59	--	131,45	131,59	3	14,87	14,89	2,06	12,82
	131,59	--	131,59	131,59	2	48,32	48,33	48,32	48,32
	132,28	--	132,28	132,28	2	30,68	30,69	30,68	30,68
	132,28	--	132,28	132,28	2	35,21	35,23	35,21	35,21
	133,04	--	133,04	133,06	3	50,55	50,56	3,93	46,63
	126,71	--	126,71	131,21	8	173,14	173,26	10,93	51,27
	131,55	--	131,55	131,55	2	5,41	5,61	5,41	5,41
	133,77	--	133,77	133,77	2	18,16	18,17	18,16	18,16
	132,41	--	132,24	132,41	3	29,51	29,51	4,23	25,27
	133,48	--	132,45	133,48	4	38,10	38,11	1,31	34,40
	133,77	--	133,77	133,96	3	50,41	50,41	21,13	29,28
	132,69	--	132,69	133,89	3	73,19	73,20	33,44	39,75
	126,54	--	126,54	126,54	20	28,93	28,93	0,90	3,25
	131,35	--	131,19	133,85	8	42,27	42,67	1,68	11,43
	133,76	--	133,53	133,76	3	19,59	19,62	6,91	12,68
	132,69	--	132,33	132,84	5	32,85	32,88	1,76	17,93
	133,14	--	133,14	133,14	2	1,36	1,50	1,36	1,36
	127,36	--	127,36	132,40	11	123,08	123,57	1,06	27,39
	132,69	--	131,67	132,69	5	47,81	47,83	4,85	18,42

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
	269	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184987,43	323452,45	184999,90	323463,59	138,38
	270	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184981,10	324109,08	184999,90	324060,72	131,41
	271	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184997,23	324499,61	184999,90	324490,66	125,87
	272	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184999,90	324137,07	184974,22	324154,91	131,50
	273	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184996,79	324161,63	184999,90	324137,52	133,77
	274	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184941,78	324463,87	184999,90	324476,53	125,86
	275	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184999,90	323712,74	184938,72	323674,26	130,23
	276	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184999,90	324433,75	184938,66	324452,33	126,26
	277	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184999,90	324418,42	184991,93	324279,51	127,12
	278	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184925,41	324447,32	184999,90	324424,38	124,55
	279	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184863,48	323747,34	184999,90	323811,53	130,40
	280	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184999,90	323956,15	184811,05	323947,80	134,50
	281	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	184999,90	323816,55	184703,78	323694,58	131,09
	282	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185600,33	324540,84	185469,79	324519,46	128,35
	283	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185658,08	323527,35	185590,06	323545,53	133,63
	284	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185868,77	324127,33	185660,16	323909,80	128,71
	285	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185886,07	323957,32	185887,43	323980,51	130,49
	286	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185749,81	324354,28	185687,46	324432,10	125,60
	287	0	12:28, 5 mei 2017			Polylijn	184650,09	324083,75	184696,76	323901,69	129,05
	288	0	12:40, 5 mei 2017	POLYLINE	7_Hoogtelijnen Major bestaand	Polylijn	185265,08	323949,23	185245,07	323966,81	132,00
	289	0	12:40, 5 mei 2017	POLYLINE	7_Hoogtelijnen Minor bestaand	Polylijn	185238,79	323950,96	185228,38	323958,53	131,80
	290	0	12:40, 5 mei 2017	POLYLINE	7_Hoogtelijnen Minor bestaand	Polylijn	185238,79	323950,96	185237,24	323950,06	131,80
	291	0	12:40, 5 mei 2017	POLYLINE	7_Hoogtelijnen Minor bestaand	Polylijn	185249,52	323949,73	185231,25	323961,86	131,90
	292	0	12:40, 5 mei 2017	POLYLINE	7_Hoogtelijnen Minor bestaand	Polylijn	185261,09	323971,52	185296,08	323974,07	132,10
	293	0	12:40, 5 mei 2017	POLYLINE	7_Hoogtelijnen Minor bestaand	Polylijn	185297,61	323967,37	185282,30	323954,59	132,10
	294	0	12:40, 5 mei 2017	POLYLINE	7_Hoogtelijnen Minor bestaand	Polylijn	185279,56	323974,48	185279,56	323974,48	132,20
	361	0	12:25, 5 mei 2017			Polylijn	185087,08	323981,64	185085,43	323982,78	133,79
	362	0	12:25, 5 mei 2017			Polylijn	185185,27	323920,11	185090,57	323979,22	132,73
	4567	0	12:20, 5 mei 2017			Polylijn	185510,46	323394,47	185511,24	323411,26	134,92

Model: definitief 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	137,25	--	137,25	137,25	2	16,72	16,75	16,72	16,72
	134,99	--	131,39	134,99	5	52,56	52,71	1,58	36,41
	126,09	--	126,09	126,09	2	9,35	9,35	9,35	9,35
	131,55	--	130,42	131,55	5	47,18	47,25	1,75	16,15
	131,56	--	131,56	132,06	3	24,38	24,48	5,88	18,49
	126,51	--	126,30	126,51	4	69,40	69,41	13,64	33,72
	129,76	--	129,76	129,76	2	72,28	72,28	72,28	72,28
	125,02	--	125,02	125,95	3	64,00	64,01	24,71	39,29
	132,17	--	129,00	132,17	6	141,81	141,94	12,45	52,62
	126,37	--	124,89	126,37	5	78,02	78,04	1,41	46,16
	130,91	--	130,27	130,91	5	151,01	151,01	9,44	69,61
	131,90	--	131,90	134,33	3	239,36	239,40	77,38	161,98
	130,39	--	130,32	130,72	13	320,90	320,90	2,15	40,74
	125,33	--	125,33	125,33	2	132,28	132,32	132,28	132,28
	133,14	--	133,14	133,85	7	91,84	91,85	1,56	49,82
	132,93	--	128,71	132,93	28	421,23	421,27	0,52	76,39
	130,25	--	130,07	130,25	4	35,14	35,15	1,79	21,41
	127,33	--	125,25	127,94	16	236,11	236,15	2,35	44,84
	132,82	--	129,28	132,95	5	187,95	188,03	3,39	73,96
	132,00	132,00	132,00	132,00	130	98,56	98,56	0,02	1,65
	131,80	131,80	131,80	131,80	92	129,44	129,44	0,09	1,92
	131,80	131,80	131,80	131,80	3	1,81	1,81	0,04	1,78
	131,90	131,90	131,90	131,90	155	121,29	121,29	0,03	2,48
	132,10	132,10	132,10	132,10	31	38,38	38,38	NVT	1,65
	132,10	132,10	132,10	132,10	17	20,45	20,45	0,04	2,21
	132,20	132,20	132,20	132,20	3	NVT	NVT	NVT	NVT
	133,87	--	133,87	133,87	2	2,01	2,01	2,01	2,01
	133,78	--	132,47	133,78	6	111,66	111,67	4,79	47,23
	135,31	--	134,69	135,67	9	192,42	192,44	7,80	67,42

Model: definitief 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
	4660	0	10:42, 31 mei 2017	komgrens		Polylijn	185268,85	324191,46	184983,80	323736,05	0,00	0,00	131,99
<70	4663	2	10:45, 31 mei 2017		zonegrens	Polylijn	185723,80	323634,82	185128,66	324432,92	0,00	0,00	132,52
<70	4664	2	10:45, 31 mei 2017		zonegrens	Polylijn	185394,90	323396,78	184660,53	324240,85	0,00	0,00	138,06

Model: definitief 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
	130,36	0,00	0,00	0,00	130,36	130,36	--	Relatief	2	537,27	537,27	537,27	537,27
<70	130,18	0,00	0,00	0,00	128,56	133,31	--	Relatief	23	1056,68	1056,85	1,04	257,86
<70	98,63	0,00	0,00	0,00	98,63	135,34	--	Relatief	29	1215,52	1217,69	0,16	237,70

Model: definitief 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
eigen weg	4649	4	09:45, 8 mei 2017			Polygoon	185085,86	323982,92	0,00	0,00	133,86	Relatief	15

Model: definitief 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
eigen weg	852,30	37736,18	14,19	137,01

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: <70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Lden
1_A	kavel 01	58,10
1_B	kavel 01	58,55
1_C	kavel 01	58,37
10_A	kavel 10	38,60
10_B	kavel 10	40,91
10_C	kavel 10	42,58
10a_A	kavel 10	34,09
10a_B	kavel 10	34,69
10a_C	kavel 10	35,80
11_A	kavel 11	38,23
11_B	kavel 11	40,34
11_C	kavel 11	41,70
12_A	kavel 12	36,39
12_B	kavel 12	38,45
12_C	kavel 12	39,95
12a_A	kavel 12	34,37
12a_B	kavel 12	34,81
12a_C	kavel 12	35,53
13_A	kavel 13	34,61
13_B	kavel 13	36,64
13_C	kavel 13	37,72
14_A	kavel 14	33,50
14_B	kavel 14	34,57
14_C	kavel 14	35,69
14a_A	kavel 14	32,91
14a_B	kavel 14	33,73
14a_C	kavel 14	34,50
15_A	kavel 15	30,31
15_B	kavel 15	32,52
15_C	kavel 15	33,45
16_A	kavel 16	28,74
16_B	kavel 16	30,93
16_C	kavel 16	32,66
16a_A	kavel 16	31,83
16a_B	kavel 16	33,46
16a_C	kavel 16	34,20
17_A	kavel 17	28,18
17_B	kavel 17	30,00
17_C	kavel 17	31,54
18_A	kavel 18	28,93
18_B	kavel 18	30,68
18_C	kavel 18	32,15
19_A	kavel 19	22,45
19_B	kavel 19	25,52
19_C	kavel 19	28,20
2_A	kavel 02	58,22
2_B	kavel 02	58,68
2_C	kavel 02	58,49
20_A	kavel 20	26,76
20_B	kavel 20	29,10
20_C	kavel 20	31,01
20a_A	kavel 20	29,39
20a_B	kavel 20	30,95
20a_C	kavel 20	31,98
21_A	kavel 21	32,84
21_B	kavel 21	34,52
21_C	kavel 21	35,60
21a_A	kavel 21	23,09
21a_B	kavel 21	26,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: <70
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
21a_C	kavel 21	28,29
22_A	kavel 22	36,34
22_B	kavel 22	37,58
22_C	kavel 22	38,60
22a_A	kavel 22	34,03
22a_B	kavel 22	35,40
22a_C	kavel 22	36,48
23_A	kavel 23	37,80
23_B	kavel 23	39,00
23_C	kavel 23	40,21
23a_A	kavel 23	37,31
23a_B	kavel 23	38,54
23a_C	kavel 23	39,81
24_A	kavel 24	39,26
24_B	kavel 24	40,67
24_C	kavel 24	41,86
24a_A	kavel 24	39,47
24a_B	kavel 24	40,76
24a_C	kavel 24	41,89
25_A	kavel 25	39,83
25_B	kavel 25	41,39
25_C	kavel 25	42,67
25a_A	kavel 25	41,04
25a_B	kavel 25	42,49
25a_C	kavel 25	43,65
26_A	kavel 26	40,98
26_B	kavel 26	42,78
26_C	kavel 26	44,04
26a_A	kavel 26	40,74
26a_B	kavel 26	42,54
26a_C	kavel 26	43,89
3_A	kavel 03	58,18
3_B	kavel 03	58,61
3_C	kavel 03	58,41
4_A	kavel 04	58,00
4_B	kavel 04	58,46
4_C	kavel 04	58,25
4a_A	kavel 04	51,68
4a_B	kavel 04	52,82
4a_C	kavel 04	52,81
5_A	kavel 05	49,77
5_B	kavel 05	51,87
5_C	kavel 05	51,96
5a_A	kavel 05	48,39
5a_B	kavel 05	50,54
5a_C	kavel 05	50,60
6_A	kavel 06	46,38
6_B	kavel 06	48,42
6_C	kavel 06	48,71
6a_A	kavel 06	32,51
6a_B	kavel 06	34,46
6a_C	kavel 06	36,81
7_A	kavel 07	43,32
7_B	kavel 07	45,08
7_C	kavel 07	45,89
7a_A	kavel 07	31,32
7a_B	kavel 07	32,86
7a_C	kavel 07	35,22
8_A	kavel 08	46,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: <70
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
8_B	kavel 08	48,53
8_C	kavel 08	48,79
8a_A	kavel 08	37,61
8a_B	kavel 08	39,22
8a_C	kavel 08	40,36
9_A	kavel 09	40,50
9_B	kavel 09	42,98
9_C	kavel 09	43,80
9a_A	kavel 09	34,92
9a_B	kavel 09	36,15
9a_C	kavel 09	37,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >=70
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
1_A	kavel 01	35,98
1_B	kavel 01	37,02
1_C	kavel 01	37,95
10_A	kavel 10	26,36
10_B	kavel 10	28,20
10_C	kavel 10	31,98
10a_A	kavel 10	28,23
10a_B	kavel 10	29,83
10a_C	kavel 10	33,41
11_A	kavel 11	18,48
11_B	kavel 11	22,16
11_C	kavel 11	27,18
12_A	kavel 12	25,24
12_B	kavel 12	27,46
12_C	kavel 12	32,22
12a_A	kavel 12	27,82
12a_B	kavel 12	29,43
12a_C	kavel 12	31,58
13_A	kavel 13	26,17
13_B	kavel 13	28,12
13_C	kavel 13	30,60
14_A	kavel 14	27,47
14_B	kavel 14	29,23
14_C	kavel 14	31,97
14a_A	kavel 14	26,71
14a_B	kavel 14	28,48
14a_C	kavel 14	29,84
15_A	kavel 15	21,71
15_B	kavel 15	25,17
15_C	kavel 15	29,52
16_A	kavel 16	27,61
16_B	kavel 16	29,16
16_C	kavel 16	31,21
16a_A	kavel 16	25,55
16a_B	kavel 16	26,90
16a_C	kavel 16	29,68
17_A	kavel 17	21,87
17_B	kavel 17	24,82
17_C	kavel 17	28,87
18_A	kavel 18	31,08
18_B	kavel 18	32,88
18_C	kavel 18	34,03
19_A	kavel 19	32,68
19_B	kavel 19	34,61
19_C	kavel 19	35,73
2_A	kavel 02	36,65
2_B	kavel 02	37,60
2_C	kavel 02	38,29
20_A	kavel 20	28,92
20_B	kavel 20	30,65
20_C	kavel 20	32,92
20a_A	kavel 20	30,32
20a_B	kavel 20	31,75
20a_C	kavel 20	33,56
21_A	kavel 21	19,96
21_B	kavel 21	24,35
21_C	kavel 21	29,82
21a_A	kavel 21	22,46
21a_B	kavel 21	25,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >=70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Lden
21a_C	kavel 21	29,93
22_A	kavel 22	21,37
22_B	kavel 22	24,78
22_C	kavel 22	30,73
22a_A	kavel 22	24,56
22a_B	kavel 22	26,68
22a_C	kavel 22	28,63
23_A	kavel 23	18,22
23_B	kavel 23	23,49
23_C	kavel 23	30,82
23a_A	kavel 23	15,86
23a_B	kavel 23	19,56
23a_C	kavel 23	24,48
24_A	kavel 24	19,36
24_B	kavel 24	23,62
24_C	kavel 24	32,48
24a_A	kavel 24	17,24
24a_B	kavel 24	21,07
24a_C	kavel 24	27,17
25_A	kavel 25	22,89
25_B	kavel 25	27,74
25_C	kavel 25	33,66
25a_A	kavel 25	18,84
25a_B	kavel 25	23,89
25a_C	kavel 25	29,10
26_A	kavel 26	33,74
26_B	kavel 26	35,64
26_C	kavel 26	37,78
26a_A	kavel 26	15,54
26a_B	kavel 26	20,47
26a_C	kavel 26	27,46
3_A	kavel 03	37,90
3_B	kavel 03	39,11
3_C	kavel 03	39,96
4_A	kavel 04	39,37
4_B	kavel 04	40,89
4_C	kavel 04	41,92
4a_A	kavel 04	40,77
4a_B	kavel 04	42,19
4a_C	kavel 04	43,01
5_A	kavel 05	42,21
5_B	kavel 05	44,33
5_C	kavel 05	45,32
5a_A	kavel 05	19,20
5a_B	kavel 05	24,14
5a_C	kavel 05	29,21
6_A	kavel 06	44,09
6_B	kavel 06	46,09
6_C	kavel 06	47,01
6a_A	kavel 06	17,09
6a_B	kavel 06	21,71
6a_C	kavel 06	28,24
7_A	kavel 07	43,97
7_B	kavel 07	45,83
7_C	kavel 07	46,81
7a_A	kavel 07	17,75
7a_B	kavel 07	21,42
7a_C	kavel 07	27,84
8_A	kavel 08	16,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >=70
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
8_B	kavel 08	22,02
8_C	kavel 08	27,77
8a_A	kavel 08	35,02
8a_B	kavel 08	36,70
8a_C	kavel 08	38,14
9_A	kavel 09	18,36
9_B	kavel 09	22,61
9_C	kavel 09	32,30
9a_A	kavel 09	27,10
9a_B	kavel 09	29,29
9a_C	kavel 09	32,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bekerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Lden
1_A	kavel 01	58,12
1_B	kavel 01	58,58
1_C	kavel 01	58,41
10_A	kavel 10	38,85
10_B	kavel 10	41,13
10_C	kavel 10	42,95
10a_A	kavel 10	35,09
10a_B	kavel 10	35,91
10a_C	kavel 10	37,78
11_A	kavel 11	38,27
11_B	kavel 11	40,40
11_C	kavel 11	41,85
12_A	kavel 12	36,72
12_B	kavel 12	38,79
12_C	kavel 12	40,63
12a_A	kavel 12	35,24
12a_B	kavel 12	35,92
12a_C	kavel 12	36,99
13_A	kavel 13	35,19
13_B	kavel 13	37,21
13_C	kavel 13	38,49
14_A	kavel 14	34,46
14_B	kavel 14	35,68
14_C	kavel 14	37,23
14a_A	kavel 14	33,84
14a_B	kavel 14	34,87
14a_C	kavel 14	35,77
15_A	kavel 15	30,87
15_B	kavel 15	33,25
15_C	kavel 15	34,93
16_A	kavel 16	31,22
16_B	kavel 16	33,14
16_C	kavel 16	35,01
16a_A	kavel 16	32,75
16a_B	kavel 16	34,33
16a_C	kavel 16	35,51
17_A	kavel 17	29,09
17_B	kavel 17	31,15
17_C	kavel 17	33,41
18_A	kavel 18	33,15
18_B	kavel 18	34,93
18_C	kavel 18	36,20
19_A	kavel 19	33,07
19_B	kavel 19	35,11
19_C	kavel 19	36,44
2_A	kavel 02	58,25
2_B	kavel 02	58,71
2_C	kavel 02	58,53
20_A	kavel 20	30,98
20_B	kavel 20	32,96
20_C	kavel 20	35,08
20a_A	kavel 20	32,89
20a_B	kavel 20	34,38
20a_C	kavel 20	35,85
21_A	kavel 21	33,06
21_B	kavel 21	34,91
21_C	kavel 21	36,62
21a_A	kavel 21	25,80
21a_B	kavel 21	29,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bekerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Lden
21a_C	kavel 21	32,20
22_A	kavel 22	36,47
22_B	kavel 22	37,80
22_C	kavel 22	39,26
22a_A	kavel 22	34,49
22a_B	kavel 22	35,95
22a_C	kavel 22	37,14
23_A	kavel 23	37,85
23_B	kavel 23	39,12
23_C	kavel 23	40,68
23a_A	kavel 23	37,34
23a_B	kavel 23	38,59
23a_C	kavel 23	39,93
24_A	kavel 24	39,31
24_B	kavel 24	40,75
24_C	kavel 24	42,33
24a_A	kavel 24	39,50
24a_B	kavel 24	40,81
24a_C	kavel 24	42,04
25_A	kavel 25	39,91
25_B	kavel 25	41,57
25_C	kavel 25	43,18
25a_A	kavel 25	41,07
25a_B	kavel 25	42,55
25a_C	kavel 25	43,80
26_A	kavel 26	41,73
26_B	kavel 26	43,54
26_C	kavel 26	44,96
26a_A	kavel 26	40,76
26a_B	kavel 26	42,57
26a_C	kavel 26	43,98
3_A	kavel 03	58,22
3_B	kavel 03	58,66
3_C	kavel 03	58,47
4_A	kavel 04	58,06
4_B	kavel 04	58,53
4_C	kavel 04	58,35
4a_A	kavel 04	52,02
4a_B	kavel 04	53,18
4a_C	kavel 04	53,24
5_A	kavel 05	50,48
5_B	kavel 05	52,57
5_C	kavel 05	52,81
5a_A	kavel 05	48,39
5a_B	kavel 05	50,55
5a_C	kavel 05	50,63
6_A	kavel 06	48,39
6_B	kavel 06	50,41
6_C	kavel 06	50,95
6a_A	kavel 06	32,63
6a_B	kavel 06	34,69
6a_C	kavel 06	37,38
7_A	kavel 07	46,67
7_B	kavel 07	48,48
7_C	kavel 07	49,38
7a_A	kavel 07	31,51
7a_B	kavel 07	33,16
7a_C	kavel 07	35,95
8_A	kavel 08	46,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bekerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
8_B	kavel 08	48,54
8_C	kavel 08	48,82
8a_A	kavel 08	39,52
8a_B	kavel 08	41,15
8a_C	kavel 08	42,40
9_A	kavel 09	40,53
9_B	kavel 09	43,02
9_C	kavel 09	44,10
9a_A	kavel 09	35,59
9a_B	kavel 09	36,96
9a_C	kavel 09	38,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bekerbaan <70				Bekerbaan >=70				totaal	maatgevend
Naam	Omschrijving	Lden	incl 110g	Naam	Omschrijving	Lden	incl 110g		
1_A	kavel 01	58,1	53,1	1_A	kavel 01	35,98	33,98	53	54
1_B	kavel 01	58,55	53,55	1_B	kavel 01	37,02	35,02	54	54
1_C	kavel 01	58,37	53,37	1_C	kavel 01	37,95	35,95	53	53
2_A	kavel 02	58,22	53,22	2_A	kavel 02	36,65	34,65	53	54
2_B	kavel 02	58,68	53,68	2_B	kavel 02	37,6	35,6	54	54
2_C	kavel 02	58,49	53,49	2_C	kavel 02	38,29	36,29	54	54
3_A	kavel 03	58,18	53,18	3_A	kavel 03	37,9	35,9	53	54
3_B	kavel 03	58,61	53,61	3_B	kavel 03	39,11	37,11	54	54
3_C	kavel 03	58,41	53,41	3_C	kavel 03	39,96	37,96	54	54
4_A	kavel 04	58	53	4_A	kavel 04	39,37	37,37	53	54
4_B	kavel 04	58,46	53,46	4_B	kavel 04	40,89	38,89	54	54
4_C	kavel 04	58,25	53,25	4_C	kavel 04	41,92	39,92	53	53
4a_A	kavel 04	51,68	46,68	4a_A	kavel 04	40,77	38,77	47	49
4a_B	kavel 04	52,82	47,82	4a_B	kavel 04	42,19	40,19	49	49
4a_C	kavel 04	52,81	47,81	4a_C	kavel 04	43,01	41,01	49	49
5_A	kavel 05	49,77	44,77	5_A	kavel 05	42,21	40,21	46	49
5_B	kavel 05	51,87	46,87	5_B	kavel 05	44,33	42,33	48	49
5_C	kavel 05	51,96	46,96	5_C	kavel 05	45,32	43,32	49	49
5a_A	kavel 05	48,39	43,39	5a_A	kavel 05	19,2	17,2	43	46
5a_B	kavel 05	50,54	45,54	5a_B	kavel 05	24,14	22,14	46	46
5a_C	kavel 05	50,6	45,6	5a_C	kavel 05	29,21	27,21	46	46
6_A	kavel 06	46,38	41,38	6_A	kavel 06	44,09	42,09	45	47
6_B	kavel 06	48,42	43,42	6_B	kavel 06	46,09	44,09	47	47
6_C	kavel 06	48,71	43,71	6_C	kavel 06	47,01	45,01	47	47
6a_A	kavel 06	32,51	27,51	6a_A	kavel 06	17,09	15,09	28	33
6a_B	kavel 06	34,46	29,46	6a_B	kavel 06	21,71	19,71	30	33
6a_C	kavel 06	36,81	31,81	6a_C	kavel 06	28,24	26,24	33	33
7_A	kavel 07	43,32	38,32	7_A	kavel 07	43,97	41,97	44	46
7_B	kavel 07	45,08	40,08	7_B	kavel 07	45,83	43,83	45	46
7_C	kavel 07	45,89	40,89	7_C	kavel 07	46,81	44,81	46	46
7a_A	kavel 07	31,32	26,32	7a_A	kavel 07	17,75	15,75	27	32
7a_B	kavel 07	32,86	27,86	7a_B	kavel 07	21,42	19,42	28	32
7a_C	kavel 07	35,22	30,22	7a_C	kavel 07	27,84	25,84	32	32
8_A	kavel 08	46,26	41,26	8_A	kavel 08	16,78	14,78	41	44
8_B	kavel 08	48,53	43,53	8_B	kavel 08	22,02	20,02	44	44
8_C	kavel 08	48,79	43,79	8_C	kavel 08	27,77	25,77	44	44
8a_A	kavel 08	37,61	32,61	8a_A	kavel 08	35,02	33,02	36	39
8a_B	kavel 08	39,22	34,22	8a_B	kavel 08	36,7	34,7	37	39
8a_C	kavel 08	40,36	35,36	8a_C	kavel 08	38,14	36,14	39	39
9_A	kavel 09	40,5	35,5	9_A	kavel 09	18,36	16,36	36	39
9_B	kavel 09	42,98	37,98	9_B	kavel 09	22,61	20,61	38	39
9_C	kavel 09	43,8	38,8	9_C	kavel 09	32,3	30,3	39	39
9a_A	kavel 09	34,92	29,92	9a_A	kavel 09	27,1	25,1	31	35
9a_B	kavel 09	36,15	31,15	9a_B	kavel 09	29,29	27,29	33	35
9a_C	kavel 09	37,15	32,15	9a_C	kavel 09	32,95	30,95	35	35
10_A	kavel 10	38,6	33,6	10_A	kavel 10	26,36	24,36	34	38
10_B	kavel 10	40,91	35,91	10_B	kavel 10	28,2	26,2	36	38
10_C	kavel 10	42,58	37,58	10_C	kavel 10	31,98	29,98	38	38

Bekerbaan <70				Bekerbaan >=70				totaal	maatgevend
Naam	Omschrijving	Lden	incl 110g	Naam	Omschrijving	Lden	incl 110g		
10a_A	kavel 10	34,09	29,09	10a_A	kavel 10	28,23	26,23	31	34
10a_B	kavel 10	34,69	29,69	10a_B	kavel 10	29,83	27,83	32	34
10a_C	kavel 10	35,8	30,8	10a_C	kavel 10	33,41	31,41	34	34
11_A	kavel 11	38,23	33,23	11_A	kavel 11	18,48	16,48	33	37
11_B	kavel 11	40,34	35,34	11_B	kavel 11	22,16	20,16	35	37
11_C	kavel 11	41,7	36,7	11_C	kavel 11	27,18	25,18	37	37
12_A	kavel 12	36,39	31,39	12_A	kavel 12	25,24	23,24	32	36
12_B	kavel 12	38,45	33,45	12_B	kavel 12	27,46	25,46	34	36
12_C	kavel 12	39,95	34,95	12_C	kavel 12	32,22	30,22	36	36
12a_A	kavel 12	34,37	29,37	12a_A	kavel 12	27,82	25,82	31	33
12a_B	kavel 12	34,81	29,81	12a_B	kavel 12	29,43	27,43	32	33
12a_C	kavel 12	35,53	30,53	12a_C	kavel 12	31,58	29,58	33	33
13_A	kavel 13	34,61	29,61	13_A	kavel 13	26,17	24,17	31	34
13_B	kavel 13	36,64	31,64	13_B	kavel 13	28,12	26,12	33	34
13_C	kavel 13	37,72	32,72	13_C	kavel 13	30,6	28,6	34	34
14_A	kavel 14	33,5	28,5	14_A	kavel 14	27,47	25,47	30	33
14_B	kavel 14	34,57	29,57	14_B	kavel 14	29,23	27,23	32	33
14_C	kavel 14	35,69	30,69	14_C	kavel 14	31,97	29,97	33	33
14a_A	kavel 14	32,91	27,91	14a_A	kavel 14	26,71	24,71	30	32
14a_B	kavel 14	33,73	28,73	14a_B	kavel 14	28,48	26,48	31	32
14a_C	kavel 14	34,5	29,5	14a_C	kavel 14	29,84	27,84	32	32
15_A	kavel 15	30,31	25,31	15_A	kavel 15	21,71	19,71	26	31
15_B	kavel 15	32,52	27,52	15_B	kavel 15	25,17	23,17	29	31
15_C	kavel 15	33,45	28,45	15_C	kavel 15	29,52	27,52	31	31
16_A	kavel 16	28,74	23,74	16_A	kavel 16	27,61	25,61	28	32
16_B	kavel 16	30,93	25,93	16_B	kavel 16	29,16	27,16	30	32
16_C	kavel 16	32,66	27,66	16_C	kavel 16	31,21	29,21	32	32
16a_A	kavel 16	31,83	26,83	16a_A	kavel 16	25,55	23,55	29	32
16a_B	kavel 16	33,46	28,46	16a_B	kavel 16	26,9	24,9	30	32
16a_C	kavel 16	34,2	29,2	16a_C	kavel 16	29,68	27,68	32	32
17_A	kavel 17	28,18	23,18	17_A	kavel 17	21,87	19,87	25	30
17_B	kavel 17	30	25	17_B	kavel 17	24,82	22,82	27	30
17_C	kavel 17	31,54	26,54	17_C	kavel 17	28,87	26,87	30	30
18_A	kavel 18	28,93	23,93	18_A	kavel 18	31,08	29,08	30	33
18_B	kavel 18	30,68	25,68	18_B	kavel 18	32,88	30,88	32	33
18_C	kavel 18	32,15	27,15	18_C	kavel 18	34,03	32,03	33	33
19_A	kavel 19	22,45	17,45	19_A	kavel 19	32,68	30,68	31	34
19_B	kavel 19	25,52	20,52	19_B	kavel 19	34,61	32,61	33	34
19_C	kavel 19	28,2	23,2	19_C	kavel 19	35,73	33,73	34	34
20_A	kavel 20	26,76	21,76	20_A	kavel 20	28,92	26,92	28	33
20_B	kavel 20	29,1	24,1	20_B	kavel 20	30,65	28,65	30	33
20_C	kavel 20	31,01	26,01	20_C	kavel 20	32,92	30,92	32	33
20a_A	kavel 20	29,39	24,39	20a_A	kavel 20	30,32	28,32	30	33
20a_B	kavel 20	30,95	25,95	20a_B	kavel 20	31,75	29,75	31	33
20a_C	kavel 20	31,98	26,98	20a_C	kavel 20	33,56	31,56	33	33
21_A	kavel 21	32,84	27,84	21_A	kavel 21	19,96	17,96	28	32
21_B	kavel 21	34,52	29,52	21_B	kavel 21	24,35	22,35	30	32
21_C	kavel 21	35,6	30,6	21_C	kavel 21	29,82	27,82	32	32

Bekerbaan <70				Bekerbaan >=70					
Naam	Omschrijving	Lden	incl 110g	Naam	Omschrijving	Lden	incl 110g	totaal	maatgevend
21a_A	kavel 21	23,09	18,09	21a_A	kavel 21	22,46	20,46	22	29
21a_B	kavel 21	26,35	21,35	21a_B	kavel 21	25,78	23,78	26	29
21a_C	kavel 21	28,29	23,29	21a_C	kavel 21	29,93	27,93	29	29
22_A	kavel 22	36,34	31,34	22_A	kavel 22	21,37	19,37	32	35
22_B	kavel 22	37,58	32,58	22_B	kavel 22	24,78	22,78	33	35
22_C	kavel 22	38,6	33,6	22_C	kavel 22	30,73	28,73	35	35
22a_A	kavel 22	34,03	29,03	22a_A	kavel 22	24,56	22,56	30	33
22a_B	kavel 22	35,4	30,4	22a_B	kavel 22	26,68	24,68	31	33
22a_C	kavel 22	36,48	31,48	22a_C	kavel 22	28,63	26,63	33	33
23_A	kavel 23	37,8	32,8	23_A	kavel 23	18,22	16,22	33	36
23_B	kavel 23	39	34	23_B	kavel 23	23,49	21,49	34	36
23_C	kavel 23	40,21	35,21	23_C	kavel 23	30,82	28,82	36	36
23a_A	kavel 23	37,31	32,31	23a_A	kavel 23	15,86	13,86	32	35
23a_B	kavel 23	38,54	33,54	23a_B	kavel 23	19,56	17,56	34	35
23a_C	kavel 23	39,81	34,81	23a_C	kavel 23	24,48	22,48	35	35
24_A	kavel 24	39,26	34,26	24_A	kavel 24	19,36	17,36	34	38
24_B	kavel 24	40,67	35,67	24_B	kavel 24	23,62	21,62	36	38
24_C	kavel 24	41,86	36,86	24_C	kavel 24	32,48	30,48	38	38
24a_A	kavel 24	39,47	34,47	24a_A	kavel 24	17,24	15,24	35	37
24a_B	kavel 24	40,76	35,76	24a_B	kavel 24	21,07	19,07	36	37
24a_C	kavel 24	41,89	36,89	24a_C	kavel 24	27,17	25,17	37	37
25_A	kavel 25	39,83	34,83	25_A	kavel 25	22,89	20,89	35	39
25_B	kavel 25	41,39	36,39	25_B	kavel 25	27,74	25,74	37	39
25_C	kavel 25	42,67	37,67	25_C	kavel 25	33,66	31,66	39	39
25a_A	kavel 25	41,04	36,04	25a_A	kavel 25	18,84	16,84	36	39
25a_B	kavel 25	42,49	37,49	25a_B	kavel 25	23,89	21,89	38	39
25a_C	kavel 25	43,65	38,65	25a_C	kavel 25	29,1	27,1	39	39
26_A	kavel 26	40,98	35,98	26_A	kavel 26	33,74	31,74	37	41
26_B	kavel 26	42,78	37,78	26_B	kavel 26	35,64	33,64	39	41
26_C	kavel 26	44,04	39,04	26_C	kavel 26	37,78	35,78	41	41
26a_A	kavel 26	40,74	35,74	26a_A	kavel 26	15,54	13,54	36	39
26a_B	kavel 26	42,54	37,54	26a_B	kavel 26	20,47	18,47	38	39
26a_C	kavel 26	43,89	38,89	26a_C	kavel 26	27,46	25,46	39	39

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: eigen weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Lden
1_A	kavel 01	22,08
1_B	kavel 01	23,44
1_C	kavel 01	24,34
10_A	kavel 10	41,99
10_B	kavel 10	42,92
10_C	kavel 10	43,04
10a_A	kavel 10	47,26
10a_B	kavel 10	47,97
10a_C	kavel 10	47,88
11_A	kavel 11	23,32
11_B	kavel 11	24,41
11_C	kavel 11	25,57
12_A	kavel 12	39,23
12_B	kavel 12	40,62
12_C	kavel 12	40,96
12a_A	kavel 12	46,70
12a_B	kavel 12	47,51
12a_C	kavel 12	47,50
13_A	kavel 13	24,14
13_B	kavel 13	25,16
13_C	kavel 13	26,29
14_A	kavel 14	41,55
14_B	kavel 14	43,09
14_C	kavel 14	43,31
14a_A	kavel 14	47,78
14a_B	kavel 14	48,43
14a_C	kavel 14	48,29
15_A	kavel 15	24,30
15_B	kavel 15	25,57
15_C	kavel 15	26,63
16_A	kavel 16	42,69
16_B	kavel 16	43,94
16_C	kavel 16	44,08
16a_A	kavel 16	49,97
16a_B	kavel 16	50,39
16a_C	kavel 16	50,02
17_A	kavel 17	50,74
17_B	kavel 17	50,88
17_C	kavel 17	50,29
18_A	kavel 18	50,62
18_B	kavel 18	50,61
18_C	kavel 18	49,94
19_A	kavel 19	49,64
19_B	kavel 19	49,58
19_C	kavel 19	48,86
2_A	kavel 02	23,56
2_B	kavel 02	25,09
2_C	kavel 02	26,42
20_A	kavel 20	44,08
20_B	kavel 20	45,25
20_C	kavel 20	45,39
20a_A	kavel 20	49,35
20a_B	kavel 20	49,69
20a_C	kavel 20	49,32
21_A	kavel 21	46,44
21_B	kavel 21	47,26
21_C	kavel 21	47,28
21a_A	kavel 21	48,01
21a_B	kavel 21	48,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: eigen weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Lden
21a_C	kavel 21	48,56
22_A	kavel 22	48,37
22_B	kavel 22	48,77
22_C	kavel 22	48,48
22a_A	kavel 22	49,13
22a_B	kavel 22	49,52
22a_C	kavel 22	49,26
23_A	kavel 23	48,73
23_B	kavel 23	48,91
23_C	kavel 23	48,42
23a_A	kavel 23	50,52
23a_B	kavel 23	50,66
23a_C	kavel 23	50,15
24_A	kavel 24	48,21
24_B	kavel 24	48,56
24_C	kavel 24	48,16
24a_A	kavel 24	50,78
24a_B	kavel 24	50,96
24a_C	kavel 24	50,45
25_A	kavel 25	47,37
25_B	kavel 25	47,87
25_C	kavel 25	47,61
25a_A	kavel 25	49,76
25a_B	kavel 25	50,25
25a_C	kavel 25	49,99
26_A	kavel 26	50,30
26_B	kavel 26	50,58
26_C	kavel 26	50,14
26a_A	kavel 26	50,39
26a_B	kavel 26	50,76
26a_C	kavel 26	50,43
3_A	kavel 03	27,57
3_B	kavel 03	29,79
3_C	kavel 03	30,11
4_A	kavel 04	39,79
4_B	kavel 04	39,99
4_C	kavel 04	39,74
4a_A	kavel 04	49,34
4a_B	kavel 04	49,43
4a_C	kavel 04	48,88
5_A	kavel 05	37,86
5_B	kavel 05	39,16
5_C	kavel 05	39,13
5a_A	kavel 05	48,80
5a_B	kavel 05	49,19
5a_C	kavel 05	48,88
6_A	kavel 06	27,55
6_B	kavel 06	29,62
6_C	kavel 06	30,18
6a_A	kavel 06	50,22
6a_B	kavel 06	50,23
6a_C	kavel 06	49,59
7_A	kavel 07	20,83
7_B	kavel 07	22,44
7_C	kavel 07	24,17
7a_A	kavel 07	48,66
7a_B	kavel 07	48,65
7a_C	kavel 07	48,07
8_A	kavel 08	33,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: eigen weg
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
8_B	kavel 08	35,39
8_C	kavel 08	35,96
8a_A	kavel 08	51,29
8a_B	kavel 08	51,38
8a_C	kavel 08	50,81
9_A	kavel 09	42,56
9_B	kavel 09	43,58
9_C	kavel 09	43,76
9a_A	kavel 09	49,72
9a_B	kavel 09	50,00
9a_C	kavel 09	49,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Lden
1_A	kavel 01	11,56
1_B	kavel 01	13,90
1_C	kavel 01	19,11
10_A	kavel 10	16,17
10_B	kavel 10	17,43
10_C	kavel 10	19,32
10a_A	kavel 10	23,55
10a_B	kavel 10	24,98
10a_C	kavel 10	28,80
11_A	kavel 11	23,95
11_B	kavel 11	24,93
11_C	kavel 11	26,48
12_A	kavel 12	15,12
12_B	kavel 12	16,70
12_C	kavel 12	19,42
12a_A	kavel 12	20,72
12a_B	kavel 12	23,10
12a_C	kavel 12	29,33
13_A	kavel 13	24,97
13_B	kavel 13	26,21
13_C	kavel 13	26,69
14_A	kavel 14	20,46
14_B	kavel 14	21,68
14_C	kavel 14	23,68
14a_A	kavel 14	23,16
14a_B	kavel 14	24,90
14a_C	kavel 14	29,39
15_A	kavel 15	27,28
15_B	kavel 15	28,55
15_C	kavel 15	30,20
16_A	kavel 16	21,99
16_B	kavel 16	24,05
16_C	kavel 16	26,89
16a_A	kavel 16	24,98
16a_B	kavel 16	27,51
16a_C	kavel 16	29,51
17_A	kavel 17	19,20
17_B	kavel 17	21,37
17_C	kavel 17	22,87
18_A	kavel 18	21,30
18_B	kavel 18	22,69
18_C	kavel 18	23,41
19_A	kavel 19	25,99
19_B	kavel 19	27,80
19_C	kavel 19	28,99
2_A	kavel 02	15,90
2_B	kavel 02	17,17
2_C	kavel 02	19,86
20_A	kavel 20	21,94
20_B	kavel 20	23,58
20_C	kavel 20	24,62
20a_A	kavel 20	22,34
20a_B	kavel 20	24,04
20a_C	kavel 20	27,72
21_A	kavel 21	26,17
21_B	kavel 21	27,40
21_C	kavel 21	28,78
21a_A	kavel 21	24,10
21a_B	kavel 21	25,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
21a_C	kavel 21	29,03
22_A	kavel 22	26,99
22_B	kavel 22	28,13
22_C	kavel 22	29,60
22a_A	kavel 22	20,45
22a_B	kavel 22	22,98
22a_C	kavel 22	28,22
23_A	kavel 23	26,44
23_B	kavel 23	27,67
23_C	kavel 23	28,93
23a_A	kavel 23	24,33
23a_B	kavel 23	25,54
23a_C	kavel 23	27,58
24_A	kavel 24	25,42
24_B	kavel 24	26,82
24_C	kavel 24	28,27
24a_A	kavel 24	21,85
24a_B	kavel 24	24,03
24a_C	kavel 24	27,08
25_A	kavel 25	24,46
25_B	kavel 25	25,86
25_C	kavel 25	26,90
25a_A	kavel 25	23,43
25a_B	kavel 25	25,05
25a_C	kavel 25	27,68
26_A	kavel 26	15,34
26_B	kavel 26	17,32
26_C	kavel 26	19,00
26a_A	kavel 26	23,87
26a_B	kavel 26	25,07
26a_C	kavel 26	27,50
3_A	kavel 03	9,96
3_B	kavel 03	11,91
3_C	kavel 03	15,49
4_A	kavel 04	7,01
4_B	kavel 04	10,12
4_C	kavel 04	14,10
4a_A	kavel 04	25,24
4a_B	kavel 04	26,90
4a_C	kavel 04	27,46
5_A	kavel 05	23,00
5_B	kavel 05	25,37
5_C	kavel 05	26,07
5a_A	kavel 05	17,40
5a_B	kavel 05	22,23
5a_C	kavel 05	27,05
6_A	kavel 06	25,41
6_B	kavel 06	28,31
6_C	kavel 06	29,06
6a_A	kavel 06	27,81
6a_B	kavel 06	29,47
6a_C	kavel 06	30,72
7_A	kavel 07	24,18
7_B	kavel 07	27,19
7_C	kavel 07	27,90
7a_A	kavel 07	28,62
7a_B	kavel 07	30,24
7a_C	kavel 07	31,13
8_A	kavel 08	18,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
8_B	kavel 08	20,18
8_C	kavel 08	21,80
8a_A	kavel 08	26,10
8a_B	kavel 08	27,98
8a_C	kavel 08	30,34
9_A	kavel 09	20,80
9_B	kavel 09	21,73
9_C	kavel 09	23,96
9a_A	kavel 09	25,83
9a_B	kavel 09	26,90
9a_C	kavel 09	29,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rooseveltstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Lden
1_A	kavel 01	33,71
1_B	kavel 01	36,03
1_C	kavel 01	36,33
10_A	kavel 10	25,12
10_B	kavel 10	27,21
10_C	kavel 10	28,48
10a_A	kavel 10	16,31
10a_B	kavel 10	17,58
10a_C	kavel 10	18,80
11_A	kavel 11	23,54
11_B	kavel 11	25,46
11_C	kavel 11	27,14
12_A	kavel 12	19,84
12_B	kavel 12	21,87
12_C	kavel 12	23,29
12a_A	kavel 12	21,91
12a_B	kavel 12	22,73
12a_C	kavel 12	23,56
13_A	kavel 13	30,44
13_B	kavel 13	31,90
13_C	kavel 13	33,13
14_A	kavel 14	26,93
14_B	kavel 14	28,56
14_C	kavel 14	29,84
14a_A	kavel 14	14,21
14a_B	kavel 14	15,76
14a_C	kavel 14	17,13
15_A	kavel 15	31,54
15_B	kavel 15	33,00
15_C	kavel 15	34,55
16_A	kavel 16	29,61
16_B	kavel 16	31,22
16_C	kavel 16	32,64
16a_A	kavel 16	12,35
16a_B	kavel 16	15,98
16a_C	kavel 16	18,21
17_A	kavel 17	16,23
17_B	kavel 17	21,08
17_C	kavel 17	22,83
18_A	kavel 18	20,32
18_B	kavel 18	23,47
18_C	kavel 18	24,97
19_A	kavel 19	14,19
19_B	kavel 19	17,45
19_C	kavel 19	18,84
2_A	kavel 02	32,88
2_B	kavel 02	34,65
2_C	kavel 02	35,74
20_A	kavel 20	14,93
20_B	kavel 20	17,95
20_C	kavel 20	20,12
20a_A	kavel 20	24,55
20a_B	kavel 20	26,91
20a_C	kavel 20	28,75
21_A	kavel 21	13,22
21_B	kavel 21	16,14
21_C	kavel 21	17,87
21a_A	kavel 21	25,48
21a_B	kavel 21	27,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rooseveltstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
21a_C	kavel 21	28,57
22_A	kavel 22	17,30
22_B	kavel 22	19,13
22_C	kavel 22	20,25
22a_A	kavel 22	23,13
22a_B	kavel 22	24,69
22a_C	kavel 22	26,55
23_A	kavel 23	22,72
23_B	kavel 23	23,91
23_C	kavel 23	24,70
23a_A	kavel 23	24,81
23a_B	kavel 23	26,03
23a_C	kavel 23	27,31
24_A	kavel 24	11,16
24_B	kavel 24	14,95
24_C	kavel 24	16,18
24a_A	kavel 24	18,01
24a_B	kavel 24	20,34
24a_C	kavel 24	22,32
25_A	kavel 25	20,96
25_B	kavel 25	21,98
25_C	kavel 25	22,69
25a_A	kavel 25	21,59
25a_B	kavel 25	22,97
25a_C	kavel 25	24,23
26_A	kavel 26	11,30
26_B	kavel 26	13,41
26_C	kavel 26	14,83
26a_A	kavel 26	22,16
26a_B	kavel 26	23,55
26a_C	kavel 26	24,50
3_A	kavel 03	30,63
3_B	kavel 03	32,16
3_C	kavel 03	33,16
4_A	kavel 04	25,97
4_B	kavel 04	27,64
4_C	kavel 04	28,47
4a_A	kavel 04	5,56
4a_B	kavel 04	7,80
4a_C	kavel 04	10,78
5_A	kavel 05	-2,48
5_B	kavel 05	1,24
5_C	kavel 05	7,20
5a_A	kavel 05	16,70
5a_B	kavel 05	18,46
5a_C	kavel 05	20,03
6_A	kavel 06	--
6_B	kavel 06	--
6_C	kavel 06	--
6a_A	kavel 06	16,49
6a_B	kavel 06	18,60
6a_C	kavel 06	20,60
7_A	kavel 07	--
7_B	kavel 07	--
7_C	kavel 07	--
7a_A	kavel 07	17,35
7a_B	kavel 07	20,53
7a_C	kavel 07	21,46
8_A	kavel 08	23,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kern Schimmert resultaten ex 110g

Econsultancy
4190.004

Rapport: Resultatentabel
Model: definitief 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rooseveltstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Omschrijving	Lden
8_B	kavel 08	25,57
8_C	kavel 08	26,83
8a_A	kavel 08	15,54
8a_B	kavel 08	17,06
8a_C	kavel 08	17,90
9_A	kavel 09	12,68
9_B	kavel 09	14,84
9_C	kavel 09	15,53
9a_A	kavel 09	18,09
9a_B	kavel 09	19,17
9a_C	kavel 09	20,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4. AFWEGING DOELMATIGHEID



Woning	Lden	Budget	Gevelisolatie	Lden dgd B	Gevelisolatie
kavel 01	54	€ 13.682,20	€ 12.420,00	51	€ 7.957,00
kavel 02	54	€ 13.682,20	€ 12.420,00	51	€ 1.240,00
kavel 03	54	€ 13.682,20	€ 12.420,00	51	€ 7.957,00
kavel 04	54	€ 13.682,20	€ 12.420,00	53	€ 12.420,00
kavel 05	49	€ 7.548,80	€ 1.240,00	48	€ -
Totaal		€ 62.277,60	€ 50.920,00		€ 29.574,00
			maatregelkosten		€ 14.992,50
					<u>€ 44.566,50</u>

