

Van: [redacted]@waterschaplimburg.nl> **Verzonden:** dinsdag 27 augustus 2019 10:26 **Aan:** [redacted] **CC:** 'info@stein.nl' <info@stein.nl> **Onderwerp:** Wateradvies aanvraag Maasover Berg a/d Maas

Geachte heer [redacted]

Uw initiatief valt onder de zogenaamde “ondergrens”. Dat betekent dat u geen advies van het waterschap hoeft te hebben voordat het plan in procedure gaat. In de bijlage vindt u de tien uitgangspunten waaraan uw plan moet voldoen. De minimale bergingscapaciteit die staat opgenomen kan afwijken van de hoeveelheid die de gemeente aan u vraagt. Wanneer de gemeente zwaardere voorwaarden stelt, dan zijn deze leidend.

Uw voorwaarden wijken af van de toetspunten gelieve hier rekening mee te houden. Wij adviseren u in verband met de klimaatverandering en een aankomende normverhoging, uit te gaan van een minimale berging van **80 mm per twee uur ten zuiden van Sittard met een beschikbaarheid van de gehele berging binnen 24 uur**

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze per mail stellen via plantoetsing@waterschaplimburg.nl of contact opnemen met het klant contact centrum 088 – 88 90 100.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat