

**BRANDPREVENTIE EISEN**

| Onderwerp: | Beschrijving: | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Afdeling 2.2 Sterkte bij brand | Het bouwwerk dient te voldoen aan de tijdsduur voor bezwijken zoals gesteld in BB § 2.2.1 | | |
| Afdeling 2.3 t/m 2.6 Overbrugging van hoogte verschillen / trap / hellingbaan | | | |
| Afdeling 2.7 Beweegbare constructie onderdelen | | | |
| Afdeling 2.8 Beperken van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie | | | |
| Afdeling 2.9 Beperken van ontwikkelen van brand en rook | Toegepaste materialen moeten voldoen aan het BB §2.9.1 | | |
| Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand | BB art. 2.83 lid 1 bepaalt dat een logiesfunctie in een brandcompartiment ligt van maximaal 500 m2. BC 2 heeft echter een opp. Van 938 m2. | | |
| Afdeling 2.11 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperkingen van verspreiding van rook | | | |
| Afdeling 2.12 Vluchtroutes | | | |
| Afdeling 2.13 Hulpverlening bij brand | | | |
| Afdeling 2.14 Verdere beperking van uitbreiding van brand | | | |
| Afdeling 6.1 Verlichting | | | |
| Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand | Op de tekening staan alleen rookmelders getekend. BB art. 6.20 en de bijbehorende tabel geeft aan dat de logiesfunctie is voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 met volledige bewaking, certificaat en doormelding. Ook het renvooi maakt hier geen melding van. Naast art. BB 6.20 is ook BB art. 6.23 van toepassing. Eer dient vooraf een Programma van Eisen te worden overlegd aan de gemeente. | | |
| Afdeling 6.6 Vluchten bij brand | | | |
| Afdeling 6.7 Bestrijden van brand | | | |
| Afdeling 6.8 Bereikbaarheid voor hulpdiensten | | | |
| Afdeling 7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand | | | |
| Afdeling 7.2 Veilig vluchten bij brand | | | |
| § 1.5 Gebruiksmelding | | | |
| Wabo art. 2.1 Gebruiksvergunning | Voor de nieuw te bouwen logiesfunctie is een Gebruiksvergunning verplicht. Het aanvraagformulier is te downloaden op www.olo.nl houdt u rekening met de max. termijn van de procedure (26 wkn.) | | |
| Opmerking(en) | | | |
| | Ingekomen | Uitgegaan | Paraaf |
| BRANDWEER | 20-04-2015 | 22-04-2015 | M.Peeters |

Weigeringsgrond Geen weigeringsgrond

**Binnen één week
retour s.v.p.
anders
telefonisch
reageren**