



College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK VENLO



datum	21 mei 2019	behandeld door	Marijke Besselink
uw kenmerk	/2019	telefoonnummer	088 - 11 90 558
ons kenmerk	Z029441/UIT042206	bijlage(n)	-
onderwerp	Advies externe veiligheid 10 woningen aan de Oude Turfstraat in 't Ven ongenummerd te Venlo		

Geacht college,

U heeft het bestuur van de Veiligheidsregio op 8 maart verzocht om advies uit te brengen in het kader van artikel 7 Besluit externe veiligheid transportroutes. Dit advies wordt gevraagd voor de bouw van 10 woningen aan de Oude Turfstraat in 't Ven Noord ongenummerd te Venlo.

U heeft het bestuur van de Veiligheidsregio op 8 maart verzocht om advies uit te brengen in het kader van artikel 7 Besluit externe veiligheid transportroutes. Dit advies wordt gevraagd voor de bouw van 10 woningen aan de Oude Turfstraat in 't Ven Noord ongenummerd te Venlo.

Het plangebied ligt op ongeveer 330 meter van de A67 waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. De woningen liggen binnen het invloedsgebied van een ongeval met brandbare gassen en toxische vloeistoffen. Gelet hierop moet op basis van artikel 7 Besluit externe veiligheid transportroutes bij het ruimtelijk besluit ingegaan worden op de mogelijkheden voor hulpverlening en de zelfredzaamheid.

De nieuw te bouwen woningen worden afgeschermd van de A67 door woningen aan de (Oude) Arenborgweg waardoor op het scenario ongeval met brandbare gassen niet verder wordt ingegaan. De nieuwe bewoners worden als zelfredzaam beschouwd. Op deze afstand van het plangebied tot de A67 is de zelfredzaamheidsstrategie bij een ongeval met toxische vloeistoffen schuilen in de woningen en de centrale ventilatiesystemen uitschakelen. Er wordt dan ook geadviseerd om de woningen uit te voeren met een uitschakelbare mechanische ventilatie die op een gemakkelijk bereikbare plaats kan worden aangestuurd (bij voorkeur de meterkast). Daarnaast adviseren wij u zorg te dragen dat de bewoners op de hoogte zijn van de toxische risico's van de A67 zodat ze daarnaar kunnen handelen in geval van een calamiteit.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marijke Besselink, adviseur risicobeheersing, telefoonnummer 088 - 11 90 558 of via m.besselink@vrln.nl.

Met vriendelijke groet,



Afdelingscoördinator
Hannie Baarends