

Koelderstraat 86 te Venlo
Akoestisch onderzoek optredende gevelbelasting
Wegverkeerslawaaï

Rapportnummer: Rm200722aaA0

Opdrachtgever:

5931 PK TEGELEN

Contactpersoon:

dhr. D. Adank

Adviseur:

K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6
Postbus 224

6101 AS ECHT
6100 AE ECHT



Behandeld door:

mw. I.D.W. Felder BSc

Datum : 10-02-2023

Referentie : Rm200722aaA0.irfe_02

INHOUD

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Ruimtelijke gegevens	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.3	Toegepaste rekenmethode	6
3	Normstelling Wet geluidhinder	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.1.1	Algemeen	7
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	7
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
3.1.4	Aftrek stille banden	8
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	8
3.1.6	Nieuwe situaties	9
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	9
3.2	Bouwbesluit 2012	9
4	Berekeningsresultaten	10
4.1	Algemeen	10
4.2	Wet geluidhinder	10
5	Evaluatie Rekenresultaten & Conclusie	11
5.1	Algemeen	11
5.2	Wet geluidhinder	11
5.2.1	Algemeen	11
5.2.2	Koelderstraat	11
5.2.3	Genraydelweg	11
5.2.4	Genrayweg	12
5.2.5	Oude Rijnstraat	12
5.2.6	Herungerberg	12
Bijlagen:		
Bijlage I	Figuren akoestisch model	
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting	
Bijlage III	Verstekte verkeersgegevens	

1 INLEIDING

In opdracht van [REDACTED] is, in het kader van nieuwbouwwoningen aan de Koelderstraat 86 te Venlo, gemeente Venlo, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

In figuur 1.1 is de locatie globaal omcirkeld, in bijlage I is de situatie opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Koelderstraat, Genraydelweg, Genrayweg, Oude Rijnstraat en Herungerberg.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening, kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I is de gehanteerde situatietekening opgenomen.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaaï

De verkeersgegevens zijn aangereikt door de gemeente Venlo. De gegevens voor de wegen zijn afkomstig uit het verkeersmodel 2030. Waardoor een groeipercantage van 1% is toegepast om tot het maatgevende jaar 2033 te komen. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2033.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
			Qlv	Qmv	Qzv		
Koelderstraat	310	D	6,7%	67,8%	10,6%	50	01
		A	3,7%	67,8%	10,6%		
		N	0,6%	67,8%	10,6%		
Genraydelweg Wv1	4634	D	6,7%	94,7%	2,0%	50	01
		A	3,7%	94,7%	2,0%		
		N	0,6%	94,7%	2,0%		
Genraydelweg Wv2	2220	D	6,7%	87,0%	5,0%	50	01
		A	3,7%	87,0%	5,0%		
		N	0,6%	87,0%	5,0%		
Genraydelweg Wv3	2741	D	6,7%	97,9%	0,6%	50	01
		A	3,7%	97,9%	0,6%		
		N	0,6%	97,9%	0,6%		
Genrayweg Wv4	4650	D	6,70%	94,7%	2,0%	50	01
		A	3,70%	94,7%	2,0%		
		N	0,60%	94,7%	2,0%		
Oude Rijnstraat	322	D	6,70%	70,0%	10,9%	50	01
		A	3,70%	70,0%	10,9%		
		N	0,60%	70,0%	10,9%		
Herungerberg Wv1	1539	D	6,70%	95,9%	2,5%	50	01
		A	3,70%	95,9%	2,5%		
		N	0,60%	95,9%	2,5%		
Herungerberg Wv2	1647	D	6,70%	93,8%	3,6%	50	01
		A	3,70%	93,8%	3,6%		
		N	0,60%	93,8%	3,6%		

Vervolg: Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2033.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
			Qlv	Qmv	Qzv		
Herungerberg Wv3	2066	D	6,70%	97,4%	1,5%	50	01
		A	3,70%	97,4%	1,5%		
		N	0,60%	97,4%	1,5%		
Herungerberg Wv4	1412	D	6,70%	93,3%	3,9%	50	01
		A	3,70%	93,3%	3,9%		
		N	0,60%	93,3%	3,9%		
Herungerberg Wv5	4117	D	6,70%	92,7%	3,1%	50	01
		A	3,70%	92,7%	3,1%		
		N	0,60%	92,7%	3,1%		
Herungerberg Wv6	3923	D	6,70%	97,6%	1,4%	50	01
		A	3,70%	97,6%	1,4%		
		N	0,60%	97,6%	1,4%		

Hierbij is:

Periode: gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: Glad asfalt.

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage III.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in binnenstedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2)

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.2 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaaai de betreffende voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan («hoogst toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 3.2 gegeven minimum waarde van 20 dB. Voor bestaande bouw dient te worden uitgegaan van het reeds verkregen niveau.

Wanneer dergelijke zones niet zijn vastgesteld, zoals bij 30 km/h wegen dan dient overeenkomstig artikel 3.2 te worden voldaan aan de minimum eis van 20 dB.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

4.1 Algemeen

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is de ligging van de 48 en 63 dB contour bepaald, respectievelijk de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied.

4.2 Wet geluidhinder

Onderstaand zijn per weg de geluidcontouren weergegeven. De resultaten zijn opgenomen in bijlage I, figuur 4.1 t/m 8.3 De gepresenteerde contouren zijn de waarden inclusief aftrek artikel 110g voor binnenstedelijk gebied, in de kleurweergave is hiermee rekening gehouden.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van [REDACTED] is, in het kader van nieuwbouwwoningen aan de Koelderstraat 86 te Venlo, gemeente Venlo, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Koelderstraat, Genraydelweg, Genrayweg, Oude Rijstraat en Herungerberg.

De exacte locatie van de woningen op de bouwvlakken is nog niet bekend, zodat in dit onderzoek de ligging van de contour voor de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde is bepaald.

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De definitie van een gevel luidt: *“de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33dB (b.j verkeerslawaaï)”*.

5.2.2 Koelderstraat

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 48 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

5.2.3 Genraydelweg

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 47 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

5.2.4 Genrayweg

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 43 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

5.2.5 Oude Rijnstraat

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 31 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

5.2.6 Herungerberg

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 37 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo
opdrachtgever



objecten


- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt raai

omschrijving
Figuur 1:
Situatie

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo

opdrachtgever



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt raai

omschrijving

Figuur 2:
Nummering bebouwing


project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo
opdrachtgever



K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo

opdrachtgever



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

- ≥ 100
- ≥ 48.5
- ≥ 63.5

omschrijving

Figuur 4.1:

Contouren Koelderstraat

Hoogte 1,5m boven maaiveld


Voorkeursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo

opdrachtgever



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

- ≥ 100
- ≥ 48.5
- ≥ 63.5

omschrijving

Figuur 4.2:

Contouren Koelderstraat

Hoogte 4,5m boven maaiveld


Voorkeursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo

opdrachtgever



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

- ≥ 100
- ≥ 48.5
- ≥ 63.5

omschrijving

Figuur 4.3:

Contouren Koelderstraat

Hoogte 7,5m boven maaiveld


Voorkeursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.


project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo

opdrachtgever XXXXXXXXXX



K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo
opdrachtgever



objecten
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
hoogtelijn
+ waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

->= 100
->= 48.5
->= 63.5

omschrijving

Figuur 5.2:

Contouren Genraydelweg


Hoogte 4,5m boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo
opdrachtgever



objecten
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
hoogtelijn
+ waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

->= 100
>= 48.5
>= 63.5

omschrijving


Figuur 5.3:
Contouren Genraydelweg
Hoogte 7,5m boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo

opdrachtgever



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

- >= 100
- >= 48.5
- >= 63.5

omschrijving

Figuur 6.1:

Contouren Genrayweg


Hoogte 1,5m boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo
opdrachtgever



objecten
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
hoogtelijn
+ waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

->= 100
->= 48.5
->= 63.5

omschrijving

Figuur 6.2:
Contouren Genrayweg
Hoogte 4,5m boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Maximale ontheffingswaarde 63 dB



K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo
opdrachtgever



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - hoogtelijn
 - + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L]

>= 100
>= 48.5
>= 63.5

omschrijving

Figuur 6.3:
Contouren Genrayweg
Hoogte 7,5m boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo

opdrachtgever



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

- >= 100
- >= 48.5
- >= 63.5

omschrijving

Figuur 7.1:

Contouren Oude Rijnstraat

Hoogte 1,5m boven maaiveld


Voorkeursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo

opdrachtgever



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

- ≥ 100
- ≥ 48.5
- ≥ 63.5

omschrijving


Figuur 7.2:
Contouren Oude Rijnstraat
Hoogte 4,5m boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo

opdrachtgever



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L]

- ≥ 100
- ≥ 48.5
- ≥ 63.5

omschrijving

Figuur 7.3:

Contouren Oude Rijnstraat


Hoogte 7,5m boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB

Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo
opdrachtgever



objecten
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
hoogtelijn
+ waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

->= 100
>= 48.5
>= 63.5


omschrijving

Figuur 8.1:
Contouren Herungerberg
Hoogte 1,5m boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo
opdrachtgever



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - hoogtelijn
 - + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

- >= 100
- >= 48.5
- >= 63.5


omschrijving

Figuur 8.2:
Contouren Herungerberg
Hoogte 4,5m boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Maximale ontheffingswaarde 63 dB

K+ Adviesgroep b.v.

project M200722 Koelderstraat 86 te Venlo
opdrachtgever



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - hoogtelijn
 - + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L

- >= 100
- >= 48.5
- >= 63.5

omschrijving

Figuur 8.3:
Contouren Herungerberg
Hoogte 7,5m boven maaiveld

Voorkeursgrenswaarde 48 dB
Maximale ontheffingswaarde 63 dB

BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting

Projectgegevens

projectnaam: M200722 Koelderstraat 86 te Venlo
opdrachtgever: XXXXXXXXXX
adviseur: IF
databaseversie: 920
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerslawaa

rekenhart: 17.3.1 (build0)
kenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 09-02-2023
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 16:34
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek1 10g: per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	27.5	22.0	55		80	
2	29.5	22.0	42		80	
3	26.5	22.0	38		80	
4	25.0	22.0	21		80	
5	29.5	22.0	43		80	
6	29.5	22.0	27		80	
7	26.0	22.0	25		80	
8	25.0	22.0	34		80	
9	26.0	22.0	18		80	
10	25.0	22.0	12		80	
11	29.5	22.0	24		80	
12	25.0	22.0	10		80	
13	28.5	22.0	47		80	
14	26.0	22.0	22		80	
15	29.5	22.0	29		80	
16	26.5	22.0	46		80	
17	28.5	22.0	26		80	
18	25.0	22.0	12		80	
19	29.5	22.0	36		80	
20	25.0	22.0	19		80	
21	29.5	22.0	24		80	
22	26.5	22.0	19		80	
23	29.5	22.0	21		80	
24	28.0	22.0	13		80	
25	25.0	22.0	37		80	
26	29.0	22.0	38		80	
27	30.0	22.0	54		80	
28	28.5	22.0	17		80	
29	28.5	22.0	58		80	
30	26.0	22.0	36		80	
31	25.0	22.0	19		80	
32	26.5	22.0	26		80	
33	29.5	22.0	22		80	
34	26.5	22.0	27		80	
35	29.5	22.0	33		80	
36	25.0	22.0	16		80	
37	28.0	22.0	53		80	
38	25.0	22.0	49		80	
39	28.0	22.0	89		80	
40	26.5	22.0	732		80	
41	27.0	22.0	28		80	
42	28.0	22.0	66		80	
43	27.0	22.0	49		80	
44	26.0	22.0	57		80	
45	27.0	22.0	29		80	
46	25.0	22.0	38		80	
47	26.5	22.0	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	25.0	22.0	15		80	
49	25.0	22.0	12		80	
50	28.5	22.0	26		80	
51	26.0	22.0	17		80	
52	29.5	22.0	24		80	
53	26.5	22.0	25		80	
54	25.0	22.0	31		80	
55	26.5	22.0	590		80	
56	29.5	22.0	28		80	
57	27.0	22.0	15		80	
58	25.0	22.0	15		80	
59	48.0	41.0	69		80	
60	45.0	41.0	22		80	
61	50.5	41.0	50		80	
62	44.0	41.0	19		80	
63	47.0	41.0	33		80	
64	44.0	41.0	30		80	
65	44.0	41.0	12		80	
66	48.5	41.0	47		80	
67	44.0	41.0	16		80	
68	44.0	41.0	13		80	
69	45.5	41.0	16		80	
70	48.5	41.0	48		80	
71	45.0	41.0	50		80	
72	44.0	41.0	33		80	
73	44.0	41.0	14		80	
74	48.5	41.0	30		80	
75	44.0	41.0	22		80	
76	48.0	41.0	93		80	
77	48.5	41.0	26		80	
78	48.5	41.0	36		80	
79	44.0	41.0	23		80	
80	44.0	41.0	31		80	
81	45.5	41.0	24		80	
82	44.0	41.0	12		80	
83	45.0	41.0	36		80	
84	45.0	41.0	34		80	
85	47.5	41.0	31		80	
86	44.0	41.0	16		80	
87	44.0	41.0	9		80	
88	44.0	41.0	9		80	
89	48.5	41.0	31		80	
90	44.0	41.0	52		80	
91	47.5	41.0	33		80	
92	45.5	41.0	30		80	
93	47.0	41.0	28		80	
94	44.0	41.0	62		80	
95	48.5	41.0	31		80	
96	44.0	41.0	32		80	
97	48.5	41.0	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	45.0	41.0	34		80	
99	47.0	41.0	35		80	
100	48.5	41.0	48		80	
101	44.0	41.0	47		80	
102	44.0	41.0	12		80	
103	44.0	41.0	24		80	
104	44.0	41.0	11		80	
105	47.5	41.0	40		80	
106	45.0	41.0	36		80	
107	45.0	41.0	20		80	
108	44.0	41.0	8		80	
109	44.0	41.0	35		80	
110	48.5	41.0	45		80	
111	44.0	41.0	48		80	
112	47.5	41.0	31		80	
113	45.0	41.0	33		80	
114	47.5	41.0	31		80	
115	45.0	41.0	18		80	
116	48.5	41.0	31		80	
117	45.0	41.0	24		80	
118	45.0	41.0	36		80	
119	44.0	41.0	47		80	
120	48.5	41.0	32		80	
121	45.0	41.0	48		80	
122	48.5	41.0	34		80	
123	47.0	41.0	22		80	
124	45.0	41.0	65		80	
125	44.0	41.0	14		80	
126	48.5	41.0	48		80	
127	45.0	41.0	47		80	
128	48.5	41.0	46		80	
129	48.5	41.0	29		80	
130	46.0	41.0	25		80	
131	44.0	41.0	38		80	
132	48.5	41.0	37		80	
133	44.0	41.0	24		80	
134	50.5	41.0	39		80	
135	49.5	41.0	36		80	
136	44.0	41.0	20		80	
137	44.0	41.0	33		80	
138	48.5	41.0	26		80	
139	44.0	41.0	29		80	
140	44.0	41.0	11		80	
141	48.5	41.0	22		80	
142	44.0	41.0	20		80	
143	26.5	22.0	678		80	
148	29.5	22.0	30		80	
149	48.5	41.0	28		80	
150	46.5	39.0	42		80	
151	45.5	38.0	43		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
152	44.5	37.0	43		80	
153	43.5	36.0	28		80	
154	43.5	36.0	35		80	
155	42.5	35.0	34		80	
156	40.5	33.0	33		80	
157	41.5	34.0	36		80	
158	44.0	41.0	31		80	
159	42.0	39.0	31		80	
160	41.0	38.0	30		80	
161	40.0	37.0	26		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	22.0	840	hoogtelijn	
2	33.0	731	hoogtelijn	
3	41.0	748	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc prognosetoeslag														(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
28	0.0	22.0	--			VL totaal (0)	1	1.5	52.16	49.58	41.68	52.53		53	52.16		52	52.16	49.58	41.68
						VL totaal (0)	1	4.5	52.57	50.00	42.09	52.94		53	52.57		53	52.57	50.00	42.09
						VL totaal (0)	1	7.5	52.59	50.01	42.11	52.96		53	52.59		53	52.59	50.01	42.11
						VL Koelderstraat (1)	1	1.5	50.78	48.20	40.30	51.15	5	46	50.78	5	46	50.78	48.20	40.30
						VL Koelderstraat (1)	1	4.5	51.23	48.65	40.74	51.60	5	47	51.23	5	46	51.23	48.65	40.74
						VL Koelderstraat (1)	1	7.5	51.19	48.62	40.71	51.56	5	47	51.19	5	46	51.19	48.62	40.71
						VL Genraydelweg (2)	1	1.5	44.11	41.53	33.63	44.48	5	39	44.11	5	39	44.11	41.53	33.63
						VL Genraydelweg (2)	1	4.5	43.69	41.11	33.21	44.06	5	39	43.69	5	39	43.69	41.11	33.21
						VL Genraydelweg (2)	1	7.5	43.47	40.89	32.99	43.84	5	39	43.47	5	38	43.47	40.89	32.99
						VL Genrayweg (3)	1	1.5	40.51	37.93	30.03	40.88	5	36	40.51	5	36	40.51	37.93	30.03
						VL Genrayweg (3)	1	4.5	40.81	38.23	30.34	41.18	5	36	40.81	5	36	40.81	38.23	30.34
						VL Genrayweg (3)	1	7.5	41.58	39.00	31.10	41.95	5	37	41.58	5	37	41.58	39.00	31.10
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	26.96	24.38	16.48	27.33	5	22	26.96	5	22	26.96	24.38	16.48
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	27.42	24.84	16.94	27.79	5	23	27.42	5	22	27.42	24.84	16.94
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	27.65	25.07	17.17	28.02	5	23	27.65	5	23	27.65	25.07	17.17
						VL Herungerberg (5)	1	1.5	38.62	36.04	28.15	38.99	5	34	38.62	5	34	38.62	36.04	28.15
						VL Herungerberg (5)	1	4.5	40.89	38.31	30.42	41.26	5	36	40.89	5	36	40.89	38.31	30.42
						VL Herungerberg (5)	1	7.5	41.04	38.46	30.57	41.41	5	36	41.04	5	36	41.04	38.46	30.57
29	0.0	22.0	--			VL totaal (0)	1	1.5	51.37	48.79	40.88	51.74		52	51.37		51	51.37	48.79	40.88
						VL totaal (0)	1	4.5	51.84	49.27	41.36	52.21		52	51.84		52	51.84	49.27	41.36
						VL totaal (0)	1	7.5	51.76	49.19	41.28	52.13		52	51.76		52	51.76	49.19	41.28
						VL Koelderstraat (1)	1	1.5	49.36	46.79	38.88	49.73	5	45	49.36	5	44	49.36	46.79	38.88
						VL Koelderstraat (1)	1	4.5	50.17	47.60	39.69	50.54	5	46	50.17	5	45	50.17	47.60	39.69
						VL Koelderstraat (1)	1	7.5	50.00	47.43	39.52	50.37	5	45	50.00	5	45	50.00	47.43	39.52
						VL Genraydelweg (2)	1	1.5	44.40	41.82	33.92	44.77	5	40	44.40	5	39	44.40	41.82	33.92
						VL Genraydelweg (2)	1	4.5	43.29	40.71	32.81	43.66	5	39	43.29	5	38	43.29	40.71	32.81
						VL Genraydelweg (2)	1	7.5	43.08	40.50	32.60	43.45	5	38	43.08	5	38	43.08	40.50	32.60
						VL Genrayweg (3)	1	1.5	41.55	38.97	31.07	41.92	5	37	41.55	5	37	41.55	38.97	31.07
						VL Genrayweg (3)	1	4.5	41.91	39.33	31.43	42.28	5	37	41.91	5	37	41.91	39.33	31.43
						VL Genrayweg (3)	1	7.5	42.25	39.67	31.77	42.62	5	38	42.25	5	37	42.25	39.67	31.77
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	28.52	25.95	18.05	28.90	5	24	28.52	5	24	28.52	25.95	18.05
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	28.35	25.78	17.87	28.72	5	24	28.35	5	23	28.35	25.78	17.87
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	28.77	26.20	18.30	29.15	5	24	28.77	5	24	28.77	26.20	18.30
						VL Herungerberg (5)	1	1.5	39.06	36.48	28.58	39.43	5	34	39.06	5	34	39.06	36.48	28.58
						VL Herungerberg (5)	1	4.5	40.54	37.96	30.07	40.91	5	36	40.54	5	36	40.54	37.96	30.07
						VL Herungerberg (5)	1	7.5	40.82	38.24	30.35	41.19	5	36	40.82	5	36	40.82	38.24	30.35
30	0.0	22.0	--			VL totaal (0)	1	1.5	50.57	48.00	40.09	50.94		51	50.57		51	50.57	48.00	40.09
						VL totaal (0)	1	4.5	51.09	48.51	40.61	51.46		51	51.09		51	51.09	48.51	40.61
						VL totaal (0)	1	7.5	50.95	48.37	40.47	51.32		51	50.95		51	50.95	48.37	40.47
						VL Koelderstraat (1)	1	1.5	47.84	45.26	37.35	48.21	5	43	47.84	5	43	47.84	45.26	37.35
						VL Koelderstraat (1)	1	4.5	48.92	46.34	38.43	49.29	5	44	48.92	5	44	48.92	46.34	38.43
						VL Koelderstraat (1)	1	7.5	48.72	46.14	38.23	49.09	5	44	48.72	5	44	48.72	46.14	38.23
						VL Genraydelweg (2)	1	1.5	44.78	42.20	34.30	45.15	5	40	44.78	5	40	44.78	42.20	34.30
						VL Genraydelweg (2)	1	4.5	43.48	40.91	33.01	43.86	5	39	43.48	5	38	43.48	40.91	33.01
						VL Genraydelweg (2)	1	7.5	43.29	40.72	32.82	43.67	5	39	43.29	5	38	43.29	40.72	32.82
						VL Genrayweg (3)	1	1.5	41.71	39.13	31.23	42.08	5	37	41.71	5	37	41.71	39.13	31.23
						VL Genrayweg (3)	1	4.5	42.33	39.75	31.86	42.70	5	38	42.33	5	37	42.33	39.75	31.86
						VL Genrayweg (3)	1	7.5	42.37	39.79	31.89	42.74	5	38	42.37	5	37	42.37	39.79	31.89
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	28.26	25.69	17.78	28.63	5	24	28.26	5	23	28.26	25.69	17.78

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
31	0.0	22.0	--	VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	29.61	27.03	19.13	29.98	5	25	29.61	5	25	29.61	27.03	19.13		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	28.55	25.97	18.07	28.92	5	24	28.55	5	24	28.55	25.97	18.07		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.91	36.33	28.43	39.28	5	34	38.91	5	34	38.91	36.33	28.43		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.10	37.52	29.63	40.47	5	35	40.10	5	35	40.10	37.52	29.63		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	40.28	37.71	29.81	40.66	5	36	40.28	5	35	40.28	37.71	29.81		
				VL	totaal (0)	1	1.5	50.17	47.60	39.69	50.54		51	50.17		50	50.17	47.60	39.69		
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.52	47.94	40.04	50.89		51	50.52		51	50.52	47.94	40.04		
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.56	47.99	40.08	50.93		51	50.56		51	50.56	47.99	40.08		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	47.05	44.48	36.57	47.42	5	42	47.05	5	42	47.05	44.48	36.57		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	47.91	45.34	37.43	48.28	5	43	47.91	5	43	47.91	45.34	37.43		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	48.13	45.56	37.65	48.50	5	44	48.13	5	43	48.13	45.56	37.65		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	44.64	42.06	34.16	45.01	5	40	44.64	5	40	44.64	42.06	34.16		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	43.63	41.05	33.15	44.00	5	39	43.63	5	39	43.63	41.05	33.15		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	43.51	40.94	33.04	43.89	5	39	43.51	5	39	43.51	40.94	33.04		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	41.39	38.81	30.92	41.76	5	37	41.39	5	36	41.39	38.81	30.92		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	41.77	39.19	31.29	42.14	5	37	41.77	5	37	41.77	39.19	31.29		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	41.37	38.79	30.89	41.74	5	37	41.37	5	36	41.37	38.79	30.89		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	27.28	24.70	16.80	27.65	5	23	27.28	5	22	27.28	24.70	16.80		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	27.05	24.48	16.57	27.42	5	22	27.05	5	22	27.05	24.48	16.57		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	27.37	24.80	16.89	27.74	5	23	27.37	5	22	27.37	24.80	16.89		
32	0.0	22.0	--	VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.95	37.37	29.48	40.32	5	35	39.95	5	35	39.95	37.37	29.48		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.90	38.32	30.43	41.27	5	36	40.90	5	36	40.90	38.32	30.43		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	40.83	38.25	30.36	41.20	5	36	40.83	5	36	40.83	38.25	30.36		
				VL	totaal (0)	1	1.5	49.46	46.89	38.99	49.84		50	49.46		49	49.46	46.89	38.99		
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.01	47.44	39.54	50.39		50	50.01		50	50.01	47.44	39.54		
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.24	47.66	39.76	50.61		51	50.24		50	50.24	47.66	39.76		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	45.70	43.13	35.22	46.07	5	41	45.70	5	41	45.70	43.13	35.22		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	46.93	44.36	36.45	47.30	5	42	46.93	5	42	46.93	44.36	36.45		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	47.44	44.87	36.96	47.81	5	43	47.44	5	42	47.44	44.87	36.96		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	43.93	41.35	33.45	44.30	5	39	43.93	5	39	43.93	41.35	33.45		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	43.53	40.95	33.05	43.90	5	39	43.53	5	39	43.53	40.95	33.05		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	43.40	40.82	32.92	43.77	5	39	43.40	5	38	43.40	40.82	32.92		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	42.01	39.43	31.53	42.38	5	37	42.01	5	37	42.01	39.43	31.53		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	41.71	39.14	31.24	42.09	5	37	41.71	5	37	41.71	39.14	31.24		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	41.59	39.01	31.11	41.96	5	37	41.59	5	37	41.59	39.01	31.11		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	28.13	25.55	17.65	28.50	5	24	28.13	5	23	28.13	25.55	17.65		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	28.53	25.95	18.05	28.90	5	24	28.53	5	24	28.53	25.95	18.05		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	29.63	27.05	19.15	30.00	5	25	29.63	5	25	29.63	27.05	19.15		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.98	37.40	29.51	40.35	5	35	39.98	5	35	39.98	37.40	29.51		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	41.11	38.53	30.64	41.48	5	36	41.11	5	36	41.11	38.53	30.64		
VL	Herungerberg (5)	1	7.5	41.10	38.52	30.63	41.47	5	36	41.10	5	36	41.10	38.52	30.63						
33	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	48.91	46.33	38.43	49.28		49	48.91		49	48.91	46.33	38.43		
				VL	totaal (0)	1	4.5	49.59	47.01	39.11	49.96		50	49.59		50	49.59	47.01	39.11		
				VL	totaal (0)	1	7.5	49.91	47.34	39.43	50.28		50	49.91		50	49.91	47.34	39.43		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	44.60	42.03	34.12	44.97	5	40	44.60	5	40	44.60	42.03	34.12		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	46.18	43.60	35.69	46.55	5	42	46.18	5	41	46.18	43.60	35.69		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	46.92	44.35	36.44	47.29	5	42	46.92	5	42	46.92	44.35	36.44		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	43.73	41.15	33.25	44.10	5	39	43.73	5	39	43.73	41.15	33.25		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	43.46	40.88	32.98	43.83	5	39	43.46	5	38	43.46	40.88	32.98		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	43.47	40.89	32.99	43.84	5	39	43.47	5	38	43.47	40.89	32.99		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	41.28	38.70	30.80	41.65	5	37	41.28	5	36	41.28	38.70	30.80		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	41.37	38.79	30.89	41.74	5	37	41.37	5	36	41.37	38.79	30.89		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
37	0.0	22.0	--	VL	Genrayweg (3)	1	1.5	41.66	39.08	31.18	42.03	5	37	41.66	5	37	41.66	39.08	31.18		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	42.07	39.49	31.59	42.44	5	37	42.07	5	37	42.07	39.49	31.59		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	42.32	39.74	31.84	42.69	5	38	42.32	5	37	42.32	39.74	31.84		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	28.77	26.20	18.29	29.14	5	24	28.77	5	24	28.77	26.20	18.29		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	28.94	26.37	18.46	29.31	5	24	28.94	5	24	28.94	26.37	18.46		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	29.20	26.62	18.72	29.57	5	25	29.20	5	24	29.20	26.62	18.72		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	40.30	37.72	29.83	40.67	5	36	40.30	5	35	40.30	37.72	29.83		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.64	38.06	30.17	41.01	5	36	40.64	5	36	40.64	38.06	30.17		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	40.90	38.32	30.43	41.27	5	36	40.90	5	36	40.90	38.32	30.43		
				VL	totaal (0)	1	1.5	50.43	47.85	39.95	50.80		51	50.43		50	50.43	47.85	39.95		
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.81	48.23	40.33	51.18		51	50.81		51	50.81	48.23	40.33		
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.82	48.25	40.34	51.19		51	50.82		51	50.82	48.25	40.34		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	47.15	44.58	36.67	47.52	5	43	47.15	5	42	47.15	44.58	36.67		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	48.16	45.58	37.67	48.53	5	44	48.16	5	43	48.16	45.58	37.67		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	48.20	45.62	37.72	48.57	5	44	48.20	5	43	48.20	45.62	37.72		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	44.70	42.12	34.22	45.07	5	40	44.70	5	40	44.70	42.12	34.22		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	43.85	41.27	33.37	44.22	5	39	43.85	5	39	43.85	41.27	33.37		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	43.70	41.12	33.22	44.07	5	39	43.70	5	39	43.70	41.12	33.22		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	42.57	39.99	32.09	42.94	5	38	42.57	5	38	42.57	39.99	32.09		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	42.68	40.10	32.20	43.05	5	38	42.68	5	38	42.68	40.10	32.20		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	42.72	40.14	32.24	43.09	5	38	42.72	5	38	42.72	40.14	32.24		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	28.41	25.84	17.93	28.78	5	24	28.41	5	23	28.41	25.84	17.93		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	27.96	25.38	17.48	28.33	5	23	27.96	5	23	27.96	25.38	17.48		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	27.97	25.40	17.50	28.35	5	23	27.97	5	23	27.97	25.40	17.50		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	40.07	37.49	29.59	40.44	5	35	40.07	5	35	40.07	37.49	29.59		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.68	38.10	30.21	41.05	5	36	40.68	5	36	40.68	38.10	30.21		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	40.83	38.25	30.36	41.20	5	36	40.83	5	36	40.83	38.25	30.36		
38	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	49.56	46.98	39.08	49.93		50	49.56		50	49.56	46.98	39.08		
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.23	47.66	39.75	50.60		51	50.23		50	50.23	47.66	39.75		
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.57	47.99	40.09	50.94		51	50.57		51	50.57	47.99	40.09		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	46.17	43.60	35.69	46.54	5	42	46.17	5	41	46.17	43.60	35.69		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	47.42	44.84	36.93	47.79	5	43	47.42	5	42	47.42	44.84	36.93		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	48.09	45.52	37.61	48.46	5	43	48.09	5	43	48.09	45.52	37.61		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	43.98	41.41	33.51	44.36	5	39	43.98	5	39	43.98	41.41	33.51		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	43.78	41.21	33.31	44.16	5	39	43.78	5	39	43.78	41.21	33.31		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	43.66	41.08	33.18	44.03	5	39	43.66	5	39	43.66	41.08	33.18		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	41.26	38.68	30.79	41.63	5	37	41.26	5	36	41.26	38.68	30.79		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	41.38	38.80	30.90	41.75	5	37	41.38	5	36	41.38	38.80	30.90		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	41.27	38.69	30.80	41.64	5	37	41.27	5	36	41.27	38.69	30.80		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	27.28	24.70	16.80	27.65	5	23	27.28	5	22	27.28	24.70	16.80		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	27.11	24.54	16.63	27.48	5	22	27.11	5	22	27.11	24.54	16.63		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	28.44	25.87	17.97	28.82	5	24	28.44	5	23	28.44	25.87	17.97		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.98	37.40	29.50	40.35	5	35	39.98	5	35	39.98	37.40	29.50		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.86	38.28	30.39	41.23	5	36	40.86	5	36	40.86	38.28	30.39		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	40.87	38.29	30.40	41.24	5	36	40.87	5	36	40.87	38.29	30.40		
				VL	totaal (0)	1	1.5	49.11	46.53	38.63	49.48		49	49.11		49	49.11	46.53	38.63		
				VL	totaal (0)	1	4.5	49.85	47.28	39.38	50.23		50	49.85		50	49.85	47.28	39.38		
				VL	totaal (0)	1	7.5	49.97	47.39	39.49	50.34		50	49.97		50	49.97	47.39	39.49		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	45.01	42.44	34.53	45.38	5	40	45.01	5	40	45.01	42.44	34.53		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	46.38	43.81	35.90	46.75	5	42	46.38	5	41	46.38	43.81	35.90		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	46.87	44.30	36.39	47.24	5	42	46.87	5	42	46.87	44.30	36.39		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	44.04	41.46	33.56	44.41	5	39	44.04	5	39	44.04	41.46	33.56		
39	0.0	22.0	--	VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	44.04	41.46	33.56	44.41	5	39	44.04	5	39	44.04	41.46	33.56		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
40	0.0	22.0	--								VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	44.08	41.50	33.60	44.45	5	39	44.08	5	39	44.08	41.50	33.60
											VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	43.89	41.31	33.41	44.26	5	39	43.89	5	39	43.89	41.31	33.41
											VL	Genrayweg (3)	1	1.5	41.19	38.61	30.71	41.56	5	37	41.19	5	36	41.19	38.61	30.71
											VL	Genrayweg (3)	1	4.5	41.50	38.92	31.03	41.87	5	37	41.50	5	37	41.50	38.92	31.03
											VL	Genrayweg (3)	1	7.5	40.97	38.39	30.50	41.34	5	36	40.97	5	36	40.97	38.39	30.50
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	26.74	24.17	16.26	27.11	5	22	26.74	5	22	26.74	24.17	16.26
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	27.21	24.63	16.73	27.58	5	23	27.21	5	22	27.21	24.63	16.73
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	28.13	25.55	17.65	28.50	5	24	28.13	5	23	28.13	25.55	17.65
											VL	Herungerberg (5)	1	1.5	40.34	37.76	29.87	40.71	5	36	40.34	5	35	40.34	37.76	29.87
											VL	Herungerberg (5)	1	4.5	41.15	38.57	30.67	41.52	5	37	41.15	5	36	41.15	38.57	30.67
											VL	Herungerberg (5)	1	7.5	41.14	38.56	30.66	41.51	5	37	41.14	5	36	41.14	38.56	30.66
											VL	totaal (0)	1	1.5	52.61	50.04	42.13	52.98		53	52.61		53	52.61	50.04	42.13
											VL	totaal (0)	1	4.5	52.88	50.31	42.40	53.25		53	52.88		53	52.88	50.31	42.40
											VL	totaal (0)	1	7.5	52.94	50.37	42.46	53.31		53	52.94		53	52.94	50.37	42.46
											VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	51.04	48.47	40.56	51.41	5	46	51.04	5	46	51.04	48.47	40.56
											VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	51.53	48.96	41.05	51.90	5	47	51.53	5	47	51.53	48.96	41.05
											VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	51.53	48.95	41.05	51.90	5	47	51.53	5	47	51.53	48.95	41.05
											VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	44.67	42.09	34.19	45.04	5	40	44.67	5	40	44.67	42.09	34.19
											VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	43.83	41.25	33.35	44.20	5	39	43.83	5	39	43.83	41.25	33.35
											VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	43.82	41.24	33.35	44.19	5	39	43.82	5	39	43.82	41.24	33.35
											VL	Genrayweg (3)	1	1.5	41.69	39.11	31.22	42.06	5	37	41.69	5	37	41.69	39.11	31.22
											VL	Genrayweg (3)	1	4.5	41.86	39.28	31.38	42.23	5	37	41.86	5	37	41.86	39.28	31.38
											VL	Genrayweg (3)	1	7.5	42.56	39.98	32.08	42.93	5	38	42.56	5	38	42.56	39.98	32.08
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	28.41	25.84	17.93	28.78	5	24	28.41	5	23	28.41	25.84	17.93
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	28.30	25.72	17.82	28.67	5	24	28.30	5	23	28.30	25.72	17.82
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	29.32	26.75	18.85	29.70	5	25	29.32	5	24	29.32	26.75	18.85
											VL	Herungerberg (5)	1	1.5	40.24	37.66	29.77	40.61	5	36	40.24	5	35	40.24	37.66	29.77
											VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.73	38.15	30.25	41.10	5	36	40.73	5	36	40.73	38.15	30.25
											41	0.0	22.0	--								VL	Herungerberg (5)	1	7.5	40.73
VL	totaal (0)	1	1.5	51.46	48.89	40.98	51.83		52	51.46													51	51.46	48.89	40.98
VL	totaal (0)	1	4.5	51.91	49.34	41.43	52.28		52	51.91													52	51.91	49.34	41.43
VL	totaal (0)	1	7.5	51.94	49.36	41.46	52.31		52	51.94													52	51.94	49.36	41.46
VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	49.41	46.83	38.93	49.78	5	45	49.41												5	44	49.41	46.83	38.93
VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	50.24	47.67	39.76	50.61	5	46	50.24												5	45	50.24	47.67	39.76
VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	50.20	47.63	39.72	50.57	5	46	50.20												5	45	50.20	47.63	39.72
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	44.45	41.88	33.98	44.83	5	40	44.45												5	39	44.45	41.88	33.98
VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	43.73	41.15	33.25	44.10	5	39	43.73												5	39	43.73	41.15	33.25
VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	43.71	41.13	33.23	44.08	5	39	43.71												5	39	43.71	41.13	33.23
VL	Genrayweg (3)	1	1.5	41.18	38.60	30.70	41.55	5	37	41.18												5	36	41.18	38.60	30.70
VL	Genrayweg (3)	1	4.5	41.32	38.74	30.85	41.69	5	37	41.32												5	36	41.32	38.74	30.85
VL	Genrayweg (3)	1	7.5	41.72	39.14	31.24	42.09	5	37	41.72												5	37	41.72	39.14	31.24
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	27.71	25.14	17.23	28.08	5	23	27.71												5	23	27.71	25.14	17.23
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	28.54	25.96	18.06	28.91	5	24	28.54												5	24	28.54	25.96	18.06
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	29.24	26.66	18.76	29.61	5	25	29.24												5	24	29.24	26.66	18.76
VL	Herungerberg (5)	1	1.5	40.49	37.92	30.02	40.87	5	36	40.49												5	35	40.49	37.92	30.02
VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.71	38.13	30.23	41.08	5	36	40.71												5	36	40.71	38.13	30.23
VL	Herungerberg (5)	1	7.5	40.90	38.33	30.43	41.28	5	36	40.90	5	36	40.90	38.33	30.43											
42	0.0	22.0	--								VL	totaal (0)	1	1.5	50.83	48.25	40.35	51.20		51	50.83		51	50.83	48.25	40.35
											VL	totaal (0)	1	4.5	51.47	48.90	40.99	51.84		52	51.47		51	51.47	48.90	40.99
											VL	totaal (0)	1	7.5	51.44	48.87	40.96	51.81		52	51.44		51	51.44	48.87	40.96
											VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	48.22	45.64	37.73	48.59	5	44	48.22	5	43	48.22	45.64	37.73
VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	49.40	46.83	38.92	49.77	5	45	49.40	5	44	49.40	46.83	38.92											

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
43	0.0	22.0	--	VL			Koelderstraat (1)	1	7.5	49.34	46.76	38.85	49.71	5	45	49.34	5	44	49.34	46.76	38.85
				VL			Genraydelweg (2)	1	1.5	44.23	41.66	33.76	44.61	5	40	44.23	5	39	44.23	41.66	33.76
				VL			Genraydelweg (2)	1	4.5	43.70	41.12	33.22	44.07	5	39	43.70	5	39	43.70	41.12	33.22
				VL			Genraydelweg (2)	1	7.5	43.52	40.95	33.05	43.90	5	39	43.52	5	39	43.52	40.95	33.05
				VL			Genrayweg (3)	1	1.5	42.26	39.68	31.78	42.63	5	38	42.26	5	37	42.26	39.68	31.78
				VL			Genrayweg (3)	1	4.5	42.50	39.92	32.02	42.87	5	38	42.50	5	37	42.50	39.92	32.02
				VL			Genrayweg (3)	1	7.5	42.64	40.06	32.16	43.01	5	38	42.64	5	38	42.64	40.06	32.16
				VL			Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	27.35	24.77	16.87	27.72	5	23	27.35	5	22	27.35	24.77	16.87
				VL			Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	27.75	25.17	17.27	28.12	5	23	27.75	5	23	27.75	25.17	17.27
				VL			Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	27.86	25.29	17.39	28.24	5	23	27.86	5	23	27.86	25.29	17.39
				VL			Herungerberg (5)	1	1.5	40.35	37.77	29.87	40.72	5	36	40.35	5	35	40.35	37.77	29.87
				VL			Herungerberg (5)	1	4.5	40.59	38.01	30.12	40.96	5	36	40.59	5	36	40.59	38.01	30.12
				VL			Herungerberg (5)	1	7.5	40.82	38.24	30.35	41.19	5	36	40.82	5	36	40.82	38.24	30.35
				VL			totaal (0)	1	1.5	50.17	47.59	39.69	50.54		51	50.17		50	50.17	47.59	39.69
				VL			totaal (0)	1	4.5	50.76	48.18	40.28	51.13		51	50.76		51	50.76	48.18	40.28
				VL			totaal (0)	1	7.5	50.77	48.20	40.29	51.14		51	50.77		51	50.77	48.20	40.29
				VL			Koelderstraat (1)	1	1.5	46.97	44.40	36.49	47.34	5	42	46.97	5	42	46.97	44.40	36.49
				VL			Koelderstraat (1)	1	4.5	48.19	45.62	37.71	48.56	5	44	48.19	5	43	48.19	45.62	37.71
				VL			Koelderstraat (1)	1	7.5	48.17	45.60	37.69	48.54	5	44	48.17	5	43	48.17	45.60	37.69
				VL			Genraydelweg (2)	1	1.5	44.48	41.90	34.00	44.85	5	40	44.48	5	39	44.48	41.90	34.00
				VL			Genraydelweg (2)	1	4.5	43.90	41.32	33.42	44.27	5	39	43.90	5	39	43.90	41.32	33.42
				VL			Genraydelweg (2)	1	7.5	43.82	41.24	33.34	44.19	5	39	43.82	5	39	43.82	41.24	33.34
				VL			Genrayweg (3)	1	1.5	41.63	39.05	31.15	42.00	5	37	41.63	5	37	41.63	39.05	31.15
				VL			Genrayweg (3)	1	4.5	42.15	39.57	31.67	42.52	5	38	42.15	5	37	42.15	39.57	31.67
				VL			Genrayweg (3)	1	7.5	42.24	39.66	31.77	42.61	5	38	42.24	5	37	42.24	39.66	31.77
				VL			Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	28.22	25.65	17.75	28.60	5	24	28.22	5	23	28.22	25.65	17.75
				VL			Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	28.14	25.56	17.66	28.51	5	24	28.14	5	23	28.14	25.56	17.66
				VL			Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	28.70	26.13	18.23	29.08	5	24	28.70	5	24	28.70	26.13	18.23
				VL			Herungerberg (5)	1	1.5	40.34	37.76	29.86	40.71	5	36	40.34	5	35	40.34	37.76	29.86
				VL			Herungerberg (5)	1	4.5	40.63	38.05	30.16	41.00	5	36	40.63	5	36	40.63	38.05	30.16
				VL			Herungerberg (5)	1	7.5	40.86	38.28	30.39	41.23	5	36	40.86	5	36	40.86	38.28	30.39
44	0.0	22.0	--	VL			totaal (0)	1	1.5	49.73	47.16	39.25	50.10		50	49.73		50	49.73	47.16	39.25
				VL			totaal (0)	1	4.5	50.30	47.72	39.82	50.67		51	50.30		50	50.30	47.72	39.82
				VL			totaal (0)	1	7.5	50.40	47.82	39.92	50.77		51	50.40		50	50.40	47.82	39.92
				VL			Koelderstraat (1)	1	1.5	46.18	43.60	35.69	46.55	5	42	46.18	5	41	46.18	43.60	35.69
				VL			Koelderstraat (1)	1	4.5	47.30	44.73	36.82	47.67	5	43	47.30	5	42	47.30	44.73	36.82
				VL			Koelderstraat (1)	1	7.5	47.53	44.95	37.04	47.90	5	43	47.53	5	43	47.53	44.95	37.04
				VL			Genraydelweg (2)	1	1.5	44.35	41.77	33.87	44.72	5	40	44.35	5	39	44.35	41.77	33.87
				VL			Genraydelweg (2)	1	4.5	44.23	41.65	33.75	44.60	5	40	44.23	5	39	44.23	41.65	33.75
				VL			Genraydelweg (2)	1	7.5	44.10	41.52	33.62	44.47	5	39	44.10	5	39	44.10	41.52	33.62
				VL			Genrayweg (3)	1	1.5	41.60	39.02	31.13	41.97	5	37	41.60	5	37	41.60	39.02	31.13
				VL			Genrayweg (3)	1	4.5	41.69	39.11	31.21	42.06	5	37	41.69	5	37	41.69	39.11	31.21
				VL			Genrayweg (3)	1	7.5	41.70	39.12	31.22	42.07	5	37	41.70	5	37	41.70	39.12	31.22
				VL			Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	27.09	24.51	16.61	27.46	5	22	27.09	5	22	27.09	24.51	16.61
				VL			Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	26.90	24.33	16.42	27.27	5	22	26.90	5	22	26.90	24.33	16.42
				VL			Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	28.68	26.11	18.20	29.05	5	24	28.68	5	24	28.68	26.11	18.20
				VL			Herungerberg (5)	1	1.5	40.17	37.59	29.70	40.54	5	36	40.17	5	35	40.17	37.59	29.70
				VL			Herungerberg (5)	1	4.5	40.68	38.10	30.21	41.05	5	36	40.68	5	36	40.68	38.10	30.21
				VL			Herungerberg (5)	1	7.5	40.75	38.17	30.28	41.12	5	36	40.75	5	36	40.75	38.17	30.28
45	0.0	22.0	--	VL			totaal (0)	1	1.5	49.24	46.66	38.76	49.61		50	49.24		49	49.24	46.66	38.76
				VL			totaal (0)	1	4.5	49.89	47.31	39.41	50.26		50	49.89		50	49.89	47.31	39.41
				VL			totaal (0)	1	7.5	50.03	47.45	39.55	50.40		50	50.03		50	50.03	47.45	39.55

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc. prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
46	0.0	22.0	--		VL			Koeldersstraat (1)	1	1.5	45.16	42.58	34.67	45.53	5	41	45.16	5	40	45.16	42.58	34.67
				VL		1	4.5	46.45	43.87	35.97	46.82	5	42	46.45	5	41	46.45	43.87	35.97			
				VL		1	7.5	46.88	44.30	36.39	47.25	5	42	46.88	5	42	46.88	44.30	36.39			
				VL		1	1.5	44.11	41.53	33.63	44.48	5	39	44.11	5	39	44.11	41.53	33.63			
				VL		1	4.5	44.26	41.69	33.79	44.64	5	40	44.26	5	39	44.26	41.69	33.79			
				VL		1	7.5	44.07	41.49	33.59	44.44	5	39	44.07	5	39	44.07	41.49	33.59			
				VL		1	1.5	41.55	38.97	31.07	41.92	5	37	41.55	5	37	41.55	38.97	31.07			
				VL		1	4.5	41.47	38.89	31.00	41.84	5	37	41.47	5	36	41.47	38.89	31.00			
				VL		1	7.5	41.38	38.80	30.90	41.75	5	37	41.38	5	36	41.38	38.80	30.90			
				VL		1	1.5	27.02	24.44	16.54	27.39	5	22	27.02	5	22	27.02	24.44	16.54			
				VL		1	4.5	27.52	24.94	17.04	27.89	5	23	27.52	5	23	27.52	24.94	17.04			
				VL		1	7.5	28.16	25.59	17.68	28.53	5	24	28.16	5	23	28.16	25.59	17.68			
				VL		1	1.5	40.24	37.66	29.77	40.61	5	36	40.24	5	35	40.24	37.66	29.77			
				VL		1	4.5	40.79	38.21	30.32	41.16	5	36	40.79	5	36	40.79	38.21	30.32			
				VL		1	7.5	40.79	38.21	30.32	41.16	5	36	40.79	5	36	40.79	38.21	30.32			
				VL		1	1.5	52.79	50.21	42.30	53.16		53	52.79		53	52.79	50.21	42.30			
				VL		1	4.5	53.09	50.51	42.61	53.46		53	53.09		53	53.09	50.51	42.61			
				VL		1	7.5	53.09	50.51	42.61	53.46		53	53.09		53	53.09	50.51	42.61			
				VL		1	1.5	51.22	48.65	40.74	51.59	5	47	51.22	5	46	51.22	48.65	40.74			
				VL		1	4.5	51.71	49.14	41.23	52.08	5	47	51.71	5	47	51.71	49.14	41.23			
				VL		1	7.5	51.66	49.09	41.18	52.03	5	47	51.66	5	47	51.66	49.09	41.18			
				VL		1	1.5	44.59	42.01	34.11	44.96	5	40	44.59	5	40	44.59	42.01	34.11			
				VL		1	4.5	44.16	41.58	33.68	44.53	5	40	44.16	5	39	44.16	41.58	33.68			
				VL		1	7.5	43.98	41.41	33.51	44.36	5	39	43.98	5	39	43.98	41.41	33.51			
				VL		1	1.5	41.98	39.40	31.50	42.35	5	37	41.98	5	37	41.98	39.40	31.50			
				VL		1	4.5	42.09	39.51	31.61	42.46	5	37	42.09	5	37	42.09	39.51	31.61			
				VL		1	7.5	42.82	40.24	32.34	43.19	5	38	42.82	5	38	42.82	40.24	32.34			
VL		1	1.5	28.59	26.01	18.11	28.96	5	24	28.59	5	24	28.59	26.01	18.11							
VL		1	4.5	28.57	25.99	18.09	28.94	5	24	28.57	5	24	28.57	25.99	18.09							
VL		1	7.5	29.34	26.77	18.87	29.72	5	25	29.34	5	24	29.34	26.77	18.87							
VL		1	1.5	40.81	38.23	30.34	41.18	5	36	40.81	5	36	40.81	38.23	30.34							
VL		1	4.5	40.92	38.34	30.45	41.29	5	36	40.92	5	36	40.92	38.34	30.45							
VL		1	7.5	40.83	38.25	30.36	41.20	5	36	40.83	5	36	40.83	38.25	30.36							
VL		1	1.5	51.84	49.27	41.36	52.21		52	51.84		52	51.84	49.27	41.36							
VL		1	4.5	52.35	49.78	41.87	52.72		53	52.35		52	52.35	49.78	41.87							
VL		1	7.5	52.32	49.75	41.84	52.69		53	52.32		52	52.32	49.75	41.84							
VL		1	1.5	49.48	46.90	38.99	49.85	5	45	49.48	5	44	49.48	46.90	38.99							
VL		1	4.5	50.37	47.80	39.89	50.74	5	46	50.37	5	45	50.37	47.80	39.89							
VL		1	7.5	50.32	47.75	39.84	50.69	5	46	50.32	5	45	50.32	47.75	39.84							
VL		1	1.5	45.87	43.29	35.39	46.24	5	41	45.87	5	41	45.87	43.29	35.39							
VL		1	4.5	45.50	42.92	35.02	45.87	5	41	45.50	5	41	45.50	42.92	35.02							
VL		1	7.5	45.21	42.64	34.74	45.59	5	41	45.21	5	40	45.21	42.64	34.74							
VL		1	1.5	41.10	38.52	30.62	41.47	5	36	41.10	5	36	41.10	38.52	30.62							
VL		1	4.5	41.58	39.00	31.10	41.95	5	37	41.58	5	37	41.58	39.00	31.10							
VL		1	7.5	42.09	39.51	31.61	42.46	5	37	42.09	5	37	42.09	39.51	31.61							
VL		1	1.5	28.33	25.75	17.85	28.70	5	24	28.33	5	23	28.33	25.75	17.85							
VL		1	4.5	29.09	26.51	18.61	29.46	5	24	29.09	5	24	29.09	26.51	18.61							
VL		1	7.5	29.63	27.06	19.16	30.01	5	25	29.63	5	25	29.63	27.06	19.16							
VL		1	1.5	40.83	38.25	30.36	41.20	5	36	40.83	5	36	40.83	38.25	30.36							
VL		1	4.5	40.94	38.36	30.47	41.31	5	36	40.94	5	36	40.94	38.36	30.47							
VL		1	7.5	41.06	38.48	30.58	41.43	5	36	41.06	5	36	41.06	38.48	30.58							
48	0.0	22.0	--	VL		1	1.5	50.67	48.10	40.19	51.04		51	50.67		51	50.67	48.10	40.19			

WinHavik 9.2.1 (build 0) (c) dirActivity-[software](https://github.com/dirActivity/WinHavik) 09-02-2023 17:02

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
51	0.0	22.0	--			VL Herungerberg (5)	1	7.5	40.61	38.04	30.14	40.99	5	36	40.61	5	36	40.61	38.04	30.14	
						VL totaal (0)	1	1.5	49.49	46.91	39.01	49.86		50	49.49		49	49.49	46.91	39.01	
						VL totaal (0)	1	4.5	50.04	47.47	39.56	50.41		50	50.04		50	50.04	47.47	39.56	
						VL totaal (0)	1	7.5	50.10	47.52	39.62	50.47		50	50.10		50	50.10	47.52	39.62	
						VL Koeldersstraat (1)	1	1.5	45.28	42.71	34.80	45.65	5	41	45.28	5	40	45.28	42.71	34.80	
						VL Koeldersstraat (1)	1	4.5	46.50	43.93	36.02	46.87	5	42	46.50	5	41	46.50	43.93	36.02	
						VL Koeldersstraat (1)	1	7.5	46.84	44.27	36.36	47.21	5	42	46.84	5	42	46.84	44.27	36.36	
						VL Genraydelweg (2)	1	1.5	44.52	41.94	34.04	44.89	5	40	44.52	5	40	44.52	41.94	34.04	
						VL Genraydelweg (2)	1	4.5	44.59	42.01	34.11	44.96	5	40	44.59	5	40	44.59	42.01	34.11	
						VL Genraydelweg (2)	1	7.5	44.28	41.70	33.80	44.65	5	40	44.28	5	39	44.28	41.70	33.80	
						VL Genrayweg (3)	1	1.5	41.79	39.21	31.32	42.16	5	37	41.79	5	37	41.79	39.21	31.32	
						VL Genrayweg (3)	1	4.5	41.79	39.21	31.31	42.16	5	37	41.79	5	37	41.79	39.21	31.31	
						VL Genrayweg (3)	1	7.5	41.74	39.16	31.26	42.11	5	37	41.74	5	37	41.74	39.16	31.26	
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	27.68	25.10	17.20	28.05	5	23	27.68	5	23	27.68	25.10	17.20	
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	28.12	25.54	17.64	28.49	5	23	28.12	5	23	28.12	25.54	17.64	
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	28.45	25.87	17.97	28.82	5	24	28.45	5	23	28.45	25.87	17.97	
						VL Herungerberg (5)	1	1.5	40.49	37.91	30.02	40.86	5	36	40.49	5	35	40.49	37.91	30.02	
						VL Herungerberg (5)	1	4.5	40.73	38.15	30.26	41.10	5	36	40.73	5	36	40.73	38.15	30.26	
						VL Herungerberg (5)	1	7.5	40.60	38.02	30.13	40.97	5	36	40.60	5	36	40.60	38.02	30.13	
52	0.0	22.0	--			VL totaal (0)	1	1.5	53.44	50.87	42.96	53.81		54	53.44		53	53.44	50.87	42.96	
						VL totaal (0)	1	4.5	53.68	51.10	43.20	54.05		54	53.68		54	53.68	51.10	43.20	
						VL totaal (0)	1	7.5	53.69	51.11	43.21	54.06		54	53.69		54	53.69	51.11	43.21	
						VL Koeldersstraat (1)	1	1.5	52.43	49.85	41.94	52.80	5	48	52.43	5	47	52.43	49.85	41.94	
						VL Koeldersstraat (1)	1	4.5	52.69	50.11	42.20	53.06	5	48	52.69	5	48	52.69	50.11	42.20	
						VL Koeldersstraat (1)	1	7.5	52.64	50.07	42.16	53.01	5	48	52.64	5	48	52.64	50.07	42.16	
						VL Genraydelweg (2)	1	1.5	44.10	41.52	33.62	44.47	5	39	44.10	5	39	44.10	41.52	33.62	
						VL Genraydelweg (2)	1	4.5	43.71	41.14	33.24	44.09	5	39	43.71	5	39	43.71	41.14	33.24	
						VL Genraydelweg (2)	1	7.5	43.56	40.98	33.08	43.93	5	39	43.56	5	39	43.56	40.98	33.08	
						VL Genrayweg (3)	1	1.5	40.32	37.74	29.85	40.69	5	36	40.32	5	35	40.32	37.74	29.85	
						VL Genrayweg (3)	1	4.5	40.48	37.90	30.01	40.85	5	36	40.48	5	35	40.48	37.90	30.01	
						VL Genrayweg (3)	1	7.5	41.51	38.93	31.03	41.88	5	37	41.51	5	37	41.51	38.93	31.03	
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	29.11	26.53	18.63	29.48	5	24	29.11	5	24	29.11	26.53	18.63	
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	29.85	27.28	19.38	30.23	5	25	29.85	5	25	29.85	27.28	19.38	
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	30.91	28.34	20.44	31.29	5	26	30.91	5	26	30.91	28.34	20.44	
						VL Herungerberg (5)	1	1.5	39.35	36.78	28.88	39.73	5	35	39.35	5	34	39.35	36.78	28.88	
						VL Herungerberg (5)	1	4.5	40.80	38.22	30.32	41.17	5	36	40.80	5	36	40.80	38.22	30.32	
						VL Herungerberg (5)	1	7.5	40.76	38.18	30.29	41.13	5	36	40.76	5	36	40.76	38.18	30.29	
						53	0.0	22.0	--			VL totaal (0)	1	1.5	53.50	50.93	43.02	53.87		54	53.50
VL totaal (0)	1	4.5	53.74	51.16	43.26							54.11		54	53.74		54	53.74	51.16	43.26	
VL totaal (0)	1	7.5	53.75	51.18	43.27							54.12		54	53.75		54	53.75	51.18	43.27	
VL Koeldersstraat (1)	1	1.5	52.46	49.89	41.98							52.83	5	48	52.46	5	47	52.46	49.89	41.98	
VL Koeldersstraat (1)	1	4.5	52.74	50.17	42.26							53.11	5	48	52.74	5	48	52.74	50.17	42.26	
VL Koeldersstraat (1)	1	7.5	52.69	50.12	42.21							53.06	5	48	52.69	5	48	52.69	50.12	42.21	
VL Genraydelweg (2)	1	1.5	44.23	41.65	33.75							44.60	5	40	44.23	5	39	44.23	41.65	33.75	
VL Genraydelweg (2)	1	4.5	43.88	41.30	33.40							44.25	5	39	43.88	5	39	43.88	41.30	33.40	
VL Genraydelweg (2)	1	7.5	43.78	41.20	33.30							44.15	5	39	43.78	5	39	43.78	41.20	33.30	
VL Genrayweg (3)	1	1.5	40.35	37.77	29.87							40.72	5	36	40.35	5	35	40.35	37.77	29.87	
VL Genrayweg (3)	1	4.5	40.51	37.93	30.03							40.88	5	36	40.51	5	36	40.51	37.93	30.03	
VL Genrayweg (3)	1	7.5	41.63	39.05	31.15							42.00	5	37	41.63	5	37	41.63	39.05	31.15	
VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	29.00	26.43	18.53							29.38	5	24	29.00	5	24	29.00	26.43	18.53	
VL Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	29.62	27.04	19.14							29.99	5	25	29.62	5	25	29.62	27.04	19.14	
VL Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	30.93	28.35	20.45							31.30	5	26	30.93	5	26	30.93	28.35	20.45	

											(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
54	0.0	22.0	--	VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.87	37.29	29.40	40.24	5	35	39.87	5	35	39.87	37.29	29.40			
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.69	38.11	30.22	41.06	5	36	40.69	5	36	40.69	38.11	30.22			
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	40.63	38.05	30.16	41.00	5	36	40.63	5	36	40.63	38.05	30.16			
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.84	51.27	43.36	54.21		54	53.84		54	53.84	51.27	43.36			
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.97	51.40	43.49	54.34		54	53.97		54	53.97	51.40	43.49			
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.98	51.40	43.49	54.35		54	53.98		54	53.98	51.40	43.49			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	52.57	50.00	42.09	52.94	5	48	52.57	5	48	52.57	50.00	42.09			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	52.83	50.26	42.35	53.20	5	48	52.83	5	48	52.83	50.26	42.35			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	52.78	50.20	42.29	53.15	5	48	52.78	5	48	52.78	50.20	42.29			
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	45.76	43.18	35.28	46.13	5	41	45.76	5	41	45.76	43.18	35.28			
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	45.16	42.58	34.68	45.53	5	41	45.16	5	40	45.16	42.58	34.68			
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	45.02	42.44	34.54	45.39	5	40	45.02	5	40	45.02	42.44	34.54			
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	40.75	38.17	30.28	41.12	5	36	40.75	5	36	40.75	38.17	30.28			
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	40.92	38.34	30.44	41.29	5	36	40.92	5	36	40.92	38.34	30.44			
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	42.01	39.43	31.53	42.38	5	37	42.01	5	37	42.01	39.43	31.53			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	28.36	25.79	17.88	28.73	5	24	28.36	5	23	28.36	25.79	17.88			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	29.05	26.47	18.57	29.42	5	24	29.05	5	24	29.05	26.47	18.57			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	30.66	28.08	20.18	31.03	5	26	30.66	5	26	30.66	28.08	20.18			
				55	0.0	22.0	--	VL	Herungerberg (5)	1	1.5	40.51	37.93	30.04	40.88	5	36	40.51	5	36	40.51	37.93
VL	Herungerberg (5)	1	4.5					40.73	38.15	30.26	41.10	5	36	40.73	5	36	40.73	38.15	30.26			
VL	Herungerberg (5)	1	7.5					40.59	38.01	30.11	40.96	5	36	40.59	5	36	40.59	38.01	30.11			
VL	totaal (0)	1	1.5					53.86	51.28	43.38	54.23		54	53.86		54	53.86	51.28	43.38			
VL	totaal (0)	1	4.5					54.07	51.50	43.59	54.44		54	54.07		54	54.07	51.50	43.59			
VL	totaal (0)	1	7.5					54.11	51.53	43.62	54.48		54	54.11		54	54.11	51.53	43.62			
VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5					52.79	50.21	42.30	53.16	5	48	52.79	5	48	52.79	50.21	42.30			
VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5					53.09	50.52	42.61	53.46	5	48	53.09	5	48	53.09	50.52	42.61			
VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5					53.07	50.49	42.59	53.44	5	48	53.07	5	48	53.07	50.49	42.59			
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5					44.29	41.71	33.81	44.66	5	40	44.29	5	39	44.29	41.71	33.81			
VL	Genraydelweg (2)	1	4.5					43.85	41.27	33.37	44.22	5	39	43.85	5	39	43.85	41.27	33.37			
VL	Genraydelweg (2)	1	7.5					43.77	41.19	33.29	44.14	5	39	43.77	5	39	43.77	41.19	33.29			
VL	Genrayweg (3)	1	1.5					41.51	38.93	31.04	41.88	5	37	41.51	5	37	41.51	38.93	31.04			
VL	Genrayweg (3)	1	4.5					41.64	39.06	31.16	42.01	5	37	41.64	5	37	41.64	39.06	31.16			
VL	Genrayweg (3)	1	7.5					42.53	39.95	32.06	42.90	5	38	42.53	5	38	42.53	39.95	32.06			
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5					28.83	26.26	18.35	29.20	5	24	28.83	5	24	28.83	26.26	18.35			
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5					29.49	26.92	19.01	29.86	5	25	29.49	5	24	29.49	26.92	19.01			
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5					31.26	28.68	20.78	31.63	5	27	31.26	5	26	31.26	28.68	20.78			
56	0.0	22.0	--					VL	Herungerberg (5)	1	1.5	40.57	37.99	30.10	40.94	5	36	40.57	5	36	40.57	37.99
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.81	38.23	30.34	41.18	5	36	40.81	5	36	40.81	38.23	30.34			
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	40.64	38.07	30.17	41.02	5	36	40.64	5	36	40.64	38.07	30.17			
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.52	51.94	44.04	54.89		55	54.52		55	54.52	51.94	44.04			
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.76	52.19	44.28	55.13		55	54.76		55	54.76	52.19	44.28			
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.02	52.44	44.54	55.39		55	55.02		55	55.02	52.44	44.54			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	52.60	50.02	42.12	52.97	5	48	52.60	5	48	52.60	50.02	42.12			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	52.96	50.39	42.48	53.33	5	48	52.96	5	48	52.96	50.39	42.48			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	52.94	50.36	42.46	53.31	5	48	52.94	5	48	52.94	50.36	42.46			
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	47.70	45.12	37.22	48.07	5	43	47.70	5	43	47.70	45.12	37.22			
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	47.77	45.19	37.29	48.14	5	43	47.77	5	43	47.77	45.19	37.29			
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	48.41	45.83	37.93	48.78	5	44	48.41	5	43	48.41	45.83	37.93			
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.63	43.05	35.15	46.00	5	41	45.63	5	41	45.63	43.05	35.15			
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.54	42.96	35.07	45.91	5	41	45.54	5	41	45.54	42.96	35.07			
VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.44	43.86	35.96	46.81	5	42	46.44	5	41	46.44	43.86	35.96							
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	29.29	26.72	18.81	29.66	5	25	29.29	5	24	29.29	26.72	18.81							

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	rell kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
57	0.0	22.0	--	VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	30.22	27.65	19.74	30.59	5	26	30.22	5	25	30.22	27.65	19.74				
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	31.19	28.61	20.71	31.56	5	27	31.19	5	26	31.19	28.61	20.71				
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	36.87	34.29	26.39	37.24	5	32	36.87	5	32	36.87	34.29	26.39				
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	36.89	34.31	26.42	37.26	5	32	36.89	5	32	36.89	34.31	26.42				
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	37.96	35.38	27.49	38.33	5	33	37.96	5	33	37.96	35.38	27.49				
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.97	51.39	43.49	54.34		54	53.97		54	53.97	51.39	43.49				
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.30	51.72	43.82	54.67		55	54.30		54	54.30	51.72	43.82				
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.70	52.12	44.22	55.07		55	54.70		55	54.70	52.12	44.22				
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	51.61	49.04	41.13	51.98	5	47	51.61	5	47	51.61	49.04	41.13				
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	52.18	49.61	41.70	52.55	5	48	52.18	5	47	52.18	49.61	41.70				
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	52.32	49.75	41.84	52.69	5	48	52.32	5	47	52.32	49.75	41.84				
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	47.91	45.33	37.43	48.28	5	43	47.91	5	43	47.91	45.33	37.43				
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	47.93	45.35	37.45	48.30	5	43	47.93	5	43	47.93	45.35	37.45				
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	48.62	46.04	38.14	48.99	5	44	48.62	5	44	48.62	46.04	38.14				
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.54	42.96	35.06	45.91	5	41	45.54	5	41	45.54	42.96	35.06				
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.37	42.80	34.90	45.75	5	41	45.37	5	40	45.37	42.80	34.90				
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.22	43.65	35.75	46.60	5	42	46.22	5	41	46.22	43.65	35.75				
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.47	27.89	19.99	30.84	5	26	30.47	5	25	30.47	27.89	19.99				
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	31.56	28.99	21.08	31.93	5	27	31.56	5	27	31.56	28.99	21.08				
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.76	31.19	23.28	34.13	5	29	33.76	5	29	33.76	31.19	23.28								
VL	Herungerberg (5)	1	1.5	37.63	35.05	27.15	38.00	5	33	37.63	5	33	37.63	35.05	27.15								
VL	Herungerberg (5)	1	4.5	37.61	35.03	27.13	37.98	5	33	37.61	5	33	37.61	35.03	27.13								
VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.45	35.87	27.97	38.82	5	34	38.45	5	33	38.45	35.87	27.97								
58	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	53.43	50.85	42.95	53.80		54	53.43		53	53.43	50.85	42.95				
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.80	51.22	43.32	54.17		54	53.80		54	53.80	51.22	43.32				
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.31	51.73	43.83	54.68		55	54.31		54	54.31	51.73	43.83				
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	50.66	48.09	40.18	51.03	5	46	50.66	5	46	50.66	48.09	40.18				
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	51.37	48.80	40.89	51.74	5	47	51.37	5	46	51.37	48.80	40.89				
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	51.61	49.03	41.12	51.98	5	47	51.61	5	47	51.61	49.03	41.12				
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.36	45.78	37.88	48.73	5	44	48.36	5	43	48.36	45.78	37.88				
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	48.27	45.69	37.79	48.64	5	44	48.27	5	43	48.27	45.69	37.79				
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	49.06	46.48	38.58	49.43	5	44	49.06	5	44	49.06	46.48	38.58				
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.49	41.92	34.02	44.87	5	40	44.49	5	39	44.49	41.92	34.02				
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.43	41.85	33.95	44.80	5	40	44.43	5	39	44.43	41.85	33.95				
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.33	42.75	34.86	45.70	5	41	45.33	5	40	45.33	42.75	34.86				
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.21	28.63	20.73	31.58	5	27	31.21	5	26	31.21	28.63	20.73				
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	33.00	30.43	22.52	33.37	5	28	33.00	5	28	33.00	30.43	22.52				
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.31	31.73	23.83	34.68	5	30	34.31	5	29	34.31	31.73	23.83				
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	37.56	34.98	27.08	37.93	5	33	37.56	5	33	37.56	34.98	27.08				
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	37.49	34.91	27.01	37.86	5	33	37.49	5	32	37.49	34.91	27.01				
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.72	36.14	28.25	39.09	5	34	38.72	5	34	38.72	36.14	28.25				
				59	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	52.50	49.92	42.02	52.87		53	52.50		52	52.50	49.92	42.02
VL	totaal (0)	1	4.5					53.06	50.49	42.58	53.43		53	53.06		53	53.06	50.49	42.58				
VL	totaal (0)	1	7.5					53.55	50.98	43.08	53.93		54	53.55		54	53.55	50.98	43.08				
VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5					48.32	45.75	37.84	48.69	5	44	48.32	5	43	48.32	45.75	37.84				
VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5					49.62	47.04	39.13	49.99	5	45	49.62	5	45	49.62	47.04	39.13				
VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5					49.80	47.23	39.32	50.17	5	45	49.80	5	45	49.80	47.23	39.32				
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5					48.19	45.61	37.71	48.56	5	44	48.19	5	43	48.19	45.61	37.71				
VL	Genraydelweg (2)	1	4.5					48.15	45.58	37.68	48.53	5	44	48.15	5	43	48.15	45.58	37.68				
VL	Genraydelweg (2)	1	7.5					48.94	46.36	38.46	49.31	5	44	48.94	5	44	48.94	46.36	38.46				
VL	Genrayweg (3)	1	1.5					45.12	42.54	34.64	45.49	5	40	45.12	5	40	45.12	42.54	34.64				
VL	Genrayweg (3)	1	4.5					45.08	42.50	34.60	45.45	5	40	45.08	5	40	45.08	42.50	34.60				

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
60	0.0	22.0	--	VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.89	43.31	35.41	46.26	5	41	45.89	5	41	45.89	43.31	35.41						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.61	29.03	21.13	31.98	5	27	31.61	5	27	31.61	29.03	21.13						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	35.54	32.97	25.06	35.91	5	31	35.54	5	31	35.54	32.97	25.06						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	36.26	33.69	25.78	36.63	5	32	36.26	5	31	36.26	33.69	25.78						
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.94	37.36	29.46	40.31	5	35	39.94	5	35	39.94	37.36	29.46						
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.87	37.29	29.39	40.24	5	35	39.87	5	35	39.87	37.29	29.39						
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.94	37.36	29.46	40.31	5	35	39.94	5	35	39.94	37.36	29.46						
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.01	49.43	41.53	52.38				52	52.01		52	52.01	49.43	41.53				
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.59	50.01	42.11	52.96				53	52.59		53	52.59	50.01	42.11				
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.04	50.46	42.56	53.41				53	53.04		53	53.04	50.46	42.56				
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	47.22	44.64	36.73	47.59	5	43	47.22	5	42	47.22	44.64	36.73						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	48.68	46.11	38.20	49.05	5	44	48.68	5	44	48.68	46.11	38.20						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	48.89	46.31	38.40	49.26	5	44	48.89	5	44	48.89	46.31	38.40						
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	47.82	45.24	37.34	48.19	5	43	47.82	5	43	47.82	45.24	37.34						
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	47.97	45.39	37.49	48.34	5	43	47.97	5	43	47.97	45.39	37.49						
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	48.60	46.02	38.12	48.97	5	44	48.60	5	44	48.60	46.02	38.12						
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.30	42.72	34.82	45.67	5	41	45.30	5	40	45.30	42.72	34.82						
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.20	42.62	34.72	45.57	5	41	45.20	5	40	45.20	42.62	34.72						
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.00	43.43	35.53	46.38	5	41	46.00	5	41	46.00	43.43	35.53						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.19	27.62	19.72	30.57	5	26	30.19	5	25	30.19	27.62	19.72						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	31.47	28.89	20.99	31.84	5	27	31.47	5	26	31.47	28.89	20.99						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	31.82	29.24	21.34	32.19	5	27	31.82	5	27	31.82	29.24	21.34						
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	40.31	37.73	29.84	40.68	5	36	40.31	5	35	40.31	37.73	29.84						
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.22	37.64	29.75	40.59	5	36	40.22	5	35	40.22	37.64	29.75						
VL	Herungerberg (5)	1	7.5	40.05	37.48	29.58	40.43	5	35	40.05	5	35	40.05	37.48	29.58										
61	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	51.35	48.77	40.87	51.72				52	51.35		51	51.35	48.77	40.87				
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.87	49.29	41.39	52.24				52	51.87		52	51.87	49.29	41.39				
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.22	49.65	41.74	52.59				53	52.22		52	52.22	49.65	41.74				
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	45.87	43.30	35.39	46.24	5	41	45.87	5	41	45.87	43.30	35.39						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	47.36	44.78	36.87	47.73	5	43	47.36	5	42	47.36	44.78	36.87						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	47.50	44.92	37.01	47.87	5	43	47.50	5	43	47.50	44.92	37.01						
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	47.31	44.73	36.83	47.68	5	43	47.31	5	42	47.31	44.73	36.83						
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	47.47	44.89	36.99	47.84	5	43	47.47	5	42	47.47	44.89	36.99						
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	48.10	45.52	37.62	48.47	5	43	48.10	5	43	48.10	45.52	37.62						
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.90	42.32	34.43	45.27	5	40	44.90	5	40	44.90	42.32	34.43						
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.85	42.27	34.37	45.22	5	40	44.85	5	40	44.85	42.27	34.37						
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.48	42.90	35.00	45.85	5	41	45.48	5	40	45.48	42.90	35.00						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	29.44	26.87	18.97	29.82	5	25	29.44	5	24	29.44	26.87	18.97						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	31.14	28.57	20.66	31.51	5	27	31.14	5	26	31.14	28.57	20.66						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	31.97	29.40	21.49	32.34	5	27	31.97	5	27	31.97	29.40	21.49						
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	40.81	38.23	30.34	41.18	5	36	40.81	5	36	40.81	38.23	30.34						
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.71	38.13	30.24	41.08	5	36	40.71	5	36	40.71	38.13	30.24						
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.66	37.08	29.18	40.03	5	35	39.66	5	35	39.66	37.08	29.18						
				62	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	50.94	48.36	40.46	51.31				51	50.94		51	50.94	48.36	40.46
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.37	48.79	40.89	51.74				52	51.37		51	51.37	48.79	40.89
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.79	49.22	41.31	52.16				52	51.79		52	51.79	49.22	41.31
								VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	45.35	42.77	34.86	45.72	5	41	45.35	5	40	45.35	42.77	34.86		
								VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	46.62	44.04	36.13	46.99	5	42	46.62	5	42	46.62	44.04	36.13		
								VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	46.89	44.31	36.40	47.26	5	42	46.89	5	42	46.89	44.31	36.40		
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5					47.16	44.58	36.68	47.53	5	43	47.16	5	42	47.16	44.58	36.68						
VL	Genraydelweg (2)	1	4.5					47.30	44.72	36.82	47.67	5	43	47.30	5	42	47.30	44.72	36.82						
VL	Genraydelweg (2)	1	7.5					47.94	45.36	37.46	48.31	5	43	47.94	5	43	47.94	45.36	37.46						

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)								
63	0.0	22.0	--			VL Genrayweg (3)	1	1.5	44.23	41.65	33.76	44.60	5	40	44.23	5	39	44.23	41.65	33.76						
						VL Genrayweg (3)	1	4.5	44.15	41.57	33.67	44.52	5	40	44.15	5	39	44.15	41.57	33.67						
						VL Genrayweg (3)	1	7.5	44.69	42.11	34.21	45.06	5	40	44.69	5	40	44.69	42.11	34.21						
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.20	27.63	19.73	30.58	5	26	30.20	5	25	30.20	27.63	19.73						
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	31.26	28.69	20.79	31.64	5	27	31.26	5	26	31.26	28.69	20.79						
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	31.95	29.38	21.48	32.33	5	27	31.95	5	27	31.95	29.38	21.48						
						VL Herungerberg (5)	1	1.5	40.12	37.54	29.65	40.49	5	35	40.12	5	35	40.12	37.54	29.65						
						VL Herungerberg (5)	1	4.5	40.06	37.48	29.58	40.43	5	35	40.06	5	35	40.06	37.48	29.58						
						VL Herungerberg (5)	1	7.5	39.61	37.03	29.14	39.98	5	35	39.61	5	35	39.61	37.03	29.14						
						VL totaal (0)	1	1.5	54.52	51.95	44.04	54.89		55	54.52		55	54.52	51.95	44.04						
						VL totaal (0)	1	4.5	54.79	52.21	44.30	55.16		55	54.79		55	54.79	52.21	44.30						
						VL totaal (0)	1	7.5	55.06	52.49	44.58	55.43		55	55.06		55	55.06	52.49	44.58						
						VL Koeldersstraat (1)	1	1.5	52.59	50.02	42.11	52.96	5	48	52.59	5	48	52.59	50.02	42.11						
						VL Koeldersstraat (1)	1	4.5	52.94	50.36	42.45	53.31	5	48	52.94	5	48	52.94	50.36	42.45						
						VL Koeldersstraat (1)	1	7.5	52.91	50.33	42.43	53.28	5	48	52.91	5	48	52.91	50.33	42.43						
						VL Genraydelweg (2)	1	1.5	48.08	45.51	37.61	48.46	5	43	48.08	5	43	48.08	45.51	37.61						
						VL Genraydelweg (2)	1	4.5	48.12	45.55	37.65	48.50	5	43	48.12	5	43	48.12	45.55	37.65						
						VL Genraydelweg (2)	1	7.5	48.83	46.25	38.35	49.20	5	44	48.83	5	44	48.83	46.25	38.35						
						VL Genrayweg (3)	1	1.5	44.88	42.30	34.41	45.25	5	40	44.88	5	40	44.88	42.30	34.41						
						VL Genrayweg (3)	1	4.5	45.10	42.52	34.63	45.47	5	40	45.10	5	40	45.10	42.52	34.63						
						VL Genrayweg (3)	1	7.5	46.06	43.49	35.59	46.44	5	41	46.06	5	41	46.06	43.49	35.59						
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	29.52	26.95	19.05	29.90	5	25	29.52	5	25	29.52	26.95	19.05						
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	30.56	27.98	20.08	30.93	5	26	30.56	5	26	30.56	27.98	20.08						
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	31.69	29.12	21.21	32.06	5	27	31.69	5	27	31.69	29.12	21.21						
VL Herungerberg (5)	1	1.5	37.61	35.03	27.13	37.98	5	33	37.61	5	33	37.61	35.03	27.13												
VL Herungerberg (5)	1	4.5	37.72	35.14	27.24	38.09	5	33	37.72	5	33	37.72	35.14	27.24												
VL Herungerberg (5)	1	7.5	38.70	36.12	28.22	39.07	5	34	38.70	5	34	38.70	36.12	28.22												
64	0.0	22.0	--			VL totaal (0)	1	1.5	53.66	51.08	43.18	54.03		54	53.66		54	53.66	51.08	43.18						
						VL totaal (0)	1	4.5	53.98	51.41	43.50	54.35		54	53.98		54	53.98	51.41	43.50						
						VL totaal (0)	1	7.5	54.33	51.75	43.85	54.70		55	54.33		54	54.33	51.75	43.85						
						VL Koeldersstraat (1)	1	1.5	51.22	48.65	40.74	51.59	5	47	51.22	5	46	51.22	48.65	40.74						
						VL Koeldersstraat (1)	1	4.5	51.73	49.16	41.25	52.10	5	47	51.73	5	47	51.73	49.16	41.25						
						VL Koeldersstraat (1)	1	7.5	51.74	49.16	41.25	52.11	5	47	51.74	5	47	51.74	49.16	41.25						
						VL Genraydelweg (2)	1	1.5	48.05	45.48	37.58	48.43	5	43	48.05	5	43	48.05	45.48	37.58						
						VL Genraydelweg (2)	1	4.5	48.07	45.49	37.59	48.44	5	43	48.07	5	43	48.07	45.49	37.59						
						VL Genraydelweg (2)	1	7.5	48.82	46.24	38.34	49.19	5	44	48.82	5	44	48.82	46.24	38.34						
						VL Genrayweg (3)	1	1.5	44.55	41.97	34.07	44.92	5	40	44.55	5	40	44.55	41.97	34.07						
						VL Genrayweg (3)	1	4.5	44.70	42.12	34.22	45.07	5	40	44.70	5	40	44.70	42.12	34.22						
						VL Genrayweg (3)	1	7.5	45.59	43.01	35.12	45.96	5	41	45.59	5	41	45.59	43.01	35.12						
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	29.46	26.88	18.98	29.83	5	25	29.46	5	24	29.46	26.88	18.98						
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	30.44	27.87	19.97	30.82	5	26	30.44	5	25	30.44	27.87	19.97						
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	31.81	29.23	21.33	32.18	5	27	31.81	5	27	31.81	29.23	21.33						
						VL Herungerberg (5)	1	1.5	38.17	35.59	27.70	38.54	5	34	38.17	5	33	38.17	35.59	27.70						
						VL Herungerberg (5)	1	4.5	38.12	35.55	27.65	38.50	5	33	38.12	5	33	38.12	35.55	27.65						
						VL Herungerberg (5)	1	7.5	38.83	36.25	28.36	39.20	5	34	38.83	5	34	38.83	36.25	28.36						
						65	0.0	22.0	--			VL totaal (0)	1	1.5	53.05	50.47	42.57	53.42		53	53.05		53	53.05	50.47	42.57
												VL totaal (0)	1	4.5	53.48	50.90	43.00	53.85		54	53.48		53	53.48	50.90	43.00
												VL totaal (0)	1	7.5	53.90	51.32	43.42	54.27		54	53.90		54	53.90	51.32	43.42
												VL Koeldersstraat (1)	1	1.5	49.81	47.23	39.33	50.18	5	45	49.81	5	45	49.81	47.23	39.33
												VL Koeldersstraat (1)	1	4.5	50.68	48.11	40.20	51.05	5	46	50.68	5	46	50.68	48.11	40.20
												VL Koeldersstraat (1)	1	7.5	50.77	48.20	40.29	51.14	5	46	50.77	5	46	50.77	48.20	40.29
VL Genraydelweg (2)	1	1.5	48.40	45.82	37.92							48.77	5	44	48.40	5	43	48.40	45.82	37.92						

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
66	0.0	22.0	--								VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	48.36	45.78	37.88	48.73	5	44	48.36	5	43	48.36	45.78	37.88
											VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	49.12	46.55	38.65	49.50	5	44	49.12	5	44	49.12	46.55	38.65
											VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.50	41.92	34.02	44.87	5	40	44.50	5	39	44.50	41.92	34.02
											VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.56	41.98	34.08	44.93	5	40	44.56	5	40	44.56	41.98	34.08
											VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.31	42.73	34.83	45.68	5	41	45.31	5	40	45.31	42.73	34.83
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.93	28.36	20.46	31.31	5	26	30.93	5	26	30.93	28.36	20.46
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	31.74	29.17	21.26	32.11	5	27	31.74	5	27	31.74	29.17	21.26
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.70	31.13	23.22	34.07	5	29	33.70	5	29	33.70	31.13	23.22
											VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.79	36.21	28.32	39.16	5	34	38.79	5	34	38.79	36.21	28.32
											VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.68	36.10	28.21	39.05	5	34	38.68	5	34	38.68	36.10	28.21
											VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.88	36.30	28.40	39.25	5	34	38.88	5	34	38.88	36.30	28.40
											VL	totaal (0)	1	1.5	52.41	49.83	41.93	52.78		53	52.41		52	52.41	49.83	41.93
											VL	totaal (0)	1	4.5	52.97	50.40	42.49	53.34		53	52.97		53	52.97	50.40	42.49
											VL	totaal (0)	1	7.5	53.45	50.88	42.97	53.82		54	53.45		53	53.45	50.88	42.97
											VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	48.44	45.87	37.96	48.81	5	44	48.44	5	43	48.44	45.87	37.96
											VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	49.72	47.14	39.23	50.09	5	45	49.72	5	45	49.72	47.14	39.23
											VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	49.90	47.32	39.41	50.27	5	45	49.90	5	45	49.90	47.32	39.41
											VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.24	45.67	37.77	48.62	5	44	48.24	5	43	48.24	45.67	37.77
											VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	48.26	45.68	37.78	48.63	5	44	48.26	5	43	48.26	45.68	37.78
											VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	49.04	46.46	38.56	49.41	5	44	49.04	5	44	49.04	46.46	38.56
											VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.32	41.74	33.84	44.69	5	40	44.32	5	39	44.32	41.74	33.84
											VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.35	41.77	33.88	44.72	5	40	44.35	5	39	44.35	41.77	33.88
											VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.19	42.61	34.72	45.56	5	41	45.19	5	40	45.19	42.61	34.72
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.20	28.63	20.73	31.58	5	27	31.20	5	26	31.20	28.63	20.73
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.26	29.69	21.78	32.63	5	28	32.26	5	27	32.26	29.69	21.78
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.03	30.46	22.55	33.40	5	28	33.03	5	28	33.03	30.46	22.55
											VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.60	37.02	29.13	39.97	5	35	39.60	5	35	39.60	37.02	29.13
											VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.44	36.86	28.97	39.81	5	35	39.44	5	34	39.44	36.86	28.97
											67	0.0	22.0	--								VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.37
VL	totaal (0)	1	1.5	51.89	49.32	41.41	52.26		52	51.89													52	51.89	49.32	41.41
VL	totaal (0)	1	4.5	52.49	49.92	42.01	52.86		53	52.49													52	52.49	49.92	42.01
VL	totaal (0)	1	7.5	52.98	50.40	42.50	53.35		53	52.98													53	52.98	50.40	42.50
VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	47.33	44.75	36.84	47.70	5	43	47.33												5	42	47.33	44.75	36.84
VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	48.78	46.21	38.30	49.15	5	44	48.78												5	44	48.78	46.21	38.30
VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	49.00	46.42	38.51	49.37	5	44	49.00												5	44	49.00	46.42	38.51
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	47.86	45.28	37.38	48.23	5	43	47.86												5	43	47.86	45.28	37.38
VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	47.94	45.36	37.46	48.31	5	43	47.94												5	43	47.94	45.36	37.46
VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	48.64	46.06	38.16	49.01	5	44	48.64												5	44	48.64	46.06	38.16
VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.66	42.08	34.18	45.03	5	40	44.66												5	40	44.66	42.08	34.18
VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.66	42.08	34.18	45.03	5	40	44.66												5	40	44.66	42.08	34.18
VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.50	42.92	35.02	45.87	5	41	45.50												5	41	45.50	42.92	35.02
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.46	27.89	19.98	30.83	5	26	30.46												5	25	30.46	27.89	19.98
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	31.49	28.92	21.02	31.87	5	27	31.49												5	26	31.49	28.92	21.02
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	32.08	29.51	21.60	32.45	5	27	32.08	5	27	32.08	29.51	21.60											
VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.65	37.07	29.18	40.02	5	35	39.65	5	35	39.65	37.07	29.18											
VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.58	37.01	29.11	39.96	5	35	39.58	5	35	39.58	37.01	29.11											
VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.60	37.02	29.13	39.97	5	35	39.60	5	35	39.60	37.02	29.13											
68	0.0	22.0	--								VL	totaal (0)	1	1.5	51.42	48.85	40.94	51.79		52	51.42		51	51.42	48.85	40.94
											VL	totaal (0)	1	4.5	52.06	49.48	41.58	52.43		52	52.06		52	52.06	49.48	41.58
											VL	totaal (0)	1	7.5	52.49	49.92	42.01	52.86		53	52.49		52	52.49	49.92	42.01
											VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	46.11	43.53	35.62	46.48	5	41	46.11	5	41	46.11	43.53	35.62
											VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	47.68	45.11	37.20	48.05	5	43	47.68	5	43	47.68	45.11	37.20

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
69	0.0	22.0	--	VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	47.88	45.30	37.39	48.25	5	43	47.88	5	43	47.88	45.30	37.39		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	47.40	44.82	36.92	47.77	5	43	47.40	5	42	47.40	44.82	36.92		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	47.53	44.96	37.06	47.91	5	43	47.53	5	43	47.53	44.96	37.06		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	48.23	45.65	37.75	48.60	5	44	48.23	5	43	48.23	45.65	37.75		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.89	42.31	34.41	45.26	5	40	44.89	5	40	44.89	42.31	34.41		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.97	42.39	34.49	45.34	5	40	44.97	5	40	44.97	42.39	34.49		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.64	43.06	35.16	46.01	5	41	45.64	5	41	45.64	43.06	35.16		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.37	28.79	20.89	31.74	5	27	31.37	5	26	31.37	28.79	20.89		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	34.96	32.38	24.48	35.33	5	30	34.96	5	30	34.96	32.38	24.48		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	35.92	33.34	25.44	36.29	5	31	35.92	5	31	35.92	33.34	25.44		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	40.36	37.78	29.89	40.73	5	36	40.36	5	35	40.36	37.78	29.89		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.33	37.75	29.86	40.70	5	36	40.33	5	35	40.33	37.75	29.86		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.65	37.07	29.17	40.02	5	35	39.65	5	35	39.65	37.07	29.17		
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.23	48.65	40.75	51.60		52	51.23		51	51.23	48.65	40.75		
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.73	49.15	41.25	52.10		52	51.73		52	51.73	49.15	41.25		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.11	49.53	41.63	52.48		52	52.11		52	52.11	49.53	41.63		
				VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	45.54	42.96	35.05	45.91	5	41	45.54	5	41	45.54	42.96	35.05		
				VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	46.90	44.32	36.41	47.27	5	42	46.90	5	42	46.90	44.32	36.41		
				VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	47.09	44.51	36.60	47.46	5	42	47.09	5	42	47.09	44.51	36.60		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	47.51	44.93	37.03	47.88	5	43	47.51	5	43	47.51	44.93	37.03		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	47.66	45.08	37.18	48.03	5	43	47.66	5	43	47.66	45.08	37.18		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	48.28	45.70	37.80	48.65	5	44	48.28	5	43	48.28	45.70	37.80		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.48	41.90	34.00	44.85	5	40	44.48	5	39	44.48	41.90	34.00		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.56	41.98	34.08	44.93	5	40	44.56	5	40	44.56	41.98	34.08		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.13	42.55	34.65	45.50	5	41	45.13	5	40	45.13	42.55	34.65		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	29.37	26.80	18.90	29.75	5	25	29.37	5	24	29.37	26.80	18.90		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	31.12	28.54	20.64	31.49	5	26	31.12	5	26	31.12	28.54	20.64		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	31.86	29.28	21.38	32.23	5	27	31.86	5	27	31.86	29.28	21.38		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	40.66	38.08	30.19	41.03	5	36	40.66	5	36	40.66	38.08	30.19		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.69	38.11	30.21	41.06	5	36	40.69	5	36	40.69	38.11	30.21		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	40.06	37.48	29.58	40.43	5	35	40.06	5	35	40.06	37.48	29.58		
70	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	54.61	52.04	44.13	54.98		55	54.61		55	54.61	52.04	44.13		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.89	52.31	44.41	55.26		55	54.89		55	54.89	52.31	44.41		
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.18	52.61	44.70	55.55		56	55.18		55	55.18	52.61	44.70		
				VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	52.64	50.06	42.16	53.01	5	48	52.64	5	48	52.64	50.06	42.16		
				VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	53.00	50.42	42.51	53.37	5	48	53.00	5	48	53.00	50.42	42.51		
				VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	52.95	50.38	42.47	53.32	5	48	52.95	5	48	52.95	50.38	42.47		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.16	45.58	37.68	48.53	5	44	48.16	5	43	48.16	45.58	37.68		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	48.19	45.61	37.72	48.56	5	44	48.19	5	43	48.19	45.61	37.72		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	48.95	46.37	38.47	49.32	5	44	48.95	5	44	48.95	46.37	38.47		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.32	42.74	34.84	45.69	5	41	45.32	5	40	45.32	42.74	34.84		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.62	43.04	35.14	45.99	5	41	45.62	5	41	45.62	43.04	35.14		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.57	43.99	36.09	46.94	5	42	46.57	5	42	46.57	43.99	36.09		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	29.78	27.21	19.31	30.16	5	25	29.78	5	25	29.78	27.21	19.31		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	30.71	28.14	20.24	31.09	5	26	30.71	5	26	30.71	28.14	20.24		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	32.21	29.63	21.73	32.58	5	28	32.21	5	27	32.21	29.63	21.73		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	37.23	34.65	26.75	37.60	5	33	37.23	5	32	37.23	34.65	26.75		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	37.20	34.62	26.72	37.57	5	33	37.20	5	32	37.20	34.62	26.72		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.38	35.80	27.91	38.75	5	34	38.38	5	33	38.38	35.80	27.91		
71	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	53.82	51.25	43.34	54.19		54	53.82		54	53.82	51.25	43.34		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.13	51.55	43.65	54.50		55	54.13		54	54.13	51.55	43.65		
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.48	51.90	44.00	54.85		55	54.48		54	54.48	51.90	44.00		

											(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
72	0.0	22.0	--	VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	51.26	48.69	40.78	51.63	5	47	51.26	5	46	51.26	48.69	40.78			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	51.75	49.18	41.27	52.12	5	47	51.75	5	47	51.75	49.18	41.27			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	51.75	49.18	41.27	52.12	5	47	51.75	5	47	51.75	49.18	41.27			
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.31	45.73	37.83	48.68	5	44	48.31	5	43	48.31	45.73	37.83			
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	48.31	45.73	37.83	48.68	5	44	48.31	5	43	48.31	45.73	37.83			
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	49.09	46.51	38.61	49.46	5	44	49.09	5	44	49.09	46.51	38.61			
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.01	42.43	34.53	45.38	5	40	45.01	5	40	45.01	42.43	34.53			
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.19	42.61	34.71	45.56	5	41	45.19	5	40	45.19	42.61	34.71			
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.07	43.49	35.59	46.44	5	41	46.07	5	41	46.07	43.49	35.59			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.52	27.95	20.04	30.89	5	26	30.52	5	26	30.52	27.95	20.04			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	31.78	29.21	21.31	32.16	5	27	31.78	5	27	31.78	29.21	21.31			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	32.86	30.29	22.38	33.23	5	28	32.86	5	28	32.86	30.29	22.38			
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.37	35.79	27.90	38.74	5	34	38.37	5	33	38.37	35.79	27.90			
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.14	35.56	27.66	38.51	5	34	38.14	5	33	38.14	35.56	27.66			
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.63	36.06	28.16	39.01	5	34	38.63	5	34	38.63	36.06	28.16			
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.13	50.56	42.65	53.50	54	53.13	54	53.13	50.56	42.65					
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.57	50.99	43.09	53.94	54	53.57	54	53.57	50.99	43.09					
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.97	51.39	43.49	54.34	54	53.97	54	53.97	51.39	43.49					
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	49.85	47.28	39.37	50.22	5	45	49.85	5	45	49.85	47.28	39.37			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	50.68	48.11	40.20	51.05	5	46	50.68	5	46	50.68	48.11	40.20			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	50.77	48.19	40.28	51.14	5	46	50.77	5	46	50.77	48.19	40.28			
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.48	45.90	38.00	48.85	5	44	48.48	5	43	48.48	45.90	38.00			
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	48.48	45.90	38.00	48.85	5	44	48.48	5	43	48.48	45.90	38.00			
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	49.26	46.68	38.78	49.63	5	45	49.26	5	44	49.26	46.68	38.78			
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.58	42.00	34.10	44.95	5	40	44.58	5	40	44.58	42.00	34.10			
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.73	42.15	34.26	45.10	5	40	44.73	5	40	44.73	42.15	34.26			
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.50	42.92	35.02	45.87	5	41	45.50	5	41	45.50	42.92	35.02			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.34	27.77	19.87	30.72	5	26	30.34	5	25	30.34	27.77	19.87			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	31.20	28.63	20.73	31.58	5	27	31.20	5	26	31.20	28.63	20.73			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	31.91	29.34	21.43	32.28	5	27	31.91	5	27	31.91	29.34	21.43			
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.54	36.96	29.07	39.91	5	35	39.54	5	35	39.54	36.96	29.07			
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.42	36.84	28.95	39.79	5	35	39.42	5	34	39.42	36.84	28.95			
VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.38	36.80	28.90	39.75	5	35	39.38	5	34	39.38	36.80	28.90							
73	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	52.53	49.95	42.05	52.90	53	52.53	53	52.53	49.95	42.05					
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.11	50.53	42.63	53.48	53	53.11	53	53.11	50.53	42.63					
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.60	51.03	43.12	53.97	54	53.60	54	53.60	51.03	43.12					
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	48.60	46.02	38.11	48.97	5	44	48.60	5	44	48.60	46.02	38.11			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	49.80	47.22	39.31	50.17	5	45	49.80	5	45	49.80	47.22	39.31			
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	50.06	47.48	39.57	50.43	5	45	50.06	5	45	50.06	47.48	39.57			
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.41	45.83	37.93	48.78	5	44	48.41	5	43	48.41	45.83	37.93			
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	48.49	45.91	38.01	48.86	5	44	48.49	5	43	48.49	45.91	38.01			
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	49.25	46.67	38.77	49.62	5	45	49.25	5	44	49.25	46.67	38.77			
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.23	41.65	33.76	44.60	5	40	44.23	5	39	44.23	41.65	33.76			
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.40	41.82	33.92	44.77	5	40	44.40	5	39	44.40	41.82	33.92			
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.15	42.57	34.67	45.52	5	41	45.15	5	40	45.15	42.57	34.67			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.98	28.41	20.51	31.36	5	26	30.98	5	26	30.98	28.41	20.51			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.36	29.78	21.88	32.73	5	28	32.36	5	27	32.36	29.78	21.88			
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.24	30.66	22.76	33.61	5	29	33.24	5	28	33.24	30.66	22.76			
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.80	37.22	29.33	40.17	5	35	39.80	5	35	39.80	37.22	29.33			
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.68	37.10	29.20	40.05	5	35	39.68	5	35	39.68	37.10	29.20			
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.54	36.96	29.07	39.91	5	35	39.54	5	35	39.54	36.96	29.07			
				74	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	51.95	49.38	41.47	52.32	52	51.95	52	51.95	49.38	41.47	
VL	totaal (0)	1	4.5					51.95	49.38	41.47	52.32	52	51.95	52	51.95	49.38	41.47					

WinHavik 9.2.1 (build 0) (c) dirActivity-[software](https://github.com/dirActivity/WinHavik) 09-02-2023 17:02

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(A) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag^(A)	avond^(A)	nacht^(A)					
77	0.0	22.0	--			VL Herungerberg (5)	1	7.5	39.29	36.71	28.82	39.66	5	35	39.29	5	34	39.29	36.71	28.82			
						VL totaal (0)	1	1.5	54.55	51.97	44.07	54.92		55	54.55		55	54.55	51.97	44.07			
						VL totaal (0)	1	4.5	54.81	52.23	44.33	55.18		55	54.81		55	54.81	52.23	44.33			
						VL totaal (0)	1	7.5	55.11	52.53	44.63	55.48		55	55.11		55	55.11	52.53	44.63			
						VL Koeldersstraat (1)	1	1.5	52.40	49.83	41.92	52.77	5	48	52.40	5	47	52.40	49.83	41.92			
						VL Koeldersstraat (1)	1	4.5	52.71	50.13	42.22	53.08	5	48	52.71	5	48	52.71	50.13	42.22			
						VL Koeldersstraat (1)	1	7.5	52.63	50.06	42.15	53.00	5	48	52.63	5	48	52.63	50.06	42.15			
						VL Genraydelweg (2)	1	1.5	48.43	45.85	37.95	48.80	5	44	48.43	5	43	48.43	45.85	37.95			
						VL Genraydelweg (2)	1	4.5	48.51	45.93	38.03	48.88	5	44	48.51	5	44	48.51	45.93	38.03			
						VL Genraydelweg (2)	1	7.5	49.34	46.76	38.86	49.71	5	45	49.34	5	44	49.34	46.76	38.86			
						VL Genrayweg (3)	1	1.5	45.25	42.67	34.78	45.62	5	41	45.25	5	40	45.25	42.67	34.78			
						VL Genrayweg (3)	1	4.5	45.66	43.08	35.18	46.03	5	41	45.66	5	41	45.66	43.08	35.18			
						VL Genrayweg (3)	1	7.5	46.53	43.95	36.05	46.90	5	42	46.53	5	42	46.53	43.95	36.05			
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.30	28.73	20.83	31.68	5	27	31.30	5	26	31.30	28.73	20.83			
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.31	29.74	21.84	32.69	5	28	32.31	5	27	32.31	29.74	21.84			
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.62	31.05	23.14	33.99	5	29	33.62	5	29	33.62	31.05	23.14			
						VL Herungerberg (5)	1	1.5	38.14	35.56	27.67	38.51	5	34	38.14	5	33	38.14	35.56	27.67			
						VL Herungerberg (5)	1	4.5	38.13	35.55	27.65	38.50	5	34	38.13	5	33	38.13	35.55	27.65			
						VL Herungerberg (5)	1	7.5	38.85	36.27	28.37	39.22	5	34	38.85	5	34	38.85	36.27	28.37			
78	0.0	22.0	--			VL totaal (0)	1	1.5	53.81	51.24	43.33	54.18		54	53.81		54	53.81	51.24	43.33			
						VL totaal (0)	1	4.5	54.13	51.55	43.65	54.50		55	54.13		54	54.13	51.55	43.65			
						VL totaal (0)	1	7.5	54.50	51.92	44.02	54.87		55	54.50		54	54.50	51.92	44.02			
						VL Koeldersstraat (1)	1	1.5	51.14	48.57	40.66	51.51	5	47	51.14	5	46	51.14	48.57	40.66			
						VL Koeldersstraat (1)	1	4.5	51.61	49.03	41.12	51.98	5	47	51.61	5	47	51.61	49.03	41.12			
						VL Koeldersstraat (1)	1	7.5	51.57	48.99	41.09	51.94	5	47	51.57	5	47	51.57	48.99	41.09			
						VL Genraydelweg (2)	1	1.5	48.52	45.94	38.04	48.89	5	44	48.52	5	44	48.52	45.94	38.04			
						VL Genraydelweg (2)	1	4.5	48.60	46.02	38.12	48.97	5	44	48.60	5	44	48.60	46.02	38.12			
						VL Genraydelweg (2)	1	7.5	49.43	46.85	38.95	49.80	5	45	49.43	5	44	49.43	46.85	38.95			
						VL Genrayweg (3)	1	1.5	44.82	42.24	34.35	45.19	5	40	44.82	5	40	44.82	42.24	34.35			
						VL Genrayweg (3)	1	4.5	45.10	42.52	34.62	45.47	5	40	45.10	5	40	45.10	42.52	34.62			
						VL Genrayweg (3)	1	7.5	45.99	43.41	35.52	46.36	5	41	45.99	5	41	45.99	43.41	35.52			
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.27	28.69	20.79	31.64	5	27	31.27	5	26	31.27	28.69	20.79			
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.45	29.87	21.97	32.82	5	28	32.45	5	27	32.45	29.87	21.97			
						VL Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.55	31.97	24.07	34.92	5	30	34.55	5	30	34.55	31.97	24.07			
						VL Herungerberg (5)	1	1.5	38.86	36.28	28.38	39.23	5	34	38.86	5	34	38.86	36.28	28.38			
						VL Herungerberg (5)	1	4.5	38.72	36.14	28.24	39.09	5	34	38.72	5	34	38.72	36.14	28.24			
						VL Herungerberg (5)	1	7.5	39.06	36.49	28.59	39.44	5	34	39.06	5	34	39.06	36.49	28.59			
						79	0.0	22.0	--			VL totaal (0)	1	1.5	53.22	50.65	42.74	53.59		54	53.22		53
VL totaal (0)	1	4.5	53.70	51.13	43.22							54.07		54	53.70		54	53.70	51.13	43.22			
VL totaal (0)	1	7.5	54.15	51.57	43.67							54.52		55	54.15		54	54.15	51.57	43.67			
VL Koeldersstraat (1)	1	1.5	49.96	47.39	39.48							50.33	5	45	49.96	5	45	49.96	47.39	39.48			
VL Koeldersstraat (1)	1	4.5	50.80	48.22	40.31							51.17	5	46	50.80	5	46	50.80	48.22	40.31			
VL Koeldersstraat (1)	1	7.5	50.91	48.33	40.42							51.28	5	46	50.91	5	46	50.91	48.33	40.42			
VL Genraydelweg (2)	1	1.5	48.57	45.99	38.09							48.94	5	44	48.57	5	44	48.57	45.99	38.09			
VL Genraydelweg (2)	1	4.5	48.66	46.08	38.18							49.03	5	44	48.66	5	44	48.66	46.08	38.18			
VL Genraydelweg (2)	1	7.5	49.47	46.89	38.99							49.84	5	45	49.47	5	44	49.47	46.89	38.99			
VL Genrayweg (3)	1	1.5	44.65	42.07	34.17							45.02	5	40	44.65	5	40	44.65	42.07	34.17			
VL Genrayweg (3)	1	4.5	44.95	42.37	34.47							45.32	5	40	44.95	5	40	44.95	42.37	34.47			
VL Genrayweg (3)	1	7.5	45.78	43.20	35.31							46.15	5	41	45.78	5	41	45.78	43.20	35.31			
VL Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.05	28.48	20.58							31.43	5	26	31.05	5	26	31.05	28.48	20.58			
VL Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.46	29.89	21.99							32.84	5	28	32.46	5	27	32.46	29.89	21.99			
VL Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.92	31.34	23.44							34.29	5	29	33.92	5	29	33.92	31.34	23.44			

WinHavik 9.2.1(build 0) (c) dirActivity-software 09-02-2023 17:02

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
83	0.0	22.0	--	VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.69	30.12	22.21	33.06	5	28	32.69	5	28	32.69	30.12	22.21		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.28	30.71	22.80	33.65	5	29	33.28	5	28	33.28	30.71	22.80		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.83	37.25	29.36	40.20	5	35	39.83	5	35	39.83	37.25	29.36		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.93	37.36	29.46	40.31	5	35	39.93	5	35	39.93	37.36	29.46		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.71	37.13	29.24	40.08	5	35	39.71	5	35	39.71	37.13	29.24		
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.25	48.68	40.78	51.63		52	51.25		51	51.25	48.68	40.78		
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.94	49.36	41.46	52.31		52	51.94		52	51.94	49.36	41.46		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.45	49.87	41.97	52.82		53	52.45		52	52.45	49.87	41.97		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	45.31	42.74	34.83	45.68	5	41	45.31	5	40	45.31	42.74	34.83		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	46.93	44.36	36.45	47.30	5	42	46.93	5	42	46.93	44.36	36.45		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	47.14	44.56	36.66	47.51	5	43	47.14	5	42	47.14	44.56	36.66		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.08	45.50	37.60	48.45	5	43	48.08	5	43	48.08	45.50	37.60		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	48.39	45.81	37.91	48.76	5	44	48.39	5	43	48.39	45.81	37.91		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	49.13	46.56	38.66	49.51	5	45	49.13	5	44	49.13	46.56	38.66		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.09	41.51	33.61	44.46	5	39	44.09	5	39	44.09	41.51	33.61		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.39	41.81	33.92	44.76	5	40	44.39	5	39	44.39	41.81	33.92		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.12	42.54	34.64	45.49	5	40	45.12	5	40	45.12	42.54	34.64		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	28.44	25.86	17.96	28.81	5	24	28.44	5	23	28.44	25.86	17.96		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	30.62	28.04	20.14	30.99	5	26	30.62	5	26	30.62	28.04	20.14		
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	31.36	28.79	20.89	31.74	5	27	31.36	5	26	31.36	28.79	20.89						
VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.51	36.94	29.04	39.89	5	35	39.51	5	35	39.51	36.94	29.04						
VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.64	37.06	29.17	40.01	5	35	39.64	5	35	39.64	37.06	29.17						
VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.20	36.62	28.73	39.57	5	35	39.20	5	34	39.20	36.62	28.73						
84	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	54.61	52.04	44.13	54.98		55	54.61		55	54.61	52.04	44.13		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.91	52.34	44.43	55.28		55	54.91		55	54.91	52.34	44.43		
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.23	52.65	44.75	55.60		56	55.23		55	55.23	52.65	44.75		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	52.48	49.90	41.99	52.85	5	48	52.48	5	47	52.48	49.90	41.99		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	52.82	50.24	42.33	53.19	5	48	52.82	5	48	52.82	50.24	42.33		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	52.75	50.17	42.26	53.12	5	48	52.75	5	48	52.75	50.17	42.26		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.51	45.93	38.03	48.88	5	44	48.51	5	44	48.51	45.93	38.03		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	48.67	46.09	38.19	49.04	5	44	48.67	5	44	48.67	46.09	38.19		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	49.54	46.96	39.06	49.91	5	45	49.54	5	45	49.54	46.96	39.06		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.18	42.60	34.70	45.55	5	41	45.18	5	40	45.18	42.60	34.70		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.61	43.03	35.13	45.98	5	41	45.61	5	41	45.61	43.03	35.13		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.51	43.93	36.03	46.88	5	42	46.51	5	42	46.51	43.93	36.03		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.98	28.40	20.50	31.35	5	26	30.98	5	26	30.98	28.40	20.50		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.25	29.67	21.77	32.62	5	28	32.25	5	27	32.25	29.67	21.77		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.26	31.68	23.78	34.63	5	30	34.26	5	29	34.26	31.68	23.78		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.57	35.99	28.10	38.94	5	34	38.57	5	34	38.57	35.99	28.10		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.48	35.91	28.01	38.86	5	34	38.48	5	33	38.48	35.91	28.01		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.82	36.24	28.35	39.19	5	34	38.82	5	34	38.82	36.24	28.35		
				85	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	54.17	51.60	43.69	54.54		55	54.17		54	54.17
VL	totaal (0)	1	4.5					54.46	51.88	43.98	54.83		55	54.46		54	54.46	51.88	43.98		
VL	totaal (0)	1	7.5					54.84	52.26	44.36	55.21		55	54.84		55	54.84	52.26	44.36		
VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5					51.65	49.08	41.17	52.02	5	47	51.65	5	47	51.65	49.08	41.17		
VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5					51.99	49.41	41.50	52.36	5	47	51.99	5	47	51.99	49.41	41.50		
VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5					51.99	49.41	41.50	52.36	5	47	51.99	5	47	51.99	49.41	41.50		
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5					48.67	46.09	38.19	49.04	5	44	48.67	5	44	48.67	46.09	38.19		
VL	Genraydelweg (2)	1	4.5					48.87	46.29	38.39	49.24	5	44	48.87	5	44	48.87	46.29	38.39		
VL	Genraydelweg (2)	1	7.5					49.73	47.15	39.25	50.10	5	45	49.73	5	45	49.73	47.15	39.25		
VL	Genrayweg (3)	1	1.5					44.97	42.39	34.50	45.34	5	40	44.97	5	40	44.97	42.39	34.50		
VL	Genrayweg (3)	1	4.5					45.35	42.77	34.87	45.72	5	41	45.35	5	40	45.35	42.77	34.87		

WinHavik 9.2.1 (build 0) (c) dirActivity-[software](https://github.com/dirActivity/WinHavik) 09-02-2023 17:02

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
89	0.0	22.0	--	VL	Genrayweg (3)	1	1.5	43.96	41.38	33.49	44.33	5	39	43.96	5	39	43.96	41.38	33.49						
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.25	41.67	33.77	44.62	5	40	44.25	5	39	44.25	41.67	33.77						
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.09	42.51	34.61	45.46	5	40	45.09	5	40	45.09	42.51	34.61						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.48	28.90	21.00	31.85	5	27	31.48	5	26	31.48	28.90	21.00						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	33.04	30.47	22.57	33.42	5	28	33.04	5	28	33.04	30.47	22.57						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.71	31.14	23.23	34.08	5	29	33.71	5	29	33.71	31.14	23.23						
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.49	36.91	29.02	39.86	5	35	39.49	5	34	39.49	36.91	29.02						
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.67	37.10	29.20	40.05	5	35	39.67	5	35	39.67	37.10	29.20						
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.59	37.01	29.11	39.96	5	35	39.59	5	35	39.59	37.01	29.11						
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.62	49.05	41.14	51.99		52	51.62		52	51.62	49.05	41.14						
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.36	49.79	41.88	52.73		53	52.36		52	52.36	49.79	41.88						
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.93	50.36	42.46	53.31		53	52.93		53	52.93	50.36	42.46						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	46.41	43.83	35.92	46.78	5	42	46.41	5	41	46.41	43.83	35.92						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	47.95	45.38	37.47	48.32	5	43	47.95	5	43	47.95	45.38	37.47						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	48.19	45.61	37.70	48.56	5	44	48.19	5	43	48.19	45.61	37.70						
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.35	45.77	37.87	48.72	5	44	48.35	5	43	48.35	45.77	37.87						
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	48.75	46.18	38.28	49.13	5	44	48.75	5	44	48.75	46.18	38.28						
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	49.58	47.01	39.11	49.96	5	45	49.58	5	45	49.58	47.01	39.11						
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	43.71	41.13	33.23	44.08	5	39	43.71	5	39	43.71	41.13	33.23						
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	43.88	41.30	33.40	44.25	5	39	43.88	5	39	43.88	41.30	33.40						
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	44.70	42.12	34.22	45.07	5	40	44.70	5	40	44.70	42.12	34.22						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.98	28.41	20.50	31.35	5	26	30.98	5	26	30.98	28.41	20.50						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.42	29.84	21.94	32.79	5	28	32.42	5	27	32.42	29.84	21.94						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.19	30.62	22.71	33.56	5	29	33.19	5	28	33.19	30.62	22.71						
90	0.0	22.0	--	VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.28	36.70	28.81	39.65	5	35	39.28	5	34	39.28	36.70	28.81						
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.39	36.81	28.92	39.76	5	35	39.39	5	34	39.39	36.81	28.92						
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.14	36.56	28.67	39.51	5	35	39.14	5	34	39.14	36.56	28.67						
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.46	48.89	40.99	51.84		52	51.46		51	51.46	48.89	40.99						
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.19	49.61	41.71	52.56		53	52.19		52	52.19	49.61	41.71						
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.70	50.13	42.22	53.07		53	52.70		53	52.70	50.13	42.22						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	45.43	42.86	34.95	45.80	5	41	45.43	5	40	45.43	42.86	34.95						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	47.04	44.46	36.55	47.41	5	42	47.04	5	42	47.04	44.46	36.55						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	47.27	44.70	36.79	47.64	5	43	47.27	5	42	47.27	44.70	36.79						
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.24	45.66	37.76	48.61	5	44	48.24	5	43	48.24	45.66	37.76						
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	48.62	46.04	38.14	48.99	5	44	48.62	5	44	48.62	46.04	38.14						
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	49.41	46.84	38.94	49.79	5	45	49.41	5	44	49.41	46.84	38.94						
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.47	41.89	33.99	44.84	5	40	44.47	5	39	44.47	41.89	33.99						
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.87	42.29	34.39	45.24	5	40	44.87	5	40	44.87	42.29	34.39						
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.42	42.84	34.94	45.79	5	41	45.42	5	40	45.42	42.84	34.94						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	28.80	26.23	18.33	29.18	5	24	28.80	5	24	28.80	26.23	18.33						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	30.67	28.10	20.19	31.04	5	26	30.67	5	26	30.67	28.10	20.19						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	31.29	28.71	20.81	31.66	5	27	31.29	5	26	31.29	28.71	20.81						
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.87	37.29	29.40	40.24	5	35	39.87	5	35	39.87	37.29	29.40						
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	40.12	37.54	29.65	40.49	5	35	40.12	5	35	40.12	37.54	29.65						
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.75	37.17	29.28	40.12	5	35	39.75	5	35	39.75	37.17	29.28						
				91	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	54.72	52.14	44.23	55.09		55	54.72		55	54.72	52.14	44.23		
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.03	52.46	44.55	55.40		55	55.03		55	55.03	52.46	44.55		
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.38	52.81	44.90	55.75		56	55.38		55	55.38	52.81	44.90		
VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5					52.45	49.88	41.97	52.82	5	48	52.45	5	47	52.45	49.88	41.97						
VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5					52.71	50.14	42.23	53.08	5	48	52.71	5	48	52.71	50.14	42.23						
VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5					52.62	50.05	42.14	52.99	5	48	52.62	5	48	52.62	50.05	42.14						
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5					48.89	46.31	38.41	49.26	5	44	48.89	5	44	48.89	46.31	38.41						

WinHavik 9.2.1 (build 0) (c) dirActivity-software 09-02-2023 17:02

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
95	0.0	22.0	--	VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	49.90	47.33	39.42	50.27	5	45	49.90	5	45	49.90	47.33	39.42		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.93	46.35	38.45	49.30	5	44	48.93	5	44	48.93	46.35	38.45		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	49.37	46.79	38.89	49.74	5	45	49.37	5	44	49.37	46.79	38.89		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	50.25	47.67	39.78	50.62	5	46	50.25	5	45	50.25	47.67	39.78		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.75	42.17	34.27	45.12	5	40	44.75	5	40	44.75	42.17	34.27		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.97	42.39	34.49	45.34	5	40	44.97	5	40	44.97	42.39	34.49		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.80	43.22	35.33	46.17	5	41	45.80	5	41	45.80	43.22	35.33		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	35.18	32.60	24.70	35.55	5	31	35.18	5	30	35.18	32.60	24.70		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	36.45	33.87	25.97	36.82	5	32	36.45	5	31	36.45	33.87	25.97		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.69	31.12	23.21	34.06	5	29	33.69	5	29	33.69	31.12	23.21		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.05	36.47	28.58	39.42	5	34	39.05	5	34	39.05	36.47	28.58		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.96	36.38	28.49	39.33	5	34	38.96	5	34	38.96	36.38	28.49		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.01	36.43	28.54	39.38	5	34	39.01	5	34	39.01	36.43	28.54		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.28	49.70	41.80	52.65		53	52.28		52	52.28	49.70	41.80		
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.01	50.43	42.53	53.38		53	53.01		53	53.01	50.43	42.53		
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.57	50.99	43.09	53.94		54	53.57		54	53.57	50.99	43.09		
				VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	47.50	44.93	37.02	47.87	5	43	47.50	5	43	47.50	44.93	37.02		
				VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	48.80	46.23	38.32	49.17	5	44	48.80	5	44	48.80	46.23	38.32		
				VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	49.00	46.42	38.51	49.37	5	44	49.00	5	44	49.00	46.42	38.51		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.76	46.18	38.28	49.13	5	44	48.76	5	44	48.76	46.18	38.28		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	49.21	46.64	38.74	49.59	5	45	49.21	5	44	49.21	46.64	38.74		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	50.08	47.50	39.60	50.45	5	45	50.08	5	45	50.08	47.50	39.60		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.39	41.81	33.92	44.76	5	40	44.39	5	39	44.39	41.81	33.92		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.70	42.12	34.22	45.07	5	40	44.70	5	40	44.70	42.12	34.22		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.47	42.89	34.99	45.84	5	41	45.47	5	40	45.47	42.89	34.99		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.42	28.85	20.94	31.79	5	27	31.42	5	26	31.42	28.85	20.94		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.91	30.34	22.44	33.29	5	28	32.91	5	28	32.91	30.34	22.44		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.66	31.09	23.18	34.03	5	29	33.66	5	29	33.66	31.09	23.18		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.40	36.82	28.92	39.77	5	35	39.40	5	34	39.40	36.82	28.92		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.55	36.97	29.07	39.92	5	35	39.55	5	35	39.55	36.97	29.07		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.45	36.87	28.98	39.82	5	35	39.45	5	34	39.45	36.87	28.98		
96	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	51.86	49.28	41.38	52.23		52	51.86		52	51.86	49.28	41.38		
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.65	50.07	42.17	53.02		53	52.65		53	52.65	50.07	42.17		
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.25	50.67	42.77	53.62		54	53.25		53	53.25	50.67	42.77		
				VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	46.41	43.83	35.93	46.78	5	42	46.41	5	41	46.41	43.83	35.93		
				VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	47.90	45.33	37.42	48.27	5	43	47.90	5	43	47.90	45.33	37.42		
				VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	48.12	45.55	37.64	48.49	5	43	48.12	5	43	48.12	45.55	37.64		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.74	46.16	38.26	49.11	5	44	48.74	5	44	48.74	46.16	38.26		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	49.28	46.70	38.80	49.65	5	45	49.28	5	44	49.28	46.70	38.80		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	50.14	47.56	39.66	50.51	5	46	50.14	5	45	50.14	47.56	39.66		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	43.98	41.40	33.50	44.35	5	39	43.98	5	39	43.98	41.40	33.50		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.27	41.70	33.80	44.65	5	40	44.27	5	39	44.27	41.70	33.80		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.09	42.51	34.62	45.46	5	40	45.09	5	40	45.09	42.51	34.62		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.48	27.91	20.01	30.86	5	26	30.48	5	25	30.48	27.91	20.01		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.09	29.51	21.61	32.46	5	27	32.09	5	27	32.09	29.51	21.61		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	32.87	30.29	22.39	33.24	5	28	32.87	5	28	32.87	30.29	22.39		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.33	36.75	28.85	39.70	5	35	39.33	5	34	39.33	36.75	28.85		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.59	37.01	29.11	39.96	5	35	39.59	5	35	39.59	37.01	29.11		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.50	36.92	29.03	39.87	5	35	39.50	5	35	39.50	36.92	29.03		
97	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	51.64	49.06	41.16	52.01		52	51.64		52	51.64	49.06	41.16		
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.40	49.82	41.92	52.77		53	52.40		52	52.40	49.82	41.92		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.97	50.40	42.49	53.34		53	52.97		53	52.97	50.40	42.49		

WinHavik 9.2.1 (build 0) (c) dirActivity-[software](https://github.com/0x00sec/dirActivity) 09-02-2023 17:02

WinHavik 9.2.1 (build 0) (c) dirActivity-[software](https://github.com/dirActivity/WinHavik) 09-02-2023 17:02

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	rell kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
103	0.0	22.0	--						VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.83	36.25	28.35	39.20	5	34	38.83	5	34	38.83	36.25	28.35
									VL	totaal (0)	1	1.5	52.17	49.59	41.69	52.54		53	52.17		52	52.17	49.59	41.69
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.96	50.38	42.48	53.33		53	52.96		53	52.96	50.38	42.48
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.58	51.00	43.10	53.95		54	53.58		54	53.58	51.00	43.10
									VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	46.40	43.83	35.92	46.77	5	42	46.40	5	41	46.40	43.83	35.92
									VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	47.85	45.28	37.37	48.22	5	43	47.85	5	43	47.85	45.28	37.37
									VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	48.10	45.52	37.61	48.47	5	43	48.10	5	43	48.10	45.52	37.61
									VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.09	46.51	38.61	49.46	5	44	49.09	5	44	49.09	46.51	38.61
									VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	49.74	47.17	39.27	50.12	5	45	49.74	5	45	49.74	47.17	39.27
									VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	50.65	48.07	40.18	51.02	5	46	50.65	5	46	50.65	48.07	40.18
									VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.91	42.33	34.43	45.28	5	40	44.91	5	40	44.91	42.33	34.43
									VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.21	42.63	34.73	45.58	5	41	45.21	5	40	45.21	42.63	34.73
									VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.79	43.21	35.32	46.16	5	41	45.79	5	41	45.79	43.21	35.32
									VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.88	28.30	20.40	31.25	5	26	30.88	5	26	30.88	28.30	20.40
									VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	31.78	29.21	21.30	32.15	5	27	31.78	5	27	31.78	29.21	21.30
									VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	32.50	29.93	22.02	32.87	5	28	32.50	5	27	32.50	29.93	22.02
									VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.93	36.35	28.46	39.30	5	34	38.93	5	34	38.93	36.35	28.46
									VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.91	36.33	28.44	39.28	5	34	38.91	5	34	38.91	36.33	28.44
									VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.81	36.23	28.33	39.18	5	34	38.81	5	34	38.81	36.23	28.33
104	0.0	22.0	--						VL	totaal (0)	1	1.5	51.79	49.22	41.32	52.17		52	51.79		52	51.79	49.22	41.32
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.61	50.03	42.13	52.98		53	52.61		53	52.61	50.03	42.13
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.26	50.68	42.78	53.63		54	53.26		53	53.26	50.68	42.78
									VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	45.43	42.86	34.95	45.80	5	41	45.43	5	40	45.43	42.86	34.95
									VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	46.98	44.40	36.49	47.35	5	42	46.98	5	42	46.98	44.40	36.49
									VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	47.23	44.66	36.75	47.60	5	43	47.23	5	42	47.23	44.66	36.75
									VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	48.89	46.31	38.41	49.26	5	44	48.89	5	44	48.89	46.31	38.41
									VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	49.57	46.99	39.09	49.94	5	45	49.57	5	45	49.57	46.99	39.09
									VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	50.50	47.92	40.02	50.87	5	46	50.50	5	45	50.50	47.92	40.02
									VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.63	42.05	34.16	45.00	5	40	44.63	5	40	44.63	42.05	34.16
									VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.94	42.36	34.47	45.31	5	40	44.94	5	40	44.94	42.36	34.47
									VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.50	42.92	35.03	45.87	5	41	45.50	5	41	45.50	42.92	35.03
									VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.82	28.25	20.34	31.19	5	26	30.82	5	26	30.82	28.25	20.34
									VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.31	29.74	21.84	32.69	5	28	32.31	5	27	32.31	29.74	21.84
									VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.17	31.60	23.70	34.55	5	30	34.17	5	29	34.17	31.60	23.70
									VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.27	36.70	28.80	39.65	5	35	39.27	5	34	39.27	36.70	28.80
									VL	Herungerberg (5)	1	4.5	39.56	36.98	29.08	39.93	5	35	39.56	5	35	39.56	36.98	29.08
									VL	Herungerberg (5)	1	7.5	39.31	36.73	28.84	39.68	5	35	39.31	5	34	39.31	36.73	28.84
									105	0.0	22.0	--						VL	totaal (0)	1	1.5	55.19	52.61	44.71
VL	totaal (0)	1	4.5	55.63	53.06	45.15	56.00											56	55.63		56	55.63	53.06	45.15
VL	totaal (0)	1	7.5	56.00	53.43	45.52	56.37											56	56.00		56	56.00	53.43	45.52
VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	52.88	50.30	42.39	53.25	5										48	52.88	5	48	52.88	50.30	42.39
VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	53.17	50.59	42.68	53.54	5										49	53.17	5	48	53.17	50.59	42.68
VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	53.06	50.48	42.57	53.43	5										48	53.06	5	48	53.06	50.48	42.57
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.64	47.06	39.16	50.01	5										45	49.64	5	45	49.64	47.06	39.16
VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.37	47.79	39.89	50.74	5										46	50.37	5	45	50.37	47.79	39.89
VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.35	48.77	40.87	51.72	5										47	51.35	5	46	51.35	48.77	40.87
VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.53	42.95	35.05	45.90	5										41	45.53	5	41	45.53	42.95	35.05
VL	Genrayweg (3)	1	4.5	46.14	43.56	35.66	46.51	5										42	46.14	5	41	46.14	43.56	35.66
VL	Genrayweg (3)	1	7.5	47.06	44.48	36.58	47.43	5										42	47.06	5	42	47.06	44.48	36.58
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.52	28.95	21.04	31.89	5										27	31.52	5	27	31.52	28.95	21.04
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.45	29.88	21.97	32.82	5										28	32.45	5	27	32.45	29.88	21.97
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.87	31.30	23.39	34.24	5										29	33.87	5	29	33.87	31.30	23.39

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
106	0.0	22.0	--	VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.54	35.96	28.07	38.91	5	34	38.54	5	34	38.54	35.96	28.07		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.30	35.72	27.82	38.67	5	34	38.30	5	33	38.30	35.72	27.82		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.32	35.75	27.85	38.70	5	34	38.32	5	33	38.32	35.75	27.85		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.49	51.92	44.01	54.86		55	54.49		54	54.49	51.92	44.01		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.93	52.35	44.45	55.30		55	54.93		55	54.93	52.35	44.45		
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.36	52.79	44.88	55.73		56	55.36		55	55.36	52.79	44.88		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	51.77	49.19	41.28	52.14	5	47	51.77	5	47	51.77	49.19	41.28		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	52.07	49.50	41.59	52.44	5	47	52.07	5	47	52.07	49.50	41.59		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	52.00	49.43	41.52	52.37	5	47	52.00	5	47	52.00	49.43	41.52		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.40	46.82	38.92	49.77	5	45	49.40	5	44	49.40	46.82	38.92		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.07	47.49	39.59	50.44	5	45	50.07	5	45	50.07	47.49	39.59		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.04	48.47	40.57	51.42	5	46	51.04	5	46	51.04	48.47	40.57		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.37	42.79	34.89	45.74	5	41	45.37	5	40	45.37	42.79	34.89		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.91	43.33	35.43	46.28	5	41	45.91	5	41	45.91	43.33	35.43		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.82	44.24	36.34	47.19	5	42	46.82	5	42	46.82	44.24	36.34		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.74	29.17	21.26	32.11	5	27	31.74	5	27	31.74	29.17	21.26		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.57	30.00	22.09	32.94	5	28	32.57	5	28	32.57	30.00	22.09		
				107	0.0	22.0	--	VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.50	30.93	23.02	33.87	5	29	33.50	5	29	33.50
VL	Herungerberg (5)	1	1.5					39.13	36.56	28.66	39.51	5	35	39.13	5	34	39.13	36.56	28.66		
VL	Herungerberg (5)	1	4.5					38.87	36.29	28.39	39.24	5	34	38.87	5	34	38.87	36.29	28.39		
VL	Herungerberg (5)	1	7.5					38.88	36.30	28.40	39.25	5	34	38.88	5	34	38.88	36.30	28.40		
VL	totaal (0)	1	1.5					53.81	51.24	43.33	54.18		54	53.81		54	53.81	51.24	43.33		
VL	totaal (0)	1	4.5					54.40	51.82	43.92	54.77		55	54.40		54	54.40	51.82	43.92		
VL	totaal (0)	1	7.5					54.92	52.35	44.44	55.29		55	54.92		55	54.92	52.35	44.44		
VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5					50.33	47.76	39.85	50.70	5	46	50.33	5	45	50.33	47.76	39.85		
VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5					50.90	48.32	40.42	51.27	5	46	50.90	5	46	50.90	48.32	40.42		
VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5					50.94	48.37	40.46	51.31	5	46	50.94	5	46	50.94	48.37	40.46		
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5					49.51	46.93	39.03	49.88	5	45	49.51	5	45	49.51	46.93	39.03		
VL	Genraydelweg (2)	1	4.5					50.20	47.62	39.72	50.57	5	46	50.20	5	45	50.20	47.62	39.72		
VL	Genraydelweg (2)	1	7.5					51.15	48.58	40.68	51.53	5	47	51.15	5	46	51.15	48.58	40.68		
VL	Genrayweg (3)	1	1.5					45.33	42.75	34.86	45.70	5	41	45.33	5	40	45.33	42.75	34.86		
VL	Genrayweg (3)	1	4.5					45.82	43.24	35.34	46.19	5	41	45.82	5	41	45.82	43.24	35.34		
VL	Genrayweg (3)	1	7.5					46.63	44.05	36.15	47.00	5	42	46.63	5	42	46.63	44.05	36.15		
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5					31.04	28.47	20.56	31.41	5	26	31.04	5	26	31.04	28.47	20.56		
108	0.0	22.0	--					VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.52	29.95	22.05	32.90	5	28	32.52	5	28	32.52
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.62	31.04	23.14	33.99	5	29	33.62	5	29	33.62	31.04	23.14		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	39.03	36.45	28.56	39.40	5	34	39.03	5	34	39.03	36.45	28.56		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.88	36.30	28.41	39.25	5	34	38.88	5	34	38.88	36.30	28.41		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.91	36.33	28.44	39.28	5	34	38.91	5	34	38.91	36.33	28.44		
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.18	50.60	42.70	53.55		54	53.18		53	53.18	50.60	42.70		
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.90	51.32	43.42	54.27		54	53.90		54	53.90	51.32	43.42		
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.48	51.90	44.00	54.85		55	54.48		54	54.48	51.90	44.00		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	48.99	46.41	38.50	49.36	5	44	48.99	5	44	48.99	46.41	38.50		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	49.90	47.32	39.41	50.27	5	45	49.90	5	45	49.90	47.32	39.41		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	49.99	47.42	39.51	50.36	5	45	49.99	5	45	49.99	47.42	39.51		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.44	46.86	38.96	49.81	5	45	49.44	5	44	49.44	46.86	38.96		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.14	47.56	39.66	50.51	5	46	50.14	5	45	50.14	47.56	39.66		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.12	48.54	40.64	51.49	5	46	51.12	5	46	51.12	48.54	40.64		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.11	42.53	34.63	45.48	5	40	45.11	5	40	45.11	42.53	34.63		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.52	42.94	35.04	45.89	5	41	45.52	5	41	45.52	42.94	35.04		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.22	43.64	35.74	46.59	5	42	46.22	5	41	46.22	43.64	35.74		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.24	27.67	19.77	30.62	5	26	30.24	5	25	30.24	27.67	19.77		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
109	0.0	22.0	--	VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	31.49	28.92	21.02	31.87	5	27	31.49	5	26	31.49	28.92	21.02		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	32.72	30.15	22.24	33.09	5	28	32.72	5	28	32.72	30.15	22.24		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.73	36.15	28.25	39.10	5	34	38.73	5	34	38.73	36.15	28.25		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.63	36.05	28.16	39.00	5	34	38.63	5	34	38.63	36.05	28.16		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.68	36.10	28.21	39.05	5	34	38.68	5	34	38.68	36.10	28.21		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.55	49.98	42.07	52.92		53	52.55		53	52.55	49.98	42.07		
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.36	50.79	42.89	53.74		54	53.36		53	53.36	50.79	42.89		
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.98	51.40	43.50	54.35		54	53.98		54	53.98	51.40	43.50		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	47.58	45.01	37.10	47.95	5	43	47.58	5	43	47.58	45.01	37.10		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	48.79	46.22	38.31	49.16	5	44	48.79	5	44	48.79	46.22	38.31		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	48.95	46.37	38.46	49.32	5	44	48.95	5	44	48.95	46.37	38.46		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.29	46.71	38.81	49.66	5	45	49.29	5	44	49.29	46.71	38.81		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.04	47.46	39.56	50.41	5	45	50.04	5	45	50.04	47.46	39.56		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	50.98	48.40	40.50	51.35	5	46	50.98	5	46	50.98	48.40	40.50		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.66	42.08	34.18	45.03	5	40	44.66	5	40	44.66	42.08	34.18		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.98	42.40	34.50	45.35	5	40	44.98	5	40	44.98	42.40	34.50		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.68	43.10	35.20	46.05	5	41	45.68	5	41	45.68	43.10	35.20		
				110	0.0	22.0	--	VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.72	28.14	20.24	31.09	5	26	30.72	5	26	30.72
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5					32.27	29.69	21.79	32.64	5	28	32.27	5	27	32.27	29.69	21.79		
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5					33.24	30.66	22.76	33.61	5	29	33.24	5	28	33.24	30.66	22.76		
VL	Herungerberg (5)	1	1.5					38.73	36.15	28.26	39.10	5	34	38.73	5	34	38.73	36.15	28.26		
VL	Herungerberg (5)	1	4.5					38.57	35.99	28.10	38.94	5	34	38.57	5	34	38.57	35.99	28.10		
VL	Herungerberg (5)	1	7.5					38.58	36.00	28.11	38.95	5	34	38.58	5	34	38.58	36.00	28.11		
VL	totaal (0)	1	1.5					52.39	49.81	41.91	52.76		53	52.39		52	52.39	49.81	41.91		
VL	totaal (0)	1	4.5					53.23	50.65	42.75	53.60		54	53.23		53	53.23	50.65	42.75		
VL	totaal (0)	1	7.5					53.88	51.30	43.40	54.25		54	53.88		54	53.88	51.30	43.40		
VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5					46.38	43.80	35.89	46.75	5	42	46.38	5	41	46.38	43.80	35.89		
VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5					47.79	45.22	37.31	48.16	5	43	47.79	5	43	47.79	45.22	37.31		
VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5					48.01	45.44	37.53	48.38	5	43	48.01	5	43	48.01	45.44	37.53		
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5					49.67	47.09	39.19	50.04	5	45	49.67	5	45	49.67	47.09	39.19		
VL	Genraydelweg (2)	1	4.5					50.41	47.83	39.93	50.78	5	46	50.41	5	45	50.41	47.83	39.93		
VL	Genraydelweg (2)	1	7.5					51.33	48.75	40.85	51.70	5	47	51.33	5	46	51.33	48.75	40.85		
VL	Genrayweg (3)	1	1.5					44.59	42.01	34.12	44.96	5	40	44.59	5	40	44.59	42.01	34.12		
VL	Genrayweg (3)	1	4.5					44.93	42.35	34.46	45.30	5	40	44.93	5	40	44.93	42.35	34.46		
VL	Genrayweg (3)	1	7.5					45.56	42.98	35.09	45.93	5	41	45.56	5	41	45.56	42.98	35.09		
111	0.0	22.0	--	VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	30.75	28.17	20.27	31.12	5	26	30.75	5	26	30.75	28.17	20.27		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.13	29.55	21.65	32.50	5	28	32.13	5	27	32.13	29.55	21.65		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.04	30.46	22.56	33.41	5	28	33.04	5	28	33.04	30.46	22.56		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.63	36.05	28.15	39.00	5	34	38.63	5	34	38.63	36.05	28.15		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.78	36.20	28.30	39.15	5	34	38.78	5	34	38.78	36.20	28.30		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.74	36.16	28.27	39.11	5	34	38.74	5	34	38.74	36.16	28.27		
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.94	49.36	41.46	52.31		52	51.94		52	51.94	49.36	41.46		
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.79	50.21	42.31	53.16		53	52.79		53	52.79	50.21	42.31		
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.44	50.86	42.96	53.81		54	53.44		53	53.44	50.86	42.96		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	45.36	42.79	34.88	45.73	5	41	45.36	5	40	45.36	42.79	34.88		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	46.89	44.31	36.40	47.26	5	42	46.89	5	42	46.89	44.31	36.40		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	47.15	44.58	36.67	47.52	5	43	47.15	5	42	47.15	44.58	36.67		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.24	46.67	38.77	49.62	5	45	49.24	5	44	49.24	46.67	38.77		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.03	47.46	39.56	50.41	5	45	50.03	5	45	50.03	47.46	39.56		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	50.97	48.39	40.49	51.34	5	46	50.97	5	46	50.97	48.39	40.49		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.72	42.14	34.24	45.09	5	40	44.72	5	40	44.72	42.14	34.24		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.93	42.35	34.46	45.30	5	40	44.93	5	40	44.93	42.35	34.46		

WinHavik 9.2.1 (build 0) (c) dirActivity-[software](https://github.com/dirActivity/WinHavik) 09-02-2023 17:02

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
115	0.0	22.0	--	VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.82	43.25	35.35	46.20	5	41	45.82	5	41	45.82	43.25	35.35						
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	46.40	43.82	35.93	46.77	5	42	46.40	5	41	46.40	43.82	35.93						
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.99	44.41	36.51	47.36	5	42	46.99	5	42	46.99	44.41	36.51						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	32.55	29.98	22.07	32.92	5	28	32.55	5	28	32.55	29.98	22.07						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	33.69	31.11	23.21	34.06	5	29	33.69	5	29	33.69	31.11	23.21						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.52	31.95	24.05	34.90	5	30	34.52	5	30	34.52	31.95	24.05						
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.88	36.30	28.41	39.25	5	34	38.88	5	34	38.88	36.30	28.41						
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.59	36.01	28.12	38.96	5	34	38.59	5	34	38.59	36.01	28.12						
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.62	36.05	28.15	39.00	5	34	38.62	5	34	38.62	36.05	28.15						
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.37	50.79	42.89	53.74		54	53.37		53	53.37	50.79	42.89						
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.18	51.61	43.70	54.55		55	54.18		54	54.18	51.61	43.70						
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.75	52.18	44.27	55.12		55	54.75		55	54.75	52.18	44.27						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	48.78	46.21	38.30	49.15	5	44	48.78	5	44	48.78	46.21	38.30						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	49.69	47.12	39.21	50.06	5	45	49.69	5	45	49.69	47.12	39.21						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	49.77	47.20	39.29	50.14	5	45	49.77	5	45	49.77	47.20	39.29						
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.76	47.18	39.28	50.13	5	45	49.76	5	45	49.76	47.18	39.28						
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.65	48.07	40.17	51.02	5	46	50.65	5	46	50.65	48.07	40.17						
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.60	49.02	41.12	51.97	5	47	51.60	5	47	51.60	49.02	41.12						
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.81	43.23	35.33	46.18	5	41	45.81	5	41	45.81	43.23	35.33						
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	46.36	43.78	35.88	46.73	5	42	46.36	5	41	46.36	43.78	35.88						
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.95	44.37	36.47	47.32	5	42	46.95	5	42	46.95	44.37	36.47						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.88	29.31	21.40	32.25	5	27	31.88	5	27	31.88	29.31	21.40						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	33.77	31.20	23.30	34.15	5	29	33.77	5	29	33.77	31.20	23.30						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.62	32.05	24.15	35.00	5	30	34.62	5	30	34.62	32.05	24.15						
116	0.0	22.0	--	VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.69	36.11	28.22	39.06	5	34	38.69	5	34	38.69	36.11	28.22						
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.48	35.90	28.00	38.85	5	34	38.48	5	33	38.48	35.90	28.00						
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.51	35.93	28.04	38.88	5	34	38.51	5	34	38.51	35.93	28.04						
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.88	50.30	42.40	53.25		53	52.88		53	52.88	50.30	42.40						
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.76	51.18	43.28	54.13		54	53.76		54	53.76	51.18	43.28						
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.38	51.80	43.90	54.75		55	54.38		54	54.38	51.80	43.90						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	47.63	45.06	37.15	48.00	5	43	47.63	5	43	47.63	45.06	37.15						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	48.75	46.17	38.26	49.12	5	44	48.75	5	44	48.75	46.17	38.26						
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	48.89	46.31	38.41	49.26	5	44	48.89	5	44	48.89	46.31	38.41						
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.82	47.24	39.34	50.19	5	45	49.82	5	45	49.82	47.24	39.34						
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.76	48.18	40.28	51.13	5	46	50.76	5	46	50.76	48.18	40.28						
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.68	49.10	41.20	52.05	5	47	51.68	5	47	51.68	49.10	41.20						
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.99	42.41	34.51	45.36	5	40	44.99	5	40	44.99	42.41	34.51						
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.34	42.76	34.86	45.71	5	41	45.34	5	40	45.34	42.76	34.86						
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.97	43.39	35.49	46.34	5	41	45.97	5	41	45.97	43.39	35.49						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	32.26	29.68	21.78	32.63	5	28	32.26	5	27	32.26	29.68	21.78						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	34.04	31.46	23.56	34.41	5	29	34.04	5	29	34.04	31.46	23.56						
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.84	32.27	24.37	35.22	5	30	34.84	5	30	34.84	32.27	24.37						
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.32	35.75	27.85	38.70	5	34	38.32	5	33	38.32	35.75	27.85						
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.22	35.64	27.75	38.59	5	34	38.22	5	33	38.22	35.64	27.75						
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.29	35.71	27.81	38.66	5	34	38.29	5	33	38.29	35.71	27.81						
				117	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	52.36	49.78	41.88	52.73		53	52.36		52	52.36	49.78	41.88		
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.28	50.71	42.80	53.65		54	53.28		53	53.28	50.71	42.80		
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.94	51.36	43.46	54.31		54	53.94		54	53.94	51.36	43.46		
VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5					46.33	43.76	35.85	46.70	5	42	46.33	5	41	46.33	43.76	35.85						
VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5					47.70	45.12	37.22	48.07	5	43	47.70	5	43	47.70	45.12	37.22						
VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5					47.89	45.32	37.41	48.26	5	43	47.89	5	43	47.89	45.32	37.41						
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5					49.60	47.02	39.12	49.97	5	45	49.60	5	45	49.60	47.02	39.12						

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
118	0.0	22.0	--								VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.52	47.94	40.04	50.89	5	46	50.52	5	46	50.52	47.94	40.04
											VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.46	48.88	40.98	51.83	5	47	51.46	5	46	51.46	48.88	40.98
											VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.65	42.07	34.17	45.02	5	40	44.65	5	40	44.65	42.07	34.17
											VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.10	42.52	34.62	45.47	5	40	45.10	5	40	45.10	42.52	34.62
											VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.64	43.06	35.16	46.01	5	41	45.64	5	41	45.64	43.06	35.16
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.83	29.26	21.35	32.20	5	27	31.83	5	27	31.83	29.26	21.35
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.95	30.37	22.47	33.32	5	28	32.95	5	28	32.95	30.37	22.47
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.57	31.00	23.09	33.94	5	29	33.57	5	29	33.57	31.00	23.09
											VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.48	35.90	28.01	38.85	5	34	38.48	5	33	38.48	35.90	28.01
											VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.57	35.99	28.09	38.94	5	34	38.57	5	34	38.57	35.99	28.09
											VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.61	36.03	28.14	38.98	5	34	38.61	5	34	38.61	36.03	28.14
											VL	totaal (0)	1	1.5	52.08	49.50	41.60	52.45		52	52.08		52	52.08	49.50	41.60
											VL	totaal (0)	1	4.5	53.02	50.45	42.55	53.40		53	53.02		53	53.02	50.45	42.55
											VL	totaal (0)	1	7.5	53.68	51.10	43.20	54.05		54	53.68		54	53.68	51.10	43.20
											VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	45.28	42.71	34.80	45.65	5	41	45.28	5	40	45.28	42.71	34.80
											VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	46.78	44.21	36.30	47.15	5	42	46.78	5	42	46.78	44.21	36.30
											VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	47.01	44.44	36.53	47.38	5	42	47.01	5	42	47.01	44.44	36.53
											VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.54	46.96	39.06	49.91	5	45	49.54	5	45	49.54	46.96	39.06
											VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.49	47.91	40.01	50.86	5	46	50.49	5	45	50.49	47.91	40.01
											VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.42	48.85	40.95	51.80	5	47	51.42	5	46	51.42	48.85	40.95
											VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.66	42.08	34.18	45.03	5	40	44.66	5	40	44.66	42.08	34.18
											VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.98	42.40	34.50	45.35	5	40	44.98	5	40	44.98	42.40	34.50
											VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.34	42.76	34.86	45.71	5	41	45.34	5	40	45.34	42.76	34.86
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.38	28.81	20.90	31.75	5	27	31.38	5	26	31.38	28.81	20.90
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.92	30.35	22.45	33.30	5	28	32.92	5	28	32.92	30.35	22.45
											VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.65	31.07	23.17	34.02	5	29	33.65	5	29	33.65	31.07	23.17
											VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.51	35.93	28.04	38.88	5	34	38.51	5	34	38.51	35.93	28.04
											VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.87	36.29	28.40	39.24	5	34	38.87	5	34	38.87	36.29	28.40
											119	0.0	22.0	--								VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.76
VL	totaal (0)	1	1.5	55.32	52.74	44.84	55.69		56	55.32													55	55.32	52.74	44.84
VL	totaal (0)	1	4.5	55.80	53.22	45.32	56.17		56	55.80													56	55.80	53.22	45.32
VL	totaal (0)	1	7.5	56.16	53.58	45.68	56.53		57	56.16													56	56.16	53.58	45.68
VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	52.88	50.31	42.40	53.25	5	48	52.88												5	48	52.88	50.31	42.40
VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	53.03	50.46	42.55	53.40	5	48	53.03												5	48	53.03	50.46	42.55
VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	52.86	50.29	42.38	53.23	5	48	52.86												5	48	52.86	50.29	42.38
VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.87	47.29	39.39	50.24	5	45	49.87												5	45	49.87	47.29	39.39
VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.91	48.34	40.44	51.29	5	46	50.91												5	46	50.91	48.34	40.44
VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.86	49.28	41.38	52.23	5	47	51.86												5	47	51.86	49.28	41.38
VL	Genrayweg (3)	1	1.5	46.14	43.56	35.66	46.51	5	42	46.14												5	41	46.14	43.56	35.66
VL	Genrayweg (3)	1	4.5	46.78	44.20	36.30	47.15	5	42	46.78												5	42	46.78	44.20	36.30
VL	Genrayweg (3)	1	7.5	47.59	45.01	37.11	47.96	5	43	47.59												5	43	47.59	45.01	37.11
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	32.40	29.82	21.92	32.77	5	28	32.40												5	27	32.40	29.82	21.92
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	33.25	30.68	22.77	33.62	5	29	33.25												5	28	33.25	30.68	22.77
VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.29	31.71	23.81	34.66	5	30	34.29	5	29	34.29	31.71	23.81											
VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.07	35.49	27.60	38.44	5	33	38.07	5	33	38.07	35.49	27.60											
VL	Herungerberg (5)	1	4.5	37.95	35.37	27.47	38.32	5	33	37.95	5	33	37.95	35.37	27.47											
120	0.0	22.0	--								VL	Herungerberg (5)	1	7.5	37.90	35.32	27.42	38.27	5	33	37.90	5	33	37.90	35.32	27.42
											VL	totaal (0)	1	1.5	54.75	52.17	44.27	55.12		55	54.75		55	54.75	52.17	44.27
											VL	totaal (0)	1	4.5	55.35	52.77	44.87	55.72		56	55.35		55	55.35	52.77	44.87
											VL	totaal (0)	1	7.5	55.78	53.20	45.30	56.15		56	55.78		56	55.78	53.20	45.30
											VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	51.83	49.25	41.34	52.20	5	47	51.83	5	47	51.83	49.25	41.34
											VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	52.16	49.58	41.67	52.53	5	48	52.16	5	47	52.16	49.58	41.67
											VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	52.88	50.31	42.40	53.25	5	48	52.88	5	48	52.88	50.31	42.40

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
121	0.0	22.0	--	VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	52.05	49.47	41.56	52.42	5	47	52.05	5	47	52.05	49.47	41.56		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.94	47.36	39.46	50.31	5	45	49.94	5	45	49.94	47.36	39.46		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.97	48.39	40.49	51.34	5	46	50.97	5	46	50.97	48.39	40.49		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.91	49.33	41.43	52.28	5	47	51.91	5	47	51.91	49.33	41.43		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.90	43.32	35.42	46.27	5	41	45.90	5	41	45.90	43.32	35.42		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	46.46	43.88	35.98	46.83	5	42	46.46	5	41	46.46	43.88	35.98		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	47.28	44.70	36.80	47.65	5	43	47.28	5	42	47.28	44.70	36.80		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.84	29.27	21.37	32.22	5	27	31.84	5	27	31.84	29.27	21.37		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	33.05	30.48	22.58	33.43	5	28	33.05	5	28	33.05	30.48	22.58		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.19	31.61	23.71	34.56	5	30	34.19	5	29	34.19	31.61	23.71		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.60	36.02	28.13	38.97	5	34	38.60	5	34	38.60	36.02	28.13		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.40	35.82	27.92	38.77	5	34	38.40	5	33	38.40	35.82	27.92		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.38	35.80	27.91	38.75	5	34	38.38	5	33	38.38	35.80	27.91		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.14	51.56	43.66	54.51		55	54.14		54	54.14	51.56	43.66		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.85	52.27	44.37	55.22		55	54.85		55	54.85	52.27	44.37		
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.37	52.80	44.90	55.75		56	55.37		55	55.37	52.80	44.90		
				VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	50.41	47.83	39.92	50.78	5	46	50.41	5	45	50.41	47.83	39.92		
				VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	50.89	48.32	40.41	51.26	5	46	50.89	5	46	50.89	48.32	40.41		
				VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	50.92	48.34	40.43	51.29	5	46	50.92	5	46	50.92	48.34	40.43		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	50.14	47.56	39.66	50.51	5	46	50.14	5	45	50.14	47.56	39.66		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	51.20	48.62	40.72	51.57	5	47	51.20	5	46	51.20	48.62	40.72		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	52.11	49.53	41.63	52.48	5	47	52.11	5	47	52.11	49.53	41.63		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.69	43.11	35.21	46.06	5	41	45.69	5	41	45.69	43.11	35.21		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	46.16	43.58	35.68	46.53	5	42	46.16	5	41	46.16	43.58	35.68		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.89	44.31	36.41	47.26	5	42	46.89	5	42	46.89	44.31	36.41		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.36	28.78	20.88	31.73	5	27	31.36	5	26	31.36	28.78	20.88		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	32.63	30.05	22.15	33.00	5	28	32.63	5	28	32.63	30.05	22.15		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	33.33	30.76	22.85	33.70	5	29	33.33	5	28	33.33	30.76	22.85		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.85	36.27	28.37	39.22	5	34	38.85	5	34	38.85	36.27	28.37		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.90	36.32	28.42	39.27	5	34	38.90	5	34	38.90	36.32	28.42		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.92	36.34	28.45	39.29	5	34	38.92	5	34	38.92	36.34	28.45		
122	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	53.31	50.73	42.83	53.68		54	53.31		53	53.31	50.73	42.83		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.18	51.60	43.70	54.55		55	54.18		54	54.18	51.60	43.70		
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.77	52.19	44.29	55.14		55	54.77		55	54.77	52.19	44.29		
				VL	Koelderstraat (1)	1	1.5	48.89	46.32	38.41	49.26	5	44	48.89	5	44	48.89	46.32	38.41		
				VL	Koelderstraat (1)	1	4.5	49.70	47.13	39.22	50.07	5	45	49.70	5	45	49.70	47.13	39.22		
				VL	Koelderstraat (1)	1	7.5	49.78	47.21	39.30	50.15	5	45	49.78	5	45	49.78	47.21	39.30		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.86	47.28	39.38	50.23	5	45	49.86	5	45	49.86	47.28	39.38		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.94	48.36	40.46	51.31	5	46	50.94	5	46	50.94	48.36	40.46		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.87	49.29	41.39	52.24	5	47	51.87	5	47	51.87	49.29	41.39		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.93	42.35	34.45	45.30	5	40	44.93	5	40	44.93	42.35	34.45		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.42	42.84	34.94	45.79	5	41	45.42	5	40	45.42	42.84	34.94		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	46.17	43.59	35.69	46.54	5	42	46.17	5	41	46.17	43.59	35.69		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.79	29.22	21.32	32.17	5	27	31.79	5	27	31.79	29.22	21.32		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	33.49	30.92	23.01	33.86	5	29	33.49	5	28	33.49	30.92	23.01		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.44	31.87	23.97	34.82	5	30	34.44	5	29	34.44	31.87	23.97		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.67	36.09	28.20	39.04	5	34	38.67	5	34	38.67	36.09	28.20		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.38	35.80	27.91	38.75	5	34	38.38	5	33	38.38	35.80	27.91		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.45	35.87	27.97	38.82	5	34	38.45	5	33	38.45	35.87	27.97		
123	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	52.86	50.28	42.38	53.23		53	52.86		53	52.86	50.28	42.38		
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.82	51.24	43.34	54.19		54	53.82		54	53.82	51.24	43.34		
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.45	51.87	43.97	54.82		55	54.45		54	54.45	51.87	43.97		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc. aftrek, RL: inc. prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
124	0.0	22.0	--	VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	47.46	44.88	36.98	47.83	5	43	47.46	5	42	47.46	44.88	36.98		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	48.57	46.00	38.09	48.94	5	44	48.57	5	44	48.57	46.00	38.09		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	48.71	46.13	38.22	49.08	5	44	48.71	5	44	48.71	46.13	38.22		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.96	47.39	39.49	50.34	5	45	49.96	5	45	49.96	47.39	39.49		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	51.05	48.47	40.57	51.42	5	46	51.05	5	46	51.05	48.47	40.57		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.95	49.38	41.48	52.33	5	47	51.95	5	47	51.95	49.38	41.48		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.65	42.07	34.17	45.02	5	40	44.65	5	40	44.65	42.07	34.17		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	44.98	42.40	34.51	45.35	5	40	44.98	5	40	44.98	42.40	34.51		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.65	43.07	35.18	46.02	5	41	45.65	5	41	45.65	43.07	35.18		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.83	29.25	21.35	32.20	5	27	31.83	5	27	31.83	29.25	21.35		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	33.75	31.17	23.27	34.12	5	29	33.75	5	29	33.75	31.17	23.27		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.63	32.06	24.16	35.01	5	30	34.63	5	30	34.63	32.06	24.16		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.78	36.20	28.30	39.15	5	34	38.78	5	34	38.78	36.20	28.30		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.80	36.22	28.33	39.17	5	34	38.80	5	34	38.80	36.22	28.33		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.84	36.27	28.37	39.22	5	34	38.84	5	34	38.84	36.27	28.37		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.41	49.84	41.93	52.78		53	52.41		52	52.41	49.84	41.93		
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.45	50.87	42.97	53.82		54	53.45		53	53.45	50.87	42.97		
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.09	51.51	43.61	54.46		54	54.09		54	54.09	51.51	43.61		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	46.17	43.60	35.69	46.54	5	42	46.17	5	41	46.17	43.60	35.69		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	47.49	44.92	37.01	47.86	5	43	47.49	5	42	47.49	44.92	37.01		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	47.69	45.11	37.20	48.06	5	43	47.69	5	43	47.69	45.11	37.20		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	49.82	47.25	39.35	50.20	5	45	49.82	5	45	49.82	47.25	39.35		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	50.89	48.31	40.41	51.26	5	46	50.89	5	46	50.89	48.31	40.41		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.81	49.23	41.34	52.18	5	47	51.81	5	47	51.81	49.23	41.34		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	44.43	41.85	33.95	44.80	5	40	44.43	5	39	44.43	41.85	33.95		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.00	42.42	34.52	45.37	5	40	45.00	5	40	45.00	42.42	34.52		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.35	42.77	34.87	45.72	5	41	45.35	5	40	45.35	42.77	34.87		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.92	29.35	21.45	32.30	5	27	31.92	5	27	31.92	29.35	21.45		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	34.76	32.19	24.29	35.14	5	30	34.76	5	30	34.76	32.19	24.29		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	35.72	33.14	25.24	36.09	5	31	35.72	5	31	35.72	33.14	25.24		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.81	36.23	28.33	39.18	5	34	38.81	5	34	38.81	36.23	28.33		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.85	36.27	28.38	39.22	5	34	38.85	5	34	38.85	36.27	28.38		
VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.90	36.32	28.43	39.27	5	34	38.90	5	34	38.90	36.32	28.43						
125	0.0	22.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	52.47	49.89	41.99	52.84		53	52.47		52	52.47	49.89	41.99		
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.42	50.85	42.95	53.80		54	53.42		53	53.42	50.85	42.95		
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.95	51.37	43.47	54.32		54	53.95		54	53.95	51.37	43.47		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	1.5	45.11	42.54	34.63	45.48	5	40	45.11	5	40	45.11	42.54	34.63		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	4.5	46.58	44.01	36.10	46.95	5	42	46.58	5	42	46.58	44.01	36.10		
				VL	Koeldersstraat (1)	1	7.5	46.86	44.29	36.38	47.23	5	42	46.86	5	42	46.86	44.29	36.38		
				VL	Genraydelweg (2)	1	1.5	50.15	47.57	39.67	50.52	5	46	50.15	5	45	50.15	47.57	39.67		
				VL	Genraydelweg (2)	1	4.5	51.15	48.57	40.67	51.52	5	47	51.15	5	46	51.15	48.57	40.67		
				VL	Genraydelweg (2)	1	7.5	51.80	49.23	41.33	52.18	5	47	51.80	5	47	51.80	49.23	41.33		
				VL	Genrayweg (3)	1	1.5	45.10	42.52	34.63	45.47	5	40	45.10	5	40	45.10	42.52	34.63		
				VL	Genrayweg (3)	1	4.5	45.46	42.88	34.98	45.83	5	41	45.46	5	40	45.46	42.88	34.98		
				VL	Genrayweg (3)	1	7.5	45.86	43.28	35.38	46.23	5	41	45.86	5	41	45.86	43.28	35.38		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	1.5	31.28	28.71	20.81	31.66	5	27	31.28	5	26	31.28	28.71	20.81		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	4.5	33.04	30.46	22.56	33.41	5	28	33.04	5	28	33.04	30.46	22.56		
				VL	Oude Rijnstraat (4)	1	7.5	34.00	31.43	23.53	34.38	5	29	34.00	5	29	34.00	31.43	23.53		
				VL	Herungerberg (5)	1	1.5	38.32	35.74	27.85	38.69	5	34	38.32	5	33	38.32	35.74	27.85		
				VL	Herungerberg (5)	1	4.5	38.52	35.94	28.04	38.89	5	34	38.52	5	34	38.52	35.94	28.04		
				VL	Herungerberg (5)	1	7.5	38.49	35.91	28.02	38.86	5	34	38.49	5	33	38.49	35.91	28.02		

Rijlijnen

nr,z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	22.0	406 01 glad asfalt/DAB	Koelderstraat (1)	Koelderstraat		vlicht	310.0	☒	dag 6.70	67.80	10.60	21.60		50	50	50	
									avond 3.70	67.80	10.60	21.60		50	50	50	
									nacht .60	67.80	10.60	21.60		50	50	50	
2	22.0	59 01 glad asfalt/DAB	Genraydelweg (2)	Genraydelweg	Wv2	vlicht	2220.0	☒	dag 6.70	87.00	5.00	8.10		50	50	50	
									avond 3.70	87.00	5.00	8.10		50	50	50	
									nacht .60	87.00	5.00	8.10		50	50	50	
4	22.0	247 01 glad asfalt/DAB	Genrayweg (3)	Genrayweg	Wv1	vlicht	4634.0	☒	dag 6.70	94.70	2.00	3.30		50	50	50	
									avond 3.70	94.70	2.00	3.30		50	50	50	
									nacht .60	94.70	2.00	3.30		50	50	50	
5	22.0	223 01 glad asfalt/DAB	Oude Rijnstraat (4)	Oude Rijnstraat		vlicht	322.0	☒	dag 6.70	70.00	10.90	19.10		50	50	50	
									avond 3.70	70.00	10.90	19.10		50	50	50	
									nacht .60	70.00	10.90	19.10		50	50	50	
6	41.0	242 01 glad asfalt/DAB	Herungerberg (5)	Herungerberg	Wv6	vlicht	3923.0	☒	dag 6.70	97.60	1.40	1.00		50	50	50	
									avond 3.70	97.60	1.40	1.00		50	50	50	
									nacht .60	97.60	1.40	1.00		50	50	50	
7	37.0	170 01 glad asfalt/DAB	Herungerberg (5)	Herungerberg	Wv1	vlicht	1539.0	☒	dag 6.70	95.90	2.50	1.70		50	50	50	
									avond 3.70	95.90	2.50	1.70		50	50	50	
									nacht .60	95.90	2.50	1.70		50	50	50	
8	33.0	381 01 glad asfalt/DAB	Genraydelweg (2)	Genraydelweg	Wv4	vlicht	4650.0	☒	dag 6.70	94.70	2.00	3.30		50	50	50	
									avond 3.70	94.70	2.00	3.30		50	50	50	
									nacht .60	94.70	2.00	3.30		50	50	50	
9	22.0	56 01 glad asfalt/DAB	Genraydelweg (2)	Genraydelweg	Wv3	vlicht	2741.0	☒	dag 6.70	97.90	.60	1.50		50	50	50	
									avond 3.71	97.90	.60	1.50		50	50	50	
									nacht .60	97.90	.60	1.50		50	50	50	
10	41.0	244 01 glad asfalt/DAB	Herungerberg (5)	Herungerberg	Wv5	vlicht	4117.0	☒	dag 6.70	92.70	3.10	4.20		50	50	50	
									avond 3.70	92.70	3.10	4.20		50	50	50	
									nacht .60	92.70	3.10	4.20		50	50	50	
11	41.0	310 01 glad asfalt/DAB	Herungerberg (5)	Herungerberg	Wv4	vlicht	1412.0	☒	dag 6.70	93.30	3.90	2.80		50	50	50	
									avond 3.70	93.30	3.90	2.80		50	50	50	
									nacht .60	93.30	3.90	2.80		50	50	50	
12	41.0	315 01 glad asfalt/DAB	Herungerberg (5)	Herungerberg	Wv3	vlicht	2066.0	☒	dag 6.70	97.40	1.50	1.00		50	50	50	
									avond 3.70	97.40	1.50	1.00		50	50	50	
									nacht .60	97.40	1.50	1.00		50	50	50	
13	37.0	175 01 glad asfalt/DAB	Herungerberg (5)	Herungerberg	Wv2	vlicht	1647.0	☒	dag 6.70	93.80	3.60	2.60		50	50	50	
									avond 3.70	93.80	3.60	2.60		50	50	50	
									nacht .60	93.80	3.60	2.60		50	50	50	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	344	100.0	
2	743	100.0	
3	179	100.0	
5	605	100.0	
6	592	100.0	
7	107	100.0	
8	1371	100.0	
9	137	100.0	
10	2059	100.0	
11	304	100.0	
12	386	100.0	

BIJLAGE III


Verstrekte verkeersgegevens

11/11/2019

Hallo 

Hierbij de

Etmaal lic



Etmaal middel



Etmaal zwaar



Met vriendelijke groet.

Specialist Geluid

Gemeente Venlo | Team Bouwen en Milieu

Bezoekadres: Hanzeplaats 1 Venlo | Postbus 3434, 5902 RK Venlo

I: www.venlo.nl




Van:

Verzonden:

donderdag 9 februari 2023 10:51

Aan:

Onderwerp:


Bouwplan Koelderstraat

Opvolgingsvlag:

Opvolgen

Vlagstatus:

Met vlag

Hallo ,

Aantallen zwaar 2030

