



TEAM BOUWEN EN MILIEU

ons kenmerk 2021-0197
behandeld door E. Leisink
doorkiesnummer +31773599655
besluitdatum 4 oktober 2021

onderwerp Besluit op aanvraag omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Op 1 februari 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Aviko Lomm voor het bouwen van een bordes rondom een schoorsteen en het aanbrengen van een Aerox installatie aan de Spikweien 50 te Lomm.

Activiteit

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:

- Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Zie onderdeel 1.
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan of voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, lid 1, sub c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Zie onderdeel 2.
- Het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan (milieuneutrale wijziging, artikel 3.10, lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Zie onderdeel 3.

Besluit:

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- De aangevraagde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e te verlenen.
- De aanvraag van 1 februari 2021 en de aanvullende stukken onderdeel uit te laten maken van deze omgevingsvergunning.

Procedure

De aanvraag voldoet aan de eisen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

postadres Postbus 3434 ID
postcode 5902 RK Venlo

Het besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, zoals vermeld in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het voornemen om de omgevingsvergunning te verlenen is bekendgemaakt op www.overheid.nl, te raadplegen via de gemeentelijke website <https://www.venlo.nl/official-bekendmakingen> en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen van 16 juli tot en met 26 augustus 2021. Gedurende deze inzageperiode is een ieder in de gelegenheid gesteld om een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen, op grond van de wettelijk voorgeschreven eisen. Van de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen is geen gebruik gemaakt.

In werking treden vergunning en onherroepelijkheid

De vergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Deze vergunning ligt ter inzage van 11 oktober 2021 tot en met 21 november 2021.

De vergunning is onherroepelijk als de termijn voor het aantekenen van beroep is verstreken zonder dat een beroepschrift is ingediend dan wel als de (hoger) beroepsprocedure tegen deze vergunning geheel is afgerond. Zo lang de vergunning niet in werking is getreden mag er ook geen gebruik van worden gemaakt.

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, tijdens de periode van terinzagelegging, een belanghebbende, alsmede belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten met betrekking tot het voornemen geen, dan wel niet (tijdig), een zienswijze hebben ingebracht, alsmede adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorwaarde voor een ontvankelijk beroep is (in beginsel) dat al een zienswijze werd ingediend. U kunt daarover meer lezen in de brochure 'Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid' die u al bij de ontvangstbevestiging is toegezonden.

Het beroepschrift moet tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de handtekening, een omschrijving van de bestreden beslissing en een motivering bevatten. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Bij een spoedeisend belang bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie kunt u inwinnen bij de rechtbank, telefoonnummer 088-3612222.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijbehorende documenten

De in de inhoudsopgave vermelde documenten horen bij en maken deel uit van deze vergunning.

Venlo, verzenddatum 4 oktober 2021

Namens burgemeester en wethouders van Venlo,
Teamleider Team Bouwen en Milieu,



Y.M.G. Michels

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 4 oktober 2021 voor het project het bouwen van een bordes rondom een schoorsteen en het aanbrengen van een Aerox installatie aan de Spikweien 50 te Lomm.

Overwegingen en voorschriften:

- Onderdeel 1: het (ver)bouwen van een bouwwerk.
- Onderdeel 2: het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit.

Bijbehorende stukken

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Aanzicht huidige situatie, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Aerox schoorsteen met bordes, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Aanzicht huidige situatie, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Aanzicht NW huidige situatie, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Aanzicht NW huidige situatie, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Aanzicht NW nieuwe situatie, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Totaalaanzicht huidige situatie, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Totaalaanzicht nieuwe situatie, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Aanzicht ZW huidige situatie, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Aanzicht ZW huidige situatie, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Plattegrond, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Aanzicht ZW nieuwe situatie, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Plattegrond met huidige opstelling, ontvangen op 1 februari 2021
- Tekening - Bordes en Aerox installatie, ontvangen op 9 maart 2021
- Berekening - Constructie, ontvangen op 24 maart 2021
- Tekening - Constructie, ontvangen op 24 maart 2021
- Rapport - Geurmetingen, ontvangen op 25 maart 2021
- Tekening - Opstelling Aerox, ontvangen op 25 maart 2021
- Rapport - Ruimtelijke onderbouwing, ontvangen op 17 mei 2021
- Aanvraagformulier - Aanvullende activiteit milieu, ontvangen op 17 mei 2021
- Rapport - Bodem verkennend onderzoek Asbest, ontvangen op 21 mei 2021
- Notitie - Geluid, ontvangen op 2 juni 2021

Onderdeel 1:

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Inhoud aanvraag

De aanvraag ziet toe op het bouwen van een bordes rondom een schoorsteen en het aanbrengen van een Aerox installatie aan Spikweien 50 te Lomm.

Overwegingen

Bij het nemen van het besluit op deze aanvraag hebben wij het volgende overwogen.

Bestemmingsplan

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan 'Spikweien', vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2013. Volgens de verbeelding geldt op de locatie van het bouwplan de enkelbestemming 'Bedrijventerrein', de gebiedsaanduiding 'milieuzone - venlo schol', de functieaanduiding 'risicovolle inrichting' en 'specifieke vorm van bedrijf - aardappelverwerkingsbedrijf'.

Het bouwplan heeft betrekking op bouwwerkzaamheden die in strijd zijn met de regels en verbeelding van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Spikweien'.

De aanvraag voor de activiteit bouwen is, voor wat betreft het bouwen van een bordes rondom een schoorsteen en het aanbrengen van een Aerox installatie, automatisch bij wet aangemerkt als een verzoek tot het opheffen van de strijdigheid door af te wijken van het ter plaatse geldend bestemmingsplan. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 2.10 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Aan dit bouwplan is medewerking verleend door de strijdigheid op te heffen met een afwijking van het bestemmingplan. De overwegingen zijn opgenomen in onderdeel 2 van dit besluit.

Redelijke eisen van welstand

Het bouwplan valt binnen een gebied dat in de Welstandsnota gemeente Venlo 2013 is aangewezen als een welstandsvrij gebied. De welstandscriteria zijn daarom niet van toepassing op dit bouwplan.

Overige wet- en regelgeving

Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het Bouwbesluit 2012, mits de voorschriften van deze omgevingsvergunning worden opgevolgd. Om de veiligheid te kunnen waarborgen is dit als voorschrift opgenomen.

De Bouwverordening Venlo is niet aanvullend van toepassing op dit bouwplan. Het bouwplan is dan ook niet getoetst aan de bepalingen uit deze bouwverordening.

Conclusie

Op grond van bovengenoemde overwegingen is geen sprake van een weigeringsgrond en wordt de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verleend.

Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- De trap en de vloerafscheiding behorende bij het bordes dienen ten alle tijden te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

Onderdeel 2:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit

Inhoud aanvraag

De aanvraag ziet toe op het bouwen van een bordes rondom een schoorsteen en het aanbrengen van een Aerox installatie aan Spikweien 50 te Lomm.

Overwegingen

Bij het nemen van het besluit op deze aanvraag hebben wij het volgende overwogen.

Beoordeling ruimtelijk kader

Op onderhavige locatie geldt het bestemmingsplan 'Spikweien', vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2013.

Op het perceel van de aanvraag geldt ingevolge de verbeelding van het bestemmingsplan 'Spikweien' de enkelbestemming 'Bedrijventerrein', de gebiedsaanduiding 'milieuzone - venloschol', de functieaanduidingen 'risicovolle inrichting' en 'specifieke vorm van bedrijf - aardappelverwerkingsbedrijf'. Gronden met deze bestemming zijn onder andere aangewezen voor het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten onder de categorieën 2 en 3 die zijn genoemd in de als bijlage 1 van het bestemmingsplan en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - aardappelverwerkingsbedrijf', een aardappelverwerkingsbedrijf.

Strijdigheid

Het bouwen van een bordes rondom een schoorsteen en het aanbrengen van een Aerox installatie is in strijd met de regels van het bestemmingsplan, omdat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer mag bedragen dan 5 meter. Het bordes met de bijbehorende trap voldoet hier niet aan.

Opheffen van de strijdigheid

De activiteit bouwen is bij wet automatisch aangemerkt als een verzoek tot het opheffen van bovengenoemde strijdigheid door af te wijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat het alleen mogelijk is aan een afwijking van het bestemmingsplan mee te werken als sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening, en:

1. het bestemmingsplan dit zelf mogelijk maakt (binnenplanse afwijking);
2. het Besluit omgevingsrecht (Bor) vergunningverlening mogelijk maakt (kleine buitenplanse afwijking);
3. het besluit op het bouwplan een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (buitenplanse afwijking met uitgebreide procedure).

Uitgebreide buitenplanse afwijking

Het bestemmingsplan voorziet niet in een binnenplanse afwijkmogelijkheid voor bovengenoemde strijdigheid op te heffen. Ook het Besluit omgevingsrecht biedt geen mogelijkheid om medewerking te verlenen aan de aanvraag. Daarom resteert de mogelijkheid om met toepassing van de uitgebreide afwijkingsprocedure de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen. Hierbij is vereist dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing (artikel 2.12 lid 1 onder a 3° Wabo).

Beoordeling afwijkingmogelijkheid

Er kan medewerking worden verleend aan een aanvraag om een omgevingsvergunning, omdat de gewenste ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid en daarom een gewenste ontwikkeling is. De aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing 'Realisatie bordes schoonsteen Aviko Lomm', opgesteld door adviesbureau Witteveen+Bos d.d. 12 mei 2021 met kenmerk 118760/21-007.594. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond, dat sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening.

Stedenbouwkundig

Het bedrijf is gelegen op bedrijventerrein Spikweien in Lomm, dit bedrijventerrein is reeds zeer intensief bebouwd. Op het terrein van Aviko is de bebouwing geclusterd en voornamelijk van gelijke hoogte, waaronder de kantoorpanden, de productie- en verpakkingshallen en de magazijnen. Het nieuwe bordes wordt geplaatst op het terrein van Aviko direct nabij hogere bebouwing en rondom de schoorsteen. De bouwhoogte van de gebouwen en gebouwwerken in de directe nabijheid varieert tussen de 5 en 15 meter. Het bordes zal opgaan in de overige aanwezige bebouwing op het terrein en is bovendien slechts beperkt zichtbaar vanaf de straatzijde. Het bordes is goed inpasbaar, leidt niet tot een landschappelijke verstoring en is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt bestaan er daarom geen bezwaren tegen dit initiatief.

Geluid

In bijlage 4 van de ruimtelijke onderbouwing is een akoestische notitie van Adviesburo Van der Boom d.d. 11 april 2021 met het kenmerk 21-099 gevoegd waarin een berekening is gemaakt naar de geluiduitstraling van de Aeroxinstallatie (dit is de nieuwe ontgeuringsinstallatie).

Hierin wordt uitgegaan van de volgende voorwaarden voor de installatie (aan de leverancier):

- Geluidemissie van de ventilator (luchtuut of -inlaat, inclusief coulissendemper en geluiddempende omkasting) bedraagt maximaal 64 dB(A) op 1 m afstand;
- Geen andere relevante geluidbronnen buitenzijde (van filterkast e.d.).

Voorgaande voorwaarden zijn als voorschrift aan deze omgevingsvergunning verbonden.

De notitie is beoordeeld en akkoord bevonden. De bijdrage van de installatie aan de totale geluidbelasting van de inrichting is verwaarloosbaar klein. Er is derhalve sprake van een voor het geluidsaspect milieu neutrale verandering. Vanuit geluid bestaan er daarom geen bezwaren tegen dit initiatief.

Groen Natuur Landschap – Wet Natuurbescherming/stikstof

Aviko is gelegen aan de rand van het Natura 2000 gebied de Maasduinen. De uitbreiding is echter relatief klein en snel te realiseren waardoor naar verwachting de emissie van stikstof in de aanlegfase zodanig beperkt zal zijn ($< 0,00$ mol/ha/jr) dat geen sprake is van relevante effecten op dit Natura 2000 gebied. In de gebruiksfase is geen sprake van stikstofemissie. Het aspect stikstofdepositie vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie van dit bordes.

Procedurele aspecten

Zienswijzen tegen ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft met ingang van 18 juni 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Een ieder is binnen voornoemde termijn in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht tegen het voornemen tot verlening van de gevraagde omgevingsvergunning.

Verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad

Op grond van het Raadsbesluit van 25 maart 2015 'Categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist', in werking getreden per 9 april 2015 met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2015, is geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk (artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 lid 3 Bor).

Volgens dit besluit is geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk als het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is en het een bouwplan betreft dat past binnen een ruimtelijk kader dat de raad heeft goedgekeurd, zoals een structuurvisie, stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, masterplan, gebiedsvisie, projectplan, verkeer- en vervoerplan of woningbouwprogramma. Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is daarom niet noodzakelijk.

Conclusie

Na afweging van alle relevante ruimtelijke belangen is besloten om de omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. Er is gebleken dat deze aanvraag niet zal leiden tot een onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving ter plaatse. Vanuit ruimtelijk oogpunt bestaan er geen bezwaren tegen deze aanvraag.

Voorschrift

De volgende voorschriften voor de installatie zijn van toepassing:

- De geluidemissie van de ventilator (luchttuit of -inlaat, inclusief coulissendemper en geluiddempende omkasting) bedraagt maximaal 64 dB(A) op 1 m afstand;
- Er zijn geen andere relevante geluidbronnen buitenzijde (van filterkast e.d.).

Onderdeel 3:

Het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan (milieuneutrale wijziging).

Algemeen

De aanvraag heeft onder andere betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo, voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënisch toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Huidige vergunning- en meldingssituatie

Voor de locatie is op 18 april 2017 (kenmerk 934505) een revisievergunning verleend. Op 14 april 2016 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend voor het vervangen van drie stoomketels door twee nieuwe moderne ketels.

Op 26 november 2020 is tenslotte een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (kenmerk 1621442) voor het vervangen van een opslagsilo voor restanten (aardappelsnippers) uit het productieproces.

Projectbeschrijving

De aanvraag voorziet in het plaatsen van een technische installatie (Aerox-Injector) bij de bestaande centrale schoorsteen waarbij actief zuurstof geïnjecteerd wordt om de geurbelasting in de omgeving te verminderen. Door deze techniek wordt koude plasma opgewekt met behulp van elektriciteit. Via deze koude plasma kunnen geurdeeltjes al bij lage temperatuur geoxideerd worden. In de Aerox installatie zetten plasmamoleculen schone lucht om in een reactief gasmengsel (actieve zuurstof). Dit gasmengsel gaat een snelle oxidatiereactie aan met de doorgevoerde geurcomponenten die daardoor in onschadelijke componenten vallen die geurloos zijn.

Om deze geurreducerende installatie te plaatsen en te onderhouden is tevens een bordes nodig. Het bordes wordt op 13,5 meter hoogte rondom de bestaande 30 meter hoge schoorsteen geplaatst. Dit bordes is uit oogpunt van milieu niet relevant.

Aard van de inrichting

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die in hoofdzaak voldoet aan de omschrijving uit categorie 9.1 onder d (inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen daarvoor) uit onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) en categorie 27.1 (inrichtingen voor het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater).

De inrichting valt gezien de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) onder de werkingssfeer van deze richtlijn vanwege het feit dat de productiecapaciteit voor het bewerken en verwerken van, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, uitsluitend plantaardige grondstoffen, groter is dan 300 ton eindproducten per dag.

Als gevolg hiervan valt de inrichting binnen categorie 6.4.b als vermeld in Bijlage 1 van de RIE (2010/75/EU). Omdat binnen de inrichting één of meer van de activiteiten uit Bijlage 1 van de RIE plaatsvinden, is sprake van een IPPC-installatie.

Gezien het gestelde in het Bor zijn wij bevoegd gezag om te beslissen op deze aanvraag.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Bij deze procedure is, rekening houdend met de voorgenomen verandering, geen sprake van wettelijk aangewezen adviseurs.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels (zogenaamde type A- en B-bedrijven). Een beperkt deel van de bedrijven blijft echter vergunningplichtig (type C-inrichtingen). Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten.

Type C-inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de inrichting van Aviko Lomm aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen de inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn onder andere de navolgende bepalingen en algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit:

- Hoofdstuk 1: afdeling 1.1, 1.2, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- Hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen) voor zover deze afdelingen betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- Hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - §3.1.3 Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening.
 - §3.1.5 Lozen koelwater.
- Hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
 - §3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie.
 - §3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie.
 - §3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C-inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de wijziging van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Wet natuurbescherming

In de directe nabijheid van het bedrijf ligt het Natura 2000 gebied Maasduinen. Door het plaatsen van de Aerox installatie alsmede het bordes zal er geen verandering plaatsvinden van de bedrijfsvoering. In het te plaatsen Aerox systeem vindt geen reactie plaats met andere componenten waardoor bijvoorbeeld stikstofoxiden kunnen ontstaan. Hierdoor en rekening houdend met de beperkte aard en omvang van de realisatie van het bordes, is er geen sprake van een verandering in de hoeveelheid uit te stoten stikstofoxiden. De onderhavige ontwikkeling zal geen significante effecten veroorzaken op het nabijgelegen Natura 2000 gebied. Het aspect stikstofdepositie vormt derhalve geen belemmering voor de realisatie van het bordes en de Aerox installatie.

Beoordeling

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering wordt verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning moet worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
3. er geen verplichting geldt tot het (op)maken van een milieueffectrapport.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Ad 1. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de veranderingen niet zullen leiden tot een andere inrichting dan waarvoor eerder vergunning is verleend.

Ad 2. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde veranderingen aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Het volgende wordt hierover opgemerkt.

Geluid

Bij de aanvraag is een akoestische notitie gevoegd (d.d. 2 juni 2021, projectnummer 21-099, bijlage 4 van de bij de aanvraag gevoegde ruimtelijke onderbouwing). In deze notitie wordt aangetoond dat, indien het bronvermogen van de te plaatsen ventilator (luchtuit of -inlaat, inclusief coulissendemper en geluiddempende omkasting) 75 dB(A) bedraagt (dan wel maximaal 64 dB(A) op 1 meter afstand) en er geen andere relevante geluidbronnen aan de buitenzijde (van filterkast e.d.) bevinden, de geluiduitstraling van de Aerox installatie binnen de vigerende geluidvoorschriften blijft.

Om het bovenstaande te borgen maakt bovengenoemde akoestische notitie onderdeel uit van deze vergunning.

Voor het aspect geluid is de verandering derhalve milieuneutraal en past daarmee binnen de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften.

Energie

De Aerox installatie gebruikt, gezien de aanvraag maximaal 100 kW per uur. De installatie zorgt derhalve voor een toename aan energieverbruik, maar dat is slechts een fractie van het huidige totale energieverbruik bij Aviko Lomm. Tevens wordt opgemerkt dat wij de reductie van geur van groter belang vinden en in geen verhouding vinden staan met de relatief beperkte toename van het energieverbruik.

Geur

De werking van deze techniek is met een proefinstallatie bij Aviko Lomm getest. Deze metingen zijn weggeschreven in een notitie dat bij deze aanvraag is gevoegd. Zie hiervoor Notitie 'Geurmetingen Aerox installatie' d.d. 11 mei 2021, referentie 118760/21-007.475. Uit deze geurmetingen, waarbij gekeken is hoe de Aerox installatie 'reageert' op de bakprocessen met plantaardige olie en de overige lokale productieomstandigheden. Uit deze notitie lijkt dat met toepassing van de Aerox installatie een rendement van 70% haalbaar is ten opzichte van de huidige situatie. Daarmee wordt een aanzienlijke reductie van de geur immissie/situatie bereikt.

Aangezien de installatie alleen in een proefopstelling is toegepast zal bij de definitieve opschaling de optimale instelling gevonden moeten worden voor de verschillende producten die binnen Aviko worden geproduceerd.

Naast de reeds van toepassing zijnde voorschriften in de vigerende vergunning ten aanzien van het aspect geur hebben wij, gezien het bovengenoemde, aanleiding gezien een voorschrift te verbinden aan deze omgevingsvergunning ten aanzien van de implementatie van de Aerox installatie. Het voorschrift ziet toe op een rapportageverplichting waaruit blijkt op wijze welk rendement gehaald wordt van de diverse producten en op een onderhoudsschema van de installatie zodat goed functioneren gewaarborgd blijft.

Zoals opgemerkt is de techniek alleen nog toegepast met behulp van een proefopstelling. Hierdoor is nog niet zeker hoe de installatie werkt op het moment dat deze opgeschaald wordt naar productieniveau. Niettemin verwachten wij dat, gezien de met de proefopstelling opgedane resultaten, de geursituatie voor de omgeving van Aviko aanzienlijk zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie.

Op grond hiervan verbinden we het volgende voorschrift aan deze vergunning:

Voorschrift 1:

Binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning dient een rapportage aan ons te worden overgelegd:

- waaruit blijkt welk rendement gehaald wordt met de Aerox-installatie per product, ten opzichte van de vigerende vergunning (in relatie tot de op 18 april 2017 vergunde geurimmissie), alsmede op welke wijze;
- een onderhoudsschema waaruit blijkt dat de (goede) werking van de Aerox installatie is gewaarborgd.

Overige milieueffecten

Als gevolg van het realiseren van de Aerox installatie en een bordes worden geen wijzigingen doorgevoerd die relevante invloed hebben op overige thema's, zoals bodem, externe veiligheid, grondstoffenverbruik en water. Deze aspecten zijn dan ook niet verder beschouwd. Voor deze thema's is het niet noodzakelijk de vergunning te wijzigen, waardoor sprake is van een milieu-neutrale wijziging.

Ad 3. Opstellen milieueffectrapport

De Europese richtlijn m.e.r. (85/337/EEG), zoals laatstelijk gewijzigd op 6 juli 2017 schrijft in artikel 2 voor dat de beoordeling van effecten (m.e.r.-procedure) voor de in artikel 4 bedoelde projecten (bijlagen I en II) dient plaats te vinden in het kader van de te verlenen vergunning. Bijlagen I en II van de richtlijn m.e.r. zijn in de Nederlandse regelgeving 'vertaald' in onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit m.e.r.

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd wordt niet genoemd in de onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit mer. Dit betekent dat het Besluit mer niet van toepassing is en daarmee het opstellen van een milieueffectenrapport niet aan de orde is.

Conclusie

De wijzigingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de vigerende omgevingsvergunning en meldingen zijn toegestaan. Er bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder vergunning is verleend.