

College van burgemeester en wethouders

datum	29-9-2020	behandeld door	Team ruimtelijke veiligheid	
uw kenmerk		telefoonnummer	088-1190000	bijlage(n)
ons kenmerk				
onderwerp	Standaard advies externe veiligheid t.b.v. het toxisch scenario			

Geacht college,

U heeft Veiligheidsregio Limburg Noord verzocht een advies uit te brengen over een ruimtelijk initiatief. Het initiatief ligt binnen het invloedsgebied van een incident met gevaarlijke stoffen, doordat dit zich bevindt in de nabijheid van een transportas met gevaarlijke stoffen. De grondslag voor ons advies komt voort vanuit artikel 9 van het Besluit externe veiligheid transportroutes of artikel 13 lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Het groepsrisico neemt slechts beperkt toe waardoor onze advisering zich richt op de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid van het initiatief. Doordat de afstand ten opzichte van transportas groter is dan 200 meter en de toename van het groepsrisico zeer beperkt is valt de ontwikkeling binnen het toepassingsgebied van standaard advisering (raadpleegbaar via www.vrln.nl).

Standaard advies

Wij adviseren rekening te houden met onderstaande beheersmaatregelen ter verbetering van de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor zowel de initiatiefnemer, gebruiker van het gebouw en de gemeente:

Initiatiefnemer

- Pas de beleidsregels bluswater en bereikbaarheid die door de gemeente zijn vastgesteld toe. Wanneer het initiatief aan de beleidsregels voldoet, kunt u ervan uitgaan dat een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten en een adequate bluswatervoorziening gerealiseerd wordt. De beleidsregels staan op <https://www.vrln.nl>.
- Wanneer voor ventilatie een installatie nodig is, plaats dan op een makkelijk te bereiken plaats, een noodknop waarmee de installatie uitgezet kan worden zodat er geen ventilatielucht meer van buitenaf wordt ingebracht. De noodknop kan bijvoorbeeld in de meterkast of bij een brandmeldinstallatie worden geplaatst.

Gebruiker van het gebouw:

- Zorg dat de gebruikers en BHV organisatie (indien wettelijk noodzakelijk) op de hoogte zijn van de risico's van een toxisch incident met gevaarlijke stoffen, het handelingsperspectief: "binnenblijven, ramen en deuren sluiten en mechanische ventilatie uitzetten" en hiernaar wordt gehandeld.
- Indien gebouwen geheel of gedeeltelijk zijn voorzien van natuurlijke ventilatie is het advies om naar een ruimte te gaan waar ramen en deuren gesloten kunnen worden en de mechanische ventilatie uitgezet kan worden.
- Indien sprake is van een BHV organisatie dan dient het toxisch scenario en handelwijze te worden opgenomen in het bedrijfsnoodplan

Gemeente:

- Informeer de initiatiefnemer en de gebruikers van het plan over de risico's van de risicobron en het daarbij horende handelingsperspectief en borg dit in overeenkomsten, voorschriften etc. voor zover dit (juridisch) mogelijk is.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit advies neem dan contact op met het team ruimtelijke veiligheid van de afdeling risicobeheersing via telefoonnummer 088-1190000.

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord,

Afdelingshoofd risicobeheersing
Mevrouw H. Baarends