

**Van:** Geert van Lankveld [<mailto:G.vanLankveld@waterschaplimburg.nl>]  
**Verzonden:** donderdag 14 maart 2019 11:36  
**Aan:** Suzanne van der Beele  
**CC:** Els Habets  
**Onderwerp:** Bestemmingsplan in voorbereiding Centrum Venray

Geachte mevr. Van der Beele, beste Suzanne,

Zoals in de toelichting vermeld is in planologisch-juridisch opzicht sprake van een consoliderend plan. Het bestemmingsplan biedt maximale flexibiliteit voor het treffen van maatregelen voor waterberging en –infiltratie.

Binnen alle bestemmingen worden water en waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. De waterhuishouding blijft onveranderd. Op dit moment heeft het waterschap dan ook geen opmerkingen op het bestemmingsplan.

Wel valt me op dat conform de Toetssteen Openbare Ruimte van de gemeente eventueel te realiseren infiltratievoorzieningen minimaal 30 mm water afkomstig van verharde terreinen dient op te kunnen vangen.

Het waterschap stelt vanaf 1 april 2019 dat bij lozingen op de bij haar in beheer zijnde oppervlaktewateren een bergingsvoorziening aanwezig dient te zijn die 100 mm regenwater in 24 uur kan opvangen. Vanuit deze voorziening mag een hoeveelheid water van 2 l/s/ha op het oppervlaktewater worden geloosd.

Met vriendelijke groet,

Geert van Lankveld  
Adviseur vergunningen en plantoetsing  
+31 615834756



met de omgeving, voor de omgeving



Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat