

From: "Geert van Lankveld" <G.vanLankveld@waterschaplimburg.nl>
Date: 11 Feb 2019 13:21:22 +0100
To: "'gemeente@venray.nl'" <gemeente@venray.nl>
Cc: "Els Habets" <E.Habets@waterschaplimburg.nl>
Subject: Reactie op Bestemmingsplan in voorbereiding Overbroekseweg 1 en 4 te Leunen (NL.IMRO.0984.BP17014)
Attachments: image005.png, image006.png, image007.png, image008.png, image009.png, image010.png, image011.png, image012.png, image013.png, image014.png

Geachte heer/mevrouw,

Op 24 januari 2019 is door uw gemeente het bestemmingsplan in voorbereiding voor de realisatie van een groenteverwerkingsbedrijf en structurele huisvesting tijdelijke werknemers ter beoordeling aan het waterschap aangeboden.

Het hemelwater afkomstig van de verharde terreinen wordt op eigen terrein in opvang-/infiltratievoorzieningen verwerkt. Er vindt geen lozing op oppervlaktewater plaats.

Wel merk ik op dat bij de berekening van de benodigde bergingscapaciteit uitgegaan is van bestaande neerslaggebeurtenissen van 50 mm. en 63 mm. (blz. 72 van de toelichting). Het waterschap zal bij lozingen op het watersysteem in de nabije toekomst (waarschijnlijk vanaf 1 april 2019) de hier genoemde norm in verband met de klimaatverandering verhogen naar een 100 mm.

Ik adviseer u nu reeds met deze norm rekening te houden.

Voor het overige heeft het waterschap geen opmerkingen op de waterparagraaf.

Met vriendelijke groet,

Geert van Lankveld
Adviseur vergunningen en plantoetsing
+31 615834756



met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat