



College van burgemeester en wethouders Gemeente
Weert
De heer Van der Burg
Postbus 950
6000 AZ WEERT



datum	19 februari 2020	behandeld door	Hein Gommans
uw kenmerk	/2020	telefoonnummer	088 - 11 90 630
ons kenmerk	Z035100/UIT048083	bijlage(n)	-
onderwerp	Advies externe veiligheid BP Princenweg 48 te Weert		

Geacht college,

Op 11 februari 2020 heeft u de Veiligheidsregio Limburg-Noord om advies gevraagd over een splitsing van een plattelandswoning in twee reguliere woningen gelegen aan de Princenweg 48 te Weert.

De locatie ligt op een afstand van circa 70 meter van de spoorlijn Maastricht - Eindhoven binnen het invloedsgebied van transport van gevaarlijke stoffen en op circa 95 meter binnen het invloedsgebied van een hogedruk naftaleiding. Dit advies wordt gegeven in het kader van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Er is geen verandering van het groepsrisico omdat er sprake is van het realiseren van slechts een extra woning in een bestaand bouwwerk.

Ons advies richt zich op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied

Bestrijdbaarheid

Het plangebied is goed bereikbaar. Echter de primaire bluswatervoorziening is gelegen op een afstand van meer dan 100 meter van het bouwwerk en voldoet daardoor niet aan het beleid bluswater en bereikbaarheid van de gemeente Weert. Conform het beleid moeten er voldoende bluswatervoorzieningen worden aangebracht om een incident binnen het plangebied te kunnen bestrijden. Er dient een ondergrondse brandkraan ter hoogte van het bouwwerk te worden gerealiseerd met een minimale capaciteit van 30m³/uur. Dit is ook conform Bouwbesluit 2012.

Zelfredzaamheid

Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te vergroten worden de volgende maatregelen geadviseerd:

- Communiceer actief over de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Maastricht - Eindhoven en aanwezigheid van een hogedruk naftaleiding met de personen van het plangebied. Daarbij geldt als handelingsperspectief: schuil in de woning of vlucht indien de overheid dit aangeeft (o.a. via NL-alert of WAS procedure) van het risico vandaan en hou rekening met de wind. Dit bevordert de zelfredzaamheid van personen in de nabijheid van risicobronnen;
- Aangezien een toxisch scenario (maatgevend) zich kan ontwikkelen vanuit de spoorlijn dient de mechanische ventilatie binnen de woning centraal afsluitbaar uitgevoerd te worden door middel van een gemakkelijk te bereiken noodschakelaar (bij voorkeur in de meterkast) zodat de bewoners deze in geval van een calamiteit kunnen bedienen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hein Gommans, adviseur risicobeheersing, telefoonnummer 088 - 11 90 630 of via h.gommans@vrln.nl.

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,



Afdelingshoofd
Hannie Baarends