Akoestisch onderzoek

Horne Kwartier

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0486751.100
definitief revisie 08
19 januari 2026

www.anteagroup.nl

Akoestisch onderzoek

Horne Kwartier

projectnummer 0486751.100
definitief revisie 08
19 januari 2026

[redacted]

Opdrachtgever

Stichting HQ Weert
Graafschap Hornelaan 163
6001 AC Weert

[redacted]

datum	beschrijving	vrijgave
19 januari 2026	Doelmatigheid van maatregelen beter belicht	[redacted]

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

1. Inleiding 4
1.1 Aanleiding 4
1.2 Doel onderzoek 4
1.3 Leeswijzer 4

2. Juridisch kader 5
2.1 Wegverkeerslawaai en Railverkeerslawaai 5
2.1.1 Geluidaandachtsgebied 5
2.1.2 Standaardwaarde en grenswaarde 5
2.1.3 Indirect akoestisch effect 6
2.2 Gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid 6

3. Uitgangspunten 7
3.1 Rekenmethode 7
3.1.1 Invoergegevens geluidrekenmodel 7
3.2 Scope 8


4. Resultaten 10
4.1 Wegverkeerslawaai 10
4.1.1 Geluidbelasting plan 10
4.1.2 Geluidbelasting deelgebied HK2 11
4.1.3 Geluidbelasting deelgebied HK3 11
4.1.4 Geluidbelasting deelgebied HK4 11
4.1.5 Geluidbelasting deelgebied HK5 11
4.1.6 Maatregelenonderzoek 11
4.2 Railverkeerslawaai 15
4.3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid 15
4.3.1 Gecumuleerd geluid 15
4.3.2 Gezamenlijk geluid 16
4.4 Indirect akoestisch effect 16
4.5 Variant analyse: gedeeltelijke vrije veld 17

5. Conclusie 19
5.1 Wegverkeerlawaai 19
5.2 Railverkeerlawaai 19
5.3 Gezamenlijk en gecumuleerd geluid 19
5.4 Indirect akoestisch effect 20
5.5 Variant analyse: gedeeltelijke vrije veld 20
5.6 Eindconclusie akoestische inpasbaarheid 20

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van de voormalige Van Hornekazerne in Weert tot een locatie met een gevarieerd gebruik (cultuur, zorg, onderwijs, sport en vrije tijd en wonen). Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken wordt het omgevingsplan gewijzigd door middel van een TAM omgevingsplan. In opdracht van Stichting HQ Weert voert Antea Group een akoestisch onderzoek uit naar de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai voor het project Horne Kwartier. In afbeelding 1.1 is de ligging van de voorgenomen planlocatie weergegeven.



Afbeelding 1.1: Locatie plan Horne Kwartier

1.2 Doel onderzoek

Doel van het akoestisch onderzoek is het in beeld brengen van de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai op de gevels van de geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied en dit te toetsen aan de geldende normen.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen voor wat betreft het weg- en railverkeerslawaai onderzoek is weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekening en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie in hoofdstuk 5.

2. Juridisch kader

2.1 Wegverkeerslawaai en Railverkeerslawaai

2.1.1 Geluidaandachtsgebied

Het bevoegd gezag beoordeelt het geluid bij toelaten van een geluidgevoelig gebouw in het omgevingsplan. Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied gelden instructieregels. Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond een industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (uit artikel 3.20 Besluit kwaliteit leefomgeving). Bij een gemeente/waterschapsweg en een lokale spoorweg is het geluidaandachtsgebied tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip begrenst door een vaste afstand (artikel 17.5 Omgevingsregeling). Deze afstanden zijn weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Geluidaandachtsgebied overgangsregeling

Aantal rijstroken[1]	Maximumsnelheid [km/uur]	Breedte geluidaandachtsgebied [m]
1 – 2	30	100
1 – 2	> 30	200
3 of meer	> 30	350

[1] Als een lokale spoorweg grotendeels is verweven of gebundeld met een gemeenteweg, wordt bij de toepassing van het eerste lid het totaal van het aantal sporen of rijstroken beschouwd.

In het geval van de geluidgevoelige gebouwen is het plan gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van het spoor tussen Weert en Maarheeze en het geluidaandachtsgebied van de volgende gemeentelijke wegen: Kazernelaan, Nelissenhofweg, Parklaan, Ringbaan west, Keulerstraat en Diesterbaan.

2.1.2 Standaardwaarde en grenswaarde

Ingevolge de Omgevingswet dient voor het opstellen van een omgevingsplan of in het kader van de beoordeling van een aanvraag voor een TAM IMRO OP rekening te worden gehouden met het geluid door wegen op geluidgevoelige gebouwen. Hierbij dient te worden beoordeeld in hoeverre het geluid aanvaardbaar is en daarmee, vanuit optiek van geluid, sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Om de aanvaardbaarheid van het geluid te kunnen beoordelen, zijn in het Besluit kwaliteit leefomgeving waarden en eisen opgenomen ten aanzien van het geluid op de gevel van een geluidgevoelig gebouw.

Indien wordt voldaan aan de standaardwaarde, is het geluid in beginsel aanvaardbaar. Het bevoegd gezag mag meer geluid dan de standaardwaarde toestaan, tot maximaal de grenswaarde. Deze waarden zijn opgenomen in onderstaande tabel 2.2, overgenomen uit artikel 5.78t en 5.78u uit het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Tabel 2.2 Standaardwaarde en grenswaarde geluidgevoelige gebouwen (Tabel 5.78t en tabel 5.78u, Bkl)

Geluidbronsoort	Standaardwaarde [dB]	Grenswaarde [dB]
Provinciale wegen Rijkswegen	50 L_{den}	60 L_{den}
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	55 L_{den}	65 L_{den}
Industrieterreinen	50 L_{den} 40 L_{night}	55 L_{den} 45 L_{night}

Indien de standaardwaarde wordt overschreden, kan het gebouw alsnog worden toegestaan. Het besluit om meer geluid aanvaardbaar te achten dan de standaardwaarde moet voldoen aan de eisen uit de instructieregels. Deze instructieregels zijn opgenomen in artikel 5.78u t/m 5.78ad Besluit kwaliteit leefomgeving.
Hierbij dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- Er kunnen geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
- De overschrijding van de standaardwaarde wordt zo veel mogelijk beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen;

- Het geluid op de geluidgevoelige gebouwen is niet hoger dan de grenswaarde, opgenomen in tabel 2.2.

Hierbij geldt dat geluidbeperkende maatregelen zoals hierboven genoemd in aanmerking worden genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

In dit geval zijn de geluidbronsoorten gemeentewegen en spoorwegen als relevante bron beschouwd. Voor de gemeentewegen geldt een standaardwaarde van 53 dB en een grenswaarde van 70 dB. Voor de spoorwegen geldt een standaardwaarde van 55 dB en een grenswaarde van 65 dB.

2.1.3 Indirect akoestisch effect

Artikel 5.78af, BKL stelt dat een omgevingsplan dat een toename van de verkeersintensiteit veroorzaakt op een weg of spoorweg erin voorziet dat het geluid door die weg of spoorweg op geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 1,5 dB toeneemt als gevolg van die toename van de verkeersintensiteit.
De toename van het geluid wordt bepaald door de situatie in een voor die weg of spoorweg maatgevend jaar na de wijziging te vergelijken met de situatie in datzelfde jaar zonder die wijziging.
Een omgevingsplan kan erin voorzien dat het geluid met meer dan 1,5 dB toeneemt als:

- geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om die toename te voorkomen;
- de toename van het geluid door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
- het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in artikel 3.35.

Geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het derde lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.
Bij de toepassing van het derde lid wordt de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld.

2.2 Gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid

Indien niet aan de standaardwaarde kan worden voldaan, kan er zoals omschreven worden afgeweken tot de grenswaarde. Hierbij dient altijd het gecumuleerd geluid te worden beoordeeld en door het bevoegd gezag als aanvaardbaar te worden beschouwd.

Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid. De rekenmethode is opgenomen in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling. Het gecumuleerde geluid (L_{cum}) wordt niet aan een normenkader getoetst, het geeft enkel inzicht in de geluidkwaliteit bij de gevel van een geluidgevoelig gebouw. Het bevoegd gezag beoordeelt mede aan de hand hiervan of en in welke mate het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten. In deze afweging worden de omstandigheden (ook ten aanzien van andere (milieu)aspecten) en belangen gewogen. Bescherming van de gezondheid door middel van een geluidluwe gevel hoort bij deze belangen.

Wanneer een overschrijding van de standaardwaarde wordt toegestaan dient het binnenniveau van het geluidgevoelige gebouw te worden gewaarborgd. Het binnenniveau wordt afgestemd op het berekende gezamenlijk geluid aan de gevel. Het gezamenlijk geluid is het geluid van de verschillende geluidbronnen en andere activiteiten tegelijk op de gevel. Deze worden ongewogen bij elkaar opgeteld, zonder correcties voor verschillen in hinderlijkheid.

3. Uitgangspunten

3.1 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse (spoor)wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen. Er is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2024.1. De invoergegevens zijn in de onderstaande alinea's nader toegelicht.

3.1.1 Invoergegevens geluidrekenmodel

Voor de bepaling van de geluidbelasting vanwege de omliggende (spoor)wegen zijn rekenmodellen opgesteld. In de modellen zijn de omliggende bebouwing, hoogtelijnen en bodemgebieden gemodelleerd aan de hand van bij Antea Group bekende data afkomstig van de FME. Daarnaast zijn in het model de relevante spoorwegen uit de omgeving ingevoerd aan de hand van gegevens van het CVGG, deze gegevens zijn gebaseerd op geluidproductieplafonds van de hoofdspoorwegen en zijn ook geldig voor prognoses.
De verkeersgegevens zijn afkomstig van het verkeersmodel van RHDHV, aangeleverd als shapefile bestanden voor prognose jaar 2040. De intensiteiten zijn teruggerekend naar het jaar 2035. Hierbij is rekening gehouden met een groeifactor van 1% per jaar. De gegevens zijn zowel inclusief als exclusief het verkeer aantrekkend vermogen van het plan aangeleverd en meegenomen in de berekeningen. Snelheden van de wegen volgen uit het verkeersmodel. Wegdektypen zijn toegevoegd aan de hand van informatie van Gemeente Weert. Het is belangrijk op te merken dat Kazernelaan een deklaag heeft van SMA NL 11B. In akoestisch onderzoek wordt dit type wegdek beschouwd als gelijkwaardig aan een standaard referentiewegdek, omdat het vergelijkbare geluidseigenschappen heeft. Verder zijn de bodemgebieden en gebouwen van het plangebied gemodelleerd aan de hand van het definitief stedenbouwkundig plan, document 18032-Horne Kwartier-verkaveling069 - 2025-02-17, aangeleverd door de opdrachtgever. De gebouwhoogtes voor de nieuwbouw zijn verkregen uit het Beeldkwaliteitplan van het project. Hoogtes voor de al bestaande gebouwen zijn overgenomen uit de FME. Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle geluidgevoelige geprojecteerde woningen de geluidbelasting vanwege de omliggende bronnen berekend.

Het gehele onderzoeksgebied is gezien de gesteldheid van de bodem grotendeels als akoestisch hard (B_f = 0,0) te kenmerken. Zachte gebieden zijn als apart bodemgebied gemodelleerd (B_f = 1,0). Voor de aangrenzende tuinen binnen het plangebied is als uitgangspunt gerekend met een gedeeltelijk hard (B_f = 0,3) bodemgebied. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden. De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor bepaling van de inpasbaarheid is uitgegaan van de ligging van de gebouwen conform tekeningen van de opdrachtgever. Voor de berekeningen is per woonlaag uitgegaan van een waarneemhoogte van 2/3 van de bouwlaag. Een bouwlaag heeft een gem. hoogte van 3 meter.

Tabel 3.1 Overzicht gehanteerde verkeersgegevens inclusief het verkeer aantrekkend vermogen van het plan


Wegvak	Snelheid [km/uur]	Wegdektype	Verkeersintensiteit 2035 (mvt/etm)
Ringbaan west	70	SMA 0/8	10.518(Zuid onder rotonde) 14.326(noord van rotonde)
Kazernelaan (Oost van Neelkensbeemd)	50	Referentiewegdek	9.632
Kazernelaan (west van Neelkensbeemd)	50	Referentiewegdek	8.942
Nelissenhofweg(Noord)	30	Referentiewegdek	2.699
Nelissonhofweg(Zuid)	30	Referentiewegdek	1.198

Wegvak	Snelheid [km/uur]	Wegdektype	Verkeersintensiteit 2035 (mvt/etm)
Parklaan	50	Oppervlaktebewerking	6.401
Nelissonhofweg(West)	30	Referentiewegdek	3.384
Keulerstraat	30	Referentiewegdek	3.745
Diesterbaan	50	Referentiewegdek	2.235


***Samenvatting, voor volledige weg invoer zie bijlage 2**
Referentiewegdek bestaat voornamelijk uit DAB (dicht asfaltbeton)

3.2 Scope

Er zal worden gekeken naar plangebied Horne Kwartier (HK) 2 – 5 zoals aangegeven wordt in de ontwikkelingsplannen van het gebied en in afbeelding 3.1. HK 1 valt buiten de scope van dit onderzoek. Wegen met een geluidaandachtsgebied waar het plan binnen valt worden meegenomen in het model. Het geluidaandachtsgebied van het noordelijk gelegen spoor overlapt net het plangebied. Alleen gebouw 19 is binnen het geluidaandachtsgebied van het spoor gelegen. Voor de volledigheid van inzicht in het gezamenlijk en gecumuleerd geluid wordt het spoorverkeerlawaai voor het hele plan beschouwd. Gebouwen 1-5 zijn niet geluidgevoelig, aangezien deze een niet geluidgevoelige maatschappelijke of medische functie hebben zonder bedgebieden.



Afbeelding 3.1: Nummering van de gebouwen. Kleur staat voor verschillende ontwikkelingsgebieden Horne Kwartier (HK) zoals aangegeven in de plannen voor het gebied. De deelgebieden betreffen HK2 HK3 HK4 HK5



Afbeelding 3.2: Overzicht van de railverkeer bronnen in de omgeving van het Horne Kwartier


4. Resultaten

4.1 Wegverkeerslawaai

4.1.1 Geluidbelasting plan

Met behulp van het akoestisch rekenmodel is de geluidbelasting bepaald op verschillende waarneemhoogten van de gevels van de geluidgevoelige gebouwen als gevolg van de omliggende gemeentewegen. De standaardwaarde voor gemeentewegen bedraagt 53 L_{den} en de grenswaarde 70 L_{den}.

In afbeelding 4.1 zijn de resultaten voor wegverkeerslawaai weergegeven op de kaart van het plangebied. De groene bolletjes geven geluidniveaus op de gevel aan die gelijk zijn aan of lager zijn dan de standaardwaarde. De oranje bolletjes geven geluidniveaus hoger dan de standaardwaarde weer. Er zijn geen overschrijdingen van de grenswaarde. De inpassing van woningen met een waarde hoger dan de standaardwaarde is niet zondermeer mogelijk. Geluidreducerende maatregelen zullen overwogen moeten worden. Mochten deze niet doelmatig zijn of zijn er overwegende bezwaren tegen het uitvoeren van maatregelen, dan kunnen waarden boven de standaardwaarde worden vastgelegd in het omgevingsplan, artikel 5.78u t/m 5.78ad Bkl.
Uit afbeelding 4.1 blijkt dat aan de noord- en zuidkant van het plangebied geluidniveaus hoger dan de standaardwaarde aanwezig zijn. Het betreft hier de eerstelijnsbebouwing t.o.v. de aanliggende wegen.
Een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten is weergegeven in bijlage 3.



Afbeelding 4.1: L_{den} wegverkeerslawaai. Gekleurde bolletjes geven de waarde L_{den} als gevolg van het wegverkeerslawaai weer. Groen is gelijk aan of lager dan de standaardwaarde, oranje is hoger dan standaardwaarde en rood (niet aanwezig) een overschrijding van de grenswaarde.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de resultaten binnen de verschillende deelgebieden. In bijlage 3 zijn de volledige resultaten opgenomen.

4.1.2 Geluidbelasting deelgebied HK2

In het deelgebied HK2 ligt de geluidbelasting enkel op gebouw 6 boven de standaardwaarde. De geluidbelasting bij de andere toetspunten ligt onder de standaardwaarde, zoals te zien is in afbeelding 4.1. De hoogste waarde bedraagt hier 59 L_{den}, dit is 6 dB boven de standaardwaarde. De inpassing van woningen met een waarde hoger dan de standaardwaarde is niet zondermeer mogelijk. Geluidreducerende maatregelen zullen overwogen moeten worden. Mochten deze niet doelmatig zijn of zijn er overwegende bezwaren tegen het uitvoeren van maatregelen dan kunnen waarden boven de standaardwaarde worden vastgelegd in het omgevingsplan, artikel 5.78u t/m 5.78ad Bkl.

4.1.3 Geluidbelasting deelgebied HK3

De meest noordelijk gelegen gebouwen hebben waarden hoger dan de standaardwaarde. De hoogste waarde bevindt zich op de noordgevel van gebouw 19. Het betreft 59 L_{den}, dit is 6 dB boven de standaardwaarde. Gebouwen 14 en 15 hebben beide een hoogste waarde op de noordgevel van 58 L_{den}, 5 dB boven de standaardwaarde. De inpassing van woningen met een waarde hoger dan de standaardwaarde is niet zondermeer mogelijk. Geluidreducerende maatregelen zullen overwogen moeten worden. Mochten deze niet doelmatig zijn of zijn er overwegende bezwaren tegen het uitvoeren van maatregelen dan kunnen waarden boven de standaardwaarde worden vastgelegd in het omgevingsplan, artikel 5.78u t/m 5.78ad Bkl.

4.1.4 Geluidbelasting deelgebied HK4

Binnen het deelgebied HK4 ligt de geluidbelasting op alle toetspunten onder de standaardwaarde, zie ook afbeelding 4.1. De geluidniveaus zijn hiermee zondermeer aanvaardbaar.

4.1.5 Geluidbelasting deelgebied HK5

Veel van de gebouwen aan de zuidzijde van het plangebied hebben waarden hoger dan de standaardwaarde. De overschrijdingen doen zich met name voor op de zuidgevels van de gebouwen. Ook de oost- en westgevels hebben enkele overschrijdingen. De hoogste waarde bevindt zich op de zuidgevel van gebouw 67 en betreft 62 L_{den}, dit is 9 dB hoger dan de standaardwaarde. De inpassing van woningen met een waarde hoger dan de standaardwaarde is niet zondermeer mogelijk. Geluidreducerende maatregelen zullen overwogen moeten worden. Mochten deze niet doelmatig zijn of zijn er overwegende bezwaren tegen het uitvoeren van maatregelen dan kunnen waarden boven de standaardwaarde worden vastgelegd in het omgevingsplan, artikel 5.78u t/m 5.78ad Bkl.

4.1.6 Maatregelenonderzoek

Bij het overschrijden van de standaardwaarde, kan het gebouw alsnog worden toegestaan. Het besluit om meer geluid aanvaardbaar te achten dan de standaardwaarde moet voldoen aan de eisen uit de instructieregels. Deze instructieregels zijn opgenomen in artikel 5.78u t/m 5.78ad Besluit kwaliteit leefomgeving. Hierbij dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- Er kunnen geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
- De overschrijding van de standaardwaarde wordt zo veel mogelijk beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen;
- Het geluid op de geluidgevoelige gebouwen is niet hoger dan de grenswaarde 70 $L_{den,}$ zoals opgenomen in tabel 2.2.

Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. In onderliggend onderzoek zijn de mogelijke maatregelen kwalitatief beschreven. Om de geluidbelasting te beperken, kunnen de volgende maatregelen getroffen worden:

- Maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype.
- Maatregelen in het overdrachtsgebied, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal.
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van gevelgeluidwering.

Bronmaatregelen

Als gevolg van de wegen vindt er een overschrijding plaats op de gevels van gebouwen in het noorden van het plangebied en het zuiden van het plangebied. De hoofdcontributies aan de geluidsniveaus op de overschrijdingslocaties is voor het noorden, de Kazernelaan en voor het zuiden, de Parklaan. Een bronmaateregel is beschouwd op deze beide wegdekken. Het betreft een verandering van het wegdek naar het meest reducerende wegdektype ‘dunne deklaag B’. Dit wegdektype werkt geluiddempend en is beschouwd op een gedeelte van zowel de Kazernelaan als de Parklaan.

De lengte van de maatregel is gebaseerd op de maximale afstand ‘d’ tussen de bron en ontvanger die profijt moet hebben van de maatregel (in dit geval de buitenste gevels met geluidniveaus boven de standaardwaarden van deelgebieden HK 2, HK3 en HK5). De akoestisch zinvolle lengte van de maatregel is gelijk aan 4*d (= 2*d in elke richting). In dit geval lijdt dit tot 475 meter wegdekvervanging op de Parklaan en 380 meter op de Kazernelaan als we rekening houden met alle relevante toetspunten. We gaan hieronder verder in op de situaties van de twee wegen.

Om de doelmatigheid te toetsen wordt gebruik gemaakt van een DMC-tool. De DMC-tool is een tool die vereenvoudigd inzicht geeft in de doelmatigheid van een geluidreducerende maatregel. De tool kijkt hier voornamelijk naar een afweging van kosten van aanleg ten opzichte van verwachte reducties. Disclaimer van de tool is dat deze dient als hulpmiddel ter ondersteuning van de beoordeling en vormt geen alomvattend besluitinstrument. Daarnaast worden niet alle mogelijke aspecten van effectieve doelmatigheid in de tool meegewogen, zoals verderop in deze tekst wordt toegelicht.

Kazernelaan

De Kazernelaan zorgt voor overschrijdingen in het noorden van het plangebied. Hier is de DMC-tool gebruikt om inzicht te geven in mogelijke maatregelen op deze weg. De resultaten van de DMC-tool zijn te zien in bijlage 4.

In de analyse zijn de volgende overwegingen gemaakt.
Eerst is een bronmaatregel afgewogen in de vorm van een verlaging van de maximum rijsnelheid. Een verlaging van de maximum rijsnelheid is niet inpasbaar dan wel effectief omdat de doorstroom van de weg gehandhaafd dient te worden. Omdat niet wordt voldaan aan de wettelijke standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving is een verdere maatregelafweging benodigd.

Vervolgens is een bronmaatregel afgewogen in de vorm van een geluidreducerende wegdekverharding.
Het huidige wegdektype (recent aangebracht) op de betreffende wegvakken is SMA NL 11B, wat akoestisch gelijk is aan het referentiewegdek. Het toepassen van een (geluidreducerend) wegdektype in de vorm van ‘dunne deklagen B’ is mogelijk. De maatregel wordt toegepast over een oppervlakte van 380x7 m. Hierbij is aangegeven dat de weg in de komende 5 jaar niet aan onderhoud onderhevig is. Met toepassing van deze maatregel wordt niet voldaan aan de wettelijke standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. De verwachte reductie weegt voor deze maatregel wel op tegen de kosten.
De DMC-tool concludeert hier dat de wegdekvervanging financieel doelmatig is. Derhalve is deze maatregel doorgerekend met behulp van nieuwe rekenmodellen. De maatregelen verlagen het geluid op de meest noordelijke gevels met gemiddeld 2 dB. De complete resultaten aan de hand van deze berekeningen bevinden zich in bijlage 5

Het totale oppervlak van de weg dat vervangen dient te worden betreft in dit geval 380x7 m = 2660 m^2.
Uitgaand van een indicatieve kostprijs van €55,- per m^2 inclusief onderhoudt, komt het totaalbedrag voor de wegdekvervanging neer op €146.300,-

Het aanpassen van het wegdek zal op mogelijke bezwaren kunnen stuiten. Zo is het wegdek van de Kazernelaan in oktober 2025 aangepast naar SMA NL 11B. Dit is een verbetering ten opzichte van het voorgaande wegdek van de Kazernelaan ten oosten van de Neelkenbeemd namelijk ‘oppervlaktebewerking’. Om dit wegdektype nu

aan te passen naar een geluidreducerender wegdek zoals ‘dunne deklaag B’ of gelijkwaardig, betekent mogelijk kapitaalvernietiging van de zojuist uitgevoerde ingreep, dit wordt niet meegenomen in de afweging die de DMC-tool maakt waardoor de tool geen volledige inzicht geeft in de doelmatigheid van deze situatie. Tevens is ‘dunne deklaag B’ een onderhoud intensief wegdek. Waardoor de weg na initiële aanleg nog meer werkzaamheden met zich meebrengt. Een ander minder stil wegdek (bijvoorbeeld SMA NL8G+) biedt hier ook geen oplossing aangezien het bezwaar, kapitaalvernietiging, nog steeds staat en hier minder geluidreductie aan de bron wordt behaald, namelijk 2,7 dB ten opzichte van de 4,7 dB van ‘dunne deklaag B’[1].De bovenstaande argumenten kunnen de effectieve doelmatigheid in de weg staan. De wegdekvervanging is daarmee hoogst waarschijnlijk niet als doelmatig aan te merken. Uiteindelijk is het aan het bevoegd gezag om de effectiviteit en aanvaardbaarheid van de maatregel te overwegen en te beoordelen.

We merken op dat er al stappen zijn ondernomen om het geluidniveau wat door de Kazernelaan wordt geproduceerd te beperken. Zo heeft de gemeente een verbod voor vrachtwagens op de Kazernelaan ingevoerd, die nog niet is meegenomen in het huidige rekenmodel en is het wegdektype onlangs al vernieuwd, zoals hierboven ook is benoemd.


Parklaan

De Parklaan zorgt voor overschrijdingen in het zuiden van het plangebied. Hier is de DMC-tool gebruikt om inzicht te geven in mogelijke maatregelen op deze weg. De resultaten van de DMC-tool zijn te zien in bijlage 4

In de analyse zijn de volgende overwegingen gemaakt.
Eerst is een bronmaatregel afgewogen in de vorm van een verlaging van de maximum rijsnelheid. Een verlaging van de maximum rijsnelheid is niet inpasbaar dan wel effectief omdat de doorstroom van de weg gehandhaafd dient te worden. Omdat niet wordt voldaan aan de wettelijke standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving is een verdere maatregelafweging benodigd.

Vervolgens is een bronmaatregel afgewogen in de vorm van een geluidreducerende wegdekverharding.
Het huidige wegdektype op de betreffende wegvakken is ‘oppervlaktebewerking’. Het toepassen van een (geluidreducerend) wegdektype in de vorm van ‘dunne deklagen B’ is mogelijk. De maatregel wordt toegepast over een oppervlakte van 475x9 m. Hierbij is aangegeven dat de weg in de komende 5 jaar niet aan onderhoud onderhevig is. Met toepassing van deze maatregel wordt niet voldaan aan de wettelijke standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. De verwachte reductie weegt voor deze maatregel niet op tegen de kosten. De DMC-tool concludeert hier dat de wegdekvervanging financieel niet doelmatig is. Derhalve is deze maatregel niet verder doorgerekend.

[1] Wegdekcorrectie Cwegdek | RIVM



Figuur 4.2: Overzicht van beschouwde wegdektype veranderingen. Maatregel 'dunne deklaag B' aangegeven in het rood. De wegdekverandering op de Kazernelaan is doorgerekend en in bijlage 5 opgenomen.

Overdrachtsmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen en -wallen kunnen erg effectief zijn. Deze maatregelen zorgen meestal voor een grote reductie. Het integreren van deze voorzieningen kan lastig zijn, vooral als bron en ontvanger zich dicht bij elkaar bevinden. Binnen het plangebied is er weinig ruimte tussen de wegen en de omliggende woningen. Dit betekent dat geluidschermen het zicht van bewoners gaan beperken, de verkeersveiligheid kunnen beïnvloeden en het straatbeeld aantasten. Daarom worden zulke schermen doorgaans niet in stedelijke gebieden geplaatst. Hiermee lijkt deze maatregel niet inpasbaar en niet doelmatig voor zowel de Kazernelaan als de Parklaan.

Ontvangersmaatregelen

Ontvangersmaatregelen in de vorm van gevelschermen/-isolatie worden overwogen als andere maatregelen niet effectief of doelmatig zijn. Naar verwachting zijn de bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig, het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of zij het hier mee eens zijn.

Ontvangersmaatregelen werken dan als volgt:
Als het gezamenlijk geluid hoger is dan 53 dB, moet de gevelwering sterker zijn dan het minimum van 20 dB (volgens artikel 4.103 Bbl). De geluidwering van gevels bij verblijfsruimten moet dan minimaal gelijk zijn aan de geluidbelasting - 33 dB. Let wel dat het hier het gezamenlijk geluid betreft, niet alleen het wegverkeerslawaai. Dit wordt verder behandelt in paragraaf 4.3.

Indien bronmaatregelen niet doelmatig blijken, wordt het treffen van maatregelen bij de ontvanger, zoals het aanbrengen van gevelisolatie of gevelschermen, als laatste stap overwogen. Dit is in deze situatie dan noodzakelijk om toch aan de wettelijke eisen voor geluidwering te voldoen en biedt voor alle betrokkenen een adequate oplossing.
De gevelisolatie dient sterker dan de minimale 20 dB uitgevoerd te worden, onafhankelijk van het besluit of de wegdekvervanging als maatregel wordt doorgevoerd.

4.2 Railverkeerslawaai

Met behulp van het akoestisch rekenmodel is de geluidbelasting bepaald op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen als gevolg van railverkeerslawaai. Technisch gezien ligt alleen gebouw 19 in het geluidaandachtsgebied van het spoor, maar omdat er overschrijdingen zijn van de standaardwaarde voor wegverkeerslawaai wordt het gecumuleerd en gezamenlijk geluid getoetst. Om een compleet beeld te geven van de situatie worden ook de gebouwen buiten het geluidaandachtsgebied van het spoor hierin meegenomen. Voor railverkeerslawaai geldt een standaardwaarde van 55 L_{den} en een grenswaarde van 65 L_{den}.

Geen van de gevels ondervindt een geluidbelasting van meer dan 55 dB als gevolg van railverkeerslawaai. Het geluid binnen het hele gebied blijft daarbij onder de standaardwaarde als gevolg van railverkeerslawaai. De hoogste waarde bedraagt 53 dB in het noorden van het plangebied. De meest maatgevende toetspunten voor een aantal gebouwen zijn hieronder in de tabel weergegeven.

Tabel 4.1 Maatgevende toetspunten voor railverkeer

Gebouw	Toetspunt	Hoogte (m)	L_{den} [dB]
19	[4/11]	11	53
27	[4/8]	8	52
15	[3/10]	8	52
6	[1/49]	5	52

4.3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Bij een overschrijding van de standaardwaarde zoals vastgesteld in paragraaf 4.1.1 dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerd geluid te worden beoordeeld (artikel 5.78ac Besluit kwaliteit leefomgeving) en het gezamenlijke geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen te worden vastgelegd (artikel 5.78ad, Besluit kwaliteit leefomgeving).

4.3.1 Gecumuleerd geluid

Bij de cumulatieve geluidbelasting wordt bij de optelling van het geluid vanwege de omliggende geluidbronnen rekening gehouden met de hinderlijkheid van het geluid. In dit geval wordt er rekening gehouden met gemeentewegen en spoorwegen. Het geluid afkomstig van spoorwegen wordt minder zwaar beoordeeld dan het geluid van gemeentewegen. Het gecumuleerd geluid lijkt sterk op de resultaten verkregen van het wegverkeerlawaai. Een overzicht van de rekenresultaten voor het gecumuleerd geluid is weergeven in bijlage 3.

Met de methode Miedema, een hulpmiddel om een geobjectiveerd oordeel te geven over de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, is in tabel 4.2 de geluidbelasting met de bijbehorende kwalificatie opgenomen. De gecumuleerde geluidbelasting, weergegeven in bijlage 3, ligt gemiddeld op 49 L_{cum} voor alle toetspunten in het plangebied en valt daarmee onder de kwalificatie ‘goed’. De hoogste waarde in het plangebied bedraagt 62 L_{cum} en valt daarmee onder de kwalificatie ‘tamelijk slecht’.

Tabel 4.2: Methode Miedema

Gecumuleerd geluid in L_{cum} [dB]	Kwalificatie
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Tamelijk slecht
66 – 70	Slecht
≥ 71	Zeer slecht

Na uitvoering van de mogelijke bronmaatregel (aanbrengen stiller asfalt op de Kazernelaan) blijft het gemiddelde van het gecumuleerd geluid 49 L_{cum} en de hoogste waarde blijft 62 L_{cum}. Wel neemt het gecumuleerd geluid aan de noordgevels van het plangebied gemiddeld af met 2 dB, bijlage 5 geeft een volledig overzicht van het gecumuleerd geluid van het model met de maatregel.

4.3.2 Gezamenlijk geluid

Het gezamenlijk geluid ($L_{gezamenlijk}$) is bepaald op de gevels van de geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied. Net als het gecumuleerd geluid lijkt het gezamenlijk geluid sterk op de resultaten verkregen van het wegverkeerlawaai. Een overzicht van de rekenresultaten voor het gezamenlijk geluid is weergeven in bijlage 3. Het gezamenlijk geluid bedraagt maximaal 62 dB. Daar waar het gezamenlijk geluid ($L_{gezamenlijk}$) meer dan 53 dB bedraagt, dient de gevelwering zwaarder te zijn uitgevoerd dan de minimale gevelwering van 20 dB (artikel 4.103 Besluit Bouwwerken Leefomgeving). Concreet betekent dit dat de geluidwering van de geluidbelaste geveldelen bij verblijfsgebieden van de woningen zo worden uitgevoerd dat deze minimaal gelijk moet zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB. $L_{gezamenlijk}$ – 33 dB geeft de benodigde geluidisolatie voor de gebouwen die de 53 dB overschrijden, deze verloopt van 20 dB tot maximaal (62-33=) 29 dB.

De hoge geluidbelasting op de noordelijke en zuidelijke woningen binnen het plangebied kan gedeeltelijk gecompenseerd worden door een aantal bouwoverwegingen van de toekomstige woningen. Alle woningen bevatten een geluidluwe gevel met geluidsbelasting onder de standaardwaarde voor wegverkeerslawaai, zodat bewoners in huis een rustige plek hebben. De woningen zouden ook voorzien kunnen zijn van een buitenruimte aan de geluidluwe zijde van de woningen in de vorm van tuinen, balkons of een park. De woningindeling kan aangepast worden zodat relatief ongevoelige ruimten als de keuken, badkamer, hal enzovoort aan de geluidbelaste zijde van de woning wordt gesitueerd. Vervolgens zouden slaap- en woonkamer aan de geluidluwe zijde gesitueerd kunnen worden.
Het plan houdt bij deze invulling zoveel mogelijk rekening met de bovenbeschreven factoren.

Na uitvoering van de mogelijke maatregel vervangen van het wegdek van de Kazernelaan bedraagt het gezamenlijk geluid nog steeds maximaal 62 dB, bijlage 5 geeft een volledig overzicht van het gezamenlijk geluid met doorvoering van de maatregel.

4.4 Indirect akoestisch effect


Voor de beoordeling van het indirect akoestisch effect is gebruik gemaakt van wegvlakken waar het verkeeraantrekkendeffect van het plan is meegenomen en van wegvlakken zonder dit effect. Toetspunten zijn op maatgevende gebouwen geplaatst en de geluidniveaus als gevolg van de wegvlakken inclusief en exclusief het verkeeraantrekkendvermogen zijn vergeleken. Enkele toetspunten ten noorden van de Kazernelaan geven een hogere toename dan de 1,5 dB gesteld in artikel 5.78af, Bkl. Dit betekent dat maatregelen moeten worden overwogen. Het betreft toetspunten 27 – 32, 6 woningen in totaal. Dit zijn de woningen aan de Debijenlaan 12 en 14 en aan de Kazernelaan 30, 32, 34 en 36.
De toename van het geluid bedraagt ten hoogste 1,58 dB op toetspunt 29 op 5 meter hoogte, dit toetspunt vertegenwoordigt de zuidgevel van de woning aan de Kazernelaan 34.

De bovengenoemde toenames zijn een gevolg van de toename van de verkeercijfers op de Kazernelaan. Maatregelen op deze weg stuiten op mogelijke bezwaren zoals toegelicht in paragraaf 4.1.6. De overschrijdingen bedragen hier maximaal 0,08 dB. De wegdekvervanging is daarmee hoogst waarschijnlijk niet als doelmatig aan te merken.

Bijlage 5 geeft alsnog wel inzicht in het indirect akoestisch effect wanneer rekening wordt gehouden met de wegdekvervanging maatregel op de Kazernelaan. De kleine overschrijding zijn dan niet meer aanwezig voor het indirect akoestisch effect in deze situatie.
Uiteindelijk is het aan het bevoegd gezag om de effectiviteit en aanvaardbaarheid van de maatregel te overwegen en te beoordelen.

Het omgevingsplan kan er ook in voorzien dat het geluid meer dan 1,5 dB toeneemt, wat van toepassing is als er geen maatregel wordt getroffen. Dit is mogelijk omdat de hoogste berekende waarde van 62 L_{den}., op de bovengenoemde woningen, na ontwikkeling van het plan ruim onder de grenswaarde van 70 L_{den} blijft.
Volgens 5.78af, Bkl dient het gecumuleerd geluid inzichtelijk te worden gemaakt op woningen die de 1,5 dB overschrijden. Deze waarden zijn opgenomen in bijlage 3.
Het zwaartepunt van het cumulatief geluid van de desbetreffende woningen bevindt zich op 61 dB. Methode Miedema merkt dit aan als 'tamelijk slecht'. Het hoogste gecumuleerd geluidniveau bedraagt 62 dB op de Kazernelaan 34.
Als we dit vergelijken met het cumulatief geluid van de desbetreffende woningen in de referentiesituatie, dan bevindt het zwaartepunt van het cumulatieve geluid zich op 60 dB. Dit is 1 dB lager dan de plansituatie.

Met uitvoering van de maatregel op de Kazernelaan wordt het zwaartepunt van het cumulatief geluid 59 dB, zoals te zien is in bijlage 5.




Afbeelding 4.3: Overzicht toetspunten ten behoeve indirect akoestisch effect

4.5 Variant analyse: gedeeltelijke vrije veld

Uit de resultaten van het voorgaande deel van hoofdstuk 4 blijkt dat maatwerk of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn voor ten minste een deel van het plangebied. Het is relevant om te onderzoeken of op de planlocatie nieuwbouw mogelijk is die zonder aanvullende voorwaarden toelaatbaar is. Dit betreft nieuwe geluidgevoelige gebouwen die aan alle standaardwaarden voldoen. In paragraaf 4.2 is vastgesteld dat alle gebouwen binnen het plangebied aan de standaardwaarde voor railverkeerlawaai voldoen, waardoor spoorgeluid geen beperkende factor vormt voor de realisatie van nieuwbouw. De bevindingen uit paragraaf 4.1

geven aan dat in het centrale deel van het plangebied zonder belemmeringen gebouwd kan worden. Hierbij is echter rekening gehouden met de afschermende werking van de aanwezige bebouwing aan de rand van het plangebied. Om vast te stellen of de nieuwe gebouwen binnen het centrale deel ook bij het ontbreken van deze afscherming aan de geluidnormen voldoen, is een gedeeltelijke vrije veld-berekening uitgevoerd. In deze variant is uitgegaan van een vrij veld op de locaties van de gebouwen van HK3 in het noorden en HK5 in zijn geheel. Indien de resterende gebouwen in deze situatie nog steeds voldoen aan de standaardwaarde, kunnen deze nieuwe geluidgevoelige gebouwen onvoorwaardelijk als toelaatbaar worden aangemerkt.



Afbeelding 4.4: Variant van het plangebied waar de noordelijke gebouwen van HK3 en volledig HK5 is weggelaten. De contour geeft de L_{den} waarde van het wegverkeerlawaai weer op 2 meter hoogte. Groen voldoet aan de standaardwaarde, Oranje is hoger dan de standaardwaarde.

Uit de groene contour in afbeelding 4.3 blijkt dat de resterende nieuwbouw (zuidelijk HK3 en geheel HK4) voldoet aan de standaardwaarde voor wegverkeerslawaai. De resultaten van de toetspunten op de gevels in bijlage 3 bevestigen deze bevinding en bevestigen ook op de andere bouwhoogten dat deze gebouwen voldoen. Daarmee is deze nieuwbouw zonder verdere voorwaarden toelaatbaar en is aanvullend onderzoek naar deze woningen in de vergunningsfase niet noodzakelijk. Het deelgebied HK2 kent hogere geluidniveaus dan de standaardwaarde op het geluidgevoelige gebouw 6 net zoals het originele model. Dit is een bestaand gebouw heeft dus geen invloed op de vergunningen voor nieuwbouw. In bijlage 3 zijn ook de contouren voor het gezamenlijk geluid van deze variant inzichtelijk gemaakt. Hierin is te zien dat in het open veld van het plangebied het gezamenlijk geluid maximaal 62 dB bedraagt in de zuidoosthoek van het deelgebied HK5.

Deze variant is ook doorgerekend voor de situatie met de maatregel op de Kazernelaan. De contour van het gezamenlijk geluid van deze situatie is terug te vinden in bijlage 5.

5. Conclusie

Om ontwikkeling van het Horne Kwartier te Weert mogelijk te maken, wordt het omgevingsplan gewijzigd door middel van een TAM-omgevingsplan. In opdracht van Stichting HQ Weert voert Antea Group een akoestisch onderzoek uit naar de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai voor het project Horne Kwartier.

5.1 Wegverkeerlawaai

De planlocatie is gelegen binnen het aandachtsgebied van verschillende gemeentewegen. Als gevolg van de gemeentewegen vinden er overschrijdingen plaats van de standaardwaarde met een geluidniveau van maximaal 62 L_{den}, 9 dB boven de standaardwaarde in deelgebied HK5. De waardes hoger dan de standaardwaarde zijn geconcentreerd op de meest noordelijke gevels van het plangebied, de zuidelijke nieuwbouw van HK5 en het bestaande gebouw 6. De geluidniveaus bevinden zich voor het gehele plangebied onder de grenswaarde. Maatregelen zijn beschouwd vanwege de geluidwaarden die hoger zijn dan de standaardwaarde. Een maatregel in de vorm van wegdekvervanging op de Kazernelaan kan volgens een doelmatigheidstool als financieel doelmatig worden beschouwd. Hoewel de maatregel financieel doelmatig lijkt, zijn er naar verwachting overwegende bezwaren die de effectiviteit van de maatregel niet doelmatig achten. Zo is het wegdek van de Kazernelaan onlangs al vervangen en zou vervanging mogelijk kapitaalvernietiging betekenen. Daarnaast is het meest geluidreducerend wegdek waarmee gerekend is, een onderhoud intensief wegdek. Uiteindelijk is het aan het bevoegd gezag om de effectiviteit en aanvaardbaarheid van de maatregel te overwegen en te beoordelen. In dit onderzoek is daarom zowel de situatie zonder, als de situatie met maatregelen in de vorm van wegdekvervanging beschouwd.
Voor de gevels van woningen waarbij een overschrijding van de standaardwaarde plaatsvindt, dient rekening te worden gehouden met extra voorschriften, zoals beschreven in paragraaf 4.1 en 4.3.2.

5.2 Railverkeerlawaai

Een gedeelte van de planlocatie is gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van een spoorweg. Als gevolg van de spoorweg vindt er geen overschrijding plaats van de standaardwaarde. Het hoogste geluidniveau als gevolg van railverkeer bedraagt 53 L_{den}, 2 dB onder de standaardwaarde. De hoogste waarden bevinden zich voornamelijk in het noorden van het plangebied.

5.3 Gezamenlijk en gecumuleerd geluid

Doordat er in het plangebied geluidniveaus zijn berekend die hoger zijn dan de standaardwaarde dient het gecumuleerd geluid te worden beschouwd. Gecumuleerd geluid kent geen wettelijke normen wel bestaat de methode Miedema waarmee geobjectiveerd oordeel gegeven kan worden over deze waarde. Uit de methode Miedema blijkt de kwaliteit van de leefomgeving gemiddeld als ‘goed’ kan worden beschouwd, met een uiterste waarde van ‘tamelijk slecht’.

Het gezamenlijk geluid is bepaald op de gevels van de geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied, deze bedraagt maximaal 62 dB. Daar waar het gezamenlijk geluid meer dan 53 dB bedraagt, dient de gevelwering zwaarder te zijn uitgevoerd dan de minimale gevelwering van 20 dB (artikel 4.103 Besluit Bouwwerken Leefomgeving). Concreet betekent dit dat de geluidwering van de geluidbelaste geveldelen bij verblijfsgebieden van de woningen zo worden uitgevoerd dat deze minimaal gelijk moet zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB. $L_{gezamenlijk}$ – 33 dB geeft de benodigde geluidisolatie voor de gebouwen die de standaardwaarde overschrijden, deze verloopt van 20 dB tot maximaal (62-33=) 29 dB. Deze waarde geldt zowel voor de situatie met het treffen van maatregelen op de Kazernelaan, als voor de situatie zonder het treffen van de bronmaatregel.

5.4 Indirect akoestisch effect

Door vergelijking van wegvlakken met en zonder het verkeer aantrekkend vermogen is de geluidstoename op de omgeving beoordeeld.
Bij verschillende woningen is een geluidtoename vastgesteld die boven de norm van 1,5 dB optreedt. Dit zijn woningen die aan de noordzijde van de Kazernelaan liggen. De grootste toename is 1,58 dB op Kazernelaan 34. De bovengenoemde toenames zijn een gevolg van de toename van de verkeercijfers op de Kazernelaan. Maatregelen op deze weg stuiten op mogelijke bezwaren zoals toegelicht in paragraaf 4.1.6. De overschrijdingen bedragen hier maximaal 0,08 dB. De wegdekvervanging is daarmee hoogst waarschijnlijk niet als doelmatig aan te merken, waardoor deze lichte toename aanvaardbaar kan worden geacht. Het is aan het bevoegd gezag om de effectiviteit en aanvaardbaarheid van de maatregel te overwegen en te beoordelen

Het omgevingsplan kan een hogere toename toestaan, omdat de waarde van maximaal 62 L_{den} ruim onder de grenswaarde van 70 L_{den} ligt. Het gecumuleerd geluid is inzichtelijk gemaakt voor de toetspunten die de norm overschrijden. Het zwaartepunt van het gecumuleerd geluid ligt hier op 61 dB met een maximale waarde van 62 dB.

5.5 Variant analyse: gedeeltelijke vrije veld

De resultaten suggereren dat het geluidniveau in het centraal gelegen deel van het plangebied lager ligt dan de standaardwaarde. Om dit te verifiëren is er een variant model opgesteld. Door analyse van de variant waarbij afschermende bebouwing aan de noord- en zuidkant van het plan ontbreekt, blijkt dat de resterende nieuwbouw—met name het zuidelijke deel van HK3 en geheel HK4—voldoet aan de gestelde standaardwaarde voor wegverkeerslawaai, ongeacht de verdere invulling van het plan aan de noord- en zuidzijde. Hierdoor is in het middelste gedeelte van het plangebied geen aanvullend onderzoek of extra voorwaarden nodig in de vergunningsfase, wat de ontwikkeling van geluidgevoelige gebouwen op deze locaties versimpeld.

5.6 Eindconclusie akoestische inpasbaarheid

Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van het Horne Kwartier akoestisch inpasbaar is, mits wordt voldaan aan de in dit onderzoek beschreven voorwaarden. Hoewel op enkele gevels overschrijdingen van de standaardwaarde voor wegverkeerslawaai optreden, blijven de geluidbelastingen onder de geldende grenswaarden en zijn passende maatregelen en voorschriften beschikbaar om een aanvaardbaar akoestisch klimaat te borgen.
In dit kader zijn zowel een plansituatie zonder bronmaatregelen als een variant met wegdekvervanging op de Kazernelaan beschouwd. Hoewel deze maatregel volgens de doelmatigheidstoets financieel doelmatig lijkt, zijn er naar verwachting overwegende bezwaren die de effectiviteit ervan beperken. Uiteindelijk is het aan het bevoegd gezag om de effectiviteit en aanvaardbaarheid van deze maatregel te beoordelen.
Daarmee kan het omgevingsplan, onder de in dit onderzoek beschreven voorwaarden, akoestisch inpasbaar worden geacht.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens


Tolhuisweg 57
8443 DV Heerenveen
Postbus 24
8440 AA Heerenveen

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl

Deelgebied HK2




Deelgebied HK3



Deelgebied HK4 & HK5 west



Deelgebied HK4 & HK5 oost



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2035 plan Hornekwartier

Model eigenschap	
Omschrijving	2035 plan Hornekwartier
Verantwoordelijke	d20055
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|
Aangemaakt door	d20055 op 15-9-2025
Laatst ingezien door	d20055 op 17-12-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Model: 2035 plan Hornekwartier Presentatie
Groep: Hornekwartier
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
HK2	13	11,00	34,64	Relatief				woonfunctie	Enkele woning
HK2	9	11,10	34,71	Relatief				logiesfunctie	Geen woning
HK2	10	11,00	34,70	Relatief				logiesfunctie	Geen woning
HK2	7	11,20	34,76	Relatief				logiesfunctie	Geen woning
HK2	8	11,10	34,80	Relatief				logiesfunctie	Geen woning
HK2	5	9,60	34,62	Relatief				kantoorfunctie	Geen woning
HK2	3	4,70	34,76	Relatief				industriefunctie	Geen woning
HK2	4	5,50	34,66	Relatief				overige gebruiksfunctie	Geen woning
HK2	11	11,20	34,83	Relatief				logiesfunctie	Geen woning
HK2	1	8,30	34,80	Relatief				kantoorfunctie	Geen woning
HK2	6	7,10	34,70	Relatief				bijeenkomstfunctie	Geen woning
HK4	30	7,80	34,76	Relatief				bijeenkomstfunctie	Geen woning
HK3	15	10,50	34,69	Relatief					
HK3	16	10,50	34,59	Relatief					
HK3	14	10,50	34,69	Relatief					
HK3	17	10,50	34,83	Relatief					
HK3	18	15,00	34,56	Relatief					
HK3	19	15,00	34,56	Relatief					
HK3	20	10,50	35,08	Relatief					
HK3	21	10,50	35,01	Relatief					
HK3	22	10,50	34,84	Relatief					
HK3	23	10,50	34,86	Relatief					
HK3	24	10,50	34,85	Relatief					
HK3	25	10,50	34,89	Relatief					
HK3	26	10,50	34,88	Relatief					
HK3	28	10,50	34,94	Relatief					
HK3	29	10,50	34,86	Relatief					
HK3	27	10,50	34,91	Relatief					
HK4	34	20,00	34,91	Relatief					
HK4	35	10,50	34,90	Relatief					
HK4	37	10,50	35,09	Relatief					
HK4	36	10,50	34,86	Relatief					
HK4	33	29,00	34,96	Relatief					
HK4	32	23,00	34,06	Relatief					
HK4	31	20,00	33,93	Relatief					
HK5	38	10,50	34,03	Relatief					
HK5	39	10,50	33,94	Relatief					
HK5	40	10,50	33,85	Relatief					
HK5	41	10,50	33,94	Relatief					
HK5	42	10,50	33,98	Relatief					
HK5	43	10,50	33,96	Relatief					
HK5	48	10,50	33,86	Relatief					
HK5	44	10,50	33,87	Relatief					
HK5	45	10,50	33,82	Relatief					
HK5	46	10,50	33,84	Relatief					
HK5	47	10,50	33,61	Relatief					
HK5	49	10,50	33,59	Relatief					
HK5	50	10,50	34,87	Relatief					
HK5	57	10,50	34,82	Relatief					
HK5	63	10,50	34,80	Relatief					
HK5	64	10,50	34,83	Relatief					
HK5	58	10,50	34,84	Relatief					
HK5	51	10,50	34,85	Relatief					
HK5	65	10,50	34,87	Relatief					
HK5	59	10,50	34,86	Relatief					
HK5	52	10,50	34,80	Relatief					
HK5	53	10,50	34,84	Relatief					
HK5	60	10,50	34,87	Relatief					
HK5	54	10,50	34,86	Relatief					
HK5	61	10,50	34,86	Relatief					
HK5	55	10,50	34,84	Relatief					
HK5	56	10,50	34,85	Relatief					
HK5	62	10,50	34,82	Relatief					
HK5	66	10,50	34,87	Relatief					
HK5	67	10,50	34,85	Relatief					

Model: 2035 plan Hornekwartier Presentatie
Groep: Hornekwartier
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
HK2			1939	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			1939	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			1939	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			1939	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			1939	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			1940	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			1940	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			1940	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			1939	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			1940	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			1940	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK4			1948	0	90	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK3			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK4			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK4			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK4			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK4			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK4			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK4			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK4			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK5			0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2035 plan Hornekwartier Presentatie
Groep: Hornekwartier
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
HK2	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80
HK4	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK3	0,80	0,80	0,80
HK4	0,80	0,80	0,80
HK4	0,80	0,80	0,80
HK4	0,80	0,80	0,80
HK4	0,80	0,80	0,80
HK4	0,80	0,80	0,80
HK4	0,80	0,80	0,80
HK4	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80
HK5	0,80	0,80	0,80

Model: 2035 plan Hornekwartier Presentatie
Groep: Hornekwartier
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer


Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
HK5	68	10,50	34,85	Relatief					
HK2	2	4,70	34,75	Relatief					
HK2	12	9,60	34,76	Relatief					

Model: 2035 plan Hornekwartier Presentatie
Groep: Hornekwartier
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
HK5			0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
HK2			0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2035 plan Hornekwartier Presentatie
Groep: Hornekwartier
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
HK5	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80
HK2	0,80	0,80	0,80


Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte mv
30
50
70
Gebouwen, Thema: Naam
gelijk aan "HK2"
gelijk aan "HK3"
gelijk aan "HK4"
gelijk aan "HK5"
0 m
300 m
schaal = 1 : 7000
362500
362000
361500
361000
175500
176000
176500
Schansbeemdweg
Suffolkweg Zuid
Industriekade
Houtstraat
Drukkerijstraat
Straevenweg
Parallelweg
Hoolstraat
Ringbaan West
Henri Dunantstraat
Statieberg
Louis Regoutstraat
Ullenweg
Boshoverbeek
Valenakkerweg
Kaarderstraat
Gildestraat
Weverstraat
Volderstraat
Kazernelaan
Nelissenhofweg
Parklaan
Huygenshof
Het College (LVO)
Servilliusstraat
Houtelingsweg
Rubenslaan
Breugellaan
Altweerterkapelstraat
Frans Halslaan
Oosterbaan

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl
	Diesterbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Boshoverbeek	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Louis Regoutstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Boshoverbeek	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
	50	50	50	50	50	50	50	50	2113,55	6,64	3,55
	30	30	30	50	30	30	30	50	3059,08	6,63	3,59
	70	70	70	70	70	70	70	70	5043,22	6,66	3,50
	50	50	50	50	50	50	50	50	6221,03	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	7,19	6,61	3,57
	50	50	50	50	50	50	50	50	1119,42	6,65	3,53
	50	50	50	50	50	50	50	50	2197,09	6,64	3,55
	70	70	70	70	70	70	70	70	5966,53	6,67	3,49
	70	70	70	70	70	70	70	70	6664,45	6,66	3,52
	30	30	30	30	30	30	30	30	2954,83	6,64	3,69
	50	50	50	50	50	50	50	50	6156,14	6,65	3,52
	50	50	50	50	50	50	50	50	5162,73	6,64	3,57
	70	70	70	70	70	70	70	70	6664,45	6,66	3,52
	30	30	30	30	30	30	30	30	11,80	6,69	3,63
	50	50	50	50	50	50	50	50	7290,59	6,62	3,61
	50	50	50	50	50	50	50	50	6221,03	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	2965,76	6,64	3,57
	50	50	50	50	50	50	50	50	139,87	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	139,87	6,62	3,62
	30	30	30	30	30	30	30	30	3481,15	6,64	3,69
	50	50	50	50	50	50	50	50	7163,97	6,62	3,61
	50	50	50	50	50	50	50	50	5137,72	6,62	3,62
	30	30	30	50	30	30	30	50	3059,08	6,63	3,59
	70	70	70	70	70	70	70	70	6332,46	6,66	3,52
	70	70	70	70	70	70	70	70	4406,35	6,67	3,47
	70	70	70	70	70	70	70	70	12997,02	6,66	3,52
	30	30	30	50	30	30	30	50	882,39	6,66	3,51
	50	50	50	50	50	50	50	50	6507,19	6,65	3,53
	50	50	50	50	50	50	50	50	6221,03	6,62	3,62
	30	30	30	30	30	30	30	30	3481,15	6,64	3,69
	30	30	30	50	30	30	30	50	882,39	6,66	3,51
	50	50	50	50	50	50	50	50	5137,72	6,62	3,62
	70	70	70	70	70	70	70	70	5043,22	6,66	3,50
	50	50	50	50	50	50	50	50	6157,85	6,65	3,52
	50	50	50	50	50	50	50	50	6221,03	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	7583,79	6,66	3,52
	50	50	50	50	50	50	50	50	6156,14	6,65	3,52
	70	70	70	70	70	70	70	70	5966,53	6,67	3,49
	50	50	50	50	50	50	50	50	7784,05	6,66	3,52
	30	30	30	50	30	30	30	50	2304,49	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	3177,44	6,63	3,58
	50	50	50	50	50	50	50	50	5255,06	6,66	3,51
	70	70	70	70	70	70	70	70	6358,61	6,68	3,46
	30	30	30	30	30	30	30	30	9,40	6,68	3,54
	70	70	70	70	70	70	70	70	5966,53	6,67	3,49
	50	50	50	50	50	50	50	50	6881,42	6,62	3,61
	50	50	50	50	50	50	50	50	14,31	7,11	2,33
	70	70	70	70	70	70	70	70	9449,42	6,67	3,49
	50	50	50	50	50	50	50	50	5964,24	6,66	3,51
	50	50	50	50	50	50	50	50	2304,49	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	5041,28	6,64	3,57
	50	50	50	50	50	50	50	50	7452,03	6,66	3,52
	70	70	70	70	70	70	70	70	6664,45	6,66	3,52
	50	50	50	50	50	50	50	50	25,65	6,90	2,82
	70	70	70	70	70	70	70	70	6358,61	6,68	3,46
	50	50	50	50	50	50	50	50	2197,09	6,64	3,55
	50	50	50	50	50	50	50	50	5162,73	6,64	3,57
	70	70	70	70	70	70	70	70	6332,46	6,66	3,52
	70	70	70	70	70	70	70	70	4406,35	6,67	3,47
	30	30	30	30	30	30	30	30	3481,15	6,64	3,69
	50	50	50	50	50	50	50	50	6507,19	6,65	3,53
	50	50	50	50	50	50	50	50	3202,82	6,65	3,55
	50	50	50	50	50	50	50	50	2965,76	6,64	3,57
	70	70	70	70	70	70	70	70	9449,42	6,67	3,49
	50	50	50	50	50	50	50	50	3372,91	6,62	3,62

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
	0,76	--	--	--	--	--	95,80	97,88	96,56	--	2,95	1,56	2,49
	0,76	--	--	--	--	--	97,96	98,98	98,32	--	1,41	0,74	1,19
	0,76	--	--	--	--	--	92,47	96,19	93,90	--	4,46	2,39	3,77
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,79	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	94,50	97,21	95,51	--	4,10	2,17	3,48
	0,76	--	--	--	--	--	95,90	97,94	96,63	--	2,85	1,50	2,40
	0,75	--	--	--	--	--	91,80	95,82	93,32	--	5,08	2,74	4,31
	0,76	--	--	--	--	--	93,66	96,81	94,87	--	3,77	2,02	3,19
	0,70	--	--	--	--	--	96,59	97,99	96,98	--	2,75	1,69	2,61
	0,76	--	--	--	--	--	93,88	96,82	94,94	--	5,05	2,69	4,27
	0,76	--	--	--	--	--	96,66	98,32	97,26	--	2,35	1,24	1,99
	0,76	--	--	--	--	--	93,66	96,81	94,87	--	3,77	2,02	3,19
	0,65	--	--	--	--	--	91,57	95,56	100,00	--	4,82	2,22	--
	0,76	--	--	--	--	--	99,55	99,78	99,62	--	0,30	0,16	0,26
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	97,22	98,60	97,72	--	1,99	1,04	1,69
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,70	--	--	--	--	--	96,80	98,12	97,20	--	2,57	1,58	2,41
	0,76	--	--	--	--	--	99,76	99,88	99,81	--	0,19	0,10	0,16
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	97,96	98,98	98,32	--	1,41	0,74	1,19
	0,76	--	--	--	--	--	93,71	96,84	94,89	--	3,73	1,99	3,16
	0,75	--	--	--	--	--	90,88	95,35	92,58	--	5,28	2,87	4,50
	0,76	--	--	--	--	--	93,68	96,82	94,88	--	3,75	2,00	3,17
	0,76	--	--	--	--	--	92,96	96,40	94,16	--	4,87	2,61	4,13
	0,76	--	--	--	--	--	93,95	96,86	94,98	--	4,99	2,66	4,21
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,70	--	--	--	--	--	96,80	98,12	97,20	--	2,57	1,58	2,41
	0,76	--	--	--	--	--	92,96	96,40	94,16	--	4,87	2,61	4,13
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	92,47	96,19	93,90	--	4,46	2,39	3,77
	0,76	--	--	--	--	--	93,89	96,83	94,94	--	5,05	2,69	4,27
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	93,74	96,85	94,92	--	3,78	2,02	3,20
	0,76	--	--	--	--	--	93,88	96,82	94,94	--	5,05	2,69	4,27
	0,75	--	--	--	--	--	91,80	95,82	93,32	--	5,08	2,74	4,31
	0,76	--	--	--	--	--	93,78	96,86	94,94	--	3,82	2,04	3,23
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	97,73	98,85	98,15	--	1,68	0,88	1,42
	0,76	--	--	--	--	--	92,97	96,45	94,30	--	4,18	2,24	3,55
	0,75	--	--	--	--	--	89,77	94,68	91,58	--	6,95	3,79	5,92
	0,71	--	--	--	--	--	95,45	100,00	100,00	--	1,52	--	--
	0,75	--	--	--	--	--	91,80	95,82	93,32	--	5,08	2,74	4,31
	0,76	--	--	--	--	--	99,85	99,92	99,87	--	0,12	0,06	0,11
	0,66	--	--	--	--	--	16,82	28,57	20,00	--	68,22	60,00	70,00
	0,75	--	--	--	--	--	91,73	95,81	93,29	--	4,84	2,61	4,11
	0,76	--	--	--	--	--	92,89	96,42	94,24	--	4,14	2,22	3,51
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	96,67	98,32	97,29	--	2,33	1,23	1,96
	0,76	--	--	--	--	--	93,83	96,89	94,99	--	3,79	2,02	3,21
	0,76	--	--	--	--	--	93,66	96,81	94,87	--	3,77	2,02	3,19
	0,74	--	--	--	--	--	48,92	65,79	55,00	--	40,86	28,95	35,00
	0,75	--	--	--	--	--	89,77	94,68	91,58	--	6,95	3,79	5,92
	0,76	--	--	--	--	--	95,90	97,94	96,63	--	2,85	1,50	2,40
	0,76	--	--	--	--	--	96,66	98,32	97,26	--	2,35	1,24	1,99
	0,76	--	--	--	--	--	93,71	96,84	94,89	--	3,73	1,99	3,16
	0,75	--	--	--	--	--	90,88	95,35	92,58	--	5,28	2,87	4,50
	0,70	--	--	--	--	--	96,80	98,12	97,20	--	2,57	1,58	2,41
	0,76	--	--	--	--	--	93,95	96,86	94,98	--	4,99	2,66	4,21
	0,76	--	--	--	--	--	95,39	97,68	96,24	--	3,16	1,67	2,66
	0,76	--	--	--	--	--	97,22	98,60	97,72	--	1,99	1,04	1,69
	0,75	--	--	--	--	--	91,73	95,81	93,29	--	4,84	2,61	4,11
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
	--	1,25	0,56	0,95	--	--	--	--	--	134,45	73,44	15,51	--
	--	0,63	0,28	0,49	--	--	--	--	--	198,68	108,70	22,86	--
	--	3,07	1,41	2,32	--	--	--	--	--	310,59	169,79	35,99	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	411,83	225,20	47,28	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,48	0,26	0,06	--
	--	1,39	0,63	1,01	--	--	--	--	--	70,35	38,41	8,13	--
	--	1,25	0,56	0,97	--	--	--	--	--	139,91	76,39	16,14	--
	--	3,12	1,44	2,37	--	--	--	--	--	365,33	199,53	41,76	--
	--	2,57	1,18	1,94	--	--	--	--	--	415,71	227,11	48,05	--
	--	0,66	0,32	0,41	--	--	--	--	--	189,51	106,84	20,06	--
	--	1,06	0,48	0,80	--	--	--	--	--	384,33	209,81	44,42	--
	--	0,99	0,44	0,75	--	--	--	--	--	331,36	181,21	38,16	--
	--	2,57	1,18	1,94	--	--	--	--	--	415,71	227,11	48,05	--
	--	3,61	2,22	--	--	--	--	--	--	0,72	0,41	0,08	--
	--	0,15	0,07	0,12	--	--	--	--	--	480,47	262,61	55,20	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	411,83	225,20	47,28	--
	--	0,79	0,36	0,59	--	--	--	--	--	191,45	104,40	22,03	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,26	5,06	1,06	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,26	5,06	1,06	--
	--	0,63	0,30	0,39	--	--	--	--	--	223,75	126,04	23,69	--
	--	0,05	0,02	0,03	--	--	--	--	--	473,12	258,31	54,34	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	340,12	185,99	39,05	--
	--	0,63	0,28	0,49	--	--	--	--	--	198,68	108,70	22,86	--
	--	2,56	1,17	1,95	--	--	--	--	--	395,21	215,86	45,67	--
	--	3,84	1,78	2,92	--	--	--	--	--	267,10	145,79	30,60	--
	--	2,56	1,17	1,95	--	--	--	--	--	810,90	442,95	93,72	--
	--	2,17	0,98	1,71	--	--	--	--	--	54,63	29,86	6,31	--
	--	1,06	0,49	0,81	--	--	--	--	--	406,55	222,49	46,97	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	411,83	225,20	47,28	--
	--	0,63	0,30	0,39	--	--	--	--	--	223,75	126,04	23,69	--
	--	2,17	0,98	1,71	--	--	--	--	--	54,63	29,86	6,31	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	340,12	185,99	39,05	--
	--	3,07	1,41	2,32	--	--	--	--	--	310,59	169,79	35,99	--
	--	1,06	0,48	0,80	--	--	--	--	--	384,48	209,89	44,43	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	411,83	225,20	47,28	--
	--	2,48	1,13	1,87	--	--	--	--	--	473,46	258,54	54,71	--
	--	1,06	0,48	0,80	--	--	--	--	--	384,33	209,81	44,42	--
	--	3,12	1,44	2,37	--	--	--	--	--	365,33	199,53	41,76	--
	--	2,40	1,10	1,83	--	--	--	--	--	486,17	265,40	56,17	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	152,56	83,42	17,51	--
	--	0,59	0,27	0,43	--	--	--	--	--	205,88	112,44	23,70	--
	--	2,86	1,31	2,16	--	--	--	--	--	325,38	177,90	37,66	--
	--	3,28	1,53	2,50	--	--	--	--	--	381,30	208,30	43,67	--
	--	3,03	--	--	--	--	--	--	--	0,60	0,33	0,07	--
	--	3,12	1,44	2,37	--	--	--	--	--	365,33	199,53	41,76	--
	--	0,03	0,02	0,02	--	--	--	--	--	454,87	248,22	52,23	--
	--	14,95	11,43	10,00	--	--	--	--	--	0,17	0,10	0,02	--
	--	3,43	1,58	2,60	--	--	--	--	--	578,15	315,97	66,12	--
	--	2,97	1,36	2,26	--	--	--	--	--	368,98	201,85	42,72	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	152,56	83,42	17,51	--
	--	1,00	0,45	0,75	--	--	--	--	--	323,59	176,95	37,28	--
	--	2,38	1,09	1,81	--	--	--	--	--	465,68	254,15	53,80	--
	--	2,57	1,18	1,94	--	--	--	--	--	415,71	227,11	48,05	--
	--	10,22	5,26	10,00	--	--	--	--	--	0,87	0,48	0,10	--
	--	3,28	1,53	2,50	--	--	--	--	--	381,30	208,30	43,67	--
	--	1,25	0,56	0,97	--	--	--	--	--	139,91	76,39	16,14	--
	--	0,99	0,44	0,75	--	--	--	--	--	331,36	181,21	38,16	--
	--	2,56	1,17	1,95	--	--	--	--	--	395,21	215,86	45,67	--
	--	3,84	1,78	2,92	--	--	--	--	--	267,10	145,79	30,60	--
	--	0,63	0,30	0,39	--	--	--	--	--	223,75	126,04	23,69	--
	--	1,06	0,49	0,81	--	--	--	--	--	406,55	222,49	46,97	--
	--	1,45	0,65	1,10	--	--	--	--	--	203,17	111,06	23,43	--
	--	0,79	0,36	0,59	--	--	--	--	--	191,45	104,40	22,03	--
	--	3,43	1,58	2,60	--	--	--	--	--	578,15	315,97	66,12	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	223,29	122,10	25,63	--

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
	4,14	1,17	0,40	--	1,75	0,42	0,15	--	72,18	80,34
	2,86	0,81	0,28	--	1,28	0,31	0,11	--	72,09	77,62
	14,98	4,22	1,44	--	10,31	2,49	0,89	--	78,01	87,39
	--	--	--	--	--	--	--	--	75,85	83,62
	--	--	--	--	--	--	--	--	46,48	54,25
	3,05	0,86	0,30	--	1,03	0,25	0,09	--	70,00	78,01
	4,16	1,17	0,40	--	1,82	0,44	0,16	--	73,19	81,75
	20,22	5,71	1,93	--	12,42	3,00	1,06	--	78,87	88,24
	16,73	4,74	1,62	--	11,41	2,77	0,98	--	78,97	88,33
	5,40	1,84	0,54	--	1,29	0,35	0,08	--	72,03	77,81
	20,67	5,83	2,00	--	4,34	1,04	0,37	--	77,03	85,31
	8,06	2,29	0,78	--	3,39	0,81	0,29	--	76,77	85,20
	16,73	4,74	1,62	--	11,41	2,77	0,98	--	78,97	88,33
	0,04	0,01	--	--	0,03	0,01	--	--	49,57	56,01
	1,45	0,42	0,14	--	0,72	0,18	0,07	--	76,67	84,49
	--	--	--	--	--	--	--	--	75,85	83,62
	3,92	1,10	0,38	--	1,56	0,38	0,13	--	74,26	82,58
	--	--	--	--	--	--	--	--	59,37	67,14
	--	--	--	--	--	--	--	--	59,37	67,14
	5,94	2,03	0,59	--	1,46	0,39	0,10	--	72,71	78,46
	0,90	0,26	0,09	--	0,24	0,05	0,02	--	76,52	84,32
	--	--	--	--	--	--	--	--	75,02	82,79
	2,86	0,81	0,28	--	1,28	0,31	0,11	--	72,09	77,62
	15,73	4,44	1,52	--	10,80	2,61	0,94	--	78,74	88,10
	15,52	4,39	1,49	--	11,29	2,72	0,96	--	77,76	87,15
	32,46	9,15	3,13	--	22,16	5,35	1,93	--	81,86	91,23
	2,86	0,81	0,28	--	1,28	0,30	0,11	--	67,66	73,98
	21,59	6,11	2,08	--	4,59	1,13	0,40	--	77,26	85,54
	--	--	--	--	--	--	--	--	75,85	83,62
	5,94	2,03	0,59	--	1,46	0,39	0,10	--	72,71	78,46
	2,86	0,81	0,28	--	1,28	0,30	0,11	--	67,66	73,98
	--	--	--	--	--	--	--	--	75,02	82,79
	14,98	4,22	1,44	--	10,31	2,49	0,89	--	78,01	87,39
	20,68	5,83	2,00	--	4,34	1,04	0,37	--	77,81	86,63
	--	--	--	--	--	--	--	--	75,85	83,62
	19,09	5,39	1,84	--	12,53	3,02	1,08	--	78,65	86,71
	20,67	5,83	2,00	--	4,34	1,04	0,37	--	77,03	85,31
	20,22	5,71	1,93	--	12,42	3,00	1,06	--	78,87	88,24
	19,80	5,59	1,91	--	12,44	3,01	1,08	--	78,74	86,79
	--	--	--	--	--	--	--	--	70,39	75,41
	3,54	1,00	0,34	--	1,24	0,31	0,10	--	73,93	81,66
	14,63	4,13	1,42	--	10,01	2,42	0,86	--	77,21	85,32
	29,52	8,34	2,82	--	13,93	3,37	1,19	--	79,50	88,86
	0,01	--	--	--	0,02	--	--	--	48,21	54,23
	20,22	5,71	1,93	--	12,42	3,00	1,06	--	78,87	88,24
	0,55	0,15	0,06	--	0,14	0,05	0,01	--	76,33	84,11
	0,69	0,20	0,07	--	0,15	0,04	0,01	--	57,09	66,38
	30,51	8,61	2,91	--	21,62	5,21	1,84	--	80,90	90,28
	16,44	4,65	1,59	--	11,80	2,85	1,02	--	77,79	85,91
	--	--	--	--	--	--	--	--	71,54	79,31
	7,80	2,21	0,75	--	3,35	0,81	0,29	--	76,67	85,10
	18,81	5,30	1,82	--	11,81	2,86	1,03	--	78,54	86,59
	16,73	4,74	1,62	--	11,41	2,77	0,98	--	78,97	88,33
	0,72	0,21	0,07	--	0,18	0,04	0,02	--	57,95	67,09
	29,52	8,34	2,82	--	13,93	3,37	1,19	--	79,50	88,86
	4,16	1,17	0,40	--	1,82	0,44	0,16	--	73,19	81,75
	8,06	2,29	0,78	--	3,39	0,81	0,29	--	76,77	85,20
	15,73	4,44	1,52	--	10,80	2,61	0,94	--	78,74	88,10
	15,52	4,39	1,49	--	11,29	2,72	0,96	--	77,76	87,15
	5,94	2,03	0,59	--	1,46	0,39	0,10	--	72,71	78,46
	21,59	6,11	2,08	--	4,59	1,13	0,40	--	77,26	85,54
	6,73	1,90	0,65	--	3,09	0,74	0,27	--	74,92	83,57
	3,92	1,10	0,38	--	1,56	0,38	0,13	--	74,26	82,58
	30,51	8,61	2,91	--	21,62	5,21	1,84	--	80,90	90,28
	--	--	--	--	--	--	--	--	73,20	80,97

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
	87,50	94,52	99,94	95,12	87,23	76,43	68,97	76,96	84,24	91,10
	85,51	90,90	94,61	90,00	82,84	72,43	69,18	74,47	82,61	87,98
	94,40	102,85	108,02	102,37	94,54	83,68	74,36	83,69	90,61	98,70
	91,04	97,72	104,21	99,47	91,11	79,75	73,23	81,00	88,42	95,10
	61,66	68,34	74,83	70,09	61,73	50,38	43,80	51,57	58,99	65,66
	85,13	92,13	96,87	91,51	84,22	73,61	66,74	74,52	81,77	88,59
	90,03	97,91	103,76	95,21	86,21	75,50	70,12	78,29	86,90	94,86
	95,27	103,75	108,81	103,15	95,36	84,55	75,16	84,49	91,42	99,55
	95,32	103,68	109,10	103,48	95,60	84,64	75,44	84,77	91,67	99,69
	85,53	90,90	94,54	89,96	82,98	72,72	69,22	74,72	82,71	88,07
	92,44	99,48	104,68	99,85	92,09	81,46	73,71	81,79	89,03	95,92
	93,59	101,50	107,46	98,90	89,82	79,04	73,79	81,87	90,55	98,54
	95,32	103,68	109,10	103,48	95,60	84,64	75,44	84,77	91,67	99,69
	62,78	68,38	71,30	66,86	60,90	51,25	46,20	52,20	59,44	64,98
	91,87	98,60	104,95	100,20	91,89	80,61	73,97	81,77	89,17	95,87
	91,04	97,72	104,21	99,47	91,11	79,75	73,23	81,00	88,42	95,10
	91,07	99,00	105,05	96,48	87,33	76,49	71,33	79,35	88,08	96,08
	74,56	81,24	87,73	82,99	74,62	63,27	56,75	64,52	71,94	78,61
	74,56	81,24	87,73	82,99	74,62	63,27	56,75	64,52	71,94	78,61
	86,21	91,58	95,24	90,66	83,63	73,35	69,92	75,39	83,40	88,76
	91,72	98,42	104,85	100,10	91,76	80,45	73,86	81,64	89,05	95,74
	90,21	96,89	103,38	98,64	90,27	78,92	72,40	80,17	87,59	94,27
	85,51	90,90	94,61	90,00	82,84	72,43	69,18	74,47	82,61	87,98
	95,09	103,44	108,88	103,26	95,37	84,40	75,21	84,53	91,43	99,45
	94,19	102,74	107,62	101,91	94,18	83,42	73,95	83,29	90,23	98,42
	98,21	106,57	112,00	106,38	98,49	87,53	78,33	87,66	94,56	102,57
	81,05	86,54	89,73	85,25	78,96	69,14	64,18	70,01	77,62	83,03
	92,67	99,71	104,92	100,09	92,32	81,68	73,96	82,04	89,29	96,18
	91,04	97,72	104,21	99,47	91,11	79,75	73,23	81,00	88,42	95,10
	86,21	91,58	95,24	90,66	83,63	73,35	69,92	75,39	83,40	88,76
	81,05	86,54	89,73	85,25	78,96	69,14	64,18	70,01	77,62	83,03
	90,21	96,89	103,38	98,64	90,27	78,92	72,40	80,17	87,59	94,27
	94,40	102,85	108,02	102,37	94,54	83,68	74,36	83,69	90,61	98,70
	94,76	102,55	108,21	99,71	90,86	80,30	74,65	83,00	91,49	99,40
	91,04	97,72	104,21	99,47	91,11	79,75	73,23	81,00	88,42	95,10
	93,76	100,88	105,36	99,98	92,80	82,29	75,21	83,03	90,23	97,13
	92,44	99,48	104,68	99,85	92,09	81,46	73,71	81,79	89,03	95,92
	95,27	103,75	108,81	103,15	95,36	84,55	75,16	84,49	91,42	99,55
	93,85	100,97	105,46	100,09	92,90	82,38	75,31	83,13	90,34	97,23
	83,82	89,17	93,15	88,48	80,80	69,94	67,77	72,78	81,20	86,55
	88,93	95,72	101,06	95,71	88,11	77,13	71,01	78,62	85,96	92,65
	92,34	99,51	103,86	98,48	91,37	80,92	73,69	81,55	88,73	95,66
	95,93	104,50	109,26	103,56	95,86	85,20	75,64	84,96	91,93	100,15
	61,31	66,93	70,05	65,53	59,19	49,33	43,78	48,79	57,21	62,55
	95,27	103,75	108,81	103,15	95,36	84,55	75,16	84,49	91,42	99,55
	91,52	98,21	104,66	99,92	91,57	80,25	73,68	81,46	88,87	95,55
	72,97	80,68	82,40	77,08	71,65	62,54	51,61	60,89	67,51	75,17
	97,31	105,81	110,84	105,16	97,38	86,57	77,17	86,51	93,44	101,58
	92,92	100,10	104,43	99,04	91,94	81,50	74,26	82,12	89,30	96,24
	86,73	93,40	99,90	95,16	86,79	75,44	68,92	76,69	84,11	90,78
	93,49	101,40	107,36	98,80	89,71	78,93	73,69	81,77	90,45	98,44
	93,65	100,76	105,27	99,89	92,70	82,18	75,12	82,93	90,14	97,03
	95,32	103,68	109,10	103,48	95,60	84,64	75,44	84,77	91,67	99,69
	73,73	81,38	83,67	78,45	72,55	63,22	52,66	61,70	68,44	75,95
	95,93	104,50	109,26	103,56	95,86	85,20	75,64	84,96	91,93	100,15
	90,03	97,91	103,76	95,21	86,21	75,50	70,12	78,29	86,90	94,86
	93,59	101,50	107,46	98,90	89,82	79,04	73,79	81,87	90,55	98,54
	95,09	103,44	108,88	103,26	95,37	84,40	75,21	84,53	91,43	99,45
	94,19	102,74	107,62	101,91	94,18	83,42	73,95	83,29	90,23	98,42
	86,21	91,58	95,24	90,66	83,63	73,35	69,92	75,39	83,40	88,76
	92,67	99,71	104,92	100,09	92,32	81,68	73,96	82,04	89,29	96,18
	91,78	99,64	105,40	96,87	87,93	77,26	71,80	80,03	88,59	96,55
	91,07	99,00	105,05	96,48	87,33	76,49	71,33	79,35	88,08	96,08
	97,31	105,81	110,84	105,16	97,38	86,57	77,17	86,51	93,44	101,58
	88,38	95,06	101,55	96,81	88,45	77,10	70,57	78,34	85,76	92,44

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
	97,02	92,24	84,12	73,08	62,58	70,68	77,88	84,85	90,45	85,64
	91,83	87,19	79,77	69,16	62,59	68,04	76,01	81,40	85,16	80,54
	104,80	99,27	91,22	80,03	68,26	77,62	84,60	92,93	98,43	92,82
	101,59	96,85	88,48	77,13	66,45	74,22	81,64	88,32	94,81	90,07
	72,16	67,42	59,05	47,70	37,25	45,02	52,44	59,11	65,61	60,87
	93,83	88,49	80,93	70,02	60,37	68,30	75,48	82,40	87,33	81,98
	101,03	92,44	83,21	72,30	63,64	72,08	80,47	88,38	94,34	85,78
	105,55	100,01	91,99	80,84	69,05	78,40	85,40	93,76	99,15	93,53
	105,96	100,46	92,37	81,11	69,26	78,60	85,56	93,80	99,53	93,96
	91,86	87,24	79,98	69,50	62,11	67,80	75,64	80,99	84,71	80,12
	101,68	96,89	88,86	77,93	67,41	75,63	82,79	89,78	95,17	90,36
	104,76	96,16	86,89	75,94	67,25	75,55	84,05	91,99	98,05	89,47
	105,96	100,46	92,37	81,11	69,26	78,60	85,56	93,80	99,53	93,96
	68,25	63,72	57,21	47,26	37,40	42,42	50,84	56,18	60,17	55,50
	102,29	97,55	89,21	77,90	67,25	75,06	82,45	89,17	95,54	90,79
	101,59	96,85	88,48	77,13	66,45	74,22	81,64	88,32	94,81	90,07
	102,35	93,75	84,44	73,46	64,76	72,97	81,54	89,50	95,64	87,05
	85,11	80,37	72,00	60,65	49,97	57,74	65,16	71,84	78,33	73,59
	85,11	80,37	72,00	60,65	49,97	57,74	65,16	71,84	78,33	73,59
	92,56	87,94	80,65	70,15	62,79	68,45	76,32	81,67	85,40	80,81
	102,20	97,46	89,11	77,77	67,11	74,90	82,31	89,00	95,44	90,70
	100,76	96,02	87,65	76,30	65,62	73,39	80,81	87,49	93,98	89,24
	91,83	87,19	79,77	69,16	62,59	68,04	76,01	81,40	85,16	80,54
	105,73	100,23	92,14	80,88	69,03	78,38	85,34	93,57	99,31	93,73
	104,27	98,72	90,72	79,62	67,91	77,28	84,29	92,73	97,93	92,28
	108,86	103,35	95,27	84,01	72,16	81,50	88,46	96,70	102,43	96,86
	86,59	82,02	75,14	64,95	57,99	64,16	71,40	76,86	80,18	75,67
	101,93	97,14	89,11	78,18	67,64	75,86	83,03	90,02	95,41	90,60
	101,59	96,85	88,48	77,13	66,45	74,22	81,64	88,32	94,81	90,07
	92,56	87,94	80,65	70,15	62,79	68,45	76,32	81,67	85,40	80,81
	86,59	82,02	75,14	64,95	57,99	64,16	71,40	76,86	80,18	75,67
	100,76	96,02	87,65	76,30	65,62	73,39	80,81	87,49	93,98	89,24
	104,80	99,27	91,22	80,03	68,26	77,62	84,60	92,93	98,43	92,82
	105,45	96,89	87,75	76,93	68,25	76,91	85,16	92,99	98,79	90,27
	101,59	96,85	88,48	77,13	66,45	74,22	81,64	88,32	94,81	90,07
	102,22	96,86	89,37	78,52	68,95	76,93	84,04	91,08	95,78	90,41
	101,68	96,89	88,86	77,93	67,41	75,63	82,79	89,78	95,17	90,36
	105,55	100,01	91,99	80,84	69,05	78,40	85,40	93,76	99,15	93,53
	102,33	96,97	89,48	78,63	69,06	77,03	84,15	91,18	95,89	90,52
	90,53	85,86	78,18	67,32	60,99	66,01	74,42	79,77	83,75	79,08
	98,25	92,91	85,18	74,03	64,42	72,11	79,41	86,15	91,60	86,25
	100,66	95,30	87,86	77,06	67,50	75,52	82,60	89,68	94,27	88,89
	105,89	100,33	92,37	81,33	69,65	78,99	86,03	94,49	99,57	93,92
	66,54	61,87	54,19	43,33	36,80	41,82	50,23	55,58	59,56	54,89
	105,55	100,01	91,99	80,84	69,05	78,40	85,40	93,76	99,15	93,53
	102,02	97,28	88,93	77,59	66,92	74,71	82,12	88,80	95,26	90,52
	77,09	71,81	66,23	57,07	46,33	55,70	62,32	69,95	71,77	66,50
	107,56	102,02	94,00	82,84	71,07	80,43	87,43	95,81	101,17	95,54
	101,22	95,86	88,42	77,63	68,08	76,10	83,18	90,27	94,84	89,46
	97,28	92,54	84,17	72,82	62,14	69,91	77,33	84,00	90,50	85,76
	104,66	96,06	86,79	75,83	67,14	75,44	83,94	91,88	97,94	89,37
	102,13	96,78	89,28	78,43	68,86	76,83	83,95	90,97	95,70	90,33
	105,96	100,46	92,37	81,11	69,26	78,60	85,56	93,80	99,53	93,96
	78,86	73,77	67,42	57,88	47,95	57,03	63,68	71,33	73,77	68,56
	105,89	100,33	92,37	81,33	69,65	78,99	86,03	94,49	99,57	93,92
	101,03	92,44	83,21	72,30	63,64	72,08	80,47	88,38	94,34	85,78
	104,76	96,16	86,89	75,94	67,25	75,55	84,05	91,99	98,05	89,47
	105,73	100,23	92,14	80,88	69,03	78,38	85,34	93,57	99,31	93,73
	104,27	98,72	90,72	79,62	67,91	77,28	84,29	92,73	97,93	92,28
	92,56	87,94	80,65	70,15	62,79	68,45	76,32	81,67	85,40	80,81
	101,93	97,14	89,11	78,18	67,64	75,86	83,03	90,02	95,41	90,60
	102,67	94,08	84,88	74,00	65,35	73,85	82,18	90,08	95,98	87,42
	102,35	93,75	84,44	73,46	64,76	72,97	81,54	89,50	95,64	87,05
	107,56	102,02	94,00	82,84	71,07	80,43	87,43	95,81	101,17	95,54
	98,93	94,19	85,82	74,47	63,80	71,56	78,98	85,66	92,15	87,41

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
	77,67	66,79	--	--	--	--	--	--	--
	73,29	62,81	--	--	--	--	--	--	--
	84,92	73,94	--	--	--	--	--	--	--
	81,70	70,35	--	--	--	--	--	--	--
	52,50	41,15	--	--	--	--	--	--	--
	74,59	63,87	--	--	--	--	--	--	--
	76,69	65,92	--	--	--	--	--	--	--
	85,66	74,73	--	--	--	--	--	--	--
	85,99	74,93	--	--	--	--	--	--	--
	73,01	62,66	--	--	--	--	--	--	--
	82,50	71,77	--	--	--	--	--	--	--
	80,32	69,47	--	--	--	--	--	--	--
	85,99	74,93	--	--	--	--	--	--	--
	47,82	36,95	--	--	--	--	--	--	--
	82,47	71,19	--	--	--	--	--	--	--
	81,70	70,35	--	--	--	--	--	--	--
	77,84	66,95	--	--	--	--	--	--	--
	65,22	53,87	--	--	--	--	--	--	--
	65,22	53,87	--	--	--	--	--	--	--
	73,67	63,29	--	--	--	--	--	--	--
	82,35	71,03	--	--	--	--	--	--	--
	80,87	69,52	--	--	--	--	--	--	--
	73,29	62,81	--	--	--	--	--	--	--
	85,77	74,71	--	--	--	--	--	--	--
	84,45	73,58	--	--	--	--	--	--	--
	88,89	77,83	--	--	--	--	--	--	--
	69,18	59,25	--	--	--	--	--	--	--
	82,74	72,00	--	--	--	--	--	--	--
	81,70	70,35	--	--	--	--	--	--	--
	73,67	63,29	--	--	--	--	--	--	--
	69,18	59,25	--	--	--	--	--	--	--
	80,87	69,52	--	--	--	--	--	--	--
	84,92	73,94	--	--	--	--	--	--	--
	81,31	70,66	--	--	--	--	--	--	--
	81,70	70,35	--	--	--	--	--	--	--
	83,12	72,49	--	--	--	--	--	--	--
	82,50	71,77	--	--	--	--	--	--	--
	85,66	74,73	--	--	--	--	--	--	--
	83,23	72,59	--	--	--	--	--	--	--
	71,40	60,54	--	--	--	--	--	--	--
	78,60	67,56	--	--	--	--	--	--	--
	81,66	71,09	--	--	--	--	--	--	--
	86,13	75,35	--	--	--	--	--	--	--
	47,21	36,35	--	--	--	--	--	--	--
	85,66	74,73	--	--	--	--	--	--	--
	82,17	70,84	--	--	--	--	--	--	--
	61,01	51,91	--	--	--	--	--	--	--
	87,67	76,75	--	--	--	--	--	--	--
	82,24	71,67	--	--	--	--	--	--	--
	77,39	66,04	--	--	--	--	--	--	--
	80,21	69,37	--	--	--	--	--	--	--
	83,03	72,39	--	--	--	--	--	--	--
	85,99	74,93	--	--	--	--	--	--	--
	62,54	53,13	--	--	--	--	--	--	--
	86,13	75,35	--	--	--	--	--	--	--
	76,69	65,92	--	--	--	--	--	--	--
	80,32	69,47	--	--	--	--	--	--	--
	85,77	74,71	--	--	--	--	--	--	--
	84,45	73,58	--	--	--	--	--	--	--
	73,67	63,29	--	--	--	--	--	--	--
	82,74	72,00	--	--	--	--	--	--	--
	78,38	67,64	--	--	--	--	--	--	--
	77,84	66,95	--	--	--	--	--	--	--
	87,67	76,75	--	--	--	--	--	--	--
	79,05	67,70	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 8k
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Boshoverbeek	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
	70	70	70	70	70	70	70	70	6664,45	6,66	3,52
	50	50	50	50	50	50	50	50	5041,28	6,64	3,57
	50	50	50	50	50	50	50	50	6507,19	6,65	3,53
	70	70	70	70	70	70	70	70	5043,22	6,66	3,50
	70	70	70	70	70	70	70	70	6332,46	6,66	3,52
	70	70	70	70	70	70	70	70	6332,46	6,66	3,52
	70	70	70	70	70	70	70	70	5043,22	6,66	3,50
	50	50	50	50	50	50	50	50	8220,78	6,65	3,53
	50	50	50	50	50	50	50	50	3517,99	6,62	3,62
	30	30	30	30	30	30	30	30	11,80	6,69	3,63
	50	50	50	50	50	50	50	50	3387,33	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	3429,58	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	1619,58	6,64	3,57
	50	50	50	50	50	50	50	50	1619,58	6,64	3,57

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
	0,76	--	--	--	--	--	93,66	96,81	94,87	--	3,77	2,02	3,19
	0,76	--	--	--	--	--	96,67	98,32	97,29	--	2,33	1,23	1,96
	0,76	--	--	--	--	--	93,95	96,86	94,98	--	4,99	2,66	4,21
	0,76	--	--	--	--	--	92,47	96,19	93,90	--	4,46	2,39	3,77
	0,76	--	--	--	--	--	93,71	96,84	94,89	--	3,73	1,99	3,16
	0,76	--	--	--	--	--	93,71	96,84	94,89	--	3,73	1,99	3,16
	0,76	--	--	--	--	--	92,47	96,19	93,90	--	4,46	2,39	3,77
	0,76	--	--	--	--	--	94,50	97,23	95,54	--	3,39	1,80	2,86
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,65	--	--	--	--	--	91,57	95,56	100,00	--	4,82	2,22	--
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	96,87	98,40	97,37	--	2,44	1,28	2,09
	0,76	--	--	--	--	--	96,87	98,40	97,37	--	2,44	1,28	2,09

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
	--	2,57	1,18	1,94	--	--	--	--	--	415,71	227,11	48,05	--
	--	1,00	0,45	0,75	--	--	--	--	--	323,59	176,95	37,28	--
	--	1,06	0,49	0,81	--	--	--	--	--	406,55	222,49	46,97	--
	--	3,07	1,41	2,32	--	--	--	--	--	310,59	169,79	35,99	--
	--	2,56	1,17	1,95	--	--	--	--	--	395,21	215,86	45,67	--
	--	2,56	1,17	1,95	--	--	--	--	--	395,21	215,86	45,67	--
	--	3,07	1,41	2,32	--	--	--	--	--	310,59	169,79	35,99	--
	--	2,11	0,96	1,61	--	--	--	--	--	516,61	282,16	59,69	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	232,89	127,35	26,74	--
	--	3,61	2,22	--	--	--	--	--	--	0,72	0,41	0,08	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	224,24	122,62	25,74	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	227,04	124,15	26,06	--
	--	0,69	0,31	0,54	--	--	--	--	--	104,17	56,89	11,99	--
	--	0,69	0,31	0,54	--	--	--	--	--	104,17	56,89	11,99	--

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
	16,73	4,74	1,62	--	11,41	2,77	0,98	--	78,97	88,33
	7,80	2,21	0,75	--	3,35	0,81	0,29	--	76,67	85,10
	21,59	6,11	2,08	--	4,59	1,13	0,40	--	77,26	85,54
	14,98	4,22	1,44	--	10,31	2,49	0,89	--	78,01	87,39
	15,73	4,44	1,52	--	10,80	2,61	0,94	--	78,74	88,10
	15,73	4,44	1,52	--	10,80	2,61	0,94	--	78,74	88,10
	14,98	4,22	1,44	--	10,31	2,49	0,89	--	78,01	87,39
	18,53	5,22	1,79	--	11,53	2,79	1,01	--	78,83	86,84
	--	--	--	--	--	--	--	--	73,38	81,15
	0,04	0,01	--	--	0,03	0,01	--	--	49,57	56,01
	--	--	--	--	--	--	--	--	73,21	80,98
	--	--	--	--	--	--	--	--	73,27	81,04
	2,62	0,74	0,26	--	0,74	0,18	0,07	--	70,72	78,80
	2,62	0,74	0,26	--	0,74	0,18	0,07	--	70,72	78,80

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
	95,32	103,68	109,10	103,48	95,60	84,64	75,44	84,77	91,67	99,69
	93,49	101,40	107,36	98,80	89,71	78,93	73,69	81,77	90,45	98,44
	92,67	99,71	104,92	100,09	92,32	81,68	73,96	82,04	89,29	96,18
	94,40	102,85	108,02	102,37	94,54	83,68	74,36	83,69	90,61	98,70
	95,09	103,44	108,88	103,26	95,37	84,40	75,21	84,53	91,43	99,45
	95,09	103,44	108,88	103,26	95,37	84,40	75,21	84,53	91,43	99,45
	94,40	102,85	108,02	102,37	94,54	83,68	74,36	83,69	90,61	98,70
	93,92	100,99	105,61	100,24	92,99	82,40	75,48	83,26	90,49	97,35
	88,57	95,24	101,74	97,00	88,63	77,28	70,76	78,53	85,95	92,62
	62,78	68,38	71,30	66,86	60,90	51,25	46,20	52,20	59,44	64,98
	88,40	95,08	101,57	96,83	88,47	77,11	70,59	78,36	85,78	92,46
	88,46	95,13	101,62	96,89	88,52	77,17	70,65	78,42	85,83	92,51
	86,03	92,95	98,66	93,86	85,84	74,92	67,68	75,62	82,94	89,75
	86,03	92,95	98,66	93,86	85,84	74,92	67,68	75,62	82,94	89,75

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
	105,96	100,46	92,37	81,11	69,26	78,60	85,56	93,80	99,53	93,96
	104,66	96,06	86,79	75,83	67,14	75,44	83,94	91,88	97,94	89,37
	101,93	97,14	89,11	78,18	67,64	75,86	83,03	90,02	95,41	90,60
	104,80	99,27	91,22	80,03	68,26	77,62	84,60	92,93	98,43	92,82
	105,73	100,23	92,14	80,88	69,03	78,38	85,34	93,57	99,31	93,73
	105,73	100,23	92,14	80,88	69,03	78,38	85,34	93,57	99,31	93,73
	104,80	99,27	91,22	80,03	68,26	77,62	84,60	92,93	98,43	92,82
	102,53	97,17	89,64	78,74	69,17	77,11	84,25	91,24	96,06	90,70
	99,11	94,38	86,01	74,66	63,98	71,75	79,17	85,84	92,33	87,60
	68,25	63,72	57,21	47,26	37,40	42,42	50,84	56,18	60,17	55,50
	98,95	94,21	85,84	74,49	63,81	71,58	79,00	85,68	92,17	87,43
	99,00	94,26	85,90	74,55	63,87	71,64	79,06	85,73	92,22	87,49
	95,82	91,06	82,87	71,75	61,19	69,23	76,49	83,37	89,20	84,41
	95,82	91,06	82,87	71,75	61,19	69,23	76,49	83,37	89,20	84,41

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
	85,99	74,93	--	--	--	--	--	--	--
	80,21	69,37	--	--	--	--	--	--	--
	82,74	72,00	--	--	--	--	--	--	--
	84,92	73,94	--	--	--	--	--	--	--
	85,77	74,71	--	--	--	--	--	--	--
	85,77	74,71	--	--	--	--	--	--	--
	84,92	73,94	--	--	--	--	--	--	--
	83,34	72,65	--	--	--	--	--	--	--
	79,23	67,88	--	--	--	--	--	--	--
	47,82	36,95	--	--	--	--	--	--	--
	79,06	67,71	--	--	--	--	--	--	--
	79,12	67,77	--	--	--	--	--	--	--
	76,34	65,36	--	--	--	--	--	--	--
	76,34	65,36	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2035 reverentie Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 8k
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl
	Diesterbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Boshoverbeek	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Louis Regoutstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Boshoverbeek	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
	50	50	50	50	50	50	50	50	2235,94	6,64	3,55
	30	30	30	50	30	30	30	50	3384,36	6,63	3,59
	70	70	70	70	70	70	70	70	5572,35	6,66	3,51
	50	50	50	50	50	50	50	50	6772,72	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	40,23	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	1393,74	6,65	3,55
	50	50	50	50	50	50	50	50	2793,58	6,64	3,57
	70	70	70	70	70	70	70	70	6745,51	6,66	3,50
	70	70	70	70	70	70	70	70	7344,97	6,65	3,53
	30	30	30	30	30	30	30	30	3197,34	6,63	3,69
	50	50	50	50	50	50	50	50	6963,74	6,65	3,54
	50	50	50	50	50	50	50	50	6524,01	6,64	3,58
	70	70	70	70	70	70	70	70	7344,97	6,65	3,53
	30	30	30	30	30	30	30	30	57,43	6,66	3,66
	50	50	50	50	50	50	50	50	10038,15	6,62	3,61
	50	50	50	50	50	50	50	50	8942,26	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	3730,43	6,63	3,58
	50	50	50	50	50	50	50	50	176,33	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	176,33	6,62	3,62
	30	30	30	30	30	30	30	30	3745,05	6,63	3,69
	50	50	50	50	50	50	50	50	9910,01	6,62	3,61
	50	50	50	50	50	50	50	50	5417,53	6,62	3,62
	30	30	30	50	30	30	30	50	3384,36	6,63	3,59
	70	70	70	70	70	70	70	70	6981,21	6,65	3,53
	70	70	70	70	70	70	70	70	4946,48	6,67	3,49
	70	70	70	70	70	70	70	70	14326,26	6,65	3,53
	30	30	30	50	30	30	30	50	1198,31	6,65	3,54
	50	50	50	50	50	50	50	50	7319,47	6,65	3,54
	50	50	50	50	50	50	50	50	8942,26	6,62	3,62
	30	30	30	30	30	30	30	30	3745,05	6,63	3,69
	30	30	30	50	30	30	30	50	1198,31	6,65	3,54
	50	50	50	50	50	50	50	50	5417,53	6,62	3,62
	70	70	70	70	70	70	70	70	5572,35	6,66	3,51
	50	50	50	50	50	50	50	50	6967,20	6,65	3,54
	50	50	50	50	50	50	50	50	6772,72	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	8685,93	6,65	3,53
	50	50	50	50	50	50	50	50	6963,74	6,65	3,54
	70	70	70	70	70	70	70	70	6745,51	6,66	3,50
	50	50	50	50	50	50	50	50	8739,02	6,65	3,53
	30	30	30	50	30	30	30	50	2699,42	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	3739,56	6,63	3,59
	50	50	50	50	50	50	50	50	5581,49	6,66	3,51
	70	70	70	70	70	70	70	70	6978,66	6,67	3,47
	30	30	30	30	30	30	30	30	12,98	6,67	3,67
	70	70	70	70	70	70	70	70	6745,51	6,66	3,50
	50	50	50	50	50	50	50	50	9632,52	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	15,60	7,07	2,44
	70	70	70	70	70	70	70	70	10518,61	6,66	3,50
	50	50	50	50	50	50	50	50	6862,39	6,66	3,52
	50	50	50	50	50	50	50	50	2699,42	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	6401,23	6,64	3,58
	50	50	50	50	50	50	50	50	8374,99	6,65	3,53
	70	70	70	70	70	70	70	70	7344,97	6,65	3,53
	50	50	50	50	50	50	50	50	55,45	6,78	3,19
	70	70	70	70	70	70	70	70	6978,66	6,67	3,47
	50	50	50	50	50	50	50	50	2793,58	6,64	3,57
	50	50	50	50	50	50	50	50	6524,01	6,64	3,58
	70	70	70	70	70	70	70	70	6981,21	6,65	3,53
	70	70	70	70	70	70	70	70	4946,48	6,67	3,49
	30	30	30	30	30	30	30	30	3745,05	6,63	3,69
	50	50	50	50	50	50	50	50	7319,47	6,65	3,54
	50	50	50	50	50	50	50	50	3322,75	6,65	3,55
	50	50	50	50	50	50	50	50	3730,43	6,63	3,58
	70	70	70	70	70	70	70	70	10518,61	6,66	3,50
	50	50	50	50	50	50	50	50	3814,62	6,62	3,62

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
	0,76	--	--	--	--	--	95,91	97,94	96,63	--	2,83	1,50	2,41
	0,76	--	--	--	--	--	98,16	99,08	98,48	--	1,28	0,67	1,07
	0,76	--	--	--	--	--	93,16	96,56	94,46	--	4,03	2,16	3,41
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	95,57	97,75	96,40	--	3,31	1,75	2,79
	0,76	--	--	--	--	--	96,79	98,40	97,40	--	2,23	1,16	1,88
	0,76	--	--	--	--	--	92,80	96,35	94,14	--	4,45	2,39	3,77
	0,76	--	--	--	--	--	94,29	97,14	95,38	--	3,40	1,81	2,88
	0,70	--	--	--	--	--	96,90	98,17	97,25	--	2,50	1,53	2,37
	0,76	--	--	--	--	--	94,60	97,21	95,53	--	4,46	2,37	3,77
	0,76	--	--	--	--	--	97,32	98,66	97,81	--	1,87	0,98	1,57
	0,76	--	--	--	--	--	94,29	97,14	95,38	--	3,40	1,81	2,88
	0,68	--	--	--	--	--	94,53	96,83	97,56	--	3,48	2,26	2,44
	0,76	--	--	--	--	--	99,69	99,85	99,75	--	0,20	0,10	0,17
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	97,72	98,86	98,15	--	1,60	0,83	1,34
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,70	--	--	--	--	--	97,03	98,26	97,40	--	2,38	1,46	2,24
	0,76	--	--	--	--	--	99,84	99,92	99,87	--	0,12	0,06	0,10
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	98,16	99,08	98,48	--	1,28	0,67	1,07
	0,76	--	--	--	--	--	94,33	97,16	95,41	--	3,36	1,79	2,85
	0,75	--	--	--	--	--	91,94	95,92	93,45	--	4,67	2,52	3,98
	0,76	--	--	--	--	--	94,31	97,15	95,38	--	3,38	1,80	2,86
	0,76	--	--	--	--	--	94,81	97,37	95,71	--	3,59	1,91	3,04
	0,76	--	--	--	--	--	94,63	97,22	95,54	--	4,43	2,35	3,74
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,70	--	--	--	--	--	97,03	98,26	97,40	--	2,38	1,46	2,24
	0,76	--	--	--	--	--	94,81	97,37	95,71	--	3,59	1,91	3,04
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	93,16	96,56	94,46	--	4,03	2,16	3,41
	0,76	--	--	--	--	--	94,60	97,21	95,53	--	4,46	2,37	3,77
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	94,57	97,28	95,62	--	3,28	1,74	2,76
	0,76	--	--	--	--	--	94,60	97,21	95,53	--	4,46	2,37	3,77
	0,76	--	--	--	--	--	92,80	96,35	94,14	--	4,45	2,39	3,77
	0,76	--	--	--	--	--	94,49	97,23	95,53	--	3,38	1,80	2,86
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	98,07	99,03	98,43	--	1,43	0,74	1,20
	0,76	--	--	--	--	--	93,40	96,68	94,66	--	3,91	2,10	3,31
	0,75	--	--	--	--	--	90,79	95,24	92,43	--	6,26	3,39	5,33
	0,66	--	--	--	--	--	96,70	100,00	100,00	--	1,10	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	92,80	96,35	94,14	--	4,45	2,39	3,77
	0,76	--	--	--	--	--	99,91	99,96	99,92	--	0,07	0,04	0,06
	0,67	--	--	--	--	--	23,28	37,50	27,27	--	62,93	52,50	63,64
	0,76	--	--	--	--	--	92,59	96,26	93,99	--	4,33	2,33	3,68
	0,76	--	--	--	--	--	93,87	96,92	95,03	--	3,57	1,91	3,02
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	97,34	98,67	97,85	--	1,84	0,96	1,55
	0,76	--	--	--	--	--	94,53	97,26	95,56	--	3,35	1,78	2,84
	0,76	--	--	--	--	--	94,29	97,14	95,38	--	3,40	1,81	2,88
	0,74	--	--	--	--	--	72,41	83,87	76,74	--	21,77	12,90	18,60
	0,75	--	--	--	--	--	90,79	95,24	92,43	--	6,26	3,39	5,33
	0,76	--	--	--	--	--	96,79	98,40	97,40	--	2,23	1,16	1,88
	0,76	--	--	--	--	--	97,32	98,66	97,81	--	1,87	0,98	1,57
	0,76	--	--	--	--	--	94,33	97,16	95,41	--	3,36	1,79	2,85
	0,75	--	--	--	--	--	91,94	95,92	93,45	--	4,67	2,52	3,98
	0,70	--	--	--	--	--	97,03	98,26	97,40	--	2,38	1,46	2,24
	0,76	--	--	--	--	--	94,63	97,22	95,54	--	4,43	2,35	3,74
	0,76	--	--	--	--	--	95,48	97,72	96,34	--	3,07	1,62	2,57
	0,76	--	--	--	--	--	97,72	98,86	98,15	--	1,60	0,83	1,34
	0,76	--	--	--	--	--	92,59	96,26	93,99	--	4,33	2,33	3,68
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
	--	1,26	0,56	0,95	--	--	--	--	--	142,39	77,74	16,42	--
	--	0,57	0,25	0,44	--	--	--	--	--	220,25	120,38	25,33	--
	--	2,80	1,28	2,12	--	--	--	--	--	345,73	188,86	40,00	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	448,35	245,17	51,47	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,66	1,46	0,31	--
	--	1,12	0,50	0,81	--	--	--	--	--	88,58	48,36	10,21	--
	--	0,98	0,44	0,72	--	--	--	--	--	179,54	98,14	20,68	--
	--	2,75	1,26	2,09	--	--	--	--	--	416,90	227,48	48,26	--
	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	460,55	251,86	53,24	--
	--	0,61	0,30	0,38	--	--	--	--	--	205,41	115,82	21,77	--
	--	0,94	0,43	0,70	--	--	--	--	--	438,08	239,64	50,56	--
	--	0,81	0,36	0,61	--	--	--	--	--	421,58	230,43	48,50	--
	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	460,55	251,86	53,24	--
	--	1,99	0,90	--	--	--	--	--	--	3,62	2,04	0,38	--
	--	0,10	0,05	0,07	--	--	--	--	--	662,47	361,83	76,10	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	591,98	323,71	67,96	--
	--	0,68	0,31	0,50	--	--	--	--	--	241,69	132,03	27,83	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,67	6,38	1,34	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,67	6,38	1,34	--
	--	0,59	0,28	0,36	--	--	--	--	--	240,92	135,79	25,53	--
	--	0,03	0,01	0,03	--	--	--	--	--	654,99	357,47	75,22	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	358,64	196,11	41,17	--
	--	0,57	0,25	0,44	--	--	--	--	--	220,25	120,38	25,33	--
	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	437,93	239,44	50,62	--
	--	3,39	1,56	2,57	--	--	--	--	--	303,34	165,59	34,67	--
	--	2,31	1,05	1,76	--	--	--	--	--	898,49	491,30	103,85	--
	--	1,60	0,72	1,26	--	--	--	--	--	75,55	41,30	8,72	--
	--	0,94	0,43	0,72	--	--	--	--	--	460,61	251,91	53,15	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	591,98	323,71	67,96	--
	--	0,59	0,28	0,36	--	--	--	--	--	240,92	135,79	25,53	--
	--	1,60	0,72	1,26	--	--	--	--	--	75,55	41,30	8,72	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	358,64	196,11	41,17	--
	--	2,80	1,28	2,12	--	--	--	--	--	345,73	188,86	40,00	--
	--	0,94	0,42	0,70	--	--	--	--	--	438,30	239,76	50,58	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	448,35	245,17	51,47	--
	--	2,15	0,98	1,62	--	--	--	--	--	546,25	298,27	63,12	--
	--	0,94	0,43	0,70	--	--	--	--	--	438,08	239,64	50,56	--
	--	2,75	1,26	2,09	--	--	--	--	--	416,90	227,48	48,26	--
	--	2,12	0,97	1,61	--	--	--	--	--	549,12	299,94	63,45	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	178,70	97,72	20,52	--
	--	0,50	0,23	0,37	--	--	--	--	--	243,15	132,95	27,97	--
	--	2,68	1,23	2,03	--	--	--	--	--	347,19	189,41	40,15	--
	--	2,95	1,37	2,24	--	--	--	--	--	422,61	230,63	48,38	--
	--	2,20	--	--	--	--	--	--	--	0,84	0,48	0,09	--
	--	2,75	1,26	2,09	--	--	--	--	--	416,90	227,48	48,26	--
	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--	--	637,10	348,56	73,15	--
	--	13,79	10,00	9,09	--	--	--	--	--	0,26	0,14	0,03	--
	--	3,08	1,42	2,34	--	--	--	--	--	648,63	354,38	75,14	--
	--	2,56	1,17	1,94	--	--	--	--	--	429,02	234,12	49,56	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	178,70	97,72	20,52	--
	--	0,81	0,37	0,61	--	--	--	--	--	413,74	226,12	47,60	--
	--	2,11	0,96	1,61	--	--	--	--	--	526,47	287,54	60,82	--
	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	460,55	251,86	53,24	--
	--	5,82	3,23	4,65	--	--	--	--	--	2,72	1,48	0,31	--
	--	2,95	1,37	2,24	--	--	--	--	--	422,61	230,63	48,38	--
	--	0,98	0,44	0,72	--	--	--	--	--	179,54	98,14	20,68	--
	--	0,81	0,36	0,61	--	--	--	--	--	421,58	230,43	48,50	--
	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	437,93	239,44	50,62	--
	--	3,39	1,56	2,57	--	--	--	--	--	303,34	165,59	34,67	--
	--	0,59	0,28	0,36	--	--	--	--	--	240,92	135,79	25,53	--
	--	0,94	0,43	0,72	--	--	--	--	--	460,61	251,91	53,15	--
	--	1,45	0,66	1,10	--	--	--	--	--	210,98	115,27	24,33	--
	--	0,68	0,31	0,50	--	--	--	--	--	241,69	132,03	27,83	--
	--	3,08	1,42	2,34	--	--	--	--	--	648,63	354,38	75,14	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	252,53	138,09	28,99	--

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
	4,20	1,19	0,41	--	1,87	0,44	0,16	--	72,41	80,56
	2,87	0,81	0,28	--	1,28	0,30	0,11	--	72,48	77,98
	14,96	4,22	1,44	--	10,39	2,50	0,90	--	78,30	87,67
	--	--	--	--	--	--	--	--	76,22	83,99
	--	--	--	--	--	--	--	--	53,96	61,73
	3,07	0,87	0,30	--	1,04	0,25	0,09	--	70,76	78,69
	4,14	1,16	0,40	--	1,82	0,44	0,15	--	74,09	82,49
	19,99	5,64	1,93	--	12,35	2,97	1,07	--	79,19	88,56
	16,61	4,69	1,61	--	11,28	2,72	0,98	--	79,25	88,60
	5,30	1,81	0,53	--	1,29	0,35	0,09	--	72,32	78,05
	20,65	5,84	2,00	--	4,35	1,06	0,37	--	77,44	85,68
	8,10	2,29	0,78	--	3,51	0,84	0,30	--	77,68	85,99
	16,61	4,69	1,61	--	11,28	2,72	0,98	--	79,25	88,60
	0,13	0,05	0,01	--	0,08	0,02	--	--	55,66	61,78
	1,33	0,36	0,13	--	0,66	0,18	0,05	--	78,02	85,82
	--	--	--	--	--	--	--	--	77,43	85,20
	3,96	1,11	0,38	--	1,68	0,41	0,14	--	75,18	83,40
	--	--	--	--	--	--	--	--	60,38	68,15
	--	--	--	--	--	--	--	--	60,38	68,15
	5,91	2,02	0,59	--	1,46	0,39	0,09	--	72,99	78,69
	0,79	0,21	0,08	--	0,20	0,04	0,02	--	77,91	85,70
	--	--	--	--	--	--	--	--	75,25	83,02
	2,87	0,81	0,28	--	1,28	0,30	0,11	--	72,48	77,98
	15,60	4,41	1,51	--	10,72	2,59	0,93	--	79,02	88,37
	15,41	4,35	1,48	--	11,18	2,69	0,95	--	78,05	87,43
	32,20	9,10	3,11	--	22,01	5,31	1,92	--	82,14	91,50
	2,86	0,81	0,28	--	1,28	0,31	0,11	--	68,66	74,74
	21,56	6,09	2,08	--	4,58	1,11	0,40	--	77,65	85,89
	--	--	--	--	--	--	--	--	77,43	85,20
	5,91	2,02	0,59	--	1,46	0,39	0,09	--	72,99	78,69
	2,86	0,81	0,28	--	1,28	0,31	0,11	--	68,66	74,74
	--	--	--	--	--	--	--	--	75,25	83,02
	14,96	4,22	1,44	--	10,39	2,50	0,90	--	78,30	87,67
	20,66	5,85	2,00	--	4,36	1,04	0,37	--	78,26	86,98
	--	--	--	--	--	--	--	--	76,22	83,99
	18,95	5,34	1,82	--	12,42	3,00	1,07	--	79,07	87,07
	20,65	5,84	2,00	--	4,35	1,06	0,37	--	77,44	85,68
	19,99	5,64	1,93	--	12,35	2,97	1,07	--	79,19	88,56
	19,64	5,55	1,90	--	12,32	2,99	1,07	--	79,09	87,10
	--	--	--	--	--	--	--	--	71,08	76,09
	3,55	0,99	0,34	--	1,24	0,31	0,11	--	74,56	82,26
	14,53	4,11	1,40	--	9,96	2,41	0,86	--	77,39	85,47
	29,14	8,21	2,79	--	13,73	3,32	1,17	--	79,71	89,06
	0,01	--	--	--	0,02	--	--	--	49,20	55,04
	19,99	5,64	1,93	--	12,35	2,97	1,07	--	79,19	88,56
	0,45	0,14	0,04	--	0,06	0,03	0,01	--	77,77	85,55
	0,69	0,20	0,07	--	0,15	0,04	0,01	--	57,15	66,43
	30,33	8,58	2,94	--	21,58	5,23	1,87	--	81,19	90,56
	16,32	4,61	1,58	--	11,70	2,83	1,01	--	78,22	86,27
	--	--	--	--	--	--	--	--	72,23	80,00
	7,82	2,20	0,75	--	3,44	0,85	0,30	--	77,60	85,90
	18,66	5,26	1,81	--	11,75	2,84	1,02	--	78,90	86,91
	16,61	4,69	1,61	--	11,28	2,72	0,98	--	79,25	88,60
	0,82	0,23	0,08	--	0,22	0,06	0,02	--	59,47	68,38
	29,14	8,21	2,79	--	13,73	3,32	1,17	--	79,71	89,06
	4,14	1,16	0,40	--	1,82	0,44	0,15	--	74,09	82,49
	8,10	2,29	0,78	--	3,51	0,84	0,30	--	77,68	85,99
	15,60	4,41	1,51	--	10,72	2,59	0,93	--	79,02	88,37
	15,41	4,35	1,48	--	11,18	2,69	0,95	--	78,05	87,43
	5,91	2,02	0,59	--	1,46	0,39	0,09	--	72,99	78,69
	21,56	6,09	2,08	--	4,58	1,11	0,40	--	77,65	85,89
	6,78	1,91	0,65	--	3,20	0,78	0,28	--	75,07	83,71
	3,96	1,11	0,38	--	1,68	0,41	0,14	--	75,18	83,40
	30,33	8,58	2,94	--	21,58	5,23	1,87	--	81,19	90,56
	--	--	--	--	--	--	--	--	73,73	81,50

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
	87,72	94,74	100,18	95,36	87,46	76,66	69,21	77,19	84,47	91,33
	85,90	91,30	95,03	90,42	83,21	72,77	69,59	74,86	83,03	88,39
	94,67	103,06	108,38	102,75	94,89	83,97	74,71	84,04	90,95	99,00
	91,41	98,09	104,58	99,84	91,47	80,12	73,60	81,37	88,79	95,47
	69,15	75,82	82,32	77,58	69,21	57,86	51,34	59,11	66,53	73,20
	85,86	92,79	97,71	92,36	84,97	74,25	67,61	75,34	82,62	89,39
	90,90	98,82	104,80	96,23	87,14	76,35	71,11	79,18	87,87	95,86
	95,57	103,98	109,24	103,60	95,75	84,87	75,57	84,90	91,82	99,88
	95,58	103,88	109,45	103,85	95,92	84,91	75,79	85,11	92,00	99,97
	85,81	91,19	94,85	90,27	83,23	72,93	69,54	75,01	83,03	88,38
	92,83	99,85	105,16	100,34	92,52	81,82	74,20	82,25	89,51	96,38
	94,48	102,42	108,48	99,90	90,75	79,90	74,76	82,77	91,51	99,51
	95,58	103,88	109,45	103,85	95,92	84,91	75,79	85,11	92,00	99,97
	68,99	74,49	77,77	73,25	66,79	56,87	52,44	58,19	65,86	71,28
	93,21	99,92	106,32	101,57	93,25	81,95	75,34	83,13	90,53	97,23
	92,62	99,29	105,79	101,05	92,68	81,33	74,81	82,58	90,00	96,67
	91,96	99,92	106,04	97,46	88,26	77,37	72,30	80,26	89,04	97,05
	75,57	82,24	88,74	84,00	75,63	64,28	57,76	65,53	72,95	79,62
	75,57	82,24	88,74	84,00	75,63	64,28	57,76	65,53	72,95	79,62
	86,48	91,85	95,53	90,94	83,88	73,57	70,22	75,66	83,70	89,05
	93,11	99,80	106,25	101,50	93,16	81,83	75,26	83,04	90,45	97,13
	90,44	97,12	103,61	98,87	90,50	79,15	72,63	80,40	87,82	94,50
	85,90	91,30	95,03	90,42	83,21	72,77	69,59	74,86	83,03	88,39
	95,35	103,64	109,22	103,63	95,70	84,68	75,56	84,88	91,77	99,74
	94,46	102,94	108,01	102,33	94,54	83,72	74,33	83,67	90,60	98,73
	98,47	106,77	112,35	106,75	98,82	87,81	78,69	88,01	94,90	102,87
	82,06	87,52	90,88	86,35	79,78	69,80	65,37	71,02	78,80	84,20
	93,04	100,06	105,38	100,55	92,73	82,03	74,41	82,46	89,72	96,59
	92,62	99,29	105,79	101,05	92,68	81,33	74,81	82,58	90,00	96,67
	86,48	91,85	95,53	90,94	83,88	73,57	70,22	75,66	83,70	89,05
	82,06	87,52	90,88	86,35	79,78	69,80	65,37	71,02	78,80	84,20
	90,44	97,12	103,61	98,87	90,50	79,15	72,63	80,40	87,82	94,50
	94,67	103,06	108,38	102,75	94,89	83,97	74,71	84,04	90,95	99,00
	95,18	103,00	108,75	100,23	91,31	80,70	75,16	83,44	91,98	99,91
	91,41	98,09	104,58	99,84	91,47	80,12	73,60	81,37	88,79	95,47
	94,16	101,23	105,85	100,48	93,22	82,63	75,72	83,50	90,73	97,59
	92,83	99,85	105,16	100,34	92,52	81,82	74,20	82,25	89,51	96,38
	95,57	103,98	109,24	103,60	95,75	84,87	75,57	84,90	91,82	99,88
	94,19	101,26	105,88	100,50	93,26	82,67	75,75	83,53	90,76	97,62
	84,51	89,85	93,84	89,17	81,49	70,63	68,45	73,47	81,89	87,23
	89,55	96,31	101,73	96,38	88,74	77,71	71,70	79,29	86,64	93,31
	92,51	99,66	104,08	98,69	91,55	81,06	73,91	81,75	88,94	95,86
	96,12	104,63	109,56	103,88	96,14	85,40	75,93	85,25	92,21	100,37
	62,38	67,94	71,25	66,69	60,08	50,05	45,33	50,35	58,77	64,11
	95,57	103,98	109,24	103,60	95,75	84,87	75,57	84,90	91,82	99,88
	92,96	99,64	106,12	101,38	93,02	81,68	75,14	82,92	90,33	97,01
	73,03	80,73	82,54	77,23	71,73	62,58	51,74	60,98	67,62	75,26
	97,57	106,01	111,21	105,55	97,72	86,85	77,54	86,87	93,79	101,88
	93,32	100,45	104,93	99,55	92,37	81,84	74,77	82,59	89,80	96,69
	87,42	94,09	100,59	95,85	87,48	76,13	69,61	77,38	84,79	91,47
	94,39	102,34	108,40	99,82	90,66	79,81	74,68	82,69	91,43	99,43
	94,00	101,07	105,69	100,32	93,06	82,47	75,56	83,34	90,57	97,43
	95,58	103,88	109,45	103,85	95,92	84,91	75,79	85,11	92,00	99,97
	75,13	82,65	85,80	80,71	74,18	64,50	54,91	63,60	70,49	77,84
	96,12	104,63	109,56	103,88	96,14	85,40	75,93	85,25	92,21	100,37
	90,90	98,82	104,80	96,23	87,14	76,35	71,11	79,18	87,87	95,86
	94,48	102,42	108,48	99,90	90,75	79,90	74,76	82,77	91,51	99,51
	95,35	103,64	109,22	103,63	95,70	84,68	75,56	84,88	91,77	99,74
	94,46	102,94	108,01	102,33	94,54	83,72	74,33	83,67	90,60	98,73
	86,48	91,85	95,53	90,94	83,88	73,57	70,22	75,66	83,70	89,05
	93,04	100,06	105,38	100,55	92,73	82,03	74,41	82,46	89,72	96,59
	91,93	99,79	105,56	97,03	88,08	77,41	71,96	80,18	88,74	96,70
	91,96	99,92	106,04	97,46	88,26	77,37	72,30	80,26	89,04	97,05
	97,57	106,01	111,21	105,55	97,72	86,85	77,54	86,87	93,79	101,88
	88,92	95,59	102,09	97,35	88,98	77,63	71,11	78,88	86,30	92,97

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
	97,26	92,48	84,36	73,31	62,82	70,91	78,11	85,07	90,69	85,88
	92,26	87,62	80,17	69,53	62,99	68,40	76,42	81,80	85,58	80,96
	105,20	99,69	91,62	80,39	68,57	77,92	84,90	93,17	98,80	93,21
	101,96	97,22	88,85	77,50	66,82	74,59	82,01	88,69	95,18	90,44
	79,70	74,96	66,59	55,24	44,56	52,33	59,75	66,42	72,92	68,18
	94,75	89,41	81,80	70,81	61,17	69,02	76,24	83,10	88,19	82,85
	102,10	93,49	84,21	73,25	64,56	72,84	81,36	89,30	95,38	86,80
	106,03	100,52	92,46	81,25	69,47	78,81	85,79	94,09	99,65	94,06
	106,35	100,86	92,75	81,46	69,56	78,90	85,85	94,04	99,89	94,34
	92,19	87,57	80,27	69,77	62,42	68,06	75,94	81,29	85,03	80,43
	102,21	97,43	89,36	78,39	67,83	76,01	83,20	90,16	95,66	90,85
	105,79	97,18	87,87	76,88	68,17	76,37	84,96	92,92	99,06	90,47
	106,35	100,86	92,75	81,46	69,56	78,90	85,85	94,04	99,89	94,34
	74,87	70,29	63,34	53,10	44,61	50,16	58,21	63,51	67,36	62,75
	103,67	98,93	90,58	79,26	68,60	76,39	83,79	90,49	96,91	92,17
	103,17	98,43	90,06	78,71	68,03	75,80	83,22	89,89	96,39	91,65
	103,36	94,75	85,42	74,40	65,69	73,81	82,46	90,43	96,63	88,04
	86,11	81,38	73,01	61,66	50,98	58,75	66,17	72,84	79,34	74,60
	86,11	81,38	73,01	61,66	50,98	58,75	66,17	72,84	79,34	74,60
	92,87	88,24	80,93	70,41	63,09	68,70	76,61	81,95	85,71	81,10
	103,61	98,87	90,51	79,17	68,51	76,29	83,70	90,39	96,84	92,10
	100,99	96,25	87,88	76,53	65,85	73,62	81,04	87,72	94,21	89,47
	92,26	87,62	80,17	69,53	62,99	68,40	76,42	81,80	85,58	80,96
	106,13	100,64	92,53	81,23	69,34	78,68	85,62	93,81	99,67	94,12
	104,74	99,20	91,17	80,01	68,23	77,59	84,59	92,95	98,34	92,72
	109,26	103,76	95,65	84,36	72,46	81,80	88,75	96,94	102,80	97,24
	87,86	83,27	76,20	65,88	59,04	64,99	72,46	77,89	81,36	76,81
	102,43	97,64	89,57	78,60	68,05	76,23	83,42	90,38	95,88	91,07
	103,17	98,43	90,06	78,71	68,03	75,80	83,22	89,89	96,39	91,65
	92,87	88,24	80,93	70,41	63,09	68,70	76,61	81,95	85,71	81,10
	87,86	83,27	76,20	65,88	59,04	64,99	72,46	77,89	81,36	76,81
	100,99	96,25	87,88	76,53	65,85	73,62	81,04	87,72	94,21	89,47
	105,20	99,69	91,62	80,39	68,57	77,92	84,90	93,17	98,80	93,21
	106,02	97,44	88,26	77,41	68,70	77,27	85,59	93,45	99,33	90,79
	101,96	97,22	88,85	77,50	66,82	74,59	82,01	88,69	95,18	90,44
	102,77	97,41	89,88	78,97	69,41	77,33	84,47	91,46	96,30	90,93
	102,21	97,43	89,36	78,39	67,83	76,01	83,20	90,16	95,66	90,85
	106,03	100,52	92,46	81,25	69,47	78,81	85,79	94,09	99,65	94,06
	102,80	97,44	89,91	79,01	69,44	77,37	84,51	91,50	96,33	90,96
	91,22	86,55	78,87	68,00	61,67	66,69	75,11	80,45	84,44	79,77
	98,95	93,61	85,86	74,68	65,07	72,73	80,05	86,77	92,27	86,93
	100,90	95,54	88,07	77,25	67,69	75,69	82,78	89,84	94,49	89,12
	106,25	100,70	92,71	81,62	69,88	79,22	86,25	94,65	99,89	94,26
	68,10	63,43	55,75	44,88	37,88	42,90	51,32	56,66	60,65	55,98
	106,03	100,52	92,46	81,25	69,47	78,81	85,79	94,09	99,65	94,06
	103,49	98,75	90,39	79,05	68,37	76,14	83,56	90,24	96,71	91,97
	77,33	72,09	66,38	57,16	46,45	55,78	62,42	70,04	71,96	66,72
	107,99	102,46	94,41	83,21	71,45	80,80	87,78	96,11	101,61	96,01
	101,78	96,42	88,93	78,08	68,52	76,49	83,60	90,64	95,35	89,98
	97,96	93,22	84,86	73,51	62,83	70,60	78,02	84,69	91,18	86,45
	105,71	97,10	87,79	76,80	68,09	76,28	84,87	92,83	98,98	90,39
	102,61	97,25	89,72	78,82	69,25	77,18	84,32	91,32	96,14	90,78
	106,35	100,86	92,75	81,46	69,56	78,90	85,85	94,04	99,89	94,34
	81,79	76,82	69,76	59,73	49,38	58,23	65,02	72,48	75,90	70,86
	106,25	100,70	92,71	81,62	69,88	79,22	86,25	94,65	99,89	94,26
	102,10	93,49	84,21	73,25	64,56	72,84	81,36	89,30	95,38	86,80
	105,79	97,18	87,87	76,88	68,17	76,37	84,96	92,92	99,06	90,47
	106,13	100,64	92,53	81,23	69,34	78,68	85,62	93,81	99,67	94,12
	104,74	99,20	91,17	80,01	68,23	77,59	84,59	92,95	98,34	92,72
	92,87	88,24	80,93	70,41	63,09	68,70	76,61	81,95	85,71	81,10
	102,43	97,64	89,57	78,60	68,05	76,23	83,42	90,38	95,88	91,07
	102,83	94,24	85,04	74,15	65,50	73,99	82,33	90,23	96,14	87,58
	103,36	94,75	85,42	74,40	65,69	73,81	82,46	90,43	96,63	88,04
	107,99	102,46	94,41	83,21	71,45	80,80	87,78	96,11	101,61	96,01
	99,47	94,73	86,36	75,01	64,33	72,10	79,52	86,19	92,69	87,95

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
	77,90	67,02	--	--	--	--	--	--	--
	73,66	63,15	--	--	--	--	--	--	--
	85,27	74,25	--	--	--	--	--	--	--
	82,07	70,72	--	--	--	--	--	--	--
	59,81	48,46	--	--	--	--	--	--	--
	75,37	64,56	--	--	--	--	--	--	--
	77,63	66,78	--	--	--	--	--	--	--
	86,14	75,14	--	--	--	--	--	--	--
	86,34	75,24	--	--	--	--	--	--	--
	73,28	62,90	--	--	--	--	--	--	--
	82,94	72,16	--	--	--	--	--	--	--
	81,26	70,36	--	--	--	--	--	--	--
	86,34	75,24	--	--	--	--	--	--	--
	55,44	44,93	--	--	--	--	--	--	--
	83,83	72,52	--	--	--	--	--	--	--
	83,28	71,93	--	--	--	--	--	--	--
	78,78	67,85	--	--	--	--	--	--	--
	66,23	54,88	--	--	--	--	--	--	--
	66,23	54,88	--	--	--	--	--	--	--
	73,93	63,53	--	--	--	--	--	--	--
	83,75	72,42	--	--	--	--	--	--	--
	81,10	69,75	--	--	--	--	--	--	--
	73,66	63,15	--	--	--	--	--	--	--
	86,12	75,01	--	--	--	--	--	--	--
	84,84	73,90	--	--	--	--	--	--	--
	89,25	78,13	--	--	--	--	--	--	--
	70,07	59,99	--	--	--	--	--	--	--
	83,16	72,37	--	--	--	--	--	--	--
	83,28	71,93	--	--	--	--	--	--	--
	73,93	63,53	--	--	--	--	--	--	--
	70,07	59,99	--	--	--	--	--	--	--
	81,10	69,75	--	--	--	--	--	--	--
	85,27	74,25	--	--	--	--	--	--	--
	81,78	71,08	--	--	--	--	--	--	--
	82,07	70,72	--	--	--	--	--	--	--
	83,57	72,87	--	--	--	--	--	--	--
	82,94	72,16	--	--	--	--	--	--	--
	86,14	75,14	--	--	--	--	--	--	--
	83,61	72,91	--	--	--	--	--	--	--
	72,09	61,23	--	--	--	--	--	--	--
	79,25	68,16	--	--	--	--	--	--	--
	81,85	71,25	--	--	--	--	--	--	--
	86,43	75,58	--	--	--	--	--	--	--
	48,30	37,43	--	--	--	--	--	--	--
	86,14	75,14	--	--	--	--	--	--	--
	83,62	72,28	--	--	--	--	--	--	--
	61,14	52,00	--	--	--	--	--	--	--
	88,10	77,12	--	--	--	--	--	--	--
	82,68	72,04	--	--	--	--	--	--	--
	78,08	66,73	--	--	--	--	--	--	--
	81,17	70,27	--	--	--	--	--	--	--
	83,42	72,72	--	--	--	--	--	--	--
	86,34	75,24	--	--	--	--	--	--	--
	64,15	54,35	--	--	--	--	--	--	--
	86,43	75,58	--	--	--	--	--	--	--
	77,63	66,78	--	--	--	--	--	--	--
	81,26	70,36	--	--	--	--	--	--	--
	86,12	75,01	--	--	--	--	--	--	--
	84,84	73,90	--	--	--	--	--	--	--
	73,93	63,53	--	--	--	--	--	--	--
	83,16	72,37	--	--	--	--	--	--	--
	78,54	67,79	--	--	--	--	--	--	--
	78,78	67,85	--	--	--	--	--	--	--
	88,10	77,12	--	--	--	--	--	--	--
	79,58	68,23	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 8k
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Boshoverbeek	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
	70	70	70	70	70	70	70	70	7344,97	6,65	3,53
	50	50	50	50	50	50	50	50	6401,23	6,64	3,58
	50	50	50	50	50	50	50	50	7319,47	6,65	3,54
	70	70	70	70	70	70	70	70	5572,35	6,66	3,51
	70	70	70	70	70	70	70	70	6981,21	6,65	3,53
	70	70	70	70	70	70	70	70	6981,21	6,65	3,53
	70	70	70	70	70	70	70	70	5572,35	6,66	3,51
	50	50	50	50	50	50	50	50	9311,80	6,65	3,54
	50	50	50	50	50	50	50	50	3830,07	6,62	3,62
	30	30	30	30	30	30	30	30	57,43	6,66	3,66
	50	50	50	50	50	50	50	50	3856,14	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	3604,00	6,62	3,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	1823,43	6,64	3,57
	50	50	50	50	50	50	50	50	1823,43	6,64	3,57

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
	0,76	--	--	--	--	--	94,29	97,14	95,38	--	3,40	1,81	2,88
	0,76	--	--	--	--	--	97,34	98,67	97,85	--	1,84	0,96	1,55
	0,76	--	--	--	--	--	94,63	97,22	95,54	--	4,43	2,35	3,74
	0,76	--	--	--	--	--	93,16	96,56	94,46	--	4,03	2,16	3,41
	0,76	--	--	--	--	--	94,33	97,16	95,41	--	3,36	1,79	2,85
	0,76	--	--	--	--	--	94,33	97,16	95,41	--	3,36	1,79	2,85
	0,76	--	--	--	--	--	93,16	96,56	94,46	--	4,03	2,16	3,41
	0,76	--	--	--	--	--	95,13	97,56	96,06	--	2,99	1,58	2,52
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,68	--	--	--	--	--	94,53	96,83	97,56	--	3,48	2,26	2,44
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	0,76	--	--	--	--	--	97,23	98,58	97,73	--	2,16	1,14	1,79
	0,76	--	--	--	--	--	97,23	98,58	97,73	--	2,16	1,14	1,79

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	460,55	251,86	53,24	--
	--	0,81	0,37	0,61	--	--	--	--	--	413,74	226,12	47,60	--
	--	0,94	0,43	0,72	--	--	--	--	--	460,61	251,91	53,15	--
	--	2,80	1,28	2,12	--	--	--	--	--	345,73	188,86	40,00	--
	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	437,93	239,44	50,62	--
	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	437,93	239,44	50,62	--
	--	2,80	1,28	2,12	--	--	--	--	--	345,73	188,86	40,00	--
	--	1,88	0,85	1,42	--	--	--	--	--	589,08	321,59	67,98	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	253,55	138,65	29,11	--
	--	1,99	0,90	--	--	--	--	--	--	3,62	2,04	0,38	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	255,28	139,59	29,31	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	238,58	130,46	27,39	--
	--	0,61	0,28	0,48	--	--	--	--	--	117,72	64,17	13,54	--
	--	0,61	0,28	0,48	--	--	--	--	--	117,72	64,17	13,54	--

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
	16,61	4,69	1,61	--	11,28	2,72	0,98	--	79,25	88,60
	7,82	2,20	0,75	--	3,44	0,85	0,30	--	77,60	85,90
	21,56	6,09	2,08	--	4,58	1,11	0,40	--	77,65	85,89
	14,96	4,22	1,44	--	10,39	2,50	0,90	--	78,30	87,67
	15,60	4,41	1,51	--	10,72	2,59	0,93	--	79,02	88,37
	15,60	4,41	1,51	--	10,72	2,59	0,93	--	79,02	88,37
	14,96	4,22	1,44	--	10,39	2,50	0,90	--	78,30	87,67
	18,52	5,21	1,78	--	11,64	2,80	1,00	--	79,24	87,21
	--	--	--	--	--	--	--	--	73,75	81,52
	0,13	0,05	0,01	--	0,08	0,02	--	--	55,66	61,78
	--	--	--	--	--	--	--	--	73,78	81,55
	--	--	--	--	--	--	--	--	73,48	81,25
	2,62	0,74	0,25	--	0,74	0,18	0,07	--	71,16	79,21
	2,62	0,74	0,25	--	0,74	0,18	0,07	--	71,16	79,21

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
	95,58	103,88	109,45	103,85	95,92	84,91	75,79	85,11	92,00	99,97
	94,39	102,34	108,40	99,82	90,66	79,81	74,68	82,69	91,43	99,43
	93,04	100,06	105,38	100,55	92,73	82,03	74,41	82,46	89,72	96,59
	94,67	103,06	108,38	102,75	94,89	83,97	74,71	84,04	90,95	99,00
	95,35	103,64	109,22	103,63	95,70	84,68	75,56	84,88	91,77	99,74
	95,35	103,64	109,22	103,63	95,70	84,68	75,56	84,88	91,77	99,74
	94,67	103,06	108,38	102,75	94,89	83,97	74,71	84,04	90,95	99,00
	94,32	101,35	106,08	100,71	93,41	82,76	75,96	83,71	90,96	97,79
	88,94	95,61	102,10	97,37	89,00	77,65	71,13	78,90	86,31	92,99
	68,99	74,49	77,77	73,25	66,79	56,87	52,44	58,19	65,86	71,28
	88,97	95,64	102,13	97,40	89,03	77,68	71,16	78,93	86,34	93,02
	88,67	95,35	101,84	97,10	88,73	77,38	70,86	78,63	86,05	92,73
	86,46	93,35	99,14	94,35	86,30	75,33	68,16	76,09	83,41	90,21
	86,46	93,35	99,14	94,35	86,30	75,33	68,16	76,09	83,41	90,21

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
	106,35	100,86	92,75	81,46	69,56	78,90	85,85	94,04	99,89	94,34
	105,71	97,10	87,79	76,80	68,09	76,28	84,87	92,83	98,98	90,39
	102,43	97,64	89,57	78,60	68,05	76,23	83,42	90,38	95,88	91,07
	105,20	99,69	91,62	80,39	68,57	77,92	84,90	93,17	98,80	93,21
	106,13	100,64	92,53	81,23	69,34	78,68	85,62	93,81	99,67	94,12
	106,13	100,64	92,53	81,23	69,34	78,68	85,62	93,81	99,67	94,12
	105,20	99,69	91,62	80,39	68,57	77,92	84,90	93,17	98,80	93,21
	103,04	97,69	90,12	79,18	69,61	77,50	84,66	91,62	96,54	91,18
	99,48	94,74	86,38	75,03	64,35	72,12	79,54	86,21	92,70	87,97
	74,87	70,29	63,34	53,10	44,61	50,16	58,21	63,51	67,36	62,75
	99,51	94,77	86,41	75,06	64,38	72,15	79,56	86,24	92,73	87,99
	99,22	94,48	86,11	74,76	64,08	71,85	79,27	85,95	92,44	87,70
	96,32	91,56	83,36	72,22	61,64	69,64	76,92	83,77	89,68	84,90
	96,32	91,56	83,36	72,22	61,64	69,64	76,92	83,77	89,68	84,90

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
	86,34	75,24	--	--	--	--	--	--	--
	81,17	70,27	--	--	--	--	--	--	--
	83,16	72,37	--	--	--	--	--	--	--
	85,27	74,25	--	--	--	--	--	--	--
	86,12	75,01	--	--	--	--	--	--	--
	86,12	75,01	--	--	--	--	--	--	--
	85,27	74,25	--	--	--	--	--	--	--
	83,78	73,02	--	--	--	--	--	--	--
	79,60	68,25	--	--	--	--	--	--	--
	55,44	44,93	--	--	--	--	--	--	--
	79,63	68,28	--	--	--	--	--	--	--
	79,33	67,98	--	--	--	--	--	--	--
	76,79	65,77	--	--	--	--	--	--	--
	76,79	65,77	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 8k
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl
	Diesterbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Boshoverbeek	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
Maatregel	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
Maatregel	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
Maatregel	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Louis Regoutstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Boshoverbeek	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
Maatregel	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Nelissenhofweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Uilenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
Maatregel	1,5	0	W17	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
Maatregel	1,5	0	W17	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
Maatregel	1,5	0	W17	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
Maatregel	1,5	0	W17	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)
	50	50	50	50	50	50	50	50	2235,94	6,64
	30	30	30	50	30	30	30	50	3384,36	6,63
	70	70	70	70	70	70	70	70	5572,35	6,66
	50	50	50	50	50	50	50	50	6772,72	6,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	40,23	6,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	1393,74	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	2793,58	6,64
	70	70	70	70	70	70	70	70	6745,51	6,66
	70	70	70	70	70	70	70	70	7344,97	6,65
	30	30	30	30	30	30	30	30	3197,34	6,63
	50	50	50	50	50	50	50	50	6963,74	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	6524,01	6,64
	70	70	70	70	70	70	70	70	7344,97	6,65
	30	30	30	30	30	30	30	30	57,43	6,66
	50	50	50	50	50	50	50	50	10038,15	6,62
Maatregel	50	50	50	50	50	50	50	50	8942,26	6,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	3730,43	6,63
	50	50	50	50	50	50	50	50	176,33	6,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	176,33	6,62
	30	30	30	30	30	30	30	30	3745,05	6,63
Maatregel	50	50	50	50	50	50	50	50	9910,01	6,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	5417,53	6,62
	30	30	30	50	30	30	30	50	3384,36	6,63
	70	70	70	70	70	70	70	70	6981,21	6,65
	70	70	70	70	70	70	70	70	4946,48	6,67
	70	70	70	70	70	70	70	70	14326,26	6,65
	30	30	30	50	30	30	30	50	1198,31	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	7319,47	6,65
Maatregel	50	50	50	50	50	50	50	50	8942,26	6,62
	30	30	30	30	30	30	30	30	3745,05	6,63
	30	30	30	50	30	30	30	50	1198,31	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	5417,53	6,62
	70	70	70	70	70	70	70	70	5572,35	6,66
	50	50	50	50	50	50	50	50	6967,20	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	6772,72	6,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	8685,93	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	6963,74	6,65
	70	70	70	70	70	70	70	70	6745,51	6,66
	50	50	50	50	50	50	50	50	8739,02	6,65
	30	30	30	50	30	30	30	50	2699,42	6,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	3739,56	6,63
	50	50	50	50	50	50	50	50	5581,49	6,66
	70	70	70	70	70	70	70	70	6978,66	6,67
	30	30	30	30	30	30	30	30	12,98	6,67
	70	70	70	70	70	70	70	70	6745,51	6,66
Maatregel	50	50	50	50	50	50	50	50	9632,52	6,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	15,60	7,07
	70	70	70	70	70	70	70	70	10518,61	6,66
	50	50	50	50	50	50	50	50	6862,39	6,66
	50	50	50	50	50	50	50	50	2699,42	6,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	6401,23	6,64
	50	50	50	50	50	50	50	50	8374,99	6,65
	70	70	70	70	70	70	70	70	7344,97	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	55,45	6,78
	70	70	70	70	70	70	70	70	6978,66	6,67
	50	50	50	50	50	50	50	50	2793,58	6,64
	50	50	50	50	50	50	50	50	6524,01	6,64
	70	70	70	70	70	70	70	70	6981,21	6,65
	70	70	70	70	70	70	70	70	4946,48	6,67
	30	30	30	30	30	30	30	30	3745,05	6,63
	50	50	50	50	50	50	50	50	7319,47	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	3322,75	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	3730,43	6,63
	70	70	70	70	70	70	70	70	10518,61	6,66
	50	50	50	50	50	50	50	50	3814,62	6,62

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
	3,55	0,76	--	--	--	--	--	95,91	97,94	96,63	--	2,83	1,50
	3,59	0,76	--	--	--	--	--	98,16	99,08	98,48	--	1,28	0,67
	3,51	0,76	--	--	--	--	--	93,16	96,56	94,46	--	4,03	2,16
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,55	0,76	--	--	--	--	--	95,57	97,75	96,40	--	3,31	1,75
	3,57	0,76	--	--	--	--	--	96,79	98,40	97,40	--	2,23	1,16
	3,50	0,76	--	--	--	--	--	92,80	96,35	94,14	--	4,45	2,39
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,29	97,14	95,38	--	3,40	1,81
	3,69	0,70	--	--	--	--	--	96,90	98,17	97,25	--	2,50	1,53
	3,54	0,76	--	--	--	--	--	94,60	97,21	95,53	--	4,46	2,37
	3,58	0,76	--	--	--	--	--	97,32	98,66	97,81	--	1,87	0,98
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,29	97,14	95,38	--	3,40	1,81
	3,66	0,68	--	--	--	--	--	94,53	96,83	97,56	--	3,48	2,26
	3,61	0,76	--	--	--	--	--	99,69	99,85	99,75	--	0,20	0,10
Maatregel	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,58	0,76	--	--	--	--	--	97,72	98,86	98,15	--	1,60	0,83
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,69	0,70	--	--	--	--	--	97,03	98,26	97,40	--	2,38	1,46
Maatregel	3,61	0,76	--	--	--	--	--	99,84	99,92	99,87	--	0,12	0,06
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,59	0,76	--	--	--	--	--	98,16	99,08	98,48	--	1,28	0,67
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,33	97,16	95,41	--	3,36	1,79
	3,49	0,75	--	--	--	--	--	91,94	95,92	93,45	--	4,67	2,52
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,31	97,15	95,38	--	3,38	1,80
	3,54	0,76	--	--	--	--	--	94,81	97,37	95,71	--	3,59	1,91
	3,54	0,76	--	--	--	--	--	94,63	97,22	95,54	--	4,43	2,35
Maatregel	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,69	0,70	--	--	--	--	--	97,03	98,26	97,40	--	2,38	1,46
	3,54	0,76	--	--	--	--	--	94,81	97,37	95,71	--	3,59	1,91
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,51	0,76	--	--	--	--	--	93,16	96,56	94,46	--	4,03	2,16
	3,54	0,76	--	--	--	--	--	94,60	97,21	95,53	--	4,46	2,37
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,57	97,28	95,62	--	3,28	1,74
	3,54	0,76	--	--	--	--	--	94,60	97,21	95,53	--	4,46	2,37
	3,50	0,76	--	--	--	--	--	92,80	96,35	94,14	--	4,45	2,39
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,49	97,23	95,53	--	3,38	1,80
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,59	0,76	--	--	--	--	--	98,07	99,03	98,43	--	1,43	0,74
	3,51	0,76	--	--	--	--	--	93,40	96,68	94,66	--	3,91	2,10
	3,47	0,75	--	--	--	--	--	90,79	95,24	92,43	--	6,26	3,39
	3,67	0,66	--	--	--	--	--	96,70	100,00	100,00	--	1,10	--
	3,50	0,76	--	--	--	--	--	92,80	96,35	94,14	--	4,45	2,39
Maatregel	3,62	0,76	--	--	--	--	--	99,91	99,96	99,92	--	0,07	0,04
	2,44	0,67	--	--	--	--	--	23,28	37,50	27,27	--	62,93	52,50
	3,50	0,76	--	--	--	--	--	92,59	96,26	93,99	--	4,33	2,33
	3,52	0,76	--	--	--	--	--	93,87	96,92	95,03	--	3,57	1,91
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,58	0,76	--	--	--	--	--	97,34	98,67	97,85	--	1,84	0,96
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,53	97,26	95,56	--	3,35	1,78
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,29	97,14	95,38	--	3,40	1,81
	3,19	0,74	--	--	--	--	--	72,41	83,87	76,74	--	21,77	12,90
	3,47	0,75	--	--	--	--	--	90,79	95,24	92,43	--	6,26	3,39
	3,57	0,76	--	--	--	--	--	96,79	98,40	97,40	--	2,23	1,16
	3,58	0,76	--	--	--	--	--	97,32	98,66	97,81	--	1,87	0,98
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,33	97,16	95,41	--	3,36	1,79
	3,49	0,75	--	--	--	--	--	91,94	95,92	93,45	--	4,67	2,52
	3,69	0,70	--	--	--	--	--	97,03	98,26	97,40	--	2,38	1,46
	3,54	0,76	--	--	--	--	--	94,63	97,22	95,54	--	4,43	2,35
	3,55	0,76	--	--	--	--	--	95,48	97,72	96,34	--	3,07	1,62
	3,58	0,76	--	--	--	--	--	97,72	98,86	98,15	--	1,60	0,83
	3,50	0,76	--	--	--	--	--	92,59	96,26	93,99	--	4,33	2,33
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
	2,41	--	1,26	0,56	0,95	--	--	--	--	--	142,39	77,74
	1,07	--	0,57	0,25	0,44	--	--	--	--	--	220,25	120,38
	3,41	--	2,80	1,28	2,12	--	--	--	--	--	345,73	188,86
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	448,35	245,17
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,66	1,46
	2,79	--	1,12	0,50	0,81	--	--	--	--	--	88,58	48,36
	1,88	--	0,98	0,44	0,72	--	--	--	--	--	179,54	98,14
	3,77	--	2,75	1,26	2,09	--	--	--	--	--	416,90	227,48
	2,88	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	460,55	251,86
	2,37	--	0,61	0,30	0,38	--	--	--	--	--	205,41	115,82
	3,77	--	0,94	0,43	0,70	--	--	--	--	--	438,08	239,64
	1,57	--	0,81	0,36	0,61	--	--	--	--	--	421,58	230,43
	2,88	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	460,55	251,86
	2,44	--	1,99	0,90	--	--	--	--	--	--	3,62	2,04
	0,17	--	0,10	0,05	0,07	--	--	--	--	--	662,47	361,83
Maatregel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	591,98	323,71
	1,34	--	0,68	0,31	0,50	--	--	--	--	--	241,69	132,03
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,67	6,38
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,67	6,38
	2,24	--	0,59	0,28	0,36	--	--	--	--	--	240,92	135,79
Maatregel	0,10	--	0,03	0,01	0,03	--	--	--	--	--	654,99	357,47
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	358,64	196,11
	1,07	--	0,57	0,25	0,44	--	--	--	--	--	220,25	120,38
	2,85	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	437,93	239,44
	3,98	--	3,39	1,56	2,57	--	--	--	--	--	303,34	165,59
	2,86	--	2,31	1,05	1,76	--	--	--	--	--	898,49	491,30
	3,04	--	1,60	0,72	1,26	--	--	--	--	--	75,55	41,30
	3,74	--	0,94	0,43	0,72	--	--	--	--	--	460,61	251,91
Maatregel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	591,98	323,71
	2,24	--	0,59	0,28	0,36	--	--	--	--	--	240,92	135,79
	3,04	--	1,60	0,72	1,26	--	--	--	--	--	75,55	41,30
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	358,64	196,11
	3,41	--	2,80	1,28	2,12	--	--	--	--	--	345,73	188,86
	3,77	--	0,94	0,42	0,70	--	--	--	--	--	438,30	239,76
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	448,35	245,17
	2,76	--	2,15	0,98	1,62	--	--	--	--	--	546,25	298,27
	3,77	--	0,94	0,43	0,70	--	--	--	--	--	438,08	239,64
	3,77	--	2,75	1,26	2,09	--	--	--	--	--	416,90	227,48
	2,86	--	2,12	0,97	1,61	--	--	--	--	--	549,12	299,94
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	178,70	97,72
	1,20	--	0,50	0,23	0,37	--	--	--	--	--	243,15	132,95
	3,31	--	2,68	1,23	2,03	--	--	--	--	--	347,19	189,41
	5,33	--	2,95	1,37	2,24	--	--	--	--	--	422,61	230,63
	--	--	2,20	--	--	--	--	--	--	--	0,84	0,48
	3,77	--	2,75	1,26	2,09	--	--	--	--	--	416,90	227,48
Maatregel	0,06	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--	--	637,10	348,56
	63,64	--	13,79	10,00	9,09	--	--	--	--	--	0,26	0,14
	3,68	--	3,08	1,42	2,34	--	--	--	--	--	648,63	354,38
	3,02	--	2,56	1,17	1,94	--	--	--	--	--	429,02	234,12
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	178,70	97,72
	1,55	--	0,81	0,37	0,61	--	--	--	--	--	413,74	226,12
	2,84	--	2,11	0,96	1,61	--	--	--	--	--	526,47	287,54
	2,88	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	460,55	251,86
	18,60	--	5,82	3,23	4,65	--	--	--	--	--	2,72	1,48
	5,33	--	2,95	1,37	2,24	--	--	--	--	--	422,61	230,63
	1,88	--	0,98	0,44	0,72	--	--	--	--	--	179,54	98,14
	1,57	--	0,81	0,36	0,61	--	--	--	--	--	421,58	230,43
	2,85	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	437,93	239,44
	3,98	--	3,39	1,56	2,57	--	--	--	--	--	303,34	165,59
	2,24	--	0,59	0,28	0,36	--	--	--	--	--	240,92	135,79
	3,74	--	0,94	0,43	0,72	--	--	--	--	--	460,61	251,91
	2,57	--	1,45	0,66	1,10	--	--	--	--	--	210,98	115,27
	1,34	--	0,68	0,31	0,50	--	--	--	--	--	241,69	132,03
	3,68	--	3,08	1,42	2,34	--	--	--	--	--	648,63	354,38
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	252,53	138,09

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
	16,42	--	4,20	1,19	0,41	--	1,87	0,44	0,16	--
	25,33	--	2,87	0,81	0,28	--	1,28	0,30	0,11	--
	40,00	--	14,96	4,22	1,44	--	10,39	2,50	0,90	--
	51,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,21	--	3,07	0,87	0,30	--	1,04	0,25	0,09	--
	20,68	--	4,14	1,16	0,40	--	1,82	0,44	0,15	--
	48,26	--	19,99	5,64	1,93	--	12,35	2,97	1,07	--
	53,24	--	16,61	4,69	1,61	--	11,28	2,72	0,98	--
	21,77	--	5,30	1,81	0,53	--	1,29	0,35	0,09	--
	50,56	--	20,65	5,84	2,00	--	4,35	1,06	0,37	--
	48,50	--	8,10	2,29	0,78	--	3,51	0,84	0,30	--
	53,24	--	16,61	4,69	1,61	--	11,28	2,72	0,98	--
	0,38	--	0,13	0,05	0,01	--	0,08	0,02	--	--
	76,10	--	1,33	0,36	0,13	--	0,66	0,18	0,05	--
Maatregel	67,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	27,83	--	3,96	1,11	0,38	--	1,68	0,41	0,14	--
	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	25,53	--	5,91	2,02	0,59	--	1,46	0,39	0,09	--
Maatregel	75,22	--	0,79	0,21	0,08	--	0,20	0,04	0,02	--
	41,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	25,33	--	2,87	0,81	0,28	--	1,28	0,30	0,11	--
	50,62	--	15,60	4,41	1,51	--	10,72	2,59	0,93	--
	34,67	--	15,41	4,35	1,48	--	11,18	2,69	0,95	--
	103,85	--	32,20	9,10	3,11	--	22,01	5,31	1,92	--
	8,72	--	2,86	0,81	0,28	--	1,28	0,31	0,11	--
	53,15	--	21,56	6,09	2,08	--	4,58	1,11	0,40	--
Maatregel	67,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	25,53	--	5,91	2,02	0,59	--	1,46	0,39	0,09	--
	8,72	--	2,86	0,81	0,28	--	1,28	0,31	0,11	--
	41,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	40,00	--	14,96	4,22	1,44	--	10,39	2,50	0,90	--
	50,58	--	20,66	5,85	2,00	--	4,36	1,04	0,37	--
	51,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	63,12	--	18,95	5,34	1,82	--	12,42	3,00	1,07	--
	50,56	--	20,65	5,84	2,00	--	4,35	1,06	0,37	--
	48,26	--	19,99	5,64	1,93	--	12,35	2,97	1,07	--
	63,45	--	19,64	5,55	1,90	--	12,32	2,99	1,07	--
	20,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	27,97	--	3,55	0,99	0,34	--	1,24	0,31	0,11	--
	40,15	--	14,53	4,11	1,40	--	9,96	2,41	0,86	--
	48,38	--	29,14	8,21	2,79	--	13,73	3,32	1,17	--
	0,09	--	0,01	--	--	--	0,02	--	--	--
	48,26	--	19,99	5,64	1,93	--	12,35	2,97	1,07	--
Maatregel	73,15	--	0,45	0,14	0,04	--	0,06	0,03	0,01	--
	0,03	--	0,69	0,20	0,07	--	0,15	0,04	0,01	--
	75,14	--	30,33	8,58	2,94	--	21,58	5,23	1,87	--
	49,56	--	16,32	4,61	1,58	--	11,70	2,83	1,01	--
	20,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	47,60	--	7,82	2,20	0,75	--	3,44	0,85	0,30	--
	60,82	--	18,66	5,26	1,81	--	11,75	2,84	1,02	--
	53,24	--	16,61	4,69	1,61	--	11,28	2,72	0,98	--
	0,31	--	0,82	0,23	0,08	--	0,22	0,06	0,02	--
	48,38	--	29,14	8,21	2,79	--	13,73	3,32	1,17	--
	20,68	--	4,14	1,16	0,40	--	1,82	0,44	0,15	--
	48,50	--	8,10	2,29	0,78	--	3,51	0,84	0,30	--
	50,62	--	15,60	4,41	1,51	--	10,72	2,59	0,93	--
	34,67	--	15,41	4,35	1,48	--	11,18	2,69	0,95	--
	25,53	--	5,91	2,02	0,59	--	1,46	0,39	0,09	--
	53,15	--	21,56	6,09	2,08	--	4,58	1,11	0,40	--
	24,33	--	6,78	1,91	0,65	--	3,20	0,78	0,28	--
	27,83	--	3,96	1,11	0,38	--	1,68	0,41	0,14	--
	75,14	--	30,33	8,58	2,94	--	21,58	5,23	1,87	--
	28,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
	72,41	80,56	87,72	94,74	100,18	95,36	87,46	76,66	69,21
	72,48	77,98	85,90	91,30	95,03	90,42	83,21	72,77	69,59
	78,30	87,67	94,67	103,06	108,38	102,75	94,89	83,97	74,71
	76,22	83,99	91,41	98,09	104,58	99,84	91,47	80,12	73,60
	53,96	61,73	69,15	75,82	82,32	77,58	69,21	57,86	51,34
	70,76	78,69	85,86	92,79	97,71	92,36	84,97	74,25	67,61
	74,09	82,49	90,90	98,82	104,80	96,23	87,14	76,35	71,11
	79,19	88,56	95,57	103,98	109,24	103,60	95,75	84,87	75,57
	79,25	88,60	95,58	103,88	109,45	103,85	95,92	84,91	75,79
	72,32	78,05	85,81	91,19	94,85	90,27	83,23	72,93	69,54
	77,44	85,68	92,83	99,85	105,16	100,34	92,52	81,82	74,20
	77,68	85,99	94,48	102,42	108,48	99,90	90,75	79,90	74,76
	79,25	88,60	95,58	103,88	109,45	103,85	95,92	84,91	75,79
	55,66	61,78	68,99	74,49	77,77	73,25	66,79	56,87	52,44
	78,02	85,82	93,21	99,92	106,32	101,57	93,25	81,95	75,34
Maatregel	83,03	87,60	91,92	99,29	102,59	97,65	91,98	80,83	80,41
	75,18	83,40	91,96	99,92	106,04	97,46	88,26	77,37	72,30
	60,38	68,15	75,57	82,24	88,74	84,00	75,63	64,28	57,76
	60,38	68,15	75,57	82,24	88,74	84,00	75,63	64,28	57,76
	72,99	78,69	86,48	91,85	95,53	90,94	83,88	73,57	70,22
Maatregel	83,49	88,08	92,43	99,79	103,06	98,11	92,46	81,33	80,85
	75,25	83,02	90,44	97,12	103,61	98,87	90,50	79,15	72,63
	72,48	77,98	85,90	91,30	95,03	90,42	83,21	72,77	69,59
	79,02	88,37	95,35	103,64	109,22	103,63	95,70	84,68	75,56
	78,05	87,43	94,46	102,94	108,01	102,33	94,54	83,72	74,33
	82,14	91,50	98,47	106,77	112,35	106,75	98,82	87,81	78,69
	68,66	74,74	82,06	87,52	90,88	86,35	79,78	69,80	65,37
	77,65	85,89	93,04	100,06	105,38	100,55	92,73	82,03	74,41
Maatregel	83,03	87,60	91,92	99,29	102,59	97,65	91,98	80,83	80,41
	72,99	78,69	86,48	91,85	95,53	90,94	83,88	73,57	70,22
	68,66	74,74	82,06	87,52	90,88	86,35	79,78	69,80	65,37
	75,25	83,02	90,44	97,12	103,61	98,87	90,50	79,15	72,63
	78,30	87,67	94,67	103,06	108,38	102,75	94,89	83,97	74,71
	78,26	86,98	95,18	103,00	108,75	100,23	91,31	80,70	75,16
	76,22	83,99	91,41	98,09	104,58	99,84	91,47	80,12	73,60
	79,07	87,07	94,16	101,23	105,85	100,48	93,22	82,63	75,72
	77,44	85,68	92,83	99,85	105,16	100,34	92,52	81,82	74,20
	79,19	88,56	95,57	103,98	109,24	103,60	95,75	84,87	75,57
	79,09	87,10	94,19	101,26	105,88	100,50	93,26	82,67	75,75
	71,08	76,09	84,51	89,85	93,84	89,17	81,49	70,63	68,45
	74,56	82,26	89,55	96,31	101,73	96,38	88,74	77,71	71,70
	77,39	85,47	92,51	99,66	104,08	98,69	91,55	81,06	73,91
	79,71	89,06	96,12	104,63	109,56	103,88	96,14	85,40	75,93
	49,20	55,04	62,38	67,94	71,25	66,69	60,08	50,05	45,33
	79,19	88,56	95,57	103,98	109,24	103,60	95,75	84,87	75,57
Maatregel	83,36	87,94	92,27	99,64	102,92	97,98	92,32	81,18	80,74
	57,15	66,43	73,03	80,73	82,54	77,23	71,73	62,58	51,74
	81,19	90,56	97,57	106,01	111,21	105,55	97,72	86,85	77,54
	78,22	86,27	93,32	100,45	104,93	99,55	92,37	81,84	74,77
	72,23	80,00	87,42	94,09	100,59	95,85	87,48	76,13	69,61
	77,60	85,90	94,39	102,34	108,40	99,82	90,66	79,81	74,68
	78,90	86,91	94,00	101,07	105,69	100,32	93,06	82,47	75,56
	79,25	88,60	95,58	103,88	109,45	103,85	95,92	84,91	75,79
	59,47	68,38	75,13	82,65	85,80	80,71	74,18	64,50	54,91
	79,71	89,06	96,12	104,63	109,56	103,88	96,14	85,40	75,93
	74,09	82,49	90,90	98,82	104,80	96,23	87,14	76,35	71,11
	77,68	85,99	94,48	102,42	108,48	99,90	90,75	79,90	74,76
	79,02	88,37	95,35	103,64	109,22	103,63	95,70	84,68	75,56
	78,05	87,43	94,46	102,94	108,01	102,33	94,54	83,72	74,33
	72,99	78,69	86,48	91,85	95,53	90,94	83,88	73,57	70,22
	77,65	85,89	93,04	100,06	105,38	100,55	92,73	82,03	74,41
	75,07	83,71	91,93	99,79	105,56	97,03	88,08	77,41	71,96
	75,18	83,40	91,96	99,92	106,04	97,46	88,26	77,37	72,30
	81,19	90,56	97,57	106,01	111,21	105,55	97,72	86,85	77,54
	73,73	81,50	88,92	95,59	102,09	97,35	88,98	77,63	71,11

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
	77,19	84,47	91,33	97,26	92,48	84,36	73,31	62,82	70,91
	74,86	83,03	88,39	92,26	87,62	80,17	69,53	62,99	68,40
	84,04	90,95	99,00	105,20	99,69	91,62	80,39	68,57	77,92
	81,37	88,79	95,47	101,96	97,22	88,85	77,50	66,82	74,59
	59,11	66,53	73,20	79,70	74,96	66,59	55,24	44,56	52,33
	75,34	82,62	89,39	94,75	89,41	81,80	70,81	61,17	69,02
	79,18	87,87	95,86	102,10	93,49	84,21	73,25	64,56	72,84
	84,90	91,82	99,88	106,03	100,52	92,46	81,25	69,47	78,81
	85,11	92,00	99,97	106,35	100,86	92,75	81,46	69,56	78,90
	75,01	83,03	88,38	92,19	87,57	80,27	69,77	62,42	68,06
	82,25	89,51	96,38	102,21	97,43	89,36	78,39	67,83	76,01
	82,77	91,51	99,51	105,79	97,18	87,87	76,88	68,17	76,37
	85,11	92,00	99,97	106,35	100,86	92,75	81,46	69,56	78,90
	58,19	65,86	71,28	74,87	70,29	63,34	53,10	44,61	50,16
	83,13	90,53	97,23	103,67	98,93	90,58	79,26	68,60	76,39
Maatregel	84,98	89,30	96,67	99,97	95,03	89,36	78,21	73,63	78,20
	80,26	89,04	97,05	103,36	94,75	85,42	74,40	65,69	73,81
	65,53	72,95	79,62	86,11	81,38	73,01	61,66	50,98	58,75
	65,53	72,95	79,62	86,11	81,38	73,01	61,66	50,98	58,75
	75,66	83,70	89,05	92,87	88,24	80,93	70,41	63,09	68,70
Maatregel	85,43	89,76	97,13	100,41	95,47	89,81	78,67	74,09	78,68
	80,40	87,82	94,50	100,99	96,25	87,88	76,53	65,85	73,62
	74,86	83,03	88,39	92,26	87,62	80,17	69,53	62,99	68,40
	84,88	91,77	99,74	106,13	100,64	92,53	81,23	69,34	78,68
	83,67	90,60	98,73	104,74	99,20	91,17	80,01	68,23	77,59
	88,01	94,90	102,87	109,26	103,76	95,65	84,36	72,46	81,80
	71,02	78,80	84,20	87,86	83,27	76,20	65,88	59,04	64,99
	82,46	89,72	96,59	102,43	97,64	89,57	78,60	68,05	76,23
Maatregel	84,98	89,30	96,67	99,97	95,03	89,36	78,21	73,63	78,20
	75,66	83,70	89,05	92,87	88,24	80,93	70,41	63,09	68,70
	71,02	78,80	84,20	87,86	83,27	76,20	65,88	59,04	64,99
	80,40	87,82	94,50	100,99	96,25	87,88	76,53	65,85	73,62
	84,04	90,95	99,00	105,20	99,69	91,62	80,39	68,57	77,92
	83,44	91,98	99,91	106,02	97,44	88,26	77,41	68,70	77,27
	81,37	88,79	95,47	101,96	97,22	88,85	77,50	66,82	74,59
	83,50	90,73	97,59	102,77	97,41	89,88	78,97	69,41	77,33
	82,25	89,51	96,38	102,21	97,43	89,36	78,39	67,83	76,01
	84,90	91,82	99,88	106,03	100,52	92,46	81,25	69,47	78,81
	83,53	90,76	97,62	102,80	97,44	89,91	79,01	69,44	77,37
	73,47	81,89	87,23	91,22	86,55	78,87	68,00	61,67	66,69
	79,29	86,64	93,31	98,95	93,61	85,86	74,68	65,07	72,73
	81,75	88,94	95,86	100,90	95,54	88,07	77,25	67,69	75,69
	85,25	92,21	100,37	106,25	100,70	92,71	81,62	69,88	79,22
	50,35	58,77	64,11	68,10	63,43	55,75	44,88	37,88	42,90
	84,90	91,82	99,88	106,03	100,52	92,46	81,25	69,47	78,81
Maatregel	85,31	89,64	97,01	100,30	95,36	89,69	78,55	73,96	78,54
	60,98	67,62	75,26	77,33	72,09	66,38	57,16	46,45	55,78
	86,87	93,79	101,88	107,99	102,46	94,41	83,21	71,45	80,80
	82,59	89,80	96,69	101,78	96,42	88,93	78,08	68,52	76,49
	77,38	84,79	91,47	97,96	93,22	84,86	73,51	62,83	70,60
	82,69	91,43	99,43	105,71	97,10	87,79	76,80	68,09	76,28
	83,34	90,57	97,43	102,61	97,25	89,72	78,82	69,25	77,18
	85,11	92,00	99,97	106,35	100,86	92,75	81,46	69,56	78,90
	63,60	70,49	77,84	81,79	76,82	69,76	59,73	49,38	58,23
	85,25	92,21	100,37	106,25	100,70	92,71	81,62	69,88	79,22
	79,18	87,87	95,86	102,10	93,49	84,21	73,25	64,56	72,84
	82,77	91,51	99,51	105,79	97,18	87,87	76,88	68,17	76,37
	84,88	91,77	99,74	106,13	100,64	92,53	81,23	69,34	78,68
	83,67	90,60	98,73	104,74	99,20	91,17	80,01	68,23	77,59
	75,66	83,70	89,05	92,87	88,24	80,93	70,41	63,09	68,70
	82,46	89,72	96,59	102,43	97,64	89,57	78,60	68,05	76,23
	80,18	88,74	96,70	102,83	94,24	85,04	74,15	65,50	73,99
	80,26	89,04	97,05	103,36	94,75	85,42	74,40	65,69	73,81
	86,87	93,79	101,88	107,99	102,46	94,41	83,21	71,45	80,80
	78,88	86,30	92,97	99,47	94,73	86,36	75,01	64,33	72,10

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
	78,11	85,07	90,69	85,88	77,90	67,02	--	--	--
	76,42	81,80	85,58	80,96	73,66	63,15	--	--	--
	84,90	93,17	98,80	93,21	85,27	74,25	--	--	--
	82,01	88,69	95,18	90,44	82,07	70,72	--	--	--
	59,75	66,42	72,92	68,18	59,81	48,46	--	--	--
	76,24	83,10	88,19	82,85	75,37	64,56	--	--	--
	81,36	89,30	95,38	86,80	77,63	66,78	--	--	--
	85,79	94,09	99,65	94,06	86,14	75,14	--	--	--
	85,85	94,04	99,89	94,34	86,34	75,24	--	--	--
	75,94	81,29	85,03	80,43	73,28	62,90	--	--	--
	83,20	90,16	95,66	90,85	82,94	72,16	--	--	--
	84,96	92,92	99,06	90,47	81,26	70,36	--	--	--
	85,85	94,04	99,89	94,34	86,34	75,24	--	--	--
	58,21	63,51	67,36	62,75	55,44	44,93	--	--	--
	83,79	90,49	96,91	92,17	83,83	72,52	--	--	--
Maatregel	82,52	89,89	93,19	88,25	82,58	71,43	--	--	--
	82,46	90,43	96,63	88,04	78,78	67,85	--	--	--
	66,17	72,84	79,34	74,60	66,23	54,88	--	--	--
	66,17	72,84	79,34	74,60	66,23	54,88	--	--	--
	76,61	81,95	85,71	81,10	73,93	63,53	--	--	--
Maatregel	83,02	90,39	93,65	88,71	83,05	71,92	--	--	--
	81,04	87,72	94,21	89,47	81,10	69,75	--	--	--
	76,42	81,80	85,58	80,96	73,66	63,15	--	--	--
	85,62	93,81	99,67	94,12	86,12	75,01	--	--	--
	84,59	92,95	98,34	92,72	84,84	73,90	--	--	--
	88,75	96,94	102,80	97,24	89,25	78,13	--	--	--
	72,46	77,89	81,36	76,81	70,07	59,99	--	--	--
	83,42	90,38	95,88	91,07	83,16	72,37	--	--	--
Maatregel	82,52	89,89	93,19	88,25	82,58	71,43	--	--	--
	76,61	81,95	85,71	81,10	73,93	63,53	--	--	--
	72,46	77,89	81,36	76,81	70,07	59,99	--	--	--
	81,04	87,72	94,21	89,47	81,10	69,75	--	--	--
	84,90	93,17	98,80	93,21	85,27	74,25	--	--	--
	85,59	93,45	99,33	90,79	81,78	71,08	--	--	--
	82,01	88,69	95,18	90,44	82,07	70,72	--	--	--
	84,47	91,46	96,30	90,93	83,57	72,87	--	--	--
	83,20	90,16	95,66	90,85	82,94	72,16	--	--	--
	85,79	94,09	99,65	94,06	86,14	75,14	--	--	--
	84,51	91,50	96,33	90,96	83,61	72,91	--	--	--
	75,11	80,45	84,44	79,77	72,09	61,23	--	--	--
	80,05	86,77	92,27	86,93	79,25	68,16	--	--	--
	82,78	89,84	94,49	89,12	81,85	71,25	--	--	--
	86,25	94,65	99,89	94,26	86,43	75,58	--	--	--
	51,32	56,66	60,65	55,98	48,30	37,43	--	--	--
	85,79	94,09	99,65	94,06	86,14	75,14	--	--	--
Maatregel	82,87	90,24	93,52	88,58	82,92	71,78	--	--	--
	62,42	70,04	71,96	66,72	61,14	52,00	--	--	--
	87,78	96,11	101,61	96,01	88,10	77,12	--	--	--
	83,60	90,64	95,35	89,98	82,68	72,04	--	--	--
	78,02	84,69	91,18	86,45	78,08	66,73	--	--	--
	84,87	92,83	98,98	90,39	81,17	70,27	--	--	--
	84,32	91,32	96,14	90,78	83,42	72,72	--	--	--
	85,85	94,04	99,89	94,34	86,34	75,24	--	--	--
	65,02	72,48	75,90	70,86	64,15	54,35	--	--	--
	86,25	94,65	99,89	94,26	86,43	75,58	--	--	--
	81,36	89,30	95,38	86,80	77,63	66,78	--	--	--
	84,96	92,92	99,06	90,47	81,26	70,36	--	--	--
	85,62	93,81	99,67	94,12	86,12	75,01	--	--	--
	84,59	92,95	98,34	92,72	84,84	73,90	--	--	--
	76,61	81,95	85,71	81,10	73,93	63,53	--	--	--
	83,42	90,38	95,88	91,07	83,16	72,37	--	--	--
	82,33	90,23	96,14	87,58	78,54	67,79	--	--	--
	82,46	90,43	96,63	88,04	78,78	67,85	--	--	--
	87,78	96,11	101,61	96,01	88,10	77,12	--	--	--
	79,52	86,19	92,69	87,95	79,58	68,23	--	--	--

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
Maatregel	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
Maatregel	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
Maatregel	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
Maatregel	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Ringbaan West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Boshoverbeek	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Keulerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Parklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False
	Kazernelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	70	70	70	70
	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	30
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50	50
	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	50

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)
	70	70	70	70	70	70	70	70	7344,97	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	6401,23	6,64
	50	50	50	50	50	50	50	50	7319,47	6,65
	70	70	70	70	70	70	70	70	5572,35	6,66
	70	70	70	70	70	70	70	70	6981,21	6,65
	70	70	70	70	70	70	70	70	6981,21	6,65
	70	70	70	70	70	70	70	70	5572,35	6,66
	50	50	50	50	50	50	50	50	9311,80	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	3830,07	6,62
	30	30	30	30	30	30	30	30	57,43	6,66
	50	50	50	50	50	50	50	50	3856,14	6,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	3604,00	6,62
	50	50	50	50	50	50	50	50	1823,43	6,64
	50	50	50	50	50	50	50	50	1823,43	6,64
	50	50	50	50	50	50	50	50	3322,75	6,65
	50	50	50	50	50	50	50	50	6401,23	6,64
	50	50	50	50	50	50	50	50	9910,01	6,62

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,29	97,14	95,38	--	3,40	1,81
	3,58	0,76	--	--	--	--	--	97,34	98,67	97,85	--	1,84	0,96
	3,54	0,76	--	--	--	--	--	94,63	97,22	95,54	--	4,43	2,35
	3,51	0,76	--	--	--	--	--	93,16	96,56	94,46	--	4,03	2,16
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,33	97,16	95,41	--	3,36	1,79
	3,53	0,76	--	--	--	--	--	94,33	97,16	95,41	--	3,36	1,79
	3,51	0,76	--	--	--	--	--	93,16	96,56	94,46	--	4,03	2,16
	3,54	0,76	--	--	--	--	--	95,13	97,56	96,06	--	2,99	1,58
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,66	0,68	--	--	--	--	--	94,53	96,83	97,56	--	3,48	2,26
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,62	0,76	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
	3,57	0,76	--	--	--	--	--	97,23	98,58	97,73	--	2,16	1,14
	3,57	0,76	--	--	--	--	--	97,23	98,58	97,73	--	2,16	1,14
	3,55	0,76	--	--	--	--	--	95,48	97,72	96,34	--	3,07	1,62
	3,58	0,76	--	--	--	--	--	97,34	98,67	97,85	--	1,84	0,96
	3,61	0,76	--	--	--	--	--	99,84	99,92	99,87	--	0,12	0,06

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
	2,88	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	460,55	251,86
	1,55	--	0,81	0,37	0,61	--	--	--	--	--	413,74	226,12
	3,74	--	0,94	0,43	0,72	--	--	--	--	--	460,61	251,91
	3,41	--	2,80	1,28	2,12	--	--	--	--	--	345,73	188,86
	2,85	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	437,93	239,44
	2,85	--	2,31	1,05	1,75	--	--	--	--	--	437,93	239,44
	3,41	--	2,80	1,28	2,12	--	--	--	--	--	345,73	188,86
	2,52	--	1,88	0,85	1,42	--	--	--	--	--	589,08	321,59
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	253,55	138,65
	2,44	--	1,99	0,90	--	--	--	--	--	--	3,62	2,04
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	255,28	139,59
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	238,58	130,46
	1,79	--	0,61	0,28	0,48	--	--	--	--	--	117,72	64,17
	1,79	--	0,61	0,28	0,48	--	--	--	--	--	117,72	64,17
	2,57	--	1,45	0,66	1,10	--	--	--	--	--	210,98	115,27
	1,55	--	0,81	0,37	0,61	--	--	--	--	--	413,74	226,12
	0,10	--	0,03	0,01	0,03	--	--	--	--	--	654,99	357,47

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
	53,24	--	16,61	4,69	1,61	--	11,28	2,72	0,98	--
	47,60	--	7,82	2,20	0,75	--	3,44	0,85	0,30	--
	53,15	--	21,56	6,09	2,08	--	4,58	1,11	0,40	--
	40,00	--	14,96	4,22	1,44	--	10,39	2,50	0,90	--
	50,62	--	15,60	4,41	1,51	--	10,72	2,59	0,93	--
	50,62	--	15,60	4,41	1,51	--	10,72	2,59	0,93	--
	40,00	--	14,96	4,22	1,44	--	10,39	2,50	0,90	--
	67,98	--	18,52	5,21	1,78	--	11,64	2,80	1,00	--
	29,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,38	--	0,13	0,05	0,01	--	0,08	0,02	--	--
	29,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	27,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13,54	--	2,62	0,74	0,25	--	0,74	0,18	0,07	--
	13,54	--	2,62	0,74	0,25	--	0,74	0,18	0,07	--
	24,33	--	6,78	1,91	0,65	--	3,20	0,78	0,28	--
	47,60	--	7,82	2,20	0,75	--	3,44	0,85	0,30	--
	75,22	--	0,79	0,21	0,08	--	0,20	0,04	0,02	--

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
	79,25	88,60	95,58	103,88	109,45	103,85	95,92	84,91	75,79
	77,60	85,90	94,39	102,34	108,40	99,82	90,66	79,81	74,68
	77,65	85,89	93,04	100,06	105,38	100,55	92,73	82,03	74,41
	78,30	87,67	94,67	103,06	108,38	102,75	94,89	83,97	74,71
	79,02	88,37	95,35	103,64	109,22	103,63	95,70	84,68	75,56
	79,02	88,37	95,35	103,64	109,22	103,63	95,70	84,68	75,56
	78,30	87,67	94,67	103,06	108,38	102,75	94,89	83,97	74,71
	79,24	87,21	94,32	101,35	106,08	100,71	93,41	82,76	75,96
	73,75	81,52	88,94	95,61	102,10	97,37	89,00	77,65	71,13
	55,66	61,78	68,99	74,49	77,77	73,25	66,79	56,87	52,44
	73,78	81,55	88,97	95,64	102,13	97,40	89,03	77,68	71,16
	73,48	81,25	88,67	95,35	101,84	97,10	88,73	77,38	70,86
	71,16	79,21	86,46	93,35	99,14	94,35	86,30	75,33	68,16
	71,16	79,21	86,46	93,35	99,14	94,35	86,30	75,33	68,16
	75,07	83,71	91,93	99,79	105,56	97,03	88,08	77,41	71,96
	77,60	85,90	94,39	102,34	108,40	99,82	90,66	79,81	74,68
	77,91	85,70	93,11	99,80	106,25	101,50	93,16	81,83	75,26

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
	85,11	92,00	99,97	106,35	100,86	92,75	81,46	69,56	78,90
	82,69	91,43	99,43	105,71	97,10	87,79	76,80	68,09	76,28
	82,46	89,72	96,59	102,43	97,64	89,57	78,60	68,05	76,23
	84,04	90,95	99,00	105,20	99,69	91,62	80,39	68,57	77,92
	84,88	91,77	99,74	106,13	100,64	92,53	81,23	69,34	78,68
	84,88	91,77	99,74	106,13	100,64	92,53	81,23	69,34	78,68
	84,04	90,95	99,00	105,20	99,69	91,62	80,39	68,57	77,92
	83,71	90,96	97,79	103,04	97,69	90,12	79,18	69,61	77,50
	78,90	86,31	92,99	99,48	94,74	86,38	75,03	64,35	72,12
	58,19	65,86	71,28	74,87	70,29	63,34	53,10	44,61	50,16
	78,93	86,34	93,02	99,51	94,77	86,41	75,06	64,38	72,15
	78,63	86,05	92,73	99,22	94,48	86,11	74,76	64,08	71,85
	76,09	83,41	90,21	96,32	91,56	83,36	72,22	61,64	69,64
	76,09	83,41	90,21	96,32	91,56	83,36	72,22	61,64	69,64
	80,18	88,74	96,70	102,83	94,24	85,04	74,15	65,50	73,99
	82,69	91,43	99,43	105,71	97,10	87,79	76,80	68,09	76,28
	83,04	90,45	97,13	103,61	98,87	90,51	79,17	68,51	76,29

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
	85,85	94,04	99,89	94,34	86,34	75,24	--	--	--
	84,87	92,83	98,98	90,39	81,17	70,27	--	--	--
	83,42	90,38	95,88	91,07	83,16	72,37	--	--	--
	84,90	93,17	98,80	93,21	85,27	74,25	--	--	--
	85,62	93,81	99,67	94,12	86,12	75,01	--	--	--
	85,62	93,81	99,67	94,12	86,12	75,01	--	--	--
	84,90	93,17	98,80	93,21	85,27	74,25	--	--	--
	84,66	91,62	96,54	91,18	83,78	73,02	--	--	--
	79,54	86,21	92,70	87,97	79,60	68,25	--	--	--
	58,21	63,51	67,36	62,75	55,44	44,93	--	--	--
	79,56	86,24	92,73	87,99	79,63	68,28	--	--	--
	79,27	85,95	92,44	87,70	79,33	67,98	--	--	--
	76,92	83,77	89,68	84,90	76,79	65,77	--	--	--
	76,92	83,77	89,68	84,90	76,79	65,77	--	--	--
	82,33	90,23	96,14	87,58	78,54	67,79	--	--	--
	84,87	92,83	98,98	90,39	81,17	70,27	--	--	--
	83,70	90,39	96,84	92,10	83,75	72,42	--	--	--

Model: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
HK2	13 [1/12]	34,67	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	13 [2/12]	34,68	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	13 [3/12]	34,70	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	13 [4/12]	34,71	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	13 [5/12]	34,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	13 [6/12]	34,68	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	13 [7/12]	34,68	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	13 [8/12]	34,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	13 [9/12]	34,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	13 [10/12]	34,67	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	13 [11/12]	34,66	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	13 [12/12]	34,64	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [1/12]	34,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [2/12]	34,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [3/12]	34,73	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [4/12]	34,70	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [5/12]	34,68	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [6/12]	34,70	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [7/12]	34,77	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [8/12]	34,73	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [9/12]	34,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [10/12]	34,70	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [11/12]	34,71	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	9 [12/12]	34,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [1/12]	34,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [2/12]	34,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [3/12]	34,66	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [4/12]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [5/12]	34,70	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [6/12]	34,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [7/12]	34,61	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [8/12]	34,68	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [9/12]	34,66	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [10/12]	34,66	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [11/12]	34,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	10 [12/12]	34,70	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [1/12]	34,74	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [2/12]	34,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [3/12]	34,67	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [4/12]	34,75	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [5/12]	34,74	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [6/12]	34,73	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [7/12]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [8/12]	34,90	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [9/12]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [10/12]	34,76	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [11/12]	34,74	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	7 [12/12]	34,76	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [1/13]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [2/13]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [3/13]	34,77	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [4/13]	34,73	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [5/13]	34,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [6/13]	34,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [7/13]	34,76	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [8/13]	34,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [9/13]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [10/13]	34,76	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [11/13]	34,76	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [12/13]	34,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	8 [13/13]	34,81	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [1/13]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [2/13]	34,75	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [3/13]	34,80	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [4/13]	34,81	Relatief				2,00	5,00	8,00

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
HK2	11 [5/13]	34,75	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [6/13]	34,68	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [7/13]	34,71	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [8/13]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [9/13]	35,14	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [10/13]	35,30	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [11/13]	35,08	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [12/13]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	11 [13/13]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	6 [1/49]	34,70	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [2/49]	34,69	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [3/49]	34,77	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [4/49]	34,83	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [5/49]	34,84	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [6/49]	34,79	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [7/49]	34,76	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [8/49]	34,73	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [9/49]	34,70	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [10/49]	34,65	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [11/49]	34,60	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [12/49]	34,56	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [13/49]	34,62	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [14/49]	34,77	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [15/49]	34,70	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [16/49]	34,66	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [17/49]	34,75	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [18/49]	34,74	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [19/49]	34,74	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [20/49]	34,75	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [21/49]	34,74	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [22/49]	34,73	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [23/49]	34,72	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [24/49]	34,72	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [25/49]	34,72	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [26/49]	34,72	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [27/49]	34,71	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [28/49]	34,72	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [29/49]	34,72	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [30/49]	34,71	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [31/49]	34,77	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [32/49]	34,82	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [33/49]	34,84	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [34/49]	34,89	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [35/49]	34,86	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [36/49]	34,84	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [37/49]	34,83	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [38/49]	34,71	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [39/49]	34,71	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [40/49]	34,70	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [41/49]	34,70	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [42/49]	34,70	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [43/49]	34,68	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [44/49]	34,69	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [45/49]	34,69	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [46/49]	34,71	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [47/49]	34,71	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [48/49]	34,71	Relatief				2,00	5,00	--
HK2	6 [49/49]	34,71	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [1/13]	34,76	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [2/13]	34,79	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [3/13]	34,79	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [4/13]	34,77	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [5/13]	34,75	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [6/13]	34,73	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [7/13]	34,70	Relatief				2,00	5,00	--

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
HK4	30 [8/13]	34,70	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [9/13]	34,70	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [10/13]	34,69	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [11/13]	34,68	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [12/13]	34,67	Relatief				2,00	5,00	--
HK4	30 [13/13]	34,73	Relatief				2,00	5,00	--
HK3	15 [1/10]	34,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	15 [2/10]	34,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	15 [3/10]	34,70	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	15 [4/10]	34,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	15 [5/10]	34,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	15 [6/10]	34,74	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	15 [7/10]	34,74	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	15 [8/10]	34,66	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	15 [9/10]	34,66	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	15 [10/10]	34,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	16 [1/10]	34,60	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	16 [2/10]	34,59	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	16 [3/10]	34,64	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	16 [4/10]	34,65	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	16 [5/10]	34,65	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	16 [6/10]	34,68	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	16 [7/10]	34,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	16 [8/10]	34,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	16 [9/10]	34,71	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	16 [10/10]	34,59	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	14 [1/10]	34,67	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	14 [2/10]	34,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	14 [3/10]	34,63	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	14 [4/10]	34,63	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	14 [5/10]	34,64	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	14 [6/10]	34,64	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	14 [7/10]	34,66	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	14 [8/10]	34,67	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	14 [9/10]	34,66	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	14 [10/10]	34,68	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	17 [1/10]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	17 [2/10]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	17 [3/10]	34,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	17 [4/10]	34,76	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	17 [5/10]	34,73	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	17 [6/10]	34,75	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	17 [7/10]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	17 [8/10]	34,80	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	17 [9/10]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	17 [10/10]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	18 [1/11]	34,56	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	18 [2/11]	34,58	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	18 [3/11]	34,60	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	18 [4/11]	34,60	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	18 [5/11]	34,60	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	18 [6/11]	33,06	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	18 [7/11]	33,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	18 [8/11]	34,63	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	18 [9/11]	33,94	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	18 [10/11]	34,62	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	18 [11/11]	34,59	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	19 [1/11]	34,55	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	19 [2/11]	34,57	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	19 [3/11]	34,56	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	19 [4/11]	34,56	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	19 [5/11]	34,55	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	19 [6/11]	32,96	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	19 [7/11]	34,58	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	19 [8/11]	34,57	Relatief				2,00	5,00	8,00

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
HK3	19 [9/11]	34,57	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	19 [10/11]	34,57	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	19 [11/11]	34,56	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [1/22]	35,15	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [2/22]	34,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [3/22]	34,99	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [4/22]	34,81	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [5/22]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [6/22]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [7/22]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [8/22]	34,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [9/22]	34,77	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [10/22]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [11/22]	34,80	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [12/22]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [13/22]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [14/22]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [15/22]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [16/22]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [17/22]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [18/22]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [19/22]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [20/22]	34,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [21/22]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	20 [22/22]	34,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	21 [1/4]	34,99	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	21 [2/4]	34,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	21 [3/4]	34,81	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	21 [4/4]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	22 [1/8]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	22 [2/8]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	22 [3/8]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	22 [4/8]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	22 [5/8]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	22 [6/8]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	22 [7/8]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	22 [8/8]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	23 [1/8]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	23 [2/8]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	23 [3/8]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	23 [4/8]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	23 [5/8]	34,90	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	23 [6/8]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	23 [7/8]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	23 [8/8]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	24 [1/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	24 [2/4]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	24 [3/4]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	24 [4/4]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [1/22]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [2/22]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [3/22]	34,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [4/22]	34,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [5/22]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [6/22]	34,90	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [7/22]	34,95	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [8/22]	34,98	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [9/22]	34,97	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [10/22]	34,95	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [11/22]	34,98	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [12/22]	34,96	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [13/22]	35,02	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [14/22]	34,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [15/22]	34,95	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [16/22]	34,93	Relatief				2,00	5,00	8,00

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	11,00	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
HK3	25 [17/22]	34,97	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [18/22]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [19/22]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [20/22]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [21/22]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	25 [22/22]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	26 [1/4]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	26 [2/4]	34,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	26 [3/4]	34,93	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	26 [4/4]	34,93	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	28 [1/8]	34,93	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	28 [2/8]	34,91	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	28 [3/8]	34,91	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	28 [4/8]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	28 [5/8]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	28 [6/8]	34,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	28 [7/8]	34,93	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	28 [8/8]	34,95	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	29 [1/8]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	29 [2/8]	34,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	29 [3/8]	34,67	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	29 [4/8]	34,59	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	29 [5/8]	34,70	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	29 [6/8]	34,68	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	29 [7/8]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	29 [8/8]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	27 [1/8]	34,93	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	27 [2/8]	34,93	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	27 [3/8]	34,96	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	27 [4/8]	34,97	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	27 [5/8]	34,94	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	27 [6/8]	34,97	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	27 [7/8]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK3	27 [8/8]	34,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	34 [1/4]	34,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	34 [2/4]	34,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	34 [3/4]	34,95	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	34 [4/4]	34,90	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	35 [1/4]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	35 [2/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	35 [3/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	35 [4/4]	34,90	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	37 [1/4]	35,09	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	37 [2/4]	34,95	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	37 [3/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	37 [4/4]	34,96	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	36 [1/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	36 [2/4]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	36 [3/4]	34,91	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	36 [4/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	33 [1/4]	34,90	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	33 [2/4]	34,90	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	33 [3/4]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	33 [4/4]	35,01	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	32 [1/4]	34,16	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	32 [2/4]	34,00	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	32 [3/4]	33,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	32 [4/4]	33,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	31 [1/4]	33,90	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	31 [2/4]	33,91	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	31 [3/4]	33,98	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	31 [4/4]	33,97	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	38 [1/4]	34,03	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	38 [2/4]	33,97	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	38 [3/4]	34,13	Relatief				2,00	5,00	8,00

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK3	--	--	--	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK4	11,00	14,00	17,00	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
HK5	38 [4/4]	34,10	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	39 [1/4]	33,95	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	39 [2/4]	33,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	39 [3/4]	33,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	39 [4/4]	33,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	40 [1/4]	33,93	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	40 [2/4]	34,04	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	40 [3/4]	33,98	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	40 [4/4]	33,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	41 [1/4]	33,93	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	41 [2/4]	33,91	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	41 [3/4]	33,94	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	41 [4/4]	33,93	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	42 [1/4]	33,97	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	42 [2/4]	33,98	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	42 [3/4]	34,17	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	42 [4/4]	33,95	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	43 [1/4]	33,94	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	43 [2/4]	33,98	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	43 [3/4]	33,99	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	43 [4/4]	33,98	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	48 [1/4]	33,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	48 [2/4]	33,02	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	48 [3/4]	33,91	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	48 [4/4]	33,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	44 [1/4]	33,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	44 [2/4]	33,76	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	44 [3/4]	33,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	44 [4/4]	33,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	45 [1/4]	33,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	45 [2/4]	33,95	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	45 [3/4]	33,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	45 [4/4]	33,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	46 [1/4]	33,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	46 [2/4]	33,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	46 [3/4]	33,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	46 [4/4]	33,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	47 [1/4]	33,57	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	47 [2/4]	33,55	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	47 [3/4]	33,61	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	47 [4/4]	33,62	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	49 [1/4]	33,58	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	49 [2/4]	33,51	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	49 [3/4]	33,28	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	49 [4/4]	33,46	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	50 [1/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	50 [2/4]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	50 [3/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	50 [4/4]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	57 [1/4]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	57 [2/4]	34,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	57 [3/4]	34,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	57 [4/4]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	63 [1/4]	34,81	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	63 [2/4]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	63 [3/4]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	63 [4/4]	34,81	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	64 [1/4]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	64 [2/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	64 [3/4]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	64 [4/4]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	58 [1/4]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	58 [2/4]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	58 [3/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	58 [4/4]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
HK5	51 [1/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	51 [2/4]	34,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	51 [3/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	51 [4/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	65 [1/4]	34,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	65 [2/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	65 [3/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	65 [4/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	59 [1/4]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	59 [2/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	59 [3/4]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	59 [4/4]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	52 [1/4]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	52 [2/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	52 [3/4]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	52 [4/4]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	53 [1/4]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	53 [2/4]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	53 [3/4]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	53 [4/4]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	60 [1/4]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	60 [2/4]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	60 [3/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	60 [4/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	54 [1/4]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	54 [2/4]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	54 [3/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	54 [4/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	61 [1/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	61 [2/4]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	61 [3/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	61 [4/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	55 [1/4]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	55 [2/4]	34,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	55 [3/4]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	55 [4/4]	34,81	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	56 [1/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	56 [2/4]	34,94	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	56 [3/4]	34,92	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	56 [4/4]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	62 [1/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	62 [2/4]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	62 [3/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	62 [4/4]	34,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	66 [1/4]	34,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	66 [2/4]	34,88	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	66 [3/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	66 [4/4]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	67 [1/4]	34,83	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	67 [2/4]	34,80	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	67 [3/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	67 [4/4]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	68 [1/4]	34,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	68 [2/4]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	68 [3/4]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK5	68 [4/4]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [1/34]	34,77	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [2/34]	34,70	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [3/34]	34,74	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [4/34]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [5/34]	34,80	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [6/34]	34,74	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [7/34]	34,80	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [8/34]	34,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [9/34]	34,91	Relatief				2,00	5,00	8,00

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK5	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
HK2	12 [10/34]	34,76	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [11/34]	34,67	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [12/34]	34,63	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [13/34]	34,77	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [14/34]	34,87	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [15/34]	34,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [16/34]	34,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [17/34]	34,81	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [18/34]	34,80	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [19/34]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [20/34]	34,75	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [21/34]	34,74	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [22/34]	34,73	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [23/34]	34,73	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [24/34]	34,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [25/34]	34,77	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [26/34]	34,76	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [27/34]	34,74	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [28/34]	34,75	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [29/34]	34,73	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [30/34]	34,76	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [31/34]	34,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [32/34]	34,78	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [33/34]	34,75	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK2	12 [34/34]	34,75	Relatief				2,00	5,00	8,00
HK4	33 [1/4]extra hoogte	34,89	Relatief				20,00	23,00	26,00
HK4	33 [2/4]extra hoogte	34,90	Relatief				20,00	23,00	26,00
HK4	33 [3/4]extra hoogte	34,89	Relatief				20,00	23,00	26,00
HK4	33 [4/4]extra hoogte	35,00	Relatief				20,00	23,00	26,00
HK4	32 [1/4]extra hoogte	34,16	Relatief				20,00	--	--
HK4	32 [2/4]extra hoogte	33,97	Relatief				20,00	--	--
HK4	32 [3/4]extra hoogte	33,78	Relatief				20,00	--	--
HK4	32 [4/4]extra hoogte	33,95	Relatief				20,00	--	--

Model: 2035 plan Hornekwartier
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK2	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja
HK4	--	--	--	Ja

Model: 2035 plan omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
1	Vergelijkingstoetspunt	34,82	Relatief				2,00	5,00	--
2	Vergelijkingstoetspunt	34,87	Relatief				2,00	5,00	--
3	Vergelijkingstoetspunt	35,19	Relatief				2,00	5,00	--
4	Vergelijkingstoetspunt	34,36	Relatief				2,00	5,00	--
5	Vergelijkingstoetspunt	34,31	Relatief				2,00	5,00	--
6	Vergelijkingstoetspunt	34,32	Relatief				2,00	5,00	--
7	Vergelijkingstoetspunt	34,20	Relatief				2,00	5,00	--
8	Vergelijkingstoetspunt	33,87	Relatief				2,00	5,00	--
9	Vergelijkingstoetspunt	34,49	Relatief				2,00	5,00	--
10	Vergelijkingstoetspunt	33,98	Relatief				2,00	5,00	--
11	Vergelijkingstoetspunt	34,57	Relatief				2,00	5,00	--
12	Vergelijkingstoetspunt	34,75	Relatief				2,00	5,00	--
13	Vergelijkingstoetspunt	34,81	Relatief				2,00	5,00	--
14	Vergelijkingstoetspunt	34,59	Relatief				2,00	5,00	--
15	Vergelijkingstoetspunt	34,69	Relatief				2,00	5,00	--
16	Vergelijkingstoetspunt	34,76	Relatief				2,00	5,00	--
17	Vergelijkingstoetspunt	34,73	Relatief				2,00	5,00	--
18	Vergelijkingstoetspunt	34,44	Relatief				2,00	5,00	--
19	Vergelijkingstoetspunt	34,72	Relatief				2,00	5,00	--
20	Vergelijkingstoetspunt	34,70	Relatief				2,00	5,00	--
21	Vergelijkingstoetspunt	34,76	Relatief				2,00	5,00	--
22	Vergelijkingstoetspunt	34,70	Relatief				2,00	5,00	--
23	Vergelijkingstoetspunt	34,74	Relatief				2,00	5,00	--
24	Vergelijkingstoetspunt	34,71	Relatief				2,00	5,00	--
25	Vergelijkingstoetspunt	34,65	Relatief				2,00	5,00	--
26	Vergelijkingstoetspunt	34,48	Relatief				2,00	5,00	--
27	Vergelijkingstoetspunt	34,51	Relatief				2,00	5,00	--
28	Vergelijkingstoetspunt	34,52	Relatief				2,00	5,00	--
29	Vergelijkingstoetspunt	34,52	Relatief				2,00	5,00	--
30	Vergelijkingstoetspunt	34,52	Relatief				2,00	5,00	--
31	Vergelijkingstoetspunt	34,58	Relatief				2,00	5,00	--
32	Vergelijkingstoetspunt	34,58	Relatief				4,00	--	--
33	Vergelijkingstoetspunt	34,44	Relatief				4,00	--	--
34	Vergelijkingstoetspunt	34,63	Relatief				4,00	--	--
35	Vergelijkingstoetspunt	34,47	Relatief				4,00	--	--
36	Vergelijkingstoetspunt	35,05	Relatief				4,00	--	--
37	Vergelijkingstoetspunt	35,12	Relatief				4,00	--	--
38	Vergelijkingstoetspunt	35,05	Relatief				4,00	--	--
39	Vergelijkingstoetspunt	35,14	Relatief				4,00	--	--

Model: 2035 plan omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
4	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
7	--	--	--	Ja
8	--	--	--	Ja
9	--	--	--	Ja
10	--	--	--	Ja
11	--	--	--	Ja
12	--	--	--	Ja
13	--	--	--	Ja
14	--	--	--	Ja
15	--	--	--	Ja
16	--	--	--	Ja
17	--	--	--	Ja
18	--	--	--	Ja
19	--	--	--	Ja
20	--	--	--	Ja
21	--	--	--	Ja
22	--	--	--	Ja
23	--	--	--	Ja
24	--	--	--	Ja
25	--	--	--	Ja
26	--	--	--	Ja
27	--	--	--	Ja
28	--	--	--	Ja
29	--	--	--	Ja
30	--	--	--	Ja
31	--	--	--	Ja
32	--	--	--	Ja
33	--	--	--	Ja
34	--	--	--	Ja
35	--	--	--	Ja
36	--	--	--	Ja
37	--	--	--	Ja
38	--	--	--	Ja
39	--	--	--	Ja

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan omgeving aangepaste wegen
Model Achtergrond: 2035 rev omgeving aangepaste wegen plan niet uitgevoerd
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
1_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	56,50	56,04	0,46
1_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	57,26	56,77	0,49
2_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	56,41	56,02	0,39
2_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	57,19	56,80	0,39
3_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	53,47	53,22	0,25
3_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	54,26	54,01	0,25
4_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	57,33	57,15	0,18
4_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	57,62	57,43	0,19
5_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,27	58,05	0,22
5_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,60	58,37	0,23
6_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,84	58,58	0,26
6_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,95	58,64	0,31
7_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	63,45	62,36	1,09
7_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	63,57	62,44	1,13
8_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	63,49	62,44	1,05
8_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	63,64	62,58	1,06
9_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,90	60,51	0,39
9_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,99	61,60	0,39
10_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	64,57	63,68	0,89
10_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	64,76	63,89	0,87
11_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,93	60,11	0,82
11_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,76	60,98	0,78
12_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	63,60	63,24	0,36
12_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	64,12	63,76	0,36
13_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	63,94	63,59	0,35
13_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	64,32	63,97	0,35
14_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	59,77	59,41	0,36
14_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,50	61,14	0,36
15_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	63,83	63,50	0,33
15_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	64,45	64,12	0,33
16_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,04	59,41	0,63
16_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,18	60,59	0,59
17_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	62,09	61,01	1,08
17_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	62,72	61,72	1,00
18_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,74	60,28	0,46
18_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	62,15	61,70	0,45
19_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	61,42	60,42	1,00
19_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	62,15	61,21	0,94
20_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	61,30	60,08	1,22
20_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,73	60,55	1,18
21_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,97	59,69	1,28
21_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,37	60,11	1,26
22_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,78	59,49	1,29
22_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,14	59,84	1,30
23_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,51	59,17	1,34
23_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	60,84	59,49	1,35
24_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,40	59,03	1,37
24_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	60,73	59,34	1,39
25_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,41	59,01	1,40
25_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	60,74	59,32	1,42
26_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,46	59,01	1,45
26_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	60,79	59,32	1,47
27_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	61,14	59,59	1,55
27_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,35	59,78	1,57
28_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	61,00	59,47	1,53
28_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,23	59,67	1,56
29_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	61,31	59,76	1,55
29_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,51	59,93	1,58
30_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	61,23	59,69	1,54
30_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,44	59,87	1,57
31_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,03	56,51	1,52
31_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,73	57,17	1,56

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan omgeving aangepaste wegen
Model Achtergrond: 2035 rev omgeving aangepaste wegen plan niet uitgevoerd
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
32_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	57,91	56,43	1,48
32_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,73	57,20	1,53
33_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,16	56,72	1,44
33_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,90	57,43	1,47
34_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	57,27	55,82	1,45
34_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,12	56,66	1,46
35_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,63	57,19	1,44
35_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	59,21	57,75	1,46
36_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	57,96	56,61	1,35
36_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,73	57,36	1,37
37_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	56,78	55,52	1,26
37_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	57,84	56,57	1,27
38_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	56,93	55,80	1,13
38_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	57,90	56,85	1,05
39_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	55,98	55,45	0,53
39_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	56,85	56,27	0,58

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorwegen	Industrieterr	Windturbines	Schietbanen	Luchtvaart	Wegen	Spoorwegen	Industrieterr	Windturbines	Schietbanen	Luchtvaart		
27_A	2	HK2	61,1	43,6					61,10	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
27_B	5	HK2	61,4	46,3					61,40	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61	62
28_A	2	HK2	61	43,8					61,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
28_B	5	HK2	61,2	46,1					61,20	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
29_A	2	HK2	61,3	42,8					61,30	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
29_B	5	HK2	61,5	45,7					61,50	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62	62
30_A	2	HK2	61,2	43,1					61,20	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
30_B	5	HK2	61,4	46,1					61,40	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61	62
31_A	2	HK2	58	44,5					58,00	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
31_B	5	HK2	58,7	47,1					58,70	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
32_A	2	HK2	57,9	44,1					57,90	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
32_B	5	HK2	58,7	47					58,70	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
27_A	2	HK2	59,6	43,3					59,60	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
27_B	5	HK2	59,8	45,8					59,80	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
28_A	2	HK2	59,5	43,7					59,50	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
28_B	5	HK2	59,7	46,2					59,70	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
29_A	2	HK2	59,8	42,8					59,80	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
29_B	5	HK2	59,9	45					59,90	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
30_A	2	HK2	59,7	42,4					59,70	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
30_B	5	HK2	59,9	44,8					59,90	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
31_A	2	HK2	56,5	41,8					56,50	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
31_B	5	HK2	57,2	43					57,20	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
32_A	2	HK2	56,4	43,6					56,40	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
32_B	5	HK2	57,2	43,7					57,20	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	10 [1/12]	175959,73	361785,14	2,00	38,19	35,91	29,20	39,10
HK2_A	10 [10/12]	175943,29	361780,72	2,00	36,81	34,40	27,66	37,63
HK2_A	10 [11/12]	175948,07	361788,38	2,00	37,85	35,42	28,72	38,67
HK2_A	10 [12/12]	175955,99	361788,91	2,00	38,82	36,53	29,82	39,72
HK2_A	10 [2/12]	175962,78	361780,97	2,00	37,60	35,42	28,75	38,58
HK2_A	10 [3/12]	175967,60	361767,49	2,00	37,15	35,05	28,39	38,18
HK2_A	10 [4/12]	175972,87	361751,03	2,00	36,63	34,69	28,06	37,77
HK2_A	10 [5/12]	175967,82	361743,98	2,00	30,07	27,73	21,27	31,03
HK2_A	10 [6/12]	175959,18	361745,03	2,00	34,39	32,41	25,79	35,51
HK2_A	10 [7/12]	175950,53	361759,90	2,00	35,37	33,35	26,69	36,45
HK2_A	10 [8/12]	175943,71	361772,50	2,00	35,98	33,74	27,05	36,92
HK2_A	10 [9/12]	175943,99	361775,72	2,00	36,36	33,94	27,20	37,17
HK2_A	11 [1/13]	175853,69	361676,84	2,00	37,30	35,08	28,34	38,23
HK2_A	11 [10/13]	175844,07	361656,98	2,00	46,03	43,50	36,77	46,78
HK2_A	11 [11/13]	175838,79	361673,44	2,00	45,12	42,64	35,90	45,90
HK2_A	11 [12/13]	175843,87	361680,47	2,00	39,65	37,15	30,41	40,42
HK2_A	11 [13/13]	175851,96	361680,72	2,00	37,46	35,26	28,53	38,41
HK2_A	11 [2/13]	175861,18	361664,54	2,00	35,23	33,01	26,32	36,18
HK2_A	11 [3/13]	175867,96	361651,93	2,00	35,02	32,82	26,17	36,00
HK2_A	11 [4/13]	175867,65	361648,70	2,00	32,16	30,05	23,48	33,22
HK2_A	11 [5/13]	175869,19	361641,80	2,00	33,26	31,06	24,50	34,27
HK2_A	11 [6/13]	175865,26	361632,21	2,00	38,62	35,96	29,44	39,37
HK2_A	11 [7/13]	175856,46	361633,59	2,00	42,13	39,62	32,97	42,92
HK2_A	11 [8/13]	175851,89	361639,28	2,00	44,60	42,08	35,36	45,36
HK2_A	11 [9/13]	175848,87	361643,47	2,00	46,16	43,59	36,86	46,89
HK2_A	12 [1/34]	175933,06	361704,44	2,00	30,08	27,75	21,07	30,97
HK2_A	12 [10/34]	175889,11	361661,36	2,00	35,02	32,80	26,14	35,98
HK2_A	12 [11/34]	175879,69	361681,74	2,00	33,78	31,49	24,82	34,70
HK2_A	12 [12/34]	175879,69	361699,85	2,00	31,33	28,98	22,35	32,22
HK2_A	12 [13/34]	175893,32	361686,91	2,00	28,71	26,48	19,86	29,68
HK2_A	12 [14/34]	175902,31	361672,15	2,00	30,85	28,51	21,85	31,74
HK2_A	12 [15/34]	175906,90	361675,51	2,00	29,04	26,67	20,07	29,93
HK2_A	12 [16/34]	175910,74	361679,01	2,00	28,87	26,48	19,89	29,75
HK2_A	12 [17/34]	175911,08	361685,82	2,00	26,99	24,57	18,00	27,86
HK2_A	12 [18/34]	175903,37	361687,49	2,00	26,62	24,42	17,86	27,63
HK2_A	12 [19/34]	175894,94	361690,31	2,00	31,55	29,28	22,55	32,46
HK2_A	12 [2/34]	175932,97	361723,35	2,00	32,18	29,75	23,15	33,04
HK2_A	12 [20/34]	175898,50	361698,39	2,00	29,00	26,60	20,01	29,88
HK2_A	12 [21/34]	175903,42	361702,88	2,00	26,50	24,12	17,51	27,38
HK2_A	12 [22/34]	175898,96	361703,27	2,00	26,57	24,34	17,77	27,56
HK2_A	12 [23/34]	175892,30	361708,20	2,00	35,95	33,61	26,86	36,81
HK2_A	12 [24/34]	175902,32	361720,46	2,00	38,42	36,10	29,36	39,29
HK2_A	12 [25/34]	175918,17	361719,48	2,00	36,49	34,22	27,49	37,40
HK2_A	12 [26/34]	175917,38	361711,20	2,00	27,16	24,90	18,36	28,14
HK2_A	12 [27/34]	175914,72	361707,68	2,00	28,84	26,55	20,00	29,80
HK2_A	12 [28/34]	175921,24	361708,19	2,00	29,12	26,72	20,14	30,00
HK2_A	12 [29/34]	175929,46	361705,32	2,00	33,33	31,06	24,33	34,24
HK2_A	12 [3/34]	175946,47	361711,30	2,00	35,80	33,89	27,25	36,96
HK2_A	12 [30/34]	175925,82	361697,23	2,00	26,87	24,67	18,12	27,88
HK2_A	12 [31/34]	175921,76	361690,58	2,00	29,32	27,01	20,48	30,27
HK2_A	12 [32/34]	175927,50	361686,18	2,00	29,71	27,32	20,76	30,60
HK2_A	12 [33/34]	175932,30	361686,67	2,00	29,47	27,06	20,49	30,35
HK2_A	12 [34/34]	175937,72	361687,74	2,00	32,34	30,00	23,32	33,22
HK2_A	12 [4/34]	175954,79	361690,30	2,00	36,80	34,93	28,28	37,98
HK2_A	12 [5/34]	175948,73	361680,76	2,00	38,48	36,52	29,88	39,61
HK2_A	12 [6/34]	175937,70	361674,57	2,00	37,04	35,07	28,45	38,17
HK2_A	12 [7/34]	175925,38	361668,16	2,00	37,18	35,04	28,43	38,21
HK2_A	12 [8/34]	175912,14	361663,54	2,00	37,24	35,10	28,48	38,26
HK2_A	12 [9/34]	175900,09	361659,55	2,00	36,67	34,55	27,93	37,70
HK2_A	13 [1/12]	175988,31	361720,97	2,00	36,90	34,95	28,31	38,03
HK2_A	13 [10/12]	175965,95	361729,85	2,00	32,76	30,35	23,70	33,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	13 [11/12]	175971,00	361736,88	2,00	31,52	29,07	22,56	32,40
HK2_A	13 [12/12]	175979,62	361735,84	2,00	37,26	35,18	28,51	38,30
HK2_A	13 [2/12]	175995,09	361708,35	2,00	37,84	35,92	29,28	38,99
HK2_A	13 [3/12]	175996,15	361703,30	2,00	38,43	36,59	29,95	39,63
HK2_A	13 [4/12]	175997,33	361696,10	2,00	38,21	36,35	29,72	39,40
HK2_A	13 [5/12]	175992,42	361688,65	2,00	38,08	36,17	29,53	39,24
HK2_A	13 [6/12]	175982,68	361692,15	2,00	36,14	33,99	27,40	37,17
HK2_A	13 [7/12]	175978,60	361697,92	2,00	35,49	33,36	26,77	36,53
HK2_A	13 [8/12]	175976,00	361699,87	2,00	35,13	32,97	26,38	36,15
HK2_A	13 [9/12]	175971,23	361713,40	2,00	34,23	32,04	25,45	35,23
HK2_A	6 [1/49]	175933,85	361861,89	2,00	55,04	52,60	45,83	55,83
HK2_A	6 [10/49]	175942,03	361828,43	2,00	43,09	40,80	34,06	43,98
HK2_A	6 [11/49]	175944,67	361822,45	2,00	42,22	39,95	33,23	43,13
HK2_A	6 [12/49]	175946,92	361817,38	2,00	41,67	39,42	32,71	42,60
HK2_A	6 [13/49]	175945,79	361812,08	2,00	35,14	32,86	26,36	36,12
HK2_A	6 [14/49]	175941,53	361810,17	2,00	34,79	32,46	25,95	35,74
HK2_A	6 [15/49]	175937,27	361808,25	2,00	35,45	33,15	26,60	36,40
HK2_A	6 [16/49]	175932,52	361811,13	2,00	34,69	32,37	25,73	35,60
HK2_A	6 [17/49]	175927,68	361822,10	2,00	35,61	33,39	26,76	36,58
HK2_A	6 [18/49]	175922,98	361832,73	2,00	34,82	32,59	25,95	35,78
HK2_A	6 [19/49]	175922,50	361837,65	2,00	34,22	31,85	25,18	35,09
HK2_A	6 [2/49]	175933,99	361853,05	2,00	33,29	31,10	24,58	34,32
HK2_A	6 [20/49]	175923,01	361839,74	2,00	32,68	30,23	23,58	33,51
HK2_A	6 [21/49]	175917,68	361842,25	2,00	32,68	30,62	24,03	33,76
HK2_A	6 [22/49]	175915,78	361837,20	2,00	32,52	30,18	23,60	33,44
HK2_A	6 [23/49]	175912,62	361832,58	2,00	32,19	29,95	23,43	33,19
HK2_A	6 [24/49]	175905,57	361831,16	2,00	32,41	30,00	23,35	33,26
HK2_A	6 [25/49]	175904,31	361834,06	2,00	32,09	29,68	23,02	32,94
HK2_A	6 [26/49]	175900,55	361838,18	2,00	29,45	27,21	20,65	30,43
HK2_A	6 [27/49]	175898,28	361836,06	2,00	31,73	29,45	22,85	32,68
HK2_A	6 [28/49]	175900,04	361832,09	2,00	32,69	30,34	23,74	33,59
HK2_A	6 [29/49]	175901,14	361828,81	2,00	33,63	31,27	24,69	34,53
HK2_A	6 [3/49]	175930,43	361851,48	2,00	32,10	29,74	23,27	33,04
HK2_A	6 [30/49]	175904,71	361820,73	2,00	34,78	32,41	25,83	35,68
HK2_A	6 [31/49]	175911,09	361815,41	2,00	35,53	33,12	26,49	36,39
HK2_A	6 [32/49]	175916,17	361813,96	2,00	34,79	32,46	25,88	35,71
HK2_A	6 [33/49]	175913,85	361809,24	2,00	33,12	30,74	24,17	34,02
HK2_A	6 [34/49]	175912,17	361803,98	2,00	34,39	32,07	25,54	35,34
HK2_A	6 [35/49]	175910,91	361798,41	2,00	34,38	32,04	25,41	35,28
HK2_A	6 [36/49]	175906,29	361800,47	2,00	36,46	34,08	27,34	37,30
HK2_A	6 [37/49]	175897,87	361813,96	2,00	44,46	42,01	35,23	45,24
HK2_A	6 [38/49]	175890,45	361827,83	2,00	48,24	45,72	38,94	48,98
HK2_A	6 [39/49]	175888,05	361833,20	2,00	50,03	47,48	40,70	50,76
HK2_A	6 [4/49]	175929,47	361849,77	2,00	33,66	31,27	24,75	34,57
HK2_A	6 [40/49]	175885,00	361840,03	2,00	52,30	49,72	42,94	53,01
HK2_A	6 [41/49]	175888,04	361842,65	2,00	55,85	53,28	46,50	56,56
HK2_A	6 [42/49]	175890,16	361845,31	2,00	55,63	53,04	46,26	56,33
HK2_A	6 [43/49]	175888,75	361848,59	2,00	55,68	53,09	46,31	56,38
HK2_A	6 [44/49]	175891,17	361851,87	2,00	57,80	55,25	48,47	58,53
HK2_A	6 [45/49]	175895,19	361851,44	2,00	55,94	53,47	46,70	56,72
HK2_A	6 [46/49]	175905,02	361853,81	2,00	56,56	54,05	47,28	57,31
HK2_A	6 [47/49]	175914,81	361856,81	2,00	55,22	52,76	45,99	56,00
HK2_A	6 [48/49]	175916,33	361856,25	2,00	55,53	53,07	46,30	56,31
HK2_A	6 [49/49]	175924,03	361859,67	2,00	55,96	53,46	46,69	56,72
HK2_A	6 [5/49]	175930,37	361847,66	2,00	37,78	35,27	28,59	38,56
HK2_A	6 [6/49]	175931,78	361844,42	2,00	42,81	40,47	33,72	43,67
HK2_A	6 [7/49]	175933,97	361842,78	2,00	43,63	41,31	34,55	44,50
HK2_A	6 [8/49]	175937,16	361839,44	2,00	43,74	41,42	34,67	44,61
HK2_A	6 [9/49]	175939,38	361834,40	2,00	43,51	41,20	34,46	44,39
HK2_A	7 [1/12]	175833,09	361726,55	2,00	38,36	36,10	29,36	39,27
HK2_A	7 [10/12]	175815,27	361726,50	2,00	42,14	39,72	32,96	42,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	7 [11/12]	175821,00	361732,02	2,00	40,20	37,71	30,98	40,98
HK2_A	7 [12/12]	175829,87	361730,41	2,00	38,59	36,38	29,65	39,53
HK2_A	7 [2/12]	175835,70	361724,63	2,00	38,76	36,55	29,80	39,70
HK2_A	7 [3/12]	175840,55	361711,10	2,00	37,21	35,01	28,26	38,15
HK2_A	7 [4/12]	175845,77	361694,64	2,00	33,15	30,93	24,26	34,11
HK2_A	7 [5/12]	175840,70	361687,59	2,00	39,90	37,50	30,76	40,73
HK2_A	7 [6/12]	175832,06	361688,61	2,00	45,19	42,70	35,95	45,96
HK2_A	7 [7/12]	175823,43	361703,49	2,00	46,70	44,21	37,44	47,46
HK2_A	7 [8/12]	175816,63	361716,13	2,00	46,63	44,14	37,37	47,39
HK2_A	7 [9/12]	175815,60	361721,20	2,00	44,51	42,05	35,29	45,29
HK2_A	8 [1/13]	175863,90	361742,39	2,00	36,34	34,02	27,36	37,24
HK2_A	8 [10/13]	175848,45	361735,80	2,00	38,27	35,89	29,17	39,11
HK2_A	8 [11/13]	175848,16	361741,07	2,00	39,57	37,19	30,43	40,40
HK2_A	8 [12/13]	175853,88	361746,61	2,00	42,24	39,89	33,15	43,10
HK2_A	8 [13/13]	175861,91	361746,91	2,00	36,42	34,11	27,46	37,33
HK2_A	8 [2/13]	175865,97	361741,16	2,00	39,17	36,83	30,12	40,04
HK2_A	8 [3/13]	175868,59	361739,18	2,00	37,09	34,78	28,12	38,00
HK2_A	8 [4/13]	175873,39	361725,69	2,00	35,50	33,22	26,58	36,43
HK2_A	8 [5/13]	175878,61	361709,23	2,00	35,13	32,90	26,21	36,07
HK2_A	8 [6/13]	175873,57	361702,20	2,00	29,90	27,71	21,13	30,91
HK2_A	8 [7/13]	175864,96	361703,17	2,00	32,89	30,56	23,86	33,77
HK2_A	8 [8/13]	175856,29	361718,08	2,00	32,38	30,07	23,38	33,28
HK2_A	8 [9/13]	175849,50	361730,71	2,00	35,50	33,15	26,41	36,36
HK2_A	9 [1/12]	175926,87	361770,56	2,00	33,24	30,89	24,33	34,16
HK2_A	9 [10/12]	175910,40	361766,16	2,00	38,80	36,41	29,65	39,63
HK2_A	9 [11/12]	175915,18	361773,82	2,00	40,30	37,91	31,18	41,14
HK2_A	9 [12/12]	175923,13	361774,34	2,00	34,08	31,71	25,14	34,98
HK2_A	9 [2/12]	175929,91	361766,41	2,00	32,69	30,36	23,79	33,62
HK2_A	9 [3/12]	175934,72	361752,89	2,00	33,44	31,36	24,76	34,51
HK2_A	9 [4/12]	175939,97	361736,46	2,00	33,71	31,67	25,08	34,80
HK2_A	9 [5/12]	175934,93	361729,42	2,00	29,77	27,47	20,96	30,73
HK2_A	9 [6/12]	175926,31	361730,40	2,00	36,95	34,62	27,89	37,82
HK2_A	9 [7/12]	175917,62	361745,34	2,00	36,42	33,97	27,23	37,22
HK2_A	9 [8/12]	175910,84	361757,95	2,00	38,72	36,29	29,53	39,52
HK2_A	9 [9/12]	175911,11	361761,17	2,00	39,66	37,25	30,49	40,47
HK2_B	10 [1/12]	175959,73	361785,14	5,00	39,58	37,17	30,48	40,42
HK2_B	10 [10/12]	175943,29	361780,72	5,00	37,69	35,22	28,48	38,48
HK2_B	10 [11/12]	175948,07	361788,38	5,00	39,53	37,05	30,35	40,32
HK2_B	10 [12/12]	175955,99	361788,91	5,00	40,21	37,80	31,10	41,04
HK2_B	10 [2/12]	175962,78	361780,97	5,00	38,87	36,55	29,89	39,77
HK2_B	10 [3/12]	175967,60	361767,49	5,00	38,25	36,01	29,37	39,21
HK2_B	10 [4/12]	175972,87	361751,03	5,00	37,50	35,38	28,79	38,55
HK2_B	10 [5/12]	175967,82	361743,98	5,00	31,98	29,54	23,12	32,89
HK2_B	10 [6/12]	175959,18	361745,03	5,00	35,21	33,08	26,47	36,24
HK2_B	10 [7/12]	175950,53	361759,90	5,00	36,03	33,88	27,23	37,04
HK2_B	10 [8/12]	175943,71	361772,50	5,00	36,49	34,17	27,48	37,38
HK2_B	10 [9/12]	175943,99	361775,72	5,00	36,72	34,25	27,51	37,51
HK2_B	11 [1/13]	175853,69	361676,84	5,00	37,96	35,65	28,94	38,85
HK2_B	11 [10/13]	175844,07	361656,98	5,00	46,68	44,05	37,32	47,38
HK2_B	11 [11/13]	175838,79	361673,44	5,00	46,19	43,58	36,84	46,89
HK2_B	11 [12/13]	175843,87	361680,47	5,00	40,91	38,34	31,60	41,64
HK2_B	11 [13/13]	175851,96	361680,72	5,00	38,13	35,84	29,13	39,03
HK2_B	11 [2/13]	175861,18	361664,54	5,00	36,21	33,90	27,23	37,11
HK2_B	11 [3/13]	175867,96	361651,93	5,00	36,07	33,78	27,16	37,00
HK2_B	11 [4/13]	175867,65	361648,70	5,00	33,08	30,88	24,33	34,09
HK2_B	11 [5/13]	175869,19	361641,80	5,00	34,71	32,41	25,87	35,66
HK2_B	11 [6/13]	175865,26	361632,21	5,00	39,86	37,06	30,54	40,53
HK2_B	11 [7/13]	175856,46	361633,59	5,00	43,50	40,85	34,19	44,21
HK2_B	11 [8/13]	175851,89	361639,28	5,00	45,58	42,97	36,26	46,29
HK2_B	11 [9/13]	175848,87	361643,47	5,00	46,76	44,13	37,41	47,46
HK2_B	12 [1/34]	175933,06	361704,44	5,00	31,08	28,67	22,03	31,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	12 [10/34]	175889,11	361661,36	5,00	35,80	33,48	26,83	36,70
HK2_B	12 [11/34]	175879,69	361681,74	5,00	34,97	32,59	25,94	35,84
HK2_B	12 [12/34]	175879,69	361699,85	5,00	32,65	30,22	23,61	33,50
HK2_B	12 [13/34]	175893,32	361686,91	5,00	30,15	27,85	21,23	31,08
HK2_B	12 [14/34]	175902,31	361672,15	5,00	32,83	30,41	23,79	33,69
HK2_B	12 [15/34]	175906,90	361675,51	5,00	31,84	29,38	22,80	32,69
HK2_B	12 [16/34]	175910,74	361679,01	5,00	31,34	28,86	22,29	32,18
HK2_B	12 [17/34]	175911,08	361685,82	5,00	29,65	27,16	20,62	30,49
HK2_B	12 [18/34]	175903,37	361687,49	5,00	29,26	26,99	20,44	30,23
HK2_B	12 [19/34]	175894,94	361690,31	5,00	32,42	30,06	23,36	33,28
HK2_B	12 [2/34]	175932,97	361723,35	5,00	33,75	31,25	24,67	34,57
HK2_B	12 [20/34]	175898,50	361698,39	5,00	31,25	28,76	22,21	32,09
HK2_B	12 [21/34]	175903,42	361702,88	5,00	28,43	25,96	19,39	29,27
HK2_B	12 [22/34]	175898,96	361703,27	5,00	28,80	26,46	19,92	29,73
HK2_B	12 [23/34]	175892,30	361708,20	5,00	36,81	34,39	27,66	37,63
HK2_B	12 [24/34]	175902,32	361720,46	5,00	38,96	36,56	29,84	39,79
HK2_B	12 [25/34]	175918,17	361719,48	5,00	36,94	34,59	27,89	37,81
HK2_B	12 [26/34]	175917,38	361711,20	5,00	29,60	27,24	20,74	30,53
HK2_B	12 [27/34]	175914,72	361707,68	5,00	30,82	28,42	21,91	31,73
HK2_B	12 [28/34]	175921,24	361708,19	5,00	31,55	29,08	22,53	32,40
HK2_B	12 [29/34]	175929,46	361705,32	5,00	33,76	31,43	24,73	34,64
HK2_B	12 [3/34]	175946,47	361711,30	5,00	36,65	34,58	27,97	37,72
HK2_B	12 [30/34]	175925,82	361697,23	5,00	29,48	27,21	20,68	30,46
HK2_B	12 [31/34]	175921,76	361690,58	5,00	31,83	29,43	22,93	32,74
HK2_B	12 [32/34]	175927,50	361686,18	5,00	32,39	29,92	23,38	33,24
HK2_B	12 [33/34]	175932,30	361686,67	5,00	32,31	29,83	23,27	33,15
HK2_B	12 [34/34]	175937,72	361687,74	5,00	33,37	30,93	24,29	34,21
HK2_B	12 [4/34]	175954,79	361690,30	5,00	37,51	35,49	28,85	38,60
HK2_B	12 [5/34]	175948,73	361680,76	5,00	38,75	36,69	30,06	39,82
HK2_B	12 [6/34]	175937,70	361674,57	5,00	37,54	35,47	28,85	38,61
HK2_B	12 [7/34]	175925,38	361668,16	5,00	37,63	35,41	28,81	38,61
HK2_B	12 [8/34]	175912,14	361663,54	5,00	37,70	35,47	28,86	38,67
HK2_B	12 [9/34]	175900,09	361659,55	5,00	37,29	35,05	28,44	38,26
HK2_B	13 [1/12]	175988,31	361720,97	5,00	37,78	35,67	29,06	38,82
HK2_B	13 [10/12]	175965,95	361729,85	5,00	33,97	31,49	24,88	34,79
HK2_B	13 [11/12]	175971,00	361736,88	5,00	33,54	31,00	24,53	34,38
HK2_B	13 [12/12]	175979,62	361735,84	5,00	37,92	35,72	29,08	38,90
HK2_B	13 [2/12]	175995,09	361708,35	5,00	38,57	36,50	29,88	39,64
HK2_B	13 [3/12]	175996,15	361703,30	5,00	39,26	37,24	30,63	40,36
HK2_B	13 [4/12]	175997,33	361696,10	5,00	39,08	37,04	30,43	40,17
HK2_B	13 [5/12]	175992,42	361688,65	5,00	38,47	36,43	29,80	39,55
HK2_B	13 [6/12]	175982,68	361692,15	5,00	36,74	34,45	27,88	37,69
HK2_B	13 [7/12]	175978,60	361697,92	5,00	35,71	33,48	26,89	36,69
HK2_B	13 [8/12]	175976,00	361699,87	5,00	35,92	33,59	27,03	36,85
HK2_B	13 [9/12]	175971,23	361713,40	5,00	35,32	32,99	26,43	36,25
HK2_B	6 [1/49]	175933,85	361861,89	5,00	56,00	53,45	46,68	56,73
HK2_B	6 [10/49]	175942,03	361828,43	5,00	44,88	42,41	35,67	45,67
HK2_B	6 [11/49]	175944,67	361822,45	5,00	43,88	41,44	34,72	44,69
HK2_B	6 [12/49]	175946,92	361817,38	5,00	43,19	40,76	34,06	44,01
HK2_B	6 [13/49]	175945,79	361812,08	5,00	35,90	33,55	27,05	36,84
HK2_B	6 [14/49]	175941,53	361810,17	5,00	35,54	33,14	26,64	36,45
HK2_B	6 [15/49]	175937,27	361808,25	5,00	36,30	33,92	27,38	37,21
HK2_B	6 [16/49]	175932,52	361811,13	5,00	36,88	34,45	27,79	37,72
HK2_B	6 [17/49]	175927,68	361822,10	5,00	37,78	35,40	28,76	38,65
HK2_B	6 [18/49]	175922,98	361832,73	5,00	38,14	35,72	29,05	38,98
HK2_B	6 [19/49]	175922,50	361837,65	5,00	39,47	36,94	30,24	40,23
HK2_B	6 [2/49]	175933,99	361853,05	5,00	35,50	33,15	26,66	36,44
HK2_B	6 [20/49]	175923,01	361839,74	5,00	38,15	35,62	28,93	38,92
HK2_B	6 [21/49]	175917,68	361842,25	5,00	35,81	33,48	26,95	36,75
HK2_B	6 [22/49]	175915,78	361837,20	5,00	37,78	35,28	28,69	38,60
HK2_B	6 [23/49]	175912,62	361832,58	5,00	34,93	32,52	26,06	35,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	6 [24/49]	175905,57	361831,16	5,00	37,48	34,96	28,29	38,26
HK2_B	6 [25/49]	175904,31	361834,06	5,00	37,50	34,98	28,31	38,28
HK2_B	6 [26/49]	175900,55	361838,18	5,00	33,80	31,40	24,89	34,71
HK2_B	6 [27/49]	175898,28	361836,06	5,00	36,25	33,79	27,23	37,10
HK2_B	6 [28/49]	175900,04	361832,09	5,00	37,91	35,41	28,78	38,71
HK2_B	6 [29/49]	175901,14	361828,81	5,00	38,20	35,71	29,08	39,01
HK2_B	6 [3/49]	175930,43	361851,48	5,00	34,84	32,38	25,92	35,73
HK2_B	6 [30/49]	175904,71	361820,73	5,00	38,45	35,96	29,36	39,27
HK2_B	6 [31/49]	175911,09	361815,41	5,00	39,26	36,75	30,09	40,05
HK2_B	6 [32/49]	175916,17	361813,96	5,00	37,87	35,41	28,84	38,72
HK2_B	6 [33/49]	175913,85	361809,24	5,00	35,09	32,65	26,12	35,96
HK2_B	6 [34/49]	175912,17	361803,98	5,00	37,48	35,04	28,49	38,35
HK2_B	6 [35/49]	175910,91	361798,41	5,00	36,03	33,61	27,00	36,89
HK2_B	6 [36/49]	175906,29	361800,47	5,00	38,30	35,86	29,10	39,10
HK2_B	6 [37/49]	175897,87	361813,96	5,00	46,26	43,69	36,92	46,98
HK2_B	6 [38/49]	175890,45	361827,83	5,00	49,78	47,17	40,40	50,47
HK2_B	6 [39/49]	175888,05	361833,20	5,00	51,25	48,64	41,86	51,94
HK2_B	6 [4/49]	175929,47	361849,77	5,00	37,15	34,63	28,08	37,97
HK2_B	6 [40/49]	175885,00	361840,03	5,00	53,04	50,44	43,66	53,74
HK2_B	6 [41/49]	175888,04	361842,65	5,00	56,57	53,96	47,18	57,26
HK2_B	6 [42/49]	175890,16	361845,31	5,00	56,29	53,67	46,89	56,98
HK2_B	6 [43/49]	175888,75	361848,59	5,00	56,24	53,63	46,85	56,93
HK2_B	6 [44/49]	175891,17	361851,87	5,00	58,20	55,61	48,83	58,90
HK2_B	6 [45/49]	175895,19	361851,44	5,00	56,62	54,05	47,28	57,34
HK2_B	6 [46/49]	175905,02	361853,81	5,00	57,15	54,58	47,81	57,87
HK2_B	6 [47/49]	175914,81	361856,81	5,00	56,07	53,50	46,74	56,79
HK2_B	6 [48/49]	175916,33	361856,25	5,00	56,32	53,77	47,00	57,05
HK2_B	6 [49/49]	175924,03	361859,67	5,00	56,68	54,11	47,34	57,40
HK2_B	6 [5/49]	175930,37	361847,66	5,00	40,26	37,70	31,03	41,02
HK2_B	6 [6/49]	175931,78	361844,42	5,00	44,92	42,41	35,66	45,68
HK2_B	6 [7/49]	175933,97	361842,78	5,00	45,78	43,25	36,49	46,52
HK2_B	6 [8/49]	175937,16	361839,44	5,00	45,75	43,23	36,48	46,50
HK2_B	6 [9/49]	175939,38	361834,40	5,00	45,46	42,94	36,20	46,22
HK2_B	7 [1/12]	175833,09	361726,55	5,00	39,90	37,53	30,79	40,74
HK2_B	7 [10/12]	175815,27	361726,50	5,00	43,88	41,30	34,53	44,59
HK2_B	7 [11/12]	175821,00	361732,02	5,00	42,05	39,53	32,78	42,80
HK2_B	7 [12/12]	175829,87	361730,41	5,00	40,14	37,82	31,08	41,01
HK2_B	7 [2/12]	175835,70	361724,63	5,00	40,01	37,69	30,94	40,88
HK2_B	7 [3/12]	175840,55	361711,10	5,00	38,34	36,04	29,30	39,23
HK2_B	7 [4/12]	175845,77	361694,64	5,00	34,68	32,36	25,72	35,59
HK2_B	7 [5/12]	175840,70	361687,59	5,00	41,18	38,60	31,87	41,91
HK2_B	7 [6/12]	175832,06	361688,61	5,00	46,18	43,61	36,86	46,90
HK2_B	7 [7/12]	175823,43	361703,49	5,00	47,32	44,75	37,98	48,04
HK2_B	7 [8/12]	175816,63	361716,13	5,00	47,27	44,69	37,92	47,98
HK2_B	7 [9/12]	175815,60	361721,20	5,00	45,69	43,11	36,34	46,40
HK2_B	8 [1/13]	175863,90	361742,39	5,00	37,31	34,92	28,26	38,17
HK2_B	8 [10/13]	175848,45	361735,80	5,00	38,99	36,52	29,77	39,77
HK2_B	8 [11/13]	175848,16	361741,07	5,00	40,84	38,36	31,60	41,61
HK2_B	8 [12/13]	175853,88	361746,61	5,00	43,49	41,05	34,30	44,29
HK2_B	8 [13/13]	175861,91	361746,91	5,00	37,52	35,14	28,49	38,39
HK2_B	8 [2/13]	175865,97	361741,16	5,00	40,01	37,58	30,87	40,83
HK2_B	8 [3/13]	175868,59	361739,18	5,00	38,09	35,69	29,03	38,94
HK2_B	8 [4/13]	175873,39	361725,69	5,00	36,77	34,38	27,76	37,64
HK2_B	8 [5/13]	175878,61	361709,23	5,00	36,09	33,74	27,11	36,98
HK2_B	8 [6/13]	175873,57	361702,20	5,00	31,91	29,57	23,01	32,83
HK2_B	8 [7/13]	175864,96	361703,17	5,00	34,38	31,94	25,25	35,20
HK2_B	8 [8/13]	175856,29	361718,08	5,00	33,73	31,31	24,63	34,56
HK2_B	8 [9/13]	175849,50	361730,71	5,00	37,12	34,65	27,91	37,91
HK2_B	9 [1/12]	175926,87	361770,56	5,00	35,81	33,36	26,77	36,66
HK2_B	9 [10/12]	175910,40	361766,16	5,00	40,06	37,60	30,84	40,84
HK2_B	9 [11/12]	175915,18	361773,82	5,00	41,76	39,28	32,55	42,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	9 [12/12]	175923,13	361774,34	5,00	35,80	33,36	26,80	36,66
HK2_B	9 [2/12]	175929,91	361766,41	5,00	34,78	32,36	25,79	35,65
HK2_B	9 [3/12]	175934,72	361752,89	5,00	34,78	32,55	25,97	35,76
HK2_B	9 [4/12]	175939,97	361736,46	5,00	34,97	32,76	26,20	35,97
HK2_B	9 [5/12]	175934,93	361729,42	5,00	31,56	29,18	22,70	32,49
HK2_B	9 [6/12]	175926,31	361730,40	5,00	37,01	34,60	27,89	37,84
HK2_B	9 [7/12]	175917,62	361745,34	5,00	37,07	34,58	27,86	37,85
HK2_B	9 [8/12]	175910,84	361757,95	5,00	39,68	37,20	30,45	40,46
HK2_B	9 [9/12]	175911,11	361761,17	5,00	40,90	38,43	31,66	41,68
HK2_C	10 [1/12]	175959,73	361785,14	8,00	40,87	38,35	31,68	41,65
HK2_C	10 [10/12]	175943,29	361780,72	8,00	38,79	36,28	29,55	39,56
HK2_C	10 [11/12]	175948,07	361788,38	8,00	40,90	38,37	31,66	41,66
HK2_C	10 [12/12]	175955,99	361788,91	8,00	41,48	38,96	32,28	42,26
HK2_C	10 [2/12]	175962,78	361780,97	8,00	40,29	37,83	31,20	41,12
HK2_C	10 [3/12]	175967,60	361767,49	8,00	39,63	37,24	30,63	40,51
HK2_C	10 [4/12]	175972,87	361751,03	8,00	38,58	36,30	29,75	39,54
HK2_C	10 [5/12]	175967,82	361743,98	8,00	33,67	31,18	24,75	34,55
HK2_C	10 [6/12]	175959,18	361745,03	8,00	35,86	33,55	26,96	36,79
HK2_C	10 [7/12]	175950,53	361759,90	8,00	36,87	34,54	27,91	37,78
HK2_C	10 [8/12]	175943,71	361772,50	8,00	37,44	35,01	28,33	38,27
HK2_C	10 [9/12]	175943,99	361775,72	8,00	37,99	35,47	28,73	38,75
HK2_C	11 [1/13]	175853,69	361676,84	8,00	39,26	36,87	30,18	40,11
HK2_C	11 [10/13]	175844,07	361656,98	8,00	46,87	44,23	37,51	47,56
HK2_C	11 [11/13]	175838,79	361673,44	8,00	46,66	44,03	37,29	47,35
HK2_C	11 [12/13]	175843,87	361680,47	8,00	41,52	38,91	32,18	42,23
HK2_C	11 [13/13]	175851,96	361680,72	8,00	39,41	37,03	30,34	40,27
HK2_C	11 [2/13]	175861,18	361664,54	8,00	37,68	35,28	28,66	38,55
HK2_C	11 [3/13]	175867,96	361651,93	8,00	37,60	35,24	28,67	38,51
HK2_C	11 [4/13]	175867,65	361648,70	8,00	35,08	32,80	26,31	36,06
HK2_C	11 [5/13]	175869,19	361641,80	8,00	36,61	34,25	27,75	37,54
HK2_C	11 [6/13]	175865,26	361632,21	8,00	40,60	37,87	31,36	41,31
HK2_C	11 [7/13]	175856,46	361633,59	8,00	45,05	42,35	35,69	45,73
HK2_C	11 [8/13]	175851,89	361639,28	8,00	45,92	43,26	36,57	46,61
HK2_C	11 [9/13]	175848,87	361643,47	8,00	46,95	44,29	37,58	47,64
HK2_C	12 [1/34]	175933,06	361704,44	8,00	34,59	32,07	25,49	35,40
HK2_C	12 [10/34]	175889,11	361661,36	8,00	36,85	34,46	27,84	37,72
HK2_C	12 [11/34]	175879,69	361681,74	8,00	36,50	34,07	27,44	37,35
HK2_C	12 [12/34]	175879,69	361699,85	8,00	35,08	32,58	25,99	35,90
HK2_C	12 [13/34]	175893,32	361686,91	8,00	34,56	32,14	25,58	35,44
HK2_C	12 [14/34]	175902,31	361672,15	8,00	35,87	33,36	26,78	36,69
HK2_C	12 [15/34]	175906,90	361675,51	8,00	35,64	33,10	26,55	36,45
HK2_C	12 [16/34]	175910,74	361679,01	8,00	35,32	32,81	26,23	36,14
HK2_C	12 [17/34]	175911,08	361685,82	8,00	33,78	31,25	24,68	34,59
HK2_C	12 [18/34]	175903,37	361687,49	8,00	33,15	30,81	24,29	34,09
HK2_C	12 [19/34]	175894,94	361690,31	8,00	35,10	32,64	26,01	35,93
HK2_C	12 [2/34]	175932,97	361723,35	8,00	36,03	33,49	26,93	36,84
HK2_C	12 [20/34]	175898,50	361698,39	8,00	35,57	33,03	26,48	36,38
HK2_C	12 [21/34]	175903,42	361702,88	8,00	33,22	30,70	24,13	34,03
HK2_C	12 [22/34]	175898,96	361703,27	8,00	32,96	30,57	24,05	33,87
HK2_C	12 [23/34]	175892,30	361708,20	8,00	37,99	35,52	28,80	38,78
HK2_C	12 [24/34]	175902,32	361720,46	8,00	40,17	37,69	30,99	40,96
HK2_C	12 [25/34]	175918,17	361719,48	8,00	38,65	36,22	29,57	39,49
HK2_C	12 [26/34]	175917,38	361711,20	8,00	33,68	31,23	24,75	34,57
HK2_C	12 [27/34]	175914,72	361707,68	8,00	35,66	33,17	26,68	36,52
HK2_C	12 [28/34]	175921,24	361708,19	8,00	36,00	33,44	26,91	36,80
HK2_C	12 [29/34]	175929,46	361705,32	8,00	36,43	34,00	27,37	37,28
HK2_C	12 [3/34]	175946,47	361711,30	8,00	37,78	35,53	28,96	38,75
HK2_C	12 [30/34]	175925,82	361697,23	8,00	33,33	30,97	24,46	34,26
HK2_C	12 [31/34]	175921,76	361690,58	8,00	36,09	33,60	27,11	36,95
HK2_C	12 [32/34]	175927,50	361686,18	8,00	36,15	33,60	27,07	36,96
HK2_C	12 [33/34]	175932,30	361686,67	8,00	36,16	33,59	27,07	36,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_C	12 [34/34]	175937,72	361687,74	8,00	36,24	33,72	27,12	37,04
HK2_C	12 [4/34]	175954,79	361690,30	8,00	38,45	36,26	29,66	39,45
HK2_C	12 [5/34]	175948,73	361680,76	8,00	39,23	37,04	30,43	40,23
HK2_C	12 [6/34]	175937,70	361674,57	8,00	38,22	36,04	29,44	39,23
HK2_C	12 [7/34]	175925,38	361668,16	8,00	38,16	35,85	29,27	39,09
HK2_C	12 [8/34]	175912,14	361663,54	8,00	38,33	36,00	29,42	39,25
HK2_C	12 [9/34]	175900,09	361659,55	8,00	38,35	36,01	29,44	39,27
HK2_C	13 [1/12]	175988,31	361720,97	8,00	38,89	36,61	30,04	39,85
HK2_C	13 [10/12]	175965,95	361729,85	8,00	35,09	32,57	25,95	35,89
HK2_C	13 [11/12]	175971,00	361736,88	8,00	35,63	33,04	26,55	36,43
HK2_C	13 [12/12]	175979,62	361735,84	8,00	39,01	36,67	30,07	39,92
HK2_C	13 [2/12]	175995,09	361708,35	8,00	39,45	37,21	30,62	40,42
HK2_C	13 [3/12]	175996,15	361703,30	8,00	40,01	37,83	31,24	41,02
HK2_C	13 [4/12]	175997,33	361696,10	8,00	39,85	37,65	31,06	40,85
HK2_C	13 [5/12]	175992,42	361688,65	8,00	38,76	36,60	29,97	39,77
HK2_C	13 [6/12]	175982,68	361692,15	8,00	36,89	34,52	27,93	37,79
HK2_C	13 [7/12]	175978,60	361697,92	8,00	36,00	33,67	27,09	36,92
HK2_C	13 [8/12]	175976,00	361699,87	8,00	36,25	33,85	27,27	37,13
HK2_C	13 [9/12]	175971,23	361713,40	8,00	35,80	33,39	26,82	36,68
HK2_C	7 [1/12]	175833,09	361726,55	8,00	42,99	40,52	33,77	43,77
HK2_C	7 [10/12]	175815,27	361726,50	8,00	46,46	43,87	37,09	47,16
HK2_C	7 [11/12]	175821,00	361732,02	8,00	45,39	42,86	36,10	46,13
HK2_C	7 [12/12]	175829,87	361730,41	8,00	43,21	40,77	34,03	44,01
HK2_C	7 [2/12]	175835,70	361724,63	8,00	42,03	39,60	32,86	42,84
HK2_C	7 [3/12]	175840,55	361711,10	8,00	40,42	38,00	31,28	41,24
HK2_C	7 [4/12]	175845,77	361694,64	8,00	36,84	34,45	27,83	37,71
HK2_C	7 [5/12]	175840,70	361687,59	8,00	41,68	39,06	32,34	42,39
HK2_C	7 [6/12]	175832,06	361688,61	8,00	46,49	43,88	37,13	47,19
HK2_C	7 [7/12]	175823,43	361703,49	8,00	47,57	44,98	38,22	48,28
HK2_C	7 [8/12]	175816,63	361716,13	8,00	47,73	45,14	38,37	48,44
HK2_C	7 [9/12]	175815,60	361721,20	8,00	47,33	44,74	37,97	48,04
HK2_C	8 [1/13]	175863,90	361742,39	8,00	38,49	36,02	29,37	39,31
HK2_C	8 [10/13]	175848,45	361735,80	8,00	40,46	37,91	31,15	41,19
HK2_C	8 [11/13]	175848,16	361741,07	8,00	42,20	39,64	32,88	42,93
HK2_C	8 [12/13]	175853,88	361746,61	8,00	44,77	42,23	35,48	45,51
HK2_C	8 [13/13]	175861,91	361746,91	8,00	38,71	36,26	29,61	39,54
HK2_C	8 [2/13]	175865,97	361741,16	8,00	41,00	38,50	31,78	41,77
HK2_C	8 [3/13]	175868,59	361739,18	8,00	39,09	36,63	29,98	39,91
HK2_C	8 [4/13]	175873,39	361725,69	8,00	38,06	35,62	28,99	38,90
HK2_C	8 [5/13]	175878,61	361709,23	8,00	37,69	35,27	28,65	38,55
HK2_C	8 [6/13]	175873,57	361702,20	8,00	34,47	32,05	25,53	35,36
HK2_C	8 [7/13]	175864,96	361703,17	8,00	36,37	33,91	27,23	37,18
HK2_C	8 [8/13]	175856,29	361718,08	8,00	35,75	33,26	26,60	36,55
HK2_C	8 [9/13]	175849,50	361730,71	8,00	39,55	37,00	30,26	40,29
HK2_C	9 [1/12]	175926,87	361770,56	8,00	37,77	35,27	28,68	38,59
HK2_C	9 [10/12]	175910,40	361766,16	8,00	41,14	38,62	31,86	41,89
HK2_C	9 [11/12]	175915,18	361773,82	8,00	42,89	40,37	33,63	43,65
HK2_C	9 [12/12]	175923,13	361774,34	8,00	37,78	35,29	28,72	38,61
HK2_C	9 [2/12]	175929,91	361766,41	8,00	37,11	34,62	28,06	37,94
HK2_C	9 [3/12]	175934,72	361752,89	8,00	36,94	34,53	27,99	37,83
HK2_C	9 [4/12]	175939,97	361736,46	8,00	36,79	34,42	27,89	37,71
HK2_C	9 [5/12]	175934,93	361729,42	8,00	33,88	31,45	24,95	34,77
HK2_C	9 [6/12]	175926,31	361730,40	8,00	37,48	34,99	28,29	38,27
HK2_C	9 [7/12]	175917,62	361745,34	8,00	38,22	35,70	28,97	38,98
HK2_C	9 [8/12]	175910,84	361757,95	8,00	40,69	38,17	31,41	41,44
HK2_C	9 [9/12]	175911,11	361761,17	8,00	42,11	39,58	32,81	42,85
HK3_A	14 [1/10]	175964,93	361876,13	2,00	55,88	53,39	46,62	56,64
HK3_A	14 [10/10]	175949,78	361862,04	2,00	50,91	48,36	41,59	51,64
HK3_A	14 [2/10]	175951,20	361870,08	2,00	55,90	53,40	46,63	56,66
HK3_A	14 [3/10]	175978,65	361882,18	2,00	55,81	53,31	46,54	56,57
HK3_A	14 [4/10]	175985,64	361877,82	2,00	51,00	48,64	41,87	51,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	14 [5/10]	175987,02	361871,12	2,00	34,59	32,28	25,70	35,52
HK3_A	14 [6/10]	175984,85	361872,48	2,00	31,54	29,10	22,46	32,38
HK3_A	14 [7/10]	175968,89	361867,44	2,00	37,91	35,55	28,86	38,78
HK3_A	14 [8/10]	175954,45	361859,01	2,00	34,42	32,11	25,53	35,35
HK3_A	14 [9/10]	175953,97	361856,47	2,00	36,25	33,96	27,33	37,18
HK3_A	15 [1/10]	176017,00	361899,26	2,00	55,89	53,38	46,61	56,64
HK3_A	15 [10/10]	176001,85	361885,17	2,00	51,42	48,89	42,11	52,16
HK3_A	15 [2/10]	176003,27	361893,20	2,00	55,85	53,33	46,57	56,60
HK3_A	15 [3/10]	176030,72	361905,31	2,00	56,16	53,66	46,89	56,92
HK3_A	15 [4/10]	176037,71	361900,95	2,00	51,93	49,54	42,77	52,75
HK3_A	15 [5/10]	176039,09	361894,25	2,00	34,37	31,91	25,32	35,21
HK3_A	15 [6/10]	176036,92	361895,61	2,00	33,70	31,21	24,51	34,49
HK3_A	15 [7/10]	176020,96	361890,57	2,00	39,68	37,31	30,59	40,53
HK3_A	15 [8/10]	176006,52	361882,14	2,00	36,12	33,88	27,25	37,08
HK3_A	15 [9/10]	176006,03	361879,60	2,00	36,81	34,46	27,80	37,69
HK3_A	16 [1/10]	175959,21	361844,24	2,00	44,20	41,73	34,97	44,98
HK3_A	16 [10/10]	175960,39	361837,55	2,00	43,24	40,84	34,08	44,06
HK3_A	16 [2/10]	175961,41	361842,95	2,00	35,33	32,89	26,28	36,18
HK3_A	16 [3/10]	175977,38	361847,96	2,00	39,63	37,24	30,52	40,47
HK3_A	16 [4/10]	175991,81	361856,32	2,00	33,78	31,35	24,68	34,61
HK3_A	16 [5/10]	175992,26	361858,86	2,00	46,47	44,12	37,36	47,32
HK3_A	16 [6/10]	175996,31	361853,33	2,00	45,59	43,26	36,50	46,45
HK3_A	16 [7/10]	175981,00	361839,27	2,00	33,19	30,80	24,37	34,13
HK3_A	16 [8/10]	175994,75	361845,27	2,00	36,33	34,03	27,44	37,27
HK3_A	16 [9/10]	175967,25	361833,28	2,00	33,67	31,39	24,92	34,66
HK3_A	17 [1/10]	176011,27	361867,20	2,00	47,20	44,74	37,98	47,98
HK3_A	17 [10/10]	176012,46	361860,51	2,00	46,24	43,80	37,02	47,03
HK3_A	17 [2/10]	176013,48	361865,91	2,00	36,79	34,32	27,67	37,61
HK3_A	17 [3/10]	176029,44	361870,92	2,00	43,31	40,96	34,21	44,16
HK3_A	17 [4/10]	176043,88	361879,28	2,00	34,32	31,96	25,26	35,18
HK3_A	17 [5/10]	176044,33	361881,82	2,00	47,15	44,79	38,03	47,99
HK3_A	17 [6/10]	176048,38	361876,29	2,00	46,66	44,32	37,57	47,52
HK3_A	17 [7/10]	176033,07	361862,23	2,00	36,24	33,87	27,34	37,16
HK3_A	17 [8/10]	176046,82	361868,23	2,00	35,41	33,00	26,56	36,33
HK3_A	17 [9/10]	176019,32	361856,24	2,00	37,47	35,07	28,46	38,34
HK3_A	18 [1/11]	176068,46	361912,72	2,00	36,04	33,69	27,06	36,93
HK3_A	18 [10/11]	176084,14	361884,26	2,00	40,06	37,68	31,11	40,96
HK3_A	18 [11/11]	176069,91	361895,63	2,00	48,28	45,81	39,03	49,05
HK3_A	18 [2/11]	176077,75	361905,93	2,00	32,93	30,54	24,01	33,83
HK3_A	18 [3/11]	176079,97	361895,93	2,00	31,59	29,23	22,71	32,52
HK3_A	18 [4/11]	176096,78	361901,65	2,00	33,98	31,52	24,97	34,84
HK3_A	18 [5/11]	176083,11	361895,49	2,00	32,55	30,11	23,53	33,41
HK3_A	18 [6/11]	176110,46	361907,81	2,00	39,24	36,86	30,30	40,14
HK3_A	18 [7/11]	176117,07	361904,79	2,00	46,78	44,50	37,82	47,70
HK3_A	18 [8/11]	176097,86	361890,32	2,00	39,23	36,85	30,31	40,14
HK3_A	18 [9/11]	176111,58	361896,39	2,00	39,69	37,39	30,87	40,65
HK3_A	19 [1/11]	176060,68	361916,84	2,00	53,06	50,48	43,71	53,77
HK3_A	19 [10/11]	176095,11	361925,64	2,00	31,10	28,78	22,22	32,04
HK3_A	19 [11/11]	176067,68	361913,49	2,00	39,87	37,33	30,59	40,61
HK3_A	19 [2/11]	176079,75	361931,60	2,00	57,52	54,99	48,23	58,26
HK3_A	19 [3/11]	176066,00	361925,61	2,00	57,48	54,95	48,18	58,22
HK3_A	19 [4/11]	176093,50	361937,59	2,00	57,54	55,00	48,24	58,28
HK3_A	19 [5/11]	176107,91	361926,08	2,00	50,21	47,84	41,13	51,06
HK3_A	19 [6/11]	176109,43	361908,85	2,00	32,84	30,50	24,00	33,78
HK3_A	19 [7/11]	176100,28	361915,71	2,00	30,77	28,32	21,66	31,59
HK3_A	19 [8/11]	176097,99	361925,71	2,00	33,27	30,80	24,16	34,09
HK3_A	19 [9/11]	176081,39	361919,56	2,00	30,50	28,19	21,68	31,46
HK3_A	20 [1/22]	176003,48	361760,93	2,00	31,85	29,45	23,04	32,79
HK3_A	20 [10/22]	176070,72	361820,90	2,00	40,57	38,31	31,61	41,49
HK3_A	20 [11/22]	176064,62	361834,61	2,00	42,01	39,73	33,02	42,92
HK3_A	20 [12/22]	176076,81	361807,19	2,00	39,83	37,57	30,89	40,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	20 [13/22]	176077,26	361793,94	2,00	32,01	29,64	23,20	32,96
HK3_A	20 [14/22]	176066,49	361806,55	2,00	32,03	29,61	23,07	32,91
HK3_A	20 [15/22]	176058,72	361820,55	2,00	30,74	28,46	21,98	31,73
HK3_A	20 [16/22]	176054,78	361824,22	2,00	30,62	28,27	21,75	31,55
HK3_A	20 [17/22]	176023,50	361815,34	2,00	32,22	29,93	23,48	33,21
HK3_A	20 [18/22]	176037,23	361821,38	2,00	31,58	29,30	22,84	32,57
HK3_A	20 [19/22]	176009,77	361809,30	2,00	32,36	30,06	23,62	33,35
HK3_A	20 [2/22]	175988,02	361784,73	2,00	37,00	34,73	28,03	37,92
HK3_A	20 [20/22]	175996,08	361798,22	2,00	32,99	30,62	24,19	33,94
HK3_A	20 [21/22]	175996,58	361792,88	2,00	32,22	29,86	23,45	33,18
HK3_A	20 [22/22]	176001,72	361777,46	2,00	34,16	31,73	25,31	35,08
HK3_A	20 [3/22]	175993,86	361770,91	2,00	36,90	34,65	27,95	37,83
HK3_A	20 [4/22]	175982,18	361798,54	2,00	38,24	35,97	29,26	39,15
HK3_A	20 [5/22]	176018,41	361828,08	2,00	43,02	40,66	33,94	43,88
HK3_A	20 [6/22]	176004,65	361822,13	2,00	41,09	38,76	32,07	41,97
HK3_A	20 [7/22]	176032,18	361834,04	2,00	40,41	37,97	31,32	41,24
HK3_A	20 [8/22]	175990,88	361816,17	2,00	38,02	35,57	28,98	38,87
HK3_A	20 [9/22]	176045,95	361840,00	2,00	39,49	37,10	30,50	40,37
HK3_A	21 [1/4]	176005,64	361756,23	2,00	33,11	30,61	24,14	33,97
HK3_A	21 [2/4]	176016,54	361743,55	2,00	34,20	31,74	25,31	35,10
HK3_A	21 [3/4]	176018,35	361726,89	2,00	31,45	29,15	22,67	32,43
HK3_A	21 [4/4]	176007,46	361739,57	2,00	35,98	33,77	27,09	36,94
HK3_A	22 [1/8]	176026,29	361718,40	2,00	33,08	30,57	24,11	33,94
HK3_A	22 [2/8]	176033,53	361723,22	2,00	30,14	27,67	21,14	31,00
HK3_A	22 [3/8]	176045,12	361730,15	2,00	34,27	31,75	25,29	35,12
HK3_A	22 [4/8]	176059,41	361730,81	2,00	34,60	32,67	26,04	35,75
HK3_A	22 [5/8]	176049,26	361720,74	2,00	38,10	36,22	29,59	39,28
HK3_A	22 [6/8]	176037,62	361714,17	2,00	38,23	36,38	29,75	39,43
HK3_A	22 [7/8]	176030,26	361709,32	2,00	38,50	36,63	30,00	39,68
HK3_A	22 [8/8]	176020,36	361710,42	2,00	34,89	32,63	26,00	35,84
HK3_A	23 [1/8]	176072,35	361742,06	2,00	34,13	31,61	25,12	34,97
HK3_A	23 [2/8]	176085,22	361746,07	2,00	32,47	30,05	23,59	33,38
HK3_A	23 [3/8]	176093,49	361748,10	2,00	33,87	31,34	24,87	34,71
HK3_A	23 [4/8]	176103,39	361746,79	2,00	38,17	35,94	29,32	39,14
HK3_A	23 [5/8]	176097,52	361738,86	2,00	36,60	34,46	27,89	37,64
HK3_A	23 [6/8]	176089,21	361736,83	2,00	37,02	35,00	28,35	38,10
HK3_A	23 [7/8]	176076,66	361732,66	2,00	36,67	34,66	28,05	37,78
HK3_A	23 [8/8]	176062,20	361731,99	2,00	35,40	33,40	26,78	36,51
HK3_A	24 [1/4]	176079,48	361789,00	2,00	33,51	31,02	24,53	34,37
HK3_A	24 [2/4]	176090,38	361776,16	2,00	38,79	36,54	29,88	39,73
HK3_A	24 [3/4]	176092,41	361759,50	2,00	31,63	29,26	22,83	32,58
HK3_A	24 [4/4]	176081,52	361772,35	2,00	32,20	29,72	23,19	33,05
HK3_A	25 [1/22]	176095,61	361830,77	2,00	39,72	37,35	30,61	40,56
HK3_A	25 [10/22]	176160,40	361832,73	2,00	33,99	31,64	25,19	34,95
HK3_A	25 [11/22]	176145,75	361852,60	2,00	32,68	30,27	23,75	33,58
HK3_A	25 [12/22]	176151,89	361838,92	2,00	32,99	30,55	24,04	33,87
HK3_A	25 [13/22]	176139,62	361866,29	2,00	31,86	29,51	23,01	32,80
HK3_A	25 [14/22]	176131,31	361872,31	2,00	30,77	28,56	22,04	31,79
HK3_A	25 [15/22]	176127,89	361867,26	2,00	32,79	30,47	23,96	33,74
HK3_A	25 [16/22]	176111,68	361856,27	2,00	33,44	31,09	24,68	34,41
HK3_A	25 [17/22]	176125,37	361862,40	2,00	34,06	31,95	25,41	35,13
HK3_A	25 [18/22]	176097,98	361850,15	2,00	33,60	31,23	24,84	34,57
HK3_A	25 [19/22]	176096,60	361843,42	2,00	34,44	32,04	25,63	35,38
HK3_A	25 [2/22]	176101,63	361817,03	2,00	38,92	36,59	29,86	39,79
HK3_A	25 [20/22]	176100,63	361838,99	2,00	33,64	31,18	24,71	34,52
HK3_A	25 [21/22]	176109,13	361825,09	2,00	35,82	33,37	26,96	36,73
HK3_A	25 [22/22]	176111,00	361808,40	2,00	33,48	31,08	24,68	34,42
HK3_A	25 [3/22]	176089,59	361844,51	2,00	41,28	38,91	32,16	42,12
HK3_A	25 [4/22]	176114,89	361868,47	2,00	41,16	38,79	32,20	42,06
HK3_A	25 [5/22]	176101,17	361862,40	2,00	40,89	38,45	31,87	41,75
HK3_A	25 [6/22]	176128,60	361874,54	2,00	44,21	41,86	35,22	45,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	25 [7/22]	176155,02	361858,30	2,00	43,46	41,05	34,52	44,35
HK3_A	25 [8/22]	176149,06	361872,06	2,00	43,80	41,40	34,84	44,69
HK3_A	25 [9/22]	176160,99	361844,53	2,00	42,25	39,79	33,29	43,12
HK3_A	26 [1/4]	176113,06	361803,89	2,00	34,57	32,09	25,62	35,44
HK3_A	26 [2/4]	176124,47	361790,12	2,00	36,32	33,81	27,42	37,20
HK3_A	26 [3/4]	176126,62	361772,30	2,00	33,34	31,06	24,58	34,33
HK3_A	26 [4/4]	176115,20	361786,07	2,00	38,15	35,84	29,13	39,04
HK3_A	27 [1/8]	176177,65	361816,02	2,00	35,13	32,72	26,11	35,99
HK3_A	27 [2/8]	176183,76	361802,32	2,00	34,10	31,63	25,07	34,95
HK3_A	27 [3/8]	176171,54	361829,71	2,00	37,01	34,63	28,00	37,89
HK3_A	27 [4/8]	176174,90	361835,66	2,00	42,57	40,13	33,56	43,43
HK3_A	27 [5/8]	176187,71	361820,24	2,00	42,29	39,82	33,38	43,18
HK3_A	27 [6/8]	176181,64	361833,96	2,00	41,67	39,23	32,77	42,57
HK3_A	27 [7/8]	176193,78	361806,52	2,00	41,33	38,95	32,51	42,27
HK3_A	27 [8/8]	176190,46	361800,60	2,00	36,77	34,32	27,94	37,69
HK3_A	28 [1/8]	176130,86	361764,50	2,00	33,90	31,36	24,91	34,74
HK3_A	28 [2/8]	176135,26	361768,03	2,00	30,34	27,87	21,35	31,20
HK3_A	28 [3/8]	176146,96	361774,98	2,00	35,70	33,13	26,72	36,54
HK3_A	28 [4/8]	176161,18	361775,79	2,00	35,66	33,46	26,94	36,68
HK3_A	28 [5/8]	176150,89	361765,78	2,00	36,56	34,34	27,86	37,58
HK3_A	28 [6/8]	176139,35	361759,13	2,00	35,28	32,88	26,49	36,23
HK3_A	28 [7/8]	176134,73	361755,41	2,00	35,43	33,19	26,69	36,43
HK3_A	28 [8/8]	176127,64	361757,72	2,00	37,51	35,25	28,56	38,44
HK3_A	29 [1/8]	176175,50	361787,61	2,00	36,49	33,99	27,49	37,34
HK3_A	29 [2/8]	176188,38	361791,58	2,00	36,50	34,00	27,61	37,39
HK3_A	29 [3/8]	176193,98	361792,43	2,00	37,23	34,67	28,28	38,08
HK3_A	29 [4/8]	176201,19	361790,00	2,00	40,65	38,29	31,84	41,60
HK3_A	29 [5/8]	176197,96	361783,15	2,00	38,72	36,57	30,06	39,78
HK3_A	29 [6/8]	176191,98	361782,28	2,00	36,26	34,41	27,73	37,44
HK3_A	29 [7/8]	176179,37	361778,16	2,00	38,38	36,38	29,80	39,50
HK3_A	29 [8/8]	176165,27	361777,48	2,00	35,19	33,21	26,58	36,31
HK3_B	14 [1/10]	175964,93	361876,13	5,00	56,65	54,07	47,30	57,36
HK3_B	14 [10/10]	175949,78	361862,04	5,00	52,10	49,48	42,71	52,79
HK3_B	14 [2/10]	175951,20	361870,08	5,00	56,66	54,10	47,33	57,38
HK3_B	14 [3/10]	175978,65	361882,18	5,00	56,64	54,06	47,29	57,35
HK3_B	14 [4/10]	175985,64	361877,82	5,00	52,53	49,96	43,19	53,25
HK3_B	14 [5/10]	175987,02	361871,12	5,00	35,65	33,23	26,67	36,53
HK3_B	14 [6/10]	175984,85	361872,48	5,00	32,64	30,14	23,47	33,43
HK3_B	14 [7/10]	175968,89	361867,44	5,00	39,40	36,94	30,25	40,21
HK3_B	14 [8/10]	175954,45	361859,01	5,00	36,26	33,81	27,26	37,12
HK3_B	14 [9/10]	175953,97	361856,47	5,00	37,94	35,50	28,88	38,78
HK3_B	15 [1/10]	176017,00	361899,26	5,00	56,73	54,15	47,38	57,44
HK3_B	15 [10/10]	176001,85	361885,17	5,00	52,53	49,95	43,17	53,24
HK3_B	15 [2/10]	176003,27	361893,20	5,00	56,66	54,08	47,32	57,38
HK3_B	15 [3/10]	176030,72	361905,31	5,00	57,01	54,43	47,66	57,72
HK3_B	15 [4/10]	176037,71	361900,95	5,00	53,31	50,73	43,96	54,02
HK3_B	15 [5/10]	176039,09	361894,25	5,00	35,67	33,17	26,59	36,49
HK3_B	15 [6/10]	176036,92	361895,61	5,00	34,92	32,40	25,69	35,69
HK3_B	15 [7/10]	176020,96	361890,57	5,00	41,07	38,60	31,89	41,87
HK3_B	15 [8/10]	176006,52	361882,14	5,00	37,68	35,29	28,67	38,55
HK3_B	15 [9/10]	176006,03	361879,60	5,00	38,09	35,64	28,99	38,92
HK3_B	16 [1/10]	175959,21	361844,24	5,00	46,18	43,60	36,84	46,90
HK3_B	16 [10/10]	175960,39	361837,55	5,00	45,17	42,63	35,87	45,91
HK3_B	16 [2/10]	175961,41	361842,95	5,00	36,83	34,30	27,72	37,63
HK3_B	16 [3/10]	175977,38	361847,96	5,00	41,22	38,73	32,01	42,00
HK3_B	16 [4/10]	175991,81	361856,32	5,00	35,40	32,92	26,21	36,19
HK3_B	16 [5/10]	175992,26	361858,86	5,00	48,46	45,91	39,14	49,19
HK3_B	16 [6/10]	175996,31	361853,33	5,00	47,50	44,98	38,23	48,25
HK3_B	16 [7/10]	175981,00	361839,27	5,00	35,03	32,57	26,13	35,92
HK3_B	16 [8/10]	175994,75	361845,27	5,00	37,52	35,11	28,52	38,39
HK3_B	16 [9/10]	175967,25	361833,28	5,00	34,92	32,54	26,09	35,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	17 [1/10]	176011,27	361867,20	5,00	48,91	46,33	39,56	49,62
HK3_B	17 [10/10]	176012,46	361860,51	5,00	47,92	45,35	38,58	48,64
HK3_B	17 [2/10]	176013,48	361865,91	5,00	37,74	35,19	28,58	38,52
HK3_B	17 [3/10]	176029,44	361870,92	5,00	44,52	42,06	35,31	45,31
HK3_B	17 [4/10]	176043,88	361879,28	5,00	35,71	33,25	26,54	36,51
HK3_B	17 [5/10]	176044,33	361881,82	5,00	49,05	46,49	39,72	49,77
HK3_B	17 [6/10]	176048,38	361876,29	5,00	48,43	45,90	39,15	49,18
HK3_B	17 [7/10]	176033,07	361862,23	5,00	37,06	34,61	28,09	37,93
HK3_B	17 [8/10]	176046,82	361868,23	5,00	36,12	33,63	27,21	37,00
HK3_B	17 [9/10]	176019,32	361856,24	5,00	38,45	35,97	29,37	39,28
HK3_B	18 [1/11]	176068,46	361912,72	5,00	36,45	33,98	27,34	37,27
HK3_B	18 [10/11]	176084,14	361884,26	5,00	41,04	38,59	32,03	41,90
HK3_B	18 [11/11]	176069,91	361895,63	5,00	49,97	47,39	40,61	50,68
HK3_B	18 [2/11]	176077,75	361905,93	5,00	33,60	31,06	24,54	34,42
HK3_B	18 [3/11]	176079,97	361895,93	5,00	32,58	30,08	23,57	33,43
HK3_B	18 [4/11]	176096,78	361901,65	5,00	35,26	32,71	26,16	36,06
HK3_B	18 [5/11]	176083,11	361895,49	5,00	33,36	30,81	24,21	34,15
HK3_B	18 [6/11]	176110,46	361907,81	5,00	39,96	37,48	30,97	40,82
HK3_B	18 [7/11]	176117,07	361904,79	5,00	48,69	46,24	39,56	49,51
HK3_B	18 [8/11]	176097,86	361890,32	5,00	40,05	37,58	31,05	40,91
HK3_B	18 [9/11]	176111,58	361896,39	5,00	40,71	38,30	31,78	41,61
HK3_B	19 [1/11]	176060,68	361916,84	5,00	53,90	51,29	44,51	54,59
HK3_B	19 [10/11]	176095,11	361925,64	5,00	31,49	29,06	22,48	32,35
HK3_B	19 [11/11]	176067,68	361913,49	5,00	40,73	38,15	31,40	41,45
HK3_B	19 [2/11]	176079,75	361931,60	5,00	58,09	55,50	48,74	58,80
HK3_B	19 [3/11]	176066,00	361925,61	5,00	58,10	55,51	48,74	58,81
HK3_B	19 [4/11]	176093,50	361937,59	5,00	58,06	55,47	48,71	58,77
HK3_B	19 [5/11]	176107,91	361926,08	5,00	52,41	49,86	43,14	53,16
HK3_B	19 [6/11]	176109,43	361908,85	5,00	34,38	31,89	25,43	35,25
HK3_B	19 [7/11]	176100,28	361915,71	5,00	31,73	29,21	22,55	32,51
HK3_B	19 [8/11]	176097,99	361925,71	5,00	33,60	31,02	24,35	34,35
HK3_B	19 [9/11]	176081,39	361919,56	5,00	31,06	28,64	22,14	31,96
HK3_B	20 [1/22]	176003,48	361760,93	5,00	33,41	30,92	24,53	34,30
HK3_B	20 [10/22]	176070,72	361820,90	5,00	41,68	39,31	32,63	42,54
HK3_B	20 [11/22]	176064,62	361834,61	5,00	43,16	40,77	34,07	44,01
HK3_B	20 [12/22]	176076,81	361807,19	5,00	40,76	38,38	31,74	41,63
HK3_B	20 [13/22]	176077,26	361793,94	5,00	33,67	31,21	24,80	34,57
HK3_B	20 [14/22]	176066,49	361806,55	5,00	33,49	31,01	24,46	34,33
HK3_B	20 [15/22]	176058,72	361820,55	5,00	31,85	29,48	23,03	32,79
HK3_B	20 [16/22]	176054,78	361824,22	5,00	31,87	29,46	22,96	32,77
HK3_B	20 [17/22]	176023,50	361815,34	5,00	33,92	31,52	25,11	34,86
HK3_B	20 [18/22]	176037,23	361821,38	5,00	33,36	30,98	24,56	34,31
HK3_B	20 [19/22]	176009,77	361809,30	5,00	34,18	31,78	25,37	35,12
HK3_B	20 [2/22]	175988,02	361784,73	5,00	37,96	35,61	28,91	38,83
HK3_B	20 [20/22]	175996,08	361798,22	5,00	34,84	32,37	25,98	35,75
HK3_B	20 [21/22]	175996,58	361792,88	5,00	33,91	31,46	25,08	34,83
HK3_B	20 [22/22]	176001,72	361777,46	5,00	36,02	33,51	27,11	36,90
HK3_B	20 [3/22]	175993,86	361770,91	5,00	37,65	35,30	28,62	38,53
HK3_B	20 [4/22]	175982,18	361798,54	5,00	39,46	37,09	30,37	40,31
HK3_B	20 [5/22]	176018,41	361828,08	5,00	44,25	41,80	35,07	45,05
HK3_B	20 [6/22]	176004,65	361822,13	5,00	42,21	39,77	33,07	43,03
HK3_B	20 [7/22]	176032,18	361834,04	5,00	41,49	38,99	32,33	42,28
HK3_B	20 [8/22]	175990,88	361816,17	5,00	39,04	36,54	29,93	39,85
HK3_B	20 [9/22]	176045,95	361840,00	5,00	40,68	38,22	31,61	41,52
HK3_B	21 [1/4]	176005,64	361756,23	5,00	34,87	32,30	25,85	35,70
HK3_B	21 [2/4]	176016,54	361743,55	5,00	35,93	33,39	26,99	36,79
HK3_B	21 [3/4]	176018,35	361726,89	5,00	32,99	30,58	24,13	33,91
HK3_B	21 [4/4]	176007,46	361739,57	5,00	36,65	34,33	27,67	37,55
HK3_B	22 [1/8]	176026,29	361718,40	5,00	34,70	32,12	25,67	35,52
HK3_B	22 [2/8]	176033,53	361723,22	5,00	32,01	29,47	22,96	32,83
HK3_B	22 [3/8]	176045,12	361730,15	5,00	36,00	33,40	26,96	36,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	22 [4/8]	176059,41	361730,81	5,00	35,06	32,99	26,37	36,13
HK3_B	22 [5/8]	176049,26	361720,74	5,00	38,73	36,71	30,09	39,83
HK3_B	22 [6/8]	176037,62	361714,17	5,00	38,97	36,96	30,35	40,08
HK3_B	22 [7/8]	176030,26	361709,32	5,00	39,06	37,04	30,42	40,16
HK3_B	22 [8/8]	176020,36	361710,42	5,00	35,74	33,37	26,76	36,63
HK3_B	23 [1/8]	176072,35	361742,06	5,00	35,71	33,11	26,65	36,51
HK3_B	23 [2/8]	176085,22	361746,07	5,00	34,30	31,77	25,34	35,16
HK3_B	23 [3/8]	176093,49	361748,10	5,00	35,47	32,88	26,43	36,28
HK3_B	23 [4/8]	176103,39	361746,79	5,00	38,93	36,59	30,01	39,85
HK3_B	23 [5/8]	176097,52	361738,86	5,00	37,00	34,77	28,21	37,99
HK3_B	23 [6/8]	176089,21	361736,83	5,00	37,50	35,38	28,75	38,53
HK3_B	23 [7/8]	176076,66	361732,66	5,00	37,26	35,13	28,54	38,30
HK3_B	23 [8/8]	176062,20	361731,99	5,00	36,05	33,91	27,30	37,08
HK3_B	24 [1/4]	176079,48	361789,00	5,00	35,11	32,56	26,08	35,94
HK3_B	24 [2/4]	176090,38	361776,16	5,00	39,57	37,21	30,59	40,46
HK3_B	24 [3/4]	176092,41	361759,50	5,00	33,25	30,79	24,37	34,15
HK3_B	24 [4/4]	176081,52	361772,35	5,00	33,54	31,03	24,50	34,37
HK3_B	25 [1/22]	176095,61	361830,77	5,00	40,69	38,25	31,51	41,49
HK3_B	25 [10/22]	176160,40	361832,73	5,00	35,29	32,87	26,44	36,21
HK3_B	25 [11/22]	176145,75	361852,60	5,00	34,54	32,05	25,56	35,40
HK3_B	25 [12/22]	176151,89	361838,92	5,00	34,70	32,19	25,71	35,55
HK3_B	25 [13/22]	176139,62	361866,29	5,00	33,74	31,30	24,83	34,64
HK3_B	25 [14/22]	176131,31	361872,31	5,00	31,87	29,57	23,09	32,85
HK3_B	25 [15/22]	176127,89	361867,26	5,00	34,03	31,61	25,15	34,94
HK3_B	25 [16/22]	176111,68	361856,27	5,00	35,38	32,95	26,55	36,31
HK3_B	25 [17/22]	176125,37	361862,40	5,00	35,46	33,21	26,72	36,46
HK3_B	25 [18/22]	176097,98	361850,15	5,00	35,32	32,86	26,49	36,24
HK3_B	25 [19/22]	176096,60	361843,42	5,00	36,16	33,66	27,28	37,05
HK3_B	25 [2/22]	176101,63	361817,03	5,00	39,75	37,34	30,63	40,58
HK3_B	25 [20/22]	176100,63	361838,99	5,00	35,64	33,09	26,66	36,48
HK3_B	25 [21/22]	176109,13	361825,09	5,00	37,60	35,06	28,68	38,47
HK3_B	25 [22/22]	176111,00	361808,40	5,00	35,20	32,70	26,32	36,09
HK3_B	25 [3/22]	176089,59	361844,51	5,00	42,42	39,96	33,22	43,21
HK3_B	25 [4/22]	176114,89	361868,47	5,00	42,40	39,93	33,35	43,24
HK3_B	25 [5/22]	176101,17	361862,40	5,00	41,53	39,01	32,43	42,34
HK3_B	25 [6/22]	176128,60	361874,54	5,00	45,51	43,05	36,41	46,34
HK3_B	25 [7/22]	176155,02	361858,30	5,00	44,54	42,03	35,51	45,38
HK3_B	25 [8/22]	176149,06	361872,06	5,00	45,09	42,59	36,04	45,92
HK3_B	25 [9/22]	176160,99	361844,53	5,00	43,42	40,88	34,39	44,25
HK3_B	26 [1/4]	176113,06	361803,89	5,00	36,05	33,48	27,04	36,88
HK3_B	26 [2/4]	176124,47	361790,12	5,00	38,17	35,56	29,19	39,00
HK3_B	26 [3/4]	176126,62	361772,30	5,00	34,72	32,32	25,87	35,65
HK3_B	26 [4/4]	176115,20	361786,07	5,00	38,61	36,22	29,53	39,46
HK3_B	27 [1/8]	176177,65	361816,02	5,00	36,42	33,93	27,35	37,25
HK3_B	27 [2/8]	176183,76	361802,32	5,00	35,23	32,69	26,15	36,04
HK3_B	27 [3/8]	176171,54	361829,71	5,00	38,19	35,71	29,11	39,02
HK3_B	27 [4/8]	176174,90	361835,66	5,00	43,42	40,87	34,32	44,22
HK3_B	27 [5/8]	176187,71	361820,24	5,00	43,02	40,47	34,05	43,87
HK3_B	27 [6/8]	176181,64	361833,96	5,00	43,00	40,46	34,02	43,85
HK3_B	27 [7/8]	176193,78	361806,52	5,00	42,77	40,26	33,85	43,64
HK3_B	27 [8/8]	176190,46	361800,60	5,00	38,26	35,80	29,41	39,17
HK3_B	28 [1/8]	176130,86	361764,50	5,00	35,39	32,76	26,33	36,19
HK3_B	28 [2/8]	176135,26	361768,03	5,00	31,83	29,29	22,78	32,65
HK3_B	28 [3/8]	176146,96	361774,98	5,00	37,38	34,73	28,32	38,17
HK3_B	28 [4/8]	176161,18	361775,79	5,00	36,65	34,30	27,82	37,60
HK3_B	28 [5/8]	176150,89	361765,78	5,00	37,95	35,63	29,18	38,92
HK3_B	28 [6/8]	176139,35	361759,13	5,00	36,67	34,18	27,81	37,57
HK3_B	28 [7/8]	176134,73	361755,41	5,00	36,34	33,99	27,53	37,29
HK3_B	28 [8/8]	176127,64	361757,72	5,00	37,92	35,57	28,91	38,80
HK3_B	29 [1/8]	176175,50	361787,61	5,00	37,85	35,22	28,77	38,64
HK3_B	29 [2/8]	176188,38	361791,58	5,00	38,31	35,72	29,33	39,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	29 [3/8]	176193,98	361792,43	5,00	38,61	35,97	29,59	39,42
HK3_B	29 [4/8]	176201,19	361790,00	5,00	42,18	39,69	33,27	43,06
HK3_B	29 [5/8]	176197,96	361783,15	5,00	39,44	37,16	30,69	40,43
HK3_B	29 [6/8]	176191,98	361782,28	5,00	36,55	34,56	27,90	37,65
HK3_B	29 [7/8]	176179,37	361778,16	5,00	39,03	36,88	30,33	40,07
HK3_B	29 [8/8]	176165,27	361777,48	5,00	35,85	33,70	27,10	36,87
HK3_C	14 [1/10]	175964,93	361876,13	8,00	56,74	54,15	47,38	57,45
HK3_C	14 [10/10]	175949,78	361862,04	8,00	52,21	49,60	42,83	52,90
HK3_C	14 [2/10]	175951,20	361870,08	8,00	56,72	54,13	47,36	57,43
HK3_C	14 [3/10]	175978,65	361882,18	8,00	56,75	54,16	47,39	57,46
HK3_C	14 [4/10]	175985,64	361877,82	8,00	52,83	50,23	43,47	53,53
HK3_C	14 [5/10]	175987,02	361871,12	8,00	37,26	34,77	28,21	38,09
HK3_C	14 [6/10]	175984,85	361872,48	8,00	34,80	32,27	25,54	35,55
HK3_C	14 [7/10]	175968,89	361867,44	8,00	40,86	38,29	31,61	41,61
HK3_C	14 [8/10]	175954,45	361859,01	8,00	38,62	36,09	29,54	39,43
HK3_C	14 [9/10]	175953,97	361856,47	8,00	38,93	36,41	29,79	39,73
HK3_C	15 [1/10]	176017,00	361899,26	8,00	56,87	54,27	47,50	57,57
HK3_C	15 [10/10]	176001,85	361885,17	8,00	52,69	50,08	43,30	53,38
HK3_C	15 [2/10]	176003,27	361893,20	8,00	56,77	54,17	47,40	57,47
HK3_C	15 [3/10]	176030,72	361905,31	8,00	57,16	54,55	47,78	57,85
HK3_C	15 [4/10]	176037,71	361900,95	8,00	53,57	50,97	44,20	54,27
HK3_C	15 [5/10]	176039,09	361894,25	8,00	36,85	34,32	27,74	37,65
HK3_C	15 [6/10]	176036,92	361895,61	8,00	36,64	34,08	27,35	37,38
HK3_C	15 [7/10]	176020,96	361890,57	8,00	42,40	39,83	33,12	43,14
HK3_C	15 [8/10]	176006,52	361882,14	8,00	39,82	37,29	30,70	40,62
HK3_C	15 [9/10]	176006,03	361879,60	8,00	39,52	36,99	30,37	40,31
HK3_C	16 [1/10]	175959,21	361844,24	8,00	46,86	44,26	37,50	47,56
HK3_C	16 [10/10]	175960,39	361837,55	8,00	45,72	43,12	36,35	46,42
HK3_C	16 [2/10]	175961,41	361842,95	8,00	39,05	36,46	29,89	39,82
HK3_C	16 [3/10]	175977,38	361847,96	8,00	43,04	40,46	33,73	43,77
HK3_C	16 [4/10]	175991,81	361856,32	8,00	37,76	35,24	28,49	38,51
HK3_C	16 [5/10]	175992,26	361858,86	8,00	49,14	46,54	39,78	49,84
HK3_C	16 [6/10]	175996,31	361853,33	8,00	48,34	45,75	39,00	49,05
HK3_C	16 [7/10]	175981,00	361839,27	8,00	36,17	33,66	27,21	37,03
HK3_C	16 [8/10]	175994,75	361845,27	8,00	38,60	36,11	29,52	39,42
HK3_C	16 [9/10]	175967,25	361833,28	8,00	35,77	33,31	26,86	36,66
HK3_C	17 [1/10]	176011,27	361867,20	8,00	49,44	46,83	40,06	50,13
HK3_C	17 [10/10]	176012,46	361860,51	8,00	48,50	45,91	39,13	49,20
HK3_C	17 [2/10]	176013,48	361865,91	8,00	39,70	37,09	30,50	40,45
HK3_C	17 [3/10]	176029,44	361870,92	8,00	45,87	43,30	36,56	46,60
HK3_C	17 [4/10]	176043,88	361879,28	8,00	37,75	35,23	28,50	38,51
HK3_C	17 [5/10]	176044,33	361881,82	8,00	49,71	47,10	40,33	50,40
HK3_C	17 [6/10]	176048,38	361876,29	8,00	49,25	46,65	39,90	49,96
HK3_C	17 [7/10]	176033,07	361862,23	8,00	38,16	35,65	29,13	39,00
HK3_C	17 [8/10]	176046,82	361868,23	8,00	37,34	34,82	28,40	38,21
HK3_C	17 [9/10]	176019,32	361856,24	8,00	39,48	36,95	30,35	40,28
HK3_C	18 [1/11]	176068,46	361912,72	8,00	37,09	34,57	27,91	37,87
HK3_C	18 [10/11]	176084,14	361884,26	8,00	41,76	39,25	32,69	42,58
HK3_C	18 [11/11]	176069,91	361895,63	8,00	50,44	47,82	41,05	51,13
HK3_C	18 [2/11]	176077,75	361905,93	8,00	35,04	32,42	25,91	35,82
HK3_C	18 [3/11]	176079,97	361895,93	8,00	33,63	31,03	24,53	34,42
HK3_C	18 [4/11]	176096,78	361901,65	8,00	36,75	34,11	27,57	37,50
HK3_C	18 [5/11]	176083,11	361895,49	8,00	34,89	32,26	25,69	35,64
HK3_C	18 [6/11]	176110,46	361907,81	8,00	40,77	38,23	31,74	41,60
HK3_C	18 [7/11]	176117,07	361904,79	8,00	50,16	47,59	40,91	50,91
HK3_C	18 [8/11]	176097,86	361890,32	8,00	41,16	38,65	32,11	41,99
HK3_C	18 [9/11]	176111,58	361896,39	8,00	41,51	39,03	32,51	42,36
HK3_C	19 [1/11]	176060,68	361916,84	8,00	53,99	51,37	44,59	54,68
HK3_C	19 [10/11]	176095,11	361925,64	8,00	32,19	29,69	23,10	33,01
HK3_C	19 [11/11]	176067,68	361913,49	8,00	41,44	38,84	32,08	42,14
HK3_C	19 [2/11]	176079,75	361931,60	8,00	58,14	55,53	48,77	58,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_C	19 [3/11]	176066,00	361925,61	8,00	58,15	55,53	48,77	58,84
HK3_C	19 [4/11]	176093,50	361937,59	8,00	58,13	55,51	48,75	58,82
HK3_C	19 [5/11]	176107,91	361926,08	8,00	52,99	50,37	43,67	53,70
HK3_C	19 [6/11]	176109,43	361908,85	8,00	35,78	33,21	26,75	36,60
HK3_C	19 [7/11]	176100,28	361915,71	8,00	32,98	30,42	23,75	33,74
HK3_C	19 [8/11]	176097,99	361925,71	8,00	33,64	31,02	24,33	34,36
HK3_C	19 [9/11]	176081,39	361919,56	8,00	32,57	30,06	23,56	33,41
HK3_C	20 [1/22]	176003,48	361760,93	8,00	34,69	32,20	25,78	35,57
HK3_C	20 [10/22]	176070,72	361820,90	8,00	43,12	40,62	33,98	43,92
HK3_C	20 [11/22]	176064,62	361834,61	8,00	44,53	42,02	35,34	45,31
HK3_C	20 [12/22]	176076,81	361807,19	8,00	42,27	39,78	33,18	43,09
HK3_C	20 [13/22]	176077,26	361793,94	8,00	35,76	33,25	26,84	36,63
HK3_C	20 [14/22]	176066,49	361806,55	8,00	34,14	31,66	25,04	34,96
HK3_C	20 [15/22]	176058,72	361820,55	8,00	32,39	30,01	23,53	33,32
HK3_C	20 [16/22]	176054,78	361824,22	8,00	33,02	30,56	23,97	33,86
HK3_C	20 [17/22]	176023,50	361815,34	8,00	35,52	33,05	26,66	36,43
HK3_C	20 [18/22]	176037,23	361821,38	8,00	35,21	32,74	26,34	36,11
HK3_C	20 [19/22]	176009,77	361809,30	8,00	35,80	33,34	26,94	36,71
HK3_C	20 [2/22]	175988,02	361784,73	8,00	38,84	36,40	29,71	39,66
HK3_C	20 [20/22]	175996,08	361798,22	8,00	37,08	34,56	28,15	37,95
HK3_C	20 [21/22]	175996,58	361792,88	8,00	35,25	32,78	26,38	36,15
HK3_C	20 [22/22]	176001,72	361777,46	8,00	37,51	34,95	28,54	38,36
HK3_C	20 [3/22]	175993,86	361770,91	8,00	38,36	35,92	29,25	39,19
HK3_C	20 [4/22]	175982,18	361798,54	8,00	40,27	37,82	31,09	41,07
HK3_C	20 [5/22]	176018,41	361828,08	8,00	45,49	42,92	36,20	46,22
HK3_C	20 [6/22]	176004,65	361822,13	8,00	43,48	40,94	34,23	44,23
HK3_C	20 [7/22]	176032,18	361834,04	8,00	42,64	40,08	33,42	43,40
HK3_C	20 [8/22]	175990,88	361816,17	8,00	40,29	37,74	31,11	41,07
HK3_C	20 [9/22]	176045,95	361840,00	8,00	42,11	39,58	32,96	42,90
HK3_C	21 [1/4]	176005,64	361756,23	8,00	36,56	33,97	27,49	37,36
HK3_C	21 [2/4]	176016,54	361743,55	8,00	37,31	34,72	28,32	38,14
HK3_C	21 [3/4]	176018,35	361726,89	8,00	34,68	32,20	25,76	35,56
HK3_C	21 [4/4]	176007,46	361739,57	8,00	37,36	34,93	28,29	38,20
HK3_C	22 [1/8]	176026,29	361718,40	8,00	35,90	33,27	26,82	36,69
HK3_C	22 [2/8]	176033,53	361723,22	8,00	33,53	30,95	24,40	34,32
HK3_C	22 [3/8]	176045,12	361730,15	8,00	37,28	34,63	28,20	38,07
HK3_C	22 [4/8]	176059,41	361730,81	8,00	36,28	34,02	27,43	37,24
HK3_C	22 [5/8]	176049,26	361720,74	8,00	39,35	37,18	30,58	40,36
HK3_C	22 [6/8]	176037,62	361714,17	8,00	40,22	38,02	31,45	41,22
HK3_C	22 [7/8]	176030,26	361709,32	8,00	39,51	37,37	30,75	40,53
HK3_C	22 [8/8]	176020,36	361710,42	8,00	36,65	34,20	27,60	37,49
HK3_C	23 [1/8]	176072,35	361742,06	8,00	37,00	34,37	27,91	37,79
HK3_C	23 [2/8]	176085,22	361746,07	8,00	37,18	34,53	28,14	37,98
HK3_C	23 [3/8]	176093,49	361748,10	8,00	37,33	34,68	28,25	38,12
HK3_C	23 [4/8]	176103,39	361746,79	8,00	40,06	37,59	31,05	40,91
HK3_C	23 [5/8]	176097,52	361738,86	8,00	37,13	34,83	28,28	38,08
HK3_C	23 [6/8]	176089,21	361736,83	8,00	38,04	35,80	29,19	39,01
HK3_C	23 [7/8]	176076,66	361732,66	8,00	37,99	35,75	29,19	38,97
HK3_C	23 [8/8]	176062,20	361731,99	8,00	37,10	34,81	28,22	38,04
HK3_C	24 [1/4]	176079,48	361789,00	8,00	37,13	34,52	28,04	37,92
HK3_C	24 [2/4]	176090,38	361776,16	8,00	41,07	38,59	32,03	41,91
HK3_C	24 [3/4]	176092,41	361759,50	8,00	35,38	32,88	26,45	36,25
HK3_C	24 [4/4]	176081,52	361772,35	8,00	33,95	31,46	24,87	34,77
HK3_C	25 [1/22]	176095,61	361830,77	8,00	41,78	39,27	32,55	42,55
HK3_C	25 [10/22]	176160,40	361832,73	8,00	36,95	34,47	28,05	37,84
HK3_C	25 [11/22]	176145,75	361852,60	8,00	35,95	33,41	26,90	36,77
HK3_C	25 [12/22]	176151,89	361838,92	8,00	35,74	33,22	26,71	36,57
HK3_C	25 [13/22]	176139,62	361866,29	8,00	35,55	33,03	26,53	36,39
HK3_C	25 [14/22]	176131,31	361872,31	8,00	35,34	32,91	26,49	36,26
HK3_C	25 [15/22]	176127,89	361867,26	8,00	37,95	35,39	28,98	38,80
HK3_C	25 [16/22]	176111,68	361856,27	8,00	37,80	35,31	28,93	38,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_C	25 [17/22]	176125,37	361862,40	8,00	37,49	35,10	28,66	38,43
HK3_C	25 [18/22]	176097,98	361850,15	8,00	37,57	35,08	28,70	38,47
HK3_C	25 [19/22]	176096,60	361843,42	8,00	38,99	36,41	30,04	39,84
HK3_C	25 [2/22]	176101,63	361817,03	8,00	40,79	38,30	31,60	41,58
HK3_C	25 [20/22]	176100,63	361838,99	8,00	38,87	36,22	29,81	39,66
HK3_C	25 [21/22]	176109,13	361825,09	8,00	39,72	37,11	30,74	40,55
HK3_C	25 [22/22]	176111,00	361808,40	8,00	37,24	34,70	28,31	38,10
HK3_C	25 [3/22]	176089,59	361844,51	8,00	43,62	41,08	34,34	44,36
HK3_C	25 [4/22]	176114,89	361868,47	8,00	43,73	41,18	34,59	44,52
HK3_C	25 [5/22]	176101,17	361862,40	8,00	42,60	40,03	33,44	43,38
HK3_C	25 [6/22]	176128,60	361874,54	8,00	46,92	44,35	37,72	47,68
HK3_C	25 [7/22]	176155,02	361858,30	8,00	46,04	43,47	36,95	46,84
HK3_C	25 [8/22]	176149,06	361872,06	8,00	46,68	44,11	37,56	47,47
HK3_C	25 [9/22]	176160,99	361844,53	8,00	45,04	42,45	35,95	45,84
HK3_C	26 [1/4]	176113,06	361803,89	8,00	38,19	35,55	29,11	38,98
HK3_C	26 [2/4]	176124,47	361790,12	8,00	40,02	37,35	30,98	40,81
HK3_C	26 [3/4]	176126,62	361772,30	8,00	36,78	34,27	27,84	37,65
HK3_C	26 [4/4]	176115,20	361786,07	8,00	39,40	36,94	30,26	40,21
HK3_C	27 [1/8]	176177,65	361816,02	8,00	37,06	34,56	27,95	37,87
HK3_C	27 [2/8]	176183,76	361802,32	8,00	35,81	33,29	26,70	36,62
HK3_C	27 [3/8]	176171,54	361829,71	8,00	39,10	36,57	29,96	39,89
HK3_C	27 [4/8]	176174,90	361835,66	8,00	45,05	42,42	35,88	45,81
HK3_C	27 [5/8]	176187,71	361820,24	8,00	44,88	42,29	35,85	45,70
HK3_C	27 [6/8]	176181,64	361833,96	8,00	45,03	42,45	36,00	45,85
HK3_C	27 [7/8]	176193,78	361806,52	8,00	44,55	42,01	35,59	45,40
HK3_C	27 [8/8]	176190,46	361800,60	8,00	40,59	38,13	31,73	41,50
HK3_C	28 [1/8]	176130,86	361764,50	8,00	37,05	34,36	27,92	37,81
HK3_C	28 [2/8]	176135,26	361768,03	8,00	33,47	30,90	24,34	34,26
HK3_C	28 [3/8]	176146,96	361774,98	8,00	39,08	36,37	29,96	39,84
HK3_C	28 [4/8]	176161,18	361775,79	8,00	38,37	35,88	29,44	39,25
HK3_C	28 [5/8]	176150,89	361765,78	8,00	39,05	36,63	30,20	39,97
HK3_C	28 [6/8]	176139,35	361759,13	8,00	38,96	36,41	30,04	39,83
HK3_C	28 [7/8]	176134,73	361755,41	8,00	37,65	35,19	28,76	38,55
HK3_C	28 [8/8]	176127,64	361757,72	8,00	38,25	35,83	29,17	39,09
HK3_C	29 [1/8]	176175,50	361787,61	8,00	39,46	36,76	30,32	40,21
HK3_C	29 [2/8]	176188,38	361791,58	8,00	40,79	38,13	31,74	41,58
HK3_C	29 [3/8]	176193,98	361792,43	8,00	40,80	38,14	31,73	41,59
HK3_C	29 [4/8]	176201,19	361790,00	8,00	43,82	41,27	34,85	44,67
HK3_C	29 [5/8]	176197,96	361783,15	8,00	40,76	38,41	31,95	41,71
HK3_C	29 [6/8]	176191,98	361782,28	8,00	36,84	34,70	28,05	37,85
HK3_C	29 [7/8]	176179,37	361778,16	8,00	40,39	38,10	31,59	41,36
HK3_C	29 [8/8]	176165,27	361777,48	8,00	36,93	34,60	28,03	37,86
HK3_D	18 [1/11]	176068,46	361912,72	11,00	38,36	35,79	29,08	39,10
HK3_D	18 [10/11]	176084,14	361884,26	11,00	42,62	40,10	33,56	43,44
HK3_D	18 [11/11]	176069,91	361895,63	11,00	50,49	47,88	41,10	51,18
HK3_D	18 [2/11]	176077,75	361905,93	11,00	37,62	34,91	28,44	38,36
HK3_D	18 [3/11]	176079,97	361895,93	11,00	35,55	32,84	26,37	36,29
HK3_D	18 [4/11]	176096,78	361901,65	11,00	39,01	36,29	29,76	39,72
HK3_D	18 [5/11]	176083,11	361895,49	11,00	37,29	34,58	28,05	38,01
HK3_D	18 [6/11]	176110,46	361907,81	11,00	41,64	39,00	32,52	42,41
HK3_D	18 [7/11]	176117,07	361904,79	11,00	51,11	48,48	41,81	51,83
HK3_D	18 [8/11]	176097,86	361890,32	11,00	42,64	40,12	33,60	43,47
HK3_D	18 [9/11]	176111,58	361896,39	11,00	42,94	40,42	33,89	43,77
HK3_D	19 [1/11]	176060,68	361916,84	11,00	53,87	51,25	44,47	54,56
HK3_D	19 [10/11]	176095,11	361925,64	11,00	33,84	31,27	24,69	34,62
HK3_D	19 [11/11]	176067,68	361913,49	11,00	41,98	39,36	32,60	42,67
HK3_D	19 [2/11]	176079,75	361931,60	11,00	58,01	55,39	48,63	58,70
HK3_D	19 [3/11]	176066,00	361925,61	11,00	58,02	55,39	48,63	58,71
HK3_D	19 [4/11]	176093,50	361937,59	11,00	58,03	55,39	48,64	58,71
HK3_D	19 [5/11]	176107,91	361926,08	11,00	53,29	50,63	43,95	53,99
HK3_D	19 [6/11]	176109,43	361908,85	11,00	39,10	36,41	29,98	39,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_D	19 [7/11]	176100,28	361915,71	11,00	34,81	32,20	25,55	35,54
HK3_D	19 [8/11]	176097,99	361925,71	11,00	34,56	31,91	25,23	35,26
HK3_D	19 [9/11]	176081,39	361919,56	11,00	35,67	33,11	26,58	36,47
HK4_A	30 [1/13]	175894,07	361618,25	2,00	35,57	33,49	26,91	36,64
HK4_A	30 [10/13]	175879,84	361624,19	2,00	39,99	37,33	30,73	40,71
HK4_A	30 [11/13]	175882,82	361625,89	2,00	39,19	36,56	29,96	39,93
HK4_A	30 [12/13]	175886,85	361627,31	2,00	38,54	35,98	29,36	39,31
HK4_A	30 [13/13]	175891,66	361623,81	2,00	35,64	33,56	26,96	36,71
HK4_A	30 [2/13]	175891,21	361614,18	2,00	37,08	34,93	28,36	38,11
HK4_A	30 [3/13]	175886,60	361611,52	2,00	38,05	35,85	29,27	39,05
HK4_A	30 [4/13]	175879,59	361608,41	2,00	38,44	36,19	29,63	39,42
HK4_A	30 [5/13]	175870,32	361604,31	2,00	39,62	37,27	30,72	40,54
HK4_A	30 [6/13]	175866,25	361604,13	2,00	43,76	41,11	34,51	44,49
HK4_A	30 [7/13]	175864,05	361609,11	2,00	43,98	41,30	34,70	44,69
HK4_A	30 [8/13]	175870,86	361616,67	2,00	42,22	39,47	32,85	42,88
HK4_A	30 [9/13]	175878,55	361621,74	2,00	41,59	38,82	32,21	42,25
HK4_A	31 [1/4]	175929,46	361499,00	2,00	37,02	34,44	27,81	37,78
HK4_A	31 [2/4]	175949,42	361494,25	2,00	45,40	43,30	36,65	46,44
HK4_A	31 [3/4]	175939,45	361476,30	2,00	49,89	47,72	41,07	50,88
HK4_A	31 [4/4]	175919,49	361481,05	2,00	43,74	41,47	34,84	44,68
HK4_A	32 [1/4]	175961,11	361596,17	2,00	33,82	31,31	24,74	34,64
HK4_A	32 [1/4]extra hoogte	175962,35	361596,72	20,00	39,15	36,51	29,84	39,86
HK4_A	32 [2/4]	175978,49	361590,03	2,00	38,13	36,12	29,52	39,24
HK4_A	32 [2/4]extra hoogte	175979,19	361588,47	20,00	44,99	42,30	35,69	45,69
HK4_A	32 [3/4]	175971,30	361573,05	2,00	39,77	37,73	31,10	40,85
HK4_A	32 [3/4]extra hoogte	175969,66	361572,33	20,00	47,26	44,54	37,91	47,94
HK4_A	32 [4/4]	175953,92	361579,19	2,00	35,85	33,30	26,67	36,63
HK4_A	32 [4/4]extra hoogte	175953,19	361580,89	20,00	41,89	39,12	32,47	42,53
HK4_A	33 [1/4]	176116,75	361675,33	2,00	34,40	32,02	25,49	35,31
HK4_A	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	20,00	40,95	38,24	31,68	41,66
HK4_A	33 [2/4]	176136,88	361669,99	2,00	38,09	35,87	29,30	39,08
HK4_A	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	20,00	44,33	41,59	35,11	45,05
HK4_A	33 [3/4]	176127,26	361651,48	2,00	42,22	40,17	33,54	43,29
HK4_A	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	20,00	46,86	44,12	37,51	47,53
HK4_A	33 [4/4]	176107,13	361656,83	2,00	40,97	38,97	32,31	42,06
HK4_A	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	20,00	43,02	40,29	33,61	43,68
HK4_A	34 [1/4]	176161,04	361735,17	2,00	35,17	32,63	26,21	36,02
HK4_A	34 [2/4]	176181,19	361729,86	2,00	37,88	35,64	29,14	38,88
HK4_A	34 [3/4]	176171,43	361711,41	2,00	41,62	39,73	33,08	42,78
HK4_A	34 [4/4]	176151,28	361716,73	2,00	36,10	33,93	27,29	37,10
HK4_A	35 [1/4]	176216,50	361725,76	2,00	37,58	35,20	28,73	38,51
HK4_A	35 [2/4]	176226,43	361722,00	2,00	39,73	37,53	31,01	40,75
HK4_A	35 [3/4]	176222,44	361712,08	2,00	39,45	37,56	30,92	40,62
HK4_A	35 [4/4]	176212,52	361715,84	2,00	40,15	38,26	31,58	41,30
HK4_A	36 [1/4]	176260,48	361717,97	2,00	37,56	34,97	28,58	38,39
HK4_A	36 [2/4]	176270,47	361713,92	2,00	42,33	40,25	33,70	43,41
HK4_A	36 [3/4]	176266,56	361703,92	2,00	42,71	40,76	34,16	43,86
HK4_A	36 [4/4]	176256,57	361707,98	2,00	37,91	35,91	29,26	39,01
HK4_A	37 [1/4]	176238,01	361757,27	2,00	38,71	36,12	29,73	39,54
HK4_A	37 [2/4]	176247,78	361753,29	2,00	41,07	38,88	32,37	42,10
HK4_A	37 [3/4]	176243,94	361743,52	2,00	39,44	37,39	30,83	40,54
HK4_A	37 [4/4]	176234,18	361747,50	2,00	34,70	32,49	25,92	35,70
HK4_B	30 [1/13]	175894,07	361618,25	5,00	36,37	34,15	27,59	37,37
HK4_B	30 [10/13]	175879,84	361624,19	5,00	41,21	38,48	31,88	41,89
HK4_B	30 [11/13]	175882,82	361625,89	5,00	40,44	37,73	31,13	41,13
HK4_B	30 [12/13]	175886,85	361627,31	5,00	39,74	37,10	30,49	40,47
HK4_B	30 [13/13]	175891,66	361623,81	5,00	36,62	34,41	27,84	37,62
HK4_B	30 [2/13]	175891,21	361614,18	5,00	37,71	35,39	28,83	38,65
HK4_B	30 [3/13]	175886,60	361611,52	5,00	38,75	36,38	29,82	39,66
HK4_B	30 [4/13]	175879,59	361608,41	5,00	39,20	36,76	30,21	40,07
HK4_B	30 [5/13]	175870,32	361604,31	5,00	40,34	37,80	31,26	41,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_B	30 [6/13]	175866,25	361604,13	5,00	44,77	42,02	35,41	45,44
HK4_B	30 [7/13]	175864,05	361609,11	5,00	44,98	42,23	35,62	45,65
HK4_B	30 [8/13]	175870,86	361616,67	5,00	43,48	40,70	34,08	44,13
HK4_B	30 [9/13]	175878,55	361621,74	5,00	42,97	40,16	33,54	43,60
HK4_B	31 [1/4]	175929,46	361499,00	5,00	37,99	35,35	28,73	38,72
HK4_B	31 [2/4]	175949,42	361494,25	5,00	47,14	44,59	37,94	47,91
HK4_B	31 [3/4]	175939,45	361476,30	5,00	51,65	49,04	42,40	52,39
HK4_B	31 [4/4]	175919,49	361481,05	5,00	44,89	42,36	35,74	45,68
HK4_B	32 [1/4]	175961,11	361596,17	5,00	35,04	32,46	25,91	35,83
HK4_B	32 [2/4]	175978,49	361590,03	5,00	39,15	36,92	30,34	40,13
HK4_B	32 [3/4]	175971,30	361573,05	5,00	40,65	38,39	31,77	41,60
HK4_B	32 [4/4]	175953,92	361579,19	5,00	36,70	34,09	27,47	37,44
HK4_B	33 [1/4]	176116,75	361675,33	5,00	35,35	32,87	26,36	36,21
HK4_B	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	23,00	42,83	40,06	33,53	43,51
HK4_B	33 [2/4]	176136,88	361669,99	5,00	38,96	36,59	30,07	39,88
HK4_B	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	23,00	45,89	43,09	36,60	46,57
HK4_B	33 [3/4]	176127,26	361651,48	5,00	42,94	40,72	34,10	43,91
HK4_B	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	23,00	47,38	44,63	38,01	48,04
HK4_B	33 [4/4]	176107,13	361656,83	5,00	41,49	39,32	32,67	42,48
HK4_B	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	23,00	43,14	40,40	33,73	43,79
HK4_B	34 [1/4]	176161,04	361735,17	5,00	36,61	33,99	27,58	37,42
HK4_B	34 [2/4]	176181,19	361729,86	5,00	39,04	36,63	30,18	39,96
HK4_B	34 [3/4]	176171,43	361711,41	5,00	41,90	39,81	33,20	42,96
HK4_B	34 [4/4]	176151,28	361716,73	5,00	36,44	34,16	27,53	37,37
HK4_B	35 [1/4]	176216,50	361725,76	5,00	38,42	35,90	29,46	39,28
HK4_B	35 [2/4]	176226,43	361722,00	5,00	40,59	38,19	31,72	41,51
HK4_B	35 [3/4]	176222,44	361712,08	5,00	40,01	37,89	31,30	41,06
HK4_B	35 [4/4]	176212,52	361715,84	5,00	40,09	38,01	31,35	41,13
HK4_B	36 [1/4]	176260,48	361717,97	5,00	39,57	36,89	30,51	40,36
HK4_B	36 [2/4]	176270,47	361713,92	5,00	44,32	42,03	35,52	45,29
HK4_B	36 [3/4]	176266,56	361703,92	5,00	44,37	42,19	35,61	45,38
HK4_B	36 [4/4]	176256,57	361707,98	5,00	38,79	36,60	29,96	39,78
HK4_B	37 [1/4]	176238,01	361757,27	5,00	40,43	37,76	31,35	41,21
HK4_B	37 [2/4]	176247,78	361753,29	5,00	43,14	40,75	34,29	44,07
HK4_B	37 [3/4]	176243,94	361743,52	5,00	40,72	38,48	31,97	41,72
HK4_B	37 [4/4]	176234,18	361747,50	5,00	36,16	33,80	27,23	37,07
HK4_C	31 [1/4]	175929,46	361499,00	8,00	38,62	35,93	29,32	39,32
HK4_C	31 [2/4]	175949,42	361494,25	8,00	47,80	45,10	38,46	48,49
HK4_C	31 [3/4]	175939,45	361476,30	8,00	52,14	49,41	42,77	52,81
HK4_C	31 [4/4]	175919,49	361481,05	8,00	45,64	42,89	36,27	46,30
HK4_C	32 [1/4]	175961,11	361596,17	8,00	35,82	33,20	26,63	36,58
HK4_C	32 [2/4]	175978,49	361590,03	8,00	40,06	37,65	31,07	40,93
HK4_C	32 [3/4]	175971,30	361573,05	8,00	41,70	39,24	32,62	42,53
HK4_C	32 [4/4]	175953,92	361579,19	8,00	37,46	34,80	28,17	38,17
HK4_C	33 [1/4]	176116,75	361675,33	8,00	35,94	33,41	26,89	36,76
HK4_C	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	26,00	43,99	41,18	34,65	44,65
HK4_C	33 [2/4]	176136,88	361669,99	8,00	39,79	37,33	30,83	40,66
HK4_C	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	26,00	47,17	44,35	37,83	47,83
HK4_C	33 [3/4]	176127,26	361651,48	8,00	43,41	41,03	34,41	44,29
HK4_C	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	26,00	47,80	45,04	38,42	48,46
HK4_C	33 [4/4]	176107,13	361656,83	8,00	41,99	39,66	33,00	42,88
HK4_C	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	26,00	43,16	40,42	33,74	43,81
HK4_C	34 [1/4]	176161,04	361735,17	8,00	38,38	35,71	29,30	39,16
HK4_C	34 [2/4]	176181,19	361729,86	8,00	40,86	38,33	31,90	41,72
HK4_C	34 [3/4]	176171,43	361711,41	8,00	42,49	40,24	33,65	43,46
HK4_C	34 [4/4]	176151,28	361716,73	8,00	36,51	34,16	27,52	37,40
HK4_C	35 [1/4]	176216,50	361725,76	8,00	39,42	36,80	30,37	40,22
HK4_C	35 [2/4]	176226,43	361722,00	8,00	42,33	39,81	33,35	43,18
HK4_C	35 [3/4]	176222,44	361712,08	8,00	41,35	39,06	32,50	42,30
HK4_C	35 [4/4]	176212,52	361715,84	8,00	40,49	38,25	31,60	41,44
HK4_C	36 [1/4]	176260,48	361717,97	8,00	41,74	39,02	32,63	42,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_C	36 [2/4]	176270,47	361713,92	8,00	46,06	43,60	37,11	46,94
HK4_C	36 [3/4]	176266,56	361703,92	8,00	45,55	43,19	36,63	46,46
HK4_C	36 [4/4]	176256,57	361707,98	8,00	39,72	37,36	30,72	40,60
HK4_C	37 [1/4]	176238,01	361757,27	8,00	42,74	40,05	33,61	43,50
HK4_C	37 [2/4]	176247,78	361753,29	8,00	45,26	42,77	36,31	46,13
HK4_C	37 [3/4]	176243,94	361743,52	8,00	42,86	40,52	34,04	43,81
HK4_C	37 [4/4]	176234,18	361747,50	8,00	37,35	34,95	28,36	38,23
HK4_D	31 [1/4]	175929,46	361499,00	11,00	38,98	36,28	29,68	39,68
HK4_D	31 [2/4]	175949,42	361494,25	11,00	48,02	45,27	38,64	48,68
HK4_D	31 [3/4]	175939,45	361476,30	11,00	52,38	49,61	42,97	53,03
HK4_D	31 [4/4]	175919,49	361481,05	11,00	45,81	43,01	36,39	46,45
HK4_D	32 [1/4]	175961,11	361596,17	11,00	36,37	33,72	27,12	37,10
HK4_D	32 [2/4]	175978,49	361590,03	11,00	41,77	39,23	32,66	42,57
HK4_D	32 [3/4]	175971,30	361573,05	11,00	43,22	40,60	34,00	43,97
HK4_D	32 [4/4]	175953,92	361579,19	11,00	37,90	35,19	28,57	38,59
HK4_D	33 [1/4]	176116,75	361675,33	11,00	36,41	33,78	27,27	37,18
HK4_D	33 [2/4]	176136,88	361669,99	11,00	41,50	38,98	32,51	42,35
HK4_D	33 [3/4]	176127,26	361651,48	11,00	44,27	41,72	35,13	45,06
HK4_D	33 [4/4]	176107,13	361656,83	11,00	42,23	39,71	33,06	43,02
HK4_D	34 [1/4]	176161,04	361735,17	11,00	40,60	37,87	31,45	41,34
HK4_D	34 [2/4]	176181,19	361729,86	11,00	43,37	40,79	34,36	44,20
HK4_D	34 [3/4]	176171,43	361711,41	11,00	43,83	41,44	34,88	44,72
HK4_D	34 [4/4]	176151,28	361716,73	11,00	37,55	35,14	28,50	38,40
HK4_E	31 [1/4]	175929,46	361499,00	14,00	39,37	36,68	30,07	40,07
HK4_E	31 [2/4]	175949,42	361494,25	14,00	48,27	45,53	38,90	48,94
HK4_E	31 [3/4]	175939,45	361476,30	14,00	52,48	49,69	43,06	53,12
HK4_E	31 [4/4]	175919,49	361481,05	14,00	45,85	43,03	36,41	46,47
HK4_E	32 [1/4]	175961,11	361596,17	14,00	37,58	34,95	28,31	38,31
HK4_E	32 [2/4]	175978,49	361590,03	14,00	43,10	40,54	33,96	43,89
HK4_E	32 [3/4]	175971,30	361573,05	14,00	45,13	42,49	35,88	45,86
HK4_E	32 [4/4]	175953,92	361579,19	14,00	39,99	37,26	30,62	40,66
HK4_E	33 [1/4]	176116,75	361675,33	14,00	38,13	35,49	28,94	38,88
HK4_E	33 [2/4]	176136,88	361669,99	14,00	42,78	40,20	33,73	43,59
HK4_E	33 [3/4]	176127,26	361651,48	14,00	45,61	42,96	36,36	46,34
HK4_E	33 [4/4]	176107,13	361656,83	14,00	42,48	39,80	33,13	43,17
HK4_E	34 [1/4]	176161,04	361735,17	14,00	42,32	39,55	33,11	43,03
HK4_E	34 [2/4]	176181,19	361729,86	14,00	44,92	42,27	35,83	45,70
HK4_E	34 [3/4]	176171,43	361711,41	14,00	44,76	42,25	35,70	45,59
HK4_E	34 [4/4]	176151,28	361716,73	14,00	39,12	36,63	29,99	39,93
HK4_F	31 [1/4]	175929,46	361499,00	17,00	40,07	37,39	30,78	40,78
HK4_F	31 [2/4]	175949,42	361494,25	17,00	49,42	46,68	40,04	50,08
HK4_F	31 [3/4]	175939,45	361476,30	17,00	52,46	49,68	43,04	53,10
HK4_F	31 [4/4]	175919,49	361481,05	17,00	45,85	43,02	36,40	46,47
HK4_F	32 [1/4]	175961,11	361596,17	17,00	38,48	35,85	29,19	39,20
HK4_F	32 [2/4]	175978,49	361590,03	17,00	44,02	41,39	34,79	44,76
HK4_F	32 [3/4]	175971,30	361573,05	17,00	46,70	44,01	37,38	47,39
HK4_F	32 [4/4]	175953,92	361579,19	17,00	41,45	38,70	32,04	42,10
HK4_F	33 [1/4]	176116,75	361675,33	17,00	39,50	36,84	30,28	40,24
HK4_F	33 [2/4]	176136,88	361669,99	17,00	43,79	41,13	34,64	44,55
HK4_F	33 [3/4]	176127,26	361651,48	17,00	46,33	43,62	37,02	47,02
HK4_F	33 [4/4]	176107,13	361656,83	17,00	42,77	40,05	33,38	43,43
HK4_F	34 [1/4]	176161,04	361735,17	17,00	43,77	40,98	34,51	44,46
HK4_F	34 [2/4]	176181,19	361729,86	17,00	46,21	43,49	37,02	46,94
HK4_F	34 [3/4]	176171,43	361711,41	17,00	45,56	42,92	36,36	46,31
HK4_F	34 [4/4]	176151,28	361716,73	17,00	40,33	37,76	31,10	41,08
HK5_A	38 [1/4]	175956,68	361545,36	2,00	35,86	33,33	26,69	36,64
HK5_A	38 [2/4]	175968,96	361545,36	2,00	38,48	36,46	29,85	39,58
HK5_A	38 [3/4]	175960,86	361536,24	2,00	41,41	39,40	32,77	42,51
HK5_A	38 [4/4]	175948,58	361536,25	2,00	41,73	39,55	32,89	42,71
HK5_A	39 [1/4]	175962,98	361525,00	2,00	38,57	36,37	29,73	39,55
HK5_A	39 [2/4]	175971,40	361518,42	2,00	43,03	41,02	34,37	44,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_A	39 [3/4]	175970,55	361507,73	2,00	43,92	41,74	35,10	44,91
HK5_A	39 [4/4]	175962,14	361514,31	2,00	43,81	41,67	35,01	44,82
HK5_A	40 [1/4]	175977,13	361496,48	2,00	37,29	35,01	28,36	38,22
HK5_A	40 [2/4]	175987,69	361495,73	2,00	49,25	46,97	40,33	50,18
HK5_A	40 [3/4]	175981,14	361487,27	2,00	52,91	50,58	43,93	53,81
HK5_A	40 [4/4]	175970,58	361488,02	2,00	47,44	45,14	38,49	48,36
HK5_A	41 [1/4]	175984,54	361550,69	2,00	37,72	35,50	28,88	38,69
HK5_A	41 [2/4]	175993,60	361542,59	2,00	44,32	42,31	35,67	45,41
HK5_A	41 [3/4]	175993,38	361530,10	2,00	46,61	44,55	37,90	47,67
HK5_A	41 [4/4]	175984,32	361538,20	2,00	40,97	38,89	32,24	42,02
HK5_A	42 [1/4]	175997,67	361514,65	2,00	39,83	37,77	31,14	40,90
HK5_A	42 [2/4]	176006,85	361506,44	2,00	50,21	47,92	41,28	51,14
HK5_A	42 [3/4]	176006,72	361494,19	2,00	54,86	52,37	45,72	55,66
HK5_A	42 [4/4]	175997,53	361502,40	2,00	48,96	46,63	39,97	49,85
HK5_A	43 [1/4]	176027,65	361523,41	2,00	37,71	35,57	28,96	38,74
HK5_A	43 [2/4]	176036,11	361516,89	2,00	49,80	47,45	40,80	50,69
HK5_A	43 [3/4]	176035,28	361506,32	2,00	55,23	52,67	46,02	55,99
HK5_A	43 [4/4]	176026,82	361512,85	2,00	50,63	48,19	41,55	51,47
HK5_A	44 [1/4]	176025,13	361554,39	2,00	36,96	34,84	28,21	37,99
HK5_A	44 [2/4]	176037,35	361554,30	2,00	43,95	41,95	35,28	45,04
HK5_A	44 [3/4]	176029,13	361545,09	2,00	46,14	44,05	37,40	47,18
HK5_A	44 [4/4]	176016,92	361545,19	2,00	44,45	42,32	35,68	45,47
HK5_A	45 [1/4]	176011,76	361574,97	2,00	39,55	37,49	30,85	40,61
HK5_A	45 [2/4]	176015,94	361582,40	2,00	32,82	30,45	23,94	33,74
HK5_A	45 [3/4]	176024,03	361580,41	2,00	40,76	38,78	32,15	41,88
HK5_A	45 [4/4]	176019,85	361572,98	2,00	40,58	38,56	31,93	41,67
HK5_A	46 [1/4]	176034,28	361585,07	2,00	35,51	33,36	26,75	36,53
HK5_A	46 [2/4]	176038,29	361592,55	2,00	32,66	30,28	23,74	33,57
HK5_A	46 [3/4]	176046,47	361590,39	2,00	42,50	40,62	33,95	43,66
HK5_A	46 [4/4]	176042,46	361582,92	2,00	44,03	42,06	35,39	45,14
HK5_A	47 [1/4]	176058,42	361569,07	2,00	35,67	33,43	26,84	36,64
HK5_A	47 [2/4]	176065,80	361565,06	2,00	46,20	44,24	37,56	47,31
HK5_A	47 [3/4]	176063,85	361556,94	2,00	47,60	45,55	38,88	48,66
HK5_A	47 [4/4]	176056,47	361560,95	2,00	42,77	40,63	33,99	43,79
HK5_A	48 [1/4]	176054,75	361524,86	2,00	39,73	37,49	30,86	40,69
HK5_A	48 [2/4]	176065,40	361524,02	2,00	52,04	49,77	43,11	52,97
HK5_A	48 [3/4]	176058,87	361515,60	2,00	55,76	53,21	46,55	56,53
HK5_A	48 [4/4]	176048,22	361516,43	2,00	51,71	49,21	42,55	52,50
HK5_A	49 [1/4]	176069,14	361541,25	2,00	40,47	38,29	31,67	41,47
HK5_A	49 [2/4]	176074,38	361537,42	2,00	50,60	48,33	41,67	51,53
HK5_A	49 [3/4]	176073,73	361531,01	2,00	54,33	51,93	45,27	55,18
HK5_A	49 [4/4]	176068,49	361534,84	2,00	49,25	46,83	40,18	50,10
HK5_A	50 [1/4]	176146,15	361625,36	2,00	38,85	36,82	30,19	39,94
HK5_A	50 [2/4]	176146,16	361618,89	2,00	43,48	41,54	34,86	44,60
HK5_A	50 [3/4]	176140,52	361615,65	2,00	43,63	41,47	34,82	44,63
HK5_A	50 [4/4]	176140,50	361622,11	2,00	40,04	37,97	31,34	41,10
HK5_A	51 [1/4]	176155,85	361631,08	2,00	42,52	40,48	33,80	43,58
HK5_A	51 [2/4]	176159,67	361636,29	2,00	38,71	36,37	29,80	39,63
HK5_A	51 [3/4]	176166,04	361635,56	2,00	37,43	35,37	28,77	38,51
HK5_A	51 [4/4]	176162,21	361630,34	2,00	43,25	41,30	34,62	44,37
HK5_A	52 [1/4]	176178,89	361644,71	2,00	36,59	34,20	27,67	37,49
HK5_A	52 [2/4]	176187,08	361642,68	2,00	39,13	37,16	30,54	40,26
HK5_A	52 [3/4]	176182,93	361635,36	2,00	40,22	38,23	31,59	41,33
HK5_A	52 [4/4]	176174,74	361637,39	2,00	39,74	37,70	31,03	40,81
HK5_A	53 [1/4]	176196,19	361652,26	2,00	37,02	34,78	28,24	38,01
HK5_A	53 [2/4]	176202,54	361651,60	2,00	43,81	41,94	35,27	44,98
HK5_A	53 [3/4]	176198,61	361646,40	2,00	45,01	43,12	36,44	46,16
HK5_A	53 [4/4]	176192,25	361647,07	2,00	39,52	37,57	30,88	40,63
HK5_A	54 [1/4]	176225,31	361661,71	2,00	41,52	39,56	32,88	42,63
HK5_A	54 [2/4]	176229,09	361666,94	2,00	36,99	34,59	28,12	37,91
HK5_A	54 [3/4]	176235,45	361666,19	2,00	40,94	38,85	32,29	42,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_A	54 [4/4]	176231,67	361660,95	2,00	41,17	39,28	32,62	42,33
HK5_A	55 [1/4]	176248,96	361672,01	2,00	39,80	37,77	31,09	40,87
HK5_A	55 [2/4]	176252,83	361677,30	2,00	38,83	36,47	29,99	39,77
HK5_A	55 [3/4]	176259,28	361676,62	2,00	44,30	42,33	35,73	45,43
HK5_A	55 [4/4]	176255,42	361671,34	2,00	43,28	41,38	34,71	44,43
HK5_A	56 [1/4]	176279,82	361680,13	2,00	37,95	35,61	29,11	38,89
HK5_A	56 [2/4]	176288,09	361682,00	2,00	41,64	39,37	32,87	42,63
HK5_A	56 [3/4]	176291,95	361674,65	2,00	46,82	44,81	38,19	47,92
HK5_A	56 [4/4]	176283,68	361672,78	2,00	44,54	42,58	35,94	45,67
HK5_A	57 [1/4]	176146,46	361604,56	2,00	35,09	32,87	26,30	36,08
HK5_A	57 [2/4]	176155,71	361596,24	2,00	44,68	42,70	36,02	45,78
HK5_A	57 [3/4]	176155,54	361583,97	2,00	49,87	47,69	41,01	50,85
HK5_A	57 [4/4]	176146,29	361592,28	2,00	47,38	45,19	38,51	48,35
HK5_A	58 [1/4]	176178,59	361597,02	2,00	47,35	45,18	38,50	48,33
HK5_A	58 [2/4]	176185,14	361605,48	2,00	37,77	35,52	28,90	38,73
HK5_A	58 [3/4]	176195,70	361604,64	2,00	40,15	38,09	31,43	41,21
HK5_A	58 [4/4]	176189,15	361596,18	2,00	48,61	46,58	39,88	49,67
HK5_A	59 [1/4]	176209,66	361617,69	2,00	39,27	37,22	30,58	40,34
HK5_A	59 [2/4]	176218,70	361609,52	2,00	49,36	47,40	40,71	50,47
HK5_A	59 [3/4]	176218,49	361597,28	2,00	49,58	47,55	40,85	50,64
HK5_A	59 [4/4]	176209,45	361605,45	2,00	43,88	41,83	35,12	44,93
HK5_A	60 [1/4]	176233,60	361644,64	2,00	39,60	37,48	30,91	40,65
HK5_A	60 [2/4]	176242,73	361636,49	2,00	43,94	41,99	35,33	45,06
HK5_A	60 [3/4]	176242,50	361624,23	2,00	49,51	47,48	40,79	50,57
HK5_A	60 [4/4]	176233,37	361632,39	2,00	47,01	45,03	38,33	48,10
HK5_A	61 [1/4]	176262,07	361645,55	2,00	40,55	38,28	31,78	41,54
HK5_A	61 [2/4]	176272,68	361644,71	2,00	46,85	44,83	38,20	47,94
HK5_A	61 [3/4]	176266,14	361636,30	2,00	49,29	47,25	40,57	50,35
HK5_A	61 [4/4]	176255,53	361637,14	2,00	45,36	43,27	36,58	46,39
HK5_A	62 [1/4]	176299,79	361658,16	2,00	39,05	36,49	30,10	39,90
HK5_A	62 [2/4]	176308,96	361649,97	2,00	51,07	48,97	42,33	52,11
HK5_A	62 [3/4]	176308,77	361637,71	2,00	54,09	51,92	45,25	55,08
HK5_A	62 [4/4]	176299,60	361645,90	2,00	47,32	45,23	38,54	48,35
HK5_A	63 [1/4]	176165,11	361574,83	2,00	42,69	40,46	33,80	43,64
HK5_A	63 [2/4]	176172,54	361570,74	2,00	51,60	49,39	42,69	52,55
HK5_A	63 [3/4]	176170,51	361562,57	2,00	56,96	54,55	47,85	57,79
HK5_A	63 [4/4]	176163,08	361566,66	2,00	52,95	50,61	43,92	53,83
HK5_A	64 [1/4]	176186,88	361580,63	2,00	41,77	39,73	33,05	42,83
HK5_A	64 [2/4]	176196,14	361572,45	2,00	52,96	50,70	44,00	53,88
HK5_A	64 [3/4]	176195,94	361560,16	2,00	59,62	57,04	50,33	60,35
HK5_A	64 [4/4]	176186,67	361568,34	2,00	54,45	52,00	45,30	55,26
HK5_A	65 [1/4]	176210,81	361572,65	2,00	54,97	52,48	45,77	55,75
HK5_A	65 [2/4]	176218,93	361581,85	2,00	43,61	41,50	34,83	44,63
HK5_A	65 [3/4]	176231,22	361581,70	2,00	55,43	53,02	46,32	56,26
HK5_A	65 [4/4]	176223,10	361572,50	2,00	59,27	56,71	50,01	60,02
HK5_A	66 [1/4]	176259,77	361599,80	2,00	41,26	39,06	32,41	42,24
HK5_A	66 [2/4]	176272,07	361599,63	2,00	55,50	52,98	46,28	56,27
HK5_A	66 [3/4]	176263,90	361590,40	2,00	59,80	57,22	50,51	60,53
HK5_A	66 [4/4]	176251,60	361590,57	2,00	55,78	53,26	46,55	56,55
HK5_A	67 [1/4]	176282,04	361620,73	2,00	40,94	38,76	32,13	41,93
HK5_A	67 [2/4]	176291,22	361612,55	2,00	55,62	53,18	46,49	56,44
HK5_A	67 [3/4]	176291,07	361600,30	2,00	61,17	58,53	51,83	61,87
HK5_A	67 [4/4]	176281,89	361608,48	2,00	54,24	51,81	45,10	55,06
HK5_A	68 [1/4]	176306,33	361621,81	2,00	49,04	46,91	40,25	50,05
HK5_A	68 [2/4]	176311,89	361625,08	2,00	53,46	51,19	44,53	54,39
HK5_A	68 [3/4]	176312,10	361618,60	2,00	59,32	56,74	50,04	60,06
HK5_A	68 [4/4]	176306,54	361615,34	2,00	58,50	55,89	49,19	59,22
HK5_B	38 [1/4]	175956,68	361545,36	5,00	36,43	33,86	27,22	37,19
HK5_B	38 [2/4]	175968,96	361545,36	5,00	39,65	37,33	30,72	40,57
HK5_B	38 [3/4]	175960,86	361536,24	5,00	42,60	40,29	33,66	43,52
HK5_B	38 [4/4]	175948,58	361536,25	5,00	42,63	40,23	33,58	43,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_B	39 [1/4]	175962,98	361525,00	5,00	39,63	37,23	30,59	40,49
HK5_B	39 [2/4]	175971,40	361518,42	5,00	44,53	42,14	35,51	45,40
HK5_B	39 [3/4]	175970,55	361507,73	5,00	44,94	42,53	35,89	45,79
HK5_B	39 [4/4]	175962,14	361514,31	5,00	45,03	42,58	35,93	45,86
HK5_B	40 [1/4]	175977,13	361496,48	5,00	38,29	35,82	29,19	39,11
HK5_B	40 [2/4]	175987,69	361495,73	5,00	50,98	48,26	41,61	51,65
HK5_B	40 [3/4]	175981,14	361487,27	5,00	54,38	51,68	45,03	55,06
HK5_B	40 [4/4]	175970,58	361488,02	5,00	48,84	46,15	39,51	49,53
HK5_B	41 [1/4]	175984,54	361550,69	5,00	38,03	35,66	29,05	38,92
HK5_B	41 [2/4]	175993,60	361542,59	5,00	45,66	43,27	36,63	46,53
HK5_B	41 [3/4]	175993,38	361530,10	5,00	47,98	45,52	38,89	48,81
HK5_B	41 [4/4]	175984,32	361538,20	5,00	42,07	39,65	33,01	42,92
HK5_B	42 [1/4]	175997,67	361514,65	5,00	41,24	38,85	32,23	42,11
HK5_B	42 [2/4]	176006,85	361506,44	5,00	51,80	49,11	42,47	52,49
HK5_B	42 [3/4]	176006,72	361494,19	5,00	55,85	53,12	46,47	56,52
HK5_B	42 [4/4]	175997,53	361502,40	5,00	50,30	47,60	40,95	50,98
HK5_B	43 [1/4]	176027,65	361523,41	5,00	39,15	36,70	30,10	39,99
HK5_B	43 [2/4]	176036,11	361516,89	5,00	51,22	48,50	41,86	51,89
HK5_B	43 [3/4]	176035,28	361506,32	5,00	55,99	53,27	46,63	56,66
HK5_B	43 [4/4]	176026,82	361512,85	5,00	51,72	49,02	42,37	52,40
HK5_B	44 [1/4]	176025,13	361554,39	5,00	37,96	35,69	29,07	38,90
HK5_B	44 [2/4]	176037,35	361554,30	5,00	45,30	43,00	36,35	46,22
HK5_B	44 [3/4]	176029,13	361545,09	5,00	47,58	45,11	38,47	48,40
HK5_B	44 [4/4]	176016,92	361545,19	5,00	45,77	43,28	36,64	46,58
HK5_B	45 [1/4]	176011,76	361574,97	5,00	40,39	38,09	31,46	41,31
HK5_B	45 [2/4]	176015,94	361582,40	5,00	33,90	31,44	24,95	34,78
HK5_B	45 [3/4]	176024,03	361580,41	5,00	41,81	39,59	32,96	42,78
HK5_B	45 [4/4]	176019,85	361572,98	5,00	41,67	39,42	32,79	42,62
HK5_B	46 [1/4]	176034,28	361585,07	5,00	36,66	34,29	27,69	37,55
HK5_B	46 [2/4]	176038,29	361592,55	5,00	33,87	31,40	24,89	34,73
HK5_B	46 [3/4]	176046,47	361590,39	5,00	43,60	41,50	34,84	44,63
HK5_B	46 [4/4]	176042,46	361582,92	5,00	45,06	42,84	36,18	46,02
HK5_B	47 [1/4]	176058,42	361569,07	5,00	36,78	34,37	27,81	37,66
HK5_B	47 [2/4]	176065,80	361565,06	5,00	47,69	45,37	38,71	48,59
HK5_B	47 [3/4]	176063,85	361556,94	5,00	49,19	46,72	40,07	50,01
HK5_B	47 [4/4]	176056,47	361560,95	5,00	44,15	41,63	34,98	44,94
HK5_B	48 [1/4]	176054,75	361524,86	5,00	40,78	38,32	31,70	41,61
HK5_B	48 [2/4]	176065,40	361524,02	5,00	53,76	51,14	44,49	54,49
HK5_B	48 [3/4]	176058,87	361515,60	5,00	56,52	53,80	47,16	57,19
HK5_B	48 [4/4]	176048,22	361516,43	5,00	52,66	49,94	43,30	53,33
HK5_B	49 [1/4]	176069,14	361541,25	5,00	42,03	39,46	32,85	42,80
HK5_B	49 [2/4]	176074,38	361537,42	5,00	51,96	49,37	42,71	52,70
HK5_B	49 [3/4]	176073,73	361531,01	5,00	55,54	52,88	46,22	56,24
HK5_B	49 [4/4]	176068,49	361534,84	5,00	50,61	47,85	41,21	51,26
HK5_B	50 [1/4]	176146,15	361625,36	5,00	39,41	37,17	30,58	40,38
HK5_B	50 [2/4]	176146,16	361618,89	5,00	44,51	42,30	35,63	45,47
HK5_B	50 [3/4]	176140,52	361615,65	5,00	44,31	41,97	35,32	45,20
HK5_B	50 [4/4]	176140,50	361622,11	5,00	40,32	38,10	31,47	41,29
HK5_B	51 [1/4]	176155,85	361631,08	5,00	43,22	40,97	34,29	44,16
HK5_B	51 [2/4]	176159,67	361636,29	5,00	39,49	37,07	30,52	40,37
HK5_B	51 [3/4]	176166,04	361635,56	5,00	38,37	36,10	29,52	39,33
HK5_B	51 [4/4]	176162,21	361630,34	5,00	44,05	41,86	35,18	45,02
HK5_B	52 [1/4]	176178,89	361644,71	5,00	37,63	35,15	28,65	38,49
HK5_B	52 [2/4]	176187,08	361642,68	5,00	40,31	38,12	31,52	41,31
HK5_B	52 [3/4]	176182,93	361635,36	5,00	41,22	38,99	32,36	42,18
HK5_B	52 [4/4]	176174,74	361637,39	5,00	40,50	38,29	31,62	41,46
HK5_B	53 [1/4]	176196,19	361652,26	5,00	38,09	35,71	29,21	39,01
HK5_B	53 [2/4]	176202,54	361651,60	5,00	44,61	42,45	35,80	45,61
HK5_B	53 [3/4]	176198,61	361646,40	5,00	45,90	43,75	37,07	46,90
HK5_B	53 [4/4]	176192,25	361647,07	5,00	40,55	38,36	31,68	41,52
HK5_B	54 [1/4]	176225,31	361661,71	5,00	42,20	40,02	33,35	43,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_B	54 [2/4]	176229,09	361666,94	5,00	38,49	35,99	29,54	39,36
HK5_B	54 [3/4]	176235,45	361666,19	5,00	42,21	39,91	33,37	43,16
HK5_B	54 [4/4]	176231,67	361660,95	5,00	42,50	40,34	33,69	43,50
HK5_B	55 [1/4]	176248,96	361672,01	5,00	40,52	38,28	31,62	41,47
HK5_B	55 [2/4]	176252,83	361677,30	5,00	40,61	38,12	31,66	41,48
HK5_B	55 [3/4]	176259,28	361676,62	5,00	45,72	43,48	36,90	46,70
HK5_B	55 [4/4]	176255,42	361671,34	5,00	44,41	42,26	35,58	45,41
HK5_B	56 [1/4]	176279,82	361680,13	5,00	39,25	36,76	30,29	40,12
HK5_B	56 [2/4]	176288,09	361682,00	5,00	44,50	42,05	35,58	45,39
HK5_B	56 [3/4]	176291,95	361674,65	5,00	48,48	46,17	39,57	49,41
HK5_B	56 [4/4]	176283,68	361672,78	5,00	45,74	43,48	36,84	46,68
HK5_B	57 [1/4]	176146,46	361604,56	5,00	36,09	33,73	27,18	37,00
HK5_B	57 [2/4]	176155,71	361596,24	5,00	46,18	43,83	37,15	47,06
HK5_B	57 [3/4]	176155,54	361583,97	5,00	51,13	48,57	41,90	51,89
HK5_B	57 [4/4]	176146,29	361592,28	5,00	48,37	45,87	39,20	49,16
HK5_B	58 [1/4]	176178,59	361597,02	5,00	48,38	45,90	39,21	49,18
HK5_B	58 [2/4]	176185,14	361605,48	5,00	38,72	36,33	29,74	39,60
HK5_B	58 [3/4]	176195,70	361604,64	5,00	41,73	39,31	32,67	42,58
HK5_B	58 [4/4]	176189,15	361596,18	5,00	50,26	47,77	41,08	51,05
HK5_B	59 [1/4]	176209,66	361617,69	5,00	40,03	37,77	31,16	40,98
HK5_B	59 [2/4]	176218,70	361609,52	5,00	51,05	48,59	41,90	51,86
HK5_B	59 [3/4]	176218,49	361597,28	5,00	51,58	49,05	42,36	52,35
HK5_B	59 [4/4]	176209,45	361605,45	5,00	45,38	42,93	36,23	46,19
HK5_B	60 [1/4]	176233,60	361644,64	5,00	40,29	37,96	31,41	41,22
HK5_B	60 [2/4]	176242,73	361636,49	5,00	45,48	43,16	36,50	46,38
HK5_B	60 [3/4]	176242,50	361624,23	5,00	50,83	48,43	41,74	51,67
HK5_B	60 [4/4]	176233,37	361632,39	5,00	48,20	45,87	39,18	49,08
HK5_B	61 [1/4]	176262,07	361645,55	5,00	41,66	39,25	32,76	42,57
HK5_B	61 [2/4]	176272,68	361644,71	5,00	48,49	46,09	39,46	49,35
HK5_B	61 [3/4]	176266,14	361636,30	5,00	50,76	48,33	41,66	51,59
HK5_B	61 [4/4]	176255,53	361637,14	5,00	46,32	43,99	37,31	47,21
HK5_B	62 [1/4]	176299,79	361658,16	5,00	41,81	39,20	32,80	42,63
HK5_B	62 [2/4]	176308,96	361649,97	5,00	52,77	50,22	43,57	53,54
HK5_B	62 [3/4]	176308,77	361637,71	5,00	55,60	53,03	46,35	56,35
HK5_B	62 [4/4]	176299,60	361645,90	5,00	48,94	46,42	39,73	49,71
HK5_B	63 [1/4]	176165,11	361574,83	5,00	44,00	41,45	34,79	44,77
HK5_B	63 [2/4]	176172,54	361570,74	5,00	53,23	50,57	43,87	53,92
HK5_B	63 [3/4]	176170,51	361562,57	5,00	57,83	55,16	48,46	58,51
HK5_B	63 [4/4]	176163,08	361566,66	5,00	53,55	50,91	44,23	54,26
HK5_B	64 [1/4]	176186,88	361580,63	5,00	43,10	40,74	34,07	43,97
HK5_B	64 [2/4]	176196,14	361572,45	5,00	54,43	51,78	45,07	55,12
HK5_B	64 [3/4]	176195,94	361560,16	5,00	60,03	57,36	50,65	60,71
HK5_B	64 [4/4]	176186,67	361568,34	5,00	55,13	52,46	45,77	55,82
HK5_B	65 [1/4]	176210,81	361572,65	5,00	55,68	53,01	46,31	56,36
HK5_B	65 [2/4]	176218,93	361581,85	5,00	45,23	42,75	36,09	46,04
HK5_B	65 [3/4]	176231,22	361581,70	5,00	56,54	53,88	47,18	57,23
HK5_B	65 [4/4]	176223,10	361572,50	5,00	59,84	57,16	50,46	60,52
HK5_B	66 [1/4]	176259,77	361599,80	5,00	42,36	39,95	33,31	43,21
HK5_B	66 [2/4]	176272,07	361599,63	5,00	56,26	53,57	46,86	56,93
HK5_B	66 [3/4]	176263,90	361590,40	5,00	60,31	57,62	50,91	60,98
HK5_B	66 [4/4]	176251,60	361590,57	5,00	56,45	53,76	47,06	57,12
HK5_B	67 [1/4]	176282,04	361620,73	5,00	42,19	39,76	33,16	43,05
HK5_B	67 [2/4]	176291,22	361612,55	5,00	56,68	53,98	47,29	57,35
HK5_B	67 [3/4]	176291,07	361600,30	5,00	61,40	58,71	52,00	62,07
HK5_B	67 [4/4]	176281,89	361608,48	5,00	55,24	52,56	45,85	55,91
HK5_B	68 [1/4]	176306,33	361621,81	5,00	50,96	48,37	41,70	51,70
HK5_B	68 [2/4]	176311,89	361625,08	5,00	54,80	52,18	45,52	55,53
HK5_B	68 [3/4]	176312,10	361618,60	5,00	59,73	57,03	50,34	60,40
HK5_B	68 [4/4]	176306,54	361615,34	5,00	58,89	56,19	49,49	59,56
HK5_C	38 [1/4]	175956,68	361545,36	8,00	36,85	34,23	27,59	37,58
HK5_C	38 [2/4]	175968,96	361545,36	8,00	41,08	38,48	31,87	41,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_C	38 [3/4]	175960,86	361536,24	8,00	43,90	41,30	34,67	44,65
HK5_C	38 [4/4]	175948,58	361536,25	8,00	43,43	40,80	34,15	44,15
HK5_C	39 [1/4]	175962,98	361525,00	8,00	40,64	38,03	31,40	41,38
HK5_C	39 [2/4]	175971,40	361518,42	8,00	45,69	43,02	36,39	46,40
HK5_C	39 [3/4]	175970,55	361507,73	8,00	46,03	43,39	36,75	46,75
HK5_C	39 [4/4]	175962,14	361514,31	8,00	45,99	43,28	36,64	46,67
HK5_C	40 [1/4]	175977,13	361496,48	8,00	39,27	36,62	30,01	39,99
HK5_C	40 [2/4]	175987,69	361495,73	8,00	51,23	48,46	41,82	51,88
HK5_C	40 [3/4]	175981,14	361487,27	8,00	54,62	51,86	45,21	55,27
HK5_C	40 [4/4]	175970,58	361488,02	8,00	49,10	46,34	39,69	49,75
HK5_C	41 [1/4]	175984,54	361550,69	8,00	38,72	36,22	29,61	39,53
HK5_C	41 [2/4]	175993,60	361542,59	8,00	46,73	44,05	37,42	47,43
HK5_C	41 [3/4]	175993,38	361530,10	8,00	48,89	46,20	39,56	49,58
HK5_C	41 [4/4]	175984,32	361538,20	8,00	43,22	40,50	33,87	43,90
HK5_C	42 [1/4]	175997,67	361514,65	8,00	42,46	39,76	33,15	43,16
HK5_C	42 [2/4]	176006,85	361506,44	8,00	52,10	49,33	42,69	52,75
HK5_C	42 [3/4]	176006,72	361494,19	8,00	55,97	53,19	46,55	56,61
HK5_C	42 [4/4]	175997,53	361502,40	8,00	50,60	47,83	41,19	51,25
HK5_C	43 [1/4]	176027,65	361523,41	8,00	40,48	37,74	31,14	41,16
HK5_C	43 [2/4]	176036,11	361516,89	8,00	51,44	48,66	42,02	52,08
HK5_C	43 [3/4]	176035,28	361506,32	8,00	56,05	53,30	46,65	56,70
HK5_C	43 [4/4]	176026,82	361512,85	8,00	51,92	49,16	42,52	52,57
HK5_C	44 [1/4]	176025,13	361554,39	8,00	38,90	36,47	29,87	39,76
HK5_C	44 [2/4]	176037,35	361554,30	8,00	46,16	43,68	37,03	46,97
HK5_C	44 [3/4]	176029,13	361545,09	8,00	48,33	45,67	39,03	49,04
HK5_C	44 [4/4]	176016,92	361545,19	8,00	46,77	44,00	37,37	47,42
HK5_C	45 [1/4]	176011,76	361574,97	8,00	41,32	38,78	32,16	42,11
HK5_C	45 [2/4]	176015,94	361582,40	8,00	34,29	31,74	25,27	35,12
HK5_C	45 [3/4]	176024,03	361580,41	8,00	42,81	40,36	33,74	43,65
HK5_C	45 [4/4]	176019,85	361572,98	8,00	42,79	40,31	33,69	43,61
HK5_C	46 [1/4]	176034,28	361585,07	8,00	37,84	35,28	28,69	38,62
HK5_C	46 [2/4]	176038,29	361592,55	8,00	34,28	31,75	25,24	35,11
HK5_C	46 [3/4]	176046,47	361590,39	8,00	44,44	42,13	35,47	45,35
HK5_C	46 [4/4]	176042,46	361582,92	8,00	46,00	43,54	36,88	46,82
HK5_C	47 [1/4]	176058,42	361569,07	8,00	37,56	35,02	28,46	38,37
HK5_C	47 [2/4]	176065,80	361565,06	8,00	48,50	45,94	39,29	49,26
HK5_C	47 [3/4]	176063,85	361556,94	8,00	49,81	47,18	40,53	50,53
HK5_C	47 [4/4]	176056,47	361560,95	8,00	44,85	42,15	35,52	45,54
HK5_C	48 [1/4]	176054,75	361524,86	8,00	41,84	39,20	32,59	42,57
HK5_C	48 [2/4]	176065,40	361524,02	8,00	54,08	51,37	44,73	54,76
HK5_C	48 [3/4]	176058,87	361515,60	8,00	56,55	53,79	47,14	57,20
HK5_C	48 [4/4]	176048,22	361516,43	8,00	52,82	50,07	43,42	53,47
HK5_C	49 [1/4]	176069,14	361541,25	8,00	42,86	40,09	33,47	43,51
HK5_C	49 [2/4]	176074,38	361537,42	8,00	52,29	49,60	42,95	52,98
HK5_C	49 [3/4]	176073,73	361531,01	8,00	55,76	53,04	46,39	56,43
HK5_C	49 [4/4]	176068,49	361534,84	8,00	50,76	47,96	41,32	51,39
HK5_C	50 [1/4]	176146,15	361625,36	8,00	40,41	38,02	31,46	41,30
HK5_C	50 [2/4]	176146,16	361618,89	8,00	45,49	43,00	36,34	46,29
HK5_C	50 [3/4]	176140,52	361615,65	8,00	44,93	42,38	35,73	45,70
HK5_C	50 [4/4]	176140,50	361622,11	8,00	40,69	38,35	31,71	41,59
HK5_C	51 [1/4]	176155,85	361631,08	8,00	44,04	41,56	34,88	44,84
HK5_C	51 [2/4]	176159,67	361636,29	8,00	39,92	37,41	30,87	40,75
HK5_C	51 [3/4]	176166,04	361635,56	8,00	39,84	37,40	30,83	40,70
HK5_C	51 [4/4]	176162,21	361630,34	8,00	45,05	42,61	35,94	45,88
HK5_C	52 [1/4]	176178,89	361644,71	8,00	38,43	35,87	29,39	39,25
HK5_C	52 [2/4]	176187,08	361642,68	8,00	41,62	39,22	32,64	42,50
HK5_C	52 [3/4]	176182,93	361635,36	8,00	42,57	40,14	33,53	43,42
HK5_C	52 [4/4]	176174,74	361637,39	8,00	41,31	38,91	32,25	42,16
HK5_C	53 [1/4]	176196,19	361652,26	8,00	38,90	36,40	29,93	39,76
HK5_C	53 [2/4]	176202,54	361651,60	8,00	45,83	43,40	36,77	46,68
HK5_C	53 [3/4]	176198,61	361646,40	8,00	46,91	44,50	37,82	47,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_C	53 [4/4]	176192,25	361647,07	8,00	41,67	39,25	32,59	42,51
HK5_C	54 [1/4]	176225,31	361661,71	8,00	43,09	40,67	34,01	43,93
HK5_C	54 [2/4]	176229,09	361666,94	8,00	39,86	37,27	30,84	40,68
HK5_C	54 [3/4]	176235,45	361666,19	8,00	43,78	41,28	34,77	44,63
HK5_C	54 [4/4]	176231,67	361660,95	8,00	43,95	41,52	34,89	44,80
HK5_C	55 [1/4]	176248,96	361672,01	8,00	41,54	39,11	32,46	42,38
HK5_C	55 [2/4]	176252,83	361677,30	8,00	41,70	39,13	32,69	42,53
HK5_C	55 [3/4]	176259,28	361676,62	8,00	46,86	44,41	37,83	47,71
HK5_C	55 [4/4]	176255,42	361671,34	8,00	45,81	43,38	36,74	46,65
HK5_C	56 [1/4]	176279,82	361680,13	8,00	40,63	38,04	31,57	41,44
HK5_C	56 [2/4]	176288,09	361682,00	8,00	46,03	43,47	37,02	46,86
HK5_C	56 [3/4]	176291,95	361674,65	8,00	49,71	47,15	40,54	50,49
HK5_C	56 [4/4]	176283,68	361672,78	8,00	46,91	44,36	37,71	47,68
HK5_C	57 [1/4]	176146,46	361604,56	8,00	37,29	34,80	28,29	38,14
HK5_C	57 [2/4]	176155,71	361596,24	8,00	47,40	44,75	38,09	48,11
HK5_C	57 [3/4]	176155,54	361583,97	8,00	51,52	48,83	42,15	52,20
HK5_C	57 [4/4]	176146,29	361592,28	8,00	48,76	46,09	39,41	49,45
HK5_C	58 [1/4]	176178,59	361597,02	8,00	48,93	46,27	39,60	49,63
HK5_C	58 [2/4]	176185,14	361605,48	8,00	39,94	37,42	30,86	40,76
HK5_C	58 [3/4]	176195,70	361604,64	8,00	43,42	40,76	34,14	44,14
HK5_C	58 [4/4]	176189,15	361596,18	8,00	50,92	48,27	41,58	51,62
HK5_C	59 [1/4]	176209,66	361617,69	8,00	41,17	38,72	32,14	42,02
HK5_C	59 [2/4]	176218,70	361609,52	8,00	51,81	49,16	42,47	52,51
HK5_C	59 [3/4]	176218,49	361597,28	8,00	52,28	49,59	42,90	52,96
HK5_C	59 [4/4]	176209,45	361605,45	8,00	46,38	43,69	36,99	47,05
HK5_C	60 [1/4]	176233,60	361644,64	8,00	41,40	38,90	32,36	42,24
HK5_C	60 [2/4]	176242,73	361636,49	8,00	46,90	44,25	37,60	47,61
HK5_C	60 [3/4]	176242,50	361624,23	8,00	51,73	49,08	42,39	52,43
HK5_C	60 [4/4]	176233,37	361632,39	8,00	49,21	46,57	39,88	49,91
HK5_C	61 [1/4]	176262,07	361645,55	8,00	42,62	40,09	33,60	43,46
HK5_C	61 [2/4]	176272,68	361644,71	8,00	49,57	46,92	40,28	50,28
HK5_C	61 [3/4]	176266,14	361636,30	8,00	51,60	48,98	42,30	52,32
HK5_C	61 [4/4]	176255,53	361637,14	8,00	47,30	44,73	38,06	48,05
HK5_C	62 [1/4]	176299,79	361658,16	8,00	43,39	40,72	34,31	44,17
HK5_C	62 [2/4]	176308,96	361649,97	8,00	53,37	50,69	44,04	54,06
HK5_C	62 [3/4]	176308,77	361637,71	8,00	56,02	53,35	46,67	56,71
HK5_C	62 [4/4]	176299,60	361645,90	8,00	49,63	46,95	40,27	50,31
HK5_C	63 [1/4]	176165,11	361574,83	8,00	44,88	42,14	35,49	45,54
HK5_C	63 [2/4]	176172,54	361570,74	8,00	53,45	50,74	44,04	54,11
HK5_C	63 [3/4]	176170,51	361562,57	8,00	57,84	55,13	48,44	58,50
HK5_C	63 [4/4]	176163,08	361566,66	8,00	53,44	50,72	44,03	54,10
HK5_C	64 [1/4]	176186,88	361580,63	8,00	44,36	41,73	35,08	45,08
HK5_C	64 [2/4]	176196,14	361572,45	8,00	54,64	51,93	45,23	55,30
HK5_C	64 [3/4]	176195,94	361560,16	8,00	59,97	57,27	50,57	60,64
HK5_C	64 [4/4]	176186,67	361568,34	8,00	55,12	52,41	45,71	55,78
HK5_C	65 [1/4]	176210,81	361572,65	8,00	55,73	53,02	46,31	56,39
HK5_C	65 [2/4]	176218,93	361581,85	8,00	46,24	43,56	36,91	46,93
HK5_C	65 [3/4]	176231,22	361581,70	8,00	56,74	54,03	47,35	57,41
HK5_C	65 [4/4]	176223,10	361572,50	8,00	59,85	57,15	50,45	60,52
HK5_C	66 [1/4]	176259,77	361599,80	8,00	43,54	40,93	34,31	44,28
HK5_C	66 [2/4]	176272,07	361599,63	8,00	56,33	53,62	46,92	56,99
HK5_C	66 [3/4]	176263,90	361590,40	8,00	60,27	57,55	50,86	60,93
HK5_C	66 [4/4]	176251,60	361590,57	8,00	56,47	53,76	47,06	57,13
HK5_C	67 [1/4]	176282,04	361620,73	8,00	43,40	40,75	34,15	44,13
HK5_C	67 [2/4]	176291,22	361612,55	8,00	56,75	54,03	47,35	57,41
HK5_C	67 [3/4]	176291,07	361600,30	8,00	61,25	58,53	51,83	61,90
HK5_C	67 [4/4]	176281,89	361608,48	8,00	55,33	52,62	45,92	55,99
HK5_C	68 [1/4]	176306,33	361621,81	8,00	51,58	48,88	42,21	52,26
HK5_C	68 [2/4]	176311,89	361625,08	8,00	55,04	52,36	45,70	55,73
HK5_C	68 [3/4]	176312,10	361618,60	8,00	59,66	56,95	50,26	60,32
HK5_C	68 [4/4]	176306,54	361615,34	8,00	58,82	56,10	49,39	59,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	10 [1/12]	175959,73	361785,14	2,00	37,53	38,69	35,24	42,52
HK2_A	10 [10/12]	175943,29	361780,72	2,00	33,80	35,03	31,49	38,79
HK2_A	10 [11/12]	175948,07	361788,38	2,00	34,61	35,92	32,35	39,65
HK2_A	10 [12/12]	175955,99	361788,91	2,00	37,83	39,02	35,58	42,85
HK2_A	10 [2/12]	175962,78	361780,97	2,00	36,63	37,77	34,24	41,55
HK2_A	10 [3/12]	175967,60	361767,49	2,00	35,31	36,49	33,09	40,35
HK2_A	10 [4/12]	175972,87	361751,03	2,00	32,07	33,37	29,98	37,22
HK2_A	10 [5/12]	175967,82	361743,98	2,00	26,79	28,32	24,97	32,16
HK2_A	10 [6/12]	175959,18	361745,03	2,00	31,49	32,73	29,12	36,45
HK2_A	10 [7/12]	175950,53	361759,90	2,00	33,49	34,68	31,11	38,43
HK2_A	10 [8/12]	175943,71	361772,50	2,00	32,73	33,94	30,40	37,71
HK2_A	10 [9/12]	175943,99	361775,72	2,00	34,15	35,37	31,84	39,14
HK2_A	11 [1/13]	175853,69	361676,84	2,00	37,27	38,40	34,95	42,24
HK2_A	11 [10/13]	175844,07	361656,98	2,00	36,77	37,82	33,72	41,28
HK2_A	11 [11/13]	175838,79	361673,44	2,00	35,95	37,05	33,02	40,54
HK2_A	11 [12/13]	175843,87	361680,47	2,00	25,40	26,83	23,34	30,59
HK2_A	11 [13/13]	175851,96	361680,72	2,00	37,29	38,44	34,97	42,26
HK2_A	11 [2/13]	175861,18	361664,54	2,00	35,37	36,59	33,06	40,36
HK2_A	11 [3/13]	175867,96	361651,93	2,00	36,22	37,43	33,94	41,23
HK2_A	11 [4/13]	175867,65	361648,70	2,00	32,49	33,77	30,31	37,58
HK2_A	11 [5/13]	175869,19	361641,80	2,00	32,75	34,10	30,67	37,91
HK2_A	11 [6/13]	175865,26	361632,21	2,00	31,22	32,51	28,76	36,14
HK2_A	11 [7/13]	175856,46	361633,59	2,00	31,69	32,79	28,71	36,25
HK2_A	11 [8/13]	175851,89	361639,28	2,00	30,07	31,17	27,03	34,59
HK2_A	11 [9/13]	175848,87	361643,47	2,00	35,41	36,48	32,38	39,93
HK2_A	12 [1/34]	175933,06	361704,44	2,00	30,24	31,39	27,71	35,08
HK2_A	12 [10/34]	175889,11	361661,36	2,00	33,89	35,08	31,35	38,73
HK2_A	12 [11/34]	175879,69	361681,74	2,00	32,62	33,76	29,99	37,40
HK2_A	12 [12/34]	175879,69	361699,85	2,00	30,79	32,12	28,75	35,97
HK2_A	12 [13/34]	175893,32	361686,91	2,00	29,05	30,32	26,69	34,02
HK2_A	12 [14/34]	175902,31	361672,15	2,00	31,18	32,39	28,82	36,14
HK2_A	12 [15/34]	175906,90	361675,51	2,00	27,18	28,60	25,13	32,38
HK2_A	12 [16/34]	175910,74	361679,01	2,00	26,28	27,72	24,29	31,52
HK2_A	12 [17/34]	175911,08	361685,82	2,00	23,29	24,65	21,11	28,39
HK2_A	12 [18/34]	175903,37	361687,49	2,00	22,77	24,08	20,39	27,74
HK2_A	12 [19/34]	175894,94	361690,31	2,00	33,38	34,49	30,98	38,29
HK2_A	12 [2/34]	175932,97	361723,35	2,00	32,05	33,34	30,07	37,26
HK2_A	12 [20/34]	175898,50	361698,39	2,00	29,77	31,16	27,77	34,99
HK2_A	12 [21/34]	175903,42	361702,88	2,00	22,15	23,46	19,94	27,22
HK2_A	12 [22/34]	175898,96	361703,27	2,00	22,66	23,99	20,42	27,72
HK2_A	12 [23/34]	175892,30	361708,20	2,00	37,95	39,01	35,14	42,60
HK2_A	12 [24/34]	175902,32	361720,46	2,00	37,52	38,65	35,00	42,36
HK2_A	12 [25/34]	175918,17	361719,48	2,00	36,18	37,27	33,79	41,09
HK2_A	12 [26/34]	175917,38	361711,20	2,00	24,04	25,41	21,88	29,16
HK2_A	12 [27/34]	175914,72	361707,68	2,00	25,02	26,45	23,16	30,34
HK2_A	12 [28/34]	175921,24	361708,19	2,00	26,17	27,59	24,14	31,38
HK2_A	12 [29/34]	175929,46	361705,32	2,00	33,27	34,36	30,77	38,12
HK2_A	12 [3/34]	175946,47	361711,30	2,00	32,03	33,29	29,79	37,07
HK2_A	12 [30/34]	175925,82	361697,23	2,00	23,16	24,48	20,82	28,16
HK2_A	12 [31/34]	175921,76	361690,58	2,00	26,00	27,46	24,07	31,28
HK2_A	12 [32/34]	175927,50	361686,18	2,00	27,36	28,80	25,38	32,61
HK2_A	12 [33/34]	175932,30	361686,67	2,00	27,42	28,85	25,38	32,63
HK2_A	12 [34/34]	175937,72	361687,74	2,00	32,66	33,83	30,28	37,60
HK2_A	12 [4/34]	175954,79	361690,30	2,00	33,23	34,45	30,88	38,20
HK2_A	12 [5/34]	175948,73	361680,76	2,00	29,12	30,38	26,83	34,13
HK2_A	12 [6/34]	175937,70	361674,57	2,00	29,15	30,42	26,92	34,20
HK2_A	12 [7/34]	175925,38	361668,16	2,00	31,30	32,54	28,91	36,25
HK2_A	12 [8/34]	175912,14	361663,54	2,00	33,34	34,51	30,75	38,15
HK2_A	12 [9/34]	175900,09	361659,55	2,00	32,73	33,89	30,17	37,55
HK2_A	13 [1/12]	175988,31	361720,97	2,00	35,58	36,74	33,23	40,53
HK2_A	13 [10/12]	175965,95	361729,85	2,00	34,67	35,82	32,13	39,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	13 [11/12]	175971,00	361736,88	2,00	28,23	29,75	26,45	33,62
HK2_A	13 [12/12]	175979,62	361735,84	2,00	36,25	37,42	34,02	41,28
HK2_A	13 [2/12]	175995,09	361708,35	2,00	35,75	36,88	33,37	40,68
HK2_A	13 [3/12]	175996,15	361703,30	2,00	29,71	31,15	27,82	35,01
HK2_A	13 [4/12]	175997,33	361696,10	2,00	31,54	32,91	29,53	36,75
HK2_A	13 [5/12]	175992,42	361688,65	2,00	30,42	31,69	28,30	35,54
HK2_A	13 [6/12]	175982,68	361692,15	2,00	30,92	32,21	28,65	35,95
HK2_A	13 [7/12]	175978,60	361697,92	2,00	29,73	30,79	27,18	34,54
HK2_A	13 [8/12]	175976,00	361699,87	2,00	32,90	34,12	30,58	37,89
HK2_A	13 [9/12]	175971,23	361713,40	2,00	33,59	34,76	31,17	38,50
HK2_A	6 [1/49]	175933,85	361861,89	2,00	42,11	43,39	40,11	47,31
HK2_A	6 [10/49]	175942,03	361828,43	2,00	34,70	36,05	32,72	39,93
HK2_A	6 [11/49]	175944,67	361822,45	2,00	35,17	36,53	33,26	40,44
HK2_A	6 [12/49]	175946,92	361817,38	2,00	35,97	37,25	34,02	41,20
HK2_A	6 [13/49]	175945,79	361812,08	2,00	31,08	32,63	29,46	36,58
HK2_A	6 [14/49]	175941,53	361810,17	2,00	32,99	34,39	31,13	38,30
HK2_A	6 [15/49]	175937,27	361808,25	2,00	33,98	35,30	32,07	39,25
HK2_A	6 [16/49]	175932,52	361811,13	2,00	32,25	33,57	29,99	37,30
HK2_A	6 [17/49]	175927,68	361822,10	2,00	31,05	32,40	28,89	36,16
HK2_A	6 [18/49]	175922,98	361832,73	2,00	28,72	30,04	26,49	33,78
HK2_A	6 [19/49]	175922,50	361837,65	2,00	27,96	29,34	25,89	33,14
HK2_A	6 [2/49]	175933,99	361853,05	2,00	30,58	32,00	28,53	35,78
HK2_A	6 [20/49]	175923,01	361839,74	2,00	25,17	26,51	22,96	30,25
HK2_A	6 [21/49]	175917,68	361842,25	2,00	28,62	29,91	26,34	33,65
HK2_A	6 [22/49]	175915,78	361837,20	2,00	29,02	30,44	27,04	34,26
HK2_A	6 [23/49]	175912,62	361832,58	2,00	30,29	31,62	28,04	35,34
HK2_A	6 [24/49]	175905,57	361831,16	2,00	29,11	30,37	26,65	34,02
HK2_A	6 [25/49]	175904,31	361834,06	2,00	28,38	29,60	25,85	33,24
HK2_A	6 [26/49]	175900,55	361838,18	2,00	28,21	29,46	25,87	33,19
HK2_A	6 [27/49]	175898,28	361836,06	2,00	30,43	31,81	28,33	35,59
HK2_A	6 [28/49]	175900,04	361832,09	2,00	31,12	32,52	29,05	36,30
HK2_A	6 [29/49]	175901,14	361828,81	2,00	31,59	33,01	29,56	36,80
HK2_A	6 [3/49]	175930,43	361851,48	2,00	30,33	31,79	28,36	35,59
HK2_A	6 [30/49]	175904,71	361820,73	2,00	32,15	33,60	30,16	37,39
HK2_A	6 [31/49]	175911,09	361815,41	2,00	33,04	34,44	30,97	38,22
HK2_A	6 [32/49]	175916,17	361813,96	2,00	32,87	34,27	30,80	38,05
HK2_A	6 [33/49]	175913,85	361809,24	2,00	33,93	35,08	31,19	38,64
HK2_A	6 [34/49]	175912,17	361803,98	2,00	30,74	32,20	28,80	36,02
HK2_A	6 [35/49]	175910,91	361798,41	2,00	33,36	34,54	30,91	38,26
HK2_A	6 [36/49]	175906,29	361800,47	2,00	33,92	35,03	31,43	38,78
HK2_A	6 [37/49]	175897,87	361813,96	2,00	38,21	39,25	35,53	42,93
HK2_A	6 [38/49]	175890,45	361827,83	2,00	38,54	39,58	35,90	43,29
HK2_A	6 [39/49]	175888,05	361833,20	2,00	38,22	39,23	35,56	42,95
HK2_A	6 [4/49]	175929,47	361849,77	2,00	30,94	32,42	29,06	36,26
HK2_A	6 [40/49]	175885,00	361840,03	2,00	37,14	38,19	34,49	41,89
HK2_A	6 [41/49]	175888,04	361842,65	2,00	37,71	38,84	35,29	42,61
HK2_A	6 [42/49]	175890,16	361845,31	2,00	37,82	38,87	35,29	42,64
HK2_A	6 [43/49]	175888,75	361848,59	2,00	37,36	38,41	34,76	42,14
HK2_A	6 [44/49]	175891,17	361851,87	2,00	40,23	41,54	38,24	45,44
HK2_A	6 [45/49]	175895,19	361851,44	2,00	40,99	42,37	39,20	46,34
HK2_A	6 [46/49]	175905,02	361853,81	2,00	40,17	41,53	38,31	45,48
HK2_A	6 [47/49]	175914,81	361856,81	2,00	41,39	42,76	39,61	46,75
HK2_A	6 [48/49]	175916,33	361856,25	2,00	41,74	43,07	39,87	47,03
HK2_A	6 [49/49]	175924,03	361859,67	2,00	41,38	42,64	39,36	46,56
HK2_A	6 [5/49]	175930,37	361847,66	2,00	31,24	32,71	29,32	36,53
HK2_A	6 [6/49]	175931,78	361844,42	2,00	35,01	36,36	33,12	40,29
HK2_A	6 [7/49]	175933,97	361842,78	2,00	35,27	36,59	33,34	40,52
HK2_A	6 [8/49]	175937,16	361839,44	2,00	37,46	38,66	35,52	42,68
HK2_A	6 [9/49]	175939,38	361834,40	2,00	36,88	38,10	34,90	42,08
HK2_A	7 [1/12]	175833,09	361726,55	2,00	37,02	38,32	34,91	42,15
HK2_A	7 [10/12]	175815,27	361726,50	2,00	32,32	33,63	29,90	37,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	7 [11/12]	175821,00	361732,02	2,00	34,11	35,55	32,13	39,36
HK2_A	7 [12/12]	175829,87	361730,41	2,00	36,33	37,63	34,25	41,48
HK2_A	7 [2/12]	175835,70	361724,63	2,00	36,68	37,89	34,46	41,73
HK2_A	7 [3/12]	175840,55	361711,10	2,00	36,60	37,74	34,34	41,61
HK2_A	7 [4/12]	175845,77	361694,64	2,00	33,57	34,81	31,38	38,64
HK2_A	7 [5/12]	175840,70	361687,59	2,00	23,85	25,29	21,77	29,03
HK2_A	7 [6/12]	175832,06	361688,61	2,00	31,91	32,98	28,88	36,43
HK2_A	7 [7/12]	175823,43	361703,49	2,00	30,45	31,53	27,50	35,02
HK2_A	7 [8/12]	175816,63	361716,13	2,00	31,46	32,62	28,68	36,15
HK2_A	7 [9/12]	175815,60	361721,20	2,00	32,15	33,42	29,60	37,01
HK2_A	8 [1/13]	175863,90	361742,39	2,00	36,01	37,32	33,87	41,13
HK2_A	8 [10/13]	175848,45	361735,80	2,00	34,13	35,30	31,72	39,05
HK2_A	8 [11/13]	175848,16	361741,07	2,00	36,17	37,29	33,77	41,08
HK2_A	8 [12/13]	175853,88	361746,61	2,00	39,67	40,83	37,28	44,60
HK2_A	8 [13/13]	175861,91	361746,91	2,00	35,85	37,17	33,77	41,01
HK2_A	8 [2/13]	175865,97	361741,16	2,00	38,01	39,21	35,61	42,94
HK2_A	8 [3/13]	175868,59	361739,18	2,00	35,84	37,17	33,75	40,99
HK2_A	8 [4/13]	175873,39	361725,69	2,00	34,48	35,86	32,42	39,66
HK2_A	8 [5/13]	175878,61	361709,23	2,00	34,88	36,16	32,78	40,02
HK2_A	8 [6/13]	175873,57	361702,20	2,00	28,19	29,59	26,21	33,43
HK2_A	8 [7/13]	175864,96	361703,17	2,00	30,60	31,81	27,97	35,39
HK2_A	8 [8/13]	175856,29	361718,08	2,00	33,23	34,40	30,64	38,04
HK2_A	8 [9/13]	175849,50	361730,71	2,00	35,13	36,28	32,71	40,04
HK2_A	9 [1/12]	175926,87	361770,56	2,00	33,67	35,01	31,50	38,78
HK2_A	9 [10/12]	175910,40	361766,16	2,00	35,10	36,26	32,91	40,15
HK2_A	9 [11/12]	175915,18	361773,82	2,00	37,04	38,28	34,83	42,10
HK2_A	9 [12/12]	175923,13	361774,34	2,00	33,84	35,21	31,73	38,99
HK2_A	9 [2/12]	175929,91	361766,41	2,00	33,42	34,72	31,19	38,48
HK2_A	9 [3/12]	175934,72	361752,89	2,00	32,94	34,20	30,66	37,96
HK2_A	9 [4/12]	175939,97	361736,46	2,00	30,64	32,00	28,53	35,79
HK2_A	9 [5/12]	175934,93	361729,42	2,00	22,74	24,26	20,92	28,11
HK2_A	9 [6/12]	175926,31	361730,40	2,00	33,86	35,05	31,63	38,90
HK2_A	9 [7/12]	175917,62	361745,34	2,00	33,20	34,41	30,92	38,21
HK2_A	9 [8/12]	175910,84	361757,95	2,00	34,43	35,59	32,10	39,40
HK2_A	9 [9/12]	175911,11	361761,17	2,00	35,02	36,12	32,68	39,97
HK2_B	10 [1/12]	175959,73	361785,14	5,00	40,19	41,31	37,83	45,13
HK2_B	10 [10/12]	175943,29	361780,72	5,00	38,06	39,10	35,41	42,80
HK2_B	10 [11/12]	175948,07	361788,38	5,00	38,09	39,27	35,68	43,01
HK2_B	10 [12/12]	175955,99	361788,91	5,00	40,02	41,18	37,71	45,00
HK2_B	10 [2/12]	175962,78	361780,97	5,00	39,30	40,40	36,85	44,18
HK2_B	10 [3/12]	175967,60	361767,49	5,00	37,18	38,36	34,96	42,22
HK2_B	10 [4/12]	175972,87	361751,03	5,00	34,50	35,79	32,38	39,63
HK2_B	10 [5/12]	175967,82	361743,98	5,00	29,51	30,98	27,56	34,78
HK2_B	10 [6/12]	175959,18	361745,03	5,00	36,02	37,19	33,71	41,00
HK2_B	10 [7/12]	175950,53	361759,90	5,00	37,17	38,28	34,64	42,00
HK2_B	10 [8/12]	175943,71	361772,50	5,00	36,11	37,20	33,59	40,94
HK2_B	10 [9/12]	175943,99	361775,72	5,00	38,18	39,23	35,56	42,94
HK2_B	11 [1/13]	175853,69	361676,84	5,00	38,75	39,91	36,42	43,72
HK2_B	11 [10/13]	175844,07	361656,98	5,00	38,21	39,25	35,14	42,70
HK2_B	11 [11/13]	175838,79	361673,44	5,00	38,31	39,35	35,27	42,82
HK2_B	11 [12/13]	175843,87	361680,47	5,00	27,48	28,94	25,49	32,72
HK2_B	11 [13/13]	175851,96	361680,72	5,00	38,98	40,15	36,67	43,96
HK2_B	11 [2/13]	175861,18	361664,54	5,00	37,89	39,07	35,54	42,85
HK2_B	11 [3/13]	175867,96	361651,93	5,00	38,16	39,32	35,78	43,10
HK2_B	11 [4/13]	175867,65	361648,70	5,00	33,77	35,00	31,48	38,78
HK2_B	11 [5/13]	175869,19	361641,80	5,00	34,74	36,06	32,61	39,87
HK2_B	11 [6/13]	175865,26	361632,21	5,00	32,95	34,24	30,53	37,89
HK2_B	11 [7/13]	175856,46	361633,59	5,00	31,78	32,88	28,74	36,30
HK2_B	11 [8/13]	175851,89	361639,28	5,00	29,53	30,60	26,46	34,03
HK2_B	11 [9/13]	175848,87	361643,47	5,00	37,38	38,42	34,33	41,88
HK2_B	12 [1/34]	175933,06	361704,44	5,00	33,90	35,02	31,26	38,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	12 [10/34]	175889,11	361661,36	5,00	37,04	38,18	34,37	41,79
HK2_B	12 [11/34]	175879,69	361681,74	5,00	35,31	36,44	32,59	40,03
HK2_B	12 [12/34]	175879,69	361699,85	5,00	37,32	38,55	35,36	42,53
HK2_B	12 [13/34]	175893,32	361686,91	5,00	33,03	34,23	30,65	37,97
HK2_B	12 [14/34]	175902,31	361672,15	5,00	34,66	35,86	32,31	39,62
HK2_B	12 [15/34]	175906,90	361675,51	5,00	31,03	32,43	28,93	36,19
HK2_B	12 [16/34]	175910,74	361679,01	5,00	29,84	31,26	27,78	35,03
HK2_B	12 [17/34]	175911,08	361685,82	5,00	26,51	27,90	24,32	31,61
HK2_B	12 [18/34]	175903,37	361687,49	5,00	26,44	27,73	24,00	31,37
HK2_B	12 [19/34]	175894,94	361690,31	5,00	35,37	36,51	32,97	40,29
HK2_B	12 [2/34]	175932,97	361723,35	5,00	33,98	35,29	31,98	39,19
HK2_B	12 [20/34]	175898,50	361698,39	5,00	35,37	36,67	33,44	40,62
HK2_B	12 [21/34]	175903,42	361702,88	5,00	24,26	25,64	22,07	29,36
HK2_B	12 [22/34]	175898,96	361703,27	5,00	25,48	26,82	23,16	30,49
HK2_B	12 [23/34]	175892,30	361708,20	5,00	39,77	40,89	37,18	44,57
HK2_B	12 [24/34]	175902,32	361720,46	5,00	40,61	41,77	38,31	45,59
HK2_B	12 [25/34]	175918,17	361719,48	5,00	37,69	38,78	35,34	42,63
HK2_B	12 [26/34]	175917,38	361711,20	5,00	27,20	28,58	25,02	32,31
HK2_B	12 [27/34]	175914,72	361707,68	5,00	27,64	29,11	25,75	32,95
HK2_B	12 [28/34]	175921,24	361708,19	5,00	29,39	30,80	27,32	34,57
HK2_B	12 [29/34]	175929,46	361705,32	5,00	34,65	35,75	32,05	39,44
HK2_B	12 [3/34]	175946,47	361711,30	5,00	36,77	37,95	34,57	41,82
HK2_B	12 [30/34]	175925,82	361697,23	5,00	27,00	28,31	24,59	31,95
HK2_B	12 [31/34]	175921,76	361690,58	5,00	29,46	30,92	27,49	34,72
HK2_B	12 [32/34]	175927,50	361686,18	5,00	30,87	32,29	28,82	36,07
HK2_B	12 [33/34]	175932,30	361686,67	5,00	31,09	32,49	28,99	36,25
HK2_B	12 [34/34]	175937,72	361687,74	5,00	35,42	36,58	32,90	40,27
HK2_B	12 [4/34]	175954,79	361690,30	5,00	37,04	38,20	34,65	41,97
HK2_B	12 [5/34]	175948,73	361680,76	5,00	33,46	34,56	30,74	38,17
HK2_B	12 [6/34]	175937,70	361674,57	5,00	34,07	35,15	31,39	38,80
HK2_B	12 [7/34]	175925,38	361668,16	5,00	34,04	35,20	31,61	38,94
HK2_B	12 [8/34]	175912,14	361663,54	5,00	34,58	35,76	32,22	39,53
HK2_B	12 [9/34]	175900,09	361659,55	5,00	34,52	35,69	32,11	39,44
HK2_B	13 [1/12]	175988,31	361720,97	5,00	38,53	39,65	36,07	43,41
HK2_B	13 [10/12]	175965,95	361729,85	5,00	39,75	40,78	37,03	44,45
HK2_B	13 [11/12]	175971,00	361736,88	5,00	30,89	32,41	29,12	36,29
HK2_B	13 [12/12]	175979,62	361735,84	5,00	37,92	39,08	35,61	42,90
HK2_B	13 [2/12]	175995,09	361708,35	5,00	38,13	39,26	35,68	43,02
HK2_B	13 [3/12]	175996,15	361703,30	5,00	32,94	34,32	30,93	38,15
HK2_B	13 [4/12]	175997,33	361696,10	5,00	33,84	35,19	31,73	38,99
HK2_B	13 [5/12]	175992,42	361688,65	5,00	30,91	32,18	28,75	36,01
HK2_B	13 [6/12]	175982,68	361692,15	5,00	32,78	34,10	30,60	37,87
HK2_B	13 [7/12]	175978,60	361697,92	5,00	27,84	28,92	25,26	32,63
HK2_B	13 [8/12]	175976,00	361699,87	5,00	37,25	38,39	34,89	42,19
HK2_B	13 [9/12]	175971,23	361713,40	5,00	38,74	39,82	36,27	43,60
HK2_B	6 [1/49]	175933,85	361861,89	5,00	46,87	48,06	44,88	52,06
HK2_B	6 [10/49]	175942,03	361828,43	5,00	39,20	40,41	37,16	44,36
HK2_B	6 [11/49]	175944,67	361822,45	5,00	39,37	40,59	37,33	44,53
HK2_B	6 [12/49]	175946,92	361817,38	5,00	39,55	40,75	37,49	44,69
HK2_B	6 [13/49]	175945,79	361812,08	5,00	36,00	37,18	33,58	40,91
HK2_B	6 [14/49]	175941,53	361810,17	5,00	37,47	38,60	35,01	42,35
HK2_B	6 [15/49]	175937,27	361808,25	5,00	37,26	38,41	34,97	42,25
HK2_B	6 [16/49]	175932,52	361811,13	5,00	37,12	38,30	34,77	42,08
HK2_B	6 [17/49]	175927,68	361822,10	5,00	35,81	37,00	33,55	40,83
HK2_B	6 [18/49]	175922,98	361832,73	5,00	34,68	35,89	32,37	39,67
HK2_B	6 [19/49]	175922,50	361837,65	5,00	33,84	35,17	31,65	38,93
HK2_B	6 [2/49]	175933,99	361853,05	5,00	33,80	35,14	31,61	38,89
HK2_B	6 [20/49]	175923,01	361839,74	5,00	30,99	32,29	28,68	36,00
HK2_B	6 [21/49]	175917,68	361842,25	5,00	34,29	35,54	32,03	39,32
HK2_B	6 [22/49]	175915,78	361837,20	5,00	35,40	36,75	33,36	40,59
HK2_B	6 [23/49]	175912,62	361832,58	5,00	36,13	37,35	33,91	41,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	6 [24/49]	175905,57	361831,16	5,00	34,97	36,20	32,52	39,88
HK2_B	6 [25/49]	175904,31	361834,06	5,00	33,80	35,01	31,33	38,69
HK2_B	6 [26/49]	175900,55	361838,18	5,00	33,62	34,82	31,28	38,59
HK2_B	6 [27/49]	175898,28	361836,06	5,00	35,85	37,12	33,76	40,99
HK2_B	6 [28/49]	175900,04	361832,09	5,00	36,08	37,39	33,98	41,22
HK2_B	6 [29/49]	175901,14	361828,81	5,00	36,28	37,61	34,18	41,43
HK2_B	6 [3/49]	175930,43	361851,48	5,00	33,55	34,89	31,44	38,69
HK2_B	6 [30/49]	175904,71	361820,73	5,00	37,72	39,05	35,62	42,87
HK2_B	6 [31/49]	175911,09	361815,41	5,00	38,66	39,97	36,52	43,78
HK2_B	6 [32/49]	175916,17	361813,96	5,00	37,75	39,05	35,68	42,91
HK2_B	6 [33/49]	175913,85	361809,24	5,00	35,92	37,06	33,28	40,69
HK2_B	6 [34/49]	175912,17	361803,98	5,00	35,13	36,51	33,11	40,34
HK2_B	6 [35/49]	175910,91	361798,41	5,00	36,16	37,29	33,66	41,01
HK2_B	6 [36/49]	175906,29	361800,47	5,00	35,59	36,67	33,00	40,38
HK2_B	6 [37/49]	175897,87	361813,96	5,00	41,11	42,16	38,43	45,84
HK2_B	6 [38/49]	175890,45	361827,83	5,00	40,94	41,96	38,18	45,61
HK2_B	6 [39/49]	175888,05	361833,20	5,00	40,49	41,47	37,64	45,10
HK2_B	6 [4/49]	175929,47	361849,77	5,00	34,58	36,00	32,61	39,83
HK2_B	6 [40/49]	175885,00	361840,03	5,00	40,05	41,03	37,20	44,66
HK2_B	6 [41/49]	175888,04	361842,65	5,00	42,56	43,62	40,08	47,41
HK2_B	6 [42/49]	175890,16	361845,31	5,00	41,26	42,23	38,42	45,87
HK2_B	6 [43/49]	175888,75	361848,59	5,00	41,11	42,08	38,27	45,72
HK2_B	6 [44/49]	175891,17	361851,87	5,00	45,28	46,45	43,18	50,39
HK2_B	6 [45/49]	175895,19	361851,44	5,00	46,57	47,79	44,66	51,81
HK2_B	6 [46/49]	175905,02	361853,81	5,00	45,63	46,81	43,57	50,77
HK2_B	6 [47/49]	175914,81	361856,81	5,00	46,33	47,56	44,46	51,60
HK2_B	6 [48/49]	175916,33	361856,25	5,00	46,53	47,72	44,53	51,71
HK2_B	6 [49/49]	175924,03	361859,67	5,00	45,77	46,92	43,68	50,88
HK2_B	6 [5/49]	175930,37	361847,66	5,00	35,76	37,15	33,73	40,96
HK2_B	6 [6/49]	175931,78	361844,42	5,00	39,01	40,31	37,02	44,22
HK2_B	6 [7/49]	175933,97	361842,78	5,00	39,27	40,51	37,20	44,42
HK2_B	6 [8/49]	175937,16	361839,44	5,00	40,21	41,41	38,22	45,40
HK2_B	6 [9/49]	175939,38	361834,40	5,00	40,27	41,47	38,25	45,44
HK2_B	7 [1/12]	175833,09	361726,55	5,00	41,41	42,65	39,33	46,55
HK2_B	7 [10/12]	175815,27	361726,50	5,00	37,18	38,21	34,18	41,71
HK2_B	7 [11/12]	175821,00	361732,02	5,00	39,45	40,73	37,35	44,59
HK2_B	7 [12/12]	175829,87	361730,41	5,00	40,88	42,13	38,82	46,03
HK2_B	7 [2/12]	175835,70	361724,63	5,00	38,62	39,81	36,40	43,66
HK2_B	7 [3/12]	175840,55	361711,10	5,00	37,87	39,03	35,60	42,87
HK2_B	7 [4/12]	175845,77	361694,64	5,00	34,94	36,18	32,76	40,02
HK2_B	7 [5/12]	175840,70	361687,59	5,00	26,56	28,01	24,47	31,74
HK2_B	7 [6/12]	175832,06	361688,61	5,00	33,29	34,39	30,31	37,85
HK2_B	7 [7/12]	175823,43	361703,49	5,00	34,97	35,99	31,91	39,46
HK2_B	7 [8/12]	175816,63	361716,13	5,00	36,00	37,03	32,96	40,51
HK2_B	7 [9/12]	175815,60	361721,20	5,00	37,90	38,93	34,87	42,41
HK2_B	8 [1/13]	175863,90	361742,39	5,00	41,12	42,36	39,09	46,29
HK2_B	8 [10/13]	175848,45	361735,80	5,00	35,33	36,46	32,67	40,09
HK2_B	8 [11/13]	175848,16	361741,07	5,00	36,63	37,68	33,88	41,31
HK2_B	8 [12/13]	175853,88	361746,61	5,00	41,46	42,63	39,11	46,42
HK2_B	8 [13/13]	175861,91	361746,91	5,00	40,36	41,61	38,34	45,54
HK2_B	8 [2/13]	175865,97	361741,16	5,00	41,95	43,16	39,78	47,03
HK2_B	8 [3/13]	175868,59	361739,18	5,00	40,72	41,96	38,67	45,88
HK2_B	8 [4/13]	175873,39	361725,69	5,00	40,54	41,78	38,54	45,73
HK2_B	8 [5/13]	175878,61	361709,23	5,00	39,73	40,94	37,67	44,88
HK2_B	8 [6/13]	175873,57	361702,20	5,00	33,12	34,42	31,19	38,37
HK2_B	8 [7/13]	175864,96	361703,17	5,00	33,99	35,18	31,47	38,85
HK2_B	8 [8/13]	175856,29	361718,08	5,00	34,60	35,78	31,93	39,36
HK2_B	8 [9/13]	175849,50	361730,71	5,00	36,58	37,79	34,20	41,53
HK2_B	9 [1/12]	175926,87	361770,56	5,00	38,77	39,99	36,60	43,85
HK2_B	9 [10/12]	175910,40	361766,16	5,00	36,63	37,70	34,09	41,45
HK2_B	9 [11/12]	175915,18	361773,82	5,00	40,06	41,22	37,74	45,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	9 [12/12]	175923,13	361774,34	5,00	38,81	40,04	36,68	43,92
HK2_B	9 [2/12]	175929,91	361766,41	5,00	37,65	38,85	35,43	42,69
HK2_B	9 [3/12]	175934,72	361752,89	5,00	37,77	38,94	35,55	42,81
HK2_B	9 [4/12]	175939,97	361736,46	5,00	35,59	36,81	33,46	40,69
HK2_B	9 [5/12]	175934,93	361729,42	5,00	25,04	26,56	23,20	30,39
HK2_B	9 [6/12]	175926,31	361730,40	5,00	35,24	36,47	32,89	40,21
HK2_B	9 [7/12]	175917,62	361745,34	5,00	35,42	36,61	32,97	40,32
HK2_B	9 [8/12]	175910,84	361757,95	5,00	35,60	36,68	32,93	40,34
HK2_B	9 [9/12]	175911,11	361761,17	5,00	37,29	38,35	34,79	42,13
HK2_C	10 [1/12]	175959,73	361785,14	8,00	41,58	42,72	39,35	46,60
HK2_C	10 [10/12]	175943,29	361780,72	8,00	41,43	42,39	38,59	46,04
HK2_C	10 [11/12]	175948,07	361788,38	8,00	42,83	43,88	40,39	47,70
HK2_C	10 [12/12]	175955,99	361788,91	8,00	41,94	43,09	39,73	46,98
HK2_C	10 [2/12]	175962,78	361780,97	8,00	40,23	41,39	37,99	45,25
HK2_C	10 [3/12]	175967,60	361767,49	8,00	38,60	39,82	36,49	43,72
HK2_C	10 [4/12]	175972,87	361751,03	8,00	37,24	38,55	35,26	42,46
HK2_C	10 [5/12]	175967,82	361743,98	8,00	33,14	34,49	31,05	38,30
HK2_C	10 [6/12]	175959,18	361745,03	8,00	38,15	39,30	35,88	43,15
HK2_C	10 [7/12]	175950,53	361759,90	8,00	40,17	41,25	37,62	44,98
HK2_C	10 [8/12]	175943,71	361772,50	8,00	39,82	40,85	37,20	44,58
HK2_C	10 [9/12]	175943,99	361775,72	8,00	41,82	42,81	39,09	46,50
HK2_C	11 [1/13]	175853,69	361676,84	8,00	39,85	41,03	37,57	44,85
HK2_C	11 [10/13]	175844,07	361656,98	8,00	38,55	39,60	35,47	43,04
HK2_C	11 [11/13]	175838,79	361673,44	8,00	38,80	39,85	35,74	43,30
HK2_C	11 [12/13]	175843,87	361680,47	8,00	31,89	33,33	29,97	37,17
HK2_C	11 [13/13]	175851,96	361680,72	8,00	39,92	41,10	37,66	44,93
HK2_C	11 [2/13]	175861,18	361664,54	8,00	39,15	40,37	36,93	44,20
HK2_C	11 [3/13]	175867,96	361651,93	8,00	39,05	40,28	36,86	44,12
HK2_C	11 [4/13]	175867,65	361648,70	8,00	33,60	34,83	31,31	38,61
HK2_C	11 [5/13]	175869,19	361641,80	8,00	36,63	37,99	34,70	41,89
HK2_C	11 [6/13]	175865,26	361632,21	8,00	32,37	33,65	30,06	37,38
HK2_C	11 [7/13]	175856,46	361633,59	8,00	26,09	27,22	23,17	30,69
HK2_C	11 [8/13]	175851,89	361639,28	8,00	25,86	26,98	22,95	30,47
HK2_C	11 [9/13]	175848,87	361643,47	8,00	37,66	38,71	34,59	42,15
HK2_C	12 [1/34]	175933,06	361704,44	8,00	39,22	40,29	36,53	43,95
HK2_C	12 [10/34]	175889,11	361661,36	8,00	38,16	39,34	35,67	43,03
HK2_C	12 [11/34]	175879,69	361681,74	8,00	37,12	38,26	34,58	41,95
HK2_C	12 [12/34]	175879,69	361699,85	8,00	38,41	39,65	36,45	43,63
HK2_C	12 [13/34]	175893,32	361686,91	8,00	38,45	39,58	36,16	43,43
HK2_C	12 [14/34]	175902,31	361672,15	8,00	39,10	40,33	36,87	44,14
HK2_C	12 [15/34]	175906,90	361675,51	8,00	37,21	38,53	35,10	42,35
HK2_C	12 [16/34]	175910,74	361679,01	8,00	35,85	37,17	33,73	40,98
HK2_C	12 [17/34]	175911,08	361685,82	8,00	32,65	33,94	30,34	37,66
HK2_C	12 [18/34]	175903,37	361687,49	8,00	32,33	33,53	29,89	37,24
HK2_C	12 [19/34]	175894,94	361690,31	8,00	38,57	39,71	36,22	43,52
HK2_C	12 [2/34]	175932,97	361723,35	8,00	34,15	35,57	32,38	39,53
HK2_C	12 [20/34]	175898,50	361698,39	8,00	38,28	39,57	36,28	43,48
HK2_C	12 [21/34]	175903,42	361702,88	8,00	30,61	31,94	28,33	35,64
HK2_C	12 [22/34]	175898,96	361703,27	8,00	32,12	33,39	29,74	37,08
HK2_C	12 [23/34]	175892,30	361708,20	8,00	41,49	42,58	38,99	46,34
HK2_C	12 [24/34]	175902,32	361720,46	8,00	43,16	44,27	40,81	48,10
HK2_C	12 [25/34]	175918,17	361719,48	8,00	39,60	40,69	37,20	44,51
HK2_C	12 [26/34]	175917,38	361711,20	8,00	33,26	34,55	30,98	38,29
HK2_C	12 [27/34]	175914,72	361707,68	8,00	34,24	35,66	32,29	39,50
HK2_C	12 [28/34]	175921,24	361708,19	8,00	35,39	36,74	33,28	40,54
HK2_C	12 [29/34]	175929,46	361705,32	8,00	38,07	39,14	35,38	42,80
HK2_C	12 [3/34]	175946,47	361711,30	8,00	37,85	39,07	35,74	42,97
HK2_C	12 [30/34]	175925,82	361697,23	8,00	32,39	33,56	29,90	37,26
HK2_C	12 [31/34]	175921,76	361690,58	8,00	35,98	37,36	33,98	41,20
HK2_C	12 [32/34]	175927,50	361686,18	8,00	37,54	38,89	35,46	42,70
HK2_C	12 [33/34]	175932,30	361686,67	8,00	37,08	38,41	34,96	42,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_C	12 [34/34]	175937,72	361687,74	8,00	38,46	39,63	36,00	43,35
HK2_C	12 [4/34]	175954,79	361690,30	8,00	37,32	38,54	35,12	42,38
HK2_C	12 [5/34]	175948,73	361680,76	8,00	33,52	34,60	30,57	38,09
HK2_C	12 [6/34]	175937,70	361674,57	8,00	34,56	35,61	31,69	39,17
HK2_C	12 [7/34]	175925,38	361668,16	8,00	34,44	35,56	31,97	39,31
HK2_C	12 [8/34]	175912,14	361663,54	8,00	34,99	36,16	32,69	39,98
HK2_C	12 [9/34]	175900,09	361659,55	8,00	35,42	36,60	33,08	40,38
HK2_C	13 [1/12]	175988,31	361720,97	8,00	39,93	41,13	37,81	45,04
HK2_C	13 [10/12]	175965,95	361729,85	8,00	40,57	41,60	37,89	45,29
HK2_C	13 [11/12]	175971,00	361736,88	8,00	34,84	36,33	33,12	40,26
HK2_C	13 [12/12]	175979,62	361735,84	8,00	39,99	41,17	37,86	45,09
HK2_C	13 [2/12]	175995,09	361708,35	8,00	39,43	40,68	37,37	44,58
HK2_C	13 [3/12]	175996,15	361703,30	8,00	35,81	37,32	34,24	41,33
HK2_C	13 [4/12]	175997,33	361696,10	8,00	35,88	37,38	34,30	41,40
HK2_C	13 [5/12]	175992,42	361688,65	8,00	27,04	28,69	25,64	32,70
HK2_C	13 [6/12]	175982,68	361692,15	8,00	32,10	33,46	30,07	37,30
HK2_C	13 [7/12]	175978,60	361697,92	8,00	21,40	22,66	18,98	26,33
HK2_C	13 [8/12]	175976,00	361699,87	8,00	37,28	38,40	34,90	42,21
HK2_C	13 [9/12]	175971,23	361713,40	8,00	38,91	39,99	36,44	43,77
HK2_C	7 [1/12]	175833,09	361726,55	8,00	45,09	46,25	42,90	50,14
HK2_C	7 [10/12]	175815,27	361726,50	8,00	40,60	41,61	37,53	45,09
HK2_C	7 [11/12]	175821,00	361732,02	8,00	44,21	45,36	41,96	49,22
HK2_C	7 [12/12]	175829,87	361730,41	8,00	44,10	45,28	41,99	49,21
HK2_C	7 [2/12]	175835,70	361724,63	8,00	42,40	43,54	40,22	47,46
HK2_C	7 [3/12]	175840,55	361711,10	8,00	40,20	41,35	37,98	45,23
HK2_C	7 [4/12]	175845,77	361694,64	8,00	37,11	38,35	34,97	42,21
HK2_C	7 [5/12]	175840,70	361687,59	8,00	30,43	31,78	28,20	35,50
HK2_C	7 [6/12]	175832,06	361688,61	8,00	33,71	34,83	30,73	38,27
HK2_C	7 [7/12]	175823,43	361703,49	8,00	36,33	37,36	33,26	40,82
HK2_C	7 [8/12]	175816,63	361716,13	8,00	38,79	39,81	35,72	43,28
HK2_C	7 [9/12]	175815,60	361721,20	8,00	40,86	41,88	37,79	45,35
HK2_C	8 [1/13]	175863,90	361742,39	8,00	44,32	45,52	42,31	49,50
HK2_C	8 [10/13]	175848,45	361735,80	8,00	40,63	41,65	37,70	45,20
HK2_C	8 [11/13]	175848,16	361741,07	8,00	40,84	41,82	37,83	45,35
HK2_C	8 [12/13]	175853,88	361746,61	8,00	43,68	44,83	41,43	48,69
HK2_C	8 [13/13]	175861,91	361746,91	8,00	43,46	44,66	41,46	48,64
HK2_C	8 [2/13]	175865,97	361741,16	8,00	44,79	45,98	42,73	49,93
HK2_C	8 [3/13]	175868,59	361739,18	8,00	43,03	44,23	41,03	48,21
HK2_C	8 [4/13]	175873,39	361725,69	8,00	42,93	44,11	40,92	48,10
HK2_C	8 [5/13]	175878,61	361709,23	8,00	41,92	43,10	39,84	47,05
HK2_C	8 [6/13]	175873,57	361702,20	8,00	35,25	36,56	33,28	40,47
HK2_C	8 [7/13]	175864,96	361703,17	8,00	37,03	38,19	34,66	41,97
HK2_C	8 [8/13]	175856,29	361718,08	8,00	39,42	40,51	36,78	44,18
HK2_C	8 [9/13]	175849,50	361730,71	8,00	39,91	41,00	37,27	44,67
HK2_C	9 [1/12]	175926,87	361770,56	8,00	43,34	44,47	41,20	48,42
HK2_C	9 [10/12]	175910,40	361766,16	8,00	40,27	41,25	37,41	44,87
HK2_C	9 [11/12]	175915,18	361773,82	8,00	43,93	45,03	41,66	48,92
HK2_C	9 [12/12]	175923,13	361774,34	8,00	43,97	45,10	41,86	49,07
HK2_C	9 [2/12]	175929,91	361766,41	8,00	41,61	42,74	39,47	46,69
HK2_C	9 [3/12]	175934,72	361752,89	8,00	40,61	41,75	38,46	45,68
HK2_C	9 [4/12]	175939,97	361736,46	8,00	37,80	39,03	35,74	42,95
HK2_C	9 [5/12]	175934,93	361729,42	8,00	29,13	30,56	27,10	34,34
HK2_C	9 [6/12]	175926,31	361730,40	8,00	38,54	39,61	35,84	43,26
HK2_C	9 [7/12]	175917,62	361745,34	8,00	38,97	40,03	36,25	43,68
HK2_C	9 [8/12]	175910,84	361757,95	8,00	38,71	39,70	35,81	43,29
HK2_C	9 [9/12]	175911,11	361761,17	8,00	40,75	41,74	37,96	45,40
HK3_A	14 [1/10]	175964,93	361876,13	2,00	41,33	42,57	39,29	46,50
HK3_A	14 [10/10]	175949,78	361862,04	2,00	37,39	38,47	34,89	42,23
HK3_A	14 [2/10]	175951,20	361870,08	2,00	41,26	42,52	39,24	46,44
HK3_A	14 [3/10]	175978,65	361882,18	2,00	41,07	42,30	38,96	46,19
HK3_A	14 [4/10]	175985,64	361877,82	2,00	40,00	41,27	37,98	45,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	14 [5/10]	175987,02	361871,12	2,00	32,69	34,04	30,61	37,85
HK3_A	14 [6/10]	175984,85	361872,48	2,00	24,58	25,75	22,10	29,46
HK3_A	14 [7/10]	175968,89	361867,44	2,00	33,60	34,84	31,42	38,68
HK3_A	14 [8/10]	175954,45	361859,01	2,00	31,13	32,60	29,23	36,43
HK3_A	14 [9/10]	175953,97	361856,47	2,00	31,31	32,70	29,24	36,49
HK3_A	15 [1/10]	176017,00	361899,26	2,00	40,79	42,09	38,80	46,00
HK3_A	15 [10/10]	176001,85	361885,17	2,00	38,50	39,63	36,25	43,51
HK3_A	15 [2/10]	176003,27	361893,20	2,00	41,24	42,49	39,20	46,41
HK3_A	15 [3/10]	176030,72	361905,31	2,00	40,40	41,74	38,46	45,65
HK3_A	15 [4/10]	176037,71	361900,95	2,00	37,98	39,31	35,97	43,18
HK3_A	15 [5/10]	176039,09	361894,25	2,00	31,64	33,07	29,77	36,95
HK3_A	15 [6/10]	176036,92	361895,61	2,00	24,84	25,99	22,40	29,74
HK3_A	15 [7/10]	176020,96	361890,57	2,00	34,85	36,16	32,73	39,98
HK3_A	15 [8/10]	176006,52	361882,14	2,00	31,46	32,88	29,55	36,75
HK3_A	15 [9/10]	176006,03	361879,60	2,00	33,04	34,27	30,85	38,11
HK3_A	16 [1/10]	175959,21	361844,24	2,00	36,15	37,26	33,54	40,93
HK3_A	16 [10/10]	175960,39	361837,55	2,00	34,70	35,83	32,26	39,59
HK3_A	16 [2/10]	175961,41	361842,95	2,00	30,66	32,12	28,78	35,97
HK3_A	16 [3/10]	175977,38	361847,96	2,00	30,81	32,24	28,85	36,07
HK3_A	16 [4/10]	175991,81	361856,32	2,00	26,65	28,02	24,61	31,84
HK3_A	16 [5/10]	175992,26	361858,86	2,00	37,06	38,23	34,95	42,17
HK3_A	16 [6/10]	175996,31	361853,33	2,00	39,00	40,18	36,88	44,10
HK3_A	16 [7/10]	175981,00	361839,27	2,00	31,59	33,20	30,07	37,17
HK3_A	16 [8/10]	175994,75	361845,27	2,00	35,33	36,64	33,54	40,67
HK3_A	16 [9/10]	175967,25	361833,28	2,00	31,05	32,69	29,61	36,69
HK3_A	17 [1/10]	176011,27	361867,20	2,00	38,06	39,16	35,64	42,96
HK3_A	17 [10/10]	176012,46	361860,51	2,00	39,77	40,79	37,32	44,63
HK3_A	17 [2/10]	176013,48	361865,91	2,00	30,87	32,31	28,95	36,15
HK3_A	17 [3/10]	176029,44	361870,92	2,00	33,60	34,96	31,68	38,87
HK3_A	17 [4/10]	176043,88	361879,28	2,00	27,54	28,93	25,53	32,76
HK3_A	17 [5/10]	176044,33	361881,82	2,00	35,89	37,16	33,80	41,03
HK3_A	17 [6/10]	176048,38	361876,29	2,00	37,73	39,02	35,78	42,96
HK3_A	17 [7/10]	176033,07	361862,23	2,00	33,30	34,84	31,75	38,84
HK3_A	17 [8/10]	176046,82	361868,23	2,00	32,60	34,29	31,39	38,40
HK3_A	17 [9/10]	176019,32	361856,24	2,00	35,30	36,63	33,55	40,67
HK3_A	18 [1/11]	176068,46	361912,72	2,00	26,99	28,47	25,60	32,63
HK3_A	18 [10/11]	176084,14	361884,26	2,00	36,52	37,80	34,62	41,78
HK3_A	18 [11/11]	176069,91	361895,63	2,00	38,46	39,57	36,21	43,47
HK3_A	18 [2/11]	176077,75	361905,93	2,00	28,50	29,88	26,64	33,81
HK3_A	18 [3/11]	176079,97	361895,93	2,00	26,78	28,19	25,03	32,17
HK3_A	18 [4/11]	176096,78	361901,65	2,00	29,12	30,54	27,43	34,55
HK3_A	18 [5/11]	176083,11	361895,49	2,00	27,38	28,79	25,56	32,72
HK3_A	18 [6/11]	176110,46	361907,81	2,00	27,93	29,52	26,66	33,67
HK3_A	18 [7/11]	176117,07	361904,79	2,00	38,61	39,99	36,83	43,97
HK3_A	18 [8/11]	176097,86	361890,32	2,00	36,42	37,80	34,56	41,73
HK3_A	18 [9/11]	176111,58	361896,39	2,00	35,30	36,75	33,74	40,82
HK3_A	19 [1/11]	176060,68	361916,84	2,00	36,99	38,11	34,61	41,92
HK3_A	19 [10/11]	176095,11	361925,64	2,00	25,90	27,19	23,88	31,09
HK3_A	19 [11/11]	176067,68	361913,49	2,00	26,82	28,13	24,93	32,10
HK3_A	19 [2/11]	176079,75	361931,60	2,00	40,46	41,85	38,69	45,83
HK3_A	19 [3/11]	176066,00	361925,61	2,00	40,16	41,55	38,34	45,50
HK3_A	19 [4/11]	176093,50	361937,59	2,00	40,83	42,21	39,03	46,18
HK3_A	19 [5/11]	176107,91	361926,08	2,00	40,10	41,45	38,30	45,44
HK3_A	19 [6/11]	176109,43	361908,85	2,00	27,01	28,49	25,46	32,54
HK3_A	19 [7/11]	176100,28	361915,71	2,00	24,05	25,23	21,80	29,07
HK3_A	19 [8/11]	176097,99	361925,71	2,00	25,99	27,24	24,08	31,24
HK3_A	19 [9/11]	176081,39	361919,56	2,00	26,68	28,01	24,61	31,85
HK3_A	20 [1/22]	176003,48	361760,93	2,00	29,04	30,55	27,19	34,38
HK3_A	20 [10/22]	176070,72	361820,90	2,00	36,91	38,00	34,53	41,83
HK3_A	20 [11/22]	176064,62	361834,61	2,00	37,76	38,84	35,33	42,65
HK3_A	20 [12/22]	176076,81	361807,19	2,00	36,88	38,00	34,66	41,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	20 [13/22]	176077,26	361793,94	2,00	27,40	28,93	25,68	32,83
HK3_A	20 [14/22]	176066,49	361806,55	2,00	28,13	29,41	25,83	33,14
HK3_A	20 [15/22]	176058,72	361820,55	2,00	27,53	28,76	25,16	32,49
HK3_A	20 [16/22]	176054,78	361824,22	2,00	27,54	28,72	25,03	32,40
HK3_A	20 [17/22]	176023,50	361815,34	2,00	30,82	32,16	28,61	35,90
HK3_A	20 [18/22]	176037,23	361821,38	2,00	30,02	31,32	27,73	35,04
HK3_A	20 [19/22]	176009,77	361809,30	2,00	31,11	32,49	28,98	36,25
HK3_A	20 [2/22]	175988,02	361784,73	2,00	35,81	36,94	33,51	40,79
HK3_A	20 [20/22]	175996,08	361798,22	2,00	31,58	33,03	29,63	36,85
HK3_A	20 [21/22]	175996,58	361792,88	2,00	30,96	32,41	28,99	36,22
HK3_A	20 [22/22]	176001,72	361777,46	2,00	32,62	34,09	30,70	37,91
HK3_A	20 [3/22]	175993,86	361770,91	2,00	36,15	37,22	33,80	41,08
HK3_A	20 [4/22]	175982,18	361798,54	2,00	35,22	36,40	32,93	40,22
HK3_A	20 [5/22]	176018,41	361828,08	2,00	39,88	41,00	37,76	44,97
HK3_A	20 [6/22]	176004,65	361822,13	2,00	37,57	38,77	35,45	42,68
HK3_A	20 [7/22]	176032,18	361834,04	2,00	35,49	36,85	33,71	40,85
HK3_A	20 [8/22]	175990,88	361816,17	2,00	34,49	36,00	32,84	39,96
HK3_A	20 [9/22]	176045,95	361840,00	2,00	32,69	34,43	31,65	38,61
HK3_A	21 [1/4]	176005,64	361756,23	2,00	30,23	31,78	28,54	35,69
HK3_A	21 [2/4]	176016,54	361743,55	2,00	33,04	34,50	31,11	38,32
HK3_A	21 [3/4]	176018,35	361726,89	2,00	30,32	31,63	28,03	35,34
HK3_A	21 [4/4]	176007,46	361739,57	2,00	35,03	36,13	32,54	39,88
HK3_A	22 [1/8]	176026,29	361718,40	2,00	32,45	33,88	30,49	37,71
HK3_A	22 [2/8]	176033,53	361723,22	2,00	30,03	31,41	27,91	35,18
HK3_A	22 [3/8]	176045,12	361730,15	2,00	33,78	35,20	31,75	38,99
HK3_A	22 [4/8]	176059,41	361730,81	2,00	31,23	32,57	29,07	36,34
HK3_A	22 [5/8]	176049,26	361720,74	2,00	29,06	30,71	27,57	34,67
HK3_A	22 [6/8]	176037,62	361714,17	2,00	29,46	31,21	28,28	35,29
HK3_A	22 [7/8]	176030,26	361709,32	2,00	29,78	31,31	28,09	35,23
HK3_A	22 [8/8]	176020,36	361710,42	2,00	35,15	36,26	32,69	40,02
HK3_A	23 [1/8]	176072,35	361742,06	2,00	33,28	34,69	31,23	38,48
HK3_A	23 [2/8]	176085,22	361746,07	2,00	29,80	31,23	27,85	35,06
HK3_A	23 [3/8]	176093,49	361748,10	2,00	32,04	33,48	30,10	37,31
HK3_A	23 [4/8]	176103,39	361746,79	2,00	36,83	38,02	34,75	41,96
HK3_A	23 [5/8]	176097,52	361738,86	2,00	32,68	34,10	31,01	38,12
HK3_A	23 [6/8]	176089,21	361736,83	2,00	23,64	25,04	21,76	28,94
HK3_A	23 [7/8]	176076,66	361732,66	2,00	29,81	31,49	28,60	35,61
HK3_A	23 [8/8]	176062,20	361731,99	2,00	29,28	30,60	27,07	34,36
HK3_A	24 [1/4]	176079,48	361789,00	2,00	29,32	30,90	27,73	34,85
HK3_A	24 [2/4]	176090,38	361776,16	2,00	36,71	37,91	34,61	41,83
HK3_A	24 [3/4]	176092,41	361759,50	2,00	28,81	30,26	26,85	34,07
HK3_A	24 [4/4]	176081,52	361772,35	2,00	30,61	31,99	28,49	35,76
HK3_A	25 [1/22]	176095,61	361830,77	2,00	37,55	38,55	35,16	42,44
HK3_A	25 [10/22]	176160,40	361832,73	2,00	31,79	33,05	29,76	36,97
HK3_A	25 [11/22]	176145,75	361852,60	2,00	29,21	30,47	26,92	34,22
HK3_A	25 [12/22]	176151,89	361838,92	2,00	30,18	31,50	28,00	35,27
HK3_A	25 [13/22]	176139,62	361866,29	2,00	28,27	29,48	25,91	33,23
HK3_A	25 [14/22]	176131,31	361872,31	2,00	28,17	29,38	25,77	33,10
HK3_A	25 [15/22]	176127,89	361867,26	2,00	31,46	32,74	29,52	36,70
HK3_A	25 [16/22]	176111,68	361856,27	2,00	31,64	32,97	29,48	36,75
HK3_A	25 [17/22]	176125,37	361862,40	2,00	30,93	32,20	28,84	36,07
HK3_A	25 [18/22]	176097,98	361850,15	2,00	31,83	33,22	29,87	37,08
HK3_A	25 [19/22]	176096,60	361843,42	2,00	30,38	31,84	28,62	35,77
HK3_A	25 [2/22]	176101,63	361817,03	2,00	37,48	38,49	35,09	42,38
HK3_A	25 [20/22]	176100,63	361838,99	2,00	28,78	30,25	26,99	34,15
HK3_A	25 [21/22]	176109,13	361825,09	2,00	33,78	35,25	31,93	39,12
HK3_A	25 [22/22]	176111,00	361808,40	2,00	29,59	31,07	27,79	34,96
HK3_A	25 [3/22]	176089,59	361844,51	2,00	38,22	39,30	36,00	43,24
HK3_A	25 [4/22]	176114,89	361868,47	2,00	36,18	37,69	34,64	41,72
HK3_A	25 [5/22]	176101,17	361862,40	2,00	35,36	36,86	33,71	40,83
HK3_A	25 [6/22]	176128,60	361874,54	2,00	39,77	41,04	37,93	45,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	25 [7/22]	176155,02	361858,30	2,00	40,96	42,21	39,05	46,21
HK3_A	25 [8/22]	176149,06	361872,06	2,00	40,96	42,17	39,02	46,18
HK3_A	25 [9/22]	176160,99	361844,53	2,00	40,92	42,22	39,04	46,20
HK3_A	26 [1/4]	176113,06	361803,89	2,00	30,25	31,90	28,87	35,93
HK3_A	26 [2/4]	176124,47	361790,12	2,00	34,64	36,15	32,92	40,07
HK3_A	26 [3/4]	176126,62	361772,30	2,00	31,20	32,76	29,68	36,77
HK3_A	26 [4/4]	176115,20	361786,07	2,00	35,46	36,53	33,12	40,40
HK3_A	27 [1/8]	176177,65	361816,02	2,00	33,54	34,81	31,49	38,71
HK3_A	27 [2/8]	176183,76	361802,32	2,00	32,61	33,97	30,60	37,82
HK3_A	27 [3/8]	176171,54	361829,71	2,00	35,15	36,37	33,07	40,29
HK3_A	27 [4/8]	176174,90	361835,66	2,00	40,99	42,28	39,10	46,26
HK3_A	27 [5/8]	176187,71	361820,24	2,00	41,30	42,56	39,38	46,55
HK3_A	27 [6/8]	176181,64	361833,96	2,00	40,12	41,40	38,16	45,34
HK3_A	27 [7/8]	176193,78	361806,52	2,00	39,76	41,03	37,84	45,01
HK3_A	27 [8/8]	176190,46	361800,60	2,00	33,38	34,75	31,46	38,65
HK3_A	28 [1/8]	176130,86	361764,50	2,00	32,64	34,17	31,04	38,15
HK3_A	28 [2/8]	176135,26	361768,03	2,00	26,90	28,37	25,09	32,26
HK3_A	28 [3/8]	176146,96	361774,98	2,00	35,80	37,26	34,08	41,22
HK3_A	28 [4/8]	176161,18	361775,79	2,00	35,74	37,15	34,14	41,22
HK3_A	28 [5/8]	176150,89	361765,78	2,00	32,96	34,48	31,42	38,51
HK3_A	28 [6/8]	176139,35	361759,13	2,00	31,07	32,66	29,57	36,66
HK3_A	28 [7/8]	176134,73	361755,41	2,00	31,16	32,66	29,51	36,63
HK3_A	28 [8/8]	176127,64	361757,72	2,00	35,89	37,01	33,74	40,96
HK3_A	29 [1/8]	176175,50	361787,61	2,00	35,97	37,25	34,13	41,27
HK3_A	29 [2/8]	176188,38	361791,58	2,00	32,18	33,69	30,71	37,77
HK3_A	29 [3/8]	176193,98	361792,43	2,00	34,35	35,89	32,73	39,85
HK3_A	29 [4/8]	176201,19	361790,00	2,00	38,64	39,86	36,69	43,86
HK3_A	29 [5/8]	176197,96	361783,15	2,00	34,29	35,62	32,36	39,54
HK3_A	29 [6/8]	176191,98	361782,28	2,00	28,19	29,30	25,66	33,02
HK3_A	29 [7/8]	176179,37	361778,16	2,00	34,05	35,46	32,34	39,46
HK3_A	29 [8/8]	176165,27	361777,48	2,00	30,44	31,77	28,28	35,55
HK3_B	14 [1/10]	175964,93	361876,13	5,00	46,05	47,18	43,95	51,15
HK3_B	14 [10/10]	175949,78	361862,04	5,00	41,27	42,29	38,65	46,03
HK3_B	14 [2/10]	175951,20	361870,08	5,00	45,91	47,06	43,85	51,04
HK3_B	14 [3/10]	175978,65	361882,18	5,00	45,94	47,06	43,80	51,02
HK3_B	14 [4/10]	175985,64	361877,82	5,00	44,76	45,92	42,77	49,94
HK3_B	14 [5/10]	175987,02	361871,12	5,00	34,72	36,04	32,56	39,83
HK3_B	14 [6/10]	175984,85	361872,48	5,00	26,79	27,90	24,10	31,52
HK3_B	14 [7/10]	175968,89	361867,44	5,00	35,91	37,16	33,74	41,00
HK3_B	14 [8/10]	175954,45	361859,01	5,00	34,31	35,71	32,38	39,58
HK3_B	14 [9/10]	175953,97	361856,47	5,00	34,69	35,98	32,49	39,77
HK3_B	15 [1/10]	176017,00	361899,26	5,00	45,30	46,44	43,19	50,40
HK3_B	15 [10/10]	176001,85	361885,17	5,00	41,74	42,75	39,25	46,57
HK3_B	15 [2/10]	176003,27	361893,20	5,00	45,70	46,81	43,56	50,77
HK3_B	15 [3/10]	176030,72	361905,31	5,00	44,68	45,84	42,58	49,79
HK3_B	15 [4/10]	176037,71	361900,95	5,00	42,11	43,35	40,17	47,34
HK3_B	15 [5/10]	176039,09	361894,25	5,00	33,52	34,90	31,60	38,79
HK3_B	15 [6/10]	176036,92	361895,61	5,00	27,02	28,13	24,42	31,81
HK3_B	15 [7/10]	176020,96	361890,57	5,00	37,92	39,21	35,94	43,13
HK3_B	15 [8/10]	176006,52	361882,14	5,00	35,14	36,51	33,29	40,45
HK3_B	15 [9/10]	176006,03	361879,60	5,00	36,12	37,37	34,05	41,27
HK3_B	16 [1/10]	175959,21	361844,24	5,00	39,66	40,71	37,01	44,41
HK3_B	16 [10/10]	175960,39	361837,55	5,00	39,16	40,19	36,62	43,97
HK3_B	16 [2/10]	175961,41	361842,95	5,00	33,53	34,96	31,59	38,80
HK3_B	16 [3/10]	175977,38	361847,96	5,00	33,02	34,40	30,99	38,22
HK3_B	16 [4/10]	175991,81	361856,32	5,00	28,11	29,37	25,81	33,12
HK3_B	16 [5/10]	175992,26	361858,86	5,00	41,52	42,62	39,45	46,64
HK3_B	16 [6/10]	175996,31	361853,33	5,00	42,63	43,75	40,50	47,71
HK3_B	16 [7/10]	175981,00	361839,27	5,00	35,10	36,41	32,93	40,20
HK3_B	16 [8/10]	175994,75	361845,27	5,00	36,83	38,10	34,86	42,05
HK3_B	16 [9/10]	175967,25	361833,28	5,00	33,21	34,72	31,48	38,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	17 [1/10]	176011,27	361867,20	5,00	41,58	42,64	39,17	46,47
HK3_B	17 [10/10]	176012,46	361860,51	5,00	42,61	43,63	40,20	47,50
HK3_B	17 [2/10]	176013,48	361865,91	5,00	33,73	35,13	31,74	38,96
HK3_B	17 [3/10]	176029,44	361870,92	5,00	37,45	38,81	35,78	42,88
HK3_B	17 [4/10]	176043,88	361879,28	5,00	29,70	31,04	27,66	34,89
HK3_B	17 [5/10]	176044,33	361881,82	5,00	39,25	40,48	37,21	44,41
HK3_B	17 [6/10]	176048,38	361876,29	5,00	41,08	42,29	39,11	46,28
HK3_B	17 [7/10]	176033,07	361862,23	5,00	35,94	37,40	34,33	41,43
HK3_B	17 [8/10]	176046,82	361868,23	5,00	34,89	36,53	33,65	40,66
HK3_B	17 [9/10]	176019,32	361856,24	5,00	36,62	37,95	34,79	41,94
HK3_B	18 [1/11]	176068,46	361912,72	5,00	26,71	28,20	25,35	32,37
HK3_B	18 [10/11]	176084,14	361884,26	5,00	39,14	40,49	37,46	44,56
HK3_B	18 [11/11]	176069,91	361895,63	5,00	41,15	42,20	38,82	46,09
HK3_B	18 [2/11]	176077,75	361905,93	5,00	29,56	30,93	27,60	34,80
HK3_B	18 [3/11]	176079,97	361895,93	5,00	27,67	29,22	26,25	33,30
HK3_B	18 [4/11]	176096,78	361901,65	5,00	30,48	32,00	28,98	36,05
HK3_B	18 [5/11]	176083,11	361895,49	5,00	28,78	30,29	27,18	34,29
HK3_B	18 [6/11]	176110,46	361907,81	5,00	30,43	32,33	29,88	36,72
HK3_B	18 [7/11]	176117,07	361904,79	5,00	43,43	44,66	41,61	48,73
HK3_B	18 [8/11]	176097,86	361890,32	5,00	39,28	40,63	37,53	44,65
HK3_B	18 [9/11]	176111,58	361896,39	5,00	38,73	40,02	36,97	44,09
HK3_B	19 [1/11]	176060,68	361916,84	5,00	39,34	40,29	36,64	44,03
HK3_B	19 [10/11]	176095,11	361925,64	5,00	26,23	27,48	24,07	31,32
HK3_B	19 [11/11]	176067,68	361913,49	5,00	26,54	27,84	24,64	31,81
HK3_B	19 [2/11]	176079,75	361931,60	5,00	44,51	45,75	42,72	49,84
HK3_B	19 [3/11]	176066,00	361925,61	5,00	44,35	45,59	42,48	49,62
HK3_B	19 [4/11]	176093,50	361937,59	5,00	44,94	46,16	43,07	50,21
HK3_B	19 [5/11]	176107,91	361926,08	5,00	44,10	45,36	42,36	49,46
HK3_B	19 [6/11]	176109,43	361908,85	5,00	28,62	30,21	27,18	34,25
HK3_B	19 [7/11]	176100,28	361915,71	5,00	24,39	25,60	22,09	29,39
HK3_B	19 [8/11]	176097,99	361925,71	5,00	25,21	26,43	23,28	30,44
HK3_B	19 [9/11]	176081,39	361919,56	5,00	27,84	29,15	25,67	32,94
HK3_B	20 [1/22]	176003,48	361760,93	5,00	32,06	33,46	30,04	37,27
HK3_B	20 [10/22]	176070,72	361820,90	5,00	39,75	40,85	37,49	44,75
HK3_B	20 [11/22]	176064,62	361834,61	5,00	40,26	41,38	38,03	45,28
HK3_B	20 [12/22]	176076,81	361807,19	5,00	39,27	40,40	37,10	44,33
HK3_B	20 [13/22]	176077,26	361793,94	5,00	29,43	30,92	27,62	34,80
HK3_B	20 [14/22]	176066,49	361806,55	5,00	30,73	31,93	28,31	35,65
HK3_B	20 [15/22]	176058,72	361820,55	5,00	30,24	31,37	27,74	35,09
HK3_B	20 [16/22]	176054,78	361824,22	5,00	30,24	31,33	27,65	35,03
HK3_B	20 [17/22]	176023,50	361815,34	5,00	32,69	33,95	30,47	37,75
HK3_B	20 [18/22]	176037,23	361821,38	5,00	32,23	33,45	29,91	37,22
HK3_B	20 [19/22]	176009,77	361809,30	5,00	32,81	34,13	30,69	37,94
HK3_B	20 [2/22]	175988,02	361784,73	5,00	38,54	39,57	35,88	43,27
HK3_B	20 [20/22]	175996,08	361798,22	5,00	33,35	34,76	31,42	38,62
HK3_B	20 [21/22]	175996,58	361792,88	5,00	32,77	34,17	30,83	38,03
HK3_B	20 [22/22]	176001,72	361777,46	5,00	35,05	36,49	33,15	40,35
HK3_B	20 [3/22]	175993,86	361770,91	5,00	38,64	39,67	35,98	43,37
HK3_B	20 [4/22]	175982,18	361798,54	5,00	37,88	38,91	35,19	42,60
HK3_B	20 [5/22]	176018,41	361828,08	5,00	41,04	42,15	38,86	46,09
HK3_B	20 [6/22]	176004,65	361822,13	5,00	39,35	40,53	37,17	44,41
HK3_B	20 [7/22]	176032,18	361834,04	5,00	36,96	38,30	35,06	42,24
HK3_B	20 [8/22]	175990,88	361816,17	5,00	35,33	36,78	33,50	40,67
HK3_B	20 [9/22]	176045,95	361840,00	5,00	34,74	36,37	33,45	40,47
HK3_B	21 [1/4]	176005,64	361756,23	5,00	32,59	34,12	30,87	38,02
HK3_B	21 [2/4]	176016,54	361743,55	5,00	35,66	37,07	33,70	40,91
HK3_B	21 [3/4]	176018,35	361726,89	5,00	33,89	35,09	31,42	38,78
HK3_B	21 [4/4]	176007,46	361739,57	5,00	38,34	39,39	35,68	43,08
HK3_B	22 [1/8]	176026,29	361718,40	5,00	35,01	36,42	33,04	40,26
HK3_B	22 [2/8]	176033,53	361723,22	5,00	32,69	34,00	30,51	37,78
HK3_B	22 [3/8]	176045,12	361730,15	5,00	36,39	37,76	34,33	41,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	22 [4/8]	176059,41	361730,81	5,00	33,49	34,77	31,24	38,53
HK3_B	22 [5/8]	176049,26	361720,74	5,00	31,08	32,68	29,55	36,65
HK3_B	22 [6/8]	176037,62	361714,17	5,00	31,08	32,73	29,70	36,76
HK3_B	22 [7/8]	176030,26	361709,32	5,00	30,92	32,48	29,30	36,42
HK3_B	22 [8/8]	176020,36	361710,42	5,00	37,27	38,38	34,77	42,12
HK3_B	23 [1/8]	176072,35	361742,06	5,00	35,77	37,12	33,68	40,93
HK3_B	23 [2/8]	176085,22	361746,07	5,00	32,97	34,37	30,95	38,18
HK3_B	23 [3/8]	176093,49	361748,10	5,00	34,11	35,52	32,18	39,38
HK3_B	23 [4/8]	176103,39	361746,79	5,00	37,84	39,06	35,78	42,99
HK3_B	23 [5/8]	176097,52	361738,86	5,00	34,07	35,46	32,34	39,47
HK3_B	23 [6/8]	176089,21	361736,83	5,00	24,99	26,29	22,91	30,14
HK3_B	23 [7/8]	176076,66	361732,66	5,00	30,78	32,35	29,32	36,39
HK3_B	23 [8/8]	176062,20	361731,99	5,00	31,69	32,95	29,40	36,70
HK3_B	24 [1/4]	176079,48	361789,00	5,00	31,08	32,65	29,50	36,61
HK3_B	24 [2/4]	176090,38	361776,16	5,00	38,15	39,35	36,03	43,26
HK3_B	24 [3/4]	176092,41	361759,50	5,00	31,25	32,64	29,22	36,45
HK3_B	24 [4/4]	176081,52	361772,35	5,00	32,57	33,88	30,39	37,66
HK3_B	25 [1/22]	176095,61	361830,77	5,00	39,43	40,43	37,01	44,31
HK3_B	25 [10/22]	176160,40	361832,73	5,00	33,44	34,74	31,50	38,68
HK3_B	25 [11/22]	176145,75	361852,60	5,00	31,36	32,58	29,06	36,36
HK3_B	25 [12/22]	176151,89	361838,92	5,00	32,28	33,57	30,09	37,36
HK3_B	25 [13/22]	176139,62	361866,29	5,00	30,39	31,57	28,04	35,35
HK3_B	25 [14/22]	176131,31	361872,31	5,00	29,57	30,69	27,11	34,45
HK3_B	25 [15/22]	176127,89	361867,26	5,00	32,23	33,50	30,27	37,45
HK3_B	25 [16/22]	176111,68	361856,27	5,00	32,96	34,23	30,80	38,06
HK3_B	25 [17/22]	176125,37	361862,40	5,00	32,16	33,37	30,03	37,26
HK3_B	25 [18/22]	176097,98	361850,15	5,00	33,43	34,78	31,49	38,68
HK3_B	25 [19/22]	176096,60	361843,42	5,00	32,01	33,47	30,24	37,39
HK3_B	25 [2/22]	176101,63	361817,03	5,00	39,71	40,72	37,26	44,57
HK3_B	25 [20/22]	176100,63	361838,99	5,00	31,65	33,10	29,82	36,99
HK3_B	25 [21/22]	176109,13	361825,09	5,00	36,66	38,12	34,97	42,10
HK3_B	25 [22/22]	176111,00	361808,40	5,00	31,98	33,47	30,29	37,42
HK3_B	25 [3/22]	176089,59	361844,51	5,00	40,58	41,65	38,40	45,62
HK3_B	25 [4/22]	176114,89	361868,47	5,00	40,59	42,14	39,41	46,38
HK3_B	25 [5/22]	176101,17	361862,40	5,00	39,10	40,67	37,85	44,85
HK3_B	25 [6/22]	176128,60	361874,54	5,00	43,50	44,80	41,90	48,96
HK3_B	25 [7/22]	176155,02	361858,30	5,00	44,62	45,92	42,98	50,06
HK3_B	25 [8/22]	176149,06	361872,06	5,00	44,37	45,63	42,71	49,78
HK3_B	25 [9/22]	176160,99	361844,53	5,00	44,73	46,07	43,14	50,21
HK3_B	26 [1/4]	176113,06	361803,89	5,00	32,51	34,14	31,07	38,14
HK3_B	26 [2/4]	176124,47	361790,12	5,00	37,23	38,73	35,58	42,70
HK3_B	26 [3/4]	176126,62	361772,30	5,00	33,81	35,33	32,27	39,36
HK3_B	26 [4/4]	176115,20	361786,07	5,00	37,86	38,94	35,44	42,75
HK3_B	27 [1/8]	176177,65	361816,02	5,00	35,53	36,76	33,50	40,70
HK3_B	27 [2/8]	176183,76	361802,32	5,00	34,51	35,82	32,52	39,72
HK3_B	27 [3/8]	176171,54	361829,71	5,00	38,31	39,45	36,28	43,46
HK3_B	27 [4/8]	176174,90	361835,66	5,00	45,41	46,72	43,78	50,85
HK3_B	27 [5/8]	176187,71	361820,24	5,00	43,59	44,92	41,97	49,04
HK3_B	27 [6/8]	176181,64	361833,96	5,00	43,71	45,00	42,02	49,11
HK3_B	27 [7/8]	176193,78	361806,52	5,00	43,35	44,66	41,69	48,77
HK3_B	27 [8/8]	176190,46	361800,60	5,00	36,59	37,90	34,81	41,94
HK3_B	28 [1/8]	176130,86	361764,50	5,00	35,48	37,01	33,95	41,03
HK3_B	28 [2/8]	176135,26	361768,03	5,00	29,02	30,49	27,22	34,39
HK3_B	28 [3/8]	176146,96	361774,98	5,00	38,29	39,73	36,58	43,71
HK3_B	28 [4/8]	176161,18	361775,79	5,00	37,56	38,91	35,85	42,96
HK3_B	28 [5/8]	176150,89	361765,78	5,00	35,65	37,16	34,18	41,24
HK3_B	28 [6/8]	176139,35	361759,13	5,00	33,97	35,53	32,50	39,57
HK3_B	28 [7/8]	176134,73	361755,41	5,00	33,16	34,62	31,46	38,59
HK3_B	28 [8/8]	176127,64	361757,72	5,00	36,85	38,00	34,69	41,92
HK3_B	29 [1/8]	176175,50	361787,61	5,00	38,00	39,30	36,18	43,32
HK3_B	29 [2/8]	176188,38	361791,58	5,00	35,92	37,64	35,00	41,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	29 [3/8]	176193,98	361792,43	5,00	38,41	39,99	37,12	44,13
HK3_B	29 [4/8]	176201,19	361790,00	5,00	42,62	43,88	40,85	47,96
HK3_B	29 [5/8]	176197,96	361783,15	5,00	36,76	38,08	34,93	42,08
HK3_B	29 [6/8]	176191,98	361782,28	5,00	29,60	30,69	26,98	34,37
HK3_B	29 [7/8]	176179,37	361778,16	5,00	36,12	37,57	34,61	41,67
HK3_B	29 [8/8]	176165,27	361777,48	5,00	32,77	34,06	30,55	37,83
HK3_C	14 [1/10]	175964,93	361876,13	8,00	46,46	47,57	44,35	51,55
HK3_C	14 [10/10]	175949,78	361862,04	8,00	40,25	41,18	37,36	44,82
HK3_C	14 [2/10]	175951,20	361870,08	8,00	46,39	47,51	44,27	51,48
HK3_C	14 [3/10]	175978,65	361882,18	8,00	46,61	47,72	44,51	51,71
HK3_C	14 [4/10]	175985,64	361877,82	8,00	45,75	46,91	43,80	50,96
HK3_C	14 [5/10]	175987,02	361871,12	8,00	36,38	37,59	34,17	41,43
HK3_C	14 [6/10]	175984,85	361872,48	8,00	30,63	31,63	27,81	35,26
HK3_C	14 [7/10]	175968,89	361867,44	8,00	37,88	39,05	35,66	42,92
HK3_C	14 [8/10]	175954,45	361859,01	8,00	37,13	38,45	35,15	42,35
HK3_C	14 [9/10]	175953,97	361856,47	8,00	36,91	38,18	34,79	42,03
HK3_C	15 [1/10]	176017,00	361899,26	8,00	46,96	48,07	44,92	52,10
HK3_C	15 [10/10]	176001,85	361885,17	8,00	41,69	42,67	39,14	46,48
HK3_C	15 [2/10]	176003,27	361893,20	8,00	46,84	47,94	44,76	51,95
HK3_C	15 [3/10]	176030,72	361905,31	8,00	46,97	48,08	44,95	52,12
HK3_C	15 [4/10]	176037,71	361900,95	8,00	45,47	46,62	43,58	50,71
HK3_C	15 [5/10]	176039,09	361894,25	8,00	34,35	35,57	32,15	39,41
HK3_C	15 [6/10]	176036,92	361895,61	8,00	31,00	32,02	28,30	35,71
HK3_C	15 [7/10]	176020,96	361890,57	8,00	39,34	40,54	37,26	44,47
HK3_C	15 [8/10]	176006,52	361882,14	8,00	37,68	38,99	35,73	42,92
HK3_C	15 [9/10]	176006,03	361879,60	8,00	38,47	39,65	36,28	43,53
HK3_C	16 [1/10]	175959,21	361844,24	8,00	40,50	41,56	37,88	45,27
HK3_C	16 [10/10]	175960,39	361837,55	8,00	39,72	40,66	36,93	44,36
HK3_C	16 [2/10]	175961,41	361842,95	8,00	38,14	39,48	36,14	43,35
HK3_C	16 [3/10]	175977,38	361847,96	8,00	37,02	38,31	34,90	42,15
HK3_C	16 [4/10]	175991,81	361856,32	8,00	32,04	33,11	29,40	36,80
HK3_C	16 [5/10]	175992,26	361858,86	8,00	42,43	43,52	40,32	47,52
HK3_C	16 [6/10]	175996,31	361853,33	8,00	43,26	44,38	41,12	48,34
HK3_C	16 [7/10]	175981,00	361839,27	8,00	37,37	38,59	35,09	42,38
HK3_C	16 [8/10]	175994,75	361845,27	8,00	38,14	39,33	35,98	43,22
HK3_C	16 [9/10]	175967,25	361833,28	8,00	35,86	37,20	33,90	41,10
HK3_C	17 [1/10]	176011,27	361867,20	8,00	42,27	43,35	39,92	47,21
HK3_C	17 [10/10]	176012,46	361860,51	8,00	42,67	43,65	40,22	47,52
HK3_C	17 [2/10]	176013,48	361865,91	8,00	38,51	39,81	36,44	43,67
HK3_C	17 [3/10]	176029,44	361870,92	8,00	39,33	40,60	37,43	44,59
HK3_C	17 [4/10]	176043,88	361879,28	8,00	33,11	34,25	30,76	38,06
HK3_C	17 [5/10]	176044,33	361881,82	8,00	42,95	44,03	40,89	48,07
HK3_C	17 [6/10]	176048,38	361876,29	8,00	43,62	44,70	41,60	48,76
HK3_C	17 [7/10]	176033,07	361862,23	8,00	37,49	38,73	35,41	42,63
HK3_C	17 [8/10]	176046,82	361868,23	8,00	36,18	37,63	34,61	41,69
HK3_C	17 [9/10]	176019,32	361856,24	8,00	37,78	38,96	35,59	42,84
HK3_C	18 [1/11]	176068,46	361912,72	8,00	26,46	27,94	25,11	32,12
HK3_C	18 [10/11]	176084,14	361884,26	8,00	40,00	41,32	38,38	45,45
HK3_C	18 [11/11]	176069,91	361895,63	8,00	42,13	43,15	39,83	47,08
HK3_C	18 [2/11]	176077,75	361905,93	8,00	31,47	32,81	29,45	36,67
HK3_C	18 [3/11]	176079,97	361895,93	8,00	28,59	30,11	27,07	34,15
HK3_C	18 [4/11]	176096,78	361901,65	8,00	32,08	33,51	30,38	37,50
HK3_C	18 [5/11]	176083,11	361895,49	8,00	30,69	32,11	28,89	36,05
HK3_C	18 [6/11]	176110,46	361907,81	8,00	32,20	34,11	31,74	38,55
HK3_C	18 [7/11]	176117,07	361904,79	8,00	45,97	47,20	44,27	51,35
HK3_C	18 [8/11]	176097,86	361890,32	8,00	40,52	41,82	38,80	45,90
HK3_C	18 [9/11]	176111,58	361896,39	8,00	40,44	41,67	38,65	45,76
HK3_C	19 [1/11]	176060,68	361916,84	8,00	41,42	42,31	38,77	46,13
HK3_C	19 [10/11]	176095,11	361925,64	8,00	27,11	28,32	24,84	32,12
HK3_C	19 [11/11]	176067,68	361913,49	8,00	26,22	27,52	24,33	31,49
HK3_C	19 [2/11]	176079,75	361931,60	8,00	47,30	48,44	45,42	52,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_C	19 [3/11]	176066,00	361925,61	8,00	47,02	48,15	45,10	52,24
HK3_C	19 [4/11]	176093,50	361937,59	8,00	47,52	48,65	45,63	52,76
HK3_C	19 [5/11]	176107,91	361926,08	8,00	46,16	47,38	44,48	51,55
HK3_C	19 [6/11]	176109,43	361908,85	8,00	32,04	33,79	31,18	38,09
HK3_C	19 [7/11]	176100,28	361915,71	8,00	25,94	27,15	23,61	30,92
HK3_C	19 [8/11]	176097,99	361925,71	8,00	24,84	26,04	22,88	30,05
HK3_C	19 [9/11]	176081,39	361919,56	8,00	29,40	30,67	27,18	34,46
HK3_C	20 [1/22]	176003,48	361760,93	8,00	35,23	36,61	33,32	40,51
HK3_C	20 [10/22]	176070,72	361820,90	8,00	40,61	41,74	38,42	45,66
HK3_C	20 [11/22]	176064,62	361834,61	8,00	41,14	42,28	38,99	46,21
HK3_C	20 [12/22]	176076,81	361807,19	8,00	40,23	41,40	38,14	45,35
HK3_C	20 [13/22]	176077,26	361793,94	8,00	32,43	33,78	30,35	37,59
HK3_C	20 [14/22]	176066,49	361806,55	8,00	33,92	34,99	31,45	38,78
HK3_C	20 [15/22]	176058,72	361820,55	8,00	32,39	33,48	29,96	37,28
HK3_C	20 [16/22]	176054,78	361824,22	8,00	32,40	33,44	29,90	37,23
HK3_C	20 [17/22]	176023,50	361815,34	8,00	34,39	35,59	32,21	39,46
HK3_C	20 [18/22]	176037,23	361821,38	8,00	34,08	35,24	31,82	39,09
HK3_C	20 [19/22]	176009,77	361809,30	8,00	34,23	35,51	32,19	39,40
HK3_C	20 [2/22]	175988,02	361784,73	8,00	38,99	40,02	36,32	43,72
HK3_C	20 [20/22]	175996,08	361798,22	8,00	36,29	37,69	34,51	41,66
HK3_C	20 [21/22]	175996,58	361792,88	8,00	35,20	36,60	33,47	40,60
HK3_C	20 [22/22]	176001,72	361777,46	8,00	38,09	39,46	36,27	43,42
HK3_C	20 [3/22]	175993,86	361770,91	8,00	39,43	40,47	36,84	44,21
HK3_C	20 [4/22]	175982,18	361798,54	8,00	38,29	39,24	35,40	42,87
HK3_C	20 [5/22]	176018,41	361828,08	8,00	41,49	42,58	39,25	46,50
HK3_C	20 [6/22]	176004,65	361822,13	8,00	40,01	41,19	37,86	45,09
HK3_C	20 [7/22]	176032,18	361834,04	8,00	38,53	39,79	36,47	43,69
HK3_C	20 [8/22]	175990,88	361816,17	8,00	37,77	39,08	35,72	42,94
HK3_C	20 [9/22]	176045,95	361840,00	8,00	37,13	38,54	35,42	42,54
HK3_C	21 [1/4]	176005,64	361756,23	8,00	35,29	36,78	33,65	40,76
HK3_C	21 [2/4]	176016,54	361743,55	8,00	39,64	40,93	37,75	44,91
HK3_C	21 [3/4]	176018,35	361726,89	8,00	36,86	38,09	34,65	41,92
HK3_C	21 [4/4]	176007,46	361739,57	8,00	39,48	40,54	37,00	44,33
HK3_C	22 [1/8]	176026,29	361718,40	8,00	37,91	39,27	36,03	43,20
HK3_C	22 [2/8]	176033,53	361723,22	8,00	36,15	37,36	33,92	41,19
HK3_C	22 [3/8]	176045,12	361730,15	8,00	39,53	40,83	37,56	44,75
HK3_C	22 [4/8]	176059,41	361730,81	8,00	36,94	38,16	34,78	42,03
HK3_C	22 [5/8]	176049,26	361720,74	8,00	34,16	35,63	32,63	39,70
HK3_C	22 [6/8]	176037,62	361714,17	8,00	34,91	36,41	33,45	40,50
HK3_C	22 [7/8]	176030,26	361709,32	8,00	33,32	34,91	31,98	39,01
HK3_C	22 [8/8]	176020,36	361710,42	8,00	38,49	39,62	36,17	43,46
HK3_C	23 [1/8]	176072,35	361742,06	8,00	39,17	40,42	37,05	44,29
HK3_C	23 [2/8]	176085,22	361746,07	8,00	38,05	39,36	35,99	43,22
HK3_C	23 [3/8]	176093,49	361748,10	8,00	38,31	39,60	36,25	43,47
HK3_C	23 [4/8]	176103,39	361746,79	8,00	39,17	40,50	37,38	44,51
HK3_C	23 [5/8]	176097,52	361738,86	8,00	36,97	38,18	34,93	42,13
HK3_C	23 [6/8]	176089,21	361736,83	8,00	30,69	31,69	28,26	35,56
HK3_C	23 [7/8]	176076,66	361732,66	8,00	34,25	35,56	32,46	39,59
HK3_C	23 [8/8]	176062,20	361731,99	8,00	36,34	37,44	33,84	41,19
HK3_C	24 [1/4]	176079,48	361789,00	8,00	34,44	35,97	32,88	39,98
HK3_C	24 [2/4]	176090,38	361776,16	8,00	39,75	41,01	37,77	44,96
HK3_C	24 [3/4]	176092,41	361759,50	8,00	37,13	38,39	35,07	42,29
HK3_C	24 [4/4]	176081,52	361772,35	8,00	36,94	37,99	34,41	41,76
HK3_C	25 [1/22]	176095,61	361830,77	8,00	40,07	41,07	37,62	44,93
HK3_C	25 [10/22]	176160,40	361832,73	8,00	34,12	35,38	32,18	39,35
HK3_C	25 [11/22]	176145,75	361852,60	8,00	34,44	35,57	32,10	39,39
HK3_C	25 [12/22]	176151,89	361838,92	8,00	34,67	35,87	32,50	39,74
HK3_C	25 [13/22]	176139,62	361866,29	8,00	34,07	35,20	31,73	39,02
HK3_C	25 [14/22]	176131,31	361872,31	8,00	32,77	33,78	30,23	37,57
HK3_C	25 [15/22]	176127,89	361867,26	8,00	33,25	34,59	31,35	38,53
HK3_C	25 [16/22]	176111,68	361856,27	8,00	34,09	35,30	31,98	39,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_C	25 [17/22]	176125,37	361862,40	8,00	33,69	34,83	31,50	38,74
HK3_C	25 [18/22]	176097,98	361850,15	8,00	33,98	35,27	32,00	39,19
HK3_C	25 [19/22]	176096,60	361843,42	8,00	34,76	36,17	32,88	40,06
HK3_C	25 [2/22]	176101,63	361817,03	8,00	40,33	41,33	37,84	45,16
HK3_C	25 [20/22]	176100,63	361838,99	8,00	35,93	37,36	34,13	41,29
HK3_C	25 [21/22]	176109,13	361825,09	8,00	38,34	39,71	36,58	43,71
HK3_C	25 [22/22]	176111,00	361808,40	8,00	35,04	36,39	33,05	40,26
HK3_C	25 [3/22]	176089,59	361844,51	8,00	40,62	41,66	38,36	45,60
HK3_C	25 [4/22]	176114,89	361868,47	8,00	42,50	43,99	41,24	48,22
HK3_C	25 [5/22]	176101,17	361862,40	8,00	40,12	41,69	38,93	45,91
HK3_C	25 [6/22]	176128,60	361874,54	8,00	45,08	46,38	43,52	50,57
HK3_C	25 [7/22]	176155,02	361858,30	8,00	45,66	46,97	44,13	51,17
HK3_C	25 [8/22]	176149,06	361872,06	8,00	45,59	46,89	44,05	51,09
HK3_C	25 [9/22]	176160,99	361844,53	8,00	46,00	47,35	44,51	51,54
HK3_C	26 [1/4]	176113,06	361803,89	8,00	35,88	37,43	34,38	41,46
HK3_C	26 [2/4]	176124,47	361790,12	8,00	40,27	41,65	38,56	45,68
HK3_C	26 [3/4]	176126,62	361772,30	8,00	37,54	38,86	35,67	42,83
HK3_C	26 [4/4]	176115,20	361786,07	8,00	39,19	40,24	36,76	44,07
HK3_C	27 [1/8]	176177,65	361816,02	8,00	37,46	38,60	35,33	42,55
HK3_C	27 [2/8]	176183,76	361802,32	8,00	36,87	38,07	34,72	41,96
HK3_C	27 [3/8]	176171,54	361829,71	8,00	39,68	40,78	37,62	44,80
HK3_C	27 [4/8]	176174,90	361835,66	8,00	46,75	48,08	45,24	52,28
HK3_C	27 [5/8]	176187,71	361820,24	8,00	44,64	46,00	43,17	50,20
HK3_C	27 [6/8]	176181,64	361833,96	8,00	44,97	46,32	43,50	50,53
HK3_C	27 [7/8]	176193,78	361806,52	8,00	44,65	46,01	43,18	50,21
HK3_C	27 [8/8]	176190,46	361800,60	8,00	37,64	38,90	35,82	42,95
HK3_C	28 [1/8]	176130,86	361764,50	8,00	38,29	39,72	36,64	43,75
HK3_C	28 [2/8]	176135,26	361768,03	8,00	31,82	33,13	29,76	36,99
HK3_C	28 [3/8]	176146,96	361774,98	8,00	41,05	42,40	39,29	46,42
HK3_C	28 [4/8]	176161,18	361775,79	8,00	38,91	40,17	37,06	44,20
HK3_C	28 [5/8]	176150,89	361765,78	8,00	35,87	37,12	33,75	40,99
HK3_C	28 [6/8]	176139,35	361759,13	8,00	35,52	36,95	33,74	40,89
HK3_C	28 [7/8]	176134,73	361755,41	8,00	35,15	36,52	33,27	40,45
HK3_C	28 [8/8]	176127,64	361757,72	8,00	38,20	39,29	35,89	43,16
HK3_C	29 [1/8]	176175,50	361787,61	8,00	40,22	41,50	38,38	45,52
HK3_C	29 [2/8]	176188,38	361791,58	8,00	39,35	41,12	38,60	45,47
HK3_C	29 [3/8]	176193,98	361792,43	8,00	41,79	43,44	40,81	47,73
HK3_C	29 [4/8]	176201,19	361790,00	8,00	44,26	45,61	42,78	49,81
HK3_C	29 [5/8]	176197,96	361783,15	8,00	35,82	37,23	34,32	41,37
HK3_C	29 [6/8]	176191,98	361782,28	8,00	28,35	29,50	26,09	33,36
HK3_C	29 [7/8]	176179,37	361778,16	8,00	33,89	35,29	32,41	39,45
HK3_C	29 [8/8]	176165,27	361777,48	8,00	35,99	37,19	33,78	41,04
HK3_D	18 [1/11]	176068,46	361912,72	11,00	26,36	27,64	24,36	31,56
HK3_D	18 [10/11]	176084,14	361884,26	11,00	34,70	35,95	32,66	39,87
HK3_D	18 [11/11]	176069,91	361895,63	11,00	40,93	41,85	38,28	45,65
HK3_D	18 [2/11]	176077,75	361905,93	11,00	35,01	36,32	32,94	40,17
HK3_D	18 [3/11]	176079,97	361895,93	11,00	31,19	32,62	29,44	36,58
HK3_D	18 [4/11]	176096,78	361901,65	11,00	35,25	36,56	33,29	40,48
HK3_D	18 [5/11]	176083,11	361895,49	11,00	34,29	35,61	32,28	39,49
HK3_D	18 [6/11]	176110,46	361907,81	11,00	32,98	34,85	32,44	39,27
HK3_D	18 [7/11]	176117,07	361904,79	11,00	45,91	47,15	44,27	51,33
HK3_D	18 [8/11]	176097,86	361890,32	11,00	34,77	36,01	32,64	39,88
HK3_D	18 [9/11]	176111,58	361896,39	11,00	36,17	37,38	34,17	41,35
HK3_D	19 [1/11]	176060,68	361916,84	11,00	41,58	42,46	38,91	46,28
HK3_D	19 [10/11]	176095,11	361925,64	11,00	29,82	30,99	27,42	34,74
HK3_D	19 [11/11]	176067,68	361913,49	11,00	27,72	29,04	25,70	32,92
HK3_D	19 [2/11]	176079,75	361931,60	11,00	47,71	48,81	45,75	52,90
HK3_D	19 [3/11]	176066,00	361925,61	11,00	47,53	48,62	45,54	52,70
HK3_D	19 [4/11]	176093,50	361937,59	11,00	47,93	49,02	45,97	53,12
HK3_D	19 [5/11]	176107,91	361926,08	11,00	46,34	47,55	44,65	51,72
HK3_D	19 [6/11]	176109,43	361908,85	11,00	34,22	35,97	33,48	40,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_D	19 [7/11]	176100,28	361915,71	11,00	29,37	30,55	27,00	34,32
HK3_D	19 [8/11]	176097,99	361925,71	11,00	26,26	27,47	24,15	31,37
HK3_D	19 [9/11]	176081,39	361919,56	11,00	32,53	33,74	30,22	37,52
HK4_A	30 [1/13]	175894,07	361618,25	2,00	32,96	34,27	30,77	38,05
HK4_A	30 [10/13]	175879,84	361624,19	2,00	33,79	35,02	31,44	38,76
HK4_A	30 [11/13]	175882,82	361625,89	2,00	34,21	35,43	31,85	39,17
HK4_A	30 [12/13]	175886,85	361627,31	2,00	34,63	35,85	32,21	39,55
HK4_A	30 [13/13]	175891,66	361623,81	2,00	32,50	33,81	30,34	37,61
HK4_A	30 [2/13]	175891,21	361614,18	2,00	31,59	32,78	29,12	36,48
HK4_A	30 [3/13]	175886,60	361611,52	2,00	31,53	32,72	29,05	36,41
HK4_A	30 [4/13]	175879,59	361608,41	2,00	31,71	32,92	29,26	36,61
HK4_A	30 [5/13]	175870,32	361604,31	2,00	30,76	31,97	28,42	35,73
HK4_A	30 [6/13]	175866,25	361604,13	2,00	34,55	35,61	31,52	39,07
HK4_A	30 [7/13]	175864,05	361609,11	2,00	34,89	35,96	31,85	39,41
HK4_A	30 [8/13]	175870,86	361616,67	2,00	28,15	29,60	26,08	33,34
HK4_A	30 [9/13]	175878,55	361621,74	2,00	20,89	22,14	18,23	25,67
HK4_A	31 [1/4]	175929,46	361499,00	2,00	33,36	34,49	30,67	38,10
HK4_A	31 [2/4]	175949,42	361494,25	2,00	28,03	29,34	25,79	33,09
HK4_A	31 [3/4]	175939,45	361476,30	2,00	28,57	29,75	26,07	33,44
HK4_A	31 [4/4]	175919,49	361481,05	2,00	34,25	35,31	31,29	38,81
HK4_A	32 [1/4]	175961,11	361596,17	2,00	31,46	32,92	29,56	36,76
HK4_A	32 [1/4]extra hoogte	175962,35	361596,72	20,00	42,66	43,84	40,52	47,75
HK4_A	32 [2/4]	175978,49	361590,03	2,00	32,36	33,81	30,53	37,70
HK4_A	32 [2/4]extra hoogte	175979,19	361588,47	20,00	41,30	42,55	39,44	46,58
HK4_A	32 [3/4]	175971,30	361573,05	2,00	26,16	27,61	24,16	31,40
HK4_A	32 [3/4]extra hoogte	175969,66	361572,33	20,00	18,23	20,05	16,88	23,96
HK4_A	32 [4/4]	175953,92	361579,19	2,00	30,46	31,60	27,82	35,23
HK4_A	32 [4/4]extra hoogte	175953,19	361580,89	20,00	36,40	37,40	33,38	40,91
HK4_A	33 [1/4]	176116,75	361675,33	2,00	33,27	34,64	31,20	38,44
HK4_A	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	20,00	43,38	44,57	41,42	48,59
HK4_A	33 [2/4]	176136,88	361669,99	2,00	36,72	38,01	34,90	42,04
HK4_A	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	20,00	41,73	42,97	40,00	47,09
HK4_A	33 [3/4]	176127,26	361651,48	2,00	29,83	31,55	28,82	35,77
HK4_A	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	20,00	19,53	21,38	18,30	25,35
HK4_A	33 [4/4]	176107,13	361656,83	2,00	29,92	31,27	27,80	35,06
HK4_A	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	20,00	36,79	37,73	33,96	41,40
HK4_A	34 [1/4]	176161,04	361735,17	2,00	31,88	33,43	30,24	37,37
HK4_A	34 [2/4]	176181,19	361729,86	2,00	33,21	34,82	31,77	38,84
HK4_A	34 [3/4]	176171,43	361711,41	2,00	30,18	31,64	28,46	35,60
HK4_A	34 [4/4]	176151,28	361716,73	2,00	32,58	33,79	30,45	37,68
HK4_A	35 [1/4]	176216,50	361725,76	2,00	36,18	37,60	34,51	41,62
HK4_A	35 [2/4]	176226,43	361722,00	2,00	37,55	38,75	35,72	42,84
HK4_A	35 [3/4]	176222,44	361712,08	2,00	29,47	30,93	27,71	34,86
HK4_A	35 [4/4]	176212,52	361715,84	2,00	30,86	32,29	29,03	36,20
HK4_A	36 [1/4]	176260,48	361717,97	2,00	34,56	36,04	32,89	40,01
HK4_A	36 [2/4]	176270,47	361713,92	2,00	34,99	36,30	33,20	40,33
HK4_A	36 [3/4]	176266,56	361703,92	2,00	27,52	29,58	27,20	34,00
HK4_A	36 [4/4]	176256,57	361707,98	2,00	33,22	34,45	31,29	38,45
HK4_A	37 [1/4]	176238,01	361757,27	2,00	38,52	39,74	36,56	43,73
HK4_A	37 [2/4]	176247,78	361753,29	2,00	36,75	38,12	35,03	42,15
HK4_A	37 [3/4]	176243,94	361743,52	2,00	31,54	32,97	29,76	36,91
HK4_A	37 [4/4]	176234,18	361747,50	2,00	35,42	36,59	33,40	40,58
HK4_B	30 [1/13]	175894,07	361618,25	5,00	35,68	36,97	33,47	40,75
HK4_B	30 [10/13]	175879,84	361624,19	5,00	36,67	37,84	34,18	41,54
HK4_B	30 [11/13]	175882,82	361625,89	5,00	36,83	38,03	34,41	41,75
HK4_B	30 [12/13]	175886,85	361627,31	5,00	37,76	38,92	35,20	42,58
HK4_B	30 [13/13]	175891,66	361623,81	5,00	35,31	36,59	33,08	40,36
HK4_B	30 [2/13]	175891,21	361614,18	5,00	34,61	35,82	32,19	39,53
HK4_B	30 [3/13]	175886,60	361611,52	5,00	34,53	35,76	32,18	39,50
HK4_B	30 [4/13]	175879,59	361608,41	5,00	34,64	35,89	32,37	39,66
HK4_B	30 [5/13]	175870,32	361604,31	5,00	33,19	34,46	31,01	38,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_B	30 [6/13]	175866,25	361604,13	5,00	36,44	37,48	33,39	40,94
HK4_B	30 [7/13]	175864,05	361609,11	5,00	36,62	37,67	33,57	41,13
HK4_B	30 [8/13]	175870,86	361616,67	5,00	31,34	32,75	29,28	36,53
HK4_B	30 [9/13]	175878,55	361621,74	5,00	22,56	23,75	19,67	27,19
HK4_B	31 [1/4]	175929,46	361499,00	5,00	35,93	37,09	33,35	40,74
HK4_B	31 [2/4]	175949,42	361494,25	5,00	31,31	32,60	29,15	36,41
HK4_B	31 [3/4]	175939,45	361476,30	5,00	26,88	28,12	24,44	31,80
HK4_B	31 [4/4]	175919,49	361481,05	5,00	35,06	36,16	32,05	39,60
HK4_B	32 [1/4]	175961,11	361596,17	5,00	34,67	36,12	32,80	39,99
HK4_B	32 [2/4]	175978,49	361590,03	5,00	35,50	37,00	33,84	40,96
HK4_B	32 [3/4]	175971,30	361573,05	5,00	28,52	29,95	26,57	33,78
HK4_B	32 [4/4]	175953,92	361579,19	5,00	32,70	33,82	29,91	37,38
HK4_B	33 [1/4]	176116,75	361675,33	5,00	35,58	36,90	33,46	40,71
HK4_B	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	23,00	43,62	44,80	41,68	48,84
HK4_B	33 [2/4]	176136,88	361669,99	5,00	38,03	39,37	36,17	43,33
HK4_B	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	23,00	42,42	43,66	40,71	47,80
HK4_B	33 [3/4]	176127,26	361651,48	5,00	31,16	32,86	30,05	37,03
HK4_B	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	23,00	19,37	21,22	18,13	25,18
HK4_B	33 [4/4]	176107,13	361656,83	5,00	31,07	32,33	28,79	36,09
HK4_B	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	23,00	36,70	37,62	33,86	41,30
HK4_B	34 [1/4]	176161,04	361735,17	5,00	35,10	36,74	33,77	40,81
HK4_B	34 [2/4]	176181,19	361729,86	5,00	37,51	39,25	36,60	43,52
HK4_B	34 [3/4]	176171,43	361711,41	5,00	33,07	34,34	31,00	38,22
HK4_B	34 [4/4]	176151,28	361716,73	5,00	34,31	35,43	32,05	39,31
HK4_B	35 [1/4]	176216,50	361725,76	5,00	40,66	42,09	39,16	46,21
HK4_B	35 [2/4]	176226,43	361722,00	5,00	40,41	41,66	38,64	45,75
HK4_B	35 [3/4]	176222,44	361712,08	5,00	32,29	33,78	30,73	37,82
HK4_B	35 [4/4]	176212,52	361715,84	5,00	34,61	36,11	33,14	40,20
HK4_B	36 [1/4]	176260,48	361717,97	5,00	39,33	40,78	37,80	44,87
HK4_B	36 [2/4]	176270,47	361713,92	5,00	39,24	40,51	37,43	44,56
HK4_B	36 [3/4]	176266,56	361703,92	5,00	27,43	29,19	26,31	33,30
HK4_B	36 [4/4]	176256,57	361707,98	5,00	35,14	36,41	33,24	40,40
HK4_B	37 [1/4]	176238,01	361757,27	5,00	41,82	43,04	39,95	47,09
HK4_B	37 [2/4]	176247,78	361753,29	5,00	40,22	41,55	38,49	45,60
HK4_B	37 [3/4]	176243,94	361743,52	5,00	35,51	36,78	33,62	40,78
HK4_B	37 [4/4]	176234,18	361747,50	5,00	37,71	38,88	35,69	42,87
HK4_C	31 [1/4]	175929,46	361499,00	8,00	39,64	40,78	37,26	44,57
HK4_C	31 [2/4]	175949,42	361494,25	8,00	35,61	36,84	33,46	40,70
HK4_C	31 [3/4]	175939,45	361476,30	8,00	21,15	22,49	18,84	26,17
HK4_C	31 [4/4]	175919,49	361481,05	8,00	35,04	36,13	32,02	39,57
HK4_C	32 [1/4]	175961,11	361596,17	8,00	40,11	41,38	38,06	45,28
HK4_C	32 [2/4]	175978,49	361590,03	8,00	39,04	40,45	37,40	44,50
HK4_C	32 [3/4]	175971,30	361573,05	8,00	30,29	31,66	28,48	35,63
HK4_C	32 [4/4]	175953,92	361579,19	8,00	37,52	38,53	34,60	42,09
HK4_C	33 [1/4]	176116,75	361675,33	8,00	38,57	39,86	36,54	43,75
HK4_C	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	26,00	43,86	45,02	41,90	49,06
HK4_C	33 [2/4]	176136,88	361669,99	8,00	37,96	39,31	36,19	43,32
HK4_C	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	26,00	42,76	43,97	41,01	48,11
HK4_C	33 [3/4]	176127,26	361651,48	8,00	30,36	32,05	29,34	36,29
HK4_C	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	26,00	19,39	21,23	18,14	25,19
HK4_C	33 [4/4]	176107,13	361656,83	8,00	35,46	36,49	32,80	40,19
HK4_C	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	26,00	36,67	37,59	33,83	41,27
HK4_C	34 [1/4]	176161,04	361735,17	8,00	38,15	39,62	36,55	43,65
HK4_C	34 [2/4]	176181,19	361729,86	8,00	39,40	41,03	38,32	45,27
HK4_C	34 [3/4]	176171,43	361711,41	8,00	30,99	32,32	29,09	36,26
HK4_C	34 [4/4]	176151,28	361716,73	8,00	36,51	37,53	34,03	41,35
HK4_C	35 [1/4]	176216,50	361725,76	8,00	42,25	43,67	40,77	47,81
HK4_C	35 [2/4]	176226,43	361722,00	8,00	41,17	42,45	39,51	46,59
HK4_C	35 [3/4]	176222,44	361712,08	8,00	32,56	33,91	30,85	37,96
HK4_C	35 [4/4]	176212,52	361715,84	8,00	36,51	37,91	34,84	41,95
HK4_C	36 [1/4]	176260,48	361717,97	8,00	42,52	43,97	41,15	48,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_C	36 [2/4]	176270,47	361713,92	8,00	42,43	43,86	41,07	48,08
HK4_C	36 [3/4]	176266,56	361703,92	8,00	27,17	28,75	25,67	32,75
HK4_C	36 [4/4]	176256,57	361707,98	8,00	36,46	37,63	34,26	41,51
HK4_C	37 [1/4]	176238,01	361757,27	8,00	44,07	45,43	42,58	49,62
HK4_C	37 [2/4]	176247,78	361753,29	8,00	43,17	44,58	41,80	48,81
HK4_C	37 [3/4]	176243,94	361743,52	8,00	35,54	36,75	33,65	40,80
HK4_C	37 [4/4]	176234,18	361747,50	8,00	37,58	38,74	35,48	42,69
HK4_D	31 [1/4]	175929,46	361499,00	11,00	40,19	41,35	37,85	45,15
HK4_D	31 [2/4]	175949,42	361494,25	11,00	37,39	38,70	35,49	42,66
HK4_D	31 [3/4]	175939,45	361476,30	11,00	18,82	20,36	16,89	24,12
HK4_D	31 [4/4]	175919,49	361481,05	11,00	35,01	36,09	31,99	39,54
HK4_D	32 [1/4]	175961,11	361596,17	11,00	42,23	43,44	40,13	47,35
HK4_D	32 [2/4]	175978,49	361590,03	11,00	40,56	41,85	38,75	45,88
HK4_D	32 [3/4]	175971,30	361573,05	11,00	22,63	24,18	20,86	28,03
HK4_D	32 [4/4]	175953,92	361579,19	11,00	36,50	37,52	33,54	41,05
HK4_D	33 [1/4]	176116,75	361675,33	11,00	42,20	43,41	40,18	47,37
HK4_D	33 [2/4]	176136,88	361669,99	11,00	38,76	40,00	36,90	44,04
HK4_D	33 [3/4]	176127,26	361651,48	11,00	23,78	25,46	22,35	29,43
HK4_D	33 [4/4]	176107,13	361656,83	11,00	36,83	37,79	34,08	41,49
HK4_D	34 [1/4]	176161,04	361735,17	11,00	43,17	44,46	41,48	48,57
HK4_D	34 [2/4]	176181,19	361729,86	11,00	42,65	44,04	41,21	48,24
HK4_D	34 [3/4]	176171,43	361711,41	11,00	25,22	26,81	23,70	30,79
HK4_D	34 [4/4]	176151,28	361716,73	11,00	37,54	38,48	34,83	42,22
HK4_E	31 [1/4]	175929,46	361499,00	14,00	40,28	41,44	37,95	45,25
HK4_E	31 [2/4]	175949,42	361494,25	14,00	38,02	39,36	36,17	43,33
HK4_E	31 [3/4]	175939,45	361476,30	14,00	17,30	19,06	15,75	22,89
HK4_E	31 [4/4]	175919,49	361481,05	14,00	34,99	36,06	31,96	39,51
HK4_E	32 [1/4]	175961,11	361596,17	14,00	42,56	43,77	40,45	47,67
HK4_E	32 [2/4]	175978,49	361590,03	14,00	40,98	42,25	39,16	46,29
HK4_E	32 [3/4]	175971,30	361573,05	14,00	19,39	21,12	17,89	25,01
HK4_E	32 [4/4]	175953,92	361579,19	14,00	36,46	37,47	33,46	40,99
HK4_E	33 [1/4]	176116,75	361675,33	14,00	43,16	44,31	41,09	48,29
HK4_E	33 [2/4]	176136,88	361669,99	14,00	40,08	41,24	38,13	45,29
HK4_E	33 [3/4]	176127,26	361651,48	14,00	21,40	23,18	20,10	27,16
HK4_E	33 [4/4]	176107,13	361656,83	14,00	36,93	37,89	34,14	41,57
HK4_E	34 [1/4]	176161,04	361735,17	14,00	44,47	45,69	42,63	49,76
HK4_E	34 [2/4]	176181,19	361729,86	14,00	43,06	44,40	41,54	48,58
HK4_E	34 [3/4]	176171,43	361711,41	14,00	23,76	25,46	22,46	29,50
HK4_E	34 [4/4]	176151,28	361716,73	14,00	38,10	39,07	35,40	42,80
HK4_F	31 [1/4]	175929,46	361499,00	17,00	40,34	41,49	38,01	45,30
HK4_F	31 [2/4]	175949,42	361494,25	17,00	38,15	39,46	36,27	43,43
HK4_F	31 [3/4]	175939,45	361476,30	17,00	16,49	18,33	15,08	22,19
HK4_F	31 [4/4]	175919,49	361481,05	17,00	34,98	36,04	31,94	39,49
HK4_F	32 [1/4]	175961,11	361596,17	17,00	42,65	43,84	40,52	47,75
HK4_F	32 [2/4]	175978,49	361590,03	17,00	41,15	42,41	39,31	46,45
HK4_F	32 [3/4]	175971,30	361573,05	17,00	18,04	19,90	16,76	23,83
HK4_F	32 [4/4]	175953,92	361579,19	17,00	36,43	37,44	33,42	40,95
HK4_F	33 [1/4]	176116,75	361675,33	17,00	43,26	44,40	41,17	48,37
HK4_F	33 [2/4]	176136,88	361669,99	17,00	40,38	41,53	38,42	45,58
HK4_F	33 [3/4]	176127,26	361651,48	17,00	20,23	22,06	18,98	26,03
HK4_F	33 [4/4]	176107,13	361656,83	17,00	36,83	37,78	34,02	41,46
HK4_F	34 [1/4]	176161,04	361735,17	17,00	44,56	45,75	42,67	49,81
HK4_F	34 [2/4]	176181,19	361729,86	17,00	43,09	44,40	41,52	48,57
HK4_F	34 [3/4]	176171,43	361711,41	17,00	23,05	24,80	21,84	28,86
HK4_F	34 [4/4]	176151,28	361716,73	17,00	38,01	38,97	35,29	42,69
HK5_A	38 [1/4]	175956,68	361545,36	2,00	32,67	33,88	30,30	37,62
HK5_A	38 [2/4]	175968,96	361545,36	2,00	28,61	30,27	27,16	34,24
HK5_A	38 [3/4]	175960,86	361536,24	2,00	24,19	25,58	21,93	29,25
HK5_A	38 [4/4]	175948,58	361536,25	2,00	31,33	32,38	28,44	35,93
HK5_A	39 [1/4]	175962,98	361525,00	2,00	26,32	27,92	24,78	31,88
HK5_A	39 [2/4]	175971,40	361518,42	2,00	26,45	27,94	24,47	31,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_A	39 [3/4]	175970,55	361507,73	2,00	24,07	25,43	21,73	29,07
HK5_A	39 [4/4]	175962,14	361514,31	2,00	29,72	30,79	26,72	34,26
HK5_A	40 [1/4]	175977,13	361496,48	2,00	26,18	27,65	24,17	31,41
HK5_A	40 [2/4]	175987,69	361495,73	2,00	27,76	29,07	25,43	32,76
HK5_A	40 [3/4]	175981,14	361487,27	2,00	28,06	29,25	25,69	33,01
HK5_A	40 [4/4]	175970,58	361488,02	2,00	31,32	32,43	28,45	35,95
HK5_A	41 [1/4]	175984,54	361550,69	2,00	30,32	31,84	28,55	35,72
HK5_A	41 [2/4]	175993,60	361542,59	2,00	32,41	33,80	30,36	37,60
HK5_A	41 [3/4]	175993,38	361530,10	2,00	25,79	27,10	23,37	30,73
HK5_A	41 [4/4]	175984,32	361538,20	2,00	25,68	27,10	23,66	30,90
HK5_A	42 [1/4]	175997,67	361514,65	2,00	30,24	31,66	28,19	35,44
HK5_A	42 [2/4]	176006,85	361506,44	2,00	32,73	33,96	30,30	37,65
HK5_A	42 [3/4]	176006,72	361494,19	2,00	26,72	27,99	24,28	31,64
HK5_A	42 [4/4]	175997,53	361502,40	2,00	24,81	26,16	22,43	29,79
HK5_A	43 [1/4]	176027,65	361523,41	2,00	30,47	31,91	28,44	35,69
HK5_A	43 [2/4]	176036,11	361516,89	2,00	31,19	32,68	29,48	36,62
HK5_A	43 [3/4]	176035,28	361506,32	2,00	26,10	27,39	23,77	31,09
HK5_A	43 [4/4]	176026,82	361512,85	2,00	27,51	28,85	25,30	32,59
HK5_A	44 [1/4]	176025,13	361554,39	2,00	29,89	31,38	27,99	35,20
HK5_A	44 [2/4]	176037,35	361554,30	2,00	31,72	33,05	29,67	36,90
HK5_A	44 [3/4]	176029,13	361545,09	2,00	27,58	29,11	25,86	33,01
HK5_A	44 [4/4]	176016,92	361545,19	2,00	28,68	30,00	26,39	33,71
HK5_A	45 [1/4]	176011,76	361574,97	2,00	30,00	31,28	27,61	34,96
HK5_A	45 [2/4]	176015,94	361582,40	2,00	35,00	36,24	32,76	40,04
HK5_A	45 [3/4]	176024,03	361580,41	2,00	32,89	34,18	30,71	37,98
HK5_A	45 [4/4]	176019,85	361572,98	2,00	28,07	29,37	25,74	33,07
HK5_A	46 [1/4]	176034,28	361585,07	2,00	33,08	34,24	30,76	38,05
HK5_A	46 [2/4]	176038,29	361592,55	2,00	34,90	36,12	32,75	39,99
HK5_A	46 [3/4]	176046,47	361590,39	2,00	34,86	36,03	32,67	39,92
HK5_A	46 [4/4]	176042,46	361582,92	2,00	29,54	30,82	27,22	34,54
HK5_A	47 [1/4]	176058,42	361569,07	2,00	34,29	35,55	32,23	39,45
HK5_A	47 [2/4]	176065,80	361565,06	2,00	33,19	34,47	31,25	38,43
HK5_A	47 [3/4]	176063,85	361556,94	2,00	25,14	26,44	22,75	30,10
HK5_A	47 [4/4]	176056,47	361560,95	2,00	27,05	28,52	25,15	32,35
HK5_A	48 [1/4]	176054,75	361524,86	2,00	31,80	33,20	29,94	37,11
HK5_A	48 [2/4]	176065,40	361524,02	2,00	29,52	30,76	27,20	34,51
HK5_A	48 [3/4]	176058,87	361515,60	2,00	29,26	30,45	26,78	34,14
HK5_A	48 [4/4]	176048,22	361516,43	2,00	27,64	29,24	26,05	33,17
HK5_A	49 [1/4]	176069,14	361541,25	2,00	31,37	32,91	29,73	36,86
HK5_A	49 [2/4]	176074,38	361537,42	2,00	31,79	33,16	29,75	36,98
HK5_A	49 [3/4]	176073,73	361531,01	2,00	28,69	29,83	26,02	33,44
HK5_A	49 [4/4]	176068,49	361534,84	2,00	26,91	28,24	24,60	31,93
HK5_A	50 [1/4]	176146,15	361625,36	2,00	31,31	33,09	30,42	37,34
HK5_A	50 [2/4]	176146,16	361618,89	2,00	28,59	30,17	27,03	34,14
HK5_A	50 [3/4]	176140,52	361615,65	2,00	28,27	29,72	26,44	33,61
HK5_A	50 [4/4]	176140,50	361622,11	2,00	29,68	31,22	28,21	35,28
HK5_A	51 [1/4]	176155,85	361631,08	2,00	28,35	29,65	26,38	33,57
HK5_A	51 [2/4]	176159,67	361636,29	2,00	35,91	37,34	34,42	41,47
HK5_A	51 [3/4]	176166,04	361635,56	2,00	35,84	37,39	34,55	41,56
HK5_A	51 [4/4]	176162,21	361630,34	2,00	27,80	29,17	25,75	32,99
HK5_A	52 [1/4]	176178,89	361644,71	2,00	35,90	37,42	34,53	41,56
HK5_A	52 [2/4]	176187,08	361642,68	2,00	34,17	35,66	32,67	39,74
HK5_A	52 [3/4]	176182,93	361635,36	2,00	29,20	30,66	27,45	34,60
HK5_A	52 [4/4]	176174,74	361637,39	2,00	32,79	33,97	30,78	37,96
HK5_A	53 [1/4]	176196,19	361652,26	2,00	34,43	35,85	32,82	39,91
HK5_A	53 [2/4]	176202,54	361651,60	2,00	32,98	34,48	31,45	38,53
HK5_A	53 [3/4]	176198,61	361646,40	2,00	28,80	30,29	27,15	34,27
HK5_A	53 [4/4]	176192,25	361647,07	2,00	29,54	30,73	27,29	34,56
HK5_A	54 [1/4]	176225,31	361661,71	2,00	27,97	29,31	25,90	33,14
HK5_A	54 [2/4]	176229,09	361666,94	2,00	32,66	34,16	30,99	38,12
HK5_A	54 [3/4]	176235,45	361666,19	2,00	33,78	35,36	32,37	39,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_A	54 [4/4]	176231,67	361660,95	2,00	29,03	30,56	27,36	34,49
HK5_A	55 [1/4]	176248,96	361672,01	2,00	29,19	30,51	27,09	34,33
HK5_A	55 [2/4]	176252,83	361677,30	2,00	36,59	37,73	34,65	41,80
HK5_A	55 [3/4]	176259,28	361676,62	2,00	34,39	35,69	32,68	39,78
HK5_A	55 [4/4]	176255,42	361671,34	2,00	29,18	30,80	27,90	34,92
HK5_A	56 [1/4]	176279,82	361680,13	2,00	33,93	35,38	32,22	39,35
HK5_A	56 [2/4]	176288,09	361682,00	2,00	36,39	37,77	34,75	41,84
HK5_A	56 [3/4]	176291,95	361674,65	2,00	32,46	34,39	31,80	38,68
HK5_A	56 [4/4]	176283,68	361672,78	2,00	28,91	30,43	27,27	34,39
HK5_A	57 [1/4]	176146,46	361604,56	2,00	32,16	33,55	30,33	37,49
HK5_A	57 [2/4]	176155,71	361596,24	2,00	32,28	33,78	30,73	37,82
HK5_A	57 [3/4]	176155,54	361583,97	2,00	27,17	28,87	25,80	32,87
HK5_A	57 [4/4]	176146,29	361592,28	2,00	30,30	31,61	28,14	35,41
HK5_A	58 [1/4]	176178,59	361597,02	2,00	27,39	28,75	25,41	32,62
HK5_A	58 [2/4]	176185,14	361605,48	2,00	34,54	35,99	33,00	40,07
HK5_A	58 [3/4]	176195,70	361604,64	2,00	30,96	32,58	29,57	36,63
HK5_A	58 [4/4]	176189,15	361596,18	2,00	24,66	26,24	22,98	30,13
HK5_A	59 [1/4]	176209,66	361617,69	2,00	34,44	35,87	32,82	39,92
HK5_A	59 [2/4]	176218,70	361609,52	2,00	32,52	33,97	30,85	37,97
HK5_A	59 [3/4]	176218,49	361597,28	2,00	28,40	29,86	26,52	33,71
HK5_A	59 [4/4]	176209,45	361605,45	2,00	29,88	31,05	27,59	34,87
HK5_A	60 [1/4]	176233,60	361644,64	2,00	32,92	34,59	31,66	38,68
HK5_A	60 [2/4]	176242,73	361636,49	2,00	33,98	35,43	32,33	39,44
HK5_A	60 [3/4]	176242,50	361624,23	2,00	29,71	30,99	27,66	34,88
HK5_A	60 [4/4]	176233,37	361632,39	2,00	27,56	28,90	25,39	32,67
HK5_A	61 [1/4]	176262,07	361645,55	2,00	32,42	34,05	31,00	38,07
HK5_A	61 [2/4]	176272,68	361644,71	2,00	34,22	35,81	32,93	39,94
HK5_A	61 [3/4]	176266,14	361636,30	2,00	28,67	30,10	26,85	34,02
HK5_A	61 [4/4]	176255,53	361637,14	2,00	29,01	30,37	26,94	34,18
HK5_A	62 [1/4]	176299,79	361658,16	2,00	35,26	37,09	34,44	41,35
HK5_A	62 [2/4]	176308,96	361649,97	2,00	36,94	38,56	35,83	42,79
HK5_A	62 [3/4]	176308,77	361637,71	2,00	31,94	33,17	30,04	37,19
HK5_A	62 [4/4]	176299,60	361645,90	2,00	31,29	32,73	29,69	36,78
HK5_A	63 [1/4]	176165,11	361574,83	2,00	29,86	31,35	28,16	35,30
HK5_A	63 [2/4]	176172,54	361570,74	2,00	30,12	31,41	28,03	35,26
HK5_A	63 [3/4]	176170,51	361562,57	2,00	27,14	28,76	25,59	32,70
HK5_A	63 [4/4]	176163,08	361566,66	2,00	31,01	32,45	29,19	36,36
HK5_A	64 [1/4]	176186,88	361580,63	2,00	29,72	31,34	28,34	35,39
HK5_A	64 [2/4]	176196,14	361572,45	2,00	29,96	31,47	28,20	35,36
HK5_A	64 [3/4]	176195,94	361560,16	2,00	31,68	32,98	29,46	36,75
HK5_A	64 [4/4]	176186,67	361568,34	2,00	30,58	31,79	28,23	35,54
HK5_A	65 [1/4]	176210,81	361572,65	2,00	27,10	28,65	25,34	32,51
HK5_A	65 [2/4]	176218,93	361581,85	2,00	29,12	30,80	27,74	34,80
HK5_A	65 [3/4]	176231,22	361581,70	2,00	32,78	34,33	31,26	38,35
HK5_A	65 [4/4]	176223,10	361572,50	2,00	29,69	31,26	28,17	35,26
HK5_A	66 [1/4]	176259,77	361599,80	2,00	35,28	36,78	33,84	40,89
HK5_A	66 [2/4]	176272,07	361599,63	2,00	31,01	32,54	29,49	36,57
HK5_A	66 [3/4]	176263,90	361590,40	2,00	29,30	30,97	28,10	35,10
HK5_A	66 [4/4]	176251,60	361590,57	2,00	29,93	31,37	28,04	35,23
HK5_A	67 [1/4]	176282,04	361620,73	2,00	31,83	33,39	30,33	37,41
HK5_A	67 [2/4]	176291,22	361612,55	2,00	32,83	34,31	31,15	38,28
HK5_A	67 [3/4]	176291,07	361600,30	2,00	33,01	34,57	31,63	38,67
HK5_A	67 [4/4]	176281,89	361608,48	2,00	29,93	31,38	28,22	35,35
HK5_A	68 [1/4]	176306,33	361621,81	2,00	33,72	35,26	32,34	39,38
HK5_A	68 [2/4]	176311,89	361625,08	2,00	34,30	36,04	33,35	40,28
HK5_A	68 [3/4]	176312,10	361618,60	2,00	32,71	34,24	31,21	38,28
HK5_A	68 [4/4]	176306,54	361615,34	2,00	32,25	33,73	30,70	37,78
HK5_B	38 [1/4]	175956,68	361545,36	5,00	34,56	35,86	32,32	39,61
HK5_B	38 [2/4]	175968,96	361545,36	5,00	32,32	34,01	31,15	38,15
HK5_B	38 [3/4]	175960,86	361536,24	5,00	27,04	28,39	24,80	32,10
HK5_B	38 [4/4]	175948,58	361536,25	5,00	32,75	33,85	29,74	37,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_B	39 [1/4]	175962,98	361525,00	5,00	30,02	31,69	28,84	35,83
HK5_B	39 [2/4]	175971,40	361518,42	5,00	28,44	29,94	26,54	33,75
HK5_B	39 [3/4]	175970,55	361507,73	5,00	28,28	29,59	25,86	33,22
HK5_B	39 [4/4]	175962,14	361514,31	5,00	31,90	33,00	28,94	36,47
HK5_B	40 [1/4]	175977,13	361496,48	5,00	28,56	30,07	26,66	33,87
HK5_B	40 [2/4]	175987,69	361495,73	5,00	30,05	31,35	27,76	35,07
HK5_B	40 [3/4]	175981,14	361487,27	5,00	26,81	28,00	24,41	31,74
HK5_B	40 [4/4]	175970,58	361488,02	5,00	34,03	35,15	31,22	38,69
HK5_B	41 [1/4]	175984,54	361550,69	5,00	33,29	34,87	31,81	38,89
HK5_B	41 [2/4]	175993,60	361542,59	5,00	34,46	35,85	32,45	39,68
HK5_B	41 [3/4]	175993,38	361530,10	5,00	27,99	29,27	25,56	32,92
HK5_B	41 [4/4]	175984,32	361538,20	5,00	28,55	29,97	26,63	33,83
HK5_B	42 [1/4]	175997,67	361514,65	5,00	33,57	34,92	31,47	38,72
HK5_B	42 [2/4]	176006,85	361506,44	5,00	34,03	35,29	31,80	39,08
HK5_B	42 [3/4]	176006,72	361494,19	5,00	26,85	28,07	24,48	31,80
HK5_B	42 [4/4]	175997,53	361502,40	5,00	29,26	30,49	26,63	34,06
HK5_B	43 [1/4]	176027,65	361523,41	5,00	34,87	36,18	32,70	39,97
HK5_B	43 [2/4]	176036,11	361516,89	5,00	33,29	34,84	31,79	38,87
HK5_B	43 [3/4]	176035,28	361506,32	5,00	26,77	27,97	24,31	31,66
HK5_B	43 [4/4]	176026,82	361512,85	5,00	32,21	33,39	29,88	37,18
HK5_B	44 [1/4]	176025,13	361554,39	5,00	32,56	33,99	30,57	37,80
HK5_B	44 [2/4]	176037,35	361554,30	5,00	34,22	35,60	32,29	39,49
HK5_B	44 [3/4]	176029,13	361545,09	5,00	30,63	32,08	28,87	36,02
HK5_B	44 [4/4]	176016,92	361545,19	5,00	33,57	34,79	31,23	38,54
HK5_B	45 [1/4]	176011,76	361574,97	5,00	34,25	35,44	31,68	39,08
HK5_B	45 [2/4]	176015,94	361582,40	5,00	36,92	38,28	34,93	42,14
HK5_B	45 [3/4]	176024,03	361580,41	5,00	35,40	36,76	33,44	40,64
HK5_B	45 [4/4]	176019,85	361572,98	5,00	32,61	33,82	30,23	37,56
HK5_B	46 [1/4]	176034,28	361585,07	5,00	34,68	35,90	32,44	39,72
HK5_B	46 [2/4]	176038,29	361592,55	5,00	37,04	38,34	35,00	42,22
HK5_B	46 [3/4]	176046,47	361590,39	5,00	36,88	38,09	34,71	41,96
HK5_B	46 [4/4]	176042,46	361582,92	5,00	31,96	33,19	29,57	36,90
HK5_B	47 [1/4]	176058,42	361569,07	5,00	36,58	37,88	34,56	41,77
HK5_B	47 [2/4]	176065,80	361565,06	5,00	35,30	36,63	33,36	40,55
HK5_B	47 [3/4]	176063,85	361556,94	5,00	26,58	27,80	23,94	31,37
HK5_B	47 [4/4]	176056,47	361560,95	5,00	29,21	30,63	27,19	34,43
HK5_B	48 [1/4]	176054,75	361524,86	5,00	34,55	35,91	32,63	39,82
HK5_B	48 [2/4]	176065,40	361524,02	5,00	30,86	32,07	28,51	35,82
HK5_B	48 [3/4]	176058,87	361515,60	5,00	29,12	30,26	26,63	33,98
HK5_B	48 [4/4]	176048,22	361516,43	5,00	31,11	32,68	29,63	36,71
HK5_B	49 [1/4]	176069,14	361541,25	5,00	34,74	36,19	32,94	40,10
HK5_B	49 [2/4]	176074,38	361537,42	5,00	33,38	34,80	31,50	38,69
HK5_B	49 [3/4]	176073,73	361531,01	5,00	28,34	29,44	25,62	33,05
HK5_B	49 [4/4]	176068,49	361534,84	5,00	31,58	32,76	28,96	36,37
HK5_B	50 [1/4]	176146,15	361625,36	5,00	33,81	35,50	32,70	39,68
HK5_B	50 [2/4]	176146,16	361618,89	5,00	31,46	32,93	29,70	36,85
HK5_B	50 [3/4]	176140,52	361615,65	5,00	29,89	31,23	27,83	35,06
HK5_B	50 [4/4]	176140,50	361622,11	5,00	31,38	32,84	29,73	36,84
HK5_B	51 [1/4]	176155,85	361631,08	5,00	29,77	30,99	27,64	34,87
HK5_B	51 [2/4]	176159,67	361636,29	5,00	37,30	38,80	35,88	42,92
HK5_B	51 [3/4]	176166,04	361635,56	5,00	37,73	39,31	36,48	43,48
HK5_B	51 [4/4]	176162,21	361630,34	5,00	30,10	31,45	28,08	35,30
HK5_B	52 [1/4]	176178,89	361644,71	5,00	38,50	40,04	37,13	44,16
HK5_B	52 [2/4]	176187,08	361642,68	5,00	36,47	37,93	34,88	41,97
HK5_B	52 [3/4]	176182,93	361635,36	5,00	31,88	33,24	30,00	37,17
HK5_B	52 [4/4]	176174,74	361637,39	5,00	34,50	35,73	32,51	39,70
HK5_B	53 [1/4]	176196,19	361652,26	5,00	36,55	38,07	35,10	42,16
HK5_B	53 [2/4]	176202,54	361651,60	5,00	35,70	37,26	34,35	41,38
HK5_B	53 [3/4]	176198,61	361646,40	5,00	30,51	31,98	28,92	36,01
HK5_B	53 [4/4]	176192,25	361647,07	5,00	32,33	33,55	30,21	37,44
HK5_B	54 [1/4]	176225,31	361661,71	5,00	29,45	30,76	27,33	34,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_B	54 [2/4]	176229,09	361666,94	5,00	36,09	37,66	34,74	41,77
HK5_B	54 [3/4]	176235,45	361666,19	5,00	38,44	39,99	37,14	44,15
HK5_B	54 [4/4]	176231,67	361660,95	5,00	32,65	34,17	31,19	38,25
HK5_B	55 [1/4]	176248,96	361672,01	5,00	31,28	32,59	29,22	36,45
HK5_B	55 [2/4]	176252,83	361677,30	5,00	38,31	39,51	36,40	43,55
HK5_B	55 [3/4]	176259,28	361676,62	5,00	36,28	37,66	34,66	41,75
HK5_B	55 [4/4]	176255,42	361671,34	5,00	31,40	32,94	29,96	37,02
HK5_B	56 [1/4]	176279,82	361680,13	5,00	37,59	38,97	35,87	42,99
HK5_B	56 [2/4]	176288,09	361682,00	5,00	40,16	41,50	38,51	45,60
HK5_B	56 [3/4]	176291,95	361674,65	5,00	36,23	38,01	35,40	42,30
HK5_B	56 [4/4]	176283,68	361672,78	5,00	33,23	34,76	31,77	38,83
HK5_B	57 [1/4]	176146,46	361604,56	5,00	33,10	34,47	31,09	38,31
HK5_B	57 [2/4]	176155,71	361596,24	5,00	34,09	35,54	32,38	39,51
HK5_B	57 [3/4]	176155,54	361583,97	5,00	28,34	29,98	26,86	33,95
HK5_B	57 [4/4]	176146,29	361592,28	5,00	32,59	33,79	30,17	37,51
HK5_B	58 [1/4]	176178,59	361597,02	5,00	27,41	28,92	25,65	32,81
HK5_B	58 [2/4]	176185,14	361605,48	5,00	36,23	37,71	34,73	41,79
HK5_B	58 [3/4]	176195,70	361604,64	5,00	33,46	35,02	31,98	39,05
HK5_B	58 [4/4]	176189,15	361596,18	5,00	26,13	27,69	24,47	31,61
HK5_B	59 [1/4]	176209,66	361617,69	5,00	36,76	38,10	34,96	42,10
HK5_B	59 [2/4]	176218,70	361609,52	5,00	34,48	35,88	32,73	39,86
HK5_B	59 [3/4]	176218,49	361597,28	5,00	31,31	32,63	29,39	36,57
HK5_B	59 [4/4]	176209,45	361605,45	5,00	30,61	31,80	28,39	35,65
HK5_B	60 [1/4]	176233,60	361644,64	5,00	36,33	37,96	35,10	42,10
HK5_B	60 [2/4]	176242,73	361636,49	5,00	37,17	38,76	35,93	42,93
HK5_B	60 [3/4]	176242,50	361624,23	5,00	31,51	32,77	29,41	36,64
HK5_B	60 [4/4]	176233,37	361632,39	5,00	30,63	31,87	28,27	35,60
HK5_B	61 [1/4]	176262,07	361645,55	5,00	35,79	37,42	34,54	41,55
HK5_B	61 [2/4]	176272,68	361644,71	5,00	36,82	38,39	35,53	42,54
HK5_B	61 [3/4]	176266,14	361636,30	5,00	29,56	30,90	27,46	34,71
HK5_B	61 [4/4]	176255,53	361637,14	5,00	32,03	33,50	30,34	37,47
HK5_B	62 [1/4]	176299,79	361658,16	5,00	38,61	40,36	37,68	44,61
HK5_B	62 [2/4]	176308,96	361649,97	5,00	39,76	41,32	38,58	45,55
HK5_B	62 [3/4]	176308,77	361637,71	5,00	27,30	28,83	25,67	32,79
HK5_B	62 [4/4]	176299,60	361645,90	5,00	32,41	33,81	30,69	37,81
HK5_B	63 [1/4]	176165,11	361574,83	5,00	31,19	32,68	29,44	36,59
HK5_B	63 [2/4]	176172,54	361570,74	5,00	30,50	31,86	28,51	35,72
HK5_B	63 [3/4]	176170,51	361562,57	5,00	23,23	24,84	21,61	28,74
HK5_B	63 [4/4]	176163,08	361566,66	5,00	33,55	34,74	31,08	38,44
HK5_B	64 [1/4]	176186,88	361580,63	5,00	31,41	33,00	29,94	37,02
HK5_B	64 [2/4]	176196,14	361572,45	5,00	31,44	32,95	29,71	36,86
HK5_B	64 [3/4]	176195,94	361560,16	5,00	26,18	27,70	24,35	31,54
HK5_B	64 [4/4]	176186,67	361568,34	5,00	27,77	29,23	25,91	33,10
HK5_B	65 [1/4]	176210,81	361572,65	5,00	27,50	29,08	25,89	33,01
HK5_B	65 [2/4]	176218,93	361581,85	5,00	31,87	33,45	30,37	37,45
HK5_B	65 [3/4]	176231,22	361581,70	5,00	35,27	36,64	33,50	40,64
HK5_B	65 [4/4]	176223,10	361572,50	5,00	26,84	28,30	25,09	32,24
HK5_B	66 [1/4]	176259,77	361599,80	5,00	37,11	38,59	35,59	42,66
HK5_B	66 [2/4]	176272,07	361599,63	5,00	32,23	33,71	30,62	37,72
HK5_B	66 [3/4]	176263,90	361590,40	5,00	25,73	27,40	24,39	31,44
HK5_B	66 [4/4]	176251,60	361590,57	5,00	32,43	33,79	30,47	37,67
HK5_B	67 [1/4]	176282,04	361620,73	5,00	35,27	36,88	34,03	41,03
HK5_B	67 [2/4]	176291,22	361612,55	5,00	35,20	36,70	33,66	40,74
HK5_B	67 [3/4]	176291,07	361600,30	5,00	29,51	31,05	28,08	35,13
HK5_B	67 [4/4]	176281,89	361608,48	5,00	31,74	33,20	30,08	37,20
HK5_B	68 [1/4]	176306,33	361621,81	5,00	36,30	37,88	35,03	42,04
HK5_B	68 [2/4]	176311,89	361625,08	5,00	36,75	38,56	36,00	42,88
HK5_B	68 [3/4]	176312,10	361618,60	5,00	31,59	33,40	30,68	37,61
HK5_B	68 [4/4]	176306,54	361615,34	5,00	29,01	30,55	27,48	34,57
HK5_C	38 [1/4]	175956,68	361545,36	8,00	38,44	39,57	35,94	43,29
HK5_C	38 [2/4]	175968,96	361545,36	8,00	35,07	36,69	33,86	40,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_C	38 [3/4]	175960,86	361536,24	8,00	28,48	29,71	26,02	33,38
HK5_C	38 [4/4]	175948,58	361536,25	8,00	34,79	35,83	31,78	39,32
HK5_C	39 [1/4]	175962,98	361525,00	8,00	33,02	34,62	31,66	38,70
HK5_C	39 [2/4]	175971,40	361518,42	8,00	31,95	33,47	30,30	37,42
HK5_C	39 [3/4]	175970,55	361507,73	8,00	31,58	32,80	29,01	36,41
HK5_C	39 [4/4]	175962,14	361514,31	8,00	33,80	34,86	30,78	38,33
HK5_C	40 [1/4]	175977,13	361496,48	8,00	33,10	34,62	31,41	38,55
HK5_C	40 [2/4]	175987,69	361495,73	8,00	32,38	33,73	30,31	37,55
HK5_C	40 [3/4]	175981,14	361487,27	8,00	21,58	22,89	19,27	26,59
HK5_C	40 [4/4]	175970,58	361488,02	8,00	35,85	36,97	33,06	40,53
HK5_C	41 [1/4]	175984,54	361550,69	8,00	37,21	38,67	35,69	42,76
HK5_C	41 [2/4]	175993,60	361542,59	8,00	38,26	39,53	36,31	43,49
HK5_C	41 [3/4]	175993,38	361530,10	8,00	28,66	29,95	26,30	33,64
HK5_C	41 [4/4]	175984,32	361538,20	8,00	32,30	33,69	30,46	37,62
HK5_C	42 [1/4]	175997,67	361514,65	8,00	37,02	38,34	35,10	42,28
HK5_C	42 [2/4]	176006,85	361506,44	8,00	37,72	38,97	35,72	42,91
HK5_C	42 [3/4]	176006,72	361494,19	8,00	23,17	24,49	20,78	28,13
HK5_C	42 [4/4]	175997,53	361502,40	8,00	31,96	33,18	29,34	36,76
HK5_C	43 [1/4]	176027,65	361523,41	8,00	37,67	38,97	35,57	42,81
HK5_C	43 [2/4]	176036,11	361516,89	8,00	35,69	37,20	34,21	41,27
HK5_C	43 [3/4]	176035,28	361506,32	8,00	21,94	23,29	19,65	26,97
HK5_C	43 [4/4]	176026,82	361512,85	8,00	34,66	35,85	32,53	39,76
HK5_C	44 [1/4]	176025,13	361554,39	8,00	37,33	38,55	35,11	42,38
HK5_C	44 [2/4]	176037,35	361554,30	8,00	38,45	39,74	36,54	43,71
HK5_C	44 [3/4]	176029,13	361545,09	8,00	32,31	33,57	30,42	37,58
HK5_C	44 [4/4]	176016,92	361545,19	8,00	37,75	38,88	35,31	42,64
HK5_C	45 [1/4]	176011,76	361574,97	8,00	39,10	40,23	36,57	43,94
HK5_C	45 [2/4]	176015,94	361582,40	8,00	41,31	42,60	39,35	46,54
HK5_C	45 [3/4]	176024,03	361580,41	8,00	38,81	40,17	37,11	44,22
HK5_C	45 [4/4]	176019,85	361572,98	8,00	35,38	36,50	32,85	40,21
HK5_C	46 [1/4]	176034,28	361585,07	8,00	37,70	38,88	35,32	42,64
HK5_C	46 [2/4]	176038,29	361592,55	8,00	40,62	41,90	38,64	45,83
HK5_C	46 [3/4]	176046,47	361590,39	8,00	39,95	41,22	38,11	45,25
HK5_C	46 [4/4]	176042,46	361582,92	8,00	33,98	35,13	31,73	38,99
HK5_C	47 [1/4]	176058,42	361569,07	8,00	39,64	40,94	37,82	44,96
HK5_C	47 [2/4]	176065,80	361565,06	8,00	38,48	39,78	36,68	43,81
HK5_C	47 [3/4]	176063,85	361556,94	8,00	28,12	29,29	25,43	32,87
HK5_C	47 [4/4]	176056,47	361560,95	8,00	32,14	33,44	29,97	37,24
HK5_C	48 [1/4]	176054,75	361524,86	8,00	37,88	39,14	35,88	43,08
HK5_C	48 [2/4]	176065,40	361524,02	8,00	31,59	32,90	29,45	36,71
HK5_C	48 [3/4]	176058,87	361515,60	8,00	22,61	23,98	20,32	27,65
HK5_C	48 [4/4]	176048,22	361516,43	8,00	33,44	34,94	31,89	38,98
HK5_C	49 [1/4]	176069,14	361541,25	8,00	37,72	39,12	35,98	43,11
HK5_C	49 [2/4]	176074,38	361537,42	8,00	36,60	37,95	34,87	41,99
HK5_C	49 [3/4]	176073,73	361531,01	8,00	22,62	24,01	20,32	27,66
HK5_C	49 [4/4]	176068,49	361534,84	8,00	34,42	35,56	31,83	39,22
HK5_C	50 [1/4]	176146,15	361625,36	8,00	36,47	38,05	35,25	42,24
HK5_C	50 [2/4]	176146,16	361618,89	8,00	33,74	35,20	31,99	39,14
HK5_C	50 [3/4]	176140,52	361615,65	8,00	31,30	32,47	28,97	36,27
HK5_C	50 [4/4]	176140,50	361622,11	8,00	31,74	33,14	29,89	37,06
HK5_C	51 [1/4]	176155,85	361631,08	8,00	32,30	33,45	30,17	37,39
HK5_C	51 [2/4]	176159,67	361636,29	8,00	38,36	39,84	36,94	43,98
HK5_C	51 [3/4]	176166,04	361635,56	8,00	38,36	39,93	37,14	44,13
HK5_C	51 [4/4]	176162,21	361630,34	8,00	33,16	34,45	31,37	38,50
HK5_C	52 [1/4]	176178,89	361644,71	8,00	40,61	42,00	38,98	46,07
HK5_C	52 [2/4]	176187,08	361642,68	8,00	38,65	40,05	37,11	44,17
HK5_C	52 [3/4]	176182,93	361635,36	8,00	34,82	36,19	33,22	40,30
HK5_C	52 [4/4]	176174,74	361637,39	8,00	37,43	38,57	35,30	42,52
HK5_C	53 [1/4]	176196,19	361652,26	8,00	39,57	40,93	37,85	44,97
HK5_C	53 [2/4]	176202,54	361651,60	8,00	38,79	40,23	37,35	44,39
HK5_C	53 [3/4]	176198,61	361646,40	8,00	31,21	32,67	29,72	36,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail V6 met hoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_C	53 [4/4]	176192,25	361647,07	8,00	36,13	37,22	33,72	41,03
HK5_C	54 [1/4]	176225,31	361661,71	8,00	31,27	32,48	29,21	36,42
HK5_C	54 [2/4]	176229,09	361666,94	8,00	38,58	40,03	37,08	44,14
HK5_C	54 [3/4]	176235,45	361666,19	8,00	39,75	41,25	38,36	45,39
HK5_C	54 [4/4]	176231,67	361660,95	8,00	34,07	35,51	32,61	39,65
HK5_C	55 [1/4]	176248,96	361672,01	8,00	34,78	35,94	32,67	39,88
HK5_C	55 [2/4]	176252,83	361677,30	8,00	40,16	41,42	38,37	45,49
HK5_C	55 [3/4]	176259,28	361676,62	8,00	38,55	40,09	37,34	44,32
HK5_C	55 [4/4]	176255,42	361671,34	8,00	33,42	34,68	31,58	38,72
HK5_C	56 [1/4]	176279,82	361680,13	8,00	41,04	42,45	39,53	46,58
HK5_C	56 [2/4]	176288,09	361682,00	8,00	42,70	44,12	41,28	48,30
HK5_C	56 [3/4]	176291,95	361674,65	8,00	37,16	38,85	36,19	43,12
HK5_C	56 [4/4]	176283,68	361672,78	8,00	36,31	37,87	35,15	42,12
HK5_C	57 [1/4]	176146,46	361604,56	8,00	35,13	36,45	32,92	40,21
HK5_C	57 [2/4]	176155,71	361596,24	8,00	36,04	37,53	34,51	41,59
HK5_C	57 [3/4]	176155,54	361583,97	8,00	30,40	31,90	28,74	35,86
HK5_C	57 [4/4]	176146,29	361592,28	8,00	35,09	36,17	32,40	39,82
HK5_C	58 [1/4]	176178,59	361597,02	8,00	29,21	30,89	28,08	35,06
HK5_C	58 [2/4]	176185,14	361605,48	8,00	37,55	39,06	36,14	43,18
HK5_C	58 [3/4]	176195,70	361604,64	8,00	37,29	38,86	36,00	43,01
HK5_C	58 [4/4]	176189,15	361596,18	8,00	28,87	30,44	27,53	34,56
HK5_C	59 [1/4]	176209,66	361617,69	8,00	39,57	40,93	37,88	44,99
HK5_C	59 [2/4]	176218,70	361609,52	8,00	38,56	39,86	36,84	43,94
HK5_C	59 [3/4]	176218,49	361597,28	8,00	34,19	35,39	32,20	39,38
HK5_C	59 [4/4]	176209,45	361605,45	8,00	33,42	34,68	31,44	38,63
HK5_C	60 [1/4]	176233,60	361644,64	8,00	37,55	39,11	36,22	43,24
HK5_C	60 [2/4]	176242,73	361636,49	8,00	39,17	40,69	37,88	44,88
HK5_C	60 [3/4]	176242,50	361624,23	8,00	33,62	34,81	31,65	38,82
HK5_C	60 [4/4]	176233,37	361632,39	8,00	32,98	34,24	30,85	38,09
HK5_C	61 [1/4]	176262,07	361645,55	8,00	39,09	40,61	37,76	44,77
HK5_C	61 [2/4]	176272,68	361644,71	8,00	39,45	40,86	37,95	45,00
HK5_C	61 [3/4]	176266,14	361636,30	8,00	33,86	35,10	31,84	39,04
HK5_C	61 [4/4]	176255,53	361637,14	8,00	34,04	35,47	32,37	39,48
HK5_C	62 [1/4]	176299,79	361658,16	8,00	41,49	43,07	40,34	47,31
HK5_C	62 [2/4]	176308,96	361649,97	8,00	41,65	43,16	40,40	47,39
HK5_C	62 [3/4]	176308,77	361637,71	8,00	24,82	26,75	23,91	30,87
HK5_C	62 [4/4]	176299,60	361645,90	8,00	34,06	35,30	31,95	39,18
HK5_C	63 [1/4]	176165,11	361574,83	8,00	33,89	35,39	32,25	39,37
HK5_C	63 [2/4]	176172,54	361570,74	8,00	33,11	34,55	31,31	38,47
HK5_C	63 [3/4]	176170,51	361562,57	8,00	18,84	20,45	17,21	24,35
HK5_C	63 [4/4]	176163,08	361566,66	8,00	34,22	35,39	31,67	39,05
HK5_C	64 [1/4]	176186,88	361580,63	8,00	33,93	35,50	32,49	39,55
HK5_C	64 [2/4]	176196,14	361572,45	8,00	35,91	37,39	34,37	41,45
HK5_C	64 [3/4]	176195,94	361560,16	8,00	21,98	23,62	20,37	27,51
HK5_C	64 [4/4]	176186,67	361568,34	8,00	29,50	30,99	27,85	34,97
HK5_C	65 [1/4]	176210,81	361572,65	8,00	30,18	31,80	28,84	35,88
HK5_C	65 [2/4]	176218,93	361581,85	8,00	35,01	36,56	33,54	40,61
HK5_C	65 [3/4]	176231,22	361581,70	8,00	38,51	39,81	36,76	43,87
HK5_C	65 [4/4]	176223,10	361572,50	8,00	22,34	24,02	20,83	27,94
HK5_C	66 [1/4]	176259,77	361599,80	8,00	39,05	40,42	37,39	44,49
HK5_C	66 [2/4]	176272,07	361599,63	8,00	35,09	36,54	33,45	40,56
HK5_C	66 [3/4]	176263,90	361590,40	8,00	21,37	23,04	19,81	26,93
HK5_C	66 [4/4]	176251,60	361590,57	8,00	34,48	35,78	32,49	39,69
HK5_C	67 [1/4]	176282,04	361620,73	8,00	38,46	39,89	36,99	44,03
HK5_C	67 [2/4]	176291,22	361612,55	8,00	38,26	39,62	36,55	43,66
HK5_C	67 [3/4]	176291,07	361600,30	8,00	21,58	23,29	20,08	27,19
HK5_C	67 [4/4]	176281,89	361608,48	8,00	31,98	33,42	30,38	37,47
HK5_C	68 [1/4]	176306,33	361621,81	8,00	37,91	39,34	36,38	43,44
HK5_C	68 [2/4]	176311,89	361625,08	8,00	38,52	40,24	37,61	44,53
HK5_C	68 [3/4]	176312,10	361618,60	8,00	31,41	33,59	31,27	38,04
HK5_C	68 [4/4]	176306,54	361615,34	8,00	27,38	29,19	26,31	33,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	10 [1/12]	175959,73	361785,14	2,00	43,85	41,68	34,93	44,81
HK2_A	10 [10/12]	175943,29	361780,72	2,00	37,06	34,66	27,93	37,89
HK2_A	10 [11/12]	175948,07	361788,38	2,00	44,25	42,08	35,35	45,22
HK2_A	10 [12/12]	175955,99	361788,91	2,00	45,10	42,95	36,21	46,07
HK2_A	10 [2/12]	175962,78	361780,97	2,00	43,08	40,97	34,24	44,08
HK2_A	10 [3/12]	175967,60	361767,49	2,00	41,79	39,73	33,01	42,83
HK2_A	10 [4/12]	175972,87	361751,03	2,00	40,22	38,27	31,58	41,33
HK2_A	10 [5/12]	175967,82	361743,98	2,00	30,80	28,59	22,09	31,82
HK2_A	10 [6/12]	175959,18	361745,03	2,00	37,53	35,69	29,03	38,72
HK2_A	10 [7/12]	175950,53	361759,90	2,00	38,29	36,36	29,67	39,42
HK2_A	10 [8/12]	175943,71	361772,50	2,00	39,38	37,35	30,64	40,44
HK2_A	10 [9/12]	175943,99	361775,72	2,00	38,81	36,56	29,84	39,73
HK2_A	11 [1/13]	175853,69	361676,84	2,00	37,63	35,46	28,73	38,60
HK2_A	11 [10/13]	175844,07	361656,98	2,00	46,06	43,54	36,81	46,82
HK2_A	11 [11/13]	175838,79	361673,44	2,00	45,14	42,66	35,92	45,92
HK2_A	11 [12/13]	175843,87	361680,47	2,00	39,63	37,14	30,40	40,40
HK2_A	11 [13/13]	175851,96	361680,72	2,00	37,87	35,72	29,00	38,85
HK2_A	11 [2/13]	175861,18	361664,54	2,00	39,08	37,17	30,48	40,22
HK2_A	11 [3/13]	175867,96	361651,93	2,00	40,07	38,14	31,49	41,21
HK2_A	11 [4/13]	175867,65	361648,70	2,00	40,68	38,80	32,17	41,86
HK2_A	11 [5/13]	175869,19	361641,80	2,00	38,69	36,72	30,11	39,82
HK2_A	11 [6/13]	175865,26	361632,21	2,00	39,81	37,32	30,79	40,65
HK2_A	11 [7/13]	175856,46	361633,59	2,00	42,14	39,62	32,97	42,93
HK2_A	11 [8/13]	175851,89	361639,28	2,00	44,60	42,08	35,36	45,36
HK2_A	11 [9/13]	175848,87	361643,47	2,00	46,19	43,64	36,91	46,93
HK2_A	12 [1/34]	175933,06	361704,44	2,00	30,07	27,74	21,07	30,96
HK2_A	12 [10/34]	175889,11	361661,36	2,00	37,10	35,02	28,38	38,15
HK2_A	12 [11/34]	175879,69	361681,74	2,00	36,58	34,55	27,89	37,66
HK2_A	12 [12/34]	175879,69	361699,85	2,00	31,23	28,90	22,26	32,13
HK2_A	12 [13/34]	175893,32	361686,91	2,00	28,41	26,18	19,55	29,37
HK2_A	12 [14/34]	175902,31	361672,15	2,00	30,70	28,36	21,71	31,59
HK2_A	12 [15/34]	175906,90	361675,51	2,00	28,84	26,46	19,86	29,73
HK2_A	12 [16/34]	175910,74	361679,01	2,00	28,69	26,29	19,70	29,57
HK2_A	12 [17/34]	175911,08	361685,82	2,00	26,97	24,56	17,99	27,85
HK2_A	12 [18/34]	175903,37	361687,49	2,00	26,39	24,20	17,63	27,40
HK2_A	12 [19/34]	175894,94	361690,31	2,00	31,59	29,32	22,59	32,50
HK2_A	12 [2/34]	175932,97	361723,35	2,00	32,09	29,66	23,05	32,94
HK2_A	12 [20/34]	175898,50	361698,39	2,00	28,82	26,41	19,82	29,69
HK2_A	12 [21/34]	175903,42	361702,88	2,00	26,52	24,14	17,53	27,40
HK2_A	12 [22/34]	175898,96	361703,27	2,00	26,42	24,18	17,61	27,40
HK2_A	12 [23/34]	175892,30	361708,20	2,00	35,98	33,64	26,89	36,84
HK2_A	12 [24/34]	175902,32	361720,46	2,00	38,42	36,10	29,36	39,29
HK2_A	12 [25/34]	175918,17	361719,48	2,00	36,42	34,15	27,43	37,33
HK2_A	12 [26/34]	175917,38	361711,20	2,00	26,96	24,70	18,17	27,94
HK2_A	12 [27/34]	175914,72	361707,68	2,00	28,51	26,21	19,66	29,46
HK2_A	12 [28/34]	175921,24	361708,19	2,00	28,81	26,41	19,82	29,69
HK2_A	12 [29/34]	175929,46	361705,32	2,00	33,22	30,95	24,22	34,13
HK2_A	12 [3/34]	175946,47	361711,30	2,00	39,58	37,79	31,14	40,81
HK2_A	12 [30/34]	175925,82	361697,23	2,00	26,55	24,36	17,80	27,56
HK2_A	12 [31/34]	175921,76	361690,58	2,00	28,98	26,67	20,14	29,93
HK2_A	12 [32/34]	175927,50	361686,18	2,00	29,50	27,10	20,54	30,39
HK2_A	12 [33/34]	175932,30	361686,67	2,00	29,30	26,88	20,31	30,17
HK2_A	12 [34/34]	175937,72	361687,74	2,00	32,26	29,93	23,24	33,14
HK2_A	12 [4/34]	175954,79	361690,30	2,00	41,37	39,60	32,93	42,60
HK2_A	12 [5/34]	175948,73	361680,76	2,00	42,50	40,66	34,01	43,70
HK2_A	12 [6/34]	175937,70	361674,57	2,00	42,23	40,40	33,75	43,43
HK2_A	12 [7/34]	175925,38	361668,16	2,00	42,65	40,76	34,12	43,82
HK2_A	12 [8/34]	175912,14	361663,54	2,00	41,91	40,00	33,37	43,07
HK2_A	12 [9/34]	175900,09	361659,55	2,00	41,45	39,54	32,90	42,61
HK2_A	13 [1/12]	175988,31	361720,97	2,00	40,56	38,68	31,99	41,72
HK2_A	13 [10/12]	175965,95	361729,85	2,00	36,13	34,14	27,46	37,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	13 [11/12]	175971,00	361736,88	2,00	32,47	30,23	23,67	33,45
HK2_A	13 [12/12]	175979,62	361735,84	2,00	40,98	38,96	32,23	42,04
HK2_A	13 [2/12]	175995,09	361708,35	2,00	41,37	39,53	32,85	42,55
HK2_A	13 [3/12]	175996,15	361703,30	2,00	42,04	40,29	33,62	43,28
HK2_A	13 [4/12]	175997,33	361696,10	2,00	41,96	40,19	33,53	43,20
HK2_A	13 [5/12]	175992,42	361688,65	2,00	43,25	41,44	34,77	44,46
HK2_A	13 [6/12]	175982,68	361692,15	2,00	40,02	38,06	31,43	41,15
HK2_A	13 [7/12]	175978,60	361697,92	2,00	39,81	37,88	31,25	40,96
HK2_A	13 [8/12]	175976,00	361699,87	2,00	38,18	36,19	29,56	39,29
HK2_A	13 [9/12]	175971,23	361713,40	2,00	36,65	34,63	28,01	37,75
HK2_A	6 [1/49]	175933,85	361861,89	2,00	55,14	52,70	45,94	55,94
HK2_A	6 [10/49]	175942,03	361828,43	2,00	47,75	45,59	38,87	48,73
HK2_A	6 [11/49]	175944,67	361822,45	2,00	47,44	45,29	38,57	48,42
HK2_A	6 [12/49]	175946,92	361817,38	2,00	47,09	44,95	38,24	48,08
HK2_A	6 [13/49]	175945,79	361812,08	2,00	37,59	35,42	28,85	38,61
HK2_A	6 [14/49]	175941,53	361810,17	2,00	36,64	34,42	27,87	37,64
HK2_A	6 [15/49]	175937,27	361808,25	2,00	36,77	34,56	27,97	37,76
HK2_A	6 [16/49]	175932,52	361811,13	2,00	35,67	33,47	26,83	36,65
HK2_A	6 [17/49]	175927,68	361822,10	2,00	35,81	33,60	26,97	36,79
HK2_A	6 [18/49]	175922,98	361832,73	2,00	35,44	33,27	26,63	36,44
HK2_A	6 [19/49]	175922,50	361837,65	2,00	34,15	31,79	25,12	35,02
HK2_A	6 [2/49]	175933,99	361853,05	2,00	40,12	38,06	31,40	41,18
HK2_A	6 [20/49]	175923,01	361839,74	2,00	32,71	30,27	23,61	33,54
HK2_A	6 [21/49]	175917,68	361842,25	2,00	33,53	31,55	24,94	34,65
HK2_A	6 [22/49]	175915,78	361837,20	2,00	32,35	30,05	23,47	33,29
HK2_A	6 [23/49]	175912,62	361832,58	2,00	33,79	31,73	25,15	34,88
HK2_A	6 [24/49]	175905,57	361831,16	2,00	32,46	30,06	23,41	33,32
HK2_A	6 [25/49]	175904,31	361834,06	2,00	32,14	29,73	23,08	32,99
HK2_A	6 [26/49]	175900,55	361838,18	2,00	29,35	27,13	20,56	30,34
HK2_A	6 [27/49]	175898,28	361836,06	2,00	33,22	31,03	24,37	34,20
HK2_A	6 [28/49]	175900,04	361832,09	2,00	33,95	31,72	25,06	34,90
HK2_A	6 [29/49]	175901,14	361828,81	2,00	35,19	32,95	26,30	36,14
HK2_A	6 [3/49]	175930,43	361851,48	2,00	39,66	37,54	30,90	40,69
HK2_A	6 [30/49]	175904,71	361820,73	2,00	34,59	32,24	25,67	35,50
HK2_A	6 [31/49]	175911,09	361815,41	2,00	35,38	32,99	26,37	36,25
HK2_A	6 [32/49]	175916,17	361813,96	2,00	36,87	34,71	28,07	37,87
HK2_A	6 [33/49]	175913,85	361809,24	2,00	37,35	35,22	28,55	38,36
HK2_A	6 [34/49]	175912,17	361803,98	2,00	38,06	35,97	29,31	39,10
HK2_A	6 [35/49]	175910,91	361798,41	2,00	37,81	35,64	28,95	38,79
HK2_A	6 [36/49]	175906,29	361800,47	2,00	36,50	34,12	27,38	37,34
HK2_A	6 [37/49]	175897,87	361813,96	2,00	44,48	42,03	35,25	45,26
HK2_A	6 [38/49]	175890,45	361827,83	2,00	48,24	45,72	38,95	48,99
HK2_A	6 [39/49]	175888,05	361833,20	2,00	50,03	47,48	40,71	50,76
HK2_A	6 [4/49]	175929,47	361849,77	2,00	41,91	39,73	33,10	42,90
HK2_A	6 [40/49]	175885,00	361840,03	2,00	52,30	49,72	42,94	53,01
HK2_A	6 [41/49]	175888,04	361842,65	2,00	55,85	53,28	46,50	56,56
HK2_A	6 [42/49]	175890,16	361845,31	2,00	55,63	53,04	46,26	56,33
HK2_A	6 [43/49]	175888,75	361848,59	2,00	55,68	53,09	46,31	56,38
HK2_A	6 [44/49]	175891,17	361851,87	2,00	57,80	55,25	48,48	58,53
HK2_A	6 [45/49]	175895,19	361851,44	2,00	55,95	53,48	46,71	56,73
HK2_A	6 [46/49]	175905,02	361853,81	2,00	56,57	54,06	47,29	57,32
HK2_A	6 [47/49]	175914,81	361856,81	2,00	55,27	52,82	46,06	56,06
HK2_A	6 [48/49]	175916,33	361856,25	2,00	55,57	53,11	46,34	56,35
HK2_A	6 [49/49]	175924,03	361859,67	2,00	56,01	53,50	46,73	56,76
HK2_A	6 [5/49]	175930,37	361847,66	2,00	44,73	42,59	35,90	45,73
HK2_A	6 [6/49]	175931,78	361844,42	2,00	46,63	44,47	37,76	47,61
HK2_A	6 [7/49]	175933,97	361842,78	2,00	48,08	45,92	39,19	49,05
HK2_A	6 [8/49]	175937,16	361839,44	2,00	47,90	45,74	39,01	48,87
HK2_A	6 [9/49]	175939,38	361834,40	2,00	48,09	45,94	39,22	49,07
HK2_A	7 [1/12]	175833,09	361726,55	2,00	38,59	36,36	29,63	39,52
HK2_A	7 [10/12]	175815,27	361726,50	2,00	42,20	39,77	33,02	43,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	7 [11/12]	175821,00	361732,02	2,00	40,46	38,00	31,28	41,26
HK2_A	7 [12/12]	175829,87	361730,41	2,00	38,74	36,55	29,82	39,69
HK2_A	7 [2/12]	175835,70	361724,63	2,00	39,58	37,46	30,73	40,58
HK2_A	7 [3/12]	175840,55	361711,10	2,00	38,55	36,49	29,77	39,59
HK2_A	7 [4/12]	175845,77	361694,64	2,00	36,17	34,22	27,56	37,29
HK2_A	7 [5/12]	175840,70	361687,59	2,00	39,92	37,51	30,78	40,74
HK2_A	7 [6/12]	175832,06	361688,61	2,00	45,20	42,70	35,95	45,96
HK2_A	7 [7/12]	175823,43	361703,49	2,00	46,70	44,21	37,45	47,47
HK2_A	7 [8/12]	175816,63	361716,13	2,00	46,63	44,15	37,38	47,40
HK2_A	7 [9/12]	175815,60	361721,20	2,00	44,52	42,06	35,29	45,30
HK2_A	8 [1/13]	175863,90	361742,39	2,00	37,24	34,96	28,31	38,17
HK2_A	8 [10/13]	175848,45	361735,80	2,00	38,37	36,00	29,28	39,22
HK2_A	8 [11/13]	175848,16	361741,07	2,00	39,63	37,25	30,49	40,46
HK2_A	8 [12/13]	175853,88	361746,61	2,00	42,42	40,09	33,35	43,29
HK2_A	8 [13/13]	175861,91	361746,91	2,00	37,16	34,89	28,23	38,09
HK2_A	8 [2/13]	175865,97	361741,16	2,00	40,26	37,95	31,26	41,16
HK2_A	8 [3/13]	175868,59	361739,18	2,00	38,08	35,82	29,15	39,01
HK2_A	8 [4/13]	175873,39	361725,69	2,00	35,50	33,23	26,58	36,43
HK2_A	8 [5/13]	175878,61	361709,23	2,00	35,01	32,77	26,09	35,95
HK2_A	8 [6/13]	175873,57	361702,20	2,00	32,31	30,36	23,72	33,44
HK2_A	8 [7/13]	175864,96	361703,17	2,00	33,63	31,40	24,71	34,57
HK2_A	8 [8/13]	175856,29	361718,08	2,00	33,41	31,24	24,55	34,39
HK2_A	8 [9/13]	175849,50	361730,71	2,00	35,78	33,46	26,73	36,66
HK2_A	9 [1/12]	175926,87	361770,56	2,00	39,77	37,67	30,96	40,79
HK2_A	9 [10/12]	175910,40	361766,16	2,00	38,85	36,47	29,71	39,68
HK2_A	9 [11/12]	175915,18	361773,82	2,00	42,10	39,78	33,08	42,99
HK2_A	9 [12/12]	175923,13	361774,34	2,00	40,79	38,63	31,98	41,79
HK2_A	9 [2/12]	175929,91	361766,41	2,00	38,53	36,49	29,81	39,59
HK2_A	9 [3/12]	175934,72	361752,89	2,00	36,11	34,20	27,57	37,27
HK2_A	9 [4/12]	175939,97	361736,46	2,00	37,89	36,04	29,41	39,09
HK2_A	9 [5/12]	175934,93	361729,42	2,00	29,61	27,31	20,81	30,58
HK2_A	9 [6/12]	175926,31	361730,40	2,00	37,01	34,69	27,95	37,88
HK2_A	9 [7/12]	175917,62	361745,34	2,00	37,32	34,90	28,19	38,14
HK2_A	9 [8/12]	175910,84	361757,95	2,00	38,85	36,43	29,67	39,66
HK2_A	9 [9/12]	175911,11	361761,17	2,00	39,70	37,30	30,54	40,52
HK2_B	10 [1/12]	175959,73	361785,14	5,00	44,64	42,34	35,60	45,53
HK2_B	10 [10/12]	175943,29	361780,72	5,00	37,93	35,47	28,74	38,72
HK2_B	10 [11/12]	175948,07	361788,38	5,00	44,96	42,67	35,94	45,85
HK2_B	10 [12/12]	175955,99	361788,91	5,00	45,86	43,58	36,84	46,76
HK2_B	10 [2/12]	175962,78	361780,97	5,00	43,76	41,52	34,79	44,68
HK2_B	10 [3/12]	175967,60	361767,49	5,00	42,40	40,20	33,50	43,36
HK2_B	10 [4/12]	175972,87	361751,03	5,00	40,68	38,59	31,93	41,72
HK2_B	10 [5/12]	175967,82	361743,98	5,00	32,55	30,22	23,75	33,51
HK2_B	10 [6/12]	175959,18	361745,03	5,00	38,00	36,01	29,37	39,11
HK2_B	10 [7/12]	175950,53	361759,90	5,00	38,67	36,61	29,94	39,72
HK2_B	10 [8/12]	175943,71	361772,50	5,00	39,59	37,45	30,75	40,58
HK2_B	10 [9/12]	175943,99	361775,72	5,00	38,93	36,59	29,87	39,80
HK2_B	11 [1/13]	175853,69	361676,84	5,00	38,23	35,96	29,25	39,14
HK2_B	11 [10/13]	175844,07	361656,98	5,00	46,69	44,06	37,33	47,39
HK2_B	11 [11/13]	175838,79	361673,44	5,00	46,19	43,59	36,84	46,90
HK2_B	11 [12/13]	175843,87	361680,47	5,00	40,89	38,32	31,58	41,62
HK2_B	11 [13/13]	175851,96	361680,72	5,00	38,47	36,22	29,52	39,40
HK2_B	11 [2/13]	175861,18	361664,54	5,00	39,59	37,56	30,88	40,66
HK2_B	11 [3/13]	175867,96	361651,93	5,00	40,60	38,56	31,93	41,68
HK2_B	11 [4/13]	175867,65	361648,70	5,00	41,06	39,08	32,47	42,18
HK2_B	11 [5/13]	175869,19	361641,80	5,00	39,40	37,31	30,73	40,47
HK2_B	11 [6/13]	175865,26	361632,21	5,00	40,89	38,25	31,73	41,65
HK2_B	11 [7/13]	175856,46	361633,59	5,00	43,50	40,86	34,20	44,21
HK2_B	11 [8/13]	175851,89	361639,28	5,00	45,58	42,98	36,26	46,30
HK2_B	11 [9/13]	175848,87	361643,47	5,00	46,77	44,14	37,42	47,47
HK2_B	12 [1/34]	175933,06	361704,44	5,00	31,08	28,67	22,03	31,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	12 [10/34]	175889,11	361661,36	5,00	37,78	35,58	28,95	38,76
HK2_B	12 [11/34]	175879,69	361681,74	5,00	37,36	35,20	28,55	38,36
HK2_B	12 [12/34]	175879,69	361699,85	5,00	32,56	30,13	23,52	33,41
HK2_B	12 [13/34]	175893,32	361686,91	5,00	29,97	27,68	21,06	30,90
HK2_B	12 [14/34]	175902,31	361672,15	5,00	32,81	30,41	23,78	33,67
HK2_B	12 [15/34]	175906,90	361675,51	5,00	31,80	29,35	22,77	32,65
HK2_B	12 [16/34]	175910,74	361679,01	5,00	31,34	28,87	22,29	32,18
HK2_B	12 [17/34]	175911,08	361685,82	5,00	29,67	27,18	20,64	30,51
HK2_B	12 [18/34]	175903,37	361687,49	5,00	29,19	26,92	20,37	30,16
HK2_B	12 [19/34]	175894,94	361690,31	5,00	32,49	30,14	23,43	33,36
HK2_B	12 [2/34]	175932,97	361723,35	5,00	33,70	31,21	24,62	34,52
HK2_B	12 [20/34]	175898,50	361698,39	5,00	31,13	28,65	22,09	31,97
HK2_B	12 [21/34]	175903,42	361702,88	5,00	28,44	25,97	19,41	29,29
HK2_B	12 [22/34]	175898,96	361703,27	5,00	28,65	26,31	19,77	29,58
HK2_B	12 [23/34]	175892,30	361708,20	5,00	36,89	34,48	27,75	37,71
HK2_B	12 [24/34]	175902,32	361720,46	5,00	39,00	36,59	29,87	39,83
HK2_B	12 [25/34]	175918,17	361719,48	5,00	36,86	34,50	27,81	37,73
HK2_B	12 [26/34]	175917,38	361711,20	5,00	29,51	27,15	20,65	30,44
HK2_B	12 [27/34]	175914,72	361707,68	5,00	30,59	28,18	21,68	31,49
HK2_B	12 [28/34]	175921,24	361708,19	5,00	31,25	28,77	22,22	32,09
HK2_B	12 [29/34]	175929,46	361705,32	5,00	33,66	31,32	24,61	34,53
HK2_B	12 [3/34]	175946,47	361711,30	5,00	39,97	38,01	31,38	41,10
HK2_B	12 [30/34]	175925,82	361697,23	5,00	29,40	27,14	20,60	30,38
HK2_B	12 [31/34]	175921,76	361690,58	5,00	31,75	29,36	22,85	32,66
HK2_B	12 [32/34]	175927,50	361686,18	5,00	32,35	29,90	23,35	33,21
HK2_B	12 [33/34]	175932,30	361686,67	5,00	32,27	29,80	23,24	33,12
HK2_B	12 [34/34]	175937,72	361687,74	5,00	33,38	30,95	24,30	34,22
HK2_B	12 [4/34]	175954,79	361690,30	5,00	41,68	39,76	33,10	42,82
HK2_B	12 [5/34]	175948,73	361680,76	5,00	42,53	40,57	33,93	43,66
HK2_B	12 [6/34]	175937,70	361674,57	5,00	42,41	40,45	33,82	43,54
HK2_B	12 [7/34]	175925,38	361668,16	5,00	42,78	40,78	34,15	43,88
HK2_B	12 [8/34]	175912,14	361663,54	5,00	42,19	40,16	33,53	43,28
HK2_B	12 [9/34]	175900,09	361659,55	5,00	41,79	39,76	33,13	42,88
HK2_B	13 [1/12]	175988,31	361720,97	5,00	41,06	39,05	32,37	42,14
HK2_B	13 [10/12]	175965,95	361729,85	5,00	36,80	34,67	28,02	37,82
HK2_B	13 [11/12]	175971,00	361736,88	5,00	34,27	31,89	25,36	35,18
HK2_B	13 [12/12]	175979,62	361735,84	5,00	41,43	39,29	32,59	42,42
HK2_B	13 [2/12]	175995,09	361708,35	5,00	41,82	39,83	33,17	42,92
HK2_B	13 [3/12]	175996,15	361703,30	5,00	42,47	40,55	33,90	43,62
HK2_B	13 [4/12]	175997,33	361696,10	5,00	42,37	40,43	33,79	43,51
HK2_B	13 [5/12]	175992,42	361688,65	5,00	43,39	41,44	34,78	44,51
HK2_B	13 [6/12]	175982,68	361692,15	5,00	40,34	38,23	31,61	41,38
HK2_B	13 [7/12]	175978,60	361697,92	5,00	39,89	37,82	31,20	40,96
HK2_B	13 [8/12]	175976,00	361699,87	5,00	38,46	36,31	29,70	39,48
HK2_B	13 [9/12]	175971,23	361713,40	5,00	37,45	35,26	28,67	38,45
HK2_B	6 [1/49]	175933,85	361861,89	5,00	56,10	53,54	46,77	56,82
HK2_B	6 [10/49]	175942,03	361828,43	5,00	48,77	46,44	39,71	49,64
HK2_B	6 [11/49]	175944,67	361822,45	5,00	48,36	46,05	39,33	49,25
HK2_B	6 [12/49]	175946,92	361817,38	5,00	47,89	45,59	38,88	48,79
HK2_B	6 [13/49]	175945,79	361812,08	5,00	38,35	36,09	29,53	39,32
HK2_B	6 [14/49]	175941,53	361810,17	5,00	37,45	35,16	28,61	38,41
HK2_B	6 [15/49]	175937,27	361808,25	5,00	37,78	35,48	28,89	38,72
HK2_B	6 [16/49]	175932,52	361811,13	5,00	37,79	35,44	28,78	38,67
HK2_B	6 [17/49]	175927,68	361822,10	5,00	38,30	35,95	29,30	39,19
HK2_B	6 [18/49]	175922,98	361832,73	5,00	38,79	36,42	29,76	39,66
HK2_B	6 [19/49]	175922,50	361837,65	5,00	39,63	37,11	30,42	40,40
HK2_B	6 [2/49]	175933,99	361853,05	5,00	40,86	38,68	32,04	41,85
HK2_B	6 [20/49]	175923,01	361839,74	5,00	38,50	35,98	29,30	39,28
HK2_B	6 [21/49]	175917,68	361842,25	5,00	36,41	34,17	27,61	37,39
HK2_B	6 [22/49]	175915,78	361837,20	5,00	37,93	35,47	28,89	38,78
HK2_B	6 [23/49]	175912,62	361832,58	5,00	36,40	34,13	27,62	37,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	6 [24/49]	175905,57	361831,16	5,00	37,71	35,21	28,55	38,50
HK2_B	6 [25/49]	175904,31	361834,06	5,00	37,70	35,20	28,53	38,49
HK2_B	6 [26/49]	175900,55	361838,18	5,00	33,98	31,64	25,11	34,91
HK2_B	6 [27/49]	175898,28	361836,06	5,00	36,85	34,47	27,87	37,74
HK2_B	6 [28/49]	175900,04	361832,09	5,00	38,32	35,88	29,24	39,16
HK2_B	6 [29/49]	175901,14	361828,81	5,00	38,87	36,45	29,80	39,72
HK2_B	6 [3/49]	175930,43	361851,48	5,00	40,39	38,16	31,53	41,35
HK2_B	6 [30/49]	175904,71	361820,73	5,00	38,89	36,45	29,86	39,74
HK2_B	6 [31/49]	175911,09	361815,41	5,00	39,75	37,28	30,64	40,57
HK2_B	6 [32/49]	175916,17	361813,96	5,00	39,43	37,08	30,47	40,33
HK2_B	6 [33/49]	175913,85	361809,24	5,00	38,40	36,15	29,51	39,35
HK2_B	6 [34/49]	175912,17	361803,98	5,00	40,03	37,76	31,13	40,97
HK2_B	6 [35/49]	175910,91	361798,41	5,00	38,72	36,43	29,77	39,64
HK2_B	6 [36/49]	175906,29	361800,47	5,00	38,35	35,91	29,16	39,15
HK2_B	6 [37/49]	175897,87	361813,96	5,00	46,29	43,73	36,96	47,01
HK2_B	6 [38/49]	175890,45	361827,83	5,00	49,79	47,18	40,41	50,48
HK2_B	6 [39/49]	175888,05	361833,20	5,00	51,26	48,65	41,87	51,95
HK2_B	6 [4/49]	175929,47	361849,77	5,00	42,80	40,51	33,89	43,73
HK2_B	6 [40/49]	175885,00	361840,03	5,00	53,05	50,44	43,66	53,74
HK2_B	6 [41/49]	175888,04	361842,65	5,00	56,57	53,96	47,18	57,26
HK2_B	6 [42/49]	175890,16	361845,31	5,00	56,29	53,67	46,89	56,98
HK2_B	6 [43/49]	175888,75	361848,59	5,00	56,24	53,63	46,85	56,93
HK2_B	6 [44/49]	175891,17	361851,87	5,00	58,20	55,61	48,84	58,91
HK2_B	6 [45/49]	175895,19	361851,44	5,00	56,62	54,05	47,28	57,34
HK2_B	6 [46/49]	175905,02	361853,81	5,00	57,16	54,59	47,81	57,87
HK2_B	6 [47/49]	175914,81	361856,81	5,00	56,11	53,54	46,78	56,83
HK2_B	6 [48/49]	175916,33	361856,25	5,00	56,36	53,80	47,03	57,08
HK2_B	6 [49/49]	175924,03	361859,67	5,00	56,71	54,14	47,37	57,43
HK2_B	6 [5/49]	175930,37	361847,66	5,00	45,58	43,31	36,63	46,50
HK2_B	6 [6/49]	175931,78	361844,42	5,00	47,82	45,46	38,74	48,68
HK2_B	6 [7/49]	175933,97	361842,78	5,00	49,37	47,01	40,27	50,22
HK2_B	6 [8/49]	175937,16	361839,44	5,00	49,09	46,73	40,00	49,94
HK2_B	6 [9/49]	175939,38	361834,40	5,00	49,16	46,82	40,09	50,03
HK2_B	7 [1/12]	175833,09	361726,55	5,00	39,96	37,60	30,86	40,81
HK2_B	7 [10/12]	175815,27	361726,50	5,00	43,90	41,33	34,56	44,62
HK2_B	7 [11/12]	175821,00	361732,02	5,00	42,42	39,92	33,20	43,19
HK2_B	7 [12/12]	175829,87	361730,41	5,00	40,39	38,08	31,35	41,27
HK2_B	7 [2/12]	175835,70	361724,63	5,00	40,56	38,30	31,57	41,47
HK2_B	7 [3/12]	175840,55	361711,10	5,00	39,32	37,13	30,41	40,28
HK2_B	7 [4/12]	175845,77	361694,64	5,00	37,08	34,98	28,33	38,12
HK2_B	7 [5/12]	175840,70	361687,59	5,00	41,20	38,63	31,90	41,93
HK2_B	7 [6/12]	175832,06	361688,61	5,00	46,18	43,61	36,86	46,90
HK2_B	7 [7/12]	175823,43	361703,49	5,00	47,32	44,75	37,99	48,04
HK2_B	7 [8/12]	175816,63	361716,13	5,00	47,27	44,69	37,92	47,98
HK2_B	7 [9/12]	175815,60	361721,20	5,00	45,69	43,11	36,34	46,40
HK2_B	8 [1/13]	175863,90	361742,39	5,00	38,33	35,98	29,33	39,22
HK2_B	8 [10/13]	175848,45	361735,80	5,00	39,30	36,84	30,11	40,09
HK2_B	8 [11/13]	175848,16	361741,07	5,00	40,86	38,38	31,62	41,63
HK2_B	8 [12/13]	175853,88	361746,61	5,00	43,77	41,34	34,60	44,58
HK2_B	8 [13/13]	175861,91	361746,91	5,00	38,54	36,19	29,55	39,43
HK2_B	8 [2/13]	175865,97	361741,16	5,00	41,24	38,85	32,17	42,09
HK2_B	8 [3/13]	175868,59	361739,18	5,00	39,06	36,72	30,06	39,95
HK2_B	8 [4/13]	175873,39	361725,69	5,00	36,92	34,55	27,93	37,80
HK2_B	8 [5/13]	175878,61	361709,23	5,00	36,03	33,68	27,04	36,92
HK2_B	8 [6/13]	175873,57	361702,20	5,00	33,64	31,50	24,89	34,67
HK2_B	8 [7/13]	175864,96	361703,17	5,00	34,95	32,60	25,91	35,82
HK2_B	8 [8/13]	175856,29	361718,08	5,00	34,58	32,28	25,60	35,49
HK2_B	8 [9/13]	175849,50	361730,71	5,00	37,38	34,95	28,21	38,19
HK2_B	9 [1/12]	175926,87	361770,56	5,00	40,46	38,24	31,53	41,40
HK2_B	9 [10/12]	175910,40	361766,16	5,00	40,10	37,64	30,88	40,88
HK2_B	9 [11/12]	175915,18	361773,82	5,00	43,13	40,73	34,02	43,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	9 [12/12]	175923,13	361774,34	5,00	41,26	39,01	32,36	42,21
HK2_B	9 [2/12]	175929,91	361766,41	5,00	39,12	36,94	30,26	40,10
HK2_B	9 [3/12]	175934,72	361752,89	5,00	36,91	34,84	28,22	37,98
HK2_B	9 [4/12]	175939,97	361736,46	5,00	38,41	36,40	29,79	39,52
HK2_B	9 [5/12]	175934,93	361729,42	5,00	31,49	29,11	22,63	32,42
HK2_B	9 [6/12]	175926,31	361730,40	5,00	37,15	34,75	28,03	37,98
HK2_B	9 [7/12]	175917,62	361745,34	5,00	37,97	35,52	28,82	38,78
HK2_B	9 [8/12]	175910,84	361757,95	5,00	39,99	37,52	30,78	40,78
HK2_B	9 [9/12]	175911,11	361761,17	5,00	40,95	38,48	31,71	41,73
HK2_C	10 [1/12]	175959,73	361785,14	8,00	45,63	43,21	36,47	46,44
HK2_C	10 [10/12]	175943,29	361780,72	8,00	39,04	36,55	29,82	39,82
HK2_C	10 [11/12]	175948,07	361788,38	8,00	45,75	43,36	36,62	46,58
HK2_C	10 [12/12]	175955,99	361788,91	8,00	46,77	44,35	37,61	47,58
HK2_C	10 [2/12]	175962,78	361780,97	8,00	44,73	42,35	35,64	45,58
HK2_C	10 [3/12]	175967,60	361767,49	8,00	43,39	41,06	34,37	44,27
HK2_C	10 [4/12]	175972,87	361751,03	8,00	41,56	39,31	32,67	42,51
HK2_C	10 [5/12]	175967,82	361743,98	8,00	34,23	31,82	25,34	35,14
HK2_C	10 [6/12]	175959,18	361745,03	8,00	38,28	36,11	29,48	39,28
HK2_C	10 [7/12]	175950,53	361759,90	8,00	39,25	37,01	30,35	40,20
HK2_C	10 [8/12]	175943,71	361772,50	8,00	40,13	37,86	31,17	41,05
HK2_C	10 [9/12]	175943,99	361775,72	8,00	39,67	37,24	30,51	40,48
HK2_C	11 [1/13]	175853,69	361676,84	8,00	39,66	37,30	30,62	40,53
HK2_C	11 [10/13]	175844,07	361656,98	8,00	46,88	44,23	37,51	47,57
HK2_C	11 [11/13]	175838,79	361673,44	8,00	46,66	44,03	37,29	47,35
HK2_C	11 [12/13]	175843,87	361680,47	8,00	41,54	38,93	32,21	42,25
HK2_C	11 [13/13]	175851,96	361680,72	8,00	39,83	37,49	30,81	40,71
HK2_C	11 [2/13]	175861,18	361664,54	8,00	40,57	38,41	31,75	41,57
HK2_C	11 [3/13]	175867,96	361651,93	8,00	41,38	39,24	32,62	42,40
HK2_C	11 [4/13]	175867,65	361648,70	8,00	41,82	39,76	33,15	42,89
HK2_C	11 [5/13]	175869,19	361641,80	8,00	40,67	38,51	31,93	41,69
HK2_C	11 [6/13]	175865,26	361632,21	8,00	41,96	39,41	32,87	42,77
HK2_C	11 [7/13]	175856,46	361633,59	8,00	45,06	42,36	35,70	45,74
HK2_C	11 [8/13]	175851,89	361639,28	8,00	45,92	43,26	36,57	46,61
HK2_C	11 [9/13]	175848,87	361643,47	8,00	46,95	44,29	37,58	47,64
HK2_C	12 [1/34]	175933,06	361704,44	8,00	34,97	32,49	25,90	35,80
HK2_C	12 [10/34]	175889,11	361661,36	8,00	38,18	35,88	29,27	39,11
HK2_C	12 [11/34]	175879,69	361681,74	8,00	38,19	35,93	29,29	39,13
HK2_C	12 [12/34]	175879,69	361699,85	8,00	35,44	32,97	26,37	36,27
HK2_C	12 [13/34]	175893,32	361686,91	8,00	34,81	32,44	25,85	35,71
HK2_C	12 [14/34]	175902,31	361672,15	8,00	36,48	34,02	27,43	37,32
HK2_C	12 [15/34]	175906,90	361675,51	8,00	36,24	33,75	27,18	37,07
HK2_C	12 [16/34]	175910,74	361679,01	8,00	35,69	33,21	26,61	36,52
HK2_C	12 [17/34]	175911,08	361685,82	8,00	34,26	31,77	25,19	35,09
HK2_C	12 [18/34]	175903,37	361687,49	8,00	34,07	31,81	25,26	35,04
HK2_C	12 [19/34]	175894,94	361690,31	8,00	35,59	33,17	26,54	36,44
HK2_C	12 [2/34]	175932,97	361723,35	8,00	36,45	33,95	27,37	37,27
HK2_C	12 [20/34]	175898,50	361698,39	8,00	36,07	33,57	27,01	36,90
HK2_C	12 [21/34]	175903,42	361702,88	8,00	33,56	31,07	24,49	34,39
HK2_C	12 [22/34]	175898,96	361703,27	8,00	33,51	31,18	24,63	34,44
HK2_C	12 [23/34]	175892,30	361708,20	8,00	38,28	35,84	29,13	39,09
HK2_C	12 [24/34]	175902,32	361720,46	8,00	40,31	37,83	31,13	41,10
HK2_C	12 [25/34]	175918,17	361719,48	8,00	38,74	36,34	29,68	39,59
HK2_C	12 [26/34]	175917,38	361711,20	8,00	34,17	31,77	25,27	35,08
HK2_C	12 [27/34]	175914,72	361707,68	8,00	35,95	33,49	26,98	36,82
HK2_C	12 [28/34]	175921,24	361708,19	8,00	36,28	33,74	27,20	37,09
HK2_C	12 [29/34]	175929,46	361705,32	8,00	36,62	34,22	27,58	37,48
HK2_C	12 [3/34]	175946,47	361711,30	8,00	40,64	38,51	31,90	41,67
HK2_C	12 [30/34]	175925,82	361697,23	8,00	34,20	31,92	25,38	35,17
HK2_C	12 [31/34]	175921,76	361690,58	8,00	36,82	34,42	27,89	37,72
HK2_C	12 [32/34]	175927,50	361686,18	8,00	36,83	34,34	27,79	37,67
HK2_C	12 [33/34]	175932,30	361686,67	8,00	36,73	34,21	27,67	37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_C	12 [34/34]	175937,72	361687,74	8,00	36,52	34,04	27,43	37,34
HK2_C	12 [4/34]	175954,79	361690,30	8,00	42,11	40,03	33,39	43,16
HK2_C	12 [5/34]	175948,73	361680,76	8,00	42,56	40,47	33,83	43,61
HK2_C	12 [6/34]	175937,70	361674,57	8,00	42,43	40,35	33,71	43,48
HK2_C	12 [7/34]	175925,38	361668,16	8,00	42,60	40,49	33,86	43,64
HK2_C	12 [8/34]	175912,14	361663,54	8,00	42,17	40,02	33,40	43,19
HK2_C	12 [9/34]	175900,09	361659,55	8,00	42,05	39,91	33,29	43,07
HK2_C	13 [1/12]	175988,31	361720,97	8,00	41,76	39,58	32,93	42,75
HK2_C	13 [10/12]	175965,95	361729,85	8,00	37,24	34,95	28,30	38,16
HK2_C	13 [11/12]	175971,00	361736,88	8,00	36,55	34,08	27,54	37,40
HK2_C	13 [12/12]	175979,62	361735,84	8,00	42,21	39,94	33,26	43,13
HK2_C	13 [2/12]	175995,09	361708,35	8,00	42,34	40,19	33,55	43,35
HK2_C	13 [3/12]	175996,15	361703,30	8,00	42,86	40,77	34,15	43,91
HK2_C	13 [4/12]	175997,33	361696,10	8,00	42,76	40,66	34,04	43,81
HK2_C	13 [5/12]	175992,42	361688,65	8,00	43,46	41,37	34,73	44,51
HK2_C	13 [6/12]	175982,68	361692,15	8,00	40,48	38,25	31,62	41,44
HK2_C	13 [7/12]	175978,60	361697,92	8,00	40,03	37,83	31,21	41,02
HK2_C	13 [8/12]	175976,00	361699,87	8,00	38,72	36,44	29,82	39,66
HK2_C	13 [9/12]	175971,23	361713,40	8,00	37,80	35,51	28,91	38,74
HK2_C	7 [1/12]	175833,09	361726,55	8,00	42,99	40,52	33,77	43,77
HK2_C	7 [10/12]	175815,27	361726,50	8,00	46,46	43,87	37,09	47,16
HK2_C	7 [11/12]	175821,00	361732,02	8,00	45,80	43,29	36,54	46,56
HK2_C	7 [12/12]	175829,87	361730,41	8,00	43,63	41,22	34,48	44,45
HK2_C	7 [2/12]	175835,70	361724,63	8,00	42,35	39,97	33,24	43,19
HK2_C	7 [3/12]	175840,55	361711,10	8,00	41,06	38,71	32,00	41,93
HK2_C	7 [4/12]	175845,77	361694,64	8,00	38,65	36,42	29,78	39,61
HK2_C	7 [5/12]	175840,70	361687,59	8,00	41,76	39,16	32,43	42,47
HK2_C	7 [6/12]	175832,06	361688,61	8,00	46,49	43,88	37,13	47,19
HK2_C	7 [7/12]	175823,43	361703,49	8,00	47,57	44,98	38,22	48,28
HK2_C	7 [8/12]	175816,63	361716,13	8,00	47,73	45,14	38,37	48,44
HK2_C	7 [9/12]	175815,60	361721,20	8,00	47,33	44,74	37,97	48,04
HK2_C	8 [1/13]	175863,90	361742,39	8,00	40,18	37,80	31,14	41,05
HK2_C	8 [10/13]	175848,45	361735,80	8,00	41,01	38,50	31,75	41,77
HK2_C	8 [11/13]	175848,16	361741,07	8,00	42,23	39,68	32,91	42,96
HK2_C	8 [12/13]	175853,88	361746,61	8,00	45,36	42,86	36,12	46,13
HK2_C	8 [13/13]	175861,91	361746,91	8,00	40,76	38,40	31,75	41,64
HK2_C	8 [2/13]	175865,97	361741,16	8,00	42,85	40,46	33,76	43,70
HK2_C	8 [3/13]	175868,59	361739,18	8,00	40,61	38,26	31,58	41,49
HK2_C	8 [4/13]	175873,39	361725,69	8,00	38,77	36,39	29,75	39,64
HK2_C	8 [5/13]	175878,61	361709,23	8,00	38,11	35,72	29,09	38,98
HK2_C	8 [6/13]	175873,57	361702,20	8,00	35,99	33,73	27,15	36,95
HK2_C	8 [7/13]	175864,96	361703,17	8,00	36,98	34,59	27,91	37,83
HK2_C	8 [8/13]	175856,29	361718,08	8,00	36,52	34,13	27,46	37,38
HK2_C	8 [9/13]	175849,50	361730,71	8,00	39,88	37,37	30,64	40,65
HK2_C	9 [1/12]	175926,87	361770,56	8,00	41,75	39,42	32,73	42,63
HK2_C	9 [10/12]	175910,40	361766,16	8,00	41,18	38,67	31,90	41,93
HK2_C	9 [11/12]	175915,18	361773,82	8,00	44,45	42,01	35,28	45,26
HK2_C	9 [12/12]	175923,13	361774,34	8,00	42,37	40,02	33,37	43,26
HK2_C	9 [2/12]	175929,91	361766,41	8,00	40,66	38,35	31,68	41,56
HK2_C	9 [3/12]	175934,72	361752,89	8,00	38,66	36,38	29,80	39,61
HK2_C	9 [4/12]	175939,97	361736,46	8,00	39,46	37,27	30,68	40,46
HK2_C	9 [5/12]	175934,93	361729,42	8,00	34,30	31,93	25,41	35,22
HK2_C	9 [6/12]	175926,31	361730,40	8,00	37,92	35,47	28,77	38,73
HK2_C	9 [7/12]	175917,62	361745,34	8,00	39,23	36,78	30,07	40,04
HK2_C	9 [8/12]	175910,84	361757,95	8,00	41,05	38,55	31,81	41,82
HK2_C	9 [9/12]	175911,11	361761,17	8,00	42,14	39,61	32,84	42,88
HK3_A	20 [1/22]	176003,48	361760,93	2,00	31,84	29,44	23,02	32,78
HK3_A	20 [10/22]	176070,72	361820,90	2,00	44,23	42,05	35,33	45,19
HK3_A	20 [11/22]	176064,62	361834,61	2,00	44,87	42,71	35,99	45,85
HK3_A	20 [12/22]	176076,81	361807,19	2,00	43,63	41,47	34,75	44,61
HK3_A	20 [13/22]	176077,26	361793,94	2,00	34,34	32,07	25,52	35,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	20 [14/22]	176066,49	361806,55	2,00	32,02	29,62	23,07	32,91
HK3_A	20 [15/22]	176058,72	361820,55	2,00	30,87	28,60	22,12	31,86
HK3_A	20 [16/22]	176054,78	361824,22	2,00	30,73	28,41	21,88	31,68
HK3_A	20 [17/22]	176023,50	361815,34	2,00	32,46	30,23	23,76	33,48
HK3_A	20 [18/22]	176037,23	361821,38	2,00	31,69	29,44	22,97	32,70
HK3_A	20 [19/22]	176009,77	361809,30	2,00	32,62	30,36	23,90	33,63
HK3_A	20 [2/22]	175988,02	361784,73	2,00	40,96	38,81	32,09	41,94
HK3_A	20 [20/22]	175996,08	361798,22	2,00	32,91	30,54	24,12	33,86
HK3_A	20 [21/22]	175996,58	361792,88	2,00	32,35	30,03	23,60	33,33
HK3_A	20 [22/22]	176001,72	361777,46	2,00	34,04	31,62	25,19	34,96
HK3_A	20 [3/22]	175993,86	361770,91	2,00	40,59	38,50	31,79	41,61
HK3_A	20 [4/22]	175982,18	361798,54	2,00	41,83	39,63	32,90	42,78
HK3_A	20 [5/22]	176018,41	361828,08	2,00	48,41	46,11	39,37	49,30
HK3_A	20 [6/22]	176004,65	361822,13	2,00	48,34	46,08	39,34	49,25
HK3_A	20 [7/22]	176032,18	361834,04	2,00	48,74	46,43	39,70	49,62
HK3_A	20 [8/22]	175990,88	361816,17	2,00	47,94	45,69	38,95	48,86
HK3_A	20 [9/22]	176045,95	361840,00	2,00	48,64	46,31	39,58	49,51
HK3_A	21 [1/4]	176005,64	361756,23	2,00	33,69	31,23	24,72	34,56
HK3_A	21 [2/4]	176016,54	361743,55	2,00	34,26	31,78	25,35	35,15
HK3_A	21 [3/4]	176018,35	361726,89	2,00	36,06	33,99	27,39	37,13
HK3_A	21 [4/4]	176007,46	361739,57	2,00	40,41	38,37	31,68	41,47
HK3_A	22 [1/8]	176026,29	361718,40	2,00	35,71	33,43	26,88	36,67
HK3_A	22 [2/8]	176033,53	361723,22	2,00	30,27	27,79	21,26	31,12
HK3_A	22 [3/8]	176045,12	361730,15	2,00	34,47	31,95	25,48	35,32
HK3_A	22 [4/8]	176059,41	361730,81	2,00	37,54	35,59	28,93	38,66
HK3_A	22 [5/8]	176049,26	361720,74	2,00	43,04	41,16	34,53	44,22
HK3_A	22 [6/8]	176037,62	361714,17	2,00	42,06	40,24	33,61	43,28
HK3_A	22 [7/8]	176030,26	361709,32	2,00	43,65	41,80	35,15	44,84
HK3_A	22 [8/8]	176020,36	361710,42	2,00	41,01	38,98	32,32	42,09
HK3_A	23 [1/8]	176072,35	361742,06	2,00	34,26	31,74	25,24	35,10
HK3_A	23 [2/8]	176085,22	361746,07	2,00	32,36	29,93	23,47	33,26
HK3_A	23 [3/8]	176093,49	361748,10	2,00	35,25	32,96	26,42	36,21
HK3_A	23 [4/8]	176103,39	361746,79	2,00	42,16	40,23	33,54	43,29
HK3_A	23 [5/8]	176097,52	361738,86	2,00	42,78	40,92	34,26	43,96
HK3_A	23 [6/8]	176089,21	361736,83	2,00	41,90	39,86	33,22	42,98
HK3_A	23 [7/8]	176076,66	361732,66	2,00	42,58	40,68	34,04	43,74
HK3_A	23 [8/8]	176062,20	361731,99	2,00	39,87	37,94	31,32	41,02
HK3_A	24 [1/4]	176079,48	361789,00	2,00	34,79	32,29	25,73	35,62
HK3_A	24 [2/4]	176090,38	361776,16	2,00	42,29	40,26	33,56	43,35
HK3_A	24 [3/4]	176092,41	361759,50	2,00	34,77	32,70	26,11	35,85
HK3_A	24 [4/4]	176081,52	361772,35	2,00	32,46	29,99	23,45	33,31
HK3_A	25 [1/22]	176095,61	361830,77	2,00	44,14	41,82	35,06	45,01
HK3_A	25 [10/22]	176160,40	361832,73	2,00	33,99	31,63	25,18	34,94
HK3_A	25 [11/22]	176145,75	361852,60	2,00	32,29	29,90	23,37	33,19
HK3_A	25 [12/22]	176151,89	361838,92	2,00	33,32	31,01	24,46	34,26
HK3_A	25 [13/22]	176139,62	361866,29	2,00	31,54	29,20	22,70	32,48
HK3_A	25 [14/22]	176131,31	361872,31	2,00	30,93	28,72	22,19	31,94
HK3_A	25 [15/22]	176127,89	361867,26	2,00	32,86	30,55	24,05	33,82
HK3_A	25 [16/22]	176111,68	361856,27	2,00	33,47	31,15	24,72	34,45
HK3_A	25 [17/22]	176125,37	361862,40	2,00	33,93	31,80	25,28	34,99
HK3_A	25 [18/22]	176097,98	361850,15	2,00	33,61	31,26	24,86	34,58
HK3_A	25 [19/22]	176096,60	361843,42	2,00	34,34	31,94	25,53	35,28
HK3_A	25 [2/22]	176101,63	361817,03	2,00	43,07	40,86	34,11	44,01
HK3_A	25 [20/22]	176100,63	361838,99	2,00	33,42	30,95	24,49	34,30
HK3_A	25 [21/22]	176109,13	361825,09	2,00	35,83	33,38	26,97	36,74
HK3_A	25 [22/22]	176111,00	361808,40	2,00	33,47	31,08	24,68	34,42
HK3_A	25 [3/22]	176089,59	361844,51	2,00	45,34	42,92	36,16	46,15
HK3_A	25 [4/22]	176114,89	361868,47	2,00	48,60	46,18	39,45	49,42
HK3_A	25 [5/22]	176101,17	361862,40	2,00	48,84	46,44	39,71	49,67
HK3_A	25 [6/22]	176128,60	361874,54	2,00	48,77	46,34	39,61	49,58
HK3_A	25 [7/22]	176155,02	361858,30	2,00	44,02	41,61	35,05	44,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	25 [8/22]	176149,06	361872,06	2,00	44,78	42,35	35,76	45,64
HK3_A	25 [9/22]	176160,99	361844,53	2,00	42,90	40,44	33,90	43,76
HK3_A	26 [1/4]	176113,06	361803,89	2,00	34,69	32,22	25,75	35,57
HK3_A	26 [2/4]	176124,47	361790,12	2,00	36,51	34,01	27,60	37,39
HK3_A	26 [3/4]	176126,62	361772,30	2,00	37,18	34,93	28,35	38,15
HK3_A	26 [4/4]	176115,20	361786,07	2,00	41,75	39,60	32,88	42,73
HK3_A	27 [1/8]	176177,65	361816,02	2,00	35,29	32,89	26,27	36,16
HK3_A	27 [2/8]	176183,76	361802,32	2,00	34,33	31,88	25,29	35,18
HK3_A	27 [3/8]	176171,54	361829,71	2,00	37,23	34,86	28,22	38,11
HK3_A	27 [4/8]	176174,90	361835,66	2,00	43,00	40,56	33,97	43,85
HK3_A	27 [5/8]	176187,71	361820,24	2,00	42,93	40,56	34,07	43,86
HK3_A	27 [6/8]	176181,64	361833,96	2,00	42,51	40,17	33,66	43,45
HK3_A	27 [7/8]	176193,78	361806,52	2,00	42,29	40,04	33,53	43,28
HK3_A	27 [8/8]	176190,46	361800,60	2,00	38,19	35,91	29,43	39,18
HK3_A	28 [1/8]	176130,86	361764,50	2,00	34,06	31,51	25,05	34,89
HK3_A	28 [2/8]	176135,26	361768,03	2,00	34,80	32,52	25,91	35,74
HK3_A	28 [3/8]	176146,96	361774,98	2,00	35,86	33,30	26,87	36,70
HK3_A	28 [4/8]	176161,18	361775,79	2,00	39,31	37,42	30,79	40,48
HK3_A	28 [5/8]	176150,89	361765,78	2,00	39,22	37,18	30,60	40,32
HK3_A	28 [6/8]	176139,35	361759,13	2,00	36,11	33,82	27,37	37,10
HK3_A	28 [7/8]	176134,73	361755,41	2,00	41,20	39,27	32,63	42,34
HK3_A	28 [8/8]	176127,64	361757,72	2,00	42,21	40,16	33,47	43,26
HK3_A	29 [1/8]	176175,50	361787,61	2,00	36,61	34,11	27,60	37,46
HK3_A	29 [2/8]	176188,38	361791,58	2,00	36,58	34,08	27,68	37,46
HK3_A	29 [3/8]	176193,98	361792,43	2,00	37,64	35,10	28,66	38,49
HK3_A	29 [4/8]	176201,19	361790,00	2,00	41,84	39,65	33,13	42,87
HK3_A	29 [5/8]	176197,96	361783,15	2,00	42,37	40,44	33,82	43,52
HK3_A	29 [6/8]	176191,98	361782,28	2,00	41,34	39,53	32,83	42,54
HK3_A	29 [7/8]	176179,37	361778,16	2,00	41,94	40,11	33,45	43,14
HK3_A	29 [8/8]	176165,27	361777,48	2,00	35,01	33,00	26,37	36,11
HK3_B	20 [1/22]	176003,48	361760,93	5,00	33,46	30,99	24,59	34,36
HK3_B	20 [10/22]	176070,72	361820,90	5,00	44,83	42,53	35,82	45,73
HK3_B	20 [11/22]	176064,62	361834,61	5,00	45,70	43,40	36,69	46,60
HK3_B	20 [12/22]	176076,81	361807,19	5,00	44,11	41,84	35,14	45,03
HK3_B	20 [13/22]	176077,26	361793,94	5,00	35,52	33,13	26,62	36,43
HK3_B	20 [14/22]	176066,49	361806,55	5,00	33,77	31,31	24,76	34,63
HK3_B	20 [15/22]	176058,72	361820,55	5,00	32,21	29,87	23,40	33,16
HK3_B	20 [16/22]	176054,78	361824,22	5,00	32,21	29,84	23,33	33,13
HK3_B	20 [17/22]	176023,50	361815,34	5,00	34,38	32,04	25,60	35,35
HK3_B	20 [18/22]	176037,23	361821,38	5,00	33,73	31,40	24,95	34,70
HK3_B	20 [19/22]	176009,77	361809,30	5,00	34,59	32,24	25,81	35,55
HK3_B	20 [2/22]	175988,02	361784,73	5,00	41,62	39,37	32,64	42,54
HK3_B	20 [20/22]	175996,08	361798,22	5,00	34,87	32,43	26,02	35,79
HK3_B	20 [21/22]	175996,58	361792,88	5,00	34,21	31,80	25,40	35,15
HK3_B	20 [22/22]	176001,72	361777,46	5,00	36,18	33,68	27,26	37,06
HK3_B	20 [3/22]	175993,86	361770,91	5,00	41,08	38,87	32,17	42,03
HK3_B	20 [4/22]	175982,18	361798,54	5,00	42,80	40,48	33,74	43,67
HK3_B	20 [5/22]	176018,41	361828,08	5,00	49,14	46,74	40,00	49,97
HK3_B	20 [6/22]	176004,65	361822,13	5,00	49,08	46,70	39,96	49,92
HK3_B	20 [7/22]	176032,18	361834,04	5,00	49,43	47,02	40,28	50,25
HK3_B	20 [8/22]	175990,88	361816,17	5,00	48,77	46,40	39,65	49,61
HK3_B	20 [9/22]	176045,95	361840,00	5,00	49,34	46,91	40,18	50,15
HK3_B	21 [1/4]	176005,64	361756,23	5,00	35,48	32,93	26,45	36,31
HK3_B	21 [2/4]	176016,54	361743,55	5,00	36,19	33,64	27,23	37,04
HK3_B	21 [3/4]	176018,35	361726,89	5,00	36,69	34,49	27,92	37,69
HK3_B	21 [4/4]	176007,46	361739,57	5,00	40,75	38,59	31,91	41,74
HK3_B	22 [1/8]	176026,29	361718,40	5,00	36,86	34,45	27,92	37,75
HK3_B	22 [2/8]	176033,53	361723,22	5,00	32,21	29,68	23,15	33,03
HK3_B	22 [3/8]	176045,12	361730,15	5,00	36,40	33,81	27,35	37,21
HK3_B	22 [4/8]	176059,41	361730,81	5,00	37,80	35,73	29,09	38,86
HK3_B	22 [5/8]	176049,26	361720,74	5,00	43,35	41,34	34,72	44,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	22 [6/8]	176037,62	361714,17	5,00	42,42	40,45	33,84	43,55
HK3_B	22 [7/8]	176030,26	361709,32	5,00	43,86	41,86	35,22	44,96
HK3_B	22 [8/8]	176020,36	361710,42	5,00	41,28	39,13	32,48	42,29
HK3_B	23 [1/8]	176072,35	361742,06	5,00	36,05	33,46	26,98	36,85
HK3_B	23 [2/8]	176085,22	361746,07	5,00	34,29	31,76	25,32	35,14
HK3_B	23 [3/8]	176093,49	361748,10	5,00	36,64	34,23	27,71	37,54
HK3_B	23 [4/8]	176103,39	361746,79	5,00	42,56	40,49	33,82	43,61
HK3_B	23 [5/8]	176097,52	361738,86	5,00	42,93	40,95	34,30	44,04
HK3_B	23 [6/8]	176089,21	361736,83	5,00	42,03	39,89	33,26	43,05
HK3_B	23 [7/8]	176076,66	361732,66	5,00	42,83	40,82	34,19	43,93
HK3_B	23 [8/8]	176062,20	361731,99	5,00	40,28	38,21	31,61	41,35
HK3_B	24 [1/4]	176079,48	361789,00	5,00	36,18	33,64	27,11	37,00
HK3_B	24 [2/4]	176090,38	361776,16	5,00	42,75	40,58	33,91	43,74
HK3_B	24 [3/4]	176092,41	361759,50	5,00	35,70	33,47	26,91	36,69
HK3_B	24 [4/4]	176081,52	361772,35	5,00	34,07	31,58	25,04	34,91
HK3_B	25 [1/22]	176095,61	361830,77	5,00	44,61	42,23	35,48	45,44
HK3_B	25 [10/22]	176160,40	361832,73	5,00	35,41	33,00	26,55	36,33
HK3_B	25 [11/22]	176145,75	361852,60	5,00	34,41	31,96	25,44	35,28
HK3_B	25 [12/22]	176151,89	361838,92	5,00	35,19	32,76	26,24	36,07
HK3_B	25 [13/22]	176139,62	361866,29	5,00	33,60	31,19	24,70	34,51
HK3_B	25 [14/22]	176131,31	361872,31	5,00	32,21	29,92	23,41	33,18
HK3_B	25 [15/22]	176127,89	361867,26	5,00	34,21	31,82	25,34	35,13
HK3_B	25 [16/22]	176111,68	361856,27	5,00	35,54	33,14	26,73	36,48
HK3_B	25 [17/22]	176125,37	361862,40	5,00	35,51	33,26	26,76	36,51
HK3_B	25 [18/22]	176097,98	361850,15	5,00	35,41	32,99	26,60	36,35
HK3_B	25 [19/22]	176096,60	361843,42	5,00	36,13	33,64	27,25	37,02
HK3_B	25 [2/22]	176101,63	361817,03	5,00	43,44	41,13	34,40	44,32
HK3_B	25 [20/22]	176100,63	361838,99	5,00	35,53	32,98	26,54	36,37
HK3_B	25 [21/22]	176109,13	361825,09	5,00	37,77	35,23	28,84	38,63
HK3_B	25 [22/22]	176111,00	361808,40	5,00	35,22	32,73	26,35	36,12
HK3_B	25 [3/22]	176089,59	361844,51	5,00	45,81	43,34	36,58	46,59
HK3_B	25 [4/22]	176114,89	361868,47	5,00	49,31	46,82	40,09	50,09
HK3_B	25 [5/22]	176101,17	361862,40	5,00	49,47	46,99	40,26	50,25
HK3_B	25 [6/22]	176128,60	361874,54	5,00	49,51	47,00	40,28	50,28
HK3_B	25 [7/22]	176155,02	361858,30	5,00	44,75	42,25	35,71	45,59
HK3_B	25 [8/22]	176149,06	361872,06	5,00	45,22	42,72	36,16	46,05
HK3_B	25 [9/22]	176160,99	361844,53	5,00	43,63	41,09	34,59	44,46
HK3_B	26 [1/4]	176113,06	361803,89	5,00	36,20	33,64	27,18	37,03
HK3_B	26 [2/4]	176124,47	361790,12	5,00	38,36	35,76	29,38	39,19
HK3_B	26 [3/4]	176126,62	361772,30	5,00	37,81	35,46	28,91	38,73
HK3_B	26 [4/4]	176115,20	361786,07	5,00	42,00	39,76	33,05	42,93
HK3_B	27 [1/8]	176177,65	361816,02	5,00	36,66	34,18	27,58	37,49
HK3_B	27 [2/8]	176183,76	361802,32	5,00	35,65	33,12	26,56	36,46
HK3_B	27 [3/8]	176171,54	361829,71	5,00	38,34	35,87	29,27	39,17
HK3_B	27 [4/8]	176174,90	361835,66	5,00	43,64	41,09	34,53	44,44
HK3_B	27 [5/8]	176187,71	361820,24	5,00	43,70	41,23	34,77	44,58
HK3_B	27 [6/8]	176181,64	361833,96	5,00	43,64	41,18	34,70	44,52
HK3_B	27 [7/8]	176193,78	361806,52	5,00	43,35	40,92	34,46	44,25
HK3_B	27 [8/8]	176190,46	361800,60	5,00	38,60	36,18	29,76	39,52
HK3_B	28 [1/8]	176130,86	361764,50	5,00	35,60	32,98	26,53	36,40
HK3_B	28 [2/8]	176135,26	361768,03	5,00	35,46	33,09	26,50	36,36
HK3_B	28 [3/8]	176146,96	361774,98	5,00	37,59	34,96	28,54	38,39
HK3_B	28 [4/8]	176161,18	361775,79	5,00	39,85	37,79	31,18	40,92
HK3_B	28 [5/8]	176150,89	361765,78	5,00	39,99	37,81	31,27	41,02
HK3_B	28 [6/8]	176139,35	361759,13	5,00	37,08	34,64	28,24	38,00
HK3_B	28 [7/8]	176134,73	361755,41	5,00	41,51	39,44	32,82	42,58
HK3_B	28 [8/8]	176127,64	361757,72	5,00	42,44	40,29	33,60	43,43
HK3_B	29 [1/8]	176175,50	361787,61	5,00	38,10	35,49	29,02	38,90
HK3_B	29 [2/8]	176188,38	361791,58	5,00	38,44	35,86	29,46	39,28
HK3_B	29 [3/8]	176193,98	361792,43	5,00	38,86	36,22	29,82	39,66
HK3_B	29 [4/8]	176201,19	361790,00	5,00	43,02	40,65	34,18	43,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	29 [5/8]	176197,96	361783,15	5,00	42,91	40,84	34,25	43,99
HK3_B	29 [6/8]	176191,98	361782,28	5,00	41,64	39,71	33,02	42,77
HK3_B	29 [7/8]	176179,37	361778,16	5,00	42,31	40,34	33,70	43,43
HK3_B	29 [8/8]	176165,27	361777,48	5,00	35,85	33,67	27,07	36,86
HK3_C	20 [1/22]	176003,48	361760,93	8,00	35,07	32,62	26,17	35,97
HK3_C	20 [10/22]	176070,72	361820,90	8,00	45,84	43,42	36,73	46,67
HK3_C	20 [11/22]	176064,62	361834,61	8,00	46,89	44,46	37,77	47,72
HK3_C	20 [12/22]	176076,81	361807,19	8,00	45,10	42,70	36,04	45,95
HK3_C	20 [13/22]	176077,26	361793,94	8,00	37,40	34,95	28,45	38,28
HK3_C	20 [14/22]	176066,49	361806,55	8,00	35,14	32,69	26,05	35,97
HK3_C	20 [15/22]	176058,72	361820,55	8,00	33,35	31,02	24,51	34,30
HK3_C	20 [16/22]	176054,78	361824,22	8,00	33,74	31,35	24,75	34,62
HK3_C	20 [17/22]	176023,50	361815,34	8,00	36,31	33,92	27,48	37,25
HK3_C	20 [18/22]	176037,23	361821,38	8,00	36,00	33,61	27,16	36,93
HK3_C	20 [19/22]	176009,77	361809,30	8,00	36,47	34,08	27,65	37,41
HK3_C	20 [2/22]	175988,02	361784,73	8,00	42,12	39,76	33,05	42,98
HK3_C	20 [20/22]	175996,08	361798,22	8,00	37,25	34,77	28,34	38,14
HK3_C	20 [21/22]	175996,58	361792,88	8,00	35,79	33,37	26,94	36,71
HK3_C	20 [22/22]	176001,72	361777,46	8,00	38,17	35,65	29,20	39,02
HK3_C	20 [3/22]	175993,86	361770,91	8,00	41,62	39,30	32,60	42,51
HK3_C	20 [4/22]	175982,18	361798,54	8,00	42,98	40,56	33,82	43,79
HK3_C	20 [5/22]	176018,41	361828,08	8,00	49,92	47,42	40,68	50,69
HK3_C	20 [6/22]	176004,65	361822,13	8,00	49,85	47,35	40,60	50,61
HK3_C	20 [7/22]	176032,18	361834,04	8,00	50,19	47,67	40,93	50,95
HK3_C	20 [8/22]	175990,88	361816,17	8,00	49,45	46,96	40,21	50,22
HK3_C	20 [9/22]	176045,95	361840,00	8,00	50,20	47,69	40,95	50,96
HK3_C	21 [1/4]	176005,64	361756,23	8,00	37,37	34,81	28,30	38,18
HK3_C	21 [2/4]	176016,54	361743,55	8,00	37,79	35,23	28,80	38,63
HK3_C	21 [3/4]	176018,35	361726,89	8,00	37,57	35,25	28,71	38,51
HK3_C	21 [4/4]	176007,46	361739,57	8,00	41,18	38,91	32,23	42,10
HK3_C	22 [1/8]	176026,29	361718,40	8,00	37,88	35,39	28,86	38,72
HK3_C	22 [2/8]	176033,53	361723,22	8,00	34,13	31,58	25,01	34,93
HK3_C	22 [3/8]	176045,12	361730,15	8,00	37,92	35,30	28,83	38,71
HK3_C	22 [4/8]	176059,41	361730,81	8,00	38,50	36,26	29,64	39,46
HK3_C	22 [5/8]	176049,26	361720,74	8,00	43,46	41,33	34,73	44,50
HK3_C	22 [6/8]	176037,62	361714,17	8,00	42,94	40,81	34,22	43,98
HK3_C	22 [7/8]	176030,26	361709,32	8,00	43,92	41,81	35,17	44,95
HK3_C	22 [8/8]	176020,36	361710,42	8,00	41,62	39,35	32,71	42,56
HK3_C	23 [1/8]	176072,35	361742,06	8,00	37,72	35,10	28,60	38,50
HK3_C	23 [2/8]	176085,22	361746,07	8,00	37,46	34,82	28,40	38,25
HK3_C	23 [3/8]	176093,49	361748,10	8,00	38,39	35,87	29,37	39,23
HK3_C	23 [4/8]	176103,39	361746,79	8,00	43,14	40,91	34,28	44,10
HK3_C	23 [5/8]	176097,52	361738,86	8,00	42,91	40,82	34,17	43,95
HK3_C	23 [6/8]	176089,21	361736,83	8,00	42,04	39,82	33,19	43,01
HK3_C	23 [7/8]	176076,66	361732,66	8,00	42,93	40,79	34,18	43,96
HK3_C	23 [8/8]	176062,20	361731,99	8,00	40,67	38,47	31,88	41,67
HK3_C	24 [1/4]	176079,48	361789,00	8,00	38,06	35,48	28,95	38,85
HK3_C	24 [2/4]	176090,38	361776,16	8,00	43,68	41,37	34,73	44,59
HK3_C	24 [3/4]	176092,41	361759,50	8,00	37,25	34,90	28,37	38,18
HK3_C	24 [4/4]	176081,52	361772,35	8,00	34,95	32,51	25,89	35,79
HK3_C	25 [1/22]	176095,61	361830,77	8,00	45,35	42,90	36,16	46,15
HK3_C	25 [10/22]	176160,40	361832,73	8,00	37,38	34,94	28,48	38,28
HK3_C	25 [11/22]	176145,75	361852,60	8,00	36,80	34,30	27,73	37,63
HK3_C	25 [12/22]	176151,89	361838,92	8,00	36,89	34,43	27,85	37,74
HK3_C	25 [13/22]	176139,62	361866,29	8,00	36,18	33,69	27,14	37,02
HK3_C	25 [14/22]	176131,31	361872,31	8,00	35,75	33,36	26,90	36,68
HK3_C	25 [15/22]	176127,89	361867,26	8,00	38,21	35,68	29,24	39,06
HK3_C	25 [16/22]	176111,68	361856,27	8,00	38,15	35,69	29,29	39,06
HK3_C	25 [17/22]	176125,37	361862,40	8,00	37,78	35,41	28,95	38,72
HK3_C	25 [18/22]	176097,98	361850,15	8,00	37,82	35,35	28,96	38,73
HK3_C	25 [19/22]	176096,60	361843,42	8,00	39,30	36,72	30,33	40,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_C	25 [2/22]	176101,63	361817,03	8,00	44,20	41,81	35,08	45,04
HK3_C	25 [20/22]	176100,63	361838,99	8,00	39,32	36,66	30,22	40,10
HK3_C	25 [21/22]	176109,13	361825,09	8,00	40,09	37,49	31,10	40,92
HK3_C	25 [22/22]	176111,00	361808,40	8,00	37,46	34,93	28,52	38,32
HK3_C	25 [3/22]	176089,59	361844,51	8,00	46,52	44,00	37,25	47,27
HK3_C	25 [4/22]	176114,89	361868,47	8,00	50,30	47,73	41,00	51,03
HK3_C	25 [5/22]	176101,17	361862,40	8,00	50,42	47,86	41,13	51,16
HK3_C	25 [6/22]	176128,60	361874,54	8,00	50,49	47,91	41,19	51,22
HK3_C	25 [7/22]	176155,02	361858,30	8,00	46,12	43,55	37,03	46,92
HK3_C	25 [8/22]	176149,06	361872,06	8,00	46,75	44,18	37,63	47,54
HK3_C	25 [9/22]	176160,99	361844,53	8,00	45,14	42,55	36,05	45,94
HK3_C	26 [1/4]	176113,06	361803,89	8,00	38,53	35,90	29,44	39,32
HK3_C	26 [2/4]	176124,47	361790,12	8,00	40,30	37,64	31,26	41,10
HK3_C	26 [3/4]	176126,62	361772,30	8,00	39,00	36,55	30,03	39,87
HK3_C	26 [4/4]	176115,20	361786,07	8,00	42,54	40,20	33,50	43,42
HK3_C	27 [1/8]	176177,65	361816,02	8,00	37,80	35,33	28,69	38,62
HK3_C	27 [2/8]	176183,76	361802,32	8,00	36,62	34,12	27,50	37,43
HK3_C	27 [3/8]	176171,54	361829,71	8,00	39,51	37,00	30,37	40,31
HK3_C	27 [4/8]	176174,90	361835,66	8,00	45,16	42,53	35,98	45,92
HK3_C	27 [5/8]	176187,71	361820,24	8,00	45,20	42,66	36,20	46,04
HK3_C	27 [6/8]	176181,64	361833,96	8,00	45,27	42,73	36,26	46,11
HK3_C	27 [7/8]	176193,78	361806,52	8,00	44,83	42,32	35,88	45,69
HK3_C	27 [8/8]	176190,46	361800,60	8,00	40,73	38,27	31,86	41,63
HK3_C	28 [1/8]	176130,86	361764,50	8,00	37,50	34,84	28,37	38,27
HK3_C	28 [2/8]	176135,26	361768,03	8,00	36,52	34,09	27,47	37,37
HK3_C	28 [3/8]	176146,96	361774,98	8,00	39,48	36,78	30,35	40,24
HK3_C	28 [4/8]	176161,18	361775,79	8,00	40,80	38,54	31,98	41,77
HK3_C	28 [5/8]	176150,89	361765,78	8,00	40,76	38,46	31,95	41,72
HK3_C	28 [6/8]	176139,35	361759,13	8,00	39,10	36,56	30,18	39,97
HK3_C	28 [7/8]	176134,73	361755,41	8,00	41,93	39,72	33,13	42,92
HK3_C	28 [8/8]	176127,64	361757,72	8,00	42,61	40,37	33,68	43,55
HK3_C	29 [1/8]	176175,50	361787,61	8,00	39,78	37,10	30,63	40,53
HK3_C	29 [2/8]	176188,38	361791,58	8,00	40,84	38,19	31,80	41,64
HK3_C	29 [3/8]	176193,98	361792,43	8,00	40,98	38,33	31,91	41,77
HK3_C	29 [4/8]	176201,19	361790,00	8,00	44,29	41,81	35,35	45,17
HK3_C	29 [5/8]	176197,96	361783,15	8,00	43,44	41,24	34,67	44,44
HK3_C	29 [6/8]	176191,98	361782,28	8,00	41,71	39,64	32,97	42,76
HK3_C	29 [7/8]	176179,37	361778,16	8,00	43,00	40,87	34,26	44,03
HK3_C	29 [8/8]	176165,27	361777,48	8,00	37,15	34,79	28,21	38,05
HK4_A	30 [1/13]	175894,07	361618,25	2,00	41,84	39,93	33,32	43,01
HK4_A	30 [10/13]	175879,84	361624,19	2,00	40,76	38,24	31,63	41,56
HK4_A	30 [11/13]	175882,82	361625,89	2,00	40,24	37,79	31,18	41,08
HK4_A	30 [12/13]	175886,85	361627,31	2,00	39,73	37,38	30,74	40,62
HK4_A	30 [13/13]	175891,66	361623,81	2,00	41,63	39,73	33,10	42,80
HK4_A	30 [2/13]	175891,21	361614,18	2,00	40,92	38,94	32,34	42,05
HK4_A	30 [3/13]	175886,60	361611,52	2,00	41,33	39,31	32,71	42,43
HK4_A	30 [4/13]	175879,59	361608,41	2,00	41,44	39,41	32,80	42,53
HK4_A	30 [5/13]	175870,32	361604,31	2,00	41,75	39,61	33,02	42,78
HK4_A	30 [6/13]	175866,25	361604,13	2,00	43,76	41,11	34,51	44,49
HK4_A	30 [7/13]	175864,05	361609,11	2,00	43,98	41,31	34,71	44,70
HK4_A	30 [8/13]	175870,86	361616,67	2,00	42,61	39,94	33,33	43,32
HK4_A	30 [9/13]	175878,55	361621,74	2,00	41,60	38,83	32,22	42,26
HK4_A	31 [1/4]	175929,46	361499,00	2,00	38,90	36,58	29,94	39,81
HK4_A	31 [2/4]	175949,42	361494,25	2,00	47,88	45,83	39,18	48,95
HK4_A	31 [3/4]	175939,45	361476,30	2,00	50,25	48,10	41,45	51,26
HK4_A	31 [4/4]	175919,49	361481,05	2,00	43,74	41,47	34,85	44,68
HK4_A	32 [1/4]	175961,11	361596,17	2,00	36,31	34,13	27,52	37,31
HK4_A	32 [1/4]extra hoogte	175962,35	361596,72	20,00	40,02	37,44	30,75	40,76
HK4_A	32 [2/4]	175978,49	361590,03	2,00	45,16	43,26	36,62	46,32
HK4_A	32 [2/4]extra hoogte	175979,19	361588,47	20,00	47,59	44,91	38,27	48,29
HK4_A	32 [3/4]	175971,30	361573,05	2,00	47,07	45,13	38,48	48,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_A	32 [3/4]extra hoogte	175969,66	361572,33	20,00	49,52	46,80	40,15	50,19
HK4_A	32 [4/4]	175953,92	361579,19	2,00	41,10	38,99	32,35	42,13
HK4_A	32 [4/4]extra hoogte	175953,19	361580,89	20,00	43,35	40,57	33,91	43,98
HK4_A	33 [1/4]	176116,75	361675,33	2,00	38,29	36,10	29,48	39,28
HK4_A	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	20,00	41,80	39,12	32,53	42,51
HK4_A	33 [2/4]	176136,88	361669,99	2,00	45,97	44,14	37,48	47,17
HK4_A	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	20,00	48,75	46,04	39,41	49,43
HK4_A	33 [3/4]	176127,26	361651,48	2,00	48,34	46,42	39,75	49,48
HK4_A	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	20,00	50,54	47,82	41,16	51,21
HK4_A	33 [4/4]	176107,13	361656,83	2,00	44,46	42,34	35,70	45,49
HK4_A	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	20,00	45,54	42,80	36,14	46,20
HK4_A	34 [1/4]	176161,04	361735,17	2,00	37,02	34,73	28,20	37,98
HK4_A	34 [2/4]	176181,19	361729,86	2,00	43,30	41,45	34,80	44,49
HK4_A	34 [3/4]	176171,43	361711,41	2,00	46,98	45,12	38,46	48,16
HK4_A	34 [4/4]	176151,28	361716,73	2,00	43,57	41,67	34,99	44,72
HK4_A	35 [1/4]	176216,50	361725,76	2,00	38,56	36,29	29,76	39,54
HK4_A	35 [2/4]	176226,43	361722,00	2,00	45,09	43,18	36,53	46,24
HK4_A	35 [3/4]	176222,44	361712,08	2,00	48,35	46,43	39,75	49,49
HK4_A	35 [4/4]	176212,52	361715,84	2,00	45,52	43,54	36,85	46,62
HK4_A	36 [1/4]	176260,48	361717,97	2,00	40,72	38,47	31,91	41,70
HK4_A	36 [2/4]	176270,47	361713,92	2,00	44,76	42,79	36,16	45,88
HK4_A	36 [3/4]	176266,56	361703,92	2,00	49,24	47,26	40,58	50,34
HK4_A	36 [4/4]	176256,57	361707,98	2,00	47,58	45,55	38,87	48,65
HK4_A	37 [1/4]	176238,01	361757,27	2,00	39,46	36,95	30,50	40,32
HK4_A	37 [2/4]	176247,78	361753,29	2,00	42,57	40,48	33,91	43,64
HK4_A	37 [3/4]	176243,94	361743,52	2,00	45,19	43,26	36,59	46,32
HK4_A	37 [4/4]	176234,18	361747,50	2,00	43,42	41,51	34,83	44,56
HK4_B	30 [1/13]	175894,07	361618,25	5,00	42,30	40,26	33,66	43,39
HK4_B	30 [10/13]	175879,84	361624,19	5,00	41,89	39,28	32,68	42,64
HK4_B	30 [11/13]	175882,82	361625,89	5,00	41,31	38,75	32,15	42,09
HK4_B	30 [12/13]	175886,85	361627,31	5,00	40,75	38,28	31,65	41,57
HK4_B	30 [13/13]	175891,66	361623,81	5,00	42,15	40,11	33,50	43,24
HK4_B	30 [2/13]	175891,21	361614,18	5,00	41,37	39,22	32,64	42,40
HK4_B	30 [3/13]	175886,60	361611,52	5,00	41,82	39,63	33,05	42,83
HK4_B	30 [4/13]	175879,59	361608,41	5,00	41,95	39,73	33,14	42,93
HK4_B	30 [5/13]	175870,32	361604,31	5,00	42,30	39,96	33,39	43,22
HK4_B	30 [6/13]	175866,25	361604,13	5,00	44,77	42,02	35,41	45,44
HK4_B	30 [7/13]	175864,05	361609,11	5,00	44,98	42,23	35,62	45,65
HK4_B	30 [8/13]	175870,86	361616,67	5,00	43,82	41,10	34,48	44,50
HK4_B	30 [9/13]	175878,55	361621,74	5,00	42,97	40,16	33,54	43,60
HK4_B	31 [1/4]	175929,46	361499,00	5,00	39,61	37,20	30,57	40,47
HK4_B	31 [2/4]	175949,42	361494,25	5,00	49,36	46,92	40,28	50,20
HK4_B	31 [3/4]	175939,45	361476,30	5,00	51,93	49,34	42,70	52,68
HK4_B	31 [4/4]	175919,49	361481,05	5,00	44,89	42,36	35,74	45,68
HK4_B	32 [1/4]	175961,11	361596,17	5,00	37,41	35,14	28,54	38,36
HK4_B	32 [2/4]	175978,49	361590,03	5,00	45,60	43,51	36,88	46,65
HK4_B	32 [3/4]	175971,30	361573,05	5,00	47,59	45,45	38,81	48,61
HK4_B	32 [4/4]	175953,92	361579,19	5,00	41,61	39,32	32,68	42,54
HK4_B	33 [1/4]	176116,75	361675,33	5,00	38,82	36,53	29,92	39,76
HK4_B	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	23,00	43,51	40,78	34,21	44,20
HK4_B	33 [2/4]	176136,88	361669,99	5,00	46,21	44,19	37,56	47,30
HK4_B	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	23,00	49,23	46,48	39,87	49,90
HK4_B	33 [3/4]	176127,26	361651,48	5,00	48,60	46,50	39,85	49,64
HK4_B	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	23,00	50,58	47,85	41,19	51,24
HK4_B	33 [4/4]	176107,13	361656,83	5,00	44,39	42,14	35,50	45,34
HK4_B	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	23,00	45,56	42,81	36,15	46,21
HK4_B	34 [1/4]	176161,04	361735,17	5,00	38,03	35,61	29,11	38,93
HK4_B	34 [2/4]	176181,19	361729,86	5,00	43,69	41,65	35,02	44,77
HK4_B	34 [3/4]	176171,43	361711,41	5,00	47,00	44,99	38,34	48,09
HK4_B	34 [4/4]	176151,28	361716,73	5,00	43,71	41,66	34,99	44,77
HK4_B	35 [1/4]	176216,50	361725,76	5,00	39,23	36,81	30,32	40,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_B	35 [2/4]	176226,43	361722,00	5,00	45,20	43,10	36,47	46,24
HK4_B	35 [3/4]	176222,44	361712,08	5,00	48,24	46,16	39,49	49,28
HK4_B	35 [4/4]	176212,52	361715,84	5,00	45,32	43,20	36,52	46,33
HK4_B	36 [1/4]	176260,48	361717,97	5,00	41,81	39,38	32,87	42,70
HK4_B	36 [2/4]	176270,47	361713,92	5,00	45,95	43,75	37,17	46,95
HK4_B	36 [3/4]	176266,56	361703,92	5,00	49,62	47,48	40,81	50,63
HK4_B	36 [4/4]	176256,57	361707,98	5,00	47,48	45,31	38,63	48,46
HK4_B	37 [1/4]	176238,01	361757,27	5,00	40,97	38,35	31,91	41,77
HK4_B	37 [2/4]	176247,78	361753,29	5,00	44,06	41,75	35,24	45,02
HK4_B	37 [3/4]	176243,94	361743,52	5,00	45,34	43,23	36,59	46,37
HK4_B	37 [4/4]	176234,18	361747,50	5,00	43,56	41,49	34,81	44,60
HK4_C	31 [1/4]	175929,46	361499,00	8,00	39,91	37,41	30,78	40,71
HK4_C	31 [2/4]	175949,42	361494,25	8,00	50,05	47,43	40,79	50,78
HK4_C	31 [3/4]	175939,45	361476,30	8,00	52,40	49,69	43,05	53,08
HK4_C	31 [4/4]	175919,49	361481,05	8,00	45,64	42,89	36,27	46,30
HK4_C	32 [1/4]	175961,11	361596,17	8,00	37,61	35,22	28,61	38,49
HK4_C	32 [2/4]	175978,49	361590,03	8,00	46,06	43,80	37,17	47,01
HK4_C	32 [3/4]	175971,30	361573,05	8,00	48,18	45,84	39,20	49,08
HK4_C	32 [4/4]	175953,92	361579,19	8,00	42,20	39,74	33,10	43,03
HK4_C	33 [1/4]	176116,75	361675,33	8,00	38,86	36,49	29,89	39,75
HK4_C	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	26,00	45,05	42,30	35,71	45,72
HK4_C	33 [2/4]	176136,88	361669,99	8,00	46,64	44,44	37,81	47,62
HK4_C	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	26,00	49,64	46,87	40,27	50,30
HK4_C	33 [3/4]	176127,26	361651,48	8,00	49,07	46,79	40,14	50,00
HK4_C	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	26,00	50,59	47,85	41,19	51,25
HK4_C	33 [4/4]	176107,13	361656,83	8,00	44,64	42,25	35,61	45,51
HK4_C	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	26,00	45,66	42,91	36,24	46,31
HK4_C	34 [1/4]	176161,04	361735,17	8,00	39,52	36,99	30,51	40,36
HK4_C	34 [2/4]	176181,19	361729,86	8,00	44,43	42,19	35,60	45,40
HK4_C	34 [3/4]	176171,43	361711,41	8,00	47,31	45,13	38,49	48,30
HK4_C	34 [4/4]	176151,28	361716,73	8,00	43,72	41,55	34,88	44,71
HK4_C	35 [1/4]	176216,50	361725,76	8,00	40,08	37,54	31,07	40,92
HK4_C	35 [2/4]	176226,43	361722,00	8,00	45,84	43,54	36,95	46,78
HK4_C	35 [3/4]	176222,44	361712,08	8,00	48,58	46,34	39,68	49,53
HK4_C	35 [4/4]	176212,52	361715,84	8,00	45,46	43,21	36,53	46,40
HK4_C	36 [1/4]	176260,48	361717,97	8,00	42,96	40,38	33,90	43,77
HK4_C	36 [2/4]	176270,47	361713,92	8,00	47,10	44,69	38,16	47,99
HK4_C	36 [3/4]	176266,56	361703,92	8,00	50,26	47,93	41,27	51,15
HK4_C	36 [4/4]	176256,57	361707,98	8,00	47,70	45,40	38,70	48,60
HK4_C	37 [1/4]	176238,01	361757,27	8,00	43,03	40,37	33,91	43,80
HK4_C	37 [2/4]	176247,78	361753,29	8,00	45,52	43,06	36,58	46,40
HK4_C	37 [3/4]	176243,94	361743,52	8,00	46,02	43,76	37,17	46,98
HK4_C	37 [4/4]	176234,18	361747,50	8,00	43,86	41,65	34,99	44,83
HK4_D	31 [1/4]	175929,46	361499,00	11,00	40,14	37,57	30,95	40,91
HK4_D	31 [2/4]	175949,42	361494,25	11,00	50,33	47,63	40,99	51,02
HK4_D	31 [3/4]	175939,45	361476,30	11,00	52,56	49,80	43,16	53,21
HK4_D	31 [4/4]	175919,49	361481,05	11,00	45,81	43,01	36,39	46,45
HK4_D	32 [1/4]	175961,11	361596,17	11,00	37,05	34,48	27,87	37,82
HK4_D	32 [2/4]	175978,49	361590,03	11,00	46,55	44,09	37,47	47,38
HK4_D	32 [3/4]	175971,30	361573,05	11,00	48,83	46,28	39,64	49,60
HK4_D	32 [4/4]	175953,92	361579,19	11,00	42,70	40,07	33,43	43,43
HK4_D	33 [1/4]	176116,75	361675,33	11,00	37,83	35,28	28,71	38,63
HK4_D	33 [2/4]	176136,88	361669,99	11,00	47,20	44,84	38,22	48,09
HK4_D	33 [3/4]	176127,26	361651,48	11,00	49,64	47,18	40,52	50,46
HK4_D	33 [4/4]	176107,13	361656,83	11,00	44,84	42,29	35,64	45,61
HK4_D	34 [1/4]	176161,04	361735,17	11,00	41,11	38,42	31,96	41,86
HK4_D	34 [2/4]	176181,19	361729,86	11,00	45,62	43,20	36,66	46,50
HK4_D	34 [3/4]	176171,43	361711,41	11,00	47,87	45,55	38,92	48,78
HK4_D	34 [4/4]	176151,28	361716,73	11,00	43,73	41,43	34,76	44,64
HK4_E	31 [1/4]	175929,46	361499,00	14,00	40,51	37,91	31,28	41,26
HK4_E	31 [2/4]	175949,42	361494,25	14,00	50,43	47,70	41,07	51,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_E	31 [3/4]	175939,45	361476,30	14,00	52,58	49,80	43,17	53,22
HK4_E	31 [4/4]	175919,49	361481,05	14,00	45,85	43,03	36,41	46,47
HK4_E	32 [1/4]	175961,11	361596,17	14,00	37,92	35,32	28,68	38,66
HK4_E	32 [2/4]	175978,49	361590,03	14,00	47,00	44,42	37,79	47,76
HK4_E	32 [3/4]	175971,30	361573,05	14,00	49,20	46,55	39,91	49,91
HK4_E	32 [4/4]	175953,92	361579,19	14,00	43,23	40,48	33,84	43,89
HK4_E	33 [1/4]	176116,75	361675,33	14,00	38,86	36,26	29,68	39,62
HK4_E	33 [2/4]	176136,88	361669,99	14,00	47,78	45,26	38,63	48,57
HK4_E	33 [3/4]	176127,26	361651,48	14,00	50,15	47,53	40,87	50,88
HK4_E	33 [4/4]	176107,13	361656,83	14,00	45,19	42,50	35,85	45,88
HK4_E	34 [1/4]	176161,04	361735,17	14,00	42,94	40,21	33,73	43,66
HK4_E	34 [2/4]	176181,19	361729,86	14,00	46,80	44,25	37,72	47,61
HK4_E	34 [3/4]	176171,43	361711,41	14,00	48,39	45,92	39,28	49,21
HK4_E	34 [4/4]	176151,28	361716,73	14,00	44,20	41,77	35,09	45,03
HK4_F	31 [1/4]	175929,46	361499,00	17,00	40,98	38,35	31,73	41,71
HK4_F	31 [2/4]	175949,42	361494,25	17,00	50,47	47,73	41,09	51,13
HK4_F	31 [3/4]	175939,45	361476,30	17,00	52,55	49,77	43,13	53,19
HK4_F	31 [4/4]	175919,49	361481,05	17,00	45,85	43,02	36,40	46,47
HK4_F	32 [1/4]	175961,11	361596,17	17,00	39,00	36,41	29,74	39,74
HK4_F	32 [2/4]	175978,49	361590,03	17,00	47,32	44,67	38,03	48,03
HK4_F	32 [3/4]	175971,30	361573,05	17,00	49,39	46,69	40,05	50,08
HK4_F	32 [4/4]	175953,92	361579,19	17,00	43,44	40,67	34,02	44,08
HK4_F	33 [1/4]	176116,75	361675,33	17,00	40,16	37,53	30,93	40,90
HK4_F	33 [2/4]	176136,88	361669,99	17,00	48,27	45,64	39,01	49,00
HK4_F	33 [3/4]	176127,26	361651,48	17,00	50,39	47,71	41,05	51,08
HK4_F	33 [4/4]	176107,13	361656,83	17,00	45,41	42,67	36,02	46,07
HK4_F	34 [1/4]	176161,04	361735,17	17,00	44,49	41,73	35,22	45,18
HK4_F	34 [2/4]	176181,19	361729,86	17,00	47,76	45,10	38,56	48,50
HK4_F	34 [3/4]	176171,43	361711,41	17,00	48,92	46,29	39,66	49,65
HK4_F	34 [4/4]	176151,28	361716,73	17,00	44,81	42,26	35,57	45,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	10 [1/12]	175959,73	361785,14	2,00	42,28	43,45	40,31	47,48
HK2_A	10 [10/12]	175943,29	361780,72	2,00	34,02	35,31	31,88	39,13
HK2_A	10 [11/12]	175948,07	361788,38	2,00	40,34	41,65	38,56	45,69
HK2_A	10 [12/12]	175955,99	361788,91	2,00	42,82	44,03	40,92	48,07
HK2_A	10 [2/12]	175962,78	361780,97	2,00	40,77	41,92	38,75	45,93
HK2_A	10 [3/12]	175967,60	361767,49	2,00	39,73	40,85	37,70	44,88
HK2_A	10 [4/12]	175972,87	361751,03	2,00	36,36	37,52	34,31	41,50
HK2_A	10 [5/12]	175967,82	361743,98	2,00	26,63	28,17	24,81	32,00
HK2_A	10 [6/12]	175959,18	361745,03	2,00	31,63	32,94	29,51	36,76
HK2_A	10 [7/12]	175950,53	361759,90	2,00	33,86	35,12	31,66	38,93
HK2_A	10 [8/12]	175943,71	361772,50	2,00	34,04	35,42	32,16	39,34
HK2_A	10 [9/12]	175943,99	361775,72	2,00	35,41	36,78	33,53	40,71
HK2_A	11 [1/13]	175853,69	361676,84	2,00	37,24	38,37	34,91	42,20
HK2_A	11 [10/13]	175844,07	361656,98	2,00	36,77	37,82	33,72	41,28
HK2_A	11 [11/13]	175838,79	361673,44	2,00	35,95	37,05	33,02	40,54
HK2_A	11 [12/13]	175843,87	361680,47	2,00	25,40	26,82	23,33	30,59
HK2_A	11 [13/13]	175851,96	361680,72	2,00	37,26	38,41	34,93	42,22
HK2_A	11 [2/13]	175861,18	361664,54	2,00	35,19	36,40	32,86	40,17
HK2_A	11 [3/13]	175867,96	361651,93	2,00	35,88	37,05	33,51	40,82
HK2_A	11 [4/13]	175867,65	361648,70	2,00	31,89	33,12	29,56	36,87
HK2_A	11 [5/13]	175869,19	361641,80	2,00	32,50	33,82	30,35	37,61
HK2_A	11 [6/13]	175865,26	361632,21	2,00	30,99	32,26	28,46	35,86
HK2_A	11 [7/13]	175856,46	361633,59	2,00	31,69	32,79	28,71	36,25
HK2_A	11 [8/13]	175851,89	361639,28	2,00	30,07	31,17	27,03	34,59
HK2_A	11 [9/13]	175848,87	361643,47	2,00	35,41	36,48	32,38	39,93
HK2_A	12 [1/34]	175933,06	361704,44	2,00	30,20	31,35	27,67	35,04
HK2_A	12 [10/34]	175889,11	361661,36	2,00	33,89	35,08	31,35	38,73
HK2_A	12 [11/34]	175879,69	361681,74	2,00	32,62	33,76	29,99	37,40
HK2_A	12 [12/34]	175879,69	361699,85	2,00	30,82	32,16	28,78	36,01
HK2_A	12 [13/34]	175893,32	361686,91	2,00	28,91	30,17	26,55	33,88
HK2_A	12 [14/34]	175902,31	361672,15	2,00	31,18	32,39	28,82	36,14
HK2_A	12 [15/34]	175906,90	361675,51	2,00	27,17	28,60	25,12	32,37
HK2_A	12 [16/34]	175910,74	361679,01	2,00	26,27	27,71	24,28	31,51
HK2_A	12 [17/34]	175911,08	361685,82	2,00	23,14	24,52	20,99	28,27
HK2_A	12 [18/34]	175903,37	361687,49	2,00	22,17	23,48	19,79	27,14
HK2_A	12 [19/34]	175894,94	361690,31	2,00	33,37	34,48	30,97	38,28
HK2_A	12 [2/34]	175932,97	361723,35	2,00	32,12	33,41	30,15	37,34
HK2_A	12 [20/34]	175898,50	361698,39	2,00	29,77	31,15	27,77	34,99
HK2_A	12 [21/34]	175903,42	361702,88	2,00	22,02	23,33	19,83	27,11
HK2_A	12 [22/34]	175898,96	361703,27	2,00	22,31	23,63	20,06	27,36
HK2_A	12 [23/34]	175892,30	361708,20	2,00	37,99	39,06	35,19	42,65
HK2_A	12 [24/34]	175902,32	361720,46	2,00	37,59	38,72	35,09	42,44
HK2_A	12 [25/34]	175918,17	361719,48	2,00	36,17	37,25	33,77	41,08
HK2_A	12 [26/34]	175917,38	361711,20	2,00	23,81	25,19	21,65	28,93
HK2_A	12 [27/34]	175914,72	361707,68	2,00	24,90	26,34	23,04	30,22
HK2_A	12 [28/34]	175921,24	361708,19	2,00	26,16	27,59	24,13	31,37
HK2_A	12 [29/34]	175929,46	361705,32	2,00	33,25	34,33	30,74	38,09
HK2_A	12 [3/34]	175946,47	361711,30	2,00	30,47	31,78	28,26	35,54
HK2_A	12 [30/34]	175925,82	361697,23	2,00	22,65	23,97	20,29	27,63
HK2_A	12 [31/34]	175921,76	361690,58	2,00	25,82	27,27	23,88	31,09
HK2_A	12 [32/34]	175927,50	361686,18	2,00	27,35	28,79	25,37	32,60
HK2_A	12 [33/34]	175932,30	361686,67	2,00	27,41	28,84	25,37	32,62
HK2_A	12 [34/34]	175937,72	361687,74	2,00	32,65	33,82	30,28	37,59
HK2_A	12 [4/34]	175954,79	361690,30	2,00	32,16	33,38	29,76	37,10
HK2_A	12 [5/34]	175948,73	361680,76	2,00	24,32	25,50	21,49	28,99
HK2_A	12 [6/34]	175937,70	361674,57	2,00	25,20	26,36	22,43	29,90
HK2_A	12 [7/34]	175925,38	361668,16	2,00	27,09	28,40	24,81	32,12
HK2_A	12 [8/34]	175912,14	361663,54	2,00	28,91	30,14	26,36	33,76
HK2_A	12 [9/34]	175900,09	361659,55	2,00	30,65	31,81	27,94	35,38
HK2_A	13 [1/12]	175988,31	361720,97	2,00	38,04	39,17	35,77	43,04
HK2_A	13 [10/12]	175965,95	361729,85	2,00	34,73	35,88	32,20	39,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	13 [11/12]	175971,00	361736,88	2,00	28,17	29,69	26,40	33,57
HK2_A	13 [12/12]	175979,62	361735,84	2,00	39,67	40,79	37,53	44,75
HK2_A	13 [2/12]	175995,09	361708,35	2,00	37,23	38,37	34,92	42,20
HK2_A	13 [3/12]	175996,15	361703,30	2,00	28,51	29,98	26,62	33,82
HK2_A	13 [4/12]	175997,33	361696,10	2,00	29,80	31,22	27,78	35,02
HK2_A	13 [5/12]	175992,42	361688,65	2,00	22,43	24,44	21,61	28,55
HK2_A	13 [6/12]	175982,68	361692,15	2,00	28,76	30,24	26,82	34,04
HK2_A	13 [7/12]	175978,60	361697,92	2,00	9,07	11,05	8,11	15,09
HK2_A	13 [8/12]	175976,00	361699,87	2,00	32,01	33,28	29,78	37,06
HK2_A	13 [9/12]	175971,23	361713,40	2,00	33,05	34,26	30,70	38,01
HK2_A	6 [1/49]	175933,85	361861,89	2,00	42,18	43,46	40,18	47,38
HK2_A	6 [10/49]	175942,03	361828,43	2,00	41,36	42,79	39,83	46,89
HK2_A	6 [11/49]	175944,67	361822,45	2,00	41,39	42,79	39,84	46,90
HK2_A	6 [12/49]	175946,92	361817,38	2,00	41,26	42,66	39,70	46,77
HK2_A	6 [13/49]	175945,79	361812,08	2,00	32,95	34,62	31,80	38,78
HK2_A	6 [14/49]	175941,53	361810,17	2,00	33,66	35,16	32,11	39,20
HK2_A	6 [15/49]	175937,27	361808,25	2,00	35,38	36,72	33,61	40,74
HK2_A	6 [16/49]	175932,52	361811,13	2,00	32,28	33,61	30,04	37,34
HK2_A	6 [17/49]	175927,68	361822,10	2,00	31,16	32,51	29,01	36,28
HK2_A	6 [18/49]	175922,98	361832,73	2,00	28,70	30,02	26,49	33,78
HK2_A	6 [19/49]	175922,50	361837,65	2,00	27,97	29,35	25,90	33,15
HK2_A	6 [2/49]	175933,99	361853,05	2,00	37,93	39,38	36,45	43,50
HK2_A	6 [20/49]	175923,01	361839,74	2,00	25,17	26,52	22,96	30,25
HK2_A	6 [21/49]	175917,68	361842,25	2,00	28,20	29,49	25,91	33,22
HK2_A	6 [22/49]	175915,78	361837,20	2,00	28,93	30,35	26,94	34,17
HK2_A	6 [23/49]	175912,62	361832,58	2,00	29,88	31,22	27,64	34,94
HK2_A	6 [24/49]	175905,57	361831,16	2,00	29,11	30,36	26,64	34,01
HK2_A	6 [25/49]	175904,31	361834,06	2,00	28,36	29,59	25,84	33,22
HK2_A	6 [26/49]	175900,55	361838,18	2,00	28,09	29,34	25,73	33,06
HK2_A	6 [27/49]	175898,28	361836,06	2,00	30,36	31,73	28,25	35,51
HK2_A	6 [28/49]	175900,04	361832,09	2,00	32,41	33,76	30,39	37,61
HK2_A	6 [29/49]	175901,14	361828,81	2,00	33,46	34,80	31,48	38,69
HK2_A	6 [3/49]	175930,43	361851,48	2,00	37,92	39,39	36,45	43,50
HK2_A	6 [30/49]	175904,71	361820,73	2,00	32,12	33,56	30,12	37,35
HK2_A	6 [31/49]	175911,09	361815,41	2,00	33,06	34,46	30,99	38,24
HK2_A	6 [32/49]	175916,17	361813,96	2,00	35,84	37,13	33,87	41,06
HK2_A	6 [33/49]	175913,85	361809,24	2,00	36,79	37,97	34,50	41,79
HK2_A	6 [34/49]	175912,17	361803,98	2,00	35,00	36,34	33,13	40,30
HK2_A	6 [35/49]	175910,91	361798,41	2,00	35,72	37,00	33,69	40,90
HK2_A	6 [36/49]	175906,29	361800,47	2,00	33,93	35,04	31,44	38,79
HK2_A	6 [37/49]	175897,87	361813,96	2,00	38,21	39,25	35,53	42,93
HK2_A	6 [38/49]	175890,45	361827,83	2,00	38,54	39,57	35,89	43,28
HK2_A	6 [39/49]	175888,05	361833,20	2,00	38,22	39,23	35,56	42,95
HK2_A	6 [4/49]	175929,47	361849,77	2,00	38,28	39,80	36,93	43,95
HK2_A	6 [40/49]	175885,00	361840,03	2,00	37,14	38,20	34,49	41,89
HK2_A	6 [41/49]	175888,04	361842,65	2,00	37,72	38,85	35,30	42,62
HK2_A	6 [42/49]	175890,16	361845,31	2,00	37,82	38,88	35,30	42,65
HK2_A	6 [43/49]	175888,75	361848,59	2,00	37,36	38,41	34,77	42,14
HK2_A	6 [44/49]	175891,17	361851,87	2,00	40,23	41,55	38,25	45,45
HK2_A	6 [45/49]	175895,19	361851,44	2,00	40,99	42,38	39,20	46,35
HK2_A	6 [46/49]	175905,02	361853,81	2,00	40,20	41,56	38,35	45,51
HK2_A	6 [47/49]	175914,81	361856,81	2,00	41,43	42,81	39,67	46,80
HK2_A	6 [48/49]	175916,33	361856,25	2,00	41,78	43,11	39,91	47,07
HK2_A	6 [49/49]	175924,03	361859,67	2,00	41,42	42,68	39,41	46,61
HK2_A	6 [5/49]	175930,37	361847,66	2,00	38,93	40,48	37,63	44,64
HK2_A	6 [6/49]	175931,78	361844,42	2,00	39,01	40,59	37,74	44,75
HK2_A	6 [7/49]	175933,97	361842,78	2,00	39,07	40,64	37,74	44,76
HK2_A	6 [8/49]	175937,16	361839,44	2,00	41,59	43,00	40,05	47,11
HK2_A	6 [9/49]	175939,38	361834,40	2,00	41,40	42,83	39,88	46,94
HK2_A	7 [1/12]	175833,09	361726,55	2,00	37,05	38,34	34,93	42,18
HK2_A	7 [10/12]	175815,27	361726,50	2,00	32,57	33,92	30,28	37,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	7 [11/12]	175821,00	361732,02	2,00	34,66	36,17	32,89	40,06
HK2_A	7 [12/12]	175829,87	361730,41	2,00	36,40	37,71	34,34	41,57
HK2_A	7 [2/12]	175835,70	361724,63	2,00	36,53	37,74	34,31	41,58
HK2_A	7 [3/12]	175840,55	361711,10	2,00	36,45	37,59	34,19	41,46
HK2_A	7 [4/12]	175845,77	361694,64	2,00	33,13	34,37	30,94	38,20
HK2_A	7 [5/12]	175840,70	361687,59	2,00	23,67	25,11	21,59	28,85
HK2_A	7 [6/12]	175832,06	361688,61	2,00	31,91	32,98	28,88	36,43
HK2_A	7 [7/12]	175823,43	361703,49	2,00	30,45	31,53	27,50	35,02
HK2_A	7 [8/12]	175816,63	361716,13	2,00	31,46	32,62	28,68	36,15
HK2_A	7 [9/12]	175815,60	361721,20	2,00	32,15	33,43	29,60	37,01
HK2_A	8 [1/13]	175863,90	361742,39	2,00	36,49	37,88	34,60	41,78
HK2_A	8 [10/13]	175848,45	361735,80	2,00	34,24	35,42	31,89	39,20
HK2_A	8 [11/13]	175848,16	361741,07	2,00	36,24	37,38	33,91	41,20
HK2_A	8 [12/13]	175853,88	361746,61	2,00	39,75	40,93	37,42	44,72
HK2_A	8 [13/13]	175861,91	361746,91	2,00	36,13	37,52	34,23	41,42
HK2_A	8 [2/13]	175865,97	361741,16	2,00	38,45	39,72	36,29	43,55
HK2_A	8 [3/13]	175868,59	361739,18	2,00	36,29	37,68	34,37	41,56
HK2_A	8 [4/13]	175873,39	361725,69	2,00	34,68	36,05	32,64	39,87
HK2_A	8 [5/13]	175878,61	361709,23	2,00	34,94	36,22	32,84	40,08
HK2_A	8 [6/13]	175873,57	361702,20	2,00	28,15	29,54	26,16	33,38
HK2_A	8 [7/13]	175864,96	361703,17	2,00	30,60	31,81	27,97	35,39
HK2_A	8 [8/13]	175856,29	361718,08	2,00	33,23	34,40	30,64	38,04
HK2_A	8 [9/13]	175849,50	361730,71	2,00	35,21	36,37	32,81	40,13
HK2_A	9 [1/12]	175926,87	361770,56	2,00	36,89	38,34	35,22	42,34
HK2_A	9 [10/12]	175910,40	361766,16	2,00	35,15	36,33	33,00	40,23
HK2_A	9 [11/12]	175915,18	361773,82	2,00	38,21	39,61	36,43	43,58
HK2_A	9 [12/12]	175923,13	361774,34	2,00	36,63	38,18	35,15	42,22
HK2_A	9 [2/12]	175929,91	361766,41	2,00	35,22	36,58	33,31	40,49
HK2_A	9 [3/12]	175934,72	361752,89	2,00	32,35	33,64	30,08	37,38
HK2_A	9 [4/12]	175939,97	361736,46	2,00	29,43	30,83	27,36	34,61
HK2_A	9 [5/12]	175934,93	361729,42	2,00	22,25	23,77	20,44	27,62
HK2_A	9 [6/12]	175926,31	361730,40	2,00	34,14	35,36	31,97	39,22
HK2_A	9 [7/12]	175917,62	361745,34	2,00	33,81	35,10	31,78	38,99
HK2_A	9 [8/12]	175910,84	361757,95	2,00	34,59	35,80	32,39	39,65
HK2_A	9 [9/12]	175911,11	361761,17	2,00	35,10	36,23	32,84	40,10
HK2_B	10 [1/12]	175959,73	361785,14	5,00	44,26	45,43	42,24	49,42
HK2_B	10 [10/12]	175943,29	361780,72	5,00	38,16	39,23	35,59	42,96
HK2_B	10 [11/12]	175948,07	361788,38	5,00	42,77	44,03	40,88	48,04
HK2_B	10 [12/12]	175955,99	361788,91	5,00	44,76	45,97	42,83	49,99
HK2_B	10 [2/12]	175962,78	361780,97	5,00	42,87	44,03	40,82	48,01
HK2_B	10 [3/12]	175967,60	361767,49	5,00	41,06	42,20	38,98	46,18
HK2_B	10 [4/12]	175972,87	361751,03	5,00	37,72	38,91	35,62	42,84
HK2_B	10 [5/12]	175967,82	361743,98	5,00	29,45	30,92	27,50	34,72
HK2_B	10 [6/12]	175959,18	361745,03	5,00	36,74	37,93	34,55	41,80
HK2_B	10 [7/12]	175950,53	361759,90	5,00	37,97	39,13	35,59	42,91
HK2_B	10 [8/12]	175943,71	361772,50	5,00	37,18	38,40	35,03	42,27
HK2_B	10 [9/12]	175943,99	361775,72	5,00	38,80	39,95	36,47	43,76
HK2_B	11 [1/13]	175853,69	361676,84	5,00	38,74	39,89	36,40	43,70
HK2_B	11 [10/13]	175844,07	361656,98	5,00	38,21	39,25	35,14	42,70
HK2_B	11 [11/13]	175838,79	361673,44	5,00	38,31	39,35	35,27	42,82
HK2_B	11 [12/13]	175843,87	361680,47	5,00	27,47	28,94	25,49	32,72
HK2_B	11 [13/13]	175851,96	361680,72	5,00	38,96	40,12	36,65	43,94
HK2_B	11 [2/13]	175861,18	361664,54	5,00	37,83	39,01	35,48	42,79
HK2_B	11 [3/13]	175867,96	361651,93	5,00	38,04	39,20	35,65	42,97
HK2_B	11 [4/13]	175867,65	361648,70	5,00	33,56	34,77	31,23	38,54
HK2_B	11 [5/13]	175869,19	361641,80	5,00	34,91	36,24	32,81	40,06
HK2_B	11 [6/13]	175865,26	361632,21	5,00	32,85	34,12	30,40	37,77
HK2_B	11 [7/13]	175856,46	361633,59	5,00	31,78	32,88	28,74	36,30
HK2_B	11 [8/13]	175851,89	361639,28	5,00	29,53	30,60	26,46	34,03
HK2_B	11 [9/13]	175848,87	361643,47	5,00	37,38	38,42	34,33	41,88
HK2_B	12 [1/34]	175933,06	361704,44	5,00	33,89	35,01	31,25	38,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	12 [10/34]	175889,11	361661,36	5,00	37,04	38,18	34,37	41,79
HK2_B	12 [11/34]	175879,69	361681,74	5,00	35,31	36,43	32,59	40,03
HK2_B	12 [12/34]	175879,69	361699,85	5,00	37,38	38,61	35,41	42,59
HK2_B	12 [13/34]	175893,32	361686,91	5,00	32,98	34,18	30,60	37,92
HK2_B	12 [14/34]	175902,31	361672,15	5,00	34,65	35,85	32,31	39,62
HK2_B	12 [15/34]	175906,90	361675,51	5,00	31,03	32,43	28,92	36,19
HK2_B	12 [16/34]	175910,74	361679,01	5,00	29,84	31,25	27,77	35,02
HK2_B	12 [17/34]	175911,08	361685,82	5,00	26,46	27,85	24,28	31,57
HK2_B	12 [18/34]	175903,37	361687,49	5,00	26,23	27,50	23,78	31,15
HK2_B	12 [19/34]	175894,94	361690,31	5,00	35,36	36,51	32,97	40,29
HK2_B	12 [2/34]	175932,97	361723,35	5,00	34,29	35,61	32,32	39,52
HK2_B	12 [20/34]	175898,50	361698,39	5,00	35,37	36,67	33,44	40,62
HK2_B	12 [21/34]	175903,42	361702,88	5,00	24,22	25,60	22,04	29,33
HK2_B	12 [22/34]	175898,96	361703,27	5,00	25,36	26,69	23,04	30,37
HK2_B	12 [23/34]	175892,30	361708,20	5,00	39,82	40,93	37,24	44,62
HK2_B	12 [24/34]	175902,32	361720,46	5,00	40,85	42,02	38,59	45,86
HK2_B	12 [25/34]	175918,17	361719,48	5,00	37,67	38,77	35,33	42,62
HK2_B	12 [26/34]	175917,38	361711,20	5,00	27,13	28,50	24,94	32,23
HK2_B	12 [27/34]	175914,72	361707,68	5,00	27,59	29,06	25,71	32,91
HK2_B	12 [28/34]	175921,24	361708,19	5,00	29,39	30,80	27,31	34,57
HK2_B	12 [29/34]	175929,46	361705,32	5,00	34,64	35,73	32,03	39,42
HK2_B	12 [3/34]	175946,47	361711,30	5,00	36,40	37,58	34,21	41,46
HK2_B	12 [30/34]	175925,82	361697,23	5,00	26,83	28,13	24,41	31,77
HK2_B	12 [31/34]	175921,76	361690,58	5,00	29,40	30,85	27,42	34,65
HK2_B	12 [32/34]	175927,50	361686,18	5,00	30,86	32,28	28,81	36,06
HK2_B	12 [33/34]	175932,30	361686,67	5,00	31,08	32,48	28,98	36,24
HK2_B	12 [34/34]	175937,72	361687,74	5,00	35,41	36,58	32,90	40,27
HK2_B	12 [4/34]	175954,79	361690,30	5,00	36,50	37,65	34,06	41,40
HK2_B	12 [5/34]	175948,73	361680,76	5,00	32,04	33,07	29,00	36,55
HK2_B	12 [6/34]	175937,70	361674,57	5,00	32,81	33,82	29,88	37,38
HK2_B	12 [7/34]	175925,38	361668,16	5,00	32,47	33,59	29,99	37,33
HK2_B	12 [8/34]	175912,14	361663,54	5,00	32,97	34,14	30,64	37,94
HK2_B	12 [9/34]	175900,09	361659,55	5,00	33,67	34,84	31,23	38,57
HK2_B	13 [1/12]	175988,31	361720,97	5,00	39,96	41,08	37,57	44,88
HK2_B	13 [10/12]	175965,95	361729,85	5,00	40,00	41,04	37,34	44,74
HK2_B	13 [11/12]	175971,00	361736,88	5,00	30,85	32,37	29,09	36,25
HK2_B	13 [12/12]	175979,62	361735,84	5,00	40,74	41,88	38,53	45,78
HK2_B	13 [2/12]	175995,09	361708,35	5,00	39,08	40,21	36,68	44,00
HK2_B	13 [3/12]	175996,15	361703,30	5,00	32,57	33,95	30,55	37,78
HK2_B	13 [4/12]	175997,33	361696,10	5,00	33,33	34,68	31,20	38,46
HK2_B	13 [5/12]	175992,42	361688,65	5,00	23,82	25,81	23,11	30,02
HK2_B	13 [6/12]	175982,68	361692,15	5,00	31,42	32,85	29,46	36,68
HK2_B	13 [7/12]	175978,60	361697,92	5,00	10,40	12,42	9,43	16,43
HK2_B	13 [8/12]	175976,00	361699,87	5,00	36,95	38,09	34,61	41,91
HK2_B	13 [9/12]	175971,23	361713,40	5,00	38,65	39,74	36,20	43,53
HK2_B	6 [1/49]	175933,85	361861,89	5,00	46,91	48,10	44,92	52,10
HK2_B	6 [10/49]	175942,03	361828,43	5,00	44,46	45,79	42,79	49,88
HK2_B	6 [11/49]	175944,67	361822,45	5,00	44,57	45,89	42,89	49,98
HK2_B	6 [12/49]	175946,92	361817,38	5,00	44,22	45,53	42,53	49,63
HK2_B	6 [13/49]	175945,79	361812,08	5,00	37,03	38,35	35,05	42,25
HK2_B	6 [14/49]	175941,53	361810,17	5,00	37,86	39,07	35,63	42,90
HK2_B	6 [15/49]	175937,27	361808,25	5,00	38,15	39,35	36,05	43,27
HK2_B	6 [16/49]	175932,52	361811,13	5,00	37,29	38,48	34,98	42,28
HK2_B	6 [17/49]	175927,68	361822,10	5,00	36,01	37,22	33,82	41,07
HK2_B	6 [18/49]	175922,98	361832,73	5,00	34,73	35,95	32,46	39,75
HK2_B	6 [19/49]	175922,50	361837,65	5,00	33,95	35,29	31,79	39,06
HK2_B	6 [2/49]	175933,99	361853,05	5,00	39,66	41,04	37,96	45,07
HK2_B	6 [20/49]	175923,01	361839,74	5,00	31,13	32,44	28,88	36,18
HK2_B	6 [21/49]	175917,68	361842,25	5,00	34,12	35,35	31,84	39,13
HK2_B	6 [22/49]	175915,78	361837,20	5,00	35,40	36,75	33,36	40,59
HK2_B	6 [23/49]	175912,62	361832,58	5,00	36,08	37,31	33,87	41,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	6 [24/49]	175905,57	361831,16	5,00	34,97	36,20	32,52	39,88
HK2_B	6 [25/49]	175904,31	361834,06	5,00	33,80	35,00	31,32	38,68
HK2_B	6 [26/49]	175900,55	361838,18	5,00	33,55	34,74	31,20	38,51
HK2_B	6 [27/49]	175898,28	361836,06	5,00	35,82	37,08	33,72	40,95
HK2_B	6 [28/49]	175900,04	361832,09	5,00	36,89	38,18	34,82	42,05
HK2_B	6 [29/49]	175901,14	361828,81	5,00	37,22	38,53	35,17	42,39
HK2_B	6 [3/49]	175930,43	361851,48	5,00	39,38	40,77	37,72	44,82
HK2_B	6 [30/49]	175904,71	361820,73	5,00	37,93	39,28	35,87	43,11
HK2_B	6 [31/49]	175911,09	361815,41	5,00	38,92	40,24	36,83	44,07
HK2_B	6 [32/49]	175916,17	361813,96	5,00	39,34	40,62	37,33	44,53
HK2_B	6 [33/49]	175913,85	361809,24	5,00	38,55	39,73	36,26	43,55
HK2_B	6 [34/49]	175912,17	361803,98	5,00	37,82	39,17	35,93	43,10
HK2_B	6 [35/49]	175910,91	361798,41	5,00	37,88	39,09	35,70	42,95
HK2_B	6 [36/49]	175906,29	361800,47	5,00	35,59	36,67	33,00	40,38
HK2_B	6 [37/49]	175897,87	361813,96	5,00	41,12	42,17	38,44	45,85
HK2_B	6 [38/49]	175890,45	361827,83	5,00	40,94	41,97	38,19	45,62
HK2_B	6 [39/49]	175888,05	361833,20	5,00	40,49	41,47	37,65	45,10
HK2_B	6 [4/49]	175929,47	361849,77	5,00	39,79	41,24	38,25	45,32
HK2_B	6 [40/49]	175885,00	361840,03	5,00	40,05	41,03	37,20	44,66
HK2_B	6 [41/49]	175888,04	361842,65	5,00	42,56	43,62	40,08	47,41
HK2_B	6 [42/49]	175890,16	361845,31	5,00	41,26	42,23	38,42	45,87
HK2_B	6 [43/49]	175888,75	361848,59	5,00	41,11	42,08	38,27	45,72
HK2_B	6 [44/49]	175891,17	361851,87	5,00	45,28	46,45	43,18	50,39
HK2_B	6 [45/49]	175895,19	361851,44	5,00	46,57	47,79	44,66	51,81
HK2_B	6 [46/49]	175905,02	361853,81	5,00	45,65	46,83	43,59	50,79
HK2_B	6 [47/49]	175914,81	361856,81	5,00	46,34	47,58	44,48	51,62
HK2_B	6 [48/49]	175916,33	361856,25	5,00	46,55	47,74	44,55	51,73
HK2_B	6 [49/49]	175924,03	361859,67	5,00	45,79	46,95	43,71	50,91
HK2_B	6 [5/49]	175930,37	361847,66	5,00	40,97	42,45	39,48	46,54
HK2_B	6 [6/49]	175931,78	361844,42	5,00	41,97	43,44	40,48	47,54
HK2_B	6 [7/49]	175933,97	361842,78	5,00	42,65	44,09	41,13	48,19
HK2_B	6 [8/49]	175937,16	361839,44	5,00	44,23	45,58	42,58	49,67
HK2_B	6 [9/49]	175939,38	361834,40	5,00	44,33	45,67	42,68	49,77
HK2_B	7 [1/12]	175833,09	361726,55	5,00	41,46	42,70	39,39	46,61
HK2_B	7 [10/12]	175815,27	361726,50	5,00	37,21	38,24	34,23	41,75
HK2_B	7 [11/12]	175821,00	361732,02	5,00	39,89	41,22	37,95	45,14
HK2_B	7 [12/12]	175829,87	361730,41	5,00	41,13	42,41	39,16	46,35
HK2_B	7 [2/12]	175835,70	361724,63	5,00	38,59	39,78	36,37	43,63
HK2_B	7 [3/12]	175840,55	361711,10	5,00	37,83	38,98	35,56	42,83
HK2_B	7 [4/12]	175845,77	361694,64	5,00	34,81	36,04	32,63	39,89
HK2_B	7 [5/12]	175840,70	361687,59	5,00	26,50	27,95	24,41	31,68
HK2_B	7 [6/12]	175832,06	361688,61	5,00	33,29	34,39	30,31	37,85
HK2_B	7 [7/12]	175823,43	361703,49	5,00	34,97	35,99	31,91	39,46
HK2_B	7 [8/12]	175816,63	361716,13	5,00	36,00	37,03	32,96	40,51
HK2_B	7 [9/12]	175815,60	361721,20	5,00	37,90	38,93	34,87	42,41
HK2_B	8 [1/13]	175863,90	361742,39	5,00	41,76	43,07	39,91	47,06
HK2_B	8 [10/13]	175848,45	361735,80	5,00	35,68	36,88	33,23	40,58
HK2_B	8 [11/13]	175848,16	361741,07	5,00	36,64	37,69	33,89	41,32
HK2_B	8 [12/13]	175853,88	361746,61	5,00	41,85	43,08	39,66	46,92
HK2_B	8 [13/13]	175861,91	361746,91	5,00	40,99	42,31	39,16	46,31
HK2_B	8 [2/13]	175865,97	361741,16	5,00	42,76	44,05	40,82	48,00
HK2_B	8 [3/13]	175868,59	361739,18	5,00	41,40	42,69	39,51	46,67
HK2_B	8 [4/13]	175873,39	361725,69	5,00	41,03	42,29	39,10	46,27
HK2_B	8 [5/13]	175878,61	361709,23	5,00	39,81	41,02	37,75	44,96
HK2_B	8 [6/13]	175873,57	361702,20	5,00	33,14	34,43	31,20	38,38
HK2_B	8 [7/13]	175864,96	361703,17	5,00	33,99	35,18	31,47	38,85
HK2_B	8 [8/13]	175856,29	361718,08	5,00	34,60	35,78	31,93	39,36
HK2_B	8 [9/13]	175849,50	361730,71	5,00	36,78	38,01	34,47	41,77
HK2_B	9 [1/12]	175926,87	361770,56	5,00	40,77	42,08	38,88	46,05
HK2_B	9 [10/12]	175910,40	361766,16	5,00	36,63	37,70	34,09	41,45
HK2_B	9 [11/12]	175915,18	361773,82	5,00	41,04	42,32	39,02	46,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	9 [12/12]	175923,13	361774,34	5,00	40,38	41,74	38,59	45,73
HK2_B	9 [2/12]	175929,91	361766,41	5,00	39,28	40,54	37,25	44,46
HK2_B	9 [3/12]	175934,72	361752,89	5,00	37,96	39,13	35,75	43,00
HK2_B	9 [4/12]	175939,97	361736,46	5,00	35,29	36,51	33,16	40,39
HK2_B	9 [5/12]	175934,93	361729,42	5,00	24,80	26,33	22,97	30,16
HK2_B	9 [6/12]	175926,31	361730,40	5,00	35,75	37,00	33,53	40,80
HK2_B	9 [7/12]	175917,62	361745,34	5,00	36,18	37,45	34,00	41,26
HK2_B	9 [8/12]	175910,84	361757,95	5,00	35,79	36,92	33,28	40,64
HK2_B	9 [9/12]	175911,11	361761,17	5,00	37,34	38,42	34,88	42,21
HK2_C	10 [1/12]	175959,73	361785,14	8,00	44,71	45,85	42,66	49,85
HK2_C	10 [10/12]	175943,29	361780,72	8,00	41,47	42,45	38,67	46,11
HK2_C	10 [11/12]	175948,07	361788,38	8,00	44,93	46,06	42,81	50,02
HK2_C	10 [12/12]	175955,99	361788,91	8,00	45,40	46,57	43,41	50,58
HK2_C	10 [2/12]	175962,78	361780,97	8,00	43,34	44,47	41,26	48,46
HK2_C	10 [3/12]	175967,60	361767,49	8,00	41,56	42,71	39,48	46,68
HK2_C	10 [4/12]	175972,87	361751,03	8,00	38,90	40,13	36,89	44,08
HK2_C	10 [5/12]	175967,82	361743,98	8,00	33,10	34,45	31,02	38,26
HK2_C	10 [6/12]	175959,18	361745,03	8,00	38,32	39,47	36,07	43,33
HK2_C	10 [7/12]	175950,53	361759,90	8,00	40,37	41,47	37,87	45,22
HK2_C	10 [8/12]	175943,71	361772,50	8,00	40,24	41,33	37,78	45,11
HK2_C	10 [9/12]	175943,99	361775,72	8,00	42,03	43,06	39,42	46,79
HK2_C	11 [1/13]	175853,69	361676,84	8,00	39,84	41,02	37,56	44,84
HK2_C	11 [10/13]	175844,07	361656,98	8,00	38,55	39,60	35,47	43,04
HK2_C	11 [11/13]	175838,79	361673,44	8,00	38,80	39,85	35,74	43,30
HK2_C	11 [12/13]	175843,87	361680,47	8,00	31,88	33,33	29,97	37,17
HK2_C	11 [13/13]	175851,96	361680,72	8,00	39,90	41,08	37,65	44,92
HK2_C	11 [2/13]	175861,18	361664,54	8,00	39,11	40,33	36,88	44,15
HK2_C	11 [3/13]	175867,96	361651,93	8,00	39,02	40,26	36,84	44,10
HK2_C	11 [4/13]	175867,65	361648,70	8,00	33,71	34,94	31,44	38,73
HK2_C	11 [5/13]	175869,19	361641,80	8,00	36,95	38,31	35,06	42,24
HK2_C	11 [6/13]	175865,26	361632,21	8,00	33,02	34,32	30,86	38,12
HK2_C	11 [7/13]	175856,46	361633,59	8,00	26,09	27,22	23,17	30,69
HK2_C	11 [8/13]	175851,89	361639,28	8,00	25,86	26,98	22,95	30,47
HK2_C	11 [9/13]	175848,87	361643,47	8,00	37,66	38,71	34,59	42,15
HK2_C	12 [1/34]	175933,06	361704,44	8,00	39,22	40,29	36,53	43,95
HK2_C	12 [10/34]	175889,11	361661,36	8,00	38,30	39,50	35,88	43,22
HK2_C	12 [11/34]	175879,69	361681,74	8,00	37,15	38,29	34,63	41,99
HK2_C	12 [12/34]	175879,69	361699,85	8,00	38,41	39,65	36,45	43,63
HK2_C	12 [13/34]	175893,32	361686,91	8,00	38,44	39,57	36,14	43,42
HK2_C	12 [14/34]	175902,31	361672,15	8,00	39,05	40,28	36,82	44,09
HK2_C	12 [15/34]	175906,90	361675,51	8,00	37,20	38,51	35,10	42,34
HK2_C	12 [16/34]	175910,74	361679,01	8,00	35,82	37,14	33,70	40,95
HK2_C	12 [17/34]	175911,08	361685,82	8,00	32,64	33,93	30,32	37,64
HK2_C	12 [18/34]	175903,37	361687,49	8,00	32,27	33,47	29,83	37,18
HK2_C	12 [19/34]	175894,94	361690,31	8,00	38,56	39,71	36,21	43,51
HK2_C	12 [2/34]	175932,97	361723,35	8,00	34,15	35,57	32,38	39,53
HK2_C	12 [20/34]	175898,50	361698,39	8,00	38,26	39,54	36,26	43,46
HK2_C	12 [21/34]	175903,42	361702,88	8,00	30,59	31,92	28,31	35,62
HK2_C	12 [22/34]	175898,96	361703,27	8,00	32,09	33,35	29,70	37,04
HK2_C	12 [23/34]	175892,30	361708,20	8,00	41,48	42,58	38,98	46,33
HK2_C	12 [24/34]	175902,32	361720,46	8,00	43,17	44,28	40,81	48,11
HK2_C	12 [25/34]	175918,17	361719,48	8,00	39,59	40,68	37,19	44,50
HK2_C	12 [26/34]	175917,38	361711,20	8,00	33,20	34,50	30,93	38,23
HK2_C	12 [27/34]	175914,72	361707,68	8,00	34,21	35,63	32,26	39,47
HK2_C	12 [28/34]	175921,24	361708,19	8,00	35,39	36,73	33,28	40,53
HK2_C	12 [29/34]	175929,46	361705,32	8,00	38,06	39,13	35,37	42,79
HK2_C	12 [3/34]	175946,47	361711,30	8,00	37,76	38,97	35,65	42,87
HK2_C	12 [30/34]	175925,82	361697,23	8,00	32,34	33,51	29,85	37,21
HK2_C	12 [31/34]	175921,76	361690,58	8,00	35,93	37,30	33,93	41,15
HK2_C	12 [32/34]	175927,50	361686,18	8,00	37,45	38,79	35,38	42,62
HK2_C	12 [33/34]	175932,30	361686,67	8,00	37,08	38,41	34,96	42,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_C	12 [34/34]	175937,72	361687,74	8,00	38,47	39,64	36,02	43,36
HK2_C	12 [4/34]	175954,79	361690,30	8,00	37,20	38,42	35,00	42,26
HK2_C	12 [5/34]	175948,73	361680,76	8,00	33,23	34,28	30,21	37,75
HK2_C	12 [6/34]	175937,70	361674,57	8,00	34,33	35,36	31,42	38,91
HK2_C	12 [7/34]	175925,38	361668,16	8,00	34,18	35,28	31,69	39,03
HK2_C	12 [8/34]	175912,14	361663,54	8,00	34,73	35,89	32,44	39,72
HK2_C	12 [9/34]	175900,09	361659,55	8,00	35,29	36,47	32,95	40,25
HK2_C	13 [1/12]	175988,31	361720,97	8,00	40,29	41,48	38,16	45,39
HK2_C	13 [10/12]	175965,95	361729,85	8,00	40,63	41,66	37,96	45,36
HK2_C	13 [11/12]	175971,00	361736,88	8,00	34,80	36,29	33,10	40,24
HK2_C	13 [12/12]	175979,62	361735,84	8,00	41,35	42,52	39,25	46,46
HK2_C	13 [2/12]	175995,09	361708,35	8,00	39,57	40,82	37,50	44,72
HK2_C	13 [3/12]	175996,15	361703,30	8,00	35,70	37,21	34,14	41,23
HK2_C	13 [4/12]	175997,33	361696,10	8,00	35,72	37,23	34,16	41,25
HK2_C	13 [5/12]	175992,42	361688,65	8,00	24,39	26,35	23,72	30,61
HK2_C	13 [6/12]	175982,68	361692,15	8,00	31,77	33,15	29,81	37,02
HK2_C	13 [7/12]	175978,60	361697,92	8,00	12,60	14,57	11,55	18,56
HK2_C	13 [8/12]	175976,00	361699,87	8,00	37,20	38,33	34,84	42,14
HK2_C	13 [9/12]	175971,23	361713,40	8,00	38,90	39,97	36,43	43,76
HK2_C	7 [1/12]	175833,09	361726,55	8,00	45,09	46,25	42,90	50,14
HK2_C	7 [10/12]	175815,27	361726,50	8,00	40,60	41,61	37,53	45,09
HK2_C	7 [11/12]	175821,00	361732,02	8,00	44,27	45,44	42,05	49,31
HK2_C	7 [12/12]	175829,87	361730,41	8,00	44,13	45,31	42,03	49,24
HK2_C	7 [2/12]	175835,70	361724,63	8,00	42,40	43,53	40,21	47,45
HK2_C	7 [3/12]	175840,55	361711,10	8,00	40,19	41,34	37,97	45,22
HK2_C	7 [4/12]	175845,77	361694,64	8,00	37,08	38,32	34,94	42,18
HK2_C	7 [5/12]	175840,70	361687,59	8,00	30,42	31,76	28,19	35,49
HK2_C	7 [6/12]	175832,06	361688,61	8,00	33,71	34,83	30,73	38,27
HK2_C	7 [7/12]	175823,43	361703,49	8,00	36,33	37,36	33,26	40,82
HK2_C	7 [8/12]	175816,63	361716,13	8,00	38,79	39,81	35,72	43,28
HK2_C	7 [9/12]	175815,60	361721,20	8,00	40,86	41,88	37,79	45,35
HK2_C	8 [1/13]	175863,90	361742,39	8,00	44,43	45,65	42,46	49,64
HK2_C	8 [10/13]	175848,45	361735,80	8,00	40,68	41,70	37,78	45,27
HK2_C	8 [11/13]	175848,16	361741,07	8,00	40,84	41,82	37,83	45,35
HK2_C	8 [12/13]	175853,88	361746,61	8,00	43,77	44,94	41,57	48,82
HK2_C	8 [13/13]	175861,91	361746,91	8,00	43,58	44,80	41,64	48,81
HK2_C	8 [2/13]	175865,97	361741,16	8,00	44,94	46,16	42,94	50,13
HK2_C	8 [3/13]	175868,59	361739,18	8,00	43,15	44,37	41,18	48,36
HK2_C	8 [4/13]	175873,39	361725,69	8,00	42,96	44,14	40,95	48,13
HK2_C	8 [5/13]	175878,61	361709,23	8,00	41,91	43,09	39,83	47,04
HK2_C	8 [6/13]	175873,57	361702,20	8,00	35,21	36,52	33,24	40,43
HK2_C	8 [7/13]	175864,96	361703,17	8,00	37,03	38,19	34,66	41,97
HK2_C	8 [8/13]	175856,29	361718,08	8,00	39,42	40,51	36,78	44,18
HK2_C	8 [9/13]	175849,50	361730,71	8,00	39,91	41,00	37,27	44,67
HK2_C	9 [1/12]	175926,87	361770,56	8,00	44,39	45,55	42,37	49,55
HK2_C	9 [10/12]	175910,40	361766,16	8,00	40,27	41,25	37,41	44,87
HK2_C	9 [11/12]	175915,18	361773,82	8,00	44,66	45,82	42,57	49,78
HK2_C	9 [12/12]	175923,13	361774,34	8,00	44,77	45,95	42,80	49,97
HK2_C	9 [2/12]	175929,91	361766,41	8,00	42,85	43,99	40,79	47,98
HK2_C	9 [3/12]	175934,72	361752,89	8,00	40,95	42,08	38,81	46,03
HK2_C	9 [4/12]	175939,97	361736,46	8,00	37,78	39,00	35,72	42,93
HK2_C	9 [5/12]	175934,93	361729,42	8,00	29,06	30,49	27,03	34,27
HK2_C	9 [6/12]	175926,31	361730,40	8,00	38,56	39,63	35,88	43,29
HK2_C	9 [7/12]	175917,62	361745,34	8,00	39,05	40,12	36,38	43,79
HK2_C	9 [8/12]	175910,84	361757,95	8,00	38,78	39,79	35,93	43,40
HK2_C	9 [9/12]	175911,11	361761,17	8,00	40,76	41,75	37,99	45,42
HK3_A	20 [1/22]	176003,48	361760,93	2,00	28,96	30,46	27,10	34,30
HK3_A	20 [10/22]	176070,72	361820,90	2,00	39,45	40,66	37,52	44,68
HK3_A	20 [11/22]	176064,62	361834,61	2,00	40,34	41,61	38,50	45,64
HK3_A	20 [12/22]	176076,81	361807,19	2,00	38,47	39,63	36,40	43,60
HK3_A	20 [13/22]	176077,26	361793,94	2,00	28,97	30,42	27,20	34,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	20 [14/22]	176066,49	361806,55	2,00	27,78	29,06	25,47	32,79
HK3_A	20 [15/22]	176058,72	361820,55	2,00	27,41	28,64	25,04	32,37
HK3_A	20 [16/22]	176054,78	361824,22	2,00	27,29	28,46	24,76	32,14
HK3_A	20 [17/22]	176023,50	361815,34	2,00	30,69	32,03	28,48	35,77
HK3_A	20 [18/22]	176037,23	361821,38	2,00	29,73	31,03	27,43	34,75
HK3_A	20 [19/22]	176009,77	361809,30	2,00	31,06	32,44	28,94	36,21
HK3_A	20 [2/22]	175988,02	361784,73	2,00	37,56	38,71	35,39	42,62
HK3_A	20 [20/22]	175996,08	361798,22	2,00	31,64	33,08	29,69	36,91
HK3_A	20 [21/22]	175996,58	361792,88	2,00	31,05	32,50	29,07	36,30
HK3_A	20 [22/22]	176001,72	361777,46	2,00	32,65	34,12	30,73	37,94
HK3_A	20 [3/22]	175993,86	361770,91	2,00	38,03	39,15	35,84	43,08
HK3_A	20 [4/22]	175982,18	361798,54	2,00	38,48	39,63	36,32	43,55
HK3_A	20 [5/22]	176018,41	361828,08	2,00	43,68	44,90	41,74	48,91
HK3_A	20 [6/22]	176004,65	361822,13	2,00	43,66	44,89	41,74	48,90
HK3_A	20 [7/22]	176032,18	361834,04	2,00	43,55	44,77	41,62	48,78
HK3_A	20 [8/22]	175990,88	361816,17	2,00	44,45	45,67	42,48	49,66
HK3_A	20 [9/22]	176045,95	361840,00	2,00	43,18	44,41	41,20	48,38
HK3_A	21 [1/4]	176005,64	361756,23	2,00	31,14	32,61	29,37	36,53
HK3_A	21 [2/4]	176016,54	361743,55	2,00	33,17	34,62	31,23	38,44
HK3_A	21 [3/4]	176018,35	361726,89	2,00	30,33	31,66	28,06	35,37
HK3_A	21 [4/4]	176007,46	361739,57	2,00	37,54	38,66	35,36	42,59
HK3_A	22 [1/8]	176026,29	361718,40	2,00	32,55	34,00	30,61	37,82
HK3_A	22 [2/8]	176033,53	361723,22	2,00	30,14	31,52	28,02	35,29
HK3_A	22 [3/8]	176045,12	361730,15	2,00	33,88	35,30	31,87	39,10
HK3_A	22 [4/8]	176059,41	361730,81	2,00	30,77	32,11	28,60	35,88
HK3_A	22 [5/8]	176049,26	361720,74	2,00	28,16	29,84	26,70	33,79
HK3_A	22 [6/8]	176037,62	361714,17	2,00	28,70	30,46	27,52	34,53
HK3_A	22 [7/8]	176030,26	361709,32	2,00	27,49	29,35	26,48	33,46
HK3_A	22 [8/8]	176020,36	361710,42	2,00	37,04	38,15	34,79	42,05
HK3_A	23 [1/8]	176072,35	361742,06	2,00	33,27	34,68	31,24	38,48
HK3_A	23 [2/8]	176085,22	361746,07	2,00	29,62	31,05	27,66	34,88
HK3_A	23 [3/8]	176093,49	361748,10	2,00	32,00	33,45	30,09	37,29
HK3_A	23 [4/8]	176103,39	361746,79	2,00	37,66	38,78	35,44	42,69
HK3_A	23 [5/8]	176097,52	361738,86	2,00	30,80	32,20	29,14	36,24
HK3_A	23 [6/8]	176089,21	361736,83	2,00	23,52	24,93	21,64	28,82
HK3_A	23 [7/8]	176076,66	361732,66	2,00	28,21	29,89	26,95	33,97
HK3_A	23 [8/8]	176062,20	361731,99	2,00	29,24	30,57	27,04	34,32
HK3_A	24 [1/4]	176079,48	361789,00	2,00	29,09	30,69	27,54	34,65
HK3_A	24 [2/4]	176090,38	361776,16	2,00	38,50	39,61	36,22	43,49
HK3_A	24 [3/4]	176092,41	361759,50	2,00	31,54	32,83	29,55	36,75
HK3_A	24 [4/4]	176081,52	361772,35	2,00	30,19	31,58	28,11	35,36
HK3_A	25 [1/22]	176095,61	361830,77	2,00	40,44	41,49	38,07	45,36
HK3_A	25 [10/22]	176160,40	361832,73	2,00	31,93	33,17	29,88	37,09
HK3_A	25 [11/22]	176145,75	361852,60	2,00	28,55	29,76	26,18	33,50
HK3_A	25 [12/22]	176151,89	361838,92	2,00	29,71	31,01	27,48	34,77
HK3_A	25 [13/22]	176139,62	361866,29	2,00	28,09	29,26	25,68	33,01
HK3_A	25 [14/22]	176131,31	361872,31	2,00	28,67	29,84	26,25	33,58
HK3_A	25 [15/22]	176127,89	361867,26	2,00	31,41	32,68	29,46	36,64
HK3_A	25 [16/22]	176111,68	361856,27	2,00	31,90	33,21	29,72	36,99
HK3_A	25 [17/22]	176125,37	361862,40	2,00	31,15	32,39	29,03	36,26
HK3_A	25 [18/22]	176097,98	361850,15	2,00	32,12	33,48	30,12	37,34
HK3_A	25 [19/22]	176096,60	361843,42	2,00	30,26	31,73	28,51	35,66
HK3_A	25 [2/22]	176101,63	361817,03	2,00	40,68	41,73	38,32	45,60
HK3_A	25 [20/22]	176100,63	361838,99	2,00	28,46	29,94	26,68	33,84
HK3_A	25 [21/22]	176109,13	361825,09	2,00	33,85	35,31	31,99	39,18
HK3_A	25 [22/22]	176111,00	361808,40	2,00	29,72	31,19	27,86	35,05
HK3_A	25 [3/22]	176089,59	361844,51	2,00	40,01	41,02	37,53	44,85
HK3_A	25 [4/22]	176114,89	361868,47	2,00	42,39	43,53	40,25	47,47
HK3_A	25 [5/22]	176101,17	361862,40	2,00	42,66	43,83	40,55	47,77
HK3_A	25 [6/22]	176128,60	361874,54	2,00	42,30	43,44	40,16	47,38
HK3_A	25 [7/22]	176155,02	361858,30	2,00	41,10	42,34	39,16	46,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	25 [8/22]	176149,06	361872,06	2,00	41,03	42,24	39,09	46,25
HK3_A	25 [9/22]	176160,99	361844,53	2,00	40,97	42,26	39,08	46,24
HK3_A	26 [1/4]	176113,06	361803,89	2,00	30,23	31,88	28,85	35,91
HK3_A	26 [2/4]	176124,47	361790,12	2,00	34,98	36,46	33,22	40,38
HK3_A	26 [3/4]	176126,62	361772,30	2,00	31,36	32,89	29,80	36,90
HK3_A	26 [4/4]	176115,20	361786,07	2,00	38,54	39,61	36,32	43,56
HK3_A	27 [1/8]	176177,65	361816,02	2,00	33,31	34,58	31,27	38,48
HK3_A	27 [2/8]	176183,76	361802,32	2,00	32,21	33,56	30,20	37,42
HK3_A	27 [3/8]	176171,54	361829,71	2,00	35,14	36,36	33,06	40,28
HK3_A	27 [4/8]	176174,90	361835,66	2,00	41,02	42,30	39,12	46,28
HK3_A	27 [5/8]	176187,71	361820,24	2,00	41,21	42,48	39,30	46,46
HK3_A	27 [6/8]	176181,64	361833,96	2,00	40,18	41,45	38,20	45,39
HK3_A	27 [7/8]	176193,78	361806,52	2,00	39,76	41,01	37,80	44,98
HK3_A	27 [8/8]	176190,46	361800,60	2,00	33,37	34,74	31,45	38,64
HK3_A	28 [1/8]	176130,86	361764,50	2,00	32,66	34,19	31,05	38,16
HK3_A	28 [2/8]	176135,26	361768,03	2,00	27,48	28,93	25,60	32,79
HK3_A	28 [3/8]	176146,96	361774,98	2,00	36,00	37,46	34,25	41,40
HK3_A	28 [4/8]	176161,18	361775,79	2,00	35,49	36,90	33,91	40,99
HK3_A	28 [5/8]	176150,89	361765,78	2,00	32,75	34,27	31,23	38,31
HK3_A	28 [6/8]	176139,35	361759,13	2,00	30,96	32,55	29,48	36,56
HK3_A	28 [7/8]	176134,73	361755,41	2,00	30,18	31,78	28,67	35,76
HK3_A	28 [8/8]	176127,64	361757,72	2,00	37,86	38,94	35,71	42,92
HK3_A	29 [1/8]	176175,50	361787,61	2,00	35,90	37,19	34,06	41,20
HK3_A	29 [2/8]	176188,38	361791,58	2,00	32,19	33,70	30,72	37,78
HK3_A	29 [3/8]	176193,98	361792,43	2,00	34,43	35,94	32,75	39,88
HK3_A	29 [4/8]	176201,19	361790,00	2,00	38,52	39,74	36,57	43,74
HK3_A	29 [5/8]	176197,96	361783,15	2,00	33,10	34,51	31,30	38,45
HK3_A	29 [6/8]	176191,98	361782,28	2,00	24,85	26,14	22,78	30,01
HK3_A	29 [7/8]	176179,37	361778,16	2,00	33,34	34,81	31,75	38,84
HK3_A	29 [8/8]	176165,27	361777,48	2,00	30,87	32,19	28,68	35,96
HK3_B	20 [1/22]	176003,48	361760,93	5,00	32,04	33,44	30,02	37,25
HK3_B	20 [10/22]	176070,72	361820,90	5,00	43,14	44,31	41,22	48,37
HK3_B	20 [11/22]	176064,62	361834,61	5,00	43,88	45,13	42,11	49,22
HK3_B	20 [12/22]	176076,81	361807,19	5,00	41,80	42,94	39,75	46,94
HK3_B	20 [13/22]	176077,26	361793,94	5,00	32,69	34,03	30,88	38,02
HK3_B	20 [14/22]	176066,49	361806,55	5,00	30,41	31,60	27,96	35,31
HK3_B	20 [15/22]	176058,72	361820,55	5,00	30,19	31,32	27,68	35,04
HK3_B	20 [16/22]	176054,78	361824,22	5,00	30,06	31,14	27,45	34,84
HK3_B	20 [17/22]	176023,50	361815,34	5,00	32,86	34,12	30,66	37,93
HK3_B	20 [18/22]	176037,23	361821,38	5,00	32,16	33,37	29,84	37,14
HK3_B	20 [19/22]	176009,77	361809,30	5,00	33,04	34,35	30,93	38,18
HK3_B	20 [2/22]	175988,02	361784,73	5,00	39,84	40,91	37,36	44,69
HK3_B	20 [20/22]	175996,08	361798,22	5,00	33,61	35,02	31,70	38,89
HK3_B	20 [21/22]	175996,58	361792,88	5,00	33,09	34,48	31,15	38,35
HK3_B	20 [22/22]	176001,72	361777,46	5,00	35,27	36,70	33,37	40,57
HK3_B	20 [3/22]	175993,86	361770,91	5,00	40,02	41,09	37,54	44,87
HK3_B	20 [4/22]	175982,18	361798,54	5,00	39,83	40,87	37,33	44,66
HK3_B	20 [5/22]	176018,41	361828,08	5,00	45,83	47,01	43,84	51,01
HK3_B	20 [6/22]	176004,65	361822,13	5,00	45,78	46,97	43,79	50,97
HK3_B	20 [7/22]	176032,18	361834,04	5,00	45,61	46,81	43,66	50,82
HK3_B	20 [8/22]	175990,88	361816,17	5,00	45,85	47,04	43,84	51,02
HK3_B	20 [9/22]	176045,95	361840,00	5,00	45,58	46,78	43,63	50,79
HK3_B	21 [1/4]	176005,64	361756,23	5,00	33,40	34,88	31,66	38,81
HK3_B	21 [2/4]	176016,54	361743,55	5,00	36,10	37,51	34,16	41,37
HK3_B	21 [3/4]	176018,35	361726,89	5,00	34,12	35,33	31,69	39,04
HK3_B	21 [4/4]	176007,46	361739,57	5,00	39,98	41,06	37,54	44,86
HK3_B	22 [1/8]	176026,29	361718,40	5,00	35,27	36,68	33,32	40,53
HK3_B	22 [2/8]	176033,53	361723,22	5,00	32,83	34,15	30,66	37,93
HK3_B	22 [3/8]	176045,12	361730,15	5,00	36,70	38,07	34,67	41,90
HK3_B	22 [4/8]	176059,41	361730,81	5,00	33,69	34,97	31,48	38,76
HK3_B	22 [5/8]	176049,26	361720,74	5,00	30,81	32,38	29,19	36,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	22 [6/8]	176037,62	361714,17	5,00	30,73	32,37	29,32	36,39
HK3_B	22 [7/8]	176030,26	361709,32	5,00	29,53	31,25	28,26	35,29
HK3_B	22 [8/8]	176020,36	361710,42	5,00	38,63	39,75	36,28	43,57
HK3_B	23 [1/8]	176072,35	361742,06	5,00	35,89	37,25	33,83	41,07
HK3_B	23 [2/8]	176085,22	361746,07	5,00	32,88	34,28	30,86	38,09
HK3_B	23 [3/8]	176093,49	361748,10	5,00	34,22	35,64	32,33	39,52
HK3_B	23 [4/8]	176103,39	361746,79	5,00	38,85	40,01	36,67	43,91
HK3_B	23 [5/8]	176097,52	361738,86	5,00	32,42	33,81	30,66	37,80
HK3_B	23 [6/8]	176089,21	361736,83	5,00	24,94	26,23	22,86	30,09
HK3_B	23 [7/8]	176076,66	361732,66	5,00	31,03	32,48	29,39	36,50
HK3_B	23 [8/8]	176062,20	361731,99	5,00	31,82	33,09	29,54	36,84
HK3_B	24 [1/4]	176079,48	361789,00	5,00	31,03	32,62	29,49	36,59
HK3_B	24 [2/4]	176090,38	361776,16	5,00	40,40	41,52	38,18	45,43
HK3_B	24 [3/4]	176092,41	361759,50	5,00	34,17	35,43	32,13	39,34
HK3_B	24 [4/4]	176081,52	361772,35	5,00	32,44	33,77	30,31	37,57
HK3_B	25 [1/22]	176095,61	361830,77	5,00	41,89	42,98	39,59	46,86
HK3_B	25 [10/22]	176160,40	361832,73	5,00	33,76	35,03	31,78	38,97
HK3_B	25 [11/22]	176145,75	361852,60	5,00	31,24	32,41	28,87	36,18
HK3_B	25 [12/22]	176151,89	361838,92	5,00	32,46	33,72	30,20	37,49
HK3_B	25 [13/22]	176139,62	361866,29	5,00	30,58	31,69	28,20	35,50
HK3_B	25 [14/22]	176131,31	361872,31	5,00	30,48	31,56	28,04	35,36
HK3_B	25 [15/22]	176127,89	361867,26	5,00	32,19	33,45	30,23	37,41
HK3_B	25 [16/22]	176111,68	361856,27	5,00	33,43	34,67	31,26	38,51
HK3_B	25 [17/22]	176125,37	361862,40	5,00	32,64	33,82	30,49	37,72
HK3_B	25 [18/22]	176097,98	361850,15	5,00	33,80	35,12	31,84	39,03
HK3_B	25 [19/22]	176096,60	361843,42	5,00	31,92	33,38	30,17	37,32
HK3_B	25 [2/22]	176101,63	361817,03	5,00	42,21	43,27	39,85	47,14
HK3_B	25 [20/22]	176100,63	361838,99	5,00	31,44	32,90	29,62	36,79
HK3_B	25 [21/22]	176109,13	361825,09	5,00	36,92	38,36	35,20	42,33
HK3_B	25 [22/22]	176111,00	361808,40	5,00	32,07	33,56	30,34	37,49
HK3_B	25 [3/22]	176089,59	361844,51	5,00	40,89	41,92	38,43	45,75
HK3_B	25 [4/22]	176114,89	361868,47	5,00	45,45	46,64	43,56	50,70
HK3_B	25 [5/22]	176101,17	361862,40	5,00	45,65	46,83	43,74	50,89
HK3_B	25 [6/22]	176128,60	361874,54	5,00	45,28	46,46	43,38	50,52
HK3_B	25 [7/22]	176155,02	361858,30	5,00	44,64	45,93	42,99	50,07
HK3_B	25 [8/22]	176149,06	361872,06	5,00	44,40	45,67	42,74	49,82
HK3_B	25 [9/22]	176160,99	361844,53	5,00	44,74	46,08	43,15	50,22
HK3_B	26 [1/4]	176113,06	361803,89	5,00	32,63	34,25	31,19	38,26
HK3_B	26 [2/4]	176124,47	361790,12	5,00	37,76	39,22	36,04	43,18
HK3_B	26 [3/4]	176126,62	361772,30	5,00	33,95	35,45	32,38	39,47
HK3_B	26 [4/4]	176115,20	361786,07	5,00	40,39	41,47	38,11	45,37
HK3_B	27 [1/8]	176177,65	361816,02	5,00	35,52	36,75	33,50	40,70
HK3_B	27 [2/8]	176183,76	361802,32	5,00	34,45	35,74	32,45	39,65
HK3_B	27 [3/8]	176171,54	361829,71	5,00	38,36	39,50	36,32	43,50
HK3_B	27 [4/8]	176174,90	361835,66	5,00	45,40	46,71	43,77	50,84
HK3_B	27 [5/8]	176187,71	361820,24	5,00	43,55	44,88	41,94	49,01
HK3_B	27 [6/8]	176181,64	361833,96	5,00	43,69	44,98	42,00	49,09
HK3_B	27 [7/8]	176193,78	361806,52	5,00	43,31	44,62	41,65	48,73
HK3_B	27 [8/8]	176190,46	361800,60	5,00	36,61	37,92	34,83	41,96
HK3_B	28 [1/8]	176130,86	361764,50	5,00	35,55	37,07	34,00	41,09
HK3_B	28 [2/8]	176135,26	361768,03	5,00	30,09	31,48	28,16	35,36
HK3_B	28 [3/8]	176146,96	361774,98	5,00	38,65	40,07	36,89	44,03
HK3_B	28 [4/8]	176161,18	361775,79	5,00	37,36	38,72	35,67	42,78
HK3_B	28 [5/8]	176150,89	361765,78	5,00	35,51	37,02	34,06	41,11
HK3_B	28 [6/8]	176139,35	361759,13	5,00	33,90	35,48	32,45	39,52
HK3_B	28 [7/8]	176134,73	361755,41	5,00	32,35	33,90	30,77	37,88
HK3_B	28 [8/8]	176127,64	361757,72	5,00	39,13	40,24	36,99	44,20
HK3_B	29 [1/8]	176175,50	361787,61	5,00	38,14	39,43	36,30	43,44
HK3_B	29 [2/8]	176188,38	361791,58	5,00	35,93	37,65	35,00	41,92
HK3_B	29 [3/8]	176193,98	361792,43	5,00	38,37	39,96	37,09	44,10
HK3_B	29 [4/8]	176201,19	361790,00	5,00	42,56	43,82	40,80	47,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	29 [5/8]	176197,96	361783,15	5,00	36,10	37,47	34,37	41,49
HK3_B	29 [6/8]	176191,98	361782,28	5,00	26,37	27,62	24,21	31,46
HK3_B	29 [7/8]	176179,37	361778,16	5,00	35,68	37,15	34,25	41,29
HK3_B	29 [8/8]	176165,27	361777,48	5,00	33,62	34,88	31,37	38,66
HK3_C	20 [1/22]	176003,48	361760,93	8,00	35,27	36,65	33,36	40,55
HK3_C	20 [10/22]	176070,72	361820,90	8,00	43,83	44,98	41,88	49,03
HK3_C	20 [11/22]	176064,62	361834,61	8,00	44,63	45,86	42,86	49,97
HK3_C	20 [12/22]	176076,81	361807,19	8,00	42,67	43,83	40,66	47,84
HK3_C	20 [13/22]	176077,26	361793,94	8,00	34,94	36,23	32,96	40,15
HK3_C	20 [14/22]	176066,49	361806,55	8,00	33,75	34,82	31,27	38,60
HK3_C	20 [15/22]	176058,72	361820,55	8,00	32,35	33,44	29,92	37,24
HK3_C	20 [16/22]	176054,78	361824,22	8,00	32,27	33,31	29,76	37,10
HK3_C	20 [17/22]	176023,50	361815,34	8,00	35,05	36,25	32,92	40,15
HK3_C	20 [18/22]	176037,23	361821,38	8,00	34,40	35,56	32,16	39,42
HK3_C	20 [19/22]	176009,77	361809,30	8,00	35,19	36,45	33,19	40,39
HK3_C	20 [2/22]	175988,02	361784,73	8,00	39,95	40,99	37,39	44,75
HK3_C	20 [20/22]	175996,08	361798,22	8,00	36,93	38,31	35,15	42,29
HK3_C	20 [21/22]	175996,58	361792,88	8,00	35,87	37,24	34,13	41,26
HK3_C	20 [22/22]	176001,72	361777,46	8,00	38,74	40,10	36,95	44,09
HK3_C	20 [3/22]	175993,86	361770,91	8,00	40,14	41,20	37,63	44,97
HK3_C	20 [4/22]	175982,18	361798,54	8,00	39,43	40,39	36,64	44,07
HK3_C	20 [5/22]	176018,41	361828,08	8,00	46,02	47,17	44,01	51,19
HK3_C	20 [6/22]	176004,65	361822,13	8,00	45,85	47,01	43,83	51,01
HK3_C	20 [7/22]	176032,18	361834,04	8,00	45,92	47,10	43,96	51,12
HK3_C	20 [8/22]	175990,88	361816,17	8,00	45,76	46,92	43,72	50,91
HK3_C	20 [9/22]	176045,95	361840,00	8,00	46,02	47,19	44,07	51,23
HK3_C	21 [1/4]	176005,64	361756,23	8,00	36,36	37,84	34,75	41,85
HK3_C	21 [2/4]	176016,54	361743,55	8,00	40,56	41,86	38,71	45,86
HK3_C	21 [3/4]	176018,35	361726,89	8,00	37,62	38,85	35,48	42,72
HK3_C	21 [4/4]	176007,46	361739,57	8,00	39,85	40,92	37,41	44,73
HK3_C	22 [1/8]	176026,29	361718,40	8,00	38,81	40,17	36,98	44,14
HK3_C	22 [2/8]	176033,53	361723,22	8,00	36,46	37,68	34,26	41,52
HK3_C	22 [3/8]	176045,12	361730,15	8,00	40,33	41,65	38,46	45,62
HK3_C	22 [4/8]	176059,41	361730,81	8,00	38,07	39,27	35,99	43,20
HK3_C	22 [5/8]	176049,26	361720,74	8,00	34,93	36,34	33,34	40,42
HK3_C	22 [6/8]	176037,62	361714,17	8,00	34,86	36,36	33,40	40,45
HK3_C	22 [7/8]	176030,26	361709,32	8,00	33,16	34,76	31,86	38,88
HK3_C	22 [8/8]	176020,36	361710,42	8,00	38,67	39,81	36,37	43,65
HK3_C	23 [1/8]	176072,35	361742,06	8,00	39,72	40,99	37,69	44,90
HK3_C	23 [2/8]	176085,22	361746,07	8,00	37,99	39,30	35,95	43,17
HK3_C	23 [3/8]	176093,49	361748,10	8,00	38,53	39,83	36,52	43,73
HK3_C	23 [4/8]	176103,39	361746,79	8,00	40,04	41,33	38,21	45,35
HK3_C	23 [5/8]	176097,52	361738,86	8,00	36,63	37,83	34,57	41,77
HK3_C	23 [6/8]	176089,21	361736,83	8,00	30,68	31,68	28,25	35,55
HK3_C	23 [7/8]	176076,66	361732,66	8,00	35,88	37,11	34,03	41,16
HK3_C	23 [8/8]	176062,20	361731,99	8,00	36,64	37,76	34,18	41,52
HK3_C	24 [1/4]	176079,48	361789,00	8,00	34,61	36,16	33,11	40,19
HK3_C	24 [2/4]	176090,38	361776,16	8,00	41,34	42,53	39,34	46,52
HK3_C	24 [3/4]	176092,41	361759,50	8,00	38,40	39,62	36,34	43,55
HK3_C	24 [4/4]	176081,52	361772,35	8,00	37,17	38,26	34,76	42,07
HK3_C	25 [1/22]	176095,61	361830,77	8,00	42,14	43,23	39,88	47,13
HK3_C	25 [10/22]	176160,40	361832,73	8,00	35,58	36,73	33,52	40,71
HK3_C	25 [11/22]	176145,75	361852,60	8,00	35,28	36,36	32,89	40,19
HK3_C	25 [12/22]	176151,89	361838,92	8,00	36,19	37,31	33,92	41,18
HK3_C	25 [13/22]	176139,62	361866,29	8,00	34,56	35,64	32,19	39,48
HK3_C	25 [14/22]	176131,31	361872,31	8,00	33,76	34,75	31,25	38,58
HK3_C	25 [15/22]	176127,89	361867,26	8,00	33,19	34,53	31,29	38,47
HK3_C	25 [16/22]	176111,68	361856,27	8,00	35,19	36,35	33,05	40,28
HK3_C	25 [17/22]	176125,37	361862,40	8,00	34,60	35,70	32,39	39,63
HK3_C	25 [18/22]	176097,98	361850,15	8,00	35,21	36,43	33,17	40,37
HK3_C	25 [19/22]	176096,60	361843,42	8,00	35,44	36,83	33,53	40,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_C	25 [2/22]	176101,63	361817,03	8,00	42,22	43,27	39,87	47,15
HK3_C	25 [20/22]	176100,63	361838,99	8,00	36,87	38,25	34,98	42,16
HK3_C	25 [21/22]	176109,13	361825,09	8,00	39,28	40,60	37,44	44,59
HK3_C	25 [22/22]	176111,00	361808,40	8,00	35,04	36,38	33,04	40,25
HK3_C	25 [3/22]	176089,59	361844,51	8,00	41,09	42,13	38,68	45,98
HK3_C	25 [4/22]	176114,89	361868,47	8,00	46,47	47,65	44,62	51,74
HK3_C	25 [5/22]	176101,17	361862,40	8,00	46,53	47,70	44,64	51,78
HK3_C	25 [6/22]	176128,60	361874,54	8,00	46,42	47,61	44,61	51,72
HK3_C	25 [7/22]	176155,02	361858,30	8,00	45,67	46,98	44,14	51,18
HK3_C	25 [8/22]	176149,06	361872,06	8,00	45,62	46,91	44,07	51,11
HK3_C	25 [9/22]	176160,99	361844,53	8,00	46,01	47,36	44,51	51,55
HK3_C	26 [1/4]	176113,06	361803,89	8,00	36,08	37,61	34,58	41,65
HK3_C	26 [2/4]	176124,47	361790,12	8,00	41,35	42,66	39,55	46,68
HK3_C	26 [3/4]	176126,62	361772,30	8,00	37,66	38,97	35,79	42,95
HK3_C	26 [4/4]	176115,20	361786,07	8,00	40,39	41,46	38,09	45,36
HK3_C	27 [1/8]	176177,65	361816,02	8,00	38,32	39,41	36,12	43,35
HK3_C	27 [2/8]	176183,76	361802,32	8,00	38,31	39,41	36,00	43,28
HK3_C	27 [3/8]	176171,54	361829,71	8,00	40,06	41,14	37,97	45,16
HK3_C	27 [4/8]	176174,90	361835,66	8,00	46,74	48,07	45,23	52,27
HK3_C	27 [5/8]	176187,71	361820,24	8,00	44,63	45,99	43,16	50,19
HK3_C	27 [6/8]	176181,64	361833,96	8,00	44,96	46,31	43,49	50,52
HK3_C	27 [7/8]	176193,78	361806,52	8,00	44,63	45,99	43,17	50,20
HK3_C	27 [8/8]	176190,46	361800,60	8,00	37,97	39,20	36,10	43,24
HK3_C	28 [1/8]	176130,86	361764,50	8,00	38,40	39,82	36,73	43,84
HK3_C	28 [2/8]	176135,26	361768,03	8,00	33,16	34,39	31,03	38,27
HK3_C	28 [3/8]	176146,96	361774,98	8,00	41,61	42,93	39,79	46,93
HK3_C	28 [4/8]	176161,18	361775,79	8,00	39,09	40,33	37,22	44,36
HK3_C	28 [5/8]	176150,89	361765,78	8,00	35,97	37,21	33,84	41,08
HK3_C	28 [6/8]	176139,35	361759,13	8,00	35,71	37,13	33,91	41,07
HK3_C	28 [7/8]	176134,73	361755,41	8,00	35,24	36,61	33,36	40,54
HK3_C	28 [8/8]	176127,64	361757,72	8,00	39,12	40,21	36,89	44,13
HK3_C	29 [1/8]	176175,50	361787,61	8,00	40,96	42,18	39,02	46,19
HK3_C	29 [2/8]	176188,38	361791,58	8,00	39,35	41,13	38,60	45,48
HK3_C	29 [3/8]	176193,98	361792,43	8,00	41,78	43,44	40,81	47,73
HK3_C	29 [4/8]	176201,19	361790,00	8,00	44,24	45,59	42,77	49,80
HK3_C	29 [5/8]	176197,96	361783,15	8,00	35,86	37,24	34,35	41,40
HK3_C	29 [6/8]	176191,98	361782,28	8,00	29,10	30,18	26,92	34,14
HK3_C	29 [7/8]	176179,37	361778,16	8,00	33,48	34,91	32,08	39,10
HK3_C	29 [8/8]	176165,27	361777,48	8,00	37,78	38,91	35,51	42,78
HK4_A	30 [1/13]	175894,07	361618,25	2,00	32,58	33,85	30,30	37,60
HK4_A	30 [10/13]	175879,84	361624,19	2,00	33,79	35,01	31,43	38,75
HK4_A	30 [11/13]	175882,82	361625,89	2,00	34,20	35,43	31,85	39,17
HK4_A	30 [12/13]	175886,85	361627,31	2,00	34,63	35,85	32,21	39,55
HK4_A	30 [13/13]	175891,66	361623,81	2,00	31,97	33,27	29,74	37,03
HK4_A	30 [2/13]	175891,21	361614,18	2,00	31,05	32,19	28,42	35,83
HK4_A	30 [3/13]	175886,60	361611,52	2,00	31,17	32,32	28,58	35,97
HK4_A	30 [4/13]	175879,59	361608,41	2,00	31,20	32,37	28,65	36,03
HK4_A	30 [5/13]	175870,32	361604,31	2,00	30,42	31,59	27,99	35,33
HK4_A	30 [6/13]	175866,25	361604,13	2,00	34,55	35,61	31,52	39,07
HK4_A	30 [7/13]	175864,05	361609,11	2,00	34,89	35,96	31,85	39,41
HK4_A	30 [8/13]	175870,86	361616,67	2,00	28,15	29,59	26,07	33,33
HK4_A	30 [9/13]	175878,55	361621,74	2,00	20,89	22,14	18,23	25,67
HK4_A	31 [1/4]	175929,46	361499,00	2,00	33,86	35,10	31,50	38,83
HK4_A	31 [2/4]	175949,42	361494,25	2,00	33,38	34,76	31,48	38,66
HK4_A	31 [3/4]	175939,45	361476,30	2,00	31,36	32,51	28,94	36,27
HK4_A	31 [4/4]	175919,49	361481,05	2,00	34,25	35,31	31,29	38,81
HK4_A	32 [1/4]	175961,11	361596,17	2,00	31,43	32,89	29,54	36,74
HK4_A	32 [1/4]extra hoogte	175962,35	361596,72	20,00	42,66	43,84	40,52	47,75
HK4_A	32 [2/4]	175978,49	361590,03	2,00	31,77	33,15	29,82	37,02
HK4_A	32 [2/4]extra hoogte	175979,19	361588,47	20,00	41,32	42,57	39,46	46,60
HK4_A	32 [3/4]	175971,30	361573,05	2,00	26,17	27,37	23,74	31,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_A	32 [3/4]extra hoogte	175969,66	361572,33	20,00	18,23	20,05	16,89	23,97
HK4_A	32 [4/4]	175953,92	361579,19	2,00	28,31	29,51	25,90	33,24
HK4_A	32 [4/4]extra hoogte	175953,19	361580,89	20,00	36,40	37,40	33,38	40,91
HK4_A	33 [1/4]	176116,75	361675,33	2,00	34,16	35,47	32,02	39,28
HK4_A	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	20,00	43,38	44,56	41,42	48,58
HK4_A	33 [2/4]	176136,88	361669,99	2,00	34,38	35,56	32,35	39,54
HK4_A	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	20,00	41,73	42,97	40,00	47,09
HK4_A	33 [3/4]	176127,26	361651,48	2,00	24,78	26,34	23,11	30,25
HK4_A	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	20,00	19,48	21,34	18,25	25,30
HK4_A	33 [4/4]	176107,13	361656,83	2,00	29,97	31,32	27,87	35,12
HK4_A	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	20,00	36,78	37,72	33,96	41,40
HK4_A	34 [1/4]	176161,04	361735,17	2,00	31,87	33,42	30,23	37,36
HK4_A	34 [2/4]	176181,19	361729,86	2,00	32,15	33,80	30,79	37,84
HK4_A	34 [3/4]	176171,43	361711,41	2,00	23,91	25,61	22,75	29,74
HK4_A	34 [4/4]	176151,28	361716,73	2,00	35,30	36,38	33,13	40,35
HK4_A	35 [1/4]	176216,50	361725,76	2,00	36,13	37,54	34,46	41,57
HK4_A	35 [2/4]	176226,43	361722,00	2,00	36,69	37,91	34,91	42,02
HK4_A	35 [3/4]	176222,44	361712,08	2,00	25,06	26,75	23,83	30,85
HK4_A	35 [4/4]	176212,52	361715,84	2,00	30,24	31,68	28,42	35,59
HK4_A	36 [1/4]	176260,48	361717,97	2,00	34,51	35,99	32,85	39,97
HK4_A	36 [2/4]	176270,47	361713,92	2,00	35,05	36,36	33,26	40,39
HK4_A	36 [3/4]	176266,56	361703,92	2,00	29,08	30,91	28,32	35,21
HK4_A	36 [4/4]	176256,57	361707,98	2,00	33,02	34,26	31,12	38,27
HK4_A	37 [1/4]	176238,01	361757,27	2,00	38,48	39,70	36,51	43,69
HK4_A	37 [2/4]	176247,78	361753,29	2,00	36,74	38,11	35,02	42,14
HK4_A	37 [3/4]	176243,94	361743,52	2,00	31,19	32,65	29,48	36,61
HK4_A	37 [4/4]	176234,18	361747,50	2,00	35,11	36,29	33,13	40,30
HK4_B	30 [1/13]	175894,07	361618,25	5,00	35,42	36,72	33,22	40,50
HK4_B	30 [10/13]	175879,84	361624,19	5,00	36,67	37,84	34,18	41,54
HK4_B	30 [11/13]	175882,82	361625,89	5,00	36,83	38,02	34,41	41,75
HK4_B	30 [12/13]	175886,85	361627,31	5,00	37,76	38,92	35,20	42,58
HK4_B	30 [13/13]	175891,66	361623,81	5,00	34,94	36,24	32,73	40,01
HK4_B	30 [2/13]	175891,21	361614,18	5,00	34,09	35,30	31,63	38,99
HK4_B	30 [3/13]	175886,60	361611,52	5,00	34,21	35,44	31,83	39,16
HK4_B	30 [4/13]	175879,59	361608,41	5,00	34,09	35,35	31,79	39,10
HK4_B	30 [5/13]	175870,32	361604,31	5,00	33,02	34,27	30,82	38,09
HK4_B	30 [6/13]	175866,25	361604,13	5,00	36,44	37,48	33,39	40,94
HK4_B	30 [7/13]	175864,05	361609,11	5,00	36,62	37,67	33,57	41,13
HK4_B	30 [8/13]	175870,86	361616,67	5,00	31,33	32,74	29,27	36,52
HK4_B	30 [9/13]	175878,55	361621,74	5,00	22,56	23,75	19,67	27,19
HK4_B	31 [1/4]	175929,46	361499,00	5,00	36,49	37,76	34,24	41,53
HK4_B	31 [2/4]	175949,42	361494,25	5,00	35,60	37,09	33,99	41,09
HK4_B	31 [3/4]	175939,45	361476,30	5,00	28,77	30,02	26,42	33,74
HK4_B	31 [4/4]	175919,49	361481,05	5,00	35,06	36,16	32,05	39,60
HK4_B	32 [1/4]	175961,11	361596,17	5,00	34,68	36,13	32,82	40,01
HK4_B	32 [2/4]	175978,49	361590,03	5,00	34,21	35,71	32,56	39,68
HK4_B	32 [3/4]	175971,30	361573,05	5,00	23,31	24,73	21,09	28,40
HK4_B	32 [4/4]	175953,92	361579,19	5,00	29,92	31,11	27,34	34,74
HK4_B	33 [1/4]	176116,75	361675,33	5,00	36,00	37,31	33,90	41,14
HK4_B	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	23,00	43,62	44,80	41,68	48,84
HK4_B	33 [2/4]	176136,88	361669,99	5,00	35,32	36,58	33,32	40,52
HK4_B	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	23,00	42,42	43,66	40,72	47,80
HK4_B	33 [3/4]	176127,26	361651,48	5,00	22,15	23,87	20,65	27,76
HK4_B	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	23,00	19,37	21,22	18,13	25,18
HK4_B	33 [4/4]	176107,13	361656,83	5,00	31,45	32,73	29,25	36,52
HK4_B	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	23,00	36,70	37,62	33,86	41,30
HK4_B	34 [1/4]	176161,04	361735,17	5,00	35,09	36,73	33,77	40,81
HK4_B	34 [2/4]	176181,19	361729,86	5,00	36,90	38,69	36,11	43,00
HK4_B	34 [3/4]	176171,43	361711,41	5,00	22,77	24,58	21,73	28,71
HK4_B	34 [4/4]	176151,28	361716,73	5,00	36,09	37,17	33,87	41,11
HK4_B	35 [1/4]	176216,50	361725,76	5,00	40,62	42,05	39,13	46,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_B	35 [2/4]	176226,43	361722,00	5,00	39,80	41,07	38,08	45,18
HK4_B	35 [3/4]	176222,44	361712,08	5,00	24,59	26,56	23,81	30,73
HK4_B	35 [4/4]	176212,52	361715,84	5,00	34,20	35,73	32,81	39,85
HK4_B	36 [1/4]	176260,48	361717,97	5,00	39,33	40,77	37,80	44,87
HK4_B	36 [2/4]	176270,47	361713,92	5,00	39,19	40,46	37,39	44,52
HK4_B	36 [3/4]	176266,56	361703,92	5,00	26,37	28,34	25,64	32,55
HK4_B	36 [4/4]	176256,57	361707,98	5,00	34,64	35,93	32,83	39,96
HK4_B	37 [1/4]	176238,01	361757,27	5,00	41,78	43,01	39,92	47,06
HK4_B	37 [2/4]	176247,78	361753,29	5,00	40,21	41,55	38,49	45,60
HK4_B	37 [3/4]	176243,94	361743,52	5,00	35,18	36,46	33,33	40,48
HK4_B	37 [4/4]	176234,18	361747,50	5,00	37,43	38,61	35,45	42,62
HK4_C	31 [1/4]	175929,46	361499,00	8,00	39,87	41,05	37,61	44,88
HK4_C	31 [2/4]	175949,42	361494,25	8,00	37,85	39,21	36,04	43,19
HK4_C	31 [3/4]	175939,45	361476,30	8,00	22,31	23,77	20,23	27,50
HK4_C	31 [4/4]	175919,49	361481,05	8,00	35,04	36,13	32,02	39,57
HK4_C	32 [1/4]	175961,11	361596,17	8,00	40,33	41,61	38,31	45,52
HK4_C	32 [2/4]	175978,49	361590,03	8,00	38,77	40,17	37,11	44,21
HK4_C	32 [3/4]	175971,30	361573,05	8,00	20,35	22,00	18,60	25,79
HK4_C	32 [4/4]	175953,92	361579,19	8,00	35,57	36,60	32,72	40,19
HK4_C	33 [1/4]	176116,75	361675,33	8,00	39,85	41,07	37,83	45,02
HK4_C	33 [1/4]extra hoogte	176118,80	361676,25	26,00	43,86	45,02	41,90	49,06
HK4_C	33 [2/4]	176136,88	361669,99	8,00	37,81	39,02	35,88	43,04
HK4_C	33 [2/4]extra hoogte	176137,78	361667,97	26,00	42,76	43,97	41,01	48,11
HK4_C	33 [3/4]	176127,26	361651,48	8,00	21,49	23,29	20,19	27,25
HK4_C	33 [3/4]extra hoogte	176124,29	361650,18	26,00	19,39	21,23	18,14	25,19
HK4_C	33 [4/4]	176107,13	361656,83	8,00	35,60	36,64	32,97	40,36
HK4_C	33 [4/4]extra hoogte	176106,54	361658,17	26,00	36,67	37,59	33,83	41,27
HK4_C	34 [1/4]	176161,04	361735,17	8,00	38,18	39,64	36,58	43,67
HK4_C	34 [2/4]	176181,19	361729,86	8,00	39,05	40,70	38,02	44,96
HK4_C	34 [3/4]	176171,43	361711,41	8,00	21,47	23,29	20,38	27,37
HK4_C	34 [4/4]	176151,28	361716,73	8,00	37,02	38,05	34,60	41,90
HK4_C	35 [1/4]	176216,50	361725,76	8,00	42,28	43,70	40,80	47,84
HK4_C	35 [2/4]	176226,43	361722,00	8,00	40,78	42,09	39,16	46,23
HK4_C	35 [3/4]	176222,44	361712,08	8,00	24,63	26,67	24,04	30,92
HK4_C	35 [4/4]	176212,52	361715,84	8,00	36,73	38,10	35,02	42,13
HK4_C	36 [1/4]	176260,48	361717,97	8,00	42,56	44,01	41,19	48,20
HK4_C	36 [2/4]	176270,47	361713,92	8,00	42,41	43,83	41,05	48,05
HK4_C	36 [3/4]	176266,56	361703,92	8,00	24,61	26,60	23,79	30,73
HK4_C	36 [4/4]	176256,57	361707,98	8,00	36,93	38,07	34,73	41,97
HK4_C	37 [1/4]	176238,01	361757,27	8,00	44,12	45,48	42,62	49,66
HK4_C	37 [2/4]	176247,78	361753,29	8,00	43,16	44,58	41,80	48,80
HK4_C	37 [3/4]	176243,94	361743,52	8,00	35,20	36,43	33,37	40,50
HK4_C	37 [4/4]	176234,18	361747,50	8,00	37,44	38,60	35,36	42,56
HK4_D	31 [1/4]	175929,46	361499,00	11,00	40,24	41,41	37,93	45,22
HK4_D	31 [2/4]	175949,42	361494,25	11,00	37,98	39,33	36,15	43,30
HK4_D	31 [3/4]	175939,45	361476,30	11,00	19,57	21,16	17,72	24,93
HK4_D	31 [4/4]	175919,49	361481,05	11,00	35,01	36,09	31,99	39,54
HK4_D	32 [1/4]	175961,11	361596,17	11,00	42,47	43,68	40,40	47,61
HK4_D	32 [2/4]	175978,49	361590,03	11,00	40,98	42,28	39,20	46,32
HK4_D	32 [3/4]	175971,30	361573,05	11,00	19,41	21,14	17,85	24,99
HK4_D	32 [4/4]	175953,92	361579,19	11,00	36,40	37,42	33,44	40,95
HK4_D	33 [1/4]	176116,75	361675,33	11,00	42,96	44,12	40,94	48,12
HK4_D	33 [2/4]	176136,88	361669,99	11,00	39,98	41,15	38,06	45,21
HK4_D	33 [3/4]	176127,26	361651,48	11,00	21,05	22,88	19,79	26,84
HK4_D	33 [4/4]	176107,13	361656,83	11,00	36,83	37,79	34,08	41,49
HK4_D	34 [1/4]	176161,04	361735,17	11,00	43,63	44,90	41,89	48,99
HK4_D	34 [2/4]	176181,19	361729,86	11,00	42,63	44,01	41,20	48,22
HK4_D	34 [3/4]	176171,43	361711,41	11,00	22,45	24,25	21,35	28,34
HK4_D	34 [4/4]	176151,28	361716,73	11,00	37,94	38,90	35,27	42,65
HK4_E	31 [1/4]	175929,46	361499,00	14,00	40,28	41,44	37,95	45,25
HK4_E	31 [2/4]	175949,42	361494,25	14,00	38,03	39,36	36,18	43,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail Contour variant 2m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_E	31 [3/4]	175939,45	361476,30	14,00	17,40	19,16	15,86	23,00
HK4_E	31 [4/4]	175919,49	361481,05	14,00	34,99	36,06	31,96	39,51
HK4_E	32 [1/4]	175961,11	361596,17	14,00	42,62	43,82	40,51	47,73
HK4_E	32 [2/4]	175978,49	361590,03	14,00	41,11	42,39	39,29	46,42
HK4_E	32 [3/4]	175971,30	361573,05	14,00	18,58	20,38	17,18	24,28
HK4_E	32 [4/4]	175953,92	361579,19	14,00	36,45	37,47	33,46	40,98
HK4_E	33 [1/4]	176116,75	361675,33	14,00	43,22	44,37	41,15	48,35
HK4_E	33 [2/4]	176136,88	361669,99	14,00	40,18	41,33	38,22	45,38
HK4_E	33 [3/4]	176127,26	361651,48	14,00	20,50	22,35	19,29	26,33
HK4_E	33 [4/4]	176107,13	361656,83	14,00	36,92	37,89	34,13	41,56
HK4_E	34 [1/4]	176161,04	361735,17	14,00	44,55	45,77	42,70	49,83
HK4_E	34 [2/4]	176181,19	361729,86	14,00	43,06	44,39	41,54	48,58
HK4_E	34 [3/4]	176171,43	361711,41	14,00	22,82	24,61	21,67	28,68
HK4_E	34 [4/4]	176151,28	361716,73	14,00	38,11	39,08	35,41	42,81
HK4_F	31 [1/4]	175929,46	361499,00	17,00	40,34	41,49	38,01	45,30
HK4_F	31 [2/4]	175949,42	361494,25	17,00	38,15	39,47	36,27	43,43
HK4_F	31 [3/4]	175939,45	361476,30	17,00	16,51	18,36	15,10	22,21
HK4_F	31 [4/4]	175919,49	361481,05	17,00	34,98	36,04	31,94	39,49
HK4_F	32 [1/4]	175961,11	361596,17	17,00	42,66	43,85	40,53	47,76
HK4_F	32 [2/4]	175978,49	361590,03	17,00	41,19	42,45	39,35	46,49
HK4_F	32 [3/4]	175971,30	361573,05	17,00	18,02	19,88	16,75	23,81
HK4_F	32 [4/4]	175953,92	361579,19	17,00	36,43	37,44	33,42	40,95
HK4_F	33 [1/4]	176116,75	361675,33	17,00	43,26	44,40	41,17	48,37
HK4_F	33 [2/4]	176136,88	361669,99	17,00	40,40	41,55	38,43	45,59
HK4_F	33 [3/4]	176127,26	361651,48	17,00	19,87	21,73	18,66	25,70
HK4_F	33 [4/4]	176107,13	361656,83	17,00	36,83	37,78	34,02	41,46
HK4_F	34 [1/4]	176161,04	361735,17	17,00	44,57	45,77	42,68	49,82
HK4_F	34 [2/4]	176181,19	361729,86	17,00	43,09	44,40	41,52	48,57
HK4_F	34 [3/4]	176171,43	361711,41	17,00	22,69	24,47	21,54	28,55
HK4_F	34 [4/4]	176151,28	361716,73	17,00	38,01	38,96	35,28	42,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
10 [1/12]	2	HK2	39,1	42,5					39,10	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [10/12]	2	HK2	37,6	38,8					37,60	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
10 [11/12]	2	HK2	38,7	39,7					38,70	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
10 [12/12]	2	HK2	39,7	42,9					39,70	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
10 [2/12]	2	HK2	38,6	41,6					38,60	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
10 [3/12]	2	HK2	38,2	40,4					38,20	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
10 [4/12]	2	HK2	37,8	37,2					37,80	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
10 [5/12]	2	HK2	31	32,2					31,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
10 [6/12]	2	HK2	35,5	36,5					35,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
10 [7/12]	2	HK2	36,5	38,4					36,50	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
10 [8/12]	2	HK2	36,9	37,7					36,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
10 [9/12]	2	HK2	37,2	39,1					37,20	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
11 [1/13]	2	HK2	38,2	42,2					38,20	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
11 [10/13]	2	HK2	46,8	41,3					46,80	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
11 [11/13]	2	HK2	45,9	40,5					45,90	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
11 [12/13]	2	HK2	40,4	30,6					40,40	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
11 [13/13]	2	HK2	38,4	42,3					38,40	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
11 [2/13]	2	HK2	36,2	40,4					36,20	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
11 [3/13]	2	HK2	36	41,2					36,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
11 [4/13]	2	HK2	33,2	37,6					33,20	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
11 [5/13]	2	HK2	34,3	37,9					34,30	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
11 [6/13]	2	HK2	39,4	36,1					39,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
11 [7/13]	2	HK2	42,9	36,3					42,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
11 [8/13]	2	HK2	45,4	34,6					45,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
11 [9/13]	2	HK2	46,9	39,9					46,90	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
12 [1/34]	2	HK2	31	35,1					31,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [10/34]	2	HK2	36	38,7					36,00	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [11/34]	2	HK2	34,7	37,4					34,70	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [12/34]	2	HK2	32,2	36					32,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [13/34]	2	HK2	29,7	34					29,70	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [14/34]	2	HK2	31,7	36,1					31,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [15/34]	2	HK2	29,9	32,4					29,90	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [16/34]	2	HK2	29,8	31,5					29,80	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [17/34]	2	HK2	27,9	28,4					27,90	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [18/34]	2	HK2	27,6	27,7					27,60	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [19/34]	2	HK2	32,5	38,3					32,50	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [2/34]	2	HK2	33	37,3					33,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [20/34]	2	HK2	29,9	35					29,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
12 [21/34]	2	HK2	27,4	27,2					27,40	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42	30
12 [22/34]	2	HK2	27,6	27,7					27,60	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [23/34]	2	HK2	36,8	42,6					36,80	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [24/34]	2	HK2	39,3	42,4					39,30	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [25/34]	2	HK2	37,4	41,1					37,40	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [26/34]	2	HK2	28,1	29,2					28,10	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42	32
12 [27/34]	2	HK2	29,8	30,3					29,80	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41	33
12 [28/34]	2	HK2	30	31,4					30,00	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [29/34]	2	HK2	34,2	38,1					34,20	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [3/34]	2	HK2	37	37,1					37,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [30/34]	2	HK2	27,9	28,2					27,90	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [31/34]	2	HK2	30,3	31,3					30,30	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [32/34]	2	HK2	30,6	32,6					30,60	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [33/34]	2	HK2	30,4	32,6					30,40	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [34/34]	2	HK2	33,2	37,6					33,20	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [4/34]	2	HK2	38	38,2					38,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
12 [5/34]	2	HK2	39,6	34,1					39,60	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
12 [6/34]	2	HK2	38,2	34,2					38,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
12 [7/34]	2	HK2	38,2	36,3					38,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
12 [8/34]	2	HK2	38,3	38,2					38,30	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
12 [9/34]	2	HK2	37,7	37,6					37,70	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
13 [1/12]	2	HK2	38	40,5					38,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
13 [10/12]	2	HK2	33,6	39,5					33,60	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
13 [11/12]	2	HK2	32,4	33,6					32,40	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
13 [12/12]	2	HK2	38,3	41,3					38,30	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
13 [2/12]	2	HK2	39	40,7					39,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
13 [3/12]	2	HK2	39,6	35					39,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [4/12]	2	HK2	39,4	36,8					39,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [5/12]	2	HK2	39,2	35,5					39,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [6/12]	2	HK2	37,2	36					37,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
13 [7/12]	2	HK2	36,5	34,5					36,50	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
13 [8/12]	2	HK2	36,2	37,9					36,20	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
13 [9/12]	2	HK2	35,2	38,5					35,20	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [1/49]	2	HK2	55,8	47,3					55,80	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
6 [10/49]	2	HK2	44	39,9					44,00	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
6 [11/49]	2	HK2	43,1	40,4					43,10	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
6 [12/49]	2	HK2	42,6	41,2					42,60	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
6 [13/49]	2	HK2	36,1	36,6					36,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [14/49]	2	HK2	35,7	38,3					35,70	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [15/49]	2	HK2	36,4	39,3					36,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [16/49]	2	HK2	35,6	37,3					35,60	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [17/49]	2	HK2	36,6	36,2					36,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [18/49]	2	HK2	35,8	33,8					35,80	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
6 [19/49]	2	HK2	35,1	33,1					35,10	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
6 [2/49]	2	HK2	34,3	35,8					34,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
6 [20/49]	2	HK2	33,5	30,3					33,50	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
6 [21/49]	2	HK2	33,8	33,7					33,80	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [22/49]	2	HK2	33,4	34,3					33,40	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [23/49]	2	HK2	33,2	35,3					33,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [24/49]	2	HK2	33,3	34					33,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37

Beoordelingspunt			L per geluidbron					L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
6 [25/49]	2	HK2	32,9	33,2					32,90	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
6 [26/49]	2	HK2	30,4	33,2					30,40	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
6 [27/49]	2	HK2	32,7	35,6					32,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [28/49]	2	HK2	33,6	36,3					33,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
6 [29/49]	2	HK2	34,5	36,8					34,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [3/49]	2	HK2	33	35,6					33,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
6 [30/49]	2	HK2	35,7	37,4					35,70	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [31/49]	2	HK2	36,4	38,2					36,40	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [32/49]	2	HK2	35,7	38,1					35,70	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [33/49]	2	HK2	34	38,6					34,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [34/49]	2	HK2	35,3	36					35,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [35/49]	2	HK2	35,3	38,3					35,30	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [36/49]	2	HK2	37,3	38,8					37,30	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [37/49]	2	HK2	45,2	42,9					45,20	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
6 [38/49]	2	HK2	49	43,3					49,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
6 [39/49]	2	HK2	50,8	43					50,80	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
6 [4/49]	2	HK2	34,6	36,3					34,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [40/49]	2	HK2	53	41,9					53,00	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
6 [41/49]	2	HK2	56,6	42,6					56,60	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [42/49]	2	HK2	56,3	42,6					56,30	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
6 [43/49]	2	HK2	56,4	42,1					56,40	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [44/49]	2	HK2	58,5	45,4					58,50	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
6 [45/49]	2	HK2	56,7	46,3					56,70	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [46/49]	2	HK2	57,3	45,5					57,30	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
6 [47/49]	2	HK2	56	46,8					56,00	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
6 [48/49]	2	HK2	56,3	47					56,30	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	57
6 [49/49]	2	HK2	56,7	46,6					56,70	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [5/49]	2	HK2	38,6	36,5					38,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
6 [6/49]	2	HK2	43,7	40,3					43,70	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
6 [7/49]	2	HK2	44,5	40,5					44,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
6 [8/49]	2	HK2	44,6	42,7					44,60	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
6 [9/49]	2	HK2	44,4	42,1					44,40	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
7 [1/12]	2	HK2	39,3	42,2					39,30	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
7 [10/12]	2	HK2	43	37,3					43,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
7 [11/12]	2	HK2	41	39,4					41,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
7 [12/12]	2	HK2	39,5	41,5					39,50	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
7 [2/12]	2	HK2	39,7	41,7					39,70	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
7 [3/12]	2	HK2	38,2	41,6					38,20	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
7 [4/12]	2	HK2	34,1	38,6					34,10	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
7 [5/12]	2	HK2	40,7	29					40,70	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
7 [6/12]	2	HK2	46	36,4					46,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
7 [7/12]	2	HK2	47,5	35					47,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [8/12]	2	HK2	47,4	36,2					47,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [9/12]	2	HK2	45,3	37					45,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
8 [1/13]	2	HK2	37,2	41,1					37,20	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [10/13]	2	HK2	39,1	39,1					39,10	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
8 [11/13]	2	HK2	40,4	41,1					40,40	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
8 [12/13]	2	HK2	43,1	44,6					43,10	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
8 [13/13]	2	HK2	37,3	41					37,30	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [2/13]	2	HK2	40	42,9					40,00	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
8 [3/13]	2	HK2	38	41					38,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [4/13]	2	HK2	36,4	39,7					36,40	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [5/13]	2	HK2	36,1	40					36,10	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [6/13]	2	HK2	30,9	33,4					30,90	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
8 [7/13]	2	HK2	33,8	35,4					33,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
8 [8/13]	2	HK2	33,3	38					33,30	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
8 [9/13]	2	HK2	36,4	40					36,40	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
9 [1/12]	2	HK2	34,2	38,8					34,20	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
9 [10/12]	2	HK2	39,6	40,2					39,60	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [11/12]	2	HK2	41,1	42,1					41,10	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
9 [12/12]	2	HK2	35	39					35,00	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
9 [2/12]	2	HK2	33,6	38,5					33,60	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41	40
9 [3/12]	2	HK2	34,5	38					34,50	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
9 [4/12]	2	HK2	34,8	35,8					34,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
9 [5/12]	2	HK2	30,7	28,1					30,70	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	33
9 [6/12]	2	HK2	37,8	38,9					37,80	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
9 [7/12]	2	HK2	37,2	38,2					37,20	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
9 [8/12]	2	HK2	39,5	39,4					39,50	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
9 [9/12]	2	HK2	40,5	40					40,50	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
10 [1/12]	5	HK2	40,4	45,1					40,40	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
10 [10/12]	5	HK2	38,5	42,8					38,50	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [11/12]	5	HK2	40,3	43					40,30	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
10 [12/12]	5	HK2	41	45					41,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
10 [2/12]	5	HK2	39,8	44,2					39,80	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
10 [3/12]	5	HK2	39,2	42,2					39,20	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [4/12]	5	HK2	38,6	39,6					38,60	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
10 [5/12]	5	HK2	32,9	34,8					32,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
10 [6/12]	5	HK2	36,2	41					36,20	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
10 [7/12]	5	HK2	37	42					37,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
10 [8/12]	5	HK2	37,4	40,9					37,40	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
10 [9/12]	5	HK2	37,5	42,9					37,50	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
11 [1/13]	5	HK2	38,9	43,7					38,90	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
11 [10/13]	5	HK2	47,4	42,7					47,40	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
11 [11/13]	5	HK2	46,9	42,8					46,90	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
11 [12/13]	5	HK2	41,6	32,7					41,60	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
11 [13/13]	5	HK2	39	44					39,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
11 [2/13]	5	HK2	37,1	42,9					37,10	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
11 [3/13]	5	HK2	37	43,1					37,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
11 [4/13]	5	HK2	34,1	38,8					34,10	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
11 [5/13]	5	HK2	35,7	39,9					35,70	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
11 [6/13]	5	HK2	40,5	37,9					40,50	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
11 [7/13]	5	HK2	44,2	36,3					44,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
11 [8/13]	5	HK2	46,3	34					46,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
11 [9/13]	5	HK2	47,5	41,9					47,50	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
12 [1/34]	5	HK2	31,9	38,7					31,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41	40
12 [10/34]	5	HK2	36,7	41,8					36,70	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [11/34]	5	HK2	35,8	40					35,80	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [12/34]	5	HK2	33,5	42,5					33,50	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
12 [13/34]	5	HK2	31,1	38					31,10	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [14/34]	5	HK2	33,7	39,6					33,70	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [15/34]	5	HK2	32,7	36,2					32,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [16/34]	5	HK2	32,2	35					32,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [17/34]	5	HK2	30,5	31,6					30,50	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [18/34]	5	HK2	30,2	31,4					30,20	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [19/34]	5	HK2	33,3	40,3					33,30	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [2/34]	5	HK2	34,6	39,2					34,60	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [20/34]	5	HK2	32,1	40,6					32,10	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [21/34]	5	HK2	29,3	29,4					29,30	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42	32
12 [22/34]	5	HK2	29,7	30,5					29,70	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41	33
12 [23/34]	5	HK2	37,6	44,6					37,60	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [24/34]	5	HK2	39,8	45,6					39,80	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
12 [25/34]	5	HK2	37,8	42,6					37,80	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [26/34]	5	HK2	30,5	32,3					30,50	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [27/34]	5	HK2	31,7	33					31,70	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [28/34]	5	HK2	32,4	34,6					32,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [29/34]	5	HK2	34,6	39,4					34,60	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [3/34]	5	HK2	37,7	41,8					37,70	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [30/34]	5	HK2	30,5	32					30,50	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [31/34]	5	HK2	32,7	34,7					32,70	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [32/34]	5	HK2	33,2	36,1					33,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [33/34]	5	HK2	33,2	36,3					33,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [34/34]	5	HK2	34,2	40,3					34,20	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [4/34]	5	HK2	38,6	42					38,60	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [5/34]	5	HK2	39,8	38,2					39,80	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [6/34]	5	HK2	38,6	38,8					38,60	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [7/34]	5	HK2	38,6	38,9					38,60	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [8/34]	5	HK2	38,7	39,5					38,70	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [9/34]	5	HK2	38,3	39,4					38,30	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
13 [1/12]	5	HK2	38,8	43,4					38,80	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
13 [10/12]	5	HK2	34,8	44,5					34,80	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
13 [11/12]	5	HK2	34,4	36,3					34,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
13 [12/12]	5	HK2	38,9	42,9					38,90	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
13 [2/12]	5	HK2	39,6	43					39,60	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
13 [3/12]	5	HK2	40,4	38,2					40,40	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
13 [4/12]	5	HK2	40,2	39					40,20	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
13 [5/12]	5	HK2	39,6	36					39,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [6/12]	5	HK2	37,7	37,9					37,70	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
13 [7/12]	5	HK2	36,7	32,6					36,70	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
13 [8/12]	5	HK2	36,9	42,2					36,90	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
13 [9/12]	5	HK2	36,3	43,6					36,30	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [1/49]	5	HK2	56,7	52,1					56,70	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
6 [10/49]	5	HK2	45,7	44,4					45,70	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
6 [11/49]	5	HK2	44,7	44,5					44,70	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
6 [12/49]	5	HK2	44	44,7					44,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
6 [13/49]	5	HK2	36,8	40,9					36,80	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
6 [14/49]	5	HK2	36,5	42,4					36,50	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [15/49]	5	HK2	37,2	42,3					37,20	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [16/49]	5	HK2	37,7	42,1					37,70	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [17/49]	5	HK2	38,7	40,8					38,70	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [18/49]	5	HK2	39	39,7					39,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [19/49]	5	HK2	40,2	38,9					40,20	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [2/49]	5	HK2	36,4	38,9					36,40	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [20/49]	5	HK2	38,9	36					38,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
6 [21/49]	5	HK2	36,8	39,3					36,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [22/49]	5	HK2	38,6	40,6					38,60	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [23/49]	5	HK2	35,9	41,2					35,90	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
6 [24/49]	5	HK2	38,3	39,9					38,30	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [25/49]	5	HK2	38,3	38,7					38,30	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [26/49]	5	HK2	34,7	38,6					34,70	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [27/49]	5	HK2	37,1	41					37,10	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [28/49]	5	HK2	38,7	41,2					38,70	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [29/49]	5	HK2	39	41,4					39,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [3/49]	5	HK2	35,7	38,7					35,70	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [30/49]	5	HK2	39,3	42,9					39,30	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
6 [31/49]	5	HK2	40,1	43,8					40,10	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [32/49]	5	HK2	38,7	42,9					38,70	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [33/49]	5	HK2	36	40,7					36,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
6 [34/49]	5	HK2	38,4	40,3					38,40	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [35/49]	5	HK2	36,9	41					36,90	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
6 [36/49]	5	HK2	39,1	40,4					39,10	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [37/49]	5	HK2	47	45,8					47,00	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
6 [38/49]	5	HK2	50,5	45,6					50,50	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
6 [39/49]	5	HK2	51,9	45,1					51,90	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52	53
6 [4/49]	5	HK2	38	39,8					38,00	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [40/49]	5	HK2	53,7	44,7					53,70	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
6 [41/49]	5	HK2	57,3	47,4					57,30	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
6 [42/49]	5	HK2	57	45,9					57,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [43/49]	5	HK2	56,9	45,7					56,90	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [44/49]	5	HK2	58,9	50,4					58,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
6 [45/49]	5	HK2	57,3	51,8					57,30	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
6 [46/49]	5	HK2	57,9	50,8					57,90	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58	59
6 [47/49]	5	HK2	56,8	51,6					56,80	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
6 [48/49]	5	HK2	57,1	51,7					57,10	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
6 [49/49]	5	HK2	57,4	50,9					57,40	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
6 [5/49]	5	HK2	41	41					41,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
6 [6/49]	5	HK2	45,7	44,2					45,70	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
6 [7/49]	5	HK2	46,5	44,4					46,50	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
6 [8/49]	5	HK2	46,5	45,4					46,50	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
6 [9/49]	5	HK2	46,2	45,4					46,20	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
7 [1/12]	5	HK2	40,7	46,6					40,70	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
7 [10/12]	5	HK2	44,6	41,7					44,60	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
7 [11/12]	5	HK2	42,8	44,6					42,80	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
7 [12/12]	5	HK2	41	46					41,00	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
7 [2/12]	5	HK2	40,9	43,7					40,90	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
7 [3/12]	5	HK2	39,2	42,9					39,20	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
7 [4/12]	5	HK2	35,6	40					35,60	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
7 [5/12]	5	HK2	41,9	31,7					41,90	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
7 [6/12]	5	HK2	46,9	37,9					46,90	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
7 [7/12]	5	HK2	48	39,5					48,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [8/12]	5	HK2	48	40,5					48,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [9/12]	5	HK2	46,4	42,4					46,40	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
8 [1/13]	5	HK2	38,2	46,3					38,20	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
8 [10/13]	5	HK2	39,8	40,1					39,80	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [11/13]	5	HK2	41,6	41,3					41,60	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
8 [12/13]	5	HK2	44,3	46,4					44,30	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
8 [13/13]	5	HK2	38,4	45,5					38,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
8 [2/13]	5	HK2	40,8	47					40,80	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
8 [3/13]	5	HK2	38,9	45,9					38,90	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
8 [4/13]	5	HK2	37,6	45,7					37,60	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
8 [5/13]	5	HK2	37	44,9					37,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	46
8 [6/13]	5	HK2	32,8	38,4					32,80	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
8 [7/13]	5	HK2	35,2	38,9					35,20	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
8 [8/13]	5	HK2	34,6	39,4					34,60	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [9/13]	5	HK2	37,9	41,5					37,90	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [1/12]	5	HK2	36,7	43,9					36,70	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
9 [10/12]	5	HK2	40,8	41,5					40,80	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
9 [11/12]	5	HK2	42,5	45					42,50	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
9 [12/12]	5	HK2	36,7	43,9					36,70	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
9 [2/12]	5	HK2	35,7	42,7					35,70	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [3/12]	5	HK2	35,8	42,8					35,80	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [4/12]	5	HK2	36	40,7					36,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
9 [5/12]	5	HK2	32,5	30,4					32,50	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
9 [6/12]	5	HK2	37,8	40,2					37,80	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
9 [7/12]	5	HK2	37,9	40,3					37,90	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
9 [8/12]	5	HK2	40,5	40,3					40,50	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
9 [9/12]	5	HK2	41,7	42,1					41,70	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
10 [1/12]	8	HK2	41,7	46,6					41,70	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
10 [10/12]	8	HK2	39,6	46					39,60	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
10 [11/12]	8	HK2	41,7	47,7					41,70	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
10 [12/12]	8	HK2	42,3	47					42,30	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
10 [2/12]	8	HK2	41,1	45,3					41,10	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
10 [3/12]	8	HK2	40,5	43,7					40,50	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
10 [4/12]	8	HK2	39,5	42,5					39,50	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
10 [5/12]	8	HK2	34,6	38,3					34,60	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
10 [6/12]	8	HK2	36,8	43,2					36,80	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [7/12]	8	HK2	37,8	45					37,80	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
10 [8/12]	8	HK2	38,3	44,6					38,30	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
10 [9/12]	8	HK2	38,8	46,5					38,80	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
11 [1/13]	8	HK2	40,1	44,9					40,10	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
11 [10/13]	8	HK2	47,6	43					47,60	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
11 [11/13]	8	HK2	47,4	43,3					47,40	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
11 [12/13]	8	HK2	42,2	37,2					42,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [13/13]	8	HK2	40,3	44,9					40,30	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
11 [2/13]	8	HK2	38,6	44,2					38,60	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
11 [3/13]	8	HK2	38,5	44,1					38,50	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
11 [4/13]	8	HK2	36,1	38,6					36,10	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
11 [5/13]	8	HK2	37,5	41,9					37,50	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
11 [6/13]	8	HK2	41,3	37,4					41,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [7/13]	8	HK2	45,7	30,7					45,70	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
11 [8/13]	8	HK2	46,6	30,5					46,60	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
11 [9/13]	8	HK2	47,6	42,2					47,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
12 [1/34]	8	HK2	35,4	44					35,40	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [10/34]	8	HK2	37,7	43					37,70	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [11/34]	8	HK2	37,4	42					37,40	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [12/34]	8	HK2	35,9	43,6					35,90	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [13/34]	8	HK2	35,4	43,4					35,40	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [14/34]	8	HK2	36,7	44,1					36,70	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [15/34]	8	HK2	36,5	42,4					36,50	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [16/34]	8	HK2	36,1	41					36,10	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
12 [17/34]	8	HK2	34,6	37,7					34,60	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [18/34]	8	HK2	34,1	37,2					34,10	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [19/34]	8	HK2	35,9	43,5					35,90	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [2/34]	8	HK2	36,8	39,5					36,80	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [20/34]	8	HK2	36,4	43,5					36,40	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
12 [21/34]	8	HK2	34	35,6					34,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [22/34]	8	HK2	33,9	37,1					33,90	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [23/34]	8	HK2	38,8	46,3					38,80	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
12 [24/34]	8	HK2	41	48,1					41,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
12 [25/34]	8	HK2	39,5	44,5					39,50	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
12 [26/34]	8	HK2	34,6	38,3					34,60	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [27/34]	8	HK2	36,5	39,5					36,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [28/34]	8	HK2	36,8	40,5					36,80	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
12 [29/34]	8	HK2	37,3	42,8					37,30	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [3/34]	8	HK2	38,8	43					38,80	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [30/34]	8	HK2	34,3	37,3					34,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [31/34]	8	HK2	37	41,2					37,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [32/34]	8	HK2	37	42,7					37,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [33/34]	8	HK2	37	42,2					37,00	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [34/34]	8	HK2	37	43,4					37,00	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [4/34]	8	HK2	39,5	42,4					39,50	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
12 [5/34]	8	HK2	40,2	38,1					40,20	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [6/34]	8	HK2	39,2	39,2					39,20	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [7/34]	8	HK2	39,1	39,3					39,10	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [8/34]	8	HK2	39,3	40					39,30	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [9/34]	8	HK2	39,3	40,4					39,30	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
13 [1/12]	8	HK2	39,9	45					39,90	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
13 [10/12]	8	HK2	35,9	45,3					35,90	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	46
13 [11/12]	8	HK2	36,4	40,3					36,40	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
13 [12/12]	8	HK2	39,9	45,1					39,90	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
13 [2/12]	8	HK2	40,4	44,6					40,40	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
13 [3/12]	8	HK2	41	41,3					41,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
13 [4/12]	8	HK2	40,9	41,4					40,90	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
13 [5/12]	8	HK2	39,8	32,7					39,80	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [6/12]	8	HK2	37,8	37,3					37,80	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
13 [7/12]	8	HK2	36,9	26,3					36,90	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	43	37
13 [8/12]	8	HK2	37,1	42,2					37,10	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
13 [9/12]	8	HK2	36,7	43,8					36,70	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
7 [1/12]	8	HK2	43,8	50,1					43,80	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
7 [10/12]	8	HK2	47,2	45,1					47,20	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
7 [11/12]	8	HK2	46,1	49,2					46,10	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
7 [12/12]	8	HK2	44	49,2					44,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
7 [2/12]	8	HK2	42,8	47,5					42,80	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
7 [3/12]	8	HK2	41,2	45,2					41,20	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
7 [4/12]	8	HK2	37,7	42,2					37,70	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
7 [5/12]	8	HK2	42,4	35,5					42,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
7 [6/12]	8	HK2	47,2	38,3					47,20	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [7/12]	8	HK2	48,3	40,8					48,30	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [8/12]	8	HK2	48,4	43,3					48,40	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
7 [9/12]	8	HK2	48	45,4					48,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
8 [1/13]	8	HK2	39,3	49,5					39,30	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	50
8 [10/13]	8	HK2	41,2	45,2					41,20	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
8 [11/13]	8	HK2	42,9	45,4					42,90	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
8 [12/13]	8	HK2	45,5	48,7					45,50	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
8 [13/13]	8	HK2	39,5	48,6					39,50	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
8 [2/13]	8	HK2	41,8	49,9					41,80	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46	51
8 [3/13]	8	HK2	39,9	48,2					39,90	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
8 [4/13]	8	HK2	38,9	48,1					38,90	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
8 [5/13]	8	HK2	38,6	47,1					38,60	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
8 [6/13]	8	HK2	35,4	40,5					35,40	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
8 [7/13]	8	HK2	37,2	42					37,20	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [8/13]	8	HK2	36,6	44,2					36,60	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
8 [9/13]	8	HK2	40,3	44,7					40,30	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
9 [1/12]	8	HK2	38,6	48,4					38,60	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
9 [10/12]	8	HK2	41,9	44,9					41,90	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
9 [11/12]	8	HK2	43,7	48,9					43,70	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
9 [12/12]	8	HK2	38,6	49,1					38,60	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
9 [2/12]	8	HK2	37,9	46,7					37,90	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
9 [3/12]	8	HK2	37,8	45,7					37,80	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
9 [4/12]	8	HK2	37,7	43					37,70	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [5/12]	8	HK2	34,8	34,3					34,80	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
9 [6/12]	8	HK2	38,3	43,3					38,30	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [7/12]	8	HK2	39	43,7					39,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
9 [8/12]	8	HK2	41,4	43,3					41,40	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
9 [9/12]	8	HK2	42,9	45,4					42,90	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
14 [1/10]	2	HK3	56,6	46,5					56,60	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
14 [10/10]	2	HK3	51,6	42,2					51,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
14 [2/10]	2	HK3	56,7	46,4					56,70	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
14 [3/10]	2	HK3	56,6	46,2					56,60	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
14 [4/10]	2	HK3	51,8	45,2					51,80	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52	53
14 [5/10]	2	HK3	35,5	37,9					35,50	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
14 [6/10]	2	HK3	32,4	29,5					32,40	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42	34
14 [7/10]	2	HK3	38,8	38,7					38,80	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
14 [8/10]	2	HK3	35,4	36,4					35,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
14 [9/10]	2	HK3	37,2	36,5					37,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
15 [1/10]	2	HK3	56,6	46					56,60	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
15 [10/10]	2	HK3	52,2	43,5					52,20	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
15 [2/10]	2	HK3	56,6	46,4					56,60	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
15 [3/10]	2	HK3	56,9	45,7					56,90	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
15 [4/10]	2	HK3	52,8	43,2					52,80	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
15 [5/10]	2	HK3	35,2	37					35,20	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
15 [6/10]	2	HK3	34,5	29,7					34,50	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
15 [7/10]	2	HK3	40,5	40					40,50	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
15 [8/10]	2	HK3	37,1	36,8					37,10	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
15 [9/10]	2	HK3	37,7	38,1					37,70	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
16 [1/10]	2	HK3	45	40,9					45,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
16 [10/10]	2	HK3	44,1	39,6					44,10	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
16 [2/10]	2	HK3	36,2	36					36,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
16 [3/10]	2	HK3	40,5	36,1					40,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
16 [4/10]	2	HK3	34,6	31,8					34,60	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
16 [5/10]	2	HK3	47,3	42,2					47,30	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
16 [6/10]	2	HK3	46,5	44,1					46,50	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
16 [7/10]	2	HK3	34,1	37,2					34,10	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
16 [8/10]	2	HK3	37,3	40,7					37,30	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
16 [9/10]	2	HK3	34,7	36,7					34,70	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
17 [1/10]	2	HK3	48	43					48,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
17 [10/10]	2	HK3	47	44,6					47,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
17 [2/10]	2	HK3	37,6	36,2					37,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
17 [3/10]	2	HK3	44,2	38,9					44,20	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
17 [4/10]	2	HK3	35,2	32,8					35,20	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
17 [5/10]	2	HK3	48	41					48,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
17 [6/10]	2	HK3	47,5	43					47,50	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
17 [7/10]	2	HK3	37,2	38,8					37,20	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
17 [8/10]	2	HK3	36,3	38,4					36,30	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
17 [9/10]	2	HK3	38,3	40,7					38,30	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
18 [1/11]	2	HK3	36,9	32,6					36,90	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
18 [10/11]	2	HK3	41	41,8					41,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
18 [11/11]	2	HK3	49,1	43,5					49,10	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
18 [2/11]	2	HK3	33,8	33,8					33,80	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
18 [3/11]	2	HK3	32,5	32,2					32,50	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
18 [4/11]	2	HK3	34,8	34,6					34,80	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
18 [5/11]	2	HK3	33,4	32,7					33,40	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
18 [6/11]	2	HK3	40,1	33,7					40,10	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
18 [7/11]	2	HK3	47,7	44					47,70	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
18 [8/11]	2	HK3	40,1	41,7					40,10	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
18 [9/11]	2	HK3	40,7	40,8					40,70	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
19 [1/11]	2	HK3	53,8	41,9					53,80	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
19 [10/11]	2	HK3	32	31,1					32,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
19 [11/11]	2	HK3	40,6	32,1					40,60	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
19 [2/11]	2	HK3	58,3	45,8					58,30	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	58	59
19 [3/11]	2	HK3	58,2	45,5					58,20	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
19 [4/11]	2	HK3	58,3	46,2					58,30	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58	59
19 [5/11]	2	HK3	51,1	45,4					51,10	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
19 [6/11]	2	HK3	33,8	32,5					33,80	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
19 [7/11]	2	HK3	31,6	29,1					31,60	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42	34
19 [8/11]	2	HK3	34,1	31,2					34,10	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
19 [9/11]	2	HK3	31,5	31,9					31,50	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [1/22]	2	HK3	32,8	34,4					32,80	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [10/22]	2	HK3	41,5	41,8					41,50	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [11/22]	2	HK3	42,9	42,7					42,90	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
20 [12/22]	2	HK3	40,8	41,9					40,80	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
20 [13/22]	2	HK3	33	32,8					33,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
20 [14/22]	2	HK3	32,9	33,1					32,90	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
20 [15/22]	2	HK3	31,7	32,5					31,70	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [16/22]	2	HK3	31,6	32,4					31,60	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [17/22]	2	HK3	33,2	35,9					33,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [18/22]	2	HK3	32,6	35					32,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [19/22]	2	HK3	33,4	36,3					33,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [2/22]	2	HK3	37,9	40,8					37,90	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
20 [20/22]	2	HK3	33,9	36,9					33,90	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
20 [21/22]	2	HK3	33,2	36,2					33,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [22/22]	2	HK3	35,1	37,9					35,10	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [3/22]	2	HK3	37,8	41,1					37,80	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
20 [4/22]	2	HK3	39,2	40,2					39,20	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
20 [5/22]	2	HK3	43,9	45					43,90	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
20 [6/22]	2	HK3	42	42,7					42,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
20 [7/22]	2	HK3	41,2	40,9					41,20	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
20 [8/22]	2	HK3	38,9	40					38,90	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
20 [9/22]	2	HK3	40,4	38,6					40,40	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
21 [1/4]	2	HK3	34	35,7					34,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
21 [2/4]	2	HK3	35,1	38,3					35,10	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
21 [3/4]	2	HK3	32,4	35,3					32,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
21 [4/4]	2	HK3	36,9	39,9					36,90	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
22 [1/8]	2	HK3	33,9	37,7					33,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
22 [2/8]	2	HK3	31	35,2					31,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
22 [3/8]	2	HK3	35,1	39					35,10	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
22 [4/8]	2	HK3	35,8	36,3					35,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
22 [5/8]	2	HK3	39,3	34,7					39,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
22 [6/8]	2	HK3	39,4	35,3					39,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
22 [7/8]	2	HK3	39,7	35,2					39,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
22 [8/8]	2	HK3	35,8	40					35,80	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
23 [1/8]	2	HK3	35	38,5					35,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [2/8]	2	HK3	33,4	35,1					33,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
23 [3/8]	2	HK3	34,7	37,3					34,70	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
23 [4/8]	2	HK3	39,1	42					39,10	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
23 [5/8]	2	HK3	37,6	38,1					37,60	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
23 [6/8]	2	HK3	38,1	28,9					38,10	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43	39
23 [7/8]	2	HK3	37,8	35,6					37,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [8/8]	2	HK3	36,5	34,4					36,50	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
24 [1/4]	2	HK3	34,4	34,9					34,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
24 [2/4]	2	HK3	39,7	41,8					39,70	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
24 [3/4]	2	HK3	32,6	34,1					32,60	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
24 [4/4]	2	HK3	33,1	35,8					33,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
25 [1/22]	2	HK3	40,6	42,4					40,60	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
25 [10/22]	2	HK3	35	37					35,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [11/22]	2	HK3	33,6	34,2					33,60	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
25 [12/22]	2	HK3	33,9	35,3					33,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
25 [13/22]	2	HK3	32,8	33,2					32,80	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
25 [14/22]	2	HK3	31,8	33,1					31,80	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
25 [15/22]	2	HK3	33,7	36,7					33,70	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
25 [16/22]	2	HK3	34,4	36,8					34,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [17/22]	2	HK3	35,1	36,1					35,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [18/22]	2	HK3	34,6	37,1					34,60	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [19/22]	2	HK3	35,4	35,8					35,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [2/22]	2	HK3	39,8	42,4					39,80	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
25 [20/22]	2	HK3	34,5	34,2					34,50	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
25 [21/22]	2	HK3	36,7	39,1					36,70	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [22/22]	2	HK3	34,4	35					34,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
25 [3/22]	2	HK3	42,1	43,2					42,10	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
25 [4/22]	2	HK3	42,1	41,7					42,10	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
25 [5/22]	2	HK3	41,8	40,8					41,80	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
25 [6/22]	2	HK3	45,1	45,1					45,10	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
25 [7/22]	2	HK3	44,4	46,2					44,40	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
25 [8/22]	2	HK3	44,7	46,2					44,70	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
25 [9/22]	2	HK3	43,1	46,2					43,10	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
26 [1/4]	2	HK3	35,4	35,9					35,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
26 [2/4]	2	HK3	37,2	40,1					37,20	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
26 [3/4]	2	HK3	34,3	36,8					34,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
26 [4/4]	2	HK3	39	40,4					39,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
27 [1/8]	2	HK3	36	38,7					36,00	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
27 [2/8]	2	HK3	35	37,8					35,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
27 [3/8]	2	HK3	37,9	40,3					37,90	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
27 [4/8]	2	HK3	43,4	46,3					43,40	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
27 [5/8]	2	HK3	43,2	46,6					43,20	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
27 [6/8]	2	HK3	42,6	45,3					42,60	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
27 [7/8]	2	HK3	42,3	45					42,30	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
27 [8/8]	2	HK3	37,7	38,7					37,70	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
28 [1/8]	2	HK3	34,7	38,2					34,70	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
28 [2/8]	2	HK3	31,2	32,3					31,20	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
28 [3/8]	2	HK3	36,5	41,2					36,50	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
28 [4/8]	2	HK3	36,7	41,2					36,70	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
28 [5/8]	2	HK3	37,6	38,5					37,60	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
28 [6/8]	2	HK3	36,2	36,7					36,20	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
28 [7/8]	2	HK3	36,4	36,6					36,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
28 [8/8]	2	HK3	38,4	41					38,40	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
29 [1/8]	2	HK3	37,3	41,3					37,30	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
29 [2/8]	2	HK3	37,4	37,8					37,40	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
29 [3/8]	2	HK3	38,1	39,9					38,10	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
29 [4/8]	2	HK3	41,6	43,9					41,60	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
29 [5/8]	2	HK3	39,8	39,5					39,80	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
29 [6/8]	2	HK3	37,4	33					37,40	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
29 [7/8]	2	HK3	39,5	39,5					39,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
29 [8/8]	2	HK3	36,3	35,6					36,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
14 [1/10]	5	HK3	57,4	51,2					57,40	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
14 [10/10]	5	HK3	52,8	46					52,80	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53	54
14 [2/10]	5	HK3	57,4	51					57,40	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
14 [3/10]	5	HK3	57,4	51					57,40	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
14 [4/10]	5	HK3	53,3	49,9					53,30	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54	55
14 [5/10]	5	HK3	36,5	39,8					36,50	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
14 [6/10]	5	HK3	33,4	31,5					33,40	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
14 [7/10]	5	HK3	40,2	41					40,20	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
14 [8/10]	5	HK3	37,1	39,6					37,10	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
14 [9/10]	5	HK3	38,8	39,8					38,80	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
15 [1/10]	5	HK3	57,4	50,4					57,40	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
15 [10/10]	5	HK3	53,2	46,6					53,20	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
15 [2/10]	5	HK3	57,4	50,8					57,40	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
15 [3/10]	5	HK3	57,7	49,8					57,70	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
15 [4/10]	5	HK3	54	47,3					54,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54	55
15 [5/10]	5	HK3	36,5	38,8					36,50	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
15 [6/10]	5	HK3	35,7	31,8					35,70	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
15 [7/10]	5	HK3	41,9	43,1					41,90	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
15 [8/10]	5	HK3	38,6	40,5					38,60	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
15 [9/10]	5	HK3	38,9	41,3					38,90	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
16 [1/10]	5	HK3	46,9	44,4					46,90	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
16 [10/10]	5	HK3	45,9	44					45,90	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
16 [2/10]	5	HK3	37,6	38,8					37,60	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
16 [3/10]	5	HK3	42	38,2					42,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
16 [4/10]	5	HK3	36,2	33,1					36,20	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
16 [5/10]	5	HK3	49,2	46,6					49,20	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
16 [6/10]	5	HK3	48,3	47,7					48,30	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
16 [7/10]	5	HK3	35,9	40,2					35,90	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
16 [8/10]	5	HK3	38,4	42,1					38,40	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
16 [9/10]	5	HK3	35,9	38,6					35,90	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
17 [1/10]	5	HK3	49,6	46,5					49,60	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
17 [10/10]	5	HK3	48,6	47,5					48,60	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
17 [2/10]	5	HK3	38,5	39					38,50	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
17 [3/10]	5	HK3	45,3	42,9					45,30	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
17 [4/10]	5	HK3	36,5	34,9					36,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
17 [5/10]	5	HK3	49,8	44,4					49,80	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
17 [6/10]	5	HK3	49,2	46,3					49,20	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
17 [7/10]	5	HK3	37,9	41,4					37,90	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
17 [8/10]	5	HK3	37	40,7					37,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
17 [9/10]	5	HK3	39,3	41,9					39,30	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
18 [1/11]	5	HK3	37,3	32,4					37,30	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
18 [10/11]	5	HK3	41,9	44,6					41,90	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
18 [11/11]	5	HK3	50,7	46,1					50,70	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
18 [2/11]	5	HK3	34,4	34,8					34,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
18 [3/11]	5	HK3	33,4	33,3					33,40	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
18 [4/11]	5	HK3	36,1	36,1					36,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
18 [5/11]	5	HK3	34,2	34,3					34,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
18 [6/11]	5	HK3	40,8	36,7					40,80	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
18 [7/11]	5	HK3	49,5	48,7					49,50	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
18 [8/11]	5	HK3	40,9	44,7					40,90	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
18 [9/11]	5	HK3	41,6	44,1					41,60	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
19 [1/11]	5	HK3	54,6	44					54,60	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
19 [10/11]	5	HK3	32,4	31,3					32,40	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
19 [11/11]	5	HK3	41,5	31,8					41,50	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
19 [2/11]	5	HK3	58,8	49,8					58,80	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
19 [3/11]	5	HK3	58,8	49,6					58,80	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
19 [4/11]	5	HK3	58,8	50,2					58,80	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
19 [5/11]	5	HK3	53,2	49,5					53,20	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54	55
19 [6/11]	5	HK3	35,3	34,3					35,30	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
19 [7/11]	5	HK3	32,5	29,4					32,50	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42	34
19 [8/11]	5	HK3	34,4	30,4					34,40	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
19 [9/11]	5	HK3	32	32,9					32,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [1/22]	5	HK3	34,3	37,3					34,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
20 [10/22]	5	HK3	42,5	44,8					42,50	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [11/22]	5	HK3	44	45,3					44,00	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
20 [12/22]	5	HK3	41,6	44,3					41,60	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
20 [13/22]	5	HK3	34,6	34,8					34,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
20 [14/22]	5	HK3	34,3	35,7					34,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [15/22]	5	HK3	32,8	35,1					32,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [16/22]	5	HK3	32,8	35					32,80	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [17/22]	5	HK3	34,9	37,8					34,90	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [18/22]	5	HK3	34,3	37,2					34,30	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
20 [19/22]	5	HK3	35,1	37,9					35,10	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [2/22]	5	HK3	38,8	43,3					38,80	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
20 [20/22]	5	HK3	35,8	38,6					35,80	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [21/22]	5	HK3	34,8	38					34,80	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [22/22]	5	HK3	36,9	40,4					36,90	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [3/22]	5	HK3	38,5	43,4					38,50	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
20 [4/22]	5	HK3	40,3	42,6					40,30	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [5/22]	5	HK3	45,1	46,1					45,10	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
20 [6/22]	5	HK3	43	44,4					43,00	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
20 [7/22]	5	HK3	42,3	42,2					42,30	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
20 [8/22]	5	HK3	39,9	40,7					39,90	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
20 [9/22]	5	HK3	41,5	40,5					41,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
21 [1/4]	5	HK3	35,7	38					35,70	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
21 [2/4]	5	HK3	36,8	40,9					36,80	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
21 [3/4]	5	HK3	33,9	38,8					33,90	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
21 [4/4]	5	HK3	37,6	43,1					37,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
22 [1/8]	5	HK3	35,5	40,3					35,50	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
22 [2/8]	5	HK3	32,8	37,8					32,80	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
22 [3/8]	5	HK3	36,8	41,6					36,80	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
22 [4/8]	5	HK3	36,1	38,5					36,10	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
22 [5/8]	5	HK3	39,8	36,7					39,80	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
22 [6/8]	5	HK3	40,1	36,8					40,10	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
22 [7/8]	5	HK3	40,2	36,4					40,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
22 [8/8]	5	HK3	36,6	42,1					36,60	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
23 [1/8]	5	HK3	36,5	40,9					36,50	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
23 [2/8]	5	HK3	35,2	38,2					35,20	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [3/8]	5	HK3	36,3	39,4					36,30	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
23 [4/8]	5	HK3	39,9	43					39,90	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
23 [5/8]	5	HK3	38	39,5					38,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
23 [6/8]	5	HK3	38,5	30,1					38,50	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43	39
23 [7/8]	5	HK3	38,3	36,4					38,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
23 [8/8]	5	HK3	37,1	36,7					37,10	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
24 [1/4]	5	HK3	35,9	36,6					35,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
24 [2/4]	5	HK3	40,5	43,3					40,50	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
24 [3/4]	5	HK3	34,2	36,5					34,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
24 [4/4]	5	HK3	34,4	37,7					34,40	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [1/22]	5	HK3	41,5	44,3					41,50	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
25 [10/22]	5	HK3	36,2	38,7					36,20	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [11/22]	5	HK3	35,4	36,4					35,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [12/22]	5	HK3	35,6	37,4					35,60	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [13/22]	5	HK3	34,6	35,4					34,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
25 [14/22]	5	HK3	32,9	34,5					32,90	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
25 [15/22]	5	HK3	34,9	37,5					34,90	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [16/22]	5	HK3	36,3	38,1					36,30	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [17/22]	5	HK3	36,5	37,3					36,50	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [18/22]	5	HK3	36,2	38,7					36,20	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [19/22]	5	HK3	37,1	37,4					37,10	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [2/22]	5	HK3	40,6	44,6					40,60	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
25 [20/22]	5	HK3	36,5	37					36,50	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [21/22]	5	HK3	38,5	42,1					38,50	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
25 [22/22]	5	HK3	36,1	37,4					36,10	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [3/22]	5	HK3	43,2	45,6					43,20	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
25 [4/22]	5	HK3	43,2	46,4					43,20	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
25 [5/22]	5	HK3	42,3	44,9					42,30	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
25 [6/22]	5	HK3	46,3	49					46,30	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
25 [7/22]	5	HK3	45,4	50,1					45,40	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
25 [8/22]	5	HK3	45,9	49,8					45,90	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
25 [9/22]	5	HK3	44,3	50,2					44,30	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
26 [1/4]	5	HK3	36,9	38,1					36,90	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
26 [2/4]	5	HK3	39	42,7					39,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
26 [3/4]	5	HK3	35,7	39,4					35,70	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
26 [4/4]	5	HK3	39,5	42,8					39,50	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
27 [1/8]	5	HK3	37,3	40,7					37,30	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
27 [2/8]	5	HK3	36	39,7					36,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
27 [3/8]	5	HK3	39	43,5					39,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
27 [4/8]	5	HK3	44,2	50,9					44,20	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
27 [5/8]	5	HK3	43,9	49					43,90	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [6/8]	5	HK3	43,9	49,1					43,90	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [7/8]	5	HK3	43,6	48,8					43,60	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [8/8]	5	HK3	39,2	41,9					39,20	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
28 [1/8]	5	HK3	36,2	41					36,20	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
28 [2/8]	5	HK3	32,7	34,4					32,70	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
28 [3/8]	5	HK3	38,2	43,7					38,20	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
28 [4/8]	5	HK3	37,6	43					37,60	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
28 [5/8]	5	HK3	38,9	41,2					38,90	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
28 [6/8]	5	HK3	37,6	39,6					37,60	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
28 [7/8]	5	HK3	37,3	38,6					37,30	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
28 [8/8]	5	HK3	38,8	41,9					38,80	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
29 [1/8]	5	HK3	38,6	43,3					38,60	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
29 [2/8]	5	HK3	39,1	41,9					39,10	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
29 [3/8]	5	HK3	39,4	44,1					39,40	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
29 [4/8]	5	HK3	43,1	48					43,10	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
29 [5/8]	5	HK3	40,4	42,1					40,40	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
29 [6/8]	5	HK3	37,7	34,4					37,70	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
29 [7/8]	5	HK3	40,1	41,7					40,10	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
29 [8/8]	5	HK3	36,9	37,8					36,90	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
14 [1/10]	8	HK3	57,5	51,6					57,50	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
14 [10/10]	8	HK3	52,9	44,8					52,90	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53	54
14 [2/10]	8	HK3	57,4	51,5					57,40	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
14 [3/10]	8	HK3	57,5	51,7					57,50	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58	59
14 [4/10]	8	HK3	53,5	51					53,50	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54	55
14 [5/10]	8	HK3	38,1	41,4					38,10	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
14 [6/10]	8	HK3	35,6	35,3					35,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
14 [7/10]	8	HK3	41,6	42,9					41,60	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
14 [8/10]	8	HK3	39,4	42,4					39,40	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
14 [9/10]	8	HK3	39,7	42					39,70	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
15 [1/10]	8	HK3	57,6	52,1					57,60	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58	59
15 [10/10]	8	HK3	53,4	46,5					53,40	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
15 [2/10]	8	HK3	57,5	52					57,50	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58	59
15 [3/10]	8	HK3	57,9	52,1					57,90	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58	59
15 [4/10]	8	HK3	54,3	50,7					54,30	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
15 [5/10]	8	HK3	37,7	39,4					37,70	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
15 [6/10]	8	HK3	37,4	35,7					37,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
15 [7/10]	8	HK3	43,1	44,5					43,10	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
15 [8/10]	8	HK3	40,6	42,9					40,60	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
15 [9/10]	8	HK3	40,3	43,5					40,30	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
16 [1/10]	8	HK3	47,6	45,3					47,60	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
16 [10/10]	8	HK3	46,4	44,4					46,40	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
16 [2/10]	8	HK3	39,8	43,4					39,80	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
16 [3/10]	8	HK3	43,8	42,2					43,80	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
16 [4/10]	8	HK3	38,5	36,8					38,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
16 [5/10]	8	HK3	49,8	47,5					49,80	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
16 [6/10]	8	HK3	49,1	48,3					49,10	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50	52
16 [7/10]	8	HK3	37	42,4					37,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
16 [8/10]	8	HK3	39,4	43,2					39,40	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
16 [9/10]	8	HK3	36,7	41,1					36,70	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
17 [1/10]	8	HK3	50,1	47,2					50,10	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
17 [10/10]	8	HK3	49,2	47,5					49,20	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
17 [2/10]	8	HK3	40,5	43,7					40,50	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
17 [3/10]	8	HK3	46,6	44,6					46,60	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
17 [4/10]	8	HK3	38,5	38,1					38,50	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
17 [5/10]	8	HK3	50,4	48,1					50,40	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
17 [6/10]	8	HK3	50	48,8					50,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
17 [7/10]	8	HK3	39	42,6					39,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
17 [8/10]	8	HK3	38,2	41,7					38,20	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
17 [9/10]	8	HK3	40,3	42,8					40,30	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
18 [1/11]	8	HK3	37,9	32,1					37,90	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	39
18 [10/11]	8	HK3	42,6	45,5					42,60	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
18 [11/11]	8	HK3	51,1	47,1					51,10	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	52	53
18 [2/11]	8	HK3	35,8	36,7					35,80	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
18 [3/11]	8	HK3	34,4	34,2					34,40	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
18 [4/11]	8	HK3	37,5	37,5					37,50	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
18 [5/11]	8	HK3	35,6	36,1					35,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
18 [6/11]	8	HK3	41,6	38,6					41,60	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
18 [7/11]	8	HK3	50,9	51,4					50,90	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52	54
18 [8/11]	8	HK3	42	45,9					42,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
18 [9/11]	8	HK3	42,4	45,8					42,40	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
19 [1/11]	8	HK3	54,7	46,1					54,70	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
19 [10/11]	8	HK3	33	32,1					33,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
19 [11/11]	8	HK3	42,1	31,5					42,10	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45	42

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
19 [2/11]	8	HK3	58,8	52,6					58,80	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59	60
19 [3/11]	8	HK3	58,8	52,2					58,80	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59	60
19 [4/11]	8	HK3	58,8	52,8					58,80	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59	60
19 [5/11]	8	HK3	53,7	51,6					53,70	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54	56
19 [6/11]	8	HK3	36,6	38,1					36,60	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
19 [7/11]	8	HK3	33,7	30,9					33,70	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
19 [8/11]	8	HK3	34,4	30,1					34,40	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
19 [9/11]	8	HK3	33,4	34,5					33,40	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [1/22]	8	HK3	35,6	40,5					35,60	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [10/22]	8	HK3	43,9	45,7					43,90	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
20 [11/22]	8	HK3	45,3	46,2					45,30	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
20 [12/22]	8	HK3	43,1	45,4					43,10	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
20 [13/22]	8	HK3	36,6	37,6					36,60	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [14/22]	8	HK3	35	38,8					35,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [15/22]	8	HK3	33,3	37,3					33,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
20 [16/22]	8	HK3	33,9	37,2					33,90	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
20 [17/22]	8	HK3	36,4	39,5					36,40	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [18/22]	8	HK3	36,1	39,1					36,10	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [19/22]	8	HK3	36,7	39,4					36,70	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [2/22]	8	HK3	39,7	43,7					39,70	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [20/22]	8	HK3	38	41,7					38,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
20 [21/22]	8	HK3	36,2	40,6					36,20	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [22/22]	8	HK3	38,4	43,4					38,40	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
20 [3/22]	8	HK3	39,2	44,2					39,20	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [4/22]	8	HK3	41,1	42,9					41,10	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [5/22]	8	HK3	46,2	46,5					46,20	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
20 [6/22]	8	HK3	44,2	45,1					44,20	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
20 [7/22]	8	HK3	43,4	43,7					43,40	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
20 [8/22]	8	HK3	41,1	42,9					41,10	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [9/22]	8	HK3	42,9	42,5					42,90	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
21 [1/4]	8	HK3	37,4	40,8					37,40	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
21 [2/4]	8	HK3	38,1	44,9					38,10	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
21 [3/4]	8	HK3	35,6	41,9					35,60	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
21 [4/4]	8	HK3	38,2	44,3					38,20	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
22 [1/8]	8	HK3	36,7	43,2					36,70	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
22 [2/8]	8	HK3	34,3	41,2					34,30	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
22 [3/8]	8	HK3	38,1	44,8					38,10	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
22 [4/8]	8	HK3	37,2	42					37,20	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
22 [5/8]	8	HK3	40,4	39,7					40,40	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
22 [6/8]	8	HK3	41,2	40,5					41,20	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
22 [7/8]	8	HK3	40,5	39					40,50	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
22 [8/8]	8	HK3	37,5	43,5					37,50	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
23 [1/8]	8	HK3	37,8	44,3					37,80	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
23 [2/8]	8	HK3	38	43,2					38,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
23 [3/8]	8	HK3	38,1	43,5					38,10	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
23 [4/8]	8	HK3	40,9	44,5					40,90	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
23 [5/8]	8	HK3	38,1	42,1					38,10	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
23 [6/8]	8	HK3	39	35,6					39,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
23 [7/8]	8	HK3	39	39,6					39,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
23 [8/8]	8	HK3	38	41,2					38,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
24 [1/4]	8	HK3	37,9	40					37,90	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
24 [2/4]	8	HK3	41,9	45					41,90	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
24 [3/4]	8	HK3	36,3	42,3					36,30	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
24 [4/4]	8	HK3	34,8	41,8					34,80	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
25 [1/22]	8	HK3	42,6	44,9					42,60	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
25 [10/22]	8	HK3	37,8	39,4					37,80	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [11/22]	8	HK3	36,8	39,4					36,80	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [12/22]	8	HK3	36,6	39,7					36,60	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [13/22]	8	HK3	36,4	39					36,40	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [14/22]	8	HK3	36,3	37,6					36,30	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [15/22]	8	HK3	38,8	38,5					38,80	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [16/22]	8	HK3	38,7	39,2					38,70	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [17/22]	8	HK3	38,4	38,7					38,40	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [18/22]	8	HK3	38,5	39,2					38,50	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [19/22]	8	HK3	39,8	40,1					39,80	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
25 [2/22]	8	HK3	41,6	45,2					41,60	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
25 [20/22]	8	HK3	39,7	41,3					39,70	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
25 [21/22]	8	HK3	40,6	43,7					40,60	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
25 [22/22]	8	HK3	38,1	40,3					38,10	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [3/22]	8	HK3	44,4	45,6					44,40	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
25 [4/22]	8	HK3	44,5	48,2					44,50	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
25 [5/22]	8	HK3	43,4	45,9					43,40	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
25 [6/22]	8	HK3	47,7	50,6					47,70	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50	52
25 [7/22]	8	HK3	46,8	51,2					46,80	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49	53
25 [8/22]	8	HK3	47,5	51,1					47,50	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49	53
25 [9/22]	8	HK3	45,8	51,5					45,80	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49	53
26 [1/4]	8	HK3	39	41,5					39,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
26 [2/4]	8	HK3	40,8	45,7					40,80	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
26 [3/4]	8	HK3	37,7	42,8					37,70	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
26 [4/4]	8	HK3	40,2	44,1					40,20	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
27 [1/8]	8	HK3	37,9	42,6					37,90	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
27 [2/8]	8	HK3	36,6	42					36,60	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
27 [3/8]	8	HK3	39,9	44,8					39,90	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
27 [4/8]	8	HK3	45,8	52,3					45,80	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49	53
27 [5/8]	8	HK3	45,7	50,2					45,70	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
27 [6/8]	8	HK3	45,9	50,5					45,90	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
27 [7/8]	8	HK3	45,4	50,2					45,40	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
27 [8/8]	8	HK3	41,5	43					41,50	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
28 [1/8]	8	HK3	37,8	43,8					37,80	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
28 [2/8]	8	HK3	34,3	37					34,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
28 [3/8]	8	HK3	39,8	46,4					39,80	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
28 [4/8]	8	HK3	39,3	44,2					39,30	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
28 [5/8]	8	HK3	40	41					40,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [6/8]	8	HK3	39,8	40,9					39,80	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
28 [7/8]	8	HK3	38,6	40,5					38,60	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
28 [8/8]	8	HK3	39,1	43,2					39,10	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
29 [1/8]	8	HK3	40,2	45,5					40,20	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
29 [2/8]	8	HK3	41,6	45,5					41,60	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
29 [3/8]	8	HK3	41,6	47,7					41,60	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
29 [4/8]	8	HK3	44,7	49,8					44,70	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
29 [5/8]	8	HK3	41,7	41,4					41,70	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
29 [6/8]	8	HK3	37,9	33,4					37,90	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	39
29 [7/8]	8	HK3	41,4	39,5					41,40	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
29 [8/8]	8	HK3	37,9	41					37,90	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
18 [1/11]	11	HK3	39,1	31,6					39,10	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
18 [10/11]	11	HK3	43,4	39,9					43,40	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
18 [11/11]	11	HK3	51,2	45,7					51,20	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
18 [2/11]	11	HK3	38,4	40,2					38,40	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
18 [3/11]	11	HK3	36,3	36,6					36,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
18 [4/11]	11	HK3	39,7	40,5					39,70	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
18 [5/11]	11	HK3	38	39,5					38,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
18 [6/11]	11	HK3	42,4	39,3					42,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
18 [7/11]	11	HK3	51,8	51,3					51,80	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53	55
18 [8/11]	11	HK3	43,5	39,9					43,50	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
18 [9/11]	11	HK3	43,8	41,4					43,80	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
19 [1/11]	11	HK3	54,6	46,3					54,60	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
19 [10/11]	11	HK3	34,6	34,7					34,60	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
19 [11/11]	11	HK3	42,7	32,9					42,70	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
19 [2/11]	11	HK3	58,7	52,9					58,70	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59	60
19 [3/11]	11	HK3	58,7	52,7					58,70	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59	60
19 [4/11]	11	HK3	58,7	53,1					58,70	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59	60
19 [5/11]	11	HK3	54	51,7					54,00	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
19 [6/11]	11	HK3	39,9	40,4					39,90	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
19 [7/11]	11	HK3	35,5	34,3					35,50	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
19 [8/11]	11	HK3	35,3	31,4					35,30	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
19 [9/11]	11	HK3	36,5	37,5					36,50	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
30 [1/13]	2	HK4	36,6	38,1					36,60	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
30 [10/13]	2	HK4	40,7	38,8					40,70	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [11/13]	2	HK4	39,9	39,2					39,90	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
30 [12/13]	2	HK4	39,3	39,6					39,30	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
30 [13/13]	2	HK4	36,7	37,6					36,70	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
30 [2/13]	2	HK4	38,1	36,5					38,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
30 [3/13]	2	HK4	39,1	36,4					39,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
30 [4/13]	2	HK4	39,4	36,6					39,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
30 [5/13]	2	HK4	40,5	35,7					40,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
30 [6/13]	2	HK4	44,5	39,1					44,50	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
30 [7/13]	2	HK4	44,7	39,4					44,70	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
30 [8/13]	2	HK4	42,9	33,3					42,90	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
30 [9/13]	2	HK4	42,3	25,7					42,30	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45	42
31 [1/4]	2	HK4	37,8	38,1					37,80	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
31 [2/4]	2	HK4	46,4	33,1					46,40	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
31 [3/4]	2	HK4	50,9	33,4					50,90	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
31 [4/4]	2	HK4	44,7	38,8					44,70	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
32 [1/4]	2	HK4	34,6	36,8					34,60	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
32 [1/4]ext	20	HK4	39,9	47,8					39,90	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
32 [2/4]	2	HK4	39,2	37,7					39,20	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
32 [2/4]ext	20	HK4	45,7	46,6					45,70	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
32 [3/4]	2	HK4	40,9	31,4					40,90	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
32 [3/4]ext	20	HK4	47,9	24					47,90	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
32 [4/4]	2	HK4	36,6	35,2					36,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
32 [4/4]ext	20	HK4	42,5	40,9					42,50	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
33 [1/4]	2	HK4	35,3	38,4					35,30	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
33 [1/4]ext	20	HK4	41,7	48,6					41,70	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
33 [2/4]	2	HK4	39,1	42					39,10	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
33 [2/4]ext	20	HK4	45,1	47,1					45,10	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
33 [3/4]	2	HK4	43,3	35,8					43,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
33 [3/4]ext	20	HK4	47,5	25,4					47,50	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
33 [4/4]	2	HK4	42,1	35,1					42,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
33 [4/4]ext	20	HK4	43,7	41,4					43,70	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
34 [1/4]	2	HK4	36	37,4					36,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
34 [2/4]	2	HK4	38,9	38,8					38,90	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
34 [3/4]	2	HK4	42,8	35,6					42,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
34 [4/4]	2	HK4	37,1	37,7					37,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
35 [1/4]	2	HK4	38,5	41,6					38,50	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
35 [2/4]	2	HK4	40,8	42,8					40,80	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
35 [3/4]	2	HK4	40,6	34,9					40,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
35 [4/4]	2	HK4	41,3	36,2					41,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
36 [1/4]	2	HK4	38,4	40					38,40	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
36 [2/4]	2	HK4	43,4	40,3					43,40	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
36 [3/4]	2	HK4	43,9	34					43,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
36 [4/4]	2	HK4	39	38,5					39,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
37 [1/4]	2	HK4	39,5	43,7					39,50	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
37 [2/4]	2	HK4	42,1	42,2					42,10	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
37 [3/4]	2	HK4	40,5	36,9					40,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
37 [4/4]	2	HK4	35,7	40,6					35,70	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
30 [1/13]	5	HK4	37,4	40,8					37,40	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
30 [10/13]	5	HK4	41,9	41,5					41,90	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
30 [11/13]	5	HK4	41,1	41,8					41,10	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
30 [12/13]	5	HK4	40,5	42,6					40,50	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
30 [13/13]	5	HK4	37,6	40,4					37,60	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
30 [2/13]	5	HK4	38,7	39,5					38,70	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
30 [3/13]	5	HK4	39,7	39,5					39,70	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
30 [4/13]	5	HK4	40,1	39,7					40,10	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [5/13]	5	HK4	41,2	38,3					41,20	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [6/13]	5	HK4	45,4	40,9					45,40	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
30 [7/13]	5	HK4	45,7	41,1					45,70	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
30 [8/13]	5	HK4	44,1	36,5					44,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
30 [9/13]	5	HK4	43,6	27,2					43,60	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
31 [1/4]	5	HK4	38,7	40,7					38,70	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
31 [2/4]	5	HK4	47,9	36,4					47,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
31 [3/4]	5	HK4	52,4	31,8					52,40	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53	52
31 [4/4]	5	HK4	45,7	39,6					45,70	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
32 [1/4]	5	HK4	35,8	40					35,80	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
32 [2/4]	5	HK4	40,1	41					40,10	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
32 [3/4]	5	HK4	41,6	33,8					41,60	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
32 [4/4]	5	HK4	37,4	37,4					37,40	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
33 [1/4]	5	HK4	36,2	40,7					36,20	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
33 [1/4]ext	23	HK4	43,5	48,8					43,50	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
33 [2/4]	5	HK4	39,9	43,3					39,90	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
33 [2/4]ext	23	HK4	46,6	47,8					46,60	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
33 [3/4]	5	HK4	43,9	37					43,90	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
33 [3/4]ext	23	HK4	48	25,2					48,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
33 [4/4]	5	HK4	42,5	36,1					42,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
33 [4/4]ext	23	HK4	43,8	41,3					43,80	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
34 [1/4]	5	HK4	37,4	40,8					37,40	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
34 [2/4]	5	HK4	40	43,5					40,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
34 [3/4]	5	HK4	43	38,2					43,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
34 [4/4]	5	HK4	37,4	39,3					37,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
35 [1/4]	5	HK4	39,3	46,2					39,30	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
35 [2/4]	5	HK4	41,5	45,8					41,50	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
35 [3/4]	5	HK4	41,1	37,8					41,10	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
35 [4/4]	5	HK4	41,1	40,2					41,10	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
36 [1/4]	5	HK4	40,4	44,9					40,40	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
36 [2/4]	5	HK4	45,3	44,6					45,30	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
36 [3/4]	5	HK4	45,4	33,3					45,40	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
36 [4/4]	5	HK4	39,8	40,4					39,80	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
37 [1/4]	5	HK4	41,2	47,1					41,20	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
37 [2/4]	5	HK4	44,1	45,6					44,10	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
37 [3/4]	5	HK4	41,7	40,8					41,70	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
37 [4/4]	5	HK4	37,1	42,9					37,10	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
31 [1/4]	8	HK4	39,3	44,6					39,30	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
31 [2/4]	8	HK4	48,5	40,7					48,50	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
31 [3/4]	8	HK4	52,8	26,2					52,80	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
31 [4/4]	8	HK4	46,3	39,6					46,30	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
32 [1/4]	8	HK4	36,6	45,3					36,60	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	46
32 [2/4]	8	HK4	40,9	44,5					40,90	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
32 [3/4]	8	HK4	42,5	35,6					42,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
32 [4/4]	8	HK4	38,2	42,1					38,20	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
33 [1/4]	8	HK4	36,8	43,8					36,80	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
33 [1/4]ext	26	HK4	44,7	49,1					44,70	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
33 [2/4]	8	HK4	40,7	43,3					40,70	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
33 [2/4]ext	26	HK4	47,8	48,1					47,80	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
33 [3/4]	8	HK4	44,3	36,3					44,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
33 [3/4]ext	26	HK4	48,5	25,2					48,50	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
33 [4/4]	8	HK4	42,9	40,2					42,90	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
33 [4/4]ext	26	HK4	43,8	41,3					43,80	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
34 [1/4]	8	HK4	39,2	43,7					39,20	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
34 [2/4]	8	HK4	41,7	45,3					41,70	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
34 [3/4]	8	HK4	43,5	36,3					43,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
34 [4/4]	8	HK4	37,4	41,4					37,40	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
35 [1/4]	8	HK4	40,2	47,8					40,20	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
35 [2/4]	8	HK4	43,2	46,6					43,20	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
35 [3/4]	8	HK4	42,3	38					42,30	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
35 [4/4]	8	HK4	41,4	42					41,40	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
36 [1/4]	8	HK4	42,5	48,2					42,50	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
36 [2/4]	8	HK4	46,9	48,1					46,90	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
36 [3/4]	8	HK4	46,5	32,8					46,50	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
36 [4/4]	8	HK4	40,6	41,5					40,60	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
37 [1/4]	8	HK4	43,5	49,6					43,50	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
37 [2/4]	8	HK4	46,1	48,8					46,10	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
37 [3/4]	8	HK4	43,8	40,8					43,80	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
37 [4/4]	8	HK4	38,2	42,7					38,20	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
31 [1/4]	11	HK4	39,7	45,2					39,70	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
31 [2/4]	11	HK4	48,7	42,7					48,70	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
31 [3/4]	11	HK4	53	24,1					53,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
31 [4/4]	11	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	11	HK4	37,1	47,4					37,10	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
32 [2/4]	11	HK4	42,6	45,9					42,60	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
32 [3/4]	11	HK4	44	28					44,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
32 [4/4]	11	HK4	38,6	41,1					38,60	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
33 [1/4]	11	HK4	37,2	47,4					37,20	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
33 [2/4]	11	HK4	42,4	44					42,40	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
33 [3/4]	11	HK4	45,1	29,4					45,10	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47	45
33 [4/4]	11	HK4	43	41,5					43,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
34 [1/4]	11	HK4	41,3	48,6					41,30	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
34 [2/4]	11	HK4	44,2	48,2					44,20	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
34 [3/4]	11	HK4	44,7	30,8					44,70	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
34 [4/4]	11	HK4	38,4	42,2					38,40	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
31 [1/4]	14	HK4	40,1	45,3					40,10	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
31 [2/4]	14	HK4	48,9	43,3					48,90	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
31 [3/4]	14	HK4	53,1	22,9					53,10	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
31 [4/4]	14	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	14	HK4	38,3	47,7					38,30	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
32 [2/4]	14	HK4	43,9	46,3					43,90	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
32 [3/4]	14	HK4	45,9	25					45,90	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48	46
32 [4/4]	14	HK4	40,7	41					40,70	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
33 [1/4]	14	HK4	38,9	48,3					38,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
33 [2/4]	14	HK4	43,6	45,3					43,60	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
33 [3/4]	14	HK4	46,3	27,2					46,30	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48	46
33 [4/4]	14	HK4	43,2	41,6					43,20	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
34 [1/4]	14	HK4	43	49,8					43,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
34 [2/4]	14	HK4	45,7	48,6					45,70	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
34 [3/4]	14	HK4	45,6	29,5					45,60	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
34 [4/4]	14	HK4	39,9	42,8					39,90	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
31 [1/4]	17	HK4	40,8	45,3					40,80	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
31 [2/4]	17	HK4	50,1	43,4					50,10	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
31 [3/4]	17	HK4	53,1	22,2					53,10	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
31 [4/4]	17	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	17	HK4	39,2	47,8					39,20	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
32 [2/4]	17	HK4	44,8	46,5					44,80	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
32 [3/4]	17	HK4	47,4	23,8					47,40	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49	47
32 [4/4]	17	HK4	42,1	41					42,10	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
33 [1/4]	17	HK4	40,2	48,4					40,20	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
33 [2/4]	17	HK4	44,6	45,6					44,60	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
33 [3/4]	17	HK4	47	26					47,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
33 [4/4]	17	HK4	43,4	41,5					43,40	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
34 [1/4]	17	HK4	44,5	49,8					44,50	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
34 [2/4]	17	HK4	46,9	48,6					46,90	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
34 [3/4]	17	HK4	46,3	28,9					46,30	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48	46
34 [4/4]	17	HK4	41,1	42,7					41,10	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
38 [1/4]	2	HK5	36,6	37,6					36,60	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
38 [2/4]	2	HK5	39,6	34,2					39,60	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
38 [3/4]	2	HK5	42,5	29,3					42,50	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
38 [4/4]	2	HK5	42,7	35,9					42,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
39 [1/4]	2	HK5	39,6	31,9					39,60	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
39 [2/4]	2	HK5	44,1	31,7					44,10	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
39 [3/4]	2	HK5	44,9	29,1					44,90	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47	45
39 [4/4]	2	HK5	44,8	34,3					44,80	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
40 [1/4]	2	HK5	38,2	31,4					38,20	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43	39
40 [2/4]	2	HK5	50,2	32,8					50,20	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
40 [3/4]	2	HK5	53,8	33					53,80	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
40 [4/4]	2	HK5	48,4	36					48,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
41 [1/4]	2	HK5	38,7	35,7					38,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
41 [2/4]	2	HK5	45,4	37,6					45,40	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
41 [3/4]	2	HK5	47,7	30,7					47,70	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
41 [4/4]	2	HK5	42	30,9					42,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	42
42 [1/4]	2	HK5	40,9	35,4					40,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
42 [2/4]	2	HK5	51,1	37,7					51,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
42 [3/4]	2	HK5	55,7	31,6					55,70	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
42 [4/4]	2	HK5	49,9	29,8					49,90	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
43 [1/4]	2	HK5	38,7	35,7					38,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
43 [2/4]	2	HK5	50,7	36,6					50,70	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
43 [3/4]	2	HK5	56	31,1					56,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
43 [4/4]	2	HK5	51,5	32,6					51,50	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
44 [1/4]	2	HK5	38	35,2					38,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
44 [2/4]	2	HK5	45	36,9					45,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
44 [3/4]	2	HK5	47,2	33					47,20	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
44 [4/4]	2	HK5	45,5	33,7					45,50	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
45 [1/4]	2	HK5	40,6	35					40,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
45 [2/4]	2	HK5	33,7	40					33,70	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
45 [3/4]	2	HK5	41,9	38					41,90	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
45 [4/4]	2	HK5	41,7	33,1					41,70	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
46 [1/4]	2	HK5	36,5	38,1					36,50	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
46 [2/4]	2	HK5	33,6	40					33,60	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
46 [3/4]	2	HK5	43,7	39,9					43,70	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
46 [4/4]	2	HK5	45,1	34,5					45,10	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
47 [1/4]	2	HK5	36,6	39,5					36,60	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
47 [2/4]	2	HK5	47,3	38,4					47,30	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
47 [3/4]	2	HK5	48,7	30,1					48,70	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
47 [4/4]	2	HK5	43,8	32,4					43,80	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
48 [1/4]	2	HK5	40,7	37,1					40,70	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
48 [2/4]	2	HK5	53	34,5					53,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
48 [3/4]	2	HK5	56,5	34,1					56,50	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
48 [4/4]	2	HK5	52,5	33,2					52,50	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
49 [1/4]	2	HK5	41,5	36,9					41,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
49 [2/4]	2	HK5	51,5	37					51,50	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
49 [3/4]	2	HK5	55,2	33,4					55,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
49 [4/4]	2	HK5	50,1	31,9					50,10	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
50 [1/4]	2	HK5	39,9	37,3					39,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
50 [2/4]	2	HK5	44,6	34,1					44,60	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
50 [3/4]	2	HK5	44,6	33,6					44,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
50 [4/4]	2	HK5	41,1	35,3					41,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
51 [1/4]	2	HK5	43,6	33,6					43,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
51 [2/4]	2	HK5	39,6	41,5					39,60	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
51 [3/4]	2	HK5	38,5	41,6					38,50	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
51 [4/4]	2	HK5	44,4	33					44,40	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
52 [1/4]	2	HK5	37,5	41,6					37,50	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
52 [2/4]	2	HK5	40,3	39,7					40,30	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
52 [3/4]	2	HK5	41,3	34,6					41,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
52 [4/4]	2	HK5	40,8	38					40,80	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
53 [1/4]	2	HK5	38	39,9					38,00	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
53 [2/4]	2	HK5	45	38,5					45,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
53 [3/4]	2	HK5	46,2	34,3					46,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
53 [4/4]	2	HK5	40,6	34,6					40,60	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
54 [1/4]	2	HK5	42,6	33,1					42,60	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
54 [2/4]	2	HK5	37,9	38,1					37,90	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
54 [3/4]	2	HK5	42	39,4					42,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
54 [4/4]	2	HK5	42,3	34,5					42,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
55 [1/4]	2	HK5	40,9	34,3					40,90	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
55 [2/4]	2	HK5	39,8	41,8					39,80	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
55 [3/4]	2	HK5	45,4	39,8					45,40	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
55 [4/4]	2	HK5	44,4	34,9					44,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
56 [1/4]	2	HK5	38,9	39,4					38,90	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
56 [2/4]	2	HK5	42,6	41,8					42,60	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
56 [3/4]	2	HK5	47,9	38,7					47,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
56 [4/4]	2	HK5	45,7	34,4					45,70	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
57 [1/4]	2	HK5	36,1	37,5					36,10	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
57 [2/4]	2	HK5	45,8	37,8					45,80	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
57 [3/4]	2	HK5	50,9	32,9					50,90	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
57 [4/4]	2	HK5	48,4	35,4					48,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
58 [1/4]	2	HK5	48,3	32,6					48,30	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
58 [2/4]	2	HK5	38,7	40,1					38,70	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
58 [3/4]	2	HK5	41,2	36,6					41,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
58 [4/4]	2	HK5	49,7	30,1					49,70	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
59 [1/4]	2	HK5	40,3	39,9					40,30	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
59 [2/4]	2	HK5	50,5	38					50,50	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
59 [3/4]	2	HK5	50,6	33,7					50,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
59 [4/4]	2	HK5	44,9	34,9					44,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
60 [1/4]	2	HK5	40,7	38,7					40,70	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
60 [2/4]	2	HK5	45,1	39,4					45,10	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
60 [3/4]	2	HK5	50,6	34,9					50,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
60 [4/4]	2	HK5	48,1	32,7					48,10	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
61 [1/4]	2	HK5	41,5	38,1					41,50	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
61 [2/4]	2	HK5	47,9	39,9					47,90	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
61 [3/4]	2	HK5	50,4	34					50,40	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
61 [4/4]	2	HK5	46,4	34,2					46,40	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
62 [1/4]	2	HK5	39,9	41,4					39,90	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
62 [2/4]	2	HK5	52,1	42,8					52,10	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52	53
62 [3/4]	2	HK5	55,1	37,2					55,10	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
62 [4/4]	2	HK5	48,4	36,8					48,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
63 [1/4]	2	HK5	43,6	35,3					43,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
63 [2/4]	2	HK5	52,6	35,3					52,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
63 [3/4]	2	HK5	57,8	32,7					57,80	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
63 [4/4]	2	HK5	53,8	36,4					53,80	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
64 [1/4]	2	HK5	42,8	35,4					42,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
64 [2/4]	2	HK5	53,9	35,4					53,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
64 [3/4]	2	HK5	60,4	36,8					60,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
64 [4/4]	2	HK5	55,3	35,5					55,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
65 [1/4]	2	HK5	55,8	32,5					55,80	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
65 [2/4]	2	HK5	44,6	34,8					44,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
65 [3/4]	2	HK5	56,3	38,4					56,30	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
65 [4/4]	2	HK5	60	35,3					60,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
66 [1/4]	2	HK5	42,2	40,9					42,20	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
66 [2/4]	2	HK5	56,3	36,6					56,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
66 [3/4]	2	HK5	60,5	35,1					60,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
66 [4/4]	2	HK5	56,6	35,2					56,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
67 [1/4]	2	HK5	41,9	37,4					41,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
67 [2/4]	2	HK5	56,4	38,3					56,40	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57	56
67 [3/4]	2	HK5	61,9	38,7					61,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62	62
67 [4/4]	2	HK5	55,1	35,4					55,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
68 [1/4]	2	HK5	50,1	39,4					50,10	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
68 [2/4]	2	HK5	54,4	40,3					54,40	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
68 [3/4]	2	HK5	60,1	38,3					60,10	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
68 [4/4]	2	HK5	59,2	37,8					59,20	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
38 [1/4]	5	HK5	37,2	39,6					37,20	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
38 [2/4]	5	HK5	40,6	38,2					40,60	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
38 [3/4]	5	HK5	43,5	32,1					43,50	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
38 [4/4]	5	HK5	43,5	37,3					43,50	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
39 [1/4]	5	HK5	40,5	35,8					40,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
39 [2/4]	5	HK5	45,4	33,8					45,40	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
39 [3/4]	5	HK5	45,8	33,2					45,80	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
39 [4/4]	5	HK5	45,9	36,5					45,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
40 [1/4]	5	HK5	39,1	33,9					39,10	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
40 [2/4]	5	HK5	51,7	35,1					51,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
40 [3/4]	5	HK5	55,1	31,7					55,10	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
40 [4/4]	5	HK5	49,5	38,7					49,50	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
41 [1/4]	5	HK5	38,9	38,9					38,90	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
41 [2/4]	5	HK5	46,5	39,7					46,50	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
41 [3/4]	5	HK5	48,8	32,9					48,80	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
41 [4/4]	5	HK5	42,9	33,8					42,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
42 [1/4]	5	HK5	42,1	38,7					42,10	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
42 [2/4]	5	HK5	52,5	39,1					52,50	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
42 [3/4]	5	HK5	56,5	31,8					56,50	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
42 [4/4]	5	HK5	51	34,1					51,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
43 [1/4]	5	HK5	40	40					40,00	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
43 [2/4]	5	HK5	51,9	38,9					51,90	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
43 [3/4]	5	HK5	56,7	31,7					56,70	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
43 [4/4]	5	HK5	52,4	37,2					52,40	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
44 [1/4]	5	HK5	38,9	37,8					38,90	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
44 [2/4]	5	HK5	46,2	39,5					46,20	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
44 [3/4]	5	HK5	48,4	36					48,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
44 [4/4]	5	HK5	46,6	38,5					46,60	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
45 [1/4]	5	HK5	41,3	39,1					41,30	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
45 [2/4]	5	HK5	34,8	42,1					34,80	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
45 [3/4]	5	HK5	42,8	40,6					42,80	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
45 [4/4]	5	HK5	42,6	37,6					42,60	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
46 [1/4]	5	HK5	37,6	39,7					37,60	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
46 [2/4]	5	HK5	34,7	42,2					34,70	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
46 [3/4]	5	HK5	44,6	42					44,60	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
46 [4/4]	5	HK5	46	36,9					46,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
47 [1/4]	5	HK5	37,7	41,8					37,70	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
47 [2/4]	5	HK5	48,6	40,6					48,60	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
47 [3/4]	5	HK5	50	31,4					50,00	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
47 [4/4]	5	HK5	44,9	34,4					44,90	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
48 [1/4]	5	HK5	41,6	39,8					41,60	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
48 [2/4]	5	HK5	54,5	35,8					54,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
48 [3/4]	5	HK5	57,2	34					57,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
48 [4/4]	5	HK5	53,3	36,7					53,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
49 [1/4]	5	HK5	42,8	40,1					42,80	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
49 [2/4]	5	HK5	52,7	38,7					52,70	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
49 [3/4]	5	HK5	56,2	33,1					56,20	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
49 [4/4]	5	HK5	51,3	36,4					51,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
50 [1/4]	5	HK5	40,4	39,7					40,40	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
50 [2/4]	5	HK5	45,5	36,9					45,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
50 [3/4]	5	HK5	45,2	35,1					45,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
50 [4/4]	5	HK5	41,3	36,8					41,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
51 [1/4]	5	HK5	44,2	34,9					44,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
51 [2/4]	5	HK5	40,4	42,9					40,40	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
51 [3/4]	5	HK5	39,3	43,5					39,30	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
51 [4/4]	5	HK5	45	35,3					45,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
52 [1/4]	5	HK5	38,5	44,2					38,50	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
52 [2/4]	5	HK5	41,3	42					41,30	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
52 [3/4]	5	HK5	42,2	37,2					42,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
52 [4/4]	5	HK5	41,5	39,7					41,50	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
53 [1/4]	5	HK5	39	42,2					39,00	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
53 [2/4]	5	HK5	45,6	41,4					45,60	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
53 [3/4]	5	HK5	46,9	36					46,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
53 [4/4]	5	HK5	41,5	37,4					41,50	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
54 [1/4]	5	HK5	43,2	34,6					43,20	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
54 [2/4]	5	HK5	39,4	41,8					39,40	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
54 [3/4]	5	HK5	43,2	44,2					43,20	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
54 [4/4]	5	HK5	43,5	38,3					43,50	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
55 [1/4]	5	HK5	41,5	36,5					41,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
55 [2/4]	5	HK5	41,5	43,6					41,50	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
55 [3/4]	5	HK5	46,7	41,8					46,70	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
55 [4/4]	5	HK5	45,4	37					45,40	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
56 [1/4]	5	HK5	40,1	43					40,10	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
56 [2/4]	5	HK5	45,4	45,6					45,40	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
56 [3/4]	5	HK5	49,4	42,3					49,40	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
56 [4/4]	5	HK5	46,7	38,8					46,70	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
57 [1/4]	5	HK5	37	38,3					37,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
57 [2/4]	5	HK5	47,1	39,5					47,10	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
57 [3/4]	5	HK5	51,9	34					51,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
57 [4/4]	5	HK5	49,2	37,5					49,20	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
58 [1/4]	5	HK5	49,2	32,8					49,20	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
58 [2/4]	5	HK5	39,6	41,8					39,60	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
58 [3/4]	5	HK5	42,6	39,1					42,60	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
58 [4/4]	5	HK5	51,1	31,6					51,10	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
59 [1/4]	5	HK5	41	42,1					41,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
59 [2/4]	5	HK5	51,9	39,9					51,90	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
59 [3/4]	5	HK5	52,4	36,6					52,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
59 [4/4]	5	HK5	46,2	35,7					46,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
60 [1/4]	5	HK5	41,2	42,1					41,20	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
60 [2/4]	5	HK5	46,4	42,9					46,40	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
60 [3/4]	5	HK5	51,7	36,6					51,70	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
60 [4/4]	5	HK5	49,1	35,6					49,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
61 [1/4]	5	HK5	42,6	41,6					42,60	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
61 [2/4]	5	HK5	49,4	42,5					49,40	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
61 [3/4]	5	HK5	51,6	34,7					51,60	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
61 [4/4]	5	HK5	47,2	37,5					47,20	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
62 [1/4]	5	HK5	42,6	44,6					42,60	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
62 [2/4]	5	HK5	53,5	45,6					53,50	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
62 [3/4]	5	HK5	56,4	32,8					56,40	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57	56
62 [4/4]	5	HK5	49,7	37,8					49,70	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
63 [1/4]	5	HK5	44,8	36,6					44,80	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
63 [2/4]	5	HK5	53,9	35,7					53,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
63 [3/4]	5	HK5	58,5	28,7					58,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
63 [4/4]	5	HK5	54,3	38,4					54,30	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
64 [1/4]	5	HK5	44	37					44,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
64 [2/4]	5	HK5	55,1	36,9					55,10	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
64 [3/4]	5	HK5	60,7	31,5					60,70	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
64 [4/4]	5	HK5	55,8	33,1					55,80	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
65 [1/4]	5	HK5	56,4	33					56,40	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57	56
65 [2/4]	5	HK5	46	37,5					46,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
65 [3/4]	5	HK5	57,2	40,6					57,20	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
65 [4/4]	5	HK5	60,5	32,2					60,50	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
66 [1/4]	5	HK5	43,2	42,7					43,20	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
66 [2/4]	5	HK5	56,9	37,7					56,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
66 [3/4]	5	HK5	61	31,4					61,00	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
66 [4/4]	5	HK5	57,1	37,7					57,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
67 [1/4]	5	HK5	43,1	41					43,10	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
67 [2/4]	5	HK5	57,4	40,7					57,40	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
67 [3/4]	5	HK5	62,1	35,1					62,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62	62
67 [4/4]	5	HK5	55,9	37,2					55,90	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
68 [1/4]	5	HK5	51,7	42					51,70	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
68 [2/4]	5	HK5	55,5	42,9					55,50	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
68 [3/4]	5	HK5	60,4	37,6					60,40	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
68 [4/4]	5	HK5	59,6	34,6					59,60	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
38 [1/4]	8	HK5	37,6	43,3					37,60	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
38 [2/4]	8	HK5	41,8	40,9					41,80	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
38 [3/4]	8	HK5	44,7	33,4					44,70	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
38 [4/4]	8	HK5	44,2	39,3					44,20	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
39 [1/4]	8	HK5	41,4	38,7					41,40	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
39 [2/4]	8	HK5	46,4	37,4					46,40	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
39 [3/4]	8	HK5	46,8	36,4					46,80	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
39 [4/4]	8	HK5	46,7	38,3					46,70	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
40 [1/4]	8	HK5	40	38,6					40,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
40 [2/4]	8	HK5	51,9	37,6					51,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
40 [3/4]	8	HK5	55,3	26,6					55,30	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56	55
40 [4/4]	8	HK5	49,8	40,5					49,80	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
41 [1/4]	8	HK5	39,5	42,8					39,50	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
41 [2/4]	8	HK5	47,4	43,5					47,40	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
41 [3/4]	8	HK5	49,6	33,6					49,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
41 [4/4]	8	HK5	43,9	37,6					43,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
42 [1/4]	8	HK5	43,2	42,3					43,20	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
42 [2/4]	8	HK5	52,8	42,9					52,80	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
42 [3/4]	8	HK5	56,6	28,1					56,60	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
42 [4/4]	8	HK5	51,3	36,8					51,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
43 [1/4]	8	HK5	41,2	42,8					41,20	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
43 [2/4]	8	HK5	52,1	41,3					52,10	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
43 [3/4]	8	HK5	56,7	27					56,70	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
43 [4/4]	8	HK5	52,6	39,8					52,60	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
44 [1/4]	8	HK5	39,8	42,4					39,80	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
44 [2/4]	8	HK5	47	43,7					47,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
44 [3/4]	8	HK5	49	37,6					49,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
44 [4/4]	8	HK5	47,4	42,6					47,40	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
45 [1/4]	8	HK5	42,1	43,9					42,10	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
45 [2/4]	8	HK5	35,1	46,5					35,10	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	47
45 [3/4]	8	HK5	43,7	44,2					43,70	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
45 [4/4]	8	HK5	43,6	40,2					43,60	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
46 [1/4]	8	HK5	38,6	42,6					38,60	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
46 [2/4]	8	HK5	35,1	45,8					35,10	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	43	46
46 [3/4]	8	HK5	45,4	45,3					45,40	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
46 [4/4]	8	HK5	46,8	39					46,80	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
47 [1/4]	8	HK5	38,4	45					38,40	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
47 [2/4]	8	HK5	49,3	43,8					49,30	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
47 [3/4]	8	HK5	50,5	32,9					50,50	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
47 [4/4]	8	HK5	45,5	37,2					45,50	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
48 [1/4]	8	HK5	42,6	43,1					42,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
48 [2/4]	8	HK5	54,8	36,7					54,80	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
48 [3/4]	8	HK5	57,2	27,7					57,20	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
48 [4/4]	8	HK5	53,5	39					53,50	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
49 [1/4]	8	HK5	43,5	43,1					43,50	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
49 [2/4]	8	HK5	53	42					53,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
49 [3/4]	8	HK5	56,4	27,7					56,40	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57	56
49 [4/4]	8	HK5	51,4	39,2					51,40	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
50 [1/4]	8	HK5	41,3	42,2					41,30	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
50 [2/4]	8	HK5	46,3	39,1					46,30	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
50 [3/4]	8	HK5	45,7	36,3					45,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
50 [4/4]	8	HK5	41,6	37,1					41,60	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
51 [1/4]	8	HK5	44,8	37,4					44,80	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
51 [2/4]	8	HK5	40,8	44					40,80	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
51 [3/4]	8	HK5	40,7	44,1					40,70	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
51 [4/4]	8	HK5	45,9	38,5					45,90	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
52 [1/4]	8	HK5	39,3	46,1					39,30	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
52 [2/4]	8	HK5	42,5	44,2					42,50	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
52 [3/4]	8	HK5	43,4	40,3					43,40	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
52 [4/4]	8	HK5	42,2	42,5					42,20	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
53 [1/4]	8	HK5	39,8	45					39,80	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
53 [2/4]	8	HK5	46,7	44,4					46,70	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
53 [3/4]	8	HK5	47,8	36,8					47,80	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
53 [4/4]	8	HK5	42,5	41					42,50	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
54 [1/4]	8	HK5	43,9	36,4					43,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
54 [2/4]	8	HK5	40,7	44,1					40,70	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
54 [3/4]	8	HK5	44,6	45,4					44,60	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
54 [4/4]	8	HK5	44,8	39,7					44,80	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
55 [1/4]	8	HK5	42,4	39,9					42,40	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
55 [2/4]	8	HK5	42,5	45,5					42,50	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
55 [3/4]	8	HK5	47,7	44,3					47,70	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
55 [4/4]	8	HK5	46,7	38,7					46,70	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
56 [1/4]	8	HK5	41,4	46,6					41,40	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
56 [2/4]	8	HK5	46,9	48,3					46,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
56 [3/4]	8	HK5	50,5	43,1					50,50	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
56 [4/4]	8	HK5	47,7	42,1					47,70	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
57 [1/4]	8	HK5	38,1	40,2					38,10	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
57 [2/4]	8	HK5	48,1	41,6					48,10	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
57 [3/4]	8	HK5	52,2	35,9					52,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
57 [4/4]	8	HK5	49,5	39,8					49,50	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
58 [1/4]	8	HK5	49,6	35,1					49,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
58 [2/4]	8	HK5	40,8	43,2					40,80	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
58 [3/4]	8	HK5	44,1	43					44,10	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
58 [4/4]	8	HK5	51,6	34,6					51,60	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
59 [1/4]	8	HK5	42	45					42,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
59 [2/4]	8	HK5	52,5	43,9					52,50	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
59 [3/4]	8	HK5	53	39,4					53,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
59 [4/4]	8	HK5	47,1	38,6					47,10	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
60 [1/4]	8	HK5	42,2	43,2					42,20	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
60 [2/4]	8	HK5	47,6	44,9					47,60	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
60 [3/4]	8	HK5	52,4	38,8					52,40	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
60 [4/4]	8	HK5	49,9	38,1					49,90	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
61 [1/4]	8	HK5	43,5	44,8					43,50	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
61 [2/4]	8	HK5	50,3	45					50,30	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
61 [3/4]	8	HK5	52,3	39					52,30	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53	52
61 [4/4]	8	HK5	48,1	39,5					48,10	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
62 [1/4]	8	HK5	44,2	47,3					44,20	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
62 [2/4]	8	HK5	54,1	47,4					54,10	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54	55
62 [3/4]	8	HK5	56,7	30,9					56,70	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
62 [4/4]	8	HK5	50,3	39,2					50,30	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
63 [1/4]	8	HK5	45,5	39,4					45,50	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
63 [2/4]	8	HK5	54,1	38,5					54,10	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
63 [3/4]	8	HK5	58,5	24,4					58,50	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
63 [4/4]	8	HK5	54,1	39,1					54,10	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
64 [1/4]	8	HK5	45,1	39,6					45,10	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
64 [2/4]	8	HK5	55,3	41,5					55,30	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
64 [3/4]	8	HK5	60,6	27,5					60,60	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
64 [4/4]	8	HK5	55,8	35					55,80	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
65 [1/4]	8	HK5	56,4	35,9					56,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57	56
65 [2/4]	8	HK5	46,9	40,6					46,90	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
65 [3/4]	8	HK5	57,4	43,9					57,40	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
65 [4/4]	8	HK5	60,5	27,9					60,50	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
66 [1/4]	8	HK5	44,3	44,5					44,30	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
66 [2/4]	8	HK5	57	40,6					57,00	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
66 [3/4]	8	HK5	60,9	26,9					60,90	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
66 [4/4]	8	HK5	57,1	39,7					57,10	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
67 [1/4]	8	HK5	44,1	44					44,10	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
67 [2/4]	8	HK5	57,4	43,7					57,40	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
67 [3/4]	8	HK5	61,9	27,2					61,90	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62	62
67 [4/4]	8	HK5	56	37,5					56,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
68 [1/4]	8	HK5	52,3	43,4					52,30	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
68 [2/4]	8	HK5	55,7	44,5					55,70	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
68 [3/4]	8	HK5	60,3	38					60,30	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
68 [4/4]	8	HK5	59,5	33,3					59,50	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60


Banen
Wegen
Grids
Gridpunten
Gebouwen
Kruisingen
Obstakels
Schermen
Hulplijne
periode:
Lden
0 - 53 dB
53 - 70 dB
70 - 90 dB
0 m
100 m
schaal = 1 : 3500

Contour gezamenlijk van variant 5m hoogte




Grids
Gridpunten
Gebouwen
periode:
Lden
0 - 53 dB
53 - 70 dB
70 - 90 dB
0 m
100 m
schaal = 1 : 3500
362000
361600
176000

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
10 [1/12]	2	HK2	44,8	47,5					44,80	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
10 [10/12]	2	HK2	37,9	39,1					37,90	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
10 [11/12]	2	HK2	45,2	45,7					45,20	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
10 [12/12]	2	HK2	46,1	48,1					46,10	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
10 [2/12]	2	HK2	44,1	45,9					44,10	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
10 [3/12]	2	HK2	42,8	44,9					42,80	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
10 [4/12]	2	HK2	41,3	41,5					41,30	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
10 [5/12]	2	HK2	31,8	32					31,80	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
10 [6/12]	2	HK2	38,7	36,8					38,70	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
10 [7/12]	2	HK2	39,4	38,9					39,40	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
10 [8/12]	2	HK2	40,4	39,3					40,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
10 [9/12]	2	HK2	39,7	40,7					39,70	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
11 [1/13]	2	HK2	38,6	42,2					38,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
11 [10/13]	2	HK2	46,8	41,3					46,80	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
11 [11/13]	2	HK2	45,9	40,5					45,90	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
11 [12/13]	2	HK2	40,4	30,6					40,40	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
11 [13/13]	2	HK2	38,9	42,2					38,90	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
11 [2/13]	2	HK2	40,2	40,2					40,20	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [3/13]	2	HK2	41,2	40,8					41,20	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
11 [4/13]	2	HK2	41,9	36,9					41,90	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [5/13]	2	HK2	39,8	37,6					39,80	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
11 [6/13]	2	HK2	40,7	35,9					40,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
11 [7/13]	2	HK2	42,9	36,3					42,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
11 [8/13]	2	HK2	45,4	34,6					45,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
11 [9/13]	2	HK2	46,9	39,9					46,90	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
12 [1/34]	2	HK2	31	35					31,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
12 [10/34]	2	HK2	38,2	38,7					38,20	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
12 [11/34]	2	HK2	37,7	37,4					37,70	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [12/34]	2	HK2	32,1	36					32,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [13/34]	2	HK2	29,4	33,9					29,40	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [14/34]	2	HK2	31,6	36,1					31,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [15/34]	2	HK2	29,7	32,4					29,70	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [16/34]	2	HK2	29,6	31,5					29,60	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [17/34]	2	HK2	27,9	28,3					27,90	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [18/34]	2	HK2	27,4	27,1					27,40	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42	30
12 [19/34]	2	HK2	32,5	38,3					32,50	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [2/34]	2	HK2	32,9	37,3					32,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [20/34]	2	HK2	29,7	35					29,70	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
12 [21/34]	2	HK2	27,4	27,1					27,40	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42	30
12 [22/34]	2	HK2	27,4	27,4					27,40	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42	30
12 [23/34]	2	HK2	36,8	42,7					36,80	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [24/34]	2	HK2	39,3	42,4					39,30	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [25/34]	2	HK2	37,3	41,1					37,30	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [26/34]	2	HK2	27,9	28,9					27,90	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [27/34]	2	HK2	29,5	30,2					29,50	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41	33
12 [28/34]	2	HK2	29,7	31,4					29,70	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [29/34]	2	HK2	34,1	38,1					34,10	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [3/34]	2	HK2	40,8	35,5					40,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
12 [30/34]	2	HK2	27,6	27,6					27,60	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [31/34]	2	HK2	29,9	31,1					29,90	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [32/34]	2	HK2	30,4	32,6					30,40	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [33/34]	2	HK2	30,2	32,6					30,20	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [34/34]	2	HK2	33,1	37,6					33,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [4/34]	2	HK2	42,6	37,1					42,60	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [5/34]	2	HK2	43,7	29					43,70	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
12 [6/34]	2	HK2	43,4	29,9					43,40	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [7/34]	2	HK2	43,8	32,1					43,80	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
12 [8/34]	2	HK2	43,1	33,8					43,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [9/34]	2	HK2	42,6	35,4					42,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
13 [1/12]	2	HK2	41,7	43					41,70	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
13 [10/12]	2	HK2	37,2	39,6					37,20	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
13 [11/12]	2	HK2	33,5	33,6					33,50	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
13 [12/12]	2	HK2	42	44,8					42,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
13 [2/12]	2	HK2	42,6	42,2					42,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
13 [3/12]	2	HK2	43,3	33,8					43,30	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
13 [4/12]	2	HK2	43,2	35					43,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
13 [5/12]	2	HK2	44,5	28,6					44,50	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
13 [6/12]	2	HK2	41,2	34					41,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
13 [7/12]	2	HK2	41	15,1					41,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49	41
13 [8/12]	2	HK2	39,3	37,1					39,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [9/12]	2	HK2	37,8	38					37,80	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [1/49]	2	HK2	55,9	47,4					55,90	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
6 [10/49]	2	HK2	48,7	46,9					48,70	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
6 [11/49]	2	HK2	48,4	46,9					48,40	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
6 [12/49]	2	HK2	48,1	46,8					48,10	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
6 [13/49]	2	HK2	38,6	38,8					38,60	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [14/49]	2	HK2	37,6	39,2					37,60	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [15/49]	2	HK2	37,8	40,7					37,80	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [16/49]	2	HK2	36,7	37,3					36,70	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [17/49]	2	HK2	36,8	36,3					36,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [18/49]	2	HK2	36,4	33,8					36,40	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
6 [19/49]	2	HK2	35	33,2					35,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
6 [2/49]	2	HK2	41,2	43,5					41,20	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
6 [20/49]	2	HK2	33,5	30,3					33,50	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
6 [21/49]	2	HK2	34,7	33,2					34,70	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
6 [22/49]	2	HK2	33,3	34,2					33,30	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [23/49]	2	HK2	34,9	34,9					34,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
6 [24/49]	2	HK2	33,3	34					33,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37

Beoordelingspunt			L per geluidbron					L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
6 [25/49]	2	HK2	33	33,2					33,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
6 [26/49]	2	HK2	30,3	33,1					30,30	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
6 [27/49]	2	HK2	34,2	35,5					34,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
6 [28/49]	2	HK2	34,9	37,6					34,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [29/49]	2	HK2	36,1	38,7					36,10	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [3/49]	2	HK2	40,7	43,5					40,70	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [30/49]	2	HK2	35,5	37,4					35,50	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [31/49]	2	HK2	36,3	38,2					36,30	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [32/49]	2	HK2	37,9	41,1					37,90	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [33/49]	2	HK2	38,4	41,8					38,40	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [34/49]	2	HK2	39,1	40,3					39,10	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [35/49]	2	HK2	38,8	40,9					38,80	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [36/49]	2	HK2	37,3	38,8					37,30	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [37/49]	2	HK2	45,3	42,9					45,30	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
6 [38/49]	2	HK2	49	43,3					49,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
6 [39/49]	2	HK2	50,8	43					50,80	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
6 [4/49]	2	HK2	42,9	44					42,90	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
6 [40/49]	2	HK2	53	41,9					53,00	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
6 [41/49]	2	HK2	56,6	42,6					56,60	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [42/49]	2	HK2	56,3	42,7					56,30	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
6 [43/49]	2	HK2	56,4	42,1					56,40	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [44/49]	2	HK2	58,5	45,5					58,50	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
6 [45/49]	2	HK2	56,7	46,4					56,70	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [46/49]	2	HK2	57,3	45,5					57,30	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
6 [47/49]	2	HK2	56,1	46,8					56,10	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56	57
6 [48/49]	2	HK2	56,4	47,1					56,40	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [49/49]	2	HK2	56,8	46,6					56,80	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [5/49]	2	HK2	45,7	44,6					45,70	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
6 [6/49]	2	HK2	47,6	44,8					47,60	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
6 [7/49]	2	HK2	49,1	44,8					49,10	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
6 [8/49]	2	HK2	48,9	47,1					48,90	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
6 [9/49]	2	HK2	49,1	46,9					49,10	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
7 [1/12]	2	HK2	39,5	42,2					39,50	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
7 [10/12]	2	HK2	43	37,6					43,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
7 [11/12]	2	HK2	41,3	40,1					41,30	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
7 [12/12]	2	HK2	39,7	41,6					39,70	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
7 [2/12]	2	HK2	40,6	41,6					40,60	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
7 [3/12]	2	HK2	39,6	41,5					39,60	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
7 [4/12]	2	HK2	37,3	38,2					37,30	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
7 [5/12]	2	HK2	40,7	28,9					40,70	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
7 [6/12]	2	HK2	46	36,4					46,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
7 [7/12]	2	HK2	47,5	35					47,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [8/12]	2	HK2	47,4	36,2					47,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [9/12]	2	HK2	45,3	37					45,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
8 [1/13]	2	HK2	38,2	41,8					38,20	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [10/13]	2	HK2	39,2	39,2					39,20	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
8 [11/13]	2	HK2	40,5	41,2					40,50	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
8 [12/13]	2	HK2	43,3	44,7					43,30	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
8 [13/13]	2	HK2	38,1	41,4					38,10	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [2/13]	2	HK2	41,2	43,6					41,20	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
8 [3/13]	2	HK2	39	41,6					39,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
8 [4/13]	2	HK2	36,4	39,9					36,40	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
8 [5/13]	2	HK2	36	40,1					36,00	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
8 [6/13]	2	HK2	33,4	33,4					33,40	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
8 [7/13]	2	HK2	34,6	35,4					34,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
8 [8/13]	2	HK2	34,4	38					34,40	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
8 [9/13]	2	HK2	36,7	40,1					36,70	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
9 [1/12]	2	HK2	40,8	42,3					40,80	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
9 [10/12]	2	HK2	39,7	40,2					39,70	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [11/12]	2	HK2	43	43,6					43,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
9 [12/12]	2	HK2	41,8	42,2					41,80	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
9 [2/12]	2	HK2	39,6	40,5					39,60	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [3/12]	2	HK2	37,3	37,4					37,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
9 [4/12]	2	HK2	39,1	34,6					39,10	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
9 [5/12]	2	HK2	30,6	27,6					30,60	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	32
9 [6/12]	2	HK2	37,9	39,2					37,90	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
9 [7/12]	2	HK2	38,1	39					38,10	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
9 [8/12]	2	HK2	39,7	39,7					39,70	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [9/12]	2	HK2	40,5	40,1					40,50	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
10 [1/12]	5	HK2	45,5	49,4					45,50	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
10 [10/12]	5	HK2	38,7	43					38,70	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [11/12]	5	HK2	45,9	48					45,90	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
10 [12/12]	5	HK2	46,8	50					46,80	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
10 [2/12]	5	HK2	44,7	48					44,70	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
10 [3/12]	5	HK2	43,4	46,2					43,40	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
10 [4/12]	5	HK2	41,7	42,8					41,70	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
10 [5/12]	5	HK2	33,5	34,7					33,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
10 [6/12]	5	HK2	39,1	41,8					39,10	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [7/12]	5	HK2	39,7	42,9					39,70	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
10 [8/12]	5	HK2	40,6	42,3					40,60	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
10 [9/12]	5	HK2	39,8	43,8					39,80	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
11 [1/13]	5	HK2	39,1	43,7					39,10	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
11 [10/13]	5	HK2	47,4	42,7					47,40	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
11 [11/13]	5	HK2	46,9	42,8					46,90	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
11 [12/13]	5	HK2	41,6	32,7					41,60	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
11 [13/13]	5	HK2	39,4	43,9					39,40	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
11 [2/13]	5	HK2	40,7	42,8					40,70	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
11 [3/13]	5	HK2	41,7	43					41,70	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
11 [4/13]	5	HK2	42,2	38,5					42,20	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
11 [5/13]	5	HK2	40,5	40,1					40,50	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [6/13]	5	HK2	41,7	37,8					41,70	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [7/13]	5	HK2	44,2	36,3					44,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
11 [8/13]	5	HK2	46,3	34					46,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
11 [9/13]	5	HK2	47,5	41,9					47,50	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
12 [1/34]	5	HK2	31,9	38,7					31,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41	40
12 [10/34]	5	HK2	38,8	41,8					38,80	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [11/34]	5	HK2	38,4	40					38,40	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [12/34]	5	HK2	33,4	42,6					33,40	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
12 [13/34]	5	HK2	30,9	37,9					30,90	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [14/34]	5	HK2	33,7	39,6					33,70	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [15/34]	5	HK2	32,7	36,2					32,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [16/34]	5	HK2	32,2	35					32,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [17/34]	5	HK2	30,5	31,6					30,50	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [18/34]	5	HK2	30,2	31,2					30,20	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [19/34]	5	HK2	33,4	40,3					33,40	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [2/34]	5	HK2	34,5	39,5					34,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [20/34]	5	HK2	32	40,6					32,00	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [21/34]	5	HK2	29,3	29,3					29,30	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42	32
12 [22/34]	5	HK2	29,6	30,4					29,60	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41	33
12 [23/34]	5	HK2	37,7	44,6					37,70	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [24/34]	5	HK2	39,8	45,9					39,80	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
12 [25/34]	5	HK2	37,7	42,6					37,70	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [26/34]	5	HK2	30,4	32,2					30,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [27/34]	5	HK2	31,5	32,9					31,50	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [28/34]	5	HK2	32,1	34,6					32,10	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [29/34]	5	HK2	34,5	39,4					34,50	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [3/34]	5	HK2	41,1	41,5					41,10	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
12 [30/34]	5	HK2	30,4	31,8					30,40	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [31/34]	5	HK2	32,7	34,7					32,70	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [32/34]	5	HK2	33,2	36,1					33,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [33/34]	5	HK2	33,1	36,2					33,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [34/34]	5	HK2	34,2	40,3					34,20	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [4/34]	5	HK2	42,8	41,4					42,80	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [5/34]	5	HK2	43,7	36,6					43,70	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [6/34]	5	HK2	43,5	37,4					43,50	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [7/34]	5	HK2	43,9	37,3					43,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
12 [8/34]	5	HK2	43,3	37,9					43,30	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [9/34]	5	HK2	42,9	38,6					42,90	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
13 [1/12]	5	HK2	42,1	44,9					42,10	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
13 [10/12]	5	HK2	37,8	44,7					37,80	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	46
13 [11/12]	5	HK2	35,2	36,3					35,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
13 [12/12]	5	HK2	42,4	45,8					42,40	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
13 [2/12]	5	HK2	42,9	44					42,90	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
13 [3/12]	5	HK2	43,6	37,8					43,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
13 [4/12]	5	HK2	43,5	38,5					43,50	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
13 [5/12]	5	HK2	44,5	30					44,50	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
13 [6/12]	5	HK2	41,4	36,7					41,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
13 [7/12]	5	HK2	41	16,4					41,00	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49	41
13 [8/12]	5	HK2	39,5	41,9					39,50	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
13 [9/12]	5	HK2	38,5	43,5					38,50	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
6 [1/49]	5	HK2	56,8	52,1					56,80	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
6 [10/49]	5	HK2	49,6	49,9					49,60	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51	53
6 [11/49]	5	HK2	49,3	50					49,30	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51	53
6 [12/49]	5	HK2	48,8	49,6					48,80	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50	52
6 [13/49]	5	HK2	39,3	42,3					39,30	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [14/49]	5	HK2	38,4	42,9					38,40	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [15/49]	5	HK2	38,7	43,3					38,70	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
6 [16/49]	5	HK2	38,7	42,3					38,70	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [17/49]	5	HK2	39,2	41,1					39,20	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [18/49]	5	HK2	39,7	39,8					39,70	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [19/49]	5	HK2	40,4	39,1					40,40	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
6 [2/49]	5	HK2	41,9	45,1					41,90	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
6 [20/49]	5	HK2	39,3	36,2					39,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
6 [21/49]	5	HK2	37,4	39,1					37,40	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [22/49]	5	HK2	38,8	40,6					38,80	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [23/49]	5	HK2	37,4	41,1					37,40	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [24/49]	5	HK2	38,5	39,9					38,50	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [25/49]	5	HK2	38,5	38,7					38,50	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [26/49]	5	HK2	34,9	38,5					34,90	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [27/49]	5	HK2	37,7	41					37,70	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [28/49]	5	HK2	39,2	42,1					39,20	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [29/49]	5	HK2	39,7	42,4					39,70	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
6 [3/49]	5	HK2	41,4	44,8					41,40	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
6 [30/49]	5	HK2	39,7	43,1					39,70	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [31/49]	5	HK2	40,6	44,1					40,60	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
6 [32/49]	5	HK2	40,3	44,5					40,30	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
6 [33/49]	5	HK2	39,4	43,6					39,40	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [34/49]	5	HK2	41	43,1					41,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [35/49]	5	HK2	39,6	43					39,60	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [36/49]	5	HK2	39,2	40,4					39,20	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [37/49]	5	HK2	47	45,9					47,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
6 [38/49]	5	HK2	50,5	45,6					50,50	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
6 [39/49]	5	HK2	52	45,1					52,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52	53
6 [4/49]	5	HK2	43,7	45,3					43,70	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
6 [40/49]	5	HK2	53,7	44,7					53,70	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
6 [41/49]	5	HK2	57,3	47,4					57,30	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
6 [42/49]	5	HK2	57	45,9					57,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [43/49]	5	HK2	56,9	45,7					56,90	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
6 [44/49]	5	HK2	58,9	50,4					58,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
6 [45/49]	5	HK2	57,3	51,8					57,30	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
6 [46/49]	5	HK2	57,9	50,8					57,90	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58	59
6 [47/49]	5	HK2	56,8	51,6					56,80	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
6 [48/49]	5	HK2	57,1	51,7					57,10	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
6 [49/49]	5	HK2	57,4	50,9					57,40	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
6 [5/49]	5	HK2	46,5	46,5					46,50	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
6 [6/49]	5	HK2	48,7	47,5					48,70	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
6 [7/49]	5	HK2	50,2	48,2					50,20	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
6 [8/49]	5	HK2	49,9	49,7					49,90	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51	53
6 [9/49]	5	HK2	50	49,8					50,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	51	53
7 [1/12]	5	HK2	40,8	46,6					40,80	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
7 [10/12]	5	HK2	44,6	41,8					44,60	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
7 [11/12]	5	HK2	43,2	45,1					43,20	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
7 [12/12]	5	HK2	41,3	46,4					41,30	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
7 [2/12]	5	HK2	41,5	43,6					41,50	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
7 [3/12]	5	HK2	40,3	42,8					40,30	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
7 [4/12]	5	HK2	38,1	39,9					38,10	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
7 [5/12]	5	HK2	41,9	31,7					41,90	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
7 [6/12]	5	HK2	46,9	37,9					46,90	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
7 [7/12]	5	HK2	48	39,5					48,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [8/12]	5	HK2	48	40,5					48,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [9/12]	5	HK2	46,4	42,4					46,40	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
8 [1/13]	5	HK2	39,2	47,1					39,20	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
8 [10/13]	5	HK2	40,1	40,6					40,10	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
8 [11/13]	5	HK2	41,6	41,3					41,60	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
8 [12/13]	5	HK2	44,6	46,9					44,60	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
8 [13/13]	5	HK2	39,4	46,3					39,40	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
8 [2/13]	5	HK2	42,1	48					42,10	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
8 [3/13]	5	HK2	40	46,7					40,00	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
8 [4/13]	5	HK2	37,8	46,3					37,80	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
8 [5/13]	5	HK2	36,9	45					36,90	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43	46
8 [6/13]	5	HK2	34,7	38,4					34,70	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
8 [7/13]	5	HK2	35,8	38,9					35,80	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [8/13]	5	HK2	35,5	39,4					35,50	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [9/13]	5	HK2	38,2	41,8					38,20	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [1/12]	5	HK2	41,4	46,1					41,40	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
9 [10/12]	5	HK2	40,9	41,5					40,90	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
9 [11/12]	5	HK2	44	46,2					44,00	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
9 [12/12]	5	HK2	42,2	45,7					42,20	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
9 [2/12]	5	HK2	40,1	44,5					40,10	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
9 [3/12]	5	HK2	38	43					38,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [4/12]	5	HK2	39,5	40,4					39,50	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [5/12]	5	HK2	32,4	30,2					32,40	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	34
9 [6/12]	5	HK2	38	40,8					38,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [7/12]	5	HK2	38,8	41,3					38,80	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [8/12]	5	HK2	40,8	40,6					40,80	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
9 [9/12]	5	HK2	41,7	42,2					41,70	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
10 [1/12]	8	HK2	46,4	49,9					46,40	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
10 [10/12]	8	HK2	39,8	46,1					39,80	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
10 [11/12]	8	HK2	46,6	50					46,60	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
10 [12/12]	8	HK2	47,6	50,6					47,60	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
10 [2/12]	8	HK2	45,6	48,5					45,60	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
10 [3/12]	8	HK2	44,3	46,7					44,30	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
10 [4/12]	8	HK2	42,5	44,1					42,50	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
10 [5/12]	8	HK2	35,1	38,3					35,10	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
10 [6/12]	8	HK2	39,3	43,3					39,30	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
10 [7/12]	8	HK2	40,2	45,2					40,20	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
10 [8/12]	8	HK2	41,1	45,1					41,10	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
10 [9/12]	8	HK2	40,5	46,8					40,50	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
11 [1/13]	8	HK2	40,5	44,8					40,50	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
11 [10/13]	8	HK2	47,6	43					47,60	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
11 [11/13]	8	HK2	47,4	43,3					47,40	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
11 [12/13]	8	HK2	42,3	37,2					42,30	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
11 [13/13]	8	HK2	40,7	44,9					40,70	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
11 [2/13]	8	HK2	41,6	44,2					41,60	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
11 [3/13]	8	HK2	42,4	44,1					42,40	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
11 [4/13]	8	HK2	42,9	38,7					42,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
11 [5/13]	8	HK2	41,7	42,2					41,70	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
11 [6/13]	8	HK2	42,8	38,1					42,80	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
11 [7/13]	8	HK2	45,7	30,7					45,70	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
11 [8/13]	8	HK2	46,6	30,5					46,60	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
11 [9/13]	8	HK2	47,6	42,2					47,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
12 [1/34]	8	HK2	35,8	44					35,80	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [10/34]	8	HK2	39,1	43,2					39,10	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
12 [11/34]	8	HK2	39,1	42					39,10	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [12/34]	8	HK2	36,3	43,6					36,30	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [13/34]	8	HK2	35,7	43,4					35,70	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [14/34]	8	HK2	37,3	44,1					37,30	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [15/34]	8	HK2	37,1	42,3					37,10	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [16/34]	8	HK2	36,5	41					36,50	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
12 [17/34]	8	HK2	35,1	37,6					35,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [18/34]	8	HK2	35	37,2					35,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [19/34]	8	HK2	36,4	43,5					36,40	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [2/34]	8	HK2	37,3	39,5					37,30	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
12 [20/34]	8	HK2	36,9	43,5					36,90	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
12 [21/34]	8	HK2	34,4	35,6					34,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
12 [22/34]	8	HK2	34,4	37					34,40	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [23/34]	8	HK2	39,1	46,3					39,10	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
12 [24/34]	8	HK2	41,1	48,1					41,10	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
12 [25/34]	8	HK2	39,6	44,5					39,60	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
12 [26/34]	8	HK2	35,1	38,2					35,10	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [27/34]	8	HK2	36,8	39,5					36,80	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [28/34]	8	HK2	37,1	40,5					37,10	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
12 [29/34]	8	HK2	37,5	42,8					37,50	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [3/34]	8	HK2	41,7	42,9					41,70	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [30/34]	8	HK2	35,2	37,2					35,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [31/34]	8	HK2	37,7	41,2					37,70	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [32/34]	8	HK2	37,7	42,6					37,70	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [33/34]	8	HK2	37,6	42,2					37,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [34/34]	8	HK2	37,3	43,4					37,30	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [4/34]	8	HK2	43,2	42,3					43,20	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
12 [5/34]	8	HK2	43,6	37,8					43,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [6/34]	8	HK2	43,5	38,9					43,50	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [7/34]	8	HK2	43,6	39					43,60	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [8/34]	8	HK2	43,2	39,7					43,20	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [9/34]	8	HK2	43,1	40,3					43,10	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
13 [1/12]	8	HK2	42,8	45,4					42,80	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
13 [10/12]	8	HK2	38,2	45,4					38,20	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
13 [11/12]	8	HK2	37,4	40,2					37,40	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
13 [12/12]	8	HK2	43,1	46,5					43,10	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
13 [2/12]	8	HK2	43,4	44,7					43,40	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
13 [3/12]	8	HK2	43,9	41,2					43,90	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
13 [4/12]	8	HK2	43,8	41,3					43,80	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
13 [5/12]	8	HK2	44,5	30,6					44,50	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
13 [6/12]	8	HK2	41,4	37					41,40	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
13 [7/12]	8	HK2	41	18,6					41,00	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47	41
13 [8/12]	8	HK2	39,7	42,1					39,70	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
13 [9/12]	8	HK2	38,7	43,8					38,70	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
7 [1/12]	8	HK2	43,8	50,1					43,80	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
7 [10/12]	8	HK2	47,2	45,1					47,20	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
7 [11/12]	8	HK2	46,6	49,3					46,60	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
7 [12/12]	8	HK2	44,5	49,2					44,50	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
7 [2/12]	8	HK2	43,2	47,5					43,20	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
7 [3/12]	8	HK2	41,9	45,2					41,90	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
7 [4/12]	8	HK2	39,6	42,2					39,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
7 [5/12]	8	HK2	42,5	35,5					42,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
7 [6/12]	8	HK2	47,2	38,3					47,20	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [7/12]	8	HK2	48,3	40,8					48,30	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [8/12]	8	HK2	48,4	43,3					48,40	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
7 [9/12]	8	HK2	48	45,4					48,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
8 [1/13]	8	HK2	41,1	49,6					41,10	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
8 [10/13]	8	HK2	41,8	45,3					41,80	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
8 [11/13]	8	HK2	43	45,4					43,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
8 [12/13]	8	HK2	46,1	48,8					46,10	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
8 [13/13]	8	HK2	41,6	48,8					41,60	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
8 [2/13]	8	HK2	43,7	50,1					43,70	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
8 [3/13]	8	HK2	41,5	48,4					41,50	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
8 [4/13]	8	HK2	39,6	48,1					39,60	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
8 [5/13]	8	HK2	39	47					39,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
8 [6/13]	8	HK2	37	40,4					37,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
8 [7/13]	8	HK2	37,8	42					37,80	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [8/13]	8	HK2	37,4	44,2					37,40	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
8 [9/13]	8	HK2	40,7	44,7					40,70	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
9 [1/12]	8	HK2	42,6	49,6					42,60	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
9 [10/12]	8	HK2	41,9	44,9					41,90	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
9 [11/12]	8	HK2	45,3	49,8					45,30	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
9 [12/12]	8	HK2	43,3	50					43,30	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
9 [2/12]	8	HK2	41,6	48					41,60	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
9 [3/12]	8	HK2	39,6	46					39,60	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
9 [4/12]	8	HK2	40,5	42,9					40,50	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
9 [5/12]	8	HK2	35,2	34,3					35,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
9 [6/12]	8	HK2	38,7	43,3					38,70	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
9 [7/12]	8	HK2	40	43,8					40,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
9 [8/12]	8	HK2	41,8	43,4					41,80	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
9 [9/12]	8	HK2	42,9	45,4					42,90	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
20 [1/22]	2	HK3	32,8	34,3					32,80	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [10/22]	2	HK3	45,2	44,7					45,20	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
20 [11/22]	2	HK3	45,9	45,6					45,90	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
20 [12/22]	2	HK3	44,6	43,6					44,60	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
20 [13/22]	2	HK3	35,3	34,4					35,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
20 [14/22]	2	HK3	32,9	32,8					32,90	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
20 [15/22]	2	HK3	31,9	32,4					31,90	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [16/22]	2	HK3	31,7	32,1					31,70	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [17/22]	2	HK3	33,5	35,8					33,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [18/22]	2	HK3	32,7	34,8					32,70	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [19/22]	2	HK3	33,6	36,2					33,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [2/22]	2	HK3	41,9	42,6					41,90	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
20 [20/22]	2	HK3	33,9	36,9					33,90	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
20 [21/22]	2	HK3	33,3	36,3					33,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [22/22]	2	HK3	35	37,9					35,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [3/22]	2	HK3	41,6	43,1					41,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
20 [4/22]	2	HK3	42,8	43,6					42,80	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
20 [5/22]	2	HK3	49,3	48,9					49,30	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50	52

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
20 [6/22]	2	HK3	49,3	48,9					49,30	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50	52
20 [7/22]	2	HK3	49,6	48,8					49,60	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
20 [8/22]	2	HK3	48,9	49,7					48,90	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50	52
20 [9/22]	2	HK3	49,5	48,4					49,50	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
21 [1/4]	2	HK3	34,6	36,5					34,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
21 [2/4]	2	HK3	35,2	38,4					35,20	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
21 [3/4]	2	HK3	37,1	35,4					37,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
21 [4/4]	2	HK3	41,5	42,6					41,50	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
22 [1/8]	2	HK3	36,7	37,8					36,70	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
22 [2/8]	2	HK3	31,1	35,3					31,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
22 [3/8]	2	HK3	35,3	39,1					35,30	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
22 [4/8]	2	HK3	38,7	35,9					38,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
22 [5/8]	2	HK3	44,2	33,8					44,20	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
22 [6/8]	2	HK3	43,3	34,5					43,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
22 [7/8]	2	HK3	44,8	33,5					44,80	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
22 [8/8]	2	HK3	42,1	42,1					42,10	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
23 [1/8]	2	HK3	35,1	38,5					35,10	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [2/8]	2	HK3	33,3	34,9					33,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
23 [3/8]	2	HK3	36,2	37,3					36,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [4/8]	2	HK3	43,3	42,7					43,30	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
23 [5/8]	2	HK3	44	36,2					44,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
23 [6/8]	2	HK3	43	28,8					43,00	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
23 [7/8]	2	HK3	43,7	34					43,70	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
23 [8/8]	2	HK3	41	34,3					41,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
24 [1/4]	2	HK3	35,6	34,7					35,60	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
24 [2/4]	2	HK3	43,4	43,5					43,40	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
24 [3/4]	2	HK3	35,9	36,8					35,90	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
24 [4/4]	2	HK3	33,3	35,4					33,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
25 [1/22]	2	HK3	45	45,4					45,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
25 [10/22]	2	HK3	34,9	37,1					34,90	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [11/22]	2	HK3	33,2	33,5					33,20	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
25 [12/22]	2	HK3	34,3	34,8					34,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
25 [13/22]	2	HK3	32,5	33					32,50	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
25 [14/22]	2	HK3	31,9	33,6					31,90	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
25 [15/22]	2	HK3	33,8	36,6					33,80	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
25 [16/22]	2	HK3	34,5	37					34,50	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [17/22]	2	HK3	35	36,3					35,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [18/22]	2	HK3	34,6	37,3					34,60	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [19/22]	2	HK3	35,3	35,7					35,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [2/22]	2	HK3	44	45,6					44,00	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
25 [20/22]	2	HK3	34,3	33,8					34,30	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
25 [21/22]	2	HK3	36,7	39,2					36,70	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [22/22]	2	HK3	34,4	35,1					34,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
25 [3/22]	2	HK3	46,2	44,9					46,20	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
25 [4/22]	2	HK3	49,4	47,5					49,40	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50	52
25 [5/22]	2	HK3	49,7	47,8					49,70	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
25 [6/22]	2	HK3	49,6	47,4					49,60	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50	52
25 [7/22]	2	HK3	44,9	46,3					44,90	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
25 [8/22]	2	HK3	45,6	46,3					45,60	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
25 [9/22]	2	HK3	43,8	46,2					43,80	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
26 [1/4]	2	HK3	35,6	35,9					35,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
26 [2/4]	2	HK3	37,4	40,4					37,40	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
26 [3/4]	2	HK3	38,2	36,9					38,20	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
26 [4/4]	2	HK3	42,7	43,6					42,70	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
27 [1/8]	2	HK3	36,2	38,5					36,20	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
27 [2/8]	2	HK3	35,2	37,4					35,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
27 [3/8]	2	HK3	38,1	40,3					38,10	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
27 [4/8]	2	HK3	43,9	46,3					43,90	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
27 [5/8]	2	HK3	43,9	46,5					43,90	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
27 [6/8]	2	HK3	43,5	45,4					43,50	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
27 [7/8]	2	HK3	43,3	45					43,30	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
27 [8/8]	2	HK3	39,2	38,6					39,20	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
28 [1/8]	2	HK3	34,9	38,2					34,90	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
28 [2/8]	2	HK3	35,7	32,8					35,70	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
28 [3/8]	2	HK3	36,7	41,4					36,70	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
28 [4/8]	2	HK3	40,5	41					40,50	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [5/8]	2	HK3	40,3	38,3					40,30	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
28 [6/8]	2	HK3	37,1	36,6					37,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
28 [7/8]	2	HK3	42,3	35,8					42,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
28 [8/8]	2	HK3	43,3	42,9					43,30	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
29 [1/8]	2	HK3	37,5	41,2					37,50	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
29 [2/8]	2	HK3	37,5	37,8					37,50	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
29 [3/8]	2	HK3	38,5	39,9					38,50	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
29 [4/8]	2	HK3	42,9	43,7					42,90	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
29 [5/8]	2	HK3	43,5	38,5					43,50	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
29 [6/8]	2	HK3	42,5	30					42,50	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
29 [7/8]	2	HK3	43,1	38,8					43,10	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
29 [8/8]	2	HK3	36,1	36					36,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
20 [1/22]	5	HK3	34,4	37,3					34,40	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
20 [10/22]	5	HK3	45,7	48,4					45,70	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
20 [11/22]	5	HK3	46,6	49,2					46,60	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
20 [12/22]	5	HK3	45	46,9					45,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
20 [13/22]	5	HK3	36,4	38					36,40	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [14/22]	5	HK3	34,6	35,3					34,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
20 [15/22]	5	HK3	33,2	35					33,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [16/22]	5	HK3	33,1	34,8					33,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [17/22]	5	HK3	35,4	37,9					35,40	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [18/22]	5	HK3	34,7	37,1					34,70	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
20 [19/22]	5	HK3	35,6	38,2					35,60	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [2/22]	5	HK3	42,5	44,7					42,50	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [20/22]	5	HK3	35,8	38,9					35,80	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [21/22]	5	HK3	35,2	38,4					35,20	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [22/22]	5	HK3	37,1	40,6					37,10	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [3/22]	5	HK3	42	44,9					42,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [4/22]	5	HK3	43,7	44,7					43,70	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
20 [5/22]	5	HK3	50	51					50,00	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51	54
20 [6/22]	5	HK3	49,9	51					49,90	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51	53
20 [7/22]	5	HK3	50,3	50,8					50,30	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51	54
20 [8/22]	5	HK3	49,6	51					49,60	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51	53
20 [9/22]	5	HK3	50,2	50,8					50,20	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51	54
21 [1/4]	5	HK3	36,3	38,8					36,30	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
21 [2/4]	5	HK3	37	41,4					37,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
21 [3/4]	5	HK3	37,7	39					37,70	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
21 [4/4]	5	HK3	41,7	44,9					41,70	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
22 [1/8]	5	HK3	37,8	40,5					37,80	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
22 [2/8]	5	HK3	33	37,9					33,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
22 [3/8]	5	HK3	37,2	41,9					37,20	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
22 [4/8]	5	HK3	38,9	38,8					38,90	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
22 [5/8]	5	HK3	44,5	36,3					44,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
22 [6/8]	5	HK3	43,6	36,4					43,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
22 [7/8]	5	HK3	45	35,3					45,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
22 [8/8]	5	HK3	42,3	43,6					42,30	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
23 [1/8]	5	HK3	36,9	41,1					36,90	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
23 [2/8]	5	HK3	35,1	38,1					35,10	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [3/8]	5	HK3	37,5	39,5					37,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
23 [4/8]	5	HK3	43,6	43,9					43,60	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
23 [5/8]	5	HK3	44	37,8					44,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
23 [6/8]	5	HK3	43,1	30,1					43,10	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
23 [7/8]	5	HK3	43,9	36,5					43,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
23 [8/8]	5	HK3	41,4	36,8					41,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
24 [1/4]	5	HK3	37	36,6					37,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
24 [2/4]	5	HK3	43,7	45,4					43,70	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
24 [3/4]	5	HK3	36,7	39,3					36,70	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
24 [4/4]	5	HK3	34,9	37,6					34,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [1/22]	5	HK3	45,4	46,9					45,40	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
25 [10/22]	5	HK3	36,3	39					36,30	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [11/22]	5	HK3	35,3	36,2					35,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [12/22]	5	HK3	36,1	37,5					36,10	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [13/22]	5	HK3	34,5	35,5					34,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
25 [14/22]	5	HK3	33,2	35,4					33,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
25 [15/22]	5	HK3	35,1	37,4					35,10	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [16/22]	5	HK3	36,5	38,5					36,50	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [17/22]	5	HK3	36,5	37,7					36,50	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [18/22]	5	HK3	36,4	39					36,40	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [19/22]	5	HK3	37	37,3					37,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [2/22]	5	HK3	44,3	47,1					44,30	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
25 [20/22]	5	HK3	36,4	36,8					36,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [21/22]	5	HK3	38,6	42,3					38,60	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
25 [22/22]	5	HK3	36,1	37,5					36,10	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [3/22]	5	HK3	46,6	45,8					46,60	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
25 [4/22]	5	HK3	50,1	50,7					50,10	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51	53
25 [5/22]	5	HK3	50,3	50,9					50,30	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51	54
25 [6/22]	5	HK3	50,3	50,5					50,30	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51	53
25 [7/22]	5	HK3	45,6	50,1					45,60	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
25 [8/22]	5	HK3	46,1	49,8					46,10	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
25 [9/22]	5	HK3	44,5	50,2					44,50	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
26 [1/4]	5	HK3	37	38,3					37,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
26 [2/4]	5	HK3	39,2	43,2					39,20	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
26 [3/4]	5	HK3	38,7	39,5					38,70	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
26 [4/4]	5	HK3	42,9	45,4					42,90	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
27 [1/8]	5	HK3	37,5	40,7					37,50	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
27 [2/8]	5	HK3	36,5	39,7					36,50	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
27 [3/8]	5	HK3	39,2	43,5					39,20	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
27 [4/8]	5	HK3	44,4	50,8					44,40	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
27 [5/8]	5	HK3	44,6	49					44,60	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [6/8]	5	HK3	44,5	49,1					44,50	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [7/8]	5	HK3	44,3	48,7					44,30	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [8/8]	5	HK3	39,5	42					39,50	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [1/8]	5	HK3	36,4	41,1					36,40	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
28 [2/8]	5	HK3	36,4	35,4					36,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
28 [3/8]	5	HK3	38,4	44					38,40	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
28 [4/8]	5	HK3	40,9	42,8					40,90	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
28 [5/8]	5	HK3	41	41,1					41,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [6/8]	5	HK3	38	39,5					38,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
28 [7/8]	5	HK3	42,6	37,9					42,60	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
28 [8/8]	5	HK3	43,4	44,2					43,40	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
29 [1/8]	5	HK3	38,9	43,4					38,90	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
29 [2/8]	5	HK3	39,3	41,9					39,30	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
29 [3/8]	5	HK3	39,7	44,1					39,70	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
29 [4/8]	5	HK3	44	47,9					44,00	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
29 [5/8]	5	HK3	44	41,5					44,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
29 [6/8]	5	HK3	42,8	31,5					42,80	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
29 [7/8]	5	HK3	43,4	41,3					43,40	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
29 [8/8]	5	HK3	36,9	38,7					36,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [1/22]	8	HK3	36	40,6					36,00	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [10/22]	8	HK3	46,7	49					46,70	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
20 [11/22]	8	HK3	47,7	50					47,70	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
20 [12/22]	8	HK3	46	47,8					46,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
20 [13/22]	8	HK3	38,3	40,2					38,30	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
20 [14/22]	8	HK3	36	38,6					36,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [15/22]	8	HK3	34,3	37,2					34,30	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
20 [16/22]	8	HK3	34,6	37,1					34,60	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
20 [17/22]	8	HK3	37,3	40,2					37,30	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
20 [18/22]	8	HK3	36,9	39,4					36,90	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [19/22]	8	HK3	37,4	40,4					37,40	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
20 [2/22]	8	HK3	43	44,8					43,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
20 [20/22]	8	HK3	38,1	42,3					38,10	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
20 [21/22]	8	HK3	36,7	41,3					36,70	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
20 [22/22]	8	HK3	39	44,1					39,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [3/22]	8	HK3	42,5	45					42,50	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [4/22]	8	HK3	43,8	44,1					43,80	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
20 [5/22]	8	HK3	50,7	51,2					50,70	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52	54
20 [6/22]	8	HK3	50,6	51					50,60	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52	54
20 [7/22]	8	HK3	51	51,1					51,00	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52	54
20 [8/22]	8	HK3	50,2	50,9					50,20	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51	54
20 [9/22]	8	HK3	51	51,2					51,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52	54
21 [1/4]	8	HK3	38,2	41,9					38,20	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
21 [2/4]	8	HK3	38,6	45,9					38,60	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
21 [3/4]	8	HK3	38,5	42,7					38,50	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
21 [4/4]	8	HK3	42,1	44,7					42,10	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
22 [1/8]	8	HK3	38,7	44,1					38,70	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
22 [2/8]	8	HK3	34,9	41,5					34,90	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
22 [3/8]	8	HK3	38,7	45,6					38,70	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
22 [4/8]	8	HK3	39,5	43,2					39,50	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
22 [5/8]	8	HK3	44,5	40,4					44,50	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
22 [6/8]	8	HK3	44	40,5					44,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
22 [7/8]	8	HK3	45	38,9					45,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
22 [8/8]	8	HK3	42,6	43,7					42,60	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
23 [1/8]	8	HK3	38,5	44,9					38,50	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
23 [2/8]	8	HK3	38,3	43,2					38,30	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
23 [3/8]	8	HK3	39,2	43,7					39,20	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
23 [4/8]	8	HK3	44,1	45,4					44,10	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
23 [5/8]	8	HK3	44	41,8					44,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
23 [6/8]	8	HK3	43	35,6					43,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
23 [7/8]	8	HK3	44	41,2					44,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
23 [8/8]	8	HK3	41,7	41,5					41,70	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
24 [1/4]	8	HK3	38,9	40,2					38,90	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
24 [2/4]	8	HK3	44,6	46,5					44,60	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
24 [3/4]	8	HK3	38,2	43,6					38,20	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
24 [4/4]	8	HK3	35,8	42,1					35,80	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
25 [1/22]	8	HK3	46,2	47,1					46,20	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
25 [10/22]	8	HK3	38,3	40,7					38,30	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
25 [11/22]	8	HK3	37,6	40,2					37,60	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [12/22]	8	HK3	37,7	41,2					37,70	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
25 [13/22]	8	HK3	37	39,5					37,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [14/22]	8	HK3	36,7	38,6					36,70	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [15/22]	8	HK3	39,1	38,5					39,10	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [16/22]	8	HK3	39,1	40,3					39,10	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
25 [17/22]	8	HK3	38,7	39,6					38,70	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [18/22]	8	HK3	38,7	40,4					38,70	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
25 [19/22]	8	HK3	40,1	40,7					40,10	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
25 [2/22]	8	HK3	45	47,2					45,00	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
25 [20/22]	8	HK3	40,1	42,2					40,10	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
25 [21/22]	8	HK3	40,9	44,6					40,90	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
25 [22/22]	8	HK3	38,3	40,3					38,30	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [3/22]	8	HK3	47,3	46					47,30	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
25 [4/22]	8	HK3	51	51,7					51,00	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52	54
25 [5/22]	8	HK3	51,2	51,8					51,20	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52	55
25 [6/22]	8	HK3	51,2	51,7					51,20	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52	54
25 [7/22]	8	HK3	46,9	51,2					46,90	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49	53
25 [8/22]	8	HK3	47,5	51,1					47,50	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49	53
25 [9/22]	8	HK3	45,9	51,6					45,90	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49	53
26 [1/4]	8	HK3	39,3	41,7					39,30	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
26 [2/4]	8	HK3	41,1	46,7					41,10	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
26 [3/4]	8	HK3	39,9	43					39,90	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
26 [4/4]	8	HK3	43,4	45,4					43,40	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
27 [1/8]	8	HK3	38,6	43,4					38,60	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
27 [2/8]	8	HK3	37,4	43,3					37,40	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
27 [3/8]	8	HK3	40,3	45,2					40,30	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
27 [4/8]	8	HK3	45,9	52,3					45,90	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49	53
27 [5/8]	8	HK3	46	50,2					46,00	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
27 [6/8]	8	HK3	46,1	50,5					46,10	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
27 [7/8]	8	HK3	45,7	50,2					45,70	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
27 [8/8]	8	HK3	41,6	43,2					41,60	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
28 [1/8]	8	HK3	38,3	43,8					38,30	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
28 [2/8]	8	HK3	37,4	38,3					37,40	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
28 [3/8]	8	HK3	40,2	46,9					40,20	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
28 [4/8]	8	HK3	41,8	44,4					41,80	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
28 [5/8]	8	HK3	41,7	41,1					41,70	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [6/8]	8	HK3	40	41,1					40,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [7/8]	8	HK3	42,9	40,5					42,90	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
28 [8/8]	8	HK3	43,6	44,1					43,60	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
29 [1/8]	8	HK3	40,5	46,2					40,50	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
29 [2/8]	8	HK3	41,6	45,5					41,60	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
29 [3/8]	8	HK3	41,8	47,7					41,80	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
29 [4/8]	8	HK3	45,2	49,8					45,20	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
29 [5/8]	8	HK3	44,4	41,4					44,40	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
29 [6/8]	8	HK3	42,8	34,1					42,80	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
29 [7/8]	8	HK3	44	39,1					44,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
29 [8/8]	8	HK3	38,1	42,8					38,10	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
30 [1/13]	2	HK4	43	37,6					43,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [10/13]	2	HK4	41,6	38,8					41,60	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [11/13]	2	HK4	41,1	39,2					41,10	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [12/13]	2	HK4	40,6	39,6					40,60	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [13/13]	2	HK4	42,8	37					42,80	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [2/13]	2	HK4	42,1	35,8					42,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [3/13]	2	HK4	42,4	36					42,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
30 [4/13]	2	HK4	42,5	36					42,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
30 [5/13]	2	HK4	42,8	35,3					42,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [6/13]	2	HK4	44,5	39,1					44,50	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
30 [7/13]	2	HK4	44,7	39,4					44,70	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
30 [8/13]	2	HK4	43,3	33,3					43,30	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [9/13]	2	HK4	42,3	25,7					42,30	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45	42
31 [1/4]	2	HK4	39,8	38,8					39,80	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
31 [2/4]	2	HK4	49	38,7					49,00	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
31 [3/4]	2	HK4	51,3	36,3					51,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
31 [4/4]	2	HK4	44,7	38,8					44,70	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
32 [1/4]	2	HK4	37,3	36,7					37,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
32 [1/4]ext	20	HK4	40,8	47,8					40,80	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
32 [2/4]	2	HK4	46,3	37					46,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
32 [2/4]ext	20	HK4	48,3	46,6					48,30	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
32 [3/4]	2	HK4	48,2	31,1					48,20	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
32 [3/4]ext	20	HK4	50,2	24					50,20	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
32 [4/4]	2	HK4	42,1	33,2					42,10	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
32 [4/4]ext	20	HK4	44	40,9					44,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
33 [1/4]	2	HK4	39,3	39,3					39,30	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
33 [1/4]ext	20	HK4	42,5	48,6					42,50	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
33 [2/4]	2	HK4	47,2	39,5					47,20	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
33 [2/4]ext	20	HK4	49,4	47,1					49,40	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
33 [3/4]	2	HK4	49,5	30,3					49,50	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
33 [3/4]ext	20	HK4	51,2	25,3					51,20	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
33 [4/4]	2	HK4	45,5	35,1					45,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
33 [4/4]ext	20	HK4	46,2	41,4					46,20	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
34 [1/4]	2	HK4	38	37,4					38,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
34 [2/4]	2	HK4	44,5	37,8					44,50	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
34 [3/4]	2	HK4	48,2	29,7					48,20	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
34 [4/4]	2	HK4	44,7	40,4					44,70	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
35 [1/4]	2	HK4	39,5	41,6					39,50	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
35 [2/4]	2	HK4	46,2	42					46,20	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
35 [3/4]	2	HK4	49,5	30,9					49,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
35 [4/4]	2	HK4	46,6	35,6					46,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
36 [1/4]	2	HK4	41,7	40					41,70	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
36 [2/4]	2	HK4	45,9	40,4					45,90	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
36 [3/4]	2	HK4	50,3	35,2					50,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
36 [4/4]	2	HK4	48,7	38,3					48,70	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
37 [1/4]	2	HK4	40,3	43,7					40,30	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
37 [2/4]	2	HK4	43,6	42,1					43,60	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
37 [3/4]	2	HK4	46,3	36,6					46,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
37 [4/4]	2	HK4	44,6	40,3					44,60	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
30 [1/13]	5	HK4	43,4	40,5					43,40	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
30 [10/13]	5	HK4	42,6	41,5					42,60	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
30 [11/13]	5	HK4	42,1	41,8					42,10	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
30 [12/13]	5	HK4	41,6	42,6					41,60	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
30 [13/13]	5	HK4	43,2	40					43,20	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
30 [2/13]	5	HK4	42,4	39					42,40	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [3/13]	5	HK4	42,8	39,2					42,80	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [4/13]	5	HK4	42,9	39,1					42,90	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [5/13]	5	HK4	43,2	38,1					43,20	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [6/13]	5	HK4	45,4	40,9					45,40	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
30 [7/13]	5	HK4	45,7	41,1					45,70	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
30 [8/13]	5	HK4	44,5	36,5					44,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
30 [9/13]	5	HK4	43,6	27,2					43,60	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
31 [1/4]	5	HK4	40,5	41,5					40,50	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
31 [2/4]	5	HK4	50,2	41,1					50,20	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
31 [3/4]	5	HK4	52,7	33,7					52,70	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
31 [4/4]	5	HK4	45,7	39,6					45,70	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
32 [1/4]	5	HK4	38,4	40					38,40	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
32 [2/4]	5	HK4	46,7	39,7					46,70	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [3/4]	5	HK4	48,6	28,4					48,60	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
32 [4/4]	5	HK4	42,5	34,7					42,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
33 [1/4]	5	HK4	39,8	41,1					39,80	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
33 [1/4]ext	23	HK4	44,2	48,8					44,20	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
33 [2/4]	5	HK4	47,3	40,5					47,30	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
33 [2/4]ext	23	HK4	49,9	47,8					49,90	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
33 [3/4]	5	HK4	49,6	27,8					49,60	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
33 [3/4]ext	23	HK4	51,2	25,2					51,20	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
33 [4/4]	5	HK4	45,3	36,5					45,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
33 [4/4]ext	23	HK4	46,2	41,3					46,20	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
34 [1/4]	5	HK4	38,9	40,8					38,90	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
34 [2/4]	5	HK4	44,8	43					44,80	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
34 [3/4]	5	HK4	48,1	28,7					48,10	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
34 [4/4]	5	HK4	44,8	41,1					44,80	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
35 [1/4]	5	HK4	40,1	46,2					40,10	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
35 [2/4]	5	HK4	46,2	45,2					46,20	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
35 [3/4]	5	HK4	49,3	30,7					49,30	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
35 [4/4]	5	HK4	46,3	39,9					46,30	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
36 [1/4]	5	HK4	42,7	44,9					42,70	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
36 [2/4]	5	HK4	47	44,5					47,00	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
36 [3/4]	5	HK4	50,6	32,6					50,60	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
36 [4/4]	5	HK4	48,5	40					48,50	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
37 [1/4]	5	HK4	41,8	47,1					41,80	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
37 [2/4]	5	HK4	45	45,6					45,00	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
37 [3/4]	5	HK4	46,4	40,5					46,40	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
37 [4/4]	5	HK4	44,6	42,6					44,60	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
31 [1/4]	8	HK4	40,7	44,9					40,70	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
31 [2/4]	8	HK4	50,8	43,2					50,80	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
31 [3/4]	8	HK4	53,1	27,5					53,10	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
31 [4/4]	8	HK4	46,3	39,6					46,30	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
32 [1/4]	8	HK4	38,5	45,5					38,50	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
32 [2/4]	8	HK4	47	44,2					47,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
32 [3/4]	8	HK4	49,1	25,8					49,10	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
32 [4/4]	8	HK4	43	40,2					43,00	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
33 [1/4]	8	HK4	39,8	45					39,80	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
33 [1/4]ext	26	HK4	45,7	49,1					45,70	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
33 [2/4]	8	HK4	47,6	43					47,60	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
33 [2/4]ext	26	HK4	50,3	48,1					50,30	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
33 [3/4]	8	HK4	50	27,3					50,00	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
33 [3/4]ext	26	HK4	51,3	25,2					51,30	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
33 [4/4]	8	HK4	45,5	40,4					45,50	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
33 [4/4]ext	26	HK4	46,3	41,3					46,30	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
34 [1/4]	8	HK4	40,4	43,7					40,40	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
34 [2/4]	8	HK4	45,4	45					45,40	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
34 [3/4]	8	HK4	48,3	27,4					48,30	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
34 [4/4]	8	HK4	44,7	41,9					44,70	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
35 [1/4]	8	HK4	40,9	47,8					40,90	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
35 [2/4]	8	HK4	46,8	46,2					46,80	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
35 [3/4]	8	HK4	49,5	30,9					49,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
35 [4/4]	8	HK4	46,4	42,1					46,40	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
36 [1/4]	8	HK4	43,8	48,2					43,80	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
36 [2/4]	8	HK4	48	48,1					48,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
36 [3/4]	8	HK4	51,2	30,7					51,20	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
36 [4/4]	8	HK4	48,6	42					48,60	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
37 [1/4]	8	HK4	43,8	49,7					43,80	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
37 [2/4]	8	HK4	46,4	48,8					46,40	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
37 [3/4]	8	HK4	47	40,5					47,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
37 [4/4]	8	HK4	44,8	42,6					44,80	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
31 [1/4]	11	HK4	40,9	45,2					40,90	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
31 [2/4]	11	HK4	51	43,3					51,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
31 [3/4]	11	HK4	53,2	24,9					53,20	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
31 [4/4]	11	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	11	HK4	37,8	47,6					37,80	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
32 [2/4]	11	HK4	47,4	46,3					47,40	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
32 [3/4]	11	HK4	49,6	25					49,60	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
32 [4/4]	11	HK4	43,4	41					43,40	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
33 [1/4]	11	HK4	38,6	48,1					38,60	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
33 [2/4]	11	HK4	48,1	45,2					48,10	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
33 [3/4]	11	HK4	50,5	26,8					50,50	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
33 [4/4]	11	HK4	45,6	41,5					45,60	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
34 [1/4]	11	HK4	41,9	49					41,90	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
34 [2/4]	11	HK4	46,5	48,2					46,50	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
34 [3/4]	11	HK4	48,8	28,3					48,80	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
34 [4/4]	11	HK4	44,6	42,7					44,60	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
31 [1/4]	14	HK4	41,3	45,3					41,30	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
31 [2/4]	14	HK4	51,1	43,3					51,10	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
31 [3/4]	14	HK4	53,2	23					53,20	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
31 [4/4]	14	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	14	HK4	38,7	47,7					38,70	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
32 [2/4]	14	HK4	47,8	46,4					47,80	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
32 [3/4]	14	HK4	49,9	24,3					49,90	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
32 [4/4]	14	HK4	43,9	41					43,90	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
33 [1/4]	14	HK4	39,6	48,4					39,60	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
33 [2/4]	14	HK4	48,6	45,4					48,60	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
33 [3/4]	14	HK4	50,9	26,3					50,90	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
33 [4/4]	14	HK4	45,9	41,6					45,90	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
34 [1/4]	14	HK4	43,7	49,8					43,70	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
34 [2/4]	14	HK4	47,6	48,6					47,60	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
34 [3/4]	14	HK4	49,2	28,7					49,20	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
34 [4/4]	14	HK4	45	42,8					45,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
31 [1/4]	17	HK4	41,7	45,3					41,70	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
31 [2/4]	17	HK4	51,1	43,4					51,10	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
31 [3/4]	17	HK4	53,2	22,2					53,20	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
31 [4/4]	17	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	17	HK4	39,7	47,8					39,70	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
32 [2/4]	17	HK4	48	46,5					48,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
32 [3/4]	17	HK4	50,1	23,8					50,10	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
32 [4/4]	17	HK4	44,1	41					44,10	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
33 [1/4]	17	HK4	40,9	48,4					40,90	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
33 [2/4]	17	HK4	49	45,6					49,00	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
33 [3/4]	17	HK4	51,1	25,7					51,10	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
33 [4/4]	17	HK4	46,1	41,5					46,10	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47

Gecumuleerd en gezamenlijk
Resultaten variant plangebied

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
34 [1/4]	17	HK4	45,2	49,8					45,20	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
34 [2/4]	17	HK4	48,5	48,6					48,50	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50	52
34 [3/4]	17	HK4	49,7	28,6					49,70	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
34 [4/4]	17	HK4	45,6	42,7					45,60	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47

Doelmatigheidsanalyse geluidmaatregelen

Doelmatigheidsanalyse geluidmaatregelen
Projectnaam: TAM IMRO Hornekwartier Kazernelaan
Projectnummer: 0486751
Datum: 19-01-2026

De doelmatigheidsanalyse is uitgevoerd naar aanleiding van de realisatie van een project/plan. Het betreft gemeentewegen. Bij 54 woningen is er sprake van geluid boven de standaardwaarde, tot maximaal 59 dB. Het geluid op de geluidgevoelige gebouwen bedraagt:

L_{den} [dB]	54	57	58	59
# geluidgevoelige gebouwen	3	9	28	14

Hieruit volgt dat er 563 reductiepunten ter beschikking zijn ten behoeve van het project/plan.

Er is een bronmaatregel afgewogen in de vorm van een verlaging van de maximum rijsnelheid. Een verlaging van de maximum rijsnelheid is niet inpasbaar dan wel effectief. Het kan zijn dat er overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Deze constatering dient gemotiveerd te worden. In dit geval: Om de doorstroming van de weg te waarborgen. Het advies is deze motivering op te nemen in het besluit. Gezien niet wordt voldaan aan de wettelijke standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving is een verdere maatregelafweging benodigd.

Vervolgens is een bronmaatregel afgewogen in de vorm van een geluidreducerende wegdekverharding.
Het huidige wegdektype op de betreffende wegvakken is Referentiewegdek. Het toepassen van een (geluidreducerend) wegdektype in de vorm van Dunne deklagen B is mogelijk. De maatregel wordt toegepast over een oppervlakte van 380.0x7.0 m. Hierbij is aangegeven dat de weg in de komende 5 jaar niet aan onderhoud onderhevig is. Het aantal maatregelpunten bedraagt 304. Met toepassing van deze maatregel wordt niet voldaan aan de wettelijke standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het aantal reductiepunten is in dit geval hoger dan het aantal maatregelpunten. De maatregel is daarmee volgens deze afwegingsmethodiek financieel doelmatig. De maatregel kan op basis hiervan gemotiveerd worden toegepast. Gezien nog niet overal wordt voldaan aan de standaardwaarde dient een verdere maatregelafweging plaats te vinden. Voor deze maatregelafweging resteren er nog 259 reductiepunten.

Vervolgens zijn overdrachtsmaatregelen in beschouwing genomen. Deze zijn niet inpasbaar dan wel effectief bevonden. Het kan zijn dat er overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Deze constatering dient gemotiveerd te worden. In dit geval: Schermen zijn niet inpasbaar vanwege de verkeersveiligheid en stedenbouwkundig belang. Het advies is deze motivering op te nemen in het besluit.

Disclaimer:
Per maatregel is in de tool een inschatting gemaakt van de geluidreductie die een maatregel oplevert. Of voldoende geluidreductie behaald wordt, en een maatregel dus effectief is, is ter beoordeling van de adviseur en het bevoegd gezag. Dit houdt in dat in elke specifieke situatie naast de financiële doelmatigheid ook de algehele effectiviteit van een maatregel dient te worden beoordeeld. Wanneer een maatregel niet effectief is, is dat een reden om toch af te zien van het toepassen van die maatregel. Deze tool dient bij deze beoordeling als hulpmiddel en niet als alomvattend besluitinstrument.

Doelmatigheidsanalyse geluidmaatregelen

Doelmatigheidsanalyse geluidmaatregelen
Projectnaam: TAM IMRO Hornekwartier Parklaan
Projectnummer: 0486751
Datum: 19-01-2026

De doelmatigheidsanalyse is uitgevoerd naar aanleiding van de realisatie van een project/plan. Het betreft gemeentewegen. Bij 28 woningen is er sprake van geluid boven de standaardwaarde, tot maximaal 62 dB. Het geluid op de geluidgevoelige gebouwen bedraagt:

L_{den} [dB]	54	55	56	57	59	60	61	62
# geluidgevoelige gebouwen	1	3	4	8	1	1	9	1

Hieruit volgt dat er 297 reductiepunten ter beschikking zijn ten behoeve van het project/plan.

Er is een bronmaatregel afgewogen in de vorm van een verlaging van de maximum rijsnelheid. Een verlaging van de maximum rijsnelheid is niet inpasbaar dan wel effectief. Het kan zijn dat er overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Deze constatering dient gemotiveerd te worden. In dit geval: Om de doorstroming van de weg te waarborgen. Het advies is deze motivering op te nemen in het besluit. Gezien niet wordt voldaan aan de wettelijke standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving is een verdere maatregelafweging benodigd.

Vervolgens is een bronmaatregel afgewogen in de vorm van een geluidreducerende wegdekverharding.
Het huidige wegdektype op de betreffende wegvakken is Oppervlakbewerking. Het toepassen van een (geluidreducerend) wegdektype in de vorm van Dunne deklagen B is mogelijk. De maatregel wordt toegepast over een oppervlakte van 475.0x9.0 m. Hierbij is aangegeven dat de weg in de komende 5 jaar niet aan onderhoud onderhevig is. Het aantal maatregelpunten bedraagt 458. Met toepassing van deze maatregel wordt niet voldaan aan de wettelijke standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het aantal reductiepunten is in dit geval lager dan het aantal maatregelpunten. De maatregel is daarmee volgens deze afwegingsmethodiek niet financieel doelmatig. De maatregel kan op basis hiervan gemotiveerd niet worden toegepast. Gezien nog niet overal wordt voldaan aan de standaardwaarde dient een verdere maatregelafweging plaats te vinden.

Vervolgens zijn overdrachtsmaatregelen in beschouwing genomen. Deze zijn niet inpasbaar dan wel effectief bevonden. Het kan zijn dat er overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Deze constatering dient gemotiveerd te worden. In dit geval: Schermen zijn niet inpasbaar vanwege de verkeersveiligheid en stedenbouwkundig belang. Het advies is deze motivering op te nemen in het besluit.

Disclaimer:
Per maatregel is in de tool een inschatting gemaakt van de geluidreductie die een maatregel oplevert. Of voldoende geluidreductie behaald wordt, en een maatregel dus effectief is, is ter beoordeling van de adviseur en het bevoegd gezag. Dit houdt in dat in elke specifieke situatie naast de financiële doelmatigheid ook de algehele effectiviteit van een maatregel dient te worden beoordeeld. Wanneer een maatregel niet effectief is, is dat een reden om toch af te zien van het toepassen van die maatregel. Deze tool dient bij deze beoordeling als hulpmiddel en niet als alomvattend besluitinstrument.

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	10 [1/12]	2,00	36,5	34,2	27,5	37,4
HK2_A	10 [10/12]	2,00	35,1	32,7	25,9	35,9
HK2_A	10 [11/12]	2,00	36,7	34,3	27,6	37,6
HK2_A	10 [12/12]	2,00	37,1	34,8	28,1	38,0
HK2_A	10 [2/12]	2,00	36,4	34,2	27,6	37,4
HK2_A	10 [3/12]	2,00	36,2	34,2	27,5	37,3
HK2_A	10 [4/12]	2,00	36,4	34,4	27,8	37,5
HK2_A	10 [5/12]	2,00	30,0	27,6	21,2	30,9
HK2_A	10 [6/12]	2,00	34,3	32,3	25,7	35,4
HK2_A	10 [7/12]	2,00	35,0	33,0	26,3	36,1
HK2_A	10 [8/12]	2,00	35,0	32,8	26,1	35,9
HK2_A	10 [9/12]	2,00	34,7	32,3	25,5	35,5
HK2_A	11 [1/13]	2,00	36,2	33,9	27,2	37,1
HK2_A	11 [10/13]	2,00	46,0	43,5	36,8	46,8
HK2_A	11 [11/13]	2,00	45,1	42,7	35,9	45,9
HK2_A	11 [12/13]	2,00	39,6	37,1	30,4	40,4
HK2_A	11 [13/13]	2,00	36,4	34,2	27,5	37,4
HK2_A	11 [2/13]	2,00	34,4	32,2	25,5	35,4
HK2_A	11 [3/13]	2,00	34,5	32,3	25,6	35,5
HK2_A	11 [4/13]	2,00	32,1	30,0	23,5	33,2
HK2_A	11 [5/13]	2,00	33,1	30,9	24,4	34,1
HK2_A	11 [6/13]	2,00	38,6	36,0	29,4	39,4
HK2_A	11 [7/13]	2,00	42,1	39,6	33,0	42,9
HK2_A	11 [8/13]	2,00	44,6	42,1	35,4	45,4
HK2_A	11 [9/13]	2,00	46,1	43,6	36,9	46,9
HK2_A	12 [1/34]	2,00	29,0	26,6	20,0	29,9
HK2_A	12 [10/34]	2,00	34,5	32,3	25,6	35,5
HK2_A	12 [11/34]	2,00	33,5	31,2	24,6	34,4
HK2_A	12 [12/34]	2,00	30,4	28,1	21,5	31,3
HK2_A	12 [13/34]	2,00	28,2	26,0	19,4	29,2
HK2_A	12 [14/34]	2,00	29,9	27,6	21,0	30,8
HK2_A	12 [15/34]	2,00	28,8	26,4	19,8	29,6
HK2_A	12 [16/34]	2,00	28,6	26,2	19,6	29,4
HK2_A	12 [17/34]	2,00	26,8	24,4	17,8	27,7
HK2_A	12 [18/34]	2,00	26,5	24,3	17,8	27,5
HK2_A	12 [19/34]	2,00	29,8	27,5	20,8	30,7
HK2_A	12 [2/34]	2,00	31,3	28,9	22,3	32,2
HK2_A	12 [20/34]	2,00	28,6	26,2	19,6	29,5
HK2_A	12 [21/34]	2,00	26,3	23,9	17,3	27,2
HK2_A	12 [22/34]	2,00	26,4	24,2	17,6	27,4
HK2_A	12 [23/34]	2,00	35,5	33,1	26,4	36,3
HK2_A	12 [24/34]	2,00	37,2	34,8	28,1	38,0
HK2_A	12 [25/34]	2,00	34,7	32,4	25,7	35,6
HK2_A	12 [26/34]	2,00	27,0	24,7	18,2	28,0
HK2_A	12 [27/34]	2,00	28,5	26,2	19,6	29,4
HK2_A	12 [28/34]	2,00	28,7	26,3	19,8	29,6
HK2_A	12 [29/34]	2,00	31,9	29,6	22,9	32,8
HK2_A	12 [3/34]	2,00	35,7	33,8	27,2	36,9
HK2_A	12 [30/34]	2,00	26,7	24,5	18,0	27,7
HK2_A	12 [31/34]	2,00	29,0	26,7	20,2	30,0
HK2_A	12 [32/34]	2,00	29,4	27,0	20,5	30,3
HK2_A	12 [33/34]	2,00	29,1	26,7	20,2	30,0
HK2_A	12 [34/34]	2,00	31,0	28,6	22,0	31,9
HK2_A	12 [4/34]	2,00	36,7	34,9	28,2	37,9
HK2_A	12 [5/34]	2,00	38,5	36,5	29,9	39,6
HK2_A	12 [6/34]	2,00	37,1	35,1	28,5	38,2
HK2_A	12 [7/34]	2,00	37,2	35,1	28,4	38,2
HK2_A	12 [8/34]	2,00	37,3	35,1	28,5	38,3
HK2_A	12 [9/34]	2,00	36,6	34,5	27,9	37,6
HK2_A	13 [1/12]	2,00	36,5	34,6	28,0	37,7
HK2_A	13 [10/12]	2,00	31,7	29,3	22,6	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	13 [11/12]	2,00	31,2	28,7	22,3	32,1
HK2_A	13 [12/12]	2,00	36,2	34,2	27,6	37,3
HK2_A	13 [2/12]	2,00	37,5	35,6	29,0	38,7
HK2_A	13 [3/12]	2,00	38,4	36,6	29,9	39,6
HK2_A	13 [4/12]	2,00	38,2	36,3	29,7	39,4
HK2_A	13 [5/12]	2,00	38,1	36,2	29,5	39,2
HK2_A	13 [6/12]	2,00	36,1	33,9	27,3	37,1
HK2_A	13 [7/12]	2,00	35,5	33,3	26,7	36,5
HK2_A	13 [8/12]	2,00	35,0	32,9	26,3	36,1
HK2_A	13 [9/12]	2,00	34,1	31,9	25,3	35,1
HK2_A	6 [1/49]	2,00	52,6	50,2	43,4	53,4
HK2_A	6 [10/49]	2,00	40,9	38,6	31,9	41,8
HK2_A	6 [11/49]	2,00	40,2	38,0	31,3	41,1
HK2_A	6 [12/49]	2,00	39,9	37,6	31,0	40,8
HK2_A	6 [13/49]	2,00	35,1	32,8	26,3	36,1
HK2_A	6 [14/49]	2,00	34,6	32,3	25,8	35,6
HK2_A	6 [15/49]	2,00	35,0	32,7	26,1	35,9
HK2_A	6 [16/49]	2,00	34,3	32,0	25,3	35,2
HK2_A	6 [17/49]	2,00	35,2	33,0	26,4	36,2
HK2_A	6 [18/49]	2,00	34,4	32,2	25,6	35,4
HK2_A	6 [19/49]	2,00	33,6	31,2	24,5	34,4
HK2_A	6 [2/49]	2,00	33,1	30,9	24,4	34,1
HK2_A	6 [20/49]	2,00	32,1	29,6	23,0	32,9
HK2_A	6 [21/49]	2,00	32,5	30,4	23,9	33,6
HK2_A	6 [22/49]	2,00	32,1	29,7	23,2	33,0
HK2_A	6 [23/49]	2,00	32,0	29,7	23,2	33,0
HK2_A	6 [24/49]	2,00	31,8	29,4	22,8	32,7
HK2_A	6 [25/49]	2,00	31,5	29,1	22,5	32,4
HK2_A	6 [26/49]	2,00	29,1	26,9	20,3	30,1
HK2_A	6 [27/49]	2,00	31,1	28,8	22,2	32,0
HK2_A	6 [28/49]	2,00	32,1	29,8	23,2	33,1
HK2_A	6 [29/49]	2,00	33,1	30,7	24,2	34,0
HK2_A	6 [3/49]	2,00	31,9	29,5	23,0	32,8
HK2_A	6 [30/49]	2,00	34,3	31,9	25,3	35,2
HK2_A	6 [31/49]	2,00	34,8	32,4	25,8	35,7
HK2_A	6 [32/49]	2,00	34,3	32,0	25,4	35,2
HK2_A	6 [33/49]	2,00	32,2	29,8	23,3	33,1
HK2_A	6 [34/49]	2,00	34,1	31,8	25,3	35,1
HK2_A	6 [35/49]	2,00	33,4	31,1	24,5	34,3
HK2_A	6 [36/49]	2,00	35,4	32,9	26,2	36,2
HK2_A	6 [37/49]	2,00	42,1	39,6	32,9	42,9
HK2_A	6 [38/49]	2,00	45,9	43,4	36,6	46,6
HK2_A	6 [39/49]	2,00	48,0	45,4	38,6	48,7
HK2_A	6 [4/49]	2,00	33,2	30,8	24,3	34,1
HK2_A	6 [40/49]	2,00	50,3	47,7	40,9	51,0
HK2_A	6 [41/49]	2,00	53,6	51,1	44,3	54,3
HK2_A	6 [42/49]	2,00	53,4	50,8	44,0	54,1
HK2_A	6 [43/49]	2,00	53,4	50,8	44,1	54,1
HK2_A	6 [44/49]	2,00	55,4	52,9	46,1	56,2
HK2_A	6 [45/49]	2,00	53,4	51,0	44,2	54,2
HK2_A	6 [46/49]	2,00	54,1	51,6	44,8	54,8
HK2_A	6 [47/49]	2,00	52,7	50,3	43,5	53,5
HK2_A	6 [48/49]	2,00	53,1	50,6	43,8	53,8
HK2_A	6 [49/49]	2,00	53,5	51,0	44,2	54,3
HK2_A	6 [5/49]	2,00	36,1	33,6	27,0	36,9
HK2_A	6 [6/49]	2,00	40,5	38,1	31,4	41,4
HK2_A	6 [7/49]	2,00	41,2	38,9	32,2	42,1
HK2_A	6 [8/49]	2,00	41,5	39,1	32,4	42,3
HK2_A	6 [9/49]	2,00	41,3	38,9	32,2	42,1
HK2_A	7 [1/12]	2,00	36,9	34,6	27,9	37,8
HK2_A	7 [10/12]	2,00	42,1	39,7	33,0	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	7 [11/12]	2,00	40,1	37,6	30,9	40,9
HK2_A	7 [12/12]	2,00	36,9	34,6	27,9	37,8
HK2_A	7 [2/12]	2,00	37,3	35,1	28,4	38,3
HK2_A	7 [3/12]	2,00	35,6	33,4	26,7	36,5
HK2_A	7 [4/12]	2,00	32,3	30,1	23,4	33,3
HK2_A	7 [5/12]	2,00	39,9	37,5	30,8	40,7
HK2_A	7 [6/12]	2,00	45,2	42,7	36,0	46,0
HK2_A	7 [7/12]	2,00	46,7	44,2	37,5	47,5
HK2_A	7 [8/12]	2,00	46,6	44,1	37,4	47,4
HK2_A	7 [9/12]	2,00	44,5	42,0	35,3	45,3
HK2_A	8 [1/13]	2,00	35,0	32,6	26,0	35,9
HK2_A	8 [10/13]	2,00	38,0	35,6	28,8	38,8
HK2_A	8 [11/13]	2,00	38,9	36,5	29,8	39,7
HK2_A	8 [12/13]	2,00	41,3	39,0	32,2	42,2
HK2_A	8 [13/13]	2,00	35,1	32,8	26,2	36,0
HK2_A	8 [2/13]	2,00	38,3	35,9	29,2	39,1
HK2_A	8 [3/13]	2,00	35,7	33,3	26,7	36,6
HK2_A	8 [4/13]	2,00	34,2	31,8	25,2	35,1
HK2_A	8 [5/13]	2,00	33,5	31,3	24,6	34,5
HK2_A	8 [6/13]	2,00	29,8	27,6	21,0	30,8
HK2_A	8 [7/13]	2,00	32,8	30,5	23,8	33,7
HK2_A	8 [8/13]	2,00	32,3	30,0	23,3	33,2
HK2_A	8 [9/13]	2,00	35,4	33,1	26,3	36,3
HK2_A	9 [1/12]	2,00	32,7	30,3	23,8	33,6
HK2_A	9 [10/12]	2,00	36,8	34,4	27,7	37,7
HK2_A	9 [11/12]	2,00	38,5	36,1	29,4	39,3
HK2_A	9 [12/12]	2,00	33,6	31,2	24,6	34,5
HK2_A	9 [2/12]	2,00	32,2	29,8	23,3	33,1
HK2_A	9 [3/12]	2,00	33,1	31,1	24,5	34,2
HK2_A	9 [4/12]	2,00	33,5	31,5	24,9	34,6
HK2_A	9 [5/12]	2,00	29,7	27,4	20,9	30,7
HK2_A	9 [6/12]	2,00	35,7	33,3	26,6	36,5
HK2_A	9 [7/12]	2,00	35,5	33,0	26,3	36,3
HK2_A	9 [8/12]	2,00	37,5	35,0	28,3	38,3
HK2_A	9 [9/12]	2,00	38,1	35,7	28,9	38,9
HK2_B	10 [1/12]	5,00	38,0	35,6	28,9	38,8
HK2_B	10 [10/12]	5,00	36,3	33,8	27,1	37,1
HK2_B	10 [11/12]	5,00	38,6	36,1	29,4	39,4
HK2_B	10 [12/12]	5,00	38,5	36,1	29,5	39,4
HK2_B	10 [2/12]	5,00	37,6	35,3	28,7	38,6
HK2_B	10 [3/12]	5,00	37,3	35,1	28,5	38,3
HK2_B	10 [4/12]	5,00	37,3	35,2	28,6	38,3
HK2_B	10 [5/12]	5,00	31,9	29,5	23,1	32,8
HK2_B	10 [6/12]	5,00	35,1	33,0	26,4	36,1
HK2_B	10 [7/12]	5,00	35,7	33,5	26,9	36,7
HK2_B	10 [8/12]	5,00	35,5	33,3	26,6	36,5
HK2_B	10 [9/12]	5,00	35,1	32,6	25,9	35,9
HK2_B	11 [1/13]	5,00	36,9	34,5	27,9	37,8
HK2_B	11 [10/13]	5,00	46,7	44,1	37,3	47,4
HK2_B	11 [11/13]	5,00	46,2	43,6	36,9	46,9
HK2_B	11 [12/13]	5,00	40,9	38,3	31,6	41,6
HK2_B	11 [13/13]	5,00	37,2	34,9	28,2	38,1
HK2_B	11 [2/13]	5,00	35,5	33,1	26,5	36,4
HK2_B	11 [3/13]	5,00	35,6	33,3	26,7	36,5
HK2_B	11 [4/13]	5,00	33,1	30,9	24,3	34,1
HK2_B	11 [5/13]	5,00	34,6	32,3	25,7	35,5
HK2_B	11 [6/13]	5,00	39,9	37,1	30,5	40,5
HK2_B	11 [7/13]	5,00	43,5	40,9	34,2	44,2
HK2_B	11 [8/13]	5,00	45,6	43,0	36,3	46,3
HK2_B	11 [9/13]	5,00	46,7	44,1	37,4	47,4
HK2_B	12 [1/34]	5,00	30,3	27,8	21,2	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	12 [10/34]	5,00	35,4	33,1	26,4	36,3
HK2_B	12 [11/34]	5,00	34,8	32,4	25,7	35,6
HK2_B	12 [12/34]	5,00	31,9	29,5	22,9	32,8
HK2_B	12 [13/34]	5,00	29,7	27,4	20,8	30,7
HK2_B	12 [14/34]	5,00	32,1	29,6	23,0	32,9
HK2_B	12 [15/34]	5,00	31,5	29,0	22,5	32,4
HK2_B	12 [16/34]	5,00	31,1	28,6	22,0	31,9
HK2_B	12 [17/34]	5,00	29,6	27,1	20,5	30,4
HK2_B	12 [18/34]	5,00	29,2	26,9	20,4	30,2
HK2_B	12 [19/34]	5,00	31,0	28,6	21,9	31,8
HK2_B	12 [2/34]	5,00	33,2	30,6	24,1	34,0
HK2_B	12 [20/34]	5,00	31,0	28,5	21,9	31,8
HK2_B	12 [21/34]	5,00	28,3	25,9	19,3	29,2
HK2_B	12 [22/34]	5,00	28,7	26,4	19,8	29,6
HK2_B	12 [23/34]	5,00	36,4	34,0	27,3	37,3
HK2_B	12 [24/34]	5,00	37,8	35,4	28,7	38,6
HK2_B	12 [25/34]	5,00	35,4	33,0	26,4	36,3
HK2_B	12 [26/34]	5,00	29,5	27,1	20,6	30,4
HK2_B	12 [27/34]	5,00	30,6	28,2	21,7	31,5
HK2_B	12 [28/34]	5,00	31,2	28,8	22,2	32,1
HK2_B	12 [29/34]	5,00	32,5	30,1	23,5	33,4
HK2_B	12 [3/34]	5,00	36,5	34,5	27,9	37,6
HK2_B	12 [30/34]	5,00	29,4	27,1	20,6	30,4
HK2_B	12 [31/34]	5,00	31,6	29,2	22,7	32,5
HK2_B	12 [32/34]	5,00	32,1	29,6	23,1	32,9
HK2_B	12 [33/34]	5,00	32,0	29,5	22,9	32,8
HK2_B	12 [34/34]	5,00	32,3	29,9	23,3	33,2
HK2_B	12 [4/34]	5,00	37,4	35,4	28,8	38,5
HK2_B	12 [5/34]	5,00	38,8	36,7	30,1	39,8
HK2_B	12 [6/34]	5,00	37,6	35,5	28,9	38,6
HK2_B	12 [7/34]	5,00	37,6	35,4	28,8	38,6
HK2_B	12 [8/34]	5,00	37,7	35,5	28,9	38,7
HK2_B	12 [9/34]	5,00	37,2	35,0	28,4	38,2
HK2_B	13 [1/12]	5,00	37,4	35,3	28,7	38,5
HK2_B	13 [10/12]	5,00	33,2	30,7	24,1	34,0
HK2_B	13 [11/12]	5,00	33,3	30,8	24,3	34,2
HK2_B	13 [12/12]	5,00	37,1	34,9	28,3	38,1
HK2_B	13 [2/12]	5,00	38,3	36,2	29,6	39,4
HK2_B	13 [3/12]	5,00	39,2	37,2	30,6	40,3
HK2_B	13 [4/12]	5,00	39,0	37,0	30,4	40,1
HK2_B	13 [5/12]	5,00	38,5	36,4	29,8	39,5
HK2_B	13 [6/12]	5,00	36,7	34,4	27,8	37,6
HK2_B	13 [7/12]	5,00	35,7	33,5	26,9	36,7
HK2_B	13 [8/12]	5,00	35,8	33,5	26,9	36,7
HK2_B	13 [9/12]	5,00	35,2	32,8	26,3	36,1
HK2_B	6 [1/49]	5,00	53,6	51,0	44,2	54,3
HK2_B	6 [10/49]	5,00	42,8	40,3	33,6	43,6
HK2_B	6 [11/49]	5,00	41,9	39,5	32,8	42,8
HK2_B	6 [12/49]	5,00	41,4	39,0	32,3	42,2
HK2_B	6 [13/49]	5,00	35,8	33,5	27,0	36,8
HK2_B	6 [14/49]	5,00	35,3	32,9	26,5	36,3
HK2_B	6 [15/49]	5,00	35,8	33,4	26,9	36,7
HK2_B	6 [16/49]	5,00	36,3	33,8	27,2	37,1
HK2_B	6 [17/49]	5,00	37,1	34,8	28,2	38,0
HK2_B	6 [18/49]	5,00	37,4	35,0	28,4	38,3
HK2_B	6 [19/49]	5,00	38,5	36,0	29,3	39,3
HK2_B	6 [2/49]	5,00	35,3	33,0	26,5	36,3
HK2_B	6 [20/49]	5,00	37,3	34,7	28,1	38,0
HK2_B	6 [21/49]	5,00	35,5	33,2	26,7	36,5
HK2_B	6 [22/49]	5,00	37,2	34,7	28,1	38,0
HK2_B	6 [23/49]	5,00	34,7	32,3	25,9	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	6 [24/49]	5,00	36,6	34,1	27,5	37,4
HK2_B	6 [25/49]	5,00	36,7	34,2	27,5	37,5
HK2_B	6 [26/49]	5,00	33,5	31,1	24,6	34,4
HK2_B	6 [27/49]	5,00	35,7	33,3	26,7	36,6
HK2_B	6 [28/49]	5,00	37,1	34,6	28,0	38,0
HK2_B	6 [29/49]	5,00	37,4	34,9	28,3	38,3
HK2_B	6 [3/49]	5,00	34,6	32,1	25,7	35,5
HK2_B	6 [30/49]	5,00	37,7	35,2	28,6	38,5
HK2_B	6 [31/49]	5,00	38,4	35,8	29,2	39,1
HK2_B	6 [32/49]	5,00	37,2	34,8	28,2	38,1
HK2_B	6 [33/49]	5,00	34,4	32,0	25,5	35,3
HK2_B	6 [34/49]	5,00	37,0	34,5	28,0	37,9
HK2_B	6 [35/49]	5,00	35,2	32,8	26,2	36,1
HK2_B	6 [36/49]	5,00	37,4	34,9	28,2	38,2
HK2_B	6 [37/49]	5,00	43,9	41,3	34,6	44,6
HK2_B	6 [38/49]	5,00	47,4	44,8	38,0	48,1
HK2_B	6 [39/49]	5,00	49,2	46,6	39,8	49,9
HK2_B	6 [4/49]	5,00	36,6	34,1	27,6	37,5
HK2_B	6 [40/49]	5,00	51,0	48,4	41,6	51,7
HK2_B	6 [41/49]	5,00	54,4	51,8	45,0	55,1
HK2_B	6 [42/49]	5,00	54,1	51,5	44,7	54,8
HK2_B	6 [43/49]	5,00	54,0	51,4	44,6	54,7
HK2_B	6 [44/49]	5,00	55,9	53,3	46,5	56,6
HK2_B	6 [45/49]	5,00	54,1	51,6	44,8	54,9
HK2_B	6 [46/49]	5,00	54,7	52,1	45,4	55,4
HK2_B	6 [47/49]	5,00	53,6	51,0	44,3	54,3
HK2_B	6 [48/49]	5,00	53,9	51,3	44,6	54,6
HK2_B	6 [49/49]	5,00	54,2	51,7	44,9	55,0
HK2_B	6 [5/49]	5,00	38,9	36,3	29,7	39,6
HK2_B	6 [6/49]	5,00	42,8	40,2	33,5	43,5
HK2_B	6 [7/49]	5,00	43,5	41,0	34,3	44,3
HK2_B	6 [8/49]	5,00	43,5	41,0	34,3	44,3
HK2_B	6 [9/49]	5,00	43,2	40,7	34,0	44,0
HK2_B	7 [1/12]	5,00	38,5	36,1	29,4	39,3
HK2_B	7 [10/12]	5,00	43,9	41,3	34,5	44,6
HK2_B	7 [11/12]	5,00	41,9	39,3	32,6	42,6
HK2_B	7 [12/12]	5,00	38,5	36,1	29,4	39,4
HK2_B	7 [2/12]	5,00	38,6	36,3	29,6	39,5
HK2_B	7 [3/12]	5,00	36,9	34,6	27,8	37,8
HK2_B	7 [4/12]	5,00	33,9	31,6	25,0	34,8
HK2_B	7 [5/12]	5,00	41,2	38,6	31,9	41,9
HK2_B	7 [6/12]	5,00	46,2	43,6	36,9	46,9
HK2_B	7 [7/12]	5,00	47,3	44,8	38,0	48,0
HK2_B	7 [8/12]	5,00	47,3	44,7	37,9	48,0
HK2_B	7 [9/12]	5,00	45,7	43,1	36,3	46,4
HK2_B	8 [1/13]	5,00	36,0	33,5	26,9	36,8
HK2_B	8 [10/13]	5,00	38,8	36,3	29,5	39,5
HK2_B	8 [11/13]	5,00	40,4	38,0	31,2	41,2
HK2_B	8 [12/13]	5,00	42,7	40,3	33,5	43,5
HK2_B	8 [13/13]	5,00	36,2	33,8	27,2	37,1
HK2_B	8 [2/13]	5,00	39,1	36,7	30,0	39,9
HK2_B	8 [3/13]	5,00	36,9	34,4	27,8	37,7
HK2_B	8 [4/13]	5,00	35,8	33,3	26,8	36,6
HK2_B	8 [5/13]	5,00	34,9	32,5	25,9	35,8
HK2_B	8 [6/13]	5,00	31,8	29,5	22,9	32,7
HK2_B	8 [7/13]	5,00	34,3	31,9	25,2	35,1
HK2_B	8 [8/13]	5,00	33,7	31,3	24,6	34,5
HK2_B	8 [9/13]	5,00	37,1	34,6	27,9	37,9
HK2_B	9 [1/12]	5,00	35,3	32,8	26,2	36,1
HK2_B	9 [10/12]	5,00	38,5	36,0	29,3	39,3
HK2_B	9 [11/12]	5,00	40,2	37,7	31,0	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	9 [12/12]	5,00	35,2	32,7	26,2	36,0
HK2_B	9 [2/12]	5,00	34,2	31,8	25,3	35,1
HK2_B	9 [3/12]	5,00	34,4	32,2	25,6	35,4
HK2_B	9 [4/12]	5,00	34,8	32,6	26,0	35,8
HK2_B	9 [5/12]	5,00	31,5	29,1	22,7	32,5
HK2_B	9 [6/12]	5,00	36,0	33,6	26,9	36,8
HK2_B	9 [7/12]	5,00	36,3	33,8	27,1	37,1
HK2_B	9 [8/12]	5,00	38,7	36,2	29,5	39,5
HK2_B	9 [9/12]	5,00	39,7	37,2	30,4	40,4
HK2_C	10 [1/12]	8,00	39,3	36,8	30,1	40,1
HK2_C	10 [10/12]	8,00	37,4	34,9	28,2	38,2
HK2_C	10 [11/12]	8,00	39,8	37,3	30,6	40,6
HK2_C	10 [12/12]	8,00	39,8	37,3	30,7	40,6
HK2_C	10 [2/12]	8,00	39,1	36,6	30,0	39,9
HK2_C	10 [3/12]	8,00	38,7	36,3	29,8	39,6
HK2_C	10 [4/12]	8,00	38,4	36,1	29,5	39,3
HK2_C	10 [5/12]	8,00	33,6	31,1	24,6	34,4
HK2_C	10 [6/12]	8,00	35,7	33,4	26,8	36,6
HK2_C	10 [7/12]	8,00	36,4	34,1	27,5	37,3
HK2_C	10 [8/12]	8,00	36,4	34,0	27,4	37,3
HK2_C	10 [9/12]	8,00	36,4	33,9	27,2	37,2
HK2_C	11 [1/13]	8,00	38,3	35,9	29,2	39,2
HK2_C	11 [10/13]	8,00	46,9	44,2	37,5	47,6
HK2_C	11 [11/13]	8,00	46,7	44,0	37,3	47,4
HK2_C	11 [12/13]	8,00	41,5	38,9	32,1	42,2
HK2_C	11 [13/13]	8,00	38,6	36,2	29,5	39,4
HK2_C	11 [2/13]	8,00	37,1	34,7	28,0	37,9
HK2_C	11 [3/13]	8,00	37,2	34,8	28,3	38,1
HK2_C	11 [4/13]	8,00	35,1	32,8	26,3	36,1
HK2_C	11 [5/13]	8,00	36,5	34,1	27,6	37,4
HK2_C	11 [6/13]	8,00	40,6	37,9	31,4	41,3
HK2_C	11 [7/13]	8,00	45,1	42,4	35,7	45,7
HK2_C	11 [8/13]	8,00	45,9	43,3	36,6	46,6
HK2_C	11 [9/13]	8,00	46,9	44,3	37,6	47,6
HK2_C	12 [1/34]	8,00	34,1	31,5	25,0	34,9
HK2_C	12 [10/34]	8,00	36,5	34,1	27,5	37,4
HK2_C	12 [11/34]	8,00	36,3	33,9	27,3	37,2
HK2_C	12 [12/34]	8,00	34,5	31,9	25,4	35,3
HK2_C	12 [13/34]	8,00	34,2	31,8	25,2	35,1
HK2_C	12 [14/34]	8,00	35,3	32,8	26,2	36,1
HK2_C	12 [15/34]	8,00	35,3	32,8	26,2	36,1
HK2_C	12 [16/34]	8,00	35,0	32,4	25,9	35,8
HK2_C	12 [17/34]	8,00	33,7	31,1	24,6	34,5
HK2_C	12 [18/34]	8,00	33,1	30,7	24,2	34,0
HK2_C	12 [19/34]	8,00	34,2	31,7	25,1	35,0
HK2_C	12 [2/34]	8,00	35,6	33,0	26,5	36,4
HK2_C	12 [20/34]	8,00	35,2	32,7	26,2	36,0
HK2_C	12 [21/34]	8,00	33,1	30,5	24,0	33,9
HK2_C	12 [22/34]	8,00	32,8	30,4	23,9	33,7
HK2_C	12 [23/34]	8,00	37,6	35,2	28,4	38,4
HK2_C	12 [24/34]	8,00	39,1	36,6	29,9	39,9
HK2_C	12 [25/34]	8,00	37,4	35,0	28,3	38,2
HK2_C	12 [26/34]	8,00	33,5	31,1	24,6	34,4
HK2_C	12 [27/34]	8,00	35,4	32,9	26,4	36,3
HK2_C	12 [28/34]	8,00	35,7	33,1	26,6	36,5
HK2_C	12 [29/34]	8,00	35,6	33,1	26,5	36,4
HK2_C	12 [3/34]	8,00	37,6	35,4	28,8	38,6
HK2_C	12 [30/34]	8,00	33,2	30,9	24,4	34,2
HK2_C	12 [31/34]	8,00	35,8	33,3	26,9	36,7
HK2_C	12 [32/34]	8,00	35,9	33,3	26,8	36,7
HK2_C	12 [33/34]	8,00	35,9	33,3	26,8	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_C	12 [34/34]	8,00	35,5	33,0	26,4	36,3
HK2_C	12 [4/34]	8,00	38,3	36,1	29,5	39,3
HK2_C	12 [5/34]	8,00	39,2	37,0	30,4	40,2
HK2_C	12 [6/34]	8,00	38,2	36,0	29,4	39,2
HK2_C	12 [7/34]	8,00	38,2	35,9	29,3	39,1
HK2_C	12 [8/34]	8,00	38,4	36,0	29,5	39,3
HK2_C	12 [9/34]	8,00	38,3	36,0	29,4	39,2
HK2_C	13 [1/12]	8,00	38,6	36,3	29,7	39,5
HK2_C	13 [10/12]	8,00	34,3	31,7	25,2	35,1
HK2_C	13 [11/12]	8,00	35,3	32,7	26,3	36,1
HK2_C	13 [12/12]	8,00	38,3	35,9	29,4	39,2
HK2_C	13 [2/12]	8,00	39,2	37,0	30,4	40,2
HK2_C	13 [3/12]	8,00	40,0	37,8	31,2	41,0
HK2_C	13 [4/12]	8,00	39,8	37,6	31,0	40,8
HK2_C	13 [5/12]	8,00	38,8	36,6	30,0	39,8
HK2_C	13 [6/12]	8,00	36,8	34,4	27,9	37,7
HK2_C	13 [7/12]	8,00	36,0	33,7	27,1	36,9
HK2_C	13 [8/12]	8,00	36,1	33,7	27,1	37,0
HK2_C	13 [9/12]	8,00	35,6	33,2	26,6	36,5
HK2_C	7 [1/12]	8,00	41,6	39,1	32,3	42,3
HK2_C	7 [10/12]	8,00	46,5	43,9	37,1	47,2
HK2_C	7 [11/12]	8,00	44,8	42,3	35,5	45,6
HK2_C	7 [12/12]	8,00	41,6	39,1	32,4	42,4
HK2_C	7 [2/12]	8,00	40,8	38,3	31,6	41,6
HK2_C	7 [3/12]	8,00	39,3	36,8	30,1	40,1
HK2_C	7 [4/12]	8,00	36,2	33,8	27,2	37,1
HK2_C	7 [5/12]	8,00	41,7	39,1	32,3	42,4
HK2_C	7 [6/12]	8,00	46,5	43,9	37,1	47,2
HK2_C	7 [7/12]	8,00	47,6	45,0	38,2	48,3
HK2_C	7 [8/12]	8,00	47,7	45,1	38,4	48,4
HK2_C	7 [9/12]	8,00	47,3	44,7	38,0	48,0
HK2_C	8 [1/13]	8,00	37,1	34,6	28,0	37,9
HK2_C	8 [10/13]	8,00	40,5	37,9	31,1	41,2
HK2_C	8 [11/13]	8,00	42,2	39,6	32,9	42,9
HK2_C	8 [12/13]	8,00	44,2	41,6	34,9	44,9
HK2_C	8 [13/13]	8,00	37,3	34,9	28,2	38,1
HK2_C	8 [2/13]	8,00	40,0	37,5	30,8	40,8
HK2_C	8 [3/13]	8,00	37,8	35,3	28,7	38,6
HK2_C	8 [4/13]	8,00	37,1	34,6	28,0	37,9
HK2_C	8 [5/13]	8,00	36,7	34,2	27,7	37,5
HK2_C	8 [6/13]	8,00	34,4	31,9	25,4	35,3
HK2_C	8 [7/13]	8,00	36,2	33,8	27,1	37,0
HK2_C	8 [8/13]	8,00	35,7	33,3	26,6	36,5
HK2_C	8 [9/13]	8,00	39,5	37,0	30,2	40,3
HK2_C	9 [1/12]	8,00	37,1	34,5	28,0	37,9
HK2_C	9 [10/12]	8,00	39,7	37,1	30,4	40,4
HK2_C	9 [11/12]	8,00	41,3	38,8	32,1	42,1
HK2_C	9 [12/12]	8,00	36,9	34,4	27,9	37,7
HK2_C	9 [2/12]	8,00	36,5	34,0	27,4	37,3
HK2_C	9 [3/12]	8,00	36,5	34,1	27,6	37,4
HK2_C	9 [4/12]	8,00	36,6	34,2	27,7	37,5
HK2_C	9 [5/12]	8,00	33,8	31,4	24,9	34,7
HK2_C	9 [6/12]	8,00	36,8	34,3	27,6	37,5
HK2_C	9 [7/12]	8,00	37,5	35,0	28,3	38,3
HK2_C	9 [8/12]	8,00	39,8	37,2	30,5	40,5
HK2_C	9 [9/12]	8,00	41,0	38,4	31,7	41,7
HK3_A	14 [1/10]	2,00	53,5	51,0	44,2	54,3
HK3_A	14 [10/10]	2,00	48,3	45,8	39,0	49,1
HK3_A	14 [2/10]	2,00	53,5	51,0	44,3	54,3
HK3_A	14 [3/10]	2,00	53,4	50,9	44,1	54,2
HK3_A	14 [4/10]	2,00	48,5	46,1	39,3	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	14 [5/10]	2,00	33,6	31,3	24,8	34,6
HK3_A	14 [6/10]	2,00	30,7	28,3	21,7	31,6
HK3_A	14 [7/10]	2,00	36,0	33,7	27,0	36,9
HK3_A	14 [8/10]	2,00	33,5	31,2	24,6	34,4
HK3_A	14 [9/10]	2,00	35,0	32,7	26,1	36,0
HK3_A	15 [1/10]	2,00	53,4	50,9	44,2	54,2
HK3_A	15 [10/10]	2,00	48,9	46,3	39,5	49,6
HK3_A	15 [2/10]	2,00	53,4	50,9	44,2	54,2
HK3_A	15 [3/10]	2,00	53,8	51,3	44,5	54,5
HK3_A	15 [4/10]	2,00	49,5	47,1	40,3	50,3
HK3_A	15 [5/10]	2,00	33,4	31,0	24,4	34,3
HK3_A	15 [6/10]	2,00	32,2	29,7	23,0	33,0
HK3_A	15 [7/10]	2,00	37,6	35,2	28,6	38,5
HK3_A	15 [8/10]	2,00	34,7	32,4	25,9	35,7
HK3_A	15 [9/10]	2,00	35,2	32,8	26,2	36,1
HK3_A	16 [1/10]	2,00	41,9	39,4	32,7	42,7
HK3_A	16 [10/10]	2,00	41,0	38,6	31,8	41,8
HK3_A	16 [2/10]	2,00	34,3	31,8	25,2	35,1
HK3_A	16 [3/10]	2,00	37,7	35,3	28,6	38,6
HK3_A	16 [4/10]	2,00	33,1	30,7	24,0	33,9
HK3_A	16 [5/10]	2,00	44,0	41,7	34,9	44,9
HK3_A	16 [6/10]	2,00	43,2	40,9	34,1	44,1
HK3_A	16 [7/10]	2,00	33,1	30,7	24,3	34,0
HK3_A	16 [8/10]	2,00	35,3	32,9	26,4	36,2
HK3_A	16 [9/10]	2,00	33,6	31,3	24,8	34,6
HK3_A	17 [1/10]	2,00	44,8	42,3	35,5	45,5
HK3_A	17 [10/10]	2,00	43,8	41,3	34,6	44,6
HK3_A	17 [2/10]	2,00	35,3	32,9	26,3	36,2
HK3_A	17 [3/10]	2,00	41,0	38,6	31,9	41,8
HK3_A	17 [4/10]	2,00	33,1	30,7	24,1	34,0
HK3_A	17 [5/10]	2,00	44,7	42,4	35,6	45,6
HK3_A	17 [6/10]	2,00	44,3	41,9	35,2	45,1
HK3_A	17 [7/10]	2,00	35,6	33,2	26,7	36,5
HK3_A	17 [8/10]	2,00	35,3	32,9	26,5	36,3
HK3_A	17 [9/10]	2,00	36,3	33,9	27,4	37,2
HK3_A	18 [1/11]	2,00	34,2	31,8	25,2	35,1
HK3_A	18 [10/11]	2,00	39,0	36,7	30,1	40,0
HK3_A	18 [11/11]	2,00	45,8	43,3	36,5	46,5
HK3_A	18 [2/11]	2,00	32,4	30,0	23,5	33,3
HK3_A	18 [3/11]	2,00	31,2	28,8	22,3	32,1
HK3_A	18 [4/11]	2,00	33,3	30,9	24,4	34,2
HK3_A	18 [5/11]	2,00	31,8	29,3	22,8	32,6
HK3_A	18 [6/11]	2,00	38,6	36,3	29,7	39,5
HK3_A	18 [7/11]	2,00	45,0	42,7	36,1	45,9
HK3_A	18 [8/11]	2,00	38,4	36,0	29,6	39,4
HK3_A	18 [9/11]	2,00	39,0	36,7	30,2	40,0
HK3_A	19 [1/11]	2,00	50,5	47,9	41,2	51,2
HK3_A	19 [10/11]	2,00	30,5	28,2	21,7	31,5
HK3_A	19 [11/11]	2,00	37,5	35,0	28,3	38,3
HK3_A	19 [2/11]	2,00	55,2	52,7	45,9	55,9
HK3_A	19 [3/11]	2,00	55,1	52,6	45,8	55,9
HK3_A	19 [4/11]	2,00	55,2	52,7	46,0	56,0
HK3_A	19 [5/11]	2,00	48,2	45,8	39,1	49,0
HK3_A	19 [6/11]	2,00	32,5	30,1	23,7	33,4
HK3_A	19 [7/11]	2,00	29,7	27,3	20,6	30,5
HK3_A	19 [8/11]	2,00	32,1	29,6	23,0	32,9
HK3_A	19 [9/11]	2,00	30,1	27,8	21,3	31,1
HK3_A	20 [1/22]	2,00	31,8	29,4	23,0	32,7
HK3_A	20 [10/22]	2,00	38,8	36,5	29,8	39,7
HK3_A	20 [11/22]	2,00	40,0	37,7	31,0	40,9
HK3_A	20 [12/22]	2,00	38,2	35,9	29,3	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	20 [13/22]	2,00	31,9	29,5	23,1	32,9
HK3_A	20 [14/22]	2,00	31,7	29,3	22,8	32,6
HK3_A	20 [15/22]	2,00	30,7	28,4	21,9	31,6
HK3_A	20 [16/22]	2,00	30,3	27,9	21,4	31,2
HK3_A	20 [17/22]	2,00	32,1	29,9	23,4	33,1
HK3_A	20 [18/22]	2,00	31,5	29,2	22,8	32,5
HK3_A	20 [19/22]	2,00	32,3	30,0	23,6	33,3
HK3_A	20 [2/22]	2,00	35,7	33,4	26,8	36,6
HK3_A	20 [20/22]	2,00	32,8	30,5	24,0	33,8
HK3_A	20 [21/22]	2,00	32,2	29,8	23,4	33,1
HK3_A	20 [22/22]	2,00	34,0	31,6	25,2	35,0
HK3_A	20 [3/22]	2,00	35,6	33,4	26,7	36,5
HK3_A	20 [4/22]	2,00	36,9	34,7	28,0	37,8
HK3_A	20 [5/22]	2,00	41,1	38,7	32,1	42,0
HK3_A	20 [6/22]	2,00	39,5	37,2	30,5	40,4
HK3_A	20 [7/22]	2,00	39,0	36,6	30,0	39,9
HK3_A	20 [8/22]	2,00	37,4	34,9	28,3	38,2
HK3_A	20 [9/22]	2,00	38,5	36,1	29,5	39,4
HK3_A	21 [1/4]	2,00	32,9	30,4	23,9	33,7
HK3_A	21 [2/4]	2,00	34,0	31,6	25,2	34,9
HK3_A	21 [3/4]	2,00	31,4	29,1	22,6	32,4
HK3_A	21 [4/4]	2,00	34,8	32,6	25,9	35,7
HK3_A	22 [1/8]	2,00	32,8	30,3	23,9	33,7
HK3_A	22 [2/8]	2,00	29,8	27,4	20,8	30,7
HK3_A	22 [3/8]	2,00	34,0	31,5	25,0	34,8
HK3_A	22 [4/8]	2,00	34,5	32,6	25,9	35,7
HK3_A	22 [5/8]	2,00	38,1	36,2	29,6	39,3
HK3_A	22 [6/8]	2,00	38,2	36,4	29,7	39,4
HK3_A	22 [7/8]	2,00	38,5	36,6	30,0	39,7
HK3_A	22 [8/8]	2,00	34,1	31,9	25,2	35,1
HK3_A	23 [1/8]	2,00	33,8	31,3	24,8	34,7
HK3_A	23 [2/8]	2,00	32,3	29,9	23,4	33,2
HK3_A	23 [3/8]	2,00	33,6	31,1	24,6	34,4
HK3_A	23 [4/8]	2,00	37,2	35,0	28,4	38,2
HK3_A	23 [5/8]	2,00	36,5	34,3	27,8	37,5
HK3_A	23 [6/8]	2,00	37,0	35,0	28,3	38,1
HK3_A	23 [7/8]	2,00	36,7	34,7	28,1	37,8
HK3_A	23 [8/8]	2,00	35,3	33,3	26,7	36,4
HK3_A	24 [1/4]	2,00	33,2	30,7	24,3	34,1
HK3_A	24 [2/4]	2,00	37,4	35,1	28,5	38,3
HK3_A	24 [3/4]	2,00	31,6	29,2	22,8	32,5
HK3_A	24 [4/4]	2,00	31,9	29,4	22,9	32,7
HK3_A	25 [1/22]	2,00	37,6	35,2	28,5	38,4
HK3_A	25 [10/22]	2,00	33,8	31,5	25,0	34,8
HK3_A	25 [11/22]	2,00	32,3	29,9	23,4	33,3
HK3_A	25 [12/22]	2,00	32,7	30,3	23,8	33,6
HK3_A	25 [13/22]	2,00	31,6	29,2	22,8	32,5
HK3_A	25 [14/22]	2,00	30,5	28,3	21,8	31,5
HK3_A	25 [15/22]	2,00	32,4	30,1	23,6	33,4
HK3_A	25 [16/22]	2,00	33,4	31,0	24,6	34,3
HK3_A	25 [17/22]	2,00	33,9	31,8	25,3	35,0
HK3_A	25 [18/22]	2,00	33,6	31,2	24,8	34,5
HK3_A	25 [19/22]	2,00	34,3	31,9	25,5	35,3
HK3_A	25 [2/22]	2,00	37,0	34,7	28,0	37,9
HK3_A	25 [20/22]	2,00	33,4	30,9	24,5	34,3
HK3_A	25 [21/22]	2,00	35,7	33,3	26,9	36,6
HK3_A	25 [22/22]	2,00	33,4	31,0	24,6	34,4
HK3_A	25 [3/22]	2,00	39,1	36,7	30,0	39,9
HK3_A	25 [4/22]	2,00	40,1	37,7	31,2	41,0
HK3_A	25 [5/22]	2,00	39,9	37,5	31,0	40,8
HK3_A	25 [6/22]	2,00	42,6	40,2	33,6	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	25 [7/22]	2,00	42,6	40,1	33,6	43,4
HK3_A	25 [8/22]	2,00	43,0	40,6	34,1	43,9
HK3_A	25 [9/22]	2,00	41,5	39,0	32,6	42,4
HK3_A	26 [1/4]	2,00	34,4	31,9	25,4	35,2
HK3_A	26 [2/4]	2,00	36,2	33,7	27,3	37,1
HK3_A	26 [3/4]	2,00	33,3	31,0	24,5	34,3
HK3_A	26 [4/4]	2,00	36,4	34,1	27,4	37,3
HK3_A	27 [1/8]	2,00	34,1	31,7	25,1	35,0
HK3_A	27 [2/8]	2,00	33,3	30,8	24,3	34,2
HK3_A	27 [3/8]	2,00	35,6	33,2	26,6	36,5
HK3_A	27 [4/8]	2,00	41,5	39,0	32,5	42,3
HK3_A	27 [5/8]	2,00	42,0	39,5	33,1	42,9
HK3_A	27 [6/8]	2,00	41,2	38,8	32,4	42,1
HK3_A	27 [7/8]	2,00	41,2	38,8	32,4	42,1
HK3_A	27 [8/8]	2,00	36,7	34,3	27,9	37,7
HK3_A	28 [1/8]	2,00	33,7	31,1	24,7	34,5
HK3_A	28 [2/8]	2,00	30,1	27,6	21,1	31,0
HK3_A	28 [3/8]	2,00	35,5	33,0	26,5	36,4
HK3_A	28 [4/8]	2,00	35,6	33,4	26,9	36,6
HK3_A	28 [5/8]	2,00	36,5	34,3	27,8	37,6
HK3_A	28 [6/8]	2,00	35,2	32,8	26,5	36,2
HK3_A	28 [7/8]	2,00	35,3	33,1	26,6	36,3
HK3_A	28 [8/8]	2,00	36,2	33,9	27,3	37,1
HK3_A	29 [1/8]	2,00	35,9	33,3	26,9	36,7
HK3_A	29 [2/8]	2,00	36,4	33,9	27,5	37,3
HK3_A	29 [3/8]	2,00	37,1	34,6	28,2	38,0
HK3_A	29 [4/8]	2,00	40,5	38,2	31,7	41,5
HK3_A	29 [5/8]	2,00	38,7	36,6	30,1	39,8
HK3_A	29 [6/8]	2,00	36,2	34,4	27,7	37,4
HK3_A	29 [7/8]	2,00	38,4	36,4	29,8	39,5
HK3_A	29 [8/8]	2,00	35,1	33,1	26,5	36,2
HK3_B	14 [1/10]	5,00	54,3	51,7	44,9	55,0
HK3_B	14 [10/10]	5,00	49,6	47,0	40,2	50,3
HK3_B	14 [2/10]	5,00	54,3	51,7	45,0	55,0
HK3_B	14 [3/10]	5,00	54,2	51,6	44,9	54,9
HK3_B	14 [4/10]	5,00	50,0	47,5	40,7	50,8
HK3_B	14 [5/10]	5,00	34,9	32,5	26,0	35,8
HK3_B	14 [6/10]	5,00	31,8	29,4	22,7	32,7
HK3_B	14 [7/10]	5,00	37,6	35,2	28,5	38,5
HK3_B	14 [8/10]	5,00	35,5	33,0	26,5	36,4
HK3_B	14 [9/10]	5,00	36,7	34,3	27,7	37,6
HK3_B	15 [1/10]	5,00	54,3	51,7	45,0	55,0
HK3_B	15 [10/10]	5,00	50,0	47,4	40,6	50,7
HK3_B	15 [2/10]	5,00	54,3	51,7	44,9	55,0
HK3_B	15 [3/10]	5,00	54,6	52,0	45,3	55,3
HK3_B	15 [4/10]	5,00	50,9	48,3	41,5	51,6
HK3_B	15 [5/10]	5,00	34,8	32,3	25,8	35,7
HK3_B	15 [6/10]	5,00	33,6	31,1	24,4	34,4
HK3_B	15 [7/10]	5,00	39,1	36,6	30,0	39,9
HK3_B	15 [8/10]	5,00	36,4	34,0	27,4	37,3
HK3_B	15 [9/10]	5,00	36,6	34,2	27,6	37,5
HK3_B	16 [1/10]	5,00	43,9	41,3	34,6	44,7
HK3_B	16 [10/10]	5,00	42,9	40,4	33,6	43,7
HK3_B	16 [2/10]	5,00	35,9	33,4	26,9	36,8
HK3_B	16 [3/10]	5,00	39,4	36,9	30,2	40,2
HK3_B	16 [4/10]	5,00	34,6	32,1	25,4	35,4
HK3_B	16 [5/10]	5,00	46,1	43,5	36,8	46,8
HK3_B	16 [6/10]	5,00	45,2	42,6	35,9	45,9
HK3_B	16 [7/10]	5,00	34,9	32,5	26,0	35,8
HK3_B	16 [8/10]	5,00	36,5	34,1	27,5	37,4
HK3_B	16 [9/10]	5,00	34,9	32,5	26,0	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	17 [1/10]	5,00	46,5	43,9	37,2	47,2
HK3_B	17 [10/10]	5,00	45,5	42,9	36,2	46,2
HK3_B	17 [2/10]	5,00	36,6	34,0	27,5	37,4
HK3_B	17 [3/10]	5,00	42,3	39,8	33,1	43,1
HK3_B	17 [4/10]	5,00	34,6	32,2	25,5	35,4
HK3_B	17 [5/10]	5,00	46,6	44,1	37,3	47,3
HK3_B	17 [6/10]	5,00	46,1	43,5	36,8	46,8
HK3_B	17 [7/10]	5,00	36,3	33,9	27,4	37,2
HK3_B	17 [8/10]	5,00	36,0	33,5	27,1	36,9
HK3_B	17 [9/10]	5,00	37,3	34,8	28,3	38,2
HK3_B	18 [1/11]	5,00	34,6	32,1	25,5	35,4
HK3_B	18 [10/11]	5,00	40,1	37,6	31,1	40,9
HK3_B	18 [11/11]	5,00	47,5	44,9	38,1	48,2
HK3_B	18 [2/11]	5,00	33,0	30,5	24,0	33,9
HK3_B	18 [3/11]	5,00	32,1	29,6	23,1	33,0
HK3_B	18 [4/11]	5,00	34,7	32,2	25,6	35,5
HK3_B	18 [5/11]	5,00	32,6	30,0	23,4	33,4
HK3_B	18 [6/11]	5,00	39,6	37,1	30,6	40,5
HK3_B	18 [7/11]	5,00	46,9	44,4	37,8	47,7
HK3_B	18 [8/11]	5,00	39,2	36,8	30,3	40,1
HK3_B	18 [9/11]	5,00	40,0	37,6	31,1	40,9
HK3_B	19 [1/11]	5,00	51,4	48,8	42,0	52,1
HK3_B	19 [10/11]	5,00	30,8	28,4	21,9	31,7
HK3_B	19 [11/11]	5,00	38,4	35,8	29,1	39,1
HK3_B	19 [2/11]	5,00	55,8	53,2	46,4	56,5
HK3_B	19 [3/11]	5,00	55,8	53,2	46,4	56,5
HK3_B	19 [4/11]	5,00	55,8	53,2	46,4	56,5
HK3_B	19 [5/11]	5,00	50,4	47,9	41,2	51,2
HK3_B	19 [6/11]	5,00	34,1	31,6	25,1	34,9
HK3_B	19 [7/11]	5,00	30,8	28,3	21,6	31,6
HK3_B	19 [8/11]	5,00	32,2	29,6	23,0	33,0
HK3_B	19 [9/11]	5,00	30,7	28,3	21,8	31,6
HK3_B	20 [1/22]	5,00	33,3	30,8	24,5	34,2
HK3_B	20 [10/22]	5,00	40,0	37,6	31,0	40,9
HK3_B	20 [11/22]	5,00	41,3	38,9	32,2	42,1
HK3_B	20 [12/22]	5,00	39,3	36,9	30,4	40,2
HK3_B	20 [13/22]	5,00	33,6	31,1	24,7	34,5
HK3_B	20 [14/22]	5,00	33,1	30,7	24,1	34,0
HK3_B	20 [15/22]	5,00	31,8	29,4	23,0	32,7
HK3_B	20 [16/22]	5,00	31,6	29,2	22,7	32,5
HK3_B	20 [17/22]	5,00	33,9	31,5	25,1	34,8
HK3_B	20 [18/22]	5,00	33,3	30,9	24,5	34,3
HK3_B	20 [19/22]	5,00	34,1	31,7	25,3	35,1
HK3_B	20 [2/22]	5,00	36,6	34,3	27,6	37,5
HK3_B	20 [20/22]	5,00	34,7	32,3	25,9	35,6
HK3_B	20 [21/22]	5,00	33,9	31,4	25,1	34,8
HK3_B	20 [22/22]	5,00	35,9	33,4	27,0	36,8
HK3_B	20 [3/22]	5,00	36,4	34,1	27,4	37,3
HK3_B	20 [4/22]	5,00	38,2	35,8	29,1	39,0
HK3_B	20 [5/22]	5,00	42,3	39,9	33,2	43,1
HK3_B	20 [6/22]	5,00	40,6	38,1	31,5	41,4
HK3_B	20 [7/22]	5,00	40,1	37,6	31,0	40,9
HK3_B	20 [8/22]	5,00	38,3	35,8	29,2	39,1
HK3_B	20 [9/22]	5,00	39,7	37,2	30,7	40,5
HK3_B	21 [1/4]	5,00	34,7	32,1	25,7	35,5
HK3_B	21 [2/4]	5,00	35,8	33,2	26,9	36,7
HK3_B	21 [3/4]	5,00	33,0	30,6	24,1	33,9
HK3_B	21 [4/4]	5,00	35,6	33,3	26,6	36,5
HK3_B	22 [1/8]	5,00	34,5	31,9	25,4	35,3
HK3_B	22 [2/8]	5,00	31,7	29,2	22,7	32,5
HK3_B	22 [3/8]	5,00	35,7	33,1	26,7	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	22 [4/8]	5,00	35,0	32,9	26,3	36,0
HK3_B	22 [5/8]	5,00	38,7	36,7	30,1	39,8
HK3_B	22 [6/8]	5,00	39,0	37,0	30,3	40,1
HK3_B	22 [7/8]	5,00	39,1	37,0	30,4	40,2
HK3_B	22 [8/8]	5,00	35,1	32,7	26,1	36,0
HK3_B	23 [1/8]	5,00	35,4	32,8	26,4	36,2
HK3_B	23 [2/8]	5,00	34,2	31,6	25,2	35,0
HK3_B	23 [3/8]	5,00	35,2	32,6	26,2	36,0
HK3_B	23 [4/8]	5,00	38,1	35,8	29,2	39,1
HK3_B	23 [5/8]	5,00	36,9	34,7	28,1	37,9
HK3_B	23 [6/8]	5,00	37,5	35,4	28,7	38,5
HK3_B	23 [7/8]	5,00	37,3	35,1	28,5	38,3
HK3_B	23 [8/8]	5,00	36,0	33,8	27,2	37,0
HK3_B	24 [1/4]	5,00	34,9	32,3	25,9	35,7
HK3_B	24 [2/4]	5,00	38,4	36,0	29,5	39,3
HK3_B	24 [3/4]	5,00	33,2	30,7	24,3	34,1
HK3_B	24 [4/4]	5,00	33,2	30,7	24,2	34,1
HK3_B	25 [1/22]	5,00	38,7	36,2	29,5	39,5
HK3_B	25 [10/22]	5,00	35,2	32,7	26,3	36,1
HK3_B	25 [11/22]	5,00	34,2	31,7	25,3	35,1
HK3_B	25 [12/22]	5,00	34,4	31,9	25,5	35,3
HK3_B	25 [13/22]	5,00	33,5	31,1	24,6	34,4
HK3_B	25 [14/22]	5,00	31,7	29,4	22,9	32,6
HK3_B	25 [15/22]	5,00	33,8	31,4	24,9	34,7
HK3_B	25 [16/22]	5,00	35,3	32,9	26,5	36,2
HK3_B	25 [17/22]	5,00	35,3	33,1	26,6	36,3
HK3_B	25 [18/22]	5,00	35,3	32,8	26,5	36,2
HK3_B	25 [19/22]	5,00	36,1	33,6	27,2	37,0
HK3_B	25 [2/22]	5,00	38,0	35,6	28,9	38,8
HK3_B	25 [20/22]	5,00	35,5	32,9	26,5	36,3
HK3_B	25 [21/22]	5,00	37,5	35,0	28,6	38,4
HK3_B	25 [22/22]	5,00	35,1	32,6	26,3	36,0
HK3_B	25 [3/22]	5,00	40,3	37,8	31,1	41,1
HK3_B	25 [4/22]	5,00	41,5	39,0	32,4	42,3
HK3_B	25 [5/22]	5,00	40,6	38,1	31,5	41,4
HK3_B	25 [6/22]	5,00	44,0	41,5	35,0	44,9
HK3_B	25 [7/22]	5,00	43,7	41,1	34,7	44,5
HK3_B	25 [8/22]	5,00	44,3	41,8	35,2	45,1
HK3_B	25 [9/22]	5,00	42,8	40,2	33,7	43,6
HK3_B	26 [1/4]	5,00	35,9	33,3	26,9	36,7
HK3_B	26 [2/4]	5,00	38,1	35,5	29,1	38,9
HK3_B	26 [3/4]	5,00	34,7	32,3	25,8	35,6
HK3_B	26 [4/4]	5,00	37,1	34,7	28,0	37,9
HK3_B	27 [1/8]	5,00	35,5	33,0	26,5	36,3
HK3_B	27 [2/8]	5,00	34,6	32,0	25,5	35,4
HK3_B	27 [3/8]	5,00	37,0	34,5	28,0	37,8
HK3_B	27 [4/8]	5,00	42,4	39,8	33,3	43,2
HK3_B	27 [5/8]	5,00	42,8	40,2	33,8	43,6
HK3_B	27 [6/8]	5,00	42,6	40,1	33,7	43,5
HK3_B	27 [7/8]	5,00	42,6	40,1	33,7	43,5
HK3_B	27 [8/8]	5,00	38,2	35,8	29,4	39,2
HK3_B	28 [1/8]	5,00	35,2	32,6	26,1	36,0
HK3_B	28 [2/8]	5,00	31,6	29,1	22,6	32,4
HK3_B	28 [3/8]	5,00	37,2	34,6	28,2	38,0
HK3_B	28 [4/8]	5,00	36,6	34,2	27,8	37,5
HK3_B	28 [5/8]	5,00	37,9	35,6	29,2	38,9
HK3_B	28 [6/8]	5,00	36,7	34,2	27,8	37,5
HK3_B	28 [7/8]	5,00	36,3	33,9	27,4	37,2
HK3_B	28 [8/8]	5,00	36,7	34,4	27,8	37,6
HK3_B	29 [1/8]	5,00	37,4	34,7	28,3	38,2
HK3_B	29 [2/8]	5,00	38,2	35,6	29,3	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	29 [3/8]	5,00	38,5	35,9	29,5	39,3
HK3_B	29 [4/8]	5,00	42,1	39,6	33,2	43,0
HK3_B	29 [5/8]	5,00	39,4	37,2	30,7	40,4
HK3_B	29 [6/8]	5,00	36,5	34,5	27,9	37,6
HK3_B	29 [7/8]	5,00	39,0	36,9	30,3	40,0
HK3_B	29 [8/8]	5,00	35,7	33,6	27,0	36,8
HK3_C	14 [1/10]	8,00	54,4	51,8	45,0	55,1
HK3_C	14 [10/10]	8,00	49,8	47,2	40,4	50,5
HK3_C	14 [2/10]	8,00	54,3	51,8	45,0	55,1
HK3_C	14 [3/10]	8,00	54,3	51,7	45,0	55,0
HK3_C	14 [4/10]	8,00	50,4	47,8	41,0	51,1
HK3_C	14 [5/10]	8,00	36,5	34,0	27,5	37,4
HK3_C	14 [6/10]	8,00	34,0	31,5	24,8	34,8
HK3_C	14 [7/10]	8,00	39,1	36,6	30,0	39,9
HK3_C	14 [8/10]	8,00	38,0	35,4	28,9	38,8
HK3_C	14 [9/10]	8,00	37,7	35,2	28,7	38,5
HK3_C	15 [1/10]	8,00	54,5	51,9	45,1	55,2
HK3_C	15 [10/10]	8,00	50,2	47,6	40,8	50,9
HK3_C	15 [2/10]	8,00	54,4	51,8	45,0	55,1
HK3_C	15 [3/10]	8,00	54,8	52,2	45,4	55,5
HK3_C	15 [4/10]	8,00	51,2	48,5	41,8	51,9
HK3_C	15 [5/10]	8,00	36,0	33,5	27,0	36,8
HK3_C	15 [6/10]	8,00	35,4	32,8	26,1	36,1
HK3_C	15 [7/10]	8,00	40,4	37,9	31,2	41,2
HK3_C	15 [8/10]	8,00	38,7	36,2	29,6	39,5
HK3_C	15 [9/10]	8,00	38,2	35,6	29,1	39,0
HK3_C	16 [1/10]	8,00	44,8	42,2	35,4	45,5
HK3_C	16 [10/10]	8,00	43,5	40,9	34,2	44,2
HK3_C	16 [2/10]	8,00	38,2	35,6	29,1	39,0
HK3_C	16 [3/10]	8,00	41,4	38,8	32,1	42,1
HK3_C	16 [4/10]	8,00	37,0	34,4	27,7	37,7
HK3_C	16 [5/10]	8,00	46,8	44,2	37,5	47,5
HK3_C	16 [6/10]	8,00	46,1	43,5	36,8	46,8
HK3_C	16 [7/10]	8,00	36,1	33,5	27,1	36,9
HK3_C	16 [8/10]	8,00	37,5	35,0	28,5	38,4
HK3_C	16 [9/10]	8,00	35,7	33,2	26,8	36,6
HK3_C	17 [1/10]	8,00	47,1	44,5	37,8	47,8
HK3_C	17 [10/10]	8,00	46,1	43,5	36,7	46,8
HK3_C	17 [2/10]	8,00	38,7	36,1	29,6	39,5
HK3_C	17 [3/10]	8,00	43,7	41,1	34,4	44,4
HK3_C	17 [4/10]	8,00	36,7	34,1	27,4	37,4
HK3_C	17 [5/10]	8,00	47,3	44,7	38,0	48,0
HK3_C	17 [6/10]	8,00	46,9	44,3	37,6	47,6
HK3_C	17 [7/10]	8,00	37,4	34,9	28,4	38,3
HK3_C	17 [8/10]	8,00	37,2	34,7	28,3	38,1
HK3_C	17 [9/10]	8,00	38,3	35,8	29,3	39,2
HK3_C	18 [1/11]	8,00	35,2	32,6	26,0	36,0
HK3_C	18 [10/11]	8,00	40,7	38,2	31,7	41,6
HK3_C	18 [11/11]	8,00	48,0	45,4	38,6	48,7
HK3_C	18 [2/11]	8,00	34,6	32,0	25,5	35,4
HK3_C	18 [3/11]	8,00	33,3	30,7	24,2	34,1
HK3_C	18 [4/11]	8,00	36,3	33,7	27,2	37,1
HK3_C	18 [5/11]	8,00	34,3	31,6	25,1	35,0
HK3_C	18 [6/11]	8,00	40,6	38,0	31,6	41,4
HK3_C	18 [7/11]	8,00	48,4	45,8	39,2	49,1
HK3_C	18 [8/11]	8,00	40,3	37,8	31,3	41,1
HK3_C	18 [9/11]	8,00	40,7	38,2	31,8	41,6
HK3_C	19 [1/11]	8,00	51,5	48,9	42,1	52,2
HK3_C	19 [10/11]	8,00	31,6	29,1	22,5	32,4
HK3_C	19 [11/11]	8,00	39,1	36,5	29,8	39,8
HK3_C	19 [2/11]	8,00	55,8	53,2	46,5	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_C	19 [3/11]	8,00	55,8	53,2	46,5	56,5
HK3_C	19 [4/11]	8,00	55,9	53,3	46,5	56,6
HK3_C	19 [5/11]	8,00	51,2	48,5	41,9	51,9
HK3_C	19 [6/11]	8,00	35,5	32,9	26,5	36,3
HK3_C	19 [7/11]	8,00	32,2	29,6	23,0	32,9
HK3_C	19 [8/11]	8,00	32,3	29,7	23,0	33,0
HK3_C	19 [9/11]	8,00	32,3	29,8	23,3	33,1
HK3_C	20 [1/22]	8,00	34,6	32,1	25,7	35,5
HK3_C	20 [10/22]	8,00	41,7	39,2	32,6	42,5
HK3_C	20 [11/22]	8,00	42,8	40,3	33,6	43,6
HK3_C	20 [12/22]	8,00	41,1	38,6	32,0	41,9
HK3_C	20 [13/22]	8,00	35,7	33,2	26,8	36,5
HK3_C	20 [14/22]	8,00	33,6	31,2	24,5	34,5
HK3_C	20 [15/22]	8,00	32,3	29,9	23,4	33,2
HK3_C	20 [16/22]	8,00	32,5	30,1	23,5	33,4
HK3_C	20 [17/22]	8,00	35,5	33,0	26,6	36,4
HK3_C	20 [18/22]	8,00	35,2	32,7	26,3	36,1
HK3_C	20 [19/22]	8,00	35,8	33,3	26,9	36,7
HK3_C	20 [2/22]	8,00	37,5	35,1	28,4	38,4
HK3_C	20 [20/22]	8,00	36,9	34,4	28,0	37,8
HK3_C	20 [21/22]	8,00	35,2	32,7	26,4	36,1
HK3_C	20 [22/22]	8,00	37,4	34,8	28,4	38,2
HK3_C	20 [3/22]	8,00	37,2	34,7	28,1	38,0
HK3_C	20 [4/22]	8,00	39,0	36,6	29,9	39,8
HK3_C	20 [5/22]	8,00	43,6	41,0	34,3	44,3
HK3_C	20 [6/22]	8,00	41,9	39,3	32,7	42,6
HK3_C	20 [7/22]	8,00	41,3	38,7	32,1	42,1
HK3_C	20 [8/22]	8,00	39,5	37,0	30,4	40,3
HK3_C	20 [9/22]	8,00	41,2	38,6	32,1	42,0
HK3_C	21 [1/4]	8,00	36,3	33,7	27,3	37,1
HK3_C	21 [2/4]	8,00	37,2	34,6	28,2	38,0
HK3_C	21 [3/4]	8,00	34,7	32,2	25,7	35,5
HK3_C	21 [4/4]	8,00	36,3	33,9	27,3	37,2
HK3_C	22 [1/8]	8,00	35,7	33,0	26,6	36,4
HK3_C	22 [2/8]	8,00	33,2	30,6	24,0	34,0
HK3_C	22 [3/8]	8,00	37,0	34,4	28,0	37,8
HK3_C	22 [4/8]	8,00	36,2	33,9	27,3	37,1
HK3_C	22 [5/8]	8,00	39,4	37,2	30,6	40,4
HK3_C	22 [6/8]	8,00	40,2	38,0	31,4	41,2
HK3_C	22 [7/8]	8,00	39,5	37,4	30,8	40,5
HK3_C	22 [8/8]	8,00	36,0	33,6	27,0	36,9
HK3_C	23 [1/8]	8,00	36,7	34,1	27,7	37,5
HK3_C	23 [2/8]	8,00	37,1	34,4	28,0	37,9
HK3_C	23 [3/8]	8,00	37,1	34,5	28,0	37,9
HK3_C	23 [4/8]	8,00	39,4	37,0	30,4	40,3
HK3_C	23 [5/8]	8,00	37,0	34,7	28,2	38,0
HK3_C	23 [6/8]	8,00	38,0	35,8	29,2	39,0
HK3_C	23 [7/8]	8,00	38,0	35,8	29,2	39,0
HK3_C	23 [8/8]	8,00	37,0	34,7	28,1	37,9
HK3_C	24 [1/4]	8,00	36,9	34,3	27,8	37,7
HK3_C	24 [2/4]	8,00	40,2	37,7	31,2	41,0
HK3_C	24 [3/4]	8,00	35,3	32,8	26,4	36,2
HK3_C	24 [4/4]	8,00	33,5	31,1	24,5	34,4
HK3_C	25 [1/22]	8,00	39,8	37,3	30,6	40,6
HK3_C	25 [10/22]	8,00	36,8	34,4	27,9	37,7
HK3_C	25 [11/22]	8,00	35,6	33,1	26,6	36,4
HK3_C	25 [12/22]	8,00	35,5	32,9	26,4	36,3
HK3_C	25 [13/22]	8,00	35,3	32,8	26,3	36,1
HK3_C	25 [14/22]	8,00	35,2	32,8	26,4	36,2
HK3_C	25 [15/22]	8,00	37,8	35,3	28,8	38,7
HK3_C	25 [16/22]	8,00	37,7	35,3	28,9	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_C	25 [17/22]	8,00	37,4	35,0	28,6	38,3
HK3_C	25 [18/22]	8,00	37,5	35,0	28,7	38,4
HK3_C	25 [19/22]	8,00	38,9	36,3	30,0	39,8
HK3_C	25 [2/22]	8,00	39,1	36,6	30,0	39,9
HK3_C	25 [20/22]	8,00	38,7	36,0	29,6	39,5
HK3_C	25 [21/22]	8,00	39,7	37,1	30,7	40,5
HK3_C	25 [22/22]	8,00	37,2	34,6	28,2	38,0
HK3_C	25 [3/22]	8,00	41,6	39,0	32,3	42,3
HK3_C	25 [4/22]	8,00	42,8	40,2	33,6	43,5
HK3_C	25 [5/22]	8,00	41,7	39,2	32,6	42,5
HK3_C	25 [6/22]	8,00	45,5	42,9	36,3	46,2
HK3_C	25 [7/22]	8,00	45,3	42,7	36,2	46,1
HK3_C	25 [8/22]	8,00	45,9	43,3	36,8	46,7
HK3_C	25 [9/22]	8,00	44,5	41,8	35,4	45,3
HK3_C	26 [1/4]	8,00	38,0	35,3	28,9	38,8
HK3_C	26 [2/4]	8,00	40,0	37,3	30,9	40,8
HK3_C	26 [3/4]	8,00	36,7	34,2	27,8	37,6
HK3_C	26 [4/4]	8,00	37,9	35,5	28,8	38,8
HK3_C	27 [1/8]	8,00	36,1	33,6	27,0	36,9
HK3_C	27 [2/8]	8,00	35,1	32,6	26,1	35,9
HK3_C	27 [3/8]	8,00	37,9	35,4	28,8	38,7
HK3_C	27 [4/8]	8,00	44,2	41,5	35,0	44,9
HK3_C	27 [5/8]	8,00	44,6	42,0	35,6	45,4
HK3_C	27 [6/8]	8,00	44,7	42,1	35,6	45,5
HK3_C	27 [7/8]	8,00	44,4	41,9	35,4	45,3
HK3_C	27 [8/8]	8,00	40,6	38,1	31,7	41,5
HK3_C	28 [1/8]	8,00	36,8	34,1	27,7	37,6
HK3_C	28 [2/8]	8,00	33,1	30,5	24,0	33,9
HK3_C	28 [3/8]	8,00	38,9	36,2	29,8	39,7
HK3_C	28 [4/8]	8,00	38,3	35,8	29,4	39,2
HK3_C	28 [5/8]	8,00	39,0	36,6	30,2	40,0
HK3_C	28 [6/8]	8,00	38,9	36,4	30,0	39,8
HK3_C	28 [7/8]	8,00	37,6	35,1	28,7	38,5
HK3_C	28 [8/8]	8,00	37,1	34,7	28,0	37,9
HK3_C	29 [1/8]	8,00	39,0	36,3	29,9	39,8
HK3_C	29 [2/8]	8,00	40,7	38,1	31,7	41,5
HK3_C	29 [3/8]	8,00	40,7	38,1	31,7	41,5
HK3_C	29 [4/8]	8,00	43,6	41,1	34,7	44,5
HK3_C	29 [5/8]	8,00	40,8	38,4	31,9	41,7
HK3_C	29 [6/8]	8,00	36,8	34,7	28,0	37,8
HK3_C	29 [7/8]	8,00	40,4	38,1	31,6	41,3
HK3_C	29 [8/8]	8,00	36,8	34,5	27,9	37,7
HK3_D	18 [1/11]	11,00	37,1	34,5	27,8	37,8
HK3_D	18 [10/11]	11,00	41,7	39,2	32,7	42,6
HK3_D	18 [11/11]	11,00	48,0	45,4	38,6	48,7
HK3_D	18 [2/11]	11,00	37,3	34,6	28,1	38,0
HK3_D	18 [3/11]	11,00	35,3	32,6	26,2	36,1
HK3_D	18 [4/11]	11,00	38,7	35,9	29,4	39,4
HK3_D	18 [5/11]	11,00	36,9	34,2	27,6	37,6
HK3_D	18 [6/11]	11,00	41,5	38,9	32,4	42,3
HK3_D	18 [7/11]	11,00	49,5	46,9	40,2	50,2
HK3_D	18 [8/11]	11,00	41,9	39,4	33,0	42,8
HK3_D	18 [9/11]	11,00	42,2	39,6	33,2	43,0
HK3_D	19 [1/11]	11,00	51,4	48,8	42,0	52,1
HK3_D	19 [10/11]	11,00	33,4	30,8	24,3	34,2
HK3_D	19 [11/11]	11,00	39,7	37,1	30,4	40,4
HK3_D	19 [2/11]	11,00	55,8	53,1	46,4	56,5
HK3_D	19 [3/11]	11,00	55,7	53,1	46,4	56,4
HK3_D	19 [4/11]	11,00	55,9	53,2	46,5	56,5
HK3_D	19 [5/11]	11,00	51,7	49,0	42,4	52,4
HK3_D	19 [6/11]	11,00	39,0	36,3	29,9	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_D	19 [7/11]	11,00	34,1	31,5	24,8	34,8
HK3_D	19 [8/11]	11,00	33,7	31,1	24,4	34,4
HK3_D	19 [9/11]	11,00	35,5	32,9	26,4	36,3
HK4_A	30 [1/13]	2,00	35,5	33,4	26,8	36,6
HK4_A	30 [10/13]	2,00	39,9	37,2	30,6	40,6
HK4_A	30 [11/13]	2,00	39,2	36,5	29,9	39,9
HK4_A	30 [12/13]	2,00	38,4	35,8	29,2	39,2
HK4_A	30 [13/13]	2,00	35,6	33,5	26,9	36,6
HK4_A	30 [2/13]	2,00	37,1	34,9	28,4	38,1
HK4_A	30 [3/13]	2,00	38,1	35,9	29,3	39,1
HK4_A	30 [4/13]	2,00	38,5	36,2	29,6	39,4
HK4_A	30 [5/13]	2,00	39,5	37,1	30,6	40,4
HK4_A	30 [6/13]	2,00	43,8	41,1	34,5	44,5
HK4_A	30 [7/13]	2,00	44,0	41,3	34,7	44,7
HK4_A	30 [8/13]	2,00	42,2	39,5	32,8	42,9
HK4_A	30 [9/13]	2,00	41,6	38,8	32,2	42,3
HK4_A	31 [1/4]	2,00	37,0	34,4	27,7	37,7
HK4_A	31 [2/4]	2,00	45,4	43,3	36,7	46,5
HK4_A	31 [3/4]	2,00	49,9	47,8	41,1	50,9
HK4_A	31 [4/4]	2,00	43,8	41,5	34,9	44,7
HK4_A	32 [1/4]	2,00	33,7	31,2	24,6	34,5
HK4_A	32 [1/4]extra hoogte	20,00	38,8	36,1	29,5	39,5
HK4_A	32 [2/4]	2,00	38,1	36,1	29,5	39,2
HK4_A	32 [2/4]extra hoogte	20,00	44,9	42,2	35,6	45,6
HK4_A	32 [3/4]	2,00	39,8	37,7	31,1	40,8
HK4_A	32 [3/4]extra hoogte	20,00	47,3	44,6	37,9	47,9
HK4_A	32 [4/4]	2,00	35,8	33,2	26,6	36,5
HK4_A	32 [4/4]extra hoogte	20,00	41,9	39,1	32,5	42,5
HK4_A	33 [1/4]	2,00	34,2	31,8	25,3	35,1
HK4_A	33 [1/4]extra hoogte	20,00	40,4	37,6	31,1	41,1
HK4_A	33 [2/4]	2,00	37,6	35,3	28,8	38,6
HK4_A	33 [2/4]extra hoogte	20,00	44,2	41,5	35,0	44,9
HK4_A	33 [3/4]	2,00	42,2	40,2	33,5	43,3
HK4_A	33 [3/4]extra hoogte	20,00	46,9	44,1	37,5	47,5
HK4_A	33 [4/4]	2,00	41,0	39,0	32,3	42,0
HK4_A	33 [4/4]extra hoogte	20,00	42,9	40,1	33,5	43,5
HK4_A	34 [1/4]	2,00	35,0	32,5	26,1	35,9
HK4_A	34 [2/4]	2,00	37,8	35,6	29,1	38,8
HK4_A	34 [3/4]	2,00	41,6	39,7	33,1	42,8
HK4_A	34 [4/4]	2,00	35,8	33,6	27,0	36,8
HK4_A	35 [1/4]	2,00	37,5	35,1	28,7	38,4
HK4_A	35 [2/4]	2,00	39,7	37,5	31,0	40,7
HK4_A	35 [3/4]	2,00	39,4	37,6	30,9	40,6
HK4_A	35 [4/4]	2,00	40,1	38,2	31,6	41,3
HK4_A	36 [1/4]	2,00	37,5	34,9	28,5	38,3
HK4_A	36 [2/4]	2,00	42,3	40,3	33,7	43,4
HK4_A	36 [3/4]	2,00	42,7	40,8	34,2	43,9
HK4_A	36 [4/4]	2,00	37,9	35,9	29,2	39,0
HK4_A	37 [1/4]	2,00	38,6	36,0	29,6	39,4
HK4_A	37 [2/4]	2,00	41,0	38,9	32,4	42,1
HK4_A	37 [3/4]	2,00	39,4	37,4	30,8	40,5
HK4_A	37 [4/4]	2,00	34,5	32,3	25,7	35,5
HK4_B	30 [1/13]	5,00	36,3	34,1	27,5	37,3
HK4_B	30 [10/13]	5,00	41,1	38,4	31,8	41,8
HK4_B	30 [11/13]	5,00	40,4	37,7	31,1	41,1
HK4_B	30 [12/13]	5,00	39,6	37,0	30,4	40,3
HK4_B	30 [13/13]	5,00	36,5	34,3	27,8	37,5
HK4_B	30 [2/13]	5,00	37,7	35,4	28,8	38,7
HK4_B	30 [3/13]	5,00	38,8	36,4	29,8	39,7
HK4_B	30 [4/13]	5,00	39,2	36,8	30,2	40,1
HK4_B	30 [5/13]	5,00	40,2	37,7	31,1	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_B	30 [6/13]	5,00	44,8	42,0	35,4	45,4
HK4_B	30 [7/13]	5,00	45,0	42,2	35,6	45,7
HK4_B	30 [8/13]	5,00	43,5	40,7	34,1	44,1
HK4_B	30 [9/13]	5,00	43,0	40,2	33,5	43,6
HK4_B	31 [1/4]	5,00	37,9	35,3	28,7	38,7
HK4_B	31 [2/4]	5,00	47,2	44,6	38,0	47,9
HK4_B	31 [3/4]	5,00	51,7	49,1	42,4	52,4
HK4_B	31 [4/4]	5,00	45,0	42,4	35,8	45,8
HK4_B	32 [1/4]	5,00	34,9	32,3	25,8	35,7
HK4_B	32 [2/4]	5,00	39,1	36,9	30,3	40,1
HK4_B	32 [3/4]	5,00	40,6	38,4	31,8	41,6
HK4_B	32 [4/4]	5,00	36,6	34,0	27,4	37,4
HK4_B	33 [1/4]	5,00	35,2	32,7	26,2	36,0
HK4_B	33 [1/4]extra hoogte	23,00	42,4	39,6	33,1	43,0
HK4_B	33 [2/4]	5,00	38,5	36,2	29,7	39,5
HK4_B	33 [2/4]extra hoogte	23,00	45,8	43,0	36,5	46,5
HK4_B	33 [3/4]	5,00	42,9	40,7	34,1	43,9
HK4_B	33 [3/4]extra hoogte	23,00	47,4	44,6	38,0	48,0
HK4_B	33 [4/4]	5,00	41,5	39,3	32,7	42,5
HK4_B	33 [4/4]extra hoogte	23,00	42,9	40,2	33,5	43,6
HK4_B	34 [1/4]	5,00	36,5	33,8	27,5	37,3
HK4_B	34 [2/4]	5,00	39,0	36,6	30,1	39,9
HK4_B	34 [3/4]	5,00	41,9	39,8	33,2	43,0
HK4_B	34 [4/4]	5,00	36,1	33,8	27,2	37,0
HK4_B	35 [1/4]	5,00	38,4	35,8	29,4	39,2
HK4_B	35 [2/4]	5,00	40,5	38,1	31,6	41,4
HK4_B	35 [3/4]	5,00	40,0	37,9	31,3	41,1
HK4_B	35 [4/4]	5,00	40,1	38,0	31,3	41,1
HK4_B	36 [1/4]	5,00	39,5	36,8	30,5	40,3
HK4_B	36 [2/4]	5,00	44,3	42,0	35,5	45,3
HK4_B	36 [3/4]	5,00	44,4	42,2	35,6	45,4
HK4_B	36 [4/4]	5,00	38,8	36,6	29,9	39,7
HK4_B	37 [1/4]	5,00	40,2	37,5	31,1	41,0
HK4_B	37 [2/4]	5,00	43,1	40,7	34,2	44,0
HK4_B	37 [3/4]	5,00	40,7	38,5	32,0	41,7
HK4_B	37 [4/4]	5,00	35,7	33,4	26,8	36,6
HK4_C	31 [1/4]	8,00	38,6	35,9	29,3	39,3
HK4_C	31 [2/4]	8,00	47,8	45,1	38,5	48,5
HK4_C	31 [3/4]	8,00	52,2	49,4	42,8	52,9
HK4_C	31 [4/4]	8,00	45,7	42,9	36,3	46,4
HK4_C	32 [1/4]	8,00	35,7	33,1	26,5	36,4
HK4_C	32 [2/4]	8,00	40,0	37,6	31,0	40,9
HK4_C	32 [3/4]	8,00	41,7	39,2	32,6	42,5
HK4_C	32 [4/4]	8,00	37,4	34,7	28,1	38,1
HK4_C	33 [1/4]	8,00	35,8	33,2	26,7	36,6
HK4_C	33 [1/4]extra hoogte	26,00	43,5	40,7	34,2	44,2
HK4_C	33 [2/4]	8,00	39,4	37,0	30,5	40,3
HK4_C	33 [2/4]extra hoogte	26,00	47,1	44,2	37,7	47,7
HK4_C	33 [3/4]	8,00	43,4	41,0	34,4	44,3
HK4_C	33 [3/4]extra hoogte	26,00	47,8	45,0	38,4	48,5
HK4_C	33 [4/4]	8,00	42,0	39,6	33,0	42,9
HK4_C	33 [4/4]extra hoogte	26,00	42,9	40,2	33,5	43,6
HK4_C	34 [1/4]	8,00	38,2	35,6	29,2	39,0
HK4_C	34 [2/4]	8,00	40,8	38,3	31,9	41,7
HK4_C	34 [3/4]	8,00	42,5	40,2	33,7	43,5
HK4_C	34 [4/4]	8,00	36,2	33,8	27,2	37,1
HK4_C	35 [1/4]	8,00	39,4	36,7	30,3	40,2
HK4_C	35 [2/4]	8,00	42,3	39,7	33,3	43,1
HK4_C	35 [3/4]	8,00	41,4	39,1	32,5	42,3
HK4_C	35 [4/4]	8,00	40,5	38,2	31,6	41,4
HK4_C	36 [1/4]	8,00	41,7	39,0	32,6	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_C	36 [2/4]	8,00	46,1	43,6	37,1	46,9
HK4_C	36 [3/4]	8,00	45,6	43,2	36,6	46,5
HK4_C	36 [4/4]	8,00	39,7	37,3	30,7	40,6
HK4_C	37 [1/4]	8,00	42,5	39,8	33,3	43,2
HK4_C	37 [2/4]	8,00	45,2	42,7	36,3	46,1
HK4_C	37 [3/4]	8,00	42,9	40,5	34,0	43,8
HK4_C	37 [4/4]	8,00	36,8	34,4	27,9	37,7
HK4_D	31 [1/4]	11,00	38,9	36,2	29,6	39,6
HK4_D	31 [2/4]	11,00	48,0	45,3	38,6	48,7
HK4_D	31 [3/4]	11,00	52,4	49,6	43,0	53,1
HK4_D	31 [4/4]	11,00	45,8	43,0	36,4	46,5
HK4_D	32 [1/4]	11,00	36,2	33,5	26,9	36,9
HK4_D	32 [2/4]	11,00	41,7	39,2	32,6	42,6
HK4_D	32 [3/4]	11,00	43,2	40,6	34,0	44,0
HK4_D	32 [4/4]	11,00	37,9	35,1	28,5	38,5
HK4_D	33 [1/4]	11,00	36,2	33,6	27,1	37,0
HK4_D	33 [2/4]	11,00	41,3	38,8	32,3	42,1
HK4_D	33 [3/4]	11,00	44,3	41,7	35,1	45,1
HK4_D	33 [4/4]	11,00	42,2	39,7	33,0	43,0
HK4_D	34 [1/4]	11,00	40,5	37,8	31,3	41,2
HK4_D	34 [2/4]	11,00	43,3	40,8	34,3	44,2
HK4_D	34 [3/4]	11,00	43,8	41,4	34,9	44,7
HK4_D	34 [4/4]	11,00	37,2	34,8	28,2	38,1
HK4_E	31 [1/4]	14,00	39,3	36,6	30,0	40,0
HK4_E	31 [2/4]	14,00	48,3	45,5	38,9	48,9
HK4_E	31 [3/4]	14,00	52,5	49,7	43,1	53,2
HK4_E	31 [4/4]	14,00	45,9	43,1	36,4	46,5
HK4_E	32 [1/4]	14,00	37,3	34,6	28,0	38,0
HK4_E	32 [2/4]	14,00	43,1	40,5	33,9	43,9
HK4_E	32 [3/4]	14,00	45,1	42,5	35,9	45,9
HK4_E	32 [4/4]	14,00	39,9	37,2	30,6	40,6
HK4_E	33 [1/4]	14,00	37,8	35,1	28,6	38,5
HK4_E	33 [2/4]	14,00	42,6	40,0	33,6	43,4
HK4_E	33 [3/4]	14,00	45,6	43,0	36,4	46,3
HK4_E	33 [4/4]	14,00	42,5	39,8	33,1	43,2
HK4_E	34 [1/4]	14,00	42,2	39,4	33,0	42,9
HK4_E	34 [2/4]	14,00	44,8	42,2	35,8	45,6
HK4_E	34 [3/4]	14,00	44,8	42,3	35,7	45,6
HK4_E	34 [4/4]	14,00	38,6	36,1	29,5	39,4
HK4_F	31 [1/4]	17,00	40,0	37,3	30,7	40,7
HK4_F	31 [2/4]	17,00	49,4	46,7	40,0	50,1
HK4_F	31 [3/4]	17,00	52,5	49,7	43,1	53,1
HK4_F	31 [4/4]	17,00	45,9	43,0	36,4	46,5
HK4_F	32 [1/4]	17,00	38,1	35,5	28,8	38,8
HK4_F	32 [2/4]	17,00	44,0	41,4	34,8	44,7
HK4_F	32 [3/4]	17,00	46,7	44,0	37,4	47,4
HK4_F	32 [4/4]	17,00	41,4	38,6	32,0	42,0
HK4_F	33 [1/4]	17,00	39,0	36,3	29,8	39,7
HK4_F	33 [2/4]	17,00	43,7	41,0	34,5	44,4
HK4_F	33 [3/4]	17,00	46,3	43,6	37,0	47,0
HK4_F	33 [4/4]	17,00	42,7	40,0	33,3	43,4
HK4_F	34 [1/4]	17,00	43,5	40,7	34,2	44,2
HK4_F	34 [2/4]	17,00	46,1	43,3	36,9	46,8
HK4_F	34 [3/4]	17,00	45,6	42,9	36,4	46,3
HK4_F	34 [4/4]	17,00	39,9	37,3	30,6	40,6
HK5_A	38 [1/4]	2,00	35,7	33,2	26,6	36,5
HK5_A	38 [2/4]	2,00	38,5	36,5	29,8	39,6
HK5_A	38 [3/4]	2,00	41,4	39,4	32,8	42,5
HK5_A	38 [4/4]	2,00	41,7	39,5	32,8	42,7
HK5_A	39 [1/4]	2,00	38,6	36,4	29,7	39,5
HK5_A	39 [2/4]	2,00	43,1	41,0	34,4	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_A	39 [3/4]	2,00	44,0	41,8	35,1	44,9
HK5_A	39 [4/4]	2,00	43,8	41,7	35,0	44,8
HK5_A	40 [1/4]	2,00	37,3	35,0	28,3	38,2
HK5_A	40 [2/4]	2,00	49,3	47,0	40,3	50,2
HK5_A	40 [3/4]	2,00	52,9	50,6	43,9	53,8
HK5_A	40 [4/4]	2,00	47,5	45,2	38,5	48,4
HK5_A	41 [1/4]	2,00	37,7	35,5	28,9	38,7
HK5_A	41 [2/4]	2,00	44,3	42,3	35,7	45,4
HK5_A	41 [3/4]	2,00	46,6	44,6	37,9	47,7
HK5_A	41 [4/4]	2,00	41,0	38,9	32,2	42,0
HK5_A	42 [1/4]	2,00	39,8	37,8	31,1	40,9
HK5_A	42 [2/4]	2,00	50,2	47,9	41,3	51,1
HK5_A	42 [3/4]	2,00	54,9	52,4	45,7	55,7
HK5_A	42 [4/4]	2,00	48,9	46,6	40,0	49,8
HK5_A	43 [1/4]	2,00	37,7	35,6	28,9	38,7
HK5_A	43 [2/4]	2,00	49,8	47,5	40,8	50,7
HK5_A	43 [3/4]	2,00	55,2	52,7	46,0	56,0
HK5_A	43 [4/4]	2,00	50,6	48,2	41,5	51,5
HK5_A	44 [1/4]	2,00	37,0	34,9	28,2	38,0
HK5_A	44 [2/4]	2,00	44,0	42,0	35,3	45,0
HK5_A	44 [3/4]	2,00	46,2	44,1	37,4	47,2
HK5_A	44 [4/4]	2,00	44,5	42,3	35,7	45,5
HK5_A	45 [1/4]	2,00	39,5	37,5	30,9	40,6
HK5_A	45 [2/4]	2,00	32,7	30,3	23,8	33,6
HK5_A	45 [3/4]	2,00	40,7	38,8	32,1	41,9
HK5_A	45 [4/4]	2,00	40,6	38,6	31,9	41,7
HK5_A	46 [1/4]	2,00	35,5	33,3	26,7	36,5
HK5_A	46 [2/4]	2,00	32,2	29,8	23,3	33,1
HK5_A	46 [3/4]	2,00	42,5	40,6	33,9	43,6
HK5_A	46 [4/4]	2,00	44,0	42,1	35,4	45,1
HK5_A	47 [1/4]	2,00	35,5	33,3	26,7	36,5
HK5_A	47 [2/4]	2,00	46,2	44,2	37,6	47,3
HK5_A	47 [3/4]	2,00	47,6	45,6	38,9	48,7
HK5_A	47 [4/4]	2,00	42,8	40,6	34,0	43,8
HK5_A	48 [1/4]	2,00	39,7	37,5	30,8	40,7
HK5_A	48 [2/4]	2,00	52,0	49,8	43,1	53,0
HK5_A	48 [3/4]	2,00	55,8	53,2	46,6	56,5
HK5_A	48 [4/4]	2,00	51,7	49,2	42,5	52,5
HK5_A	49 [1/4]	2,00	40,5	38,3	31,7	41,5
HK5_A	49 [2/4]	2,00	50,6	48,3	41,7	51,5
HK5_A	49 [3/4]	2,00	54,3	51,9	45,3	55,2
HK5_A	49 [4/4]	2,00	49,2	46,8	40,2	50,1
HK5_A	50 [1/4]	2,00	38,8	36,8	30,2	39,9
HK5_A	50 [2/4]	2,00	43,5	41,5	34,9	44,6
HK5_A	50 [3/4]	2,00	43,6	41,5	34,8	44,6
HK5_A	50 [4/4]	2,00	40,0	38,0	31,3	41,1
HK5_A	51 [1/4]	2,00	42,5	40,5	33,8	43,6
HK5_A	51 [2/4]	2,00	38,3	36,0	29,4	39,3
HK5_A	51 [3/4]	2,00	37,3	35,2	28,6	38,4
HK5_A	51 [4/4]	2,00	43,2	41,3	34,6	44,4
HK5_A	52 [1/4]	2,00	36,2	33,8	27,3	37,1
HK5_A	52 [2/4]	2,00	39,1	37,1	30,5	40,2
HK5_A	52 [3/4]	2,00	40,2	38,2	31,6	41,3
HK5_A	52 [4/4]	2,00	39,6	37,5	30,8	40,6
HK5_A	53 [1/4]	2,00	36,9	34,7	28,1	37,9
HK5_A	53 [2/4]	2,00	43,8	41,9	35,3	45,0
HK5_A	53 [3/4]	2,00	45,0	43,1	36,4	46,2
HK5_A	53 [4/4]	2,00	39,4	37,5	30,8	40,5
HK5_A	54 [1/4]	2,00	41,5	39,6	32,9	42,6
HK5_A	54 [2/4]	2,00	37,0	34,5	28,1	37,9
HK5_A	54 [3/4]	2,00	40,9	38,9	32,3	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_A	54 [4/4]	2,00	41,2	39,3	32,6	42,3
HK5_A	55 [1/4]	2,00	39,8	37,8	31,1	40,9
HK5_A	55 [2/4]	2,00	38,7	36,3	29,8	39,6
HK5_A	55 [3/4]	2,00	44,3	42,3	35,7	45,4
HK5_A	55 [4/4]	2,00	43,3	41,4	34,7	44,4
HK5_A	56 [1/4]	2,00	37,9	35,6	29,1	38,9
HK5_A	56 [2/4]	2,00	41,6	39,4	32,9	42,6
HK5_A	56 [3/4]	2,00	46,8	44,8	38,2	47,9
HK5_A	56 [4/4]	2,00	44,5	42,6	35,9	45,7
HK5_A	57 [1/4]	2,00	35,0	32,8	26,3	36,0
HK5_A	57 [2/4]	2,00	44,7	42,7	36,0	45,8
HK5_A	57 [3/4]	2,00	49,9	47,7	41,0	50,9
HK5_A	57 [4/4]	2,00	47,4	45,2	38,5	48,3
HK5_A	58 [1/4]	2,00	47,4	45,2	38,5	48,3
HK5_A	58 [2/4]	2,00	37,5	35,3	28,7	38,5
HK5_A	58 [3/4]	2,00	40,1	38,1	31,4	41,2
HK5_A	58 [4/4]	2,00	48,6	46,6	39,9	49,7
HK5_A	59 [1/4]	2,00	39,2	37,1	30,5	40,3
HK5_A	59 [2/4]	2,00	49,4	47,4	40,7	50,5
HK5_A	59 [3/4]	2,00	49,6	47,6	40,9	50,6
HK5_A	59 [4/4]	2,00	43,9	41,8	35,1	44,9
HK5_A	60 [1/4]	2,00	39,6	37,5	30,9	40,6
HK5_A	60 [2/4]	2,00	43,9	42,0	35,3	45,1
HK5_A	60 [3/4]	2,00	49,5	47,5	40,8	50,6
HK5_A	60 [4/4]	2,00	47,0	45,0	38,3	48,1
HK5_A	61 [1/4]	2,00	40,5	38,3	31,8	41,5
HK5_A	61 [2/4]	2,00	46,9	44,8	38,2	47,9
HK5_A	61 [3/4]	2,00	49,3	47,2	40,6	50,4
HK5_A	61 [4/4]	2,00	45,4	43,3	36,6	46,4
HK5_A	62 [1/4]	2,00	39,0	36,5	30,1	39,9
HK5_A	62 [2/4]	2,00	51,1	49,0	42,3	52,1
HK5_A	62 [3/4]	2,00	54,1	51,9	45,3	55,1
HK5_A	62 [4/4]	2,00	47,3	45,2	38,5	48,3
HK5_A	63 [1/4]	2,00	42,7	40,5	33,8	43,6
HK5_A	63 [2/4]	2,00	51,6	49,4	42,7	52,6
HK5_A	63 [3/4]	2,00	57,0	54,5	47,9	57,8
HK5_A	63 [4/4]	2,00	53,0	50,6	43,9	53,8
HK5_A	64 [1/4]	2,00	41,8	39,7	33,0	42,8
HK5_A	64 [2/4]	2,00	53,0	50,7	44,0	53,9
HK5_A	64 [3/4]	2,00	59,6	57,0	50,3	60,4
HK5_A	64 [4/4]	2,00	54,5	52,0	45,3	55,3
HK5_A	65 [1/4]	2,00	55,0	52,5	45,8	55,8
HK5_A	65 [2/4]	2,00	43,6	41,5	34,8	44,6
HK5_A	65 [3/4]	2,00	55,4	53,0	46,3	56,3
HK5_A	65 [4/4]	2,00	59,3	56,7	50,0	60,0
HK5_A	66 [1/4]	2,00	41,2	39,0	32,4	42,2
HK5_A	66 [2/4]	2,00	55,5	53,0	46,3	56,3
HK5_A	66 [3/4]	2,00	59,8	57,2	50,5	60,5
HK5_A	66 [4/4]	2,00	55,8	53,3	46,6	56,6
HK5_A	67 [1/4]	2,00	40,9	38,8	32,1	41,9
HK5_A	67 [2/4]	2,00	55,6	53,2	46,5	56,4
HK5_A	67 [3/4]	2,00	61,2	58,5	51,8	61,9
HK5_A	67 [4/4]	2,00	54,2	51,8	45,1	55,1
HK5_A	68 [1/4]	2,00	49,0	46,9	40,3	50,1
HK5_A	68 [2/4]	2,00	53,5	51,2	44,5	54,4
HK5_A	68 [3/4]	2,00	59,3	56,7	50,0	60,1
HK5_A	68 [4/4]	2,00	58,5	55,9	49,2	59,2
HK5_B	38 [1/4]	5,00	36,3	33,7	27,1	37,1
HK5_B	38 [2/4]	5,00	39,6	37,3	30,7	40,6
HK5_B	38 [3/4]	5,00	42,6	40,3	33,7	43,5
HK5_B	38 [4/4]	5,00	42,6	40,2	33,5	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_B	39 [1/4]	5,00	39,6	37,2	30,6	40,5
HK5_B	39 [2/4]	5,00	44,6	42,2	35,5	45,4
HK5_B	39 [3/4]	5,00	45,0	42,6	35,9	45,8
HK5_B	39 [4/4]	5,00	45,0	42,6	36,0	45,9
HK5_B	40 [1/4]	5,00	38,3	35,8	29,2	39,1
HK5_B	40 [2/4]	5,00	51,0	48,3	41,6	51,7
HK5_B	40 [3/4]	5,00	54,4	51,7	45,0	55,1
HK5_B	40 [4/4]	5,00	48,9	46,2	39,5	49,6
HK5_B	41 [1/4]	5,00	38,0	35,6	29,0	38,9
HK5_B	41 [2/4]	5,00	45,7	43,3	36,6	46,5
HK5_B	41 [3/4]	5,00	48,0	45,6	38,9	48,8
HK5_B	41 [4/4]	5,00	42,1	39,7	33,0	42,9
HK5_B	42 [1/4]	5,00	41,2	38,8	32,2	42,1
HK5_B	42 [2/4]	5,00	51,8	49,1	42,5	52,5
HK5_B	42 [3/4]	5,00	55,8	53,1	46,5	56,5
HK5_B	42 [4/4]	5,00	50,3	47,6	40,9	51,0
HK5_B	43 [1/4]	5,00	39,1	36,7	30,1	40,0
HK5_B	43 [2/4]	5,00	51,2	48,5	41,9	51,9
HK5_B	43 [3/4]	5,00	56,0	53,3	46,6	56,7
HK5_B	43 [4/4]	5,00	51,7	49,0	42,4	52,4
HK5_B	44 [1/4]	5,00	38,0	35,7	29,1	38,9
HK5_B	44 [2/4]	5,00	45,3	43,0	36,4	46,2
HK5_B	44 [3/4]	5,00	47,6	45,1	38,5	48,4
HK5_B	44 [4/4]	5,00	45,8	43,3	36,6	46,6
HK5_B	45 [1/4]	5,00	40,4	38,1	31,5	41,3
HK5_B	45 [2/4]	5,00	33,8	31,3	24,8	34,6
HK5_B	45 [3/4]	5,00	41,8	39,6	33,0	42,8
HK5_B	45 [4/4]	5,00	41,7	39,4	32,8	42,6
HK5_B	46 [1/4]	5,00	36,6	34,3	27,7	37,5
HK5_B	46 [2/4]	5,00	33,5	31,0	24,5	34,4
HK5_B	46 [3/4]	5,00	43,6	41,5	34,8	44,6
HK5_B	46 [4/4]	5,00	45,1	42,8	36,2	46,0
HK5_B	47 [1/4]	5,00	36,6	34,2	27,7	37,5
HK5_B	47 [2/4]	5,00	47,7	45,4	38,7	48,6
HK5_B	47 [3/4]	5,00	49,2	46,7	40,1	50,0
HK5_B	47 [4/4]	5,00	44,2	41,6	35,0	44,9
HK5_B	48 [1/4]	5,00	40,8	38,3	31,7	41,6
HK5_B	48 [2/4]	5,00	53,8	51,1	44,5	54,5
HK5_B	48 [3/4]	5,00	56,5	53,8	47,2	57,2
HK5_B	48 [4/4]	5,00	52,6	49,9	43,3	53,3
HK5_B	49 [1/4]	5,00	42,0	39,5	32,8	42,8
HK5_B	49 [2/4]	5,00	52,0	49,4	42,7	52,7
HK5_B	49 [3/4]	5,00	55,6	52,9	46,2	56,3
HK5_B	49 [4/4]	5,00	50,6	47,9	41,2	51,3
HK5_B	50 [1/4]	5,00	39,4	37,2	30,6	40,4
HK5_B	50 [2/4]	5,00	44,5	42,3	35,6	45,5
HK5_B	50 [3/4]	5,00	44,3	42,0	35,3	45,2
HK5_B	50 [4/4]	5,00	40,3	38,1	31,5	41,3
HK5_B	51 [1/4]	5,00	43,2	41,0	34,3	44,1
HK5_B	51 [2/4]	5,00	39,2	36,7	30,2	40,1
HK5_B	51 [3/4]	5,00	38,2	36,0	29,4	39,2
HK5_B	51 [4/4]	5,00	44,1	41,9	35,2	45,0
HK5_B	52 [1/4]	5,00	37,3	34,8	28,3	38,2
HK5_B	52 [2/4]	5,00	40,3	38,1	31,5	41,3
HK5_B	52 [3/4]	5,00	41,2	39,0	32,4	42,2
HK5_B	52 [4/4]	5,00	40,3	38,1	31,5	41,3
HK5_B	53 [1/4]	5,00	38,0	35,6	29,1	38,9
HK5_B	53 [2/4]	5,00	44,6	42,4	35,8	45,6
HK5_B	53 [3/4]	5,00	45,9	43,8	37,1	46,9
HK5_B	53 [4/4]	5,00	40,5	38,3	31,6	41,4
HK5_B	54 [1/4]	5,00	42,2	40,0	33,3	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_B	54 [2/4]	5,00	38,5	36,0	29,5	39,3
HK5_B	54 [3/4]	5,00	42,2	39,9	33,4	43,2
HK5_B	54 [4/4]	5,00	42,5	40,3	33,7	43,5
HK5_B	55 [1/4]	5,00	40,5	38,3	31,6	41,5
HK5_B	55 [2/4]	5,00	40,5	38,0	31,5	41,3
HK5_B	55 [3/4]	5,00	45,7	43,5	36,9	46,7
HK5_B	55 [4/4]	5,00	44,4	42,3	35,6	45,4
HK5_B	56 [1/4]	5,00	39,2	36,7	30,3	40,1
HK5_B	56 [2/4]	5,00	44,5	42,0	35,6	45,4
HK5_B	56 [3/4]	5,00	48,5	46,2	39,6	49,4
HK5_B	56 [4/4]	5,00	45,7	43,5	36,8	46,7
HK5_B	57 [1/4]	5,00	36,0	33,7	27,1	37,0
HK5_B	57 [2/4]	5,00	46,2	43,8	37,2	47,1
HK5_B	57 [3/4]	5,00	51,1	48,6	41,9	51,9
HK5_B	57 [4/4]	5,00	48,4	45,9	39,2	49,2
HK5_B	58 [1/4]	5,00	48,4	45,9	39,2	49,2
HK5_B	58 [2/4]	5,00	38,5	36,1	29,5	39,4
HK5_B	58 [3/4]	5,00	41,7	39,3	32,7	42,6
HK5_B	58 [4/4]	5,00	50,3	47,8	41,1	51,1
HK5_B	59 [1/4]	5,00	40,0	37,7	31,1	40,9
HK5_B	59 [2/4]	5,00	51,1	48,6	41,9	51,9
HK5_B	59 [3/4]	5,00	51,6	49,0	42,4	52,3
HK5_B	59 [4/4]	5,00	45,4	42,9	36,2	46,2
HK5_B	60 [1/4]	5,00	40,3	38,0	31,4	41,2
HK5_B	60 [2/4]	5,00	45,5	43,2	36,5	46,4
HK5_B	60 [3/4]	5,00	50,8	48,4	41,7	51,7
HK5_B	60 [4/4]	5,00	48,2	45,9	39,2	49,1
HK5_B	61 [1/4]	5,00	41,6	39,2	32,7	42,6
HK5_B	61 [2/4]	5,00	48,5	46,1	39,5	49,3
HK5_B	61 [3/4]	5,00	50,8	48,3	41,7	51,6
HK5_B	61 [4/4]	5,00	46,3	44,0	37,3	47,2
HK5_B	62 [1/4]	5,00	41,8	39,2	32,8	42,6
HK5_B	62 [2/4]	5,00	52,8	50,2	43,6	53,5
HK5_B	62 [3/4]	5,00	55,6	53,0	46,4	56,4
HK5_B	62 [4/4]	5,00	48,9	46,4	39,7	49,7
HK5_B	63 [1/4]	5,00	44,0	41,5	34,8	44,8
HK5_B	63 [2/4]	5,00	53,2	50,6	43,9	53,9
HK5_B	63 [3/4]	5,00	57,8	55,2	48,5	58,5
HK5_B	63 [4/4]	5,00	53,6	50,9	44,2	54,3
HK5_B	64 [1/4]	5,00	43,1	40,7	34,1	44,0
HK5_B	64 [2/4]	5,00	54,4	51,8	45,1	55,1
HK5_B	64 [3/4]	5,00	60,0	57,4	50,7	60,7
HK5_B	64 [4/4]	5,00	55,1	52,5	45,8	55,8
HK5_B	65 [1/4]	5,00	55,7	53,0	46,3	56,4
HK5_B	65 [2/4]	5,00	45,2	42,8	36,1	46,0
HK5_B	65 [3/4]	5,00	56,5	53,9	47,2	57,2
HK5_B	65 [4/4]	5,00	59,9	57,2	50,5	60,5
HK5_B	66 [1/4]	5,00	42,3	39,9	33,3	43,2
HK5_B	66 [2/4]	5,00	56,3	53,6	46,9	56,9
HK5_B	66 [3/4]	5,00	60,3	57,6	50,9	61,0
HK5_B	66 [4/4]	5,00	56,5	53,8	47,1	57,1
HK5_B	67 [1/4]	5,00	42,2	39,8	33,2	43,0
HK5_B	67 [2/4]	5,00	56,7	54,0	47,3	57,4
HK5_B	67 [3/4]	5,00	61,4	58,7	52,0	62,1
HK5_B	67 [4/4]	5,00	55,2	52,6	45,9	55,9
HK5_B	68 [1/4]	5,00	51,0	48,4	41,7	51,7
HK5_B	68 [2/4]	5,00	54,8	52,2	45,5	55,5
HK5_B	68 [3/4]	5,00	59,7	57,0	50,3	60,4
HK5_B	68 [4/4]	5,00	58,9	56,2	49,5	59,6
HK5_C	38 [1/4]	8,00	36,8	34,1	27,5	37,5
HK5_C	38 [2/4]	8,00	41,1	38,5	31,9	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_C	38 [3/4]	8,00	43,9	41,3	34,7	44,7
HK5_C	38 [4/4]	8,00	43,4	40,7	34,1	44,1
HK5_C	39 [1/4]	8,00	40,6	38,0	31,4	41,4
HK5_C	39 [2/4]	8,00	45,7	43,0	36,4	46,4
HK5_C	39 [3/4]	8,00	46,0	43,4	36,8	46,8
HK5_C	39 [4/4]	8,00	46,0	43,3	36,7	46,7
HK5_C	40 [1/4]	8,00	39,3	36,6	30,0	40,0
HK5_C	40 [2/4]	8,00	51,2	48,5	41,8	51,9
HK5_C	40 [3/4]	8,00	54,6	51,9	45,2	55,3
HK5_C	40 [4/4]	8,00	49,1	46,4	39,7	49,8
HK5_C	41 [1/4]	8,00	38,7	36,2	29,6	39,5
HK5_C	41 [2/4]	8,00	46,7	44,1	37,4	47,4
HK5_C	41 [3/4]	8,00	48,9	46,2	39,6	49,6
HK5_C	41 [4/4]	8,00	43,2	40,5	33,9	43,9
HK5_C	42 [1/4]	8,00	42,5	39,8	33,1	43,1
HK5_C	42 [2/4]	8,00	52,1	49,3	42,7	52,8
HK5_C	42 [3/4]	8,00	56,0	53,2	46,5	56,6
HK5_C	42 [4/4]	8,00	50,6	47,8	41,2	51,2
HK5_C	43 [1/4]	8,00	40,5	37,7	31,1	41,1
HK5_C	43 [2/4]	8,00	51,4	48,7	42,0	52,1
HK5_C	43 [3/4]	8,00	56,1	53,3	46,7	56,7
HK5_C	43 [4/4]	8,00	51,9	49,2	42,5	52,6
HK5_C	44 [1/4]	8,00	38,9	36,5	29,8	39,7
HK5_C	44 [2/4]	8,00	46,2	43,7	37,0	47,0
HK5_C	44 [3/4]	8,00	48,3	45,7	39,0	49,1
HK5_C	44 [4/4]	8,00	46,8	44,0	37,4	47,4
HK5_C	45 [1/4]	8,00	41,3	38,8	32,2	42,1
HK5_C	45 [2/4]	8,00	34,1	31,6	25,1	35,0
HK5_C	45 [3/4]	8,00	42,8	40,3	33,7	43,6
HK5_C	45 [4/4]	8,00	42,8	40,3	33,7	43,6
HK5_C	46 [1/4]	8,00	37,8	35,3	28,7	38,6
HK5_C	46 [2/4]	8,00	34,0	31,4	24,9	34,8
HK5_C	46 [3/4]	8,00	44,4	42,1	35,4	45,3
HK5_C	46 [4/4]	8,00	46,0	43,5	36,9	46,8
HK5_C	47 [1/4]	8,00	37,4	34,9	28,3	38,2
HK5_C	47 [2/4]	8,00	48,5	45,9	39,3	49,3
HK5_C	47 [3/4]	8,00	49,8	47,2	40,5	50,5
HK5_C	47 [4/4]	8,00	44,9	42,2	35,5	45,5
HK5_C	48 [1/4]	8,00	41,8	39,2	32,6	42,6
HK5_C	48 [2/4]	8,00	54,1	51,4	44,7	54,8
HK5_C	48 [3/4]	8,00	56,6	53,8	47,2	57,2
HK5_C	48 [4/4]	8,00	52,8	50,0	43,4	53,5
HK5_C	49 [1/4]	8,00	42,9	40,1	33,5	43,5
HK5_C	49 [2/4]	8,00	52,3	49,6	43,0	53,0
HK5_C	49 [3/4]	8,00	55,8	53,0	46,4	56,4
HK5_C	49 [4/4]	8,00	50,8	48,0	41,3	51,4
HK5_C	50 [1/4]	8,00	40,4	38,0	31,5	41,3
HK5_C	50 [2/4]	8,00	45,5	43,0	36,3	46,3
HK5_C	50 [3/4]	8,00	44,9	42,4	35,7	45,7
HK5_C	50 [4/4]	8,00	40,7	38,3	31,7	41,6
HK5_C	51 [1/4]	8,00	44,0	41,6	34,9	44,8
HK5_C	51 [2/4]	8,00	39,7	37,1	30,6	40,5
HK5_C	51 [3/4]	8,00	39,7	37,3	30,7	40,6
HK5_C	51 [4/4]	8,00	45,1	42,6	35,9	45,9
HK5_C	52 [1/4]	8,00	38,2	35,6	29,1	39,0
HK5_C	52 [2/4]	8,00	41,6	39,2	32,6	42,5
HK5_C	52 [3/4]	8,00	42,6	40,1	33,5	43,4
HK5_C	52 [4/4]	8,00	41,2	38,8	32,1	42,0
HK5_C	53 [1/4]	8,00	38,8	36,3	29,8	39,7
HK5_C	53 [2/4]	8,00	45,8	43,4	36,8	46,7
HK5_C	53 [3/4]	8,00	46,9	44,5	37,8	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK5_C	53 [4/4]	8,00	41,6	39,2	32,5	42,4
HK5_C	54 [1/4]	8,00	43,1	40,7	34,0	43,9
HK5_C	54 [2/4]	8,00	39,8	37,2	30,8	40,7
HK5_C	54 [3/4]	8,00	43,8	41,3	34,8	44,6
HK5_C	54 [4/4]	8,00	43,9	41,5	34,9	44,8
HK5_C	55 [1/4]	8,00	41,5	39,1	32,4	42,4
HK5_C	55 [2/4]	8,00	41,5	39,0	32,5	42,4
HK5_C	55 [3/4]	8,00	46,9	44,4	37,8	47,7
HK5_C	55 [4/4]	8,00	45,8	43,4	36,7	46,7
HK5_C	56 [1/4]	8,00	40,6	38,0	31,5	41,4
HK5_C	56 [2/4]	8,00	46,0	43,5	37,0	46,9
HK5_C	56 [3/4]	8,00	49,7	47,1	40,5	50,5
HK5_C	56 [4/4]	8,00	46,9	44,4	37,7	47,7
HK5_C	57 [1/4]	8,00	37,2	34,8	28,3	38,1
HK5_C	57 [2/4]	8,00	47,4	44,8	38,1	48,1
HK5_C	57 [3/4]	8,00	51,5	48,8	42,2	52,2
HK5_C	57 [4/4]	8,00	48,8	46,1	39,4	49,5
HK5_C	58 [1/4]	8,00	48,9	46,3	39,6	49,6
HK5_C	58 [2/4]	8,00	39,8	37,3	30,7	40,6
HK5_C	58 [3/4]	8,00	43,4	40,8	34,1	44,1
HK5_C	58 [4/4]	8,00	50,9	48,3	41,6	51,6
HK5_C	59 [1/4]	8,00	41,1	38,7	32,1	42,0
HK5_C	59 [2/4]	8,00	51,8	49,2	42,5	52,5
HK5_C	59 [3/4]	8,00	52,3	49,6	42,9	53,0
HK5_C	59 [4/4]	8,00	46,4	43,7	37,0	47,0
HK5_C	60 [1/4]	8,00	41,4	38,9	32,3	42,2
HK5_C	60 [2/4]	8,00	46,9	44,2	37,6	47,6
HK5_C	60 [3/4]	8,00	51,7	49,1	42,4	52,4
HK5_C	60 [4/4]	8,00	49,2	46,6	39,9	49,9
HK5_C	61 [1/4]	8,00	42,6	40,1	33,6	43,4
HK5_C	61 [2/4]	8,00	49,6	46,9	40,3	50,3
HK5_C	61 [3/4]	8,00	51,6	49,0	42,3	52,3
HK5_C	61 [4/4]	8,00	47,3	44,7	38,1	48,1
HK5_C	62 [1/4]	8,00	43,4	40,7	34,3	44,2
HK5_C	62 [2/4]	8,00	53,4	50,7	44,0	54,1
HK5_C	62 [3/4]	8,00	56,0	53,4	46,7	56,7
HK5_C	62 [4/4]	8,00	49,6	47,0	40,3	50,3
HK5_C	63 [1/4]	8,00	44,9	42,1	35,5	45,5
HK5_C	63 [2/4]	8,00	53,5	50,7	44,0	54,1
HK5_C	63 [3/4]	8,00	57,9	55,1	48,4	58,5
HK5_C	63 [4/4]	8,00	53,4	50,7	44,0	54,1
HK5_C	64 [1/4]	8,00	44,4	41,7	35,1	45,1
HK5_C	64 [2/4]	8,00	54,6	51,9	45,2	55,3
HK5_C	64 [3/4]	8,00	60,0	57,3	50,6	60,6
HK5_C	64 [4/4]	8,00	55,1	52,4	45,7	55,8
HK5_C	65 [1/4]	8,00	55,7	53,0	46,3	56,4
HK5_C	65 [2/4]	8,00	46,2	43,6	36,9	46,9
HK5_C	65 [3/4]	8,00	56,7	54,0	47,3	57,4
HK5_C	65 [4/4]	8,00	59,9	57,2	50,5	60,5
HK5_C	66 [1/4]	8,00	43,5	40,9	34,3	44,3
HK5_C	66 [2/4]	8,00	56,3	53,6	46,9	57,0
HK5_C	66 [3/4]	8,00	60,3	57,6	50,9	60,9
HK5_C	66 [4/4]	8,00	56,5	53,8	47,1	57,1
HK5_C	67 [1/4]	8,00	43,4	40,7	34,1	44,1
HK5_C	67 [2/4]	8,00	56,8	54,0	47,4	57,4
HK5_C	67 [3/4]	8,00	61,3	58,5	51,8	61,9
HK5_C	67 [4/4]	8,00	55,3	52,6	45,9	56,0
HK5_C	68 [1/4]	8,00	51,6	48,9	42,2	52,3
HK5_C	68 [2/4]	8,00	55,0	52,4	45,7	55,7
HK5_C	68 [3/4]	8,00	59,7	57,0	50,3	60,3
HK5_C	68 [4/4]	8,00	58,8	56,1	49,4	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	10 [1/12]	2,00	41,6	39,4	32,7	42,6
HK2_A	10 [10/12]	2,00	35,4	33,0	26,3	36,3
HK2_A	10 [11/12]	2,00	42,4	40,2	33,5	43,4
HK2_A	10 [12/12]	2,00	43,0	40,8	34,1	44,0
HK2_A	10 [2/12]	2,00	41,2	39,1	32,4	42,2
HK2_A	10 [3/12]	2,00	40,2	38,2	31,5	41,3
HK2_A	10 [4/12]	2,00	39,4	37,5	30,8	40,5
HK2_A	10 [5/12]	2,00	30,7	28,5	22,0	31,7
HK2_A	10 [6/12]	2,00	37,5	35,6	29,0	38,7
HK2_A	10 [7/12]	2,00	37,7	35,8	29,1	38,8
HK2_A	10 [8/12]	2,00	38,3	36,3	29,6	39,4
HK2_A	10 [9/12]	2,00	37,2	34,9	28,2	38,1
HK2_A	11 [1/13]	2,00	36,6	34,4	27,7	37,6
HK2_A	11 [10/13]	2,00	46,1	43,5	36,8	46,8
HK2_A	11 [11/13]	2,00	45,2	42,7	35,9	45,9
HK2_A	11 [12/13]	2,00	39,6	37,1	30,4	40,4
HK2_A	11 [13/13]	2,00	37,0	34,8	28,1	38,0
HK2_A	11 [2/13]	2,00	38,8	36,9	30,2	39,9
HK2_A	11 [3/13]	2,00	39,9	38,0	31,3	41,1
HK2_A	11 [4/13]	2,00	40,7	38,8	32,2	41,9
HK2_A	11 [5/13]	2,00	38,7	36,7	30,1	39,8
HK2_A	11 [6/13]	2,00	39,8	37,3	30,8	40,7
HK2_A	11 [7/13]	2,00	42,1	39,6	33,0	42,9
HK2_A	11 [8/13]	2,00	44,6	42,1	35,4	45,4
HK2_A	11 [9/13]	2,00	46,2	43,6	36,9	46,9
HK2_A	12 [1/34]	2,00	29,0	26,6	20,0	29,9
HK2_A	12 [10/34]	2,00	36,8	34,7	28,1	37,9
HK2_A	12 [11/34]	2,00	36,4	34,4	27,8	37,5
HK2_A	12 [12/34]	2,00	30,4	28,0	21,4	31,2
HK2_A	12 [13/34]	2,00	27,9	25,7	19,1	28,9
HK2_A	12 [14/34]	2,00	29,8	27,4	20,8	30,7
HK2_A	12 [15/34]	2,00	28,6	26,2	19,6	29,4
HK2_A	12 [16/34]	2,00	28,4	26,0	19,4	29,3
HK2_A	12 [17/34]	2,00	26,8	24,4	17,8	27,7
HK2_A	12 [18/34]	2,00	26,3	24,1	17,6	27,3
HK2_A	12 [19/34]	2,00	29,9	27,6	20,9	30,8
HK2_A	12 [2/34]	2,00	31,2	28,8	22,2	32,1
HK2_A	12 [20/34]	2,00	28,4	26,0	19,4	29,3
HK2_A	12 [21/34]	2,00	26,3	23,9	17,3	27,2
HK2_A	12 [22/34]	2,00	26,3	24,0	17,5	27,3
HK2_A	12 [23/34]	2,00	35,5	33,2	26,4	36,4
HK2_A	12 [24/34]	2,00	37,2	34,8	28,1	38,0
HK2_A	12 [25/34]	2,00	34,6	32,3	25,6	35,5
HK2_A	12 [26/34]	2,00	26,8	24,5	18,0	27,8
HK2_A	12 [27/34]	2,00	28,2	25,9	19,3	29,1
HK2_A	12 [28/34]	2,00	28,4	26,0	19,4	29,3
HK2_A	12 [29/34]	2,00	31,7	29,5	22,7	32,6
HK2_A	12 [3/34]	2,00	39,5	37,8	31,1	40,8
HK2_A	12 [30/34]	2,00	26,4	24,2	17,7	27,4
HK2_A	12 [31/34]	2,00	28,7	26,4	19,9	29,7
HK2_A	12 [32/34]	2,00	29,2	26,8	20,2	30,1
HK2_A	12 [33/34]	2,00	29,0	26,6	20,0	29,9
HK2_A	12 [34/34]	2,00	30,9	28,5	21,9	31,8
HK2_A	12 [4/34]	2,00	41,3	39,6	32,9	42,6
HK2_A	12 [5/34]	2,00	42,5	40,7	34,0	43,7
HK2_A	12 [6/34]	2,00	42,2	40,4	33,7	43,4
HK2_A	12 [7/34]	2,00	42,7	40,8	34,1	43,8
HK2_A	12 [8/34]	2,00	41,9	40,0	33,4	43,1
HK2_A	12 [9/34]	2,00	41,4	39,5	32,9	42,6
HK2_A	13 [1/12]	2,00	40,0	38,1	31,4	41,1
HK2_A	13 [10/12]	2,00	35,7	33,7	27,0	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	13 [11/12]	2,00	32,2	30,0	23,4	33,2
HK2_A	13 [12/12]	2,00	39,7	37,7	31,0	40,8
HK2_A	13 [2/12]	2,00	41,0	39,2	32,5	42,2
HK2_A	13 [3/12]	2,00	42,0	40,3	33,6	43,3
HK2_A	13 [4/12]	2,00	42,0	40,2	33,5	43,2
HK2_A	13 [5/12]	2,00	43,3	41,4	34,8	44,5
HK2_A	13 [6/12]	2,00	40,0	38,0	31,4	41,1
HK2_A	13 [7/12]	2,00	39,8	37,9	31,2	41,0
HK2_A	13 [8/12]	2,00	38,1	36,1	29,5	39,2
HK2_A	13 [9/12]	2,00	36,6	34,5	27,9	37,7
HK2_A	6 [1/49]	2,00	52,7	50,3	43,5	53,5
HK2_A	6 [10/49]	2,00	45,8	43,6	36,9	46,7
HK2_A	6 [11/49]	2,00	45,5	43,4	36,7	46,5
HK2_A	6 [12/49]	2,00	45,4	43,2	36,5	46,3
HK2_A	6 [13/49]	2,00	37,2	35,0	28,4	38,2
HK2_A	6 [14/49]	2,00	36,5	34,3	27,8	37,5
HK2_A	6 [15/49]	2,00	36,2	34,0	27,5	37,2
HK2_A	6 [16/49]	2,00	35,3	33,1	26,5	36,3
HK2_A	6 [17/49]	2,00	35,4	33,2	26,6	36,4
HK2_A	6 [18/49]	2,00	35,1	33,0	26,3	36,1
HK2_A	6 [19/49]	2,00	33,5	31,1	24,5	34,4
HK2_A	6 [2/49]	2,00	38,8	36,7	30,1	39,8
HK2_A	6 [20/49]	2,00	32,1	29,6	23,0	32,9
HK2_A	6 [21/49]	2,00	33,4	31,4	24,8	34,5
HK2_A	6 [22/49]	2,00	31,9	29,6	23,1	32,9
HK2_A	6 [23/49]	2,00	33,6	31,6	25,0	34,7
HK2_A	6 [24/49]	2,00	31,9	29,5	22,8	32,7
HK2_A	6 [25/49]	2,00	31,6	29,2	22,5	32,4
HK2_A	6 [26/49]	2,00	29,0	26,8	20,3	30,0
HK2_A	6 [27/49]	2,00	32,0	29,8	23,2	33,0
HK2_A	6 [28/49]	2,00	32,9	30,6	24,0	33,8
HK2_A	6 [29/49]	2,00	34,1	31,8	25,2	35,0
HK2_A	6 [3/49]	2,00	38,2	36,0	29,4	39,2
HK2_A	6 [30/49]	2,00	34,1	31,7	25,2	35,0
HK2_A	6 [31/49]	2,00	34,7	32,3	25,7	35,5
HK2_A	6 [32/49]	2,00	35,9	33,7	27,1	36,9
HK2_A	6 [33/49]	2,00	36,0	33,9	27,2	37,0
HK2_A	6 [34/49]	2,00	37,0	34,9	28,3	38,0
HK2_A	6 [35/49]	2,00	36,3	34,1	27,5	37,3
HK2_A	6 [36/49]	2,00	35,4	33,0	26,3	36,2
HK2_A	6 [37/49]	2,00	42,1	39,6	32,9	42,9
HK2_A	6 [38/49]	2,00	45,9	43,4	36,6	46,6
HK2_A	6 [39/49]	2,00	48,0	45,4	38,6	48,7
HK2_A	6 [4/49]	2,00	40,8	38,5	32,0	41,8
HK2_A	6 [40/49]	2,00	50,3	47,7	40,9	51,0
HK2_A	6 [41/49]	2,00	53,6	51,1	44,3	54,3
HK2_A	6 [42/49]	2,00	53,4	50,8	44,0	54,1
HK2_A	6 [43/49]	2,00	53,4	50,8	44,1	54,1
HK2_A	6 [44/49]	2,00	55,4	52,9	46,1	56,2
HK2_A	6 [45/49]	2,00	53,4	51,0	44,2	54,2
HK2_A	6 [46/49]	2,00	54,1	51,6	44,8	54,9
HK2_A	6 [47/49]	2,00	52,8	50,3	43,6	53,6
HK2_A	6 [48/49]	2,00	53,1	50,6	43,9	53,9
HK2_A	6 [49/49]	2,00	53,6	51,1	44,3	54,3
HK2_A	6 [5/49]	2,00	43,2	41,1	34,4	44,2
HK2_A	6 [6/49]	2,00	44,9	42,7	36,0	45,9
HK2_A	6 [7/49]	2,00	46,1	43,9	37,2	47,1
HK2_A	6 [8/49]	2,00	46,0	43,8	37,1	46,9
HK2_A	6 [9/49]	2,00	46,1	44,0	37,3	47,1
HK2_A	7 [1/12]	2,00	37,2	35,0	28,3	38,2
HK2_A	7 [10/12]	2,00	42,2	39,8	33,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_A	7 [11/12]	2,00	40,3	37,9	31,1	41,1
HK2_A	7 [12/12]	2,00	37,1	34,9	28,2	38,0
HK2_A	7 [2/12]	2,00	38,4	36,3	29,6	39,4
HK2_A	7 [3/12]	2,00	37,4	35,4	28,7	38,5
HK2_A	7 [4/12]	2,00	35,8	33,9	27,2	36,9
HK2_A	7 [5/12]	2,00	39,9	37,5	30,8	40,7
HK2_A	7 [6/12]	2,00	45,2	42,7	36,0	46,0
HK2_A	7 [7/12]	2,00	46,7	44,2	37,5	47,5
HK2_A	7 [8/12]	2,00	46,6	44,1	37,4	47,4
HK2_A	7 [9/12]	2,00	44,5	42,0	35,3	45,3
HK2_A	8 [1/13]	2,00	36,1	33,8	27,2	37,0
HK2_A	8 [10/13]	2,00	38,0	35,7	28,9	38,9
HK2_A	8 [11/13]	2,00	39,0	36,6	29,8	39,8
HK2_A	8 [12/13]	2,00	41,5	39,2	32,5	42,4
HK2_A	8 [13/13]	2,00	35,8	33,5	26,9	36,8
HK2_A	8 [2/13]	2,00	39,5	37,1	30,4	40,3
HK2_A	8 [3/13]	2,00	36,7	34,4	27,8	37,7
HK2_A	8 [4/13]	2,00	34,1	31,8	25,2	35,1
HK2_A	8 [5/13]	2,00	33,4	31,1	24,5	34,3
HK2_A	8 [6/13]	2,00	32,2	30,3	23,7	33,4
HK2_A	8 [7/13]	2,00	33,6	31,4	24,7	34,5
HK2_A	8 [8/13]	2,00	33,4	31,2	24,5	34,3
HK2_A	8 [9/13]	2,00	35,7	33,4	26,6	36,6
HK2_A	9 [1/12]	2,00	38,0	35,9	29,2	39,0
HK2_A	9 [10/12]	2,00	36,9	34,5	27,8	37,7
HK2_A	9 [11/12]	2,00	40,5	38,2	31,5	41,4
HK2_A	9 [12/12]	2,00	39,7	37,5	30,8	40,6
HK2_A	9 [2/12]	2,00	37,3	35,3	28,6	38,4
HK2_A	9 [3/12]	2,00	36,0	34,0	27,4	37,1
HK2_A	9 [4/12]	2,00	37,8	36,0	29,4	39,0
HK2_A	9 [5/12]	2,00	29,6	27,3	20,8	30,5
HK2_A	9 [6/12]	2,00	35,8	33,4	26,7	36,6
HK2_A	9 [7/12]	2,00	36,4	34,0	27,3	37,2
HK2_A	9 [8/12]	2,00	37,7	35,2	28,5	38,5
HK2_A	9 [9/12]	2,00	38,2	35,8	29,0	39,0
HK2_B	10 [1/12]	5,00	42,5	40,1	33,4	43,3
HK2_B	10 [10/12]	5,00	36,6	34,1	27,4	37,4
HK2_B	10 [11/12]	5,00	43,2	40,9	34,2	44,1
HK2_B	10 [12/12]	5,00	43,8	41,5	34,8	44,7
HK2_B	10 [2/12]	5,00	41,9	39,7	33,0	42,8
HK2_B	10 [3/12]	5,00	40,9	38,7	32,0	41,9
HK2_B	10 [4/12]	5,00	39,9	37,8	31,2	41,0
HK2_B	10 [5/12]	5,00	32,5	30,1	23,7	33,4
HK2_B	10 [6/12]	5,00	37,9	35,9	29,3	39,0
HK2_B	10 [7/12]	5,00	38,1	36,1	29,4	39,2
HK2_B	10 [8/12]	5,00	38,5	36,4	29,8	39,6
HK2_B	10 [9/12]	5,00	37,3	35,0	28,3	38,2
HK2_B	11 [1/13]	5,00	37,2	34,9	28,3	38,1
HK2_B	11 [10/13]	5,00	46,7	44,1	37,3	47,4
HK2_B	11 [11/13]	5,00	46,2	43,6	36,9	46,9
HK2_B	11 [12/13]	5,00	40,9	38,3	31,6	41,6
HK2_B	11 [13/13]	5,00	37,6	35,3	28,7	38,5
HK2_B	11 [2/13]	5,00	39,3	37,2	30,6	40,3
HK2_B	11 [3/13]	5,00	40,4	38,4	31,8	41,5
HK2_B	11 [4/13]	5,00	41,1	39,1	32,5	42,2
HK2_B	11 [5/13]	5,00	39,4	37,3	30,7	40,4
HK2_B	11 [6/13]	5,00	40,9	38,2	31,7	41,6
HK2_B	11 [7/13]	5,00	43,5	40,9	34,2	44,2
HK2_B	11 [8/13]	5,00	45,6	43,0	36,3	46,3
HK2_B	11 [9/13]	5,00	46,8	44,1	37,4	47,5
HK2_B	12 [1/34]	5,00	30,3	27,8	21,2	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	12 [10/34]	5,00	37,5	35,3	28,7	38,5
HK2_B	12 [11/34]	5,00	37,2	35,1	28,4	38,2
HK2_B	12 [12/34]	5,00	31,8	29,4	22,8	32,7
HK2_B	12 [13/34]	5,00	29,6	27,3	20,7	30,5
HK2_B	12 [14/34]	5,00	32,1	29,6	23,0	32,9
HK2_B	12 [15/34]	5,00	31,5	29,0	22,4	32,3
HK2_B	12 [16/34]	5,00	31,1	28,6	22,0	31,9
HK2_B	12 [17/34]	5,00	29,6	27,1	20,5	30,4
HK2_B	12 [18/34]	5,00	29,1	26,9	20,3	30,1
HK2_B	12 [19/34]	5,00	31,1	28,7	22,0	31,9
HK2_B	12 [2/34]	5,00	33,1	30,6	24,0	33,9
HK2_B	12 [20/34]	5,00	30,9	28,3	21,8	31,7
HK2_B	12 [21/34]	5,00	28,3	25,9	19,3	29,2
HK2_B	12 [22/34]	5,00	28,6	26,2	19,7	29,5
HK2_B	12 [23/34]	5,00	36,5	34,1	27,4	37,3
HK2_B	12 [24/34]	5,00	37,9	35,4	28,7	38,7
HK2_B	12 [25/34]	5,00	35,3	32,9	26,3	36,2
HK2_B	12 [26/34]	5,00	29,4	27,0	20,5	30,3
HK2_B	12 [27/34]	5,00	30,4	28,0	21,5	31,3
HK2_B	12 [28/34]	5,00	31,0	28,5	21,9	31,8
HK2_B	12 [29/34]	5,00	32,4	30,0	23,3	33,2
HK2_B	12 [3/34]	5,00	39,9	38,0	31,3	41,0
HK2_B	12 [30/34]	5,00	29,3	27,0	20,5	30,3
HK2_B	12 [31/34]	5,00	31,5	29,1	22,6	32,4
HK2_B	12 [32/34]	5,00	32,1	29,6	23,1	32,9
HK2_B	12 [33/34]	5,00	31,9	29,4	22,9	32,8
HK2_B	12 [34/34]	5,00	32,4	29,9	23,3	33,2
HK2_B	12 [4/34]	5,00	41,6	39,7	33,1	42,8
HK2_B	12 [5/34]	5,00	42,5	40,6	33,9	43,7
HK2_B	12 [6/34]	5,00	42,4	40,4	33,8	43,5
HK2_B	12 [7/34]	5,00	42,8	40,8	34,2	43,9
HK2_B	12 [8/34]	5,00	42,2	40,2	33,5	43,3
HK2_B	12 [9/34]	5,00	41,8	39,7	33,1	42,9
HK2_B	13 [1/12]	5,00	40,5	38,5	31,8	41,6
HK2_B	13 [10/12]	5,00	36,4	34,3	27,6	37,4
HK2_B	13 [11/12]	5,00	34,1	31,7	25,2	35,0
HK2_B	13 [12/12]	5,00	40,2	38,1	31,5	41,3
HK2_B	13 [2/12]	5,00	41,5	39,5	32,9	42,6
HK2_B	13 [3/12]	5,00	42,5	40,5	33,9	43,6
HK2_B	13 [4/12]	5,00	42,4	40,4	33,8	43,5
HK2_B	13 [5/12]	5,00	43,4	41,5	34,8	44,5
HK2_B	13 [6/12]	5,00	40,3	38,2	31,6	41,3
HK2_B	13 [7/12]	5,00	39,9	37,8	31,2	41,0
HK2_B	13 [8/12]	5,00	38,4	36,2	29,6	39,4
HK2_B	13 [9/12]	5,00	37,3	35,1	28,6	38,3
HK2_B	6 [1/49]	5,00	53,7	51,1	44,4	54,4
HK2_B	6 [10/49]	5,00	46,8	44,4	37,7	47,6
HK2_B	6 [11/49]	5,00	46,4	44,1	37,4	47,3
HK2_B	6 [12/49]	5,00	46,1	43,8	37,1	47,0
HK2_B	6 [13/49]	5,00	38,0	35,7	29,2	38,9
HK2_B	6 [14/49]	5,00	37,3	35,0	28,5	38,3
HK2_B	6 [15/49]	5,00	37,2	34,9	28,4	38,2
HK2_B	6 [16/49]	5,00	37,2	34,9	28,2	38,1
HK2_B	6 [17/49]	5,00	37,6	35,3	28,7	38,5
HK2_B	6 [18/49]	5,00	38,1	35,8	29,1	39,0
HK2_B	6 [19/49]	5,00	38,7	36,2	29,5	39,5
HK2_B	6 [2/49]	5,00	39,7	37,5	30,9	40,7
HK2_B	6 [20/49]	5,00	37,6	35,1	28,4	38,4
HK2_B	6 [21/49]	5,00	36,1	33,9	27,4	37,1
HK2_B	6 [22/49]	5,00	37,3	34,8	28,3	38,2
HK2_B	6 [23/49]	5,00	36,2	33,9	27,4	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	6 [24/49]	5,00	36,9	34,4	27,8	37,7
HK2_B	6 [25/49]	5,00	36,9	34,4	27,8	37,7
HK2_B	6 [26/49]	5,00	33,7	31,3	24,8	34,6
HK2_B	6 [27/49]	5,00	36,1	33,7	27,1	37,0
HK2_B	6 [28/49]	5,00	37,4	34,9	28,3	38,2
HK2_B	6 [29/49]	5,00	37,9	35,4	28,8	38,7
HK2_B	6 [3/49]	5,00	39,1	36,8	30,2	40,1
HK2_B	6 [30/49]	5,00	38,1	35,7	29,1	39,0
HK2_B	6 [31/49]	5,00	38,8	36,3	29,7	39,7
HK2_B	6 [32/49]	5,00	38,5	36,1	29,6	39,4
HK2_B	6 [33/49]	5,00	37,3	35,0	28,4	38,2
HK2_B	6 [34/49]	5,00	39,1	36,8	30,2	40,0
HK2_B	6 [35/49]	5,00	37,5	35,2	28,5	38,4
HK2_B	6 [36/49]	5,00	37,5	35,0	28,3	38,3
HK2_B	6 [37/49]	5,00	44,0	41,4	34,6	44,7
HK2_B	6 [38/49]	5,00	47,4	44,8	38,1	48,1
HK2_B	6 [39/49]	5,00	49,2	46,6	39,8	49,9
HK2_B	6 [4/49]	5,00	41,8	39,5	32,9	42,7
HK2_B	6 [40/49]	5,00	51,0	48,4	41,6	51,7
HK2_B	6 [41/49]	5,00	54,4	51,8	45,0	55,1
HK2_B	6 [42/49]	5,00	54,1	51,5	44,7	54,8
HK2_B	6 [43/49]	5,00	54,0	51,4	44,6	54,7
HK2_B	6 [44/49]	5,00	55,9	53,3	46,5	56,6
HK2_B	6 [45/49]	5,00	54,1	51,6	44,8	54,9
HK2_B	6 [46/49]	5,00	54,7	52,2	45,4	55,4
HK2_B	6 [47/49]	5,00	53,6	51,1	44,3	54,4
HK2_B	6 [48/49]	5,00	53,9	51,4	44,6	54,6
HK2_B	6 [49/49]	5,00	54,3	51,7	45,0	55,0
HK2_B	6 [5/49]	5,00	44,1	41,8	35,1	45,0
HK2_B	6 [6/49]	5,00	46,0	43,6	36,9	46,8
HK2_B	6 [7/49]	5,00	47,3	45,0	38,2	48,2
HK2_B	6 [8/49]	5,00	47,1	44,7	38,0	47,9
HK2_B	6 [9/49]	5,00	47,1	44,8	38,1	48,0
HK2_B	7 [1/12]	5,00	38,6	36,2	29,5	39,4
HK2_B	7 [10/12]	5,00	43,9	41,3	34,6	44,6
HK2_B	7 [11/12]	5,00	42,2	39,7	33,0	43,0
HK2_B	7 [12/12]	5,00	38,8	36,4	29,7	39,7
HK2_B	7 [2/12]	5,00	39,4	37,1	30,4	40,3
HK2_B	7 [3/12]	5,00	38,2	36,0	29,3	39,2
HK2_B	7 [4/12]	5,00	36,7	34,6	28,0	37,7
HK2_B	7 [5/12]	5,00	41,2	38,6	31,9	41,9
HK2_B	7 [6/12]	5,00	46,2	43,6	36,9	46,9
HK2_B	7 [7/12]	5,00	47,3	44,8	38,0	48,0
HK2_B	7 [8/12]	5,00	47,3	44,7	37,9	48,0
HK2_B	7 [9/12]	5,00	45,7	43,1	36,3	46,4
HK2_B	8 [1/13]	5,00	37,1	34,7	28,1	38,0
HK2_B	8 [10/13]	5,00	39,1	36,6	29,9	39,8
HK2_B	8 [11/13]	5,00	40,5	38,0	31,2	41,2
HK2_B	8 [12/13]	5,00	43,0	40,6	33,9	43,8
HK2_B	8 [13/13]	5,00	37,3	34,9	28,4	38,2
HK2_B	8 [2/13]	5,00	40,4	38,0	31,3	41,3
HK2_B	8 [3/13]	5,00	37,9	35,5	28,9	38,7
HK2_B	8 [4/13]	5,00	35,9	33,5	26,9	36,8
HK2_B	8 [5/13]	5,00	34,8	32,4	25,8	35,7
HK2_B	8 [6/13]	5,00	33,6	31,4	24,8	34,6
HK2_B	8 [7/13]	5,00	34,9	32,5	25,9	35,8
HK2_B	8 [8/13]	5,00	34,5	32,2	25,6	35,5
HK2_B	8 [9/13]	5,00	37,3	34,9	28,1	38,1
HK2_B	9 [1/12]	5,00	38,9	36,7	30,0	39,9
HK2_B	9 [10/12]	5,00	38,6	36,1	29,3	39,3
HK2_B	9 [11/12]	5,00	41,7	39,3	32,6	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_B	9 [12/12]	5,00	40,1	37,8	31,2	41,1
HK2_B	9 [2/12]	5,00	38,0	35,8	29,2	39,0
HK2_B	9 [3/12]	5,00	36,7	34,6	28,0	37,8
HK2_B	9 [4/12]	5,00	38,3	36,3	29,7	39,4
HK2_B	9 [5/12]	5,00	31,5	29,1	22,6	32,4
HK2_B	9 [6/12]	5,00	36,1	33,7	27,0	37,0
HK2_B	9 [7/12]	5,00	37,2	34,7	28,0	38,0
HK2_B	9 [8/12]	5,00	39,1	36,6	29,9	39,9
HK2_B	9 [9/12]	5,00	39,7	37,3	30,5	40,5
HK2_C	10 [1/12]	8,00	43,5	41,0	34,3	44,3
HK2_C	10 [10/12]	8,00	37,8	35,3	28,6	38,6
HK2_C	10 [11/12]	8,00	43,9	41,5	34,8	44,8
HK2_C	10 [12/12]	8,00	44,7	42,2	35,5	45,5
HK2_C	10 [2/12]	8,00	42,9	40,5	33,8	43,7
HK2_C	10 [3/12]	8,00	41,9	39,6	32,9	42,8
HK2_C	10 [4/12]	8,00	40,8	38,5	31,9	41,7
HK2_C	10 [5/12]	8,00	34,1	31,7	25,2	35,0
HK2_C	10 [6/12]	8,00	38,1	35,9	29,3	39,1
HK2_C	10 [7/12]	8,00	38,6	36,3	29,7	39,5
HK2_C	10 [8/12]	8,00	39,0	36,7	30,1	39,9
HK2_C	10 [9/12]	8,00	38,1	35,6	28,9	38,9
HK2_C	11 [1/13]	8,00	38,8	36,4	29,8	39,7
HK2_C	11 [10/13]	8,00	46,9	44,2	37,5	47,6
HK2_C	11 [11/13]	8,00	46,7	44,0	37,3	47,4
HK2_C	11 [12/13]	8,00	41,5	38,9	32,2	42,2
HK2_C	11 [13/13]	8,00	39,1	36,7	30,1	39,9
HK2_C	11 [2/13]	8,00	40,2	38,1	31,4	41,3
HK2_C	11 [3/13]	8,00	41,2	39,1	32,5	42,2
HK2_C	11 [4/13]	8,00	41,8	39,8	33,2	42,9
HK2_C	11 [5/13]	8,00	40,6	38,4	31,9	41,6
HK2_C	11 [6/13]	8,00	42,0	39,4	32,9	42,8
HK2_C	11 [7/13]	8,00	45,1	42,4	35,7	45,7
HK2_C	11 [8/13]	8,00	45,9	43,3	36,6	46,6
HK2_C	11 [9/13]	8,00	46,9	44,3	37,6	47,6
HK2_C	12 [1/34]	8,00	34,4	31,9	25,3	35,2
HK2_C	12 [10/34]	8,00	37,9	35,6	29,0	38,9
HK2_C	12 [11/34]	8,00	38,1	35,8	29,2	39,0
HK2_C	12 [12/34]	8,00	34,8	32,3	25,7	35,6
HK2_C	12 [13/34]	8,00	34,4	32,1	25,5	35,3
HK2_C	12 [14/34]	8,00	35,9	33,4	26,8	36,7
HK2_C	12 [15/34]	8,00	35,8	33,3	26,8	36,7
HK2_C	12 [16/34]	8,00	35,3	32,8	26,2	36,1
HK2_C	12 [17/34]	8,00	34,1	31,5	25,0	34,9
HK2_C	12 [18/34]	8,00	34,0	31,8	25,2	35,0
HK2_C	12 [19/34]	8,00	34,7	32,3	25,7	35,6
HK2_C	12 [2/34]	8,00	35,9	33,4	26,9	36,8
HK2_C	12 [20/34]	8,00	35,7	33,2	26,6	36,5
HK2_C	12 [21/34]	8,00	33,4	30,9	24,3	34,2
HK2_C	12 [22/34]	8,00	33,3	31,0	24,5	34,3
HK2_C	12 [23/34]	8,00	37,9	35,5	28,8	38,7
HK2_C	12 [24/34]	8,00	39,2	36,7	30,1	40,0
HK2_C	12 [25/34]	8,00	37,5	35,1	28,5	38,4
HK2_C	12 [26/34]	8,00	34,0	31,6	25,1	34,9
HK2_C	12 [27/34]	8,00	35,6	33,2	26,7	36,5
HK2_C	12 [28/34]	8,00	35,9	33,3	26,8	36,7
HK2_C	12 [29/34]	8,00	35,8	33,4	26,8	36,6
HK2_C	12 [3/34]	8,00	40,5	38,4	31,8	41,6
HK2_C	12 [30/34]	8,00	34,1	31,8	25,3	35,1
HK2_C	12 [31/34]	8,00	36,5	34,1	27,6	37,4
HK2_C	12 [32/34]	8,00	36,5	34,0	27,4	37,3
HK2_C	12 [33/34]	8,00	36,3	33,8	27,3	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK2_C	12 [34/34]	8,00	35,8	33,3	26,7	36,6
HK2_C	12 [4/34]	8,00	42,0	40,0	33,3	43,1
HK2_C	12 [5/34]	8,00	42,6	40,5	33,8	43,6
HK2_C	12 [6/34]	8,00	42,4	40,3	33,7	43,5
HK2_C	12 [7/34]	8,00	42,6	40,5	33,9	43,6
HK2_C	12 [8/34]	8,00	42,2	40,0	33,4	43,2
HK2_C	12 [9/34]	8,00	42,0	39,9	33,3	43,1
HK2_C	13 [1/12]	8,00	41,2	39,0	32,4	42,2
HK2_C	13 [10/12]	8,00	36,7	34,4	27,8	37,6
HK2_C	13 [11/12]	8,00	36,2	33,7	27,2	37,1
HK2_C	13 [12/12]	8,00	41,1	38,8	32,2	42,0
HK2_C	13 [2/12]	8,00	42,0	39,8	33,2	43,0
HK2_C	13 [3/12]	8,00	42,8	40,7	34,1	43,9
HK2_C	13 [4/12]	8,00	42,7	40,6	34,0	43,8
HK2_C	13 [5/12]	8,00	43,5	41,4	34,7	44,5
HK2_C	13 [6/12]	8,00	40,4	38,2	31,6	41,4
HK2_C	13 [7/12]	8,00	40,0	37,8	31,2	41,0
HK2_C	13 [8/12]	8,00	38,6	36,3	29,7	39,5
HK2_C	13 [9/12]	8,00	37,6	35,3	28,7	38,5
HK2_C	7 [1/12]	8,00	41,6	39,1	32,4	42,4
HK2_C	7 [10/12]	8,00	46,5	43,9	37,1	47,2
HK2_C	7 [11/12]	8,00	45,2	42,7	35,9	46,0
HK2_C	7 [12/12]	8,00	42,0	39,6	32,9	42,8
HK2_C	7 [2/12]	8,00	41,2	38,8	32,1	42,0
HK2_C	7 [3/12]	8,00	40,1	37,7	31,0	41,0
HK2_C	7 [4/12]	8,00	38,3	36,0	29,4	39,2
HK2_C	7 [5/12]	8,00	41,8	39,2	32,4	42,5
HK2_C	7 [6/12]	8,00	46,5	43,9	37,1	47,2
HK2_C	7 [7/12]	8,00	47,6	45,0	38,2	48,3
HK2_C	7 [8/12]	8,00	47,7	45,1	38,4	48,4
HK2_C	7 [9/12]	8,00	47,3	44,7	38,0	48,0
HK2_C	8 [1/13]	8,00	38,7	36,3	29,7	39,6
HK2_C	8 [10/13]	8,00	40,9	38,4	31,6	41,6
HK2_C	8 [11/13]	8,00	42,2	39,7	32,9	43,0
HK2_C	8 [12/13]	8,00	44,7	42,2	35,5	45,5
HK2_C	8 [13/13]	8,00	39,5	37,1	30,5	40,3
HK2_C	8 [2/13]	8,00	41,8	39,3	32,7	42,6
HK2_C	8 [3/13]	8,00	39,2	36,9	30,2	40,1
HK2_C	8 [4/13]	8,00	37,7	35,3	28,7	38,6
HK2_C	8 [5/13]	8,00	37,1	34,7	28,1	38,0
HK2_C	8 [6/13]	8,00	35,8	33,6	27,0	36,8
HK2_C	8 [7/13]	8,00	36,8	34,5	27,8	37,7
HK2_C	8 [8/13]	8,00	36,5	34,1	27,4	37,3
HK2_C	8 [9/13]	8,00	39,8	37,3	30,6	40,6
HK2_C	9 [1/12]	8,00	40,2	37,8	31,1	41,0
HK2_C	9 [10/12]	8,00	39,7	37,2	30,5	40,5
HK2_C	9 [11/12]	8,00	42,9	40,4	33,7	43,7
HK2_C	9 [12/12]	8,00	41,1	38,7	32,1	41,9
HK2_C	9 [2/12]	8,00	39,4	37,1	30,5	40,3
HK2_C	9 [3/12]	8,00	38,3	36,0	29,4	39,2
HK2_C	9 [4/12]	8,00	39,3	37,1	30,5	40,3
HK2_C	9 [5/12]	8,00	34,2	31,8	25,3	35,1
HK2_C	9 [6/12]	8,00	37,2	34,7	28,0	38,0
HK2_C	9 [7/12]	8,00	38,4	36,0	29,3	39,2
HK2_C	9 [8/12]	8,00	40,2	37,7	31,0	41,0
HK2_C	9 [9/12]	8,00	41,0	38,5	31,7	41,7
HK3_A	20 [1/22]	2,00	31,7	29,3	22,9	32,7
HK3_A	20 [10/22]	2,00	42,4	40,3	33,6	43,4
HK3_A	20 [11/22]	2,00	43,1	40,9	34,3	44,1
HK3_A	20 [12/22]	2,00	42,0	39,9	33,2	43,0
HK3_A	20 [13/22]	2,00	33,7	31,4	24,9	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	20 [14/22]	2,00	31,7	29,3	22,8	32,6
HK3_A	20 [15/22]	2,00	30,8	28,5	22,0	31,8
HK3_A	20 [16/22]	2,00	30,4	28,1	21,6	31,3
HK3_A	20 [17/22]	2,00	32,4	30,1	23,7	33,4
HK3_A	20 [18/22]	2,00	31,6	29,4	22,9	32,6
HK3_A	20 [19/22]	2,00	32,5	30,3	23,8	33,6
HK3_A	20 [2/22]	2,00	39,5	37,4	30,7	40,5
HK3_A	20 [20/22]	2,00	32,8	30,4	24,0	33,7
HK3_A	20 [21/22]	2,00	32,3	30,0	23,5	33,3
HK3_A	20 [22/22]	2,00	33,9	31,5	25,1	34,8
HK3_A	20 [3/22]	2,00	39,3	37,3	30,6	40,4
HK3_A	20 [4/22]	2,00	40,2	38,1	31,3	41,2
HK3_A	20 [5/22]	2,00	46,3	44,0	37,2	47,2
HK3_A	20 [6/22]	2,00	46,1	43,8	37,1	47,0
HK3_A	20 [7/22]	2,00	46,6	44,3	37,6	47,5
HK3_A	20 [8/22]	2,00	45,7	43,4	36,7	46,6
HK3_A	20 [9/22]	2,00	46,5	44,2	37,5	47,4
HK3_A	21 [1/4]	2,00	33,2	30,7	24,2	34,0
HK3_A	21 [2/4]	2,00	34,1	31,6	25,2	35,0
HK3_A	21 [3/4]	2,00	36,2	34,1	27,5	37,2
HK3_A	21 [4/4]	2,00	39,6	37,6	30,9	40,7
HK3_A	22 [1/8]	2,00	35,6	33,3	26,7	36,5
HK3_A	22 [2/8]	2,00	29,9	27,4	20,9	30,8
HK3_A	22 [3/8]	2,00	34,2	31,6	25,2	35,0
HK3_A	22 [4/8]	2,00	37,5	35,5	28,9	38,6
HK3_A	22 [5/8]	2,00	43,1	41,2	34,6	44,3
HK3_A	22 [6/8]	2,00	42,1	40,2	33,6	43,3
HK3_A	22 [7/8]	2,00	43,6	41,8	35,1	44,8
HK3_A	22 [8/8]	2,00	40,6	38,6	32,0	41,7
HK3_A	23 [1/8]	2,00	33,9	31,4	24,9	34,7
HK3_A	23 [2/8]	2,00	32,2	29,8	23,3	33,1
HK3_A	23 [3/8]	2,00	35,0	32,7	26,2	36,0
HK3_A	23 [4/8]	2,00	41,6	39,7	33,0	42,7
HK3_A	23 [5/8]	2,00	42,8	40,9	34,2	43,9
HK3_A	23 [6/8]	2,00	41,8	39,8	33,2	42,9
HK3_A	23 [7/8]	2,00	42,6	40,7	34,1	43,8
HK3_A	23 [8/8]	2,00	39,8	37,9	31,3	41,0
HK3_A	24 [1/4]	2,00	34,0	31,5	25,0	34,9
HK3_A	24 [2/4]	2,00	41,3	39,3	32,6	42,4
HK3_A	24 [3/4]	2,00	34,4	32,4	25,8	35,5
HK3_A	24 [4/4]	2,00	32,1	29,6	23,1	33,0
HK3_A	25 [1/22]	2,00	42,0	39,7	33,0	42,9
HK3_A	25 [10/22]	2,00	33,8	31,4	25,0	34,8
HK3_A	25 [11/22]	2,00	31,9	29,6	23,1	32,9
HK3_A	25 [12/22]	2,00	33,0	30,7	24,2	34,0
HK3_A	25 [13/22]	2,00	31,3	28,9	22,5	32,2
HK3_A	25 [14/22]	2,00	30,7	28,5	21,9	31,7
HK3_A	25 [15/22]	2,00	32,5	30,2	23,7	33,5
HK3_A	25 [16/22]	2,00	33,4	31,1	24,6	34,4
HK3_A	25 [17/22]	2,00	33,8	31,6	25,1	34,8
HK3_A	25 [18/22]	2,00	33,6	31,2	24,8	34,5
HK3_A	25 [19/22]	2,00	34,3	31,8	25,4	35,2
HK3_A	25 [2/22]	2,00	41,3	39,1	32,4	42,3
HK3_A	25 [20/22]	2,00	33,2	30,7	24,3	34,1
HK3_A	25 [21/22]	2,00	35,7	33,3	26,9	36,6
HK3_A	25 [22/22]	2,00	33,4	31,0	24,6	34,4
HK3_A	25 [3/22]	2,00	43,1	40,7	34,0	43,9
HK3_A	25 [4/22]	2,00	46,4	44,0	37,3	47,2
HK3_A	25 [5/22]	2,00	46,7	44,3	37,6	47,5
HK3_A	25 [6/22]	2,00	46,6	44,1	37,4	47,4
HK3_A	25 [7/22]	2,00	42,9	40,5	34,0	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_A	25 [8/22]	2,00	43,7	41,2	34,7	44,5
HK3_A	25 [9/22]	2,00	41,9	39,5	33,0	42,8
HK3_A	26 [1/4]	2,00	34,5	32,0	25,5	35,3
HK3_A	26 [2/4]	2,00	36,4	33,9	27,5	37,3
HK3_A	26 [3/4]	2,00	37,1	34,8	28,3	38,1
HK3_A	26 [4/4]	2,00	40,4	38,3	31,6	41,4
HK3_A	27 [1/8]	2,00	34,2	31,7	25,2	35,0
HK3_A	27 [2/8]	2,00	33,4	31,0	24,4	34,3
HK3_A	27 [3/8]	2,00	35,8	33,4	26,8	36,7
HK3_A	27 [4/8]	2,00	41,8	39,3	32,7	42,6
HK3_A	27 [5/8]	2,00	42,6	40,2	33,8	43,5
HK3_A	27 [6/8]	2,00	42,0	39,7	33,2	43,0
HK3_A	27 [7/8]	2,00	42,1	39,9	33,4	43,1
HK3_A	27 [8/8]	2,00	38,2	35,9	29,4	39,2
HK3_A	28 [1/8]	2,00	33,8	31,2	24,8	34,6
HK3_A	28 [2/8]	2,00	34,7	32,4	25,8	35,7
HK3_A	28 [3/8]	2,00	35,6	33,1	26,7	36,5
HK3_A	28 [4/8]	2,00	39,3	37,4	30,7	40,4
HK3_A	28 [5/8]	2,00	39,2	37,2	30,6	40,3
HK3_A	28 [6/8]	2,00	36,1	33,8	27,4	37,1
HK3_A	28 [7/8]	2,00	41,2	39,3	32,6	42,3
HK3_A	28 [8/8]	2,00	41,5	39,5	32,9	42,6
HK3_A	29 [1/8]	2,00	36,0	33,4	27,0	36,8
HK3_A	29 [2/8]	2,00	36,5	34,0	27,6	37,4
HK3_A	29 [3/8]	2,00	37,3	34,8	28,4	38,2
HK3_A	29 [4/8]	2,00	41,8	39,6	33,1	42,8
HK3_A	29 [5/8]	2,00	42,4	40,4	33,8	43,5
HK3_A	29 [6/8]	2,00	41,3	39,5	32,8	42,5
HK3_A	29 [7/8]	2,00	41,9	40,1	33,5	43,1
HK3_A	29 [8/8]	2,00	34,8	32,9	26,2	36,0
HK3_B	20 [1/22]	5,00	33,4	30,9	24,5	34,3
HK3_B	20 [10/22]	5,00	43,1	40,9	34,2	44,1
HK3_B	20 [11/22]	5,00	44,0	41,7	35,0	44,9
HK3_B	20 [12/22]	5,00	42,6	40,4	33,7	43,6
HK3_B	20 [13/22]	5,00	35,0	32,6	26,1	35,9
HK3_B	20 [14/22]	5,00	33,4	31,0	24,4	34,3
HK3_B	20 [15/22]	5,00	32,1	29,8	23,3	33,1
HK3_B	20 [16/22]	5,00	31,9	29,6	23,1	32,9
HK3_B	20 [17/22]	5,00	34,3	32,0	25,5	35,3
HK3_B	20 [18/22]	5,00	33,7	31,3	24,9	34,6
HK3_B	20 [19/22]	5,00	34,5	32,2	25,7	35,5
HK3_B	20 [2/22]	5,00	40,1	37,9	31,2	41,1
HK3_B	20 [20/22]	5,00	34,8	32,3	25,9	35,7
HK3_B	20 [21/22]	5,00	34,2	31,7	25,3	35,1
HK3_B	20 [22/22]	5,00	36,0	33,5	27,1	36,9
HK3_B	20 [3/22]	5,00	39,9	37,7	31,0	40,8
HK3_B	20 [4/22]	5,00	41,2	38,9	32,2	42,1
HK3_B	20 [5/22]	5,00	47,0	44,6	37,9	47,8
HK3_B	20 [6/22]	5,00	46,9	44,5	37,7	47,7
HK3_B	20 [7/22]	5,00	47,3	44,8	38,1	48,1
HK3_B	20 [8/22]	5,00	46,6	44,2	37,5	47,4
HK3_B	20 [9/22]	5,00	47,2	44,8	38,1	48,0
HK3_B	21 [1/4]	5,00	35,1	32,5	26,1	35,9
HK3_B	21 [2/4]	5,00	36,0	33,4	27,0	36,8
HK3_B	21 [3/4]	5,00	36,8	34,6	28,0	37,8
HK3_B	21 [4/4]	5,00	40,0	37,8	31,2	41,0
HK3_B	22 [1/8]	5,00	36,7	34,2	27,7	37,6
HK3_B	22 [2/8]	5,00	31,9	29,3	22,8	32,7
HK3_B	22 [3/8]	5,00	36,1	33,5	27,0	36,9
HK3_B	22 [4/8]	5,00	37,8	35,7	29,0	38,8
HK3_B	22 [5/8]	5,00	43,4	41,4	34,8	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	22 [6/8]	5,00	42,4	40,5	33,8	43,6
HK3_B	22 [7/8]	5,00	43,8	41,8	35,2	44,9
HK3_B	22 [8/8]	5,00	40,9	38,8	32,1	41,9
HK3_B	23 [1/8]	5,00	35,7	33,1	26,6	36,5
HK3_B	23 [2/8]	5,00	34,1	31,6	25,2	35,0
HK3_B	23 [3/8]	5,00	36,4	34,0	27,5	37,3
HK3_B	23 [4/8]	5,00	42,0	40,0	33,3	43,1
HK3_B	23 [5/8]	5,00	42,9	40,9	34,3	44,0
HK3_B	23 [6/8]	5,00	42,0	39,9	33,2	43,0
HK3_B	23 [7/8]	5,00	42,8	40,8	34,2	43,9
HK3_B	23 [8/8]	5,00	40,2	38,2	31,6	41,3
HK3_B	24 [1/4]	5,00	35,6	33,0	26,5	36,4
HK3_B	24 [2/4]	5,00	41,8	39,7	33,1	42,9
HK3_B	24 [3/4]	5,00	35,4	33,2	26,7	36,4
HK3_B	24 [4/4]	5,00	33,7	31,2	24,7	34,5
HK3_B	25 [1/22]	5,00	42,6	40,2	33,5	43,4
HK3_B	25 [10/22]	5,00	35,2	32,8	26,4	36,2
HK3_B	25 [11/22]	5,00	34,0	31,6	25,1	34,9
HK3_B	25 [12/22]	5,00	34,9	32,5	25,9	35,8
HK3_B	25 [13/22]	5,00	33,4	31,0	24,5	34,3
HK3_B	25 [14/22]	5,00	32,0	29,7	23,2	33,0
HK3_B	25 [15/22]	5,00	34,0	31,6	25,1	34,9
HK3_B	25 [16/22]	5,00	35,5	33,1	26,7	36,4
HK3_B	25 [17/22]	5,00	35,4	33,1	26,6	36,4
HK3_B	25 [18/22]	5,00	35,4	32,9	26,6	36,3
HK3_B	25 [19/22]	5,00	36,1	33,6	27,2	37,0
HK3_B	25 [2/22]	5,00	41,7	39,4	32,7	42,6
HK3_B	25 [20/22]	5,00	35,4	32,8	26,4	36,2
HK3_B	25 [21/22]	5,00	37,7	35,1	28,8	38,5
HK3_B	25 [22/22]	5,00	35,2	32,7	26,3	36,1
HK3_B	25 [3/22]	5,00	43,6	41,2	34,5	44,5
HK3_B	25 [4/22]	5,00	47,2	44,7	38,0	47,9
HK3_B	25 [5/22]	5,00	47,3	44,9	38,1	48,1
HK3_B	25 [6/22]	5,00	47,4	44,9	38,2	48,2
HK3_B	25 [7/22]	5,00	43,8	41,3	34,8	44,7
HK3_B	25 [8/22]	5,00	44,4	41,9	35,3	45,2
HK3_B	25 [9/22]	5,00	42,9	40,3	33,9	43,7
HK3_B	26 [1/4]	5,00	36,0	33,4	27,0	36,8
HK3_B	26 [2/4]	5,00	38,3	35,6	29,3	39,1
HK3_B	26 [3/4]	5,00	37,7	35,4	28,8	38,6
HK3_B	26 [4/4]	5,00	40,7	38,5	31,8	41,7
HK3_B	27 [1/8]	5,00	35,7	33,2	26,6	36,5
HK3_B	27 [2/8]	5,00	34,9	32,3	25,8	35,7
HK3_B	27 [3/8]	5,00	37,2	34,6	28,1	38,0
HK3_B	27 [4/8]	5,00	42,6	40,0	33,5	43,4
HK3_B	27 [5/8]	5,00	43,4	41,0	34,5	44,3
HK3_B	27 [6/8]	5,00	43,3	40,8	34,3	44,1
HK3_B	27 [7/8]	5,00	43,2	40,7	34,3	44,1
HK3_B	27 [8/8]	5,00	38,6	36,2	29,7	39,5
HK3_B	28 [1/8]	5,00	35,3	32,7	26,3	36,1
HK3_B	28 [2/8]	5,00	35,3	33,0	26,4	36,2
HK3_B	28 [3/8]	5,00	37,4	34,7	28,3	38,2
HK3_B	28 [4/8]	5,00	39,8	37,7	31,1	40,9
HK3_B	28 [5/8]	5,00	40,0	37,8	31,3	41,0
HK3_B	28 [6/8]	5,00	37,1	34,6	28,2	38,0
HK3_B	28 [7/8]	5,00	41,5	39,4	32,8	42,6
HK3_B	28 [8/8]	5,00	41,8	39,7	33,0	42,8
HK3_B	29 [1/8]	5,00	37,6	35,0	28,5	38,4
HK3_B	29 [2/8]	5,00	38,3	35,8	29,4	39,2
HK3_B	29 [3/8]	5,00	38,7	36,0	29,6	39,5
HK3_B	29 [4/8]	5,00	42,9	40,5	34,1	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_B	29 [5/8]	5,00	42,9	40,9	34,2	44,0
HK3_B	29 [6/8]	5,00	41,6	39,7	33,0	42,8
HK3_B	29 [7/8]	5,00	42,3	40,3	33,7	43,4
HK3_B	29 [8/8]	5,00	35,7	33,5	26,9	36,7
HK3_C	20 [1/22]	8,00	34,9	32,4	26,0	35,8
HK3_C	20 [10/22]	8,00	44,2	41,8	35,2	45,1
HK3_C	20 [11/22]	8,00	45,2	42,8	36,1	46,1
HK3_C	20 [12/22]	8,00	43,7	41,3	34,7	44,6
HK3_C	20 [13/22]	8,00	37,0	34,5	28,0	37,8
HK3_C	20 [14/22]	8,00	34,6	32,1	25,5	35,4
HK3_C	20 [15/22]	8,00	33,2	30,9	24,4	34,2
HK3_C	20 [16/22]	8,00	33,3	30,9	24,3	34,2
HK3_C	20 [17/22]	8,00	36,3	33,9	27,4	37,2
HK3_C	20 [18/22]	8,00	36,0	33,6	27,1	36,9
HK3_C	20 [19/22]	8,00	36,4	34,0	27,6	37,4
HK3_C	20 [2/22]	8,00	40,6	38,3	31,6	41,5
HK3_C	20 [20/22]	8,00	37,1	34,6	28,2	38,0
HK3_C	20 [21/22]	8,00	35,7	33,3	26,9	36,7
HK3_C	20 [22/22]	8,00	38,0	35,4	29,0	38,8
HK3_C	20 [3/22]	8,00	40,4	38,1	31,4	41,3
HK3_C	20 [4/22]	8,00	41,4	39,1	32,3	42,3
HK3_C	20 [5/22]	8,00	47,7	45,2	38,5	48,5
HK3_C	20 [6/22]	8,00	47,6	45,1	38,4	48,4
HK3_C	20 [7/22]	8,00	48,0	45,5	38,7	48,8
HK3_C	20 [8/22]	8,00	47,3	44,8	38,0	48,0
HK3_C	20 [9/22]	8,00	48,1	45,6	38,8	48,8
HK3_C	21 [1/4]	8,00	36,9	34,3	27,8	37,7
HK3_C	21 [2/4]	8,00	37,6	35,0	28,6	38,4
HK3_C	21 [3/4]	8,00	37,6	35,3	28,8	38,6
HK3_C	21 [4/4]	8,00	40,4	38,1	31,5	41,3
HK3_C	22 [1/8]	8,00	37,6	35,1	28,6	38,4
HK3_C	22 [2/8]	8,00	33,6	31,1	24,5	34,4
HK3_C	22 [3/8]	8,00	37,5	34,9	28,5	38,3
HK3_C	22 [4/8]	8,00	38,4	36,2	29,6	39,4
HK3_C	22 [5/8]	8,00	43,5	41,4	34,8	44,5
HK3_C	22 [6/8]	8,00	42,9	40,8	34,2	44,0
HK3_C	22 [7/8]	8,00	43,9	41,8	35,1	44,9
HK3_C	22 [8/8]	8,00	41,2	39,0	32,3	42,2
HK3_C	23 [1/8]	8,00	37,3	34,7	28,2	38,1
HK3_C	23 [2/8]	8,00	37,2	34,6	28,2	38,0
HK3_C	23 [3/8]	8,00	38,1	35,6	29,1	38,9
HK3_C	23 [4/8]	8,00	42,6	40,4	33,8	43,6
HK3_C	23 [5/8]	8,00	42,9	40,8	34,2	43,9
HK3_C	23 [6/8]	8,00	42,0	39,8	33,1	43,0
HK3_C	23 [7/8]	8,00	42,9	40,8	34,2	44,0
HK3_C	23 [8/8]	8,00	40,6	38,4	31,8	41,6
HK3_C	24 [1/4]	8,00	37,5	34,9	28,4	38,3
HK3_C	24 [2/4]	8,00	42,8	40,5	33,9	43,8
HK3_C	24 [3/4]	8,00	37,0	34,7	28,1	37,9
HK3_C	24 [4/4]	8,00	34,4	32,0	25,4	35,3
HK3_C	25 [1/22]	8,00	43,3	40,9	34,2	44,1
HK3_C	25 [10/22]	8,00	37,2	34,8	28,4	38,1
HK3_C	25 [11/22]	8,00	36,3	33,8	27,2	37,1
HK3_C	25 [12/22]	8,00	36,4	34,0	27,4	37,3
HK3_C	25 [13/22]	8,00	35,8	33,3	26,8	36,6
HK3_C	25 [14/22]	8,00	35,6	33,2	26,8	36,6
HK3_C	25 [15/22]	8,00	38,1	35,5	29,1	38,9
HK3_C	25 [16/22]	8,00	38,1	35,6	29,2	39,0
HK3_C	25 [17/22]	8,00	37,7	35,3	28,9	38,6
HK3_C	25 [18/22]	8,00	37,7	35,3	28,9	38,7
HK3_C	25 [19/22]	8,00	39,2	36,6	30,2	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK3_C	25 [2/22]	8,00	42,4	40,1	33,4	43,3
HK3_C	25 [20/22]	8,00	39,1	36,4	30,0	39,9
HK3_C	25 [21/22]	8,00	40,0	37,4	31,0	40,8
HK3_C	25 [22/22]	8,00	37,3	34,8	28,4	38,2
HK3_C	25 [3/22]	8,00	44,4	41,9	35,2	45,2
HK3_C	25 [4/22]	8,00	48,2	45,6	38,9	48,9
HK3_C	25 [5/22]	8,00	48,3	45,7	39,0	49,0
HK3_C	25 [6/22]	8,00	48,5	45,9	39,2	49,2
HK3_C	25 [7/22]	8,00	45,4	42,8	36,3	46,2
HK3_C	25 [8/22]	8,00	46,0	43,4	36,9	46,8
HK3_C	25 [9/22]	8,00	44,5	41,9	35,5	45,3
HK3_C	26 [1/4]	8,00	38,3	35,6	29,2	39,1
HK3_C	26 [2/4]	8,00	40,2	37,5	31,1	41,0
HK3_C	26 [3/4]	8,00	38,9	36,5	29,9	39,8
HK3_C	26 [4/4]	8,00	41,2	38,9	32,2	42,1
HK3_C	27 [1/8]	8,00	36,8	34,3	27,7	37,6
HK3_C	27 [2/8]	8,00	35,8	33,3	26,7	36,6
HK3_C	27 [3/8]	8,00	38,3	35,8	29,2	39,1
HK3_C	27 [4/8]	8,00	44,2	41,6	35,1	45,0
HK3_C	27 [5/8]	8,00	44,9	42,4	35,9	45,8
HK3_C	27 [6/8]	8,00	44,9	42,4	35,9	45,7
HK3_C	27 [7/8]	8,00	44,7	42,2	35,7	45,5
HK3_C	27 [8/8]	8,00	40,7	38,2	31,8	41,6
HK3_C	28 [1/8]	8,00	37,2	34,5	28,1	38,0
HK3_C	28 [2/8]	8,00	36,2	33,8	27,2	37,1
HK3_C	28 [3/8]	8,00	39,2	36,5	30,1	40,0
HK3_C	28 [4/8]	8,00	40,7	38,5	31,9	41,7
HK3_C	28 [5/8]	8,00	40,8	38,4	31,9	41,7
HK3_C	28 [6/8]	8,00	39,1	36,6	30,2	40,0
HK3_C	28 [7/8]	8,00	41,9	39,7	33,1	42,9
HK3_C	28 [8/8]	8,00	41,9	39,7	33,1	42,9
HK3_C	29 [1/8]	8,00	39,3	36,6	30,1	40,0
HK3_C	29 [2/8]	8,00	40,8	38,1	31,7	41,6
HK3_C	29 [3/8]	8,00	40,9	38,2	31,8	41,6
HK3_C	29 [4/8]	8,00	44,1	41,7	35,2	45,0
HK3_C	29 [5/8]	8,00	43,4	41,2	34,7	44,4
HK3_C	29 [6/8]	8,00	41,7	39,6	33,0	42,7
HK3_C	29 [7/8]	8,00	43,0	40,9	34,3	44,0
HK3_C	29 [8/8]	8,00	36,9	34,6	28,0	37,8
HK4_A	30 [1/13]	2,00	41,8	39,9	33,3	43,0
HK4_A	30 [10/13]	2,00	40,7	38,1	31,5	41,5
HK4_A	30 [11/13]	2,00	40,2	37,8	31,2	41,1
HK4_A	30 [12/13]	2,00	39,6	37,3	30,6	40,5
HK4_A	30 [13/13]	2,00	41,6	39,7	33,1	42,8
HK4_A	30 [2/13]	2,00	40,9	38,9	32,3	42,1
HK4_A	30 [3/13]	2,00	41,3	39,3	32,7	42,5
HK4_A	30 [4/13]	2,00	41,5	39,4	32,8	42,5
HK4_A	30 [5/13]	2,00	41,7	39,5	32,9	42,7
HK4_A	30 [6/13]	2,00	43,8	41,1	34,5	44,5
HK4_A	30 [7/13]	2,00	44,0	41,3	34,7	44,7
HK4_A	30 [8/13]	2,00	42,6	39,9	33,3	43,3
HK4_A	30 [9/13]	2,00	41,6	38,8	32,2	42,3
HK4_A	31 [1/4]	2,00	38,9	36,5	29,9	39,8
HK4_A	31 [2/4]	2,00	47,9	45,8	39,2	48,9
HK4_A	31 [3/4]	2,00	50,3	48,1	41,5	51,3
HK4_A	31 [4/4]	2,00	43,8	41,5	34,9	44,7
HK4_A	32 [1/4]	2,00	36,2	34,0	27,4	37,2
HK4_A	32 [1/4]extra hoogte	20,00	39,3	36,7	30,0	40,0
HK4_A	32 [2/4]	2,00	45,2	43,3	36,6	46,3
HK4_A	32 [2/4]extra hoogte	20,00	47,5	44,8	38,2	48,2
HK4_A	32 [3/4]	2,00	47,1	45,2	38,5	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_A	32 [3/4]extra hoogte	20,00	49,5	46,8	40,2	50,2
HK4_A	32 [4/4]	2,00	41,1	39,0	32,3	42,1
HK4_A	32 [4/4]extra hoogte	20,00	43,3	40,6	33,9	44,0
HK4_A	33 [1/4]	2,00	38,0	35,8	29,2	39,0
HK4_A	33 [1/4]extra hoogte	20,00	40,9	38,2	31,6	41,6
HK4_A	33 [2/4]	2,00	45,9	44,1	37,4	47,1
HK4_A	33 [2/4]extra hoogte	20,00	48,7	46,0	39,3	49,4
HK4_A	33 [3/4]	2,00	48,3	46,4	39,8	49,5
HK4_A	33 [3/4]extra hoogte	20,00	50,5	47,8	41,2	51,2
HK4_A	33 [4/4]	2,00	44,5	42,4	35,7	45,5
HK4_A	33 [4/4]extra hoogte	20,00	45,4	42,7	36,0	46,1
HK4_A	34 [1/4]	2,00	36,9	34,6	28,1	37,9
HK4_A	34 [2/4]	2,00	43,3	41,4	34,8	44,5
HK4_A	34 [3/4]	2,00	47,0	45,1	38,5	48,2
HK4_A	34 [4/4]	2,00	43,4	41,5	34,8	44,6
HK4_A	35 [1/4]	2,00	38,5	36,2	29,7	39,5
HK4_A	35 [2/4]	2,00	45,1	43,2	36,5	46,2
HK4_A	35 [3/4]	2,00	48,4	46,4	39,8	49,5
HK4_A	35 [4/4]	2,00	45,5	43,5	36,9	46,6
HK4_A	36 [1/4]	2,00	40,7	38,4	31,9	41,7
HK4_A	36 [2/4]	2,00	44,8	42,8	36,2	45,9
HK4_A	36 [3/4]	2,00	49,2	47,3	40,6	50,3
HK4_A	36 [4/4]	2,00	47,6	45,6	38,9	48,6
HK4_A	37 [1/4]	2,00	39,3	36,8	30,4	40,2
HK4_A	37 [2/4]	2,00	42,5	40,5	33,9	43,6
HK4_A	37 [3/4]	2,00	45,2	43,3	36,6	46,3
HK4_A	37 [4/4]	2,00	43,4	41,5	34,8	44,5
HK4_B	30 [1/13]	5,00	42,3	40,2	33,6	43,4
HK4_B	30 [10/13]	5,00	41,8	39,2	32,6	42,6
HK4_B	30 [11/13]	5,00	41,3	38,7	32,1	42,1
HK4_B	30 [12/13]	5,00	40,7	38,2	31,6	41,5
HK4_B	30 [13/13]	5,00	42,1	40,1	33,5	43,2
HK4_B	30 [2/13]	5,00	41,4	39,2	32,6	42,4
HK4_B	30 [3/13]	5,00	41,8	39,6	33,1	42,8
HK4_B	30 [4/13]	5,00	42,0	39,7	33,2	42,9
HK4_B	30 [5/13]	5,00	42,2	39,9	33,3	43,2
HK4_B	30 [6/13]	5,00	44,8	42,0	35,4	45,4
HK4_B	30 [7/13]	5,00	45,0	42,2	35,6	45,7
HK4_B	30 [8/13]	5,00	43,8	41,1	34,5	44,5
HK4_B	30 [9/13]	5,00	43,0	40,2	33,5	43,6
HK4_B	31 [1/4]	5,00	39,6	37,2	30,5	40,4
HK4_B	31 [2/4]	5,00	49,4	46,9	40,3	50,2
HK4_B	31 [3/4]	5,00	52,0	49,4	42,7	52,7
HK4_B	31 [4/4]	5,00	45,0	42,4	35,8	45,8
HK4_B	32 [1/4]	5,00	37,3	35,0	28,4	38,3
HK4_B	32 [2/4]	5,00	45,6	43,5	36,9	46,6
HK4_B	32 [3/4]	5,00	47,6	45,5	38,8	48,6
HK4_B	32 [4/4]	5,00	41,6	39,3	32,6	42,5
HK4_B	33 [1/4]	5,00	38,6	36,3	29,7	39,5
HK4_B	33 [1/4]extra hoogte	23,00	42,8	40,0	33,5	43,5
HK4_B	33 [2/4]	5,00	46,1	44,1	37,5	47,2
HK4_B	33 [2/4]extra hoogte	23,00	49,1	46,4	39,8	49,8
HK4_B	33 [3/4]	5,00	48,6	46,5	39,9	49,6
HK4_B	33 [3/4]extra hoogte	23,00	50,6	47,9	41,2	51,3
HK4_B	33 [4/4]	5,00	44,4	42,2	35,5	45,4
HK4_B	33 [4/4]extra hoogte	23,00	45,4	42,7	36,0	46,1
HK4_B	34 [1/4]	5,00	37,9	35,5	29,0	38,8
HK4_B	34 [2/4]	5,00	43,7	41,6	35,0	44,8
HK4_B	34 [3/4]	5,00	47,0	45,0	38,3	48,1
HK4_B	34 [4/4]	5,00	43,5	41,5	34,8	44,6
HK4_B	35 [1/4]	5,00	39,1	36,7	30,2	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_B	35 [2/4]	5,00	45,2	43,1	36,5	46,2
HK4_B	35 [3/4]	5,00	48,2	46,2	39,5	49,3
HK4_B	35 [4/4]	5,00	45,3	43,2	36,5	46,3
HK4_B	36 [1/4]	5,00	41,8	39,4	32,8	42,7
HK4_B	36 [2/4]	5,00	45,9	43,7	37,2	46,9
HK4_B	36 [3/4]	5,00	49,6	47,5	40,8	50,6
HK4_B	36 [4/4]	5,00	47,5	45,3	38,6	48,5
HK4_B	37 [1/4]	5,00	40,7	38,1	31,7	41,5
HK4_B	37 [2/4]	5,00	44,0	41,7	35,2	45,0
HK4_B	37 [3/4]	5,00	45,3	43,2	36,6	46,4
HK4_B	37 [4/4]	5,00	43,5	41,4	34,7	44,5
HK4_C	31 [1/4]	8,00	39,9	37,4	30,8	40,7
HK4_C	31 [2/4]	8,00	50,1	47,4	40,8	50,8
HK4_C	31 [3/4]	8,00	52,4	49,7	43,1	53,1
HK4_C	31 [4/4]	8,00	45,7	42,9	36,3	46,4
HK4_C	32 [1/4]	8,00	37,5	35,1	28,5	38,4
HK4_C	32 [2/4]	8,00	46,1	43,8	37,2	47,0
HK4_C	32 [3/4]	8,00	48,2	45,9	39,2	49,1
HK4_C	32 [4/4]	8,00	42,2	39,7	33,1	43,0
HK4_C	33 [1/4]	8,00	38,6	36,2	29,6	39,5
HK4_C	33 [1/4]extra hoogte	26,00	44,2	41,4	34,8	44,8
HK4_C	33 [2/4]	8,00	46,6	44,4	37,7	47,6
HK4_C	33 [2/4]extra hoogte	26,00	49,5	46,7	40,1	50,2
HK4_C	33 [3/4]	8,00	49,1	46,8	40,1	50,0
HK4_C	33 [3/4]extra hoogte	26,00	50,6	47,8	41,2	51,3
HK4_C	33 [4/4]	8,00	44,7	42,3	35,6	45,5
HK4_C	33 [4/4]extra hoogte	26,00	45,4	42,7	36,0	46,1
HK4_C	34 [1/4]	8,00	39,3	36,8	30,3	40,2
HK4_C	34 [2/4]	8,00	44,4	42,2	35,6	45,4
HK4_C	34 [3/4]	8,00	47,3	45,1	38,5	48,3
HK4_C	34 [4/4]	8,00	43,5	41,4	34,7	44,5
HK4_C	35 [1/4]	8,00	40,0	37,4	31,0	40,8
HK4_C	35 [2/4]	8,00	45,8	43,5	36,9	46,8
HK4_C	35 [3/4]	8,00	48,6	46,3	39,7	49,5
HK4_C	35 [4/4]	8,00	45,5	43,2	36,5	46,4
HK4_C	36 [1/4]	8,00	42,9	40,3	33,9	43,7
HK4_C	36 [2/4]	8,00	47,1	44,7	38,2	48,0
HK4_C	36 [3/4]	8,00	50,3	47,9	41,3	51,2
HK4_C	36 [4/4]	8,00	47,7	45,4	38,7	48,6
HK4_C	37 [1/4]	8,00	42,8	40,1	33,6	43,5
HK4_C	37 [2/4]	8,00	45,5	43,0	36,5	46,3
HK4_C	37 [3/4]	8,00	46,0	43,8	37,2	47,0
HK4_C	37 [4/4]	8,00	43,7	41,5	34,9	44,7
HK4_D	31 [1/4]	11,00	40,1	37,5	30,9	40,9
HK4_D	31 [2/4]	11,00	50,3	47,6	41,0	51,0
HK4_D	31 [3/4]	11,00	52,6	49,8	43,2	53,2
HK4_D	31 [4/4]	11,00	45,8	43,0	36,4	46,5
HK4_D	32 [1/4]	11,00	36,8	34,2	27,6	37,6
HK4_D	32 [2/4]	11,00	46,5	44,1	37,5	47,4
HK4_D	32 [3/4]	11,00	48,9	46,3	39,7	49,6
HK4_D	32 [4/4]	11,00	42,7	40,0	33,4	43,4
HK4_D	33 [1/4]	11,00	37,4	34,8	28,3	38,2
HK4_D	33 [2/4]	11,00	47,1	44,8	38,2	48,0
HK4_D	33 [3/4]	11,00	49,6	47,2	40,5	50,5
HK4_D	33 [4/4]	11,00	44,8	42,3	35,6	45,6
HK4_D	34 [1/4]	11,00	40,9	38,2	31,7	41,6
HK4_D	34 [2/4]	11,00	45,6	43,2	36,6	46,5
HK4_D	34 [3/4]	11,00	47,9	45,6	38,9	48,8
HK4_D	34 [4/4]	11,00	43,5	41,2	34,6	44,4
HK4_E	31 [1/4]	14,00	40,5	37,8	31,2	41,2
HK4_E	31 [2/4]	14,00	50,4	47,7	41,1	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2035 plan Contour variant 2m aangepast omhoog maatregel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
HK4_E	31 [3/4]	14,00	52,6	49,8	43,2	53,3
HK4_E	31 [4/4]	14,00	45,9	43,1	36,4	46,5
HK4_E	32 [1/4]	14,00	37,5	34,9	28,3	38,3
HK4_E	32 [2/4]	14,00	47,0	44,4	37,8	47,7
HK4_E	32 [3/4]	14,00	49,2	46,6	39,9	49,9
HK4_E	32 [4/4]	14,00	43,2	40,5	33,8	43,9
HK4_E	33 [1/4]	14,00	38,2	35,6	29,1	39,0
HK4_E	33 [2/4]	14,00	47,7	45,2	38,6	48,5
HK4_E	33 [3/4]	14,00	50,2	47,5	40,9	50,9
HK4_E	33 [4/4]	14,00	45,2	42,5	35,8	45,9
HK4_E	34 [1/4]	14,00	42,5	39,8	33,3	43,3
HK4_E	34 [2/4]	14,00	46,8	44,2	37,7	47,6
HK4_E	34 [3/4]	14,00	48,4	45,9	39,3	49,2
HK4_E	34 [4/4]	14,00	43,9	41,5	34,8	44,8
HK4_F	31 [1/4]	17,00	40,9	38,2	31,6	41,6
HK4_F	31 [2/4]	17,00	50,5	47,7	41,1	51,1
HK4_F	31 [3/4]	17,00	52,6	49,8	43,2	53,2
HK4_F	31 [4/4]	17,00	45,9	43,0	36,4	46,5
HK4_F	32 [1/4]	17,00	38,5	35,8	29,2	39,2
HK4_F	32 [2/4]	17,00	47,3	44,6	38,0	48,0
HK4_F	32 [3/4]	17,00	49,4	46,7	40,1	50,1
HK4_F	32 [4/4]	17,00	43,4	40,6	34,0	44,0
HK4_F	33 [1/4]	17,00	39,4	36,8	30,2	40,2
HK4_F	33 [2/4]	17,00	48,2	45,6	39,0	48,9
HK4_F	33 [3/4]	17,00	50,4	47,7	41,1	51,1
HK4_F	33 [4/4]	17,00	45,4	42,6	36,0	46,0
HK4_F	34 [1/4]	17,00	43,9	41,1	34,7	44,6
HK4_F	34 [2/4]	17,00	47,7	45,0	38,5	48,4
HK4_F	34 [3/4]	17,00	48,9	46,3	39,7	49,7
HK4_F	34 [4/4]	17,00	44,5	41,9	35,3	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd en gezamenlijk
Resultaten volledig plangebied (maatregel)

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
10 [1/12]	2	HK2	37,4	42,5					37,40	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [10/12]	2	HK2	35,9	38,8					35,90	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
10 [11/12]	2	HK2	37,6	39,7					37,60	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
10 [12/12]	2	HK2	38	42,9					38,00	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [2/12]	2	HK2	37,4	41,6					37,40	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
10 [3/12]	2	HK2	37,3	40,4					37,30	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
10 [4/12]	2	HK2	37,5	37,2					37,50	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
10 [5/12]	2	HK2	30,9	32,2					30,90	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
10 [6/12]	2	HK2	35,4	36,5					35,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
10 [7/12]	2	HK2	36,1	38,4					36,10	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
10 [8/12]	2	HK2	35,9	37,7					35,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
10 [9/12]	2	HK2	35,5	39,1					35,50	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
11 [1/13]	2	HK2	37,1	42,2					37,10	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
11 [10/13]	2	HK2	46,8	41,3					46,80	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
11 [11/13]	2	HK2	45,9	40,5					45,90	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
11 [12/13]	2	HK2	40,4	30,6					40,40	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
11 [13/13]	2	HK2	37,4	42,3					37,40	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
11 [2/13]	2	HK2	35,4	40,4					35,40	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
11 [3/13]	2	HK2	35,5	41,2					35,50	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
11 [4/13]	2	HK2	33,2	37,6					33,20	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
11 [5/13]	2	HK2	34,1	37,9					34,10	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
11 [6/13]	2	HK2	39,4	36,1					39,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
11 [7/13]	2	HK2	42,9	36,3					42,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
11 [8/13]	2	HK2	45,4	34,6					45,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
11 [9/13]	2	HK2	46,9	39,9					46,90	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
12 [1/34]	2	HK2	29,9	35,1					29,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
12 [10/34]	2	HK2	35,5	38,7					35,50	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [11/34]	2	HK2	34,4	37,4					34,40	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [12/34]	2	HK2	31,3	36					31,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [13/34]	2	HK2	29,2	34					29,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [14/34]	2	HK2	30,8	36,1					30,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [15/34]	2	HK2	29,6	32,4					29,60	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [16/34]	2	HK2	29,4	31,5					29,40	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [17/34]	2	HK2	27,7	28,4					27,70	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [18/34]	2	HK2	27,5	27,7					27,50	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [19/34]	2	HK2	30,7	38,3					30,70	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [2/34]	2	HK2	32,2	37,3					32,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [20/34]	2	HK2	29,5	35					29,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
12 [21/34]	2	HK2	27,2	27,2					27,20	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42	30
12 [22/34]	2	HK2	27,4	27,7					27,40	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [23/34]	2	HK2	36,3	42,6					36,30	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [24/34]	2	HK2	38	42,4					38,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [25/34]	2	HK2	35,6	41,1					35,60	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
12 [26/34]	2	HK2	28	29,2					28,00	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42	32
12 [27/34]	2	HK2	29,4	30,3					29,40	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41	33
12 [28/34]	2	HK2	29,6	31,4					29,60	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [29/34]	2	HK2	32,8	38,1					32,80	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [3/34]	2	HK2	36,9	37,1					36,90	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [30/34]	2	HK2	27,7	28,2					27,70	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [31/34]	2	HK2	30	31,3					30,00	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [32/34]	2	HK2	30,3	32,6					30,30	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [33/34]	2	HK2	30	32,6					30,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [34/34]	2	HK2	31,9	37,6					31,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [4/34]	2	HK2	37,9	38,2					37,90	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
12 [5/34]	2	HK2	39,6	34,1					39,60	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
12 [6/34]	2	HK2	38,2	34,2					38,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
12 [7/34]	2	HK2	38,2	36,3					38,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
12 [8/34]	2	HK2	38,3	38,2					38,30	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
12 [9/34]	2	HK2	37,6	37,6					37,60	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
13 [1/12]	2	HK2	37,7	40,5					37,70	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
13 [10/12]	2	HK2	32,5	39,5					32,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41	40
13 [11/12]	2	HK2	32,1	33,6					32,10	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
13 [12/12]	2	HK2	37,3	41,3					37,30	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
13 [2/12]	2	HK2	38,7	40,7					38,70	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
13 [3/12]	2	HK2	39,6	35					39,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [4/12]	2	HK2	39,4	36,8					39,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [5/12]	2	HK2	39,2	35,5					39,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [6/12]	2	HK2	37,1	36					37,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
13 [7/12]	2	HK2	36,5	34,5					36,50	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
13 [8/12]	2	HK2	36,1	37,9					36,10	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
13 [9/12]	2	HK2	35,1	38,5					35,10	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [1/49]	2	HK2	53,4	47,3					53,40	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
6 [10/49]	2	HK2	41,8	39,9					41,80	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
6 [11/49]	2	HK2	41,1	40,4					41,10	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
6 [12/49]	2	HK2	40,8	41,2					40,80	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
6 [13/49]	2	HK2	36,1	36,6					36,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [14/49]	2	HK2	35,6	38,3					35,60	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [15/49]	2	HK2	35,9	39,3					35,90	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [16/49]	2	HK2	35,2	37,3					35,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [17/49]	2	HK2	36,2	36,2					36,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [18/49]	2	HK2	35,4	33,8					35,40	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
6 [19/49]	2	HK2	34,4	33,1					34,40	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
6 [2/49]	2	HK2	34,1	35,8					34,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
6 [20/49]	2	HK2	32,9	30,3					32,90	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
6 [21/49]	2	HK2	33,6	33,7					33,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [22/49]	2	HK2	33	34,3					33,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [23/49]	2	HK2	33	35,3					33,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [24/49]	2	HK2	32,7	34					32,70	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
6 [25/49]	2	HK2	32,4	33,2					32,40	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
6 [26/49]	2	HK2	30,1	33,2					30,10	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
6 [27/49]	2	HK2	32	35,6					32,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [28/49]	2	HK2	33,1	36,3					33,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
6 [29/49]	2	HK2	34	36,8					34,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
6 [3/49]	2	HK2	32,8	35,6					32,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [30/49]	2	HK2	35,2	37,4					35,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [31/49]	2	HK2	35,7	38,2					35,70	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [32/49]	2	HK2	35,2	38,1					35,20	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [33/49]	2	HK2	33,1	38,6					33,10	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41	40
6 [34/49]	2	HK2	35,1	36					35,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [35/49]	2	HK2	34,3	38,3					34,30	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [36/49]	2	HK2	36,2	38,8					36,20	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [37/49]	2	HK2	42,9	42,9					42,90	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
6 [38/49]	2	HK2	46,6	43,3					46,60	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
6 [39/49]	2	HK2	48,7	43					48,70	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
6 [4/49]	2	HK2	34,1	36,3					34,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
6 [40/49]	2	HK2	51	41,9					51,00	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
6 [41/49]	2	HK2	54,3	42,6					54,30	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
6 [42/49]	2	HK2	54,1	42,6					54,10	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
6 [43/49]	2	HK2	54,1	42,1					54,10	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
6 [44/49]	2	HK2	56,2	45,4					56,20	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56	57
6 [45/49]	2	HK2	54,2	46,3					54,20	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54	55
6 [46/49]	2	HK2	54,8	45,5					54,80	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
6 [47/49]	2	HK2	53,5	46,8					53,50	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
6 [48/49]	2	HK2	53,8	47					53,80	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	55
6 [49/49]	2	HK2	54,3	46,6					54,30	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
6 [5/49]	2	HK2	36,9	36,5					36,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [6/49]	2	HK2	41,4	40,3					41,40	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
6 [7/49]	2	HK2	42,1	40,5					42,10	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
6 [8/49]	2	HK2	42,3	42,7					42,30	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
6 [9/49]	2	HK2	42,1	42,1					42,10	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
7 [1/12]	2	HK2	37,8	42,2					37,80	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
7 [10/12]	2	HK2	42,9	37,3					42,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
7 [11/12]	2	HK2	40,9	39,4					40,90	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
7 [12/12]	2	HK2	37,8	41,5					37,80	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
7 [2/12]	2	HK2	38,3	41,7					38,30	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
7 [3/12]	2	HK2	36,5	41,6					36,50	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
7 [4/12]	2	HK2	33,3	38,6					33,30	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41	40
7 [5/12]	2	HK2	40,7	29					40,70	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
7 [6/12]	2	HK2	46	36,4					46,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
7 [7/12]	2	HK2	47,5	35					47,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [8/12]	2	HK2	47,4	36,2					47,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [9/12]	2	HK2	45,3	37					45,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
8 [1/13]	2	HK2	35,9	41,1					35,90	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
8 [10/13]	2	HK2	38,8	39,1					38,80	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
8 [11/13]	2	HK2	39,7	41,1					39,70	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [12/13]	2	HK2	42,2	44,6					42,20	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
8 [13/13]	2	HK2	36	41					36,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
8 [2/13]	2	HK2	39,1	42,9					39,10	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
8 [3/13]	2	HK2	36,6	41					36,60	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
8 [4/13]	2	HK2	35,1	39,7					35,10	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [5/13]	2	HK2	34,5	40					34,50	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [6/13]	2	HK2	30,8	33,4					30,80	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
8 [7/13]	2	HK2	33,7	35,4					33,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
8 [8/13]	2	HK2	33,2	38					33,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
8 [9/13]	2	HK2	36,3	40					36,30	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
9 [1/12]	2	HK2	33,6	38,8					33,60	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
9 [10/12]	2	HK2	37,7	40,2					37,70	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
9 [11/12]	2	HK2	39,3	42,1					39,30	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [12/12]	2	HK2	34,5	39					34,50	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
9 [2/12]	2	HK2	33,1	38,5					33,10	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41	40
9 [3/12]	2	HK2	34,2	38					34,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
9 [4/12]	2	HK2	34,6	35,8					34,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
9 [5/12]	2	HK2	30,7	28,1					30,70	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	33
9 [6/12]	2	HK2	36,5	38,9					36,50	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
9 [7/12]	2	HK2	36,3	38,2					36,30	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
9 [8/12]	2	HK2	38,3	39,4					38,30	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
9 [9/12]	2	HK2	38,9	40					38,90	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
10 [1/12]	5	HK2	38,8	45,1					38,80	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
10 [10/12]	5	HK2	37,1	42,8					37,10	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [11/12]	5	HK2	39,4	43					39,40	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
10 [12/12]	5	HK2	39,4	45					39,40	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
10 [2/12]	5	HK2	38,6	44,2					38,60	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
10 [3/12]	5	HK2	38,3	42,2					38,30	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [4/12]	5	HK2	38,3	39,6					38,30	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
10 [5/12]	5	HK2	32,8	34,8					32,80	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
10 [6/12]	5	HK2	36,1	41					36,10	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
10 [7/12]	5	HK2	36,7	42					36,70	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
10 [8/12]	5	HK2	36,5	40,9					36,50	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
10 [9/12]	5	HK2	35,9	42,9					35,90	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
11 [1/13]	5	HK2	37,8	43,7					37,80	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
11 [10/13]	5	HK2	47,4	42,7					47,40	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
11 [11/13]	5	HK2	46,9	42,8					46,90	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
11 [12/13]	5	HK2	41,6	32,7					41,60	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
11 [13/13]	5	HK2	38,1	44					38,10	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
11 [2/13]	5	HK2	36,4	42,9					36,40	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
11 [3/13]	5	HK2	36,5	43,1					36,50	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
11 [4/13]	5	HK2	34,1	38,8					34,10	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
11 [5/13]	5	HK2	35,5	39,9					35,50	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
11 [6/13]	5	HK2	40,5	37,9					40,50	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
11 [7/13]	5	HK2	44,2	36,3					44,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
11 [8/13]	5	HK2	46,3	34					46,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
11 [9/13]	5	HK2	47,4	41,9					47,40	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
12 [1/34]	5	HK2	31,1	38,7					31,10	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [10/34]	5	HK2	36,3	41,8					36,30	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
12 [11/34]	5	HK2	35,6	40					35,60	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [12/34]	5	HK2	32,8	42,5					32,80	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
12 [13/34]	5	HK2	30,7	38					30,70	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [14/34]	5	HK2	32,9	39,6					32,90	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41	40
12 [15/34]	5	HK2	32,4	36,2					32,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [16/34]	5	HK2	31,9	35					31,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [17/34]	5	HK2	30,4	31,6					30,40	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [18/34]	5	HK2	30,2	31,4					30,20	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [19/34]	5	HK2	31,8	40,3					31,80	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41	41
12 [2/34]	5	HK2	34	39,2					34,00	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [20/34]	5	HK2	31,8	40,6					31,80	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [21/34]	5	HK2	29,2	29,4					29,20	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42	32
12 [22/34]	5	HK2	29,6	30,5					29,60	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41	33
12 [23/34]	5	HK2	37,3	44,6					37,30	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [24/34]	5	HK2	38,6	45,6					38,60	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
12 [25/34]	5	HK2	36,3	42,6					36,30	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [26/34]	5	HK2	30,4	32,3					30,40	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [27/34]	5	HK2	31,5	33					31,50	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [28/34]	5	HK2	32,1	34,6					32,10	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [29/34]	5	HK2	33,4	39,4					33,40	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [3/34]	5	HK2	37,6	41,8					37,60	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [30/34]	5	HK2	30,4	32					30,40	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [31/34]	5	HK2	32,5	34,7					32,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [32/34]	5	HK2	32,9	36,1					32,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [33/34]	5	HK2	32,8	36,3					32,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [34/34]	5	HK2	33,2	40,3					33,20	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [4/34]	5	HK2	38,5	42					38,50	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [5/34]	5	HK2	39,8	38,2					39,80	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [6/34]	5	HK2	38,6	38,8					38,60	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [7/34]	5	HK2	38,6	38,9					38,60	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [8/34]	5	HK2	38,7	39,5					38,70	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [9/34]	5	HK2	38,2	39,4					38,20	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
13 [1/12]	5	HK2	38,5	43,4					38,50	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
13 [10/12]	5	HK2	34	44,5					34,00	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
13 [11/12]	5	HK2	34,2	36,3					34,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
13 [12/12]	5	HK2	38,1	42,9					38,10	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
13 [2/12]	5	HK2	39,4	43					39,40	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
13 [3/12]	5	HK2	40,3	38,2					40,30	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
13 [4/12]	5	HK2	40,1	39					40,10	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
13 [5/12]	5	HK2	39,5	36					39,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [6/12]	5	HK2	37,6	37,9					37,60	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
13 [7/12]	5	HK2	36,7	32,6					36,70	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
13 [8/12]	5	HK2	36,7	42,2					36,70	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
13 [9/12]	5	HK2	36,1	43,6					36,10	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [1/49]	5	HK2	54,3	52,1					54,30	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
6 [10/49]	5	HK2	43,6	44,4					43,60	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
6 [11/49]	5	HK2	42,8	44,5					42,80	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
6 [12/49]	5	HK2	42,2	44,7					42,20	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
6 [13/49]	5	HK2	36,8	40,9					36,80	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
6 [14/49]	5	HK2	36,3	42,4					36,30	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [15/49]	5	HK2	36,7	42,3					36,70	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [16/49]	5	HK2	37,1	42,1					37,10	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [17/49]	5	HK2	38	40,8					38,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [18/49]	5	HK2	38,3	39,7					38,30	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [19/49]	5	HK2	39,3	38,9					39,30	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [2/49]	5	HK2	36,3	38,9					36,30	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [20/49]	5	HK2	38	36					38,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [21/49]	5	HK2	36,5	39,3					36,50	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [22/49]	5	HK2	38	40,6					38,00	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [23/49]	5	HK2	35,7	41,2					35,70	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
6 [24/49]	5	HK2	37,4	39,9					37,40	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [25/49]	5	HK2	37,5	38,7					37,50	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [26/49]	5	HK2	34,4	38,6					34,40	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [27/49]	5	HK2	36,6	41					36,60	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
6 [28/49]	5	HK2	38	41,2					38,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [29/49]	5	HK2	38,3	41,4					38,30	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [3/49]	5	HK2	35,5	38,7					35,50	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [30/49]	5	HK2	38,5	42,9					38,50	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [31/49]	5	HK2	39,1	43,8					39,10	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [32/49]	5	HK2	38,1	42,9					38,10	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [33/49]	5	HK2	35,3	40,7					35,30	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
6 [34/49]	5	HK2	37,9	40,3					37,90	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [35/49]	5	HK2	36,1	41					36,10	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
6 [36/49]	5	HK2	38,2	40,4					38,20	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [37/49]	5	HK2	44,6	45,8					44,60	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
6 [38/49]	5	HK2	48,1	45,6					48,10	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
6 [39/49]	5	HK2	49,9	45,1					49,90	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
6 [4/49]	5	HK2	37,5	39,8					37,50	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [40/49]	5	HK2	51,7	44,7					51,70	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
6 [41/49]	5	HK2	55,1	47,4					55,10	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56

Gecumuleerd en gezamenlijk
Resultaten volledig plangebied (maatregel)

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
6 [42/49]	5	HK2	54,8	45,9					54,80	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
6 [43/49]	5	HK2	54,7	45,7					54,70	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
6 [44/49]	5	HK2	56,6	50,4					56,60	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
6 [45/49]	5	HK2	54,9	51,8					54,90	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55	57
6 [46/49]	5	HK2	55,4	50,8					55,40	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56	57
6 [47/49]	5	HK2	54,3	51,6					54,30	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
6 [48/49]	5	HK2	54,6	51,7					54,60	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
6 [49/49]	5	HK2	55	50,9					55,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
6 [5/49]	5	HK2	39,6	41					39,60	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [6/49]	5	HK2	43,5	44,2					43,50	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
6 [7/49]	5	HK2	44,3	44,4					44,30	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
6 [8/49]	5	HK2	44,3	45,4					44,30	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
6 [9/49]	5	HK2	44	45,4					44,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
7 [1/12]	5	HK2	39,3	46,6					39,30	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
7 [10/12]	5	HK2	44,6	41,7					44,60	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
7 [11/12]	5	HK2	42,6	44,6					42,60	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
7 [12/12]	5	HK2	39,4	46					39,40	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
7 [2/12]	5	HK2	39,5	43,7					39,50	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
7 [3/12]	5	HK2	37,8	42,9					37,80	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
7 [4/12]	5	HK2	34,8	40					34,80	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
7 [5/12]	5	HK2	41,9	31,7					41,90	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
7 [6/12]	5	HK2	46,9	37,9					46,90	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
7 [7/12]	5	HK2	48	39,5					48,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [8/12]	5	HK2	48	40,5					48,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [9/12]	5	HK2	46,4	42,4					46,40	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
8 [1/13]	5	HK2	36,8	46,3					36,80	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
8 [10/13]	5	HK2	39,5	40,1					39,50	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [11/13]	5	HK2	41,2	41,3					41,20	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
8 [12/13]	5	HK2	43,5	46,4					43,50	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
8 [13/13]	5	HK2	37,1	45,5					37,10	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
8 [2/13]	5	HK2	39,9	47					39,90	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
8 [3/13]	5	HK2	37,7	45,9					37,70	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
8 [4/13]	5	HK2	36,6	45,7					36,60	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	46
8 [5/13]	5	HK2	35,8	44,9					35,80	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
8 [6/13]	5	HK2	32,7	38,4					32,70	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
8 [7/13]	5	HK2	35,1	38,9					35,10	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
8 [8/13]	5	HK2	34,5	39,4					34,50	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [9/13]	5	HK2	37,9	41,5					37,90	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [1/12]	5	HK2	36,1	43,9					36,10	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
9 [10/12]	5	HK2	39,3	41,5					39,30	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [11/12]	5	HK2	41	45					41,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
9 [12/12]	5	HK2	36	43,9					36,00	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
9 [2/12]	5	HK2	35,1	42,7					35,10	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
9 [3/12]	5	HK2	35,4	42,8					35,40	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42	44
9 [4/12]	5	HK2	35,8	40,7					35,80	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
9 [5/12]	5	HK2	32,5	30,4					32,50	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
9 [6/12]	5	HK2	36,8	40,2					36,80	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
9 [7/12]	5	HK2	37,1	40,3					37,10	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
9 [8/12]	5	HK2	39,5	40,3					39,50	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [9/12]	5	HK2	40,4	42,1					40,40	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
10 [1/12]	8	HK2	40,1	46,6					40,10	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
10 [10/12]	8	HK2	38,2	46					38,20	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
10 [11/12]	8	HK2	40,6	47,7					40,60	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
10 [12/12]	8	HK2	40,6	47					40,60	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
10 [2/12]	8	HK2	39,9	45,3					39,90	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
10 [3/12]	8	HK2	39,6	43,7					39,60	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
10 [4/12]	8	HK2	39,3	42,5					39,30	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
10 [5/12]	8	HK2	34,4	38,3					34,40	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
10 [6/12]	8	HK2	36,6	43,2					36,60	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [7/12]	8	HK2	37,3	45					37,30	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43	46
10 [8/12]	8	HK2	37,3	44,6					37,30	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
10 [9/12]	8	HK2	37,2	46,5					37,20	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
11 [1/13]	8	HK2	39,2	44,9					39,20	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
11 [10/13]	8	HK2	47,6	43					47,60	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
11 [11/13]	8	HK2	47,4	43,3					47,40	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
11 [12/13]	8	HK2	42,2	37,2					42,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [13/13]	8	HK2	39,4	44,9					39,40	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
11 [2/13]	8	HK2	37,9	44,2					37,90	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
11 [3/13]	8	HK2	38,1	44,1					38,10	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
11 [4/13]	8	HK2	36,1	38,6					36,10	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
11 [5/13]	8	HK2	37,4	41,9					37,40	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
11 [6/13]	8	HK2	41,3	37,4					41,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [7/13]	8	HK2	45,7	30,7					45,70	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
11 [8/13]	8	HK2	46,6	30,5					46,60	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
11 [9/13]	8	HK2	47,6	42,2					47,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
12 [1/34]	8	HK2	34,9	44					34,90	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [10/34]	8	HK2	37,4	43					37,40	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [11/34]	8	HK2	37,2	42					37,20	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [12/34]	8	HK2	35,3	43,6					35,30	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [13/34]	8	HK2	35,1	43,4					35,10	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [14/34]	8	HK2	36,1	44,1					36,10	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [15/34]	8	HK2	36,1	42,4					36,10	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [16/34]	8	HK2	35,8	41					35,80	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
12 [17/34]	8	HK2	34,5	37,7					34,50	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [18/34]	8	HK2	34	37,2					34,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [19/34]	8	HK2	35	43,5					35,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [2/34]	8	HK2	36,4	39,5					36,40	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [20/34]	8	HK2	36	43,5					36,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44

Gecumuleerd en gezamenlijk
Resultaten volledig plangebied (maatregel)

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
12 [21/34]	8	HK2	33,9	35,6					33,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [22/34]	8	HK2	33,7	37,1					33,70	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [23/34]	8	HK2	38,4	46,3					38,40	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
12 [24/34]	8	HK2	39,9	48,1					39,90	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
12 [25/34]	8	HK2	38,2	44,5					38,20	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
12 [26/34]	8	HK2	34,4	38,3					34,40	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [27/34]	8	HK2	36,3	39,5					36,30	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [28/34]	8	HK2	36,5	40,5					36,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
12 [29/34]	8	HK2	36,4	42,8					36,40	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [3/34]	8	HK2	38,6	43					38,60	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [30/34]	8	HK2	34,2	37,3					34,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [31/34]	8	HK2	36,7	41,2					36,70	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
12 [32/34]	8	HK2	36,7	42,7					36,70	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [33/34]	8	HK2	36,7	42,2					36,70	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [34/34]	8	HK2	36,3	43,4					36,30	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [4/34]	8	HK2	39,3	42,4					39,30	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [5/34]	8	HK2	40,2	38,1					40,20	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [6/34]	8	HK2	39,2	39,2					39,20	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [7/34]	8	HK2	39,1	39,3					39,10	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [8/34]	8	HK2	39,3	40					39,30	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [9/34]	8	HK2	39,2	40,4					39,20	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
13 [1/12]	8	HK2	39,5	45					39,50	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
13 [10/12]	8	HK2	35,1	45,3					35,10	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	46
13 [11/12]	8	HK2	36,1	40,3					36,10	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
13 [12/12]	8	HK2	39,2	45,1					39,20	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
13 [2/12]	8	HK2	40,2	44,6					40,20	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
13 [3/12]	8	HK2	41	41,3					41,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
13 [4/12]	8	HK2	40,8	41,4					40,80	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
13 [5/12]	8	HK2	39,8	32,7					39,80	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [6/12]	8	HK2	37,7	37,3					37,70	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
13 [7/12]	8	HK2	36,9	26,3					36,90	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	43	37
13 [8/12]	8	HK2	37	42,2					37,00	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
13 [9/12]	8	HK2	36,5	43,8					36,50	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
7 [1/12]	8	HK2	42,3	50,1					42,30	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
7 [10/12]	8	HK2	47,2	45,1					47,20	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
7 [11/12]	8	HK2	45,6	49,2					45,60	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
7 [12/12]	8	HK2	42,4	49,2					42,40	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
7 [2/12]	8	HK2	41,6	47,5					41,60	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
7 [3/12]	8	HK2	40,1	45,2					40,10	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
7 [4/12]	8	HK2	37,1	42,2					37,10	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
7 [5/12]	8	HK2	42,4	35,5					42,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
7 [6/12]	8	HK2	47,2	38,3					47,20	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [7/12]	8	HK2	48,3	40,8					48,30	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [8/12]	8	HK2	48,4	43,3					48,40	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
7 [9/12]	8	HK2	48	45,4					48,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
8 [1/13]	8	HK2	37,9	49,5					37,90	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	50
8 [10/13]	8	HK2	41,2	45,2					41,20	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
8 [11/13]	8	HK2	42,9	45,4					42,90	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
8 [12/13]	8	HK2	44,9	48,7					44,90	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
8 [13/13]	8	HK2	38,1	48,6					38,10	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
8 [2/13]	8	HK2	40,8	49,9					40,80	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
8 [3/13]	8	HK2	38,6	48,2					38,60	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
8 [4/13]	8	HK2	37,9	48,1					37,90	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
8 [5/13]	8	HK2	37,5	47,1					37,50	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
8 [6/13]	8	HK2	35,3	40,5					35,30	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
8 [7/13]	8	HK2	37	42					37,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [8/13]	8	HK2	36,5	44,2					36,50	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
8 [9/13]	8	HK2	40,3	44,7					40,30	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
9 [1/12]	8	HK2	37,9	48,4					37,90	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
9 [10/12]	8	HK2	40,4	44,9					40,40	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
9 [11/12]	8	HK2	42,1	48,9					42,10	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
9 [12/12]	8	HK2	37,7	49,1					37,70	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
9 [2/12]	8	HK2	37,3	46,7					37,30	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
9 [3/12]	8	HK2	37,4	45,7					37,40	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
9 [4/12]	8	HK2	37,5	43					37,50	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [5/12]	8	HK2	34,7	34,3					34,70	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
9 [6/12]	8	HK2	37,5	43,3					37,50	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [7/12]	8	HK2	38,3	43,7					38,30	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
9 [8/12]	8	HK2	40,5	43,3					40,50	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
9 [9/12]	8	HK2	41,7	45,4					41,70	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
14 [1/10]	2	HK3	54,3	46,5					54,30	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
14 [10/10]	2	HK3	49,1	42,2					49,10	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
14 [2/10]	2	HK3	54,3	46,4					54,30	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
14 [3/10]	2	HK3	54,2	46,2					54,20	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54	55
14 [4/10]	2	HK3	49,3	45,2					49,30	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
14 [5/10]	2	HK3	34,6	37,9					34,60	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
14 [6/10]	2	HK3	31,6	29,5					31,60	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42	34
14 [7/10]	2	HK3	36,9	38,7					36,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
14 [8/10]	2	HK3	34,4	36,4					34,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
14 [9/10]	2	HK3	36	36,5					36,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
15 [1/10]	2	HK3	54,2	46					54,20	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54	55
15 [10/10]	2	HK3	49,6	43,5					49,60	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
15 [2/10]	2	HK3	54,2	46,4					54,20	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
15 [3/10]	2	HK3	54,5	45,7					54,50	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
15 [4/10]	2	HK3	50,3	43,2					50,30	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
15 [5/10]	2	HK3	34,3	37					34,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
15 [6/10]	2	HK3	33	29,7					33,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
15 [7/10]	2	HK3	38,5	40					38,50	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42

Gecumuleerd en gezamenlijk
Resultaten volledig plangebied (maatregel)

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
15 [8/10]	2	HK3	35,7	36,8					35,70	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
15 [9/10]	2	HK3	36,1	38,1					36,10	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
16 [1/10]	2	HK3	42,7	40,9					42,70	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
16 [10/10]	2	HK3	41,8	39,6					41,80	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
16 [2/10]	2	HK3	35,1	36					35,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
16 [3/10]	2	HK3	38,6	36,1					38,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
16 [4/10]	2	HK3	33,9	31,8					33,90	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
16 [5/10]	2	HK3	44,9	42,2					44,90	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
16 [6/10]	2	HK3	44,1	44,1					44,10	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
16 [7/10]	2	HK3	34	37,2					34,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
16 [8/10]	2	HK3	36,2	40,7					36,20	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
16 [9/10]	2	HK3	34,6	36,7					34,60	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
17 [1/10]	2	HK3	45,5	43					45,50	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
17 [10/10]	2	HK3	44,6	44,6					44,60	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
17 [2/10]	2	HK3	36,2	36,2					36,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
17 [3/10]	2	HK3	41,8	38,9					41,80	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
17 [4/10]	2	HK3	34	32,8					34,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
17 [5/10]	2	HK3	45,6	41					45,60	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
17 [6/10]	2	HK3	45,1	43					45,10	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
17 [7/10]	2	HK3	36,5	38,8					36,50	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
17 [8/10]	2	HK3	36,3	38,4					36,30	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
17 [9/10]	2	HK3	37,2	40,7					37,20	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
18 [1/11]	2	HK3	35,1	32,6					35,10	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
18 [10/11]	2	HK3	40	41,8					40,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
18 [11/11]	2	HK3	46,5	43,5					46,50	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
18 [2/11]	2	HK3	33,3	33,8					33,30	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
18 [3/11]	2	HK3	32,1	32,2					32,10	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
18 [4/11]	2	HK3	34,2	34,6					34,20	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
18 [5/11]	2	HK3	32,6	32,7					32,60	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
18 [6/11]	2	HK3	39,5	33,7					39,50	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
18 [7/11]	2	HK3	45,9	44					45,90	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
18 [8/11]	2	HK3	39,4	41,7					39,40	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
18 [9/11]	2	HK3	40	40,8					40,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
19 [1/11]	2	HK3	51,2	41,9					51,20	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
19 [10/11]	2	HK3	31,5	31,1					31,50	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
19 [11/11]	2	HK3	38,3	32,1					38,30	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	39
19 [2/11]	2	HK3	55,9	45,8					55,90	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
19 [3/11]	2	HK3	55,9	45,5					55,90	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
19 [4/11]	2	HK3	56	46,2					56,00	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
19 [5/11]	2	HK3	49	45,4					49,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
19 [6/11]	2	HK3	33,4	32,5					33,40	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
19 [7/11]	2	HK3	30,5	29,1					30,50	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42	33
19 [8/11]	2	HK3	32,9	31,2					32,90	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
19 [9/11]	2	HK3	31,1	31,9					31,10	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [1/22]	2	HK3	32,7	34,4					32,70	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [10/22]	2	HK3	39,7	41,8					39,70	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
20 [11/22]	2	HK3	40,9	42,7					40,90	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [12/22]	2	HK3	39,1	41,9					39,10	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
20 [13/22]	2	HK3	32,9	32,8					32,90	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
20 [14/22]	2	HK3	32,6	33,1					32,60	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
20 [15/22]	2	HK3	31,6	32,5					31,60	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [16/22]	2	HK3	31,2	32,4					31,20	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [17/22]	2	HK3	33,1	35,9					33,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [18/22]	2	HK3	32,5	35					32,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [19/22]	2	HK3	33,3	36,3					33,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [2/22]	2	HK3	36,6	40,8					36,60	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [20/22]	2	HK3	33,8	36,9					33,80	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
20 [21/22]	2	HK3	33,1	36,2					33,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [22/22]	2	HK3	35	37,9					35,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [3/22]	2	HK3	36,5	41,1					36,50	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [4/22]	2	HK3	37,8	40,2					37,80	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
20 [5/22]	2	HK3	42	45					42,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [6/22]	2	HK3	40,4	42,7					40,40	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [7/22]	2	HK3	39,9	40,9					39,90	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
20 [8/22]	2	HK3	38,2	40					38,20	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
20 [9/22]	2	HK3	39,4	38,6					39,40	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
21 [1/4]	2	HK3	33,7	35,7					33,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
21 [2/4]	2	HK3	34,9	38,3					34,90	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
21 [3/4]	2	HK3	32,4	35,3					32,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
21 [4/4]	2	HK3	35,7	39,9					35,70	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
22 [1/8]	2	HK3	33,7	37,7					33,70	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
22 [2/8]	2	HK3	30,7	35,2					30,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
22 [3/8]	2	HK3	34,8	39					34,80	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
22 [4/8]	2	HK3	35,7	36,3					35,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
22 [5/8]	2	HK3	39,3	34,7					39,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
22 [6/8]	2	HK3	39,4	35,3					39,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
22 [7/8]	2	HK3	39,7	35,2					39,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
22 [8/8]	2	HK3	35,1	40					35,10	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
23 [1/8]	2	HK3	34,7	38,5					34,70	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [2/8]	2	HK3	33,2	35,1					33,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
23 [3/8]	2	HK3	34,4	37,3					34,40	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
23 [4/8]	2	HK3	38,2	42					38,20	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
23 [5/8]	2	HK3	37,5	38,1					37,50	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
23 [6/8]	2	HK3	38,1	28,9					38,10	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43	39
23 [7/8]	2	HK3	37,8	35,6					37,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [8/8]	2	HK3	36,4	34,4					36,40	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
24 [1/4]	2	HK3	34,1	34,9					34,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
24 [2/4]	2	HK3	38,3	41,8					38,30	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
24 [3/4]	2	HK3	32,5	34,1					32,50	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
24 [4/4]	2	HK3	32,7	35,8					32,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
25 [1/22]	2	HK3	38,4	42,4					38,40	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
25 [10/22]	2	HK3	34,8	37					34,80	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [11/22]	2	HK3	33,3	34,2					33,30	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
25 [12/22]	2	HK3	33,6	35,3					33,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
25 [13/22]	2	HK3	32,5	33,2					32,50	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
25 [14/22]	2	HK3	31,5	33,1					31,50	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
25 [15/22]	2	HK3	33,4	36,7					33,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
25 [16/22]	2	HK3	34,3	36,8					34,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
25 [17/22]	2	HK3	35	36,1					35,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [18/22]	2	HK3	34,5	37,1					34,50	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [19/22]	2	HK3	35,3	35,8					35,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [2/22]	2	HK3	37,9	42,4					37,90	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
25 [20/22]	2	HK3	34,3	34,2					34,30	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
25 [21/22]	2	HK3	36,6	39,1					36,60	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [22/22]	2	HK3	34,4	35					34,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
25 [3/22]	2	HK3	39,9	43,2					39,90	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
25 [4/22]	2	HK3	41	41,7					41,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
25 [5/22]	2	HK3	40,8	40,8					40,80	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
25 [6/22]	2	HK3	43,5	45,1					43,50	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
25 [7/22]	2	HK3	43,4	46,2					43,40	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
25 [8/22]	2	HK3	43,9	46,2					43,90	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
25 [9/22]	2	HK3	42,4	46,2					42,40	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
26 [1/4]	2	HK3	35,2	35,9					35,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
26 [2/4]	2	HK3	37,1	40,1					37,10	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
26 [3/4]	2	HK3	34,3	36,8					34,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
26 [4/4]	2	HK3	37,3	40,4					37,30	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
27 [1/8]	2	HK3	35	38,7					35,00	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
27 [2/8]	2	HK3	34,2	37,8					34,20	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
27 [3/8]	2	HK3	36,5	40,3					36,50	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
27 [4/8]	2	HK3	42,3	46,3					42,30	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
27 [5/8]	2	HK3	42,9	46,6					42,90	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
27 [6/8]	2	HK3	42,1	45,3					42,10	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
27 [7/8]	2	HK3	42,1	45					42,10	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
27 [8/8]	2	HK3	37,7	38,7					37,70	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
28 [1/8]	2	HK3	34,5	38,2					34,50	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
28 [2/8]	2	HK3	31	32,3					31,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
28 [3/8]	2	HK3	36,4	41,2					36,40	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
28 [4/8]	2	HK3	36,6	41,2					36,60	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
28 [5/8]	2	HK3	37,6	38,5					37,60	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
28 [6/8]	2	HK3	36,2	36,7					36,20	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
28 [7/8]	2	HK3	36,3	36,6					36,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
28 [8/8]	2	HK3	37,1	41					37,10	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
29 [1/8]	2	HK3	36,7	41,3					36,70	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
29 [2/8]	2	HK3	37,3	37,8					37,30	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
29 [3/8]	2	HK3	38	39,9					38,00	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
29 [4/8]	2	HK3	41,5	43,9					41,50	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
29 [5/8]	2	HK3	39,8	39,5					39,80	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
29 [6/8]	2	HK3	37,4	33					37,40	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
29 [7/8]	2	HK3	39,5	39,5					39,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
29 [8/8]	2	HK3	36,2	35,6					36,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
14 [1/10]	5	HK3	55	51,2					55,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55	57
14 [10/10]	5	HK3	50,3	46					50,30	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
14 [2/10]	5	HK3	55	51					55,00	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
14 [3/10]	5	HK3	54,9	51					54,90	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
14 [4/10]	5	HK3	50,8	49,9					50,80	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52	53
14 [5/10]	5	HK3	35,8	39,8					35,80	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
14 [6/10]	5	HK3	32,7	31,5					32,70	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
14 [7/10]	5	HK3	38,5	41					38,50	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
14 [8/10]	5	HK3	36,4	39,6					36,40	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
14 [9/10]	5	HK3	37,6	39,8					37,60	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
15 [1/10]	5	HK3	55	50,4					55,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
15 [10/10]	5	HK3	50,7	46,6					50,70	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
15 [2/10]	5	HK3	55	50,8					55,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
15 [3/10]	5	HK3	55,3	49,8					55,30	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
15 [4/10]	5	HK3	51,6	47,3					51,60	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	52	53
15 [5/10]	5	HK3	35,7	38,8					35,70	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
15 [6/10]	5	HK3	34,4	31,8					34,40	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
15 [7/10]	5	HK3	39,9	43,1					39,90	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
15 [8/10]	5	HK3	37,3	40,5					37,30	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
15 [9/10]	5	HK3	37,5	41,3					37,50	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
16 [1/10]	5	HK3	44,7	44,4					44,70	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
16 [10/10]	5	HK3	43,7	44					43,70	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
16 [2/10]	5	HK3	36,8	38,8					36,80	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
16 [3/10]	5	HK3	40,2	38,2					40,20	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
16 [4/10]	5	HK3	35,4	33,1					35,40	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
16 [5/10]	5	HK3	46,8	46,6					46,80	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
16 [6/10]	5	HK3	45,9	47,7					45,90	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
16 [7/10]	5	HK3	35,8	40,2					35,80	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
16 [8/10]	5	HK3	37,4	42,1					37,40	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
16 [9/10]	5	HK3	35,8	38,6					35,80	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
17 [1/10]	5	HK3	47,2	46,5					47,20	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
17 [10/10]	5	HK3	46,2	47,5					46,20	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
17 [2/10]	5	HK3	37,4	39					37,40	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
17 [3/10]	5	HK3	43,1	42,9					43,10	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
17 [4/10]	5	HK3	35,4	34,9					35,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
17 [5/10]	5	HK3	47,3	44,4					47,30	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49

Gecumuleerd en gezamenlijk
Resultaten volledig plangebied (maatregel)

Beoordelingspunt			L per geluidbron					L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
17 [6/10]	5	HK3	46,8	46,3					46,80	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
17 [7/10]	5	HK3	37,2	41,4					37,20	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
17 [8/10]	5	HK3	36,9	40,7					36,90	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
17 [9/10]	5	HK3	38,2	41,9					38,20	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
18 [1/11]	5	HK3	35,4	32,4					35,40	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
18 [10/11]	5	HK3	40,9	44,6					40,90	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
18 [11/11]	5	HK3	48,2	46,1					48,20	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
18 [2/11]	5	HK3	33,9	34,8					33,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
18 [3/11]	5	HK3	33	33,3					33,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
18 [4/11]	5	HK3	35,5	36,1					35,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
18 [5/11]	5	HK3	33,4	34,3					33,40	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
18 [6/11]	5	HK3	40,5	36,7					40,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
18 [7/11]	5	HK3	47,7	48,7					47,70	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
18 [8/11]	5	HK3	40,1	44,7					40,10	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
18 [9/11]	5	HK3	40,9	44,1					40,90	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
19 [1/11]	5	HK3	52,1	44					52,10	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52	53
19 [10/11]	5	HK3	31,7	31,3					31,70	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
19 [11/11]	5	HK3	39,1	31,8					39,10	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
19 [2/11]	5	HK3	56,5	49,8					56,50	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
19 [3/11]	5	HK3	56,5	49,6					56,50	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
19 [4/11]	5	HK3	56,5	50,2					56,50	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
19 [5/11]	5	HK3	51,2	49,5					51,20	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52	53
19 [6/11]	5	HK3	34,9	34,3					34,90	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
19 [7/11]	5	HK3	31,6	29,4					31,60	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42	34
19 [8/11]	5	HK3	33	30,4					33,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
19 [9/11]	5	HK3	31,6	32,9					31,60	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [1/22]	5	HK3	34,2	37,3					34,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
20 [10/22]	5	HK3	40,9	44,8					40,90	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
20 [11/22]	5	HK3	42,1	45,3					42,10	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [12/22]	5	HK3	40,2	44,3					40,20	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
20 [13/22]	5	HK3	34,5	34,8					34,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
20 [14/22]	5	HK3	34	35,7					34,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [15/22]	5	HK3	32,7	35,1					32,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [16/22]	5	HK3	32,5	35					32,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [17/22]	5	HK3	34,8	37,8					34,80	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [18/22]	5	HK3	34,3	37,2					34,30	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
20 [19/22]	5	HK3	35,1	37,9					35,10	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [2/22]	5	HK3	37,5	43,3					37,50	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
20 [20/22]	5	HK3	35,6	38,6					35,60	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [21/22]	5	HK3	34,8	38					34,80	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [22/22]	5	HK3	36,8	40,4					36,80	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [3/22]	5	HK3	37,3	43,4					37,30	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
20 [4/22]	5	HK3	39	42,6					39,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
20 [5/22]	5	HK3	43,1	46,1					43,10	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
20 [6/22]	5	HK3	41,4	44,4					41,40	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
20 [7/22]	5	HK3	40,9	42,2					40,90	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [8/22]	5	HK3	39,1	40,7					39,10	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
20 [9/22]	5	HK3	40,5	40,5					40,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
21 [1/4]	5	HK3	35,5	38					35,50	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
21 [2/4]	5	HK3	36,7	40,9					36,70	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
21 [3/4]	5	HK3	33,9	38,8					33,90	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
21 [4/4]	5	HK3	36,5	43,1					36,50	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
22 [1/8]	5	HK3	35,3	40,3					35,30	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
22 [2/8]	5	HK3	32,5	37,8					32,50	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
22 [3/8]	5	HK3	36,6	41,6					36,60	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
22 [4/8]	5	HK3	36	38,5					36,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
22 [5/8]	5	HK3	39,8	36,7					39,80	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
22 [6/8]	5	HK3	40,1	36,8					40,10	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
22 [7/8]	5	HK3	40,2	36,4					40,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
22 [8/8]	5	HK3	36	42,1					36,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
23 [1/8]	5	HK3	36,2	40,9					36,20	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
23 [2/8]	5	HK3	35	38,2					35,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [3/8]	5	HK3	36	39,4					36,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
23 [4/8]	5	HK3	39,1	43					39,10	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
23 [5/8]	5	HK3	37,9	39,5					37,90	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
23 [6/8]	5	HK3	38,5	30,1					38,50	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43	39
23 [7/8]	5	HK3	38,3	36,4					38,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
23 [8/8]	5	HK3	37	36,7					37,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
24 [1/4]	5	HK3	35,7	36,6					35,70	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
24 [2/4]	5	HK3	39,3	43,3					39,30	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
24 [3/4]	5	HK3	34,1	36,5					34,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
24 [4/4]	5	HK3	34,1	37,7					34,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [1/22]	5	HK3	39,5	44,3					39,50	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
25 [10/22]	5	HK3	36,1	38,7					36,10	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [11/22]	5	HK3	35,1	36,4					35,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [12/22]	5	HK3	35,3	37,4					35,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [13/22]	5	HK3	34,4	35,4					34,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
25 [14/22]	5	HK3	32,6	34,5					32,60	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
25 [15/22]	5	HK3	34,7	37,5					34,70	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [16/22]	5	HK3	36,2	38,1					36,20	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [17/22]	5	HK3	36,3	37,3					36,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [18/22]	5	HK3	36,2	38,7					36,20	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [19/22]	5	HK3	37	37,4					37,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [2/22]	5	HK3	38,8	44,6					38,80	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
25 [20/22]	5	HK3	36,3	37					36,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [21/22]	5	HK3	38,4	42,1					38,40	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
25 [22/22]	5	HK3	36	37,4					36,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [3/22]	5	HK3	41,1	45,6					41,10	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
25 [4/22]	5	HK3	42,3	46,4					42,30	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
25 [5/22]	5	HK3	41,4	44,9					41,40	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
25 [6/22]	5	HK3	44,9	49					44,90	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
25 [7/22]	5	HK3	44,5	50,1					44,50	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
25 [8/22]	5	HK3	45,1	49,8					45,10	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
25 [9/22]	5	HK3	43,6	50,2					43,60	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
26 [1/4]	5	HK3	36,7	38,1					36,70	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
26 [2/4]	5	HK3	38,9	42,7					38,90	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
26 [3/4]	5	HK3	35,6	39,4					35,60	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
26 [4/4]	5	HK3	37,9	42,8					37,90	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
27 [1/8]	5	HK3	36,3	40,7					36,30	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
27 [2/8]	5	HK3	35,4	39,7					35,40	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
27 [3/8]	5	HK3	37,8	43,5					37,80	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
27 [4/8]	5	HK3	43,2	50,9					43,20	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47	52
27 [5/8]	5	HK3	43,6	49					43,60	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [6/8]	5	HK3	43,5	49,1					43,50	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [7/8]	5	HK3	43,5	48,8					43,50	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [8/8]	5	HK3	39,2	41,9					39,20	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
28 [1/8]	5	HK3	36	41					36,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
28 [2/8]	5	HK3	32,4	34,4					32,40	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
28 [3/8]	5	HK3	38	43,7					38,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
28 [4/8]	5	HK3	37,5	43					37,50	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
28 [5/8]	5	HK3	38,9	41,2					38,90	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
28 [6/8]	5	HK3	37,5	39,6					37,50	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
28 [7/8]	5	HK3	37,2	38,6					37,20	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
28 [8/8]	5	HK3	37,6	41,9					37,60	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
29 [1/8]	5	HK3	38,2	43,3					38,20	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
29 [2/8]	5	HK3	39,1	41,9					39,10	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
29 [3/8]	5	HK3	39,3	44,1					39,30	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
29 [4/8]	5	HK3	43	48					43,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
29 [5/8]	5	HK3	40,4	42,1					40,40	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
29 [6/8]	5	HK3	37,6	34,4					37,60	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
29 [7/8]	5	HK3	40	41,7					40,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
29 [8/8]	5	HK3	36,8	37,8					36,80	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
14 [1/10]	8	HK3	55,1	51,6					55,10	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56	57
14 [10/10]	8	HK3	50,5	44,8					50,50	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
14 [2/10]	8	HK3	55,1	51,5					55,10	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56	57
14 [3/10]	8	HK3	55	51,7					55,00	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55	57
14 [4/10]	8	HK3	51,1	51					51,10	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52	54
14 [5/10]	8	HK3	37,4	41,4					37,40	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
14 [6/10]	8	HK3	34,8	35,3					34,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
14 [7/10]	8	HK3	39,9	42,9					39,90	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
14 [8/10]	8	HK3	38,8	42,4					38,80	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
14 [9/10]	8	HK3	38,5	42					38,50	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
15 [1/10]	8	HK3	55,2	52,1					55,20	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	56	57
15 [10/10]	8	HK3	50,9	46,5					50,90	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
15 [2/10]	8	HK3	55,1	52					55,10	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56	57
15 [3/10]	8	HK3	55,5	52,1					55,50	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	56	57
15 [4/10]	8	HK3	51,9	50,7					51,90	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53	54
15 [5/10]	8	HK3	36,8	39,4					36,80	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
15 [6/10]	8	HK3	36,1	35,7					36,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
15 [7/10]	8	HK3	41,2	44,5					41,20	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
15 [8/10]	8	HK3	39,5	42,9					39,50	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
15 [9/10]	8	HK3	39	43,5					39,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
16 [1/10]	8	HK3	45,5	45,3					45,50	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
16 [10/10]	8	HK3	44,2	44,4					44,20	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
16 [2/10]	8	HK3	39	43,4					39,00	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
16 [3/10]	8	HK3	42,1	42,2					42,10	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
16 [4/10]	8	HK3	37,7	36,8					37,70	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
16 [5/10]	8	HK3	47,5	47,5					47,50	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
16 [6/10]	8	HK3	46,8	48,3					46,80	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
16 [7/10]	8	HK3	36,9	42,4					36,90	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
16 [8/10]	8	HK3	38,4	43,2					38,40	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
16 [9/10]	8	HK3	36,6	41,1					36,60	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
17 [1/10]	8	HK3	47,8	47,2					47,80	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
17 [10/10]	8	HK3	46,8	47,5					46,80	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
17 [2/10]	8	HK3	39,5	43,7					39,50	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
17 [3/10]	8	HK3	44,4	44,6					44,40	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
17 [4/10]	8	HK3	37,4	38,1					37,40	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
17 [5/10]	8	HK3	48	48,1					48,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
17 [6/10]	8	HK3	47,6	48,8					47,60	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
17 [7/10]	8	HK3	38,3	42,6					38,30	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
17 [8/10]	8	HK3	38,1	41,7					38,10	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
17 [9/10]	8	HK3	39,2	42,8					39,20	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
18 [1/11]	8	HK3	36	32,1					36,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
18 [10/11]	8	HK3	41,6	45,5					41,60	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
18 [11/11]	8	HK3	48,7	47,1					48,70	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
18 [2/11]	8	HK3	35,4	36,7					35,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
18 [3/11]	8	HK3	34,1	34,2					34,10	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
18 [4/11]	8	HK3	37,1	37,5					37,10	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
18 [5/11]	8	HK3	35	36,1					35,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
18 [6/11]	8	HK3	41,4	38,6					41,40	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
18 [7/11]	8	HK3	49,1	51,4					49,10	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51	53
18 [8/11]	8	HK3	41,1	45,9					41,10	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
18 [9/11]	8	HK3	41,6	45,8					41,60	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
19 [1/11]	8	HK3	52,2	46,1					52,20	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
19 [10/11]	8	HK3	32,4	32,1					32,40	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
19 [11/11]	8	HK3	39,8	31,5					39,80	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
19 [2/11]	8	HK3	56,5	52,6					56,50	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
19 [3/11]	8	HK3	56,5	52,2					56,50	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
19 [4/11]	8	HK3	56,6	52,8					56,60	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
19 [5/11]	8	HK3	51,9	51,6					51,90	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53	55
19 [6/11]	8	HK3	36,3	38,1					36,30	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
19 [7/11]	8	HK3	32,9	30,9					32,90	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
19 [8/11]	8	HK3	33	30,1					33,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
19 [9/11]	8	HK3	33,1	34,5					33,10	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [1/22]	8	HK3	35,5	40,5					35,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [10/22]	8	HK3	42,5	45,7					42,50	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [11/22]	8	HK3	43,6	46,2					43,60	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
20 [12/22]	8	HK3	41,9	45,4					41,90	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [13/22]	8	HK3	36,5	37,6					36,50	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [14/22]	8	HK3	34,5	38,8					34,50	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [15/22]	8	HK3	33,2	37,3					33,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
20 [16/22]	8	HK3	33,4	37,2					33,40	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
20 [17/22]	8	HK3	36,4	39,5					36,40	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [18/22]	8	HK3	36,1	39,1					36,10	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [19/22]	8	HK3	36,7	39,4					36,70	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [2/22]	8	HK3	38,4	43,7					38,40	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
20 [20/22]	8	HK3	37,8	41,7					37,80	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
20 [21/22]	8	HK3	36,1	40,6					36,10	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [22/22]	8	HK3	38,2	43,4					38,20	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
20 [3/22]	8	HK3	38	44,2					38,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
20 [4/22]	8	HK3	39,8	42,9					39,80	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [5/22]	8	HK3	44,3	46,5					44,30	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
20 [6/22]	8	HK3	42,6	45,1					42,60	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [7/22]	8	HK3	42,1	43,7					42,10	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
20 [8/22]	8	HK3	40,3	42,9					40,30	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [9/22]	8	HK3	42	42,5					42,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
21 [1/4]	8	HK3	37,1	40,8					37,10	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
21 [2/4]	8	HK3	38	44,9					38,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
21 [3/4]	8	HK3	35,5	41,9					35,50	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
21 [4/4]	8	HK3	37,2	44,3					37,20	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
22 [1/8]	8	HK3	36,4	43,2					36,40	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
22 [2/8]	8	HK3	34	41,2					34,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
22 [3/8]	8	HK3	37,8	44,8					37,80	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
22 [4/8]	8	HK3	37,1	42					37,10	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
22 [5/8]	8	HK3	40,4	39,7					40,40	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
22 [6/8]	8	HK3	41,2	40,5					41,20	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
22 [7/8]	8	HK3	40,5	39					40,50	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
22 [8/8]	8	HK3	36,9	43,5					36,90	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
23 [1/8]	8	HK3	37,5	44,3					37,50	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
23 [2/8]	8	HK3	37,9	43,2					37,90	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
23 [3/8]	8	HK3	37,9	43,5					37,90	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
23 [4/8]	8	HK3	40,3	44,5					40,30	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
23 [5/8]	8	HK3	38	42,1					38,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
23 [6/8]	8	HK3	39	35,6					39,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
23 [7/8]	8	HK3	39	39,6					39,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
23 [8/8]	8	HK3	37,9	41,2					37,90	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
24 [1/4]	8	HK3	37,7	40					37,70	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
24 [2/4]	8	HK3	41	45					41,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
24 [3/4]	8	HK3	36,2	42,3					36,20	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
24 [4/4]	8	HK3	34,4	41,8					34,40	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
25 [1/22]	8	HK3	40,6	44,9					40,60	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
25 [10/22]	8	HK3	37,7	39,4					37,70	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [11/22]	8	HK3	36,4	39,4					36,40	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [12/22]	8	HK3	36,3	39,7					36,30	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [13/22]	8	HK3	36,1	39					36,10	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [14/22]	8	HK3	36,2	37,6					36,20	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [15/22]	8	HK3	38,7	38,5					38,70	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [16/22]	8	HK3	38,6	39,2					38,60	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [17/22]	8	HK3	38,3	38,7					38,30	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [18/22]	8	HK3	38,4	39,2					38,40	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [19/22]	8	HK3	39,8	40,1					39,80	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
25 [2/22]	8	HK3	39,9	45,2					39,90	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
25 [20/22]	8	HK3	39,5	41,3					39,50	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
25 [21/22]	8	HK3	40,5	43,7					40,50	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
25 [22/22]	8	HK3	38	40,3					38,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [3/22]	8	HK3	42,3	45,6					42,30	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
25 [4/22]	8	HK3	43,5	48,2					43,50	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
25 [5/22]	8	HK3	42,5	45,9					42,50	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
25 [6/22]	8	HK3	46,2	50,6					46,20	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
25 [7/22]	8	HK3	46,1	51,2					46,10	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
25 [8/22]	8	HK3	46,7	51,1					46,70	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
25 [9/22]	8	HK3	45,3	51,5					45,30	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
26 [1/4]	8	HK3	38,8	41,5					38,80	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
26 [2/4]	8	HK3	40,8	45,7					40,80	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
26 [3/4]	8	HK3	37,6	42,8					37,60	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
26 [4/4]	8	HK3	38,8	44,1					38,80	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
27 [1/8]	8	HK3	36,9	42,6					36,90	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
27 [2/8]	8	HK3	35,9	42					35,90	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
27 [3/8]	8	HK3	38,7	44,8					38,70	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
27 [4/8]	8	HK3	44,9	52,3					44,90	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48	53
27 [5/8]	8	HK3	45,4	50,2					45,40	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
27 [6/8]	8	HK3	45,5	50,5					45,50	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
27 [7/8]	8	HK3	45,3	50,2					45,30	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
27 [8/8]	8	HK3	41,5	43					41,50	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
28 [1/8]	8	HK3	37,6	43,8					37,60	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
28 [2/8]	8	HK3	33,9	37					33,90	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
28 [3/8]	8	HK3	39,7	46,4					39,70	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
28 [4/8]	8	HK3	39,2	44,2					39,20	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
28 [5/8]	8	HK3	40	41					40,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [6/8]	8	HK3	39,8	40,9					39,80	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
28 [7/8]	8	HK3	38,5	40,5					38,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
28 [8/8]	8	HK3	37,9	43,2					37,90	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
29 [1/8]	8	HK3	39,8	45,5					39,80	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
29 [2/8]	8	HK3	41,5	45,5					41,50	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
29 [3/8]	8	HK3	41,5	47,7					41,50	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
29 [4/8]	8	HK3	44,5	49,8					44,50	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
29 [5/8]	8	HK3	41,7	41,4					41,70	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
29 [6/8]	8	HK3	37,8	33,4					37,80	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
29 [7/8]	8	HK3	41,3	39,5					41,30	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
29 [8/8]	8	HK3	37,7	41					37,70	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
18 [1/11]	11	HK3	37,8	31,6					37,80	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	39
18 [10/11]	11	HK3	42,6	39,9					42,60	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
18 [11/11]	11	HK3	48,7	45,7					48,70	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
18 [2/11]	11	HK3	38	40,2					38,00	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
18 [3/11]	11	HK3	36,1	36,6					36,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
18 [4/11]	11	HK3	39,4	40,5					39,40	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
18 [5/11]	11	HK3	37,6	39,5					37,60	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
18 [6/11]	11	HK3	42,3	39,3					42,30	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
18 [7/11]	11	HK3	50,2	51,3					50,20	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51	54
18 [8/11]	11	HK3	42,8	39,9					42,80	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
18 [9/11]	11	HK3	43	41,4					43,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
19 [1/11]	11	HK3	52,1	46,3					52,10	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
19 [10/11]	11	HK3	34,2	34,7					34,20	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
19 [11/11]	11	HK3	40,4	32,9					40,40	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
19 [2/11]	11	HK3	56,5	52,9					56,50	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
19 [3/11]	11	HK3	56,4	52,7					56,40	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
19 [4/11]	11	HK3	56,5	53,1					56,50	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
19 [5/11]	11	HK3	52,4	51,7					52,40	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53	55
19 [6/11]	11	HK3	39,7	40,4					39,70	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
19 [7/11]	11	HK3	34,8	34,3					34,80	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
19 [8/11]	11	HK3	34,4	31,4					34,40	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42	36
19 [9/11]	11	HK3	36,3	37,5					36,30	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
30 [1/13]	2	HK4	36,6	38,1					36,60	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
30 [10/13]	2	HK4	40,6	38,8					40,60	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [11/13]	2	HK4	39,9	39,2					39,90	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
30 [12/13]	2	HK4	39,2	39,6					39,20	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
30 [13/13]	2	HK4	36,6	37,6					36,60	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
30 [2/13]	2	HK4	38,1	36,5					38,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
30 [3/13]	2	HK4	39,1	36,4					39,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
30 [4/13]	2	HK4	39,4	36,6					39,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
30 [5/13]	2	HK4	40,4	35,7					40,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
30 [6/13]	2	HK4	44,5	39,1					44,50	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
30 [7/13]	2	HK4	44,7	39,4					44,70	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
30 [8/13]	2	HK4	42,9	33,3					42,90	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
30 [9/13]	2	HK4	42,3	25,7					42,30	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45	42
31 [1/4]	2	HK4	37,7	38,1					37,70	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
31 [2/4]	2	HK4	46,5	33,1					46,50	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
31 [3/4]	2	HK4	50,9	33,4					50,90	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
31 [4/4]	2	HK4	44,7	38,8					44,70	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
32 [1/4]	2	HK4	34,5	36,8					34,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
32 [1/4]ext	20	HK4	39,5	47,8					39,50	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
32 [2/4]	2	HK4	39,2	37,7					39,20	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
32 [2/4]ext	20	HK4	45,6	46,6					45,60	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
32 [3/4]	2	HK4	40,8	31,4					40,80	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
32 [3/4]ext	20	HK4	47,9	24					47,90	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
32 [4/4]	2	HK4	36,5	35,2					36,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
32 [4/4]ext	20	HK4	42,5	40,9					42,50	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
33 [1/4]	2	HK4	35,1	38,4					35,10	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
33 [1/4]ext	20	HK4	41,1	48,6					41,10	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
33 [2/4]	2	HK4	38,6	42					38,60	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
33 [2/4]ext	20	HK4	44,9	47,1					44,90	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
33 [3/4]	2	HK4	43,3	35,8					43,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
33 [3/4]ext	20	HK4	47,5	25,4					47,50	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
33 [4/4]	2	HK4	42	35,1					42,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
33 [4/4]ext	20	HK4	43,5	41,4					43,50	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
34 [1/4]	2	HK4	35,9	37,4					35,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
34 [2/4]	2	HK4	38,8	38,8					38,80	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
34 [3/4]	2	HK4	42,8	35,6					42,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
34 [4/4]	2	HK4	36,8	37,7					36,80	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
35 [1/4]	2	HK4	38,4	41,6					38,40	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
35 [2/4]	2	HK4	40,7	42,8					40,70	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
35 [3/4]	2	HK4	40,6	34,9					40,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
35 [4/4]	2	HK4	41,3	36,2					41,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
36 [1/4]	2	HK4	38,3	40					38,30	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
36 [2/4]	2	HK4	43,4	40,3					43,40	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
36 [3/4]	2	HK4	43,9	34					43,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
36 [4/4]	2	HK4	39	38,5					39,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
37 [1/4]	2	HK4	39,4	43,7					39,40	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
37 [2/4]	2	HK4	42,1	42,2					42,10	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
37 [3/4]	2	HK4	40,5	36,9					40,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
37 [4/4]	2	HK4	35,5	40,6					35,50	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
30 [1/13]	5	HK4	37,3	40,8					37,30	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
30 [10/13]	5	HK4	41,8	41,5					41,80	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
30 [11/13]	5	HK4	41,1	41,8					41,10	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
30 [12/13]	5	HK4	40,3	42,6					40,30	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
30 [13/13]	5	HK4	37,5	40,4					37,50	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
30 [2/13]	5	HK4	38,7	39,5					38,70	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
30 [3/13]	5	HK4	39,7	39,5					39,70	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
30 [4/13]	5	HK4	40,1	39,7					40,10	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [5/13]	5	HK4	41	38,3					41,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [6/13]	5	HK4	45,4	40,9					45,40	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
30 [7/13]	5	HK4	45,7	41,1					45,70	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
30 [8/13]	5	HK4	44,1	36,5					44,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
30 [9/13]	5	HK4	43,6	27,2					43,60	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
31 [1/4]	5	HK4	38,7	40,7					38,70	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
31 [2/4]	5	HK4	47,9	36,4					47,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
31 [3/4]	5	HK4	52,4	31,8					52,40	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53	52
31 [4/4]	5	HK4	45,8	39,6					45,80	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
32 [1/4]	5	HK4	35,7	40					35,70	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
32 [2/4]	5	HK4	40,1	41					40,10	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
32 [3/4]	5	HK4	41,6	33,8					41,60	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
32 [4/4]	5	HK4	37,4	37,4					37,40	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
33 [1/4]	5	HK4	36	40,7					36,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
33 [1/4]ext	23	HK4	43	48,8					43,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
33 [2/4]	5	HK4	39,5	43,3					39,50	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
33 [2/4]ext	23	HK4	46,5	47,8					46,50	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
33 [3/4]	5	HK4	43,9	37					43,90	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
33 [3/4]ext	23	HK4	48	25,2					48,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
33 [4/4]	5	HK4	42,5	36,1					42,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
33 [4/4]ext	23	HK4	43,6	41,3					43,60	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
34 [1/4]	5	HK4	37,3	40,8					37,30	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
34 [2/4]	5	HK4	39,9	43,5					39,90	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
34 [3/4]	5	HK4	43	38,2					43,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
34 [4/4]	5	HK4	37	39,3					37,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
35 [1/4]	5	HK4	39,2	46,2					39,20	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
35 [2/4]	5	HK4	41,4	45,8					41,40	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
35 [3/4]	5	HK4	41,1	37,8					41,10	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
35 [4/4]	5	HK4	41,1	40,2					41,10	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
36 [1/4]	5	HK4	40,3	44,9					40,30	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
36 [2/4]	5	HK4	45,3	44,6					45,30	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
36 [3/4]	5	HK4	45,4	33,3					45,40	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
36 [4/4]	5	HK4	39,7	40,4					39,70	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
37 [1/4]	5	HK4	41	47,1					41,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
37 [2/4]	5	HK4	44	45,6					44,00	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
37 [3/4]	5	HK4	41,7	40,8					41,70	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
37 [4/4]	5	HK4	36,6	42,9					36,60	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
31 [1/4]	8	HK4	39,3	44,6					39,30	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
31 [2/4]	8	HK4	48,5	40,7					48,50	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
31 [3/4]	8	HK4	52,9	26,2					52,90	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
31 [4/4]	8	HK4	46,4	39,6					46,40	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
32 [1/4]	8	HK4	36,4	45,3					36,40	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	46
32 [2/4]	8	HK4	40,9	44,5					40,90	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
32 [3/4]	8	HK4	42,5	35,6					42,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
32 [4/4]	8	HK4	38,1	42,1					38,10	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
33 [1/4]	8	HK4	36,6	43,8					36,60	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
33 [1/4]ext	26	HK4	44,2	49,1					44,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
33 [2/4]	8	HK4	40,3	43,3					40,30	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
33 [2/4]ext	26	HK4	47,7	48,1					47,70	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
33 [3/4]	8	HK4	44,3	36,3					44,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
33 [3/4]ext	26	HK4	48,5	25,2					48,50	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
33 [4/4]	8	HK4	42,9	40,2					42,90	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
33 [4/4]ext	26	HK4	43,6	41,3					43,60	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
34 [1/4]	8	HK4	39	43,7					39,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
34 [2/4]	8	HK4	41,7	45,3					41,70	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
34 [3/4]	8	HK4	43,5	36,3					43,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
34 [4/4]	8	HK4	37,1	41,4					37,10	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
35 [1/4]	8	HK4	40,2	47,8					40,20	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
35 [2/4]	8	HK4	43,1	46,6					43,10	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
35 [3/4]	8	HK4	42,3	38					42,30	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
35 [4/4]	8	HK4	41,4	42					41,40	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
36 [1/4]	8	HK4	42,5	48,2					42,50	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
36 [2/4]	8	HK4	46,9	48,1					46,90	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
36 [3/4]	8	HK4	46,5	32,8					46,50	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
36 [4/4]	8	HK4	40,6	41,5					40,60	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
37 [1/4]	8	HK4	43,2	49,6					43,20	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
37 [2/4]	8	HK4	46,1	48,8					46,10	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
37 [3/4]	8	HK4	43,8	40,8					43,80	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
37 [4/4]	8	HK4	37,7	42,7					37,70	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
31 [1/4]	11	HK4	39,6	45,2					39,60	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
31 [2/4]	11	HK4	48,7	42,7					48,70	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
31 [3/4]	11	HK4	53,1	24,1					53,10	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
31 [4/4]	11	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	11	HK4	36,9	47,4					36,90	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
32 [2/4]	11	HK4	42,6	45,9					42,60	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
32 [3/4]	11	HK4	44	28					44,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
32 [4/4]	11	HK4	38,5	41,1					38,50	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
33 [1/4]	11	HK4	37	47,4					37,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
33 [2/4]	11	HK4	42,1	44					42,10	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
33 [3/4]	11	HK4	45,1	29,4					45,10	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47	45
33 [4/4]	11	HK4	43	41,5					43,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
34 [1/4]	11	HK4	41,2	48,6					41,20	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
34 [2/4]	11	HK4	44,2	48,2					44,20	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
34 [3/4]	11	HK4	44,7	30,8					44,70	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
34 [4/4]	11	HK4	38,1	42,2					38,10	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
31 [1/4]	14	HK4	40	45,3					40,00	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
31 [2/4]	14	HK4	48,9	43,3					48,90	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
31 [3/4]	14	HK4	53,2	22,9					53,20	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
31 [4/4]	14	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	14	HK4	38	47,7					38,00	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
32 [2/4]	14	HK4	43,9	46,3					43,90	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
32 [3/4]	14	HK4	45,9	25					45,90	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48	46
32 [4/4]	14	HK4	40,6	41					40,60	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
33 [1/4]	14	HK4	38,5	48,3					38,50	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
33 [2/4]	14	HK4	43,4	45,3					43,40	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
33 [3/4]	14	HK4	46,3	27,2					46,30	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48	46
33 [4/4]	14	HK4	43,2	41,6					43,20	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
34 [1/4]	14	HK4	42,9	49,8					42,90	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
34 [2/4]	14	HK4	45,6	48,6					45,60	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
34 [3/4]	14	HK4	45,6	29,5					45,60	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
34 [4/4]	14	HK4	39,4	42,8					39,40	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
31 [1/4]	17	HK4	40,7	45,3					40,70	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
31 [2/4]	17	HK4	50,1	43,4					50,10	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
31 [3/4]	17	HK4	53,1	22,2					53,10	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
31 [4/4]	17	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	17	HK4	38,8	47,8					38,80	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
32 [2/4]	17	HK4	44,7	46,5					44,70	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
32 [3/4]	17	HK4	47,4	23,8					47,40	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49	47
32 [4/4]	17	HK4	42	41					42,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
33 [1/4]	17	HK4	39,7	48,4					39,70	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
33 [2/4]	17	HK4	44,4	45,6					44,40	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
33 [3/4]	17	HK4	47	26					47,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
33 [4/4]	17	HK4	43,4	41,5					43,40	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
34 [1/4]	17	HK4	44,2	49,8					44,20	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
34 [2/4]	17	HK4	46,8	48,6					46,80	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
34 [3/4]	17	HK4	46,3	28,9					46,30	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48	46
34 [4/4]	17	HK4	40,6	42,7					40,60	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
38 [1/4]	2	HK5	36,5	37,6					36,50	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
38 [2/4]	2	HK5	39,6	34,2					39,60	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
38 [3/4]	2	HK5	42,5	29,3					42,50	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
38 [4/4]	2	HK5	42,7	35,9					42,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
39 [1/4]	2	HK5	39,5	31,9					39,50	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
39 [2/4]	2	HK5	44,1	31,7					44,10	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
39 [3/4]	2	HK5	44,9	29,1					44,90	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47	45
39 [4/4]	2	HK5	44,8	34,3					44,80	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
40 [1/4]	2	HK5	38,2	31,4					38,20	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43	39
40 [2/4]	2	HK5	50,2	32,8					50,20	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
40 [3/4]	2	HK5	53,8	33					53,80	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
40 [4/4]	2	HK5	48,4	36					48,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
41 [1/4]	2	HK5	38,7	35,7					38,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
41 [2/4]	2	HK5	45,4	37,6					45,40	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
41 [3/4]	2	HK5	47,7	30,7					47,70	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
41 [4/4]	2	HK5	42	30,9					42,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	42
42 [1/4]	2	HK5	40,9	35,4					40,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
42 [2/4]	2	HK5	51,1	37,7					51,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
42 [3/4]	2	HK5	55,7	31,6					55,70	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
42 [4/4]	2	HK5	49,8	29,8					49,80	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
43 [1/4]	2	HK5	38,7	35,7					38,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
43 [2/4]	2	HK5	50,7	36,6					50,70	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
43 [3/4]	2	HK5	56	31,1					56,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
43 [4/4]	2	HK5	51,5	32,6					51,50	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
44 [1/4]	2	HK5	38	35,2					38,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
44 [2/4]	2	HK5	45	36,9					45,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
44 [3/4]	2	HK5	47,2	33					47,20	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
44 [4/4]	2	HK5	45,5	33,7					45,50	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
45 [1/4]	2	HK5	40,6	35					40,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
45 [2/4]	2	HK5	33,6	40					33,60	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
45 [3/4]	2	HK5	41,9	38					41,90	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
45 [4/4]	2	HK5	41,7	33,1					41,70	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
46 [1/4]	2	HK5	36,5	38,1					36,50	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
46 [2/4]	2	HK5	33,1	40					33,10	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
46 [3/4]	2	HK5	43,6	39,9					43,60	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
46 [4/4]	2	HK5	45,1	34,5					45,10	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
47 [1/4]	2	HK5	36,5	39,5					36,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
47 [2/4]	2	HK5	47,3	38,4					47,30	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
47 [3/4]	2	HK5	48,7	30,1					48,70	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
47 [4/4]	2	HK5	43,8	32,4					43,80	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
48 [1/4]	2	HK5	40,7	37,1					40,70	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
48 [2/4]	2	HK5	53	34,5					53,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
48 [3/4]	2	HK5	56,5	34,1					56,50	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
48 [4/4]	2	HK5	52,5	33,2					52,50	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
49 [1/4]	2	HK5	41,5	36,9					41,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
49 [2/4]	2	HK5	51,5	37					51,50	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
49 [3/4]	2	HK5	55,2	33,4					55,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
49 [4/4]	2	HK5	50,1	31,9					50,10	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
50 [1/4]	2	HK5	39,9	37,3					39,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
50 [2/4]	2	HK5	44,6	34,1					44,60	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
50 [3/4]	2	HK5	44,6	33,6					44,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
50 [4/4]	2	HK5	41,1	35,3					41,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42

Beoordelingspunt			L per geluidbron					L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
51 [1/4]	2	HK5	43,6	33,6					43,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
51 [2/4]	2	HK5	39,3	41,5					39,30	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
51 [3/4]	2	HK5	38,4	41,6					38,40	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
51 [4/4]	2	HK5	44,4	33					44,40	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
52 [1/4]	2	HK5	37,1	41,6					37,10	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
52 [2/4]	2	HK5	40,2	39,7					40,20	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
52 [3/4]	2	HK5	41,3	34,6					41,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
52 [4/4]	2	HK5	40,6	38					40,60	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
53 [1/4]	2	HK5	37,9	39,9					37,90	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
53 [2/4]	2	HK5	45	38,5					45,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
53 [3/4]	2	HK5	46,2	34,3					46,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
53 [4/4]	2	HK5	40,5	34,6					40,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
54 [1/4]	2	HK5	42,6	33,1					42,60	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
54 [2/4]	2	HK5	37,9	38,1					37,90	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
54 [3/4]	2	HK5	42	39,4					42,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
54 [4/4]	2	HK5	42,3	34,5					42,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
55 [1/4]	2	HK5	40,9	34,3					40,90	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
55 [2/4]	2	HK5	39,6	41,8					39,60	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
55 [3/4]	2	HK5	45,4	39,8					45,40	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
55 [4/4]	2	HK5	44,4	34,9					44,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
56 [1/4]	2	HK5	38,9	39,4					38,90	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
56 [2/4]	2	HK5	42,6	41,8					42,60	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
56 [3/4]	2	HK5	47,9	38,7					47,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
56 [4/4]	2	HK5	45,7	34,4					45,70	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
57 [1/4]	2	HK5	36	37,5					36,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
57 [2/4]	2	HK5	45,8	37,8					45,80	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
57 [3/4]	2	HK5	50,9	32,9					50,90	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
57 [4/4]	2	HK5	48,3	35,4					48,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
58 [1/4]	2	HK5	48,3	32,6					48,30	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
58 [2/4]	2	HK5	38,5	40,1					38,50	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
58 [3/4]	2	HK5	41,2	36,6					41,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
58 [4/4]	2	HK5	49,7	30,1					49,70	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
59 [1/4]	2	HK5	40,3	39,9					40,30	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
59 [2/4]	2	HK5	50,5	38					50,50	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
59 [3/4]	2	HK5	50,6	33,7					50,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
59 [4/4]	2	HK5	44,9	34,9					44,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
60 [1/4]	2	HK5	40,6	38,7					40,60	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
60 [2/4]	2	HK5	45,1	39,4					45,10	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
60 [3/4]	2	HK5	50,6	34,9					50,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
60 [4/4]	2	HK5	48,1	32,7					48,10	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
61 [1/4]	2	HK5	41,5	38,1					41,50	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
61 [2/4]	2	HK5	47,9	39,9					47,90	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
61 [3/4]	2	HK5	50,4	34					50,40	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
61 [4/4]	2	HK5	46,4	34,2					46,40	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
62 [1/4]	2	HK5	39,9	41,4					39,90	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
62 [2/4]	2	HK5	52,1	42,8					52,10	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52	53
62 [3/4]	2	HK5	55,1	37,2					55,10	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
62 [4/4]	2	HK5	48,3	36,8					48,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
63 [1/4]	2	HK5	43,6	35,3					43,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
63 [2/4]	2	HK5	52,6	35,3					52,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
63 [3/4]	2	HK5	57,8	32,7					57,80	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
63 [4/4]	2	HK5	53,8	36,4					53,80	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
64 [1/4]	2	HK5	42,8	35,4					42,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
64 [2/4]	2	HK5	53,9	35,4					53,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
64 [3/4]	2	HK5	60,4	36,8					60,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
64 [4/4]	2	HK5	55,3	35,5					55,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
65 [1/4]	2	HK5	55,8	32,5					55,80	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
65 [2/4]	2	HK5	44,6	34,8					44,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
65 [3/4]	2	HK5	56,3	38,4					56,30	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
65 [4/4]	2	HK5	60	35,3					60,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
66 [1/4]	2	HK5	42,2	40,9					42,20	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
66 [2/4]	2	HK5	56,3	36,6					56,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
66 [3/4]	2	HK5	60,5	35,1					60,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
66 [4/4]	2	HK5	56,6	35,2					56,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
67 [1/4]	2	HK5	41,9	37,4					41,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
67 [2/4]	2	HK5	56,4	38,3					56,40	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57	56
67 [3/4]	2	HK5	61,9	38,7					61,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62	62
67 [4/4]	2	HK5	55,1	35,4					55,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
68 [1/4]	2	HK5	50,1	39,4					50,10	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
68 [2/4]	2	HK5	54,4	40,3					54,40	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
68 [3/4]	2	HK5	60,1	38,3					60,10	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
68 [4/4]	2	HK5	59,2	37,8					59,20	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
38 [1/4]	5	HK5	37,1	39,6					37,10	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
38 [2/4]	5	HK5	40,6	38,2					40,60	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
38 [3/4]	5	HK5	43,5	32,1					43,50	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
38 [4/4]	5	HK5	43,4	37,3					43,40	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
39 [1/4]	5	HK5	40,5	35,8					40,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
39 [2/4]	5	HK5	45,4	33,8					45,40	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
39 [3/4]	5	HK5	45,8	33,2					45,80	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
39 [4/4]	5	HK5	45,9	36,5					45,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
40 [1/4]	5	HK5	39,1	33,9					39,10	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
40 [2/4]	5	HK5	51,7	35,1					51,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
40 [3/4]	5	HK5	55,1	31,7					55,10	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
40 [4/4]	5	HK5	49,6	38,7					49,60	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
41 [1/4]	5	HK5	38,9	38,9					38,90	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
41 [2/4]	5	HK5	46,5	39,7					46,50	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
41 [3/4]	5	HK5	48,8	32,9					48,80	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
41 [4/4]	5	HK5	42,9	33,8					42,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43

Gecumuleerd en gezamenlijk
Resultaten volledig plangebied (maatregel)

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
42 [1/4]	5	HK5	42,1	38,7					42,10	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
42 [2/4]	5	HK5	52,5	39,1					52,50	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
42 [3/4]	5	HK5	56,5	31,8					56,50	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
42 [4/4]	5	HK5	51	34,1					51,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
43 [1/4]	5	HK5	40	40					40,00	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
43 [2/4]	5	HK5	51,9	38,9					51,90	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
43 [3/4]	5	HK5	56,7	31,7					56,70	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
43 [4/4]	5	HK5	52,4	37,2					52,40	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
44 [1/4]	5	HK5	38,9	37,8					38,90	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
44 [2/4]	5	HK5	46,2	39,5					46,20	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
44 [3/4]	5	HK5	48,4	36					48,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
44 [4/4]	5	HK5	46,6	38,5					46,60	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
45 [1/4]	5	HK5	41,3	39,1					41,30	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
45 [2/4]	5	HK5	34,6	42,1					34,60	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
45 [3/4]	5	HK5	42,8	40,6					42,80	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
45 [4/4]	5	HK5	42,6	37,6					42,60	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
46 [1/4]	5	HK5	37,5	39,7					37,50	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
46 [2/4]	5	HK5	34,4	42,2					34,40	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
46 [3/4]	5	HK5	44,6	42					44,60	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
46 [4/4]	5	HK5	46	36,9					46,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
47 [1/4]	5	HK5	37,5	41,8					37,50	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
47 [2/4]	5	HK5	48,6	40,6					48,60	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
47 [3/4]	5	HK5	50	31,4					50,00	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
47 [4/4]	5	HK5	44,9	34,4					44,90	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
48 [1/4]	5	HK5	41,6	39,8					41,60	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
48 [2/4]	5	HK5	54,5	35,8					54,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
48 [3/4]	5	HK5	57,2	34					57,20	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
48 [4/4]	5	HK5	53,3	36,7					53,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
49 [1/4]	5	HK5	42,8	40,1					42,80	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
49 [2/4]	5	HK5	52,7	38,7					52,70	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
49 [3/4]	5	HK5	56,3	33,1					56,30	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
49 [4/4]	5	HK5	51,3	36,4					51,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
50 [1/4]	5	HK5	40,4	39,7					40,40	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
50 [2/4]	5	HK5	45,5	36,9					45,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
50 [3/4]	5	HK5	45,2	35,1					45,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
50 [4/4]	5	HK5	41,3	36,8					41,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
51 [1/4]	5	HK5	44,1	34,9					44,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
51 [2/4]	5	HK5	40,1	42,9					40,10	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
51 [3/4]	5	HK5	39,2	43,5					39,20	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
51 [4/4]	5	HK5	45	35,3					45,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
52 [1/4]	5	HK5	38,2	44,2					38,20	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
52 [2/4]	5	HK5	41,3	42					41,30	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
52 [3/4]	5	HK5	42,2	37,2					42,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
52 [4/4]	5	HK5	41,3	39,7					41,30	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
53 [1/4]	5	HK5	38,9	42,2					38,90	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
53 [2/4]	5	HK5	45,6	41,4					45,60	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
53 [3/4]	5	HK5	46,9	36					46,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
53 [4/4]	5	HK5	41,4	37,4					41,40	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
54 [1/4]	5	HK5	43,2	34,6					43,20	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
54 [2/4]	5	HK5	39,3	41,8					39,30	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
54 [3/4]	5	HK5	43,2	44,2					43,20	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
54 [4/4]	5	HK5	43,5	38,3					43,50	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
55 [1/4]	5	HK5	41,5	36,5					41,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
55 [2/4]	5	HK5	41,3	43,6					41,30	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
55 [3/4]	5	HK5	46,7	41,8					46,70	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
55 [4/4]	5	HK5	45,4	37					45,40	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
56 [1/4]	5	HK5	40,1	43					40,10	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
56 [2/4]	5	HK5	45,4	45,6					45,40	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
56 [3/4]	5	HK5	49,4	42,3					49,40	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
56 [4/4]	5	HK5	46,7	38,8					46,70	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
57 [1/4]	5	HK5	37	38,3					37,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
57 [2/4]	5	HK5	47,1	39,5					47,10	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
57 [3/4]	5	HK5	51,9	34					51,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
57 [4/4]	5	HK5	49,2	37,5					49,20	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
58 [1/4]	5	HK5	49,2	32,8					49,20	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
58 [2/4]	5	HK5	39,4	41,8					39,40	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
58 [3/4]	5	HK5	42,6	39,1					42,60	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
58 [4/4]	5	HK5	51,1	31,6					51,10	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
59 [1/4]	5	HK5	40,9	42,1					40,90	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
59 [2/4]	5	HK5	51,9	39,9					51,90	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
59 [3/4]	5	HK5	52,3	36,6					52,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53	52
59 [4/4]	5	HK5	46,2	35,7					46,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
60 [1/4]	5	HK5	41,2	42,1					41,20	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
60 [2/4]	5	HK5	46,4	42,9					46,40	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
60 [3/4]	5	HK5	51,7	36,6					51,70	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
60 [4/4]	5	HK5	49,1	35,6					49,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
61 [1/4]	5	HK5	42,6	41,6					42,60	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
61 [2/4]	5	HK5	49,3	42,5					49,30	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
61 [3/4]	5	HK5	51,6	34,7					51,60	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
61 [4/4]	5	HK5	47,2	37,5					47,20	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
62 [1/4]	5	HK5	42,6	44,6					42,60	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
62 [2/4]	5	HK5	53,5	45,6					53,50	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
62 [3/4]	5	HK5	56,4	32,8					56,40	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57	56
62 [4/4]	5	HK5	49,7	37,8					49,70	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
63 [1/4]	5	HK5	44,8	36,6					44,80	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
63 [2/4]	5	HK5	53,9	35,7					53,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
63 [3/4]	5	HK5	58,5	28,7					58,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
63 [4/4]	5	HK5	54,3	38,4					54,30	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
64 [1/4]	5	HK5	44	37					44,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
64 [2/4]	5	HK5	55,1	36,9					55,10	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
64 [3/4]	5	HK5	60,7	31,5					60,70	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
64 [4/4]	5	HK5	55,8	33,1					55,80	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
65 [1/4]	5	HK5	56,4	33					56,40	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57	56
65 [2/4]	5	HK5	46	37,5					46,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
65 [3/4]	5	HK5	57,2	40,6					57,20	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
65 [4/4]	5	HK5	60,5	32,2					60,50	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
66 [1/4]	5	HK5	43,2	42,7					43,20	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
66 [2/4]	5	HK5	56,9	37,7					56,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
66 [3/4]	5	HK5	61	31,4					61,00	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
66 [4/4]	5	HK5	57,1	37,7					57,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
67 [1/4]	5	HK5	43	41					43,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
67 [2/4]	5	HK5	57,4	40,7					57,40	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
67 [3/4]	5	HK5	62,1	35,1					62,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62	62
67 [4/4]	5	HK5	55,9	37,2					55,90	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
68 [1/4]	5	HK5	51,7	42					51,70	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
68 [2/4]	5	HK5	55,5	42,9					55,50	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
68 [3/4]	5	HK5	60,4	37,6					60,40	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
68 [4/4]	5	HK5	59,6	34,6					59,60	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
38 [1/4]	8	HK5	37,5	43,3					37,50	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
38 [2/4]	8	HK5	41,8	40,9					41,80	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
38 [3/4]	8	HK5	44,7	33,4					44,70	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
38 [4/4]	8	HK5	44,1	39,3					44,10	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
39 [1/4]	8	HK5	41,4	38,7					41,40	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
39 [2/4]	8	HK5	46,4	37,4					46,40	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
39 [3/4]	8	HK5	46,8	36,4					46,80	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
39 [4/4]	8	HK5	46,7	38,3					46,70	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
40 [1/4]	8	HK5	40	38,6					40,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
40 [2/4]	8	HK5	51,9	37,6					51,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
40 [3/4]	8	HK5	55,3	26,6					55,30	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56	55
40 [4/4]	8	HK5	49,8	40,5					49,80	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
41 [1/4]	8	HK5	39,5	42,8					39,50	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
41 [2/4]	8	HK5	47,4	43,5					47,40	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
41 [3/4]	8	HK5	49,6	33,6					49,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
41 [4/4]	8	HK5	43,9	37,6					43,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
42 [1/4]	8	HK5	43,1	42,3					43,10	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
42 [2/4]	8	HK5	52,8	42,9					52,80	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
42 [3/4]	8	HK5	56,6	28,1					56,60	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
42 [4/4]	8	HK5	51,2	36,8					51,20	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
43 [1/4]	8	HK5	41,1	42,8					41,10	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
43 [2/4]	8	HK5	52,1	41,3					52,10	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
43 [3/4]	8	HK5	56,7	27					56,70	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
43 [4/4]	8	HK5	52,6	39,8					52,60	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
44 [1/4]	8	HK5	39,7	42,4					39,70	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
44 [2/4]	8	HK5	47	43,7					47,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
44 [3/4]	8	HK5	49,1	37,6					49,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
44 [4/4]	8	HK5	47,4	42,6					47,40	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
45 [1/4]	8	HK5	42,1	43,9					42,10	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
45 [2/4]	8	HK5	35	46,5					35,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	47
45 [3/4]	8	HK5	43,6	44,2					43,60	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
45 [4/4]	8	HK5	43,6	40,2					43,60	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
46 [1/4]	8	HK5	38,6	42,6					38,60	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
46 [2/4]	8	HK5	34,8	45,8					34,80	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	43	46
46 [3/4]	8	HK5	45,3	45,3					45,30	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
46 [4/4]	8	HK5	46,8	39					46,80	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
47 [1/4]	8	HK5	38,2	45					38,20	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
47 [2/4]	8	HK5	49,3	43,8					49,30	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
47 [3/4]	8	HK5	50,5	32,9					50,50	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
47 [4/4]	8	HK5	45,5	37,2					45,50	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
48 [1/4]	8	HK5	42,6	43,1					42,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
48 [2/4]	8	HK5	54,8	36,7					54,80	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
48 [3/4]	8	HK5	57,2	27,7					57,20	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
48 [4/4]	8	HK5	53,5	39					53,50	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
49 [1/4]	8	HK5	43,5	43,1					43,50	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
49 [2/4]	8	HK5	53	42					53,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
49 [3/4]	8	HK5	56,4	27,7					56,40	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57	56
49 [4/4]	8	HK5	51,4	39,2					51,40	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
50 [1/4]	8	HK5	41,3	42,2					41,30	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
50 [2/4]	8	HK5	46,3	39,1					46,30	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
50 [3/4]	8	HK5	45,7	36,3					45,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
50 [4/4]	8	HK5	41,6	37,1					41,60	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
51 [1/4]	8	HK5	44,8	37,4					44,80	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
51 [2/4]	8	HK5	40,5	44					40,50	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
51 [3/4]	8	HK5	40,6	44,1					40,60	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
51 [4/4]	8	HK5	45,9	38,5					45,90	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
52 [1/4]	8	HK5	39	46,1					39,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
52 [2/4]	8	HK5	42,5	44,2					42,50	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
52 [3/4]	8	HK5	43,4	40,3					43,40	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
52 [4/4]	8	HK5	42	42,5					42,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
53 [1/4]	8	HK5	39,7	45					39,70	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
53 [2/4]	8	HK5	46,7	44,4					46,70	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
53 [3/4]	8	HK5	47,8	36,8					47,80	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
53 [4/4]	8	HK5	42,4	41					42,40	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
54 [1/4]	8	HK5	43,9	36,4					43,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
54 [2/4]	8	HK5	40,7	44,1					40,70	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
54 [3/4]	8	HK5	44,6	45,4					44,60	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
54 [4/4]	8	HK5	44,8	39,7					44,80	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46

Gecumuleerd en gezamenlijk
Resultaten volledig plangebied (maatregel)

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
55 [1/4]	8	HK5	42,4	39,9					42,40	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
55 [2/4]	8	HK5	42,4	45,5					42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
55 [3/4]	8	HK5	47,7	44,3					47,70	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
55 [4/4]	8	HK5	46,7	38,7					46,70	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
56 [1/4]	8	HK5	41,4	46,6					41,40	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
56 [2/4]	8	HK5	46,9	48,3					46,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
56 [3/4]	8	HK5	50,5	43,1					50,50	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
56 [4/4]	8	HK5	47,7	42,1					47,70	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
57 [1/4]	8	HK5	38,1	40,2					38,10	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
57 [2/4]	8	HK5	48,1	41,6					48,10	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
57 [3/4]	8	HK5	52,2	35,9					52,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
57 [4/4]	8	HK5	49,5	39,8					49,50	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
58 [1/4]	8	HK5	49,6	35,1					49,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
58 [2/4]	8	HK5	40,6	43,2					40,60	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
58 [3/4]	8	HK5	44,1	43					44,10	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
58 [4/4]	8	HK5	51,6	34,6					51,60	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
59 [1/4]	8	HK5	42	45					42,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
59 [2/4]	8	HK5	52,5	43,9					52,50	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
59 [3/4]	8	HK5	53	39,4					53,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
59 [4/4]	8	HK5	47	38,6					47,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
60 [1/4]	8	HK5	42,2	43,2					42,20	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
60 [2/4]	8	HK5	47,6	44,9					47,60	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
60 [3/4]	8	HK5	52,4	38,8					52,40	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
60 [4/4]	8	HK5	49,9	38,1					49,90	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
61 [1/4]	8	HK5	43,4	44,8					43,40	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
61 [2/4]	8	HK5	50,3	45					50,30	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
61 [3/4]	8	HK5	52,3	39					52,30	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53	52
61 [4/4]	8	HK5	48,1	39,5					48,10	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
62 [1/4]	8	HK5	44,2	47,3					44,20	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
62 [2/4]	8	HK5	54,1	47,4					54,10	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54	55
62 [3/4]	8	HK5	56,7	30,9					56,70	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
62 [4/4]	8	HK5	50,3	39,2					50,30	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
63 [1/4]	8	HK5	45,5	39,4					45,50	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
63 [2/4]	8	HK5	54,1	38,5					54,10	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
63 [3/4]	8	HK5	58,5	24,4					58,50	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
63 [4/4]	8	HK5	54,1	39,1					54,10	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
64 [1/4]	8	HK5	45,1	39,6					45,10	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
64 [2/4]	8	HK5	55,3	41,5					55,30	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
64 [3/4]	8	HK5	60,6	27,5					60,60	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
64 [4/4]	8	HK5	55,8	35					55,80	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
65 [1/4]	8	HK5	56,4	35,9					56,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57	56
65 [2/4]	8	HK5	46,9	40,6					46,90	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
65 [3/4]	8	HK5	57,4	43,9					57,40	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
65 [4/4]	8	HK5	60,5	27,9					60,50	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
66 [1/4]	8	HK5	44,3	44,5					44,30	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
66 [2/4]	8	HK5	57	40,6					57,00	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
66 [3/4]	8	HK5	60,9	26,9					60,90	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61	61
66 [4/4]	8	HK5	57,1	39,7					57,10	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
67 [1/4]	8	HK5	44,1	44					44,10	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
67 [2/4]	8	HK5	57,4	43,7					57,40	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58
67 [3/4]	8	HK5	61,9	27,2					61,90	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62	62
67 [4/4]	8	HK5	56	37,5					56,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
68 [1/4]	8	HK5	52,3	43,4					52,30	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
68 [2/4]	8	HK5	55,7	44,5					55,70	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
68 [3/4]	8	HK5	60,3	38					60,30	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
68 [4/4]	8	HK5	59,5	33,3					59,50	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60

Contour gezamenlijk variant 2m hoogte (maatregel)




Grids
Gridpunten
Gebouwen
periode: Lden
0 - 53 dB
53 - 70 dB
70 - 90 dB
0 m
100 m
schaal = 1 : 3500
362000
361600
176000

Contour gezamenlijk van variant 8m hoogte (maatregel)



Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
10 [1/12]	2	HK2	42,6	47,5					42,60	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
10 [10/12]	2	HK2	36,3	39,1					36,30	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
10 [11/12]	2	HK2	43,4	45,7					43,40	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
10 [12/12]	2	HK2	44	48,1					44,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
10 [2/12]	2	HK2	42,2	45,9					42,20	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
10 [3/12]	2	HK2	41,3	44,9					41,30	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
10 [4/12]	2	HK2	40,5	41,5					40,50	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
10 [5/12]	2	HK2	31,7	32					31,70	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
10 [6/12]	2	HK2	38,7	36,8					38,70	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
10 [7/12]	2	HK2	38,8	38,9					38,80	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
10 [8/12]	2	HK2	39,4	39,3					39,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
10 [9/12]	2	HK2	38,1	40,7					38,10	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
11 [1/13]	2	HK2	37,6	42,2					37,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
11 [10/13]	2	HK2	46,8	41,3					46,80	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
11 [11/13]	2	HK2	45,9	40,5					45,90	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
11 [12/13]	2	HK2	40,4	30,6					40,40	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
11 [13/13]	2	HK2	38	42,2					38,00	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
11 [2/13]	2	HK2	39,9	40,2					39,90	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
11 [3/13]	2	HK2	41,1	40,8					41,10	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
11 [4/13]	2	HK2	41,9	36,9					41,90	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [5/13]	2	HK2	39,8	37,6					39,80	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
11 [6/13]	2	HK2	40,7	35,9					40,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
11 [7/13]	2	HK2	42,9	36,3					42,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
11 [8/13]	2	HK2	45,4	34,6					45,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
11 [9/13]	2	HK2	46,9	39,9					46,90	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
12 [1/34]	2	HK2	29,9	35					29,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
12 [10/34]	2	HK2	37,9	38,7					37,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
12 [11/34]	2	HK2	37,5	37,4					37,50	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [12/34]	2	HK2	31,2	36					31,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [13/34]	2	HK2	28,9	33,9					28,90	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [14/34]	2	HK2	30,7	36,1					30,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [15/34]	2	HK2	29,4	32,4					29,40	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [16/34]	2	HK2	29,3	31,5					29,30	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [17/34]	2	HK2	27,7	28,3					27,70	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [18/34]	2	HK2	27,3	27,1					27,30	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42	30
12 [19/34]	2	HK2	30,8	38,3					30,80	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [2/34]	2	HK2	32,1	37,3					32,10	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [20/34]	2	HK2	29,3	35					29,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
12 [21/34]	2	HK2	27,2	27,1					27,20	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42	30
12 [22/34]	2	HK2	27,3	27,4					27,30	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42	30
12 [23/34]	2	HK2	36,4	42,7					36,40	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [24/34]	2	HK2	38	42,4					38,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [25/34]	2	HK2	35,5	41,1					35,50	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
12 [26/34]	2	HK2	27,8	28,9					27,80	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [27/34]	2	HK2	29,1	30,2					29,10	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41	33
12 [28/34]	2	HK2	29,3	31,4					29,30	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41	33
12 [29/34]	2	HK2	32,6	38,1					32,60	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [3/34]	2	HK2	40,8	35,5					40,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
12 [30/34]	2	HK2	27,4	27,6					27,40	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	31
12 [31/34]	2	HK2	29,7	31,1					29,70	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41	33
12 [32/34]	2	HK2	30,1	32,6					30,10	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [33/34]	2	HK2	29,9	32,6					29,90	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [34/34]	2	HK2	31,8	37,6					31,80	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [4/34]	2	HK2	42,6	37,1					42,60	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [5/34]	2	HK2	43,7	29					43,70	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
12 [6/34]	2	HK2	43,4	29,9					43,40	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [7/34]	2	HK2	43,8	32,1					43,80	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
12 [8/34]	2	HK2	43,1	33,8					43,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [9/34]	2	HK2	42,6	35,4					42,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
13 [1/12]	2	HK2	41,1	43					41,10	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
13 [10/12]	2	HK2	36,8	39,6					36,80	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
13 [11/12]	2	HK2	33,2	33,6					33,20	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
13 [12/12]	2	HK2	40,8	44,8					40,80	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
13 [2/12]	2	HK2	42,2	42,2					42,20	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
13 [3/12]	2	HK2	43,3	33,8					43,30	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
13 [4/12]	2	HK2	43,2	35					43,20	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
13 [5/12]	2	HK2	44,5	28,6					44,50	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
13 [6/12]	2	HK2	41,1	34					41,10	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
13 [7/12]	2	HK2	41	15,1					41,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49	41
13 [8/12]	2	HK2	39,2	37,1					39,20	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
13 [9/12]	2	HK2	37,7	38					37,70	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [1/49]	2	HK2	53,5	47,4					53,50	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
6 [10/49]	2	HK2	46,7	46,9					46,70	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
6 [11/49]	2	HK2	46,5	46,9					46,50	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
6 [12/49]	2	HK2	46,3	46,8					46,30	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
6 [13/49]	2	HK2	38,2	38,8					38,20	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [14/49]	2	HK2	37,5	39,2					37,50	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [15/49]	2	HK2	37,2	40,7					37,20	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [16/49]	2	HK2	36,3	37,3					36,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [17/49]	2	HK2	36,4	36,3					36,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [18/49]	2	HK2	36,1	33,8					36,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
6 [19/49]	2	HK2	34,4	33,2					34,40	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
6 [2/49]	2	HK2	39,8	43,5					39,80	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [20/49]	2	HK2	32,9	30,3					32,90	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35
6 [21/49]	2	HK2	34,5	33,2					34,50	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
6 [22/49]	2	HK2	32,9	34,2					32,90	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [23/49]	2	HK2	34,7	34,9					34,70	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
6 [24/49]	2	HK2	32,7	34					32,70	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
6 [25/49]	2	HK2	32,4	33,2					32,40	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
6 [26/49]	2	HK2	30	33,1					30,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
6 [27/49]	2	HK2	33	35,5					33,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
6 [28/49]	2	HK2	33,8	37,6					33,80	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
6 [29/49]	2	HK2	35	38,7					35,00	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [3/49]	2	HK2	39,2	43,5					39,20	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [30/49]	2	HK2	35	37,4					35,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
6 [31/49]	2	HK2	35,5	38,2					35,50	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [32/49]	2	HK2	36,9	41,1					36,90	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [33/49]	2	HK2	37	41,8					37,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [34/49]	2	HK2	38	40,3					38,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [35/49]	2	HK2	37,3	40,9					37,30	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [36/49]	2	HK2	36,2	38,8					36,20	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [37/49]	2	HK2	42,9	42,9					42,90	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
6 [38/49]	2	HK2	46,6	43,3					46,60	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
6 [39/49]	2	HK2	48,7	43					48,70	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
6 [4/49]	2	HK2	41,8	44					41,80	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
6 [40/49]	2	HK2	51	41,9					51,00	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
6 [41/49]	2	HK2	54,3	42,6					54,30	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
6 [42/49]	2	HK2	54,1	42,7					54,10	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
6 [43/49]	2	HK2	54,1	42,1					54,10	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
6 [44/49]	2	HK2	56,2	45,5					56,20	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56	57
6 [45/49]	2	HK2	54,2	46,4					54,20	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
6 [46/49]	2	HK2	54,9	45,5					54,90	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
6 [47/49]	2	HK2	53,6	46,8					53,60	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54	54
6 [48/49]	2	HK2	53,9	47,1					53,90	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54	55
6 [49/49]	2	HK2	54,3	46,6					54,30	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
6 [5/49]	2	HK2	44,2	44,6					44,20	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
6 [6/49]	2	HK2	45,9	44,8					45,90	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
6 [7/49]	2	HK2	47,1	44,8					47,10	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
6 [8/49]	2	HK2	46,9	47,1					46,90	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
6 [9/49]	2	HK2	47,1	46,9					47,10	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
7 [1/12]	2	HK2	38,2	42,2					38,20	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
7 [10/12]	2	HK2	43	37,6					43,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
7 [11/12]	2	HK2	41,1	40,1					41,10	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
7 [12/12]	2	HK2	38	41,6					38,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
7 [2/12]	2	HK2	39,4	41,6					39,40	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
7 [3/12]	2	HK2	38,5	41,5					38,50	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
7 [4/12]	2	HK2	36,9	38,2					36,90	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
7 [5/12]	2	HK2	40,7	28,9					40,70	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44	41
7 [6/12]	2	HK2	46	36,4					46,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
7 [7/12]	2	HK2	47,5	35					47,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [8/12]	2	HK2	47,4	36,2					47,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [9/12]	2	HK2	45,3	37					45,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
8 [1/13]	2	HK2	37	41,8					37,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [10/13]	2	HK2	38,9	39,2					38,90	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
8 [11/13]	2	HK2	39,8	41,2					39,80	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
8 [12/13]	2	HK2	42,4	44,7					42,40	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
8 [13/13]	2	HK2	36,8	41,4					36,80	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [2/13]	2	HK2	40,3	43,6					40,30	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
8 [3/13]	2	HK2	37,7	41,6					37,70	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [4/13]	2	HK2	35,1	39,9					35,10	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [5/13]	2	HK2	34,3	40,1					34,30	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [6/13]	2	HK2	33,4	33,4					33,40	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
8 [7/13]	2	HK2	34,5	35,4					34,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
8 [8/13]	2	HK2	34,3	38					34,30	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
8 [9/13]	2	HK2	36,6	40,1					36,60	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
9 [1/12]	2	HK2	39	42,3					39,00	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [10/12]	2	HK2	37,7	40,2					37,70	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
9 [11/12]	2	HK2	41,4	43,6					41,40	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
9 [12/12]	2	HK2	40,6	42,2					40,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
9 [2/12]	2	HK2	38,4	40,5					38,40	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [3/12]	2	HK2	37,1	37,4					37,10	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
9 [4/12]	2	HK2	39	34,6					39,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
9 [5/12]	2	HK2	30,5	27,6					30,50	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	32
9 [6/12]	2	HK2	36,6	39,2					36,60	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
9 [7/12]	2	HK2	37,2	39					37,20	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
9 [8/12]	2	HK2	38,5	39,7					38,50	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
9 [9/12]	2	HK2	39	40,1					39,00	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
10 [1/12]	5	HK2	43,3	49,4					43,30	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
10 [10/12]	5	HK2	37,4	43					37,40	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [11/12]	5	HK2	44,1	48					44,10	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
10 [12/12]	5	HK2	44,7	50					44,70	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
10 [2/12]	5	HK2	42,8	48					42,80	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
10 [3/12]	5	HK2	41,9	46,2					41,90	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
10 [4/12]	5	HK2	41	42,8					41,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
10 [5/12]	5	HK2	33,4	34,7					33,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
10 [6/12]	5	HK2	39	41,8					39,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
10 [7/12]	5	HK2	39,2	42,9					39,20	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
10 [8/12]	5	HK2	39,6	42,3					39,60	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
10 [9/12]	5	HK2	38,2	43,8					38,20	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
11 [1/13]	5	HK2	38,1	43,7					38,10	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
11 [10/13]	5	HK2	47,4	42,7					47,40	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
11 [11/13]	5	HK2	46,9	42,8					46,90	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
11 [12/13]	5	HK2	41,6	32,7					41,60	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
11 [13/13]	5	HK2	38,5	43,9					38,50	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
11 [2/13]	5	HK2	40,3	42,8					40,30	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
11 [3/13]	5	HK2	41,5	43					41,50	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45

Beoordelingspunt			L per geluidbron					L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
11 [4/13]	5	HK2	42,2	38,5					42,20	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
11 [5/13]	5	HK2	40,4	40,1					40,40	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [6/13]	5	HK2	41,6	37,8					41,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [7/13]	5	HK2	44,2	36,3					44,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
11 [8/13]	5	HK2	46,3	34					46,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
11 [9/13]	5	HK2	47,5	41,9					47,50	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
12 [1/34]	5	HK2	31,1	38,7					31,10	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [10/34]	5	HK2	38,5	41,8					38,50	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [11/34]	5	HK2	38,2	40					38,20	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
12 [12/34]	5	HK2	32,7	42,6					32,70	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
12 [13/34]	5	HK2	30,5	37,9					30,50	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
12 [14/34]	5	HK2	32,9	39,6					32,90	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41	40
12 [15/34]	5	HK2	32,3	36,2					32,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [16/34]	5	HK2	31,9	35					31,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [17/34]	5	HK2	30,4	31,6					30,40	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [18/34]	5	HK2	30,1	31,2					30,10	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [19/34]	5	HK2	31,9	40,3					31,90	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41	41
12 [2/34]	5	HK2	33,9	39,5					33,90	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [20/34]	5	HK2	31,7	40,6					31,70	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41	41
12 [21/34]	5	HK2	29,2	29,3					29,20	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42	32
12 [22/34]	5	HK2	29,5	30,4					29,50	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41	33
12 [23/34]	5	HK2	37,3	44,6					37,30	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [24/34]	5	HK2	38,7	45,9					38,70	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
12 [25/34]	5	HK2	36,2	42,6					36,20	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [26/34]	5	HK2	30,3	32,2					30,30	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [27/34]	5	HK2	31,3	32,9					31,30	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
12 [28/34]	5	HK2	31,8	34,6					31,80	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
12 [29/34]	5	HK2	33,2	39,4					33,20	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [3/34]	5	HK2	41	41,5					41,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
12 [30/34]	5	HK2	30,3	31,8					30,30	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41	34
12 [31/34]	5	HK2	32,4	34,7					32,40	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
12 [32/34]	5	HK2	32,9	36,1					32,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [33/34]	5	HK2	32,8	36,2					32,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [34/34]	5	HK2	33,2	40,3					33,20	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [4/34]	5	HK2	42,8	41,4					42,80	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [5/34]	5	HK2	43,7	36,6					43,70	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [6/34]	5	HK2	43,5	37,4					43,50	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [7/34]	5	HK2	43,9	37,3					43,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
12 [8/34]	5	HK2	43,3	37,9					43,30	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
12 [9/34]	5	HK2	42,9	38,6					42,90	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
13 [1/12]	5	HK2	41,6	44,9					41,60	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
13 [10/12]	5	HK2	37,4	44,7					37,40	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
13 [11/12]	5	HK2	35	36,3					35,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
13 [12/12]	5	HK2	41,3	45,8					41,30	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
13 [2/12]	5	HK2	42,6	44					42,60	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
13 [3/12]	5	HK2	43,6	37,8					43,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
13 [4/12]	5	HK2	43,5	38,5					43,50	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
13 [5/12]	5	HK2	44,5	30					44,50	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
13 [6/12]	5	HK2	41,3	36,7					41,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
13 [7/12]	5	HK2	41	16,4					41,00	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49	41
13 [8/12]	5	HK2	39,4	41,9					39,40	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
13 [9/12]	5	HK2	38,3	43,5					38,30	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
6 [1/49]	5	HK2	54,4	52,1					54,40	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
6 [10/49]	5	HK2	47,6	49,9					47,60	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
6 [11/49]	5	HK2	47,3	50					47,30	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
6 [12/49]	5	HK2	47	49,6					47,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
6 [13/49]	5	HK2	38,9	42,3					38,90	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [14/49]	5	HK2	38,3	42,9					38,30	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [15/49]	5	HK2	38,2	43,3					38,20	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [16/49]	5	HK2	38,1	42,3					38,10	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [17/49]	5	HK2	38,5	41,1					38,50	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [18/49]	5	HK2	39	39,8					39,00	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [19/49]	5	HK2	39,5	39,1					39,50	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [2/49]	5	HK2	40,7	45,1					40,70	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
6 [20/49]	5	HK2	38,4	36,2					38,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
6 [21/49]	5	HK2	37,1	39,1					37,10	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [22/49]	5	HK2	38,2	40,6					38,20	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [23/49]	5	HK2	37,2	41,1					37,20	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
6 [24/49]	5	HK2	37,7	39,9					37,70	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [25/49]	5	HK2	37,7	38,7					37,70	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
6 [26/49]	5	HK2	34,6	38,5					34,60	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
6 [27/49]	5	HK2	37	41					37,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [28/49]	5	HK2	38,2	42,1					38,20	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [29/49]	5	HK2	38,7	42,4					38,70	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [3/49]	5	HK2	40,1	44,8					40,10	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
6 [30/49]	5	HK2	39	43,1					39,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [31/49]	5	HK2	39,7	44,1					39,70	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [32/49]	5	HK2	39,4	44,5					39,40	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
6 [33/49]	5	HK2	38,2	43,6					38,20	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
6 [34/49]	5	HK2	40	43,1					40,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
6 [35/49]	5	HK2	38,4	43					38,40	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
6 [36/49]	5	HK2	38,3	40,4					38,30	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
6 [37/49]	5	HK2	44,7	45,9					44,70	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
6 [38/49]	5	HK2	48,1	45,6					48,10	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
6 [39/49]	5	HK2	49,9	45,1					49,90	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
6 [4/49]	5	HK2	42,7	45,3					42,70	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
6 [40/49]	5	HK2	51,7	44,7					51,70	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
6 [41/49]	5	HK2	55,1	47,4					55,10	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
6 [42/49]	5	HK2	54,8	45,9					54,80	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
6 [43/49]	5	HK2	54,7	45,7					54,70	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55	55
6 [44/49]	5	HK2	56,6	50,4					56,60	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57	58
6 [45/49]	5	HK2	54,9	51,8					54,90	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55	57
6 [46/49]	5	HK2	55,4	50,8					55,40	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56	57
6 [47/49]	5	HK2	54,4	51,6					54,40	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
6 [48/49]	5	HK2	54,6	51,7					54,60	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
6 [49/49]	5	HK2	55	50,9					55,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55	56
6 [5/49]	5	HK2	45	46,5					45,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
6 [6/49]	5	HK2	46,8	47,5					46,80	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
6 [7/49]	5	HK2	48,2	48,2					48,20	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
6 [8/49]	5	HK2	47,9	49,7					47,90	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
6 [9/49]	5	HK2	48	49,8					48,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50	52
7 [1/12]	5	HK2	39,4	46,6					39,40	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
7 [10/12]	5	HK2	44,6	41,8					44,60	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
7 [11/12]	5	HK2	43	45,1					43,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
7 [12/12]	5	HK2	39,7	46,4					39,70	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
7 [2/12]	5	HK2	40,3	43,6					40,30	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
7 [3/12]	5	HK2	39,2	42,8					39,20	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
7 [4/12]	5	HK2	37,7	39,9					37,70	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
7 [5/12]	5	HK2	41,9	31,7					41,90	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
7 [6/12]	5	HK2	46,9	37,9					46,90	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
7 [7/12]	5	HK2	48	39,5					48,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [8/12]	5	HK2	48	40,5					48,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [9/12]	5	HK2	46,4	42,4					46,40	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
8 [1/13]	5	HK2	38	47,1					38,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
8 [10/13]	5	HK2	39,8	40,6					39,80	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [11/13]	5	HK2	41,2	41,3					41,20	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
8 [12/13]	5	HK2	43,8	46,9					43,80	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
8 [13/13]	5	HK2	38,2	46,3					38,20	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
8 [2/13]	5	HK2	41,3	48					41,30	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
8 [3/13]	5	HK2	38,7	46,7					38,70	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
8 [4/13]	5	HK2	36,8	46,3					36,80	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
8 [5/13]	5	HK2	35,7	45					35,70	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
8 [6/13]	5	HK2	34,6	38,4					34,60	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
8 [7/13]	5	HK2	35,8	38,9					35,80	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [8/13]	5	HK2	35,5	39,4					35,50	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
8 [9/13]	5	HK2	38,1	41,8					38,10	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [1/12]	5	HK2	39,9	46,1					39,90	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
9 [10/12]	5	HK2	39,3	41,5					39,30	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [11/12]	5	HK2	42,5	46,2					42,50	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
9 [12/12]	5	HK2	41,1	45,7					41,10	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
9 [2/12]	5	HK2	39	44,5					39,00	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
9 [3/12]	5	HK2	37,8	43					37,80	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [4/12]	5	HK2	39,4	40,4					39,40	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [5/12]	5	HK2	32,4	30,2					32,40	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	34
9 [6/12]	5	HK2	37	40,8					37,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
9 [7/12]	5	HK2	38	41,3					38,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
9 [8/12]	5	HK2	39,9	40,6					39,90	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
9 [9/12]	5	HK2	40,5	42,2					40,50	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
10 [1/12]	8	HK2	44,3	49,9					44,30	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
10 [10/12]	8	HK2	38,6	46,1					38,60	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
10 [11/12]	8	HK2	44,8	50					44,80	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
10 [12/12]	8	HK2	45,5	50,6					45,50	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
10 [2/12]	8	HK2	43,7	48,5					43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
10 [3/12]	8	HK2	42,8	46,7					42,80	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
10 [4/12]	8	HK2	41,7	44,1					41,70	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
10 [5/12]	8	HK2	35	38,3					35,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
10 [6/12]	8	HK2	39,1	43,3					39,10	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
10 [7/12]	8	HK2	39,5	45,2					39,50	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
10 [8/12]	8	HK2	39,9	45,1					39,90	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
10 [9/12]	8	HK2	38,9	46,8					38,90	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
11 [1/13]	8	HK2	39,7	44,8					39,70	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
11 [10/13]	8	HK2	47,6	43					47,60	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
11 [11/13]	8	HK2	47,4	43,3					47,40	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
11 [12/13]	8	HK2	42,2	37,2					42,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
11 [13/13]	8	HK2	39,9	44,9					39,90	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
11 [2/13]	8	HK2	41,3	44,2					41,30	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
11 [3/13]	8	HK2	42,2	44,1					42,20	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
11 [4/13]	8	HK2	42,9	38,7					42,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
11 [5/13]	8	HK2	41,6	42,2					41,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
11 [6/13]	8	HK2	42,8	38,1					42,80	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
11 [7/13]	8	HK2	45,7	30,7					45,70	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
11 [8/13]	8	HK2	46,6	30,5					46,60	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
11 [9/13]	8	HK2	47,6	42,2					47,60	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
12 [1/34]	8	HK2	35,2	44					35,20	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [10/34]	8	HK2	38,9	43,2					38,90	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [11/34]	8	HK2	39	42					39,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [12/34]	8	HK2	35,6	43,6					35,60	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [13/34]	8	HK2	35,3	43,4					35,30	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [14/34]	8	HK2	36,7	44,1					36,70	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
12 [15/34]	8	HK2	36,7	42,3					36,70	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [16/34]	8	HK2	36,1	41					36,10	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
12 [17/34]	8	HK2	34,9	37,6					34,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [18/34]	8	HK2	35	37,2					35,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [19/34]	8	HK2	35,6	43,5					35,60	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [2/34]	8	HK2	36,8	39,5					36,80	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [20/34]	8	HK2	36,5	43,5					36,50	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44

Beoordelingspunt			L per geluidbron					L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
12 [21/34]	8	HK2	34,2	35,6					34,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
12 [22/34]	8	HK2	34,3	37					34,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [23/34]	8	HK2	38,7	46,3					38,70	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
12 [24/34]	8	HK2	40	48,1					40,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
12 [25/34]	8	HK2	38,4	44,5					38,40	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
12 [26/34]	8	HK2	34,9	38,2					34,90	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
12 [27/34]	8	HK2	36,5	39,5					36,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
12 [28/34]	8	HK2	36,7	40,5					36,70	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
12 [29/34]	8	HK2	36,6	42,8					36,60	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [3/34]	8	HK2	41,6	42,9					41,60	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [30/34]	8	HK2	35,1	37,2					35,10	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
12 [31/34]	8	HK2	37,4	41,2					37,40	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [32/34]	8	HK2	37,3	42,6					37,30	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [33/34]	8	HK2	37,2	42,2					37,20	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
12 [34/34]	8	HK2	36,6	43,4					36,60	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
12 [4/34]	8	HK2	43,1	42,3					43,10	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
12 [5/34]	8	HK2	43,6	37,8					43,60	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [6/34]	8	HK2	43,5	38,9					43,50	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [7/34]	8	HK2	43,6	39					43,60	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [8/34]	8	HK2	43,2	39,7					43,20	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
12 [9/34]	8	HK2	43,1	40,3					43,10	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
13 [1/12]	8	HK2	42,2	45,4					42,20	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
13 [10/12]	8	HK2	37,6	45,4					37,60	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
13 [11/12]	8	HK2	37,1	40,2					37,10	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
13 [12/12]	8	HK2	42	46,5					42,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
13 [2/12]	8	HK2	43	44,7					43,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
13 [3/12]	8	HK2	43,9	41,2					43,90	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
13 [4/12]	8	HK2	43,8	41,3					43,80	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
13 [5/12]	8	HK2	44,5	30,6					44,50	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
13 [6/12]	8	HK2	41,4	37					41,40	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
13 [7/12]	8	HK2	41	18,6					41,00	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47	41
13 [8/12]	8	HK2	39,5	42,1					39,50	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
13 [9/12]	8	HK2	38,5	43,8					38,50	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
7 [1/12]	8	HK2	42,4	50,1					42,40	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
7 [10/12]	8	HK2	47,2	45,1					47,20	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
7 [11/12]	8	HK2	46	49,3					46,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
7 [12/12]	8	HK2	42,8	49,2					42,80	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
7 [2/12]	8	HK2	42	47,5					42,00	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
7 [3/12]	8	HK2	41	45,2					41,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
7 [4/12]	8	HK2	39,2	42,2					39,20	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
7 [5/12]	8	HK2	42,5	35,5					42,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
7 [6/12]	8	HK2	47,2	38,3					47,20	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
7 [7/12]	8	HK2	48,3	40,8					48,30	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
7 [8/12]	8	HK2	48,4	43,3					48,40	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
7 [9/12]	8	HK2	48	45,4					48,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
8 [1/13]	8	HK2	39,6	49,6					39,60	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
8 [10/13]	8	HK2	41,6	45,3					41,60	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
8 [11/13]	8	HK2	43	45,4					43,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
8 [12/13]	8	HK2	45,5	48,8					45,50	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
8 [13/13]	8	HK2	40,3	48,8					40,30	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
8 [2/13]	8	HK2	42,6	50,1					42,60	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
8 [3/13]	8	HK2	40,1	48,4					40,10	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
8 [4/13]	8	HK2	38,6	48,1					38,60	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
8 [5/13]	8	HK2	38	47					38,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
8 [6/13]	8	HK2	36,8	40,4					36,80	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
8 [7/13]	8	HK2	37,7	42					37,70	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
8 [8/13]	8	HK2	37,3	44,2					37,30	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
8 [9/13]	8	HK2	40,6	44,7					40,60	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
9 [1/12]	8	HK2	41	49,6					41,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
9 [10/12]	8	HK2	40,5	44,9					40,50	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
9 [11/12]	8	HK2	43,7	49,8					43,70	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
9 [12/12]	8	HK2	41,9	50					41,90	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46	51
9 [2/12]	8	HK2	40,3	48					40,30	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
9 [3/12]	8	HK2	39,2	46					39,20	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
9 [4/12]	8	HK2	40,3	42,9					40,30	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
9 [5/12]	8	HK2	35,1	34,3					35,10	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
9 [6/12]	8	HK2	38	43,3					38,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
9 [7/12]	8	HK2	39,2	43,8					39,20	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
9 [8/12]	8	HK2	41	43,4					41,00	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
9 [9/12]	8	HK2	41,7	45,4					41,70	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [1/22]	2	HK3	32,7	34,3					32,70	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [10/22]	2	HK3	43,4	44,7					43,40	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
20 [11/22]	2	HK3	44,1	45,6					44,10	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
20 [12/22]	2	HK3	43	43,6					43,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
20 [13/22]	2	HK3	34,7	34,4					34,70	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
20 [14/22]	2	HK3	32,6	32,8					32,60	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
20 [15/22]	2	HK3	31,8	32,4					31,80	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [16/22]	2	HK3	31,3	32,1					31,30	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41	35
20 [17/22]	2	HK3	33,4	35,8					33,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [18/22]	2	HK3	32,6	34,8					32,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [19/22]	2	HK3	33,6	36,2					33,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [2/22]	2	HK3	40,5	42,6					40,50	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [20/22]	2	HK3	33,7	36,9					33,70	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
20 [21/22]	2	HK3	33,3	36,3					33,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [22/22]	2	HK3	34,8	37,9					34,80	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [3/22]	2	HK3	40,4	43,1					40,40	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [4/22]	2	HK3	41,2	43,6					41,20	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
20 [5/22]	2	HK3	47,2	48,9					47,20	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
20 [6/22]	2	HK3	47	48,9					47,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
20 [7/22]	2	HK3	47,5	48,8					47,50	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
20 [8/22]	2	HK3	46,6	49,7					46,60	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
20 [9/22]	2	HK3	47,4	48,4					47,40	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
21 [1/4]	2	HK3	34	36,5					34,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
21 [2/4]	2	HK3	35	38,4					35,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
21 [3/4]	2	HK3	37,2	35,4					37,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
21 [4/4]	2	HK3	40,7	42,6					40,70	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
22 [1/8]	2	HK3	36,5	37,8					36,50	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
22 [2/8]	2	HK3	30,8	35,3					30,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
22 [3/8]	2	HK3	35	39,1					35,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
22 [4/8]	2	HK3	38,6	35,9					38,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43	40
22 [5/8]	2	HK3	44,3	33,8					44,30	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
22 [6/8]	2	HK3	43,3	34,5					43,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
22 [7/8]	2	HK3	44,8	33,5					44,80	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
22 [8/8]	2	HK3	41,7	42,1					41,70	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
23 [1/8]	2	HK3	34,7	38,5					34,70	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [2/8]	2	HK3	33,1	34,9					33,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
23 [3/8]	2	HK3	36	37,3					36,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [4/8]	2	HK3	42,7	42,7					42,70	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
23 [5/8]	2	HK3	43,9	36,2					43,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
23 [6/8]	2	HK3	42,9	28,8					42,90	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
23 [7/8]	2	HK3	43,8	34					43,80	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
23 [8/8]	2	HK3	41	34,3					41,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
24 [1/4]	2	HK3	34,9	34,7					34,90	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
24 [2/4]	2	HK3	42,4	43,5					42,40	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
24 [3/4]	2	HK3	35,5	36,8					35,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
24 [4/4]	2	HK3	33	35,4					33,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
25 [1/22]	2	HK3	42,9	45,4					42,90	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
25 [10/22]	2	HK3	34,8	37,1					34,80	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [11/22]	2	HK3	32,9	33,5					32,90	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
25 [12/22]	2	HK3	34	34,8					34,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
25 [13/22]	2	HK3	32,2	33					32,20	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
25 [14/22]	2	HK3	31,7	33,6					31,70	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41	36
25 [15/22]	2	HK3	33,5	36,6					33,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
25 [16/22]	2	HK3	34,4	37					34,40	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [17/22]	2	HK3	34,8	36,3					34,80	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [18/22]	2	HK3	34,5	37,3					34,50	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [19/22]	2	HK3	35,2	35,7					35,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
25 [2/22]	2	HK3	42,3	45,6					42,30	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
25 [20/22]	2	HK3	34,1	33,8					34,10	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	37
25 [21/22]	2	HK3	36,6	39,2					36,60	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [22/22]	2	HK3	34,4	35,1					34,40	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
25 [3/22]	2	HK3	43,9	44,9					43,90	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
25 [4/22]	2	HK3	47,2	47,5					47,20	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
25 [5/22]	2	HK3	47,5	47,8					47,50	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
25 [6/22]	2	HK3	47,4	47,4					47,40	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
25 [7/22]	2	HK3	43,8	46,3					43,80	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
25 [8/22]	2	HK3	44,5	46,3					44,50	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
25 [9/22]	2	HK3	42,8	46,2					42,80	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
26 [1/4]	2	HK3	35,3	35,9					35,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
26 [2/4]	2	HK3	37,3	40,4					37,30	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
26 [3/4]	2	HK3	38,1	36,9					38,10	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
26 [4/4]	2	HK3	41,4	43,6					41,40	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
27 [1/8]	2	HK3	35	38,5					35,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
27 [2/8]	2	HK3	34,3	37,4					34,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
27 [3/8]	2	HK3	36,7	40,3					36,70	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
27 [4/8]	2	HK3	42,6	46,3					42,60	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
27 [5/8]	2	HK3	43,5	46,5					43,50	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
27 [6/8]	2	HK3	43	45,4					43,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
27 [7/8]	2	HK3	43,1	45					43,10	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
27 [8/8]	2	HK3	39,2	38,6					39,20	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
28 [1/8]	2	HK3	34,6	38,2					34,60	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
28 [2/8]	2	HK3	35,7	32,8					35,70	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	38
28 [3/8]	2	HK3	36,5	41,4					36,50	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
28 [4/8]	2	HK3	40,4	41					40,40	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [5/8]	2	HK3	40,3	38,3					40,30	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44	42
28 [6/8]	2	HK3	37,1	36,6					37,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
28 [7/8]	2	HK3	42,3	35,8					42,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
28 [8/8]	2	HK3	42,6	42,9					42,60	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
29 [1/8]	2	HK3	36,8	41,2					36,80	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
29 [2/8]	2	HK3	37,4	37,8					37,40	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
29 [3/8]	2	HK3	38,2	39,9					38,20	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
29 [4/8]	2	HK3	42,8	43,7					42,80	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
29 [5/8]	2	HK3	43,5	38,5					43,50	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
29 [6/8]	2	HK3	42,5	30					42,50	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
29 [7/8]	2	HK3	43,1	38,8					43,10	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
29 [8/8]	2	HK3	36	36					36,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
20 [1/22]	5	HK3	34,3	37,3					34,30	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
20 [10/22]	5	HK3	44,1	48,4					44,10	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
20 [11/22]	5	HK3	44,9	49,2					44,90	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
20 [12/22]	5	HK3	43,6	46,9					43,60	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
20 [13/22]	5	HK3	35,9	38					35,90	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [14/22]	5	HK3	34,3	35,3					34,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
20 [15/22]	5	HK3	33,1	35					33,10	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [16/22]	5	HK3	32,9	34,8					32,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
20 [17/22]	5	HK3	35,3	37,9					35,30	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [18/22]	5	HK3	34,6	37,1					34,60	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
20 [19/22]	5	HK3	35,5	38,2					35,50	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [2/22]	5	HK3	41,1	44,7					41,10	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
20 [20/22]	5	HK3	35,7	38,9					35,70	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [21/22]	5	HK3	35,1	38,4					35,10	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [22/22]	5	HK3	36,9	40,6					36,90	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [3/22]	5	HK3	40,8	44,9					40,80	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
20 [4/22]	5	HK3	42,1	44,7					42,10	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [5/22]	5	HK3	47,8	51					47,80	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
20 [6/22]	5	HK3	47,7	51					47,70	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
20 [7/22]	5	HK3	48,1	50,8					48,10	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
20 [8/22]	5	HK3	47,4	51					47,40	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49	53
20 [9/22]	5	HK3	48	50,8					48,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
21 [1/4]	5	HK3	35,9	38,8					35,90	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
21 [2/4]	5	HK3	36,8	41,4					36,80	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
21 [3/4]	5	HK3	37,8	39					37,80	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43	41
21 [4/4]	5	HK3	41	44,9					41,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
22 [1/8]	5	HK3	37,6	40,5					37,60	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
22 [2/8]	5	HK3	32,7	37,9					32,70	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
22 [3/8]	5	HK3	36,9	41,9					36,90	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
22 [4/8]	5	HK3	38,8	38,8					38,80	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
22 [5/8]	5	HK3	44,5	36,3					44,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
22 [6/8]	5	HK3	43,6	36,4					43,60	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
22 [7/8]	5	HK3	44,9	35,3					44,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
22 [8/8]	5	HK3	41,9	43,6					41,90	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
23 [1/8]	5	HK3	36,5	41,1					36,50	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
23 [2/8]	5	HK3	35	38,1					35,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
23 [3/8]	5	HK3	37,3	39,5					37,30	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
23 [4/8]	5	HK3	43,1	43,9					43,10	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
23 [5/8]	5	HK3	44	37,8					44,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
23 [6/8]	5	HK3	43	30,1					43,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
23 [7/8]	5	HK3	43,9	36,5					43,90	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
23 [8/8]	5	HK3	41,3	36,8					41,30	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
24 [1/4]	5	HK3	36,4	36,6					36,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
24 [2/4]	5	HK3	42,9	45,4					42,90	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
24 [3/4]	5	HK3	36,4	39,3					36,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
24 [4/4]	5	HK3	34,5	37,6					34,50	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [1/22]	5	HK3	43,4	46,9					43,40	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
25 [10/22]	5	HK3	36,2	39					36,20	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [11/22]	5	HK3	34,9	36,2					34,90	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [12/22]	5	HK3	35,8	37,5					35,80	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [13/22]	5	HK3	34,3	35,5					34,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	38
25 [14/22]	5	HK3	33	35,4					33,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41	37
25 [15/22]	5	HK3	34,9	37,4					34,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
25 [16/22]	5	HK3	36,4	38,5					36,40	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [17/22]	5	HK3	36,4	37,7					36,40	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [18/22]	5	HK3	36,3	39					36,30	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [19/22]	5	HK3	37	37,3					37,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [2/22]	5	HK3	42,6	47,1					42,60	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
25 [20/22]	5	HK3	36,2	36,8					36,20	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [21/22]	5	HK3	38,5	42,3					38,50	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
25 [22/22]	5	HK3	36,1	37,5					36,10	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
25 [3/22]	5	HK3	44,5	45,8					44,50	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
25 [4/22]	5	HK3	47,9	50,7					47,90	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
25 [5/22]	5	HK3	48,1	50,9					48,10	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
25 [6/22]	5	HK3	48,2	50,5					48,20	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
25 [7/22]	5	HK3	44,7	50,1					44,70	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
25 [8/22]	5	HK3	45,2	49,8					45,20	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
25 [9/22]	5	HK3	43,7	50,2					43,70	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
26 [1/4]	5	HK3	36,8	38,3					36,80	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
26 [2/4]	5	HK3	39,1	43,2					39,10	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
26 [3/4]	5	HK3	38,6	39,5					38,60	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
26 [4/4]	5	HK3	41,7	45,4					41,70	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
27 [1/8]	5	HK3	36,5	40,7					36,50	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
27 [2/8]	5	HK3	35,7	39,7					35,70	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
27 [3/8]	5	HK3	38	43,5					38,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
27 [4/8]	5	HK3	43,4	50,8					43,40	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47	52
27 [5/8]	5	HK3	44,3	49					44,30	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [6/8]	5	HK3	44,1	49,1					44,10	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [7/8]	5	HK3	44,1	48,7					44,10	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
27 [8/8]	5	HK3	39,5	42					39,50	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [1/8]	5	HK3	36,1	41,1					36,10	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
28 [2/8]	5	HK3	36,2	35,4					36,20	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42	39
28 [3/8]	5	HK3	38,2	44					38,20	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
28 [4/8]	5	HK3	40,9	42,8					40,90	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
28 [5/8]	5	HK3	41	41,1					41,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [6/8]	5	HK3	38	39,5					38,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
28 [7/8]	5	HK3	42,6	37,9					42,60	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
28 [8/8]	5	HK3	42,8	44,2					42,80	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
29 [1/8]	5	HK3	38,4	43,4					38,40	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
29 [2/8]	5	HK3	39,2	41,9					39,20	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
29 [3/8]	5	HK3	39,5	44,1					39,50	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
29 [4/8]	5	HK3	43,9	47,9					43,90	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
29 [5/8]	5	HK3	44	41,5					44,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
29 [6/8]	5	HK3	42,8	31,5					42,80	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
29 [7/8]	5	HK3	43,4	41,3					43,40	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
29 [8/8]	5	HK3	36,7	38,7					36,70	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [1/22]	8	HK3	35,8	40,6					35,80	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [10/22]	8	HK3	45,1	49					45,10	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
20 [11/22]	8	HK3	46,1	50					46,10	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
20 [12/22]	8	HK3	44,6	47,8					44,60	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
20 [13/22]	8	HK3	37,8	40,2					37,80	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
20 [14/22]	8	HK3	35,4	38,6					35,40	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
20 [15/22]	8	HK3	34,2	37,2					34,20	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
20 [16/22]	8	HK3	34,2	37,1					34,20	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41	39
20 [17/22]	8	HK3	37,2	40,2					37,20	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
20 [18/22]	8	HK3	36,9	39,4					36,90	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
20 [19/22]	8	HK3	37,4	40,4					37,40	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
20 [2/22]	8	HK3	41,5	44,8					41,50	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
20 [20/22]	8	HK3	38	42,3					38,00	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
20 [21/22]	8	HK3	36,7	41,3					36,70	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
20 [22/22]	8	HK3	38,8	44,1					38,80	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
20 [3/22]	8	HK3	41,3	45					41,30	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
20 [4/22]	8	HK3	42,3	44,1					42,30	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
20 [5/22]	8	HK3	48,5	51,2					48,50	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
20 [6/22]	8	HK3	48,4	51					48,40	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
20 [7/22]	8	HK3	48,8	51,1					48,80	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
20 [8/22]	8	HK3	48	50,9					48,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
20 [9/22]	8	HK3	48,8	51,2					48,80	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50	53
21 [1/4]	8	HK3	37,7	41,9					37,70	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
21 [2/4]	8	HK3	38,4	45,9					38,40	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47
21 [3/4]	8	HK3	38,6	42,7					38,60	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
21 [4/4]	8	HK3	41,3	44,7					41,30	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
22 [1/8]	8	HK3	38,4	44,1					38,40	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
22 [2/8]	8	HK3	34,4	41,5					34,40	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
22 [3/8]	8	HK3	38,3	45,6					38,30	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
22 [4/8]	8	HK3	39,4	43,2					39,40	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
22 [5/8]	8	HK3	44,5	40,4					44,50	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
22 [6/8]	8	HK3	44	40,5					44,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
22 [7/8]	8	HK3	44,9	38,9					44,90	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
22 [8/8]	8	HK3	42,2	43,7					42,20	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
23 [1/8]	8	HK3	38,1	44,9					38,10	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
23 [2/8]	8	HK3	38	43,2					38,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
23 [3/8]	8	HK3	38,9	43,7					38,90	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
23 [4/8]	8	HK3	43,6	45,4					43,60	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
23 [5/8]	8	HK3	43,9	41,8					43,90	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
23 [6/8]	8	HK3	43	35,6					43,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
23 [7/8]	8	HK3	44	41,2					44,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
23 [8/8]	8	HK3	41,6	41,5					41,60	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
24 [1/4]	8	HK3	38,3	40,2					38,30	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
24 [2/4]	8	HK3	43,8	46,5					43,80	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46	48
24 [3/4]	8	HK3	37,9	43,6					37,90	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
24 [4/4]	8	HK3	35,3	42,1					35,30	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42	43
25 [1/22]	8	HK3	44,1	47,1					44,10	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
25 [10/22]	8	HK3	38,1	40,7					38,10	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
25 [11/22]	8	HK3	37,1	40,2					37,10	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42	42
25 [12/22]	8	HK3	37,3	41,2					37,30	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
25 [13/22]	8	HK3	36,6	39,5					36,60	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [14/22]	8	HK3	36,6	38,6					36,60	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
25 [15/22]	8	HK3	38,9	38,5					38,90	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [16/22]	8	HK3	39	40,3					39,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
25 [17/22]	8	HK3	38,6	39,6					38,60	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [18/22]	8	HK3	38,7	40,4					38,70	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
25 [19/22]	8	HK3	40	40,7					40,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
25 [2/22]	8	HK3	43,3	47,2					43,30	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
25 [20/22]	8	HK3	39,9	42,2					39,90	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
25 [21/22]	8	HK3	40,8	44,6					40,80	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
25 [22/22]	8	HK3	38,2	40,3					38,20	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
25 [3/22]	8	HK3	45,2	46					45,20	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	49
25 [4/22]	8	HK3	48,9	51,7					48,90	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51	54
25 [5/22]	8	HK3	49	51,8					49,00	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	51	54
25 [6/22]	8	HK3	49,2	51,7					49,20	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51	54
25 [7/22]	8	HK3	46,2	51,2					46,20	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
25 [8/22]	8	HK3	46,8	51,1					46,80	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49	52
25 [9/22]	8	HK3	45,3	51,6					45,30	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48	53
26 [1/4]	8	HK3	39,1	41,7					39,10	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
26 [2/4]	8	HK3	41	46,7					41,00	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
26 [3/4]	8	HK3	39,8	43					39,80	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
26 [4/4]	8	HK3	42,1	45,4					42,10	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
27 [1/8]	8	HK3	37,6	43,4					37,60	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
27 [2/8]	8	HK3	36,6	43,3					36,60	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
27 [3/8]	8	HK3	39,1	45,2					39,10	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
27 [4/8]	8	HK3	45	52,3					45,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48	53
27 [5/8]	8	HK3	45,8	50,2					45,80	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
27 [6/8]	8	HK3	45,7	50,5					45,70	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48	52
27 [7/8]	8	HK3	45,5	50,2					45,50	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
27 [8/8]	8	HK3	41,6	43,2					41,60	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
28 [1/8]	8	HK3	38	43,8					38,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43	45
28 [2/8]	8	HK3	37,1	38,3					37,10	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
28 [3/8]	8	HK3	40	46,9					40,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
28 [4/8]	8	HK3	41,7	44,4					41,70	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
28 [5/8]	8	HK3	41,7	41,1					41,70	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [6/8]	8	HK3	40	41,1					40,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
28 [7/8]	8	HK3	42,9	40,5					42,90	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
28 [8/8]	8	HK3	42,9	44,1					42,90	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
29 [1/8]	8	HK3	40	46,2					40,00	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
29 [2/8]	8	HK3	41,6	45,5					41,60	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
29 [3/8]	8	HK3	41,6	47,7					41,60	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
29 [4/8]	8	HK3	45	49,8					45,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
29 [5/8]	8	HK3	44,4	41,4					44,40	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
29 [6/8]	8	HK3	42,7	34,1					42,70	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
29 [7/8]	8	HK3	44	39,1					44,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
29 [8/8]	8	HK3	37,8	42,8					37,80	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
30 [1/13]	2	HK4	43	37,6					43,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [10/13]	2	HK4	41,5	38,8					41,50	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [11/13]	2	HK4	41,1	39,2					41,10	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [12/13]	2	HK4	40,5	39,6					40,50	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [13/13]	2	HK4	42,8	37					42,80	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [2/13]	2	HK4	42,1	35,8					42,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
30 [3/13]	2	HK4	42,5	36					42,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
30 [4/13]	2	HK4	42,5	36					42,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
30 [5/13]	2	HK4	42,7	35,3					42,70	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
30 [6/13]	2	HK4	44,5	39,1					44,50	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
30 [7/13]	2	HK4	44,7	39,4					44,70	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
30 [8/13]	2	HK4	43,3	33,3					43,30	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [9/13]	2	HK4	42,3	25,7					42,30	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45	42
31 [1/4]	2	HK4	39,8	38,8					39,80	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
31 [2/4]	2	HK4	48,9	38,7					48,90	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
31 [3/4]	2	HK4	51,3	36,3					51,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
31 [4/4]	2	HK4	44,7	38,8					44,70	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
32 [1/4]	2	HK4	37,2	36,7					37,20	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42	40
32 [1/4]ext	20	HK4	40	47,8					40,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
32 [2/4]	2	HK4	46,3	37					46,30	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
32 [2/4]ext	20	HK4	48,2	46,6					48,20	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
32 [3/4]	2	HK4	48,2	31,1					48,20	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
32 [3/4]ext	20	HK4	50,2	24					50,20	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
32 [4/4]	2	HK4	42,1	33,2					42,10	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44	43
32 [4/4]ext	20	HK4	44	40,9					44,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
33 [1/4]	2	HK4	39	39,3					39,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
33 [1/4]ext	20	HK4	41,6	48,6					41,60	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46	49
33 [2/4]	2	HK4	47,1	39,5					47,10	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
33 [2/4]ext	20	HK4	49,4	47,1					49,40	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
33 [3/4]	2	HK4	49,5	30,3					49,50	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
33 [3/4]ext	20	HK4	51,2	25,3					51,20	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
33 [4/4]	2	HK4	45,5	35,1					45,50	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
33 [4/4]ext	20	HK4	46,1	41,4					46,10	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
34 [1/4]	2	HK4	37,9	37,4					37,90	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42	41
34 [2/4]	2	HK4	44,5	37,8					44,50	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
34 [3/4]	2	HK4	48,2	29,7					48,20	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
34 [4/4]	2	HK4	44,6	40,4					44,60	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
35 [1/4]	2	HK4	39,5	41,6					39,50	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43	44
35 [2/4]	2	HK4	46,2	42					46,20	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
35 [3/4]	2	HK4	49,5	30,9					49,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
35 [4/4]	2	HK4	46,6	35,6					46,60	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
36 [1/4]	2	HK4	41,7	40					41,70	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
36 [2/4]	2	HK4	45,9	40,4					45,90	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
36 [3/4]	2	HK4	50,3	35,2					50,30	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
36 [4/4]	2	HK4	48,6	38,3					48,60	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
37 [1/4]	2	HK4	40,2	43,7					40,20	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
37 [2/4]	2	HK4	43,6	42,1					43,60	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
37 [3/4]	2	HK4	46,3	36,6					46,30	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
37 [4/4]	2	HK4	44,5	40,3					44,50	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
30 [1/13]	5	HK4	43,4	40,5					43,40	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
30 [10/13]	5	HK4	42,6	41,5					42,60	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
30 [11/13]	5	HK4	42,1	41,8					42,10	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
30 [12/13]	5	HK4	41,5	42,6					41,50	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
30 [13/13]	5	HK4	43,2	40					43,20	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
30 [2/13]	5	HK4	42,4	39					42,40	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [3/13]	5	HK4	42,8	39,2					42,80	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [4/13]	5	HK4	42,9	39,1					42,90	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [5/13]	5	HK4	43,2	38,1					43,20	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	44
30 [6/13]	5	HK4	45,4	40,9					45,40	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
30 [7/13]	5	HK4	45,7	41,1					45,70	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
30 [8/13]	5	HK4	44,5	36,5					44,50	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46	45
30 [9/13]	5	HK4	43,6	27,2					43,60	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46	44
31 [1/4]	5	HK4	40,4	41,5					40,40	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
31 [2/4]	5	HK4	50,2	41,1					50,20	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
31 [3/4]	5	HK4	52,7	33,7					52,70	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
31 [4/4]	5	HK4	45,8	39,6					45,80	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
32 [1/4]	5	HK4	38,3	40					38,30	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42
32 [2/4]	5	HK4	46,6	39,7					46,60	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [3/4]	5	HK4	48,6	28,4					48,60	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
32 [4/4]	5	HK4	42,5	34,7					42,50	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45	43
33 [1/4]	5	HK4	39,5	41,1					39,50	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
33 [1/4]ext	23	HK4	43,5	48,8					43,50	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
33 [2/4]	5	HK4	47,2	40,5					47,20	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
33 [2/4]ext	23	HK4	49,8	47,8					49,80	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
33 [3/4]	5	HK4	49,6	27,8					49,60	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
33 [3/4]ext	23	HK4	51,3	25,2					51,30	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
33 [4/4]	5	HK4	45,4	36,5					45,40	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47	46
33 [4/4]ext	23	HK4	46,1	41,3					46,10	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
34 [1/4]	5	HK4	38,8	40,8					38,80	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
34 [2/4]	5	HK4	44,8	43					44,80	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
34 [3/4]	5	HK4	48,1	28,7					48,10	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
34 [4/4]	5	HK4	44,6	41,1					44,60	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietbane	Luchtvaart		
35 [1/4]	5	HK4	40	46,2					40,00	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
35 [2/4]	5	HK4	46,2	45,2					46,20	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
35 [3/4]	5	HK4	49,3	30,7					49,30	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
35 [4/4]	5	HK4	46,3	39,9					46,30	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
36 [1/4]	5	HK4	42,7	44,9					42,70	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
36 [2/4]	5	HK4	46,9	44,5					46,90	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
36 [3/4]	5	HK4	50,6	32,6					50,60	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
36 [4/4]	5	HK4	48,5	40					48,50	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
37 [1/4]	5	HK4	41,5	47,1					41,50	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
37 [2/4]	5	HK4	45	45,6					45,00	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
37 [3/4]	5	HK4	46,4	40,5					46,40	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
37 [4/4]	5	HK4	44,5	42,6					44,50	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
31 [1/4]	8	HK4	40,7	44,9					40,70	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45	46
31 [2/4]	8	HK4	50,8	43,2					50,80	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
31 [3/4]	8	HK4	53,1	27,5					53,10	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53	53
31 [4/4]	8	HK4	46,4	39,6					46,40	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
32 [1/4]	8	HK4	38,4	45,5					38,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
32 [2/4]	8	HK4	47	44,2					47,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48	49
32 [3/4]	8	HK4	49,1	25,8					49,10	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
32 [4/4]	8	HK4	43	40,2					43,00	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
33 [1/4]	8	HK4	39,5	45					39,50	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44	46
33 [1/4]ext	26	HK4	44,8	49,1					44,80	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
33 [2/4]	8	HK4	47,6	43					47,60	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
33 [2/4]ext	26	HK4	50,2	48,1					50,20	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
33 [3/4]	8	HK4	50	27,3					50,00	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
33 [3/4]ext	26	HK4	51,3	25,2					51,30	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
33 [4/4]	8	HK4	45,5	40,4					45,50	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
33 [4/4]ext	26	HK4	46,1	41,3					46,10	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
34 [1/4]	8	HK4	40,2	43,7					40,20	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44	45
34 [2/4]	8	HK4	45,4	45					45,40	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47	48
34 [3/4]	8	HK4	48,3	27,4					48,30	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49	48
34 [4/4]	8	HK4	44,5	41,9					44,50	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
35 [1/4]	8	HK4	40,8	47,8					40,80	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
35 [2/4]	8	HK4	46,8	46,2					46,80	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
35 [3/4]	8	HK4	49,5	30,9					49,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
35 [4/4]	8	HK4	46,4	42,1					46,40	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
36 [1/4]	8	HK4	43,7	48,2					43,70	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47	50
36 [2/4]	8	HK4	48	48,1					48,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
36 [3/4]	8	HK4	51,2	30,7					51,20	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
36 [4/4]	8	HK4	48,6	42					48,60	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
37 [1/4]	8	HK4	43,5	49,7					43,50	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
37 [2/4]	8	HK4	46,3	48,8					46,30	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48	51
37 [3/4]	8	HK4	47	40,5					47,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
37 [4/4]	8	HK4	44,7	42,6					44,70	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
31 [1/4]	11	HK4	40,9	45,2					40,90	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
31 [2/4]	11	HK4	51	43,3					51,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51	52
31 [3/4]	11	HK4	53,2	24,9					53,20	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
31 [4/4]	11	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	11	HK4	37,6	47,6					37,60	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44	48
32 [2/4]	11	HK4	47,4	46,3					47,40	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
32 [3/4]	11	HK4	49,6	25					49,60	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
32 [4/4]	11	HK4	43,4	41					43,40	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
33 [1/4]	11	HK4	38,2	48,1					38,20	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
33 [2/4]	11	HK4	48	45,2					48,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
33 [3/4]	11	HK4	50,5	26,8					50,50	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
33 [4/4]	11	HK4	45,6	41,5					45,60	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
34 [1/4]	11	HK4	41,6	49					41,60	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46	50
34 [2/4]	11	HK4	46,5	48,2					46,50	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48	50
34 [3/4]	11	HK4	48,8	28,3					48,80	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
34 [4/4]	11	HK4	44,4	42,7					44,40	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
31 [1/4]	14	HK4	41,2	45,3					41,20	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
31 [2/4]	14	HK4	51,1	43,3					51,10	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
31 [3/4]	14	HK4	53,3	23					53,30	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
31 [4/4]	14	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	14	HK4	38,3	47,7					38,30	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
32 [2/4]	14	HK4	47,7	46,4					47,70	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
32 [3/4]	14	HK4	49,9	24,3					49,90	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
32 [4/4]	14	HK4	43,9	41					43,90	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
33 [1/4]	14	HK4	39	48,4					39,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
33 [2/4]	14	HK4	48,5	45,4					48,50	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
33 [3/4]	14	HK4	50,9	26,3					50,90	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51
33 [4/4]	14	HK4	45,9	41,6					45,90	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
34 [1/4]	14	HK4	43,3	49,8					43,30	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
34 [2/4]	14	HK4	47,6	48,6					47,60	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49	51
34 [3/4]	14	HK4	49,2	28,7					49,20	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49
34 [4/4]	14	HK4	44,8	42,8					44,80	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46	47
31 [1/4]	17	HK4	41,6	45,3					41,60	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45	47
31 [2/4]	17	HK4	51,1	43,4					51,10	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
31 [3/4]	17	HK4	53,2	22,2					53,20	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54	53
31 [4/4]	17	HK4	46,5	39,5					46,50	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48	47
32 [1/4]	17	HK4	39,2	47,8					39,20	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45	48
32 [2/4]	17	HK4	48	46,5					48,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49	50
32 [3/4]	17	HK4	50,1	23,8					50,10	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51	50
32 [4/4]	17	HK4	44	41					44,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
33 [1/4]	17	HK4	40,2	48,4					40,20	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45	49
33 [2/4]	17	HK4	48,9	45,6					48,90	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50	51
33 [3/4]	17	HK4	51,1	25,7					51,10	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52	51
33 [4/4]	17	HK4	46	41,5					46,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47

Gecumuleerd en gezamenlijk
Resultaten variant plangebied (maatregel)

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
34 [1/4]	17	HK4	44,6	49,8					44,60	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47	51
34 [2/4]	17	HK4	48,4	48,6					48,40	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50	52
34 [3/4]	17	HK4	49,7	28,6					49,70	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
34 [4/4]	17	HK4	45,3	42,7					45,30	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK2_A	10 [1/12]	2,00	39,1	37,4	1,7
HK2_B	10 [1/12]	5,00	40,4	38,8	1,6
HK2_C	10 [1/12]	8,00	41,7	40,1	1,6
HK2_A	10 [10/12]	2,00	37,6	35,9	1,7
HK2_B	10 [10/12]	5,00	38,5	37,1	1,4
HK2_C	10 [10/12]	8,00	39,6	38,2	1,4
HK2_A	10 [11/12]	2,00	38,7	37,6	1,1
HK2_B	10 [11/12]	5,00	40,3	39,4	0,9
HK2_C	10 [11/12]	8,00	41,7	40,6	1,1
HK2_A	10 [12/12]	2,00	39,7	38,0	1,7
HK2_B	10 [12/12]	5,00	41,0	39,4	1,7
HK2_C	10 [12/12]	8,00	42,3	40,6	1,7
HK2_A	10 [2/12]	2,00	38,6	37,4	1,2
HK2_B	10 [2/12]	5,00	39,8	38,6	1,2
HK2_C	10 [2/12]	8,00	41,1	39,9	1,2
HK2_A	10 [3/12]	2,00	38,2	37,3	0,9
HK2_B	10 [3/12]	5,00	39,2	38,3	0,9
HK2_C	10 [3/12]	8,00	40,5	39,6	0,9
HK2_A	10 [4/12]	2,00	37,8	37,5	0,3
HK2_B	10 [4/12]	5,00	38,6	38,3	0,2
HK2_C	10 [4/12]	8,00	39,5	39,3	0,2
HK2_A	10 [5/12]	2,00	31,0	30,9	0,1
HK2_B	10 [5/12]	5,00	32,9	32,8	0,1
HK2_C	10 [5/12]	8,00	34,6	34,4	0,1
HK2_A	10 [6/12]	2,00	35,5	35,4	0,1
HK2_B	10 [6/12]	5,00	36,2	36,1	0,1
HK2_C	10 [6/12]	8,00	36,8	36,6	0,2
HK2_A	10 [7/12]	2,00	36,5	36,1	0,4
HK2_B	10 [7/12]	5,00	37,0	36,7	0,4
HK2_C	10 [7/12]	8,00	37,8	37,3	0,5
HK2_A	10 [8/12]	2,00	36,9	35,9	1,0
HK2_B	10 [8/12]	5,00	37,4	36,5	0,9
HK2_C	10 [8/12]	8,00	38,3	37,3	1,0
HK2_A	10 [9/12]	2,00	37,2	35,5	1,7
HK2_B	10 [9/12]	5,00	37,5	35,9	1,6
HK2_C	10 [9/12]	8,00	38,8	37,2	1,6
HK2_A	11 [1/13]	2,00	38,2	37,1	1,1
HK2_B	11 [1/13]	5,00	38,9	37,8	1,1
HK2_C	11 [1/13]	8,00	40,1	39,2	0,9
HK2_A	11 [10/13]	2,00	46,8	46,8	0,0
HK2_B	11 [10/13]	5,00	47,4	47,4	0,0
HK2_C	11 [10/13]	8,00	47,6	47,6	0,0
HK2_A	11 [11/13]	2,00	45,9	45,9	0,0
HK2_B	11 [11/13]	5,00	46,9	46,9	0,0
HK2_C	11 [11/13]	8,00	47,4	47,4	0,0
HK2_A	11 [12/13]	2,00	40,4	40,4	0,0
HK2_B	11 [12/13]	5,00	41,6	41,6	0,0
HK2_C	11 [12/13]	8,00	42,2	42,2	0,0
HK2_A	11 [13/13]	2,00	38,4	37,4	1,0
HK2_B	11 [13/13]	5,00	39,0	38,1	1,0
HK2_C	11 [13/13]	8,00	40,3	39,4	0,9
HK2_A	11 [2/13]	2,00	36,2	35,4	0,8
HK2_B	11 [2/13]	5,00	37,1	36,4	0,8
HK2_C	11 [2/13]	8,00	38,6	37,9	0,6
HK2_A	11 [3/13]	2,00	36,0	35,5	0,5
HK2_B	11 [3/13]	5,00	37,0	36,5	0,5
HK2_C	11 [3/13]	8,00	38,5	38,1	0,4
HK2_A	11 [4/13]	2,00	33,2	33,2	0,0
HK2_B	11 [4/13]	5,00	34,1	34,1	0,0
HK2_C	11 [4/13]	8,00	36,1	36,1	0,0
HK2_A	11 [5/13]	2,00	34,3	34,1	0,1
HK2_B	11 [5/13]	5,00	35,7	35,5	0,1

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK2_C	11 [5/13]	8,00	37,5	37,4	0,1
HK2_A	11 [6/13]	2,00	39,4	39,4	0,0
HK2_B	11 [6/13]	5,00	40,5	40,5	0,0
HK2_C	11 [6/13]	8,00	41,3	41,3	0,0
HK2_A	11 [7/13]	2,00	42,9	42,9	0,0
HK2_B	11 [7/13]	5,00	44,2	44,2	0,0
HK2_C	11 [7/13]	8,00	45,7	45,7	0,0
HK2_A	11 [8/13]	2,00	45,4	45,4	0,0
HK2_B	11 [8/13]	5,00	46,3	46,3	0,0
HK2_C	11 [8/13]	8,00	46,6	46,6	0,0
HK2_A	11 [9/13]	2,00	46,9	46,9	0,0
HK2_B	11 [9/13]	5,00	47,5	47,4	0,0
HK2_C	11 [9/13]	8,00	47,6	47,6	0,0
HK2_A	12 [1/34]	2,00	31,0	29,9	1,1
HK2_B	12 [1/34]	5,00	31,9	31,1	0,8
HK2_C	12 [1/34]	8,00	35,4	34,9	0,5
HK2_A	12 [10/34]	2,00	36,0	35,5	0,5
HK2_B	12 [10/34]	5,00	36,7	36,3	0,4
HK2_C	12 [10/34]	8,00	37,7	37,4	0,3
HK2_A	12 [11/34]	2,00	34,7	34,4	0,3
HK2_B	12 [11/34]	5,00	35,8	35,6	0,2
HK2_C	12 [11/34]	8,00	37,4	37,2	0,2
HK2_A	12 [12/34]	2,00	32,2	31,3	0,9
HK2_B	12 [12/34]	5,00	33,5	32,8	0,7
HK2_C	12 [12/34]	8,00	35,9	35,3	0,6
HK2_A	12 [13/34]	2,00	29,7	29,2	0,5
HK2_B	12 [13/34]	5,00	31,1	30,7	0,4
HK2_C	12 [13/34]	8,00	35,4	35,1	0,4
HK2_A	12 [14/34]	2,00	31,7	30,8	0,9
HK2_B	12 [14/34]	5,00	33,7	32,9	0,8
HK2_C	12 [14/34]	8,00	36,7	36,1	0,6
HK2_A	12 [15/34]	2,00	29,9	29,6	0,3
HK2_B	12 [15/34]	5,00	32,7	32,4	0,3
HK2_C	12 [15/34]	8,00	36,5	36,1	0,3
HK2_A	12 [16/34]	2,00	29,8	29,4	0,3
HK2_B	12 [16/34]	5,00	32,2	31,9	0,3
HK2_C	12 [16/34]	8,00	36,1	35,8	0,4
HK2_A	12 [17/34]	2,00	27,9	27,7	0,2
HK2_B	12 [17/34]	5,00	30,5	30,4	0,1
HK2_C	12 [17/34]	8,00	34,6	34,5	0,1
HK2_A	12 [18/34]	2,00	27,6	27,5	0,1
HK2_B	12 [18/34]	5,00	30,2	30,2	0,1
HK2_C	12 [18/34]	8,00	34,1	34,0	0,1
HK2_A	12 [19/34]	2,00	32,5	30,7	1,8
HK2_B	12 [19/34]	5,00	33,3	31,8	1,5
HK2_C	12 [19/34]	8,00	35,9	35,0	0,9
HK2_A	12 [2/34]	2,00	33,0	32,2	0,9
HK2_B	12 [2/34]	5,00	34,6	34,0	0,6
HK2_C	12 [2/34]	8,00	36,8	36,4	0,5
HK2_A	12 [20/34]	2,00	29,9	29,5	0,4
HK2_B	12 [20/34]	5,00	32,1	31,8	0,3
HK2_C	12 [20/34]	8,00	36,4	36,0	0,3
HK2_A	12 [21/34]	2,00	27,4	27,2	0,2
HK2_B	12 [21/34]	5,00	29,3	29,2	0,1
HK2_C	12 [21/34]	8,00	34,0	33,9	0,1
HK2_A	12 [22/34]	2,00	27,6	27,4	0,2
HK2_B	12 [22/34]	5,00	29,7	29,6	0,1
HK2_C	12 [22/34]	8,00	33,9	33,7	0,1
HK2_A	12 [23/34]	2,00	36,8	36,3	0,5
HK2_B	12 [23/34]	5,00	37,6	37,3	0,4
HK2_C	12 [23/34]	8,00	38,8	38,4	0,4
HK2_A	12 [24/34]	2,00	39,3	38,0	1,3

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK2_B	12 [24/34]	5,00	39,8	38,6	1,1
HK2_C	12 [24/34]	8,00	41,0	39,9	1,1
HK2_A	12 [25/34]	2,00	37,4	35,6	1,8
HK2_B	12 [25/34]	5,00	37,8	36,3	1,5
HK2_C	12 [25/34]	8,00	39,5	38,2	1,3
HK2_A	12 [26/34]	2,00	28,1	28,0	0,2
HK2_B	12 [26/34]	5,00	30,5	30,4	0,1
HK2_C	12 [26/34]	8,00	34,6	34,4	0,2
HK2_A	12 [27/34]	2,00	29,8	29,4	0,4
HK2_B	12 [27/34]	5,00	31,7	31,5	0,2
HK2_C	12 [27/34]	8,00	36,5	36,3	0,3
HK2_A	12 [28/34]	2,00	30,0	29,6	0,4
HK2_B	12 [28/34]	5,00	32,4	32,1	0,3
HK2_C	12 [28/34]	8,00	36,8	36,5	0,3
HK2_A	12 [29/34]	2,00	34,2	32,8	1,5
HK2_B	12 [29/34]	5,00	34,6	33,4	1,3
HK2_C	12 [29/34]	8,00	37,3	36,4	0,9
HK2_A	12 [3/34]	2,00	37,0	36,9	0,1
HK2_B	12 [3/34]	5,00	37,7	37,6	0,1
HK2_C	12 [3/34]	8,00	38,8	38,6	0,1
HK2_A	12 [30/34]	2,00	27,9	27,7	0,1
HK2_B	12 [30/34]	5,00	30,5	30,4	0,1
HK2_C	12 [30/34]	8,00	34,3	34,2	0,1
HK2_A	12 [31/34]	2,00	30,3	30,0	0,3
HK2_B	12 [31/34]	5,00	32,7	32,5	0,2
HK2_C	12 [31/34]	8,00	37,0	36,7	0,3
HK2_A	12 [32/34]	2,00	30,6	30,3	0,3
HK2_B	12 [32/34]	5,00	33,2	32,9	0,3
HK2_C	12 [32/34]	8,00	37,0	36,7	0,3
HK2_A	12 [33/34]	2,00	30,4	30,0	0,3
HK2_B	12 [33/34]	5,00	33,2	32,8	0,4
HK2_C	12 [33/34]	8,00	37,0	36,7	0,3
HK2_A	12 [34/34]	2,00	33,2	31,9	1,4
HK2_B	12 [34/34]	5,00	34,2	33,2	1,0
HK2_C	12 [34/34]	8,00	37,0	36,3	0,7
HK2_A	12 [4/34]	2,00	38,0	37,9	0,1
HK2_B	12 [4/34]	5,00	38,6	38,5	0,1
HK2_C	12 [4/34]	8,00	39,5	39,3	0,1
HK2_A	12 [5/34]	2,00	39,6	39,6	0,0
HK2_B	12 [5/34]	5,00	39,8	39,8	0,0
HK2_C	12 [5/34]	8,00	40,2	40,2	0,0
HK2_A	12 [6/34]	2,00	38,2	38,2	0,0
HK2_B	12 [6/34]	5,00	38,6	38,6	0,0
HK2_C	12 [6/34]	8,00	39,2	39,2	0,0
HK2_A	12 [7/34]	2,00	38,2	38,2	0,0
HK2_B	12 [7/34]	5,00	38,6	38,6	0,0
HK2_C	12 [7/34]	8,00	39,1	39,1	0,0
HK2_A	12 [8/34]	2,00	38,3	38,3	0,0
HK2_B	12 [8/34]	5,00	38,7	38,7	0,0
HK2_C	12 [8/34]	8,00	39,3	39,3	0,0
HK2_A	12 [9/34]	2,00	37,7	37,6	0,1
HK2_B	12 [9/34]	5,00	38,3	38,2	0,1
HK2_C	12 [9/34]	8,00	39,3	39,2	0,0
HK2_A	13 [1/12]	2,00	38,0	37,7	0,4
HK2_B	13 [1/12]	5,00	38,8	38,5	0,3
HK2_C	13 [1/12]	8,00	39,9	39,5	0,3
HK2_A	13 [10/12]	2,00	33,6	32,5	1,1
HK2_B	13 [10/12]	5,00	34,8	34,0	0,8
HK2_C	13 [10/12]	8,00	35,9	35,1	0,8
HK2_A	13 [11/12]	2,00	32,4	32,1	0,3
HK2_B	13 [11/12]	5,00	34,4	34,2	0,2
HK2_C	13 [11/12]	8,00	36,4	36,1	0,3

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK2_A	13 [12/12]	2,00	38,3	37,3	1,0
HK2_B	13 [12/12]	5,00	38,9	38,1	0,8
HK2_C	13 [12/12]	8,00	39,9	39,2	0,7
HK2_A	13 [2/12]	2,00	39,0	38,7	0,3
HK2_B	13 [2/12]	5,00	39,6	39,4	0,3
HK2_C	13 [2/12]	8,00	40,4	40,2	0,3
HK2_A	13 [3/12]	2,00	39,6	39,6	0,0
HK2_B	13 [3/12]	5,00	40,4	40,3	0,0
HK2_C	13 [3/12]	8,00	41,0	41,0	0,0
HK2_A	13 [4/12]	2,00	39,4	39,4	0,0
HK2_B	13 [4/12]	5,00	40,2	40,1	0,1
HK2_C	13 [4/12]	8,00	40,9	40,8	0,0
HK2_A	13 [5/12]	2,00	39,2	39,2	0,0
HK2_B	13 [5/12]	5,00	39,6	39,5	0,0
HK2_C	13 [5/12]	8,00	39,8	39,8	0,0
HK2_A	13 [6/12]	2,00	37,2	37,1	0,1
HK2_B	13 [6/12]	5,00	37,7	37,6	0,1
HK2_C	13 [6/12]	8,00	37,8	37,7	0,1
HK2_A	13 [7/12]	2,00	36,5	36,5	0,0
HK2_B	13 [7/12]	5,00	36,7	36,7	0,0
HK2_C	13 [7/12]	8,00	36,9	36,9	0,0
HK2_A	13 [8/12]	2,00	36,2	36,1	0,1
HK2_B	13 [8/12]	5,00	36,9	36,7	0,1
HK2_C	13 [8/12]	8,00	37,1	37,0	0,1
HK2_A	13 [9/12]	2,00	35,2	35,1	0,2
HK2_B	13 [9/12]	5,00	36,3	36,1	0,1
HK2_C	13 [9/12]	8,00	36,7	36,5	0,2
HK3_A	14 [1/10]	2,00	56,6	54,3	2,4
HK3_B	14 [1/10]	5,00	57,4	55,0	2,4
HK3_C	14 [1/10]	8,00	57,5	55,1	2,4
HK3_A	14 [10/10]	2,00	51,6	49,1	2,6
HK3_B	14 [10/10]	5,00	52,8	50,3	2,5
HK3_C	14 [10/10]	8,00	52,9	50,5	2,4
HK3_A	14 [2/10]	2,00	56,7	54,3	2,4
HK3_B	14 [2/10]	5,00	57,4	55,0	2,4
HK3_C	14 [2/10]	8,00	57,4	55,1	2,4
HK3_A	14 [3/10]	2,00	56,6	54,2	2,4
HK3_B	14 [3/10]	5,00	57,4	54,9	2,4
HK3_C	14 [3/10]	8,00	57,5	55,0	2,4
HK3_A	14 [4/10]	2,00	51,8	49,3	2,5
HK3_B	14 [4/10]	5,00	53,3	50,8	2,5
HK3_C	14 [4/10]	8,00	53,5	51,1	2,5
HK3_A	14 [5/10]	2,00	35,5	34,6	0,9
HK3_B	14 [5/10]	5,00	36,5	35,8	0,8
HK3_C	14 [5/10]	8,00	38,1	37,4	0,7
HK3_A	14 [6/10]	2,00	32,4	31,6	0,8
HK3_B	14 [6/10]	5,00	33,4	32,7	0,8
HK3_C	14 [6/10]	8,00	35,6	34,8	0,8
HK3_A	14 [7/10]	2,00	38,8	36,9	1,9
HK3_B	14 [7/10]	5,00	40,2	38,5	1,8
HK3_C	14 [7/10]	8,00	41,6	39,9	1,7
HK3_A	14 [8/10]	2,00	35,4	34,4	0,9
HK3_B	14 [8/10]	5,00	37,1	36,4	0,8
HK3_C	14 [8/10]	8,00	39,4	38,8	0,6
HK3_A	14 [9/10]	2,00	37,2	36,0	1,2
HK3_B	14 [9/10]	5,00	38,8	37,6	1,2
HK3_C	14 [9/10]	8,00	39,7	38,5	1,2
HK3_A	15 [1/10]	2,00	56,6	54,2	2,4
HK3_B	15 [1/10]	5,00	57,4	55,0	2,4
HK3_C	15 [1/10]	8,00	57,6	55,2	2,4
HK3_A	15 [10/10]	2,00	52,2	49,6	2,6
HK3_B	15 [10/10]	5,00	53,2	50,7	2,5

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK3_C	15 [10/10]	8,00	53,4	50,9	2,5
HK3_A	15 [2/10]	2,00	56,6	54,2	2,4
HK3_B	15 [2/10]	5,00	57,4	55,0	2,4
HK3_C	15 [2/10]	8,00	57,5	55,1	2,4
HK3_A	15 [3/10]	2,00	56,9	54,5	2,4
HK3_B	15 [3/10]	5,00	57,7	55,3	2,4
HK3_C	15 [3/10]	8,00	57,9	55,5	2,4
HK3_A	15 [4/10]	2,00	52,8	50,3	2,4
HK3_B	15 [4/10]	5,00	54,0	51,6	2,4
HK3_C	15 [4/10]	8,00	54,3	51,9	2,4
HK3_A	15 [5/10]	2,00	35,2	34,3	0,9
HK3_B	15 [5/10]	5,00	36,5	35,7	0,8
HK3_C	15 [5/10]	8,00	37,7	36,8	0,8
HK3_A	15 [6/10]	2,00	34,5	33,0	1,5
HK3_B	15 [6/10]	5,00	35,7	34,4	1,3
HK3_C	15 [6/10]	8,00	37,4	36,1	1,3
HK3_A	15 [7/10]	2,00	40,5	38,5	2,1
HK3_B	15 [7/10]	5,00	41,9	39,9	2,0
HK3_C	15 [7/10]	8,00	43,1	41,2	1,9
HK3_A	15 [8/10]	2,00	37,1	35,7	1,4
HK3_B	15 [8/10]	5,00	38,6	37,3	1,3
HK3_C	15 [8/10]	8,00	40,6	39,5	1,1
HK3_A	15 [9/10]	2,00	37,7	36,1	1,6
HK3_B	15 [9/10]	5,00	38,9	37,5	1,5
HK3_C	15 [9/10]	8,00	40,3	39,0	1,3
HK3_A	16 [1/10]	2,00	45,0	42,7	2,3
HK3_B	16 [1/10]	5,00	46,9	44,7	2,3
HK3_C	16 [1/10]	8,00	47,6	45,5	2,1
HK3_A	16 [10/10]	2,00	44,1	41,8	2,3
HK3_B	16 [10/10]	5,00	45,9	43,7	2,3
HK3_C	16 [10/10]	8,00	46,4	44,2	2,2
HK3_A	16 [2/10]	2,00	36,2	35,1	1,1
HK3_B	16 [2/10]	5,00	37,6	36,8	0,9
HK3_C	16 [2/10]	8,00	39,8	39,0	0,8
HK3_A	16 [3/10]	2,00	40,5	38,6	1,9
HK3_B	16 [3/10]	5,00	42,0	40,2	1,8
HK3_C	16 [3/10]	8,00	43,8	42,1	1,7
HK3_A	16 [4/10]	2,00	34,6	33,9	0,7
HK3_B	16 [4/10]	5,00	36,2	35,4	0,8
HK3_C	16 [4/10]	8,00	38,5	37,7	0,8
HK3_A	16 [5/10]	2,00	47,3	44,9	2,4
HK3_B	16 [5/10]	5,00	49,2	46,8	2,4
HK3_C	16 [5/10]	8,00	49,8	47,5	2,3
HK3_A	16 [6/10]	2,00	46,5	44,1	2,4
HK3_B	16 [6/10]	5,00	48,3	45,9	2,3
HK3_C	16 [6/10]	8,00	49,1	46,8	2,3
HK3_A	16 [7/10]	2,00	34,1	34,0	0,1
HK3_B	16 [7/10]	5,00	35,9	35,8	0,1
HK3_C	16 [7/10]	8,00	37,0	36,9	0,1
HK3_A	16 [8/10]	2,00	37,3	36,2	1,1
HK3_B	16 [8/10]	5,00	38,4	37,4	1,0
HK3_C	16 [8/10]	8,00	39,4	38,4	1,1
HK3_A	16 [9/10]	2,00	34,7	34,6	0,1
HK3_B	16 [9/10]	5,00	35,9	35,8	0,1
HK3_C	16 [9/10]	8,00	36,7	36,6	0,1
HK3_A	17 [1/10]	2,00	48,0	45,5	2,4
HK3_B	17 [1/10]	5,00	49,6	47,2	2,4
HK3_C	17 [1/10]	8,00	50,1	47,8	2,3
HK3_A	17 [10/10]	2,00	47,0	44,6	2,5
HK3_B	17 [10/10]	5,00	48,6	46,2	2,4
HK3_C	17 [10/10]	8,00	49,2	46,8	2,4
HK3_A	17 [2/10]	2,00	37,6	36,2	1,4

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK3_B	17 [2/10]	5,00	38,5	37,4	1,1
HK3_C	17 [2/10]	8,00	40,5	39,5	1,0
HK3_A	17 [3/10]	2,00	44,2	41,8	2,3
HK3_B	17 [3/10]	5,00	45,3	43,1	2,3
HK3_C	17 [3/10]	8,00	46,6	44,4	2,2
HK3_A	17 [4/10]	2,00	35,2	34,0	1,2
HK3_B	17 [4/10]	5,00	36,5	35,4	1,1
HK3_C	17 [4/10]	8,00	38,5	37,4	1,1
HK3_A	17 [5/10]	2,00	48,0	45,6	2,4
HK3_B	17 [5/10]	5,00	49,8	47,3	2,4
HK3_C	17 [5/10]	8,00	50,4	48,0	2,4
HK3_A	17 [6/10]	2,00	47,5	45,1	2,4
HK3_B	17 [6/10]	5,00	49,2	46,8	2,4
HK3_C	17 [6/10]	8,00	50,0	47,6	2,3
HK3_A	17 [7/10]	2,00	37,2	36,5	0,7
HK3_B	17 [7/10]	5,00	37,9	37,2	0,7
HK3_C	17 [7/10]	8,00	39,0	38,3	0,7
HK3_A	17 [8/10]	2,00	36,3	36,3	0,1
HK3_B	17 [8/10]	5,00	37,0	36,9	0,1
HK3_C	17 [8/10]	8,00	38,2	38,1	0,1
HK3_A	17 [9/10]	2,00	38,3	37,2	1,1
HK3_B	17 [9/10]	5,00	39,3	38,2	1,1
HK3_C	17 [9/10]	8,00	40,3	39,2	1,1
HK3_A	18 [1/11]	2,00	36,9	35,1	1,8
HK3_B	18 [1/11]	5,00	37,3	35,4	1,9
HK3_C	18 [1/11]	8,00	37,9	36,0	1,9
HK3_D	18 [1/11]	11,00	39,1	37,8	1,3
HK3_A	18 [10/11]	2,00	41,0	40,0	1,0
HK3_B	18 [10/11]	5,00	41,9	40,9	1,0
HK3_C	18 [10/11]	8,00	42,6	41,6	1,0
HK3_D	18 [10/11]	11,00	43,4	42,6	0,9
HK3_A	18 [11/11]	2,00	49,1	46,5	2,5
HK3_B	18 [11/11]	5,00	50,7	48,2	2,5
HK3_C	18 [11/11]	8,00	51,1	48,7	2,5
HK3_D	18 [11/11]	11,00	51,2	48,7	2,5
HK3_A	18 [2/11]	2,00	33,8	33,3	0,5
HK3_B	18 [2/11]	5,00	34,4	33,9	0,6
HK3_C	18 [2/11]	8,00	35,8	35,4	0,5
HK3_D	18 [2/11]	11,00	38,4	38,0	0,3
HK3_A	18 [3/11]	2,00	32,5	32,1	0,4
HK3_B	18 [3/11]	5,00	33,4	33,0	0,4
HK3_C	18 [3/11]	8,00	34,4	34,1	0,4
HK3_D	18 [3/11]	11,00	36,3	36,1	0,2
HK3_A	18 [4/11]	2,00	34,8	34,2	0,6
HK3_B	18 [4/11]	5,00	36,1	35,5	0,5
HK3_C	18 [4/11]	8,00	37,5	37,1	0,4
HK3_D	18 [4/11]	11,00	39,7	39,4	0,4
HK3_A	18 [5/11]	2,00	33,4	32,6	0,8
HK3_B	18 [5/11]	5,00	34,2	33,4	0,8
HK3_C	18 [5/11]	8,00	35,6	35,0	0,6
HK3_D	18 [5/11]	11,00	38,0	37,6	0,4
HK3_A	18 [6/11]	2,00	40,1	39,5	0,6
HK3_B	18 [6/11]	5,00	40,8	40,5	0,4
HK3_C	18 [6/11]	8,00	41,6	41,4	0,2
HK3_D	18 [6/11]	11,00	42,4	42,3	0,1
HK3_A	18 [7/11]	2,00	47,7	45,9	1,8
HK3_B	18 [7/11]	5,00	49,5	47,7	1,8
HK3_C	18 [7/11]	8,00	50,9	49,1	1,8
HK3_D	18 [7/11]	11,00	51,8	50,2	1,6
HK3_A	18 [8/11]	2,00	40,1	39,4	0,8
HK3_B	18 [8/11]	5,00	40,9	40,1	0,8
HK3_C	18 [8/11]	8,00	42,0	41,1	0,9

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK3_D	18 [8/11]	11,00	43,5	42,8	0,7
HK3_A	18 [9/11]	2,00	40,7	40,0	0,7
HK3_B	18 [9/11]	5,00	41,6	40,9	0,7
HK3_C	18 [9/11]	8,00	42,4	41,6	0,8
HK3_D	18 [9/11]	11,00	43,8	43,0	0,8
HK3_A	19 [1/11]	2,00	53,8	51,2	2,5
HK3_B	19 [1/11]	5,00	54,6	52,1	2,5
HK3_C	19 [1/11]	8,00	54,7	52,2	2,5
HK3_D	19 [1/11]	11,00	54,6	52,1	2,5
HK3_A	19 [10/11]	2,00	32,0	31,5	0,6
HK3_B	19 [10/11]	5,00	32,4	31,7	0,6
HK3_C	19 [10/11]	8,00	33,0	32,4	0,6
HK3_D	19 [10/11]	11,00	34,6	34,2	0,4
HK3_A	19 [11/11]	2,00	40,6	38,3	2,3
HK3_B	19 [11/11]	5,00	41,5	39,1	2,3
HK3_C	19 [11/11]	8,00	42,1	39,8	2,3
HK3_D	19 [11/11]	11,00	42,7	40,4	2,3
HK3_A	19 [2/11]	2,00	58,3	55,9	2,3
HK3_B	19 [2/11]	5,00	58,8	56,5	2,3
HK3_C	19 [2/11]	8,00	58,8	56,5	2,3
HK3_D	19 [2/11]	11,00	58,7	56,5	2,2
HK3_A	19 [3/11]	2,00	58,2	55,9	2,4
HK3_B	19 [3/11]	5,00	58,8	56,5	2,4
HK3_C	19 [3/11]	8,00	58,8	56,5	2,3
HK3_D	19 [3/11]	11,00	58,7	56,4	2,3
HK3_A	19 [4/11]	2,00	58,3	56,0	2,3
HK3_B	19 [4/11]	5,00	58,8	56,5	2,3
HK3_C	19 [4/11]	8,00	58,8	56,6	2,2
HK3_D	19 [4/11]	11,00	58,7	56,5	2,2
HK3_A	19 [5/11]	2,00	51,1	49,0	2,0
HK3_B	19 [5/11]	5,00	53,2	51,2	2,0
HK3_C	19 [5/11]	8,00	53,7	51,9	1,8
HK3_D	19 [5/11]	11,00	54,0	52,4	1,6
HK3_A	19 [6/11]	2,00	33,8	33,4	0,4
HK3_B	19 [6/11]	5,00	35,3	34,9	0,3
HK3_C	19 [6/11]	8,00	36,6	36,3	0,3
HK3_D	19 [6/11]	11,00	39,9	39,7	0,1
HK3_A	19 [7/11]	2,00	31,6	30,5	1,1
HK3_B	19 [7/11]	5,00	32,5	31,6	0,9
HK3_C	19 [7/11]	8,00	33,7	32,9	0,8
HK3_D	19 [7/11]	11,00	35,5	34,8	0,7
HK3_A	19 [8/11]	2,00	34,1	32,9	1,2
HK3_B	19 [8/11]	5,00	34,4	33,0	1,4
HK3_C	19 [8/11]	8,00	34,4	33,0	1,3
HK3_D	19 [8/11]	11,00	35,3	34,4	0,8
HK3_A	19 [9/11]	2,00	31,5	31,1	0,4
HK3_B	19 [9/11]	5,00	32,0	31,6	0,3
HK3_C	19 [9/11]	8,00	33,4	33,1	0,3
HK3_D	19 [9/11]	11,00	36,5	36,3	0,2
HK3_A	20 [1/22]	2,00	32,8	32,7	0,1
HK3_B	20 [1/22]	5,00	34,3	34,2	0,1
HK3_C	20 [1/22]	8,00	35,6	35,5	0,1
HK3_A	20 [10/22]	2,00	41,5	39,7	1,8
HK3_B	20 [10/22]	5,00	42,5	40,9	1,6
HK3_C	20 [10/22]	8,00	43,9	42,5	1,4
HK3_A	20 [11/22]	2,00	42,9	40,9	2,0
HK3_B	20 [11/22]	5,00	44,0	42,1	1,9
HK3_C	20 [11/22]	8,00	45,3	43,6	1,7
HK3_A	20 [12/22]	2,00	40,8	39,1	1,6
HK3_B	20 [12/22]	5,00	41,6	40,2	1,4
HK3_C	20 [12/22]	8,00	43,1	41,9	1,2
HK3_A	20 [13/22]	2,00	33,0	32,9	0,1

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK3_B	20 [13/22]	5,00	34,6	34,5	0,1
HK3_C	20 [13/22]	8,00	36,6	36,5	0,1
HK3_A	20 [14/22]	2,00	32,9	32,6	0,3
HK3_B	20 [14/22]	5,00	34,3	34,0	0,3
HK3_C	20 [14/22]	8,00	35,0	34,5	0,5
HK3_A	20 [15/22]	2,00	31,7	31,6	0,1
HK3_B	20 [15/22]	5,00	32,8	32,7	0,1
HK3_C	20 [15/22]	8,00	33,3	33,2	0,1
HK3_A	20 [16/22]	2,00	31,6	31,2	0,4
HK3_B	20 [16/22]	5,00	32,8	32,5	0,3
HK3_C	20 [16/22]	8,00	33,9	33,4	0,5
HK3_A	20 [17/22]	2,00	33,2	33,1	0,1
HK3_B	20 [17/22]	5,00	34,9	34,8	0,1
HK3_C	20 [17/22]	8,00	36,4	36,4	0,0
HK3_A	20 [18/22]	2,00	32,6	32,5	0,0
HK3_B	20 [18/22]	5,00	34,3	34,3	0,0
HK3_C	20 [18/22]	8,00	36,1	36,1	0,0
HK3_A	20 [19/22]	2,00	33,4	33,3	0,1
HK3_B	20 [19/22]	5,00	35,1	35,1	0,0
HK3_C	20 [19/22]	8,00	36,7	36,7	0,0
HK3_A	20 [2/22]	2,00	37,9	36,6	1,3
HK3_B	20 [2/22]	5,00	38,8	37,5	1,3
HK3_C	20 [2/22]	8,00	39,7	38,4	1,3
HK3_A	20 [20/22]	2,00	33,9	33,8	0,2
HK3_B	20 [20/22]	5,00	35,8	35,6	0,1
HK3_C	20 [20/22]	8,00	38,0	37,8	0,1
HK3_A	20 [21/22]	2,00	33,2	33,1	0,0
HK3_B	20 [21/22]	5,00	34,8	34,8	0,0
HK3_C	20 [21/22]	8,00	36,2	36,1	0,0
HK3_A	20 [22/22]	2,00	35,1	35,0	0,1
HK3_B	20 [22/22]	5,00	36,9	36,8	0,1
HK3_C	20 [22/22]	8,00	38,4	38,2	0,1
HK3_A	20 [3/22]	2,00	37,8	36,5	1,3
HK3_B	20 [3/22]	5,00	38,5	37,3	1,2
HK3_C	20 [3/22]	8,00	39,2	38,0	1,2
HK3_A	20 [4/22]	2,00	39,2	37,8	1,3
HK3_B	20 [4/22]	5,00	40,3	39,0	1,3
HK3_C	20 [4/22]	8,00	41,1	39,8	1,3
HK3_A	20 [5/22]	2,00	43,9	42,0	1,9
HK3_B	20 [5/22]	5,00	45,1	43,1	1,9
HK3_C	20 [5/22]	8,00	46,2	44,3	1,9
HK3_A	20 [6/22]	2,00	42,0	40,4	1,6
HK3_B	20 [6/22]	5,00	43,0	41,4	1,6
HK3_C	20 [6/22]	8,00	44,2	42,6	1,6
HK3_A	20 [7/22]	2,00	41,2	39,9	1,4
HK3_B	20 [7/22]	5,00	42,3	40,9	1,3
HK3_C	20 [7/22]	8,00	43,4	42,1	1,3
HK3_A	20 [8/22]	2,00	38,9	38,2	0,7
HK3_B	20 [8/22]	5,00	39,9	39,1	0,7
HK3_C	20 [8/22]	8,00	41,1	40,3	0,8
HK3_A	20 [9/22]	2,00	40,4	39,4	1,0
HK3_B	20 [9/22]	5,00	41,5	40,5	1,0
HK3_C	20 [9/22]	8,00	42,9	42,0	0,9
HK3_A	21 [1/4]	2,00	34,0	33,7	0,3
HK3_B	21 [1/4]	5,00	35,7	35,5	0,2
HK3_C	21 [1/4]	8,00	37,4	37,1	0,2
HK3_A	21 [2/4]	2,00	35,1	34,9	0,2
HK3_B	21 [2/4]	5,00	36,8	36,7	0,1
HK3_C	21 [2/4]	8,00	38,1	38,0	0,1
HK3_A	21 [3/4]	2,00	32,4	32,4	0,0
HK3_B	21 [3/4]	5,00	33,9	33,9	0,0
HK3_C	21 [3/4]	8,00	35,6	35,5	0,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK3_A	21 [4/4]	2,00	36,9	35,7	1,2
HK3_B	21 [4/4]	5,00	37,6	36,5	1,1
HK3_C	21 [4/4]	8,00	38,2	37,2	1,0
HK3_A	22 [1/8]	2,00	33,9	33,7	0,3
HK3_B	22 [1/8]	5,00	35,5	35,3	0,2
HK3_C	22 [1/8]	8,00	36,7	36,4	0,3
HK3_A	22 [2/8]	2,00	31,0	30,7	0,3
HK3_B	22 [2/8]	5,00	32,8	32,5	0,3
HK3_C	22 [2/8]	8,00	34,3	34,0	0,4
HK3_A	22 [3/8]	2,00	35,1	34,8	0,3
HK3_B	22 [3/8]	5,00	36,8	36,6	0,3
HK3_C	22 [3/8]	8,00	38,1	37,8	0,3
HK3_A	22 [4/8]	2,00	35,8	35,7	0,1
HK3_B	22 [4/8]	5,00	36,1	36,0	0,1
HK3_C	22 [4/8]	8,00	37,2	37,1	0,1
HK3_A	22 [5/8]	2,00	39,3	39,3	0,0
HK3_B	22 [5/8]	5,00	39,8	39,8	0,0
HK3_C	22 [5/8]	8,00	40,4	40,4	0,0
HK3_A	22 [6/8]	2,00	39,4	39,4	0,0
HK3_B	22 [6/8]	5,00	40,1	40,1	0,0
HK3_C	22 [6/8]	8,00	41,2	41,2	0,0
HK3_A	22 [7/8]	2,00	39,7	39,7	0,0
HK3_B	22 [7/8]	5,00	40,2	40,2	0,0
HK3_C	22 [7/8]	8,00	40,5	40,5	0,0
HK3_A	22 [8/8]	2,00	35,8	35,1	0,8
HK3_B	22 [8/8]	5,00	36,6	36,0	0,7
HK3_C	22 [8/8]	8,00	37,5	36,9	0,6
HK3_A	23 [1/8]	2,00	35,0	34,7	0,3
HK3_B	23 [1/8]	5,00	36,5	36,2	0,3
HK3_C	23 [1/8]	8,00	37,8	37,5	0,3
HK3_A	23 [2/8]	2,00	33,4	33,2	0,2
HK3_B	23 [2/8]	5,00	35,2	35,0	0,2
HK3_C	23 [2/8]	8,00	38,0	37,9	0,1
HK3_A	23 [3/8]	2,00	34,7	34,4	0,3
HK3_B	23 [3/8]	5,00	36,3	36,0	0,2
HK3_C	23 [3/8]	8,00	38,1	37,9	0,2
HK3_A	23 [4/8]	2,00	39,1	38,2	1,0
HK3_B	23 [4/8]	5,00	39,9	39,1	0,8
HK3_C	23 [4/8]	8,00	40,9	40,3	0,6
HK3_A	23 [5/8]	2,00	37,6	37,5	0,1
HK3_B	23 [5/8]	5,00	38,0	37,9	0,1
HK3_C	23 [5/8]	8,00	38,1	38,0	0,1
HK3_A	23 [6/8]	2,00	38,1	38,1	0,0
HK3_B	23 [6/8]	5,00	38,5	38,5	0,0
HK3_C	23 [6/8]	8,00	39,0	39,0	0,0
HK3_A	23 [7/8]	2,00	37,8	37,8	0,0
HK3_B	23 [7/8]	5,00	38,3	38,3	0,0
HK3_C	23 [7/8]	8,00	39,0	39,0	0,0
HK3_A	23 [8/8]	2,00	36,5	36,4	0,1
HK3_B	23 [8/8]	5,00	37,1	37,0	0,1
HK3_C	23 [8/8]	8,00	38,0	37,9	0,1
HK3_A	24 [1/4]	2,00	34,4	34,1	0,3
HK3_B	24 [1/4]	5,00	35,9	35,7	0,2
HK3_C	24 [1/4]	8,00	37,9	37,7	0,2
HK3_A	24 [2/4]	2,00	39,7	38,3	1,4
HK3_B	24 [2/4]	5,00	40,5	39,3	1,1
HK3_C	24 [2/4]	8,00	41,9	41,0	0,9
HK3_A	24 [3/4]	2,00	32,6	32,5	0,1
HK3_B	24 [3/4]	5,00	34,2	34,1	0,0
HK3_C	24 [3/4]	8,00	36,3	36,2	0,0
HK3_A	24 [4/4]	2,00	33,1	32,7	0,3
HK3_B	24 [4/4]	5,00	34,4	34,1	0,3

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK3_C	24 [4/4]	8,00	34,8	34,4	0,4
HK3_A	25 [1/22]	2,00	40,6	38,4	2,1
HK3_B	25 [1/22]	5,00	41,5	39,5	2,0
HK3_C	25 [1/22]	8,00	42,6	40,6	2,0
HK3_A	25 [10/22]	2,00	35,0	34,8	0,2
HK3_B	25 [10/22]	5,00	36,2	36,1	0,1
HK3_C	25 [10/22]	8,00	37,8	37,7	0,1
HK3_A	25 [11/22]	2,00	33,6	33,3	0,3
HK3_B	25 [11/22]	5,00	35,4	35,1	0,3
HK3_C	25 [11/22]	8,00	36,8	36,4	0,3
HK3_A	25 [12/22]	2,00	33,9	33,6	0,3
HK3_B	25 [12/22]	5,00	35,6	35,3	0,3
HK3_C	25 [12/22]	8,00	36,6	36,3	0,3
HK3_A	25 [13/22]	2,00	32,8	32,5	0,3
HK3_B	25 [13/22]	5,00	34,6	34,4	0,2
HK3_C	25 [13/22]	8,00	36,4	36,1	0,3
HK3_A	25 [14/22]	2,00	31,8	31,5	0,3
HK3_B	25 [14/22]	5,00	32,9	32,6	0,2
HK3_C	25 [14/22]	8,00	36,3	36,2	0,1
HK3_A	25 [15/22]	2,00	33,7	33,4	0,4
HK3_B	25 [15/22]	5,00	34,9	34,7	0,3
HK3_C	25 [15/22]	8,00	38,8	38,7	0,1
HK3_A	25 [16/22]	2,00	34,4	34,3	0,1
HK3_B	25 [16/22]	5,00	36,3	36,2	0,1
HK3_C	25 [16/22]	8,00	38,7	38,6	0,1
HK3_A	25 [17/22]	2,00	35,1	35,0	0,1
HK3_B	25 [17/22]	5,00	36,5	36,3	0,1
HK3_C	25 [17/22]	8,00	38,4	38,3	0,1
HK3_A	25 [18/22]	2,00	34,6	34,5	0,0
HK3_B	25 [18/22]	5,00	36,2	36,2	0,0
HK3_C	25 [18/22]	8,00	38,5	38,4	0,1
HK3_A	25 [19/22]	2,00	35,4	35,3	0,1
HK3_B	25 [19/22]	5,00	37,1	37,0	0,1
HK3_C	25 [19/22]	8,00	39,8	39,8	0,1
HK3_A	25 [2/22]	2,00	39,8	37,9	1,9
HK3_B	25 [2/22]	5,00	40,6	38,8	1,8
HK3_C	25 [2/22]	8,00	41,6	39,9	1,7
HK3_A	25 [20/22]	2,00	34,5	34,3	0,3
HK3_B	25 [20/22]	5,00	36,5	36,3	0,2
HK3_C	25 [20/22]	8,00	39,7	39,5	0,2
HK3_A	25 [21/22]	2,00	36,7	36,6	0,1
HK3_B	25 [21/22]	5,00	38,5	38,4	0,1
HK3_C	25 [21/22]	8,00	40,6	40,5	0,1
HK3_A	25 [22/22]	2,00	34,4	34,4	0,1
HK3_B	25 [22/22]	5,00	36,1	36,0	0,1
HK3_C	25 [22/22]	8,00	38,1	38,0	0,1
HK3_A	25 [3/22]	2,00	42,1	39,9	2,2
HK3_B	25 [3/22]	5,00	43,2	41,1	2,1
HK3_C	25 [3/22]	8,00	44,4	42,3	2,0
HK3_A	25 [4/22]	2,00	42,1	41,0	1,0
HK3_B	25 [4/22]	5,00	43,2	42,3	1,0
HK3_C	25 [4/22]	8,00	44,5	43,5	1,0
HK3_A	25 [5/22]	2,00	41,8	40,8	0,9
HK3_B	25 [5/22]	5,00	42,3	41,4	0,9
HK3_C	25 [5/22]	8,00	43,4	42,5	0,9
HK3_A	25 [6/22]	2,00	45,1	43,5	1,6
HK3_B	25 [6/22]	5,00	46,3	44,9	1,5
HK3_C	25 [6/22]	8,00	47,7	46,2	1,4
HK3_A	25 [7/22]	2,00	44,4	43,4	0,9
HK3_B	25 [7/22]	5,00	45,4	44,5	0,9
HK3_C	25 [7/22]	8,00	46,8	46,1	0,7
HK3_A	25 [8/22]	2,00	44,7	43,9	0,8

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK3_B	25 [8/22]	5,00	45,9	45,1	0,8
HK3_C	25 [8/22]	8,00	47,5	46,7	0,8
HK3_A	25 [9/22]	2,00	43,1	42,4	0,7
HK3_B	25 [9/22]	5,00	44,3	43,6	0,7
HK3_C	25 [9/22]	8,00	45,8	45,3	0,6
HK3_A	26 [1/4]	2,00	35,4	35,2	0,2
HK3_B	26 [1/4]	5,00	36,9	36,7	0,2
HK3_C	26 [1/4]	8,00	39,0	38,8	0,2
HK3_A	26 [2/4]	2,00	37,2	37,1	0,1
HK3_B	26 [2/4]	5,00	39,0	38,9	0,1
HK3_C	26 [2/4]	8,00	40,8	40,8	0,1
HK3_A	26 [3/4]	2,00	34,3	34,3	0,0
HK3_B	26 [3/4]	5,00	35,7	35,6	0,0
HK3_C	26 [3/4]	8,00	37,7	37,6	0,0
HK3_A	26 [4/4]	2,00	39,0	37,3	1,8
HK3_B	26 [4/4]	5,00	39,5	37,9	1,5
HK3_C	26 [4/4]	8,00	40,2	38,8	1,5
HK3_A	27 [1/8]	2,00	36,0	35,0	1,0
HK3_B	27 [1/8]	5,00	37,3	36,3	0,9
HK3_C	27 [1/8]	8,00	37,9	36,9	0,9
HK3_A	27 [2/8]	2,00	35,0	34,2	0,8
HK3_B	27 [2/8]	5,00	36,0	35,4	0,6
HK3_C	27 [2/8]	8,00	36,6	35,9	0,7
HK3_A	27 [3/8]	2,00	37,9	36,5	1,4
HK3_B	27 [3/8]	5,00	39,0	37,8	1,2
HK3_C	27 [3/8]	8,00	39,9	38,7	1,2
HK3_A	27 [4/8]	2,00	43,4	42,3	1,1
HK3_B	27 [4/8]	5,00	44,2	43,2	1,0
HK3_C	27 [4/8]	8,00	45,8	44,9	0,9
HK3_A	27 [5/8]	2,00	43,2	42,9	0,3
HK3_B	27 [5/8]	5,00	43,9	43,6	0,2
HK3_C	27 [5/8]	8,00	45,7	45,4	0,3
HK3_A	27 [6/8]	2,00	42,6	42,1	0,4
HK3_B	27 [6/8]	5,00	43,9	43,5	0,4
HK3_C	27 [6/8]	8,00	45,9	45,5	0,4
HK3_A	27 [7/8]	2,00	42,3	42,1	0,1
HK3_B	27 [7/8]	5,00	43,6	43,5	0,1
HK3_C	27 [7/8]	8,00	45,4	45,3	0,1
HK3_A	27 [8/8]	2,00	37,7	37,7	0,0
HK3_B	27 [8/8]	5,00	39,2	39,2	0,0
HK3_C	27 [8/8]	8,00	41,5	41,5	0,0
HK3_A	28 [1/8]	2,00	34,7	34,5	0,2
HK3_B	28 [1/8]	5,00	36,2	36,0	0,2
HK3_C	28 [1/8]	8,00	37,8	37,6	0,2
HK3_A	28 [2/8]	2,00	31,2	31,0	0,3
HK3_B	28 [2/8]	5,00	32,7	32,4	0,2
HK3_C	28 [2/8]	8,00	34,3	33,9	0,4
HK3_A	28 [3/8]	2,00	36,5	36,4	0,2
HK3_B	28 [3/8]	5,00	38,2	38,0	0,2
HK3_C	28 [3/8]	8,00	39,8	39,7	0,2
HK3_A	28 [4/8]	2,00	36,7	36,6	0,1
HK3_B	28 [4/8]	5,00	37,6	37,5	0,1
HK3_C	28 [4/8]	8,00	39,3	39,2	0,1
HK3_A	28 [5/8]	2,00	37,6	37,6	0,0
HK3_B	28 [5/8]	5,00	38,9	38,9	0,0
HK3_C	28 [5/8]	8,00	40,0	40,0	0,0
HK3_A	28 [6/8]	2,00	36,2	36,2	0,1
HK3_B	28 [6/8]	5,00	37,6	37,5	0,0
HK3_C	28 [6/8]	8,00	39,8	39,8	0,0
HK3_A	28 [7/8]	2,00	36,4	36,3	0,1
HK3_B	28 [7/8]	5,00	37,3	37,2	0,1
HK3_C	28 [7/8]	8,00	38,6	38,5	0,1

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK3_A	28 [8/8]	2,00	38,4	37,1	1,3
HK3_B	28 [8/8]	5,00	38,8	37,6	1,2
HK3_C	28 [8/8]	8,00	39,1	37,9	1,2
HK3_A	29 [1/8]	2,00	37,3	36,7	0,6
HK3_B	29 [1/8]	5,00	38,6	38,2	0,5
HK3_C	29 [1/8]	8,00	40,2	39,8	0,4
HK3_A	29 [2/8]	2,00	37,4	37,3	0,1
HK3_B	29 [2/8]	5,00	39,1	39,1	0,1
HK3_C	29 [2/8]	8,00	41,6	41,5	0,1
HK3_A	29 [3/8]	2,00	38,1	38,0	0,1
HK3_B	29 [3/8]	5,00	39,4	39,3	0,1
HK3_C	29 [3/8]	8,00	41,6	41,5	0,1
HK3_A	29 [4/8]	2,00	41,6	41,5	0,1
HK3_B	29 [4/8]	5,00	43,1	43,0	0,1
HK3_C	29 [4/8]	8,00	44,7	44,5	0,2
HK3_A	29 [5/8]	2,00	39,8	39,8	0,0
HK3_B	29 [5/8]	5,00	40,4	40,4	0,0
HK3_C	29 [5/8]	8,00	41,7	41,7	0,0
HK3_A	29 [6/8]	2,00	37,4	37,4	0,1
HK3_B	29 [6/8]	5,00	37,7	37,6	0,0
HK3_C	29 [6/8]	8,00	37,9	37,8	0,0
HK3_A	29 [7/8]	2,00	39,5	39,5	0,0
HK3_B	29 [7/8]	5,00	40,1	40,0	0,0
HK3_C	29 [7/8]	8,00	41,4	41,3	0,0
HK3_A	29 [8/8]	2,00	36,3	36,2	0,1
HK3_B	29 [8/8]	5,00	36,9	36,8	0,1
HK3_C	29 [8/8]	8,00	37,9	37,7	0,1
HK4_A	30 [1/13]	2,00	36,6	36,6	0,1
HK4_B	30 [1/13]	5,00	37,4	37,3	0,1
HK4_A	30 [10/13]	2,00	40,7	40,6	0,1
HK4_B	30 [10/13]	5,00	41,9	41,8	0,1
HK4_A	30 [11/13]	2,00	39,9	39,9	0,0
HK4_B	30 [11/13]	5,00	41,1	41,1	0,0
HK4_A	30 [12/13]	2,00	39,3	39,2	0,1
HK4_B	30 [12/13]	5,00	40,5	40,3	0,1
HK4_A	30 [13/13]	2,00	36,7	36,6	0,1
HK4_B	30 [13/13]	5,00	37,6	37,5	0,1
HK4_A	30 [2/13]	2,00	38,1	38,1	0,0
HK4_B	30 [2/13]	5,00	38,7	38,7	0,0
HK4_A	30 [3/13]	2,00	39,1	39,1	0,0
HK4_B	30 [3/13]	5,00	39,7	39,7	0,0
HK4_A	30 [4/13]	2,00	39,4	39,4	0,0
HK4_B	30 [4/13]	5,00	40,1	40,1	0,0
HK4_A	30 [5/13]	2,00	40,5	40,4	0,1
HK4_B	30 [5/13]	5,00	41,2	41,0	0,1
HK4_A	30 [6/13]	2,00	44,5	44,5	0,0
HK4_B	30 [6/13]	5,00	45,4	45,4	0,0
HK4_A	30 [7/13]	2,00	44,7	44,7	0,0
HK4_B	30 [7/13]	5,00	45,7	45,7	0,0
HK4_A	30 [8/13]	2,00	42,9	42,9	0,0
HK4_B	30 [8/13]	5,00	44,1	44,1	0,0
HK4_A	30 [9/13]	2,00	42,3	42,3	0,0
HK4_B	30 [9/13]	5,00	43,6	43,6	0,0
HK4_A	31 [1/4]	2,00	37,8	37,7	0,1
HK4_B	31 [1/4]	5,00	38,7	38,7	0,1
HK4_C	31 [1/4]	8,00	39,3	39,3	0,0
HK4_D	31 [1/4]	11,00	39,7	39,6	0,0
HK4_E	31 [1/4]	14,00	40,1	40,0	0,1
HK4_F	31 [1/4]	17,00	40,8	40,7	0,1
HK4_A	31 [2/4]	2,00	46,4	46,5	0,0
HK4_B	31 [2/4]	5,00	47,9	47,9	0,0
HK4_C	31 [2/4]	8,00	48,5	48,5	0,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK4_D	31 [2/4]	11,00	48,7	48,7	0,0
HK4_E	31 [2/4]	14,00	48,9	48,9	0,0
HK4_F	31 [2/4]	17,00	50,1	50,1	0,0
HK4_A	31 [3/4]	2,00	50,9	50,9	0,0
HK4_B	31 [3/4]	5,00	52,4	52,4	0,0
HK4_C	31 [3/4]	8,00	52,8	52,9	0,0
HK4_D	31 [3/4]	11,00	53,0	53,1	0,0
HK4_E	31 [3/4]	14,00	53,1	53,2	0,0
HK4_F	31 [3/4]	17,00	53,1	53,1	0,0
HK4_A	31 [4/4]	2,00	44,7	44,7	-0,1
HK4_B	31 [4/4]	5,00	45,7	45,8	-0,1
HK4_C	31 [4/4]	8,00	46,3	46,4	0,0
HK4_D	31 [4/4]	11,00	46,5	46,5	0,0
HK4_E	31 [4/4]	14,00	46,5	46,5	0,0
HK4_F	31 [4/4]	17,00	46,5	46,5	0,0
HK4_A	32 [1/4]	2,00	34,6	34,5	0,1
HK4_B	32 [1/4]	5,00	35,8	35,7	0,2
HK4_C	32 [1/4]	8,00	36,6	36,4	0,1
HK4_D	32 [1/4]	11,00	37,1	36,9	0,2
HK4_E	32 [1/4]	14,00	38,3	38,0	0,3
HK4_F	32 [1/4]	17,00	39,2	38,8	0,4
HK4_A	32 [1/4]extra hoogte	20,00	39,9	39,5	0,4
HK4_A	32 [2/4]	2,00	39,2	39,2	0,0
HK4_B	32 [2/4]	5,00	40,1	40,1	0,0
HK4_C	32 [2/4]	8,00	40,9	40,9	0,0
HK4_D	32 [2/4]	11,00	42,6	42,6	0,0
HK4_E	32 [2/4]	14,00	43,9	43,9	0,0
HK4_F	32 [2/4]	17,00	44,8	44,7	0,0
HK4_A	32 [2/4]extra hoogte	20,00	45,7	45,6	0,0
HK4_A	32 [3/4]	2,00	40,9	40,8	0,0
HK4_B	32 [3/4]	5,00	41,6	41,6	0,0
HK4_C	32 [3/4]	8,00	42,5	42,5	0,0
HK4_D	32 [3/4]	11,00	44,0	44,0	0,0
HK4_E	32 [3/4]	14,00	45,9	45,9	0,0
HK4_F	32 [3/4]	17,00	47,4	47,4	0,0
HK4_A	32 [3/4]extra hoogte	20,00	47,9	47,9	0,0
HK4_A	32 [4/4]	2,00	36,6	36,5	0,1
HK4_B	32 [4/4]	5,00	37,4	37,4	0,1
HK4_C	32 [4/4]	8,00	38,2	38,1	0,1
HK4_D	32 [4/4]	11,00	38,6	38,5	0,1
HK4_E	32 [4/4]	14,00	40,7	40,6	0,1
HK4_F	32 [4/4]	17,00	42,1	42,0	0,1
HK4_A	32 [4/4]extra hoogte	20,00	42,5	42,5	0,0
HK4_A	33 [1/4]	2,00	35,3	35,1	0,2
HK4_B	33 [1/4]	5,00	36,2	36,0	0,2
HK4_C	33 [1/4]	8,00	36,8	36,6	0,2
HK4_D	33 [1/4]	11,00	37,2	37,0	0,2
HK4_E	33 [1/4]	14,00	38,9	38,5	0,4
HK4_F	33 [1/4]	17,00	40,2	39,7	0,5
HK4_A	33 [1/4]extra hoogte	20,00	41,7	41,1	0,6
HK4_B	33 [1/4]extra hoogte	23,00	43,5	43,0	0,5
HK4_C	33 [1/4]extra hoogte	26,00	44,7	44,2	0,5
HK4_A	33 [2/4]	2,00	39,1	38,6	0,5
HK4_B	33 [2/4]	5,00	39,9	39,5	0,4
HK4_C	33 [2/4]	8,00	40,7	40,3	0,3
HK4_D	33 [2/4]	11,00	42,4	42,1	0,2
HK4_E	33 [2/4]	14,00	43,6	43,4	0,2
HK4_F	33 [2/4]	17,00	44,6	44,4	0,1
HK4_A	33 [2/4]extra hoogte	20,00	45,1	44,9	0,1
HK4_B	33 [2/4]extra hoogte	23,00	46,6	46,5	0,1
HK4_C	33 [2/4]extra hoogte	26,00	47,8	47,7	0,1
HK4_A	33 [3/4]	2,00	43,3	43,3	0,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK4_B	33 [3/4]	5,00	43,9	43,9	0,0
HK4_C	33 [3/4]	8,00	44,3	44,3	0,0
HK4_D	33 [3/4]	11,00	45,1	45,1	0,0
HK4_E	33 [3/4]	14,00	46,3	46,3	0,0
HK4_F	33 [3/4]	17,00	47,0	47,0	0,0
HK4_A	33 [3/4]extra hoogte	20,00	47,5	47,5	0,0
HK4_B	33 [3/4]extra hoogte	23,00	48,0	48,0	0,0
HK4_C	33 [3/4]extra hoogte	26,00	48,5	48,5	0,0
HK4_A	33 [4/4]	2,00	42,1	42,0	0,0
HK4_B	33 [4/4]	5,00	42,5	42,5	0,0
HK4_C	33 [4/4]	8,00	42,9	42,9	0,0
HK4_D	33 [4/4]	11,00	43,0	43,0	0,0
HK4_E	33 [4/4]	14,00	43,2	43,2	0,0
HK4_F	33 [4/4]	17,00	43,4	43,4	0,0
HK4_A	33 [4/4]extra hoogte	20,00	43,7	43,5	0,2
HK4_B	33 [4/4]extra hoogte	23,00	43,8	43,6	0,2
HK4_C	33 [4/4]extra hoogte	26,00	43,8	43,6	0,3
HK4_A	34 [1/4]	2,00	36,0	35,9	0,1
HK4_B	34 [1/4]	5,00	37,4	37,3	0,1
HK4_C	34 [1/4]	8,00	39,2	39,0	0,1
HK4_D	34 [1/4]	11,00	41,3	41,2	0,1
HK4_E	34 [1/4]	14,00	43,0	42,9	0,1
HK4_F	34 [1/4]	17,00	44,5	44,2	0,3
HK4_A	34 [2/4]	2,00	38,9	38,8	0,0
HK4_B	34 [2/4]	5,00	40,0	39,9	0,0
HK4_C	34 [2/4]	8,00	41,7	41,7	0,0
HK4_D	34 [2/4]	11,00	44,2	44,2	0,0
HK4_E	34 [2/4]	14,00	45,7	45,6	0,1
HK4_F	34 [2/4]	17,00	46,9	46,8	0,1
HK4_A	34 [3/4]	2,00	42,8	42,8	0,0
HK4_B	34 [3/4]	5,00	43,0	43,0	0,0
HK4_C	34 [3/4]	8,00	43,5	43,5	0,0
HK4_D	34 [3/4]	11,00	44,7	44,7	0,0
HK4_E	34 [3/4]	14,00	45,6	45,6	0,0
HK4_F	34 [3/4]	17,00	46,3	46,3	0,0
HK4_A	34 [4/4]	2,00	37,1	36,8	0,3
HK4_B	34 [4/4]	5,00	37,4	37,0	0,3
HK4_C	34 [4/4]	8,00	37,4	37,1	0,3
HK4_D	34 [4/4]	11,00	38,4	38,1	0,3
HK4_E	34 [4/4]	14,00	39,9	39,4	0,5
HK4_F	34 [4/4]	17,00	41,1	40,6	0,5
HK4_A	35 [1/4]	2,00	38,5	38,4	0,1
HK4_B	35 [1/4]	5,00	39,3	39,2	0,1
HK4_C	35 [1/4]	8,00	40,2	40,2	0,0
HK4_A	35 [2/4]	2,00	40,8	40,7	0,0
HK4_B	35 [2/4]	5,00	41,5	41,4	0,1
HK4_C	35 [2/4]	8,00	43,2	43,1	0,1
HK4_A	35 [3/4]	2,00	40,6	40,6	0,0
HK4_B	35 [3/4]	5,00	41,1	41,1	0,0
HK4_C	35 [3/4]	8,00	42,3	42,3	0,0
HK4_A	35 [4/4]	2,00	41,3	41,3	0,0
HK4_B	35 [4/4]	5,00	41,1	41,1	0,0
HK4_C	35 [4/4]	8,00	41,4	41,4	0,0
HK4_A	36 [1/4]	2,00	38,4	38,3	0,0
HK4_B	36 [1/4]	5,00	40,4	40,3	0,0
HK4_C	36 [1/4]	8,00	42,5	42,5	0,0
HK4_A	36 [2/4]	2,00	43,4	43,4	0,0
HK4_B	36 [2/4]	5,00	45,3	45,3	0,0
HK4_C	36 [2/4]	8,00	46,9	46,9	0,0
HK4_A	36 [3/4]	2,00	43,9	43,9	0,0
HK4_B	36 [3/4]	5,00	45,4	45,4	0,0
HK4_C	36 [3/4]	8,00	46,5	46,5	0,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK4_A	36 [4/4]	2,00	39,0	39,0	0,0
HK4_B	36 [4/4]	5,00	39,8	39,7	0,0
HK4_C	36 [4/4]	8,00	40,6	40,6	0,0
HK4_A	37 [1/4]	2,00	39,5	39,4	0,1
HK4_B	37 [1/4]	5,00	41,2	41,0	0,2
HK4_C	37 [1/4]	8,00	43,5	43,2	0,3
HK4_A	37 [2/4]	2,00	42,1	42,1	0,0
HK4_B	37 [2/4]	5,00	44,1	44,0	0,0
HK4_C	37 [2/4]	8,00	46,1	46,1	0,1
HK4_A	37 [3/4]	2,00	40,5	40,5	0,0
HK4_B	37 [3/4]	5,00	41,7	41,7	0,0
HK4_C	37 [3/4]	8,00	43,8	43,8	0,0
HK4_A	37 [4/4]	2,00	35,7	35,5	0,2
HK4_B	37 [4/4]	5,00	37,1	36,6	0,5
HK4_C	37 [4/4]	8,00	38,2	37,7	0,5
HK5_A	38 [1/4]	2,00	36,6	36,5	0,1
HK5_B	38 [1/4]	5,00	37,2	37,1	0,1
HK5_C	38 [1/4]	8,00	37,6	37,5	0,1
HK5_A	38 [2/4]	2,00	39,6	39,6	0,0
HK5_B	38 [2/4]	5,00	40,6	40,6	0,0
HK5_C	38 [2/4]	8,00	41,8	41,8	0,0
HK5_A	38 [3/4]	2,00	42,5	42,5	0,0
HK5_B	38 [3/4]	5,00	43,5	43,5	0,0
HK5_C	38 [3/4]	8,00	44,7	44,7	0,0
HK5_A	38 [4/4]	2,00	42,7	42,7	0,1
HK5_B	38 [4/4]	5,00	43,5	43,4	0,1
HK5_C	38 [4/4]	8,00	44,2	44,1	0,0
HK5_A	39 [1/4]	2,00	39,6	39,5	0,0
HK5_B	39 [1/4]	5,00	40,5	40,5	0,0
HK5_C	39 [1/4]	8,00	41,4	41,4	0,0
HK5_A	39 [2/4]	2,00	44,1	44,1	0,0
HK5_B	39 [2/4]	5,00	45,4	45,4	0,0
HK5_C	39 [2/4]	8,00	46,4	46,4	0,0
HK5_A	39 [3/4]	2,00	44,9	44,9	0,0
HK5_B	39 [3/4]	5,00	45,8	45,8	0,0
HK5_C	39 [3/4]	8,00	46,8	46,8	0,0
HK5_A	39 [4/4]	2,00	44,8	44,8	0,0
HK5_B	39 [4/4]	5,00	45,9	45,9	0,0
HK5_C	39 [4/4]	8,00	46,7	46,7	0,0
HK5_A	40 [1/4]	2,00	38,2	38,2	0,0
HK5_B	40 [1/4]	5,00	39,1	39,1	0,0
HK5_C	40 [1/4]	8,00	40,0	40,0	0,0
HK5_A	40 [2/4]	2,00	50,2	50,2	0,0
HK5_B	40 [2/4]	5,00	51,7	51,7	0,0
HK5_C	40 [2/4]	8,00	51,9	51,9	0,0
HK5_A	40 [3/4]	2,00	53,8	53,8	0,0
HK5_B	40 [3/4]	5,00	55,1	55,1	0,0
HK5_C	40 [3/4]	8,00	55,3	55,3	0,0
HK5_A	40 [4/4]	2,00	48,4	48,4	0,0
HK5_B	40 [4/4]	5,00	49,5	49,6	0,0
HK5_C	40 [4/4]	8,00	49,8	49,8	0,0
HK5_A	41 [1/4]	2,00	38,7	38,7	0,0
HK5_B	41 [1/4]	5,00	38,9	38,9	0,0
HK5_C	41 [1/4]	8,00	39,5	39,5	0,0
HK5_A	41 [2/4]	2,00	45,4	45,4	0,0
HK5_B	41 [2/4]	5,00	46,5	46,5	0,0
HK5_C	41 [2/4]	8,00	47,4	47,4	0,0
HK5_A	41 [3/4]	2,00	47,7	47,7	0,0
HK5_B	41 [3/4]	5,00	48,8	48,8	0,0
HK5_C	41 [3/4]	8,00	49,6	49,6	0,0
HK5_A	41 [4/4]	2,00	42,0	42,0	0,0
HK5_B	41 [4/4]	5,00	42,9	42,9	0,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK5_C	41 [4/4]	8,00	43,9	43,9	0,0
HK5_A	42 [1/4]	2,00	40,9	40,9	0,0
HK5_B	42 [1/4]	5,00	42,1	42,1	0,0
HK5_C	42 [1/4]	8,00	43,2	43,1	0,0
HK5_A	42 [2/4]	2,00	51,1	51,1	0,0
HK5_B	42 [2/4]	5,00	52,5	52,5	0,0
HK5_C	42 [2/4]	8,00	52,8	52,8	0,0
HK5_A	42 [3/4]	2,00	55,7	55,7	0,0
HK5_B	42 [3/4]	5,00	56,5	56,5	0,0
HK5_C	42 [3/4]	8,00	56,6	56,6	0,0
HK5_A	42 [4/4]	2,00	49,9	49,8	0,0
HK5_B	42 [4/4]	5,00	51,0	51,0	0,0
HK5_C	42 [4/4]	8,00	51,3	51,2	0,0
HK5_A	43 [1/4]	2,00	38,7	38,7	0,0
HK5_B	43 [1/4]	5,00	40,0	40,0	0,0
HK5_C	43 [1/4]	8,00	41,2	41,1	0,0
HK5_A	43 [2/4]	2,00	50,7	50,7	0,0
HK5_B	43 [2/4]	5,00	51,9	51,9	0,0
HK5_C	43 [2/4]	8,00	52,1	52,1	0,0
HK5_A	43 [3/4]	2,00	56,0	56,0	0,0
HK5_B	43 [3/4]	5,00	56,7	56,7	0,0
HK5_C	43 [3/4]	8,00	56,7	56,7	0,0
HK5_A	43 [4/4]	2,00	51,5	51,5	0,0
HK5_B	43 [4/4]	5,00	52,4	52,4	0,0
HK5_C	43 [4/4]	8,00	52,6	52,6	0,0
HK5_A	44 [1/4]	2,00	38,0	38,0	0,0
HK5_B	44 [1/4]	5,00	38,9	38,9	0,0
HK5_C	44 [1/4]	8,00	39,8	39,7	0,0
HK5_A	44 [2/4]	2,00	45,0	45,0	0,0
HK5_B	44 [2/4]	5,00	46,2	46,2	0,0
HK5_C	44 [2/4]	8,00	47,0	47,0	0,0
HK5_A	44 [3/4]	2,00	47,2	47,2	0,0
HK5_B	44 [3/4]	5,00	48,4	48,4	0,0
HK5_C	44 [3/4]	8,00	49,0	49,1	0,0
HK5_A	44 [4/4]	2,00	45,5	45,5	0,0
HK5_B	44 [4/4]	5,00	46,6	46,6	0,0
HK5_C	44 [4/4]	8,00	47,4	47,4	0,0
HK5_A	45 [1/4]	2,00	40,6	40,6	0,0
HK5_B	45 [1/4]	5,00	41,3	41,3	0,0
HK5_C	45 [1/4]	8,00	42,1	42,1	0,0
HK5_A	45 [2/4]	2,00	33,7	33,6	0,1
HK5_B	45 [2/4]	5,00	34,8	34,6	0,1
HK5_C	45 [2/4]	8,00	35,1	35,0	0,1
HK5_A	45 [3/4]	2,00	41,9	41,9	0,0
HK5_B	45 [3/4]	5,00	42,8	42,8	0,0
HK5_C	45 [3/4]	8,00	43,7	43,6	0,0
HK5_A	45 [4/4]	2,00	41,7	41,7	0,0
HK5_B	45 [4/4]	5,00	42,6	42,6	0,0
HK5_C	45 [4/4]	8,00	43,6	43,6	0,0
HK5_A	46 [1/4]	2,00	36,5	36,5	0,0
HK5_B	46 [1/4]	5,00	37,6	37,5	0,0
HK5_C	46 [1/4]	8,00	38,6	38,6	0,0
HK5_A	46 [2/4]	2,00	33,6	33,1	0,4
HK5_B	46 [2/4]	5,00	34,7	34,4	0,4
HK5_C	46 [2/4]	8,00	35,1	34,8	0,3
HK5_A	46 [3/4]	2,00	43,7	43,6	0,0
HK5_B	46 [3/4]	5,00	44,6	44,6	0,0
HK5_C	46 [3/4]	8,00	45,4	45,3	0,0
HK5_A	46 [4/4]	2,00	45,1	45,1	0,0
HK5_B	46 [4/4]	5,00	46,0	46,0	0,0
HK5_C	46 [4/4]	8,00	46,8	46,8	0,0
HK5_A	47 [1/4]	2,00	36,6	36,5	0,1

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK5_B	47 [1/4]	5,00	37,7	37,5	0,1
HK5_C	47 [1/4]	8,00	38,4	38,2	0,1
HK5_A	47 [2/4]	2,00	47,3	47,3	0,0
HK5_B	47 [2/4]	5,00	48,6	48,6	0,0
HK5_C	47 [2/4]	8,00	49,3	49,3	0,0
HK5_A	47 [3/4]	2,00	48,7	48,7	0,0
HK5_B	47 [3/4]	5,00	50,0	50,0	0,0
HK5_C	47 [3/4]	8,00	50,5	50,5	0,0
HK5_A	47 [4/4]	2,00	43,8	43,8	0,0
HK5_B	47 [4/4]	5,00	44,9	44,9	0,0
HK5_C	47 [4/4]	8,00	45,5	45,5	0,0
HK5_A	48 [1/4]	2,00	40,7	40,7	0,0
HK5_B	48 [1/4]	5,00	41,6	41,6	0,0
HK5_C	48 [1/4]	8,00	42,6	42,6	0,0
HK5_A	48 [2/4]	2,00	53,0	53,0	0,0
HK5_B	48 [2/4]	5,00	54,5	54,5	0,0
HK5_C	48 [2/4]	8,00	54,8	54,8	0,0
HK5_A	48 [3/4]	2,00	56,5	56,5	0,0
HK5_B	48 [3/4]	5,00	57,2	57,2	0,0
HK5_C	48 [3/4]	8,00	57,2	57,2	0,0
HK5_A	48 [4/4]	2,00	52,5	52,5	0,0
HK5_B	48 [4/4]	5,00	53,3	53,3	0,0
HK5_C	48 [4/4]	8,00	53,5	53,5	0,0
HK5_A	49 [1/4]	2,00	41,5	41,5	0,0
HK5_B	49 [1/4]	5,00	42,8	42,8	0,0
HK5_C	49 [1/4]	8,00	43,5	43,5	0,0
HK5_A	49 [2/4]	2,00	51,5	51,5	0,0
HK5_B	49 [2/4]	5,00	52,7	52,7	0,0
HK5_C	49 [2/4]	8,00	53,0	53,0	0,0
HK5_A	49 [3/4]	2,00	55,2	55,2	0,0
HK5_B	49 [3/4]	5,00	56,2	56,3	0,0
HK5_C	49 [3/4]	8,00	56,4	56,4	0,0
HK5_A	49 [4/4]	2,00	50,1	50,1	0,0
HK5_B	49 [4/4]	5,00	51,3	51,3	0,0
HK5_C	49 [4/4]	8,00	51,4	51,4	0,0
HK5_A	50 [1/4]	2,00	39,9	39,9	0,0
HK5_B	50 [1/4]	5,00	40,4	40,4	0,0
HK5_C	50 [1/4]	8,00	41,3	41,3	0,0
HK5_A	50 [2/4]	2,00	44,6	44,6	0,0
HK5_B	50 [2/4]	5,00	45,5	45,5	0,0
HK5_C	50 [2/4]	8,00	46,3	46,3	0,0
HK5_A	50 [3/4]	2,00	44,6	44,6	0,0
HK5_B	50 [3/4]	5,00	45,2	45,2	0,0
HK5_C	50 [3/4]	8,00	45,7	45,7	0,0
HK5_A	50 [4/4]	2,00	41,1	41,1	0,0
HK5_B	50 [4/4]	5,00	41,3	41,3	0,0
HK5_C	50 [4/4]	8,00	41,6	41,6	0,0
HK5_A	51 [1/4]	2,00	43,6	43,6	0,0
HK5_B	51 [1/4]	5,00	44,2	44,1	0,0
HK5_C	51 [1/4]	8,00	44,8	44,8	0,0
HK5_A	51 [2/4]	2,00	39,6	39,3	0,4
HK5_B	51 [2/4]	5,00	40,4	40,1	0,3
HK5_C	51 [2/4]	8,00	40,8	40,5	0,3
HK5_A	51 [3/4]	2,00	38,5	38,4	0,2
HK5_B	51 [3/4]	5,00	39,3	39,2	0,1
HK5_C	51 [3/4]	8,00	40,7	40,6	0,1
HK5_A	51 [4/4]	2,00	44,4	44,4	0,0
HK5_B	51 [4/4]	5,00	45,0	45,0	0,0
HK5_C	51 [4/4]	8,00	45,9	45,9	0,0
HK5_A	52 [1/4]	2,00	37,5	37,1	0,4
HK5_B	52 [1/4]	5,00	38,5	38,2	0,3
HK5_C	52 [1/4]	8,00	39,3	39,0	0,3

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK5_A	52 [2/4]	2,00	40,3	40,2	0,0
HK5_B	52 [2/4]	5,00	41,3	41,3	0,0
HK5_C	52 [2/4]	8,00	42,5	42,5	0,0
HK5_A	52 [3/4]	2,00	41,3	41,3	0,0
HK5_B	52 [3/4]	5,00	42,2	42,2	0,0
HK5_C	52 [3/4]	8,00	43,4	43,4	0,0
HK5_A	52 [4/4]	2,00	40,8	40,6	0,2
HK5_B	52 [4/4]	5,00	41,5	41,3	0,2
HK5_C	52 [4/4]	8,00	42,2	42,0	0,1
HK5_A	53 [1/4]	2,00	38,0	37,9	0,1
HK5_B	53 [1/4]	5,00	39,0	38,9	0,1
HK5_C	53 [1/4]	8,00	39,8	39,7	0,1
HK5_A	53 [2/4]	2,00	45,0	45,0	0,0
HK5_B	53 [2/4]	5,00	45,6	45,6	0,0
HK5_C	53 [2/4]	8,00	46,7	46,7	0,0
HK5_A	53 [3/4]	2,00	46,2	46,2	0,0
HK5_B	53 [3/4]	5,00	46,9	46,9	0,0
HK5_C	53 [3/4]	8,00	47,8	47,8	0,0
HK5_A	53 [4/4]	2,00	40,6	40,5	0,1
HK5_B	53 [4/4]	5,00	41,5	41,4	0,1
HK5_C	53 [4/4]	8,00	42,5	42,4	0,1
HK5_A	54 [1/4]	2,00	42,6	42,6	0,0
HK5_B	54 [1/4]	5,00	43,2	43,2	0,0
HK5_C	54 [1/4]	8,00	43,9	43,9	0,0
HK5_A	54 [2/4]	2,00	37,9	37,9	0,1
HK5_B	54 [2/4]	5,00	39,4	39,3	0,0
HK5_C	54 [2/4]	8,00	40,7	40,7	0,0
HK5_A	54 [3/4]	2,00	42,0	42,0	0,0
HK5_B	54 [3/4]	5,00	43,2	43,2	0,0
HK5_C	54 [3/4]	8,00	44,6	44,6	0,0
HK5_A	54 [4/4]	2,00	42,3	42,3	0,0
HK5_B	54 [4/4]	5,00	43,5	43,5	0,0
HK5_C	54 [4/4]	8,00	44,8	44,8	0,0
HK5_A	55 [1/4]	2,00	40,9	40,9	0,0
HK5_B	55 [1/4]	5,00	41,5	41,5	0,0
HK5_C	55 [1/4]	8,00	42,4	42,4	0,0
HK5_A	55 [2/4]	2,00	39,8	39,6	0,2
HK5_B	55 [2/4]	5,00	41,5	41,3	0,2
HK5_C	55 [2/4]	8,00	42,5	42,4	0,2
HK5_A	55 [3/4]	2,00	45,4	45,4	0,0
HK5_B	55 [3/4]	5,00	46,7	46,7	0,0
HK5_C	55 [3/4]	8,00	47,7	47,7	0,0
HK5_A	55 [4/4]	2,00	44,4	44,4	0,0
HK5_B	55 [4/4]	5,00	45,4	45,4	0,0
HK5_C	55 [4/4]	8,00	46,7	46,7	0,0
HK5_A	56 [1/4]	2,00	38,9	38,9	0,0
HK5_B	56 [1/4]	5,00	40,1	40,1	0,0
HK5_C	56 [1/4]	8,00	41,4	41,4	0,0
HK5_A	56 [2/4]	2,00	42,6	42,6	0,0
HK5_B	56 [2/4]	5,00	45,4	45,4	0,0
HK5_C	56 [2/4]	8,00	46,9	46,9	0,0
HK5_A	56 [3/4]	2,00	47,9	47,9	0,0
HK5_B	56 [3/4]	5,00	49,4	49,4	0,0
HK5_C	56 [3/4]	8,00	50,5	50,5	0,0
HK5_A	56 [4/4]	2,00	45,7	45,7	0,0
HK5_B	56 [4/4]	5,00	46,7	46,7	0,0
HK5_C	56 [4/4]	8,00	47,7	47,7	0,0
HK5_A	57 [1/4]	2,00	36,1	36,0	0,0
HK5_B	57 [1/4]	5,00	37,0	37,0	0,0
HK5_C	57 [1/4]	8,00	38,1	38,1	0,0
HK5_A	57 [2/4]	2,00	45,8	45,8	0,0
HK5_B	57 [2/4]	5,00	47,1	47,1	0,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK5_C	57 [2/4]	8,00	48,1	48,1	0,0
HK5_A	57 [3/4]	2,00	50,9	50,9	0,0
HK5_B	57 [3/4]	5,00	51,9	51,9	0,0
HK5_C	57 [3/4]	8,00	52,2	52,2	0,0
HK5_A	57 [4/4]	2,00	48,4	48,3	0,0
HK5_B	57 [4/4]	5,00	49,2	49,2	0,0
HK5_C	57 [4/4]	8,00	49,5	49,5	0,0
HK5_A	58 [1/4]	2,00	48,3	48,3	0,0
HK5_B	58 [1/4]	5,00	49,2	49,2	0,0
HK5_C	58 [1/4]	8,00	49,6	49,6	0,0
HK5_A	58 [2/4]	2,00	38,7	38,5	0,3
HK5_B	58 [2/4]	5,00	39,6	39,4	0,2
HK5_C	58 [2/4]	8,00	40,8	40,6	0,2
HK5_A	58 [3/4]	2,00	41,2	41,2	0,0
HK5_B	58 [3/4]	5,00	42,6	42,6	0,0
HK5_C	58 [3/4]	8,00	44,1	44,1	0,0
HK5_A	58 [4/4]	2,00	49,7	49,7	0,0
HK5_B	58 [4/4]	5,00	51,1	51,1	0,0
HK5_C	58 [4/4]	8,00	51,6	51,6	0,0
HK5_A	59 [1/4]	2,00	40,3	40,3	0,1
HK5_B	59 [1/4]	5,00	41,0	40,9	0,1
HK5_C	59 [1/4]	8,00	42,0	42,0	0,1
HK5_A	59 [2/4]	2,00	50,5	50,5	0,0
HK5_B	59 [2/4]	5,00	51,9	51,9	0,0
HK5_C	59 [2/4]	8,00	52,5	52,5	0,0
HK5_A	59 [3/4]	2,00	50,6	50,6	0,0
HK5_B	59 [3/4]	5,00	52,4	52,3	0,0
HK5_C	59 [3/4]	8,00	53,0	53,0	0,0
HK5_A	59 [4/4]	2,00	44,9	44,9	0,0
HK5_B	59 [4/4]	5,00	46,2	46,2	0,0
HK5_C	59 [4/4]	8,00	47,1	47,0	0,0
HK2_A	6 [1/49]	2,00	55,8	53,4	2,4
HK2_B	6 [1/49]	5,00	56,7	54,3	2,5
HK2_A	6 [10/49]	2,00	44,0	41,8	2,2
HK2_B	6 [10/49]	5,00	45,7	43,6	2,1
HK2_A	6 [11/49]	2,00	43,1	41,1	2,0
HK2_B	6 [11/49]	5,00	44,7	42,8	1,9
HK2_A	6 [12/49]	2,00	42,6	40,8	1,8
HK2_B	6 [12/49]	5,00	44,0	42,2	1,8
HK2_A	6 [13/49]	2,00	36,1	36,1	0,1
HK2_B	6 [13/49]	5,00	36,8	36,8	0,1
HK2_A	6 [14/49]	2,00	35,7	35,6	0,2
HK2_B	6 [14/49]	5,00	36,5	36,3	0,2
HK2_A	6 [15/49]	2,00	36,4	35,9	0,5
HK2_B	6 [15/49]	5,00	37,2	36,7	0,5
HK2_A	6 [16/49]	2,00	35,6	35,2	0,4
HK2_B	6 [16/49]	5,00	37,7	37,1	0,6
HK2_A	6 [17/49]	2,00	36,6	36,2	0,4
HK2_B	6 [17/49]	5,00	38,7	38,0	0,6
HK2_A	6 [18/49]	2,00	35,8	35,4	0,4
HK2_B	6 [18/49]	5,00	39,0	38,3	0,7
HK2_A	6 [19/49]	2,00	35,1	34,4	0,7
HK2_B	6 [19/49]	5,00	40,2	39,3	0,9
HK2_A	6 [2/49]	2,00	34,3	34,1	0,2
HK2_B	6 [2/49]	5,00	36,4	36,3	0,2
HK2_A	6 [20/49]	2,00	33,5	32,9	0,6
HK2_B	6 [20/49]	5,00	38,9	38,0	0,9
HK2_A	6 [21/49]	2,00	33,8	33,6	0,2
HK2_B	6 [21/49]	5,00	36,8	36,5	0,3
HK2_A	6 [22/49]	2,00	33,4	33,0	0,4
HK2_B	6 [22/49]	5,00	38,6	38,0	0,6
HK2_A	6 [23/49]	2,00	33,2	33,0	0,2

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK2_B	6 [23/49]	5,00	35,9	35,7	0,2
HK2_A	6 [24/49]	2,00	33,3	32,7	0,6
HK2_B	6 [24/49]	5,00	38,3	37,4	0,8
HK2_A	6 [25/49]	2,00	32,9	32,4	0,6
HK2_B	6 [25/49]	5,00	38,3	37,5	0,8
HK2_A	6 [26/49]	2,00	30,4	30,1	0,3
HK2_B	6 [26/49]	5,00	34,7	34,4	0,3
HK2_A	6 [27/49]	2,00	32,7	32,0	0,6
HK2_B	6 [27/49]	5,00	37,1	36,6	0,5
HK2_A	6 [28/49]	2,00	33,6	33,1	0,5
HK2_B	6 [28/49]	5,00	38,7	38,0	0,8
HK2_A	6 [29/49]	2,00	34,5	34,0	0,5
HK2_B	6 [29/49]	5,00	39,0	38,3	0,8
HK2_A	6 [3/49]	2,00	33,0	32,8	0,2
HK2_B	6 [3/49]	5,00	35,7	35,5	0,3
HK2_A	6 [30/49]	2,00	35,7	35,2	0,5
HK2_B	6 [30/49]	5,00	39,3	38,5	0,7
HK2_A	6 [31/49]	2,00	36,4	35,7	0,7
HK2_B	6 [31/49]	5,00	40,1	39,1	0,9
HK2_A	6 [32/49]	2,00	35,7	35,2	0,5
HK2_B	6 [32/49]	5,00	38,7	38,1	0,6
HK2_A	6 [33/49]	2,00	34,0	33,1	0,9
HK2_B	6 [33/49]	5,00	36,0	35,3	0,7
HK2_A	6 [34/49]	2,00	35,3	35,1	0,3
HK2_B	6 [34/49]	5,00	38,4	37,9	0,5
HK2_A	6 [35/49]	2,00	35,3	34,3	1,0
HK2_B	6 [35/49]	5,00	36,9	36,1	0,8
HK2_A	6 [36/49]	2,00	37,3	36,2	1,1
HK2_B	6 [36/49]	5,00	39,1	38,2	0,9
HK2_A	6 [37/49]	2,00	45,2	42,9	2,4
HK2_B	6 [37/49]	5,00	47,0	44,6	2,4
HK2_A	6 [38/49]	2,00	49,0	46,6	2,4
HK2_B	6 [38/49]	5,00	50,5	48,1	2,4
HK2_A	6 [39/49]	2,00	50,8	48,7	2,1
HK2_B	6 [39/49]	5,00	51,9	49,9	2,1
HK2_A	6 [4/49]	2,00	34,6	34,1	0,5
HK2_B	6 [4/49]	5,00	38,0	37,5	0,5
HK2_A	6 [40/49]	2,00	53,0	51,0	2,0
HK2_B	6 [40/49]	5,00	53,7	51,7	2,0
HK2_A	6 [41/49]	2,00	56,6	54,3	2,2
HK2_B	6 [41/49]	5,00	57,3	55,1	2,2
HK2_A	6 [42/49]	2,00	56,3	54,1	2,2
HK2_B	6 [42/49]	5,00	57,0	54,8	2,2
HK2_A	6 [43/49]	2,00	56,4	54,1	2,3
HK2_B	6 [43/49]	5,00	56,9	54,7	2,3
HK2_A	6 [44/49]	2,00	58,5	56,2	2,4
HK2_B	6 [44/49]	5,00	58,9	56,6	2,3
HK2_A	6 [45/49]	2,00	56,7	54,2	2,5
HK2_B	6 [45/49]	5,00	57,3	54,9	2,5
HK2_A	6 [46/49]	2,00	57,3	54,8	2,5
HK2_B	6 [46/49]	5,00	57,9	55,4	2,5
HK2_A	6 [47/49]	2,00	56,0	53,5	2,5
HK2_B	6 [47/49]	5,00	56,8	54,3	2,5
HK2_A	6 [48/49]	2,00	56,3	53,8	2,5
HK2_B	6 [48/49]	5,00	57,1	54,6	2,5
HK2_A	6 [49/49]	2,00	56,7	54,3	2,4
HK2_B	6 [49/49]	5,00	57,4	55,0	2,4
HK2_A	6 [5/49]	2,00	38,6	36,9	1,6
HK2_B	6 [5/49]	5,00	41,0	39,6	1,4
HK2_A	6 [6/49]	2,00	43,7	41,4	2,3
HK2_B	6 [6/49]	5,00	45,7	43,5	2,2
HK2_A	6 [7/49]	2,00	44,5	42,1	2,4

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK2_B	6 [7/49]	5,00	46,5	44,3	2,2
HK2_A	6 [8/49]	2,00	44,6	42,3	2,3
HK2_B	6 [8/49]	5,00	46,5	44,3	2,2
HK2_A	6 [9/49]	2,00	44,4	42,1	2,3
HK2_B	6 [9/49]	5,00	46,2	44,0	2,2
HK5_A	60 [1/4]	2,00	40,7	40,6	0,0
HK5_B	60 [1/4]	5,00	41,2	41,2	0,0
HK5_C	60 [1/4]	8,00	42,2	42,2	0,0
HK5_A	60 [2/4]	2,00	45,1	45,1	0,0
HK5_B	60 [2/4]	5,00	46,4	46,4	0,0
HK5_C	60 [2/4]	8,00	47,6	47,6	0,0
HK5_A	60 [3/4]	2,00	50,6	50,6	0,0
HK5_B	60 [3/4]	5,00	51,7	51,7	0,0
HK5_C	60 [3/4]	8,00	52,4	52,4	0,0
HK5_A	60 [4/4]	2,00	48,1	48,1	0,0
HK5_B	60 [4/4]	5,00	49,1	49,1	0,0
HK5_C	60 [4/4]	8,00	49,9	49,9	0,0
HK5_A	61 [1/4]	2,00	41,5	41,5	0,0
HK5_B	61 [1/4]	5,00	42,6	42,6	0,0
HK5_C	61 [1/4]	8,00	43,5	43,4	0,0
HK5_A	61 [2/4]	2,00	47,9	47,9	0,0
HK5_B	61 [2/4]	5,00	49,4	49,3	0,0
HK5_C	61 [2/4]	8,00	50,3	50,3	0,0
HK5_A	61 [3/4]	2,00	50,4	50,4	0,0
HK5_B	61 [3/4]	5,00	51,6	51,6	0,0
HK5_C	61 [3/4]	8,00	52,3	52,3	0,0
HK5_A	61 [4/4]	2,00	46,4	46,4	0,0
HK5_B	61 [4/4]	5,00	47,2	47,2	0,0
HK5_C	61 [4/4]	8,00	48,1	48,1	0,0
HK5_A	62 [1/4]	2,00	39,9	39,9	0,0
HK5_B	62 [1/4]	5,00	42,6	42,6	0,0
HK5_C	62 [1/4]	8,00	44,2	44,2	0,0
HK5_A	62 [2/4]	2,00	52,1	52,1	0,0
HK5_B	62 [2/4]	5,00	53,5	53,5	0,0
HK5_C	62 [2/4]	8,00	54,1	54,1	0,0
HK5_A	62 [3/4]	2,00	55,1	55,1	0,0
HK5_B	62 [3/4]	5,00	56,4	56,4	0,0
HK5_C	62 [3/4]	8,00	56,7	56,7	0,0
HK5_A	62 [4/4]	2,00	48,4	48,3	0,0
HK5_B	62 [4/4]	5,00	49,7	49,7	0,0
HK5_C	62 [4/4]	8,00	50,3	50,3	0,0
HK5_A	63 [1/4]	2,00	43,6	43,6	0,0
HK5_B	63 [1/4]	5,00	44,8	44,8	0,0
HK5_C	63 [1/4]	8,00	45,5	45,5	0,0
HK5_A	63 [2/4]	2,00	52,6	52,6	0,0
HK5_B	63 [2/4]	5,00	53,9	53,9	0,0
HK5_C	63 [2/4]	8,00	54,1	54,1	0,0
HK5_A	63 [3/4]	2,00	57,8	57,8	0,0
HK5_B	63 [3/4]	5,00	58,5	58,5	0,0
HK5_C	63 [3/4]	8,00	58,5	58,5	0,0
HK5_A	63 [4/4]	2,00	53,8	53,8	0,0
HK5_B	63 [4/4]	5,00	54,3	54,3	0,0
HK5_C	63 [4/4]	8,00	54,1	54,1	0,0
HK5_A	64 [1/4]	2,00	42,8	42,8	0,0
HK5_B	64 [1/4]	5,00	44,0	44,0	0,0
HK5_C	64 [1/4]	8,00	45,1	45,1	0,0
HK5_A	64 [2/4]	2,00	53,9	53,9	0,0
HK5_B	64 [2/4]	5,00	55,1	55,1	0,0
HK5_C	64 [2/4]	8,00	55,3	55,3	0,0
HK5_A	64 [3/4]	2,00	60,4	60,4	0,0
HK5_B	64 [3/4]	5,00	60,7	60,7	0,0
HK5_C	64 [3/4]	8,00	60,6	60,6	0,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK5_A	64 [4/4]	2,00	55,3	55,3	0,0
HK5_B	64 [4/4]	5,00	55,8	55,8	0,0
HK5_C	64 [4/4]	8,00	55,8	55,8	0,0
HK5_A	65 [1/4]	2,00	55,8	55,8	0,0
HK5_B	65 [1/4]	5,00	56,4	56,4	0,0
HK5_C	65 [1/4]	8,00	56,4	56,4	0,0
HK5_A	65 [2/4]	2,00	44,6	44,6	0,0
HK5_B	65 [2/4]	5,00	46,0	46,0	0,0
HK5_C	65 [2/4]	8,00	46,9	46,9	0,0
HK5_A	65 [3/4]	2,00	56,3	56,3	0,0
HK5_B	65 [3/4]	5,00	57,2	57,2	0,0
HK5_C	65 [3/4]	8,00	57,4	57,4	0,0
HK5_A	65 [4/4]	2,00	60,0	60,0	0,0
HK5_B	65 [4/4]	5,00	60,5	60,5	0,0
HK5_C	65 [4/4]	8,00	60,5	60,5	0,0
HK5_A	66 [1/4]	2,00	42,2	42,2	0,0
HK5_B	66 [1/4]	5,00	43,2	43,2	0,0
HK5_C	66 [1/4]	8,00	44,3	44,3	0,0
HK5_A	66 [2/4]	2,00	56,3	56,3	0,0
HK5_B	66 [2/4]	5,00	56,9	56,9	0,0
HK5_C	66 [2/4]	8,00	57,0	57,0	0,0
HK5_A	66 [3/4]	2,00	60,5	60,5	0,0
HK5_B	66 [3/4]	5,00	61,0	61,0	0,0
HK5_C	66 [3/4]	8,00	60,9	60,9	0,0
HK5_A	66 [4/4]	2,00	56,6	56,6	0,0
HK5_B	66 [4/4]	5,00	57,1	57,1	0,0
HK5_C	66 [4/4]	8,00	57,1	57,1	0,0
HK5_A	67 [1/4]	2,00	41,9	41,9	0,0
HK5_B	67 [1/4]	5,00	43,1	43,0	0,0
HK5_C	67 [1/4]	8,00	44,1	44,1	0,0
HK5_A	67 [2/4]	2,00	56,4	56,4	0,0
HK5_B	67 [2/4]	5,00	57,4	57,4	0,0
HK5_C	67 [2/4]	8,00	57,4	57,4	0,0
HK5_A	67 [3/4]	2,00	61,9	61,9	0,0
HK5_B	67 [3/4]	5,00	62,1	62,1	0,0
HK5_C	67 [3/4]	8,00	61,9	61,9	0,0
HK5_A	67 [4/4]	2,00	55,1	55,1	0,0
HK5_B	67 [4/4]	5,00	55,9	55,9	0,0
HK5_C	67 [4/4]	8,00	56,0	56,0	0,0
HK5_A	68 [1/4]	2,00	50,1	50,1	0,0
HK5_B	68 [1/4]	5,00	51,7	51,7	0,0
HK5_C	68 [1/4]	8,00	52,3	52,3	0,0
HK5_A	68 [2/4]	2,00	54,4	54,4	0,0
HK5_B	68 [2/4]	5,00	55,5	55,5	0,0
HK5_C	68 [2/4]	8,00	55,7	55,7	0,0
HK5_A	68 [3/4]	2,00	60,1	60,1	0,0
HK5_B	68 [3/4]	5,00	60,4	60,4	0,0
HK5_C	68 [3/4]	8,00	60,3	60,3	0,0
HK5_A	68 [4/4]	2,00	59,2	59,2	0,0
HK5_B	68 [4/4]	5,00	59,6	59,6	0,0
HK5_C	68 [4/4]	8,00	59,5	59,5	0,0
HK2_A	7 [1/12]	2,00	39,3	37,8	1,5
HK2_B	7 [1/12]	5,00	40,7	39,3	1,4
HK2_C	7 [1/12]	8,00	43,8	42,3	1,4
HK2_A	7 [10/12]	2,00	43,0	42,9	0,0
HK2_B	7 [10/12]	5,00	44,6	44,6	0,0
HK2_C	7 [10/12]	8,00	47,2	47,2	0,0
HK2_A	7 [11/12]	2,00	41,0	40,9	0,1
HK2_B	7 [11/12]	5,00	42,8	42,6	0,2
HK2_C	7 [11/12]	8,00	46,1	45,6	0,6
HK2_A	7 [12/12]	2,00	39,5	37,8	1,7
HK2_B	7 [12/12]	5,00	41,0	39,4	1,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK2_C	7 [12/12]	8,00	44,0	42,4	1,6
HK2_A	7 [2/12]	2,00	39,7	38,3	1,5
HK2_B	7 [2/12]	5,00	40,9	39,5	1,4
HK2_C	7 [2/12]	8,00	42,8	41,6	1,3
HK2_A	7 [3/12]	2,00	38,2	36,5	1,6
HK2_B	7 [3/12]	5,00	39,2	37,8	1,5
HK2_C	7 [3/12]	8,00	41,2	40,1	1,2
HK2_A	7 [4/12]	2,00	34,1	33,3	0,8
HK2_B	7 [4/12]	5,00	35,6	34,8	0,8
HK2_C	7 [4/12]	8,00	37,7	37,1	0,6
HK2_A	7 [5/12]	2,00	40,7	40,7	0,0
HK2_B	7 [5/12]	5,00	41,9	41,9	0,0
HK2_C	7 [5/12]	8,00	42,4	42,4	0,0
HK2_A	7 [6/12]	2,00	46,0	46,0	0,0
HK2_B	7 [6/12]	5,00	46,9	46,9	0,0
HK2_C	7 [6/12]	8,00	47,2	47,2	0,0
HK2_A	7 [7/12]	2,00	47,5	47,5	0,0
HK2_B	7 [7/12]	5,00	48,0	48,0	0,0
HK2_C	7 [7/12]	8,00	48,3	48,3	0,0
HK2_A	7 [8/12]	2,00	47,4	47,4	0,0
HK2_B	7 [8/12]	5,00	48,0	48,0	0,0
HK2_C	7 [8/12]	8,00	48,4	48,4	0,0
HK2_A	7 [9/12]	2,00	45,3	45,3	0,0
HK2_B	7 [9/12]	5,00	46,4	46,4	0,0
HK2_C	7 [9/12]	8,00	48,0	48,0	0,0
HK2_A	8 [1/13]	2,00	37,2	35,9	1,4
HK2_B	8 [1/13]	5,00	38,2	36,8	1,4
HK2_C	8 [1/13]	8,00	39,3	37,9	1,4
HK2_A	8 [10/13]	2,00	39,1	38,8	0,3
HK2_B	8 [10/13]	5,00	39,8	39,5	0,2
HK2_C	8 [10/13]	8,00	41,2	41,2	0,0
HK2_A	8 [11/13]	2,00	40,4	39,7	0,7
HK2_B	8 [11/13]	5,00	41,6	41,2	0,4
HK2_C	8 [11/13]	8,00	42,9	42,9	0,0
HK2_A	8 [12/13]	2,00	43,1	42,2	0,9
HK2_B	8 [12/13]	5,00	44,3	43,5	0,8
HK2_C	8 [12/13]	8,00	45,5	44,9	0,6
HK2_A	8 [13/13]	2,00	37,3	36,0	1,3
HK2_B	8 [13/13]	5,00	38,4	37,1	1,3
HK2_C	8 [13/13]	8,00	39,5	38,1	1,4
HK2_A	8 [2/13]	2,00	40,0	39,1	0,9
HK2_B	8 [2/13]	5,00	40,8	39,9	0,9
HK2_C	8 [2/13]	8,00	41,8	40,8	1,0
HK2_A	8 [3/13]	2,00	38,0	36,6	1,4
HK2_B	8 [3/13]	5,00	38,9	37,7	1,2
HK2_C	8 [3/13]	8,00	39,9	38,6	1,3
HK2_A	8 [4/13]	2,00	36,4	35,1	1,4
HK2_B	8 [4/13]	5,00	37,6	36,6	1,0
HK2_C	8 [4/13]	8,00	38,9	37,9	1,0
HK2_A	8 [5/13]	2,00	36,1	34,5	1,6
HK2_B	8 [5/13]	5,00	37,0	35,8	1,2
HK2_C	8 [5/13]	8,00	38,6	37,5	1,0
HK2_A	8 [6/13]	2,00	30,9	30,8	0,1
HK2_B	8 [6/13]	5,00	32,8	32,7	0,1
HK2_C	8 [6/13]	8,00	35,4	35,3	0,1
HK2_A	8 [7/13]	2,00	33,8	33,7	0,1
HK2_B	8 [7/13]	5,00	35,2	35,1	0,1
HK2_C	8 [7/13]	8,00	37,2	37,0	0,1
HK2_A	8 [8/13]	2,00	33,3	33,2	0,1
HK2_B	8 [8/13]	5,00	34,6	34,5	0,0
HK2_C	8 [8/13]	8,00	36,6	36,5	0,0
HK2_A	8 [9/13]	2,00	36,4	36,3	0,1

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan Hornekwartier
Model Achtergrond: 2035 plan Hornekwartier met maatregelen
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
HK2_B	8 [9/13]	5,00	37,9	37,9	0,1
HK2_C	8 [9/13]	8,00	40,3	40,3	0,0
HK2_A	9 [1/12]	2,00	34,2	33,6	0,6
HK2_B	9 [1/12]	5,00	36,7	36,1	0,6
HK2_C	9 [1/12]	8,00	38,6	37,9	0,7
HK2_A	9 [10/12]	2,00	39,6	37,7	2,0
HK2_B	9 [10/12]	5,00	40,8	39,3	1,6
HK2_C	9 [10/12]	8,00	41,9	40,4	1,5
HK2_A	9 [11/12]	2,00	41,1	39,3	1,8
HK2_B	9 [11/12]	5,00	42,5	41,0	1,5
HK2_C	9 [11/12]	8,00	43,7	42,1	1,6
HK2_A	9 [12/12]	2,00	35,0	34,5	0,5
HK2_B	9 [12/12]	5,00	36,7	36,0	0,6
HK2_C	9 [12/12]	8,00	38,6	37,7	0,9
HK2_A	9 [2/12]	2,00	33,6	33,1	0,5
HK2_B	9 [2/12]	5,00	35,7	35,1	0,5
HK2_C	9 [2/12]	8,00	37,9	37,3	0,6
HK2_A	9 [3/12]	2,00	34,5	34,2	0,3
HK2_B	9 [3/12]	5,00	35,8	35,4	0,3
HK2_C	9 [3/12]	8,00	37,8	37,4	0,4
HK2_A	9 [4/12]	2,00	34,8	34,6	0,2
HK2_B	9 [4/12]	5,00	36,0	35,8	0,2
HK2_C	9 [4/12]	8,00	37,7	37,5	0,2
HK2_A	9 [5/12]	2,00	30,7	30,7	0,1
HK2_B	9 [5/12]	5,00	32,5	32,5	0,0
HK2_C	9 [5/12]	8,00	34,8	34,7	0,1
HK2_A	9 [6/12]	2,00	37,8	36,5	1,3
HK2_B	9 [6/12]	5,00	37,8	36,8	1,0
HK2_C	9 [6/12]	8,00	38,3	37,5	0,7
HK2_A	9 [7/12]	2,00	37,2	36,3	1,0
HK2_B	9 [7/12]	5,00	37,9	37,1	0,8
HK2_C	9 [7/12]	8,00	39,0	38,3	0,7
HK2_A	9 [8/12]	2,00	39,5	38,3	1,3
HK2_B	9 [8/12]	5,00	40,5	39,5	1,0
HK2_C	9 [8/12]	8,00	41,4	40,5	0,9
HK2_A	9 [9/12]	2,00	40,5	38,9	1,5
HK2_B	9 [9/12]	5,00	41,7	40,4	1,3
HK2_C	9 [9/12]	8,00	42,9	41,7	1,2

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Model Achtergrond: 2035 rev omgeving aangepaste wegen plan niet uitgevoerd
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
1_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	56,31	56,04	0,27
1_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	57,00	56,77	0,23
2_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	56,31	56,02	0,29
2_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	57,09	56,80	0,29
3_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	53,47	53,22	0,25
3_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	54,26	54,01	0,25
4_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	57,30	57,15	0,15
4_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	57,60	57,43	0,17
5_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,27	58,05	0,22
5_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,61	58,37	0,24
6_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,84	58,58	0,26
6_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,95	58,64	0,31
7_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	63,45	62,36	1,09
7_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	63,58	62,44	1,14
8_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	63,49	62,44	1,05
8_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	63,64	62,58	1,06
9_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,90	60,51	0,39
9_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,99	61,60	0,39
10_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	64,57	63,68	0,89
10_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	64,76	63,89	0,87
11_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,93	60,11	0,82
11_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,76	60,98	0,78
12_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	63,60	63,24	0,36
12_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	64,12	63,76	0,36
13_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	63,94	63,59	0,35
13_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	64,32	63,97	0,35
14_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	59,77	59,41	0,36
14_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,50	61,14	0,36
15_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	63,82	63,50	0,32
15_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	64,44	64,12	0,32
16_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,04	59,41	0,63
16_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,18	60,59	0,59
17_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	62,00	61,01	0,99
17_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	62,62	61,72	0,90
18_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,73	60,28	0,45
18_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	62,15	61,70	0,45
19_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	61,32	60,42	0,90
19_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	62,05	61,21	0,84
20_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	61,03	60,08	0,95
20_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	61,46	60,55	0,91
21_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	60,36	59,69	0,67
21_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	60,77	60,11	0,66
22_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	59,43	59,49	-0,06
22_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	59,86	59,84	0,02
23_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,66	59,17	-0,51
23_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	59,08	59,49	-0,41
24_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,38	59,03	-0,65
24_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,74	59,34	-0,60
25_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,34	59,01	-0,67
25_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,69	59,32	-0,63
26_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,34	59,01	-0,67
26_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	58,67	59,32	-0,65
27_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,90	59,59	-0,69
27_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	59,12	59,78	-0,66
28_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,79	59,47	-0,68
28_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	59,01	59,67	-0,66
29_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,99	59,76	-0,77
29_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	59,19	59,93	-0,74
30_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	58,92	59,69	-0,77
30_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	59,12	59,87	-0,75
31_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	55,64	56,51	-0,87
31_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	56,36	57,17	-0,81

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d20055\OneDrive - Antea Group\Projecten\07. Hornekwartier. Werkdocumenten\Geluid weg- en railverkeer\GM Hornekwartier\
Model Voorgrond: 2035 plan omgeving aangepaste wegen maatregel
Model Achtergrond: 2035 rev omgeving aangepaste wegen plan niet uitgevoerd
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
32_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	55,57	56,43	-0,86
32_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	56,39	57,20	-0,81
33_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	55,80	56,72	-0,92
33_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	56,56	57,43	-0,87
34_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	54,89	55,82	-0,93
34_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	55,74	56,66	-0,92
35_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	56,33	57,19	-0,86
35_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	56,90	57,75	-0,85
36_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	55,76	56,61	-0,85
36_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	56,51	57,36	-0,85
37_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	54,76	55,52	-0,76
37_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	55,81	56,57	-0,76
38_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	55,32	55,80	-0,48
38_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	56,40	56,85	-0,45
39_A	Vergelijkingstoetspunt	2,00	55,46	55,45	0,01
39_B	Vergelijkingstoetspunt	5,00	56,22	56,27	-0,05

Beoordelingspunt			L per geluidbron						L* per geluidbron						L_{CUM}	L_g
Naam	Hoogte	Deelgebied	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart	Wegen	Spoorweg	Industriete	Windturbi	Schietban	Luchtvaart		
27_A	2	HK2	58,9	43,6					58,90	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
27_B	5	HK2	59,1	46,3					59,10	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
28_A	2	HK2	58,8	43,8					58,80	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
28_B	5	HK2	59	46,1					59,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
29_A	2	HK2	59	42,8					59,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
29_B	5	HK2	59,2	45,7					59,20	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
30_A	2	HK2	58,9	43,1					58,90	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
30_B	5	HK2	59,1	46,1					59,10	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
31_A	2	HK2	55,6	44,5					55,60	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
31_B	5	HK2	56,4	47,1					56,40	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57
32_A	2	HK2	55,6	44,1					55,60	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
32_B	5	HK2	56,4	47					56,40	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	57